



Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE
DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

Alla Conferenza Permanente presso la sede della
Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI
A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

All' arch. Francesca Bruni

peo: francesca.bruni@cultura.gov.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province
di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
peo: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

Oggetto: Conferenza Permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. n. 105/2020.

“INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI S. GREGORIO
MAGNO”

- Id. Decreto 395/2020: 518 - CUP H27H2002110001- Soggetto Attuatore: Diocesi di San
Benedetto del Tronto – Ripatransone – Montalto

Delega.

Il sottoscritto, Ing. Paolo Iannelli, in qualità di Dirigente legale rappresentante dell'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con il presente atto, vista la nota CGRTS-0022989-P 23/09/2022 del 23/09/2022 con la quale il Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione convoca il giorno 06 ottobre 2022 alle ore 10:00 la Conferenza permanente, in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting” dedicata alle comunicazioni telematiche, per l'approvazione del seguente progetto esecutivo:

“Intervento di miglioramento sismico della Chiesa di S. Gregorio Magno (FM)”

rilevato che si rende opportuno delegare a partecipare alla predetta Conferenza e a rappresentare lo Scrivente, l'arch. Francesca Bruni, Funzionario Architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata;



UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Sede: via del Mattonato, 3 - 02100 RIETI - Tel. 0746 240000 - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

PEO: uss-sisma2016@cultura.gov.it

acquisito il parere favorevole del Soprintendente ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata;

DELEGA

per l'esercizio della rappresentanza, l'arch. Francesca Bruni, Funzionario architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, la quale è legittimata a esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

IL SOPRINTENDENTE

Ing. Paolo Iannelli

Firmato digitalmente da

PAOLO IANNELLI

SerialNumber = TINIT-NNLPLA64S01C352C
C = IT
Data e ora della firma: 27/09/2022 12:36:34





Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Dipartimento per le Opere Pubbliche, le Politiche Abitative
e Urbane, le Infrastrutture Idriche e le Risorse Umane e Strumentali
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.
TOSCANA – MARCHE - UMBRIA
SEDE COORDINATA DI ANCONA
C.F. - P. IVA 80006190427

Ufficio 4
Tecnico, Amministrativo e OO.MM. per le Marche

Al Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Pec: comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it

All'Arch. Antonia Coccozza
SEDE

Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITÀ TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. 105/2020 - "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI S. GREGORIO MAGNO" - COMUNE DI MONTELPARO (FM)

In riscontro alla nota di cui all'oggetto, inerente alla Conferenza da effettuarsi in forma telematica il giorno 6 ottobre p.v. per l'esame del progetto in argomento, si delega l'arch. Antonia Coccozza di questo Provveditorato a partecipare in collegamento da remoto (antonia.coccozza@mit.gov.it) – tel. 0712281232).

IL PROVVEDITORE
(Dott. Giovanni Salvia)



GIOVANNI
SALVIA
MIMS
03.10.2022
14:42:05 UTC





COMUNE DI MONTELPARO

Provincia di Fermo

via Roma 51 ☎ 0734/780141 - fax 0734/780167

E-mail: tecnico@comune.montelparo.fm.it

Prot. n. 4031

Montelparo, 05 Ottobre 2022

Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. 105/2020 - "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI S. GREGORIO MAGNO" - COMUNE DI MONTELPARO (FM) - CUP H27H20002110001 - CIG 8843659247

Soggetto attuatore: Diocesi di San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto

Id. Decreto 395/2020: 518

DELEGA

Il sottoscritto **SCREPANTI MARINO**, nato a SANTA VITTORIA IN MATENANO (FM) il 19/09/1957, residente a MONTELPARO (FM) in C.da Cortaglie, 26, in qualità di Sindaco Pro Tempore del Comune di MONTELPARO

DELEGA

Il **GEOM. LUCIANO EVANDRI**, Responsabile dell'Area Tecnica, alla partecipazione alla Conferenza permanente da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza in merito all'approvazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 50/2016, ex art. 4 co. 2 dell'Ordinanza n. 105/2020 riferito ai lavori in oggetto.



Il Sindaco
Screpanti Marino



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016
CGRTS-0022990-P-23/09/2022

Alla Conferenza Permanente
conferenzapermanente.sisma2016@governo.it

Alla Dirigente del
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione
Ing. Francesca Pazzaglia
f.pazzaglia@governo.it

OGGETTO: Delega per l'Ing. Francesca Pazzaglia a presiedere per il giorno 06 ottobre 2022 la Conferenza permanente di cui all'art. 16 d.l. 189/2016.

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni Legnini nominato, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28.09.2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201 e successivamente prorogato per l'anno 2022 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 gennaio 2022, in attesa di registrazione da parte della Corte dei Conti;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art. 1, comma 449, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, con il quale è stato aggiunto il comma 4-sexies all'art. 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2022;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 450, della citata legge n. 234 del 2021, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189;

Vista l'Ordinanza commissariale n. 16/2017, con le modifiche apportate dalle Ordinanze commissariali nn. 53/2018 e 63/2018, recante "Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall'articolo 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i...", ed in particolare gli articoli 3, co.5 e 4 co. 3;

Viste le convocazioni per la Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno 06 ottobre 2022, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Cisco Webex Meeting" per gli interventi:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

O.C. 105/2020 “LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLA PACE”

COMUNE DI PRECI (PG)

CUP E47H20003450001 – CIG 8843907EEB

Soggetto attuatore: Archidiocesi di Spoleto-Norcia

Id. Decreto 395/2020: 591

O.C. 105/2020 - “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI S. GREGORIO MAGNO”

COMUNE DI MONTELPARO (FM)

CUP H27H20002110001 – CIG 8843659247

Soggetto attuatore: Diocesi di San Benedetto del Tronto – Ripatransone - Montalto

Id. Decreto 395/2020: 518

DELEGA

L'Ing Francesca Pazzaglia, Dirigente del Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale:

- a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex. art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno 06 ottobre 2022 per gli interventi di cui sotto;

- ad esprimere in maniera univoca e vincolante il parere di competenza per la conferenza del medesimo giorno per gli interventi:

O.C. 105/2020 “LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLA PACE”

COMUNE DI PRECI (PG)

CUP E47H20003450001 – CIG 8843907EEB

Soggetto attuatore: Archidiocesi di Spoleto-Norcia

Id. Decreto 395/2020: 591

O.C. 105/2020 - “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI S. GREGORIO MAGNO”

COMUNE DI MONTELPARO (FM)

CUP H27H20002110001 – CIG 8843659247

Soggetto attuatore: Diocesi di San Benedetto del Tronto – Ripatransone - Montalto

Id. Decreto 395/2020: 518



LEGNINI
GIOVANNI
23.09.2022
13:05:07
GMT+01:00

Il Presidente della Conferenza permanente
On.le Avv. Giovanni Legnini

Il Presidente
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione

ID: 1883018|03/09/2021

|AAD

-

**Al Direttore dell'Ufficio Speciale per la
Ricostruzione
Ing. Stefano Babini**

OGGETTO: Art. 16 comma 4, D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni L. 229/2016, e art. 6 comma 1, O.C.S.R. n. 16/2017 – Delega al Direttore dell'USR delle funzioni di rappresentante Unico della Regione Marche nelle Conferenze permanenti.

Con la finalità di accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi - tenuto conto che l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che la Conferenza permanente "è presieduta dal Commissario straordinario o da un suo delegato", e che l'articolo 6, comma 1, dell'OCSR n. 16 del 2017 e s.m.i. stabilisce che tra i componenti della stessa vi è anche il rappresentante unico della regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima regione territorialmente competente - si rende necessario individuare nel Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione *ad interim*, allo stato attuale l'Ing. Stefano Babini, il soggetto delegato a partecipare alla Conferenza in oggetto in qualità di rappresentante unico della Regione Marche.

In caso di impedimento del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delego la rappresentanza della Regione, nell'ordine sotto indicato, ai Dirigenti dello stesso ufficio:

1. Andrea Crocioni;
2. Andrea Vicomandi;
3. Daniela Del Bello.

Evidenzio, infine, che lo stesso soggetto delegato come rappresentante unico della Regione Marche può, ai sensi di quanto previsto al comma 2, del precitato articolo 6, dell'OCSR n. 16 del 2017, svolgere le funzioni di rappresentante dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione.

Resta inteso che il direttore dell'Ufficio Speciale, in rappresentanza dello stesso ufficio, può delegare anche un funzionario. In tale caso, però, il funzionario non potrà svolgere le funzioni di rappresentante unico della Regione.

Cordiali saluti

Il Vice Commissario Firmato digitalmente da
Francesco Acquaroli **Francesco Acquaroli**
C = IT

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, “Interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle OO.PP. nei territori delle Regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”.

Ordinanza commissariale n. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto”

**PROGETTO ESECUTIVO “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI S. GREGORIO MAGNO” – COMUNE DI MONTELPARO (FM) – ID. DECRETO 395/2020: 518
CUP H27H2000H110001 – CIG 8843659247**

Relazione istruttoria al Commissario Straordinario

Finalizzata all’approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020)

I – QUADRO DI SINTESI

A) DATI GENERALI

Soggetto Attuatore:	Diocesi di San Benedetto del Tronto – Ripatransone - Montalto		
Id Decreto commissariale n. 395/2020	n. 518/2020		
Indirizzo immobile:	Largo Petrocchini, 1 – Comune di Montelparo (FM)		
Dati catastali:	foglio: 6	part: F	sub: -
Georeferenziazione	Lat. 43.017613	Long. 13.537349	(desunta dalla documentazione di progetto)
Intervento:	<input type="checkbox"/> pubblico <input type="checkbox"/> privato <input checked="" type="checkbox"/> Diocesi/Ente ecclesiastico		
Tipologia dell’intervento:	<input type="checkbox"/> Rafforzamento locale <input checked="" type="checkbox"/> Miglioramento sismico <input type="checkbox"/> Adeguamento sismico (obbligatorio nel caso di edifici scolastici non vincolati e nel caso di edifici strategici) <input type="checkbox"/> Demolizione e ricostruzione		
Livello di progettazione:	ESECUTIVO		
R.T.P.	Ing. Piergiorgio Carosi		



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Importo finanziabile con Decreto Commissariale n. 395/2020	Importo progetto	Importo ammissibile a seguito di verifica dell'USR Marche (Proposta di approvazione CGRTS-0022285 del 16/09/2022)
€ 305.000,00	€ 305.000	€ 305.000

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;

O.C. 84/2019 “Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 – Modalità di attuazione – Modifica dell’Ordinanza n. 38/17.”

O.C. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” in particolare l’articolo 9 che abroga l’O.C.84/2019 e l’articolo 4 che definisce nuove modalità di approvazione del contributo;

DECRETO COMMISSARIALE n. 395/2020 “Elenco Unico degli edifici di culto: revisione dell’allegato A dell’ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle Chiese di proprietà pubblica di cui all’Allegato 1 della n. 109 del 23 dicembre 2020. Modalità di attuazione e di attestazione delle spese amministrative ammissibili a contributo di cui all’art. 6 della ordinanza 105/2020. Proroga dei termini del Protocollo d’intesa sottoscritto ai sensi del comma 9 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo e la Conferenza Episcopale Italiana.” e relativi allegati.

C) PROTOCOLLI

PROT. CGRTS	0022285	16/09/2022	TRASMISSIONE DA PARTE DELL'USR MARCHE DELLA PROPOSTA APPROVAZIONE OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
-------------	---------	------------	---

II – VERIFICA ISTRUTTORIA

Come previsto dall’art. 4 co. 1 e 2 dell’Ordinanza commissariale n. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” ai fini della approvazione del progetto e della concessione del contributo per gli edifici di culto si applica l’art. 16 del d.l. 189/2016 in particolare, la Conferenza permanente, composta ai sensi del richiamato art. 16, **approva i progetti ai sensi dell’art. 27 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50**, secondo quanto previsto dal medesimo articolo al co. 3, lett. a-bis) e b).



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Verifica amministrativa

L'USR Marche in attuazione all'art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza, ha inviato con nota del 16/09/2022 prot. CGRTS-0022285 il **PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE** avente ad oggetto: "**OCSR n. 105/2020 - COMUNE DI MONTELPARO (FM) - ID SISMAPP 6122 - Chiesa di S. Gregorio Magno – Interventi di miglioramento sismico - PROPOSTA DI APPROVAZIONE - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/454**", in allegato, oltre alla documentazione di progetto scaricabile dalla piattaforma SISMAPP al link <https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/6122>, con medesimo protocollo.

Nel corso dell'istruttoria dell'USR Marche, come dichiarato nel documento sopra citato, sono stati acquisiti i seguenti pareri/autorizzazioni:

- **Ufficio Sismica:** (Parere prot. ID 2436152 del 14/06/2022) l'Ufficio Sismica ha rilasciato parere istruttorio sul progetto esecutivo con il quale "*si ritiene che possa essere emesso l'autorizzazione sismica successivamente all'espletamento della procedura concorsuale per l'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori, e alla nomina di tutte le figure coinvolte, relativa al progetto strutturale di cui all'oggetto e come sopra esplicitato, ..., previa presentazione di:*
- Richiesta di autorizzazione sismica (modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti."; in allegato
- **SABAP Ascoli Piceno – Fermo e Macerata:** (Prot. MIC/MIC_SABAP-AP-FM-MC_UO3/06/05/2022/0005230-P; Prot. USR 45741 del 06/05/2022)) **Autorizza**, ai sensi degli artt. 21 co.4 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., l'esecuzione delle opere subordinatamente alla piena osservanza di condizioni (vedi allegato);
- **Comune di Montelparo (FM):** parere acquisito con prot. 58694 del 16/06/2022 con il quale che "*l'intervento proposto nella pratica n. 490.20.40/2020/OPSUAM/454 risulta compatibile urbanisticamente e si esprime parere favorevole*"; in allegato

Fermo restando quanto dichiarato dall'USR Marche con **parere istruttorio tecnico amministrativo contabile** presente tra la documentazione disponibile sulla piattaforma SISMAPP, citata nella trasmissione di proposta di approvazione acquisita con protocollo commissariale CGRTS 0022285 del 16/09/2022, **al quale si rimanda** per tutto ciò che concerne la **verifica della completezza, congruità e ammissibilità**, si trasmettono le seguenti valutazioni finali:

III – VALUTAZIONI FINALI



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Per quanto di competenza, in merito al progetto esecutivo inerente l'“INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI S.GREGORIO MAGNO” – COMUNE DI MONTELPARO (FM) – ID. DECRETO 395/2020: 518 - Soggetto attuatore: Diocesi di San Benedetto del Tronto – Ripatransone – Montalto - CUP H27H20002110001 – CIG 8843659247 - O.C. 105/2020 – si rimettono al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza Commissariale n. 16/2017 le seguenti valutazioni:

- per ciò che concerne **la completezza** degli elaborati di progetto (Allegato 1), la **congruità** rispetto all'importo assegnato con Decreto commissariale n. 395/2020 e l'**ammissibilità** della spesa, **si rinvia** alle valutazioni fatte dall'USR Marche con il parere istruttorio tecnico amministrativo contabile (Proposta di approvazione) trasmesso ai sensi dell'art. 4 co.3 dell'Ordinanza Commissariale n. 105/2020 in data 16/09/2022 prot. CGTRS-0022285, **si esprime**

per quanto di competenza PARERE FAVOREVOLE con PRESCRIZIONI:

Prima dell'adozione del Decreto di Concessione del Contributo il Responsabile Tecnico della Procedura – RTP, in considerazione anche del contratto sottoscritto con i professionisti incaricati nel quale è indicato che per la determinazione degli onorari e delle spese si applicano le disposizioni di cui all'O.C. 108/2020 – Allegato A “Protocollo d'intesa”, dovrà trasmettere il Quadro tecnico economico aggiornato, tenendo conto che non si ritengono ammissibili le seguenti aliquote:

- ***“QbII.01 – Relazioni generale e tecniche”***
- ***“QbII.05 – Schema di contratto, Capitolato Speciale d'Appalto”***
- ***“QcI.03 – Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione”***
- ***“QcI.07 – Variante delle quantità di progetto in corso d'opera”***, in quanto riconosciuta solo qualora ne ricorresse il caso;
- ***“QcI.08 – Variante del progetto in corso d'opera”***
- ***“QcI.10 – Contabilità dei lavori a corpo”***

L'articolo 4 dell'Allegato A “Protocollo d'intesa” prevede, inoltre, che il rimborso delle spese sostenute dal professionista non possono superare la quota del 20% del compenso per importi lavori fino a 500.000,00 €.

Si prescrive, altresì, di allegare apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. sottoscritta dal RTP in cui si attesti la necessità di redigere gli elaborati progettuali relativi al livello di progettazione definitiva, per i quali viene richiesto il compenso dei professionisti,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

dichiarando altresì che detti elaborati sono conservati agli atti della Diocesi rendendoli disponibili per ogni eventuale verifica e controllo.

Si raccomanda al soggetto attuatore, ai fini dell'ammissibilità a contributo, la rendicontazione all'USR competente di tutte le spese indicate del quadro tecnico economico allegato, contestualmente alla richiesta di erogazione del saldo, come previsto all'allegato B dell'Ordinanza 105/2020.

Roma, 05/10/2022

Il Funzionario
Ing. Ilaria Pascucci


*Il Dirigente del Servizio tecnico per
gli interventi di ricostruzione*
Ing. Francesca Pazzaglia



francesca
pazzaglia
06.10.2022
17:01:59
GMT+00:00



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

**ALLEGATO 1 – ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO
“INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI S. GREGORIO
MAGNO”
- COMUNE DI MONTEPARO (FM) – ID. DECRETO 395/2020: 518**

N°	CODICE FILE	TITOLO DELL'ELABORATO	PROT. STRUTTURA COMMISSARIALE
1	Z_PREVENTIVO	Preventivo restauratore	CGRTS-0022285-A-16/09/2022
2	4047_2022	Parere SABAP	CGRTS-0022285-A-16/09/2022
3	490.20.40-2020-OPSUAM- 454_RS	Parere sismica	CGRTS-0022285-A-16/09/2022
4	A1	Relazione tecnica generale	CGRTS-0022285-A-16/09/2022
5	A2	Relazione storico-artistica	CGRTS-0022285-A-16/09/2022
6	A3	Relazione sulle strutture	CGRTS-0022285-A-16/09/2022
7	A4	Relazione geologica	CGRTS-0022285-A-16/09/2022
8	A5	Relazione geotecnica e delle fondazioni	CGRTS-0022285-A-16/09/2022
9	A6	Relazione di vulnerabilit_ sismica	CGRTS-0022285-A-16/09/2022
10	A7	Relazione materiali	CGRTS-0022285-A-16/09/2022
11	B1	Inserimento urbanistico e catasto	CGRTS-0022285-A-16/09/2022
12	B2(1).1	Rilievo quotato_piante	CGRTS-0022285-A-16/09/2022
13	B2(1).2	Rilievo quotato 50_prospetti	CGRTS-0022285-A-16/09/2022
14	B2(1).3	Rilievo quotato sezioni	CGRTS-0022285-A-16/09/2022
15	B3(1).1	Rilievo materico_piante	CGRTS-0022285-A-16/09/2022
16	B3(1).2	Rilievo materico_prospetti	CGRTS-0022285-A-16/09/2022
17	B3(1).3	Rilievo materico_sezioni	CGRTS-0022285-A-16/09/2022
18	B4(1).1	Rilievo conservat.fessurat-piante	CGRTS-0022285-A-16/09/2022
19	B4(1).2	Rilievo conservat.fessurat-prospetti	CGRTS-0022285-A-16/09/2022
20	B4(1).3	Rilievo conservat.fessurat-sezioni	CGRTS-0022285-A-16/09/2022
21	B5	Documentazione fotografica danni	CGRTS-0022285-A-16/09/2022
22	C1.1	Progetto strutturale_piante	CGRTS-0022285-A-16/09/2022
23	C1.2	Progetto strutturale_prospetti	CGRTS-0022285-A-16/09/2022
24	C1.3	Progetto strutturale_sezioni	CGRTS-0022285-A-16/09/2022
25	C1.4	Progetto strutturale_rinforzo cantoria	CGRTS-0022285-A-16/09/2022
26	C1.5	Progetto strutturale_esecutivi catene	CGRTS-0022285-A-16/09/2022
27	C1.6	Progetto strutturale_rinforzo abside e int.armato	CGRTS-0022285-A-16/09/2022
28	C1(1).7	Individuazione interv. Restauro	CGRTS-0022285-A-16/09/2022
29	C1.a	Progetto architettonico_piante_post operam	CGRTS-0022285-A-16/09/2022
30	C1.b	Progetto architettonico_prosp_post operam	CGRTS-0022285-A-16/09/2022



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

31	C1.c	Progetto architettonico_sezioni_post operam	CGRTS-0022285-A-16/09/2022
32	C2	Relazione di calcolo strutturale	CGRTS-0022285-A-16/09/2022
33	C3	Computo metrico - incidenza manodopera - sicurezza	CGRTS-0022285-A-16/09/2022
34	C4	Elenco prezzi e analisi prezzi	CGRTS-0022285-A-16/09/2022
35	C5	Quadrotecnico economico	CGRTS-0022285-A-16/09/2022
36	C6	Piano sicurezza cantieri	CGRTS-0022285-A-16/09/2022
37	C7	Capitolato speciale appalto e schema di contratto	CGRTS-0022285-A-16/09/2022
38	C8	Disciplinare tecnico descrittivo e prestazionale	CGRTS-0022285-A-16/09/2022
39	C9	Piano manutenzione	CGRTS-0022285-A-16/09/2022
40	C10	Perizia asseverata	CGRTS-0022285-A-16/09/2022
41	C11	Cronoprogramma	CGRTS-0022285-A-16/09/2022
42	C12	Conformita_ con ordinanza 105 allegato c punto 4	CGRTS-0022285-A-16/09/2022
43	D1	Dichiarazione professionista art.34 dl 189-2016	CGRTS-0022285-A-16/09/2022
44	D2	Documento di identità professionisti	CGRTS-0022285-A-16/09/2022
45	D3	Contratto con firme	CGRTS-0022285-A-16/09/2022
46	D3.a	Contratto professionista collaudatore	CGRTS-0022285-A-16/09/2022
47	D4	Dichiaraz professionista non superamento incarichi	CGRTS-0022285-A-16/09/2022
48	D5	Calcolo parcella collaudatore	CGRTS-0022285-A-16/09/2022
49	D5.a	Calcolo parcelle professinisti	CGRTS-0022285-A-16/09/2022
50	D6	Dichiarazione assenza conflitto interessi impresa	CGRTS-0022285-A-16/09/2022
51	D7	Scia	CGRTS-0022285-A-16/09/2022
52	D8	Richiesta_ autorizzazione_art94bis	CGRTS-0022285-A-16/09/2022
53	D9	Relazione sintetica	CGRTS-0022285-A-16/09/2022
54	DA(1).15+DA.07	Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà	CGRTS-0022285-A-16/09/2022
55	Domanda di concessione contributo	Domanda di concessione contributo	CGRTS-0022285-A-16/09/2022
56	Dichiarazione professionista	Dichiaraz professionista campagna di saggi	CGRTS-0022285-A-16/09/2022
57	E1	Parere preventivo soprintendenza	CGRTS-0022285-A-16/09/2022
58	Elenco elaborati	Elenco elaborati	CGRTS-0022285-A-16/09/2022
59	Elenco elaborati_INTEGRAZIONI USR	Elenco elaborati_integrazioni	CGRTS-0022285-A-16/09/2022
60	Elenco elaborati_INTEGRAZIONI USR	Elenco elaborati_integrazioni	CGRTS-0022285-A-16/09/2022
61	Elenco elaborati_integrazioni usr agosto 2022	Elenco elaborati_integrazioni	CGRTS-0022285-A-16/09/2022
62	IntegrazioneSanGreggio	Integrazionesangreggio	CGRTS-0022285-A-16/09/2022
63	Prot_Par 0002469 del 16-06-2022	Parere comune	CGRTS-0022285-A-16/09/2022



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

**ALLEGATO 2 – QUADRO TECNICO ECONOMICO
(Prot. CGRTS-0022285 del 16/09/2022)**

**“INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI S. GREGORIO
MAGNO”**

- COMUNE DI MONTEPARO (FM) – ID. DECRETO 395/2020: 518

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
	LAVORI	IMPORTI	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI	€ 144.896,79	€ 144.896,79
A2	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 74.480,67	€ 74.480,67
A=A1+A2	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 219.377,46	€ 219.377,46
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1	Imprevisti (IVA compresa)	€ 3.934,02	€ 3.934,02
B2	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, C.S.P., C.S.E., collaudo statico, oneri previdenziali inclusi)	€ 41.414,26	€ 41.414,26
B3	Spese tecniche (Restauratore, no cassa)	€ 4.398,02	€ 4.398,02
B4	IVA per Spese tecniche (22% B2 – no restauratore)	€ 9.111,14	€ 9.111,14
B5	Spese gestione amministrativa (art. 6 Ord 105/2020)	€ 4.387,55	€ 4.387,55
B6	IVA su B3 (10%)	€ 439,80	€ 439,80
B7	IVA su A (10%)	€ 21.937,75	€ 21.937,75
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B7)	€ 85.622,54	€ 85.622,54
C=A+B	TOTALE	€ 305.000,00	€ 305.000,00

Nota: nel parere istruttorio tecnico amministrativo contabile reso dall'USR Marche si precisa che è stato corretto d'ufficio l'errore di 0,01 cent di euro dovuto all'arrotondamento.



UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE
MARCHE - SISMA 2016



Al tecnico istruttore
Ing. Cinzia Alfonsi

OGGETTO: D.L. n. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016 e s.m.i. - D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019 - Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2020

Comune di Montelparo - ID: 6122 - Intervento di "Miglioramento sismico della chiesa di San Gregorio".

Codice Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/454

Valutazioni istruttorie di competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla normativa antisismica.

PARERE ISTRUTTORIO SUL PROGETTO ESECUTIVO

	prot. n. 35336 del 05/04/2022, prot. n. 56720 del 10/06/2022		
Committente	Parrocchia di San Michele Arcangelo		
Lavori di	Miglioramento sismico della chiesa di San Gregorio		
Indirizzo	Largo Petrocchini, 3, Comune di Montelparo (FM)		
Dati Catastali	Foglio 6	Mappale F	Sub -
Ordinanza di Riferimento	Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2020		
Tipo di intervento	Nuova costruzione <input type="checkbox"/>	Adeguamento sismico <input type="checkbox"/>	Miglioramento sismico <input checked="" type="checkbox"/> Intervento locale <input type="checkbox"/>
Progettista strutture in opera	Ing. Giovanni Capriotti	Direttore dei lavori in opera	Ing. Giovanni Capriotti
Progettista strutture prefabbricate		Direttore dei lavori str. pref.	
Appaltatore lavori strutture prefabbricate		Collaudatore statico	Arch. Monia Germani
Appaltatore dei lavori in opera			

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 669 del 20 giugno 2017, con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla vigente normativa antisismica, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili anche ad uso produttivo ubicati nei territori colpiti dal sisma, alle sedi territoriali tecniche dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione;

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 che ha introdotto l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Richiamata altresì la Delibera di Giunta regionale n. 1364 del 11 novembre 2019 che ha modificato

parzialmente la D.G.R. 669/2017 in recepimento delle nuove disposizioni in materia di rischio sismico disciplinate dall'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Vista inoltre la Legge 12 dicembre 2019 n. 156 di conversione del decreto-legge 24/10/2019 n. 123 che ha modificato l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Tenuto conto delle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2020;

Preso atto che, con istanze indicate nella tabella sopra riportata, Piergiorgio Carosi, in qualità di Responsabile tecnico della procedura, ha inviato il progetto esecutivo relativo all'intervento sopra indicato, redatto dall'Ing. Giovanni Capriotti incaricato;

Visto che il suddetto progetto è stato assegnato per l'espletamento dell'istruttoria volta all'emanazione del Decreto di Concessione del contributo al tecnico istruttore Ing. Cinzia Alfonsi;

Preso atto della richiesta di autorizzazione sismica di cui all'art. 94, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., allegata al progetto trasmesso attraverso la procedura informatica, nella quale sono stati individuati i seguenti soggetti:

Progettista architettonico: Arch. Silvia Berardi

Progettista strutturale: Ing. Giovanni Capriotti

Direttore dei lavori strutturali in opera: Ing. Giovanni Capriotti

Collaudatore statico: Arch. Monia Germani

Visto che l'intervento in questione è classificato rilevante nei riguardi della pubblica incolumità, in quanto rientrante nell'art. 94-bis, comma 1, lettera a), punto 3) del DPR 380/2001 e s.m.i.;

Considerato che il controllo sul progetto in questione è finalizzato ad accertare che gli interventi proposti siano rispondenti alle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2020, con le Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, nel rispetto delle scelte progettuali adottate e delle disposizioni di cui alla sezione III del capo I del Titolo II del DPR. 5 ottobre 2010 n. 207;

Visto che l'istruttoria ai sensi della D.G.R. 669 del 20/06/2017 così come modificata dalla D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019 è stata effettuata sul progetto esecutivo composto dai seguenti elaborati:

Documentazione acquisita con prot. n. 35336 del 05/04/2022:

1. Relazione sulle strutture;
2. Relazione geologica;
3. Relazione geotecnica e delle fondazioni;

4. Relazione vulnerabilità sismica;
5. Relazione sui materiali;
6. Tav. B1: Inserimento urbanistico e riferimenti catastali;
7. Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

Documentazione acquisita con prot. n. 56720 del 10/06/2022:

8. Tav. C1.1: Progetto strutturale – Piante;
9. Tav. C1.2: Progetto strutturale – Prospetti;
10. Tav. C1.3: Progetto strutturale – Sezioni;
11. Tav. C1.4: Progetto strutturale – Rinforzo cantoria;
12. Tav. C1.5: Progetto strutturale – Esecutivi catene;
13. Tav. C1.6: Progetto strutturale – Rinforzo abside ed intonaco armato;
14. Tav. C1.a: Progetto architettonico post operam – Piante;
15. Tav. C1.b: Progetto architettonico post operam – Prospetti;
16. Tav. C1.c: Progetto architettonico post operam – Sezioni;
17. Relazione di calcolo strutturale;
18. Relazione sintetica;
19. Integrazioni alla Relazione Geologica;

Tenuto conto che gli interventi strutturali proposti riguardano:

1. Sostituzione tavolato zona cantoria;
2. Inserimento pilastri in legno lamellare;
3. Rinforzo con fasce di acciaio galvanizzato e connettori cupola abside;
4. Ristilatura armata prospetto sud-ovest;
5. Tirantature metalliche;
6. Intonaco armato con FRCM;

Vista la dichiarazione a firma del progettista asseverante il rispetto delle disposizioni di cui alle vigenti norme tecniche per le costruzioni e la coerenza del progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica, così come disposto dall'art. 93, comma 4 del DPR 380/2001 e s.m.i.;

Accertato che l'intervento proposto rientra nella categoria di intervento "rilevante" ai sensi dell'art. 94-bis, comma 1, lett.ra a), punto 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., per il quale è necessario acquisire l'autorizzazione sismica;

Richiamati il comma 4 dell'art. 64 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. che testualmente recita: **“il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate”**, il punto 10.1 delle NTC18 che rammenta che **“il progettista resta comunque responsabile dell'intera progettazione strutturale”**;

SI RITIENE CHE POSSA ESSERE EMESSA L'AUTORIZZAZIONE SISMICA SUCCESSIVAMENTE ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI, E ALLA NOMINA DI TUTTE LE FIGURE COINVOLTE, RELATIVA

al progetto strutturale di cui all'oggetto e come sopra esplicitato, poiché l'istruttoria tecnica non ha evidenziato elementi di contrasto dello stesso con le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e/o con le eventuali indicazioni contenute nella normativa regionale vigente in materia, previa presentazione di:

- **Richiesta di autorizzazione sismica (modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti;**

Si resta in attesa della documentazione attestante la conclusione dei lavori e la conformità degli stessi al progetto approvato, come previsto dalla normativa vigente in materia, che completeranno l'iter amministrativo presso questa struttura.

Ascoli Piceno, 14/06/2022

Ing. Maria Giuseppina Ballatori

*Titolare di P.O: Attività di Genio Civile
per le aree di Ascoli Piceno e Fermo*





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

M **Ufficio Speciale Ricostruzione Marche
– Sisma 2016**
PEC: regione.marche.usr@emarche.it

E.p.c. A **Ufficio del Soprintendente Speciale
Per le aree colpite dal sisma 2016**
PEC: [mbac-uss-
sisma2016@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-uss-sisma2016@mailcert.beniculturali.it)

Comune di Montelparo (FM)
Sportello Unico per l'Edilizia
PEC: comune.montelparo@emarche.it

Don Giorgio Carini
c/o Arch. Silvia Berardi
PEC: silvia.berardi@archiworldpec.it

**Commissione Regionale per il
Patrimonio Culturale**
PEO: sr-mar.corepacu@beniculturali.it

<i>Risposta al foglio del</i>	<u>05/04/2022</u>	<i>n.</i>	<u>35337</u>
<i>Prot. Sabap del</i>	<u>07/04/2022</u>	<i>n.</i>	<u>4047</u>

Oggetto:

Montelparo (FM)- Largo Petrocchini 3 - Chiesa di San Gregorio Magno.

Intervento di miglioramento sismico ai sensi dell'Ordinanza 105/2020 Sisma 216 - ID opera: 6122

Chiesa di San Gregorio - Fascicolo 490.20.40/2020/OPSUAM/454

Catastalmente distinto al N.C.E.U. al Fg. n. 6, particella n. F.

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. e per effetto del provvedimento D.M. del 23/10/1985.

Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Richiedente: Carini Giorgio (Vicario Diocesano per le opere culturali)

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: **Arch. Francesca Bruni**

Responsabile per la Tutela Archeologica: **Dott.ssa Paola Mazzieri**

Responsabile per la Tutela Storico-Artistica: **Dott. Pierluigi Moriconi**

In riscontro alla richiesta pervenuta ed acquisita agli atti d'Ufficio tramite piattaforma SismApp in data 07/04/2022 con prot. n. 4047; a integrazione dell'autorizzazione trasmessa da questa Soprintendenza con nota prot. 1959 del 22.02.2022 in riferimento



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Piazza del Senato, 15 60121 Ancona – Tel. 0715029811 Fax 071206623
PEC: mbac-sabap-ap-fm-mc@mailcert.beniculturali.it
PEO: sabap-ap-fm-mc@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

alla richiesta acquisita agli atti d'Ufficio in data 27/10/2021 con prot. n. 24396 e alla successiva integrazione documentale, pervenuta ed acquisita agli atti d'Ufficio in data il 08/02/2022 con prot. n. 1432.

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;

Preso atto che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, in forza del provvedimento D.M. del 23/10/1985;

Visto l'art. 21, comma 4, e l'art. 22 del Codice;

Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;

Esaminata la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare nell'immobile scaricata dalla piattaforma SismApp che consistono nell'esecuzione di interventi volti alla riparazione di danni conseguenti al sisma 2016, mediante:

- a- **RINFORZO DELLA CANTORIA:** tramite scopritura degli elementi strutturali, inserimento di nuovo tavolato e di due pilastri in legno lamellare a sostegno delle travi, realizzazione di massetto alleggerito e riposizionamento di pavimentazione precedentemente smontata.
- b- **RINFORZO DELL'ABSIDE:** consolidamento tramite lavorazioni previste nell'intradosso. Il rinforzo da realizzare è costituito da fasce di acciaio galvanizzato e connettori. Esternamente, il prospetto sud-ovest in corrispondenza dell'abside, viene fasciato tramite tirantature con trefoli d'acciaio da far passare nei giunti tra i mattoni.
- c- **TIRANTI METALLICI:** il ribaltamento semplice della facciata principale viene eliminato con l'inserimento di n. 2 tiranti in acciaio, ancorati a piastre metalliche poste internamente per non andare a deturpare la facciata incompiuta del prospetto nord-est.
- d- **INTONACO ARMATO CON FRM** intervento di rinforzo della muratura in corrispondenza della cantoria, tramite la tecnica dell'intonaco armato con FRM con rete in fibra di basalto, al fine di garantire un rinforzo a pressoflessione del pannello murario che viene collegato anche alle strutture laterali con un risvolto della rete
- e- **RESTAURO DELLA BALAUSTRATA, DEL SOTTOPAVIMENTO DELLA CANTORIA E DELLA BUSSOLA**

Considerato che tale proposta è tesa "al miglioramento sismico dell'edificio attraverso l'analisi puntuale delle lesioni subite a seguito degli eventi sismici, in conformità con quanto previsto dal DPCM 9 febbraio 2011."

Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali relative alla condizione di sottoposizione "de iure" dell'edificio, contenute nel Codice;

Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. del Codice

IL SOPRINTENDENTE

AUTORIZZA ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 l'esecuzione delle opere di cui trattasi subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni:

- In merito ad interventi che comportino la rimozione di porzioni di intonaci (vedasi computo: sacrestia, archivio, ripostiglio o in corrispondenza di interventi a cucu scuci) e agli interventi di cui ai punti **b** e **d**, sia eseguita una preliminare campagna di indagini stratigrafiche conoscitive a cura di un restauratore qualificato ai sensi degli artt. 29 e 182 del D.Lgs. 42/2004, al fine di verificare datazione e presenza di apparati decorativi o finiture storiche, corredata da idonea relazione tecnica e documentazione fotografica. Tale documentazione andrà trasmessa a questo Ufficio prima dell'inizio dei lavori: nel caso che i saggi non rilevino la presenza di decorazioni si potrà procedere con le lavorazioni di progetto in caso contrario quest'ufficio si riserva di valutare modalità d'intervento alternative
- Il progetto di restauro inerente la bussola, la balaustra e il sottopavimento della cantoria (**intervento e**) dovrà essere presentato, prima dell'inizio delle lavorazioni, a firma di un restauratore qualificato ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 42/2004 ed iscritto negli elenchi del MIC.
- Per quanto attiene ai due pilastri in legno lamellare da inserire a rinforzo della cantoria (**intervento a**), sia prevista la tinteggiatura con cromia analoga all'intradosso della bussola e finitura opaca.





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

- Per l'intervento di ristilatura dei giunti di malta si dovrà prevedere l'impiego di malta di calce naturale compatibile con le murature storiche; per la stuccatura di finitura sia utilizzata una malta di calce di granulometria, composizione e cromia analoghe all'esistente, anche a seguito di opportuni saggi, utilizzando preferibilmente malte confezionate in cantiere piuttosto che premiscelati.
- Per tutti gli interventi riguardanti le murature e le relative finiture (intonaci, tinteggiature, ecc.) sia garantita la compatibilità delle malte impiegate che dovranno essere di calce naturale.
- Per quanto attiene alle tinteggiature si utilizzi la calce e non l'idropittura con isolante come descritto nel computo metrico estimativo;

Si richiama, inoltre, l'obbligo di ottemperare ai disposti del R.D. 2537/1925 relativamente alle competenze professionali dell'architetto abilitato per la Direzione Lavori di edifici tutelati. Fatte salve le responsabilità di legge del Direttore Lavori, si chiede di comunicare la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico incaricato, con un anticipo.

Per quanto concerne lo specifico aspetto della **tutela del patrimonio archeologico**, presa visione degli elaborati di progetto allegati e constatato che i lavori in oggetto non prevedono scavi al di sotto delle quote già impegnate, si comunica che allo stato attuale nulla osta all'avvio dei lavori. Nell'eventualità che in corso d'opera dovessero rendersi necessari lavori di scavo o movimentazione terra che vadano a incidere gli attuali livelli di vita, si richiede che venga comunicato a questo Ufficio per le opportune valutazioni e prescrizioni di competenza.

Si rammenta, infine e ad ogni buon conto, l'obbligo di ottemperare alle norme del D.Lgs. 42/2004, che prevede, in caso di rinvenimenti archeologici, l'immediata sospensione dei lavori e la comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza competente, al Sindaco o alle Autorità di Pubblica Sicurezza (art. 90).

Si anticipa che in caso di rinvenimenti le modalità di prosecuzione del lavoro dovranno essere concordate con questa Soprintendenza, che, ai sensi del D.lgs 42/2004, si riserva il diritto di chiedere un'assistenza professionale continua alle lavorazioni di scavo, la presenza di specifiche figure professionali (restauratore, antropologo, ...) e/o, se necessario, modifiche e varianti anche sostanziali al progetto.

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per le Marche;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Giovanni Issini

FB/PM/PM/mm 20/04/2022

(Il Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Piazza del Senato, 15 60121 Ancona – Tel. 0715029811 Fax 071206623

PEC: mbac-sabap-ap-fm-mc@mailcert.beniculturali.it

PEO: sabap-ap-fm-mc@beniculturali.it



COMUNE DI MONTELPARO

Provincia di Fermo

_AREA TECNICA

Montelparo, li 15/06/2022

Spett. le REGIONE MARCHE
UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE

PEC: regione.marche.usr@emarche.it

OGGETTO:	ORDINANZA N.38/2017 "Approvazione del piano degli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale..." Ordinanza 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" e s.m.i. Comune di Montelparo – Soggetto Attuatore: Diocesi di San Benedetto del Tronto -Ripatransone -Montalto - ID opera 6122 – Denominazione dell'intervento: CHIESA DI SAN GREGORIO – Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/454
----------	--

ORDINANZA	EDIFICI DI CULTO (ORDINANZA 105)
DENOMINAZIONE INTERVENTO	CHIESA DI SAN GREGORIO
ID ORDINANZA	518
ID SISMAPP	6122
SOGGETTO ATTUATORE	Diocesi di San Benedetto del Tronto -Ripatransone -Montalto
RESPONSABILE TECNICO PROCEDURA	Piergiorgio Carosi
CUP	H27H200021110001
TRASMISSIONE DEL PROGETTO	Nr. 0035336 del 05/04/2022
TRASMISSIONE INTEGRAZIONI DEL PROGETTO	Nr. 0056720 del 10/06/2022

Con riferimento alla nota pervenuta dall'Ufficio Speciale Ricostruzione Marche – Sisma 2016, relativa all'intervento da eseguirsi sull'immobile sopra indicato

Vista la documentazione presente sulla piattaforma MUDE;

SI COMUNICA

Che l'intervento proposto nella pratica n. 490.20.40/2020/OPSUAM/454 risulta COMPATIBILE URBANISTICAMENTE e SI ESPRIME PARERE FAVORELE.

Distinti saluti,



Il responsabile dell'area tecnica
Geom. Luciano Evandri

PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Ai sensi dell'ord. 105/2020

OGGETTO: OCSR n. 105/2020
COMUNE DI MONTELPARO (FM)
ID SISMAPP 6122 - Chiesa di S. Gregorio Magno
Interventi di miglioramento sismico
PROPOSTA DI APPROVAZIONE
Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/454

INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO		
<i>OCSR</i>	n. 105/2020	
<i>Id. Decreto 395/2020</i>	n. 518	
<i>Soggetto Attuatore</i>	Diocesi di San Benedetto del Tronto – Ripatransone – Montalto	
<i>Denominazione Chiesa</i>	San Gregorio Magno	
<i>Indirizzo</i>	Largo Petrocchini, 1 Comune di Montelparo (FM)	
<i>Dati Catastali</i>	Fg. 6	P.IIa F Sub.
<i>Geolocalizzazione</i>	43.017613;13.537349 (desunta dalla documentazione progettuale)	
<i>Tipo di intervento</i>	Miglioramento sismico	
<i>Livello di progettazione</i>	ESECUTIVO	
<i>CUP</i>	H27H20002110001	
<i>CIG</i>	8843659247	
SOGGETTI COINVOLTI		
<i>Tecnici incaricati RTP</i>	Ing. Piergiorgio Carosi	
<i>Progettista/i</i>	Arch. Silvia Berardi, Ing. Giovanni Capriotti	
<i>Direttore dei lavori</i>	Ing. Giovanni Capriotti	
RIFERIMENTI NORMATIVI		
<i>D.L. n. 189/2016</i>	art. 4 art.14 art. 15-bis	comma 3, comma 1-9, comma 2-3-3 bis
<i>OCSR n. 84 del 2.8.2019</i>	art.14, 13, 12	
<i>OCSR n. 105 del 17.9.2020</i>	art.4,9	
<i>OCSR n. 111 del 23.12.2020</i>	art. 14	comma 4
ATTI VARI		
<i>Ordinanza sindacale di inagibilità</i>	n. 21/2016 Prot. N°2774	Comune di Montelparo (FM)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

"SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI-CHIESE" Modello A-DC		n. 007 del 21/12/2016	Esito: Inagibile
PROTOCOLLI			
Prot.	Oggetto	Mittente/Soggetto interessato	
<i>Prot. n. 35336 del 05/04/2022</i>	PROGETTO	DIOCESI DI SAN BENEDETTO – RIPATRANSONE- MONTALTO	
<i>Prot. n. 56720 del 10/06/2022</i>	INTEGRAZIONI PROGETTO	DIOCESI DI SAN BENEDETTO – RIPATRANSONE- MONTALTO	
<i>Prot. n. 68641 del 14/07/2022</i>	INTEGRAZIONI PROGETTO	DIOCESI DI SAN BENEDETTO – RIPATRANSONE- MONTALTO	
<i>Prot. 71562 del 25/07/2022</i>	INTEGRAZIONI PROGETTO	DIOCESI DI SAN BENEDETTO – RIPATRANSONE- MONTALTO	
<i>Prot. 76789 del 10/08/2022</i>	INTEGRAZIONI PROGETTO	DIOCESI DI SAN BENEDETTO – RIPATRANSONE- MONTALTO	
<i>Prot. 80246 del 30/08/2022</i>	INTEGRAZIONI PROGETTO	DIOCESI DI SAN BENEDETTO – RIPATRANSONE- MONTALTO	
PARERI/AUTORIZZAZIONI			
Ente competente		Oggetto	
1	COMUNE DI MONTELPARO	Prot. 58694 del 16/06/2022_ COMPATIBILITA' URBANISTICA - PARERE FAVOREVOLE	
2	SABAP AP-FM-MC	Prot. 45741 del 06/05/2022_ Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.	
3	UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE – Attività di Genio Civile per le aree Ascoli Piceno e Fermo	ID 2436152 del 14/06/2022_ Valutazioni istruttorie di competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla normativa antisismica	

DISAMINA DELL'INTERVENTO

1. Descrizione dello stato attuale:

L'edificio, costituito da un'unica navata, è chiuso sul retro da un'abside semicircolare ed affiancato sul lato nord-ovest ad una sagrestia al piano terra, un magazzino al piano superiore ed una torre campanaria a vela. L'entrata principale è situata sul lato nord-est ed è caratterizzata da due gradinate laterali in mattoni e da un portale in legno incorniciato da lesene e timpano in travertino. La facciata principale si presenta in mattoni faccia vista così come le altre facciate, la prima però completa fino all'estradosso del timpano del portale per

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

poi risultare incompiuta nella parte immediatamente sovrastante. Posta alla destra dell'ingresso, si può notare la presenza di un campanile a vela corredato da tre campane.

La struttura del fabbricato è costituita da:

- muri portanti di spessore variabile di cm 43-137 in muratura in pietra e mattoni con bucatore esterne strombate su tutti i lati;

- copertura a doppia falda inclinata completamente in legno con finitura in coppi.

Si fa notare che sia il rifacimento della copertura in legno che alcuni interventi di "cuci-scuci" di muri a paramento, architravi di finestre e porte, cornicioni e lesene sono stati realizzati a seguito di un intervento di "Restauro" avvenuto grazie ad un finanziamento che l'Amministrazione Comunale ha ottenuto ai sensi della Legge 879 del 01/12/1986.

Si accede alla navata della chiesa attraverso un ingresso filtrato da una struttura lignea che funge anche da supporto alla Cantoria sovrastante.

L'interno della navata a botte risulta completamente intonacato e tinteggiato con pareti laterali caratterizzate da un susseguirsi di lesene con capitelli ionici a scandirne il passo e nicchie laterali arcate al cui interno erano posti affreschi. La pavimentazione della navata, completamente in cotto, è posata a spina di pesce, mentre quella posta sotto l'altare è posata in quadrati obliqui.

La copertura della navata è caratterizzata dalla presenza di lunette che incorniciano bucatore lignee.

La volta dell'abside risulta presumibilmente realizzata in muratura e la navata principale risulta anch'essa controsoffittata. Proprio in corrispondenza dell'abside, caratterizzato dalla presenza di due bucatore laterali con vetri colorati è presente un coro ligneo sovrastato da una cornice modanata il cui interno ospitava il dipinto di San Gregorio Magno ed arricchita da colonne corinzie ed un imponente timpano.

Ai lati del presbiterio sono presenti due nicchie che accoglievano le statue di San Giuseppe e dell'Immacolata. Il pavimento in cotto posato in quadrati diagonali poggia su un sottile strato di allettamento.

Dalla navata principale si può accedere agli ambienti attigui e superiori. La Sagrestia situata al piano terra con soffitto in volte a crociera, pavimentazione in cotto e pareti tinteggiate ed un ripostiglio di passaggio caratterizzano questi ambienti. Da qui si può accedere al piano superiore utilizzando una scala in pietra con pedate in piastrelle di cotto per raggiungere la Cantoria ed il magazzino con ripostiglio attiguo. Questi ultimi ambienti presentano un soffitto con travatura in legno a vista, pareti tinteggiate e pavimento in piastrelle di cotto poggianti su solaio in legno. Tutti gli infissi presenti sono in legno.

A sovrastare questi ambienti "secondari" vi è una torre campanaria a vela caratterizzata dalla presenza di due campane principali ed una di minori dimensioni.

2. Descrizione dei danni:

A seguito degli eventi sismici si sono riscontrate diverse lesioni a livello strutturale sia all'esterno della chiesa che al suo interno.

• **Esternamente**

si rileva un distacco della parte superiore della facciata con possibilità di ribaltamento ed il danneggiamento dell'architrave della finestra posta direttamente al di sopra del portale.

Lo stesso portale presenta delle disconnessioni dei conci che rivestono le lesene laterali.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- **Internamente**

il quadro fessurativo della facciata principale ricalca sostanzialmente quello presente all'esterno dell'edificio.

Il solaio della cantoria posta appena sopra l'ingresso principale risulta notevolmente avvallato con evidenti distacchi dalla parete principale. Tale cinematico ha creato fessurazioni anche nel paramento ligneo sia della balaustra che della bussola.

Risultano evidenti lesioni nell'arco trionfale e nell'abside e con evidenza di lesioni passanti, a cui si aggiungono lievi lesioni all'arco trionfale e significative lesioni sugli stucchi e sulla volta dell'abside.

Gli ambienti immediatamente adiacenti la navata, ovvero la sagrestia e l'archivio (con i conseguenti ambienti di passaggio) presentano lesioni diffuse sia sui paramenti verticali che su quelli orizzontali.

3. Descrizione del progetto:

Gli interventi previsti in progetto saranno volti al miglioramento sismico dell'edificio attraverso l'analisi puntuale delle lesioni subite a seguito degli eventi sismici, in conformità con quanto previsto dal DPCM 9 febbraio 2011.

- **RINFORZO DELLA CANTORIA:**

L'intervento prevede il consolidamento estradossale tramite la sostituzione degli elementi esistenti quali tavolato soprastante l'orditura costituita da travi principali e travi secondarie. Si prevede il recupero della pavimentazione esistente costituita da pianellato.

Vengono inseriti anche n. 2 pilastri in legno lamellare di dimensioni cm (16x16) a sostegno delle travi centrali che hanno subito una rotazione intorno alla semicerniera istauratasi nell'ancoraggio sulla muratura, posti in prossimità delle due porte in maniera tale da non toccare la cornice decorativa in legno posta sulla pannellatura frontale, in maniera tale da ripristinare la staticità ed aumentare la loro futura stabilità.

Si prevede un restauro della balaustra, del sottopavimento, della bussola e del frontale della cantoria.

- **RINFORZO DELL'ABSIDE:**

L'intervento proposto per il consolidamento della zona absidale prevede una lavorazione nell'intradosso e considerando la struttura della cupola in muratura, che verrà poi valutata durante l'esecuzione dei lavori.

Il rinforzo da realizzare è costituito da fasce di acciaio galvanizzato e connettori. Esternamente, il prospetto sud-ovest in corrispondenza dell'abside, viene fasciato tramite tirantature con trefoli d'acciaio da far passare nei giunti tra i mattoni.

- **TIRANTI METALLICI:**

Il ribaltamento semplice della facciata principale viene eliminato con l'inserimento di n. 2 tiranti in acciaio, ancorati a piastre metalliche poste però internamente per non andare a deturpare la facciata incompiuta del prospetto nord-est.

Si procede con l'inserimento di n. 2 tiranti in acciaio S275 di diametro $\varnothing 32$. Essi verranno ancorati con piastre ad L in acciaio S275 di dimensioni mm (400x400xsp25) poste però internamente per non andare a deturpare la facciata incompiuta del prospetto nord-est. La forma ad L si è scelta anche per andare a consolidare l'angolata. I due tiranti verranno fatti viaggiare al di sopra della cornice presente nei due lati lunghi della navata in maniera tale da essere il meno impattante possibile.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

■ INTONACO ARMATO CON FRCM:

Intervento di rinforzo della muratura in corrispondenza della cantoria, tramite la tecnica dell'intonaco armato con FRCM. Il materiale utilizzato è la rete in fibra di basalto. Verrà garantito così un rinforzo a pressoflessione del pannello murario che viene collegato anche alle strutture laterali con un risvolto della rete. Nell'eseguire questo tipo di intervento non si andranno a toccare le cornici esistenti in maniera tale da lasciare inalterata l'originarietà della facciata.

VERIFICA ISTRUTTORIA

1. Istruttoria tecnica

- Ai fini del controllo svolto ai sensi delle DGR n.669 del 20 giugno 2017 e n. 1364 del 11 novembre 2019, l'Ufficio speciale per la ricostruzione ha rilasciato parere istruttorio sul progetto esecutivo (ID 2436152|14/06/2022) con il quale *"si ritiene che possa essere emessa l'autorizzazione sismica successivamente all'espletamento della procedura concorsuale per l'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori, e alla nomina di tutte le figure coinvolte, poiché l'istruttoria tecnica non ha evidenziato elementi di contrasto dello stesso con le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e/o con le eventuali indicazioni contenute nella normativa regionale vigente in materia, previa presentazione di: - Richiesta di autorizzazione sismica (modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti"*;
- Con prot. USR n. 45741 del 06/05/2022 è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni rilasciato dalla SABAP MARCHE ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
- Con prot. USR n. 58694 del 16/06/2022 è pervenuto il parere di Conformità urbanistica rilasciato dal Comune di Montelparo;
- Dall'istruttoria svolta è emerso che gli interventi in progetto risultano ammissibili a contributo secondo le specifiche individuate nell'*allegato C* dell'OCSR n. 105/2020;
- Le voci del Computo metrico estimativo sono state desunte dal Prezziario Unico del Cratere Centro Italia, approvato con Ordinanza n. 78 del 2 agosto 2019 e ss.mm.ii. con l'applicazione dell'incremento del 6%; sono inoltre presenti alcuni Nuovi Prezzi corredati di idonea Analisi Prezzi;
- L'intervento proposto risulta coerente e congruo rispetto ai danni causati dagli eventi sismici 2016/17;
- I professionisti incaricati risultano iscritti all'Elenco Speciale dei Professionisti di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 e s.m.i.;
- I professionisti hanno dichiarato il non superamento dei limiti di incarichi con nota acquisita al prot. USR n. 35336 del 05/04/2022;
- Con perizia asseverata acquisita al prot. USR 35336 del 05/04/2022, il tecnico Arch. Silvia Berardi ha dichiarato il nesso di causalità sisma danno sulla Chiesa S. Gregorio;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- Ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 111 del 23.12.2020 e in particolare l'art.14 comma 4 che modifica il punto 4 dell'allegato C dell'OCSR n. 105/2020, con dichiarazione acquisita al prot. USR 125164 del 28/10/2021 il progettista Arch. Silvia Berardi ha dichiarato che: *"Il progetto, avrà come scopo il raggiungimento del massimo livello di sicurezza compatibile con i vincoli posti dalle esigenze di tutela architettonica e storico-artistica, in ogni caso garantirà l'obiettivo di un miglioramento sismico e la verifica strutturale prevederà l'analisi strutturale con verifiche per meccanismi locali. In ogni caso, la progettazione, oltre alla riparazione del danno e al consolidamento strutturale ad esso connesso, avrà come obiettivo irrinunciabile l'eliminazione delle carenze di cui al punto 8.7.4 delle NTC del 2018 e s.m.i."*;

1a. Quadro tecnico economico

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
	LAVORI	IMPORTI	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI	€ 144.896,79	€ 144.896,79
A2	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 74.480,67	€ 74.480,67
A=A1+A2	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 219.377,46	€ 219.377,46
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1	Imprevisti (IVA compresa)	€ 3.934,02	€ 3.934,02
B2	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, C.S.P., C.S.E., collaudo statico, oneri previdenziali inclusi)	€ 41.414,26	€ 41.414,26
B3	Spese tecniche (Restauratore, no cassa)	€ 4.398,02	€ 4.398,02
B4	IVA per Spese tecniche (22% B2 – no restauratore)	€ 9.111,14	€ 9.111,14
B5	Spese gestione amministrativa (art. 6 Ord 105/2020)	€ 4.387,55	€ 4.387,55
B6	IVA su B3 (10%)	€ 439,80	€ 439,80
B7	IVA su A (10%)	€ 21.937,75	€ 21.937,75
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B7)	€ 85.622,54	€ 85.622,54
C=A+B	TOTALE	€ 305.000,00	€ 305.000,00

Si fa presente che il Q.T.E. allegato dal tecnico professionista con prot. 80246 del 30/08/2022 presentava un errore di 0,01 cent di euro dovuto all'arrotondamento che è stato corretto d'ufficio.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

In merito alle spese tecniche, si rileva che gli importi indicati nel calcolo rispettano il protocollo di cui all'ordinanza n. 108; tuttavia si segnala la necessità del ricalcolo in considerazione che saranno riconosciute le prestazioni esclusivamente pertinenti o richieste dall'intervento oggetto di progettazione in base all'attività effettivamente svolta. A tal proposito, si chiede al RTP di giustificare - mediante apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. - la necessità di redigere i documenti progettuali indicati nel prospetto del calcolo dell'onorario professionale, fermo restando i limiti dell'ordinanza n. 108. Si rammenta infine che resta comunque a carico della Diocesi la conservazione di tale documentazione progettuale, da rendere disponibile per eventuali successivi controlli.

2. Istruttoria amministrativa

La documentazione trasmessa risulta completa e conforme all'ordinanza di riferimento.

3. Istruttoria contabile

<i>Id. Decreto 395/2020:</i>	518	
<i>Importo programmato decreto 395/2020</i>	€ 305.000,00	
<i>Costo dell'intervento da progetto</i>	€ 305.000,00	
<i>Importo ammissibile a contributo</i>	€ 305.000,00	
<i>Altri finanziamenti</i>	Nessun finanziamento concorrente	

Si ritiene, pertanto, per quanto di competenza, **soddisfatta la verifica tecnico/economica** dell'intervento progettuale proposto in ordine alla **coerenza, congruità e ammissibilità** rispetto ai danni causati dagli eventi sismici.

4. Conclusioni

Richiamata la disamina tecnico-amministrativa – contabile della documentazione presentata relativa al progetto esecutivo del miglioramento sismico della Chiesa S. Gregorio;

Ritenuta soddisfatta la verifica tecnico/economica dell'intervento progettuale proposto in ordine alla coerenza e congruità rispetto ai danni causati dagli eventi sismici;

Ritenuto necessario provvedere al rilascio della proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo in vista della convocazione da parte del Commissario straordinario della conferenza permanente, ai sensi dell'*art. 4 comma 3* dell'OCSR n. 105/2020, per l'approvazione del progetto;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- *per tutto quanto sopra riportato*, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al progetto di "Miglioramento sismico della Chiesa di S. Gregorio Magno" sita nel Comune di Montelparo (FM), per un importo complessivo di euro **305.000,00** a valere sulle risorse dell'O.C.S.R. n. 105/20, come da Q.E.

Si precisa che le verifiche svolte non sollevano il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità su atti propri, sull'esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell'intervento, nel rispetto delle procedure di legge.

Il Funzionario istruttore : Ing. Cinzia Alfonsi

Il Dirigente
SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA
Maurizio PAULINI

Allegati:

A) ELABORATI DI PROGETTO

N.	Codice elaborato	Denominazione elaborato	Prot. USR n.	Data
1	0	Elenco elaborati OK	35336	05/04/2022
RELAZIONI				
2	A1	Relazione tecnica generale_rev.01	35336	05/04/2022
3	A2	Relazione storico artistica	35336	05/04/2022
4	A3	Relazione sulle strutture	35336	05/04/2022
5	A4	Relazione geologica San Gregorio	35336	05/04/2022
6	A5	Relazione geotecnica e delle fondazioni	35336	05/04/2022
7	A6	Relazione di vulnerabilità sismica	35336	05/04/2022
8	A7	Relazione materiali	35336	05/04/2022
ELABORATI STATO DI FATTO				
9	B1	Inserimento urbanistico e catasto	35336	05/04/2022
10	B2(1).1	Rilievo quotato 50_Piante	35336	05/04/2022
11	B2(1).2	Rilievo quotato 50_Prospetti	35336	05/04/2022
12	B2(1).3	Rilievo quotato 50_Sezioni	35336	05/04/2022
13	B3(1).1	Rilievo materico 50_Piante	35336	05/04/2022
14	B3(1).2	Rilievo materico 50_Prospetti	35336	05/04/2022
15	B3(1).3	Rilievo materico 50_Sezioni	35336	05/04/2022
16	B4(1).1	Rilievo conservative fessurativo_Piante	35336	05/04/2022
17	B4(1).2	Rilievo conservative fessurativo_Prospetti	35336	05/04/2022
18	B4(1).3	Rilievo conservative fessurativo_Sezioni	35336	05/04/2022
19	B5	Documentazione fotografica Danni	35336	05/04/2022
ELABORATI STATO DI PROGETTO				
20	C1.1	Progetto Strutturale 50_Piante_Sost	56720	10/06/2022
21	C1.2	Progetto Strutturale 50_Prospetti_Sost	56720	10/06/2022
22	C1.3	Progetto Strutturale 50_Sezioni_Sost	56720	10/06/2022
23	C1.4	Progetto Strutturale rinforzo cantoria_Sost	56720	10/06/2022
24	C1.5	Progetto Strutturale esecutivi catene_Sost	56720	10/06/2022
25	C1.6	Progetto Strutturale rinforzo abside e int. armato_Sost	56720	10/06/2022

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

26	C1(1).7	Individuazione interventi di restauro	35336	05/04/2022
27	C1.a	Prog. Arch. Piante_Post Operam_Integr.	56720	10/06/2022
28	C1.b	Prog. Arch. Prosp_Post Operam_Integr.	56720	10/06/2022
29	C1.c	Prog. Arch. Sezioni_Post Operam_Integr.	56720	10/06/2022
30	C2	Relazione di calcolo strutturale_Sost.	56720	10/06/2022
31	C3	CME+Manodopera+Sicurezza	68641	14/07/2022
32	C4	Elenco Prezzi ed Analisi Prezzi	68641	14/07/2022
33	C5	QTE_Sost(1)	80246	30/08/2022
34	C6	Piano Sicurezza Cantieri	35336	05/04/2022
35	C7	CAP_1(1)	80246	30/08/2022
36	C8	Disciplinare Tecnico descrittivo e prestazionale	35336	05/04/2022
37	C9	Piano manutenzione	35336	05/04/2022
38	C10	Perizia asseverate Chiesa San Gregorio	35336	05/04/2022
39	C11	Cronoprogramma	35336	05/04/2022
40	C12	Dich. Conformità con ordinanza 105 All. c Punto 4	35336	05/04/2022
ALLEGATI				
41	D1	(DA(1).11) Dichiarazione Professionista ART.34 dl 189-2016_UNITSI	35336	05/04/2022
42	D2	doc di identita Professionisti UNITO	35336	05/04/2022
43	D3	CONTRATTO CON FIRME_compressed	35336	05/04/2022
44	D3.a	Contratto Professionista COLLAUDATORE_INTEGR	56720	10/06/2022
45	D4	DICHIARAZ PROFESSIONISTA NON SUP(1). INCARICHI	35336	05/04/2022
46	D5	Calcolo Parcelle_DM_140-2012 per USR_SOST (1)	80246	30/08/2022
47	D5.a	Calcolo Parcelle_CA_1(1)	80246	30/08/2022
48	D6	Dichiarazione assenza conflitto interessi DITTA	35336	05/04/2022
49	D7	SCIA-nazionale-editabile-1(1).2	35336	05/04/2022
50	D8	Richiesta_Autorizzazione_Art94bis_SOST	56720	10/06/2022
51	D9	Relazione sintetica_INTEGR	56720	10/06/2022
52	DA(1).15+DA.07	rev.3-DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA__	35336	05/04/2022
53		Domanda di concessione contributo	35336	05/04/2022
54	E1	Parere Preventivo Soprin_San Gregorio Magno	35336	05/04/2022
55		DICHIARAZ PROFESSIONISTA CAMPAGNA DI SAGGI	68641	14/07/2022
56	Z	PREVENTIVO RESTAURATORE Chiesa di S. Gregorio	80246	30/08/2022

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

57		Integrazione San Gregorio	56720	10/06/2022
57		0-Elenco elaborati _INTEGRAZIONI USR	56720	10/06/2022
59		0 Elenco elaborati _INTEGRAZIONI USR (1)	68641	14/07/2022
60		Elenco elaborati _INTEGRAZIONI USR ago 2022	80246	30/08/2022

B) PARERE USR – UFFICIO SISMICA

8Id. USR n. 2436152 del 14/06/2022 – PARERE SISMICA

- 2436152_490.20.40-2020-OPSUAM-454_RS_Parere finale

C) PARERE SABAP

Prot. USR n. 45741 del 06/05/2022 – PARERE SABAP

- 4047_2022_Montelparo_art.21 _Chiesa di San Gregorio Magno;

D) PARERE COMUNE

Prot. USR n. 58694 del 16/06/2022 – PARERE COMUNE DI MONTELPARO

- Prot_Par 0002469 del 16-06-2022 - Documento comunicazione CHIESA DI SAN GREGORIO;



Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE
DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

Alla Conferenza Permanente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario straordinario del governo ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli
Piceno, Fermo e Macerata
pec: : sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

Alla Direzione Generale SPC
pec: dg-spc@pec.cultura.gov.it

All'arch. Esmeralda Valente
Direttore del Servizio III della DG ABAP
Membro MiC supplente della Conferenza permanente
peo: esmeralda.valente@cultura.gov.it

Oggetto: Convocazione Conferenza Permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016
O.C.105/2020 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI S.
GREGORIO MAGNO” - COMUNE DI MONTELPARO (FM) - Id. Decreto 395/2020: 518 - CUP
H27H20002110001- Soggetto Attuatore: Diocesi di San Benedetto del Tronto - Ripatransone -
Montalto.

Parere di competenza.

In riferimento al progetto esecutivo di “*Intervento di miglioramento sismico della Chiesa di S. Gregorio Magno*” – Comune di Montelparo (FM) –, reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. n. CGRTS-0022989-P del 23.09.2022, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 2573 del 23.09.2022, con cui è stata convocata la riunione della Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 06 ottobre 2022, ore 10,00;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, in particolare l’art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6;

VISTA l’Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/3017 recante “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall’art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;



UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Sede: via del Mattonato, 3 - 02100 RIETI - Tel. 0746 240000 - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

PEO: uss-sisma2016@cultura.gov.it

VISTO il Codice dei beni culturali e del paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte seconda e Parte terza;

VISTO l'art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA l'O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante "Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell'Ordinanza n. 38/17";

VISTA l'O.C. n.105 del 17/09/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" con particolare riferimento all'art. 4 "Approvazione dei progetti e domanda di contributo" e all'art. 9 co.1 riportante "La presente ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore" e co. 3, riportante "Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza";

VISTO l'allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395 del 30/12/2021 recante l'Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all'allegato A dell'O.C. n.105 del 22 agosto 2020;

VISTE le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell'O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;

ESAMINATA la documentazione progettuale delle opere che si intendono realizzare per la riparazione e ripristino della chiesa in oggetto, sottoposta a tutela ai sensi dell'art. 10, comma 1, e art. 12, comma 2, del D.Lgs. n.42/04 e ubicata nel Comune di Montelparo, (FM), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0022989-P del 23.09.2022

<https://drive.google.com/file/d/19E8dKuk6nVmwXpimXgxT1MgAEoGH9cFs/view?usp=sharing>

CONSIDERATO che gli interventi previsti consistono nell'esecuzione di opere di restauro conservativo, consolidamento e miglioramento sismico volte alla riparazione dei danni conseguenti dal sisma del 2016 e riguardano gli elementi murari portanti, la cantoria, l'abside, l'apparato decorativo presente nella chiesa, le superfici, e gli elementi di architettura a vario titolo danneggiati;

PRESO ATTO dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D. Lgs. 42/2004, rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata cui alla nota prot. n. 5230-P del 06/05/2022.

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, questo Ufficio, per quanto di competenza esprime,



PARERE FAVOREVOLE

al progetto esecutivo di “*Intervento di miglioramento sismico della Chiesa di S. Gregorio Magno*” – Comune di Montelparo, (FM), reso visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0022989-P del 23.09.2022,

<https://drive.google.com/file/d/19E8dKuk6nVmwxPimXgxT1MgAEoGH9cFs/view?usp=sharing>

a condizione che siano integralmente recepite nel suddetto progetto esecutivo, diventandone parte integrante, tutte le prescrizioni, già formulate in sede di autorizzazione ai sensi dell’art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Soprintendenza ABAP Marche, prot. n. 5230-P del 06/05/2022, allegata al presente parere.

Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l’autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. 42/2004 e il presente parere, dovrà essere tempestivamente comunicata alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione.

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell’ambito del progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d’opera. A tal fine la Direzione lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 dovrà preliminarmente contattare la Soprintendenza che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

IL SOPRINTENDENTE
(Ing. Paolo IANNELLI)

Firmato digitalmente da
PAOLO IANNELLI

SerialNumber = TINIT-NNLPLA64S01C352C
C = IT
Data e ora della firma: 04/10/2022 14:22:44



UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Sede: via del Mattonato, 3 - 02100 RIETI - Tel. 0746 240000 - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

PEO: uss-sisma2016@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

M **Ufficio Speciale Ricostruzione Marche
– Sisma 2016**
PEC: regione.marche.usr@emarche.it

E.p.c. A **Ufficio del Soprintendente Speciale
Per le aree colpite dal sisma 2016**
PEC: [mbac-uss-
sisma2016@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-uss-sisma2016@mailcert.beniculturali.it)

Comune di Montelparo (FM)
Sportello Unico per l'Edilizia
PEC: comune.montelparo@emarche.it

Don Giorgio Carini
c/o Arch. Silvia Berardi
PEC: silvia.berardi@archiworldpec.it

**Commissione Regionale per il
Patrimonio Culturale**
PEO: sr-mar.corepacu@beniculturali.it

<i>Risposta al foglio del</i>	<u>05/04/2022</u>	<i>n.</i>	<u>35337</u>
<i>Prot. Sabap del</i>	<u>07/04/2022</u>	<i>n.</i>	<u>4047</u>

Oggetto: **Montelparo (FM)- Largo Petrocchini 3 - Chiesa di San Gregorio Magno.**

Intervento di miglioramento sismico ai sensi dell'Ordinanza 105/2020 Sisma 216 - ID opera: 6122

Chiesa di San Gregorio - Fascicolo 490.20.40/2020/OPSUAM/454

Catastalmente distinto al N.C.E.U. al Fg. n. 6, particella n. F.

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. e per effetto del provvedimento D.M. del 23/10/1985.

Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Richiedente: Carini Giorgio (Vicario Diocesano per le opere culturali)

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: **Arch. Francesca Bruni**

Responsabile per la Tutela Archeologica: **Dott.ssa Paola Mazzieri**

Responsabile per la Tutela Storico-Artistica: **Dott. Pierluigi Moriconi**

In riscontro alla richiesta pervenuta ed acquisita agli atti d'Ufficio tramite piattaforma SismApp in data 07/04/2022 con prot. n. 4047; a integrazione dell'autorizzazione trasmessa da questa Soprintendenza con nota prot. 1959 del 22.02.2022 in riferimento



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Piazza del Senato, 15 60121 Ancona – Tel. 0715029811 Fax 071206623
PEC: mbac-sabap-ap-fm-mc@mailcert.beniculturali.it
PEO: sabap-ap-fm-mc@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

alla richiesta acquisita agli atti d'Ufficio in data 27/10/2021 con prot. n. 24396 e alla successiva integrazione documentale, pervenuta ed acquisita agli atti d'Ufficio in data il 08/02/2022 con prot. n. 1432.

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;

Preso atto che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, in forza del provvedimento D.M. del 23/10/1985;

Visto l'art. 21, comma 4, e l'art. 22 del Codice;

Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;

Esaminata la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare nell'immobile scaricata dalla piattaforma SismApp che consistono nell'esecuzione di interventi volti alla riparazione di danni conseguenti al sisma 2016, mediante:

- a- **RINFORZO DELLA CANTORIA:** tramite scopritura degli elementi strutturali, inserimento di nuovo tavolato e di due pilastri in legno lamellare a sostegno delle travi, realizzazione di massetto alleggerito e riposizionamento di pavimentazione precedentemente smontata.
- b- **RINFORZO DELL'ABSIDE:** consolidamento tramite lavorazioni previste nell'intradosso. Il rinforzo da realizzare è costituito da fasce di acciaio galvanizzato e connettori. Esternamente, il prospetto sud-ovest in corrispondenza dell'abside, viene fasciato tramite tirantature con trefoli d'acciaio da far passare nei giunti tra i mattoni.
- c- **TIRANTI METALLICI:** il ribaltamento semplice della facciata principale viene eliminato con l'inserimento di n. 2 tiranti in acciaio, ancorati a piastre metalliche poste internamente per non andare a deturpare la facciata incompiuta del prospetto nord-est.
- d- **INTONACO ARMATO CON FRCM** intervento di rinforzo della muratura in corrispondenza della cantoria, tramite la tecnica dell'intonaco armato con FRCM con rete in fibra di basalto, al fine di garantire un rinforzo a pressoflessione del pannello murario che viene collegato anche alle strutture laterali con un risvolto della rete
- e- **RESTAURO DELLA BALAUSTRATA, DEL SOTTOPAVIMENTO DELLA CANTORIA E DELLA BUSSOLA**

Considerato che tale proposta è tesa "al miglioramento sismico dell'edificio attraverso l'analisi puntuale delle lesioni subite a seguito degli eventi sismici, in conformità con quanto previsto dal DPCM 9 febbraio 2011."

Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali relative alla condizione di sottoposizione "de iure" dell'edificio, contenute nel Codice;

Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. del Codice

IL SOPRINTENDENTE

AUTORIZZA ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 l'esecuzione delle opere di cui trattasi subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni:

- In merito ad interventi che comportino la rimozione di porzioni di intonaci (vedasi computo: sacrestia, archivio, ripostiglio o in corrispondenza di interventi a cucu scuci) e agli interventi di cui ai punti **b** e **d**, sia eseguita una preliminare campagna di indagini stratigrafiche conoscitive a cura di un restauratore qualificato ai sensi degli artt. 29 e 182 del D.Lgs. 42/2004, al fine di verificare datazione e presenza di apparati decorativi o finiture storiche, corredata da idonea relazione tecnica e documentazione fotografica. Tale documentazione andrà trasmessa a questo Ufficio prima dell'inizio dei lavori: nel caso che i saggi non rilevino la presenza di decorazioni si potrà procedere con le lavorazioni di progetto in caso contrario quest'ufficio si riserva di valutare modalità d'intervento alternative
- Il progetto di restauro inerente la bussola, la balaustra e il sottopavimento della cantoria (**intervento e**) dovrà essere presentato, prima dell'inizio delle lavorazioni, a firma di un restauratore qualificato ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 42/2004 ed iscritto negli elenchi del MIC.
- Per quanto attiene ai due pilastri in legno lamellare da inserire a rinforzo della cantoria (**intervento a**), sia prevista la tinteggiatura con cromia analoga all'intradosso della bussola e finitura opaca.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Piazza del Senato, 15 60121 Ancona – Tel. 0715029811 Fax 071206623
PEC: mbac-sabap-ap-fm-mc@mailcert.beniculturali.it
PEO: sabap-ap-fm-mc@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

- Per l'intervento di ristilatura dei giunti di malta si dovrà prevedere l'impiego di malta di calce naturale compatibile con le murature storiche; per la stuccatura di finitura sia utilizzata una malta di calce di granulometria, composizione e cromia analoghe all'esistente, anche a seguito di opportuni saggi, utilizzando preferibilmente malte confezionate in cantiere piuttosto che premiscelati.
- Per tutti gli interventi riguardanti le murature e le relative finiture (intonaci, tinteggiature, ecc.) sia garantita la compatibilità delle malte impiegate che dovranno essere di calce naturale.
- Per quanto attiene alle tinteggiature si utilizzi la calce e non l'idropittura con isolante come descritto nel computo metrico estimativo;

Si richiama, inoltre, l'obbligo di ottemperare ai disposti del R.D. 2537/1925 relativamente alle competenze professionali dell'architetto abilitato per la Direzione Lavori di edifici tutelati. Fatte salve le responsabilità di legge del Direttore Lavori, si chiede di comunicare la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico incaricato, con un anticipo.

Per quanto concerne lo specifico aspetto della **tutela del patrimonio archeologico**, presa visione degli elaborati di progetto allegati e constatato che i lavori in oggetto non prevedono scavi al di sotto delle quote già impegnate, si comunica che allo stato attuale nulla osta all'avvio dei lavori. Nell'eventualità che in corso d'opera dovessero rendersi necessari lavori di scavo o movimentazione terra che vadano a incidere gli attuali livelli di vita, si richiede che venga comunicato a questo Ufficio per le opportune valutazioni e prescrizioni di competenza.

Si rammenta, infine e ad ogni buon conto, l'obbligo di ottemperare alle norme del D.Lgs. 42/2004, che prevede, in caso di rinvenimenti archeologici, l'immediata sospensione dei lavori e la comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza competente, al Sindaco o alle Autorità di Pubblica Sicurezza (art. 90).

Si anticipa che in caso di rinvenimenti le modalità di prosecuzione del lavoro dovranno essere concordate con questa Soprintendenza, che, ai sensi del D.lgs 42/2004, si riserva il diritto di chiedere un'assistenza professionale continua alle lavorazioni di scavo, la presenza di specifiche figure professionali (restauratore, antropologo, ...) e/o, se necessario, modifiche e varianti anche sostanziali al progetto.

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per le Marche;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Giovanni Issini

FB/PM/PM/mm 20/04/2022

(Il Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)

