



Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

DELEGHE

Alla Conferenza Permanente presso la sede della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI
A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

All' arch. Antonio Mellano
peo: antonio.mellano@cultura.gov.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province
di L'Aquila e Teramo
peo: sabap-aq-te@cultura.gov.it

Oggetto: Conferenza Permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. n. 105/2020.
“LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SAN FLAVIANO”
- Id. Decreto 395/2020: 17 - CUP G47H20002230001 CIG 8843965EC8 - Soggetto Attuatore:
Archidiocesi di Pescara- Penne
Delega.

Il sottoscritto, Ing. Paolo Iannelli, in qualità di Dirigente legale rappresentante dell'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con il presente atto, vista la nota CGRTS – 0030096 -P 29/11/2022 del 29/11/2022 con la quale il Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione convoca il giorno 15 dicembre 2022 alle ore 11:00 la Conferenza permanente, in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting” dedicata alle comunicazioni telematiche, per l'approvazione del seguente progetto esecutivo:

“Lavori di riparazione della Chiesa di San Flaviano (TE)”

rilevato che si rende opportuno delegare a partecipare alla predetta Conferenza e a rappresentare lo Scrivente, l'arch. Antonio Mellano, Funzionario Architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP per le Province di L'Aquila e Teramo;

acquisito il parere favorevole del Soprintendente ABAP per le Province di L'Aquila e Teramo;



DELEGA

per l'esercizio della rappresentanza, l'arch. Antonio Mellano, Funzionario architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP per le Province di L'Aquila e Teramo, la quale è legittimata a esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

IL SOPRINTENDENTE

Ing. Paolo Iannelli

Firmato digitalmente da

PAOLO IANNELLI

O = Ministero della cultura
e-mail = paolo.iannelli@cultura.gov.it
Data e ora della firma: 13/12/2022 14:52:14





L'Aquila lì

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
Per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna
Sede coordinata di L'Aquila

Portici San Bernardino, 25 - 67100 L'AQUILA
Tel. 0862.440-234 – 0862.440-221
PEC: oopp.lazio-uff5@pec.mit.gov.it

Ufficio Dirigenziale 5

Al **Commissario Straordinario del Governo ai fini
della ricostruzione nei territori interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 Agosto 2016**
Presidenza del Consiglio dei Ministri
conferenzapermanente.sisma2016@governo.it

**OGGETTO: CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016 O.C.
105/2020**

In riferimento alle convocazioni delle conferenze permanenti in modalità telematica ex. art. 16 d.l. 189/2016 o.c. 105/2020, si delega l'arch. Caterina Di Paolo in rappresentanza di questo Ufficio per l'espressione del parere di competenza.

Distinti saluti.



IL PROVVEDITORE
Ing. Vittorio Rapisarda Federico



GIUNTA REGIONALE

Prot.RA/ 0139624/20

L'Aquila 12.05.2020

CGRTS-0006664-A-02/03/2021

**Commissario Straordinario
per la ricostruzione post sisma 2016
Avv. Giovanni Legnini**
comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it

OGGETTO: Conferenza Permanente ex art. 16 D.L. 189 del 17 ottobre 2016, convertito in L. 229 del 15 dicembre 2016: individuazione rappresentante unico della Regione Abruzzo.

In riferimento all'oggetto, in ossequio a quanto richiesto dall'art. 2 co. 5 dell'Ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017, si comunica il nominativo del dott. Vincenzo Rivera, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post-sisma 2016, quale rappresentate unico per la Regione Abruzzo. L'occasione è gradita per porgerLe cordiali saluti.

Il Presidente
Dott. Marco Marsilio





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016
CGRTS-0032265-P-14/12/2022

Alla Conferenza Permanente
conferenzapermanente.sisma2016@governo.it

Al Direttore Generale
Dott.ssa Claudiana Di Nardo
c.dinardo@governo.it

Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione
Arch. Claudia Coccetti
c.cocchetti@governo.it

All' Ing. Francesca Pazzaglia
f.pazzaglia@governo.it

OGGETTO: Conferenza permanente di cui all'art. 16 d.l. 189/2016 del 15 dicembre 2022 - Delega a presiedere e ad esprimere il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione all'Arch. Claudia Coccetti, autorizzazione a partecipare all'Ing. Francesca Pazzaglia.

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni Legnini nominato, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28.09.2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201 e successivamente prorogato per l'anno 2022 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 gennaio 2022, in attesa di registrazione da parte della Corte dei Conti;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art. 1, comma 449, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, con il quale è stato aggiunto il comma 4-sexies all'art. 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2022;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 450, della citata legge n. 234 del 2021, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Vista l'Ordinanza commissariale n. 16/2017, con le modifiche apportate dalle Ordinanze commissariali nn. 53/2018 e 63/2018, recante “*Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall’articolo 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i...*”, ed in particolare gli articoli 3, co.5 e 4 co. 3;

Viste le convocazioni per la Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno 15 dicembre 2022, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting” per:

- **O.C. 38/2017 - O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SAN LORENZO”
COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO (PG)
Soggetto proponente: MIC – Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal Sisma 2016 - Soggetto attuatore: Archidiocesi di Spoleto-Norcia - Id. Decreto 395/2020: 715**

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA PARROCCHIALE SAN CARLO BORROMEO”
COMUNE DI BRITTOLI (PE)
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Pescara-Penne - Id. Decreto 395/2020: 18**

- **O.C. 105/2020 “LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SAN FLAVIANO”
COMUNE DI BASCIANO (TE)
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Pescara-Penne - Id. Decreto 395/2020: 17**

- **O.C. 105/2020 - “PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN MARTINO VESCOVO”
COMUNE DI ELICE (PE)
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Pescara-Penne - Id. Decreto 395/2020: 21**

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL CERRO”
Soggetto attuatore: Diocesi di Fabriano-Matelica - Id. Decreto 395/2020: 458**

DELEGA

L’Arch. Claudia Coccetti, funzionaria del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale, a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex. art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno 15 dicembre 2022 e ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi di cui sotto per:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

- **O.C. 38/2017 - O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SAN LORENZO”
COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO (PG)**
Soggetto proponente: MIC – Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal Sisma 2016 - Soggetto attuatore: Archidiocesi di Spoleto-Norcia - Id. Decreto 395/2020: 715
- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA PARROCCHIALE SAN CARLO BORROMEO”
COMUNE DI BRITTOLI (PE)**
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Pescara-Penne - Id. Decreto 395/2020: 18
- **O.C. 105/2020 “LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SAN FLAVIANO”
COMUNE DI BASCIANO (TE)**
Soggetto attuatore: Archidiocesi di Pescara-Penne - Id. Decreto 395/2020: 17
- **O.C. 105/2020 - “PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN MARTINO VESCOVO”
COMUNE DI ELICE (PE)**
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Pescara-Penne - Id. Decreto 395/2020: 21
- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL CERRO”
Soggetto attuatore: Diocesi di Fabriano-Matelica - Id. Decreto 395/2020: 458**

AUTORIZZA

l'Ing. Francesca Pazzaglia a partecipare alla conferenza convocata per il giorno 15 dicembre 2022, per gli interventi sopra descritti, in qualità di esperto individuato dalla Struttura commissariale.

Il Presidente della Conferenza permanente

On.le Avv. Giovanni Legnini



LEGNINI
GIOVANNI
14.12.2022
15:11:04
GMT+01:00



UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO
(D.L. 189/2016)



Commissario Straordinario
per la ricostruzione post sisma 2016
Avv. Giovanni Legnini
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

OGGETTO: Conferenza Permanente ex art. 16 D.L. 189 del 17 ottobre 2016, convertito in L. 229 del 15 dicembre 2016: O.C. 105/2020 ID 017 - Lavori di riparazione della Chiesa di San Flaviano sita nel Comune di BASCIANO (TE) - DELEGA

In riferimento alla vostra nota CGRTS-0030096-P del 29/11/2022, di convocazione alla conferenza permanente per l'intervento di cui all'oggetto, in qualità di Direttore dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione sisma 2016 Regione Abruzzo, delego il dott. Piergiorgio Tittarelli, Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica, a partecipare alla conferenza fissata per il giorno 15 dicembre 2022 alle ore 11:00 mediante collegamento telematico.

Cordialità,

Il Direttore dell'USR Abruzzo
Vincenzo Rivera
firmato digitalmente
(firma digitale ARUBA n° 6130940000299005)



Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

PARERI

Alla Conferenza Permanente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
 Commissario straordinario del governo ai fini della
 ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici
 verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
 pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province di L'Aquila
 e Teramo
 pec: sabap-aq-te@pec.cultura.gov.it

Alla Direzione Generale SPC
 pec: dg-spc@pec.cultura.gov.it

All' arch. Esmeralda Valente
 Direttore del Servizio III della DG ABAP
 Membro MiC supplente della Conferenza permanente
 peo: esmeralda.valente@cultura.gov.it

Oggetto: Convocazione Conferenza Permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 –
 O.C. 105/2020 - “LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SAN FLAVIANO”
 - Id. Decreto 395/2020:17 - CUP G47H20002230001- CIG 8843965EC8 Soggetto Attuatore:
 Archidiocesi di Pescara-Penne
Parere di competenza.

In riferimento al progetto esecutivo di “*Lavori di riparazione della Chiesa di San Flaviano*” –
 Comune di Basciano, (TE) –, reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. n. CGRTS-0030096-
 P del 29.11.2022, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 3299 del 30.11.2022, con cui è stata
 convocata la riunione della Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il
 giorno 15 dicembre 2022, ore 11,00;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante “Interventi urgenti in favore delle
 popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, in particolare l’art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6;

VISTA l’Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/3017 recante
 “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle
 Conferenze regionali previste dall’art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla legge 15
 dicembre 2016, n.229 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;

VISTO il Codice dei beni culturali e del paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte seconda e Parte terza;

VISTO l’art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;



VISTA l'O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante “Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell'Ordinanza n. 38/17”;

VISTA l'O.C. n.105 del 17/09/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” con particolare riferimento all'art. 4 “Approvazione dei progetti e domanda di contributo” e all'art. 9 co.1 riportante “La presente ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore” e co. 3, riportante “Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza”;

VISTO l'allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395 del 30/12/2021 recante l'Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all'allegato A dell'O.C. n.105 del 22 agosto 2020;

VISTE le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell'O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;

ESAMINATA la documentazione progettuale delle opere che si intendono realizzare per la riparazione e ripristino della chiesa in oggetto, sottoposta a tutela ai sensi dell'art. 10, comma 1, e art. 12, comma 2, del D.Lgs. n.42/04 e ubicata nel Comune di Basciano, (TE), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0030096-P del 29.11.2022,

https://drive.google.com/file/d/1iHOueMMNIFUEJX_2gzY7-0ie6mR6Qj4V/view?usp=share_link

CONSIDERATO che gli interventi previsti consistono nell'esecuzione di opere di restauro conservativo, consolidamento e miglioramento sismico volte alla riparazione dei danni conseguenti dal sisma del 2016 e riguardano gli elementi murari portanti, gli archi, le volte, le cappelle laterali, tetto della sagrestia, la rimozione del puntellamento, vano scala, gli orizzontamenti, le coperture, l'apparato decorativo presente nella chiesa, le superfici, gli elementi dell'architettura a vario titolo danneggiati;

VISTA la nota SABAP CH-PE prot. n. 16511 del 10/11/2021, allegata alla suddetta documentazione, con la quale la Soprintendenza ABAP per le Province di Chieti e Pescara, ha espresso il proprio parere a condizione ai sensi dell'art. 21 comma 4 e 22 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., in riscontro alla richiesta di autorizzazione di “Lavori di riparazione”- Ordinanza del Commissario Straordinario n. 105/2020, art. 2 - “Chiesa di San Flaviano”- pervenuta ed acquisita agli atti della stessa Soprintendenza in data 22/06/2021 con prot. n.9464;

TENUTO CONTO della documentazione integrativa acquisita dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Chieti e Pescara in data 22/06/2021 con nota prot. n. 9464



PRESO ATTO dell'ulteriore autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D. Lgs. 42/2004, rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Chieti e Pescara di cui alla nota prot. n. 11564-P del 26/08/2019.

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, questo Ufficio, per quanto di competenza esprime,

PARERE FAVOREVOLE

al progetto esecutivo di "*Lavori di riparazione della Chiesa di San Flaviano*" – Comune di Basciano, (TE), reso visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0030096-P del 29.11.2022,

https://drive.google.com/file/d/1iHOueMMNIFUEJX_2gzY7-0ie6mR6Qi4V/view?usp=share_link

a condizione che siano integralmente recepite nel suddetto progetto esecutivo, diventandone parte integrante, tutte le prescrizioni, già formulate in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Soprintendenza ABAP di Chieti e Pescara, prot. n. 16511-P del 10/11/2022, allegata al presente parere.

Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. 42/2004 e il presente parere, dovrà essere tempestivamente comunicata alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione.

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d'opera. A tal fine la Direzione lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 dovrà preliminarmente contattare la Soprintendenza che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

IL SOPRINTENDENTE
(Ing. Paolo IANNELLI)

Firmato digitalmente da
PAOLO IANNELLI

O = Ministero della cultura
e-mail = paolo.iannelli@cultura.gov.it
Data e ora della firma: 13/12/2022 14:55:02





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA

BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

Chieti

All'

Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici
Diocesi di Pescara – Penne
beniculturali.diocesipescara@pec.it

E.p.c.

Comune di Basciano
postacert@pec.comune.basciano.te.it

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di L'Aquila e Teramo
mbac-sabap-aq-te@mailcert.beniculturali.it

Risp. Prot. 9464

Del 22/06/2021

Class. 34.43.04/155/2020

Ref. Vs. /

Del 14/06/2021

Allegati /

Oggetto: **Basciano (TE)** – Lavori di restauro della chiesa di San Flaviano ai sensi dell'ordinanza 105 del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016.
Foglio n. 8, part. A
Richiedente: Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici Arcidiocesi di Pescara – Penne
Autorizzazione a condizione ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.
[M 9464/20]

VISTO il D.lgs. 22.01.2004 n. 42 recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (di seguito denominato "Codice"), a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e ss.mm.ii;

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

VISTO il DPR 78/2005 "Esecuzione dell'intesa tra il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 26 gennaio 2005, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche";

RILEVATO che gli interventi previsti ricadono su un bene sottoposto a tutela ai sensi della parte II del D.lg. 42/2004;

VISTA la documentazione trasmessa in data 14/06/2021 ed acquisita al protocollo di questo Ufficio in data 22/06/2021 al numero 9464;

TENUTO CONTO del precedente parere rilasciato da questa Soprintendenza (prot. 11564 del 26/08/2019);

CONSIDERATO che gli interventi relativi al progetto in argomento riguardano la riparazione del danno subito dagli eventi sismici del 2016 e nello specifico:

- quadro fessurativo e principio di ribaltamento di tutta la facciata in prossimità del campanile;
 - diverse lesioni sui punti di connessione tra gli archi e le volte della navata;
 - quadro fessurativo generalmente diffuso su una delle sei cappelle laterali, sull'arco trionfale, sulla volta del presbiterio, sulla volta della sacrestia;
 - rottura dell'orditura principale lignea del tetto della sacrestia;
 - rimozione del puntellamento effettuato con autorizzazione 19563 del 28/12/2018 da questa Soprintendenza;
- sono previste operazioni di cucì – scucì con pernature armate in prossimità dei quadri fessurativi e delle lesioni, su pareti e sistemi voltati, rinforzo delle volte mediante ripristino dei frenelli e realizzazione di cappa armata collegata alle murature mediante connettori, la cappa è prevista in malta di calce spessa circa 1 cm con interposta fibra di basalto. I connettori sono previsti in acciaio inox innestati sulle murature. È prevista la cerchiatura del vano scala e l'apposizione di catene in estradosso. La riparazione delle coperture mediante inserimento di nuovo tetto in legno e rinforzo delle capriate in legno sopra al presbiterio mediante placcaggio di travi ad L in acciaio. Il nuovo tetto in



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

Via degli Agostiniani, 14 – 66100 CHIETI – Tel 0871 32951

PEO: sabap-ch-pe@beniculturali.it; PEC: mbac-sabap-ch-pe@mailcert.beniculturali.it

legno, sarà realizzato mediante l'installazione di nuovi arcarecci e travetti secondari e posa di tavelle e coppi recuperati. Su tutto il perimetro della nuova copertura, sarà installato un nuovo cordolo in acciaio debitamente vincolato alla muratura sottostante, allettato su malta di calce con interposta fibra di basalto inghisata alla muratura sottostante con connettori in acciaio inossidabili. Ricostruzione di porzioni di muratura mancante o poco solidale sulle creste delle murature nel sottotetto, rasatura, stuccatura e tinteggiatura. In corrispondenza delle cappelle laterali è prevista la realizzazione della cappa in estradosso mediante apposizione di fibre di basalto allettate con calce.

Gli archi verranno rinforzati mediante l'apposizione di perni in acciaio inghisati con resina bicomponente.

All'esterno è prevista la riparazione delle lesioni tramite la scarifica delle fughe, inserimento di cavetti in acciaio inox e connettori profondi (tipo *reticulatus*), pernatura dei pinnacoli, ristilatura dei giunti, inserimento di catene senza paletto sul fusto del campanile e riparazioni locali delle murature lesionate.

Questa Soprintendenza

ritiene che le opere progettate siano compatibili in linea di massima con i criteri di tutela dell'edificio e, per quanto di competenza, si autorizzano i lavori previsti in oggetto, salvo i diritti di terzi, con le seguenti vincolanti prescrizioni:

- considerato che molte operazioni di consolidamento agiranno in maniera distruttiva sugli intonaci delle pareti e delle volte, si richiede di effettuare preliminarmente dei saggi stratigrafici sulle murature portanti al fine di accertare la presenza di eventuali apparati decorativi non visibili; i saggi dovranno essere effettuati da restauratore abilitato a norma di legge e dovranno essere concordati con i funzionari competenti per territorio;
- i capochiave delle catene dovranno essere a paletto e non a piastra, eventualmente si potranno utilizzare a paletto incrociato;
- i nuovi intonaci, da ripristinare nel loro spessore attualmente esistente, dovranno essere realizzati con malta di calce (aerea o idraulica), senza introduzione di leganti cementizi, e inerti locali di varia granulometria, selezionati ed accuratamente lavati. La stesura dovrà avvenire a più strati, seguendo le irregolarità della muratura senza procedere a regolarizzarne la superficie. Lo strato finale sarà lisciato con la cazzuola o con il fratazzo di legno; non è ammesso l'uso di malte premiscelate;
- si esclude l'uso di fibra di vetro all'intradosso;
- onde evitare pericolose colature di resine, colle, cementi, malte lungo le facciate o le superfici architettoniche, si ponga particolare cura alla realizzazione degli interventi;
- per le riparazioni delle murature lesionate con la tecnica del cucì – scuci, si dovranno utilizzare mattoni pieni simili a quelli esistenti per dimensioni e colore, legati con malte compatibili con quelle in situ, in modo tale da creare la continuità muraria;
- per la risarcitura delle lesioni superficiali si dovrà utilizzare malta di calce (aerea o idraulica), senza introduzione di leganti cementizi, e inerti locali, selezionati ed accuratamente lavati;
- le iniezioni, dove previste, dovranno essere realizzate con opportune pressioni di immissione, per evitare l'insorgenza di dilatazioni trasversali, previa verifica della compatibilità con la tipologia muraria oggetto dell'intervento, evitando l'immissione di materiale laddove non sia verificata la presenza di vuoti e impiegando miscele di comprovata efficacia e di attestata compatibilità con le malte originarie;
- vengano recuperati e accuratamente selezionati sia i coppi che le tavelle facenti parte del manto di copertura della chiesa, qualora mancassero, si prediliga una fornitura di materiali analoga a quelli presenti, si esclude l'uso di coppi industriali;
- sulle coperture non vengano poggiati apparati tecnologici e/o pannelli solari e fotovoltaici;
- si concordino in corso d'opera tipologia, colori e finiture di serramenti, velature, ferri, mediante provini da sottoporre a questa Soprintendenza;
- le soluzioni previste per l'adeguamento dell'impianto elettrico siano conformi alle indicazioni contenute nella norma CEI 64-15 "Impianti elettrici negli edifici pregevoli per rilevanza storica e/o artistica"; le scelte dovranno essere scelte e concordate con la competente Soprintendenza;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

Via degli Agostiniani, 14 – 66100 CHIETI – Tel 0871 32951

PEO: sabap-ch-pe@beniculturali.it; PEC: mbac-sabap-ch-pe@mailcert.beniculturali.it

- per quanto non specificato, le modalità di esecuzione degli interventi strutturali dovranno essere conformi a quanto indicato nelle Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate alle nuove Norme tecniche per le costruzioni (D.P.C.M. 9 febbraio 2011);

- l'impresa incaricata deve essere in possesso dei requisiti specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento, come prescritto dall'art. 146 del d.lgs. 50/16 e meglio specificato dal Titolo II, Capo I, del "Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, N.42 di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2006 N.50", D.I. 374 22/08/2017;

- dovrà essere data la comunicazione dell'effettivo inizio dei lavori per consentire i compiti di vigilanza di spettanza di questo Ufficio, nonché per consentire i necessari incontri finalizzati alla migliore definizione delle scelte progettuali;

- al termine dei lavori, si dovrà trasmettere a questa Soprintendenza il Consuntivo dei lavori eseguiti;

- venga posto in opera prima dell'inizio dei lavori, regolare cartello di cantiere contenente il protocollo di questa autorizzazione con i nomi dei funzionari preposti all'alta sorveglianza;

- la stuccatura finale delle pertature sul portale d'ingresso dovrà essere effettuata da parte di un restauratore in possesso dei requisiti di legge, e le modalità di presentazione estetica delle stesse concordate con i funzionari svolgenti i compiti di alta sorveglianza sui lavori;

- le operazioni di protezione degli altari e degli apparati decorativi fissi, nonché quelle di messa in sicurezza delle opere mobili, dovranno anch'esse essere effettuate da parte di un restauratore in possesso dei requisiti di legge, secondo le indicazioni del funzionario storico dell'arte competente per territorio.

- al termine dei lavori si dovrà trasmettere alla scrivente Soprintendenza nonché a quella, inserita in epigrafe, nel cui territorio di competenza ricade ora il territorio comunale di Basciano, un consuntivo tecnico-scientifico degli interventi eseguiti, che con una relazione dettagliata della sequenza delle lavorazioni, corredata di adeguata documentazione grafica e fotografica, illustri in modo esaustivo il restauro compiuto.

Si informa che la legge non prevede la sanatoria per opere eseguite in difformità dalla presente autorizzazione, per ogni variante o modifica di quanto assentito e riportato in progetto, da autorizzarsi ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 42/2004, si prega di contattare preliminarmente i Funzionari architetto e storico dell'arte responsabili di zona, onde non incorrere nelle sanzioni amministrative e penali previste nella Parte Quarta del Codice.

La direzione lavori incaricata ai sensi R.D. 2537/1925 dovrà fornire in corso d'opera le indicazioni propedeutiche alla corretta realizzazione delle opere autorizzate contattando i funzionari incaricati di questa Soprintendenza che procederanno, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

Si intendono approvati gli elaborati grafici e la documentazione trasmessi con PEC il 14/06/2021 ed acquisiti agli atti al n. 9464 il 22/06/2021.

Responsabile del presente procedimento ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 è il Direttore Rosaria Mencarelli.

AM/SR

I FUNZIONARI COMPETENTI
ARCH. ANTONIO MELLANO
antonio.mellano@beniculturali.it

DOTT. SAVERIO RICCI
saverio.ricci@beniculturali.it

IL DIRETTORE
Rosaria Mencarelli

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

Via degli Agostiniani, 14 – 66100 CHIETI – Tel 0871 32951

PEO: sabap-ch-pe@beniculturali.it; PEC: mbac-sabap-ch-pe@mailcert.beniculturali.it

Area 3

Pianificazione Territorio - Urbanistica - Piste Ciclo-pedonali

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 1825 DEL 13/12/2022

Proposta di determina Nr. 2089 del 13/12/2022

OGGETTO: SETTORE 3.10 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO URBANISTICA PISTE CICLOPEDONALI POLITICHE COMUNITARIE.
UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 REGIONE ABRUZZO. COMUNE DI BASCIANO. LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SAN FLAVIANO.
PARERE DI CONFORMITA' AL P.T.C.P. AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. 267/2000.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- la Provincia di Teramo, con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 143 del 18/12/1998, ha adottato e con successiva deliberazione di C.P. n. 20 del 30/03/2001 ha approvato il Piano Territoriale Provinciale;
- con deliberazione n. 20 del 29/05/2014 il Consiglio Provinciale ha adottato, e con successiva deliberazione di C.P. n. 50 del 20/10/2017 ha approvato, gli "Indirizzi strategici per la Pianificazione Territoriale in materia di sostenibilità costituiti dai seguenti elaborati: "Variante N.T.A. del P.T.C.P." e "Piano strategico per la sostenibilità ambientale e il contenimento del consumo del suolo";

VISTI il Decreto del Presidente della Provincia di Teramo n. 12 del 30/07/2021 con il quale si è individuato l'Ing. Francesco Ranieri quale soggetto da incaricare quale Dirigente Tecnico a tempo determinato dell'Area 3 e la successiva Determina Dirigenziale Area 1 n. 1077 del 30/07/2021 di assunzione dello stesso;

VISTA la nota prot. n. 30096 del 29/11/2022, acquisita al protocollo provinciale in data 30/11/2022 al n. 26344, inviata dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 Regione Abruzzo con allegata la documentazione tecnica ed amministrativa riguardante i lavori di riparazione della Chiesa di San Flaviano a Basciano;

CONSIDERATA la necessità di verificare le informazioni e considerazioni contenute nel suddetto Rapporto Preliminare alla luce del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Teramo che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.R. 18/83:

- individua le zone da sottoporre a speciali misure di salvaguardia dei valori naturalistici, paesistici, archeologici, storici, di difesa del suolo, di protezione delle risorse idriche, di tutela del preminente interesse agricolo;
- fornisce, in relazione alle vocazioni del territorio ed alla valorizzazione delle risorse, le fondamentali destinazioni e norme d'uso: per il suolo agricolo e forestale; per la ricettività turistica e gli insediamenti produttivi industriali e artigianali; per l'utilizzazione delle acque; per la disciplina dell'attività estrattiva;

DATO ATTO che la chiesa in esame, realizzata nel XV secolo, è ubicata nel Centro Storico del Comune di Basciano (TE) lungo via Torrione e si presenta al suo interno con una struttura ad una sola navata, con ai lati n. 6 nicchie ricavate all'interno della muratura. La chiesa presenta il Presbiterio senza abside ed una piccola Sacrestia adiacente. Gli eventi sismici del 2016-2017 hanno reso inagibile la chiesa. Il progetto è costituito da opere strutturali atte ad apportare un miglioramento sismico del corpo di fabbrica in esame, verificato con l'ultima normativa sismica in vigore DM 17.01.2018 e successiva circolare 21.01.2019 n. 7 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. A seguito degli eventi sismici nel Centro Italia avutisi a partire dal 24 agosto 2016, sono stati riscontrati i seguenti danni:

- Importanti lesioni con principio di ribaltamento di tutta la facciata ove erge il campanile;
- Lievi lesioni con principio di ribaltamento della facciata principale;
- Diverse lesioni sui punti di connessione tra gli archi e le volte della navata;
- Lesioni importanti su una delle sei cappelle laterali;
- Lesioni sull'arco trionfale;
- Lesioni importanti sulla volta del presbiterio, con sconnessioni sulle pareti laterali;
- Lesioni verticali sul fronte retrostante della chiesa;
- Lesioni importanti nella volta della sagrestia, con sconnessioni sulle pareti laterali;
- Rottura di orditura principale in legno sulla copertura della sagrestia che incombe con il carico sulla volta sottostante. Tale crollo ha prodotto un avvallamento di tutta la falda di copertura della sagrestia, con evidenti infiltrazioni di acqua a seguito di eventi meteorici.

L'intervento strutturale in esame prevede la realizzazione delle seguenti opere:

Opere su Presbiterio e Sagrestia:

- Riparazione di lesioni sulle murature verticali;
- Riparazione delle volte in muratura lesionate;
- Rinforzo delle volte mediante ripristino delle nervature e realizzazione di cappa sovrastante armata;
- Apposita cerchiatura in acciaio del piccolo vano scala di collegamento in copertura.
- Riparazione copertura mediante inserimento di nuovo tetto in legno e rinforzo delle capriate in legno sopra al Presbiterio;
 - Rifacimento e ricostruzione di piccole porzioni di muratura inconsistente;
 - Opere di finitura finale consistenti in rasatura delle pareti, stuccatura, scartavetratura e tinteggiatura finale.

Opere su Navata:

- Riparazione di lesioni sulle murature verticali;
- Riparazione e rinforzo delle voltine in muratura lesionate presenti sulle cappelle laterali;
- Installazione delle catene in acciaio per il contenimento delle arcate della navata
- Opere di finitura finale consistenti in rasatura delle pareti, stuccatura e scartavetratura e tinteggiatura finale.

Opere su Esterno:

- Riparazione di lesioni sulle murature verticali a faccia vista;
- Riparazione delle voltine in muratura lesionate;
- Pernature sulla muratura esistente, atte a ripristinare la contiguità originaria delle stesse;
- Impermeabilizzazione dei pinnacoli e ristilatura di parti degradate della faccia vista.

Opere su Campanile:

- Riparazione delle voltine in muratura lesionate, sul vano delle campane;
- Installazione di catene non a vista;
- Impermeabilizzazione dei pinnacoli e ristilatura di parti degradate della faccia vista.

CONSIDERATO che la Chiesa è classificata all'interno dell'"Insedimento di antica formazione" dettato dal vigente P.R.E. del Comune di Basciano che ammette interventi sui manufatti edilizi di tipo conservativo;

VERIFICATO che il vigente P.T.C.P. classifica il centro di Basciano quale "Centro Storico" mentre il manufatto della chiesa di San Flaviano è classificato quale "bene architettonico" ed è inserito nell'elenco dei beni con la codifica CS005-02. La normativa del P.T.C.P. per i beni architettonici

(art. 10 comma 6) dispone quanto segue: *“Per i beni architettonici sia interni che esterni ai perimetri dei centri storici, dei nuclei e borghi rurali sono ammessi:*

- *interventi di manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo;*
- *cambiamenti delle destinazioni d'uso soltanto se compatibili con il mantenimento dei caratteri architettonici e tipologici originari.”;*

VISTA la Relazione Tecnica d'Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale prot. 27425 del 13/12/2022, nella quale si propone:

“Vista la tipologia di interventi da realizzare sulla chiesa di San Flaviano e vista la normativa del P.T.C.P., si ritiene poter esprimere il parere di conformità del progetto alle previsioni insediative e normative dello strumento provinciale in quanto la tipologia di intervento si configura quale manutenzione, restauro e risanamento conservativo.”;

VISTI

- lo Statuto dell'Ente;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 nel testo vigente;
- il D.L. 189/2016 nel testo vigente;
- il Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015;
- il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);

RITENUTO che non necessiti il parere della Commissione Consultiva per la Pianificazione Territoriale (CoPiT), ex art. 12 del Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015, essendo sufficiente, per le caratteristiche e la complessità della pratica in oggetto, il solo parere del Servizio Urbanistico Provinciale;

DATO ATTO che il procedimento di cui alla presente determinazione non rientra nell'ambito di operatività di cui agli articoli 15, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

ATTESTATO, altresì, che il presente atto non comporta impegno di spesa e non presenta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente;

RILEVATO che:

- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), con il seguente livello di rischio: alto;
- sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale;
- è stata verificata, per quanto di conoscenza, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dell'Ente adottato con deliberazione della G.P. n.191 del 16/04/2014;

VISTA la Delibera di Consiglio n. 23 del 28/07/2022 “Area 2 - Adozione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. n. 267/000 e dell'art. 26, comma 2, dello Statuto provinciale”;

VISTA la Delibera di Consiglio n. 24 del 28/07/2022 “Area 2 - Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2021 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. n. 267/000”;

RICHIAMATE:

- la Delibera n. 29 dell’11/08/2022 “Programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024, programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023 e rispettivi elenchi annuali 2022. Approvazione”;
- la Delibera n. 31 dell’11/08/2022 “Area 2 - Bilancio e gestione delle risorse - Settore 1.1: Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 - Approvazione (artt. 170 e 174 TUEL)”;
- la Delibera n. 33 dell’11/08/2022 “Area 2 - Bilancio e gestione delle risorse. approvazione definitiva del bilancio di previsione 2022/2024 e dei relativi allegati – artt. 162 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000, art. 1 c. 55 della L. 56/2014”;

DATTO ATTO del rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità, come adottato dal Segretario Generale con proprio atto n. 414 del 25/03/2022 e comunicato agli uffici con nota circolare n.7277 del 25 marzo 2022;

VERIFICATO che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’art. 2 della Legge n. 241/90 testo vigente;

per tutto quanto sopra,

D E T E R M I N A

RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. 07/08/1990 n° 241 e s.m.i.;

ESPRIMERE, in conformità di quanto espressamente indicato nella Relazione Tecnica d’Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale, prot. 27425 del 13/12/2022, parere di CONFORMITÀ tra le previsioni insediative e normative del P.T.C.P. vigente e quelle del progetto di riparazione della chiesa di San Flaviano a Basciano in quanto, vista la tipologia di interventi da realizzare essa si configura quale manutenzione, restauro e risanamento conservativo, dichiarati ammissibili dall’art. 10 comma 6 del P.T.C.P.

Il funzionario P.O.
Arch. Giuliano Di Flavio

IL DIRIGENTE
Ranieri Francesco



PROVINCIA
DI TERAMO

Medaglia d'Oro al Merito Civile

AREA 3 - TECNICA

Settore 3.10

Pianificazione del Territorio – Urbanistica
Piste ciclopedonali – Politiche comunitarie

A mezzo PEC

Il presente documento, in quanto inviato con mezzo idoneo ad accertare la fonte di provenienza, soddisfa il requisito della forma scritta e alla sua trasmissione non seguirà quella del documento cartaceo

Al **Presidente**
della Conferenza Permanente
On.le Avv. Giovanni Legnini

conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

OGGETTO: UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 REGIONE ABRUZZO. LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SAN FLAVIANO NEL COMUNE DI BASCIANO.

Invio parere ex art. 20 D.Lgs. 267/00.

Si invia, in allegato, copia della Determina Dirigenziale n. 1825 del 13/12/2022 relativa al parere in oggetto.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Procedimento
arch. Giuliano Di Flavio

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico sottoscritto con firma digitale



AREA TECNICA

Basciano, 05 Dicembre 2022

Oggetto: Convocazione Conferenza permanente in modalità telematica ex Art.16 del D.L. 189/2016. O.C. 105/2020 “LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SAN FLAVIANO” Comune Di Basciano (TE). CUP G47H20002230001 – CIG 8843965EC8. Soggetto attuatore: Archidiocesi di Pescara-Penne. Id. Decreto 395/2020:17. Parere di competenza Comunale.

RICHIAMATA l’Ordinanza Commissariale n.105 del 17 Settembre 2020 “*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*”;

VISTA la nota, in atti Prot. n. 8084 del 30 Novembre 2022, mediante la quale il Commissario Straordinario del Governo, ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016, comunicava la convocazione della Conferenza permanente di cui in oggetto e contestualmente invitava ciascun Ente o Amministrazione convocato alla riunione ad esprimere ed inviare il proprio parere di competenza almeno due giorni prima della data fissata per la prima Conferenza permanente;

ESAMINATA la documentazione componente il progetto esecutivo, relativo ai “Lavori di riparazione della Chiesa di San Flaviano (CUP G47H20002230001 – CIG 8843965EC8)”, inviata e disponibile al seguente link: https://drive.google.com/file/d/1iHOueMMNIFUEJX_2gzY7-0ie6mR6Qj4V/view?usp=share_link;

DATO ATTO che la prima riunione della Conferenza permanente è stata fissata per il giorno 15 Dicembre 2022 alle ore 11:00;

Il Responsabile ufficio tecnico, analizzati e valutati i documenti trasmessi e richiamati in narrativa,

ESPRIME

parere favorevole all’intervento di cui in oggetto, limitatamente agli aspetti tecnici di competenza.

Distinti saluti.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
(geom. Donato D’Evangelista)
- firmato digitalmente -



COMUNE DI BASCIANO

Protocollo N. 0008191 in data 05/12/2022 11:37

Sezione PROT - PROTOCOLLO GENERALE

Tipologia

PROTOCOLLO IN PARTENZA

Oggetto

CGRTS-0030096-P-29/11/2022 - CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016 O.C. 105/2020 "LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SAN FLAVIANO" COMUNE DI BASCIANO (TE)CUP G47H20002230001 - CIG 8843965EC8. Soggetto attuatore: Archidiocesi di Pescara-Penneld. Decreto 395/2020: 17. TRASMISSIONE PARERE DI COMPETENZA.

Classificazione da Titolare

Titolo: VI - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Classe: 05 - OPERE PUBBLICHE

Allegati

Il presente Documento contiene al suo interno il seguente Allegato:

1. Parere CHIESA SAN FLAVIANO-signed.pdf.p7m

Impronta: 2F622ED9F3828209207806B683DB72D2818EB7493A342B5182C92F28CED97B06; Algoritmo: SHA-256

 **APRIRE IL DOCUMENTO CON UN LETTORE PDF, PER CONSULTARE I SUDETTI FILE NELLA SEZIONE INTERNA ALLEGATI**



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, “Interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle OO.PP. nei territori delle Regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”.

Ordinanza commissariale n. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto”

PROGETTO ESECUTIVO “LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SAN FLAVIANO”

**COMUNE DI BASCIANO (TE) - ID DECRETO 395/2020: 17
CUP G47H20002230001 – CIG 8843965EC8**

Relazione istruttoria al Commissario Straordinario

Finalizzata all’approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020)

I – QUADRO DI SINTESI

A) DATI GENERALI

Soggetto Attuatore:	Arcidiocesi di Pescara-Penne		
Id Decreto commissariale n. 395/2020	n. 017/2020		
Indirizzo immobile:	piazza Vittorio Emanuele – Comune di Basciano (TE)		
Dati catastali:	foglio: 8	part: A	sub: -
Georeferenziazione	Lat. 42,594416	Long. 13,739875	
Intervento:	<input type="checkbox"/> pubblico <input type="checkbox"/> privato <input checked="" type="checkbox"/> Diocesi/Ente ecclesiastico		
Tipologia dell’intervento:	<input checked="" type="checkbox"/> Riparazione <input type="checkbox"/> Miglioramento sismico <input type="checkbox"/> Adeguamento sismico (obbligatorio nel caso di edifici scolastici non vincolati e nel caso di edifici strategici) <input type="checkbox"/> Demolizione e ricostruzione		
Livello di progettazione:	ESECUTIVO		
R.T.P.	Ing. Davide Pompei		



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Importo finanziabile con Decreto Commissariale n. 395/2020	Importo progetto	Importo ammissibile a seguito di verifica dell'USR Abruzzo (Proposta di approvazione CGRTS-0029533 del 24/11/2022)	Importo intervento progetto al netto dei ribassi sui lavori e servizi tecnici
€ 400.000,00	€ 494.099,08	€ 494.099,08	€ 396.785,64 (di cui € 259.659,23 per lavori, € 27.212,42 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 109.913,99 di somme a disposizione del beneficiario)

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”;

O.C. 84/2019 “*Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 – Modalità di attuazione – Modifica dell’Ordinanza n. 38/17.*”

O.C. 105/2020 “*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*” in particolare l’articolo 9 che abroga l’O.C.84/2019 e l’articolo 4 che definisce nuove modalità di approvazione del contributo;

DECRETO COMMISSARIALE n. 395/2020 “*Elenco Unico degli edifici di culto: revisione dell’allegato A dell’ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle Chiese di proprietà pubblica di cui all’Allegato 1 della n. 109 del 23 dicembre 2020. Modalità di attuazione e di attestazione delle spese amministrative ammissibili a contributo di cui all’art. 6 della ordinanza 105/2020. Proroga dei termini del Protocollo d’intesa sottoscritto ai sensi del comma 9 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo e la Conferenza Episcopale Italiana.*” e relativi allegati.

O.C. 126/2022 “*Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti*”.

Determina Dirigenziale n. 48 del 23/11/2022 del SERVIZIO RICOSTRUZIONE PUBBLICA-Ufficio Tecnico e Vigilanza 2 avente ad oggetto: “*OCSR n. 105/2020. Proposta di approvazione del progetto esecutivo e di concessione del contributo per l’intervento “Lavori di riparazione della Chiesa di San Flaviano” sito nel Comune di Basciano (TE) ID 017 di cui Allegato 1 del Decreto Commissariale n.395/2020*”, prot. CGRTS-0029533 del 24.11.2022.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

C) PROTOCOLLI

PROT. CGRTS	0029533	24/11/2022	TRASMISSIONE DA PARTE DELL'USR ABRUZZO DELLA PROPOSTA APPROVAZIONE OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
-------------	---------	------------	--

II – VERIFICA ISTRUTTORIA

Come previsto dall'art. 4 co. 1 e 2 dell'Ordinanza commissariale n. 105/2020 “*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*” ai fini della approvazione del progetto e della concessione del contributo per gli edifici di culto si applica l'art. 16 del d.l. 189/2016 in particolare, la Conferenza permanente, composta ai sensi del richiamato art. 16, **approva i progetti ai sensi dell'art. 27 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50**, secondo quanto previsto dal medesimo articolo al co. 3, lett. a-bis) e b).

Verifica amministrativa

L'USR Abruzzo in attuazione all'art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza ha inviato con nota del 24/11/2022 prot. CGRTS-0029533 la Determina Dirigenziale n. 48 del 23/11/2022 del SERVIZIO RICOSTRUZIONE PUBBLICA-Ufficio Tecnico e Vigilanza 2 avente ad oggetto: “*OCSR n. 105/2020. Proposta di approvazione del progetto esecutivo e di concessione del contributo per l'intervento “Lavori di riparazione della Chiesa di San Flaviano” sito nel Comune di Basciano (TE) ID 017 di cui Allegato 1 del Decreto Commissariale n.395/2020*”, allegando **RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVO-CONTABILE** e documentazione scaricabili presso la [Piattaforma di interscambio USR2016 \(sisma2016abruzzo.it\)](https://www.sisma2016abruzzo.it) e acquisiti con medesimo protocollo.

Nel corso dell'istruttoria dell'USR Abruzzo, come dichiarato nel documento sopra citato, sono stati acquisiti i seguenti pareri/autorizzazioni:

- **Ufficio Sismica Regione Abruzzo** (Parere prot. ID 111016 del 21/03/2022) ha rilasciato **autorizzazione** sismica all'esecuzione dei lavori in oggetto (vedi allegato);
- **SABAP per le province di Chieti e Pescara** (Prot. MIC/MIC-SABAP-CH-PE_0016511-P del 10/11/2021) **autorizza**, ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., l'esecuzione delle opere subordinatamente alla piena osservanza di **prescrizioni** (vedi allegato).

Fermo restando quanto dichiarato dall'USR Abruzzo con **parere istruttorio tecnico amministrativo contabile** presente tra la documentazione disponibile sulla piattaforma <https://www.sisma2016abruzzo.it/pdi/index.php?p>, citato nella trasmissione di proposta di approvazione acquisita con protocollo commissariale CGRTS 0029533 del 24/11/2022, **al quale si rimanda per tutto ciò che concerne la verifica della completezza, congruità ed ammissibilità**, si trasmettono le seguenti valutazioni finali.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

III – VALUTAZIONI FINALI

Per quanto di competenza, in merito al progetto esecutivo inerente i “LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SAN FLAVIANO” - COMUNE DI BASCIANO (TE) - ID DECRETO 395/2020: 17 - Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Pescara-Penne - CUP G47H20002230001 – CIG 8843965EC8 - O.C. 105/2020 – si rimettono al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell’art. 2 dell’Ordinanza Commissariale n. 16/2017 le seguenti valutazioni:

- per ciò che concerne **la valutazione di adeguatezza** degli elaborati di progetto (Allegato 1), la **congruità** rispetto all’importo assegnato con Decreto commissariale n. 395/2020 e l’**ammissibilità** a contributo, si acquisiscono gli esiti della verifica eseguita da USR Abruzzo e manifestata nel parere istruttorio tecnico amministrativo contabile (Proposta di approvazione) trasmesso ai sensi dell’art. 4 co.3 dell’Ordinanza Commissariale n. 105/2020 in data 24/11/2022 prot. CGTRS-0029533;
- per quanto riguarda le valutazioni conclusive di competenza del presidente della Conferenza Permanente **nulla osta** a procedere alla **determinazione positiva di conclusione** del procedimento motivata dall’avvenuta acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta e atti di assenso di competenza delle amministrazioni coinvolte e dall’approfondimento istruttorio così come determinato dall’USR competente (determina dirigenziale USR Abruzzo n.48 del 23/11/2022);

si esprime

per quanto di competenza PARERE FAVOREVOLE

Si ricorda che, come previsto dall’allegato B dell’Ordinanza 105/2020, per la rendicontazione il Soggetto attuatore deve riferirsi all’USR competente, contestualmente alla richiesta di erogazione del saldo, sulla base di tutte le spese indicate nel quadro tecnico economico allegato. Ad ogni buon fine si raccomanda di adempiere a tale attività di rendicontazione garantendo adeguato livello di dettaglio, coerenza ed aderenza tra quanto progettato ed approvato nella presente conferenza e quanto eseguito e concluso dell’intervento in oggetto.

Roma, 12/12/2022

Il Funzionario

Dott.ssa Deneb T. Cesana

Deneb T. Cesana

Il Direttore

Dott.ssa Claudiana Di Nardo

Sede istituzionale Roma Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 – 00187 Roma
Sedi operative Roma Palazzo Valentini, Via IV Novembre, 119/a - 00187 Roma tel. **06 67662783**
Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**
Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**
comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it4



DI NARDO CLAUDIANA
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI
15.12.2022 18:39:43
GMT+01:00



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

**ALLEGATO 1 – ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO
“LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SAN FLAVIANO”
COMUNE DI BASCIANO (TE) - ID DECRETO 395/2020: 17**

CODICE	TITOLO	PROT CGRTS	DATA
A – Relazioni			
A 1	Relazione tecnica generale	0029533	24/11/2022
A 2	Relazione storica artistica	0029533	24/11/2022
A 3	Relazione della strutture	0029533	24/11/2022
A 4	Relazione geologica	0029533	24/11/2022
A 5	Relazione geotecnica	0029533	24/11/2022
A 7	Relazione vulnerabilità sismica	0029533	24/11/2022
A 8	Relazione archeologica	0029533	24/11/2022
A 9	Relazione sulle interferenze	0029533	24/11/2022
B – Elaborati stato di fatto			
B 1	Tav Stato di Fatto rilievo planivolumetrico+PRG	0029533	24/11/2022
B 1.1.	Tav Stato di Fatto Puntellamento	0029533	24/11/2022
B 2	Tav Stato di Fatto Planimetria+catastale	0029533	24/11/2022
B 3	Tav Stato di Fatto Piante, Prospetti e Sezioni	0029533	24/11/2022
B 4	Tav Stato di Fatto Rilievo Materico	0029533	24/11/2022
B 5	Tav Stato di Fatto Rilievo Strutturale	0029533	24/11/2022
B 6	Tav Stato di Fatto Rilievo Degrado	0029533	24/11/2022
B 7	Tav Stato di Fatto Graficizzazione Storico-Costruttiva	0029533	24/11/2022
B 8	Tav Stato di Fatto Graficizzazione Storico-Costruttiva	0029533	24/11/2022
B 9	Piano delle indagini x caratterizzazione materiali	0029533	24/11/2022
B 10	Stato di fatto quadro fessurativo	0029533	24/11/2022
C – Elaborati di progetto			
C 1	Tav Progetto architettonico piante, prospetti e sezioni	0029533	24/11/2022
C 2	Tav Progetto Finiture	0029533	24/11/2022
C 3.1	Tav Progetto strutturale consolidamento volte+catene+campanile	0029533	24/11/2022
C 3.2	Tav Progetto strutturale consolidamento murature ed archi	0029533	24/11/2022
C 3.3	TAV Progetto strutturale rifacimento copertura presbiterio e sagrestia	0029533	24/11/2022
C 3.4	Tav Progetto strutturale rifacimento copertura navata	0029533	24/11/2022
C 3.5	Tav Progetto strutturale riparazione facciate e particolari	0029533	24/11/2022
C 6	Elaborato di calcolo esecutivo delle strutture	0029533	24/11/2022
C 8	Computo metrico estimativo	0029533	24/11/2022
C 9	Elenco prezzi unitari	0029533	24/11/2022
C 10	Incidenza manodopera	0029533	24/11/2022
C 11	Quadro economico	0029533	24/11/2022
C 12	Piano di sicurezza e coordinamento	0029533	24/11/2022
C 13	Cronoprogramma Lavori	0029533	24/11/2022
C 14	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici	0029533	24/11/2022
C 15	Schema di contratto e capitolato speciale di appalto	0029533	24/11/2022
C 16	Piano di manutenzione dell'opera	0029533	24/11/2022

Sede istituzionale Roma Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 – 00187 Roma
Sedi operative Roma Palazzo Valentini, Via IV Novembre, 119/a - 00187 Roma tel. **06 67662783**
Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**
Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**
comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

C 17	Perizia asseverata	0029533	24/11/2022
C 18	Dichiarazione Professionista Conformità Progetto	0029533	24/11/2022
D - Allegati			
D 1	Domanda di concessione del contributo	0029533	24/11/2022
D 2	Modalità di affidamento incarichi	0029533	24/11/2022
D 3	Iscrizione elenco speciale Prog, DL, CSP e CSE	0029533	24/11/2022
D 3.1	Iscrizione elenco speciale Collaudatore	0029533	24/11/2022
D 3.2	Iscrizione elenco speciale Geologo	0029533	24/11/2022
D 4	Atto Costitutivo RTP	0029533	24/11/2022
D 5	Documenti identità professionisti Progettisti, DL, CSP e CSE	0029533	24/11/2022
D 5.1	Documenti identità professionisti collaudatore	0029533	24/11/2022
D 5.2	Documenti identità professionisti geologo	0029533	24/11/2022
D 7.1	Copia contratto di affidamento incarichi professionali Prog, DL, CSP e CSE	0029533	24/11/2022
D 7.2	Copia contratto di affidamento incarichi professionali Collaudatore	0029533	24/11/2022
D 7.3	Copia contratto di affidamento incarichi professionali Geologo	0029533	24/11/2022
D 8	Dich. Professionista soglia di incarico Ing. IVANO RAPAGNANI	0029533	24/11/2022
D 8.1	Dich. Professionista soglia di incarico Arch. ANTONIO BOSICA	0029533	24/11/2022
D 8.2	Dich. Professionista soglia di incarico Geom. DOMENICO DI MARTINO	0029533	24/11/2022
D 8.3	Dich. Professionista soglia di incarico Arch. GUIDO DI GIROLAMO	0029533	24/11/2022
D 8.4	Dich. Professionista soglia di incarico Geol. LUCIANO LUCENTI	0029533	24/11/2022
D 9	Calcolo parcella professionale	0029533	24/11/2022
D 9.1	Scheda del Danno MiC	0029533	24/11/2022
D 10	Relazione tecnica inerente la vincolistica sul bene	0029533	24/11/2022
E 1	Dichiarazione conflitti interessi arch. Bosica	0029533	24/11/2022
E 1	Dichiarazione conflitti interessi geom. Di Martino	0029533	24/11/2022
E 1	Dichiarazione conflitti interessi ing. Rapagnani	0029533	24/11/2022
E 2	Procedura per individuazione impresa	0029533	24/11/2022
E 3	Contratto firmato	0029533	24/11/2022
E 4	Carta identità Valleriani Enrico	0029533	24/11/2022
E 4	Carta identità Alessio Peca	0029533	24/11/2022
E 5	Anagrafe sisma impresa	0029533	24/11/2022
E 5	Durc Impresa Valleriani	0029533	24/11/2022
E 5	SOA Impresa Valleriani	0029533	24/11/2022
P – Nullaosta e autorizzazioni			
P 1	Autorizzazione Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio	0029533	24/11/2022
P 2	Autorizzazione sismica Genio Civile Regionale L.R. 28/2011	0029533	24/11/2022



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

ALLEGATO 2 – QUADRO TECNICO ECONOMICO
(Prot. CGRTS-0029533 del 24/11/2022)
“LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SAN FLAVIANO”
COMUNE DI BASCIANO (TE) - ID DECRETO 395/2020: 17

ALLEGATO B - QUADRO TECNICO ECONOMICO						
QUADRO TECNICO ECONOMICO DI CONFRONTO			PROGETTO prezzario unico cratere del Centro Italia - Edizione 2022			
			PROGETTO	IMPORTO AMMISSIBILE	PROGETTO POST GARA	
A	Somme a base d'appalto					
A.1		Importo lavori a base d'asta	324.574,04 €	324.574,04 €	324.574,04 €	
	A.1.1	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	27.212,42 €	27.212,42 €	27.212,42 €	
	A.1.2	Oneri Manodopera (non soggetti a ribasso)				
	A.1.3	A DETRARRE Ribasso d'Asta 20% (affidamento diretto)			-64.914,81 €	
		Totale parziale (A)	351.786,46 €	351.786,46 €	286.871,65 €	
		ECONOMIE (A)				
B	Somme a disposizione del beneficiario					
B.1	B.1.1	Indagini geologiche, geotecniche, strutturali e relative analisi in laboratorio				
	B.1.2	A DETRARRE Ribasso 20% (affidamento diretto)			0,00 €	
B.2	B.2.1	Spese per la gestione amministrativa (fino a 300.000,00 di importo dei lavori)	2%	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
	B.2.2	Spese per la gestione amministrativa (da 300.000,00 a 1.000.000,00 di importo dei lavori)	1,5%	776,80 €	776,80 €	776,80 €
	B.2.3	Spese per la gestione amministrativa (oltre 1.000.000,00 di importo dei lavori)	1%			
B.3		Imprevisti (max 5%) Compresi di IVA		14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
B.4		Spese tecniche generali	68.062,09 €	68.062,09 €	47.643,46 €	
	B.4.1	Progettazione, DL, CSP e CSE (RTP Rapagnani)	58.243,33 €	58.243,33 €	58.243,33 €	
	B.4.3	A DETRARRE Ribasso 30% (incarico diretto)			-17.473,00 €	
	B.4.4	Collaudo (Arch. Guido Di Girolamo)	5.838,18 €	5.838,18 €	5.838,18 €	
	B.4.5	A DETRARRE Ribasso 30% (incarico diretto)			-1.751,45 €	
	B.4.6	Relazione geologica (Geol. Luciano Lucenti)	3.980,58 €	3.980,58 €	3.980,58 €	
	B.4.7	A DETRARRE Ribasso 30% (incarico diretto)			-1.194,17 €	
B.5		Spese per IVA	53.473,74 €	53.473,74 €	41.493,73 €	
	B.5.1	IVA per Lavori in appalto	10%	35.178,65 €	35.178,65 €	28.687,17 €
	B.5.2	CNPAIA Spese progettista (su B.4.1 e B.4.2)	4%	2.329,73 €	2.329,73 €	1.630,81 €
	B.5.3	CNPAIA Spese collaudo (su B.4.4)	4%	233,53 €	233,53 €	163,47 €
	B.5.4	CNPAIA Spese geologo (su B.4.6)	4%	159,22 €	159,22 €	111,46 €
	B.5.5	IVA per spese progettista (su B.4.1, B.4.2 e B.5.2)	22%	13.326,07 €	13.326,07 €	9.328,25 €
	B.5.6	IVA per spese collaudo (su B.4.4 e B.5.3)	22%	1.335,78 €	1.335,78 €	935,04 €
	B.5.7	IVA per spese geologo (su B.4.6 e B.5.4) ESENTE	22%	910,76 €	910,76 €	637,53 €
	B.5.8	IVA per spese indagini (su B.1.1)	22%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Totale parziale (B)	142.312,62 €	142.312,62 €	109.913,99 €	
		ECONOMIE (B)				
TOTALE (A+B)			494.099,08 €	494.099,08 €	396.785,64 €	

PASSIVO (rispetto all'importo programmato)	94.099,08 €	94.099,08 €	
ECONOMIE (rispetto all'importo programmato)			-3.214,36 €

Sede istituzionale Roma Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 – 00187 Roma
Sedi operative Roma Palazzo Valentini, Via IV Novembre, 119/a - 00187 Roma tel. **06 67662783**
Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**
Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**
comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it7



UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO
(D.L. 189/2016)



Teramo, 23/11/2022

Al **Commissario Straordinario per la Ricostruzione**
On. Avv. Giovanni Legnini
comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it

p.c. **Arcidiocesi di Pescara-Penne**
Al RTP ing. Davide Pompei
davide.pompei@ingte.it

Oggetto: **OCSR n. 105/2020, DCR n.395/2020. – Lavori di riparazione della Chiesa di San Flaviano sita nel Comune di BASCIANO (TE) - ID 017 - Trasmissione proposta di approvazione ai sensi dell'art.4 comma 3 dell'OCSR n. 105 del 17 settembre 2020**
CUP: G47H20002230001 - CIG: 8843965EC8

In riferimento all'intervento in oggetto, si trasmette, ai sensi dell'art. 4 comma 3 dell'OCSR n. 105 del 17 settembre 2020 e ss.mm.ii., e ai fini della convocazione della Conferenza permanente di cui all'art. 16 del "Decreto Sisma", la proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo unitamente ai pareri/autorizzazioni rilasciati dagli Enti competenti.

Con cordialità.

Il Direttore dell'USR Abruzzo
Vincenzo Rivera
firmato digitalmente
(firma digitale ARUBA n° 6130940000299005)

Allegati:

- Determina dirigenziale n. 48 del 23/11/2022;
- Relazione istruttoria tecnico-amministrativo-contabile (con all.A check-list documentazione di progetto e Allegato B_ Quadro tecnico-economico di progetto e post-gara)
- Autorizzazione ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.lgs. 42/2004 del Ministero per i Beni e le attività culturali SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA, Prot. MIC-SABAP-CH-PE 0016511-P del 10/11/2021;
- Autorizzazione sismica Regione Abruzzo del SERVIZIO GENIO CIVILE DI TERAMO, ID Pratica: 490/2022-MUD Prot. n. 111016 del 21/03/2022.
- Domanda richiesta contributo ed elenco documentazione progettuale completa scaricabile al seguente link: <http://www.sisma2016abruzzo.it/pdi/index.php?p> [Username: user - Password: 12345]

SERVIZIO RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Ufficio Tecnico e Vigilanza 2

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 48 DEL 23/11/2022

Oggetto: **OCSR n. 105/2020. Proposta di approvazione del progetto esecutivo e di concessione del contributo per l'intervento "Lavori di riparazione della Chiesa di San Flaviano" sito nel Comune di Basciano (TE) ID 017** di cui Allegato 1 del Decreto Commissariale n.395/2020

ID Decreto 395/2020	ID 017
Soggetto Attuatore	ARCIDIOCESI DI PESCARA-PENNE
Denominazione Chiesa	CHIESA DI SAN FLAVIANO
Indirizzo	BASCIANO (TE), PIAZZA VITTORIO EMANUELE
Dati catastali	Foglio 8 part. A (centro storico)
Tipo di intervento	LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SAN FLAVIANO IN BASCIANO
Livello di progettazione	Esecutivo
CUP	G47H20002230001
CIG	8843965EC8

VISTO il Decreto Legge 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016, e ss.mm.ii. recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n.229, pubblicata nella G.U. n.294 del 17 dicembre 2016 e s.m.i. e in particolare:

- l'art.1, comma 5, in forza del quale i Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di vicecommissari per gli interventi di cui al medesimo decreto, in stretto raccordo con il commissario straordinario, che può delegare loro le funzioni a lui attribuite dal decreto;
- l'art.2 recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari"

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 766 del 22 novembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Abruzzo;

RICHIAMATO l'art.1 comma 450 della Legge 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio) con il quale si dispone la proroga al 31.12.2022 dello stato di emergenza e della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;

VISTA le Ordinanze del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma:

- n. 105/2020 recante "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" ove, in particolare nell'Allegato A viene ridefinito l'elenco degli interventi che le Diocesi devono attuare direttamente e nello specifico:

l'art. 4 "Approvazione dei progetti e domanda di contributo" al comma 3 prevede che "I progetti riguardanti l'intervento sugli edifici di culto, unitamente alla domanda di concessione del contributo,

sono trasmessi all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente che, all'esito dell'istruttoria, acquisito il parere della Soprintendenza competente e degli altri Enti competenti, e tenendo conto delle eventuali indicazioni e rilievi, trasmettono al Commissario straordinario la proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo, anche con eventuali osservazioni..”;

l'art. 9 comma 1 che prevede che le norme dettate dall'ordinanza si applicano a “tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore. Ove sia già stata affidata la progettazione a professionista incaricato, il progetto è acquisito sulla base dell'atto di conferimento. Per gli interventi sugli edifici di culto per i quali, alla predetta data, sia stato affidato l'incarico di progettazione... il MiBact trasmette, nei modi definiti con provvedimento commissariale d'intesa con il Mibact, il progetto esecutivo...”

- n. 111/2020 e in particolare l'art.14 comma 4 che modifica il punto 4 dell'allegato C dell'OCSR n. 105/2020 riportando che... *“Il progetto dovrà porsi l'obiettivo del raggiungimento del massimo livello di sicurezza compatibile con i vincoli posti dalle esigenze di tutela architettonica e storico-artistica e, ove possibile, dovrà porsi l'obiettivo del miglioramento sismico della struttura. In tale caso la progettazione dovrà garantire l'eliminazione delle carenze di cui al punto 8.7.4 delle NTC del 2018 e s.m.i.;*

CONSIDERATO che con Decreto del Commissario Straordinario n.395 del 30/12/2020 “Elenco Unico degli edifici di culto: revisione dell'allegato A dell'Ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle Chiese di proprietà pubblica di cui all'Allegato 1 della n. 109 del 23 dicembre 2020. Modalità di attuazione e di attestazione delle spese amministrative ammissibili a contributo di cui all'art. 6 della ordinanza 105/2020. Proroga dei termini del Protocollo d'intesa sottoscritto ai sensi del comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo e la Conferenza Episcopale Italiana” sono stati nominati i soggetti delegati allo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla realizzazione degli interventi finanziati con le O.C. nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e 105/2020 con funzione di soggetto attuatore;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n.126 del 28 aprile 2022 “Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti”, in particolare l'art. 1 recante “Approvazione ed ambito di operatività del Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022” e l'art.4 recante “Fondi speciali per il finanziamento delle compensazioni e delle integrazioni”;

VISTA altresì la circolare CGRTS-0026177-P del 26/10/2022 del Commissario straordinario ad oggetto “Ord.126 del 28 aprile 2022: indirizzi e chiarimenti in merito alle modalità di accesso e assegnazione delle risorse ai Fondi di cui all'art.4 per la ricostruzione pubblica e per gli Edifici di culto” con la quale vengono tra l'altro fornite indicazioni sulla modalità di applicazione del comma 5 dell'art.2 dell'Ord.126 relativo alla rideterminazione dei compensi professionali;

ATTESO che nell'istruttoria tecnico-amministrativa, l'ufficio ha verificato che l'aumento dei costi del progetto è derivato, ai sensi dell'art.1 comma 6 dell'OCSR 126/2022, dall'applicazione del nuovo prezzario ritenendo quindi ammissibile il maggior costo di progetto rispetto a quello stimato in sede di programmazione, ai sensi dell'art.4 comma 1 dell'Ord.126 del 24/05/2022;

CONSIDERATO che:

- l’Arcidiocesi di Pescara-Penne, per mezzo del Responsabile Tecnico della Procedura (RTP), ha trasmesso all’USR Abruzzo con nota PEC Prot.RA 0358541 del 29.09.2022 e successive integrazioni, il progetto esecutivo in formato digitale relativo ai “Lavori di riparazione della Chiesa di San Flaviano” sita nel comune di Basciano (TE), per un importo complessivo pari ad € 494.099,08 costituito dagli elaborati specificatamente elencati nel documento istruttorio allegato al presente atto;

Importo programmato con Decreto Commissario Straordinario n.395/2020	Importo richiesto (di progetto)	Importo ammissibile (dopo istruttoria)
400.000,00 €	494.099,08 €	494.099,08 €

- con la medesima nota l’RTP ha proceduto ad inviare anche il QTE rimodulato dopo l’affidamento dei servizi tecnici e dell’esecuzione dei lavori. A tal fine è stato verificato dalla documentazione agli atti di questo Ufficio Speciale che i compensi ai professionisti e il contratto con l’impresa esecutrice, incaricati mediante affidamento diretto, soddisfano rispettivamente l’art.2 comma 3 e art. 3 comma 2 della OCSR 105/2020. Conseguentemente all’applicazione dei ribassi sui lavori e sui servizi l’importo dell’intervento era stato rideterminato in € **396.785,64** con un ATTIVO rispetto all’importo programmato pari a € **3.214,36**.

Importo programmato con Decreto Commissario Straordinario n.395/2020	Importo ammissibile (dopo applicazione ribassi)	Maggiore/minor costo rispetto all’importo programmato
400.000,00 €	396.785,64 €	- 3.214,36 €

CONSIDERATO altresì che l’Arcidiocesi di Pescara-Penne ha acquisito e trasmesso i necessari pareri ed autorizzazioni, quali:

- Autorizzazione ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.lgs. 42/2004 del Ministero per i Beni e le attività culturali SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA, Prot. MIC-SABAP-CH-PE 0016511-P del 10/11/2021;
- Autorizzazione sismica Regione Abruzzo del SERVIZIO GENIO CIVILE DI TERAMO, ID Pratica: 490/2022-MUD Prot. n. 111016 del 21/03/2022.

CONSIDERATO inoltre che l’RTP incaricato dalla Arcidiocesi di Pescara-Penne ha comunicato l’avvenuta trasmissione della SCIA al comune di Bellante (TE);

CONSEGUENTEMENTE:

1. il quadro riepilogativo risultante dalla verifica delle ammissibilità a contributo del progetto esecutivo, a seguito dell’applicazione del nuovo Prezziario unico e dopo gli affidamenti dei servizi tecnici e dei lavori, è rideterminato in **€ 396.785,64 di cui € 259.659,23 per lavori, € 27.212,42 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 109.913,99** somme a disposizione del beneficiario;
2. ai sensi dell’art. 4, comma 1, dell’Ord.126 del 24/05/2022, il maggior costo per l’applicazione del nuovo prezziario trova copertura a valere sulle economie di gara dell’intervento stesso.

RILEVATO che il progetto esecutivo dell’intervento in questione è depositato agli atti presso l’USR Abruzzo, Servizio Ricostruzione Pubblica;

PRESO ATTO che alla copertura finanziaria del presente atto si fa fronte con le risorse stanziare dal Commissario Straordinario con l'Ord. 105/2020 per € 400.000,00 e che la liquidazione del predetto finanziamento ammesso a contributo è rinviata a successivi provvedimenti;

VISTA la relazione istruttoria tecnico-amministrativa di approvazione del progetto definitivo / esecutivo, parte integrale e sostanziale del presente atto, con il quale i tecnici istruttori dell'Ufficio Tecnico e Vigilanza 2 esprimono parere favorevole sulla congruità tecnico – economica del progetto definitivo-esecutivo;

RITENUTO necessario provvedere al rilascio della proposta di approvazione del progetto e concessione del contributo in vista della convocazione da parte del Commissario straordinario della conferenza permanente per l'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 4 comma 3 dell'OCSR n. 105/2020;

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi di legge.

- 1. di esprimere**, sulla base della puntuale istruttoria tecnico-amministrativa dell'Ufficio Tecnico e Vigilanza 2 che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'Ordinanza del Commissario n.105/2020, **il proprio parere favorevole di congruità tecnico-economica del progetto esecutivo relativo ai "Lavori di riparazione della Chiesa di San Flaviano" sita nel Comune di Basciano (TE), CUP: G47H20002230001 CIG: 8843965EC8, per un importo complessivo pari a € 396.785,64 di cui € 259.659,23 per lavori, € 27.212,42 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 109.913,99 somme a disposizione del beneficiario;**
- di dare atto che l'importo del contributo ammissibile, pari a **€ 396.785,64** (euro trecentonovantaseimilasettecentoottantacinque/64) per i "Lavori di riparazione della Chiesa di San Flaviano" sita nel Comune di Basciano (TE), trova copertura finanziaria nelle risorse di cui all'art.4 comma 3 del DL 189/2016, trasferite sulla contabilità speciale di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 con imputazione delle risorse trasferite per € 396.785,64 ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n.105/2020, salvo diversa imputazione da parte del Commissario Straordinario;
- 3. di sottoporre il presente atto alla approvazione della Conferenza Permanente ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 1 della Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2020;**
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio del portale istituzionale dell'USR Sisma 2016 Regione Abruzzo, ai sensi del D.lgs. n°33/2013, nonché dell'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016.

Teramo, 23 novembre 2022

Il Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica

Dott. Piergiorgio Tittarelli

(f.to digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)

Firmato digitalmente da: PIERGIORGIO TITTARELLI

Ruolo: DIRIGENTE REGIONE ABRUZZO

Data: 23/11/2022 14:36:00



ORDINANZA COMMISSARIALE N.105 DEL 17 SETTEMBRE 2020

“Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto”

DECRETO COMMISSARIALE N.395 DEL 30 DICEMBRE 2020

“Elenco Unico degli edifici di culto: revisione dell'allegato A dell'ordinanza n. 105”

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVO-CONTABILE

(Istruttoria del progetto esecutivo)

Inquadramento dell'intervento

ID Decreto 395/2020	ID 017
Soggetto Attuatore	ARCIDIOCESI DI PESCARA-PENNE
Denominazione Chiesa	CHIESA DI SAN FLAIANO
Indirizzo	BASCIANO (TE), PIAZZA VITTORIO EMANUELE
Dati catastali	Foglio 8 part. A (centro storico)
Tipo di intervento	LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SAN FLAVIANO IN BASCIANO
Livello di progettazione	Esecutivo
CUP	G47H20002230001
CIG	8843965EC8

Soggetti coinvolti

Committente	Arcidiocesi di Pescara-Penne (legale rappresentante S.E. Rev.ma Tommaso Valentinetti)
Responsabile Tecnico della Procedura (RTP)	ing. Davide Pompei
Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	RTP Rapagnani: Ing. Ivano Rapagnani (capogruppo), arch. Antonio Bosica e geom. Domenico Di Martino
Collaudatore	Arch. Guido Di Girolamo
Geologo	Geol. Luciano Lucenti
Impresa esecutrice	Valleriani Enrico Srl (con sede legale via Salara snc 64030 Basciano (Te) P.IVA 02017550670)

Costo e copertura finanziaria

Finanziamento dell'intervento da Ordinanza n.105/2020	€ 400 000,00	art. 4 del D.L 189/16
Altri finanziamenti	Nessuno	
Costo dell'intervento da progetto	€ 494.099,08	
Importo ammissibile	€ 494.099,08	
Importo ammissibile al netto dei ribassi su lavori e servizi tecnici	€ 396.785,64	



UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO
(D.L. 189/2016)



Riferimenti normativi

D.L. 76 del 16/07/2020 convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020	art. 11 comma 3	
D.L. n. 189/2016	art. 4 art.14 art. 15 bis	comma 3 - 4 comma 1-9 comma 2 - 3 - 3 bis
OCSR n. 23 del 05.05.2017		
OCSR n. 32 del 21.06.2017		
OCSR n. 63 del 06.09.2018	art. 3 - 4 - 5	
OCSR n. 84 del 10.07.2019	art. 12 - 13 -14	
OCSR n. 105 del 17.09.2020		
OCSR n. 111 del 23.12.2020	art. 14	comma 4
Decreto CSR N.395 del 30.12.2020		
OCSR n. 126 del 24.05.2022	art. 1 - 4	

Atti vari

Ordinanza sindacale di inagibilità	n. 24 del 17/09/2016	Comune di Basciano
"SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI-CHIESE" Modello A-DC"	n. 02 del 07/02/2017	Esito: Inagibile

Documentazione/Carteggio

ID	Intervento	Comune	Mittente	Prot. USR Abruzzo	Oggetto
017	CHIESA SAN FLAVIANO	BASCIANO (TE)	Arcidiocesi Pescara-Penne	prot.RA 0393693 del 28.11.2020	Conferimento incarico responsabile del procedimento ai sensi dell'Ord.84/2019 all'Ing. Davide Pompei;
			Arcidiocesi Pescara-Penne	prot.RA 0123042 del 27.03.2021	Conferma conferimento incarico Responsabile Tecnico della Procedura (RTP) ai sensi dell'Ord.105/2020 all'Ing. Davide Pompei; Richiesta di liquidazione anticipazione e IBAN;
			Arcidiocesi Pescara-Penne	prot.RA 0192308 del 06.05.2021	Codice Unico di Progetto (CUP) per ogni intervento di competenza dell'Arcidiocesi di Pescara-Penne;
			RTP ing. Davide Pompei	prot.RA 0358541 del 29.09.2022	Trasmissione progetto esecutivo munito di autorizzazione del MIC ed autorizzazione sismica del genio Civile di Teramo
			RTP ing. Davide Pompei	prot.RA 0380944 del 03.10.2022	Trasmissione documentazione integrativa

Requisiti per l'ammissibilità a finanziamento

Programmazione dell'intervento

L'intervento è relativo ai lavori di riparazione della Chiesa di San Flaviano, ubicata nel centro storico del comune di Basciano è stato inserito nell'Allegato A dell'Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2020 recante "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto".



Con Decreto del Commissario Straordinario n.395 del 30/12/2020 “Elenco Unico degli edifici di culto: revisione dell’allegato A dell’Ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle Chiese di proprietà pubblica di cui all’Allegato 1 della n. 109 del 23 dicembre 2020. Modalità di attuazione e di attestazione delle spese amministrative ammissibili a contributo di cui all’art. 6 della ordinanza 105/2020. Proroga dei termini del Protocollo d’intesa sottoscritto ai sensi del comma 9 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo e la Conferenza Episcopale Italiana” è stato aggiornato l’elenco degli interventi finanziati.

Nell’Allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario n.395 del 30/12/2020 l’intervento è identificato con **ID 017** “Chiesa di San Flaviano” sita nel comune di Basciano (TE), importo attribuito 400.000,00 €, Soggetto Attuatore Arcidiocesi di Pescara-Penne.

Motivazione dell’atto

Con nota PEC del Responsabile Tecnico della Procedura (RTP) del 28.09.2022, acquisita Prot. RA 0358541 del 29.09.2022 l’Arcidiocesi di Pescara-Penne ha trasmesso la documentazione inerente il progetto per i “Lavori di riparazione della Chiesa di San Flaviano” sita nel comune di Basciano, CUP: G47H20002230001 CIG: 8843965EC8, per l’ottenimento, ai sensi all’art. 4, comma 3, dell’OCSR n. 105/2020, del parere di congruità e proposta di approvazione del progetto ed il rilascio del contributo, propedeutico alla convocazione della Conferenza permanente, ai sensi dell’art. 16 del DL 189/2016.

DISAMINA TECNICA DEL PROGETTO

Dopo aver verificato la presenza di tutti gli elaborati necessari, elencati nella check list allegata (Allegato A) formulando le necessarie richieste di integrazioni, si è proceduto ad esaminare il progetto.

Descrizione dell’edificio

Inquadramento, caratteristiche architettoniche funzionali e strutturali

L’edificio di culto oggetto di intervento è una chiesa situata nel centro storico di Basciano (TE) lungo via Torrione e si presenta al suo interno con una struttura ad una sola navata, con ai lati n. 6 nicchie ricavate all’interno della muratura. La chiesa presenta il Presbiterio senza abside ed una piccola Sacrestia adiacente. Secondo alcune fonti storiche si trovano alcune tracce della **Chiesa di San Flaviano Vescovo in Basciano** a partire dalla fine del XV secolo. L’ipotesi più plausibile è che il VI° Duca di Atri, *Giuliano Antonio Acquaviva (1428-1481)* sia stato colui che abbia commissionato tale chiesa, visto che lo stesso aveva fondato la città di Giulia-Nova, non lontano dalle rovine del centro abitato denominato “*Castel San Flaviano*” in ricordo del Santo Patriarca di Costantinopoli, le cui spoglie, secondo una leggenda, sarebbero state portate in Italia nel V secolo e avrebbero raggiunto miracolosamente le coste giuliesi a seguito di una tempesta.

Un primo restauro dell’edificio venne fatto nel 1582, mediante denaro pubblico, come riporta l’iscrizione sopra il portale della chiesa stessa. (“...*Sacrum hoc Divio Flaviano dicatu pubblico sere instauratu est anno omini ISLXXXII*”).


Agli inizi del XVIII secolo il feudo fu acquistato dalla famiglia degli Avellone che hanno lasciato all'interno della chiesa una lapide con la tomba sepolcrale dei corpi di Donna Rosa e Antonio, nonché di Donna Caterina Arnone, rispettivamente figli e moglie di Placito Avellone deceduti tra 1708 e il 1709.

Nei secoli XVII e XVIII nella chiesa furono realizzate sei cappelle da parte di varie famiglie nobili di Basciano; negli stessi secoli erano presenti nella chiesa due confraternite: quella del S.mo Sacramento che sovrintendeva l'altare maggiore e quella del S. Rosario che sovrintendeva un altare laterale; quest'ultima confraternita fece costruire ad Adriano Federi nel 1760, un organo di cui oggi è rimasto solo la cassa.

Nel XX secolo la chiesa si è arricchita mediante l'installazione di vetrate artistiche policrome raffiguranti santi e profeti e il portone bronzeo.

A seguito dei danni generati del sisma del 6 aprile 2009 la chiesa di San Flaviano in Basciano, ha avuto un intervento che ha comportato il consolidamento delle volte della navata e il rifacimento del tetto sovrastante.

Oltre all'organo sono presenti nella chiesa altre opere d'arte come gli affreschi del XVI secolo nella cappella della Crocifissione e in quella di S. Lucia (ricoperti), due tele del XVII secolo raffiguranti S. Flaviano e S. Rocco, il busto ligneo di S. Flaviano, oltre a candelieri e reliquiari.



Nesso di causalità

I progettisti incaricati, Ing. Ivano Rapagnani e Arch. Antonio Bosica, hanno trasmesso apposita perizia asseverata, attestando il nesso di causalità tra i danni subiti e descritti e gli eventi sismici iniziati con la sequenza sismica del 24.08.2016 e successive repliche.

Descrizione dei danni

Gli eventi sismici del 2016-2017 hanno reso inagibile la chiesa, come da apposita scheda per il rilievo del danno ai beni culturali-chiese, Modello A-DC, n.2 del 07.02.2017. A seguito di tale inagibilità è stato presentato alla Protezione Civile da parte del Comune di Basciano e Parrocchia di San Flaviano Vescovo, un progetto di puntellamento e messa in sicurezza della Chiesa, ai fini di salvaguardare il bene e riaprire la chiesa, seppur provvisoriamente, al culto. Tali opere provvisorie di puntellamento, sono state approvate dal COR Abruzzo con autorizzazione Prot. 269 del 22.01.2019 e dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio dell'Abruzzo, con autorizzazione 0019563 del 28.12.2018 MIBAC-SABAP-ABR UFF-TEC CI. 34.34.22/1.272. Alla data della presente i lavori di puntellamento sono realizzati e conclusi, ed i progettisti

nella relazione illustrativa prevedono la rimozione di detti lavori di puntellamento, sarà realizzata con la massima cura ed attenzione al fine di salvaguardare le opere presenti all'interno della Chiesa stessa.

I danni riscontrati sono i seguenti:

- importanti lesioni con principio di ribaltamento di tutta la facciata ove erge il campanile;
- lievi lesioni con principio di ribaltamento della facciata principale;
- diverse lesioni sui punti di connessione tra gli archi e le volte della navata;
- lesioni importanti su una delle sei cappelle laterali;
- lesioni sull'arco trionfale;
- lesioni importanti sulla volta del presbiterio, con sconessioni sulle pareti laterali;
- lesioni verticali sul fronte retrostante della chiesa;
- lesioni importanti nella volta della sagrestia, con sconessioni sulle pareti laterali;
- rottura di orditura principale in legno sulla copertura della sagrestia che incombe con il carico sulla volta sottostante. Tale crollo ha prodotto un avvallamento di tutta la falda di copertura della sagrestia, con evidenti infiltrazioni di acqua a seguito di eventi meteorici.

Descrizione dell'Intervento

L'opera oggetto del presente intervento strutturale è costituita dalla Chiesa di San Flaviano Vescovo del Comune di Basciano (TE) e i lavori da realizzare nella stessa, consistono principalmente nella riparazione e miglioramento sismico del complesso a causa dei danni avutisi con il sisma del 2016-2017.

Il contesto edilizio in cui si colloca l'opera interessata dalla presente progettazione è costituito dal centro storico del Comune di Basciano sito in Provincia di Teramo. L'unità strutturale oggetto dell'intervento fa parte di un più ampio aggregato edilizio ubicato in via Torrione. La Chiesa di San Flaviano costituisce unità strutturale di circa 400 mq in pianta e 15 m di sviluppo massimo in altezza sul campanile, con un solo piano fuori terra. La chiesa presenta il piano sottotetto costituito dall'estradosso delle volte in muratura che delimitano verso l'alto il volume del piano copertura.

L'intervento in esame consiste nella riparazione e rinforzo delle strutture portanti (paramenti, volte ed archi) in muratura, e nel rifacimento e rinforzo della copertura della Chiesa di San Flaviano.

L'intervento strutturale in esame prevede la realizzazione delle seguenti opere:

1) Opere su Presbiterio e Sagrestia:

- Riparazione di lesioni sulle murature verticali, da sistemate mediante intervento di scuci-cuci atto a ripristinare l'originaria resistenza della muratura. Ove consentito, vista la presenza di murature spesse, l'intervento di scuci-cuci sarà integrato mediante perature armate atte a ricucire l'intero paravento murario e distribuire allo stesso tempo le azioni su tutto lo spessore del muro;
- Riparazione delle volte in muratura lesionate, mediante scuci-cuci delle parti lesionate, in maniera tale da ripristinare l'originaria resistenza. Rinforzo delle volte mediante ripristino delle nervature e realizzazione di cappa sovrastante armata, debitamente collegata alle strutture perimetrali mediante idonei connettori. La cappa posta all'estradosso delle volte, sarà realizzata mediante malta di calce di spessore di 1 cm circa, con interposta apposita fibra di basalto. I connettori perimetrali saranno in acciaio inox innestati sulle murature esistenti mediante iniezioni di geo calce. Nella sagrestia sarà realizzata apposita cerchiatura in acciaio del piccolo vano scala di collegamento in copertura. Constatato che necessita a causa delle deformazioni riscontrate, installare delle catene in acciaio per il contenimento delle spinte orizzontali delle volte e constatato ancora che da incontri effettuati dai sottoscritti con i funzionari delle Belle Arti, non è possibile installare catene al di sotto delle volte,



sono state installate le catene al di sopra delle volte sul sottotetto. Le catene installate consistono in tiranti vincolati sulle murature perimetrali delle volte, collegate ad una trave orizzontale in acciaio sufficientemente rigida, avente come duplice scopo quello di bloccare le catene e allo stesso tempo placcare il tirante della capriata riscontrato non idoneo, risultato assai degradato e con scarsa resistenza. Le catene così formate, insieme ad altre poste perimetralmente alle volte, riusciranno a contenere le azioni cinematiche di un futuro evento sismico.

- Riparazione copertura mediante inserimento di nuovo tetto in legno e rinforzo delle capriate in legno sopra al Presbiterio mediante placcaggio di travi ad L in acciaio. Il nuovo tetto in legno, sarà realizzato mediante l'installazione di nuovi arcarecci e travetti secondari per vincolamento delle pannelle e dei coppi esistenti riposizionati in copertura. Su tutto il perimetro della nuova copertura, sarà installato un nuovo cordolo in acciaio debitamente pernato alla muratura sottostante, allettato su malta di calce con interposta fibra di basalto pernata alla muratura sottostante con connettori in acciaio inossidabili.
- Rifacimento e ricostruzione di piccole porzioni di muratura inconsistente e/o mancante sulle pareti perimetrali del sottotetto.
- Opere di finitura finale consistenti in rasatura delle pareti, stuccatura, scartavetratura e tinteggiatura finale.

2) Opere su Navata:

- Riparazione di lesioni sulle murature verticali, da sistemate mediante intervento di scuci-cuci atto a ripristinare l'originaria resistenza della muratura sulle cappelle laterali. Ove consentito, vista la presenza di murature spesse, l'intervento di scuci-cuci sarà integrato mediante pernature armate atte a ricucire l'intero paravento murario e distribuire allo stesso tempo le azioni su tutto lo spessore del muro;
- Riparazione delle voltine in muratura lesionate presenti sulle cappelle laterali, mediante scuci-cuci delle parti lesionate, in maniera anche qui da ripristinare l'originaria resistenza. Rinforzo delle voltine di cui sopra e delle arcate presenti negli svasamenti delle ampie finestrate, mediante realizzazione di cappa sovrastante armata, debitamente collegata alle strutture perimetrali mediante idonei connettori. La cappa posta all'estradosso delle voltine, sarà realizzata come in precedenza mediante malta di calce di spessore di 1 cm circa, con interposta apposita fibra di basalto. I connettori perimetrali saranno in acciaio inox innestati sulle murature esistenti perimetrali, mediante iniezioni di geocalce.
- Constatato che le volte della navata in mattoni a coltello realizzate tra le arcate sono state rinforzate con precedente intervento, mediante malta all'estradosso con fibra di basalto; che gli ultimi eventi sismici hanno prodotto un vistoso martellamento tra dette volte e le arcate perimetrali; che gli ultimi eventi sismici hanno prodotto un distacco tra la parete della facciata principale e l'arcata perimetrale. Per quanto sopra riscontrato, necessita installare delle catene in acciaio per il contenimento delle arcate della navata con conseguente ancoraggio della facciata principale. Con le stesse considerazioni fatte in precedenza, non potendo installare le catene dall'interno, saranno installate apposite catene dal sottotetto al di sopra delle volte, che opportunamente vincolate alle murature perimetrali mediante piastre, perni ed elementi in acciaio saranno capaci insieme al confinamento delle voltine perimetrali dettato in precedenza a contenere le azioni cinematiche di un futuro evento sismico. Detto intervento comporta la rimozione e il ripristino della copertura esistente in legno, mediante



l'installazione di nuovi travetti secondari, poggiati sugli arcarecci esistenti, idonei per vincolamento delle pianelle e dei coppi esistenti riposizionati in copertura. Su tutto il perimetro della copertura, risulta presente un cordolo in lamiera di acciaio posto in opera con altro intervento.

- Essendo un intervento di miglioramento sismico, al fine di rispettare l'incremento di resistenza dettato dalla normativa sismica DM 17.01.2018, necessita rinforzare le arcate del vano navata in quanto, come meglio spiegato nella relazione specialistica, occorre aumentare la resistenza ai reni e in chiave degli archi al fine di evitare un collasso di dette strutture per un sisma in direzione laterale. Le opere previste per il rinforzo degli archi sono stati realizzati mediante pernature in acciaio inserite nell'arco e vincolate con resina bicomponente, in maniera tale da rinforzarlo per sopperire alle azioni sismiche di progetto. Con la stessa tecnica sarà rinforzato anche l'arco trionfale.

3) Opere su Esterno:

- Riparazione di lesioni sulle murature verticali a faccia vista, da sistemate mediante intervento di scarifica delle fughe, inserimento di cavetti di acciaio inox, inserimento di connettori di collegamento dei cavetti con l'interno del muro, ristilatura dei giunti con malta simile a quella esistente. Detto intervento sarà realizzato al fine di ripristinare l'originaria resistenza della muratura. Ove consentito, vista la presenza di murature spesse, detto intervento potrà essere integrato da pernature armate atte a ricucire l'intero paravento murario e distribuire allo stesso tempo le azioni su tutto lo spessore del muro;
- Riparazione delle voltine in muratura lesionate, su aperture esistenti, mediante scuci-cuci delle parti lesionate, in maniera tale da ripristinare l'originaria resistenza;
- La facciata principale presenta il paravento murario di sostentamento del pinnacolo DX, lesionata. Il presente intervento prevede apposite pernature sulla muratura esistente, atte a ripristinare la contiguità originaria delle stesse. Su tutti i pinnacoli sarà realizzata apposita pernatura verticale di vincolamento degli stessi;
- Impermeabilizzazione dei pinnacoli e ristilatura di parti degradate della faccia vista.

4) Opere su Campanile:

- Riparazione delle voltine in muratura lesionate, sul vano delle campane, mediante scuci-cuci delle parti lesionate, in maniera tale da ripristinare l'originaria resistenza;
- Avendo riscontrato lesioni sul campanile, saranno installate catene non a vista appositamente pernate e vincolate con resina bicomponente, in maniera tale da contenere gli elementi e rinforzare la struttura generale;
- Impermeabilizzazione dei pinnacoli e ristilatura di parti degradate della faccia vista.

Computo metrico estimativo

Dall'analisi del Computo Metrico Estimativo, allegato nella consegna del progetto esecutivo aggiornato ai sensi dell'art.1 comma 6 dell'OCSR 126/2022 e trasmesso con nota PEC del RTP acquisito al Prot. RA 0358541 del 29.09.2022, è emerso che le quantità e gli importi sono congrui agli interventi previsti e a quanto riportato negli elaborati tecnici progettuali e le lavorazioni progettate risultano soddisfare le specifiche riportate nell'Allegato C dell'Ordinanza Commissariale n.105/2020.

Oneri per la sicurezza

Dal controllo del Computo Metrico Estimativo si evince un importo complessivo di **€ 27.212,42** per gli oneri per la sicurezza (categoria 004 del CME) non soggetti a ribasso d'asta.

Incidenza per la manodopera



Il costo della manodopera di progetto è la somma dei prodotti ottenuti moltiplicando il costo minimo della manodopera associato ad ogni lavorazione, comprese quelle per la sicurezza, per la quantità della lavorazione stessa prevista dal progetto esecutivo e laddove il progetto esecutivo contenga nuovi prezzi il costo della manodopera da impiegare nei calcoli è quello risultante dagli stessi.

L'incidenza della manodopera di progetto è il rapporto percentuale tra il costo della manodopera di progetto esecutivo e l'importo complessivo del progetto esecutivo (computo lavori + computo costi della sicurezza). Tale incidenza è di riferimento per il rilascio del DURC di congruità al momento dei SAL dei lavori ed è indicata nella notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008.

Nell'elaborato tecnico allegato al progetto esecutivo viene eseguito il calcolo del costo della manodopera conformemente alle disposizioni di cui all'Ordinanza n. 58 del 2018, che risulta pari al 37,712 %.

Cronoprogramma

Nel Cronoprogramma allegato al progetto si indica un tempo di realizzazione degli interventi programmati pari a 31 settimane (**233 gg**): si ritiene coerente e fattibile la tempistica di realizzazione degli interventi esplicitati nel suddetto Cronoprogramma.

Nulla osta/autorizzazioni e pareri

L'edificio di culto oggetto di intervento è interessato dalle tutele dirette ai sensi del Codice dei BB.CC. e il vincolo "ope legis" secondo le disposizioni di cui all'art. 10, co. 1, e all'art. 12, co. 1, del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. La destinazione urbanistica del bene ricade al 100% nel Piano Regolatore Esecutivo nella zona A di "insediamento di antica formazione".

Premesso che l'RTP incaricato dalla Arcidiocesi di Pescara-Penne ha comunicato l'avvenuta trasmissione della S.C.I.A. al comune di Basciano (TE), le autorizzazioni necessarie sono state acquisite e nello specifico:

- Autorizzazione ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.lgs. 42/2004 del Ministero per i Beni e le attività culturali SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA, Prot. MIC-SABAP-CH-PE 0016511-P del 10/11/2021;
- Autorizzazione sismica Regione Abruzzo del SERVIZIO GENIO CIVILE DI TERAMO, ID Pratica: 490/2022-MUD Prot. n. 111016 del 21/03/2022.

Le autorizzazioni di cui sopra risultano attuali e valide. È stato altresì verificato che nel progetto si è tenuto conto delle osservazioni e prescrizioni vincolanti degli enti sovraordinati.

DISAMINA AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL PROGETTO

Esaminata la documentazione trasmessa dal RTP incaricato e da ultimo integrata con nota PEC Prot. RA 0380944 del 03.10.2022, ed alla luce della congruità tecnica del progetto si è proceduto alla valutazione amministrativo contabile.

Quadro tecnico economico

L'RTP il 28.09.2022 (acquisita al Prot. RA 0358541 del 29.09.2022) ha trasmesso il progetto definitivo/esecutivo con la contabilità dei lavori utilizzando, ai sensi dell'art.1 comma 6 dell'OCSR 126/2022 del 24.05.2022, il "Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022" e/o "Prezzario regionale di riferimento". Considerato che il deposito del progetto presso questo USR è avvenuto in data successiva all'uscita della citata OCSR 126/2022, le prestazioni professionali sono state calcolate sull'importo lavori



UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO
(D.L. 189/2016)



computato con il nuovo prezzario, in coerenza con l'ultima circolare del commissario CGRTS-0026177-P-26/10/2022.

Il quadro economico di progetto prevede un importo complessivo per la realizzazione dell'opera pari a **€ 494.099,08** di cui € 324.574,04 per lavori a base di gara, € 27.212,42 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 142.312,62 di somme a disposizione del beneficiario.

Importo programmato con Decreto Commissario Straordinario n.395/2020	Importo richiesto (di progetto)	Importo ammissibile (dopo istruttoria)
400.000,00 €	494.099,08 €	494.099,08 €

Si rileva altresì che con la medesima nota l'RTP ha proceduto ad inviare anche il QTE rimodulato dopo l'affidamento dei servizi tecnici e dell'esecuzione dei lavori. A tal fine è stato verificato dalla documentazione agli atti di questo Ufficio Speciale che i compensi ai professionisti e il contratto con l'impresa esecutrice, incaricati mediante affidamento diretto, soddisfano rispettivamente l'art.2 comma 3 e art. 3 comma 2 della OCSR 105/2020.

Conseguentemente all'applicazione dei ribassi sui lavori e sui servizi l'importo dell'intervento è stato rideterminato in **€ 396.785,64** con un ATTIVO rispetto all'importo programmato pari a **€ 3.214,36**.

Il quadro riepilogativo risultante dalla verifica di ammissibilità a contributo del progetto esecutivo risulta pertanto essere il seguente:

Importo programmato con Decreto Commissario Straordinario n.395/2020	Importo ammissibile (dopo applicazione ribassi)	Maggiore/minor costo rispetto all'importo programmato
400.000,00 €	396.785,64 €	- 3.214,36 €

A conclusione dell'istruttoria pertanto non si ravvisano necessità di importi ulteriori rispetto a quelli programmati per l'intervento in esame, computato con il "Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022" e/o "Prezzario regionale di riferimento", e pertanto l'intervento è ammissibile anche dal punto di vista economico-contabile.

Ufficio Speciale per la Ricostruzione sisma 2016/17 - REGIONE ABRUZZO							
ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO N.105/2020							
		PROVINCIA DI TERAMO - COMUNE DI BASCIANO ARCIDIOCESI DI PESCARA-PENNE					
Titolo del progetto: LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SAN FLAVIANO IN BASCIANO							
CUP: G47H20002230001 - CIG: 8843965EC8							
IDENTIFICATIVO - DECRETO N.395/2020 ID 017							
IMPORTO PROGRAMMATO - DECRETO N.395/2020 400.000,00 €							
ALLEGATO B - QUADRO TECNICO ECONOMICO							
QUADRO TECNICO ECONOMICO DI CONFRONTO				PROGETTO prezzario unico cratere del Centro Italia - Edizione 2022			
				PROGETTO	IMPORTO AMMISSIBILE	PROGETTO POST GARA	
A	Somme a base d'appalto						
A.1	Importo lavori a base d'asta			324.574,04 €	324.574,04 €	324.574,04 €	
	A.1.1	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)			27.212,42 €	27.212,42 €	
	A.1.2	Oneri Manodopera (non soggetti a ribasso)					
	A.1.3	A DETRARRE Ribasso d'Asta 20% (affidamento diretto)				-64.914,81 €	
	Totale parziale (A)			351.786,46 €	351.786,46 €	286.871,65 €	
	ECONOMIE (A)						
B	Somme a disposizione del beneficiario						
B.1	B.1.1	Indagini geologiche, geotecniche, strutturali e relative analisi in laboratorio					
	B.1.2	A DETRARRE Ribasso 20% (affidamento diretto)				0,00 €	
B.2	B.2.1	Spese per la gestione amministrativa (fino a 300,000,00 di importo dei lavori)	2%	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
	B.2.2	Spese per la gestione amministrativa (da 300.000,00 a 1.000,000,00 di importo dei lavori)	1,5%	776,80 €	776,80 €	776,80 €	
	B.2.3	Spese per la gestione amministrativa (oltre 1.000,000,00 di importo dei lavori)	1%				
B.3	Imprevisti (max 5%) Compresi di IVA			14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	
B.4	Spese tecniche generali			68.062,09 €	68.062,09 €	47.643,46 €	
	B.4.1	Progettazione, DL, CSP e CSE (RTP Rapagnani)			58.243,33 €	58.243,33 €	58.243,33 €
	B.4.3	A DETRARRE Ribasso 30% (incarico diretto)					-17.473,00 €
	B.4.4	Collaudo (Arch. Guido Di Girolamo)			5.838,18 €	5.838,18 €	5.838,18 €
	B.4.5	A DETRARRE Ribasso 30% (incarico diretto)					-1.751,45 €
	B.4.6	Relazione geologica (Geol. Luciano Lucenti)			3.980,58 €	3.980,58 €	3.980,58 €
	B.4.7	A DETRARRE Ribasso 30% (incarico diretto)					-1.194,17 €
B.5	Spese per IVA			53.473,74 €	53.473,74 €	41.493,73 €	
	B.5.1	IVA per Lavori in appalto	10%	35.178,65 €	35.178,65 €	28.687,17 €	
	B.5.2	CNPAIA Spese progettista (su B.4.1 e B.4.2)	4%	2.329,73 €	2.329,73 €	1.630,81 €	
	B.5.3	CNPAIA Spese collaudo (su B.4.4)	4%	233,53 €	233,53 €	163,47 €	
	B.5.4	CNPAIA Spese geologo (su B.4.6)	4%	159,22 €	159,22 €	111,46 €	
	B.5.5	IVA per spese progettista (su B.4.1, B.4.2 e B.5.2)	22%	13.326,07 €	13.326,07 €	9.328,25 €	
	B.5.6	IVA per spese collaudo (su B.4.4 e B.5.3)	22%	1.335,78 €	1.335,78 €	935,04 €	
	B.5.7	IVA per spese geologo (su B.4.6 e B.5.4) ESENTE	22%	910,76 €	910,76 €	637,53 €	
	B.5.8	IVA per spese indagini (su B.1.1)	22%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Totale parziale (B)			142.312,62 €	142.312,62 €	109.913,99 €	
	ECONOMIE (B)						
TOTALE (A+B)				494.099,08 €	494.099,08 €	396.785,64 €	

PASSIVO (rispetto all'importo programmato)	94.099,08 €	94.099,08 €	
ECONOMIE (rispetto all'importo programmato)			-3.214,36 €



CONCLUSIONI

Visto il Decreto Legge n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016, come integrato dal decreto legge 8/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 45/2017 e ss.mm.ii. recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;

Visto che la scadenza della gestione straordinaria di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre, n. 189, è stata prorogata al 31.12.2022 dall’art.1 comma 450 L. n.234 del 30.12.2021;

Vista l’Ordinanza Commissariale n. 63 del 6.09.2018 e in particolare l’art. 4 con cui vice commissari sono delegati per l’adozione delle determinazioni in ordine all’approvazione dei progetti e per l’emissione dei decreti di concessione dei contributi in relazione agli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del commissario straordinario n. 38 dell’8 settembre 2017;

Vista l’Ordinanza Commissariale n. 84 del 2.08.2019 nello specifico l’art. 12 comma 3 con cui “... *Il Commissario straordinario, con apposito atto può delegare l’istruttoria e la presidenza della conferenza permanente per l’approvazione dei progetti di competenza del MIBAC, al direttore dell’Ufficio speciale territorialmente competente*”.

Vista l’Ordinanza Commissariale n. 105 del 17.09.2020 “*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*” con cui vengono dettate nuove indicazioni relativamente all’approvazione del progetto e l’art. 9 comma 3 secondo cui l’ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata, ad eccezione delle norme di modifica di precedenti ordinanze in materia di opere pubbliche, fatti salvi gli effetti ed i rapporti giuridici maturati;

Visto l’Art. 5 dell’Ordinanza Commissariale n. 105 del 17.09.2020 “*Disciplina della concessione del contributo*” al comma 3 “*Il Commissario straordinario con proprio decreto può, su istanza del soggetto attuatore, provvedere alla variazione degli importi o degli interventi di cui all’elenco allegato (Allegato A) alla presente ordinanza ovvero sostituire uno o più interventi con altri ritenuti più urgenti, entro il limite massimo delle risorse assegnate a ciascun soggetto attuatore così come risultanti dall’elenco medesimo*”.

Vista l’Ordinanza Commissariale n. 111 del 23.12.2020 e in particolare l’art.14 comma 4 che modifica il punto 4 dell’allegato C dell’OCSR n. 105/2020 riportando che... “*Il progetto dovrà porsi l’obiettivo del raggiungimento del massimo livello di sicurezza compatibile con i vincoli posti dalle esigenze di tutela architettonica e storico-artistica e, ove possibile, dovrà porsi l’obiettivo del miglioramento sismico della struttura. In tale caso la progettazione dovrà garantire l’eliminazione delle carenze di cui al punto 8.7.4 delle NTC del 2018 e s.m.i.*”;

Visto il Decreto del Commissario Straordinario della Ricostruzione n.395 del 30/12/2020 recante “*Elenco unico degli edifici di culto: revisione allegato A dell’Ordinanza n.105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le OCSR nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017, e delle chiese di proprietà pubblica di cui all’Allegato 1 dell’OCSR 109/2020. Modalità di attuazione e attestazione delle spese amministrative ammissibili a contributo di cui all’art. 6 della OCSR 105/2020*”;

Vista l’Ordinanza Commissariale n.126 del 28 aprile 2022 “*Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti*”, in particolare l’art. 1 recante “*Approvazione ed ambito di operatività del Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022*” e l’art.4 recante “*Fondi speciali per il finanziamento delle compensazioni e delle integrazioni*”;



Vista la circolare CGRTS-0026177-P del 26/10/2022 del Commissario straordinario ad oggetto “Ord.126 del 28 aprile 2022: indirizzi e chiarimenti in merito alle modalità di accesso e assegnazione delle risorse ai Fondi di cui all’art.4 per la ricostruzione pubblica e per gli Edifici di culto” con la quale vengono tra l’altro fornite indicazioni sulla modalità di applicazione del comma 5 dell’art.2 dell’Ord.126 relativo alla rideterminazione dei compensi professionali;

Richiamata la disamina tecnico-amministrativa-contabile della documentazione presentata relativa al progetto esecutivo dei “Lavori di riparazione della Chiesa di San Flaviano” sito nel Comune di Basciano (TE);

Riscontrato che:

- essa risulta completa e coerente con quanto richiesto e previsto dalla check list (Allegato A);
- le voci del Computo metrico estimativo sono state desunte ai sensi dell’art.1 comma 6 dell’OCSR 126/2022 dal “Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022” approvato con Ordinanza n. 126 del 24 maggio 2022 e ss.mm.ii e/o “Prezzario regionale di riferimento”;
- l’intervento proposto risulta coerente e congruo rispetto ai danni causati dagli eventi sismici 2016/17;
- le lavorazioni risultano per quasi la totalità strutturali e coerenti rispetto agli interventi di consolidamento e ripristino dell’agibilità previsti negli elaborati grafici nonché con quanto stabilito dall’allegato C dell’OCSR 105/2020;
- **l’importo ammissibile complessivo di progetto dell’intervento, al netto dei ribassi sui lavori e sui servizi, è pari a € 396.785,64 di cui € 259.659,23 per lavori, € 27.212,42 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 109.913,99 di somme a disposizione del beneficiario.**

Ritenuta, pertanto, per quanto di competenza, **soddisfatta la verifica tecnico/economica** dell’intervento progettuale proposto in ordine alla **coerenza e congruità** rispetto ai danni causati dagli eventi sismici;

Ritenuto, con la sottoscrizione della presente istruttoria, di poter proporre il progetto definitivo/esecutivo presentato dall’Arcidiocesi di Pescara-Penne all’approvazione del Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica dell’USR Sisma 2016, per la successiva convocazione da parte del Commissario Straordinario della conferenza permanente ai sensi dell’art. 4 comma 3 dell’OCSR 105/2020;

Alla luce di tutto quanto esposto nella narrativa che precede, gli Istruttori dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Sisma 2016, a ciò espressamente incaricati

ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE

sull’ammissibilità a contributo, secondo le specifiche individuate dall’allegato C dell’OCSR 105/2020, degli interventi relativi ai “Lavori di riparazione della Chiesa di San Flaviano” sita nel Comune di Basciano (TE), CUP: G47H20002230001 CIG: 8843965EC8, per un importo complessivo pari a **€ 396.785,64 di cui € 259.659,23 per lavori, € 27.212,42 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 109.913,99 somme a disposizione del beneficiario**, come da QTE riformulato.



UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO
(D.L. 189/2016)



Il progetto esecutivo pertanto può essere inviato alla Conferenza Permanente in quanto trova copertura finanziaria nell'importo programmato per l'intervento e inserito nell'allegato 1 del Decreto n. 395/2020 pari a 400.000,00 €.

Gli Istruttori dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Sisma 2016, a ciò espressamente incaricati, sulla base della puntuale istruttoria con la sottoscrizione della presente relazione esprimono il proprio conseguente parere favorevole in ordine alla regolarità e alla legittimità della stessa.

Si precisa che le verifiche svolte non sollevano il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità su atti propri, sull'esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell'intervento, nel rispetto delle procedure di legge.

Teramo, 23 novembre 2022

Allegati:

- Allegato A_ Check list
- Allegato B_ QTE

L'istruttore
Arch. Chiara Conte
(firma autografa)

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico e Vigilanza 2
Ing. Caterina Mariani
(firma autografa)



ALLEGATO A- CHECK LIST documentazione di progetto

Tipologia di opera: EDILIZIA DI CULTO

Titolo del progetto: LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SAN FLAVIANO IN BASCIANO

Progettisti: "RTP Rapagnani" costituita da. ing. Ivano Rapagnani (mandante) - arch. Antonio Bosica - geom. Domenico Di Martino

Responsabile del Procedimento: Ing. Davide Pompei

CUP G47H20002230001

CIG 8843965EC8

PROGETTO ESECUTIVO

		SI	NO	NON NECESSARIA	NOTE
A	Relazioni				
A1	Relazione tecnica generale (in cui si descrive in maniera esaustiva lo stato attuale dell'immobile e degli interventi previsti)	X			
A1.a	Relazione e progetto di restauro conservativo degli apparati decorativi (ove necessario)			X	
A2	Relazione storico-artistica	X			
A3	Relazione delle strutture	X			
A4	Relazione geologica	X			
A5	Relazione geotecnica	X			
A6	Relazione sugli impianti (in presenza di impianti danneggiati da ripristinare)			X	
A7	Relazione vulnerabilità sismica (la relazione deve contenere i seguenti contenuti minimi: Premessa, Inquadramento dell'immobile, esito Aedes/Fast etc...; Caratteristiche strutturali dell'edificio; Vulnerabilità riscontrate (Ord. 44/2017); Descrizione degli interventi - Sintesi tra stato ante operam e post operam; Ricontra riduzione o eliminazione vulnerabilità con dimostrazione analitica ove e quando necessario)	X			
A8	Relazione archeologica (ove necessario)			X	
A9	Relazione sulle interferenze (ove necessario)	X			
B	Elaborati stato di fatto				
B1	Rilievo planivolumetrico e inserimento urbanistico	X			
B2	Planimetria generale-riferimenti catastali	X			
B3	Piante, sezioni e prospetti	X			
B4	Rilievo materico (corredato da documentazione fotografica con coni ottici)	X			
B5	Rilievo strutturale	X			
B6	Rilievo stato di conservazione-degrado	X			
B7	Rilievo fotografico con coni ottici	X			
B8	Graficizzazione storico-costruttiva	X			
B9	Graficizzazione degli indicatori di vulnerabilità e presidi antisismici	X			
B10	Piano delle indagini strumentali (diagnostica)	X			
B11	Quadro fessurativo	X			
C	Elaborati di progetto				
C1	Progetto architettonico: piante, prospetti e sezioni	X			
C2	Tavola descrittiva delle eventuali rimozioni e ricostruzioni	X			
C3	Progetto strutturale: piante, prospetti, sezioni e particolari	X			
C4	Individuazione grafica degli interventi di restauro	X			
C5	Elaborati grafici degli impianti (in presenza di impianti danneggiati da ripristinare)			X	
C6	Elaborati di calcolo esecutivi delle strutture	X			
C7	Elaborati di calcolo esecutivi degli impianti (ove necessario)			X	
C8	Computo metrico estimativo (con riepilogo delle categorie)	X			
C9	Elenco prezzi (ed eventuale Analisi Prezzi o giustificativo uso altri prezziari regionali per lavorazioni non comprese nel Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2016 di cui all'Allegato all'Ordinanza n. 7 del 14/12/2016)	X			
C10	Calcolo incidenza della manodopera e sicurezza	X			
C11	Quadro tecnico economico	X			QTE con prezzario 2018 e 2022
C12	Piano di sicurezza e coordinamento PSC (comprensivo di allegati)	X			
C13	Cronoprogramma lavori	X			
C14	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici	X			
C15	Schema di contratto e capitolato speciale di appalto	X			
C16	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti	X			

C17	Perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione, completa di adeguata relazione che attesti il nesso di causalità tra i danni rilevati e gli eventi sismici del 24 agosto e/o del 26 e 30 ottobre 2016 e/o del 18 gennaio 2017, con espresso riferimento alla scheda per il rilievo del danno ai beni culturali-chiese, di cui alla Direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 aprile 2015.	X			
C18	Dichiarazione di conformità del progetto col punto 4, Allegato C, come modificato dall'art. 14, comma 4, dell'ordinanza 111/2020	X			
D	Dichiarazioni				
D1	Domanda di concessione del contributo (a firma del RTP, secondo l'allegato trasmesso)	X			
D2	Modalità di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura	X			
D3	Copia contratto d'affidamento degli incarichi professionali (sottoscritto con timbro e firma)	X			Atto costitutivo RTP
D4	Dichiarazione di iscrizione all'Elenco Speciale dei professionisti valido ai fini del possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 34 del D.L. 189/2015	X			
D5	Documento di identità dei professionisti incaricati	X			
D6	Dichiarazione del professionista incaricato di non superamento della soglia di incarichi	X			
D7	Calcolo della parcella professionale riguardante la progettazione, direzione lavori misura e contabilità sulla base del D.M. del 20 luglio 2012, n. 140 e ss.mm.ii., come disciplinato dal Protocollo d'intesa dell'Ordinanza n.108, artt. 1,2 e 3 (firmata dal RTP)	X			
D8	Ordinanza sindacale di inagibilità	X			
D9	Scheda del Danno MIC - SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI – CHIESE MODELLO A – DC	X			
D10	Relazione tecnica illustrativa inerente la vincolistica presente sul bene oggetto di intervento (a firma del RTP e del progettista incaricato)	X			
	Pareri / autorizzazioni				
X	Autorizzazione M.I.C SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO	X			
X	Deposito/Autorizzazione sismica SERVIZIO GENIO CIVILE	X			
E	Successivamente alla concessione del contributo				
E1	Dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori attesti di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo o consulente, con l'impresa appaltatrice e con le eventuali imprese subappaltatrici, nonché con le imprese incaricate delle indagini preliminari geognostiche e/o le prove di laboratorio sui materiali, né di avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse.	X			
E2	Documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l'individuazione dell'impresa esecutrice (scelta tra almeno cinque ditte, individuate nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, mediante apposita procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta), ivi compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri adottati e le modalità seguite per la scelta	X			
E3	Contratto d'affidamento lavori, Allegato n. 2 e allegato A Ord. 28/2017 (sottoscritto con timbro e firma)	X			
E4	Documenti d'identità del legale rappresentante dell'impresa esecutrice ed eventuali imprese subappaltatrici	X			
E5	Documentazione relativa all'impresa esecutrice dei lavori attestante: -- che sia iscritta all'Anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 del decreto legge n. 189 del 2016; - che non abbia commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015); - per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, che sia in possesso della qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.	X			
E6	S.C.I.A. riferita al progetto esecutivo protocollata dal Comune di competenza		X		

Ufficio Speciale per la Ricostruzione sisma 2016/17 - REGIONE ABRUZZO

ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO N.105/2020



PROVINCIA DI TERAMO - COMUNE DI BASCIANO
ARCIDIOCESI DI PESCARA-PENNE



Titolo del progetto: LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SAN FLAVIANO IN BASCIANO

CUP: G47H20002230001 - CIG: 8843965EC8

IDENTIFICATIVO - DECRETO N.395/2020 **ID 017**

IMPORTO PROGRAMMATO - DECRETO N.395/2020 **400.000,00 €**

ALLEGATO B - QUADRO TECNICO ECONOMICO

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI CONFRONTO				PROGETTO prezzario unico cratere del Centro Italia - Edizione 2022		
				PROGETTO	IMPORTO AMMISSIBILE	PROGETTO POST GARA
A	Somme a base d'appalto					
A.1	Importo lavori a base d'asta			324.574,04 €	324.574,04 €	324.574,04 €
	A.1.1	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)		27.212,42 €	27.212,42 €	27.212,42 €
	A.1.2	Oneri Manodopera (non soggetti a ribasso)				
	A.1.3	A DETRARRE Ribasso d'Asta 20% (affidamento diretto)				-64.914,81 €
	Totale parziale (A)			351.786,46 €	351.786,46 €	286.871,65 €
	ECONOMIE (A)					
B	Somme a disposizione del beneficiario					
B.1	B.1.1	Indagini geologiche, geotecniche, strutturali e relative analisi in laboratorio				
	B.1.2	A DETRARRE Ribasso 20% (affidamento diretto)				0,00 €
B.2	B.2.1	Spese per la gestione amministrativa (fino a 300,000,00 di importo dei lavori)	2%	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
	B.2.2	Spese per la gestione amministrativa (da 300.000,00 a 1.000,000,00 di importo dei lavori)	1,5%	776,80 €	776,80 €	776,80 €
	B.2.3	Spese per la gestione amministrativa (oltre 1.000,000,00 di importo dei lavori)	1%			
B.3	Imprevisti (max 5%) Compresi di IVA			14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
B.4	Spese tecniche generali			68.062,09 €	68.062,09 €	47.643,46 €
	B.4.1	Progettazione, DL, CSP e CSE (RTP Rapagnani)		58.243,33 €	58.243,33 €	58.243,33 €
	B.4.3	A DETRARRE Ribasso 30% (incarico diretto)				-17.473,00 €
	B.4.4	Collaudo (Arch. Guido Di Girolamo)		5.838,18 €	5.838,18 €	5.838,18 €
	B.4.5	A DETRARRE Ribasso 30% (incarico diretto)				-1.751,45 €
	B.4.6	Relazione geologica (Geol. Luciano Lucenti)		3.980,58 €	3.980,58 €	3.980,58 €
	B.4.7	A DETRARRE Ribasso 30% (incarico diretto)				-1.194,17 €
B.5	Spese per IVA			53.473,74 €	53.473,74 €	41.493,73 €
	B.5.1	IVA per Lavori in appalto	10%	35.178,65 €	35.178,65 €	28.687,17 €
	B.5.2	CNPAIA Spese progettista (su B.4.1 e B.4.2)	4%	2.329,73 €	2.329,73 €	1.630,81 €
	B.5.3	CNPAIA Spese collaudo (su B.4.4)	4%	233,53 €	233,53 €	163,47 €
	B.5.4	CNPAIA Spese geologo (su B.4.6)	4%	159,22 €	159,22 €	111,46 €
	B.5.5	IVA per spese progettista (su B.4.1, B.4.2 e B.5.2)	22%	13.326,07 €	13.326,07 €	9.328,25 €
	B.5.6	IVA per spese collaudo (su B.4.4 e B.5.3)	22%	1.335,78 €	1.335,78 €	935,04 €
	B.5.7	IVA per spese geologo (su B.4.6 e B.5.4) ESENTE	22%	910,76 €	910,76 €	637,53 €
	B.5.8	IVA per spese indagini (su B.1.1)	22%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Totale parziale (B)			142.312,62 €	142.312,62 €	109.913,99 €
	ECONOMIE (B)					
TOTALE (A+B)				494.099,08 €	494.099,08 €	396.785,64 €

PASSIVO (rispetto all'importo programmato)	94.099,08 €	94.099,08 €	
ECONOMIE (rispetto all'importo programmato)			-3.214,36 €



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA

BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

Chieti

All'

Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici
Diocesi di Pescara – Penne
beniculturali.diocesipescara@pec.it

E.p.c.

Comune di Basciano
postacert@pec.comune.basciano.te.it

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di L'Aquila e Teramo
mbac-sabap-aq-te@mailcert.beniculturali.it

Risp. Prot. 9464

Del 22/06/2021

Class. 34.43.04/155/2020

Ref. Vs. /

Del 14/06/2021

Allegati /

Oggetto: **Basciano (TE)** – Lavori di restauro della chiesa di San Flaviano ai sensi dell'ordinanza 105 del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016.
Foglio n. 8, part. A
Richiedente: Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici Arcidiocesi di Pescara – Penne
Autorizzazione a condizione ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.
[M 9464/20]

VISTO il D.lgs. 22.01.2004 n. 42 recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (di seguito denominato "Codice"), a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e ss.mm.ii;

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

VISTO il DPR 78/2005 "Esecuzione dell'intesa tra il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 26 gennaio 2005, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche";

RILEVATO che gli interventi previsti ricadono su un bene sottoposto a tutela ai sensi della parte II del D.lg. 42/2004;

VISTA la documentazione trasmessa in data 14/06/2021 ed acquisita al protocollo di questo Ufficio in data 22/06/2021 al numero 9464;

TENUTO CONTO del precedente parere rilasciato da questa Soprintendenza (prot. 11564 del 26/08/2019);

CONSIDERATO che gli interventi relativi al progetto in argomento riguardano la riparazione del danno subito dagli eventi sismici del 2016 e nello specifico:

- quadro fessurativo e principio di ribaltamento di tutta la facciata in prossimità del campanile;
 - diverse lesioni sui punti di connessione tra gli archi e le volte della navata;
 - quadro fessurativo generalmente diffuso su una delle sei cappelle laterali, sull'arco trionfale, sulla volta del presbiterio, sulla volta della sacrestia;
 - rottura dell'orditura principale lignea del tetto della sacrestia;
 - rimozione del puntellamento effettuato con autorizzazione 19563 del 28/12/2018 da questa Soprintendenza;
- sono previste operazioni di cucì – scucì con pernature armate in prossimità dei quadri fessurativi e delle lesioni, su pareti e sistemi voltati, rinforzo delle volte mediante ripristino dei frenelli e realizzazione di cappa armata collegata alle murature mediante connettori, la cappa è prevista in malta di calce spessa circa 1 cm con interposta fibra di basalto. I connettori sono previsti in acciaio inox innestati sulle murature. È prevista la cerchiatura del vano scala e l'apposizione di catene in estradosso. La riparazione delle coperture mediante inserimento di nuovo tetto in legno e rinforzo delle capriate in legno sopra al presbiterio mediante placcaggio di travi ad L in acciaio. Il nuovo tetto in



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

Via degli Agostiniani, 14 – 66100 CHIETI – Tel 0871 32951

PEO: sabap-ch-pe@beniculturali.it; PEC: mbac-sabap-ch-pe@mailcert.beniculturali.it

legno, sarà realizzato mediante l'installazione di nuovi arcarecci e travetti secondari e posa di tavelle e coppi recuperati. Su tutto il perimetro della nuova copertura, sarà installato un nuovo cordolo in acciaio debitamente vincolato alla muratura sottostante, allettato su malta di calce con interposta fibra di basalto inghisata alla muratura sottostante con connettori in acciaio inossidabili. Ricostruzione di porzioni di muratura mancante o poco solidale sulle creste delle murature nel sottotetto, rasatura, stuccatura e tinteggiatura. In corrispondenza delle cappelle laterali è prevista la realizzazione della cappa in estradosso mediante apposizione di fibre di basalto allettate con calce.

Gli archi verranno rinforzati mediante l'apposizione di perni in acciaio inghisati con resina bicomponente.

All'esterno è prevista la riparazione delle lesioni tramite la scarifica delle fughe, inserimento di cavetti in acciaio inox e connettori profondi (tipo *reticulatus*), pernatura dei pinnacoli, ristilatura dei giunti, inserimento di catene senza paletto sul fusto del campanile e riparazioni locali delle murature lesionate.

Questa Soprintendenza

ritiene che le opere progettate siano compatibili in linea di massima con i criteri di tutela dell'edificio e, per quanto di competenza, si autorizzano i lavori previsti in oggetto, salvo i diritti di terzi, con le seguenti vincolanti prescrizioni:

- considerato che molte operazioni di consolidamento agiranno in maniera distruttiva sugli intonaci delle pareti e delle volte, si richiede di effettuare preliminarmente dei saggi stratigrafici sulle murature portanti al fine di accertare la presenza di eventuali apparati decorativi non visibili; i saggi dovranno essere effettuati da restauratore abilitato a norma di legge e dovranno essere concordati con i funzionari competenti per territorio;
- i capochiave delle catene dovranno essere a paletto e non a piastra, eventualmente si potranno utilizzare a paletto incrociato;
- i nuovi intonaci, da ripristinare nel loro spessore attualmente esistente, dovranno essere realizzati con malta di calce (aerea o idraulica), senza introduzione di leganti cementizi, e inerti locali di varia granulometria, selezionati ed accuratamente lavati. La stesura dovrà avvenire a più strati, seguendo le irregolarità della muratura senza procedere a regolarizzarne la superficie. Lo strato finale sarà lisciato con la cazzuola o con il fratazzo di legno; non è ammesso l'uso di malte premiscelate;
- si esclude l'uso di fibra di vetro all'intradosso;
- onde evitare pericolose colature di resine, colle, cementi, malte lungo le facciate o le superfici architettoniche, si ponga particolare cura alla realizzazione degli interventi;
- per le riparazioni delle murature lesionate con la tecnica del cucì – scuci, si dovranno utilizzare mattoni pieni simili a quelli esistenti per dimensioni e colore, legati con malte compatibili con quelle in situ, in modo tale da creare la continuità muraria;
- per la risarcitura delle lesioni superficiali si dovrà utilizzare malta di calce (aerea o idraulica), senza introduzione di leganti cementizi, e inerti locali, selezionati ed accuratamente lavati;
- le iniezioni, dove previste, dovranno essere realizzate con opportune pressioni di immissione, per evitare l'insorgenza di dilatazioni trasversali, previa verifica della compatibilità con la tipologia muraria oggetto dell'intervento, evitando l'immissione di materiale laddove non sia verificata la presenza di vuoti e impiegando miscele di comprovata efficacia e di attestata compatibilità con le malte originarie;
- vengano recuperati e accuratamente selezionati sia i coppi che le tavelle facenti parte del manto di copertura della chiesa, qualora mancassero, si prediliga una fornitura di materiali analoga a quelli presenti, si esclude l'uso di coppi industriali;
- sulle coperture non vengano poggiati apparati tecnologici e/o pannelli solari e fotovoltaici;
- si concordino in corso d'opera tipologia, colori e finiture di serramenti, velature, ferri, mediante provini da sottoporre a questa Soprintendenza;
- le soluzioni previste per l'adeguamento dell'impianto elettrico siano conformi alle indicazioni contenute nella norma CEI 64-15 "Impianti elettrici negli edifici pregevoli per rilevanza storica e/o artistica"; le scelte dovranno essere scelte e concordate con la competente Soprintendenza;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

Via degli Agostiniani, 14 – 66100 CHIETI – Tel 0871 32951

PEO: sabap-ch-pe@beniculturali.it; PEC: mbac-sabap-ch-pe@mailcert.beniculturali.it

- per quanto non specificato, le modalità di esecuzione degli interventi strutturali dovranno essere conformi a quanto indicato nelle Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate alle nuove Norme tecniche per le costruzioni (D.P.C.M. 9 febbraio 2011);

- l'impresa incaricata deve essere in possesso dei requisiti specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento, come prescritto dall'art. 146 del d.lgs. 50/16 e meglio specificato dal Titolo II, Capo I, del "Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, N.42 di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2006 N.50", D.I. 374 22/08/2017;

- dovrà essere data la comunicazione dell'effettivo inizio dei lavori per consentire i compiti di vigilanza di spettanza di questo Ufficio, nonché per consentire i necessari incontri finalizzati alla migliore definizione delle scelte progettuali;

- al termine dei lavori, si dovrà trasmettere a questa Soprintendenza il Consuntivo dei lavori eseguiti;

- venga posto in opera prima dell'inizio dei lavori, regolare cartello di cantiere contenente il protocollo di questa autorizzazione con i nomi dei funzionari preposti all'alta sorveglianza;

- la stuccatura finale delle pertature sul portale d'ingresso dovrà essere effettuata da parte di un restauratore in possesso dei requisiti di legge, e le modalità di presentazione estetica delle stesse concordate con i funzionari svolgenti i compiti di alta sorveglianza sui lavori;

- le operazioni di protezione degli altari e degli apparati decorativi fissi, nonché quelle di messa in sicurezza delle opere mobili, dovranno anch'esse essere effettuate da parte di un restauratore in possesso dei requisiti di legge, secondo le indicazioni del funzionario storico dell'arte competente per territorio.

- al termine dei lavori si dovrà trasmettere alla scrivente Soprintendenza nonché a quella, inserita in epigrafe, nel cui territorio di competenza ricade ora il territorio comunale di Basciano, un consuntivo tecnico-scientifico degli interventi eseguiti, che con una relazione dettagliata della sequenza delle lavorazioni, corredata di adeguata documentazione grafica e fotografica, illustri in modo esaustivo il restauro compiuto.

Si informa che la legge non prevede la sanatoria per opere eseguite in difformità dalla presente autorizzazione, per ogni variante o modifica di quanto assentito e riportato in progetto, da autorizzarsi ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 42/2004, si prega di contattare preliminarmente i Funzionari architetto e storico dell'arte responsabili di zona, onde non incorrere nelle sanzioni amministrative e penali previste nella Parte Quarta del Codice.

La direzione lavori incaricata ai sensi R.D. 2537/1925 dovrà fornire in corso d'opera le indicazioni propedeutiche alla corretta realizzazione delle opere autorizzate contattando i funzionari incaricati di questa Soprintendenza che procederanno, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

Si intendono approvati gli elaborati grafici e la documentazione trasmessi con PEC il 14/06/2021 ed acquisiti agli atti al n. 9464 il 22/06/2021.

Responsabile del presente procedimento ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 è il Direttore Rosaria Mencarelli.

AM/SR

I FUNZIONARI COMPETENTI
ARCH. ANTONIO MELLANO
antonio.mellano@beniculturali.it

DOTT. SAVERIO RICCI
saverio.ricci@beniculturali.it

IL DIRETTORE
Rosaria Mencarelli

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

Via degli Agostiniani, 14 – 66100 CHIETI – Tel 0871 32951

PEO: sabap-ch-pe@beniculturali.it; PEC: mbac-sabap-ch-pe@mailcert.beniculturali.it



REGIONE ABRUZZO

Giunta Regionale

Dipartimento Infrastrutture e Trasporti

SERVIZIO GENIO CIVILE TERAMO - DPE014

Ufficio Sismica

Via Cerulli Irelli, n. 15/17 - C.A.P. 64100 TERAMO

PEC: dpe014@pec.regione.abruzzo.it

Teramo li _____

Prot. Usc. n. _____

Rif.

ID Pratica: 490/2022-MUD

Prot. n. 111016 del 21/03/2022

Integrazioni presentate:

Prot. n. 235813 del 17/06/2022

Al Committente:

(c/o il delegato)

Mons. VALENTINETTI TOMMASO

ivano.rapagnani@ingte.it

Al Progettista e DL:

Ing. Ivano Rapagnani

ivano.rapagnani@ingte.it

Al progettista architettonico:

Arch. Antonio Bosica

Antonio.bosica@archiworldpec.it

Al Collaudatore:

Arch. GUIDO DI GIROLAMO

guido.digirolamo@archiworldpec.it

Alla Ditta Costruttrice:

Enrico Valleriani

vallerianienrico@pec.it

All'Ufficio Tecnico del Comune di

BASCIANO

AUTORIZZAZIONE SISMICA

(ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge regionale n. 28, così come modificata dalla L.R. 11 del 03/06/2020, e ai sensi degli artt. 7 e 8 del Regolamento emanato con Decreto 30.12.2016 n. 3/REG)

Committente dei lavori: Mons. VALENTINETTI TOMMASO

Intermediario: Ing. Rapagnani Ivano

Ubicazione delle opere: **Comune:** BASCIANO - (TE)

Largo San Flaviano, snc

Fg.: 8 p.IIa: A

Tipologia di intervento: Miglioramento sismico

Descrizione dell'intervento: LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SAN FLAVIANO IN BASCIANO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 - 2017

Struttura portante: muratura **Classe d'uso:** III



REGIONE ABRUZZO

Giunta Regionale

Dipartimento Infrastrutture e Trasporti

SERVIZIO GENIO CIVILE TERAMO - DPE014

Ufficio Sismica

Via Cerulli Irelli, n. 15/17 - C.A.P. 64100 TERAMO

PEC: dpe014@pec.regione.abruzzo.it

Normativa Tecnica: D.M. 17/01/20108 - Norme Tecniche per le Costruzioni

Tecnico Istruttore: ing. Enrica Astolfi

Responsabile d'Ufficio: ing. Ettore Eramo

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la richiesta presentata dal committente dei lavori, volta al rilascio dell'autorizzazione sismica per la realizzazione dei lavori in oggetto (art.7 della L.R.28/2011, così come modificata dalla L.R. 11 del 03/06/2020 e art.7 del Regolamento n. 3/16), registrata al protocollo con numero 111016 del 21/03/2022 e ID Pratica 490/2022-MUD.

Vista l'attestazione di pagamento di € 300.00 per oneri istruttori e di conservazione e consultazione dei progetti e per l'esercizio delle funzioni regionali.

Considerato che la suddetta domanda è soggetta ad Autorizzazione sismica di cui agli articoli 7 e 8 della L.R.28/2011, così come modificata dalla L.R. 11 del 03/06/2020, in quanto ricadente tra gli interventi soggetti ad Autorizzazione ai sensi del D.P.R. 380/01 (rif. art. 36, 61, 90, 94 bis, comma 1, lettera a).

Premesso che ai sensi dell'art. 8 c. 3 del Reg. 3/16 il controllo della documentazione tecnica allegata all'istanza non costituisce validazione della progettazione e che la scelta e la correttezza della modellazione assunta alla base della verifica strutturale è a completa responsabilità dei tecnici incaricati dalla Committenza.

Stabilito che, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento n. 3/16, l'istruttoria è svolta attraverso "Liste di Controllo", ed in base alla "Relazione sintetica del progetto strutturale", redatta dal progettista strutturale, ove sono descritte le informazioni essenziali riguardanti il progetto.

Precisato che l'attività istruttoria è stata condotta nei limiti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 8 del Regolamento n. 3/16.

Vista la Lista di Controllo redatta dal tecnico istruttore dalla quale si evince che le verifiche istruttorie hanno avuto esito positivo, corredata della proposta di provvedimento del Responsabile del procedimento.

Preso atto delle dichiarazioni, asseverazioni ed autocertificazioni rilasciate dai soggetti interessati ai sensi della vigente normativa, valide per le finalità di cui all'art. 8, c.6 del Regolamento.

AUTORIZZA

l'esecuzione dei lavori sopra indicati, ai sensi dell'art. 8, c.2 , lettera a) della L.R. n. 28/11, così come modificata dalla L.R. 11 del 03/06/2020, fatte salve le determinazioni del Comune sulla conformità urbanistica, da effettuarsi rispetto al progetto presentato presso il Servizio Genio Civile competente e oggetto della presente autorizzazione, nonché quelle delle altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio, ivi inclusi gli uffici regionali diversi dallo scrivente.

Resta fermo l'obbligo all'osservanza delle prescrizioni delle leggi urbanistiche vigenti e degli atti di assenso,

ID Pratica: 490/2022-MUD

GECIV2_GC_RPGVNI65A17A692Z_51248



REGIONE ABRUZZO

Giunta Regionale

Dipartimento Infrastrutture e Trasporti

SERVIZIO GENIO CIVILE TERAMO - DPE014

Ufficio Sismica

Via Cerulli Irelli, n. 15/17 - C.A.P. 64100 TERAMO

PEC: dpe014@pec.regione.abruzzo.it

comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio, pertanto la presente autorizzazione non esclude il proprietario, il costruttore, il progettista, il geologo, il direttore dei lavori ed il collaudatore dalle proprie responsabilità e fa salvi i diritti di terzi.

Conformemente all'art. 7, c.14 del Regolamento n. 3/16, costituiscono parte integrante del provvedimento: le dichiarazioni, il progetto e la documentazione allegata, debitamente vistata dallo scrivente Ufficio. Il presente atto e gli elaborati tecnici opportunamente vistati, dovranno essere custoditi in cantiere (art. 7, c.15 del Reg.) e gli estremi dovranno essere riportati sul cartello di cantiere (art.11, c. 2, lett.c) Reg.).

I lavori strutturali possono avere inizio solo dopo aver stampato la copia analogica da custodire in cantiere. Il provvedimento e i relativi allegati, dai quali stampare la copia analogica, sono scaricati dal movimento "Rilascio Provvedimento di Autorizzazione Sismica" nella scrivania virtuale del portale MUDE-RA .

I lavori dovranno essere eseguiti in conformità all'allegato progetto, debitamente vistato da questo ufficio. Eventuali variazioni al progetto dovranno essere preventivamente presentate a questo ufficio, con riferimento a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento.

I lavori, per tutto quanto non risulta esplicitamente dai disegni, dalle relazioni, dal fascicolo dei calcoli allegati, dovranno essere eseguiti in osservanza alle vigenti norme, di cui al D.P.R. 380/01 ed alle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni in zona sismica.

I materiali ed i prodotti per uso strutturale devono essere identificati e qualificati secondo quanto previsto al cap.11 delle Norme Tecniche per le Costruzioni. E' compito del Direttore dei lavori procedere all'accettazione dei materiali ai sensi dello stesso cap.11, mediante l'acquisizione e la verifica della documentazione di identificazione e qualificazione nonché mediante le prove sperimentali di accettazione previste da norma.

La comunicazione di inizio lavori dovrà pervenire allo scrivente Servizio con le modalità stabilite dall'art. 7, c.17 del Regolamento entro il termine di cui all'art.7, c.6 della L.R.28/2011, così come modificata dalla L.R. 11 del 03/06/2020, dalla data del presente atto.

Prima di dichiarare ultimate le strutture, nel caso in cui lo scrivente Ufficio non abbia effettuato alcun sopralluogo in corso d'opera, il direttore dei lavori ha l'obbligo di richiederne l'effettuazione. Decorsi venti giorni dalla ricezione della richiesta senza che il sopralluogo venga effettuato, il direttore dei lavori può comunicare l'ultimazione delle parti strutturali nei modi previsti dall'art. 11 del Regolamento ed il collaudatore può procedere all'espletamento del collaudo ed i lavori possono proseguire regolarmente fino alle finiture della costruzione.

L'Ufficio Tecnico Comunale, a cui si invia il presente provvedimento, consentirà il concorso nella vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche ai sensi dell'art. 103 c. 1 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

IL RESPONSABILE D'UFFICIO
ing. Ettore Eramo
(f.to elettronicamente)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ing. Giancarlo Misantoni
(f.to digitalmente)

Da: mude-gc@pec.regione.abruzzo.it
Inviato: martedì 5 luglio 2022 08:45
A: ivano.rapagnani@ingte.it; antonio.bosica@archiworldpec.it; guido.digirolamo@archiworldpec.it; vallerianienrico@pec.it; postacert@pec.comune.basciano.te.it
Oggetto: autorizzazione sismica rif. prat. n. 490/2022-MUD - committente: VALENTINETTI TOMMASO GIUSEPPE
Allegati: 2434410-All_26_-_65_-_GC_-_TE_-_AA.AUTORIZZAZIONE_SISMICA.pdf.p7m

REGIONE ABRUZZO - SERVIZIO GENIO CIVILE SISMICA

Si trasmette in allegato l'autorizzazione sismica, PROT. 258457 del 05/07/2022, relativa alla pratica n. 490/2022-MUD - committente: VALENTINETTI TOMMASO GIUSEPPE - comune: BASCIANO - lavori di :LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SAN FLAVIANO IN BASCIANO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 - 2017

Il download degli allegati vistati è disponibile sulla piattaforma MUDE.

Domanda di concessione del contributo ai sensi dell'ordinanza 105/2020

Il sottoscritto ING. IVANO RAPAGNANI in qualità di RTP dell'intervento id decreto 395/2020 n.17/2020 denominato Chiesa di SAN FLAVIANO sita nel comune di BASCIANO Prov. TE con la presente

richiede

la concessione del contributo per l'intervento:

Soggetto Attuatore	DIOCESI PESCARA-PENNE
Soggetto proprietario	PARROCCHIA SAN FLAVIANO VESCOVO
Denominazione dell'edificio	CHIESA DI SAN FLAVIANO IN BASCIANO
Id decreto	n.17/2020
CUP	G47H20002230001
CIG	
Indirizzo	LARGO SAN FLAVIANO BASCIANO (TE)
Coordinate (latitudine e longitudine)	LATITUDINE 42.5945 LONGITUDINE 13.7399
Importo programmato decreto n. 395/2020	EURO 400.000,00
Importo richiesto da progetto	EURO 400.000,00
Intervento id decreto 395/2020 n.17 Importo programmato secondo il decreto 395/2020: Importo riprogrammato a seguito della presente domanda: ¹	EURO 400.000,00
Progettista o gruppo di progettazione	RTP RAPAGNANI (Ing. Ivano Rapagnani, Arch Antonio Bosica Geom Domenico Di Martino)

Dichiara inoltre che ha contestualmente trasmesso il progetto di cui sopra alle seguenti amministrazioni tenute all'espressione dei pareri:

Pareri/autorizzazioni necessarie	AUTORIZZAZIONE MIC SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
Pareri/autorizzazioni necessarie	AUTORIZZAZIONE SISMICA GENIO CIVILE
Pareri/autorizzazioni necessarie	

Luogo e data Basciano li 26.09.2022

Firma dell'RTP
firmato digitalmente

¹ Se l'importo richiesto è maggiore del programmato dichiarare da quale altro intervento (della medesima diocesi) verranno decurtate le somme

Elenco dei documenti presentati

Il sottoscritto Ing Davide Pompei in qualità di RTP dell'intervento ID decreto 395/2020 n.17/2020 denominato Chiesa di SAN FLAVIANO sita nel comune di BASCIANO Prov. TE con la presente trasmette la seguente documentazione: AGGIORNATA ALL'ORD 126

0	nome file	estensione	a firma di:	ora e data firma digitale
0	Elenco dei documenti presentati	.pdf	ing. Pompei	
A – Relazioni				
A 1	Relazione tecnica generale	.pdf	Ing Ivano Rapagnani	12:00 del 28.05.2021
A 2	Relazione storica artistica	.pdf	Ing Ivano Rapagnani e Arch Antonio Bosica	11:57 del 28.05.2021 e 10:35 del 28.05.2021
A 3	Relazione della strutture	.pdf	Ing Ivano Rapagnani	12:00 del 28.05.2021
A 4	Relazione geologica	.pdf	Ing Ivano Rapagnani e Geol Luciano Lucenti	13:01 del 28.05.2021 e 15:25 del 20.05.2021
A 5	Relazione geotecnica	.pdf	Ing Ivano Rapagnani	12:00 del 28.05.2021
A 7	Relazione vulnerabilità sismica	.pdf	Ing Ivano Rapagnani	12:00 del 28.05.2021
A 9	Relazione sulle interferenze	.pdf	Ing Ivano Rapagnani	12:01 del 28.05.2021
B – Elaborati stato di fatto				
B 1	Tav Stato di Fatto rilievo planivolumetrico+PRG	.pdf	Ing Ivano Rapagnani	12:01 del 28.05.2021
B 1.1	Tav Stato di Fatto Puntellamento	.pdf	Ing Ivano Rapagnani	12:01 del 28.05.2021
B 2	Tav Stato di Fatto Planimetria+catastale	.pdf	Ing Ivano Rapagnani	12:01 del 28.05.2021
B 3	Tav Stato di Fatto Piante, Prospetti e Sezioni	.pdf	Ing Ivano Rapagnani	12:01 del 28.05.2021
B 4	Tav Stato di Fatto Rilievo Materico	.pdf	Ing Ivano Rapagnani	12:01 del 28.05.2021
B 5	Tav Stato di Fatto Rilievo Strutturale	.pdf	Ing Ivano Rapagnani	12:01 del 28.05.2021
B 6	Tav Stato di Fatto Rilievo Degrado	.pdf	Ing Ivano Rapagnani	12:01 del 28.05.2021
B 7	Tav Stato di Fatto Graficizzazione Storico-Costruttiva	.pdf	Ing Ivano Rapagnani	12:01 del 28.05.2021
B 8	Graficizzazione Indicatori di Vulnerabilità e presidi antisismici	.pdf	Ing Ivano Rapagnani	12:01 del 28.05.2021
B 9	Piano delle indagini x caratterizzazione materiali	.pdf	Ing Ivano Rapagnani	12:01 del 28.05.2021
B 10	Stato di fatto quadro fessurativo	.pdf	Ing Ivano Rapagnani	12:01 del 28.05.2021
C – Elaborati di progetto				
C 1	Tav Progetto architettonico piante, prospetti e sezioni	.pdf	Ing Ivano Rapagnani	12:01 del 28.05.2021
C 2	Tav Progetto Finiture	.pdf	Ing Ivano Rapagnani	12:01 del 28.05.2021
C 3.1	Tav Progetto strutturale consolidamento volte+catene+campanile	.pdf	Ing Ivano Rapagnani	12:01 del 28.05.2021
C 3.2	Tav Progetto strutturale consolidamento murature ed archi	.pdf	Ing Ivano Rapagnani	12:01 del 28.05.2021
C 3.3	TAV Progetto strutturale rifacimento copertura presbiterio e sagrestia	.pdf	Ing Ivano Rapagnani	12:01 del 28.05.2021
C 3.4	Tav Progetto strutturale rifacimento copertura navata	.pdf	Ing Ivano Rapagnani	12:01 del 28.05.2021
C 3.5	Tav Progetto strutturale riparazione facciate e particolari	.pdf	Ing Ivano Rapagnani	12:01 del 28.05.2021
C 6	Elaborato di calcolo esecutivo delle strutture	.pdf	Ing Ivano Rapagnani	12:01 del 28.05.2021
C 8	Computo metrico estimativo	.pdf	Ing Ivano Rapagnani	15:22 del 04.08.2022
C 9	Elenco prezzi unitari	.pdf	Ing Ivano Rapagnani	15:22 del 04.08.2022
C 10	Incidenza manodopera	.pdf	Ing Ivano Rapagnani	15:22 del 04.08.2022
C 11	Quadro economico	.pdf	Ing Ivano Rapagnani	15:22 del 04.08.2022
C 12	Piano di sicurezza e coordinamento	.pdf	Geom Domenico Di Martino	13:45 del 04.08.2022
C 13	Cronoprogramma Lavori	.pdf	Ing Ivano Rapagnani e Geom Domenico Di Martino	11:58 del 28.05.2021 e 06:46 del 20.05.2021
C 14	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici	.pdf	Ing Ivano Rapagnani	12:00 del 28.05.2021
C 15	Schema di contratto e capitolato speciale di appalto	.pdf	Ing Ivano Rapagnani	15:22 del 04.08.2022
C 16	Piano di manutenzione dell'opera	.pdf	Ing Ivano Rapagnani	12:00 del 28.05.2021
C 17	Perizia asseverata	.pdf	Ing Ivano Rapagnani e Arch Antonio Bosica	11:58 del 28.05.2021 e 10:35 del 28.05.2021
C 18	Dichiarazione Professionista Conformità Progetto	.pdf	Ing Ivano Rapagnani	12:00 del 28.05.2021
D – Allegati				
D 1	Domanda di concessione del contributo	.pdf	ing. Pompei	15.50 del 26/09/2022
D 2	Modalità di affidamento incarichi	.pdf	ing. Pompei	15.50 del 26/09/2022
D 3	Iscrizione elenco speciale Prog, DL, CSP e CSE	.pdf	Ing Ivano Rapagnani, Arch Antonio Bosica e Geom Domenico Di Martino	12:00 del 28.05.2021, 07:28 del 28.05.2021 e 06:46 del 28.05.2021
D 3.1	Iscrizione elenco speciale Collaudatore	.pdf		
D 3.2	Iscrizione elenco speciale Geologo	.pdf	Geol. Luciano Lucenti	15:25 del 26/09/2022
D 4	Atto Costitutivo RTP	.pdf	Ing Ivano Rapagnani	17:09 del 09/02/22
D 5	Documenti identità professionisti Progettisti, DL, CSP E CSE	.pdf	Ing Ivano Rapagnani	15:22 del 04.08.2022
D 5.1	Documenti identità professionisti collaudatore	.pdf		
D 5.2	Documenti identità professionisti geologo	.pdf	Geol. Luciano Lucenti	15:25 del 26/09/2022
D 7.1	Copia contratto di affidamento incarichi professionali Prog, DL, CSP e CSE	.pdf	Ing Ivano Rapagnani	13:05 del 28.05.2021
D 7.2	Copia contratto di affidamento incarichi professionali Collaudatore	.pdf	Arch Guido Di Girolamo	16:29 del 20.07.2022
D 7.3	Copia contratto di affidamento incarichi professionali Geologo	.pdf	Geol. Luciano Lucenti	15:00 del 18.07.2022
D 8	Dich. Professionista soglia di incarico Ing. IVANO RAPAGNANI	.pdf	Ing Ivano Rapagnani	12:00 del 28.05.2021
D 8.1	Dich.e Professionista soglia di incarico Arch. ANTONIO BOSICA	.pdf	Arch Antonio Bosica	07:28 del 28.05.2021
D 8.2	Dich. Professionista soglia di incarico Geom DOMENICO DI MARTINO	.pdf	Geom Domenico Di Martino	06:47 del 28.05.2021
D 8.3	Dich.e Professionista soglia di incarico Arch. GUIDO DI GIROLAMO	.pdf	Arch Guido Di Girolamo	7.57 del 12/08/2022
D 8.2	Dich. Professionista soglia di incarico Geol LUCIANO LUCENTI	.pdf	Geol. Luciano Lucenti	15:25 del 26/09/2022
D 9	Calcolo parcella professionale	.pdf	ing. Pompei	15.50 del 26/09/2022
D 9.1	Scheda del Danno MIC.pdf	.pdf	Ing Ivano Rapagnani	09:38 del 17.11.2021
D 10	Relazione tecnica inerente la vincolistica sul bene	.pdf	Ing Ivano Rapagnani	09:49 del 17.11.2021
E 1	dichiarazione conflitti interessi arch. Bosica	.pdf	arch. Bosica	8:00 del 22/09/2022
E 1	dichiarazione conflitti ingeressi geom Di Martino	.pdf	geom Di Martino	8:06 del 22/09/2022
E 1	dichiarazione conflitti interessi ing. Rapagnani	.pdf	ing. Rapagnani	15:41 del 16/09/2022
E 2	Procedura per individuazione impresa	.pdf	ing. Pompei	16:00 del 28/09/2022
E 3	Contratto firmato	.pdf	ing. Pompei	16:00 del 28/09/2022
E 4	Carata identità Valleriani Enrico	.pdf		
E 4	Carata identità Alessio Peca	.pdf		
E 5	Anagrafe sisma impresa	.pdf		
E 5	Durc Impresa Valleriani	.pdf		
E 5	SOA impresa Valleriani	.pdf		
P – Nullaosta e autorizzazioni				
P 1	Autorizzazione Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio	.pdf	Ing Ivano Rapagnani	15:22 del 04.08.2022
P 2	Autorizzazione sismica Genio Civile Regionale L.R. 28/2011	.pdf	Ing Ivano Rapagnani	15:22 del 04.08.2022