



*Ministero della cultura*

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE  
DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa  
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli  
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

*Alla* Conferenza Permanente presso la sede della  
*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO  
PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI  
INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI  
A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016  
pec: [conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it)

*All'* arch. Rosella Bellesi  
peo: [rosella.bellesi@cultura.gov.it](mailto:rosella.bellesi@cultura.gov.it)

e p.c.

*Alla* Soprintendenza ABAP per le Province  
di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata  
peo: [sabap-ap-fe-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fe-mc@cultura.gov.it)

*Oggetto:* Conferenza Permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. n. 105/2020.  
“INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA COLLEGIATA DI SANTO STEFANO”  
- Id. Decreto 395/2020:346 - CUP B77H20016600001- CIG 8843561168- Soggetto Attuatore:  
Arcidiocesi di Fermo. **Delega.**

Il sottoscritto, Ing. Paolo Iannelli, in qualità di Dirigente legale rappresentante dell'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con il presente atto, vista la nota CGRTS-0032929-P 16/12/2022 del 16/12/2022 con la quale il Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione convoca il giorno 29 dicembre 2022 alle ore 10:00 la Conferenza permanente, in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting” dedicata alle comunicazioni telematiche, per l'approvazione del seguente progetto esecutivo:

### “Intervento di riparazione della Collegiata di Santo Stefano”- Monte San Giusto (MC)

rilevato che si rende opportuno delegare a partecipare alla predetta Conferenza e a rappresentare lo Scrivente, l'arch. Rosella Bellesi, Funzionario Architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata;



acquisito il parere favorevole del Soprintendente ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata;

## **DELEGA**

per l'esercizio della rappresentanza per la Conferenza sopra citata, l'arch. Rosella Bellesi, Funzionario architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, la quale è legittimata a esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

**IL SOPRINTENDENTE**  
Ing. Paolo Iannelli

Firmato digitalmente da  
**PAOLO IANNELLI**

O = Ministero della cultura  
e-mail = [paolo.iannelli@cultura.gov.it](mailto:paolo.iannelli@cultura.gov.it)  
Data e ora della firma: 23/12/2022 12:30:57



*Il Presidente*  
*Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione*

**ID: 1883018|03/09/2021**

|AAD

-

**Al Direttore dell'Ufficio Speciale per la  
Ricostruzione  
Ing. Stefano Babini**

**OGGETTO: Art. 16 comma 4, D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni L. 229/2016, e art. 6 comma 1, O.C.S.R. n. 16/2017 – Delega al Direttore dell'USR delle funzioni di rappresentante Unico della Regione Marche nelle Conferenze permanenti.**

Con la finalità di accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi - tenuto conto che l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che la Conferenza permanente "è presieduta dal Commissario straordinario o da un suo delegato", e che l'articolo 6, comma 1, dell'OCSR n. 16 del 2017 e s.m.i. stabilisce che tra i componenti della stessa vi è anche il rappresentante unico della regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima regione territorialmente competente - si rende necessario individuare nel Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione *ad interim*, allo stato attuale l'Ing. Stefano Babini, il soggetto delegato a partecipare alla Conferenza in oggetto in qualità di rappresentante unico della Regione Marche.

In caso di impedimento del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delego la rappresentanza della Regione, nell'ordine sotto indicato, ai Dirigenti dello stesso ufficio:

1. Andrea Crocioni;
2. Andrea Vicomandi;
3. Daniela Del Bello.

Evidenzio, infine, che lo stesso soggetto delegato come rappresentante unico della Regione Marche può, ai sensi di quanto previsto al comma 2, del precitato articolo 6, dell'OCSR n. 16 del 2017, svolgere le funzioni di rappresentante dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione.

Resta inteso che il direttore dell'Ufficio Speciale, in rappresentanza dello stesso ufficio, può delegare anche un funzionario. In tale caso, però, il funzionario non potrà svolgere le funzioni di rappresentante unico della Regione.

Cordiali saluti

**Il Vice Commissario** Firmato digitalmente da  
**Francesco Acquaroli** **Francesco Acquaroli**  
C = IT

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016  
CGRTS-0035166-P-27/12/2022

**Alla Conferenza Permanente**  
[conferenzapermanente.sisma2016@governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@governo.it)

**Al Direttore Generale**  
Dott.ssa Claudiana Di Nardo  
[c.dinardo@governo.it](mailto:c.dinardo@governo.it)

**Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione**  
Arch. Claudia Coccetti  
[c.cocchetti@governo.it](mailto:c.cocchetti@governo.it)

**All' Ing. Francesca Pazzaglia**  
[f.pazzaglia@governo.it](mailto:f.pazzaglia@governo.it)

**OGGETTO:** Conferenza permanente di cui all'art. 16 d.l. 189/2016 del 29 dicembre 2022 - Delega a presiedere e ad esprimere il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione all'Arch. Claudia Coccetti, autorizzazione a partecipare all'Ing. Francesca Pazzaglia.

**Il Commissario Straordinario** del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni Legnini nominato, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28.09.2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201 e successivamente prorogato per l'anno 2022 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 gennaio 2022, in attesa di registrazione da parte della Corte dei Conti;

**Visto** il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

**Visto** l'art. 1, comma 449, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, con il quale è stato aggiunto il comma 4-sexies all'art. 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2022;

**Visto** l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 450, della citata legge n. 234 del 2021, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189;



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

**Vista** l'Ordinanza commissariale n. 16/2017, con le modifiche apportate dalle Ordinanze commissariali nn. 53/2018 e 63/2018, recante “*Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall’articolo 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i...*”, ed in particolare gli articoli 3, co.5 e 4 co. 3;

**Viste** le convocazioni per la Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno 29 dicembre 2022, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting” per:

**O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA COLLEGIATA DI SANTO STEFANO”**  
**COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO (MC)**  
**CUP B77H20016600001 – CIG 8843561168**  
**Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo**  
**Id. Decreto 395/2020: 346**

### DELEGA

L’Arch. Claudia Coccetti, funzionaria del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale, a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex. art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno 29 dicembre 2022 e ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per l’intervento:

**O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA COLLEGIATA DI SANTO STEFANO”**  
**COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO (MC)**  
**CUP B77H20016600001 – CIG 8843561168**  
**Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo**  
**Id. Decreto 395/2020: 346O.C.**

### AUTORIZZA

l’Ing. Francesca Pazzaglia a partecipare alla conferenza convocata per il giorno 29 dicembre 2022, per gli interventi sopra descritti, in qualità di esperto individuato dalla Struttura commissariale.

**Il Presidente della Conferenza permanente**  
**On.le Avv. Giovanni Legnini**



LEGNINI GIOVANNI  
24.12.2022 10:24:45  
GMT+01:00

---

**Sede istituzionale Roma** Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 – 00187 Roma  
**Sedi operative Roma** Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**  
Via Vittorio Veneto, 54 - 00187 Roma tel. **06 92058720**  
**Sede operativa Rieti** Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**  
comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



**COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO**  
Provincia di Macerata  
Settore Urbanistica ed edilizia Privata



Prot. n. 15361

Data 28-12-2022

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Commissario Straordinario di Governo ai fini della  
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici  
verificatisi a far data dal 24/08/2016.  
Palazzo Wedekind, Piazza Colonna 366  
00187 Roma

All'Arch Giovanni Di Stefano  
Sede comunale

**OGGETTO:** Delega Arch. Giovanni Di Stefano alla partecipazione alla Conferenza permanente in  
modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI  
RIPARAZIONE DELLA COLLEGIATA DI SANTO STEFANO"

Comune di Monte san Giusto

CUP B77H20016600001

CIG 8843561168 - Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo Id Decreto 395/2020:346

**IL SOTTOSCRITTO SINDACO DEL COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO**

Vista la convocazione alla conferenza in oggetto, acquisita al protocollo comunale con il n. 14878 del  
19-12 2022, da effettuarsi in modalità simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14 ter legge n.241/90  
mediante collegamento in videoconferenza per il **giorno 29-12-2022 alle ore 10.00**

**DELEGA**

l'Arch. Giovanni Di Stefano, in qualità di Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Monte  
San Giusto a partecipare alla sopra citata conferenza in nome, conto, vece e legale rappresentanza del  
Comune di Monte San Giusto.

Il Sindaco  
Andrea Gentili \*

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 e successive variazioni il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

Dipartimento per le Opere Pubbliche, le Politiche Abitative  
e Urbane, le Infrastrutture Idriche e le Risorse Umane e Strumentali  
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.

TOSCANA – MARCHE - UMBRIA  
**SEDE COORDINATA DI ANCONA**  
C.F. - P. IVA 80006190427

**Ufficio 4****Tecnico, Amministrativo e OO.MM. per le Marche**

Al Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Pec: [comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it)

All'Ing. Raffaele Moschella  
SEDE

**Oggetto:** CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016 O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA COLLEGIATA DI SANTO STEFANO" COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO (MC)

In riscontro alla nota di cui all'oggetto, inerente alla Conferenza da effettuarsi in forma telematica il giorno 29 dicembre p.v. per l'esame del progetto in argomento, si delega l'ing. Raffaele Moschella di questo Provveditorato a partecipare in collegamento da remoto ([raffaele.moschella@mit.gov.it](mailto:raffaele.moschella@mit.gov.it) – tel. 0712281264 – 3384101513).

IL PROVVEDITORE  
(Dott. Giovanni Salvia)



GIOVANNI  
SALVIA  
MIMS  
23.12.2022  
09:27:34  
GMT+01:00

*Dele*  
R M/rm





Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

*Alla* Conferenza Permanente presso la  
*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
Commissario straordinario del governo ai fini della  
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici  
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016  
pec: [conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it)

e p.c.

*Alla* Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli  
Piceno, Fermo e Macerata  
pec: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it)

*Alla* Direzione Generale SPC  
pec: [dg-spc@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-spc@pec.cultura.gov.it)

*Alla* arch. Esmeralda Valente  
Direttore del Servizio III della DG ABAP  
Membro MiC supplente della Conferenza permanente  
peo: [esmeralda.valente@cultura.gov.it](mailto:esmeralda.valente@cultura.gov.it)

*Oggetto:* Convocazione Conferenza Permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 –  
O.C. 105/2020 - “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA COLLEGIATA DI SANTO  
STEFANO”

- Id. Decreto 395/2020: 346 – CUP B77H20016600001 - CIG 8843561168 Soggetto Attuatore:  
Arcidiocesi di Fermo

**Parere di competenza.**

In riferimento al progetto esecutivo dell’*“Intervento di riparazione della Collegiata di Santo Stefano”* – Comune di Monte San Giusto (MC) –, reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. n. CGRTS-0032929-P del 16.12.2022, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 3506 del 16.12.2022, con cui è stata convocata la riunione della Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 29 dicembre 2022, ore 10,00;

**VISTO** il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, in particolare l’art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6;

**VISTA** l’Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/3017 recante “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall’art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;



**VISTO** il Codice dei beni culturali e del paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte seconda e Parte terza;

**VISTO** l'art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

**VISTA** l'O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante "Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell'Ordinanza n. 38/17";

**VISTA** l'O.C. n.105 del 17/09/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" con particolare riferimento all'art. 4 "Approvazione dei progetti e domanda di contributo" e all'art. 9 co.1 riportante "La presente ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore" e co. 3, riportante "Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza";

**VISTO** l'allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395 del 30/12/2021 recante l'Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all'allegato A dell'O.C. n.105 del 22 agosto 2020;

**VISTE** le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell'O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;

**VISTO** che l'immobile, di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1.

**ESAMINATA** la documentazione progettuale delle opere che si intendono realizzare per la riparazione e ripristino della chiesa in oggetto, sottoposta a tutela ai sensi dell'art. 10, comma 1, e art. 12, comma 2, del D.Lgs. n.42/04 e ubicata nel Comune di Monte San Giusto (MC), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0032929-P del 16.12.2022,

[https://drive.google.com/file/d/1OtW5a2BUKjU2u3DhuJeF7scyn6eIT9a/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/1OtW5a2BUKjU2u3DhuJeF7scyn6eIT9a/view?usp=share_link)

**CONSIDERATO** che gli interventi previsti consistono nell'esecuzione di opere di restauro conservativo, consolidamento e miglioramento sismico volte alla riparazione dei danni conseguenti dal sisma del 2016 e riguardano le murature, le arcate del transetto, l'estradosso della volta della navata, le superfici, le pareti esterne a "faccia-vista", le cornici, la trabeazione, l'apparato decorativo e pittorico presente nella chiesa, gli elementi dell'architettura a vario titolo danneggiati;

**PRESO ATTO** dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D. Lgs. 42/2004, rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata di cui alla nota prot. n. 2130 del 24/02/2022, acquisita agli atti di questo ufficio con prot.n. 550 del 25/02/2022, che subordina l'efficacia della stessa alla piena osservanza delle condizioni ivi riportate.



A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, questo Ufficio, per quanto di competenza esprime,

## PARERE FAVOREVOLE

all'esecutivo dell'“*Intervento di riparazione della Collegiata di Santo Stefano*” – Comune di Monte San Giusto (MC), reso visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0032929-P del 16.12.2022,

[https://drive.google.com/file/d/1OtW5a2BUKjU2u3DhuJeF7scyn6eIT9a/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/1OtW5a2BUKjU2u3DhuJeF7scyn6eIT9a/view?usp=share_link)

a condizione che siano integralmente recepite nel suddetto progetto esecutivo, diventandone parte integrante, tutte le prescrizioni, già formulate in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Soprintendenza ABAP di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata acquisita con documentazione progettuale, allegata al presente parere.

Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. 42/2004 e il presente parere, dovrà essere tempestivamente comunicata alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione.

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d'opera. A tal fine la Direzione lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 dovrà preliminarmente contattare la Soprintendenza che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

IL SOPRINTENDENTE  
(Ing. Paolo IANNELLI)

Firmato digitalmente da  
**PAOLO IANNELLI**

O = Ministero della cultura  
e-mail = paolo.iannelli@cultura.gov.it  
Data e ora della firma: 23/12/2022 12:30:04





*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica  
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005  
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

*M*

**Ufficio Speciale Ricostruzione**

**Marche – Sisma 2016**

PEC:

[regione.marche.usr@emarche.it](mailto:regione.marche.usr@emarche.it)

**Ufficio del Soprintendente Speciale  
Per le aree colpite dal sisma 2016**

PEC: [mbac-uss-](mailto:mbac-uss-)

[sisma2016@mailcert.beniculturali.it](mailto:sisma2016@mailcert.beniculturali.it)

**Diocesi di Fermo**

*Settore tecnico diocesano*

PEC: [sisma@pec.diocesimacerata.it](mailto:sisma@pec.diocesimacerata.it)

**Comune di Monte San Giusto (MC)**

Ufficio Tecnico

[protocollo@pec.comune.montesangiusto.  
mc.it](mailto:protocollo@pec.comune.montesangiusto.mc.it)

*E.p.c. Alla*

**Commissione Regionale per il  
Patrimonio Culturale**

*c/o Segretariato Regionale del MiC per le  
Marche*

PEO: [sr-mar.corepacu@beniculturali.it](mailto:sr-mar.corepacu@beniculturali.it)

*Prot. n.*

*Risposta al foglio del*

22/01/2022

*n.*

5943

*Class.*

*Prot. Sabap del*

24/01/2022

*n.*

716

*Oggetto:*

**Monte San Giusto (MC) - Collegiata di Santo Stefano, via Garibaldi n. 7.**

**Interventi di riparazione danni e riduzione del rischio sismico a seguito di grave danneggiamento dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 sulla base dell'ordinanza n. 19/2017 e ss.mm.ii. - Ordinanza n. 105/2020 - ID opera: 5992 - Denominazione dell'intervento: Collegiata di S. Stefano - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/329  
**Catastralmente distinto al N.C.E.U. al Fg. n. 14 , particella n. B.****

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1 e art. 12, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

**Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.**

*Richiedente:* Arcidiocesi di Fermo

*Responsabile per la tutela storico-artistica:* **Dott. Pierluigi Moriconi**

*Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6:* **Arch. Deborah Licastro**



In riscontro alla richiesta acquisita al protocollo d'Ufficio in data 24.01.2021 al n. NP. 716, con la quale è stata assunta la documentazione relativa all'intervento di cui all'oggetto;

**Visto** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;

**Preso atto** che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1;

**Visto** il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;

**Esaminata** la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare nell'immobile scaricata dalla piattaforma SismApp che consistono nell'esecuzione di interventi volti alla riparazione di danni conseguenti al sisma 2016, mediante:

- Riparazione dei danni alle arcate del transetto e sulle porzioni murarie dell'abside e della cappella destra interessate dalle lesioni, attraverso iniezione, mediante perfori, di idonee malte a base di calce ed eco-pozzolana prive di cemento;
- Rinforzo dell'estradosso della volta della navata con l'applicazione di sistemi fibro-rinforzati FRCM (malta bicomponente a base di calce naturale ed eco-pozzolana, priva di cemento, con interposto tessuto in fibre continue di basalto);
- Ripristino dell'adesione tra il supporto murario e l'intonaco attraverso l'iniezione di adesivi riempitivi all'intradosso delle volte dell'aula ecclesiale;
- Recupero dell'apparato decorativo, interessato dagli interventi, con reintegrazione pittorica delle lacune e delle discontinuità cromatiche, per restituire continuità di lettura alle opere;
- Restauro e consolidamento delle porzioni danneggiate nelle cornici e nella trabeazione all'interno della Chiesa;
- Risarcitura, attraverso l'iniezione di idonee malte a base di calce ed eco-pozzolana prive di cemento, delle lesioni presenti sulle pareti esterne faccia-vista.

**Ritenuto** che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali contenute nel Codice;

**Tutto ciò richiamato e premesso**, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 del Codice;

#### IL SOPRINTENDENTE

**AUTORIZZA** l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni:

- In merito ad interventi che comportino la rimozione di porzioni di intonaci esterni/interni sia eseguita una preliminare campagna di indagini stratigrafiche conoscitive a cura di un restauratore qualificato ai sensi degli artt. 29 e 182 del D.Lgs. 42/2004, al fine di verificare datazione e presenza di apparati decorativi o finiture storiche, corredata da idonea relazione tecnica e documentazione fotografica. Tale documentazione andrà trasmessa a questo Ufficio preventivamente per le valutazioni di competenza.
- Al fine del rilascio dell'autorizzazione necessaria per gli interventi di restauro degli apparati pittorici e plastici decorativi, dovrà essere presentato preventivamente a questo Ufficio un progetto di restauro, a firma di restauratore qualificato ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 42/2004 ed iscritto negli elenchi del MIC, che descriva l'analisi del degrado delle superfici decorate, supportata da analisi grafica e fotografica completa, e gli interventi previsti (relazione, grafici e computo metrico).
- Le opere di consolidamento estradosso delle volte siano eseguite sotto la stretta supervisione del D. L. e del restauratore al fine di garantire la salvaguardia degli apparati decorativi intradosso.
- Per tutti gli interventi relativi alle murature (ristilatura dei giunti, scuci-cuci, ecc.) si dovrà prevedere l'impiego di malta di calce naturale compatibile con le murature storiche. Tutte le finiture, comprese quelle relative agli apparati decorativi (reintegrazione di lacune, puliture, ecc.) siano concordate con il funzionario incaricato previa predisposizione di opportune campionature.

Si richiama, inoltre, l'obbligo di ottemperare ai disposti del R.D. 2537/1925 relativamente alle competenze professionali dell'architetto abilitato per la Direzione Lavori di edifici tutelati. Fatte salve le responsabilità di legge del Direttore Lavori, si chiede di comunicare la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico incaricato, con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni, al fine di poter disporre sopralluoghi in corso d'opera da parte di questo Ufficio.

Si specifica che eventuali varianti all'attuale progetto dovranno essere preventivamente sottoposte ad autorizzazione e si chiede, a conclusione dell'intervento autorizzato, di far pervenire una relazione descrittiva e fotografica attestante i lavori realizzati.



La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per le Marche;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene, per gli atti d'Ufficio, la documentazione pervenuta tramite P.E.C..

IL SOPRINTENDENTE  
Arch. Cecilia Carlorosi

DL/am  
23.02.2022

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Piazza del Senato, 15 60121 Ancona – Tel. 0715029811 Fax 071206623  
PEC: mbac-sabap-ap-fm-mc@mailcert.beniculturali.it  
PEO: sabap-ap-fm-mc@beniculturali.it



Provincia di Macerata

Settore Gestione del Territorio  
e Ambiente  
Servizi Urbanistica e Trasporti

C.so della Repubblica, 16 - 62100 Macerata (MC)  
Tel. 0733.2481 - Fax 0733.248773 - c.f. 80001250432  
PEC: provincia.macerata@legalmail.it  
e-mail: urbanistica@provincia.mc.it

Al Presidente della Conferenza permanente  
On.le Avv. Giovanni Legnini  
[conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it)

**OGGETTO:** CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016  
Approvazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 50/2016, ex art. 4 co. 2 dell'Ordinanza n. 105/2020 riferito a "INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA COLLEGIATA DI SANTO STEFANO"  
COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO (MC)  
CUP B77H20016600001 – CIG 8843561168  
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo  
Id. Decreto 395/2020: 346  
**COMUNICAZIONE**

Con riferimento alla nota prot. CGRTS-0032929 del 16/12/2022 di convocazione della conferenza permanente, con la presente si comunica che in relazione all'intervento in oggetto non si ravvisano competenze in capo a questa Amministrazione.

Cordiali saluti.

**IL DIRIGENTE**  
Settore Gestione del Territorio e Ambiente  
(Arch. Maurizio Scarpecci)

GT/22

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*

Provincia di Macerata Prot.0034569-19/12/2022-p\_mc-PG-2664-001600320002-P



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

**D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, “Interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle OO.PP. nei territori delle Regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”.**

**Ordinanza commissariale n. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto”**

**PROGETTO ESECUTIVO “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA COLLEGIATA DI SANTO STEFANO” –**

**COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO (MC) – ID. DECRETO 395/2020: 346  
CUP B77H20016600001 – CIG 8843561168**

**Relazione istruttoria al Commissario Straordinario**

Finalizzata all’approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020)

### I – QUADRO DI SINTESI

#### A) DATI GENERALI

Soggetto Attuatore:	Arcidiocesi di Fermo		
Id Decreto commissariale n. 395/2020	n. 346/2020		
Indirizzo immobile:	Via Garibaldi n. 7 – Comune di Monte San Giusto (MC)		
Dati catastali:	foglio: 13	part: B	sub: -
Georeferenziazione	Lat. 43.236777	Long. 13.595350	
Intervento:	<input type="checkbox"/> pubblico <input type="checkbox"/> privato <input checked="" type="checkbox"/> Diocesi/Ente ecclesiastico		
Tipologia dell’intervento:	<input checked="" type="checkbox"/> Rafforzamento locale <input type="checkbox"/> Miglioramento sismico <input type="checkbox"/> Adeguamento sismico (obbligatorio nel caso di edifici scolastici non vincolati e nel caso di edifici strategici) <input type="checkbox"/> Demolizione e ricostruzione		
Livello di progettazione:	ESECUTIVO		
R.T.P.	Geom. Demetrio Catalini		



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

Importo finanziabile con Decreto Commissariale n. 395/2020	Importo progetto	Importo ammissibile a seguito di verifica dell'USR Marche (Proposta di approvazione CGRTS-0030445 del 02/12/2022)
€ 500.000,00	€ 499.999,99	€ 500.000,00*
		*importo arrotondato di 0,01 €

### B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;

O.C. 84/2019 “Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 – Modalità di attuazione – Modifica dell’Ordinanza n. 38/17.”

O.C. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” in particolare l’articolo 9 che abroga l’O.C.84/2019 e l’articolo 4 che definisce nuove modalità di approvazione del contributo;

DECRETO COMMISSARIALE n. 395/2020 “Elenco Unico degli edifici di culto: revisione dell’allegato A dell’ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle Chiese di proprietà pubblica di cui all’Allegato 1 della n. 109 del 23 dicembre 2020. Modalità di attuazione e di attestazione delle spese amministrative ammissibili a contributo di cui all’art. 6 della ordinanza 105/2020. Proroga dei termini del Protocollo d’intesa sottoscritto ai sensi del comma 9 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo e la Conferenza Episcopale Italiana.” e relativi allegati.

O.C. 126/2022 “Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti”

### C) PROTOCOLLI

PROT. CGRTS	0030445	02/12/2022	TRASMISSIONE DA PARTE DELL'USR MARCHE DELLA PROPOSTA APPROVAZIONE OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
-------------	---------	------------	---

## II – VERIFICA ISTRUTTORIA

Come previsto dall’art. 4 co. 1 e 2 dell’Ordinanza commissariale n. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” ai fini della approvazione del progetto e della concessione del contributo per gli edifici di culto si applica l’art. 16 del d.l. 189/2016 in particolare, la Conferenza permanente, composta ai sensi del richiamato art. 16, **approva i progetti ai sensi dell’art. 27 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50**, secondo quanto previsto dal medesimo articolo al co. 3, lett. a-bis) e b).



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

### Verifica amministrativa

L'USR Marche in attuazione all'art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza, ha inviato con nota del 02/12/2022 prot. CGRTS-0030445 il PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE avente ad oggetto: "**OCSR n. 105/2020 ID ord. 346 - COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO (MC) - ID SISMAPP 5992 - Chiesa Collegiata di Santo Stefano – Interventi di riparazione - PROPOSTA DI APPROVAZIONE - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/329**", in allegato, oltre alla documentazione di progetto scaricabile dalla piattaforma SISMAPP al link <https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/5992>, con medesimo protocollo.

Nel corso dell'istruttoria dell'USR Marche, come dichiarato nel documento sopra citato, sono stati acquisiti i seguenti pareri/autorizzazioni:

- **Ufficio Sismica:** (Parere prot. ID 2773312 del 30/11/2022) *l'Ufficio Sismica ha comunicato l'esito favorevole al progetto esecutivo con il quale "si ritiene che possa essere emesso l'attestato di avvenuto deposito successivamente all'espletamento della procedura concorsuale per l'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori, e alla nomina di tutte le figure coinvolte, relativa al progetto strutturale esecutivo di cui all'oggetto e come sopra esplicitato, previa presentazione di:*
  - *Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01 (modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti.*"; in allegato
- **SABAP Ascoli Piceno, Fermo e Macerata:** (Prot. MIC/MIC\_SABAP-AP-FM\_MC\_UO3/24/02/2022/0002130-P) **autorizza**, ai sensi degli artt. 21 co.4 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., l'esecuzione delle opere subordinatamente alla piena osservanza di condizioni (vedi allegato);
- **Comune di Monte San Giusto (MC):** così come evidenziato nel parere dell'USR Marche non risulta acquisito il parere di compatibilità urbanistica-edilizia dell'intervento;

### Verifica del contributo

Dalla documentazione allegata si rileva che le voci del computo metrico estimativo sono state aggiornate al "Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022" approvato con O.C. 126/2022. A seguito di tale aggiornamento il totale dell'intervento pari ad **euro 500.000,00** (cinquecentomila/00) di cui euro 375.036,71 per lavori ed euro 124.963,28 per somme a disposizione trova copertura finanziaria per intero nell'importo programmato dall'Ordinanza commissariale n.105/2020 a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'art.4 del d.l. 189/2016, senza richiesta di accesso a ulteriori fondi.



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

**Visto quanto dichiarato dall'USR Marche con parere istruttorio tecnico amministrativo contabile presente tra la documentazione disponibile sulla piattaforma SISMAPP, citata nella trasmissione di proposta di approvazione acquisita con protocollo commissariale CGRTS 0030445 del 02/12/2022, al quale si rimanda per tutto ciò che concerne la verifica della completezza, congruità e ammissibilità, si trasmettono le seguenti valutazioni finali:**

### III – VALUTAZIONI FINALI

**Per quanto di competenza, in merito al progetto esecutivo inerente l'“INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA COLLEGIATA DI SANTO STEFANO” – COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO (MC) – ID. DECRETO 395/2020: 346 - Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo - CUP B77H20016600001 – CIG 8843561168 - O.C. 105/2020 – si rimettono al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza Commissariale n. 16/2017 le seguenti valutazioni:**

- per ciò che concerne **la completezza** degli elaborati di progetto (Allegato 1), la **congruità** rispetto all'importo assegnato con Decreto commissariale n. 395/2020 e l'**ammissibilità** della spesa, si rinvia alle valutazioni fatte dall'USR Marche con il parere istruttorio tecnico amministrativo contabile (Proposta di approvazione) trasmesso ai sensi dell'art. 4 co.3 dell'Ordinanza Commissariale n. 105/2020 in data 02/12/2022 prot. CGTRS-0030445,

**si esprime**

***per quanto di competenza PARERE FAVOREVOLE:***

Si precisa che le valutazioni dedotte non tengono conto delle eventuali prescrizioni dell'Ufficio Tecnico del Comune di Monte San Giusto (MC) in quanto l'acquisizione del parere da parte dell'Ente dovrà essere resa in seno alla Conferenza permanente.

Si raccomanda al soggetto attuatore, ai fini dell'ammissibilità a contributo, la rendicontazione all'USR competente di tutte le spese indicate del quadro tecnico economico allegato, contestualmente alla richiesta di erogazione del saldo, come previsto all'allegato B dell'Ordinanza 105/2020.

Si evidenzia, inoltre, che l'USR Marche nel parere istruttorio tecnico amministrativo contabile (Proposta di approvazione) trasmesso ai sensi dell'art. 4 co.3 dell'Ordinanza Commissariale n. 105/2020 in data 02/12/2022 prot. CGTRS-0030445, ha espresso PARERE FAVOREVOLE con prescrizioni.



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

Pertanto, **prima dell'adozione del Decreto di Conclusione della Conferenza permanente**, il Responsabile Tecnico della Procedura – RTP dovrà:

- giustificare, mediante apposita dichiarazione, la necessità di redigere i documenti progettuali indicati nel prospetto del calcolo dell'onorario professionale, fermo restando i limiti dell'ordinanza n. 108/2020;
- aggiornare il Quadro tecnico economico inserito nel Capitolato Speciale d'appalto.

Roma, 28/12/2022

*Il Funzionario istruttore*

Ing. Maria Pascucci

*Il Direttore Generale*

Dott.ssa Claudiana Di Nardo



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

### **ALLEGATO 1 – ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA COLLEGIATA DI SANTO STEFANO” COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO (MC) – ID. DECRETO 395/2020: 346**

N°	Titolo dell'elaborato	PROT. STRUTTURA COMMISSARIALE
1	Elenco Elaborati	CGRTS-0030445-A-02/12/2022
2	OP_5992_Parere progetto esecutivo	CGRTS-0030445-A-02/12/2022
3	All.A - Rel tecnica generale-ubicazione-opere_A1 A6 A9 D10	CGRTS-0030445-A-02/12/2022
4	All.B - relazione storica_A2	CGRTS-0030445-A-02/12/2022
5	All.C - Relazione vulnerabilità	CGRTS-0030445-A-02/12/2022
6	All.D_relaz strutture e materiali_A3	CGRTS-0030445-A-02/12/2022
7	All.E_Doc. foto_B7	CGRTS-0030445-A-02/12/2022
8	All.F_CME e CME Sicurezza	CGRTS-0030445-A-02/12/2022
9	All.G_ Quadro Economico	CGRTS-0030445-A-02/12/2022
10	All.H_Relazione materiali_C6	CGRTS-0030445-A-02/12/2022
11	All.I_Interventi strutture	CGRTS-0030445-A-02/12/2022
12	All.L_Rel Geotecnica_A4_A5	CGRTS-0030445-A-02/12/2022
13	All.M_Piano manutenzione unito_C15	CGRTS-0030445-A-02/12/2022
14	All.O_Piano di sicurezza	CGRTS-0030445-A-02/12/2022
15	All.N. Piano di sicurezza e coordinamento	CGRTS-0030445-A-02/12/2022
16	All.P Fascicolo dell'opera	CGRTS-0030445-A-02/12/2022
17	All.Q_perizia asseverata Collegiata_C16	CGRTS-0030445-A-02/12/2022
18	All.R_schema contratto	CGRTS-0030445-A-02/12/2022
19	All.S_Capitolato speciale_	CGRTS-0030445-A-02/12/2022
20	All.T_PROGETTO DI RESTAURO	CGRTS-0030445-A-02/12/2022
21	All.U_Scheda OA	CGRTS-0030445-A-02/12/2022
22	All.V_Parcelle	CGRTS-0030445-A-02/12/2022
23	Tavola n. 00	CGRTS-0030445-A-02/12/2022
24	Tavola n. 01_B3 B5	CGRTS-0030445-A-02/12/2022
25	Tavola n. 02_B3 B5	CGRTS-0030445-A-02/12/2022
26	Tavola n. 03_B3 B5	CGRTS-0030445-A-02/12/2022
27	Tavola n. 04_B3 B5	CGRTS-0030445-A-02/12/2022
28	Tavola n. 05_B3 B5	CGRTS-0030445-A-02/12/2022
29	Tavola n. 06_B3 B5	CGRTS-0030445-A-02/12/2022
30	Tavola n. 07_B3 B5	CGRTS-0030445-A-02/12/2022



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

31	Tavola n. 08_B4	CGRTS-0030445-A-02/12/2022
32	Tavola n. 09_B6 B11	CGRTS-0030445-A-02/12/2022
33	Tavola n. 10_B6	CGRTS-0030445-A-02/12/2022
34	Tavola n. 11_B6 B11	CGRTS-0030445-A-02/12/2022
35	Tavola n. 12_B6 B11	CGRTS-0030445-A-02/12/2022
36	Tavola 13_Quadro fessurativo - Prospetti Ovest ed Est	CGRTS-0030445-A-02/12/2022
37	Tavola n. 14_B6 B11	CGRTS-0030445-A-02/12/2022
38	Tavola n. 15_B6 B11	CGRTS-0030445-A-02/12/2022
39	Tavola 16_Progetto pianta PT	CGRTS-0030445-A-02/12/2022
40	Tavola 17_Progetto pianta P1	CGRTS-0030445-A-02/12/2022
41	Tavola 18_Progetto Sezione AA	CGRTS-0030445-A-02/12/2022
42	Tavola 19_Progetto Sezione BB CC	CGRTS-0030445-A-02/12/2022
43	Tavola 20_Progetto Prospetti Ovest-Est	CGRTS-0030445-A-02/12/2022
44	Tavola 21_Progetto Prospetti N-S	CGRTS-0030445-A-02/12/2022
45	Tavola 22_Progetto Pianta sottotetto	CGRTS-0030445-A-02/12/2022
46	Tavola 23_Progetto interventi volta	CGRTS-0030445-A-02/12/2022
47	Tavola 24_Progetto interventi murature	CGRTS-0030445-A-02/12/2022
48	Prot_716_Autorizzazione art. 21 Dlgs 42/2004	CGRTS-0030445-A-02/12/2022
49	D1_Domanda di concessione contributo	CGRTS-0030445-A-02/12/2022
50	C.I. Mario Pompei_D5	CGRTS-0030445-A-02/12/2022
51	CI Elena 2018-2029_D5.	CGRTS-0030445-A-02/12/2022
52	CI Moriconi Giordano_D5	CGRTS-0030445-A-02/12/2022
53	Contratto professionisti Collegiata S. Stefano Monte San Giusto_D3	CGRTS-0030445-A-02/12/2022
54	Dich. pto 4 All.C_Ord. 105 Mod p.to4 Ord 11.2020	CGRTS-0030445-A-02/12/2022
55	Dichiarazione iscrizione elenco speciale_D4	CGRTS-0030445-A-02/12/2022
56	Dichiarazione non superamento incarichi E. Pompei_D6	CGRTS-0030445-A-02/12/2022
57	Dichiarazione non superamento incarichi M. Pompei_D6	CGRTS-0030445-A-02/12/2022
58	D2_Modalità affidamento incarico	CGRTS-0030445-A-02/12/2022
59	Dichiarazione non superamento soglia di incarichi Collegiata _D6	CGRTS-0030445-A-02/12/2022
60	Iscrizione Elenco Speciale E. Pompei_D4	CGRTS-0030445-A-02/12/2022
61	Iscrizione Elenco Speciale M. Pompei_D4	CGRTS-0030445-A-02/12/2022
62	Ordinanza inagibilita_D8	CGRTS-0030445-A-02/12/2022
63	Scheda rilievo danni_D9	CGRTS-0030445-A-02/12/2022



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

**ALLEGATO 2 – QUADRO TECNICO ECONOMICO (Prot. CGRTS-0030445 DEL  
02/12/2022)  
“INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA COLLEGIATA DI SANTO STEFANO”  
COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO (MC) – ID. DECRETO 395/2020: 346**

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
	LAVORI	IMPORTI	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI	€ 306.396,54	€ 306.396,54
A2	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 68.640,17	€ 68.640,17
A=A1+A2	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 375.036,71	€ 375.036,71
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1	Imprevisti (IVA compresa) max 10% dell'importo lavori	€ 18.323,50	€ 18.323,51
B2	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, C.S.P. e C.S.E., oneri previdenziali inclusi)	€ 57.141,70	€ 57.141,70
B3	Spese tecniche (Geologo, oneri previdenziali inclusi)	€ 0	€ 0
B4	IVA per Spese tecniche (B2)	€ 4.868,86	€ 4.868,86
B5	Consulenza interventi di restauro (iva inclusa)	€ 463,60	€ 463,60
B7	RTP (Spese per la gestione amministrativa - art. 6 Ord 105/2020)	€ 7.125,55	€ 7.125,55
B8	IVA su A (10%)	€ 37.503,67	€ 7.125,55
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B8)	€ 124.963,28	€ 124.963,28
C=A+B	TOTALE	€ 499.999,99	€ 500.000,00

**PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE**

Ai sensi dell'ord. 105/2020

**OGGETTO:** OCSR n. 105/2020 ID ord. 346  
**COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO (MC)**  
ID SISMAPP 5992 - Chiesa Collegiata di Santo Stefano  
Interventi di riparazione  
**PROPOSTA DI APPROVAZIONE**  
Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/329

INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO			
<i>OCSR</i>	n. 105/2020		
<i>Id. Decreto 395/2020</i>	n. 346		
<i>Soggetto Attuatore</i>	Arcidiocesi di Fermo		
<i>Denominazione Chiesa</i>	Chiesa Collegiata di S.Stefano		
<i>Indirizzo</i>	Via Garibaldi		
<i>Dati Catastali</i>	Fg. 13	Part. B	Sub.
<i>Geolocalizzazione</i>	43.236777, 13.595350		
<i>Tipo di intervento</i>	Intervento locale		
<i>Livello di progettazione</i>	ESECUTIVO		
<i>CUP</i>	B77H20016600001		
<i>CIG</i>	8843561168		
SOGGETTI COINVOLTI			
<i>Tecnici incaricati RTP</i>	Geom. Demetrio Catalini		
<i>Progettista/i</i>	arch. Elena Pompei, ing. Mario Pompei, geom. Giordano Moriconi		
<i>Direttore dei lavori</i>	arch. Elena Pompei, ing. Mario Pompei		
RIFERIMENTI NORMATIVI			
<i>D.L. n. 189/2016</i>	art. 4 art.14 art. 15- bis	comma 3, comma 1-9, comma 2-3-3 bis	
<i>OCSR n. 84 del 2.8.2019</i>	art.14, 13, 12		
<i>OCSR n. 105 del 17.9.2020</i>	art.4,9		
<i>OCSR n. 111 del 23.12.2020</i>	art. 14	comma 4	
ATTI VARI			
<i>Ordinanza sindacale di inagibilità</i>	n. 89 del 30/10/2016	Comune di Monte Sangiusto (MC)	

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

<b>"SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI-CHIESE" Modello A-DC</b>	Numero 1 del 09/12/2016	Esito: Agibile con provvedimenti
<b>PROTOCOLLI</b>		
<b>Prot.</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Mittente/Soggetto interessato</b>
114521 del 28/11/2022	All.G Quadro Economico	Arcidiocesi di Fermo
102745 del 6/10/2022	Integrazioni progetto	
48327 del 13/05/2022	Integrazioni progetto	
5943 del 22/01/2022	Trasmissione progetto	
<b>PARERI/AUTORIZZAZIONI</b>		
<b>Ente competente</b>		<b>Oggetto</b>
<b>1</b>	UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE – Attività di Genio Civile per le aree Macerata e Ancona	Valutazioni istruttorie di competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla normativa antisismica (ID 2773312 del 30/11/2022)
<b>2</b>	SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCIE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA	PARERE – "Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii" (prot. USR 18895 del 24/02/2022)
<b>3</b>	COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO	Parere non pervenuto. Si rimanda l'acquisizione in sede di Conferenza Permanente.

## DISAMINA DELL'INTERVENTO

### 1. Descrizione dello stato attuale

Dalla documentazione progettuale si evince che:

l'edificio, ubicato nel centro storico, tra le vie Garibaldi e Monte Reale in un'area con forte pendenza, risale alla seconda metà del '700, e presenta una pianta a croce latina, a navata unica, con orientamento Est-Ovest. Accanto all'ingresso principale della chiesa è ubicata la torre campanaria e a destra dell'abside è collocata la sagrestia.

Lungo la navata sono presenti quattro cappelle delle quali una di maggiori dimensioni collocata nella mezzeria della navata, sul lato Nord, realizzata in tempi recenti.

Internamente la navata presenta una copertura con volta a botte lunettata, mentre nel transetto è presente una cupola con un'altezza tale da domiare lo spazio dell'aula. Gli spazi interni sono scanditi da lesene con basi in marmo e capitelli corinzi; lungo tutto il perimetro interno della chiesa si sviluppa una trabeazione. Le finiture interne sono realizzate in stucchi e legno dipinto, intonaci dipinti a tempera e solo parzialmente in affresco.

Sul fondale dell'abside è presente un affresco - ciclo della vita e martirio di S. Stefano Protomartire.

Strutturalmente l'edificio è in muratura portante di laterizio con copertura in legno con capriate, accarecci, pianellato e manto in coppi di laterizio. I paramenti esterni delle murature sono a facciavista. La pietra è impiegata solo in ristrettissima misura, peraltro in tempi recenti, per realizzare il rivestimento del basamento di paraste e lesene.

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

La volta a copertura della navata è a botte, lunettata, in laterizio posti in foglio irrobustita da nervature estradossali ed intradossali alternate, sempre in foglio.

Il catino absidale è in laterizio con elementi posti a coltello e nervature estradossali ed intradossali.

La cupola nel transetto è in camorcanna con struttura in legno.

La facciata è incorniciata da paraste e cornici lievemente accennate, sormontate da una trabeazione su cui si imposta, in posizione sommitale, il timpano.

Il corpo della navata, visibile all'esterno e scandito da contrafforti fino al corpo absidale.

## 2. Descrizione dei danni:

sono presenti lesioni e fratturazioni diffuse all'apparato decorativo interno e sulla cornice perimetrale interna. I danni più rilevanti dal punto di vista strutturale sono nella zona del transetto, nell'abside e nella navata. Nel transetto sono presenti lesioni in chiave alle arcate che hanno determinato il danneggiamento anche dell'apparato decorativo.

Nell'abside sono presenti lesioni alle murature nella parete e nella calotta absidale che hanno interessato gli affreschi presenti. Nella navata, nella prima cappella a destra, è presente una lesione alle murature che prosegue dalla modanatura superiore, alla cornice, al di sotto della volta e che ha provocato la caduta di intonaco dalla parete e la fratturazione delle cornici. Anche la volta della navata presenta numerose lesioni nell'intonaco intradossale dipinto, lesioni che interessano anche i due rosoni in chiave alle due campate della volta che evidenziano un principio di distacco dell'intonaco stesso dal supporto murario soprastante della volta.

All'esterno sono presenti alcune lesioni nelle murature e nelle cornici facciavista in facciata ed in zona absidale.

## 3. Descrizione del progetto:

Sono previsti interventi locali per la riparazione dei danni presenti alle strutture della volta e degli archi. Nello specifico sulla volta della navata verrà realizzato un intervento di rinforzo mediante applicazione di un sistema fibro-rinforzato sull'estradosso della volta attraverso l'apposizione di una matrice inorganica a base di calce ed Eco-pozzolana priva di cemento con interposto tessuto realizzato con fibre continue di vetro. La struttura di rinforzo estradossale non insisterà sulla struttura muraria del tiburio, ad est, per non gravare sull'arco del transetto sottostante.

Le lesioni sulle arcate del transetto e quelle sulle murature in laterizio dell'edificio verranno riparate attraverso iniezioni di malta di calce ed eco-pozzolana priva di cemento ad alta resistenza

## VERIFICA ISTRUTTORIA

### 1. Istruttoria tecnica

- Ai fini del controllo svolto, ai sensi della D.G.R. 669 del 20/06/2017 e ss.mm.ii. con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla vigente normativa antisismica, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili nei territori colpiti dal sisma, alle sedi territoriali tecniche dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione è stato rilasciato il parere istruttorio sul progetto esecutivo (ID 2773312 del 30/11/2022) con il quale *"si ritiene che possa essere emesso l'attestato di avvenuto deposito successivamente all'espletamento della procedura concorsuale per l'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori, e alla nomina di tutte le figure coinvolte, relativa al progetto strutturale esecutivo di cui all'oggetto e come sopra esplicitato previa presentazione di: Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01 (modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti;*

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

- Dall'istruttoria svolta è emerso che gli interventi in progetto risultano ammissibili a contributo secondo le specifiche individuate nell'*allegato C* dell'OCSR n. 105/2020;
- Le voci del Computo metrico estimativo sono state desunte dal Prezzario Unico del Cratere Centro Italia, approvato con Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 e ss.mm.ii. e il prezzario Marche 2022.
- L'intervento proposto risulta coerente e congruo rispetto ai danni causati dagli eventi sismici 2016/17;
- I professionisti incaricati risultano iscritti all'Elenco Speciale dei Professionisti di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 e s.m.i.
- I professionisti hanno dichiarato il non superamento dei limiti di incarichi (prot. 5943 del 22/01/2022);
- Con perizia asseverata prot. USR 5943 del 22/01/2022 il tecnico ing. Mario Pompei ha dichiarato il nesso di causalità sisma danno sulla chiesa Collegiata di Santo Stefano;
- Ai sensi di quanto previsto al punto 4 dell'allegato C dell'OCSR n. 105/2020 così come modificato dall'OCSR n. 105/2020 e in particolare l'art.14 comma 4, i progettisti hanno dichiarato che: *"le opere da realizzare sono progettate ai sensi dell'Ordinanza 105/2020 e nel rispetto delle indicazioni per i beni culturali del capitolo 8 delle attuali NTC in vigore (D.M. Infrastrutture 17 gennaio 2018) e delle Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate alle nuove Norme tecniche per le costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008)"*

1a. Quadro tecnico economico

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
	LAVORI	IMPORTI	AMMESSO A CONTRIBUTO
<b>A1</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>	€ 306.396,54	€ 306.396,54
<b>A2</b>	<b>COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)</b>	€ 68.640,17	€ 68.640,17
<b>A=A1+A2</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE D'ASTA</b>	<b>€ 375.036,71</b>	<b>€ 375.036,71</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
B1	Imprevisti (IVA compresa) max 10% dell'importo lavori	€ 18.323,50	€18.323,51
B2	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, C.S.P. e C.S.E., oneri previdenziali inclusi)	€ 57.141,70	€ 57.141,70
B3	Spese tecniche (Geologo, oneri previdenziali inclusi)	€ 0	€ 0
B4	IVA per Spese tecniche (B2)	€ 4.868,86	€ 4.868,86
B5	Consulenza interventi di restauro (iva inclusa)	€ 463,60	€ 463,60
B7	RTP (Spese per la gestione amministrativa - art. 6 Ord 105/2020)	€ 7.125,55	€ 7.125,55

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

B8	IVA su A (10%)	€37.503,67	€ 7.125,55
B	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B8)</b>	<b>€ 124.963,28</b>	<b>€ 124.963,28</b>
C=A+B	<b>TOTALE</b>	<b>€ 499.999,99</b>	<b>€ 500.000,00</b>

L'importo è stato arrotondato di 0,01 € nella voce B1 per raggiungere l'importo previsto in ordinanza.  
In merito alle spese tecniche, si rileva che gli importi indicati nel calcolo rispettano il protocollo di cui all'ordinanza n. 108; resta fermo che sono da riconoscere le prestazioni esclusivamente pertinenti o richieste dall'intervento oggetto di progettazione in base all'attività effettivamente svolta. A tal proposito, si chiede al RTP di giustificare - mediante apposita dichiarazione - la necessità di redigere i documenti progettuali indicati nel prospetto del calcolo dell'onorario professionale, fermo restando i limiti dell'ordinanza n. 108. Si rammenta infine che resta comunque a carico della Diocesi la conservazione di tale documentazione progettuale, da rendere disponibile per eventuali successivi controlli.

## 2. Istruttoria amministrativa

La documentazione trasmessa risulta completa e conforme all'ordinanza di riferimento.

## 3. Istruttoria contabile

<i>Id. Decreto 395/2020:</i>	<i>346</i>	<i>Note:</i>
<i>Importo programmato decreto 395/2020</i>	€ 500.000,00	
<i>Costo dell'intervento da progetto</i>	€ 499.999,99	
<i>Importo ammissibile a contributo</i>	€ 500.000,00	

Si ritiene, pertanto, per quanto di competenza, **soddisfatta la verifica tecnico/economica** dell'intervento progettuale proposto in ordine alla **coerenza, congruità e ammissibilità** rispetto ai danni causati dagli eventi sismici.

## 4. Conclusioni

**Richiamata** la disamina tecnico-amministrativa – contabile della documentazione presentata relativa al progetto esecutivo della Messa in sicurezza/riparazione/ripristino della Chiesa Collegiata di Santo Stefano;  
**Ritenuta** soddisfatta la verifica tecnico/economica dell'intervento progettuale proposto in ordine alla coerenza e congruità rispetto ai danni causati dagli eventi sismici;  
**Ritenuto** necessario provvedere al rilascio della proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo in vista della convocazione da parte del Commissario straordinario della conferenza permanente, ai sensi dell'*art. 4 comma 3* dell'OCSR n. 105/2020, per l'approvazione del progetto;

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

- *per tutto quanto sopra riportato, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**, con la prescrizione che venga aggiornato il Q.E. inserito nel CSA, al progetto di riparazione "Intervento locale per l'edificio di culto" della Chiesa Collegiata di Santo Stefano" sita nel Comune di Monte San Giusto (MC), per un importo complessivo di euro **500.000,00** a valere sulle risorse dell' O.C.S.R. n. 105/20, come da Q.E.*

Si precisa che le verifiche svolte non sollevano il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità su atti propri, sull'esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell'intervento, nel rispetto delle procedure di legge.

*Il Funzionario istruttore: arch. Maria Previti*

**Il Dirigente**  
**SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA**  
Maurizio PAULINI

Allegati:

## All. 61 Elenco degli elaborati di progetto trasmessi

Parere istruttoria Sismica	ID 2773312 del 30/11/2022
PARERE SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA	Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. (prot. USR 18895 del 24/02/2022)

N	NOME FILE	DESCRIZIONE
<b>DOCUMENTAZIONE DESCRITTIVA DI PROGETTO</b>		
1	Elenco elaborati 08092022	ELENCO ELABORATI
2	All. A Rel tecnica generale-ubicazione-opere A1 A6 D10	RELAZIONE GENERALE – INQUADRAMENTO – RELAZIONE DELLE OPERE
3	All. B relazione Storica	RELAZIONE STORICA
4	All. C Relazione vulnerabilità 08.09.2022	RELAZIONE SULLA VULNERABILITA'
5	All. D relz strutture e materiali A3	RELAZIONI SULLE STRUTTURE
6	All. E Doc. Foto B7	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
7	All. F CME CME Sicurezza CME COVID QUADRO COMPARATIVO	CME – E.P. – STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA E SICUREZZA
8	All. G Q.E. 01.09.2022	QUADRO ECONOMICO
9	All. H Relazione materiali C6	RELAZIONE SUI MATERIALI
10	All. I Interventi sulle strutture 24.08.2022	INTERVENTI SULLE STRUTTURE
11	All. L Rel Geotecnica A4 A5	RELAZIONE GEOTECNICA
12	All. M Piano di manutenzione unito	PIANO DI MANUTENZIONE
13	N Piano di sicurezza e Coordinamento	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
14	O Piano di sicurezza COVID 19	PIANO SICUREZZA COVID
15	P Fascicolo dell'opera	FASCICOLO DELL'OPERA
16	All. Q perizia asseverata Collegiata	PERIZIA ASSEVERATA
17	All.R schema contratto C14	SCHEMA CONTRATTO TIPO
18	All. S Capitolato speciale	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
19	All. T PROGETTO DI RESTAURO	PROGETTO ESECUTIVO DI RESTAURO DELLA DECORAZIONE PITTORICA
20	All. U Scheda OA	SCHEDA TECNICA PER IL RESTAURO DI SUPERFICI DECORATE DI BENI ARCHITETTONICI
21	All. V Parcelle 13.10.2022	PREVENTIVO DELLE PARCELLE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI
<b>DOCUMENTAZIONE GRAFICA DI PROGETTO</b>		
22	Tavola n. 00 B1	INQUADRAMENTO
23	Tavola n. 01 B3 B5	RILIEVO ARCHITETTONICO _Pianta 1° Livello
24	Tavola n. 02 B3 B5	RILIEVO ARCHITETTONICO _Pianta 2° Livello
25	Tavola n. 03 B3 B5	RILIEVO ARCHITETTONICO _Sezione AA'
26	Tavola n. 04 B3 B5	RILIEVO ARCHITETTONICO _Sezione BB'-Sezione CC'
27	Tavola n. 05 B3 B5	RILIEVO ARCHITETTONICO _Prospetto Ovest Prospetto Est
28	Tavola n. 06 B3 B5	RILIEVO ARCHITETTONICO _Prospetto Sud - Prospetto Nord
29	Tavola n. 07 B3 B5	PIANTA 4° Livello (copertura)- Pianta 3° Livello (sottotetto-volte) – Pianta 3° Livello (orditura solai in legno)
30	Tavola n. 08 B4	RILIEVO MATERICO
31	Tavola n. 09 B6 B11	QUADRO FESSURATIVO _Pianta 1° Livello
32	Tavola n. 10 B6 B11	QUADRO FESSURATIVO _Pianta 2° Livello
33	Tavola n. 11 B6 B11	QUADRO FESSURATIVO _Sezione AA'

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

34	Tavola n. 12 B6 B11	QUADRO FESSURATIVO_ Sezione BB' – Sezione CC'
35	Tavola n. 13 Quadro fessurativo prospetti Ovest ed Est	QUADRO FESSURATIVO_ Prospetto Ovest – Prospetto Est
36	Tavola n. 14 B6 B11	PROSPETTO FESSURATIVO_ Prospetto Sud – Prospetto Nord
37	Tavola n. 15 B6 B11	PIANTA 4° LIVELLO (copertura) PIANTA 3° LIVELLO (sottotetto-volte) – PIANTA 3° LIVELLO (orditura solai in legno)
38	Tavola n. 16 Progetto pianta PT	PIANTA 1° LIVELLO
39	Tavola n. 17 Progetto pianta P1	PIANTA 2° LIVELLO
40	Tavola n. 18 Progetto Sezione AA 23.08.2022	SEZIONE AA'
41	Tavola n. 19 Progetto Sezione BB CC	SEZIONE BB' – SEZIONE CC'
42	Tavola n. 20 Progetto Prospetti Ovest-Est	PROSPETTO OVEST – PROSPETTO EST
43	Tavola n. 21 Progetti Prospetti N-S	PROSPETTO SUD – PROSPETTO NORD
44	Tavola n. 22 Progetto Pianta sottotetto 23.08.2022	PIANTA 4° LIVELLO (copertura) – PIANTA 3° LIVELLO (sottotetto-volte) – PIANTA 3° LIVELLO (orditura solai in legno)
45	Tavola n. 23 Progetto interventi volta	Intervento locale sulla volta della navata
46	Tavola n. 24 Progetto interventi murature	PROGETTO INTERVENTI MURATURE
47	C.I. Mario Pompei D5	
48	C.I. Elena 2018-2029	
49	Contratto professionisti Collegiata S.Stefano Monte San Giusto	
50	D2 Modalità affidamento incarico	
51	Dich. pto 4 All C ord. 105 Mod.pto Ord.11	
52	Dichiarazione iscrizione elenco speciale	Moriconi Giordano
53	Dichiarazione non superamento incarichi Elena Pompei	
54	Dichiarazione non superamento incarichi Mario Pompei	
55	Dichiarazione non superamento incarichi	Moriconi Giordano
56	Iscrizione Elenco Speciale Elena Pompei	
57	Iscrizione Elenco Speciale Mario Pompei	
58	Ordinanza di Inagibilità	
59	Scheda rilievo danni	

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica  
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005  
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

*M*

**Ufficio Speciale Ricostruzione**

**Marche – Sisma 2016**

PEC:

[regione.marche.usr@emarche.it](mailto:regione.marche.usr@emarche.it)

**Ufficio del Soprintendente Speciale**

**Per le aree colpite dal sisma 2016**

PEC: [mbac-uss-](mailto:mbac-uss-)

[sisma2016@mailcert.beniculturali.it](mailto:sisma2016@mailcert.beniculturali.it)

**Diocesi di Fermo**

*Settore tecnico diocesano*

PEC: [sisma@pec.diocesimacerata.it](mailto:sisma@pec.diocesimacerata.it)

**Comune di Monte San Giusto (MC)**

Ufficio Tecnico

[protocollo@pec.comune.montesangiusto.  
mc.it](mailto:protocollo@pec.comune.montesangiusto.mc.it)

*E.p.c. Alla*

**Commissione Regionale per il  
Patrimonio Culturale**

*c/o Segretariato Regionale del MiC per le  
Marche*

PEO: [sr-mar.corepacu@beniculturali.it](mailto:sr-mar.corepacu@beniculturali.it)

*Prot. n.*

*Risposta al foglio del*

22/01/2022

*n.*

5943

*Class.*

*Prot. Sabap del*

24/01/2022

*n.*

716

*Oggetto:*

**Monte San Giusto (MC) - Collegiata di Santo Stefano, via Garibaldi n. 7.**

**Interventi di riparazione danni e riduzione del rischio sismico a seguito di grave danneggiamento dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 sulla base dell'ordinanza n. 19/2017 e ss.mm.ii. - Ordinanza n. 105/2020 - ID opera: 5992 - Denominazione dell'intervento: Collegiata di S. Stefano - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/329 **Catastralmente distinto al N.C.E.U. al Fg. n. 14 , particella n. B.****

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1 e art. 12, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

**Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.**

*Richiedente:* Arcidiocesi di Fermo

*Responsabile per la tutela storico-artistica:* **Dott. Pierluigi Moriconi**

*Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6:* **Arch. Deborah Licastro**



In riscontro alla richiesta acquisita al protocollo d'Ufficio in data 24.01.2021 al n. NP. 716, con la quale è stata assunta la documentazione relativa all'intervento di cui all'oggetto;

**Visto** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;

**Preso atto** che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1;

**Visto** il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;

**Esaminata** la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare nell'immobile scaricata dalla piattaforma SismApp che consistono nell'esecuzione di interventi volti alla riparazione di danni conseguenti al sisma 2016, mediante:

- Riparazione dei danni alle arcate del transetto e sulle porzioni murarie dell'abside e della cappella destra interessate dalle lesioni, attraverso iniezione, mediante perfori, di idonee malte a base di calce ed eco-pozzolana prive di cemento;
- Rinforzo dell'estradosso della volta della navata con l'applicazione di sistemi fibro-rinforzati FRCM (malta bicomponente a base di calce naturale ed eco-pozzolana, priva di cemento, con interposto tessuto in fibre continue di basalto);
- Ripristino dell'adesione tra il supporto murario e l'intonaco attraverso l'iniezione di adesivi riempitivi all'intradosso delle volte dell'aula ecclesiale;
- Recupero dell'apparato decorativo, interessato dagli interventi, con reintegrazione pittorica delle lacune e delle discontinuità cromatiche, per restituire continuità di lettura alle opere;
- Restauro e consolidamento delle porzioni danneggiate nelle cornici e nella trabeazione all'interno della Chiesa;
- Risarcitura, attraverso l'iniezione di idonee malte a base di calce ed eco-pozzolana prive di cemento, delle lesioni presenti sulle pareti esterne faccia-vista.

**Ritenuto** che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali contenute nel Codice;

**Tutto ciò richiamato e premesso**, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 del Codice;

#### IL SOPRINTENDENTE

**AUTORIZZA** l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni:

- In merito ad interventi che comportino la rimozione di porzioni di intonaci esterni/interni sia eseguita una preliminare campagna di indagini stratigrafiche conoscitive a cura di un restauratore qualificato ai sensi degli artt. 29 e 182 del D.Lgs. 42/2004, al fine di verificare datazione e presenza di apparati decorativi o finiture storiche, corredata da idonea relazione tecnica e documentazione fotografica. Tale documentazione andrà trasmessa a questo Ufficio preventivamente per le valutazioni di competenza.
- Al fine del rilascio dell'autorizzazione necessaria per gli interventi di restauro degli apparati pittorici e plastici decorativi, dovrà essere presentato preventivamente a questo Ufficio un progetto di restauro, a firma di restauratore qualificato ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 42/2004 ed iscritto negli elenchi del MIC, che descriva l'analisi del degrado delle superfici decorate, supportata da analisi grafica e fotografica completa, e gli interventi previsti (relazione, grafici e computo metrico).
- Le opere di consolidamento estradosse delle volte siano eseguite sotto la stretta supervisione del D. L. e del restauratore al fine di garantire la salvaguardia degli apparati decorativi intradosali.
- Per tutti gli interventi relativi alle murature (ristilatura dei giunti, scuci-cuci, ecc.) si dovrà prevedere l'impiego di malta di calce naturale compatibile con le murature storiche. Tutte le finiture, comprese quelle relative agli apparati decorativi (reintegrazione di lacune, puliture, ecc.) siano concordate con il funzionario incaricato previa predisposizione di opportune campionature.

Si richiama, inoltre, l'obbligo di ottemperare ai disposti del R.D. 2537/1925 relativamente alle competenze professionali dell'architetto abilitato per la Direzione Lavori di edifici tutelati. Fatte salve le responsabilità di legge del Direttore Lavori, si chiede di comunicare la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico incaricato, con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni, al fine di poter disporre sopralluoghi in corso d'opera da parte di questo Ufficio.

Si specifica che eventuali varianti all'attuale progetto dovranno essere preventivamente sottoposte ad autorizzazione e si chiede, a conclusione dell'intervento autorizzato, di far pervenire una relazione descrittiva e fotografica attestante i lavori realizzati.



La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per le Marche;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene, per gli atti d'Ufficio, la documentazione pervenuta tramite P.E.C..

IL SOPRINTENDENTE  
Arch. Cecilia Carlorosi

DL/am  
23.02.2022

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Piazza del Senato, 15 60121 Ancona – Tel. 0715029811 Fax 071206623  
PEC: mbac-sabap-ap-fm-mc@mailcert.beniculturali.it  
PEO: sabap-ap-fm-mc@beniculturali.it

Al tecnico istruttore  
Arch. Maria Previti

**OGGETTO:** D.L. n. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016 e s.m.i. - D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019 - Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2020 e s.m.i.

Comune di Monte San Giusto (MC) - ID: 5992 - Intervento di "INTERVENTO LOCALE PER EDIFICIO DI CULTO DANNEGGIATO DAL SISMA 2016 - CHIESA COLLEGIATA SANTO STEFANO"  
Codice Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/329

Verifica della completezza documentale volta al rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito per interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'art. 94 bis, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001.

**COMUNICAZIONE ESITO FAVOREVOLE RELATIVO AL CONTROLLO DELLA COMPLETEZZA DOCUMENTALE  
RELATIVA AL PROGETTO ESECUTIVO**

	prot. n. 102745 del 26/10/2022, prot. n. 5943 del 22/01/2022			
<b>Committente</b>	Mons. Pietro Orazi			
<b>Lavori di</b>	Intervento locale per edificio di culto danneggiato dal sisma 2016 - Chiesa Collegiata Santo Stefano			
<b>Indirizzo</b>	Via Garibaldi n.7, Comune di Monte San Giusto (MC)			
<b>Dati Catastali</b>	Foglio 14	Mappale B	Sub -	
<b>Ordinanza di Riferimento</b>	Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2020 e s.m.i.			
<b>Tipo di intervento</b>	Nuova costruzione <input type="checkbox"/>	Adeguamento sismico <input type="checkbox"/>	Miglioramento sismico <input type="checkbox"/>	Intervento locale <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Progettista strutture in opera</b>	Ing. Mario Pompei		<b>Direttore dei lavori in opera</b>	Ing. Mario Pompei
<b>Progettista strutture prefabbricate</b>	-		<b>Direttore dei lavori str. pref.</b>	-
<b>Appaltatore lavori strutture prefabbricate</b>	-		<b>Collaudatore statico</b>	-
<b>Appaltatore dei lavori in opera</b>	da nominare			

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 669 del 20 giugno 2017, con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla vigente normativa

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

antisismica, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili anche ad uso produttivo ubicati nei territori colpiti dal sisma, alle sedi territoriali tecniche dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione;

**Tenuto conto** di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 che ha introdotto l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001;

**Richiamata** altresì la Delibera di Giunta regionale n. 1364 del 11 novembre 2019 che ha modificato parzialmente la D.G.R. 669/2017 in recepimento delle nuove disposizioni in materia di rischio sismico disciplinate dall'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

**Vista** inoltre la Legge 12 dicembre 2019 n. 156 di conversione del decreto-legge 24/10/2019 n. 123 che ha modificato l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

**Tenuto conto** delle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2020 e s.m.i.

**Preso atto che**, con istanze indicate nella tabella sopra riportata, **Geom. Demetrio Catalini**, in qualità di Responsabile tecnico della procedura, ha inviato il progetto esecutivo relativo all'intervento sopra indicato, redatto da **Ing. Mario Pompei** incaricato;

**Visto** che il suddetto progetto è stato assegnato per l'espletamento dell'istruttoria al tecnico istruttore **Arch. Maria Previti**;

**Preso atto** della denuncia dei lavori di cui all'art. 93, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., allegata al progetto trasmesso attraverso la procedura informatica, nella quale sono stati individuati i seguenti soggetti:

Progettista architettonico: Arch. Elena Pompei

Progettista strutturale: Ing. Mario Pompei

Direttore dei lavori strutturali in opera: Ing. Mario Pompei

Appaltatore dei lavori in opera: da nominare

**Visto** che l'intervento in questione è classificato di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, in

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

quanto rientrante nell'art. 94 bis, comma 1, lettera b), del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

**Considerato** pertanto che il controllo sul progetto in questione è finalizzato a verificare la completezza documentale del progetto strutturale al fine del rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito ai sensi dell'art. 65, comma 4, nel rispetto delle disposizioni di cui alla sezione IV del capo I del Titolo II del DPR. 5 ottobre 2010 n. 207;

**Vista** la dichiarazione a firma del progettista asseverante il rispetto delle disposizioni di cui alle vigenti norme tecniche per le costruzioni e la coerenza del progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica, così come disposto dall'art. 93, comma 4 del DPR 380/2001 e s.m.i.;

**Richiamati** il comma 4 dell'art. 64 del D.P.R. n. 380/2001 che testualmente recita: "*il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate*", il punto 10.1 delle NTC18 che rammenta che "*il progettista resta comunque responsabile dell'intera progettazione strutturale*",

**SI RITIENE CHE POSSA ESSERE EMESSO L'ATTESTATO DI AVVENUTO DEPOSITO SUCCESSIVAMENTE ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI, E ALLA NOMINA DI TUTTE LE FIGURE COINVOLTE, RELATIVA**

al progetto strutturale esecutivo di cui all'oggetto e come sopra esplicitato previa presentazione di:

- **Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01 (modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti.**

**SI RAMMENTA CHE**

1. Per quanto nel progetto non risulta visibile, omesso o non chiaramente espresso, si rimanda all'integrale applicazione delle norme di legge, alle quali, in ogni caso, il Soggetto Attuatore, Progettista, Direttore dei lavori, Costruttore e chiunque altro concorra nella costruzione dovranno uniformarsi.
2. Si resta inoltre in attesa della trasmissione della documentazione attestante la conclusione dei lavori e la conformità degli stessi al progetto approvato, come previsto dagli artt. nn. 65 e 67 del DPR 380/2001

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

e s.m.i., che completeranno l'iter amministrativo presso questa struttura.

Serrapetrona (MC), 30/11/2022

**Ing. Carlo Mundo**

(Titolare di P.O.: Attività di Genio Civile

per le aree di Macerata e Ancona)



*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*