



Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE
DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

Alla Conferenza Permanente presso la sede della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI
A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

All' arch. Rosella Bellesi
peo: rosella.bellesi@cultura.gov.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province
di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
peo: sabap-ap-fe-mc@cultura.gov.it

Oggetto: Conferenza Permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. n. 105/2020.
“INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI
SANTA MARIA”
- Id. Decreto 395/2020:434 - CUP I67H20003530001- CIG 8843600197 - Soggetto Attuatore:
Diocesi di Ascoli Piceno. **Delega.**

Il sottoscritto, Ing. Paolo Iannelli, in qualità di Dirigente legale rappresentante dell'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con il presente atto, vista la nota CGRTS-0018494-P 21/03/2023 del 2103/2023 con la quale il Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione convoca il giorno 4 aprile 2023 alle ore 10:00 la Conferenza permanente, in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting” dedicata alle comunicazioni telematiche, per l'approvazione del seguente progetto esecutivo:

**“Intervento di riparazione e miglioramento sismico della Chiesa di Santa Maria”
Frazione Scalelle - Comune di Roccafluvione (AP)**

rilevato che si rende opportuno delegare a partecipare alla predetta Conferenza e a rappresentare lo Scrivente, l'arch. Rosella Bellesi, Funzionaria Architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata;



acquisito il parere favorevole del Soprintendente ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata;

DELEGA

per l'esercizio della rappresentanza per la Conferenza sopra citata, l'arch. Rosella Bellesi, Funzionaria architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, la quale è legittimata a esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

IL SOPRINTENDENTE

Ing. Paolo Iannelli

Firmato digitalmente da

PAOLO IANNELLI

O = Ministero della cultura

C = IT

Data e ora della firma:
31/03/2023 10:11:37



UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Sede: via del Mattonato, 3 - 02100 RIETI - Tel. 0746 240000 - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

PEO: uss-sisma2016@cultura.gov.it



Il Presidente
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione

**Al Direttore dell'Ufficio Speciale per la
Ricostruzione
Ing. Marco Trovarelli**

OGGETTO: Art. 16 comma 4, D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni L. 229/2016, e art. 6 comma 1, O.C.S.R. n. 16/2017 – Delega al Direttore dell'USR delle funzioni di rappresentante Unico della Regione Marche nelle Conferenze permanenti.

Con la finalità di accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi - tenuto conto che l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che la Conferenza permanente "è presieduta dal Commissario straordinario o da un suo delegato", e che l'articolo 6, comma 1, dell'OCSR n. 16 del 2017 e s.m.i. stabilisce che tra i componenti della stessa vi è anche il rappresentante unico della regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima regione territorialmente competente - si rende necessario individuare nel Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione *ad interim*, allo stato attuale l'Ing. Marco Trovarelli, il soggetto delegato a partecipare alla Conferenza in oggetto in qualità di rappresentante unico della Regione Marche.

In caso di impedimento del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delego la rappresentanza della Regione, nell'ordine sotto indicato, ai Dirigenti dello stesso ufficio:

1. Andrea Crocioni;
2. Maurizio Paulini
3. Andrea Vicomandi;
4. Silvia Moroni;
5. Giuseppe Laureti.

Evidenzio, infine, che lo stesso soggetto delegato come rappresentante unico della Regione Marche può, ai sensi di quanto previsto al comma 2, del precitato articolo 6, dell'OCSR n. 16 del 2017, svolgere le funzioni di rappresentante dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione.

Resta inteso che il direttore dell'Ufficio Speciale, in rappresentanza dello stesso ufficio, può delegare anche un funzionario. In tale caso, però, il funzionario non potrà svolgere le funzioni di rappresentante unico della Regione.

Cordiali saluti

Il Vice Commissario
Francesco Acquaroli
FRANCESCO ACQUAROLI
02.02.2023 11:09:21
GMT+01:00

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa*



COMUNE DI ROCCAFLUVIONE
Provincia di Ascoli Piceno

PROT. N.3339

Roccafluvione, li 04/04/2023

OGGETTO: DELEGA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA EX. ART. 16 D.L. 189/2016 PER O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA" COMUNE DI ROCCAFLUVIONE (AP)

Il sottoscritto Francesco Leoni, nato a Roccafluvione (AP) CAP 63093, il 06-12-1951 ed ivi residente in Via Giovanni Verga 19, in qualità di Sindaco del Comune di Roccafluvione;

DELEGO

L'Ing. Teodorico Centobuchi nato ad Ancona (AN) il 02/05/1978 e residente a San Benedetto del Tronto in Via Abruzzi 10, in qualità di Responsabile del Servizio SISMA-Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Roccafluvione, a prendere parte alla Conferenza permanente in modalita' telematica ex. art. 16 d.l. 189/2016 per O.C. 105/2020 "Intervento di riparazione e miglioramento sismico della chiesa di santa maria" Comune di Roccafluvione (AP).

IL SINDACO
Rag. Francesco Leoni





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

CGRTS-0020257-P-30/03/2023

Alla Conferenza Permanente
conferenzapermanente.sisma2016@governo.it

Al Direttore Generale
Dott.ssa Deborah Giraldi
d.giraldi@governo.it

Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione
Arch. Claudia Coccetti
c.cocchetti@governo.it

OGGETTO: Conferenza permanente di cui all'art. 16 d.l. 189/2016 del 4 aprile 2023: Delega a presiedere all'Arch. Claudia Coccetti, delega ad esprimere il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione all'Arch. Claudia Coccetti.

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, **Sen. Avv. Guido Castelli**, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato il 18 gennaio 2023 al n. 235;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016;

Visto il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza commissariale n. 130 del 15 dicembre 2022 con specifico riferimento gli articoli 81, 82, 83 e 84;

Viste le convocazioni per la Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno 4 aprile 2023, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Cisco Webex Meeting" per:

- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA"**



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE (AP)

CUP I67H20003530001 – CIG 8843600197

Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno

Id. Decreto 395/2020: 434;

- **O.C. 105/2020 “PROGETTO DI RESTAURO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO DI CULTO DENOMINATO CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA”**

Comune di Notaresco (TE)

CUP: H47H20003800001 - CIG: 8843933463

Soggetto attuatore: Diocesi di Teramo-Atri

Id. Decreto 395/2020: 065;

- **O.C. 105/2020 “PROGETTO DI RESTAURO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO DI CULTO DENOMINATO CHIESA DEI SANTI PIETRO E ANDREA”**

Comune di Castellalto (TE)

CUP: H17H20004230001 - CIG: 884389228E

Soggetto attuatore: Diocesi di Teramo-Atri

Id. Decreto 395/2020: 041;

DELEGA

L'Arch. Claudia Coccetti, funzionaria del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale, a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex. art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno 4 aprile 2023 per:

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA”**

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE (AP)

CUP I67H20003530001 – CIG 8843600197

Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno

Id. Decreto 395/2020: 434;

- **O.C. 105/2020 “PROGETTO DI RESTAURO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO DI CULTO DENOMINATO CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA”**

Comune di Notaresco (TE)

CUP: H47H20003800001 - CIG: 8843933463

Soggetto attuatore: Diocesi di Teramo-Atri

Id. Decreto 395/2020: 065;

- **O.C. 105/2020 “PROGETTO DI RESTAURO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO DI CULTO DENOMINATO CHIESA DEI SANTI PIETRO E ANDREA”**

Comune di Castellalto (TE)

CUP: H17H20004230001 - CIG: 884389228E



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Soggetto attuatore: Diocesi di Teramo-Atri
Id. Decreto 395/2020: 041;

L'arch. Claudia Coccetti, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi:

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA”**
COMUNE DI ROCCAFLUVIONE (AP)
CUP I67H20003530001 – CIG 8843600197
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
Id. Decreto 395/2020: 434;
- **O.C. 105/2020 “PROGETTO DI RESTAURO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO DI CULTO DENOMINATO CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA”**
Comune di Notaresco (TE)
CUP: H47H20003800001 - CIG: 8843933463
Soggetto attuatore: Diocesi di Teramo-Atri
Id. Decreto 395/2020: 065;
- **O.C. 105/2020 “PROGETTO DI RESTAURO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO DI CULTO DENOMINATO CHIESA DEI SANTI PIETRO E ANDREA”**
Comune di Castellalto (TE)
CUP: H17H20004230001 - CIG: 884389228E
Soggetto attuatore: Diocesi di Teramo-Atri
Id. Decreto 395/2020: 041;

Il Presidente della Conferenza permanente
Sen. Avv. Guido Castelli



Castelli Guido
30.03.2023
10:51:55
GMT+01:00



Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

Alla Conferenza Permanente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario straordinario del governo ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli
Piceno, Fermo e Macerata
pec: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

Alla Direzione Generale SPC
pec: dg-spc@pec.cultura.gov.it

All' arch. Esmeralda Valente
Direttore del Servizio III della DG ABAP
Membro MiC supplente della Conferenza permanente
peo: esmeralda.valente@cultura.gov.it

Oggetto: Convocazione Conferenza Permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 –
O.C. 105/2020 - “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA
CHIESA DI SANTA MARIA”. - Id. Decreto 395/2020: 434 – CUP I67H20003530001 - CIG
8843600197 Soggetto Attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno. **Parere di competenza.**

In riferimento al progetto esecutivo dell’*“Intervento di riparazione e miglioramento sismico della Chiesa di Santa Maria”* – Comune di Roccafluvione – *Frazione Scalelle* (AP), reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. n. CGRTS-0018494-P del 21.03.2023, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 871 del 21.03.2023, con cui è stata convocata la riunione della Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 4 aprile 2023, ore 10,00;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, in particolare l’art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6;

VISTA l’Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/3017 recante “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall’art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;



UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Sede: via del Mattonato, 3 - 02100 RIETI - Tel. 0746 240000 - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

PEO: uss-sisma2016@cultura.gov.it

VISTO il Codice dei beni culturali e del paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte seconda e Parte terza;

VISTO l'art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA l'O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante "Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell'Ordinanza n. 38/17";

VISTA l'O.C. n.105 del 17/09/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" con particolare riferimento all'art. 4 "Approvazione dei progetti e domanda di contributo" e all'art. 9 co.1 riportante "La presente ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore" e co. 3, riportante "Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza";

VISTO l'allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395 del 30/12/2021 recante l'Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all'allegato A dell'O.C. n.105 del 22 agosto 2020;

VISTE le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell'O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;

VISTO che l'immobile, di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1 e art. 12 comma 1, del medesimo;

ESAMINATA la documentazione progettuale delle opere che si intendono realizzare per la riparazione e ripristino della chiesa in oggetto, sottoposta a tutela ai sensi dell'art. 10, comma 1, e art. 12, comma 1, del D.Lgs. n.42/04 e ubicata nel Comune di Roccafluvione - *Frazione Scalelle* (AP), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0018494-P del 21.03.2023,

https://drive.google.com/file/d/1VcMQIN7sP3dftc1I-VGRDAgAmPw4aGhq/view?usp=share_link

CONSIDERATO che gli interventi previsti consistono nell'esecuzione di opere di restauro conservativo, consolidamento e miglioramento sismico volte alla riparazione dei danni conseguenti dal sisma del 2016 e riguardano le murature con inserimento di barre elicoidali in acciaio, lo smontaggio in breccia della porzione di prospetto interessata da spanciamiento e successiva ricostruzione previa campionatura e cernita degli elementi lapidei, iniezioni di geocalce sui paramenti esterni ed interni; l'arco trionfale, la parte bassa del campanile e le pareti perimetrali della Chiesa con inserimento di catene; il solaio di calpestio della sacrestia in travi lignee, con sostituzione di elementi; le tinteggiature interne di tutti gli ambienti, ad esclusione della sacrestia; il manto di copertura con relativa sostituzione dei canali di gronda e discendenti; l'altare e la nicchia affrescata con opere di restauro anche di tipo pittorico;

PRESO ATTO dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D. Lgs. 42/2004, rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata di cui alla nota prot. n. 2427 del 09/03/2023, acquisita agli atti di questo ufficio con prot. n.751 del 09/03/2023, che subordina l'efficacia della stessa alla piena osservanza delle condizioni ivi riportate.



A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, questo Ufficio, per quanto di competenza esprime,

PARERE FAVOREVOLE

all'esecutivo dell'“*Intervento di riparazione e miglioramento sismico della Chiesa di Santa Maria*” – Comune di Roccafluvione – *Frazione Scalelle* (AP), reso visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0018494-P del 21.03.2023,

https://drive.google.com/file/d/1VcMQIN7sP3dftc1I-VGRDAGAmPw4aGhq/view?usp=share_link

a condizione che siano integralmente recepite nel suddetto progetto esecutivo, diventandone parte integrante, tutte le prescrizioni, già formulate in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Soprintendenza ABAP di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata acquisita con documentazione progettuale, allegata al presente parere.

Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. 42/2004 e il presente parere, dovrà essere tempestivamente comunicata alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione.

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d'opera. A tal fine la Direzione lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 dovrà preliminarmente contattare la Soprintendenza che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

IL SOPRINTENDENTE

(Ing. Paolo IANNELLI)

Firmato digitalmente da

PAOLO IANNELLI

O = Ministero della cultura

C = IT

Data e ora della firma:

31/03/2023 10:10:52





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Ascoli Piceno, data del protocollo

Alla **Regione Marche**

Ufficio Speciale Ricostruzione Marche
PEC: regione.marche.usr@emarche.it

E pe A **Comune di Roccafluvione**

PEC: comune.roccafluvione@emarche.it

Ufficio Soprintendente Speciale sisma 2016

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

Diocesi di Ascoli Piceno

PEC: diocesiapsisma@pec.it

Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale c/o Segretariato Regionale del MiC per le Marche

Via Birarelli n. 39 - 60121 ANCONA

PEO: sr-mar.corepacu@cultura.gov.it

Class. 34.43.04

<i>Risposta al foglio del</i>	<u>28/10/2021</u>	n.	<u>124960</u>
<i>Prot. Sabap del</i>	<u>28/10/2022</u>	n.	<u>024551</u>
	<u>03/12/2021</u>		<u>000521</u>
	<u>07/12/2021</u>		<u>000606</u>
	<u>13/12/2021</u>		<u>000737</u>
	<u>20/01/2023</u>		<u>000623</u>

Oggetto: **ROCCAFLUVIONE (AP) Frazione Scalelle, Chiesa Santa Maria**

Catastralmente distinto al N.C.E.U. al Foglio 52 mapp. A

Ordinanza n. 38/2017 "Approvazione del primo Piano degli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale...",
Ordinanza 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" e s.m.i. ID 434 - Comune di Roccafluvione
- Soggetto Attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno - ID opera: 6073 - Denominazione dell'intervento: S. MARIA - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/407

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1 e art. 12, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i..

Proprietà: **Diocesi di Ascoli Piceno**

autorizzazione del progetto ai sensi dell'art. 21 c.4 e 22 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.

Responsabile del Procedimento (ex Legge 241/1990, artt. 5 e 6): **Arch. Rosella Bellesi**

Referente per la tutela storico artistica: **dott. Pierluigi Moriconi**

Con riferimento alla documentazione relativa all'oggetto, pervenuta il 28/10/2021 ed acquisita al protocollo d'Ufficio sabap-mar in data 28/10/2021 al n. 24551 e successive integrazioni pervenute e acquisite ai protocolli a margine indicati, scaricate dalla piattaforma SISMAPP;

Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;

Preso atto che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, e art. 12 comma 1, del medesimo;

Visto l'art. 21, comma 4, e l'art. 22 del Codice;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 - 63100 Ascoli Piceno - Tel. 0715029811 Fax 071206623

CF e PIVA: 93164160421 - CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

Esaminata la documentazione descrittiva dei lavori che si intendono realizzare nell'immobile che consistono nell' *intervento di riparazione danni e miglioramento sismico dell'edificio di culto denominato " Chiesa di Santa Maria" adiacente sul lato al cimitero della Frazione Scalelle di Roccafluvione, a seguito degli ingenti danni subiti a causa degli Eventi Sismici del 2016 e 2017 che hanno colpito il centro Italia.* La struttura è molto semplice, ad aula, con copertura a capriate e travi lignee; questa impostazione si riflette sull'impostazione della facciata, con prospetto a capanna, in masselli regolari in arenaria faccia-vista. Il vano della chiesa si divide sostanzialmente in due parti: la navata, con la copertura a capriate e travi lignee, e il presbiterio; un grande arco trionfale separa dalla navata quest'ultimo coperto da una volta a crociera.

Le origini della chiesa risalgono al XI secolo con ampliamento e configurazione attuale nel XV secolo, e rimaneggiamenti nel XX secolo, visibili anche dai diversi paramento murari a faccia vista all'esterno, rivelatori delle diverse fasi costruttive del manufatto; in effetti l'attuale parte presbiterale, in masselli perfettamente squadrati, rivela la maggiore antichità e va identificata con la primitiva chiesa medievale di origine farfense. La navata, completata come allo stato attuale è stata edificata nel 1549, si caratterizza infatti per una muratura più grezza come pure l'edificio del romitorio, posto in fondo al complesso; le attuali finestre semicirculari della chiesa e la pennuccia in laterizio del tetto, ed il pavimento, risalgono a restauri della metà del sec. XX. Con i recenti restauri realizzati tra il 2012 e il 2013; i mattoni moderni degli archi delle finestre della chiesa e del campanile sono stati sostituiti con conci in pietra arenaria, la cuspide del campanile è stata ricoperta di rame e l'intero paramento murario del complesso è stato ripulito e ristuccato.

La Chiesa ha una struttura portante in elevazione costituita da doppio paramento in pietra squadrata/sbozzata di arenaria di medie dimensioni, con interposto un riempimento "a sacco" di materiale arido non o minimamente legato, per spessori complessivi che vanno da 80cm fino 120cm.

I danni conseguenti alla crisi sismica iniziata il 24/08/2016 risultano a carico principalmente della facciata, dell'arco trionfale, delle pareti laterali della navata e del presbiterio, unitamente alla parete di fondo in cui è situato l'altare.

- per la facciata, la vulnerabilità riscontrata e consequenzialmente i danni riportati sono direttamente collegati al fenomeno di martellamento con il campanile, dovuto alla maggiore altezza di quest'ultimo e al conseguente periodo di oscillazione maggiore in fase sismica rispetto a quello del corpo principale della Chiesa;

- per l'arco trionfale, si è rilevato una rotazione simmetrica bilaterale delle imposte, con conseguente alleggerimento del concio di chiave;

- per le pareti laterali e di fondo del presbiterio, si rileva un principio di ribaltamento evidenziato da fenomeni di sfilamento localizzato delle capriate dalla muratura (la copertura era stata oggetto di rifacimento integrale nel 2012), lo spanciamiento e tendenza al ribaltamento del paramento murario esterno della muratura "a sacco" visibile sul prospetto sud della Chiesa in corrispondenza dell'ingresso secondario, con ogni probabilità connessi ai fenomeni di martellamento con il Campanile come sopra evidenziato.

- sul solaio di calpestio della sacrestia, si registra l'ammaloramento irreversibile delle travi lignee.

INTERVENTO Il progetto di riparazione danni e miglioramento sismico elaborato, prevede i seguenti interventi strutturali finalizzati alla riduzione delle vulnerabilità e migliorare sismicamente la struttura in esame:

1) RIPARAZIONE DEL DANNO CON RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI PRE-SISMA

- Realizzazione di pernature a secco sulle murature lesionate (inclinate di circa 45° in entrambe le direzioni), con barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845 di diametro 12mm e lunghezza 1250mm (800mm nella zona della sacrestia) in appositi fori pilota, in modo da ripristinare la continuità della muratura portante in corrispondenza delle lesioni generate dal sisma e consentendo di "legare" i due paramenti lapidei;

- Smontaggio in breccia della porzione di parete del prospetto sud interessata dallo spanciamiento, e successiva ricostruzione, previa campionatura e cernita degli elementi lapidei;

2) RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA'

- Inserimento di catene in acciaio B450C del tipo barra Ø30 in traccia con capochiave esterno nervato tondo diametro trenta centimetri (oltre a quelle già presenti nella parte alta del campanile) su tutte le pareti perimetrali della Chiesa un doppio ordine, in prossimità dell'arco trionfale e nella parte bassa del campanile, in modo da conferire alla struttura della Chiesa un comportamento scatolare in caso di sisma e ridurre i fenomeni di martellamento provocati dal campanile sulla restante struttura portante;

- Sostituzione delle travi lignee del solaio di calpestio della sacrestia;

3) MIGLIORAMENTO SISMICO

- Sarà effettuato un intervento di miglioramento sismico della struttura della Chiesa e del campanile (ad eccezione quindi del corpo di fabbrica della sacrestia) mediante consolidamento delle strutture murarie tramite iniezioni su entrambi i paramenti (esterno e interno) ed interessanti il "sacco" interno, di geocalce compatta ad altissima igroscopicità e traspirabilità, iperfluida, ad elevata ritenzione d'acqua a base di pura calce naturale, in modo da conferire alla muratura un aumento delle resistenze di 1,7 volte superiore rispetto alla condizione attuale;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0715029811 Fax 071206623

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

4) OPERE DI FINITURA E RIPRISTINO FUNZIONALE

Sono previsti, infine, interventi volti al ripristino funzionale della Chiesa, quali le tinteggiature interne di tutti gli ambienti (ad esclusione della sacrestia) e, in particolare, alla riparazione dei danni a carico dell'altare e della relativa nicchia affrescata, mediante una serie di opere di restauro anche di tipo pittorico. Inoltre, si provvederà alla revisione del manto di copertura (fascia 1,35m +) Sostituzione Canali e discendenti;

Considerato che tale proposta è tesa alla riparazione dei danni, con riduzione delle vulnerabilità e miglioramento sismico e restauro della Chiesa;

Considerato che l'immobile non risulta ancora essere stato sottoposto alla verifica d'interesse di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 42/04 e che contestualmente ancora non si è proceduto d'Ufficio;

Ritenuto dunque che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali relative alla condizione di sottoposizione "de iure" dell'edificio, contenute nel Codice;

Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 del Codice

IL SOPRINTENDENTE

AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni.

Si approvano gli interventi strutturali proposti compatibili che risultano compatibili con la tutela del bene. Per quanto attiene invece le opere di restauro e finiture, si rendono alcune prescrizioni e indicazioni esecutive:

- *Le riprese di muratura sulla facciata esterna lato Sud in filari di in conci di pietra arenaria dovranno avvenire con materiale dello stesso tipo e dimensione del paramento murario esistente, con recupero dell'esistente ed eventuale integrazione, curando gli ammorsamenti dei nuovi conci per non creare differenze di tessitura. Prima di eseguire riprese murarie all'interno della chiesa che con pareti a superficie intonacata si prevedano saggi preventivi sull'eventuale presenza di superfici decorate sotto lo scialbo in particolare sulla parete dell'altare principale;*

- *la stilatura del paramento esterno dovrà avvenire con malta per composizione e coloritura compatibile con il materiale costruttivo, a base di legante non cementizio privilegiando la calce naturale e/o idraulica priva di sali;*

- *vista la presenza di capochiave a paletto inclinato sul campanile, per l'ancoraggio delle nuove catene previste sull'aula e campanile si prosegua con la stessa tipologia;*

- *In merito alle opere di riparazione e restauro degli affreschi e dell'altare, visto il computo metrico si approvano gli interventi in via preliminare, richiedendo però che prima dell'esecuzione dei lavori venga presentata la relazione tecnica corredata da documentazione fotografiche dalle schede tecniche di intervento a firma di un restauratore abilitato all'esercizio della professione, ai sensi degli artt. 29 e 182 del D.Lgs. 42/2004.*

L'esecuzione delle operazioni di cui sopra andrà affidata esclusivamente a restauratori abilitati e qualificati ai sensi della normativa vigente e, in particolare, ai sensi degli artt. 29 e 182 del D. Lgs. n. 42/2004, concernenti la disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e collaboratore restauratore, così come risultano dagli elenchi pubblicati in allegato ai Decreti della Direzione Generale Educazione e Ricerca del MIC n. 183 del 21/12/2018 e n. 192 del 28/12/2018.

Si ricorda che la ditta incaricata è tenuta a comunicare alla Scrivente la fine lavori e, successivamente, consegnare alla proprietà una relazione finale dei lavori di restauro compiuti, allegandovi la documentazione (foto, indagini, notizie storiche,...) di tutte le fasi dell'intervento. La proprietà è tenuta a trasmettere la documentazione finale del restauro alla Scrivente, imprescindibile ai fini al rilascio dell'attestazione finale dei lavori;

- *Questo Ufficio si riserva ogni valutazione di competenza in corso d'opera relativa alle modalità tecnico esecutive e alla scelta di materiali per tutti gli interventi di finitura, sulla base di idonea campionature da verificare e valutare con il funzionario di zona, preliminarmente alla loro definitiva adozione;*

- *Si richiama l'obbligo di ottemperare ai disposti del R.D. 2537/1925 relativamente alle competenze professionali dell'architetto abilitato per la Direzione Lavori di edifici tutelati.*

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni,



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0715029811 Fax 071206623

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:

ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per le Marche;

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione pervenuta tramite P.E.C. ed ottenuta digitalmente.

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Giovanni Issini

RB/PLM_08/03/2023

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0715029811 Fax 071206623

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

Provincia di Ascoli Piceno

Ufficio tecnico

Servizio URBANISTICA EDILIZIA-PRIVATA

Prot. N. 13592

Roccafluvione, lì 22/12/2021

Pratica edilizia n. 57 del 2021

**Spett.le Ufficio Speciale per la
Ricostruzione
Soggetto Attuatore OO.PP e BB.CC.**

**OGGETTO: Decreto legge n.189 del 2016 e s.m.i - Ordinanza n. 38/2017 "Approvazione del primo Piano degli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale...", Ordinanza 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" e s.m.i.- Comune di Roccafluvione - Soggetto Attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno - ID opera: 6073 - Denominazione dell'intervento: S. MARIA - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/407
Art. 4 comma 3 dell'ordinanza 105/2020 e ss.mm.ii -Parere ai fini dell'indizione della Conferenza permanente di cui all'art. 16 del Decreto legge n.189 del 2016 e s.m.i**

ENTE DI APPARTENENZA: Comune di Roccafluvione (AP)

RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA: Geom. Arduino Manni

PARERE: Favorevole alla realizzazione dell'intervento come di seguito riportato.

OGGETTO: Conformità urbanistica/edilizia – Certificazione di esenzione al P.P.A.R. – Titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori.

RISCONTRO: S.C.I.A./ Permesso di Costruire

In riferimento alla comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 4 comma 3 dell'ordinanza 105/2020 e ss.mm.ii. inerente la convocazione di Conferenza permanente di cui all'art. 16 del Decreto legge n.189 del 2016 e s.m.i. , il Sottoscritto Geom. Arduino Manni, Responsabile del Servizio urbanistica ed edilizia privata del Comune di Roccafluvione,

Visto:

- il progetto caricato nella piattaforma regionale, a firma dell'Arch. Ida Bruni e dell'Ing. Ernesto Foschi, Arch. Ludovica Foschi, riferito all'opera in argomento;

Considerato:

Che l'intervento, come riportato in relazione : "Al fine di massimizzare la riduzione delle vulnerabilità sopraesposte e migliorare sismicamente la struttura in esame, sono previsti i seguenti interventi strutturali:



COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

Provincia di Ascoli Piceno

Ufficio tecnico

Servizio URBANISTICA EDILIZIA-PRIVATA

- Consolidamento delle strutture murarie esistenti tramite iniezione su entrambi i paramenti (esterno e interno) di geocalce compatta ad altissima igroscopicità e traspirabilità, iperfluida, ad elevata ritenzione d'acqua a base di pura calce naturale, in modo da conferire alla muratura un aumento delle resistenze di 1,5 volte superiore rispetto alla condizione attuale della muratura;
- Inserimento di catene in acciaio B450C del tipo barra Ø30 (oltre a quelle già presenti nella parte alta del campanile) su tutte le pareti perimetrali della chiesa, in prossimità dell'arco trionfale e nella parte bassa del campanile, in modo da conferire alla struttura della chiesa un comportamento scatolare in caso di sisma e ridurre i fenomeni di martellamento provocati dal campanile sulla restante struttura della chiesa;
- Realizzazione di perniture a secco sulle murature lesionate con barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845, in appositi fori pilota in funzione della lunghezza della barra e della natura del materiale di supporto, con conseguente stuccatura del foro mediante geomalta ad altissima igroscopicità e traspirabilità, in modo da ripristinare la continuità della muratura portante;
- Taglio, smontaggio e sostituzione delle travi lignee del solaio di calpestio della sacrestia previa puntellatura dello stesso;
- Smontaggio in breccia della porzione di parete del prospetto sud interessata dallo spanciamiento, e successiva ricostruzione, previa campionatura e cernita degli elementi lapidei e comunque meglio descritti ed indicati negli elaborati progettuali;

Visto il riscontro di esclusione dall'autorizzazione paesaggistica a firma del competente RUP prot.13495 del 20.12.2021;

Visto:

- Il vigente Piano di Regolatore Comunale;
- Il Regolamento Edilizio Comunale;
- Il D.M. del 25/03/1970;
- La legge regionale n.34/92 e s.m. ed i.;
- Il D.Lgs 22 gennaio 2004 n.42 e s.m. ed i.;
- Il D.P.C.M. 12.12.2005 e relativo allegato;
- Il D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii.;
- La Legge n.241/1990 e ss.mm.ii.

Dato atto:

- che l'opera è esente dalle norme base del P.P.A.R. ai sensi dell'art. 11 punto 11.6 delle N.T.A. del P.R.G. adeguato al P.P.A.R., in quanto trattasi di opera di restauro e risanamento conservativo e di consolidamento statico che non altera la sagoma ed il volume dell'edifici;

Rilevato:



COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

Provincia di Ascoli Piceno

Ufficio tecnico

Servizio URBANISTICA EDILIZIA-PRIVATA

- che per l'edificio in oggetto sono stati reperiti agli atti in possesso di questa amministrazione, i seguenti titoli edilizi:

- SCIA Pos. 49/2012 del 12.09.2012 con dichiarazione di fine lavori al 17.05.2013 (prot.3045 del 17.05.2013);

Tutto ciò premesso:

Si esprime, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti, azioni e ragioni di terzi ed enti competenti in materia, il **Parere Favorevole** di competenza ai sensi del D.P.R. n.380/2001 e risontra la regolarità della documentazione in relazione al P. di C./SCIA (art.10/art.22 del D.P.R. n.380/01) per **l'esecuzione dei lavori in argomento**, fermo restando l'acquisizione dei necessari nulla-osta e/o autorizzazioni e assensi degli altri Enti interessati e coinvolti nella Conferenza permanente di cui all'art. 16 del Decreto legge n.189 del 2016 e s.m.i, **nel rispetto delle relative prescrizioni impartite dagli Enti stessi, nonché delle seguenti condizioni:**

1. dovrà essere comunicata a questo Ente, entro 1 anno dall'esecutività del P. di C./SCIA previa acquisizione di tutti i pareri ed autorizzazioni necessari, la data di inizio e la conseguente data di fine dei lavori nonché il nominativo e le complete generalità della Ditta/e esecutrice/i degli stessi allegando la specifica documentazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs n°81/2008;
2. i lavori autorizzati dovranno essere realizzati secondo il progetto trasmesso e depositato agli atti dello scrivente ufficio e comunque nel rispetto di quant'altro previsto dal R.E.C.;
3. prima dell'inizio dei lavori la ditta dovrà essere in possesso di tutti i necessari pareri, nulla-osta e/o autorizzazioni riferiti all'intervento da realizzare ivi compreso l'autorizzazione e/o deposito strutturale in zona sismica a norma del D.P.R. n.380/01 e corrispondente normativa regionale;
4. la Diocesi è obbligata a tenere sollevata questa Amministrazione da qualsiasi danno o azione che potesse provenirgli comunque ed in qualunque tempo da coloro che fossero o si ritenessero danneggiati dalla presente autorizzazione, ed inoltre, si rende pienamente responsabile, in dipendenza dell'autorizzazione rilasciata, di eventuali danni che potrebbero derivare a proprietà pubbliche e private, anche in conseguenza di fatti imprevisti non ad essa imputabili. Pertanto sarà tenuta a provvedere alla riparazione dei danni verificatisi come pure al pagamento di eventuali indennizzi.

Prescrizioni generali:



COMUNE DI ROCCAFLUVIONE
Provincia di Ascoli Piceno
Ufficio tecnico
Servizio URBANISTICA EDILIZIA-PRIVATA

- Copia del presente atto viene trasmessa al locale Comando di Polizia Locale affinché venga assicurata una costante vigilanza anche in tema di circolazione stradale e di occupazione di suolo pubblico.

Distinti saluti



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Urbanistica Edilizia-Privata
(Geom. Mani Arduino)

COMUNE di ROCCAFLUVIONE Prov. (A.P.) Prot. partenza n. 0083339 del 04-04-2023
COMUNE di ROCCAFLUVIONE Prov. (A.P.) Prot. partenza n. 0013592 del 22-12-2021



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

17

D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, “Interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle OO.PP. nei territori delle Regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”.

Ordinanza commissariale n. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto”

**PROGETTO ESECUTIVO “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA”
COMUNE DI ROCCAFLUVIONE (AP) – ID. DECRETO 395/2020: 434
CUP I67H20003530001 – CIG 8843600197**

Relazione istruttoria al Commissario Straordinario

Finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020)

I – QUADRO DI SINTESI

A) DATI GENERALI

Soggetto Attuatore:	Diocesi di Ascoli Piceno		
Id Decreto commissariale n. 395/2020	n. 434/2020		
Indirizzo immobile:	Località Scalelle - Roccafluvione (AP)		
Dati catastali:	foglio: 52	part: A	sub: -
Georeferenziazione	Lat. 42.8263973	Long. 13.4256641	
Intervento:	<input type="checkbox"/> pubblico <input type="checkbox"/> privato <input checked="" type="checkbox"/> Diocesi/Ente ecclesiastico		
Tipologia dell'intervento:	<input type="checkbox"/> Rafforzamento locale <input checked="" type="checkbox"/> Miglioramento sismico		
Livello di progettazione:	ESECUTIVO		
R.T.P.	Arch. Simona Massari		

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Importo finanziabile con Decreto Commissariale n. 395/2020	Importo progetto	Importo ammissibile a seguito di verifica dell'USR Marche (Proposta di approvazione CGRTS-00017607 del 15/03/2023)
€ 240.000,00	€ 270.623,44 * *l'importo lavori è aggiornato al PUC 2022 e al Prezzario Regione Marche 2022 (ai sensi dell'O.C. 126/2022)	€ 270.623,44

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*;

O.C. 84/2019 *“Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 – Modalità di attuazione – Modifica dell’Ordinanza n. 38/17.”*

O.C. 105/2020 *“Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto”* in particolare l’articolo 9 che abroga l’O.C.84/2019 e l’articolo 4 che definisce nuove modalità di approvazione del contributo;

DECRETO COMMISSARIALE n. 395/2020 *“Elenco Unico degli edifici di culto: revisione dell’allegato A dell’ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle Chiese di proprietà pubblica di cui all’Allegato 1 della n. 109 del 23 dicembre 2020. Modalità di attuazione e di attestazione delle spese amministrative ammissibili a contributo di cui all’art. 6 della ordinanza 105/2020. Proroga dei termini del Protocollo d’intesa sottoscritto ai sensi del comma 9 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo e la Conferenza Episcopale Italiana.”* e relativi allegati.

O.C. 126/2022 *“Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti”*

O.C. 130/2022 *“Approvazione del Testo unico della ricostruzione privata”*.

O.C. 132/2022 *“Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi”*.

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

C) PROTOCOLLI

PROT. CGRTS	0017607	15/03/2023	TRASMISSIONE DA PARTE DELL'USR MARCHE DELLA PROPOSTA APPROVAZIONE OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
-------------	---------	------------	---

II – VERIFICA ISTRUTTORIA

Come previsto dall'art. 4 co. 1 e 2 dell'Ordinanza commissariale n. 105/2020 “*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*” ai fini della approvazione del progetto e della concessione del contributo per gli edifici di culto si applica l'art. 16 del d.l. 189/2016 in particolare, la Conferenza permanente, composta ai sensi del richiamato art. 16, **approva i progetti ai sensi dell'art. 27 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50**, secondo quanto previsto dal medesimo articolo al co. 3, lett. a-bis) e b).

Verifica amministrativa

L'USR Marche in attuazione all'art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza, ha inviato con nota del 15/03/2023 prot. CGRTS-0017607 il **PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE** avente ad oggetto: “*OCSR n. 105/2020 ID ord. 443¹ - COMUNE DI ROCCAFLUVIONE (AP) - ID SISMAPP 6073 - Chiesa di Santa Maria – Interventi di riparazione e miglioramento sismico - PROPOSTA DI APPROVAZIONE - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/407*”, in allegato, oltre alla documentazione di progetto scaricabile dalla piattaforma SISMAPP al link <https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/6073>, con medesimo protocollo.

Nel corso dell'istruttoria dell'USR Marche, come dichiarato nel documento sopra citato, sono stati acquisiti i seguenti pareri/autorizzazioni:

- **Ufficio Sismica:** (Parere ID 3024170 del 14/03/2023) *l'Ufficio Sismica ha rilasciato parere istruttorio sul progetto esecutivo con il quale “si ritiene che possa essere emessa l'autorizzazione sismica successivamente all'espletamento della procedura concorsuale per l'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori, e alla nomina di tutte le figure coinvolte, relativa al progetto strutturale esecutivo di cui all'oggetto e come sopra esplicitato,, previa presentazione di:*
 - *Richiesta di autorizzazione sismica (modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti”*, in allegato;
- **SABAP Ascoli Piceno, Fermo e Macerata:** (Prot. MIC/MIC_SABAP-AP-FM_MC_UO3/09/03/2023/0002427-P) **autorizza**, ai sensi degli artt. 21 co.4 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., l'esecuzione delle opere subordinatamente alla piena osservanza di condizioni (vedi allegato);

¹ per mero errore è stato indicato ID ord. 443 anziché ID ord. 434.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

- **Comune di Roccafluvione (AP):** il Comune ha espresso parere favorevole in merito *alla conformità urbanistica sotto il profilo urbanistico-edilizio del progetto* con prescrizioni, in allegato;

Verifica del contributo

Dalla proposta di approvazione trasmessa dall'USR Marche, in allegato, si rileva che le voci del computo metrico estimativo sono state aggiornate al "Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022" approvato con O.C. 126/2022. A seguito di tale aggiornamento il totale dell'intervento risulta essere pari ad **euro 270.623,44** (*duecentosettantamilaseicentoventitre/44*) di cui euro 197.597,31 per lavori ed euro 73.026,13 per somme a disposizione.

Il quadro economico presentato prima dell'aggiornamento dei prezzi risultava essere pari ad **euro 240.000,00**.

Visto quanto dichiarato dall'USR Marche con parere istruttorio tecnico amministrativo contabile presente tra la documentazione disponibile sulla piattaforma SISMAPP, citata nella trasmissione di proposta di approvazione acquisita con protocollo commissariale CGRTS 0017607 del 15/03/2023, al quale si rimanda per tutto ciò che concerne la verifica della completezza, congruità e ammissibilità, si trasmettono le seguenti valutazioni finali.

III – VALUTAZIONI FINALI

Richiamato quanto sopra riportato si rimettono al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza commissariale n. 16/2017 le seguenti valutazioni:

In merito alla **completezza** degli elaborati di progetto (Allegato 1), **congruità** rispetto all'importo assegnato con Decreto commissariale n. 395/2020 e l'**ammissibilità a contributo**, **si rinvia** alle valutazioni fatte dall'USR Marche con il parere istruttorio tecnico amministrativo contabile (Proposta di approvazione) trasmesso ai sensi dell'art. 4 co.3 dell'Ordinanza Commissariale n. 105/2020 in data 15/03/2023 prot. CGTRS-0017607.

Per quanto di competenza, richiamate le valutazioni sopra riportate, si esprime

Parere favorevole al progetto esecutivo inerente

1° **“INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA”**

**COMUNE DI ROCCAFLUVIONE (AP)
CUP I67H20003530001 – CIG 8843600197**

ID. DECRETO 395/2020: 434

Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Si raccomanda al soggetto attuatore, ai fini dell'ammissibilità a contributo, la rendicontazione all'USR competente di tutte le spese indicate del quadro tecnico economico allegato, contestualmente alla richiesta di erogazione del saldo, come previsto all'allegato B dell'Ordinanza 105/2020.

Roma, 03/04/2023

Il Funzionario istruttore
Ing. Ilaria Pascucci

Firmato digitalmente da

Ilaria Pascucci

Data e ora della firma: 03/04/2023 15:30:47

Il Dirigente del servizio tecnico
Dott.ssa Deborah Giraldi

 DEBORAH
GIRALDI
04.04
.2023
07:55:07
UTC

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

**ALLEGATO 1 - O.C. 105 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA" - COMUNE DI ROCCAFLUVIONE (AP)
CUP I67H20003530001 – CIG 8843600197
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
Id. Decreto 395/2020: 434**

ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO CHIESA DI SANTA MARIA			
N°	Codice elaborato	Titolo dell'elaborato	PROT. STRUTTURA COMMISSARIALE
1	A1	Relazione Tecnica Generale	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
2	A2	Relazione Storico-Artistica	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
3	A3	Valutazione della sicurezza e delle prestazioni della struttura	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
4	A4	Relazione geologica	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
5	A4.2	Relazione geologica-Integrazione	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
6	A4.3	Integrazioni PARAMETRI GEOTECNICI 2021.12.06	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
7	A5	Relazione geotecnica e sulle fondazioni	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
8	A6	Dichiarazione Impianti	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
9	A7	Relazione vulnerabilità sismica	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
10	A8	Dichiarazione Vincolo Archeologico	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
11	A9	Dichiarazione Interferenze	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
12	A10	Richiesta Autorizzazione sismica_Art94bis	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
13	A11	Relazione sintetica	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
14	B1. B2	Inquadramento	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
15	B3	Rilievo Architettonico	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
16	B4. B5	Rilievo materico strutturale e foto	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
17	B6. B11	Degrado e Quadro Fessurativo	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
18	B7	Documentazione fotografica	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
18	B8	Graficizzazione storico-costruttiva	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
20	B9	Indicatori di Vulnerabilità e Presidi Antisismici	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
21	C1	Progetto Architettonico	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
22	C2	Rimozione e Ricostruzioni	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
23	C3.1	Prog. Ponteggi	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
24	C3.2	Riparazione del danno	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
25	C3.3	Riduzione Vulnerabilità	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
26	C3.4	Miglioramento Sismico	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
27	C3.5	Particolari Costruttivi	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
28	C3.6	Carpenteria solaio in legno e particolari costruttivi	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
29	C4	Individuazione elementi di restauro	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
30	C5	Dichiarazione impianti	CGRTS-0017607-A-15/03/2023

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

31	C6.1	Fascicolo dei calcoli – ANTE OPERAM	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
32	C6.2	Fascicolo dei calcoli – POST OPERAM	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
33	C6.3	Relazione sui materiali esistenti	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
34	C6.4	Relazione sui materiali nuovi	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
35	C6.5	Verifica nuove travi in legno del solaio	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
36	C7	Dichiarazione impianti	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
37	C08	ORD126-Computo Metrico	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
38	C09	ORD126-Elenco Prezzi	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
39	C10	ORD126-Incidenza manodopera	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
40	C10.1	Stima della Sicurezza	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
41	C11	ORD126-Quadro Economico	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
42	C12. C13	Piano di Sicurezza e Coordinamento	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
43	C14	Dichiarazione assenza Disciplinare	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
44	C15	Capitolato speciale e schema di Contratto	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
45	C16	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
46	C17	Perizia asseverata	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
47	C18	Dichiarazione di Conformità del progetto	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
48	C19	Scheda di confronto ANTE-POST	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
49	D3	Convenzione professionisti	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
50	D4	Dichiarazione tecnici Iscrizione Elenco Speciale - Pantoli	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
51	D4	Dichiarazione tecnici Iscrizione Elenco Speciale BRUNI	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
52	D4	Dichiarazione tecnici Iscrizione Elenco Speciale FOSCHI	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
53	D4	Dichiarazione tecnici Iscrizione Elenco Speciale_Ing. Zaffarano	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
54	D4	Dichiarazione tecnici Iscrizione Elenco Speciale_Marrucci	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
55	D5	Documento Bruni	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
56	D5	Documento Foschi	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
57	D5	Documento Pantoli	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
58	D5	Documento Marucci	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
59	D5	Documento Zaffarano	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
60	D6	Dichiarazione soglia Incarichi-Bruni	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
61	D6	Dichiarazione soglia Incarichi-Foschi	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
62	D6	Dichiarazione soglia Incarichi-Pantoli	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
63	D6	Dichiarazione di non superamento soglia incarichi_Marucci	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
64	D6	Dichiarazione di non superamento soglia incarichi_Ing. Zaffarano	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
65	D7	ORD126-Parcella_Collaudato	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
66	D7	ORD126-Parcella_Geologo	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
67	D7	ORD126-Parcella_Sicurezza	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
68	D7	ORD126-Parcelle_Progettisti	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
69	D8	Ordinanza inagibilità	CGRTS-0017607-A-15/03/2023

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

70	D9	Scheda MIBACT	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
71	D10	Dichiarazione elenco vincoli	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
72	D11	Dichiarazione Interferenze	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
73	D12	Dichiarazione acquisizione pareri	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
74	D13	Dichiarazione Art. 93 del DPR 380 del 2001	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
75	490.20.40-2020- OPSUAM-407	Parere sismica	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
76		Roccafluvione_fraz Scalelle_Chiesa Santa Maria-intervento post sisma 2016_art 21	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
77	All 1	Scheda tecnica affreschi	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
78	All 2	Scheda tecnica stucchi	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
79		Relazione Restauratore S Maria	CGRTS-0017607-A-15/03/2023
80		Prot_Par 0013592 del 22-12-2021 - Documento doc00551220211222133011	CGRTS-0017607-A-15/03/2023

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

ALLEGATO 2 – QUADRO TECNICO ECONOMICO (prot. CGRTS-0017607-A-15/03/2023)

QUADRO TECNICO ECONOMICO				
	LAVORI	IMPORTI ANTE 126	IMPORTI POST 126	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI	€ 128.180,15	€ 167.943,42	€ 167.943,42
A2	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 43.000,00	€ 29.653,89	€ 29.653,89
A=A1+A2	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 171.180,15	€ 197.597,31	€ 197.597,31
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
B1	Imprevisti (IVA compresa) max 10% dell'importo lavori	€ 417,80	€ 417,81	€ 417,81
B2	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, C.S.P. e C.S.E., oneri previdenziali inclusi)	€ 36.599,13	€ 35.232,15	€ 35.232,15
B3	Spese tecniche (Geologo, oneri previdenziali inclusi)	€ 2.815,61	€ 2.870,82	€ 2.870,82
B4	IVA per Spese tecniche (22% B2 e B3)	€ 5.506,33	€ 8.382,65	€ 8.382,65
B5	Rilievi accertamenti e indagini (inclusa iva)	€ 2.939,37	€ 2.939,37	€ 2.939,37
B6	Lavori in economia (spostamento arredi, ecc...)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B7	RTP (Spese per la gestione amministrativa - art. 6 Ord 105/2020)	€ 3.423,60	€ 3.423,60	€ 3.423,60
B8	IVA su A (10%)	€ 17.118,02	€ 19.759,73	€ 19.759,73
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B8)	€ 68.819,86	€ 73.026,13	€ 73.026,13
C=A+B	TOTALE	€ 240.000,01	€ 270.623,44	€ 270.623,44

Nota: Il rigo B1 (Imprevisti) prevede un arrotondamento dell'importo (+0,01 €)

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Ascoli Piceno, data del protocollo

Alla **Regione Marche**

Ufficio Speciale Ricostruzione Marche
PEC: regione.marche.usr@emarche.it

E pe A **Comune di Roccafluvione**

PEC: comune.roccafluvione@emarche.it

Ufficio Soprintendente Speciale sisma 2016

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

Diocesi di Ascoli Piceno

PEC: diocesiapsisma@pec.it

Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale c/o Segretariato Regionale del MiC per le Marche

Via Birarelli n. 39 - 60121 ANCONA

PEO: sr-mar.corepacu@cultura.gov.it

Class. 34.43.04

<i>Risposta al foglio del</i>	<u>28/10/2021</u>	n.	<u>124960</u>
<i>Prot. Sabap del</i>	<u>28/10/2022</u>	n.	<u>024551</u>
	<u>03/12/2021</u>		<u>000521</u>
	<u>07/12/2021</u>		<u>000606</u>
	<u>13/12/2021</u>		<u>000737</u>
	<u>20/01/2023</u>		<u>000623</u>

Oggetto: **ROCCAFLUVIONE (AP) Frazione Scalelle, Chiesa Santa Maria**

Catastralmente distinto al N.C.E.U. al Foglio 52 mapp. A

Ordinanza n. 38/2017 "Approvazione del primo Piano degli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale...",

Ordinanza 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" e s.m.i. ID 434 - Comune di Roccafluvione - Soggetto Attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno - ID opera: 6073 - Denominazione dell'intervento: S. MARIA - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/407

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1 e art. 12, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i..

Proprietà: **Diocesi di Ascoli Piceno**

autorizzazione del progetto ai sensi dell'art. 21 c.4 e 22 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.

Responsabile del Procedimento (ex Legge 241/1990, artt. 5 e 6): **Arch. Rosella Bellesi**

Referente per la tutela storico artistica: **dott. Pierluigi Moriconi**

Con riferimento alla documentazione relativa all'oggetto, pervenuta il 28/10/2021 ed acquisita al protocollo d'Ufficio sabap-mar in data 28/10/2021 al n. 24551 e successive integrazioni pervenute e acquisite ai protocolli a margine indicati, scaricate dalla piattaforma SISMAPP;

Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;

Preso atto che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, e art. 12 comma 1, del medesimo;

Visto l'art. 21, comma 4, e l'art. 22 del Codice;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 - 63100 Ascoli Piceno - Tel. 0715029811 Fax 071206623

CF e PIVA: 93164160421 - CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

Esaminata la documentazione descrittiva dei lavori che si intendono realizzare nell'immobile che consistono nell' *intervento di riparazione danni e miglioramento sismico dell'edificio di culto denominato " Chiesa di Santa Maria" adiacente sul lato al cimitero della Frazione Scalette di Roccafluvione, a seguito degli ingenti danni subiti a causa degli Eventi Sismici del 2016 e 2017 che hanno colpito il centro Italia.* La struttura è molto semplice, ad aula, con copertura a capriate e travi lignee; questa impostazione si riflette sull'impostazione della facciata, con prospetto a capanna, in masselli regolari in arenaria faccia-vista. Il vano della chiesa si divide sostanzialmente in due parti: la navata, con la copertura a capriate e travi lignee, e il presbiterio; un grande arco trionfale separa dalla navata quest'ultimo coperto da una volta a crociera.

Le origini della chiesa risalgono al XI secolo con ampliamento e configurazione attuale nel XV secolo, e rimaneggiamenti nel XX secolo, visibili anche dai diversi paramento murari a faccia vista all'esterno, rivelatori delle diverse fasi costruttive del manufatto; in effetti l'attuale parte presbiterale, in masselli perfettamente squadrati, rivela la maggiore antichità e va identificata con la primitiva chiesa medievale di origine farfense. La navata, completata come allo stato attuale è stata edificata nel 1549, si caratterizza infatti per una muratura più grezza come pure l'edificio del romitorio, posto in fondo al complesso; le attuali finestre semicircolari della chiesa e la pennuccia in laterizio del tetto, ed il pavimento, risalgono a restauri della metà del sec. XX. Con i recenti restauri realizzati tra il 2012 e il 2013; i mattoni moderni degli archi delle finestre della chiesa e del campanile sono stati sostituiti con conci in pietra arenaria, la cuspide del campanile è stata ricoperta di rame e l'intero paramento murario del complesso è stato ripulito e ristuccato.

La Chiesa ha una struttura portante in elevazione costituita da doppio paramento in pietra squadrata/sbozzata di arenaria di medie dimensioni, con interposto un riempimento "a sacco" di materiale arido non o minimamente legato, per spessori complessivi che vanno da 80cm fino 120cm.

I danni conseguenti alla crisi sismica iniziata il 24/08/2016 risultano a carico principalmente della facciata, dell'arco trionfale, delle pareti laterali della navata e del presbiterio, unitamente alla parete di fondo in cui è situato l'altare.

- per la facciata, la vulnerabilità riscontrata e consequenzialmente i danni riportati sono direttamente collegati al fenomeno di martellamento con il campanile, dovuto alla maggiore altezza di quest'ultimo e al conseguente periodo di oscillazione maggiore in fase sismica rispetto a quello del corpo principale della Chiesa;

- per l'arco trionfale, si è rilevato una rotazione simmetrica bilaterale delle imposte, con conseguente alleggerimento del concio di chiave;

- per le pareti laterali e di fondo del presbiterio, si rileva un principio di ribaltamento evidenziato da fenomeni di sfilamento localizzato delle capriate dalla muratura (la copertura era stata oggetto di rifacimento integrale nel 2012), lo spanciamiento e tendenza al ribaltamento del paramento murario esterno della muratura "a sacco" visibile sul prospetto sud della Chiesa in corrispondenza dell'ingresso secondario, con ogni probabilità connessi ai fenomeni di martellamento con il Campanile come sopra evidenziato.

- sul solaio di calpestio della sacrestia, si registra l'ammaloramento irreversibile delle travi lignee.

INTERVENTO Il progetto di riparazione danni e miglioramento sismico elaborato, prevede i seguenti interventi strutturali finalizzati alla riduzione delle vulnerabilità e migliorare sismicamente la struttura in esame:

1) RIPARAZIONE DEL DANNO CON RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI PRE-SISMA

- Realizzazione di pernature a secco sulle murature lesionate (inclinate di circa 45° in entrambe le direzioni), con barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845 di diametro 12mm e lunghezza 1250mm (800mm nella zona della sacrestia) in appositi fori pilota, in modo da ripristinare la continuità della muratura portante in corrispondenza delle lesioni generate dal sisma e consentendo di "legare" i due paramenti lapidei;

- Smontaggio in breccia della porzione di parete del prospetto sud interessata dallo spanciamiento, e successiva ricostruzione, previa campionatura e cernita degli elementi lapidei;

2) RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA'

- Inserimento di catene in acciaio B450C del tipo barra Ø30 in traccia con capochiave esterno nervato tondo diametro trenta centimetri (oltre a quelle già presenti nella parte alta del campanile) su tutte le pareti perimetrali della Chiesa un doppio ordine, in prossimità dell'arco trionfale e nella parte bassa del campanile, in modo da conferire alla struttura della Chiesa un comportamento scatolare in caso di sisma e ridurre i fenomeni di martellamento provocati dal campanile sulla restante struttura portante;

- Sostituzione delle travi lignee del solaio di calpestio della sacrestia;

3) MIGLIORAMENTO SISMICO

- Sarà effettuato un intervento di miglioramento sismico della struttura della Chiesa e del campanile (ad eccezione quindi del corpo di fabbrica della sacrestia) mediante consolidamento delle strutture murarie tramite iniezioni su entrambi i paramenti (esterno e interno) ed interessanti il "sacco" interno, di geocalce compatta ad altissima igroscopicità e traspirabilità, iperfluida, ad elevata ritenzione d'acqua a base di pura calce naturale, in modo da conferire alla muratura un aumento delle resistenze di 1,7 volte superiore rispetto alla condizione attuale;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0715029811 Fax 071206623

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

4) OPERE DI FINITURA E RIPRISTINO FUNZIONALE

Sono previsti, infine, interventi volti al ripristino funzionale della Chiesa, quali le tinteggiature interne di tutti gli ambienti (ad esclusione della sacrestia) e, in particolare, alla riparazione dei danni a carico dell'altare e della relativa nicchia affrescata, mediante una serie di opere di restauro anche di tipo pittorico. Inoltre, si provvederà alla revisione del manto di copertura (fascia 1,35m +) Sostituzione Canali e discendenti;

Considerato che tale proposta è tesa alla riparazione dei danni, con riduzione delle vulnerabilità e miglioramento sismico e restauro della Chiesa;

Considerato che l'immobile non risulta ancora essere stato sottoposto alla verifica d'interesse di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 42/04 e che contestualmente ancora non si è proceduto d'Ufficio;

Ritenuto dunque che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali relative alla condizione di sottoposizione "de iure" dell'edificio, contenute nel Codice;

Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. **21**, comma **4**, e **22** del Codice

IL SOPRINTENDENTE

AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni.

Si approvano gli interventi strutturali proposti compatibili che risultano compatibili con la tutela del bene. Per quanto attiene invece le opere di restauro e finiture, si rendono alcune prescrizioni e indicazioni esecutive:

- *Le riprese di muratura sulla facciata esterna lato Sud in filari di in conci di pietra arenaria dovranno avvenire con materiale dello stesso tipo e dimensione del paramento murario esistente, con recupero dell'esistente ed eventuale integrazione, curando gli ammorsamenti dei nuovi conci per non creare differenze di tessitura. Prima di eseguire riprese murarie all'interno della chiesa che con pareti a superficie intonacata si prevedano saggi preventivi sull'eventuale presenza di superfici decorate sotto lo scialbo in particolare sulla parete dell'altare principale;*

- *la stilatura del paramento esterno dovrà avvenire con malta per composizione e coloritura compatibile con il materiale costruttivo, a base di legante non cementizio privilegiando la calce naturale e/o idraulica priva di sali;*

- *vista la presenza di capochiave a paletto inclinato sul campanile, per l'ancoraggio delle nuove catene previste sull'aula e campanile si prosegua con la stessa tipologia;*

- *In merito alle opere di riparazione e restauro degli affreschi e dell'altare, visto il computo metrico si approvano gli interventi in via preliminare, richiedendo però che prima dell'esecuzione dei lavori venga presentata la relazione tecnica corredata da documentazione fotografiche dalle schede tecniche di intervento a firma di un restauratore abilitato all'esercizio della professione, ai sensi degli artt. 29 e 182 del D.Lgs. 42/2004.*

L'esecuzione delle operazioni di cui sopra andrà affidata esclusivamente a restauratori abilitati e qualificati ai sensi della normativa vigente e, in particolare, ai sensi degli artt. 29 e 182 del D. Lgs. n. 42/2004, concernenti la disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e collaboratore restauratore, così come risultano dagli elenchi pubblicati in allegato ai Decreti della Direzione Generale Educazione e Ricerca del MIC n. 183 del 21/12/2018 e n. 192 del 28/12/2018.

Si ricorda che la ditta incaricata è tenuta a comunicare alla Scrivente la fine lavori e, successivamente, consegnare alla proprietà una relazione finale dei lavori di restauro compiuti, allegandovi la documentazione (foto, indagini, notizie storiche,...) di tutte le fasi dell'intervento. La proprietà è tenuta a trasmettere la documentazione finale del restauro alla Scrivente, imprescindibile ai fini al rilascio dell'attestazione finale dei lavori;

- *Questo Ufficio si riserva ogni valutazione di competenza in corso d'opera relativa alle modalità tecnico esecutive e alla scelta di materiali per tutti gli interventi di finitura, sulla base di idonea campionature da verificare e valutare con il funzionario di zona, preliminarmente alla loro definitiva adozione;*

- *Si richiama l'obbligo di ottemperare ai disposti del R.D. 2537/1925 relativamente alle competenze professionali dell'architetto abilitato per la Direzione Lavori di edifici tutelati.*

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni,



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0715029811 Fax 071206623

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:

ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per le Marche;

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione pervenuta tramite P.E.C. ed ottenuta digitalmente.

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Giovanni Issini

RB/PLM_08/03/2023

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0715029811 Fax 071206623

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE
MARCHE - SISMA 2016



Al tecnico istruttore
Geom. Antonio Gagliardi

OGGETTO: D.L. n. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016 e s.m.i. - D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019 - Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2020

Comune di Roccafluvione - ID: 6073 - Intervento di "Riparazione e ripristino della chiesa di Santa Maria".

Codice Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/407

Valutazioni istruttorie di competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla normativa antisismica.

PARERE ISTRUTTORIO SUL PROGETTO ESECUTIVO

	prot. n. 124917 del 28/10/2021, prot. n. 124919 del 28/10/2021, prot. n. 124935 del 28/10/2021, prot. n. 124952 del 28/10/2021, prot. n. 124954 del 28/10/2021, prot. n. 124956 del 28/10/2021, prot. n. 124959 del 28/10/2021, prot. n. 138965 del 30/11/2021, prot. n. 142654 del 07/12/2021			
Committente	Diocesi di Ascoli Piceno			
Lavori di	Riparazione e ripristino della Chiesa di Santa Maria			
Indirizzo	Fraz.ne Scalelle, Comune di Roccafluvione (AP)			
Dati Catastali	Foglio 52	Mappale A	Sub -	
Ordinanza di Riferimento	Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2020			
Tipo di intervento	Nuova costruzione <input type="checkbox"/>	Adeguamento sismico <input type="checkbox"/>	Miglioramento sismico <input checked="" type="checkbox"/>	Intervento locale <input type="checkbox"/>
Progettista strutture in opera	Ing. Ernesto Foschi		Direttore dei lavori in opera	Ing. Ernesto Foschi
Progettista strutture prefabbricate			Direttore dei lavori str. pref.	
Appaltatore lavori strutture prefabbricate			Collaudatore statico	Ing. Vincenzo Zaffarano
Appaltatore dei lavori in opera				

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 669 del 20 giugno 2017, con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla vigente normativa antisismica, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili anche ad uso produttivo ubicati nei territori colpiti dal sisma, alle sedi territoriali tecniche dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione;

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 che ha introdotto l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Richiamata altresì la Delibera di Giunta regionale n. 1364 del 11 novembre 2019 che ha modificato parzialmente la D.G.R. 669/2017 in recepimento delle nuove disposizioni in materia di rischio sismico disciplinate dall'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Vista inoltre la Legge 12 dicembre 2019 n. 156 di conversione del decreto-legge 24/10/2019 n. 123 che ha modificato l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Tenuto conto delle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2020;

Preso atto che, con istanze indicate nella tabella sopra riportata, Simona Massari, in qualità di Responsabile tecnico della procedura, ha inviato il progetto esecutivo relativo all'intervento sopra indicato, redatto dall'Ing. Ernesto Foschi incaricato;

Visto che il suddetto progetto è stato assegnato per l'espletamento dell'istruttoria volta all'emanazione del Decreto di Concessione del contributo al tecnico istruttore Geom. Antonio Gagliardi;

Preso atto della richiesta di autorizzazione sismica di cui all'art. 94, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., allegata al progetto trasmesso attraverso la procedura informatica, nella quale sono stati individuati i seguenti soggetti:

Progettista architettonico: Arch. Ida Bruni

Progettista strutturale: Ing. Ernesto Foschi

Direttore dei lavori strutturali in opera: Ing. Ernesto Foschi

Collaudatore statico: Ing. Vincenzo Zaffarano

Visto che l'intervento in questione è classificato rilevante nei riguardi della pubblica incolumità, in quanto rientrante nell'art. 94-bis, comma 1, lettera a), punto 3) del DPR 380/2001 e s.m.i.;

Considerato che il controllo sul progetto in questione è finalizzato ad accertare che gli interventi proposti siano rispondenti alle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2020, con le Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, nel rispetto delle scelte progettuali adottate e delle disposizioni di cui alla sezione III del capo I del Titolo II del DPR. 5 ottobre 2010 n. 207;

Visto che l'istruttoria ai sensi della D.G.R. 669 del 20/06/2017 così come modificata dalla D.G.R. n.

1364 del 11/11/2019 è stata effettuata sul progetto esecutivo composto dai seguenti elaborati:

Documentazione acquisita con prot. n. 124919 del 28/10/2021:

1. Relazione geologica con modellazione geotecnica e sismica;

Documentazione acquisita con prot. n. 124952 del 28/10/2021:

2. Elab. B1.B2: Inquadramento territoriale, urbanistico e catastale;

Documentazione acquisita con prot. n. 124954 del 28/10/2021:

3. Elab. C1: Progetto;

Documentazione acquisita con prot. n. 124956 del 28/10/2021:

4. Relazione sui materiali esistenti;
5. Verifica cinematismi locali;
6. Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

Documentazione acquisita con prot. n. 124959 del 28/10/2021:

7. Dichiarazione art. 93 del DPR 380/2001;

Documentazione acquisita con prot. n. 138965 del 30/11/2021:

8. Relazione sulle strutture;
9. Richiesta integrazioni – Punto 8. Relazione geologica;
10. Relazione sulla vulnerabilità sismica;
11. Relazione sintetica;
12. Elab. C3.2: Progetto strutturale: Riparazione del danno;
13. Elab. C3.3: Progetto strutturale: Riduzione vulnerabilità;
14. Elab. C3.4: Progetto strutturale: Miglioramento sismico;
15. Elab. C3.5: Progetto strutturale: Particolari costruttivi;
16. Elab. C3.6: Progetto strutturale: Riduzione vulnerabilità;
17. Relazione sui materiali nuovi;
18. Verifica nuove travi in legno del solaio;

Documentazione acquisita con prot. n. 142654 del 07/12/2021:

19. Valutazione della sicurezza e delle prestazioni della struttura;
20. Integrazione relazione geologica – parametri geotecnici;
21. Relazione geotecnica generale;
22. Fascicolo dei calcoli ante operam;

23. Fascicolo dei calcoli post operam;
24. Scheda intervento di consolidamento sismico;

Tenuto conto che gli interventi strutturali proposti riguardano:

1. Realizzazione di pernature a secco sulle murature lesionate (inclinate di circa 45° in entrambe le direzioni), con barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845 di diametro 12mm e lunghezza 1250mm (800mm nella zona della sacrestia) in appositi fori pilota;
2. Smontaggio in breccia della porzione di parete del prospetto sud interessata dallo spanciamiento, e successiva ricostruzione;
3. Inserimento di catene in acciaio B450C del tipo barra Ø30 su tutte le pareti perimetrali della Chiesa, in prossimità dell'arco trionfale e nella parte bassa del campanile;
4. Sostituzione delle travi lignee del solaio di calpestio della sacrestia;
5. Consolidamento delle strutture murarie tramite iniezione su entrambi i paramenti (esterno e interno) ed interessanti il "sacco" interno, di geocalce compatta ad altissima igroscopicità e traspirabilità, iperfluida, ad elevata ritenzione d'acqua a base di pura calce naturale;

Vista la dichiarazione a firma del progettista asseverante il rispetto delle disposizioni di cui alle vigenti norme tecniche per le costruzioni e la coerenza del progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica, così come disposto dall'art. 93, comma 4 del DPR 380/2001 e s.m.i.;

Accertato che l'intervento proposto rientra nella categoria di intervento "rilevante" ai sensi dell'art. 94-bis, comma 1, lett.ra a), punto 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., per il quale è necessario acquisire l'autorizzazione sismica;

Richiamati il comma 4 dell'art. 64 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. che testualmente recita: "***il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate***", il punto 10.1 delle NTC18 che rammenta che "***il progettista resta comunque responsabile dell'intera progettazione strutturale***";

**SI RITIENE CHE POSSA ESSERE EMESSA L'AUTORIZZAZIONE SISMICA SUCCESSIVAMENTE
ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA
ESECUTRICE DEI LAVORI, E ALLA NOMINA DI TUTTE LE FIGURE COINVOLTE, RELATIVA**

al progetto strutturale di cui all'oggetto e come sopra esplicitato, poiché l'istruttoria tecnica non ha

evidenziato elementi di contrasto dello stesso con le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e/o con le eventuali indicazioni contenute nella normativa regionale vigente in materia, previa presentazione di:

- **Richiesta di autorizzazione sismica (*modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica*), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti;**

Si resta in attesa della documentazione attestante la conclusione dei lavori e la conformità degli stessi al progetto approvato, come previsto dalla normativa vigente in materia, che completeranno l'iter amministrativo presso questa struttura.

Ascoli Piceno, 09/12/2021

Ing. Maria Giuseppina Ballatori

*Titolare di P.O: Attività di Genio Civile
per le aree di Ascoli Piceno e Fermo*



PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Ai sensi dell'ord. 105/2020

OGGETTO: OCSR n. 105/2020 ID ord. 443
COMUNE DI ROCCAFLUVIONE (AP)
ID SISMAPP 6073 - **Chiesa di Santa Maria**
Interventi di riparazione e miglioramento sismico
PROPOSTA DI APPROVAZIONE
Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/407

INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO			
OCSR	n. 105/2020		
Id. Decreto 395/2020	n. 434		
Soggetto Attuatore	Diocesi di Ascoli Piceno		
Denominazione Chiesa	Chiesa di Santa Maria		
Indirizzo	Località Scalette		
Dati Catastali	Fg. 52	Part. A	Sub.
Geolocalizzazione	42.823639734576325, 13.425464114559203		
Tipo di intervento	Miglioramento sismico		
Livello di progettazione	ESECUTIVO		
CUP	I67H20003530001		
CIG	8843600197		
SOGGETTI COINVOLTI			
Tecnici incaricati RTP	Arch. Simona Massari		
Progettista/i	Arch. Ida Bruni – Ing. Ernesto Foschi		
Direttore dei lavori	Ing. Ernesto Foschi		
RIFERIMENTI NORMATIVI			
D.L. n. 189/2016	art. 4 art.14 art. 15-bis	comma 3, comma 1-9, comma 2-3-3 bis	
OCSR n. 84 del 2.8.2019	art.14, 13, 12		
OCSR n. 105 del 17.9.2020	art.4,9		
OCSR n. 111 del 23.12.2020	art. 14	comma 4	
OCSR n. 126 del 24.5.2022			
DETERMINA n. 1 del 4 ottobre 2022			
OCSR n. 132 del 30.12.2022			

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ATTI VARI		
Ordinanza sindacale di inagibilità	n. 127 del 20/04/2017	Comune di ROCCAFLUVIONE (AP)
"SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI-CHIESE" Modello A-DC	n. 3 del 21/03/2017	Esito: Inagibile
PROTOCOLLI		
Prot. (A/P)	Oggetto	Mittente/Soggetto interessato
124917 del 28/10/2021	PROGETTO ESECUTIVO	Diocesi di Ascoli Piceno
124919 del 28/10/2021	PROGETTO ESECUTIVO	Diocesi di Ascoli Piceno
124935 del 28/10/2021	PROGETTO ESECUTIVO	Diocesi di Ascoli Piceno
124952 del 28/10/2021	PROGETTO ESECUTIVO	Diocesi di Ascoli Piceno
124954 del 28/10/2021	PROGETTO ESECUTIVO	Diocesi di Ascoli Piceno
124956 del 28/10/2021	PROGETTO ESECUTIVO	Diocesi di Ascoli Piceno
124959 del 28/10/2021	PROGETTO ESECUTIVO	Diocesi di Ascoli Piceno
138965 del 30/11/2021	INTEGRAZIONI PROGETTO	Diocesi di Ascoli Piceno
142654 del 07/12/2021	INTEGRAZIONI PROGETTO	Diocesi di Ascoli Piceno
143853 del 09/12/2021	INTEGRAZIONI PROGETTO	Diocesi di Ascoli Piceno
090442 del 28/09/2022	INTEGRAZIONI PROGETTO	Diocesi di Ascoli Piceno
003562 del 19/01/2023	INTEGRAZIONI PROGETTO	Diocesi di Ascoli Piceno
PARERI/AUTORIZZAZIONI		
Ente competente		Oggetto
1	SABAP MARCHE	Prot. 25138 del 09/03/2023 - Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.
2	COMUNE DI ROCCAFLUVIONE	Prot. USR n. 149435 del 22/12/2021 – Parere di conformità edilizia- urbanistica ai sensi del D.P.R. 380/2001
3	UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE – Attività di Genio	ID 3024170 del 14/03/2023 - Verifica della completezza documentale volta al rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito per interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'art. 94 bis, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001.

DISAMINA DELL'INTERVENTO

1. Descrizione dello stato attuale:

La Chiesa Santa Maria è sita nel Comune di Roccafluvione, frazione Scalelle identificata catastalmente al fg. n. 52 con il mappale n. A, e ricade tra i beni culturali tutelati ai sensi del D. Lgs.n. 42/2004 e s.m.i. in un contesto montano, lontano da centri abitati. Attualmente la chiesa (mt 18,00 x 6,50) si presenta a navata unica orientata ad Est con snello

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

campanile cuspidato (mt 2,50 x 2,50 x 16,00) inglobato nella facciata sul lato destro. Il prospetto a capanna presenta un portale semplice ed elegante architravato su mensole modanate datato 1516, sormontato da lunetta e da una piccola monofora. Il lato Nord adiacente al cimitero non presenta nulla di particolare, mentre in quello Sud si trova un semplice portale laterale con architrave su mensole e tracce di antiche monofore ora chiuse; le attuali finestre semicircolari così come la pennuccia in laterizio del tetto risalgono a dei restauri della metà del sec. XX. Addossato alla parete di fondo della chiesa si vede il piccolo fabbricato del romitorio caratterizzato da due strette feritoie. L'ingresso presenta uno stretto atrio, affiancato da un lato dal campanile e dall'altro dal battistero ai quali si accede dalla navata; sopra a questi vi è una piccola cantoria. L'aula si presenta a pianta rettangolare tinteggiata, eccetto il notevole arco trionfale lapideo del 1549, con il soffitto a capriate lignee e alcune nicchie con statue di Santi. L'attuale pavimento in marmette di graniglia risale ad un intervento della metà del sec. XX; interessanti sono il fonte battesimale in arenaria e l'acquasantiera laterale in travertino. Il presbiterio, rialzato dall'aula di un gradino, presenta la volta a crociera e un altare barocco su un dossale affrescato del secolo XVI, contenente una nicchia con la statua fittile della Madonna con Bambino, altre due nicchie sono presenti ai lati come pure due porte, quella a sinistra che immette in sacrestia, quella a destra in un locale dell'antico romitorio.

La struttura è molto semplice, ad aula, con copertura a capriate e travi lignee; questa impostazione si riflette sulla facciata, con prospetto a capanna, in masselli regolari in arenaria faccia-vista. Il vano della chiesa si divide sostanzialmente in due parti: la navata, con copertura a capriate e travi lignee, e il presbiterio; un grande arco trionfale separa dalla navata quest'ultimo, coperto da una volta a crociera. I diversi paramenti murari denotano i vari interventi apportati nel tempo all'edificio.

2. Descrizione dei danni:

Durante i vari sopralluoghi effettuati in sito sono stati riscontrati diversi danni conseguenti alla crisi sismica iniziata il 24/08/2016 a carico principalmente della facciata, dell'arco trionfale, delle pareti laterali della navata e del presbiterio, unitamente alla parete di fondo in cui è situato l'altare. Detti danni sono consequenziali alle vulnerabilità riscontrate su detti "macro-elementi", tra cui si può annoverare anche il solaio di calpestio della sacrestia.

- Per la facciata, la vulnerabilità riscontrata e i danni riportati sono direttamente collegati al fenomeno di martellamento con il campanile, dovuto alla maggiore altezza di quest'ultimo e al conseguente periodo di oscillazione, maggiore rispetto a quello del corpo principale della Chiesa;
- Per l'arco trionfale si è rilevato una rotazione simmetrica bilaterale delle imposte, con conseguente alleggerimento del concio di chiave;
- Per le pareti laterali e di fondo del presbiterio, si rileva un principio di ribaltamento evidenziato da fenomeni di sfilamento localizzato delle capriate dalla muratura (la copertura era stata oggetto di rifacimento integrale nel 2012), e lo spanciamento del paramento murario esterno della muratura "a sacco" visibile sul prospetto sud della Chiesa, in corrispondenza dell'ingresso secondario;
- Sul solaio di calpestio della sacrestia si registra l'ammaloramento irreversibile delle travi lignee.

3. Descrizione del progetto:

Al fine di massimizzare la riduzione delle vulnerabilità sopra esposte e migliorare sismicamente la struttura in esame, sono previsti i seguenti interventi strutturali:

- Consolidamento delle strutture murarie esistenti tramite iniezione su entrambi i paramenti (esterno e interno) di geocalce compatta ad altissima igroscopicità e traspirabilità, iperfluida, ad elevata ritenzione d'acqua a base di pura calce naturale, in modo da conferire alla muratura un aumento delle resistenze di 1,5 volte superiore rispetto alla condizione attuale della muratura;
- Inserimento di catene in acciaio B450C del tipo barra $\varnothing 30$ (oltre a quelle già presenti nella parte alta del campanile) su tutte le pareti perimetrali della chiesa, in prossimità dell'arco trionfale e nella parte bassa del

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

campanile, in modo da conferire alla struttura della chiesa un comportamento scatolare in caso di sisma e ridurre i fenomeni di martellamento provocati dal campanile sulla restante struttura della chiesa;

- Realizzazione di pernature a secco sulle murature lesionate con barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845, in appositi fori pilota in funzione della lunghezza della barra e della natura del materiale di supporto, con conseguente stuccatura del foro mediante geomalta ad altissima igroscopicità e traspirabilità, in modo da ripristinare la continuità della muratura portante;
- Taglio, smontaggio e sostituzione delle travi lignee del solaio di calpestio della sacrestia previa puntellatura dello stesso;
- Smontaggio in breccia della porzione di parete del prospetto sud interessata dallo spanciamiento, e successiva ricostruzione, previa campionatura e cernita degli elementi lapidei.

VERIFICA ISTRUTTORIA

1. Istruttoria tecnica

- Il progetto è pervenuto all'USR in data 28/10/2021 (prot. USR n. 124917 – 124919 – 124935 – 124952 – 124954 – 124956 - 124959), prima del 30/12/2022, data dell'entrata in vigore della OCSR n. 132/2022.
- Ai fini del controllo svolto ai sensi delle DGR n.669 del 20 giugno 2017 e n.1364 del 11 novembre 2019, l'Ufficio speciale per la ricostruzione ha rilasciato parere istruttorio sul progetto esecutivo (id. USR n. 3024170 del 14.03.2023) con il quale "si ritiene che possa essere emessa l'autorizzazione sismica successivamente all'espletamento della procedura concorsuale per l'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori, e alla nomina di tutte le figure coinvolte, poiché l'istruttoria tecnica non ha evidenziato elementi di contrasto dello stesso con le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e/o con le eventuali indicazioni contenute nella normativa regionale vigente in materia, previa presentazione di: - Richiesta di autorizzazione sismica (modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti";
- Con prot. USR n. 25138 del 09/03/2023 è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni rilasciato dalla SABAP MARCHE ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
- Con prot. USR n. 149435 del 22/12/2021 è pervenuto il parere di Conformità urbanistica rilasciato dal Comune di Roccafluvione;
- Dall'istruttoria svolta è emerso che gli interventi in progetto risultano ammissibili a contributo secondo le specifiche individuate nell'*allegato C* dell'OCSR n. 105/2020;
- Le voci del Computo metrico estimativo sono state desunte dal Prezzario Unico del Cratere Centro Italia PUC 2022 di cui all'art. 1 comma 6 dell'Ordinanza n. 126;
- L'intervento proposto risulta coerente e congruo rispetto ai danni causati dagli eventi sismici 2016/17;
- I professionisti incaricati risultano iscritti all'Elenco Speciale dei Professionisti di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 e s.m.i.
- I professionisti hanno dichiarato il non superamento dei limiti di incarichi con prot. USR n. 124956 del 28/10/2021;
- Con perizia asseverata prot. USR 124956 del 28/10/2021 i tecnici Arch. Bruni Ida e Ing. Foschi Ernesto hanno dichiarato il nesso di causalità sisma danno sulla Chiesa di Santa Maria in località Scaelle di Roccafluvione (AP);
- Ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 111 del 23.12.2020 e in particolare l'art.14 comma 4 che modifica il punto 4 dell'allegato C dell'OCSR n. 105/2020, con dichiarazione acquisita al prot. USR n.124956 del 28/10/2021, i progettisti delle opere strutturali hanno dichiarato: " La conformità del progetto al punto 4, Allegato C, come modificato dall'art.14, comma 4, dell'ordinanza 111/2020. A tal fine il progetto è stato redatto ponendosi l'obiettivo del raggiungimento del massimo livello di sicurezza compatibile con i vincoli

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

posti dalle esigenze di tutela architettonica e storico-artistica. Vista la tipologia di struttura, non potendo operare con interventi massivi ai fini del raggiungimento dell'adeguamento sismico, il conseguimento del massimo livello di sicurezza è stato raggiunto mediante un insieme sistemico di interventi volti alla riparazione del danno, riduzione delle vulnerabilità specifiche individuate ed un importante intervento di miglioramento sismico volta all'aumento delle caratteristiche meccaniche della muratura portante per nulla impattante sotto l'aspetto architettonico/funzionale. L'insieme di tali interventi inducono una migliore risposta alle azioni dinamiche in casi di futuri eventi sismici, garantendo quanto più possibile l'eliminazione delle carenze di cui al punto 8.7.4 delle NTC 2018 – Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni pubblicate sul Supplemento Ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018”.

1a. Quadro tecnico economico

QUADRO TECNICO ECONOMICO				
	LAVORI	IMPORTI ANTE 126	IMPORTI POST 126	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI	€ 128.180,15	€ 167.943,42	€ 167.943,42
A2	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 43.000,00	€ 29.653,89	€ 29.653,89
A=A1+A2	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 171.180,15	€ 197.597,31	€ 197.597,31
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B1	Imprevisti (IVA compresa) max 10% dell'importo lavori	€ 417,80	€ 417,81	€ 417,81
B2	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, C.S.P. e C.S.E., oneri previdenziali inclusi)	€ 36.599,13	€ 35.232,15	€ 35.232,15
B3	Spese tecniche (Geologo, oneri previdenziali inclusi)	€ 2.815,61	€ 2.870,82	€ 2.870,82
B4	IVA per Spese tecniche (22% B2 e B3)	€ 5.506,33	€ 8.382,65	€ 8.382,65
B5	Rilievi accertamenti e indagini (inclusa iva)	€ 2.939,37	€ 2.939,37	€ 2.939,37
B6	Lavori in economia (spostamento arredi, ecc...)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B7	RTP (Spese per la gestione amministrativa - art. 6 Ord 105/2020)	€ 3.423,60	€ 3.423,60	€ 3.423,60
B8	IVA su A (10%)	€ 17.118,02	€ 19.759,73	€ 19.759,73
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B8)	€ 68.819,86	€ 73.026,13	€ 73.026,13
C=A+B	TOTALE	€ 240.000,01	€ 270.623,44	€ 270.623,44

Gli imprevisti sono stati arrotondati a € 417,81 (+0,01 €).

2. Istruttoria amministrativa

La documentazione trasmessa risulta completa e conforme all'ordinanza di riferimento.

3. Istruttoria contabile

Id. Decreto 395/2020:	n. 434	<i>Note:</i>
Importo programmato Ord. 132/2022	€ 240.000,00	

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Costo dell'intervento da progetto	€ 270.623,44	Ai sensi dell'Ordinanza n. 126/2022, il computo metrico è stato aggiornato utilizzando il PUC 2022.
Importo ammissibile a contributo	€ 270.623,44	
Di cui	€ 30.623,44	Maggiori oneri per l'attuazione e adeguamento prezzi.

Si ritiene, pertanto, per quanto di competenza, **soddisfatta la verifica tecnico/economica** dell'intervento progettuale proposto in ordine alla **coerenza, congruità e ammissibilità** rispetto ai danni causati dagli eventi sismici.

4. Conclusioni

Richiamata la disamina tecnico-amministrativa – contabile della documentazione presentata relativa al progetto esecutivo della riparazione della Chiesa di Santa Maria;

Ritenuta soddisfatta la verifica tecnico/economica dell'intervento progettuale proposto in ordine alla coerenza e congruità rispetto ai danni causati dagli eventi sismici;

Ritenuto necessario provvedere al rilascio della proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo in vista della convocazione da parte del Commissario straordinario della conferenza permanente, ai sensi dell'art. 4 comma 3 dell'OCSR n. 105/2020, per l'approvazione del progetto;

- per tutto quanto sopra riportato, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al progetto di "RIPARAZIONE E RIPRISTINO CHIESA DI SANTA MARIA" sita nel Comune di Roccafluvione (AP), per un importo complessivo di euro **270.623,44** di cui € 240.000,00 a valere sulle risorse dell' O.C.S.R. n. 105/20 e € 30.623,44 per i maggiori oneri per l'attuazione afferenti l'adeguamento dei prezzi di cui all'Ordinanza n. 126/2022.

Si precisa che le verifiche svolte non sollevano il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità su atti propri, sull'esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell'intervento, nel rispetto delle procedure di legge.

Il Funzionario istruttore Ing. Giulia Cocco

Il Dirigente
SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA
Maurizio PAULINI

Allegati:

- All. 1 _Elenco degli elaborati di progetto trasmessi
- All. 2 _Parere USR – Ufficio Sisma
- All. 3 _Parere Comune
- All. 4 _Parere Sabap

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

All. 1 _Elenco degli elaborati di progetto trasmessi

N.	Denominazione elaborato	Prot. USR n.	Data
1	A1 - Relazione Tecnica Generale	124917	28/10/2021
2	A2 - Relazione Storico-Artistica	124917	28/10/2021
3	A3 - Valutazione della sicurezza e delle prestazioni della struttura	142654	07/12/2021
4	A4 - Relazione geologica	124919	28/10/2021
5	A4.2 - Relazione geologica-Integrazione	138965	30/11/2021
6	A4.3 - integrazioni PARAMETRI GEOTECNICI 2021.12.06.pdf	142654	07/12/2021
7	A5 - Relazione geotecnica	142654	07/12/2021
8	A6 - Dichiarazione Impianti	124919	28/10/2021
9	A7 - Relazione vulnerabilità sismica	138965	30/11/2021
10	A8 - Dichiarazione Vincolo Archeologico	124935	28/10/2021
11	A9 - Dichiarazione Interferenze	124935	28/10/2021
12	A10 – Richiesta Autorizzazione sismica Art94bis	138965	30/11/2021
13	A11 - Relazione sintetica	138965	30/11/2021
14	B1 - B2 – Inquadramento	124952	28/10/2021
15	B3 - Rilievo Architettonico	124952	28/10/2021
16	B4 - B5 - Rilievo Materico Strutturale e Foto	124952	28/10/2021
17	B6 - B11 - Degrado e Quadro Fessurativo	124952	28/10/2021
18	B7 - Documentazione Fotografica	124954	28/10/2021
19	B8 - Graficizzazione storico-costruttiva	124954	28/10/2021
20	B9 - Indicatori di Vulnerabilità e Presidi Antisismici	124954	28/10/2021
21	C1 - Progetto Architettonico	124954	28/10/2021
22	C2 - Rimozioni e Ricostruzioni	124954	28/10/2021
23	C3.1 - Prog. Ponteggi	138965	30/11/2021
24	C3.2 - Riparazione del danno	138965	30/11/2021
25	C3.3 - Riduzione Vulnerabilità	138965	30/11/2021
26	C3.4 - Miglioramento Sismico	138965	30/11/2021
27	C3.5 - Particolari Costruttivi	138965	30/11/2021
28	C3.6 - Carpenteria solaio in legno e particolari costruttivi	138965	30/11/2021
29	C4 - Individuazione elementi di restauro	124954	28/10/2021
30	C5 - Dichiarazione Impianti	124954	28/10/2021
31	C6.1 - Fascicolo dei calcoli - ANTE OPERAM.pdf	142654	07/12/2021
32	C6.2 - Fascicolo dei calcoli - POST OPERAM.pdf	142654	07/12/2021
33	C6.3 - Relazione sui materiali esistenti	124956	28/10/2021
34	C6.4 - Relazione sui materiali nuovi	138965	30/11/2021
35	C6.5 - Verifica nuove travi in legno del solaio	138965	30/11/2021
36	C6.6 - Verifica nuove travi in legno del solaio	138965	30/11/2021
37	C7 - Dichiarazione Impianti	124956	28/10/2021
38	C8 - Computo metrico estimativo	90442	28/09/2022
39	C9 - Elenco prezzi	90442	28/09/2022
40	C10 - Incidenza Manodopera	90442	28/09/2022
41	C10.1 - Stima della Sicurezza	138965	30/11/2021
42	C11 - Quadro Economico	90442	28/09/2022
43	C12 - C13 - Piano di Sicurezza e Coordinamento	138965	30/11/2021
44	C14 - Dichiarazione assenza Disciplinare	124956	28/10/2021
45	C15 - Capitolato speciale e schema di Contratto	138965	30/11/2021
46	C16 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti	124956	28/10/2021
47	C17 - Perizia nesso di Casualità tra Danni e Sisma	124956	28/10/2021
48	C18 - Dichiarazione di Conformità del progetto	124956	28/10/2021
49	C19 - Scheda di confronto ANTE - POST.pdf	142654	07/12/2021

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

50	D3 - Convenzione professionisti	124956	28/10/2021
51	D4 - Dichiarazione tecnici Iscrizione Elenco Speciale Bruni	124956	28/10/2021
52	D4 - Dichiarazione tecnici Iscrizione Elenco Speciale Foschi	124956	28/10/2021
53	D4 - Dichiarazione tecnici Iscrizione Elenco Speciale Pantoli	124956	28/10/2021
54	D4 - Dichiarazione tecnici Iscrizione Elenco Speciale Geol. Marucci	138965	30/11/2021
55	D4 - Dichiarazione tecnici Iscrizione Elenco Speciale Ing. Zaffarano	138965	30/11/2021
56	D5 - Documento Bruni	124956	28/10/2021
57	D5 - Documento Foschi	124956	28/10/2021
58	D5 - Documento Pantoli	124956	28/10/2021
59	D5 - Documento Marucci	138965	30/11/2021
60	D5 - Documento Zaffarano	138965	30/11/2021
61	D6 - Dichiarazione soglia Incarichi-Bruni	124956	28/10/2021
62	D6 - Dichiarazione soglia Incarichi-Foschi	124956	28/10/2021
63	D6 - Dichiarazione soglia Incarichi-Pantoli	124956	28/10/2021
64	D6 - Dichiarazione non superamento soglia incarichi Geol. Marucci	138965	30/11/2021
65	D6 - Dichiarazione non superamento soglia incarichi Ing. Zaffarano	138965	30/11/2021
66	D7 - Parcella Collaudo	90442	28/09/2022
67	D7 - Parcella Geologo	90442	28/09/2022
68	D7 - Parcella Sicurezza	90442	28/09/2022
69	D7 - Parcella Progettisti	90442	28/09/2022
70	D8 - Ordinanza inagibilità	124959	28/10/2021
71	D9 - Scheda MIBACT	124959	28/10/2021
72	D10 - Dichiarazione elenco vincoli	124959	28/10/2021
73	D11 - Dichiarazione Interferenze	124959	28/10/2021
74	D12 - Dichiarazione acquisizione pareri	124959	28/10/2021
75	D13 - Dichiarazione Art. 93 del DPR 380 del 2001	124959	28/10/2021
76	Relazione Restauratore S Maria Scalelle	90442	28/09/2022
77	All 1- Scheda tecnica affreschi	90442	28/09/2022
78	All 2- scheda tecnica stucchi	90442	28/09/2022

All. 2 _Parere USR – Ufficio Sisma

Id. USR n. 3024170 del 14/03/2023

- 490.20.40-2020-OPSUAM-407_RS_Parere finale;

All. 3 _Parere Comune

Prot. USR n. 149435 del 22/12/2021

- Prot_Par 0013592 del 22-12-2021 - Documento doc00551220211222133011;

All. 4 _Parere Sabap

Prot. USR n. 25138 DEL 09/03/2023

- Roccafluvione_fraz Scalelle_Chiesa Santa Maria-intervento post sisma 2016_art 21.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

Provincia di Ascoli Piceno

Ufficio tecnico

Servizio URBANISTICA EDILIZIA-PRIVATA

Prot. N. 13592

Roccafluvione, lì 22/12/2021

Pratica edilizia n. 57 del 2021

Spett.le Ufficio Speciale per la
Ricostruzione
Soggetto Attuatore OO.PP e BB.CC.

OGGETTO: Decreto legge n.189 del 2016 e s.m.i - Ordinanza n. 38/2017 "Approvazione del primo Piano degli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale...", Ordinanza 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" e s.m.i.- Comune di Roccafluvione - Soggetto Attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno - ID opera: 6073 - Denominazione dell'intervento: S. MARIA - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/407
Art. 4 comma 3 dell'ordinanza 105/2020 e ss.mm.ii -Parere ai fini dell'indizione della Conferenza permanente di cui all'art. 16 del Decreto legge n.189 del 2016 e s.m.i

ENTE DI APPARTENENZA: Comune di Roccafluvione (AP)

RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA: Geom. Arduino Manni

PARERE: Favorevole alla realizzazione dell'intervento come di seguito riportato.

OGGETTO: Conformità urbanistica/edilizia – Certificazione di esenzione al P.P.A.R. – Titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori.

RISCONTRO: S.C.I.A./ Permesso di Costruire

In riferimento alla comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 4 comma 3 dell'ordinanza 105/2020 e ss.mm.ii. inerente la convocazione di Conferenza permanente di cui all'art. 16 del Decreto legge n.189 del 2016 e s.m.i. , il Sottoscritto Geom. Arduino Manni, Responsabile del Servizio urbanistica ed edilizia privata del Comune di Roccafluvione,

Visto:

- il progetto caricato nella piattaforma regionale, a firma dell'Arch. Ida Bruni e dell'Ing. Ernesto Foschi, Arch. Ludovica Foschi, riferito all'opera in argomento;

Considerato:

Che l'intervento, come riportato in relazione : "Al fine di massimizzare la riduzione delle vulnerabilità sopraesposte e migliorare sismicamente la struttura in esame, sono previsti i seguenti interventi strutturali:



COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

Provincia di Ascoli Piceno

Ufficio tecnico

Servizio URBANISTICA EDILIZIA-PRIVATA

- Consolidamento delle strutture murarie esistenti tramite iniezione su entrambi i paramenti (esterno e interno) di geocalce compatta ad altissima igroscopicità e traspirabilità, iperfluida, ad elevata ritenzione d'acqua a base di pura calce naturale, in modo da conferire alla muratura un aumento delle resistenze di 1,5 volte superiore rispetto alla condizione attuale della muratura;
- Inserimento di catene in acciaio B450C del tipo barra Ø30 (oltre a quelle già presenti nella parte alta del campanile) su tutte le pareti perimetrali della chiesa, in prossimità dell'arco trionfale e nella parte bassa del campanile, in modo da conferire alla struttura della chiesa un comportamento scatolare in caso di sisma e ridurre i fenomeni di martellamento provocati dal campanile sulla restante struttura della chiesa;
- Realizzazione di perniture a secco sulle murature lesionate con barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845, in appositi fori pilota in funzione della lunghezza della barra e della natura del materiale di supporto, con conseguente stuccatura del foro mediante geomalta ad altissima igroscopicità e traspirabilità, in modo da ripristinare la continuità della muratura portante;
- Taglio, smontaggio e sostituzione delle travi lignee del solaio di calpestio della sacrestia previa puntellatura dello stesso;
- Smontaggio in breccia della porzione di parete del prospetto sud interessata dallo spanciamento, e successiva ricostruzione, previa campionatura e cernita degli elementi lapidei E comunque meglio descritti ed indicati negli elaborati progettuali;

Visto il riscontro di esclusione dall'autorizzazione paesaggistica a firma del competente RUP prot.13495 del 20.12.2021;

Visto:

- Il vigente Piano di Regolatore Comunale;
- Il Regolamento Edilizio Comunale;
- Il D.M. del 25/03/1970;
- La legge regionale n.34/92 e s.m. ed i.;
- Il D.Lgs 22 gennaio 2004 n.42 e s.m. ed i.;
- Il D.P.C.M. 12.12.2005 e relativo allegato;
- Il D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii.;
- La Legge n.241/1990 e ss.mm.ii.

Dato atto:

- che l'opera è esente dalle norme base del P.P.A.R. ai sensi dell'art. 11 punto 11.6 delle N.T.A. del P.R.G. adeguato al P.P.A.R., in quanto trattasi di opera di restauro e risanamento conservativo e di consolidamento statico che non altera la sagoma ed il volume dell'edifici;

Rilevato:



COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

Provincia di Ascoli Piceno

Ufficio tecnico

Servizio URBANISTICA EDILIZIA-PRIVATA

- che per l'edificio in oggetto sono stati reperiti agli atti in possesso di questa amministrazione, i seguenti titoli edilizi:

- SCIA Pos. 49/2012 del 12.09.2012 con dichiarazione di fine lavori al 17.05.2013 (prot.3045 del 17.05.2013);

Tutto ciò premesso:

Si esprime, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti, azioni e ragioni di terzi ed enti competenti in materia, il **Parere Favorevole** di competenza ai sensi del D.P.R. n.380/2001 e riscontra la regolarità della documentazione in relazione al P. di C./SCIA (art.10/art.22 del D.P.R. n.380/01) per l'**esecuzione dei lavori in argomento**, fermo restando l'acquisizione dei necessari nulla-osta e/o autorizzazioni e assensi degli altri Enti interessati e coinvolti nella Conferenza permanente di cui all'art. 16 del Decreto legge n.189 del 2016 e s.m.i, **nel rispetto delle relative prescrizioni impartite dagli Enti stessi, nonché delle seguenti condizioni:**

1. dovrà essere comunicata a questo Ente, entro 1 anno dall'esecutività del P. di C./SCIA previa acquisizione di tutti i pareri ed autorizzazioni necessari, la data di inizio e la conseguente data di fine dei lavori nonché il nominativo e le complete generalità della Ditta/e esecutrice/i degli stessi allegando la specifica documentazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs n°81/2008;
2. i lavori autorizzati dovranno essere realizzati secondo il progetto trasmesso e depositato agli atti dello scrivente ufficio e comunque nel rispetto di quant'altro previsto dal R.E.C.;
3. prima dell'inizio dei lavori la ditta dovrà essere in possesso di tutti i necessari pareri, nulla-osta e/o autorizzazioni riferiti all'intervento da realizzare ivi compreso l'autorizzazione e/o deposito strutturale in zona sismica a norma del D.P.R. n.380/01 e corrispondente normativa regionale;
4. la Diocesi è obbligata a tenere sollevata questa Amministrazione da qualsiasi danno o azione che potesse provenirgli comunque ed in qualunque tempo da coloro che fossero o si ritenessero danneggiati dalla presente autorizzazione, ed inoltre, si rende pienamente responsabile, in dipendenza dell'autorizzazione rilasciata, di eventuali danni che potrebbero derivare a proprietà pubbliche e private, anche in conseguenza di fatti imprevisti non ad essa imputabili. Pertanto sarà tenuta a provvedere alla riparazione dei danni verificatisi come pure al pagamento di eventuali indennizzi.

Prescrizioni generali:



COMUNE DI ROCCAFLUVIONE
Provincia di Ascoli Piceno
Ufficio tecnico
Servizio URBANISTICA EDILIZIA-PRIVATA

- Copia del presente atto viene trasmessa al locale Comando di Polizia Locale affinché venga assicurata una costante vigilanza anche in tema di circolazione stradale e di occupazione di suolo pubblico.

Distinti saluti



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Urbanistica Edilizia-Privata
(Geom. **Manni Arduino**)

COMUNE di ROCCAFLUVIONE Prov. (A.P.) Prot. partenza n. 0013592 del 22-12-2021