



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

CONFERENZA PERMANENTE VERBALE N. 2

Riunione del 08/06/2023

Oggetto: Conferenza permanente ex. art. 16 d.l. 189/2016 - **O.C. 128/2022**

“INTERVENTI DI RIPRISTINO E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO IN RIVOTORTO”

COMUNE DI ASSISI (PG)

CUP H76I22000560001 – CIG 9702420246

**Soggetto attuatore: Custodia Generale Sacro Convento di San Francesco dei Frati Minori Conventuali
Id. Ord. 128/2022: 09_CG**

Approvazione progetto esecutivo ex. art. 4 co. 1 e 2 dell'O.C. 105/2020

L'anno 2023 il giorno 08 del mese di giugno alle ore 11.05, si riunisce, mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting” dedicata alle comunicazioni telematiche, la Conferenza permanente prevista dall'art. 16 del decreto legge 189 del 17 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (di seguito d.l. 189/2016), finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo, di cui all'art. 4 co. 1 e 2 della O.C. 105/2020 inerente gli **“INTERVENTI DI RIPRISTINO E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO IN RIVOTORTO” COMUNE DI ASSISI (PG) CUP H76I22000560001 – CIG 9702420246 - Soggetto attuatore: Custodia Generale Sacro Convento di San Francesco dei Frati Minori Conventuali - Id. Ord. 128/2022: 09_CG – O.C. 128/2022** trasmesso dall'USR Umbria in data 23/05/2023 prot. n. CGRTS-0028555;

Presiede la seduta l'Arch. **Claudia Coccetti**, Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione, delegato del Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 con nota prot. CGRTS-0030124-P-31/05/2023 allegata al presente verbale.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante l'Ing. **Ilaria Pascucci**, Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione.

VISTO il d.l. 189/2016, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”*, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con particolare riguardo all'articolo 16, comma 6 del d.l. 189/2016 in base al quale con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario provvede a disciplinare le modalità, anche telematiche, di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente prevista dal medesimo articolo 16;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

PREMESSO che:

- l'Ordinanza commissariale n. 128/2022 *“Approvazione Programma stralcio degli edifici di culto per l'ottavo centenario dalla morte di San Francesco D'Assisi, Patrono d'Italia; approvazione del*

Sede istituzionale Roma Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

programma di sviluppo relativo agli interventi per la promozione del turismo lento in attuazione dell'articolo 9-duodecties del decreto legge n. 123 del 24 ottobre 2019 e disposizioni di organizzazione e semplificazione delle relative procedure; disposizioni riguardanti l'armonizzazione delle scadenze concernenti la presentazione delle istanze di contributo per la ricostruzione privata" all'art. 4 co. 1 prevede che "E' approvato il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 15 aprile 2022 tra il Commissario Straordinario, la Presidente della Regione Umbria, in qualità di Vice Commissario alla ricostruzione, il legale rappresentante della Provincia Serafica di San Francesco d'Assisi dell'Ordine dei Frati Minori dell'Umbria, in rappresentanza altresì della Provincia di S. Chiara dei Frati Minori e della Basilica di S. Maria degli Angeli e il legale rappresentante della Custodia Generale del Sacro Convento di San Francesco in Assisi dei Frati Minori Conventuali, Allegato A alla presente ordinanza che ne forma parte integrante e sostanziale." e al co. 3 "Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al comma 2, i progetti delle opere dovranno essere presentati all'USR Umbria che ne curerà la verifica di ammissibilità degli interventi e la congruità dei costi, in applicazione delle disposizioni di semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto di cui all'Ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020 e relativi allegati B e C.";

- l'Ordinanza commissariale n. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" all'articolo 4 definisce nuove modalità di approvazione del contributo e in particolare al co. 2 "...la Conferenza permanente, composta ai sensi dell'art. 16 richiamato, approva, ai sensi dell'art. 27 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i progetti predisposti dai soggetti di cui all'art. 1, comma 1 della presente ordinanza, secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 3, lett. a-bis) e b).";
- l'art. 16 del d.l. 189/2016 al co. 3 lettera a-bis) "approva, ai sensi dell'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i progetti predisposti dai soggetti di cui all'articolo 14, comma 4, e all'articolo 15, comma 1, del presente decreto" e al medesimo comma al punto b) "approva, ai sensi dell' articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i progetti delle opere pubbliche e dei lavori relativi a beni culturali di competenza del Commissario straordinario, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e acquisisce l'autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che è resa in seno alla Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";
- il Testo unico della ricostruzione privata, approvato con Ordinanza commissariale n. 130 del 15/12/2022 prevede:
 - all'art. 81 comma 1 che "La Conferenza permanente, istituita dall'articolo 16, comma 1, della legge speciale Sisma al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e di garantire unitarietà e omogeneità nella programmazione, nella pianificazione e nella gestione degli interventi, esercita l'attività di direzione, di coordinamento e di controllo delle operazioni di ricostruzione ed adotta gli atti decisori relativi agli atti di programmazione, di pianificazione, di attuazione ed esecuzione degli interventi e di approvazione dei progetti";
 - all'art. 83 le modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente;

Sede istituzionale Roma Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

- all'art. 84 co. 2 che la determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte;
- con nota prot. n. CGRTS-0028770 del 24/05/2023, è stata convocata, a mezzo PEC, la prima seduta della Conferenza permanente per il giorno 08 del mese di giugno 2023, trasmettendo al contempo la documentazione relativa all'intervento in oggetto invitando i soggetti di cui all'art. 82 del Testo unico della ricostruzione privata all'espressione del parere di competenza e all'approvazione del progetto;

TUTTO CIO' PREMESSO si riporta di seguito l'elenco delle amministrazioni e/o altri soggetti convocati, dando riscontro della partecipazione dei rispettivi rappresentanti alla seduta della Conferenza permanente e dei pareri e delle deleghe trasmesse in anticipo e/o acquisite in sede di discussione ed allegate come parte integrante e sostanziale del presente verbale:

N	ENTE / RAPPRESENTANTE	PRES.		NOMINA DELEGA	PARERE
		SI	NO		
1	Ministero della Cultura – MIC - Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 – USS Sisma 2016 Arch. Carmen Cobucci	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Designazione Delegato CGRTS-0030950-A-06/06/2023	Parere favorevole tenuto conto dell'Autorizzazione ex Art. 21 c. 4 del D.lgs. 42/2004 ss.mm.ii. trasmessa dall'USS Sisma 2016 con prot. CGRTS-0030951 del 06/06/2023, in allegato, e delle <u>prescrizioni integrative</u> rese in seno alla conferenza, integralmente trascritte nelle successive pagine del presente verbale*.
2	Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - MASE Dir Gen. per l'Economia Circolare - ECI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
3	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – MIT Provveditorato Interregionale OO.PP. OO.PP. Lazio-Abruzzo-Sardegna Ing. Massimiliano Marinangeli	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Designazione Delegato CGRTS-0031116-A-07/06/2023	Parere favorevole reso in seno alla conferenza.
4	Regione Umbria Ing. Stefano Nodessi Proietti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Designazione Rappresentante Unico CGRTS-0029386-A-27/11/2020	Parere favorevole reso in seno alla conferenza.
5	Provincia di Perugia	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		CGRTS-0029522-A-29/05/2023 Comunicazione del Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente, Sistemi Informativi e Comunicazione Ufficio Territorio e Pianificazione della Provincia di Perugia: “.... per i contenuti del progetto esecutivo e la caratteristica puntuale dell'intervento in oggetto, questo Servizio non ritiene necessario rilasciare parere”

Sede istituzionale Roma Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

6	Comune di Assisi (PG)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
7	Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione Arch. Claudia Coccetti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Delega del Commissario Straordinario CGRTS-0030124-A-31/05/2023	Parere favorevole con raccomandazioni reso in seno alla conferenza sulla scorta della relazione istruttoria del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione, in allegato.
8	Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Umbria- USR Umbria Ing. Stefano Nodessi Proietti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Designazione Rappresentante Unico CGRTS-0031538-A-14/12/2020	Parere favorevole confermato in seno alla conferenza sulla scorta della <i>Determinazione dirigenziale del Servizio Ricostruzione Pubblica n. 936 del 23/05/2023 di proposta di approvazione dell'intervento</i> , in allegato (CGRTS-0028555-A-23/05/2023).

Partecipano inoltre:

- Arch. Filippo Battoni, Dirigente USR Umbria;
- Geom. Raoul Paggetta, RTP dell'Ente ecclesiastico;
- Ing. Margherita Prospero, progettista.

Tutto ciò premesso,

IL PRESIDENTE

PRESO ATTO della regolarità delle convocazioni;

VISTA la presenza, mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Cisco Webex Meeting" dedicata alle comunicazioni telematiche della Struttura commissariale, della metà dei componenti (**3 su 6**) così come individuati all'art. 82 del Testo unico della ricostruzione privata dichiara la Conferenza permanente validamente costituita e, pertanto

DICHIARA APERTA LA SEDUTA

che si svolge in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge 241/90.

L'RTP, Geom. Paggetta e il tecnico progettista, Ing. Prospero, illustrano i contenuti salienti del progetto esecutivo "**INTERVENTI DI RIPRISTINO E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO IN RIVOTORTO**" COMUNE DI ASSISI (PG) CUP H76I22000560001 – CIG 9702420246 - Soggetto attuatore: Custodia Generale Sacro Convento di San Francesco dei Frati Minori Conventuali - Id. Ord. 128/2022: 09_CG – O.C. 128/2022.

Il Presidente invita i partecipanti, nel rispetto delle specifiche e distinte competenze, ad esporre i propri pareri sul progetto oggetto della Conferenza e pertanto intervengono i rappresentanti abilitati ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante le posizioni dell'amministrazione rappresentata su tutte le decisioni di competenza della conferenza come da tabella sopra riportata e da allegati al presente verbale che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Sede istituzionale Roma Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

L'Arch. Cobucci nell'esposizione del proprio parere in Conferenza dà lettura delle prescrizioni da ritenersi integrative a quelle presenti nell'Autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 acquisita con protocollo CGRTS-0030951 del 06/06/2023 e che si riportano di seguito integralmente (come trasmesse per le vie brevi):

* *"FACENDO SEGUITO: – a confronti preliminari della Soprintendenza ABAP dell'Umbria, sugli interventi in esame, con i tecnici incaricati del progetto, nel corso dei quali la Soprintendenza ha manifestato perplessità rispetto all'invasività di alcuni di essi, con riferimento in particolare a quelli, numerosi, in copertura e al ricorso al cls armato, in continuità con gli interventi già realizzati negli anni '80 del 1900, delineandosi possibili modifiche del comportamento statico consolidato dell'organismo, un eccessivo irrigidimento delle strutture e il ricorso ad un materiale (cls armato) che per caratteristiche chimiche/fisiche/meccaniche è in generale incompatibile con le murature in pietrame e malte di calce e combinato con le murature sembrerebbe non avere dato, in casi analoghi, risposte ottimali in fase sismica. La Soprintendenza ABAP dell'Umbria evidenziava altresì l'opportunità di effettuare le necessarie verifiche, oltre che rispetto alle NTC 2018, anche rispetto alle Linee Guida per la riduzione del rischio sismico (DPCM 09.02.2011 - "Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale ..." e s.m. e i.), alla luce delle quali gli interventi proposti avrebbero potuto cambiare per entità e per tipologia. Si faceva riferimento, tra l'altro, rispetto alla posa di tiranti post-tesi lungo il timpano, a quanto riportato dal DPCM 09.02.2011 alla pag. 53: "...L'inserimento di tiranti verticali post-tesi è un intervento applicabile solo in casi particolari ... (omissis) ... Tale soluzione tende a snaturare l'originale funzionamento della costruzione in muratura, per cui deve essere presa in considerazione solo in assenza di alternative..."*; – alla trasmissione in merito al Progetto Definitivo dei lavori in oggetto, da parte della Soprintendenza ABAP dell'Umbria, di Nota ns. Prot. n. 3347 del 17/02/2023 contenente Autorizzazione con prescrizioni all'esecuzione dei lavori ex Art. 21 c. 4 del D.lgs. 42/2004, alla cui formulazione integrale si rimanda.

ESAMINATA la documentazione del Progetto Esecutivo e preso atto che sono sostanzialmente confermati gli interventi di consolidamento e miglioramento sismico già autorizzati per il Progetto Definitivo.

CONSIDERATO che, come risulta dalla documentazione progettuale esecutiva trasmessa, l'intervento è necessario a garantire la sicurezza della pubblica incolumità oltre che la conservazione dell'organismo monumentale. Dall'esame della suddetta documentazione, completa di tutti gli elaborati e particolari esecutivi degli interventi, pur numerosi e complessi, si è riscontrata, come richiesto nel corso dei confronti intercorsi, la volontà progettuale di individuare tra le possibili modalità di intervento quelle che consentano di ridurre la vulnerabilità dell'organismo garantendone nella maggiore misura possibile la compatibilità con i valori storico-architettonico-artistici oggetto di tutela. Infatti, dall'allegata Relazione Tecnica risulta che gli interventi proposti sono stati individuati sulla base delle indicazioni fornite al paragrafo 2.5 del DPCM 09.02.2011 ("Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14.01.2008" e s.m. e i.); tali interventi, previsti in relazione allo stato di danno e alle vulnerabilità commisurandoli alle esigenze di compatibilità e durabilità, sono inquadrabili come di "riparazione o intervento locale" ai sensi del punto 8.4.1 delle NTC2018, poiché riparando il danno e riducendo al contempo la vulnerabilità dell'organismo non modificano in maniera sostanziale le masse e le rigidezze e dunque il comportamento globale accertato della struttura.

Tutto ciò premesso e considerato, si conferma il Parere espresso dall'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, Prot. USS Sisma n. 1678-P del 06/06/2023, recepite le prescrizioni impartite dalla Soprintendenza ABAP dell'Umbria in sede di Autorizzazione ex Art. 21 c. 4 del D.lgs. 42/2004 ss.mm.ii. di cui alla Nota Prot. n. 3347 del 17/02/2023 e riformula ed integra le prescrizioni già impartite nel modo seguente: I. fermo restando che la cucitura di lesioni dall'intradosso lungo le volte, come proposto, sarà attuata mediante semplici rinzeppature con materiali compatibili e successiva stuccatura, la cucitura delle lesioni lungo le strutture murarie dovrà essere realizzata mediante semplici colature di malta laddove le fessurazioni siano non significative, ricorrendo ove le lesioni siano passanti o comunque significative a opere puntuali di cuciture e scuci come proposto o anche a cuciture armate con barre elicoidali a secco lungo i giunti tra gli elementi lapidei laddove la tessitura serrata dei paramenti o la presenza di elementi decorativi plastici (cornici, modanature, ecc.) o di superfici dipinte renda difficile e con esito meno certo un intervento di "cuciture e scuci". Fatta eccezione per gli interventi su elementi già oggetto di consolidamento con cordolature in cemento o con fibre composite, le malte da impiegare negli interventi di consolidamento (iniezioni, stilature, ecc.) e per le finiture (intonaci, ecc.) dovranno comunque essere a base di calce naturale e sabbia, analoghe per composizione, granulometria e (ove visibili) cromia con le malte storiche preesistenti e, conseguentemente, gli elementi metallici di cuciture, connessioni, cordoli, ecc dovranno essere in acciaio inossidabile. In ogni caso, dovranno essere prodotti ed oggetto di confronto con la Soprintendenza ABAP dell'Umbria grafici di dettaglio dei paramenti ove presenti murature in pietra da taglio e/o con elementi lapidei di pregio interessati da opere di consolidamento quali cuciture-scuci, al fine di una loro preventiva catalogazione, smontaggio e finale ricollocazione. La suddetta attività dovrà essere a cura di un restauratore qualificato nel campo delle superfici lapidee o decorate dell'architettura iscritto nell'elenco dei restauratori di beni culturali del MiC; II. la rimozione dell'intonaco all'intradosso delle volte e degli archi, da limitare ai soli settori

Sede istituzionale Roma Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

lesionati/crollati oggetto di sarcitura, ove interessante superfici più ampie dovrà essere preceduta da saggi di descialbo effettuati da personale qualificato, tesi ad escludere la presenza di strati di intonaco o tinte/superfici decorate più antiche. In ogni caso, tale rimozione non dovrà essere totale, come proposto, ma limitata a settori ove non risulti possibile il consolidamento e la riadesione al supporto, fermo restando che per i tratti oggetto di demolizione/ripristino con chiusura di lacune si dovrà ricorrere a malte a base di calce e sabbia analoghe per composizione e granulometria a quelle preesistenti e con tinte analoghe, raccordando con opportune velature le porzioni nuove a quelle esistenti, il tutto ad opera di personale qualificato, al fine di garantire coerenza, compatibilità e omogeneità del risultato di presentazione finale; III. gli interventi in copertura (nuovo sistema reticolare di falda e di parete in acciaio e legno; revisione generale strutture lignee, ripristino cordoli in c.a. con cuciture armate, completamento cordolatura nel settore centrale di controfacciata, chiodatura cordoli alle murature perimetrali e inserimento puntone metallico quale contrasto al ribaltamento del timpano) non dovranno comportare modifiche alle attuali quote alla gronda e al colmo né agli aggetti e agli spessori di gronda, fermo restando che dovrà essere ricollocato il manto in laterizio oggetto di smontaggio, con eventuali integrazioni in elementi artigianali simili per tipo/dimensioni/colore; gli elementi lignei impiegati per i consolidamenti delle strutture di copertura dovranno essere privi di difetti e rispondenti alle normative di settore; gli elementi della Linea Vita dovranno essere minimi e puntuali, a basso impatto visivo, nei limiti consentiti dalle normative vigenti, del tipo gancio sottocoppo/sottotegola con cromie congrue con quelle del manto e finiture opache, da sottoporre preventivamente alla Soprintendenza ABAP dell'Umbria per la sua approvazione; IV. l'incatenamento esterno dell'abside al di sotto delle finestre dovrà riprendere modalità di posa e cromie delle catene già esistenti al di sopra delle finestre, fermo restando che gli attraversamenti delle murature presso gli spigoli dovranno essere in guaina e non iniettati, per rendere l'intervento reversibile, rendere possibile il ritesamento ed evitare l'insorgere di sollecitazioni indesiderate. Ove non evitabile poiché necessaria ai fini strutturali, ai fini della reversibilità dell'intervento la chiusura della nicchia esistente tra presbiterio e campanile con nuova muratura in mattoni pieni dovrà essere realizzata in sottosquadro (min cm 10), creando le necessarie ammorsature con le murature contigue non mediante cucì e scuci degli stipiti laterali ma ricorrendo a cuciture con barre metalliche e/o con fibre; V. con riferimento all'intervento di stabilizzazione di facciata e timpano (posa di tiranti sub-verticali lungo il timpano e contestuale restauro delle cornici su mensola inclinate), gli elementi lapidei oggetto di smontaggio dovranno essere opportunamente numerati, mappati, fotografati e catalogati sotto la supervisione attenta del restauratore incaricato (che redigerà specifica relazione tecnica finale), e oggetto di successivo rimontaggio nella posizione attuale. Dovrà inoltre essere oggetto di confronto con la Soprintendenza ABAP dell'Umbria il dettaglio e dunque anche la resa estetica delle cerchiature presso le due aperture del timpano. In ogni caso, le previste opere di rimozione di depositi e le pulizie dovranno essere puntuali, effettuate con cautela e precedute da saggi, per evitare di danneggiare le patine presenti, impiegando comunque materiali compatibili sul piano fisico/chimico/meccanico e cromatico con quelli presenti e predisponendo di volta in volta campionature, oggetto di confronto con la Soprintendenza ABAP dell'Umbria, per verificare la validità delle soluzioni proposte anche in termini di resa estetica dell'intervento: è dunque da intendersi esclusa dall'autorizzazione la protezione finale prevista dal progetto su tutta la superficie di facciata "con polisilossano o altro protettivo idoneo da dare a spruzzo", da valutarsi solo al termine della pulitura, a seguito di un approfondimento sulla metodologia e materiali da applicare e previa esecuzione di tasselli di prova. Resta inteso che l'allestimento dei ponteggi dovrà essere effettuato prestando la massima cura nell'evitare interferenze con le superfici decorate, assicurandone idonee protezioni temporanee in vista della successiva messa in sicurezza e restauro; VI. dovranno essere oggetto di confronto con la Soprintendenza ABAP dell'Umbria le scelte di dettaglio degli interventi di consolidamento, restauro e di finitura, sulla base di campionature di materiali/colori/lavorazioni da valutarsi nel corso di sopralluoghi in loco e/o su base fotografica. Anche all'esito di tali confronti, la Soprintendenza ABAP dell'Umbria potrà impartire ulteriori prescrizioni, ove ritenuto necessario alla tutela e alla corretta conservazione, restituzione e presentazione estetica del Bene. Resta comunque inteso che al termine dei lavori dovrà essere trasmesso il consuntivo scientifico a firma del D.L. ”.

Sede istituzionale Roma Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Presidente dà atto che l'oggetto della determinazione da assumere ha riportato i seguenti esiti:

	ENTE / RAPPRESENTANTE	ASSENSO per le seguenti Amministrazioni partecipanti alla presente seduta	ASSENSO IMPLICITO <u>senza condizioni</u> per le seguenti Amministrazioni regolarmente convocate, ma il cui rappresentante non ha partecipato alla riunione
1	Ministero della Cultura – MIC - Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 – USS Sisma 2016 Arch. Carmen Cobucci	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - MASE Dir Gen. per l'Economia Circolare - ECI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – MIT Provveditorato Interregionale OO.PP. OO.PP. Lazio- Abruzzo-Sardegna Ing. Massimiliano Marinangeli	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Regione Umbria Ing. Stefano Nodessi Proietti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Provincia di Perugia	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Comune di Assisi (PG)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Commissario Straordinario per la ricostruzione sisma 2016 Arch. Claudia Coccetti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Umbria- USR Umbria Ing. Stefano Nodessi Proietti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ai sensi dell'art. 84, comma 1 del Testo unico della ricostruzione privata, il Presidente, preso atto delle determinazioni assunte dai rappresentanti delle amministrazioni presenti e delle risultanze della Conferenza permanente dichiara all'unanimità **di approvare, ai sensi dell'art. 27 ecc. del d.l. 50/2016 e dell'art. 16 co. 3, lett. a-bis) e b) del d.l. 189/2016, il progetto esecutivo**, tenuto conto dei pareri e dichiarazioni allegati al presente verbale, inerente **“INTERVENTI DI RIPRISTINO E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO IN RIVOTORTO” COMUNE DI ASSISI (PG) CUP H76122000560001 – CIG 9702420246 - Soggetto attuatore: Custodia Generale Sacro Convento di San Francesco dei Frati Minori Conventuali - Id. Ord. 128/2022: 09_CG – O.C. 128/2022** - sulla base degli elaborati come da elenco allegato.

Il Presidente adotta, entro il termine di cui all'art. 83, comma 5 del Testo unico della ricostruzione privata la determinazione motivata di conclusione del procedimento, la quale sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso di competenza delle amministrazioni coinvolte nella Conferenza permanente.

Sede istituzionale Roma Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Presidente, in accordo con i partecipanti, stabilisce che si procederà alla firma del presente verbale attraverso l'invio di questo a tutti i soggetti intervenuti i quali saranno tenuti a sottoscriverlo o con firma digitale o con firma autografa entro un tempo congruo.

Gli atti di assenso e/o delega prodotti dai rappresentanti delle amministrazioni e gestori di beni o servizi pubblici che hanno partecipato alla Conferenza sono allegati al presente verbale e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

La seduta viene chiusa alle ore 11.35.

Letto, approvato e sottoscritto.

*Il Presidente della Conferenza permanente
Arch. Claudia Coccetti*

*Arch. Carmen Cobucci
Ministero della Cultura – MiC
Ufficio del Soprintendente Speciale
per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 – USS Sisma 2016*

*Ing. Massimiliano Marinangeli
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – MIT
Provveditorato Interregionale OO.PP. Toscana – Marche – Umbria*

*Ing. Stefano Nodessi Proietti
Regione Umbria – Ufficio Speciale della Ricostruzione dell'Umbria*

*Arch. Claudia Coccetti
Commissario Straordinario Sisma 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

*Segretario verbalizzante
Ing. Ilaria Pascucci*

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Sede istituzionale Roma Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**
Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**
Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**
comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it