

Deleghe

*Ministero della cultura*UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE
DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005
--

Alla Conferenza Permanente presso la sede della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI
A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

All'arch. Anna Paola Briganti
peo: annapaola.briganti@cultura.gov.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per l'area metropolitana di
Roma e provincia di Rieti
peo: sabap-met-rm@cultura.gov.it

Oggetto: Conferenza Permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. n. 105/2020.
“INTERVENTO RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SAN NICOLA”
- Id. Decreto 395/2020:624 - CUP G16I22000030001 - Soggetto Attuatore: Comune di Belmonte in Sabina. **Delega.**

Il sottoscritto, Ing. Paolo Iannelli, in qualità di Dirigente legale rappresentante dell'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con il presente atto, vista la nota CGRTS-0045102-P 26/09/2023 del 26/09/2023 con la quale il Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione convoca il giorno 12 ottobre 2023 alle ore 11:30 la Conferenza permanente, in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting” dedicata alle comunicazioni telematiche, per l'approvazione del seguente progetto esecutivo:

“Intervento riparazione e ripristino della Chiesa di San Nicola”

Comune di Belmonte in Sabina (RI)

rilevato che si rende opportuno delegare a partecipare alla predetta Conferenza e a rappresentare lo Scrivente, l'arch. Anna Paola Briganti, Funzionaria Architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP per l'area metropolitana di Roma e Provincia di Rieti;



acquisito il parere favorevole del Soprintendente ABAP per l'area metropolitana di Roma e Provincia di Rieti;

DELEGA

per l'esercizio della rappresentanza, l'arch. Anna Paola Briganti, Funzionaria architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP per l'area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti, la quale è legittimata a esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

IL SOPRINTENDENTE
Ing. Paolo Iannelli

Firmato digitalmente da

PAOLO IANNELLI

O = Ministero della cultura

C = IT

Data e ora della firma:
10/10/2023 14:44:28



Prot. n. 18717

Roma, 16/01/2017

Vasco Errani
Commissario del Governo per la ricostruzione
dei territori interessati dal sisma del 2016
Presidenza del Consiglio di ministri
Largo Chigi, 19 - 00187 ROMA

e, p.c. Luca Ferrara
Responsabile Ufficio
Conferenze di servizi
SEDE


Oggetto: vs. nota prot. CGRTS 0000044 P-4.32.3 del 5/1/2017 – Conferenza permanente.

Con riferimento alla nota prot. CGRTS 0000044 P-4.32.3 del 5/1/2017, si designa quale rappresentante della Regione Lazio presso la Conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, il **dott. Luca Ferrara**, responsabile dell'Ufficio Conferenze di servizi di questa Regione.

Relativamente all'individuazione di Enti parco di competenza regionale potenzialmente interessati, si rappresenta che sui territori colpiti dal sisma del 2016 insiste la Riserva naturale regionale laghi Lungo e Ripasottile, di cui si allega perimetrazione.

Nicola Zingaretti






REGIONE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE E SISTEMI NATURALI
Comuni interessati dagli eventi sismici 2016 e aree protette nazionali e regionali



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Alla Conferenza Permanente

conferenzapermanente.sisma2016@governo.it

Al Direttore Generale

Dott.ssa Deborah Giraldi

d.giraldi@governo.it

Al Dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Ing. Andrea Crocioni

a.crocioni@governo.it

Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Arch. Claudia Coccetti

c.cocchetti@governo.it

Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Arch. Chiara Santoro

chi.santoro@governo.it

OGGETTO: Conferenza permanente di cui all'art. 16 d.l. 189/2016 del **12 ottobre 2023**: Delega a presiedere all'Arch. Claudia Coccetti, delega ad esprimere il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione all'Arch. Claudia Coccetti e all'Arch. Chiara Santoro.

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, **Sen. Avv. Guido Castelli**, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato il 18 gennaio 2023 al n. 235;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016;

Visto il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza commissariale n. 130 del 15 dicembre 2022 con specifico riferimento gli articoli 81, 82, 83 e 84;

Viste le convocazioni per la Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno **12 ottobre 2023**, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Cisco Webex Meeting" per:

- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SAN NICOLA"**
COMUNE DI BELMONTE IN SABINA (RI)
CUP: G16I22000030001
Soggetto attuatore: Comune di Belmonte in Sabina
Id. Decreto 395/2020: 624

- **D.L.189/2016, art. 11, e O.C. n. 130/2022, artt. 106-107. "Piano Urbanistico Attuativo della località Arnano – Comune di Camerino".**
Soggetto Attuatore: Comune di Camerino (MC).

DELEGA

L'Arch. **Claudia Coccetti**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale, a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex. art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno **12 ottobre 2023** per:

- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SAN NICOLA"**
COMUNE DI BELMONTE IN SABINA (RI)
CUP: G16I22000030001
Soggetto attuatore: Comune di Belmonte in Sabina
Id. Decreto 395/2020: 624

- **D.L.189/2016, art. 11, e O.C. n. 130/2022, artt. 106-107. "Piano Urbanistico Attuativo della località Arnano – Comune di Camerino".**
Soggetto Attuatore: Comune di Camerino (MC).

L'Arch. **Claudia Coccetti**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per l'intervento:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SAN NICOLA”**
COMUNE DI BELMONTE IN SABINA (RI)
CUP: G16I22000030001
Soggetto attuatore: Comune di Belmonte in Sabina
Id. Decreto 395/2020: 624

L'Arch. **Chiara Santoro**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per l'intervento:

- **D.L.189/2016, art. 11, e O.C. n. 130/2022, artt. 106-107. “Piano Urbanistico Attuativo della località Arnano – Comune di Camerino”.**
Soggetto Attuatore: Comune di Camerino (MC).

Il Presidente della Conferenza permanente
Sen. Avv. Guido Castelli



Castelli Guido
10.10.2023
17:51:40
GMT+01:00

Pareri

*Ministero della cultura*UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE
DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005
--

Alla Conferenza Permanente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario straordinario del governo ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per l'area metropolitana di
Roma e per la provincia di Rieti
pec: sabap-met-rm@pec.cultura.gov.it

Alla Direzione Generale SPC
pec: dg-spc@pec.cultura.gov.it

All' arch. Esmeralda Valente
Direttore del Servizio III della DG ABAP
Membro MiC supplente della Conferenza permanente
peo: esmeralda.valente@cultura.gov.it

Oggetto: Convocazione Conferenza Permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 – O.C. 105/2020 - “INTERVENTO RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SAN NICOLA” - Id. Decreto 395/2020: 624 – CUP G16I22000030001
Soggetto Attuatore: Comune di Belmonte in Sabina. **Parere di competenza.**

In riferimento al progetto esecutivo dell’*“Intervento riparazione e ripristino della Chiesa di San Nicola”* – Comune di Belmonte in Sabina (RI), reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. n. CGRTS-0045102-P del 26.09.2023, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 2894 del 27.09.2023, con cui è stata convocata la riunione della Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 12 ottobre 2023, ore 11,30;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, in particolare l’art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6;

VISTA l’Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/2017 recante “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall’art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;

VISTO il Codice dei beni culturali e del paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte seconda e Parte terza;



VISTO l'art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA l'O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante "Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell'Ordinanza n. 38/17";

VISTA l'O.C. n.105 del 17/09/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" con particolare riferimento all'art. 4 "Approvazione dei progetti e domanda di contributo" e all'art. 9 co.1 riportante "La presente ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore" e co. 3, riportante "Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza";

VISTO l'allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395 del 30/12/2021 recante l'Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all'allegato A dell'O.C. n.105 del 22 agosto 2020;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 456 del 13 Ottobre 2022 "*Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto*" e "*La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale*";

VISTO il Decreto n. 456 del 13 Ottobre 2022 "*Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto*" e "*La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale*";

VISTE le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell'O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;

VISTO che l'immobile, di cui all'oggetto, è sottoposto a tutela monumentale;

ESAMINATA la documentazione progettuale delle opere che si intendono realizzare per la riparazione e ripristino della chiesa in oggetto, sottoposta alle disposizioni di tutela monumentale e ubicata nel Comune di Belmonte in Sabina (RI), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0045102-P del 26.09.2023,

https://drive.google.com/file/d/19DSU8N_BI_hEx_g9l5Jh_Q_1qOBdKHkV/view?usp=sharing

CONSIDERATO che gli interventi previsti consistono nell'esecuzione di opere di restauro conservativo, consolidamento e miglioramento sismico volte alla riparazione dei danni conseguenti dal sisma del 2016;

PRESO ATTO dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D. Lgs. 42/2004, rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per l'area metropolitana di Roma e provincia di Rieti di cui alla nota prot. n. 17092 del 10/08/2022, acquisita agli atti di questo Ufficio con documentazione progettuale, che subordina l'efficacia della stessa alla piena osservanza delle condizioni ivi riportate.

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, questo Ufficio, per quanto di competenza esprime,



PARERE FAVOREVOLE

all'esecutivo dell'“*Intervento riparazione e ripristino della Chiesa di San Nicola*” – Comune di Belmonte in Sabina (RI), reso visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0045102-P del 26.09.2023,

https://drive.google.com/file/d/19DSU8N_BI_hEx_g9I5Jh_Q_1qOBdKHkV/view?usp=sharing

a condizione che siano integralmente recepite nel suddetto progetto esecutivo, diventandone parte integrante, tutte le prescrizioni, già formulate in sede di autorizzazioni ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per l'area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti acquisite con documentazione progettuale, allegate al presente parere.

Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. 42/2004 e il presente parere, dovrà essere tempestivamente comunicata alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione.

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d'opera. A tal fine la Direzione lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 dovrà preliminarmente contattare la Soprintendenza che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

IL SOPRINTENDENTE

Ing. Paolo IANNELLI

Firmato digitalmente da
PAOLO IANNELLI

Q = Ministero della cultura
C = IT
Data e ora della firma: 10/10/2023 14:43:26





Ministero della Cultura
*Soprintendenza archeologia belle arti e
paesaggio per la provincia di Rieti*

Comune di Belmonte in Sabina
comune.belmonteinsabina.ri@pec.it

p.c. Fondo Edifici Culto
protocollo.prefri@pec.int.it

OGGETTO: Belmonte in Sabina CHIESA DI SAN NICOLA Progetto per la riparazione del danno conseguente gli eventi sismici iniziati il 24.08.2016 e per la eliminazione di criticità locali - Ordinanza commissario Straordinario sisma 2016 n.105 del 17/09/2020 -Borgo Velino RI
Richiesta parere - autorizzazione, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs 22/01/2004 n. 42.
La chiesa ed i locali annessi sono intestati al **Ministero Dell'Interno - Fondo Edifici Culto** come riportato in Catasto Fabbricati del Comune di Belmonte in Sabina: **foglio 10, particella A, cat. E7.**

Risposta alla nota Nostro prot. n° 6873 del 04/04/2022 -
Prot. Comune di Belmonte in Sabina n° 1241 del 02/04/2022

Con riferimento all'oggetto verificato che le opere proposte sono compatibili con i criteri del restauro conservativo, tendono al miglioramento sismico ed a reintegrare la situazione originaria del bene, questo ufficio, per quanto di stretta competenza, **Autorizza l'intervento in oggetto**
Si specifica che, trattandosi di Bene sottoposto a tutela monumentale, devono eseguiti da Impresa in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente in materia (OG2 *beni architettonici*).
Dovrà, infine, essere comunicata, con congruo anticipo (anche per email o per PEC) la data d'inizio dei lavori per consentire i controlli di Legge.

Il Funzionario Architetto
Arch. Anna Paola Briganti

p/IL SOPRINTENDENTE
Arch. Lisa Lambusier
Il Funzionario delegato
Arch. Raffaella Strati

DOCUMENTO ORIGINALE SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D. LGS. N. 82 DEL 07/03/2005



La chiesa ed i
al Ministero

Fabbricati del Comune di Belmonte in Sabina, al foglio 10, particella A, cat. E7. La restante parte della struttura è invece intestata ad altro soggetto privato

locali annessi, per quanto riguarda il regime proprietario, è intestata
Dell'Interno - Fondo Edifici Culto come riportato in Catasto



*Sede operativa: Palazzo Patrizi Clementi
Via Cavalletti, 2 – Roma 0667233002/3
mbac-sabap-vt-em@mailcert.beniculturali.it
sabap-vt-em@beniculturali.it*



DIREZIONE GENERALE
AREA COORDINAMENTO AUTORIZZAZIONI, PNRR E SUPPORTO INVESTIMENTI
UFFICIO RAPPRESENTANTE UNICO E RICOSTRUZIONE, CONFERENZE DI SERVIZI

**Commissario Straordinario del Governo ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016**

Presidente della Conferenza permanente

Sen. Avv. Guido Castelli

conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

e p.c. **Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica
Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo**
Area Genio Civile Lazio Nord

Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio

Oggetto: O.C. 105/2020 - "INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SAN NICOLA" COMUNE DI BELMONTE IN SABINA (RI). CUP G16I22000030001.

Soggetto attuatore: Comune di Belmonte in Sabina- Id. Decreto 395/2020: 624. Convocazione della Conferenza Permanente in modalità telematica, ex art. 16 D.L. 189/2016, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990. **Comunicazioni in merito alle competenze regionali.**

Con nota prot. n. CGRTS-0045102-P del 26/09/2023, acquisita in ingresso in pari data al prot. reg. n. 1060568, il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, ha convocato la conferenza permanente in modalità telematica, ex art. 16 D.L. 189/2016, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e s.m.i., per il giorno 12 ottobre 2023 in relazione al progetto in oggetto riguardante l'Intervento di riparazione e ripristino della Chiesa di San Nicola nel comune di Belmonte in Sabina (RI). CUP G16I22000030001.

In merito alla necessità di procedure valutative di competenza degli uffici regionali - sulla base della documentazione disponibile - è emerso che l'esame dell'intervento in oggetto coinvolge la competenza regionale esclusivamente in ordine al rilascio dell'autorizzazione sismica per l'esecuzione dei lavori, ex art. 94 del D.P.R. 380/2001, di competenza dell'Area Genio Civile Lazio Nord della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo e che la competente struttura ha già rilasciato, precedentemente alla convocazione della conferenza in oggetto, l'autorizzazione sismica all'inizio lavori relativa all'intervento in oggetto con prot. n. 2022-0001034548 - Posizione n° 136043 - del 18/11/2022.

Alla luce di quanto sopra, pertanto - ed in assenza di specifiche di codesta struttura commissariale in merito ad ulteriori pareri di competenza regionale necessari per l'approvazione del progetto in argomento - l'Ufficio Rappresentante unico e Ricostruzione, Conferenze di servizi non procederà alla predisposizione del parere unico regionale,

Si evidenzia sin da ora che, in sede di riunione della conferenza permanente, dovrà essere accertata l'assenza di intervenute modifiche al progetto strutturale rispetto a quanto depositato ai fini del rilascio della sopra citata autorizzazione sismica, già rilasciata dalla competente struttura regionale.

IL FUNZIONARIO

PICCOLO BRUNO

2023.10.02 14:38:37

CN=PICCOLO BRUNO
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581

DC=ADM.ES

IL RAPPRESENTANTE UNICO REGIONALE

Luca Ferrara

FERRARA LUCA

2023.10.02 14:42:35

CN=FERRARA LUCA
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581

DC=ADM.ES



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, "Interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle OO.PP. nei territori delle Regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016".

Ordinanza commissariale n. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto"

"INTERVENTO RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SAN NICOLA"

**COMUNE DI BELMONTE IN SABINA (RI) - Id. Decreto 395/2020: 624
CUP: G16I22000030001 - CIG A000AE1B11**

Relazione istruttoria al Commissario Straordinario

Finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020)

I – QUADRO DI SINTESI

A) DATI GENERALI

Soggetto Attuatore:	Comune di Belmonte in Sabina		
Id Decreto commissariale n. 395/2020	n. 624/2020		
Indirizzo immobile:	Loc. Prime Ville, 1 – Belmonte in Sabina (RI)		
Dati catastali:	foglio: 10	part: A	sub: -
Georeferenziazione	Lat. 42.32176	Long. 12.88432	
Intervento:	<input checked="" type="checkbox"/> pubblico <input type="checkbox"/> privato <input type="checkbox"/> Diocesi/Ente ecclesiastico		
Tipologia dell'intervento:	<input checked="" type="checkbox"/> Rafforzamento locale <input type="checkbox"/> Miglioramento sismico		
Livello di progettazione:	ESECUTIVO		
RUP	Arch. Antonio Giovannelli		
Progettisti	Arch. Giancarlo Cricchi, Ing. Marco Giovannelli e Geom. Alessio Imperatori		

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici";

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

O.C. 84/2019 “Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 – Modalità di attuazione – Modifica dell’Ordinanza n. 38/17.”

O.C. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” in particolare l’articolo 9 che abroga l’O.C.84/2019 e l’articolo 4 che definisce nuove modalità di approvazione del contributo;

DECRETO COMMISSARIALE n. 395/2020 “Elenco Unico degli edifici di culto: revisione dell’allegato A dell’ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle Chiese di proprietà pubblica di cui all’Allegato 1 della n. 109 del 23 dicembre 2020. Modalità di attuazione e di attestazione delle spese amministrative ammissibili a contributo di cui all’art. 6 della ordinanza 105/2020. Proroga dei termini del Protocollo d’intesa sottoscritto ai sensi del comma 9 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo e la Conferenza Episcopale Italiana.” e relativi allegati.

O.C. 126/2022 “Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti”

O.C. 130/2022 “Approvazione del Testo unico della ricostruzione privata”.

O.C. 132/2022 “Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi”.

C) PROTOCOLLI

PROT. CGRTS	0044119-A	19/09/2023	TRASMISSIONE DA PARTE DELL’USR LAZIO DELLA PROPOSTA APPROVAZIONE OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
-------------	-----------	------------	--

II – VERIFICA DOCUMENTALE

La Conferenza permanente di cui agli artt. 81, 82, 83 e 84 del *Testo unico della ricostruzione privata* approva i progetti sugli edifici di culto inseriti negli allegati delle Ordinanze nn. 105, 128 e 132 ai sensi dell’art. 4 co. 1 e 2 dell’Ordinanza n. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto”.

PARERI

L’USR Lazio in attuazione all’art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza, ha inviato con nota del 19/09/2023 prot. CGRTS-0044119 l’*“Istruttoria tecnico-amministrativa del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 4, comma 3, dell’Ordinanza n. 105 del 17/09/2020 e ss.mm.ii. Chiesa di San Nicola – Belmonte in Sabina (RI)- ID Decreto commissariale n.395/2020: 624/2020”* quale proposta di approvazione, in allegato, oltre alla documentazione di progetto scaricabile dalla piattaforma dell’USR Lazio al link <https://regionelazio.box.com/v/chiesasannicolaBS>, con medesimo protocollo.

Nel corso dell’istruttoria dell’USR Lazio, come dichiarato nel documento sopra citato, sono stati acquisiti i seguenti pareri/autorizzazioni:

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

- **SABAP RIETI:** Autorizzazione protocollo del MIC n.17092-P del 10.08.2022 – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la tutela dei Beni Culturali per la provincia di Rieti di cui alla Parte II del D.Lgs. n.42/2004, art.21, *in allegato*;
- **Ufficio Sismica:** Autorizzazione sismica protocollo della Regione Lazio n. 2022-0001034548 – Pos.136042 del 18/11/2022, ai sensi degli artt.93 e 94 del T.U. di cui al D.P.R. n.380/2001, *in allegato*;
- **Comune di Belmonte in Sabina:** Determinazione dell'Area Tecnica del comune di Belmonte in Sabina n. 95 del 21/08/2023 di approvazione del progetto esecutivo, *in allegato*.
- **Verbale di Validazione:** Verbale di validazione del RUP Arch. Antonio Giovannelli protocollo del Comune di Belmonte in Sabina (RI) n. 0003583 del 21-08-2023

COPERTURA ECONOMICA

Dalla proposta di approvazione trasmessa dall'USR Lazio, in allegato, si rileva che il totale dell'intervento ammesso a contributo risulta essere pari ad **euro 404.000,00** (*quattrocentoquattromila/00*) di cui euro 276.540,00 per lavori ed euro 127.460,00 per somme a disposizione.

L'importo programmato con O.C. n. 105/2020 (così come aggiornato con O.C. n. 132/2022) è pari a **euro 340.000,00**.

L'importo ammesso a contributo, come da proposta di approvazione dell'USR Lazio, trova copertura come segue:

- **euro 340.000,00** nell'importo programmato con O.C. 105/2020;
- **euro 64.000,00** sul "*Fondo integrativo per la ricostruzione pubblica*" O.C. 126/2022 art. 4 co. 3;

Dall'istruttoria dell'USR Lazio si rileva che per la redazione del computo metrico è stato utilizzato il Prezziario Unico del Cratere Centro Italia PUC 2022 ed il prezziario regionale di riferimento di cui all'art. 1 comma 6 dell'Ordinanza commissariale n. 126/2022.

Importo O.C. 105/2020 aggiornato Allegato 1 - O.C. 132/2022	Importo progetto	Importo ammissibile a seguito di verifica dell'USR Lazio (Proposta di approvazione CGRTS-0044119-A-19/09/2023)
€ 340.000,00	€ 404.000,00	€ 404.000,00 Di cui: <ul style="list-style-type: none">• € 340.000,00 O.C. 105/2020;• € 64.000,00 "<i>Fondo integrativo per la ricostruzione pubblica</i>" O.C. 126/2022 art. 4 co. 3;

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

QTE (PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE prot. CGRTS-0044119-A-19/09/2023)

Progetto per la riparazione del danno conseguente gli eventi sismici iniziati il 24/08/16 e per la eliminazione di criticita' locali della Chiesa di San Nicola nel Comune di Belmonte in Sabina (RI)			
Ordinanza n.105 del 17/09/2020			
QUADRO TECNICO ECONOMICO			
	Descrizione	Importi in euro	
LAVORI			
A1	Importo dei lavori a Misura	276 540,00	
O1	Oneri per la Sicurezza	73 679,87	
A2	Importo dei Lavori Soggetti a Ribasso	202 860,13	
A3	Ribasso Contrattuale (...% di A3)	0,00	
A4	Importo totale Lavori	276 540,00	276 540,00
A5	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO		
SOMME A DISPOSIZIONE			
C1	IVA sui Lavori al (10 % di A1)	27 654,00	
D1	Spese tecniche (a+b+c+d+e) (D.M. n.140/2012 ridotto del 30% - Art.2 c.3 O.C.S. n.105/2020)	53 229,00	
a	Progetto definitivo	15 786,90	
b	Progetto esecutivo	10 415,12	
c	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	3 353,22	
d	Direzione Lavori, Misura e contabilità, C.R.E.	16 687,87	
e	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	6 985,89	
D2a	Cassa Nazionale Arch. e Ing. (4 % di D1)	1 419,44	
D2b	Cassa Nazionale Geom. (5% di D1)	887,15	
D3	IVA su spese tecniche e cassa D1+D2a+D2b (22%)	12 217,83	
D3a	Lavori in economia per Restauro Altare maggiore	12 000,00	
D3b	IVA su Lavori in economia (22% di F1)	2 640,00	
E	Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.L.vo n.50/2016 (2%)	5 530,80	
F1	Assistenza alle indagini Preliminari	1 800,00	
F2	IVA su indagini Preliminari (22% di F1)	396,00	
G1	Imprevisti	8 805,25	
G2	IVA su Imprevisti (22% di G1)	880,53	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	127 460,00	127 460,00
A4+B	AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO		404 000,00

Il Consulente istruttore

Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione

Area organizzativa tecnica settore ricostruzione
e Conferenza Permanente

Firmato digitalmente da

SARA SPADONI

CN = SPADONI SARA
O = Ordine degli Architetti PPC di
Rieti
C = IT

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Arch. Sara Spadoni

III – VALUTAZIONI FINALI

In riferimento al progetto esecutivo inerente al
“INTERVENTO RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SAN NICOLA”

COMUNE DI BELMONTE IN SABINA (RI)

SOGGETTO ATTUATORE: COMUNE DI BELMONTE IN SABINA

- Id. Decreto 395/2020: 624

CUP: G16I22000030001 CIG A000AE1B11

Visto quanto dichiarato dall'USR Lazio ai sensi dell'O.C.105/2020 nell'“*Istruttoria tecnico-amministrativa del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 4, comma 3, dell'Ordinanza n. 105 del 17/09/2020 e ss.mm.ii. Chiesa di San Nicola – Belmonte in Sabina (RI)- ID Decreto commissariale n.395/2020: 624/2020*”, quale proposta di approvazione, acquisita al protocollo commissariale CGRTS-0044119-A-19/09/2023 **alla quale si rimanda** per tutto ciò che concerne la **verifica della completezza, congruità** rispetto all'importo assegnato con Decreto commissariale n. 395/2020 **e ammissibilità al contributo**;

Richiamata la verifica documentale del Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale;

Ai fini dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell'adozione del decreto di concessione del contributo, si rimettono, per quanto di competenza, al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell'art. 82 del Testo unico della ricostruzione privata le seguenti valutazioni:

Parere favorevole

Il Dirigente

Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione
Ing. Andrea Crocioni



ANDREA
CROCIONI
11.10.2023
18:44:05
GMT+02:00

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

ALLEGATO 1 - O.C. 105/2020 "INTERVENTO RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SAN NICOLA"

COMUNE DI BELMONTE IN SABINA (RI) -

CUP: G16I22000030001 - CIG A000AE1B11

Soggetto attuatore: Comune di Belmonte in Sabina

Id. Decreto 395/2020: 624

N°	Titolo dell'elaborato	PROT. STRUTTURA COMMISSARIALE
1	1.1_Perizia asseverata nesso causalita	CGRTS-0044119-A-19/09/2023
2	1.2_Relazione tecnico-illustrativa	CGRTS-0044119-A-19/09/2023
3	1.3_Relazione storica	CGRTS-0044119-A-19/09/2023
4	1.4_Documentazione fotografica	CGRTS-0044119-A-19/09/2023
5	1.5_Documentazione iscrizione professionisti	CGRTS-0044119-A-19/09/2023
6	2.1_Elaborato Grafico Architettonico	CGRTS-0044119-A-19/09/2023
7	2.2_Elab_Grafico strutturale Stato attuale	CGRTS-0044119-A-19/09/2023
8	2.3_Elab_Grafico strutturale Stato futuro	CGRTS-0044119-A-19/09/2023
9	2.4_Particolari Costruttivi_	CGRTS-0044119-A-19/09/2023
10	2.5_Quadro Fessurativo	CGRTS-0044119-A-19/09/2023
11	3.1_Titolo di proprieta	CGRTS-0044119-A-19/09/2023
12	3.2_Scheda rilievo danno beni culturali chiese	CGRTS-0044119-A-19/09/2023
13	3.3_Ordinanza di inagibilita	CGRTS-0044119-A-19/09/2023
14	4.1_Analisi dei prezzi unitari	CGRTS-0044119-A-19/09/2023
15	4.2_Elenco dei prezzi unitari	CGRTS-0044119-A-19/09/2023
16	4.3_Computo metrico estimativo	CGRTS-0044119-A-19/09/2023
17	4.4_Stima incidenza della sicurezza	CGRTS-0044119-A-19/09/2023
18	4.5_Stima incidenza della manodopera	CGRTS-0044119-A-19/09/2023
19	4.6_Quadro Tecnico Economico	CGRTS-0044119-A-19/09/2023
20	4.7_Capitolato Speciale Appalto_Agg.1	CGRTS-0044119-A-19/09/2023
21	4.8_Schema Contr_Agg.1.pdf	CGRTS-0044119-A-19/09/2023
22	4.9_Piano di Sicurezza e Coordinamento	CGRTS-0044119-A-19/09/2023
23	4.10_Cronoprogramma lavori	CGRTS-0044119-A-19/09/2023
24	D07_Relazione Materiali	CGRTS-0044119-A-19/09/2023
25	D09_Relazione Geotecnica	CGRTS-0044119-A-19/09/2023
26	D10_Relazione di Calcolo	CGRTS-0044119-A-19/09/2023
27	D11_Piano manutenzione.pdf	CGRTS-0044119-A-19/09/2023
28	D22_Configurazioni Deformate.pdf	CGRTS-0044119-A-19/09/2023
29	D23_Diagrammi spettri di risposta.pdf	CGRTS-0044119-A-19/09/2023
30	D24_Giudizio Motivato di accettabilita risultati.pdf	CGRTS-0044119-A-19/09/2023
31	D26_Rappresent graf princ caratter di sollecit.pdf	CGRTS-0044119-A-19/09/2023

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

32	D27_Schemi Strutturali base calcoli.pdf	CGRTS-0044119-A-19/09/2023
33	96 23- Approvazione Progetto Esecutivo	CGRTS-0044119-A-19/09/2023
34	autorizzazione monumentale	CGRTS-0044119-A-19/09/2023
35	Autorizzazione sismica_mod201_136043.pdf	CGRTS-0044119-A-19/09/2023
36	Prot_Par 0003583 del 21-08-2023 - Documento Validazione progetto esecutivo	CGRTS-0044119-A-19/09/2023
37	Prot_Par 0003584 del 21-08-2023 - Documento Ricostruzione_Trasmissione progetto esecutivo	CGRTS-0044119-A-19/09/2023
38	REGIONE.LAZIO.REGLAZIO.REGISTRO UFFICIALE(I).0921616.22-08-2023	CGRTS-0044119-A-19/09/2023
39	REGIONE.LAZIO.REGLAZIO.REGISTRO UFFICIALE(I).0963856.05-09-2023	CGRTS-0044119-A-19/09/2023
40	Verbale_VERIFICA.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0044119-A-19/09/2023
41	USR Lazio Ord. 105 San Nicola Belmonte prot. n. 44119 All. 1	CGRTS-0044119-A-19/09/2023
42	USR Lazio Ord. 105 San Nicola Belmonte prot. n. 44119	CGRTS-0044119-A-19/09/2023

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Area gare e contratti per ricostruzione pubblica

Al Commissario straordinario sisma 2016
Pec: comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it

E.p.c.
Alla c.a.
Sindaco Comune di Belmonte in Sabina
Danilo Imperatori
Responsabile del Procedimento Arch. Antonio Giovannelli
Pec: comune.belmonteinsabina.ri@pec.it

OGGETTO: Istruttoria tecnico-amministrativa e proposta di approvazione del progetto esecutivo e di rilascio del contributo dell'intervento inerente la Chiesa di San Nicola, Belmonte in Sabina ricompreso nell'Ordinanza n. 105/2020 e n. 132/2022.

Si trasmette in allegato l'istruttoria tecnico-amministrativa, quale proposta di approvazione e rilascio di contributo, relativa all'intervento sulla Chiesa di San Nicola, Belmonte in Sabina (RI), redatta ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n. 105/2020 e dell'Allegato C della stessa Ordinanza.

Si trasmettono inoltre i pareri acquisiti dalla Soprintendenza e dagli altri Enti competenti, come meglio specificato nell'Istruttoria.

I relativi elaborati sono consultabili al seguente link:

<https://regionelazio.box.com/v/chiesasannicolaBS>

psw: 2GmQ2267

Per ogni chiarimento in merito alla presente si prega di volersi riferire all'Arch. Arianna Brunelli all'indirizzo mail: abrunelli@regione.lazio.it.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Arianna Brunelli



Il Dirigente *ad interim*
Dott. Jacopo Sce
SCE IACOPO



Il Direttore
Dott. Stefano Fermante





Interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

**Istruttoria tecnico-amministrativa
del progetto esecutivo
ai sensi dell'art. 4, comma 3, dell'Ordinanza n. 105 del 17/09/2020 e ss.mm.ii.
Chiesa di San Nicola – Belmonte in Sabina (RI)-
ID Decreto commissariale n.395/2020: 624/2020**

CAPO I – DATI GENERALI INTERVENTO

1. DATI GENERALI DELL'OPERA

- SOGGETTO ATTUATORE: *Comune di Belmonte in Sabina (RI)*
- ENTE PROPRIETARIO: *F.E.C.*
- COMUNE: *Belmonte in Sabina (RI).*
- BENE OGGETTO DELL'INTERVENTO: *Chiesa di San Nicola- Belmonte in Sabina (RI)*
- CONTRIBUTO RICHIESTO: *€ 340.000,00*
- ORDINANZA DI ORIGINE: *N. 84 del 02/08/2019 e s.m.i. ora ricompresa nella n. 105 e n. 132/2022*
- *Richiesta accesso al fondo, prot. n. 0339997 del 27/03/2023, di cui all'art. 4, commi 3 e 5 dell'Ordinanza n. 126/2022: € 64.000,00*
- *CONTRIBUTO INTEGRATIVO: Decreto n. 299 del 18 aprile 2023 Riconoscimento del "Fondo integrativo per la ricostruzione pubblica" pari a € 64.000,00*

2. UBICAZIONE INTERVENTO

Belmonte in Sabina (RI), Loc. Prime Ville, 1

Riferimenti NCEU: Fg. 10, Particella A- intestata al Ministero Dell'Interno - Fondo Edifici Culto

3. SOGGETTO ATTUATORE:

- Regione Lazio attraverso l'USRL
- Comune di Belmonte in Sabina (RI)

4. TIPOLOGIA DI INTERVENTO RICHIESTO A FINANZIAMENTO

- MESSA IN SICUREZZA
- RAFFORZAMENTO LOCALE
- MIGLIORAMENTO SISMICO
- ADEGUAMENTO SISMICO (obbligatorio nel caso di edifici scolastici non vincolati e nel caso di edifici strategici)
- DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

Prot.	n. 0170243 del 14/02/2023	Integrazioni Prot.	n. 0303135 del 17-03-2023	Trasmissione PE Prot.	n. 0921616 del 22-08-2023	Trasmissione Integrazione PE	Prot. n. 963856 del 05-09-2023
			del 17/03/2023		del 22/08/2023		Del 05/09/2023

5. SINTESI dei danni e del progetto come da relazione generale e scheda sinottica:

5.1 BREVI CENNI STORICI dell'EDIFICIO.

La chiesa di San Nicola con annesso complesso conventuale è ubicata nella sommità di un crinale nelle vicinanze dell'abitato di Belmonte in Sabina. Si tratta di una chiesa parte integrante di quello che in origine era un piccolo convento che nel tempo si è ampliato tanto da dotarsi di una caratteristica torre campanaria, di un chiostro e dei locali che lo delimitano adibiti alle varie funzioni legate all'utilizzo tipico di detti complessi (residenza, cucina, refettorio, depositi, stalle, ecc.).

La prima citazione ufficiale della chiesa di San Nicola di Belmonte in Sabina risale ad una Bolla di Papa Anastasio IV del 1153. E' pertanto probabile che nella seconda metà dell'anno 1000 la chiesa rurale doveva essere già eretta.

E' altrettanto probabile che nel XIII secolo la chiesa fu interessata da importanti cambiamenti anche nell'impianto strutturale che ha comportato la configurazione della chiesa all'interno del complesso conventuale francescano. Tanto è che la zona veniva denominata "colle di S. Francesco".

Tuttavia, la chiesa di S. Nicola viene citata in una casta custodita nell'archivio vescovile di Rieti che tratta del pagamento delle decime nell'anno 1398. Mentre al 1478 risale la prima notizia della presenza dei francescani nella struttura conventuale.

Verso la metà del secolo XVII il Theuli nella sua ricognizione sui conventi della Custodia romana riporta: " la chiesa è piccola, ma di devozione il convento è parimenti piccolo, senza chiostro e povero". Nel 1673 il convento, dopo un circa trent'anni dalla soppressione durante il pontificato di Innocenzo X Panphili, torna ad essere abitato e probabilmente solo dopo l'ampliamento del convento con la creazione del chiostro, attorno al quale si aprono al piano terreno i vani refettorio e della cucina, la dispensa, la legnaia, il deposito dei grani, la stalla, la cantina, mentre al piano superiore si presentano sei camere e altri vasti locali. In occasione di detti interventi all'interno della chiesa furono sistemati gli altari di S. Francesco e S. Antonio. La navata a lato della principale fù impostata ma evidentemente non completata come si evince dal recinto di cui rimane anche oggi una traccia sul prospetto principale della chiesa ove sulla sinistra è ancora presente un portale centinato ridotto a porta a forma rettangolare.

5.2 SINTESI DEI PRINCIPALI DANNI RISCONTRATI COME SI EVINCE DALLA RELAZIONE DI PROGETTO:

Durante i sopralluoghi sono stati rilevati i seguenti danni derivanti dalle azioni sismiche conseguenti al Sisma Centro Italia del 2016:

- insieme di lesioni passanti diffuse nei due altari laterali di destra rispetto all'ingresso, con principio di distacco e ribaltamento dei corpi confinanti con il cortile di proprietà privata,
- insieme di lesioni passanti diffuse nei due altari laterali di sinistra rispetto all'ingresso, con principio di distacco e ribaltamento dei corpi confinanti con il cortile di proprietà privata;
- lesioni in corrispondenza della volta della sacrestia posta tra la Chiesa e la Torre;
- insieme di lesioni passanti diffuse nelle quattro aperture arcate della cima della torre campanaria.

Dai rilievi effettuati sull'edificio, sia dall'interno che dall'esterno ed in particolare sulla struttura dei corpi accessori (altari laterali e campanile), si è potuto accertare la sussistenza di criticità strutturali che costituiscono condizioni di vulnerabilità tali da non garantire adeguata resistenza nei confronti di azioni sismiche almeno di entità pari a quelle cui l'edificio è stato soggetto a partire dall'agosto 2016.

Dalla scheda sinottica di rilievo del danno:

Tipologie costruttive e vulnerabilità rilevate.

Ribaltamento della facciata: *meccanismo possibile*

Meccanismi nella sommità della facciata: *non rilevabile*

Meccanismi nel piano della facciata: *meccanismo possibile*

Risposta trasversale dell'aula: *meccanismo possibile*

Meccanismo di taglio delle parti laterali: *risposta longitudinale, meccanismo possibile*

Archi trionfali: *non rilevabile*

Ribaltamento dell'abside: *non rilevabile*

Meccanismi di taglio nel presbiterio o abside: *non rilevabile*

Meccanismi negli elementi di copertura- pareti laterali dell'aula: *meccanismo possibile*

Ribaltamenti delle cappelle: *distacco della parete frontale e delle pareti laterali, danno molto grave*

Meccanismi di taglio nelle pareti delle cappelle: *meccanismo possibile*

Meccanismi negli elementi di copertura- abside e presbiterio: *non rilevabile*

Interazioni in prossimità di irregolarità plano-altimetriche *(corpi adiacenti, archi rampanti):*

Torre campanaria: meccanismo possibile

Celle campanaria: danno moderato

5.3 SINTESI DEL PROGETTO:

Come si rileva dalla relazione tecnica illustrativa, per la definizione degli interventi si è tenuto a riferimento quanto sancito dall'Ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione n.105 del 17.09.2020 recante "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto". Per la definizione degli interventi si è tenuto conto, come richiamato nella predetta Ordinanza n.105/2020, di quanto stabilito dall'art. 15 bis, comma 3-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189. Sono stati pertanto inseriti in progetto sia gli interventi di riparazione dei danni riscontrati "per la salvaguardia del bene" e sia "interventi anche di natura definitiva complessivamente più convenienti, dal punto di vista economico". Nel declinare il significato di "natura definitiva" i sottoscritti tecnici incaricati hanno ritenuto indispensabile prevedere delle lavorazioni che si ritengono obbligate sia per la particolarità della conformazione della Chiesa in rapporto alle fasi di lavoro individuate (lavori da eseguire in condizioni di sicurezza di cui al T.U. n.81/2008) e sia per eliminare delle vulnerabilità importanti, sopra riportate, che possono mettere a rischio i cittadini nell'ottica della riapertura della Chiesa. Il concetto di "rischio sismico", come noto, in base alle normative tecniche che sono alla base della progettazione tecnica e strutturale, deve essere mitigato al fine del raggiungimento dei livelli di sicurezza ritenuti dalla Norma accettabili attraverso interventi locali o di miglioramento sismico.

Per l'intervento di cui si tratta il livello di sicurezza, che per il nostro quadro normativo non assume un carattere di "assolutezza", viene comunque migliorato in conseguenza della riparazione dei danni e dalla eliminazione delle principali criticità strutturali studiate nell'ottica del rispetto del bene culturale in questione; quindi, attingendo alle previsioni delle NTC2018 ma mitigate dalle previsioni della Circolare n. 26/2010 del MIBAC (prot. 10953 del 02.10.2010 – Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate alle nuove Norme tecniche per le costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008). Pertanto, l'intervento in progetto è stato pensato nell'ottica di eliminare le vulnerabilità sismiche riscontrate e quindi è da inquadrare nella riparazione del danno e nella mitigazione del rischio attraverso interventi di natura inquadabile nella categoria di Intervento Locale (punto 8.4.1 NTC 2018) che migliorano le prestazioni di resistenza di alcuni elementi strutturali tra cui certamente quelli principali. Nella predisposizione dell'impostazione progettuale si è tenuto conto anche delle "Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate alle nuove Norme tecniche per le costruzioni (NTC 2008)".

Si è proceduto pertanto ad individuare il livello ed il tipo di intervento di riparazione che è stato commissionato, ed è stato elaborato un progetto strutturale che prevede tutti quei lavori che consentono di riparare e rimuovere il quadro fessurativo riscontrato, descritto al punto precedente, risarcendo le lesioni riscontrate e nel contempo di eliminare le criticità sopra descritte, mediante i seguenti interventi strutturali:

- risarcitura delle disconnessioni tra il muro principale della chiesa e i muri degli altari laterali (nicchie) mediante intervento di cucì e scuci con interconnessione interna, tra i paramenti murari a contatto di barre in acciaio armato del tipo B450C ricoperto nei vari fori con malta idraulica; ovvero riconfigurazione di porzioni di paramento murario con elementi slegati dall'apparecchiatura da eseguirsi previa rimozione cauta degli elementi stessi, consolidamento delle malte circostanti e riposizionamento; inclusi i saggi per la composizione di malta idonea per colorazione e granulometria, lavorazione superficiale della stessa e pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti, con l'esecuzione di perfori armati di ancoraggio con barre di acciaio B450C diametro 16 mm;
- inserimento di catene in acciaio parallele al lato corto della navata alla quota di imposta delle capriate in legno;
- inserimento di catene in acciaio parallele al lato lungo della navata su un solo ordine di altezza in modo da "eliminare la vulnerabilità" del possibile ribaltamento del portale di ingresso principale;
- inserimento di catene in acciaio all'interno della sacrestia per contenere e contrastare le spinte della volta a crociera al piano terra e altra al piano primo della stessa sacrestia;
- ripristino delle fessure sulle aperture della torre campanaria con l'esecuzione di perfori armati di ancoraggio per mezzo di barre in acciaio del tipo B450C ricoperto nei vari fori con malta idraulica mediante contestuale riconfigurazione della sola porzione di muratura terminale del campanile il cui paramento murario presenta lesioni ed elementi slegati; il tutto da eseguirsi previo smontaggio controllato, nella sola parte terminale (zona campanaria), degli elementi murari stessi e successiva ricostituzione del paramento murario nel rispetto delle sezioni e delle aperture preesistenti; sono inclusi i saggi per la composizione di malta idonea per colorazione e granulometria, lavorazione superficiale della stessa e pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti; e' inoltre prevista, prima della ricollocazione degli elementi lapidei della parte terminale del campanile, la formazione di tiranti verticali mediante iniezioni armate con barre di acciaio B450C diametro 16 mm e di tiranti orizzontali con catene metalliche Ø30.

Le lavorazioni sopra elencate determinano nel loro complesso un intervento classificabile come "*Intervento Di Riparazione o Locale*" e quindi nel rispetto delle previsioni del cap. 8.4.1 delle NTC 2018, il progetto e la valutazione della sicurezza possono essere riferiti allo sole parti e/o elementi interessati avendo verificato che rispetto alla

configurazione precedente al danno ed al degrado non sono prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme essendosi così garantito il ripristino delle condizioni “ante sisma”, ovvero la riparazione del danno censito e comunque in generale un miglioramento delle condizioni di sicurezza “ante sisma” e/o preesistenti, pur senza individuare gli indici di vulnerabilità sismica tramite un modello di calcolo globale, nello spirito e rispetto delle previsioni del cap. C.8.4.1 delle NTC 2018.

CAPO II – VERIFICA DELLA COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione inerente il progetto definitivo della Chiesa di San Nicola, Comune di Belmonte in Sabina (RI), RUP Arch. Antonio Giovannelli, acquisita con Prot. n. 0921616 del 22/08/2023, poi integrata con nota agli atti prot. n.0963856 del 05/09/2023 si compone dei seguenti elaborati:

Elaborati descrittivi

- 1.1 PERIZIA ASSEVERATA NESSO CAUSALITA'
- 1.2 RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
- 1.3 RELAZIONE STORICA
- 1.4 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- 1.5 DOCUMENTAZIONE ISCRIZIONE PROFESSIONISTI

Elaborati grafici di progetto architettonico

- 2.1 ELABORATO GRAFICO ARCHITETTONICO – scala 1:50
- 2.2 ELABORATO GRAFICO STRUTTURALE STATO ATTUALE– scala 1:50
- 2.3 ELABORATO GRAFICO STRUTTURALE STATO FUTURO– scala 1:50
- 2.4 PARTICOLARI COSTRUTTIVI – scala 1:50 – 1:10
- 2.5 RAPPRESENTAZIONE DEL QUADRO FESSURATIVO

Documentazione amministrativa

- 3.1 TITOLO DI PROPRIETA'
- 3.2 SCHEDA RILIEVO DANNO BENI CULTURALI – CHIESE
- 3.3 ORDINANZA DI INAGIBILITA'

Elaborati contrattuali

- 4.1 ANALISI DEI PREZZI UNITARI
- 4.2 ELENCO DEI PREZZI UNITARI
- 4.3 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- 4.4 STIMA INCIDENZA SICUREZZA
- 4.5 QUADRO TECNICO ECONOMICO
- 4.6 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
- 4.7 SCHEMA DI CONTRATTO
- 4.8 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- 4.9 CRONOPROGRAMMA LAVORI

Elaborati strutturali

- D07. RELAZIONE SULLA QUALITA' E DOSATURA DEI MATERIALI
- D09. RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI
- D10. RELAZIONE DI CALCOLO E FASCICOLO DEI CALCOLI DI STABILITA'
- D11. PIANO DI MANUTENZIONE DELLA PARTE STRUTTURALE DELL'OPERA
- D22. CONFIGURAZIONI DEFORMATE
- D23. DIAGRAMMA SPETTRI DI RISPOSTA
- D24. GIUDIZIO MOTIVATO DI ACCETTABILITA' DEI RISULTATI
- D26. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE SOLLECITAZIONI
- D27. SCHEMI STRUTTURALI POSTI ALLA BASE DEI CALCOLI

Il progetto in argomento presenta un adeguato livello di approfondimento tecnico, come previsto dall'art. 4 comma 2 dell'Ordinanza 105/2020, corrispondente ad una progettazione esecutiva secondo le definizioni di cui all'art. 41 del

codice dei contratti pubblici, D.lgs n. 36/2023 e Allegato I.7. Si compone degli elaborati previsti per tale livello di progettazione nella Sezione IV del d.P.R. n. 207/2010.

Del progetto è presente la verifica e la validazione da parte del RUP, di cui all'art. 42 D.Lgs. n. 36/2023.

AUTORIZZAZIONE SISMICA:

PRESENTE

Autorizzazione sismica in data 18/11/2022 prot. 2022-0001034548 – Pos.136042, ai sensi degli artt.93 e 94 del T.U. di cui al D.P.R. n.380/2001

NON PRESENTE DA ACQUISIRE

VISTO il Verbale di verifica si dà atto altresì che il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Fondi Edifici di Culto – Ordinanza n. 105 del 22.08.2020 - Chiesa San Nicola – Interventi di riparazione dai danni del Terremoto 2016/2017, dell'importo complessivo di € 404.000,00”:

- è stato redatto nel rispetto degli artt. da 33 a 43 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207, conformemente a quanto disciplinato dal combinato disposto degli artt. 41, del D.lgs. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 42 del D.lgs 36/2023 risulta verificata la conformità del presente progetto esecutivo al progetto definitivo approvato con Determinazione n.95 del 21.08.2023 prendendo atto altresì delle prescrizioni di cui ai pareri acquisiti;
- ai sensi dell'art. 41 del D.lgs 36/2023 il progetto esecutivo, è redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, ed è sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.

CAPO III– VALUTAZIONE DELL'AMMISSIBILITA' A CONTRIBUTO DEGLI INTERVENTI PROGETTATI, secondo le specifiche individuate nell'Allegato C dell'Ordinanza Commissariale n. 105/2020

Si premette che con le trasmissioni di seguito specificate aventi ad oggetto gli elaborati del progetto definitivo:

- nota prot. n. 0170243 del 14/02/2023;
- nota prot. n. 0303135 del 17/03/2023;

è stato acquisito anche il relativo Computo metrico, e che, dalla sua analisi si deduce essere stato fatto ricorso al Prezzario Regione Lazio edizione luglio 2022, comportando, rispetto al finanziato iniziale programmato di cui alla O.C. n. 105/2020 pari a un totale di € 340.000,00, un extra costo da Quadro tecnico economico pari a € 64.000,00 per un totale complessivo dell'intervento pari a € 404.000,00.

Ciò premesso:

- vista l'OCSR n. 126/2022 e nello specifico il "FONDO INTEGRATIVO PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA, € 100.000.000 (art. 4, commi 3-5, dell'Ordinanza n. 126/2022)" istituito per i maggiori costi, rispetto agli importi stimati in fase di programmazione, determinatisi a seguito di una puntuale progettazione, e considerata l'impossibilità, accertata dall'USR (vedi dichiarazione del Soggetto Attuatore acquisita agli atti prot. n. 0303135 del 17/03/2023), di coprire i maggiori costi per il singolo intervento mediante ricorso a economie non rinvenibili nel plafond a disposizione del Soggetto Attuatore dell'intervento, Comune di Belmonte in Sabina.
- considerato che la circolare esplicativa CGRTS-0026177-P-26/10/2022, acquisita agli atti in data 26/10/2022 prot. n. 1058679, fornisce specifiche indicazioni operative e chiarimenti riguardo alle procedure relative all'applicazione delle disposizioni introdotte con l'ordinanza commissariale n. 126 del 2022 agli interventi della Ricostruzione pubblica e agli Edifici di culto.
- visto il parere prot. n. CGTS-0010209-P-08/02/2023 in ordine al quesito relativo all'applicazione del Fondo integrativo e del Fondo per le compensazioni agli interventi sugli edifici di culto di proprietà pubblica;
- considerato che, ai soli fini dell'applicazione dell'Ordinanza commissariale n. 126/2020 si intendono inclusi negli interventi di ricostruzione pubblica, ed hanno quindi accesso al fondo, anche gli interventi di cui all'ordinanza commissariale n. 105/2020 (con riferimento all'Allegato 1 del Decreto n. 395/2020 e ss.mm.ii.), visto l'art. 4, commi 3 e 5 della citata Ordinanza, lo scrivente ufficio, al fine di rendere possibile l'attuazione dell'intervento, con l'istruttoria prot. n. 0309493 del 20/03/2023 l'ufficio scrivente valuta accoglibile la richiesta di accesso al fondo e propone con nota prot. n. 0339997 del 27/03/2023 l'approvazione e concessione del contributo alla Struttura Commissariale ;

con Decreto n. 299 del 18 aprile 2023 avente ad oggetto "O.C. 105/2020 – O.C. 126/2022 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SAN NICOLA" – Comune di Belmonte in Sabina (RI) – ID Decreto commissariale

n.395/2020: 624/2020 CUP G16I22000030001 Riconoscimento del "Fondo integrativo per la ricostruzione pubblica" ai sensi dell'art. 4, comma 3, dell'O.C. 126 del 28 aprile 2022 euro 64.000,00." sono state riconosciute e assegnate le somme a valere sul fondo integrativo di cui all'art. 4 comma 3, pari a euro 64.000,00 dell'O.C. 126/2022.

La presente istruttoria tecnica è stata eseguita ai fini della verifica dell'ammissibilità a contributo delle singole lavorazioni e degli interventi secondo le specifiche individuate nell'Allegato C dell'Ordinanza Commissariale n. 105/2020, sulla base degli elaborati di preventivazione ed in particolare del computo metrico estimativo resi a corredo del Progetto esecutivo, in cui è possibile esaminare le lavorazioni previste e che si intende parte integrante della presente istruttoria, anche se non materialmente allegato.

Considerato che con le trasmissioni di seguito specificate aventi ad oggetto gli elaborati del progetto esecutivo:

- nota prot. n. 0921616 del 22/08/2023;
- nota prot. n. 963856 del 05/09/2023;

è stato trasmesso anche il relativo Computo metrico, e che, dalla sua analisi si deduce che è stato fatto ricorso al Prezzario Unico del cratere 2022, di cui all' Ordinanza n. 126 del 28/04/2022. Per la definizione dell'incidenza della progettazione esecutiva sul totale contributo richiesto (404.000,00 € di cui OCSR 105 per € 340.000,00 + O.C. 126 per € 64.000,00) si riporta il Quadro economico di riferimento:

Progetto per la riparazione del danno conseguente gli eventi sismici iniziati il 24/08/16 e per la eliminazione di criticita' locali della Chiesa di San Nicola nel Comune di Belmonte in Sabina (RI) Ordinanza n.105 del 17/09/2020 QUADRO TECNICO ECONOMICO			
	Descrizione	Importi in euro	
LAVORI			
A1	Importo dei lavori a Misura	276 540,00	
O1	Oneri per la Sicurezza	73 679,87	
A2	Importo dei Lavori Soggetti a Ribasso	202 860,13	
A3	Ribasso Contrattuale (...% di A3)	0,00	
A4	Importo totale Lavori	276 540,00	276 540,00
A5	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO		
SOMME A DISPOSIZIONE			
C1	IVA sui Lavori al (10 % di A1)	27 654,00	
D1	Spese tecniche (a+b+c+d+e) (D.M. n140/2012 ridotto del 30% - Art.2 c.3 O.C.S. n.105/2020)	53 229,00	
a	Progetto definitivo	15 786,90	
b	Progetto esecutivo	10 415,12	
c	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	3 353,22	
d	Direzione Lavori. Misura e contabilità, C.R.E.	16 687,87	
e	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	6 985,89	
D2a	Cassa Nazionale Arch. e Ing. (4 % di D1)	1 419,44	
D2b	Cassa Nazionale Geom. (5% di D1)	887,15	
D3	IVA su spese tecniche e cassa D1+D2a+D2b (22%)	12 217,83	
D3a	Lavori in economia per Restauro Altare maggiore	12 000,00	
D3b	IVA su Lavori in economia (22% di F1)	2 640,00	
E	Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.L.vo n.50/2016 (2%)	5 530,80	
F1	Assistenza alle indagini Preliminari	1 800,00	
F2	IVA su indagini Preliminari (22% di F1)	396,00	
G1	Imprevisti	8 805,25	
G2	IVA su Imprevisti (22% di G1)	880,53	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	127 460,00	127 460,00
A4+B	AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO		404 000,00

Si rileva che il progetto in argomento è conforme a quanto stabilito dall'Allegato C dell'Ordinanza n. 105/2020. Gli interventi e le lavorazioni previste ricadono tra quelle ammissibili a contributo e il progetto esecutivo si pone, come

previsto, il raggiungimento del massimo livello di sicurezza compatibile con i vincoli posti dalle esigenze di tutela architettonica e storico-artistica e garantisce l'obiettivo di un miglioramento sismico.

Dal punto di vista delle NTC2018 il progetto è volto alla eliminazione delle vulnerabilità sismiche riscontrate ed alla riparazione del danno e nella mitigazione del rischio attraverso interventi di natura inquadrabile nella categoria di Intervento Locale (punto 8.4.1 NTC 2018) che migliorano le prestazioni di resistenza di alcuni elementi strutturali, tra cui certamente quelli principali

CAPO IV– PARERI ACQUISITI SUL PROGETTO di cui all'art. 4, comma 2, ultimo periodo e comma 3 dell'Ordinanza Commissariale n. 105/2020

Dalla relazione tecnica-illustrativa si evince che sono stati acquisiti i seguenti pareri-autorizzazioni, non allegati però alla trasmissione del progetto medesimo:

- AUTORIZZAZIONE SISMICA: in data 18/11/2022 prot. 2022-0001034548 – Pos.136042, ai sensi degli artt.93 e 94 del T.U. di cui al D.P.R. n.380/2001;
- Parere favorevole in data 10.08.2022 prot. 17092-P del Mibac – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la tutela dei Beni Culturali di cui alla Parte II del D.L.vo n.42/2004, art.21

Non sono stati indicati da parte del RUP e della struttura trasmittente il progetto esecutivo altri Enti competenti in materia.

SI RAPPRESENTA CHE L' AUTORIZZAZIONE SISMICA E' STATA ACQUISITA COME SOPRA EVIDENZIATO.

CAPO V–VALUTAZIONE CONCLUSIVA SULL'AMMISSIBILITA' A CONTRIBUTO DELL'INTERVENTO di cui all'art. 4, comma 3, e Allegato C, dell'Ordinanza Commissariale n. 105/2020

Il contributo, sulla base della documentazione progettuale pervenuta, in considerazione delle specifiche individuate nell'Allegato C dell'Ordinanza Commissariale n. 105/2020, acquisiti i pareri e le valutazioni della Soprintendenza e degli altri Enti eventualmente competenti, di cui all'art. 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 105/2020, si reputa congruo e visto il Quadro tecnico economico trasmesso a corredo del Progetto Esecutivo che chiude ad un importo complessivo pari a € 404.000,00, di cui all' importo finanziato con O.C. n. 105/2020 pari a € 340.000,00 e Decreto n. 299/2023 pari a € 64.000,00, che lo stesso può essere concesso nella sua interezza prendendo atto altresì che le risorse saranno trasferite secondo le modalità di cui all'allegato B della OCSR n. 105/2020.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Arianna Brunelli

BRUNELLI ARIANNA





COMUNE DI BELMONTE IN SABINA

P.zza Roma, 27

PROVINCIA DI RIETI

C.A.P. 02020

P. IVA 00111240578

Tel. 0765.77000 - Fax 0765.77277

Sito Web : www.comune.belmonteinsabina.ri.it

E .mail: belmonteinsabina@tiscali.it

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE n. 95 del 21.08.2023

OGGETTO: Fondi Edifici di Culto – Ordinanza n. 105 del 22.08.2020 - Chiesa San Nicola – Interventi di riparazione dai danni del Terremoto 2016/2017, dell'importo complessivo di € 404.000,00 di cui € 276.540,00 compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 73.679,87, ed € 127.460,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione – Approvazione Progetto Esecutivo – CUP G16I22000030001 – CIG A000AE1B11

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 05.06.2023, che attribuisce la posizione organizzativa di Area Tecnica all'Arch. Antonio Giovannelli;

VISTA l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016, n. 105 del 22.08.2020, con la quale viene finanziata la riparazione della Chiesa San Nicola per un importo complessivo dell'opera di € 340.000,00;

CONSIDERATO che la Chiesa san Nicola rientra nel patrimonio del Fondo degli Edifici di Culto del Ministero degli Interni;

VISTA la nota prot. n. 3324 del 28.10.2020, trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016, con la quale viene comunicato all'Amministrazione Comunale di Belmonte in Sabina da sempre promotrice della riparazione dai danni degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 che è stata incaricata ad espletare le mansioni di soggetto attuatore dell'opera in premessa;

VISTA la determinazione n. 211 del 22.12.2020 che affida all'Ing. Marco Giovannelli, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti, con il n. A-475, con studio in Rieti, Via Labro, 3, all'Arch. Giancarlo Cricchi, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Rieti, con il n. A-117, con studio in Rieti, Via Duprè Theseider, 13, ed al Geom. Alessio Imperatori, iscritto all'Ordine dei Geometri della Provincia di Rieti, con il n. 731, con studio in Rieti, Via L. Cipriani, 258, l'incarico per la progettazione preliminare, definitiva/esecutiva, oltre alla direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza dei lavori di "Riparazione della Chiesa San Nicola dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016";

VISTA la determinazione n. 105 del 08.09.2022 avente per oggetto "Fondi Edifici di Culto – Ordinanza n. 105 del 22.08.2020 - Chiesa San Nicola – Interventi di riparazione dai danni del Terremoto 2016/2017 – Incarichi – impegno di spesa" con la quale vengono impegnate le somme a favore dei professionisti incaricati Arch. Giancarlo Cricchi, Ing. Marco Giovannelli e Geom. Alessio Imperatori;

VISTA la determinazione n. 170 del 29.12.2022, avente per oggetto "Fondi Edifici di Culto – Ordinanza n. 105 del 22.08.2020 - Chiesa San Nicola – Interventi di riparazione dai danni del Terremoto 2016/2017, dell'importo complessivo di € 340.000,00 di cui € 231.790,00 compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 49.194,44, ed € 108.210,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione – Approvazione Progetto Definitivo – CUP G16I22000030001, con allegato il seguente quadro economico:

Progetto per la riparazione del danno conseguente gli eventi sismici iniziati il 24/08/16 e per la eliminazione di criticita' locali della Chiesa di San Nicola nel Comune di Belmonte in Sabina (RI) Ordinanza n.105 del 17/09/2020 QUADRO ECONOMICO			
	Descrizione	Importi in euro	
	LAVORI		
A1	Importo dei lavori a Misura	231 790,00	
O1	Oneri per la Sicurezza	49 194,44	
A2	Importo dei Lavori Soggetti a Ribasso	182 595,56	
A3	Ribasso Contrattuale (...% di A3)	0,00	
A4	Importo totale Lavori	231 790,00	231 790,00
A5	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO		
	SOMME A DISPOSIZIONE		
C1	IVA sui Lavori al (10 % di A1)	23 179,00	
D1	Spese tecniche (D.M. n.140/2012 ridotto del 30% - Art.2 c.3 O.C.S. n.105/2020)	47 845,40	
	Progetto definitivo	13 508,98	
	Progetto esecutivo	9 582,71	
	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	3 090,14	
	Direzione Lavori. Misura e contabilità, C.R.E.	15 225,77	
	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	6 437,80	
D2a	Cassa Nazionale Arch. e Ing. (4 % di D1)	1 275,88	
D2b	Cassa Nazionale Geom. (5% di D1)	797,42	
D3	IVA su spese tecniche e cassa D1+D2a+D2b (22%)	10 982,11	
D3a	Lavori in economia per Restauro Altare maggiore	12 000,00	
D3b	IVA su Lavori in economia (22% di F1)	2 640,00	
E	Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.L.vo n.50/2016 (2% di A1)	4 635,80	
F1	Assistenza alle indagini Preliminari	1 800,00	
F2	IVA su indagini Preliminari (22% di F1)	396,00	
G1	Imprevisti (max 2,80% di A1)	2 179,01	
G2	IVA su Imprevisti (22% di G1)	479,38	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	108 210,00	108 210,00
A4+B	AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO		340 000,00

Interamente finanziato con l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016, n. 105 del 22.08.2020,

CONSIDERATO che con nota prot. n. 1152 del 17.03.2023 è stato richiesto ai sensi dell'art. 4, comma 3 dell'Ordinanza n. 126 del 28.04.2022 – Fondo Integrativo per la ricostruzione pubblica, all'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio Area Ricostruzione Pubblica;

VISTO il Decreto del Commissario straordinario per il Sisma 2016 n. 299 del 18/04/2023 avente ad oggetto "O.C. 105/2020 – O.C. 126/2022 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SAN NICOLA" – Comune di Belmonte in Sabina (RI) – ID Decreto commissariale n.395/2020: 624/2020 - CUP G16I22000030001 - Riconoscimento del "Fondo integrativo per la ricostruzione pubblica" ai sensi dell'art. 4, comma 3, dell'O.C. 126 del 28 aprile 2022 euro 64.000,00, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016, con nota acquisita con prot. n. 1792 del 24.01.2023;

CHE in virtù di quanto sopra descritto, l'importo del finanziamento dell'intervento in oggetto ha un incremento di € 64.000,00 e pertanto l'importo complessivo dell'opera è pari ad € 404.000,00 complessivi;

VISTA la determinazione n. . 88 del 01.08.2023, avente per oggetto "Fondi Edifici di Culto – Ordinanza n. 105 del 22.08.2020 - Chiesa San Nicola – Interventi di riparazione dai danni del Terremoto 2016/2017, dell'importo complessivo di € 404.000,00 di cui € 276.540,00 compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 73.679,87, ed € 127.460,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione – Approvazione Progetto Definitivo – CUP G16I22000030001 – CIG A000AE1B11", atto necessario a seguito dell'aggiornamento del progetto definitivo trasmesso dai progettisti incaricati, con allegato il seguente quadro economico:

Progetto per la riparazione del danno conseguente gli eventi sismici iniziati il 24/08/16 e per la eliminazione di criticita' locali della Chiesa di San Nicola nel Comune di Belmonte in Sabina (RI)			
Ordinanza n.105 del 17/09/2020			
QUADRO TECNICO ECONOMICO			
	Descrizione	Importi in euro	
	LAVORI		
A1	Importo dei lavori a Misura	276 540,00	
O1	Oneri per la Sicurezza	73 679,87	
A2	Importo dei Lavori Soggetti a Ribasso	202 860,13	
A3	Ribasso Contrattuale (...% di A3)	0,00	
A4	Importo totale Lavori	276 540,00	276 540,00
A5	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO		
	SOMME A DISPOSIZIONE		
C1	IVA sui Lavori al (10 % di A1)	27 654,00	
D1	Spese tecniche (a+b+c+d+e) (D.M. n.140/2012 ridotto del 30% - Art.2 c.3 O.C.S. n.105/2020)	53 229,00	
a	Progetto definitivo	15 786,90	
b	Progetto esecutivo	10 415,12	
c	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	3 353,22	
d	Direzione Lavori. Misura e contabilità, C.R.E.	16 687,87	
e	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	6 985,89	
D2a	Cassa Nazionale Arch. e Ing. (4 % di D1)	1 419,44	
D2b	Cassa Nazionale Geom. (5% di D1)	887,15	
D3	IVA su spese tecniche e cassa D1+D2a+D2b (22%)	12 217,83	
D3a	Lavori in economia per Restauro Altare maggiore	12 000,00	
D3b	IVA su Lavori in economia (22% di F1)	2 640,00	
E	Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.L.vo n.50/2016 (2%)	5 530,80	
F1	Assistenza alle indagini Preliminari	1 800,00	
F2	IVA su indagini Preliminari (22% di F1)	396,00	
G1	Imprevisti	8 805,25	
G2	IVA su Imprevisti (22% di G1)	880,53	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	127 460,00	127 460,00
A4+B	AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO		404 000,00

Interamente finanziato con l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016, n. 105 del 22.08.2020 ed integrato con Decreto del Commissario straordinario per il Sisma 2016 n. 299 del 18/04/2023;

VISTA l'Autorizzazione Monumentale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs 22/01/2004 n. 42, rilasciata dal Ministero della Cultura, Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la provincia di Rieti, prot n. MIC/MIC_SABAP-MET-RM/10/08/2022/0017092-P, inerente l'opera in oggetto;

VISTA l'Autorizzazione Sismica per l'inizio dei lavori. d.p.r. 380/01 artt. 93-94-94bis, rilasciata dalla Regione Lazio, DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO, ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL TERRITORIO, MOBILITA', AREA GENIO CIVILE LAZIO NORD, Protocollo n° 2022-0001034548, Posizione n° 136043, del 08/11/2022, inerente l'opera in oggetto;

VISTO il Progetto Esecutivo trasmesso in data 10.08.2023, con prot. n. 3479 dai professionisti incaricati Arch. Giancarlo Cricchi, Ing. Marco Giovannelli e Geom. Alessio Imperatori, denominato "Fondi Edifici di Culto – Ordinanza n. 105 del 22.08.2020 - Chiesa San Nicola – Interventi di riparazione dai danni del Terremoto 2016/2017, dell'importo complessivo di € 404.000,00 di cui € 276.540,00 compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 73.679,87, ed € 127.460,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione – CUP G16I22000030001 – CIG A000AE1B11, composto dai seguenti elaborati:

Elaborati descrittivi

- 1.1 PERIZIA ASSEVERATA NESSO CAUSALITA'
- 1.2 RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
- 1.3 RELAZIONE STORICA
- 1.4 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- 1.5 DOCUMENTAZIONE ISCRIZIONE PROFESSIONISTI

Elaborati grafici di progetto architettonico

- 2.1 ELABORATO GRAFICO ARCHITETTONICO – scala 1:50
- 2.2 ELABORATO GRAFICO STRUTTURALE STATO ATTUALE– scala 1:50
- 2.3 ELABORATO GRAFICO STRUTTURALE STATO FUTURO– scala 1:50
- 2.4 PARTICOLARI COSTRUTTIVI – scala 1:50 – 1:10
- 2.5 RAPPRESENTAZIONE DEL QUADRO FESSURATIVO

Documentazione amministrativa

- 3.1 TITOLO DI PROPRIETA'
- 3.2 SCHEDA RILIEVO DANNO BENI CULTURALI – CHIESE
- 3.3 ORDINANZA DI INAGIBILITA'

Elaborati contrattuali

- 4.1 ANALISI DEI PREZZI UNITARI
- 4.2 ELENCO DEI PREZZI UNITARI
- 4.3 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- 4.4 STIMA INCIDENZA SICUREZZA

- 4.6 QUADRO TECNICO ECONOMICO
- 4.7 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
- 4.8 SCHEMA DI CONTRATTO
- 4.9 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- 4.10 CRONOPROGRAMMA LAVORI

Elaborati strutturali

- D07. RELAZIONE SULLA QUALITA' E DOSATURA DEI MATERIALI
- D09. RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI
- D10. RELAZIONE DI CALCOLO E FASCICOLO DEI CALCOLI DI STABILITA'
- D11. PIANO DI MANUTENZIONE DELLA PARTE STRUTTURALE DELL'OPERA
- D22. CONFIGURAZIONI DEFORMATE
- D23. DIAGRAMMA SPETTRI DI RISPOSTA
- D24. GIUDIZIO MOTIVATO DI ACCETTABILITA' DEI RISULTATI
- D26. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE SOLLECITAZIONI
- D27. SCHEMI STRUTTURALI POSTI ALLA BASE DEI CALCOLI

con allegato il seguente quadro economico:

Progetto per la riparazione del danno conseguente gli eventi sismici iniziati il 24/08/16 e per la eliminazione di criticita' locali della Chiesa di San Nicola nel Comune di Belmonte in Sabina (RI)			
Ordinanza n.105 del 17/09/2020			
QUADRO TECNICO ECONOMICO			
	Descrizione	Importi in euro	
	LAVORI		
A1	Importo dei lavori a Misura	276 540,00	
O1	Oneri per la Sicurezza	73 679,87	
A2	Importo dei Lavori Soggetti a Ribasso	202 860,13	
A3	Ribasso Contrattuale (...% di A3)	0,00	
A4	Importo totale Lavori	276 540,00	276 540,00
A5	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO		
	SOMME A DISPOSIZIONE		
C1	IVA sui Lavori al (10 % di A1)	27 654,00	
D1	Spese tecniche (a+b+c+d+e) (D.M. n.140/2012 ridotto del 30% - Art.2 c.3 O.C.S. n.105/2020)	53 229,00	
a	Progetto definitivo	15 786,90	
b	Progetto esecutivo	10 415,12	
c	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	3 353,22	
d	Direzione Lavori. Misura e contabilità, C.R.E.	16 687,87	
e	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	6 985,89	
D2a	Cassa Nazionale Arch. e Ing. (4 % di D1)	1 419,44	
D2b	Cassa Nazionale Geom. (5% di D1)	887,15	
D3	IVA su spese tecniche e cassa D1+D2a+D2b (22%)	12 217,83	
D3a	Lavori in economia per Restauro Altare maggiore	12 000,00	
D3b	IVA su Lavori in economia (22% di F1)	2 640,00	
E	Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.L.vo n.50/2016 (2%)	5 530,80	
F1	Assistenza alle indagini Preliminari	1 800,00	
F2	IVA su indagini Preliminari (22% di F1)	396,00	
G1	Imprevisti	8 805,25	
G2	IVA su Imprevisti (22% di G1)	880,53	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	127 460,00	127 460,00
A4+B	AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO		404 000,00

Interamente finanziato con l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016, n. 105 del 22.08.2020 ed integrato con Decreto del Commissario straordinario per il Sisma 2016 n. 299 del 18/04/2023;

VISTA la Validazione del Progetto Esecutivo ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016, prot. n. 3583 del 21.08.2023;

CHE ai sensi del Dlgs 50/2016 – il Responsabile unico del procedimento dell'opera in premessa è l'arch. Antonio Giovannelli, responsabile di area tecnica del Comune di Belmonte in Sabina;

VISTO il CUP G16I2200003000

VISTO il CIG A000AE1B11

VISTO il Bilancio 2023;

VISTO il Dlgs. 50/2016;

VISTO il D.lgs n. 36/2023, comma 9 (disposizioni transitorie e di coordinamento);

VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n. 207;

DETERMINA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare il Progetto Esecutivo trasmesso in data 10.08.2023, con prot. n. 3479 dai professionisti incaricati Arch. Giancarlo Cricchi, Ing. Marco Giovannelli e Geom. Alessio Imperatori, denominato "Fondi Edifici di Culto – Ordinanza n. 105 del 22.08.2020 - Chiesa San Nicola – Interventi di riparazione dai danni del Terremoto 2016/2017, dell'importo complessivo di € 404.000,00 di cui € 276.540,00 compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 73.679,87, ed € 127.460,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione – CUP G16I22000030001 – CIG A000AE1B11, composto dai seguenti elaborati:

Elaborati descrittivi

- 1.6 PERIZIA ASSEVERATA NESSO CAUSALITA'
- 1.7 RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
- 1.8 RELAZIONE STORICA
- 1.9 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- 1.10 DOCUMENTAZIONE ISCRIZIONE PROFESSIONISTI

Elaborati grafici di progetto architettonico

- 2.6 ELABORATO GRAFICO ARCHITETTONICO – scala 1:50
- 2.7 ELABORATO GRAFICO STRUTTURALE STATO ATTUALE– scala 1:50
- 2.8 ELABORATO GRAFICO STRUTTURALE STATO FUTURO– scala 1:50
- 2.9 PARTICOLARI COSTRUTTIVI – scala 1:50 – 1:10
- 2.10 RAPPRESENTAZIONE DEL QUADRO FESSURATIVO

Documentazione amministrativa

- 3.1 TITOLO DI PROPRIETA'
- 3.2 SCHEDE RILIEVO DANNO BENI CULTURALI – CHIESE
- 3.3 ORDINANZA DI INAGIBILITA'

Elaborati contrattuali

- 4.11 ANALISI DEI PREZZI UNITARI
- 4.12 ELENCO DEI PREZZI UNITARI
- 4.13 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- 4.14 STIMA INCIDENZA SICUREZZA

- 4.16 QUADRO TECNICO ECONOMICO
- 4.17 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
- 4.18 SCHEMA DI CONTRATTO
- 4.19 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- 4.20 CRONOPROGRAMMA LAVORI

Elaborati strutturali

- D07. RELAZIONE SULLA QUALITA' E DOSATURA DEI MATERIALI
- D09. RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI
- D10. RELAZIONE DI CALCOLO E FASCICOLO DEI CALCOLI DI STABILITA'
- D11. PIANO DI MANUTENZIONE DELLA PARTE STRUTTURALE DELL'OPERA
- D22. CONFIGURAZIONI DEFORMATE
- D23. DIAGRAMMA SPETTRI DI RISPOSTA
- D24. GIUDIZIO MOTIVATO DI ACCETTABILITA' DEI RISULTATI
- D26. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE SOLLECITAZIONI

D27. SCHEMI STRUTTURALI POSTI ALLA BASE DEI CALCOLI
con allegato il seguente quadro economico:

Progetto per la riparazione del danno conseguente gli eventi sismici iniziati il 24/08/16 e per la eliminazione di criticita' locali della Chiesa di San Nicola nel Comune di Belmonte in Sabina (RI) Ordinanza n.105 del 17/09/2020 QUADRO TECNICO ECONOMICO			
	Descrizione	Importi in euro	
LAVORI			
A1	Importo dei lavori a Misura	276 540,00	
O1	Oneri per la Sicurezza	73 679,87	
A2	Importo dei Lavori Soggetti a Ribasso	202 860,13	
A3	Ribasso Contrattuale (...% di A3)	0,00	
A4	Importo totale Lavori	276 540,00	276 540,00
A5	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO		
SOMME A DISPOSIZIONE			
C1	IVA sui Lavori al (10 % di A1)	27 654,00	
D1	Spese tecniche (a+b+c+d+e) (D.M. n.140/2012 ridotto del 30% - Art.2 c.3 O.C.S. n.105/2020)	53 229,00	
a	Progetto definitivo	15 786,90	
b	Progetto esecutivo	10 415,12	
c	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	3 353,22	
d	Direzione Lavori. Misura e contabilità, C.R.E.	16 687,87	
e	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	6 985,89	
D2a	Cassa Nazionale Arch. e Ing. (4 % di D1)	1 419,44	
D2b	Cassa Nazionale Geom. (5% di D1)	887,15	
D3	IVA su spese tecniche e cassa D1+D2a+D2b (22%)	12 217,83	
D3a	Lavori in economia per Restauro Altare maggiore	12 000,00	
D3b	IVA su Lavori in economia (22% di F1)	2 640,00	
E	Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.L.vo n.50/2016 (2%)	5 530,80	
F1	Assistenza alle indagini Preliminari	1 800,00	
F2	IVA su indagini Preliminari (22% di F1)	396,00	
G1	Imprevisti	8 805,25	
G2	IVA su Imprevisti (22% di G1)	880,53	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	127 460,00	127 460,00
A4+B	AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO		404 000,00

Interamente finanziato con l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016, n. 105 del 22.08.2020 ed integrato con Decreto del Commissario straordinario per il Sisma 2016 n. 299 del 18/04/2023;

- Di trasmettere il presente atto allegato al progetto esecutivo in premessa all'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO, AREA RICOSTRUZIONE PUBBLICA ed al COMMISSARIO STRAORDINARIO, RICOSTRUZIONE SISMA 2016, per quanto di propria competenza;
- Di dare atto che la somma complessiva di € 404.000,00 è imputata sul cap. 2680/4;

il Responsabile di area tecnica
il RUP

Arg. Antonio Giovannelli





**COMUNE DI BELMONTE IN SABINA
PROVINCIA DI RIETI**

Al UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO
AREA RICOSTRUZIONE PUBBLICA
c.a. Architetto Arianna Brunelli
pubblica.ricostruzione lazio@legalmail.it

E p.c. Al COMMISSARIO STRAORDINARIO
RICOSTRUZIONE SISMA 2016
Via Giuseppe Pitoni, 2
02100 Rieti
comm.ricostruzione sisma2016@pec.governo.it

Oggetto: Fondi Edifici di Culto – Ordinanza n. 105 del 22.08.2020 - Chiesa San Nicola – Interventi di riparazione dai danni del Terremoto 2016/2017, dell'importo complessivo di € 404.000,00 di cui € 276.540,00 compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 73.679,87, ed € 127.460,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione – CUP G16I22000030001 – CIG A000AE1B11. TRASMISSIONE INTEGRAZIONE.

Come richiesto per le vie brevi in allegato alla presente si trasmette il verbale di verifica ai sensi dell'art42 D.Lgs. 36/2023, sottoscritto digitalmente dal RUP e dai professionisti incaricati.

Distinti saluti

IL Responsabile di Area Tecnica
Arch. Antonio Giovannelli



VERBALE DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO

Lavori di: **Fondi Edifici di Culto – Ordinanza n. 105 del 22.08.2020 - Chiesa San Nicola – Interventi di riparazione dai danni del Terremoto 2016/2017, dell'importo complessivo di € 404.000,00 di cui € 276.540,00 compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 73.679,87, ed € 127.460,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione – CUP G16I22000030001 – CIG A000AE1B11" nel Comune Di Belmonte in Sabina - Rieti**

L'anno 2023 il giorno sette del mese di Agosto il sottoscritto Soggetto verificatore Arch. Antonio Giovannelli Responsabile di Area Tecnica del Comune di Belmonte in Sabina a seguito della comunicazione per le vie brevi ha proceduto alla convocazione dei progettisti, Arch. Giancarlo Cricchi, Ing. Marco Giovannelli, Geom. Alessio Imperatori, delle opere in oggetto:

per procedere - in contraddittorio, ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 36/2023 – alla verifica del progetto esecutivo relativo ai lavori di **“Fondi Edifici di Culto – Ordinanza n. 105 del 22.08.2020 - Chiesa San Nicola – Interventi di riparazione dai danni del Terremoto 2016/2017, dell'importo complessivo di € 404.000,00 di cui € 276.540,00 compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 73.679,87, ed € 127.460,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione – CUP G16I22000030001 – CIG A000AE1B11" nel Comune Di Belmonte in Sabina – Rieti”**.

PREMESSA

Il presente documento costituisce il verbale di verifica, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023, del Progetto Esecutivo dell'intervento avente ad oggetto **Fondi Edifici di Culto – Ordinanza n. 105 del 22.08.2020 - Chiesa San Nicola – Interventi di riparazione dai danni del Terremoto 2016/2017, dell'importo complessivo di € 404.000,00 di cui € 276.540,00 compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 73.679,87, ed € 127.460,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione – CUP G16I22000030001 – CIG A000AE1B11" nel Comune Di Belmonte in Sabina – Rieti”**.

Ai sensi del comma 4 del citato articolo, la verifica è finalizzata ad accertare:


- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

Il presente verbale è finalizzato all'attuazione delle ulteriori fasi relative alla: **“Validazione del Progetto Esecutivo e avvio procedure di gara per l'affidamento dei lavori”**.

CAPO I – DATI GENERALI INTERVENTO

- ENTE PROPRIETARIO: FONDO DEGLI EDIFICI DI CULTO DEL MINISTERO DEGLI INTERNI
- ENTI GESTORI: COMUNE DI BELMONTE IN SABINA – DELEGATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO,
- COMUNE: BELMONTE IN SABINA
- BENE OGGETTO DELL'INTERVENTO: CHIESA SAN NICOLA
- CONTRIBUTO CONCEDIBILE: € 404.000,00
- ORDINANZA COMMISSARIALE DI FINANZIAMENTO: N. 105/2020 – PER € 340.000,00
- CONTRIBUTO CONCESSO ORDINANZA COMMISSARIALE: N. 126/2022, PER € 64.000,00

UBICAZIONE INTERVENTO



COMUNE DI BELMONTE IN SABINA



Catasto terreni: FG. 10 part.lla "A"

SOGGETTI COINVOLTI:

SOGGETTO ATTUATORE: **UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO**

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO – ARCH. ANTONIO GIOVANNELLI

SOGGETTO VERIFICATORE: **ARCH. ANTONIO GIOVANNELLI**

PROGETTISTI: ARCH. GIANCARLO CRICCHI, ING. MARCO GIOVANNELLI, GEOM. ALESSIO IMPERATORI

TIPOLOGIA DI INTERVENTO AMMESSO A FINANZIAMENTO:

- Nuova costruzione
- Demolizione e ricostruzione
- Adeguamento sismico
- Miglioramento sismico
- Rafforzamento locale
- Messa in sicurezza
- Altro (specificare): “.....”

DATI PRINCIPALI DEL PROGETTO E DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

La presente relazione riguarda il **Progetto per la riparazione del danno conseguente gli eventi sismici iniziati il 24.08.2016 e per la eliminazione di criticità locali** relativo alla Chiesa d San Nicola ubicata nel Comune di Belmonte in Sabina (RI).

Il progetto è volto alla messa in sicurezza ed alla riduzione delle principali vulnerabilità dell'edificio di culto, tramite interventi locali, per la riparazione dei danni provocati dagli eventi sismici iniziati il 24.08.2016 e proseguiti con eventi significativi ripetutesi il 26 ottobre 2016, il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017.

La chiesa è identificata in Catasto Fabbricati del Comune di Belmonte in Sabina, al foglio 10, particella A, cat. E7 intestata al Ministero Dell'Interno - Fondo Edifici Culto.

A seguito dei danni riscontrati l'edificio è risultato inagibile temporaneamente sulla scorta della scheda di “Rilievo del danno ai beni culturali - Chiese” redatta da tecnici della Protezione Civile in data 05.05.2017 n.04.

I lavori di riparazione dei danni e di messa in sicurezza progettati come tipologia di intervento sono inquadrabili in generale nel Restauro e risanamento conservativo secondo la definizione di cui all'art.3 somma 1) lettera c) del D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii. che include anche gli interventi di miglioramento strutturale e quindi di manutenzione straordinaria come definiti nell'art.3 comma 1) lettera b) del D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii..

Dal punto di vista delle NTC2018 il progetto è volto alla eliminazione delle vulnerabilità sismiche riscontrate ed alla riparazione del danno e nella mitigazione del rischio attraverso **interventi di natura inquadrabile nella categoria di Intervento Locale (punto 8.4.1 NTC 2018)** che migliorano le prestazioni di resistenza di alcuni elementi strutturali tra cui certamente quelli principali

1. VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO: NON NECESSARIA

CAPO III – ATTI PRELIMINARI DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO

Si intende quindi riepilogare gli atti principali:

- Nomina RUP mediante Determinazione di area Tecnica n. 170 del 29.12.2022
- Autorizzazione Monumentale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs 22/01/2004 n. 42, rilasciata dal Ministero della Cultura, Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la provincia di Rieti, prot n. MIC/MIC_SABAP-MET-RM/10/08/2022/0017092-P;
- Autorizzazione Sismica per l'inizio dei lavori. d.p.r. 380/01 artt. 93-94-94bis, rilasciata dalla Regione Lazio, DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO, ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL TERRITORIO, MOBILITA', AREA GENIO CIVILE LAZIO NORD, Protocollo n° 2022-0001034548, Posizione n° 136043, del 08/11/2022;

CAPO IV - DATI ECONOMICI DELL'INTERVENTO

1. CONTRIBUTO RICHIESTO - € 404.000,00
2. EVENTUALI COFINANZIAMENTI (specificare):
 - a. Nessuno
3. CONTRIBUTO CONCESSO:
 - a. € 404.000,00
 - b. Importo finanziato: ORDINANZA COMMISSARIALE DI FINANZIAMENTO: N. 105/2020 – PER € 340.000,00 e ULTERIORE CONTRIBUTO CONCESSO ORDINANZA COMMISSARIALE: N. 126/2022, PER € 64.000,00
4. QUADRO ECONOMICO:

Progetto per la riparazione del danno conseguente gli eventi sismici iniziati il 24/08/16 e per la eliminazione di criticita' locali della Chiesa di San Nicola nel Comune di Belmonte in Sabina (RI) Ordinanza n.105 del 17/09/2020 QUADRO TECNICO ECONOMICO			
	Descrizione	Importi in euro	
	LAVORI		
A1	Importo dei lavori a Misura	276 540,00	
O1	Oneri per la Sicurezza	73 679,87	
A2	Importo dei Lavori Soggetti a Ribasso	202 860,13	
A3	Ribasso Contrattuale (...% di A3)	0,00	
A4	Importo totale Lavori	276 540,00	276 540,00
A5	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO		
	SOMME A DISPOSIZIONE		
C1	IVA sui Lavori al (10 % di A1)	27 654,00	
D1	Spese tecniche (a+b+c+d+e) (D.M. n140/2012 ridotto del 30% - Art.2 c.3 O.C.S. n.105/2020)	53 229,00	
a	Progetto definitivo	15 786,90	
b	Progetto esecutivo	10 415,12	
c	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	3 353,22	
d	Direzione Lavori. Misura e contabilità, C.R.E.	16 687,87	
e	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	6 985,89	
D2a	Cassa Nazionale Arch. e Ing. (4 % di D1)	1 419,44	
D2b	Cassa Nazionale Geom. (5% di D1)	887,15	
D3	IVA su spese tecniche e cassa D1+D2a+D2b (22%)	12 217,83	
D3a	Lavori in economia per Restauro Altare maggiore	12 000,00	
D3b	IVA su Lavori in economia (22% di F1)	2 640,00	
E	Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.L.vo n.50/2016 (2%)	5 530,80	
F1	Assistenza alle indagini Preliminari	1 800,00	
F2	IVA su indagini Preliminari (22% di F1)	396,00	
G1	Imprevisti	8 805,25	
G2	IVA su Imprevisti (22% di G1)	880,53	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	127 460,00	127 460,00
A4+B	AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO		404 000,00

V.I Finalità delle ispezioni

La verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità e nel documento preliminare alla progettazione ovvero negli elaborati progettuali dei livelli già approvati.

La verifica accerta in particolare:

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenibilità delle opere, ove richiesto.

V.II Criteri generali della verifica

Le verifiche sono condotte sulla documentazione afferente al progetto esecutivo, con riferimento ai seguenti aspetti di controllo:

- a) affidabilità per la quale si procede a verificare:
 - L'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;
 - La coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;
- b) completezza ed adeguatezza per la quale si procede a verificare:
 - La corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
 - La completezza documentale mediante il controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;
 - L'eshaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;
 - L'eshaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;
 - L'eshaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;
 - L'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;
- c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità per la quale si procede a verificare:
 - La leggibilità degli elaborati con riguardo all'utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
 - La comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;
 - La coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;
- d) Compatibilità per la quale si procede a verificare:
 - La rispondenza della soluzione progettuale ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;
 - la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
 - inserimento ambientale;
 - impatto ambientale;
 - funzionalità e fruibilità;
 - stabilità delle strutture;
 - topografia e fotogrammetria;
 - sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
 - igiene, salute e benessere delle persone;
 - superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
 - sicurezza antincendio;
 - inquinamento;

- durabilità e manutenibilità;
- coerenza dei tempi e dei costi;
- sicurezza ed organizzazione del cantiere.

V.III Documentazione consegnata

I progettisti, arch. Giancarlo Cricchi, ing. Marco Giovannelli, geom. Alessio imperatori hanno dato seguito alla trasmissione degli elaborati del progetto esecutivo in data 30.01.2023 con prot. n.420 del Progetto Esecutivo dell'intervento relativo ai lavori di "Fondi Edifici di Culto – Ordinanza n. 105 del 22.08.2020 - Chiesa San Nicola – Interventi di riparazione dai danni del Terremoto 2016/2017, dell'importo complessivo di € 404.000,00 di cui € 276.540,00 compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 73.679,87, ed € 127.460,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione – CUP G16I22000030001 – CIG A000AE1B11"

V.IV Verifica della documentazione

La verifica è stata condotta sulla documentazione progettuale esecutiva di seguito riepilogata:

composta dai seguenti elaborati:

Elaborati descrittivi

- 1.1 PERIZIA ASSEVERATA NESSO CAUSALITA'
- 1.2 RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
- 1.3 RELAZIONE STORICA
- 1.4 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- 1.5 DOCUMENTAZIONE ISCRIZIONE PROFESSIONISTI

Elaborati grafici di progetto architettonico

- 2.1 ELABORATO GRAFICO ARCHITETTONICO – scala 1:50
- 2.2 ELABORATO GRAFICO STRUTTURALE STATO ATTUALE– scala 1:50
- 2.3 ELABORATO GRAFICO STRUTTURALE STATO FUTURO– scala 1:50
- 2.4 PARTICOLARI COSTRUTTIVI – scala 1:50 – 1:10
- 2.5 RAPPRESENTAZIONE DEL QUADRO FESSURATIVO

Documentazione amministrativa

- 3.1 TITOLO DI PROPRIETA'
- 3.2 SCHEDA RILIEVO DANNO BENI CULTURALI – CHIESE
- 3.3 ORDINANZA DI INAGIBILITA'

Elaborati contrattuali

- 4.1 ANALISI DEI PREZZI UNITARI
- 4.2 ELENCO DEI PREZZI UNITARI
- 4.3 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- 4.4 STIMA INCIDENZA SICUREZZA
- 4.5 QUADRO TECNICO ECONOMICO
- 4.6 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
- 4.7 SCHEMA DI CONTRATTO
- 4.8 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- 4.9 CRONOPROGRAMMA LAVORI

Elaborati strutturali

- D07. RELAZIONE SULLA QUALITA' E DOSATURA DEI MATERIALI
- D09. RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI
- D10. RELAZIONE DI CALCOLO E FASCICOLO DEI CALCOLI DI STABILITA'
- D11. PIANO DI MANUTENZIONE DELLA PARTE STRUTTURALE DELL'OPERA
- D22. CONFIGURAZIONI DEFORMATE
- D23. DIAGRAMMA SPETTRI DI RISPOSTA
- D24. GIUDIZIO MOTIVATO DI ACCETTABILITA' DEI RISULTATI
- D26. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE SOLLECITAZIONI
- D27. SCHEMI STRUTTURALI POSTI ALLA BASE DEI CALCOLI

Ai sensi dell'art. 42 d.lgs. 36/2023 e s.m.i. ed in funzione dell'art. 33 del DPR 207/2010 si procede alla verifica dei documenti componenti il progetto esecutivo:

<p>Relazione generale (art. 34 del DPR 207/2010):</p> <p><i>ELABORATI GENERALI</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> PRESENTE	<input type="checkbox"/> NON PRESENTE
<p>Relazioni specialistiche (art. 35 del DPR 207/2010):</p> <p><i>Elenco:</i></p> <p><i>ELABORATI ARCHITETTONICI</i> <i>ELABORATI STRUTTURALI</i> <i>IMPIANTI MECCANICI E IDRICO-SANITARIO</i> <i>IMPIANTI ELETTRICI</i> <i>IMPIANTI ANTINCENDIO</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> PRESENTE	<input type="checkbox"/> NON PRESENTE
<p>Elaborati grafici (art. 36 del DPR 207/2010):</p> <p><i>Elenco:</i></p> <p><i>ELABORATI ARCHITETTONICI</i> <i>ELABORATI STRUTTURALI</i> <i>IMPIANTI MECCANICI E IDRICO-SANITARI</i> <i>IMPIANTI ELETTRICI</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> PRESENTE	<input type="checkbox"/> NON PRESENTE
<p><i>IMPIANTI ANTINCENDIO</i></p> <p><i>IMPIANTO ANTIEFFRAZIONE, ANTINTRUSIONE E</i> <i>VIDEOSORVEGLIANZA</i></p>		
<p>Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti (art. 37 del DPR 207/2010)</p> <p><i>Elenco:</i></p> <p><i>ELABORATI STRUTTURALI</i></p> <p><i>IMPIANTI MECCANICI E IDRICO-SANITARI</i></p> <p><i>IMPIANTO ANTINCENDIO</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> PRESENTE	<input type="checkbox"/> NON PRESENTE
<p>Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti (art. 38 del DPR 207/2010)</p> <p><i>ELABORATI GENERALI</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> PRESENTE	<input type="checkbox"/> NON PRESENTE
<p>Piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera (art. 39 del DPR 207/2010)</p> <p><i>Elenco:</i></p> <p><i>SICUREZZA</i> <i>GENERALI</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> PRESENTE	<input type="checkbox"/> NON PRESENTE
<p>Cronoprogramma (art. 40 del DPR 207/2010)</p> <p><i>GENERALI</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> PRESENTE	<input type="checkbox"/> NON PRESENTE
<p>Elenco dei prezzi unitari (art. 41 del DPR 207/2010)</p> <p><i>Elenco:</i></p> <p><i>ELABORATI GENERALI</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> PRESENTE	<input type="checkbox"/> NON PRESENTE
<p>Computo metrico estimativo e quadro economico (art. 42 del DPR 207/2010)</p> <p><i>Elenco:</i></p> <p>- <i>ELABORATI GENERALI</i> - <i>SICUREZZA</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> PRESENTE	<input type="checkbox"/> NON PRESENTE
<p>Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto (art. 43 del DPR 207/2010)</p> <p><i>Elenco:</i></p> <p>- <i>ELABORATI GENERALI</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> PRESENTE	<input type="checkbox"/> NON PRESENTE
<p>Piano particellare di esproprio</p> <p><i>Elenco:</i></p> <p>- <i>NON NECESSARIO</i></p>	<input type="checkbox"/> PRESENTE	<input checked="" type="checkbox"/> NON PRESENTE

Con riferimento agli aspetti del controllo di cui ai punti precedenti si è proceduto a:

- a) **controllo** della completezza e della qualità della documentazione degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico economici;
- b) per le relazioni generali, **verificare** che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;
- c) per le relazioni di calcolo:
 1. **verificare** che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame.
 2. **verificare** che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili.
 3. **verificare** la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;
 4. **verificare** la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;
 5. **verificare** che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;
- d) per le relazioni specialistiche **verificare** che i contenuti presenti siano coerenti con:
 1. le specifiche esplicitate dal committente;
 2. le norme cogenti;
 3. le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;
 4. le regole di progettazione;
- e) per gli elaborati grafici, **verificare** che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;
- f) per i capitolati, i documenti prestazionali, **verificare** che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare; **verificare** inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- g) per la documentazione di stima economica, **verificare** che:
 1. i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualità dell'opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;
 2. i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dal "Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2022 – O.C.S. n.126 del 28.04.2022"
 3. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;
 4. gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;
 5. i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;
 6. le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;
 7. i totali calcolati siano corretti;
 8. il computo metrico estimativo individua la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le eventuali categorie s.i.o.s.;
 9. le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili ad opere simili di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l'obiettivo richiesto dal committente;
- h) per il piano di sicurezza e di coordinamento **verificare** che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera, coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- i) per il quadro economico **verificare** che sia stato redatto conformemente a quanto previsto dall'articolo 16 del DPR 207/2010;

- j) **accertare** l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione;
- k) **controllare** la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento della progettazione e sottoscrizione dei documenti in formato digitale per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- l) **accertare** il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto, nonché verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità.
- m) **verificare** l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta e la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- n) **assicurare** la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- o) ~~per le relazioni di calcolo verificare la coerenza degli impianti e valutazione dell'idoneità dei criteri adottati;~~
- p) **controllare** la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;

Sulla base delle succitate verifiche effettuate, con incontri preliminari e con il presente verbale contenitore delle verifiche finali

SI ATTESTA CHE

- il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Fondi Edifici di Culto – Ordinanza n. 105 del 22.08.2020 - Chiesa San Nicola – Interventi di riparazione dai danni del Terremoto 2016/2017, dell'importo complessivo di € 404.000,00 di cui € 276.540,00 compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 73.679,87, ed € 127.460,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione – CUP G16I22000030001 – CIG A000AE1B11 ”,
- conformemente a quanto disciplinato dal combinato disposto degli artt. 41, del D.lgs. 36/2023, è stato redatto nel rispetto degli artt. da 33 a 43 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207;
- ai sensi dell'art. 42 del D.lgs 36/2023 risulta verificata la conformità del presente progetto esecutivo al progetto definitivo approvato con Determinazione n.95 del 21.08.2023 prendendo atto altresì delle prescrizioni acquisite durante i lavori della conferenza di servizi;
- ai sensi dell'art. 41 del D.lgs 36/2023 il progetto esecutivo, è redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, ed è sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo è, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.

risulta **verificato con esito positivo**,

Letto, approvato e sottoscritto.

Belmonte in Sabina li 07.08.2023

Il Progettista

Arch. Giancarlo Cricchi

Ing. Marco Giovannelli

Geom. Alessio imperatori

Il Soggetto verificatore

Arch. Antonio Giovannelli



**COMUNE DI BELMONTE IN SABINA
PROVINCIA DI RIETI**

Al UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO
AREA RICOSTRUZIONE PUBBLICA
c.a. Architetto Arianna Brunelli
pubblica.ricostruzionelazio@legalmail.it

E p.c. Al COMMISSARIO STRAORDINARIO
RICOSTRUZIONE SISMA 2016
Via Giuseppe Pitoni, 2
02100 Rieti
comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it

Oggetto: Fondi Edifici di Culto – Ordinanza n. 105 del 22.08.2020 - Chiesa San Nicola – Interventi di riparazione dai danni del Terremoto 2016/2017, dell'importo complessivo di € 404.000,00 di cui € 276.540,00 compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 73.679,87, ed € 127.460,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione – CUP G16I22000030001 – CIG A000AE1B11. TRASMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO.

Per quanto di Vostra competenza si trasmette in allegato alla presente:

1. Determinazione n. 95 del 21.08.2023, avente per oggetto “Fondi Edifici di Culto – Ordinanza n. 105 del 22.08.2020 - Chiesa San Nicola – Interventi di riparazione dai danni del Terremoto 2016/2017, dell'importo complessivo di € 404.000,00 di cui € 276.540,00 compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 73.679,87, ed € 127.460,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione – Approvazione Progetto Esecutivo – CUP G16I22000030001 – CIG A000AE1B11;
2. Validazione Progetto esecutivo;
3. Autorizzazione sismica per l'inizio dei lavori. D.P.R. 380/01 artt. 93-94-94bis dalla Regione Lazio, Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche E Difesa Del Suolo, Assessorato Lavori Pubblici E Tutela Del Territorio, Mobilità Area Genio Civile Lazio Nord;
4. Autorizzazione, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 22/01/2004 n. 42, rilasciata dal Ministero della Cultura, Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la provincia di Rieti;
5. Copia del Progetto Esecutivo;

Distinti saluti

Il Responsabile di Area Tecnica
Arch. Annalisa Giovannelli



COMUNE DI BELMONTE IN SABINA

PROVINCIA DI RIETI

P.zza Roma, 27 C.A.P. 02020

P. IVA 00111240578 TEL. 0765/77000 - FAX 0765/77277

Sito Web: www.comune.belmonteinsabina.ri.it

E .mail: belmonteinsabina@tiscali.it - comune.belmonteinsabina.ri@pec.it

VALIDAZIONE PROGETTO

Art. 26 del Dlgs 50/2016

Data verifica: 21.08.2023;

Presenti: RUP, Arch. Antonio Giovannelli,
Progettisti, Arch. Giancarlo Cricchi; Ing. Marco Giovannelli;
Geom. Alessio Imperatori

Progetto: Fondi Edifici di Culto – Ordinanza n. 105 del 22.08.2020 - Chiesa San Nicola – Interventi di riparazione dai danni del Terremoto 2016/2017, dell'importo complessivo di € 404.000,00 di cui € 276.540,00 compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 73.679,87, ed € 127.460,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione – – CUP G16I22000030001 – CIG A000AE1B11

Nominativo progettista: Progettisti, Arch. Giancarlo Cricchi; Ing. Marco Giovannelli;
Geom. Alessio Imperatori

Elenco elaborati progettuali:

Elaborati descrittivi

- 1.1 PERIZIA ASSEVERATA NESSO CAUSALITA'
- 1.2 RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
- 1.3 RELAZIONE STORICA
- 1.4 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- 1.5 DOCUMENTAZIONE ISCRIZIONE PROFESSIONISTI

Elaborati grafici di progetto architettonico

- 2.1 ELABORATO GRAFICO ARCHITETTONICO – scala 1:50
- 2.2 ELABORATO GRAFICO STRUTTURALE STATO ATTUALE– scala 1:50
- 2.3 ELABORATO GRAFICO STRUTTURALE STATO FUTURO– scala 1:50
- 2.4 PARTICOLARI COSTRUTTIVI – scala 1:50 – 1:10
- 2.5 RAPPRESENTAZIONE DEL QUADRO FESSURATIVO

Documentazione amministrativa

- 3.1 TITOLO DI PROPRIETA'
- 3.2 SCHEDA RILIEVO DANNO BENI CULTURALI – CHIESE
- 3.3 ORDINANZA DI INAGIBILITA'

Elaborati contrattuali

- 4.1 ANALISI DEI PREZZI UNITARI
- 4.2 ELENCO DEI PREZZI UNITARI
- 4.3 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- 4.4 STIMA INCIDENZA SICUREZZA



COMUNE DI BELMONTE IN SABINA

PROVINCIA DI RIETI

P.zza Roma, 27 C.A.P. 02020

P. IVA 00111240578 TEL. 0765/77000 - FAX 0765/77277

Sito Web: www.comune.belmonteinsabina.ri.it

E .mail: belmonteinsabina@tiscali.it - comune.belmonteinsabina.ri@pec.it

- 4.6 QUADRO TECNICO ECONOMICO
- 4.7 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
- 4.8 SCHEMA DI CONTRATTO
- 4.9 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- 4.10 CRONOPROGRAMMA LAVORI

Elaborati strutturali

- D07. RELAZIONE SULLA QUALITA' E DOSATURA DEI MATERIALI
- D09. RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI
- D10. RELAZIONE DI CALCOLO E FASCICOLO DEI CALCOLI DI STABILITA'
- D11. PIANO DI MANUTENZIONE DELLA PARTE STRUTTURALE DELL'OPERA
- D22. CONFIGURAZIONI DEFORMATE
- D23. DIAGRAMMA SPETTRI DI RISPOSTA
- D24. GIUDIZIO MOTIVATO DI ACCETTABILITA' DEI RISULTATI
- D26. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE SOLLECITAZIONI
- D27. SCHEMI STRUTTURALI POSTI ALLA BASE DEI CALCOLI

Completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali		Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Esistenza indagini geologiche, geotecniche, archeologiche		Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Esistenza relazioni di calcolo strutturale		Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Esistenza relazioni di calcolo impianti		Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Esistenza computi metrici estimativi		Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione		Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Effettuazione della Via, ovvero della Verifica di esclusione delle procedure	non occorrente	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Dichiarazione rispetto prescrizioni normative, e legislative		Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Autorizzazione ambientale	non occorrente	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Autorizzazione VV.FF.	non occorrente	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Autorizzazione vincolo sismico		Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Autorizzazione vincolo Monumentale		Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Autorizzazione vincolo idrogeologico	non occorrente	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Autorizzazione sanitaria	non occorrente	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>



COMUNE DI BELMONTE IN SABINA

PROVINCIA DI RIETI

P.zza Roma, 27 C.A.P. 02020

P. IVA 00111240578 TEL. 0765/77000 - FAX 0765/77277

Sito Web: www.comune.belmonteinsabina.ri.it

E .mail: belmonteinsabina@tiscali.it - comune.belmonteinsabina.ri@pec.it

Il Responsabile del Procedimento, visti gli elaborati progettuali, dell'intervento denominato:

Fondi Edifici di Culto – Ordinanza n. 105 del 22.08.2020 - Chiesa San Nicola – Interventi di riparazione dai danni del Terremoto 2016/2017, dell'importo complessivo di € 404.000,00 di cui € 276.540,00 compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 73.679,87, ed € 127.460,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione – – CUP G16I22000030001 – CIG A000AE1B11.

ATTESTA

1. la completezza della progettazione,
2. la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
3. la cantierabilità della soluzione progettuale prescelta;
4. presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
5. la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
6. la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
7. la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
8. l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
9. la manutenibilità delle opere, ove richiesta.;

Progettisti

Arch. Giancarlo Cricchi

Ing. Marco Giovannelli

Geom. Alessio Imperatori

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Antonio Giovannelli





Ministero della Cultura
*Soprintendenza archeologia belle arti e
paesaggio per la provincia di Rieti*

Comune di Belmonte in Sabina
comune.belmonteinsabina.ri@pec.it

p.c. Fondo Edifici Culto
protocollo.prefri@pec.int.it

OGGETTO: Belmonte in Sabina CHIESA DI SAN NICOLA Progetto per la riparazione del danno conseguente gli eventi sismici iniziati il 24.08.2016 e per la eliminazione di criticità locali - Ordinanza commissario Straordinario sisma 2016 n.105 del 17/09/2020 -Borgo Velino RI
Richiesta parere - autorizzazione, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs 22/01/2004 n. 42.
La chiesa ed i locali annessi sono intestati al **Ministero Dell'Interno - Fondo Edifici Culto** come riportato in Catasto Fabbricati del Comune di Belmonte in Sabina: **foglio 10, particella A, cat. E7.**

Risposta alla nota Nostro prot. n° 6873 del 04/04/2022 -
Prot. Comune di Belmonte in Sabina n° 1241 del 02/04/2022

Con riferimento all'oggetto verificato che le opere proposte sono compatibili con i criteri del restauro conservativo, tendono al miglioramento sismico ed a reintegrare la situazione originaria del bene, questo ufficio, per quanto di stretta competenza, **Autorizza l'intervento in oggetto**
Si specifica che, trattandosi di Bene sottoposto a tutela monumentale, devono eseguiti da Impresa in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente in materia (OG2 *beni architettonici*).
Dovrà, infine, essere comunicata, con congruo anticipo (anche per email o per PEC) la data d'inizio dei lavori per consentire i controlli di Legge.

Il Funzionario Architetto
Arch. Anna Paola Briganti

p/IL SOPRINTENDENTE
Arch. Lisa Lambusier
Il Funzionario delegato
Arch. Raffaella Strati

DOCUMENTO ORIGINALE SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D. LGS. N. 82 DEL 07/03/2005



Sede operativa: Palazzo Patrizi Clementi
Via Cavalletti, 2 – Roma 0667233002/3
mbac-sabap-vt-em@mailcert.beniculturali.it
sabap-vt-em@beniculturali.it



La chiesa ed i
al Ministero

Fabbricati del Comune di Belmonte in Sabina, al foglio 10, particella A, cat. E7. La restante parte
della struttura è invece intestata ad altro soggetto privato

locali annessi, per quanto riguarda il regime proprietario, è intestata
Dell'Interno - Fondo Edifici Culto come riportato in Catasto



*Sede operativa: Palazzo Patrizi Clementi
Via Cavalletti, 2 – Roma 0667233002/3
mbac-sabap-vt-em@mailcert.beniculturali.it
sabap-vt-em@beniculturali.it*

DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI,
RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO,

ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL TERRITORIO, MOBILITA'
AREA GENIO CIVILE LAZIO NORD

Protocollo n° 2022-0001034548
Posizione n° 136043

li 18/11/2022

Allo Sportello Unico per l'edilizia del
Comune di **Belmonte in Sabina** p.e.c.
comune.belmonteinsabina.ri@pec.it

Al Committente Comune di Belmonte in Sabina
\$!committente.getCognome()
p.e.c. **antonio.giovannelli2@archiworldpec.it**

Al Delegato Marco Giovannelli
p.e.c. **marco.giovannelli@ingpec.eu**

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE SISMICA PER L'INIZIO DEI LAVORI. D.P.R. 380/01 artt. 93-94-94bis.

Regolamento Regionale n° 26 del 26/10/2020

Comune di Belmonte in Sabina (RI) Zona Sismica 2B

Committente Comune di Belmonte in Sabina

**Lavori di ORD. COMM. N. 105/2020 - RIPARAZIONE DEL DANNO CONSEGUENTE GLI EVENTI
SISMICI INIZIATI IL 24.08.2016 E PER LA ELIMINAZIONE DI CRITICITA' LOCALI - CHIESA
SAN NICOLA IN BELMONTE IN SABINA (RIETI)**

Distinto in catasto al foglio n° 10 Particella n° A Località **Frazione Prime Ville**

Via **Via Prime Ville snc** Edificio **Chiesa San Nicola** Scala -

IL DIRIGENTE

- Vista la richiesta del committente per il rilascio dell'autorizzazione sismica inviata alla Direzione Regionale competente in materia di Infrastrutture unitamente ai relativi elaborati tecnico-progettuali e assunta al protocollo n° **2022-0001025456** del **18/10/2022** ;
- Visto il Testo Unico dell'Edilizia di cui al D.P.R. n° 380 del 06.06.2001;
 - Visto il Regolamento Regionale n° 26 del 26/10/2020;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale n° 387 del 22/05/2009;
- Visto in particolare l'art.6, art.7, art.13, del citato Regolamento Regionale n°26 del 26/10/2020 che prevede che i controlli sui progetti in questione siano svolti dalla Commissione Sismica dell'Area Genio Civile di AREA GENIO CIVILE LAZIO NORD;
- Considerato che il progetto presentato è stato sottoposto al controllo della Commissione Sismica dell'Area Genio



Civile di AREA GENIO CIVILE LAZIO NORD;

- Visto il verbale n° 11059 del 17/11/2022 della Commissione Sismica dell'Area Genio Civile di AREA GENIO CIVILE LAZIO NORD che ha espresso parere **POSITIVO** sugli elaborati tecnico-progettuali in quanto rispondenti alle prescrizioni sismiche;

AUTORIZZA

Il committente Comune di Belmonte in Sabina ad iniziare i lavori di ORD. COMM. N. 105/2020 - RIPARAZIONE DEL DANNO CONSEGUENTE GLI EVENTI SISMICI INIZIATI IL 24.08.2016 E PER LA ELIMINAZIONE DI CRITICITA' LOCALI - CHIESA SAN NICOLA IN BELMONTE IN SABINA (RIETI) in zona sismica nel Comune di Belmonte in Sabina, in conformità al progetto esecutivo redatto da Marco Giovannelli

Il responsabile del procedimento

Il dirigente dell'Area

Il presente atto è valido ai soli fini del vincolo sismico e viene inviato allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune territorialmente interessato, affinché, previa verifica della corrispondenza degli atti progettuali, ne rilasci copia alla ditta committente.

Sono fatti salvi i diritti di terzi di altre Amministrazioni concedenti. La Ditta interessata dovrà munirsi delle specifiche concessioni e/o autorizzazioni per vincoli di natura urbanistica, archeologica, ambientale, paesaggistica o quant'altro riguarda l'area di sedime ed eventuali servitù prediali.

È fatto divieto di apportare modifiche al progetto approvato; eventuali varianti in corso d'opera vanno tempestivamente comunicate per gli adempimenti di merito alla Direzione Regionale competente in materia di Infrastrutture, con il relativo fermo dei lavori già autorizzati.

Il deposito degli atti progettuali, avvenuto nei modi e nei termini del DPT 380/01 e del Regolamento Regionale n°26 del 26/10/2020, è valido anche per gli effetti dell'Art. 65 del D.P.R. 380/01.

La comunicazione dell'effettivo inizio dei lavori, sottoscritta dal committente, dal Direttore dei lavori, dal Collaudatore e dall'Impresa esecutrice dell'opera, deve essere inviata a cura del committente, alla Direzione Regionale competente in materia di Infrastrutture ed al Comune territorialmente competente, in adempimento a quanto previsto dell'art. 65 del D.P.R. 380/01 e dall'art. 14 del Regolamento Regionale n° 26 del 26/10/2020.

La copia degli atti progettuali e del presente atto, datati e firmati anche dal costruttore e Direttore dei lavori, unitamente ad apposito giornale dei lavori, devono essere conservati per l'intera durata dei lavori autorizzati a disposizione dei Pubblici Ufficiali incaricati della sorveglianza. Il Direttore dei lavori è responsabile della conservazione e regolare tenuta di tali documenti, con l'obbligo di annotare periodicamente le frasi più importanti dell'esecuzione dei lavori in parola nel giornale sopracitato.



Il Direttore dei lavori ed il Collaudatore, ciascuno per le proprie competenze, sono rispettivamente responsabili degli adempimenti per la relazione a struttura ultimata e il certificato di collaudo statico.

La Ditta interessata è richiamata alla osservanza delle Leggi vigenti.

Per quanto non espressamente indicato, valgono le disposizioni di natura penale e civile che disciplinano le costruzioni.

I professionisti incaricati, ciascuno per le proprie competenze, ai sensi degli artt. n° 52 e 64 del d.p.r. n° 380/2001, dei punti 6.2.2 e 10.1 del D.M. 17.01.2018, del punto c.7.2.2 della circolare del Ministero delle Infrastrutture 02.02.2009 e dell'art. 18 del Regolamento Regionale n° 26 del 26/10/2020, restano comunque responsabili dell'intera progettazione strutturale, della rispondenza del progetto alle normative tecniche, dell'opera al progetto approvato, dell'osservanza delle prescrizioni progettuali ed esecutive nonché della qualità dei materiali.

F.to Il Dirigente dell'Area

DOCUMENTI ALLEGATO (OPENGENIO-ID-DOC)

Istanza RAS (21291057)

Prospetto per il calcolo del contributo di istruttoria e di conservazione dei progetti (V ter) (21291058)

Progetto architettonico (21291065)

Progetto strutturale (21291066)

Progetto strutturale (21291067)

Disegni dei particolari esecutivi delle strutture portanti (21291068)

Progetto strutturale (21291072)

Relazione tecnica illustrativa (21291074)

Relazione tecnica illustrativa (21291075)

Relazione tecnica illustrativa (21291076)

Relazione sulla qualità e dosatura dei materiali (21291077)

Relazione geotecnica e sulle fondazioni (21291078)

Relazione di calcolo e fascicolo dei calcoli di stabilità (21291080)

Piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera (21291081)

Configurazione deformate (21291083)

Diagramma spettri di risposta (21291085)

Giudizio motivato di accettabilità dei risultati (21291086)



Rappresentazione grafica delle principali caratteristiche delle sollecitazioni(Mf, V, N) (21291088)

Schemi strutturali posti alla base dei calcoli (21291090)

Relazione tecnica illustrativa (21291098)

Relazione tecnica illustrativa (21291101)

Relazione tecnica illustrativa (21291103)

Relazione di calcolo e fascicolo dei calcoli di stabilità (21291113)

Ricevuta protocollazione richiesta (21291116)

Conferma assegnazione RP di Progetto per Ras a Controllo Obbligatorio (21295057)

