



Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE  
DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa  
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli  
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

*Alla* Conferenza Permanente presso la sede della  
*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO  
PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI  
INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI  
A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016  
pec: [conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it)

*All'arch.* Gianni Bonaduce  
peo: [gianni.bonaduce@cultura.gov.it](mailto:gianni.bonaduce@cultura.gov.it)

e p.c.

*Alla* Soprintendenza ABAP per le Province  
di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata  
peo: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)

*Oggetto:* Conferenza Permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. n. 105/2020.  
“INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SS.  
PIETRO E PAOLO” - Id. Decreto 395/2020:446 - CUP I67H20003640001- CIG 8843756253 -  
Soggetto Attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno. **Delega.**

Il sottoscritto, Ing. Paolo Iannelli, in qualità di Dirigente legale rappresentante dell'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con il presente atto, vista la nota CGRTS-0049041-P 25/10/2023 del 25/10/2023 con la quale il Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione convoca il giorno 09 novembre 2023 alle ore 12:30 la Conferenza permanente, in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting” dedicata alle comunicazioni telematiche, per l'approvazione del seguente progetto esecutivo:

**“Intervento di riparazione e miglioramento sismico della Chiesa di SS. Pietro e Paolo”**

**Comune di Venarotta (AP)**

rilevato che si rende opportuno delegare a partecipare alla predetta Conferenza e a rappresentare lo Scrivente, l'arch. Gianni Bonaduce, Funzionario Architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata;



acquisito il parere favorevole del Soprintendente ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata;

## **DELEGA**

per l'esercizio della rappresentanza, l'arch. Gianni Bonaduce, Funzionario architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, il quale è legittimato a esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

**IL SOPRINTENDENTE**  
Ing. Paolo Iannelli

**Firmato digitalmente da**  
**PAOLO IANNELLI**

Q = Ministero della cultura  
C = IT  
Data e ora della firma: 06/11/2023 14:32:04



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

Dipartimento per le Opere Pubbliche, le Politiche Abitative  
e Urbane, le Infrastrutture Idriche e le Risorse Umane e Strumentali  
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.

TOSCANA – MARCHE - UMBRIA  
**SEDE COORDINATA DI ANCONA**  
C.F. - P. IVA 80006190427

**Ufficio 4****Tecnico, Amministrativo e OO.MM. per le Marche**

Al Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Pec: [comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it)

*rif. nota n. 49041 del 25.10.2023*

All'Arch. Antonia Coccozza

SEDE

**Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITÀ TELEMATICA**

ex. Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. n. 105/2020.

**“Intervento di riparazione e miglioramento sismico della chiesa di SS. Pietro e Paolo”**

Comune di Venarotta (AP)

Soggetto Attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno

In riscontro alla nota di cui all'oggetto, inerente alla Conferenza da effettuarsi in forma telematica il giorno 9 novembre p.v. per l'esame del progetto in argomento, si delega l'arch. Antonia Coccozza di questo Provveditorato a partecipare in collegamento da remoto per l'espressione del parere di competenza. ([antonia.coccozza@mit.gov.it](mailto:antonia.coccozza@mit.gov.it) – tel. 0712281232)

AC/ac

IL PROVVEDITORE  
(Dott. Giovanni Salvia)



*Il Presidente*  
*Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione*

**Al Direttore**  
**Dipartimento Ufficio Speciale Ricostruzione**  
**Ing. Marco Trovarelli**

**Al Dirigente**  
**Settore Ricostruzione Pubblica**  
**Ing. Maurizio Paulini**

**Al Dirigente**  
**Settore Attuazione Ordinanze Speciali**  
**Ing. Giuseppe Laureti**

**Al Dirigente**  
**Settore Ricostruzione Privata e Produttiva**  
**Arch. Andrea Vicomandi**

**Al Dirigente**  
**Settore Affari Generali, Personale**  
**e Contabilità**  
**Dott.ssa Silvia Moroni**

**Al Dirigente**  
**Settore Coordinamento delle Politiche di**  
**Sviluppo Territoriale**  
**Dott.ssa Chiara Ercoli**

**OGGETTO: Art. 16 comma 4, D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni L. 229/2016, e art. 6 comma 1, O.C.S.R. n. 16/2017 – Delega al Direttore dell'USR delle funzioni di rappresentante Unico della Regione Marche nelle Conferenze permanenti.**

Con la finalità di accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi - tenuto conto che l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che la Conferenza permanente "è presieduta dal Commissario straordinario o da un suo delegato", e che l'articolo 6, comma 1, dell'OCSR n. 16 del 2017 e s.m.i. stabilisce che tra i componenti della stessa vi è anche il rappresentante unico della regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima regione territorialmente competente - si rende necessario individuare nel Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione *ad interim*, allo stato attuale l'Ing. Marco Trovarelli, il soggetto delegato a partecipare alla Conferenza in oggetto in qualità di rappresentante unico della Regione Marche.

*Il Presidente*  
*Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione*

In caso di impedimento del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delego la rappresentanza della Regione, nell'ordine sotto indicato, ai Dirigenti dello stesso ufficio:

1. Maurizio Paulini;
2. Giuseppe Laureti;
3. Andrea Vicomandi;
4. Silvia Moroni;
5. Chiara Ercoli.

Evidenzio, infine, che lo stesso soggetto delegato come rappresentante unico della Regione Marche può, ai sensi di quanto previsto al comma 2, del precitato articolo 6, dell'OCSR n. 16 del 2017, svolgere le funzioni di rappresentante dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione.

Resta inteso che il direttore dell'Ufficio Speciale, in rappresentanza dello stesso ufficio, può delegare anche un funzionario. In tale caso, però, il funzionario non potrà svolgere le funzioni di rappresentante unico della Regione.

Cordiali saluti.

**Il Vice Commissario**

**Francesco Acquaroli**



FRANCESCO  
ACQUAROLI  
11.07.2023 18:20:00  
GMT+01:00

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa*



# Comune di Venarotta

(Provincia di Ascoli Piceno)  
- Ufficio del Sindaco -

## **Presidenza del Consiglio dei Ministri**

Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016  
pec: [conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it)

**OGGETTO: Ordinanza 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” e s.m.i. Comune di Venarotta – Soggetto Attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno – ID opera: 446 – Denominazione dell’intervento: “Intervento di riparazione e ripristino della CHIESA SS. PIETRO E PAOLO”**  
**Conferenza Permanente in modalità telematica del giorno del 09/11/2023 ore 12:30**  
**DELEGA**

Il sottoscritto Dott.Fabio Salvi, in qualità di Sindaco del Comune di Venarotta (AP),

## **DELEGA**

per la conferenza permanente dell’intervento in oggetto, convocata nel giorno 09/11/2023, il Geom. Giulio Galanti, in qualità di Responsabile dell’Area Urbanistica.

## **IL SINDACO (Dott.Fabio Salvi)**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa”*



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

CGRTS-0050327-P-02/11/2023

**Alla Conferenza Permanente**

[conferenzapermanente.sisma2016@governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@governo.it)

**Al Direttore Generale**

Dott.ssa Deborah Giraldi

[d.giraldi@governo.it](mailto:d.giraldi@governo.it)

**Al Dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione**

Ing. Andrea Crocioni

[a.crocioni@governo.it](mailto:a.crocioni@governo.it)

**Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione**

Arch. Claudia Coccetti

[c.cocchetti@governo.it](mailto:c.cocchetti@governo.it)

**Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione**

Arch. Chiara Santoro

[chi.santoro@governo.it](mailto:chi.santoro@governo.it)

**OGGETTO:** Conferenza permanente di cui all'art. 16 d.l. 189/2016 del **09 novembre 2023**: Delega a presiedere all'Arch. Claudia Coccetti, delega ad esprimere il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione all'Arch. Claudia Coccetti e all'Arch. Chiara Santoro.

**Il Commissario straordinario del Governo** per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, **Sen. Avv. Guido Castelli**, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato il 18 gennaio 2023 al n. 235;

**Visto** il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

**Visto** l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016;

**Visto** il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con specifico riferimento gli articoli 81, 82, 83 e 84;

**Viste** le convocazioni per la Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno **09 novembre 2023**, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Cisco Webex Meeting" per:

- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DELLA DI SANTA MARIA IN ABETO"**  
**COMUNE DI PRECI (PG)**  
**CUP E47H20004190001 – CIG 904879128F**  
**Soggetto attuatore: Archidiocesi di Spoleto - Norcia**  
**Id. Decreto 395/2020: 594**
  
- O.C. n. 130/2022, artt. 108-110 "**Programma Straordinario di Ricostruzione del Comune di Cortino (TE)**" - Soggetto Attuatore: Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Abruzzo – USR Abruzzo;
  
- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA COLLEGIATA DEI SS. LORENZO E BIAGIO"**  
**COMUNE DI MONTE SAN PIETRANGELI (FM)**  
**CUP B57H20009420001 – CIG 884356330E**  
**Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo**  
**Id. Decreto 395/2020: 348;**
  
- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SS. PIETRO E PAOLO"**  
**COMUNE DI VENAROTTA (AP)**  
**CUP I67H20003640001 – CIG 8843756253**  
**Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno**  
**Id. Decreto 395/2020: 446;**

### **DELEGA**

L'Arch. **Claudia Coccetti**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale, a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex. art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno **09 novembre 2023** per:

-





## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DELLA DI SANTA MARIA IN ABETO”  
COMUNE DI PRECI (PG)  
CUP E47H20004190001 – CIG 904879128F  
Soggetto attuatore: Archidiocesi di Spoleto - Norcia  
Id. Decreto 395/2020: 594**
  
- O.C. n. 130/2022, artt. 108-110 “**Programma Straordinario di Ricostruzione del Comune di Cortino (TE)**” - Soggetto Attuatore: Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Abruzzo – USR Abruzzo;
  
- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA COLLEGIATA DEI SS. LORENZO E BIAGIO”  
COMUNE DI MONTE SAN PIETRANGELI (FM)  
CUP B57H20009420001 – CIG 884356330E  
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo  
Id. Decreto 395/2020: 348;**
  
- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SS. PIETRO E PAOLO”  
COMUNE DI VENAROTTA (AP)  
CUP I67H20003640001 – CIG 8843756253  
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno  
Id. Decreto 395/2020: 446;**

L’Arch. **Claudia Coccetti**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi:

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DELLA DI SANTA MARIA IN ABETO”  
COMUNE DI PRECI (PG)  
CUP E47H20004190001 – CIG 904879128F  
Soggetto attuatore: Archidiocesi di Spoleto - Norcia  
Id. Decreto 395/2020: 594**
  
- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA COLLEGIATA DEI SS. LORENZO E BIAGIO”  
COMUNE DI MONTE SAN PIETRANGELI (FM)  
CUP B57H20009420001 – CIG 884356330E  
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo  
Id. Decreto 395/2020: 348;**



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SS. PIETRO E PAOLO”  
COMUNE DI VENAROTTA (AP)  
CUP I67H20003640001 – CIG 8843756253  
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno  
Id. Decreto 395/2020: 446;**

L'Arch. **Chiara Santoro**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per l'intervento:

- O.C. n. 130/2022, artt. 108-110 “**Programma Straordinario di Ricostruzione del Comune di Cortino (TE)**” - Soggetto Attuatore: Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Abruzzo – USR Abruzzo.

**Il Presidente della Conferenza permanente**

*Sen. Avv. Guido Castelli*



Castelli Guido  
02.11.2023  
16:40:11  
GMT+01:00



Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

*Alla* Conferenza Permanente presso la  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Commissario straordinario del governo ai fini della  
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici  
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016  
pec: [conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it)

e p.c.

*Alla* Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli  
Piceno, Fermo e Macerata  
pec: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it)

*Alla* Direzione Generale SPC  
pec: [dg-spc@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-spc@pec.cultura.gov.it)

*Alla* arch. Esmeralda Valente  
Direttore del Servizio III della DG ABAP  
Membro MiC supplente della Conferenza permanente  
peo: [esmeralda.valente@cultura.gov.it](mailto:esmeralda.valente@cultura.gov.it)

*Oggetto:* Convocazione Conferenza Permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 – O.C. 105/2020 - “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SS. PIETRO E PAOLO” - Id. Decreto 395/2020: 446 – CUP I67H20003640001- CIG 8843756253. Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Fermo. **Parere di competenza.**

In riferimento al progetto esecutivo dell’*“Intervento di riparazione e miglioramento sismico della Chiesa di SS. Pietro e Paolo”* – Comune di Venarotta (AP), reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. n. CGRTS-0049041-P del 25.10.2023, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 3246 del 25.10.2023, con cui è stata convocata la riunione della Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 09 novembre 2023, ore 12,30;

**VISTO** il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, in particolare l’art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6;

**VISTA** l’Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/2017 recante “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall’art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;

**VISTO** il Codice dei beni culturali e del paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte seconda e Parte terza;

**VISTO** l’art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;



**VISTA** l’O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante “Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell’Ordinanza n. 38/17”;

**VISTA** l’O.C. n.105 del 17/09/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” con particolare riferimento all’art. 4 “Approvazione dei progetti e domanda di contributo” e all’art. 9 co.1 riportante “La presente ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore” e co. 3, riportante “Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l’ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza”;

**VISTO** l’allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395 del 30/12/2021 recante l’Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all’allegato A dell’O.C. n.105 del 22 agosto 2020;

**VISTO** il Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 456 del 13 Ottobre 2022 “*Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto*” e “*La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale*”;

**VISTO** il Decreto n. 456 del 13 Ottobre 2022 “*Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto*” e “*La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale*”;

**VISTE** le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell’O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;

**VISTO** che l’immobile, di cui all’oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice;

**ESAMINATA** la documentazione progettuale delle opere che si intendono realizzare per la riparazione e ripristino della chiesa in oggetto, sottoposta alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice e ubicata nel Comune di Venarotta (AP), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0049041-P del 25.10.2023,

[https://drive.google.com/file/d/1etm\\_NYkUjiYTW0FIhbRH5Js0hOmJiyBv/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/1etm_NYkUjiYTW0FIhbRH5Js0hOmJiyBv/view?usp=share_link)

**CONSIDERATO** che gli interventi previsti consistono nell’esecuzione di opere di restauro conservativo, consolidamento e miglioramento sismico volte alla riparazione dei danni conseguenti dal sisma del 2016 e riguardano:

- le murature con interventi di scuci – cucì in corrispondenza delle parti lesionate, iniezioni su tutte le altre pareti portanti a sacco;
- le angolate della facciata principale con rinforzo;
- la vela campanaria in mattoni con smontaggio e ricostruzione;
- il solaio di copertura della sacrestia con demolizione e rifacimento;
- l’intera copertura con demolizione, rifacimento e relativa linea vita;



## Finiture

- manto di copertura in piastrelle, con sovrastante guaina impermeabilizzante, e coppi quasi totalmente di recupero, realizzazione di linee vita;
- impermeabilizzante sulla nuova copertura sagrestia e sulla piccola copertura dell'altare, canali di gronda, scossaline e discendenti;
- giunti stilati nelle zone oggetto di scuci e cucii a faccia - vista e ripristino intonaco nelle parti interne;
- infissi in legno con manutenzione per portali, portoni e finestre laterali, realizzazione di nuovi infissi per il rosone e per la finestra della sacrestia;

**PRESO ATTO** dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D. Lgs. 42/2004, rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata di cui alla nota prot. n. 11468 del 13/10/2023, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 3116 del 16/10/2023, che subordina l'efficacia della stessa alla piena osservanza delle condizioni ivi riportate;

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, questo Ufficio, per quanto di competenza esprime,

### **PARERE FAVOREVOLE**

all'esecutivo dell'“*Intervento di riparazione e miglioramento sismico della Chiesa di SS. Pietro e Paolo*” – Comune di Venarotta (AP), reso visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0049041-P del 25.10.2023,

[https://drive.google.com/file/d/1etm\\_NYkUjiYTW0FIhbRH5Js0hOmJiyBv/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/1etm_NYkUjiYTW0FIhbRH5Js0hOmJiyBv/view?usp=share_link)

a condizione che siano integralmente recepite nel suddetto progetto esecutivo, diventandone parte integrante, tutte le prescrizioni, già formulate in sede di autorizzazioni ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata acquisite con prot. n. 2007 del 03/07/2023, allegate al presente parere.

Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. 42/2004 e il presente parere, dovrà essere tempestivamente comunicata alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione.

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d'opera. A tal fine la Direzione lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 dovrà preliminarmente contattare la Soprintendenza che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

IL SOPRINTENDENTE

Ing. Paolo IANNELLI

Firmato digitalmente da

**PAOLO IANNELLI**



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

O = Ministero della cultura  
C = IT  
Data e ora della firma: 06/11/2023 14:31:37

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Sede: via del Mattonato, 3 - 02100 RIETI - Tel. 0746 240000 - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: [uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it](mailto:uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it)

PEO: [uss-sisma2016@cultura.gov.it](mailto:uss-sisma2016@cultura.gov.it)



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica  
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005  
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

*Ascoli Piceno, data del protocollo*

*Alla*

**Regione Marche**

Ufficio Speciale per la Ricostruzione  
PEC: regione.marche.usr@emarche.it

*E.p.c. Al*

**Comune di Venarotta**

Ufficio Tecnico  
PEC: comune.venarotta@emarche.it

*All'*

**Ufficio del Soprintendente speciale per le  
aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016**

c/o Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e  
Paesaggio  
PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

*All'*

**Commissione Regionale per il Patrimonio  
Culturale**

presso Segretariato Regionale del MiC per le  
Marche  
PEO: sr-mar.corepacu@cultura.gov.it

*Prot. n.* (vedi intestazione digitale)

*Risposta al foglio del*

28/11/2022	<i>n.</i>	114150
22/12/2022		127546
12/01/2023		1626

*Class.* 34.43.04/127/2021

*Prot. Sabap del*

28/11/2022	<i>n.</i>	13384
23/12/2022		14435
13/01/2023		359

*Oggetto:* **Venarotta (AP), Fraz. Poggio Anzù – Chiesa di SS. Pietro e Paolo**

**Catastralmente distinta al N.C.E.U. al Fg. n. 29, particella n. A.**

**Ordinanza n. 38/2017 “Approvazione del primo Piano degli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale...”,**

**Ordinanza 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” e s.m.i.**

**ID opera: 6090 - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/423**

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10,  
comma 1 e art. 12, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

**Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.**

Proprietà: Parrocchia dei Santi Quirico e Giuditta in Gimigliano

In riscontro alla richiesta pervenuta il 28/11/2022 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 28/11/2022 con prot. n. 13384 e alla successiva integrazione documentale pervenuta il 22/12/2022 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 23/12/2022 con prot. n. 14435 e in data 12/01/2023, acquisita agli atti d'Ufficio in data 13/01/2022 con prot. n.359;





## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

**Visto** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;

**Preso atto** che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, e art. 12 comma 1, del medesimo;

**Visto** l'art. 21, comma 4, e l'art. 22 del Codice;

**Visto** il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;

**Considerato** che il progetto di riduzione del rischio, realizzato nell'anno 2017, ha previsto la realizzazione di cinturazione sia della facciata principale che della vela campanaria mediante fasce in polistirene largh. 75 mm con carico di esercizio di 10.000 kg così come indicato negli elaborati grafici allegati. Le cinturazioni sono state realizzate rispettivamente con n. 4 e n. 3 fasciature in poliestere con sistema di tesaggio a "cricchetto" (nel caso della facciata ancorate alla muratura mediante piastre metalliche fissate con perni metallici ed iniezioni di resina epossidica) disposte al di sopra di una serie di distanziatori in abete di sez. 12 x 12 cm, posti a distanze adeguate, al fine di ottimizzare l'efficacia delle cinturazioni ed il contenimento della parete e della vela campanaria interessate. Agli angoli delle cinturazioni, in corrispondenza dello spigolo dell'edificio e del torrino, sono stati applicati, al di sopra dei distanziatori di legno, degli adeguati angolari metallici al fine di proteggere la fascia e permettere una migliore tesatura della stessa. Sono state opportunamente sbadacchiate tutte le aperture del blocco principale della Chiesa e la vela campanaria. È stato inoltre effettuato lo smontaggio controllato dell'intero manto di copertura in coppi e delle sottostanti pianelle (in quanto diffusamente instabili con gravi pericoli di crolli) con successiva realizzazione di copertura provvisoria in pannelli al fine di proteggere la struttura sottostante (copertura attualmente in parte scardinata dal vento). Al fine di evitare l'accesso all'intera zona della Chiesa, così come prescritto nella scheda, è stata realizzata una recinzione in paletti di ferro infissi nel terreno e rete zincata plastificata alta 2.00 m.

**Premesso** che, come specificato nella Relazione tecnica generale, sull'edificio non sono state eseguite indagini sulle murature in quanto, essendo la struttura in pietra facciavista, risulta chiara la composizione delle murature portanti; che dalla relazione geologica della Dott.ssa Sara Moreschini è stata desunta la categoria del sottosuolo pari a "B" e pertanto la capacità di resistenza alle azioni sismiche dell'edificio nello "stato di fatto" è risultata pari a 0.513; tenuto conto del quadro fessurativo rilevato e quindi dello stato di danno dell'edificio e della pertinenza esterna, delle risultanze delle prove e indagini specifiche effettuate nonché delle valutazioni e risultanze di calcolo, il presente progetto prevede interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e sulle finiture.

**Esaminata** la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare nella chiesa dei Santissimi Pietro e Paolo che consistono in lavori di riparazione danni e miglioramento sismico come di seguito elencati e così come indicato negli elaborati tecnici presentati:

### Riparazione danni e miglioramento sismico

1. Interventi di scuci-cuci con stesso materiale delle murature esistenti in corrispondenza delle lesioni;
2. consolidamento delle murature mediante iniezioni a base di legante idraulico su tutte le altre pareti portanti a sacco;
3. realizzazione di chiodature in acciaio inox nelle angolate della facciata principale;
4. demolizione e rifacimento dell'intera copertura (struttura portante lignea con cordolatura metallica a traliccio sulla sommità delle murature perimetrali dell'aula) e relativa linea vita;
5. smontaggio e ricostruzione della vela campanaria in mattoni;
6. demolizione e rifacimento del solaio di copertura della sacrestia (attualmente realizzato mediante semplice soletta in c.a. di piccolo spessore (circa 8 cm).

### Finiture

1. Ricostituzione del manto di copertura in pianelle (con sovrastante guaina impermeabilizzante) e coppi (pianelle e coppi quasi totalmente di recupero);
2. realizzazione linee vita in copertura;
3. impermeabilizzazione con guaina a colore della nuova copertura della sacrestia e della piccola copertura in c.a. dell'altare laterale;
4. posizionamento di canali di gronda, scossaline e discendenti in acciaio zincato preverniciato sulla sacrestia ed altare laterale;





## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

5. stilatura dei giunti nelle zone soggette ad interventi di scuci-cuci nelle aree faccia-vista e relativo ripristino dell'intonaco interno;
6. sistemazione di piccole aree d'intonaco ammalorato;
7. completa tinteggiatura a calce all'interno dell'aula e della sacrestia;
8. manutenzione degli infissi in legno (portale, portoni e finestre laterali); realizzazione di nuovo infisso in legno per il rosone e per la finestra della sacrestia attualmente rotti;
9. non sono previsti impianti in quanto inesistenti.

**Considerato** che tale proposta è tesa alla conservazione dell'architettura religiosa tutelata tramite interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e sulle finiture;

**Ritenuto** che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali relative alla condizione di sottoposizione "de iure" dell'edificio, contenute nel Codice;

**Tutto ciò richiamato e premesso**, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. **21**, comma **4**, e **22** del Codice

### IL SOPRINTENDENTE

**AUTORIZZA** l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni.

#### Riparazione danni e miglioramento sismico

- Le riprese a scuci e cucii del paramento esterno a vista dovrà avvenire con impiego di pietra in bozze di pezzatura, lavorazione e colorazione simili a quelle esistenti;
- le quote d'imposta originarie delle coperture della chiesa, della sacrestia e del volume dell'altare laterale dovranno essere conservate;
- in merito alla prevista realizzazione del cordolo metallico in testa alla muratura, assicurando comunque livelli di sicurezza sismica pari o superiori a quelli previsti dal progetto, si chiede di valutare la possibilità di una soluzione meno invasiva che eviti la necessità di smontaggi consistenti di muratura (ad es. traliccio con profili piatti da porre superiormente alle capriate con stessa giacitura delle falde);
- riguardo alle capriate in legno di castagno, i previsti elementi antiribaltamento degli arcarecci sulle capriate, realizzati mediante tasche in acciaio con profili triangolari, siano sostituiti da elementi in legno di tipo tradizionale;
- la ricostruzione della cella campanaria dovrà prevedere il riutilizzo dei materiali originari, previa pulitura, ed eventualmente la reintegrazione degli elementi quelli gravemente ammalorati e non recuperabili con altrettanti nuovi della stessa tipologia (materiale, colore, forma, dimensioni, spessore, ecc.), che saranno opportunamente mescolati a quelli preesistenti;
- il solaio di copertura della sacrestia sia ricostruito con struttura tradizionale in legno utilizzando orditure in massello di castagno e tavolato o pianellato in cotto.

#### Finiture

- gli elementi che compongono l'attuale manto in piastrelle e coppi dovranno essere smontati, accuratamente lavati e successivamente rimontati, mentre quelli non utilizzabili, eventualmente rotti o mancanti, saranno integrati con i necessari elementi, che dovranno avere forma, colore e dimensione, uguale a quella dei preesistenti e saranno a questi opportunamente mescolati;
- eventuali parti metalliche a vista della Linea vita anti caduta dall'alto dovranno essere verniciate per mitigarle con le opere di copertura;
- l'impermeabilizzazione con guaina a colore della nuova copertura della sacrestia e del volume dell'altare laterale dovrà essere preventivamente concordata con questo Ufficio previa campionatura;
- la sostituzione dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche (canali di gronda e discendenti) dovrà avvenire con nuovi elementi in rame;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0715029811 Fax 071206623  
CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH  
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it  
PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it





## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

- prima dell'esecuzione degli interventi previsti sulle murature interne intonacate, che prevedano la rimozione dell'intonaco, si richiede l'esecuzione di un numero sufficiente di saggi stratigrafici per verificare l'assenza di decorazioni pittoriche o intonaci d'importanza storico artistica al di sotto. La localizzazione dei saggi stratigrafici con il relativo piano di dettaglio dovrà essere preventivamente concordata con quest'ufficio. I saggi dovranno essere eseguiti da parte di restauratori abilitati ai sensi della normativa vigente ai sensi degli artt 29 e 182 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs 42/2004). A conclusione dei saggi si dovrà inviare a questo ufficio una relazione, corredata da documentazione fotografica contenente i risultati (spessore, aderenza alla muratura sottostante, caratteristiche meccaniche, ecc) per le valutazioni di competenza;
  - per tutti gli interventi relativi alle murature (stilatura dei giunti, scuci-cuci, ecc.) si dovrà prevedere l'impiego di malta di calce naturale compatibile con le murature storiche, evitando legante a base cementizia, resine e fibre sintetiche;
  - la pulitura dei diversi materiali presenti sui prospetti e la rimozione delle loro problematiche di degrado dovranno essere effettuate con le tecniche, materiali (escludendo l'uso di malte cementizie e di silicati) e attrezzature idonei per il restauro conservativo, previa verifica, eventuale preconsolidamento e consolidamento;
  - la stuccatura di eventuali fessurazioni e/o fratturazioni dovrà avvenire con malta a base di calce e pozzolana;
  - la reintegrazione delle lacune d'intonaco dovrà essere realizzata con malta di calce e pozzolana;
  - la tinteggiatura dovrà essere effettuata con tinte a base di latte di calce e terre naturali predisponendo una ricerca stratigrafica della tinteggiatura originaria, documentata con riprese fotografiche e predisponendo una campionatura di colori che verranno definiti dall'esame stratigrafico secondo le indicazioni impartite da questo Ufficio; la relazione dell'esito delle indagini dovrà essere trasmessa a questo Ufficio per la valutazione della tinteggiatura da effettuare;
  - tutti i materiali originari (cotto, travertino, lapidei, ecc.) della pavimentazione, delle soglie, ecc. dovranno essere conservati e restaurati con tecniche tradizionali, quelli gravemente ammalorati e non recuperabili dovranno essere reintegrati con elementi nuovi della stessa tipologia (materiale, colore, forma, dimensioni, spessore, partitura, ecc.);
  - gli infissi in legno dovranno essere conservati e restaurati e quelli gravemente ammalorati rispettare la tipologia (materiale, forma, colore, partitura, larghezza dei profili) di quelli preesistenti;
  - gli elementi in ferro (grate, ecc.) dovranno essere recuperati e restaurati e dovrà essere mantenuta la colorazione preesistente.
- Si rappresenta fin d'ora che dovranno essere oggetto di specifici progetti:
- il restauro dei due altari compresa la cornice della pala, oggi mancante, dell'altare maggiore e di tutti gli altri elementi decorativi presenti all'interno della chiesa; si specifica che l'intervento di restauro sugli apparati decorativi dovrà essere a cura di un restauratore abilitato e qualificato ai sensi della normativa vigente e, in particolare, ai sensi degli artt. 29 e 182 del D. Lgs. n. 42/2004, concernenti la disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e collaboratore restauratore, così come risultano dagli elenchi pubblicati in allegato ai decreti della Direzione Generale Educazione e Ricerca del MiBAC n. 183 del 21/12/2018 e n. 192 del 28/12/2018;
  - l'inserimento di possibili impianti tecnologici e dell'eventuale sistema d'illuminazione esterna della chiesa; in particolare non potranno essere installati corpi illuminanti sui prospetti dell'edificio.

### Prescrizioni conclusive

- Questo Ufficio si riserva ogni valutazione di competenza in corso d'opera relativa alle modalità tecnico-esecutive e alla scelta dei materiali per tutti gli interventi di finitura, sulla base sia delle schede tecniche del prodotto sia di idonee campionature da verificare e valutare con il funzionario di zona, preliminarmente alla loro definitiva adozione;
- si richiama l'obbligo di ottemperare ai disposti del R.D. 2537/1925 relativamente alle competenze professionali dell'architetto abilitato per la Direzione Lavori di edifici tutelati, fatte salve le responsabilità di legge del Direttore Lavori;
- si specifica che eventuali varianti all'attuale progetto dovranno essere preventivamente sottoposte ad autorizzazione;
- a conclusione dei lavori, la ditta incaricata è tenuta a consegnare una relazione dell'intervento compiuto, corredata da allegati fotografici che documentino tutte le fasi dell'intervento. La proprietà è tenuta a trasmettere la documentazione finale del restauro alla Scrivente, imprescindibile ai fini al rilascio dell'attestazione finale dei lavori;

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0715029811 Fax 071206623  
CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH  
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it  
PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per le Marche;

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

IL SOPRINTENDENTE\*  
Ing. Giuseppe La Cava

GB-DC-ST\_13/10/2023

*\* giusta nomina del Direttore Generale ABAP con Decreto 710 del 01/06/2023*

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0715029811 Fax 071206623  
CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH  
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it  
PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



# COMUNE DI VENAROTTA

(Provincia di Ascoli Piceno)  
Sportello Unico per l'Edilizia

GALANTI GIULIO

Data firma da PC:  
2023-10-27 08:58:40 (UTC)  
Data scadenza certificato:  
2026-04-12 00:00:00 (UTC)  
Organizzazione CA:  
InfoCamere S.C.p.A.  
"Halley Informatica" SRL

Protocollo Generale 2022/10428

ID SISMAPP: 6090

ID ORDINANZA: 446

Pratica edilizia n. 141/2022

Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/423

Soggetto Attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO  
PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE,  
L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA  
ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI  
ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI  
DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL  
24 AGOSTO 2016

PEC: [conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it)

e.p.c. ALL'UFFICIO SPECIALE  
DI RICOSTRUZIONE DI ASCOLI PICENO  
PEC: [regione.marche.usr@emarche.it](mailto:regione.marche.usr@emarche.it)

e.p.c. ALLA SOPRINTENDENZA PER I  
BENI ARCHITETTONICI E PER IL  
PAESAGGIO PER LE MARCHE  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it)

e.p.c. AL RICHIEDENTE:  
DIOCESI DI ASCOLI PICENO  
PEC: [diocesiapsisma@pec.it](mailto:diocesiapsisma@pec.it)

e.p.c. AI TECNICO:  
ARCH. CALCAGNI STEPHANE  
PEC: [stephane.calcagni@archiworldpec.it](mailto:stephane.calcagni@archiworldpec.it)

**OGGETTO:** Segnalazione certificata inizio attività – Edificio di Culto – Ordinanza n. 105/2020) – Intervento di riparazione e ripristino della CHIESA SS. PIETRO E PAOLO – Immobile sito a Venarotta in FRAZIONE GIMIGLIANO – Foglio 29 P.IIa A. (Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/423).  
Conferenza permanente del 09/11/2023 ore 12:30 (Art. 16 del Decreto legge n.189 del 2016 e s.m.i.) -  
Parere di competenza.

Il Responsabile dell'Area Urbanistica

**VISTO** il Decreto Legge 17/10/2016 n. 189 convertito con Legge 15/12/2016, n. 229 e successive modificazioni ed



# COMUNE DI VENAROTTA

(Provincia di Ascoli Piceno)  
Sportello Unico per l'Edilizia

integrazioni;

**VISTA** l'Ordinanza n. 38 del 08/09/2017 e s.m.i. del Commissario Straordinario per la Ricostruzione;

**VISTA** l'Ordinanza n. 105 del 17/09/2020 e s.m.i. del Commissario Straordinario per la Ricostruzione;

**VISTO** l'Ordinanza n. 130 del 15/12/2022 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la Legge Regionale 20/4/2015 n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il D.lgs 22/01/2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** la L.R. 05/08/1992, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il vigente Regolamento Edilizio Comunale;

**VISTI** il vigente Piano Regolatore Generale adeguato al P.P.A.R.;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la documentazione caricata nella piattaforma regionale, riferito all'opera in argomento;

**VISTA** la richiesta di integrazione documentale prot. n. 0011438 del 30/12/2022;

**VISTA** la nota prot. n. 114150 del 28/11/2022 inoltrata dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione in data 28/11/2022, assunta al protocollo comunale al n. 10428/2022, con cui si comunica l'acquisizione sulla piattaforma Sismapp della Segnalazione Certificata Inizio Attività (istanza fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/423) presentata dalla DIOCESI DI ASCOLI PICENO con sede in P.ZZA ARRINGO, 10 - 63100 ASCOLI PICENO (AP), codice fiscale 92004850449, per i lavori ad oggetto "*Intervento di riparazione e ripristino della CHIESA SS. PIETRO E PAOLO*", ai sensi dell'Ordinanza n. 105/2020 in questo Comune, sull'immobile distinto al catasto al foglio n. 18 mappale n. B Ubicato in FRAZIONE GIMIGLIANO;

**DATO ATTO** tale comunicazione è stata trasmessa ai sensi dell'art. 4 comma 3 dell'Ordinanza 105/2020 e successive modificazioni ed integrazioni ed è relativa alla convocazione della Conferenza permanente di cui all'art. 16 del Decreto legge n.189 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il progetto caricato nella piattaforma regionale, riferito all'opera in argomento;

**VISTA** la richiesta di integrazione documentale prot. n. 11438 del 30/12/2022;

**VISTA** la documentazione integrativa inoltrata dal tecnico incaricato ARCH. CALCAGNI STEPHANE con note assunte al protocollo generale dell'ente al n. 11078 del 20/12/2022, al n. 11205 del 22/12/2022, al n. 308 del 12/01/2023 ed al n. 1952 del 06/03/2023;

**VISTO** il parere ai fini dell'indizione della Conferenza permanente di cui all'art. 16 del Decreto legge n.189 del 2016 e s.m.i espresso con nota prot. n. 1970 del 07/03/2023;

**VISTA** la **convocazione della conferenza permanente CGRTS-0049041-P-25/10/2023** inoltrata in data 25/10/2023, con nota assunta al protocollo al n. 8945 del 25/10/2023;

**CONSIDERATO** che gli interventi previsti nel progetto dell'opera di che trattasi, risultano negli elaborati progettuali prodotti con le richiamate note (istanza e integrazioni);

**DATO ATTO** che l'area interessata dall'intervento risulta sottoposta ai seguenti vincoli paesistico-ambientali, storico-artistici, forestali per scopi idrogeologici e sismico, come di seguito specificati:

- Ambiti previsti dalle N.T.A. del vigente P.R.G. adeguato al P.P.A.R.:

- Ambito di tutela dei crinali - Art. 13;
- Ambiti L.431/85 corsi d'acqua delimitazioni D.M. 31/07/85 - Art. 21;

- Vincolo storico artistico di cui al D.lgs 22/01/2004 n. 42 art. 21;

- Vincolo sismico di cui alla L. 2/2/74 n. 64;

**PRECISATO:**

- **che** l'opera è esente dalle N.T.A. del P.R.G. adeguato P.P.A.R. ai sensi dell'art. 11 punto 11.7 (trattasi di intervento di recupero Chiesa SS. PIETRO E PAOLO in FRAZ. GIMIGLIANO);



# COMUNE DI VENAROTTA

(Provincia di Ascoli Piceno)  
Sportello Unico per l'Edilizia

- **che** l'edificio ricade in "Zona agricola" - Art. 39 N.T.A. del vigente P.R.G.;
- **che** la chiesa risulta oggetto della Scheda n. 18 del "Censimento beni architettonici extraurbani" (**Allegato nella precedente nota Prot. n. 1970 del 07/03/2023**) - Art. 40 delle N.T.A. del vigente P.R.G.;

## DATO ATTO:

-**che** l'intervento è soggetto al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'Art. 21 del D.lgs 42/2004, trattandosi di bene culturale ed autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'Art. 146 D.lgs 42/2004, trattandosi di immobile che ricade all'interno di zona vincolata a seguito di provvedimento relativo alla protezione delle Bellezze Naturali (D.M. 31/07/1985);

-**che**, per l'intervento proposto ricade l'esenzione dal rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'Allegato "A" di cui all'art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 31/2017 punti A.3, A.9 e A.29 - *Dichiarazione resa dal progettista Arch. Stephane Calcagni trasmessa con nota assunta al protocollo n. 1952 del 06/03/2023;*

## TUTTO CIÒ PREMESSO:

### 1) PARERE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ART. 146 D.LGS 42/004 – D.P.R. 31/2017:

L'intervento proposto è esente dal rilascio dell'autorizzazione paesaggistica come previsto dall'Allegato "A" di cui all'art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 31/2017 punti A.3, A.9 e A.29 - *Dichiarazione resa dal progettista Arch. Stephane Calcagni trasmessa con nota assunta al protocollo n. 1952 del 06/03/2023;*

### 2) PARERE URBANISTICO EDILIZIO D.P.R. 380/2001:

Preso visione della documentazione prodotta, nonché per quanto concerne la regolarità dell'intervento ai fini urbanistico-edilizio ai sensi del D.P.R. n.380/2001, in relazione alla SCIA (art.22 del D.P.R. n.380/01), fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti, azioni e ragioni di terzi ed enti competenti in materia, per quanto di competenza, **si esprime parere favorevole per l'esecuzione dei lavori in argomento**, fermo restando l'acquisizione dei necessari nulla-osta e/o autorizzazioni ed assensi degli altri Enti interessati e coinvolti nella Conferenza permanente di cui all'art. 16 del Decreto legge n.189 del 2016 e s.m.i, **nel rispetto delle relative prescrizioni impartite dagli Enti stessi, nonché delle seguenti condizioni:**

1. *Dovranno essere acquisiti tutti i necessari pareri, nulla-osta e/o autorizzazioni riferiti all'intervento da realizzare ivi compreso parere favorevole della Soprintendenza a norma dell'art. 21 del D.Lgs 42/2004 e l'autorizzazione e/o deposito strutturale in zona sismica a norma del D.P.R. n.380/01 e corrispondente normativa regionale;*
2. *Dopo l'esecutività della SCIA (previa acquisizione di tutti i pareri ed autorizzazioni necessari come sopra indicato), dovrà essere comunicata a questo Ente, la data di inizio e la data di fine dei lavori, fatti salvi specifici termini previsti dalla specifica normativa riferita alla ricostruzione per effetto degli eventi sismici del 24/08/2016 e seguenti. La comunicazione di inizio lavori dovrà essere completa del nominativo e delle generalità della ditta/e esecutrice/i degli stessi allegando la specifica documentazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs n°81/2008.*
3. *I lavori autorizzati dovranno essere realizzati secondo il progetto trasmesso e depositato agli atti (esaminato dello scrivente ufficio) e comunque nel rispetto di quant'altro previsto dal R.E.C. e dalla specifica normativa.*
4. *La Diocesi è obbligata a tenere sollevata questa Amministrazione da qualsiasi danno o azione che potesse provenirgli comunque ed in qualunque tempo da coloro che fossero o si ritenessero danneggiati dalla presente autorizzazione ed è pienamente responsabile, in dipendenza dell'autorizzazione rilasciata, di eventuali danni che potrebbero derivare a proprietà pubbliche e private. Pertanto sarà tenuta a provvedere alla riparazione dei danni verificatisi come pure al pagamento di eventuali indennizzi.*

## Prescrizioni generali:

- Copia del presente atto viene trasmessa al locale Comando di Polizia Locale affinché venga assicurata una costante vigilanza anche in tema di circolazione stradale e di occupazione di suolo pubblico.

**Il Responsabile dell'Area Urbanistica**



# COMUNE DI VENAROTTA

(Provincia di Ascoli Piceno)  
Sportello Unico per l'Edilizia

**Geom. Giulio Galanti**

*“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa”*



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

**D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, "Interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle OO.PP. nei territori delle Regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016".**

**Ordinanza commissariale n. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto"**

**PROGETTO ESECUTIVO "INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SS. PIETRO E PAOLO"  
COMUNE DI VENAROTTA (AP) – ID. DECRETO 395/2020: 446  
CUP I67H20003640001 – CIG 8843756253**

**Relazione di verifica documentale al Commissario Straordinario**

Finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020)

## I – QUADRO DI SINTESI

### A) DATI GENERALI

Soggetto Attuatore:	Diocesi di Ascoli Piceno		
Id Decreto commissariale n. 395/2020	n.446/2020		
Indirizzo immobile:	Frazione Poggio Anzù – Comune di Venarotta (AP)		
Dati catastali:	foglio: 29	part: A	sub:
Georeferenziazione	Lat. 42.858	Long. 13.505	
Intervento:	<input type="checkbox"/> pubblico <input type="checkbox"/> privato <input checked="" type="checkbox"/> Diocesi/Ente ecclesiastico		
Tipologia dell'intervento:	<input type="checkbox"/> Rafforzamento locale <input checked="" type="checkbox"/> Miglioramento sismico		
Livello di progettazione:	ESECUTIVO		
R.T.P.	Arch. Christian Rubino		

**Sede istituzionale** Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

**Sede operativa Roma** Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

**Sede operativa Rieti** Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

### B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;

O.C. 84/2019 “Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 – Modalità di attuazione – Modifica dell’Ordinanza n. 38/17.”

O.C. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” in particolare l’articolo 9 che abroga l’O.C.84/2019 e l’articolo 4 che definisce nuove modalità di approvazione del contributo;

DECRETO COMMISSARIALE n. 395/2020 “Elenco Unico degli edifici di culto: revisione dell’allegato A dell’ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle Chiese di proprietà pubblica di cui all’Allegato 1 della n. 109 del 23 dicembre 2020. Modalità di attuazione e di attestazione delle spese amministrative ammissibili a contributo di cui all’art. 6 della ordinanza 105/2020. Proroga dei termini del Protocollo d’intesa sottoscritto ai sensi del comma 9 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo e la Conferenza Episcopale Italiana.” e relativi allegati.

O.C. 126/2022 “Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti”

O.C. 130/2022 “Approvazione del Testo unico della ricostruzione privata”.

O.C. 132/2022 “Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi”.

### C) PROTOCOLLI

PROT. CGRTS	0048661	23/10/2023	TRASMISSIONE DA PARTE DELL’USR MARCHE DELLA PROPOSTA APPROVAZIONE OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
-------------	---------	------------	---

## II – VERIFICA DOCUMENTALE

La Conferenza permanente di cui agli artt. 81, 82, 83 e 84 del *Testo unico della ricostruzione privata* approva i progetti sugli edifici di culto inseriti negli allegati delle Ordinanze commissariali nn. 105/2020, 128/2022 e 132/2022 ai sensi dell’art. 4 co. 1 e 2 dell’Ordinanza commissariale n. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto”.

### PARERI

L’USR Marche in attuazione all’art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza, ha inviato con nota del 23/10/2023 prot. CGRTS-0048661 il PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE avente ad oggetto: “*OCSR n. 105/2020 - ID ord. 546 - COMUNE DI VENAROTTA (AP) - ID SISMAPP 6090 – SS. Pietro e Paolo – Interventi di riparazione e miglioramento sismico - PROPOSTA DI APPROVAZIONE - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/423*”, in allegato, oltre

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

[comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)





## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

alla documentazione di progetto scaricabile dalla piattaforma SISMAPP al link <https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/6090>, con medesimo protocollo.

Nel corso dell'istruttoria dell'USR Marche, come dichiarato nel documento sopra citato, sono stati acquisiti i seguenti pareri/autorizzazioni:

- **Ufficio Sismica:** (Parere ID 2860783 del 23/12/2022) *l'Ufficio Sismica ha rilasciato parere istruttorio sul progetto esecutivo con il quale "si ritiene che possa essere emessa l'autorizzazione sismica successivamente all'espletamento della procedura concorsuale per l'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori, e alla nomina di tutte le figure coinvolte, ..., previa presentazione di: - Richiesta di autorizzazione sismica (modello aggiornato reperibile all'indirizzo <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ricostruzione-Marche/Modulistica>), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti", in allegato;*
- **SABAP AP-FM-MC:** (Prot. USR n. 113351 del 13/10/2023) *autorizzazione ai sensi degli artt. 21 co.4 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., all'esecuzione delle opere con prescrizioni, in allegato;*

**Comune di Venarotta (AP):** (Prot. USR n. 23955 del 07/03/2023) il Comune ha espresso *parere favorevole con condizioni* alla realizzazione dell'intervento per gli aspetti urbanistico-edilizi, in allegato.

### **COPERTURA ECONOMICA**

Dalla proposta di approvazione trasmessa dall'USR Marche si rileva che le voci del computo metrico estimativo sono state aggiornate al "Prezzario unico del cratere del Centro Itali – Edizione 2022" approvato con O.C. 126/2022. Il totale dell'intervento ammesso a contributo risulta essere pari ad **euro 200.000,00** (*duecentomila/00*) di cui euro 137.696,15 per lavori ed euro 62.303,85 per somme a disposizione, rientrante nell'importo programmato.

Si segnala che i compensi professionali dei progettisti comprendono l'aliquota **"QbIII.06 – Progettazione integrale e coordinata, integrazione delle prestazioni specialistiche"**.



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

	LAVORI	IMPORTO PROGETTO	AMMESSO A CONTRIBUTIVO
A1	IMPORTO LAVORI	€ 112.323,59	€ 112.323,59
A2	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 25.372,56	€ 25.372,56
A=A1+A2	<b>TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>	<b>€ 137.696,15</b>	<b>€ 137.696,15</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
B1	Imprevisti (IVA compresa)	€ 1.375,04	€ 1.375,04
B2	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, C.S.P. e C.S.E., Direzione lavori, oneri previdenziali inclusi)	€ 34.177,15	€ 34.177,15
B3	Spese tecniche (Geologo, oneri previdenziali inclusi)	3.430,00	3.430,00
B4	IVA per Spese tecniche (22% B2+B3)	€ 5.188,40	€ 5.188,40
B5	Rilievo accertamenti e indagini (inclusa iva)	€ 1.609,72	€ 1.609,72
B6	RTP (Spese per la gestione amministrativa - art. 6 Ord. 105/2020)	€ 2.753,92	€ 2.753,92
B8	IVA su A (10%)	€ 13.769,62	€ 13.769,62
B	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B8)</b>	<b>€ 62.303,85</b>	<b>€ 62.303,85</b>
C=A+B	<b>TOTALE</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 200.000,00</b>

Importo O.C. 105/2020 aggiornato Allegato 1 - O.C. 132/2022	Importo progetto	Importo ammissibile a seguito di verifica dell'USR Marche (Proposta di approvazione CGRTS-0048661 del 23/10/2023)
€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00

Il Funzionario istruttore  
Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione

Area organizzativa tecnica settore ricostruzione delle chiese  
e Conferenza Permanente

Ing. *Maria Pascucci*

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

[comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

### **III – VALUTAZIONI FINALI (prot. CGTRS-0048661 del 23/10/2023)**

In riferimento al progetto esecutivo inerente l'“**INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SS. PIETRO E PAOLO**” COMUNE DI **VENAROTTA (AP) - CUP I67H20003640001 – CIG 8843756253 - ID. DECRETO 395/2020: 446** Soggetto attuatore: **Diocesi di Ascoli Piceno**.

Visto quanto dichiarato dall'USR Marche con **parere istruttorio tecnico amministrativo contabile** presente tra la documentazione disponibile sulla piattaforma SISMAPP, citata nella trasmissione di proposta di approvazione acquisita con protocollo commissariale CGRTS 048661 del 23/10/2023, **al quale si rimanda** per tutto ciò che concerne la **verifica della completezza, congruità** rispetto all'importo assegnato con Decreto commissariale n. 395/2020 **e ammissibilità al contributo**;

**Richiamata** la verifica documentale del Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale;

Ai fini dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell'adozione del decreto di concessione del contributo, si rimettono, per quanto di competenza, al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell'art. 82 del Testo unico della ricostruzione privata le seguenti valutazioni:

#### **Parere favorevole**

*fermo restando le prescrizioni impartite dagli altri Enti*

**subordinato alla seguente condizione: ai fini dell'adozione del Decreto di concessione del contributo il Responsabile Tecnico della Procedura – RTP dovrà trasmettere il Quadro tecnico economico aggiornato tenendo conto che per i compensi professionali non si ritiene ammissibile l'aliquota “**QbIII.06 – Progettazione integrale e coordinata, integrazione delle prestazioni specialistiche**”.**

Il Dirigente  
Servizio Tecnico per gli interventi di  
ricostruzione  
*Ing. Andrea Crocioni*



ANDREA CROCIONI  
08.11.2023 14:54:06  
GMT+02:00

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

Allegato 1

### O.C. 105/2020 - "INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SS. PIETRO E PAOLO" COMUNE DI VENAROTTA (AP)

CUP I67H20003640001 – CIG 8843756253

Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno

Id. Decreto 395/2020: 446

N°	Titolo dell'elaborato	PROT. STRUTTURA COMMISSARIALE
1	Venarotta (AP)_SS Pietro e Paolo_ID opera 6090	CGRTS-0048661-A-23/10/2023
2	Documento_principale	CGRTS-0048661-A-23/10/2023
3	Allegato 1	CGRTS-0048661-A-23/10/2023
4	Dichiarazione esenzione autorizzazione paesaggistica	CGRTS-0048661-A-23/10/2023
5	Dichiarazione appartenenza materiali	CGRTS-0048661-A-23/10/2023
6	Dichiarazione esenzione autorizzazione paesaggistica	CGRTS-0048661-A-23/10/2023
7	dir. segreteria SCIA	CGRTS-0048661-A-23/10/2023
8	Elab. X - Verifica necessit+_ impianto protezione scariche atmosferiche	CGRTS-0048661-A-23/10/2023
9	Modello unico SCIA	CGRTS-0048661-A-23/10/2023
10	Procura Santi Pietro e Paolo_Poggio Anzu_Venarotta	CGRTS-0048661-A-23/10/2023
11	490.20.40_2020_OPSUAM_423_ID_6090_RT_Parere	CGRTS-0048661-A-23/10/2023
12	Dichiarazione verifica liquefazione poggio anzu	CGRTS-0048661-A-23/10/2023
13	Tav. 4 - Stato di progetto architettonico	CGRTS-0048661-A-23/10/2023
14	Elab. Fi2 - Quadro economico	CGRTS-0048661-A-23/10/2023
15	Lettera Trasmissione + Richiesta Contributo	CGRTS-0048661-A-23/10/2023
16	Convenzione Collaudatore_San Pietro e Paolo (Poggio Anzu)	CGRTS-0048661-A-23/10/2023
17	Convenzione_San Pietro e Paolo (Venarotta_Poggio Anzu)	CGRTS-0048661-A-23/10/2023
18	Ord. inagibilit__ - S. Pietro e Paolo di Poggio Anzu	CGRTS-0048661-A-23/10/2023
19	Scheda MIbact	CGRTS-0048661-A-23/10/2023
20	Calcolo parcelle (sost. calcolo parcelle settembre 2022)	CGRTS-0048661-A-23/10/2023
21	Denuncia lavori	CGRTS-0048661-A-23/10/2023
22	Dich. ai sensi par. C8.41 delle NTC2018 d_Emidio	CGRTS-0048661-A-23/10/2023
23	Dich. art. 93 comma 4 DPR 380_2001 d_Emidio	CGRTS-0048661-A-23/10/2023
24	Dich. DA.11 -A e B- arch. Calcagni	CGRTS-0048661-A-23/10/2023
25	Dich. DA.11 -A e B- geol. Moreschini	CGRTS-0048661-A-23/10/2023
26	Dich. DA.11 -A e B- geom. Bachetti	CGRTS-0048661-A-23/10/2023
27	Dich. DA.11 -A e B- ing. d_Emidio	CGRTS-0048661-A-23/10/2023
28	Dichiarazione acquisizione pareri - Calcagni	CGRTS-0048661-A-23/10/2023
29	Dichiarazione ai sensi art. 94bis DPR 380-2001 - d_Emidio	CGRTS-0048661-A-23/10/2023
30	Dichiarazione assenza interferenze - Calcagni	CGRTS-0048661-A-23/10/2023
31	Dichiarazione conformit+_ progetto - Calcagni	CGRTS-0048661-A-23/10/2023

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

[comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

32	Dichiarazione professionisti di non superamento soglia incarichi	CGRTS-0048661-A-23/10/2023
33	Documenti professionisti	CGRTS-0048661-A-23/10/2023
34	Elab. 0 - Elenco degli elaborati	CGRTS-0048661-A-23/10/2023
35	Elab. A - Relazione tecnica generale	CGRTS-0048661-A-23/10/2023
36	Elab. B - Relazione storico-artistica	CGRTS-0048661-A-23/10/2023
37	Elab. C - Rilievo fotografico	CGRTS-0048661-A-23/10/2023
38	Elab. D - Elenco prezzi unitari	CGRTS-0048661-A-23/10/2023
39	Elab. E - Computo metrico - costo incidenza manodopera	CGRTS-0048661-A-23/10/2023
40	Elab. G - Perizia asseverata danni	CGRTS-0048661-A-23/10/2023
41	Elab. H - Rel. sintetica di calcolo strutturale	CGRTS-0048661-A-23/10/2023
42	Elab. I - Rel. di calcolo strutturale Ante operam	CGRTS-0048661-A-23/10/2023
43	Elab. L - Rel. di calcolo strutturale Post operam	CGRTS-0048661-A-23/10/2023
44	Elab. M - Rel. delle strutture e vulnerabilit+_ sismica	CGRTS-0048661-A-23/10/2023
45	Elab. N - Rel. di calcolo capriata in legno e arcarecci	CGRTS-0048661-A-23/10/2023
46	Elab. O - Verifica cinematicismi di ribaltamento	CGRTS-0048661-A-23/10/2023
47	Elab. P - Relazione sui materiali	CGRTS-0048661-A-23/10/2023
48	Elab. Q - Rel. geotecnica e sulle fondazioni	CGRTS-0048661-A-23/10/2023
49	Elab. R - Relaz. pericolosit+_ sismica del sito	CGRTS-0048661-A-23/10/2023
50	Elab. S - Piano di manutenzione dell_opera	CGRTS-0048661-A-23/10/2023
51	Elab. T - Piano di sicurezza e coordinamento	CGRTS-0048661-A-23/10/2023
52	Elab. U - Cronoprogramma dei lavori	CGRTS-0048661-A-23/10/2023
53	Elab. V - Disciplinare descrittivo e prestazionale	CGRTS-0048661-A-23/10/2023
54	Elab. W - Schema di capitolato speciale di appalto	CGRTS-0048661-A-23/10/2023
55	Elaborato tecnico della copertura	CGRTS-0048661-A-23/10/2023
56	Lettera di trasmissione chiarimenti e documentazione integrativa	CGRTS-0048661-A-23/10/2023
57	Modello unico SCIA	CGRTS-0048661-A-23/10/2023
58	Offerta economiche indagini geologiche e geotecniche	CGRTS-0048661-A-23/10/2023
59	RelazioneGeologica_poggio_anzu_completa	CGRTS-0048661-A-23/10/2023
60	Tav. 1 - Inquadramento territoriale	CGRTS-0048661-A-23/10/2023
61	Tav. 2 - Stato attuale - Rilievo geometrico e materico	CGRTS-0048661-A-23/10/2023
62	Tav. 3 - Stato attuale - Rilievo dello stato di danno	CGRTS-0048661-A-23/10/2023
63	Tav. 4 - Stato di progetto con definizione degli interventi	CGRTS-0048661-A-23/10/2023
64	Tav. 5 - Stato di progetto - Particolari costruttivi e linea vita	CGRTS-0048661-A-23/10/2023
65	Tav. 6 - Schema ponteggi e layout di cantiere	CGRTS-0048661-A-23/10/2023
66	Proposta di approvazione_SANTISSIMI PIETRO E PAOLO_VENAROTTA	CGRTS-0048661-A-23/10/2023

**Sede istituzionale** Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

**Sede operativa Roma** Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

**Sede operativa Rieti** Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica  
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005  
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

*Ascoli Piceno, data del protocollo*

*Alla*

**Regione Marche**

Ufficio Speciale per la Ricostruzione  
PEC: regione.marche.usr@emarche.it

*E.p.c. Al*

**Comune di Venarotta**

Ufficio Tecnico  
PEC: comune.venarotta@emarche.it

*All'*

**Ufficio del Soprintendente speciale per le  
aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016**

c/o Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e  
Paesaggio  
PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

*All*

**Commissione Regionale per il Patrimonio  
Culturale**

presso Segretariato Regionale del MiC per le  
Marche  
PEO: sr-mar.corepacu@cultura.gov.it

<i>Prot. n.</i> (vedi intestazione digitale)	<i>Risposta al foglio del</i>	28/11/2022	<i>n.</i>	114150
		22/12/2022		127546
		12/01/2023		1626
<i>Class.</i> 34.43.04/127/2021	<i>Prot. Sabap del</i>	28/11/2022	<i>n..</i>	13384
		23/12/2022		14435
		13/01/2023		359

*Oggetto:* **Venarotta (AP), Fraz. Poggio Anzù – Chiesa di SS. Pietro e Paolo**

**Catastralmente distinta al N.C.E.U. al Fg. n. 29, particella n. A.**

**Ordinanza n. 38/2017 “Approvazione del primo Piano degli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale...”,**

**Ordinanza 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” e s.m.i.**

**ID opera: 6090 - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/423**

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10,  
comma 1 e art. 12, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

**Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.**

Proprietà: Parrocchia dei Santi Quirico e Giuditta in Gimigliano

In riscontro alla richiesta pervenuta il 28/11/2022 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 28/11/2022 con prot. n. 13384 e alla successiva integrazione documentale pervenuta il 22/12/2022 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 23/12/2022 con prot. n. 14435 e in data 12/01/2023, acquisita agli atti d'Ufficio in data 13/01/2022 con prot. n.359;





## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

**Visto** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;

**Preso atto** che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, e art. 12 comma 1, del medesimo;

**Visto** l'art. 21, comma 4, e l'art. 22 del Codice;

**Visto** il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;

**Considerato** che il progetto di riduzione del rischio, realizzato nell'anno 2017, ha previsto la realizzazione di cinturazione sia della facciata principale che della vela campanaria mediante fasce in polistirene largh. 75 mm con carico di esercizio di 10.000 kg così come indicato negli elaborati grafici allegati. Le cinturazioni sono state realizzate rispettivamente con n. 4 e n. 3 fasciature in poliestere con sistema di tesaggio a "cricchetto" (nel caso della facciata ancorate alla muratura mediante piastre metalliche fissate con perni metallici ed iniezioni di resina epossidica) disposte al di sopra di una serie di distanziatori in abete di sez. 12 x 12 cm, posti a distanze adeguate, al fine di ottimizzare l'efficacia delle cinturazioni ed il contenimento della parete e della vela campanaria interessate. Agli angoli delle cinturazioni, in corrispondenza dello spigolo dell'edificio e del torrino, sono stati applicati, al di sopra dei distanziatori di legno, degli adeguati angolari metallici al fine di proteggere la fascia e permettere una migliore tesatura della stessa. Sono state opportunamente sbadacchiate tutte le aperture del blocco principale della Chiesa e la vela campanaria. È stato inoltre effettuato lo smontaggio controllato dell'intero manto di copertura in coppi e delle sottostanti pianelle (in quanto diffusamente instabili con gravi pericoli di crolli) con successiva realizzazione di copertura provvisoria in pannelli al fine di proteggere la struttura sottostante (copertura attualmente in parte scardinata dal vento). Al fine di evitare l'accesso all'intera zona della Chiesa, così come prescritto nella scheda, è stata realizzata una recinzione in paletti di ferro infissi nel terreno e rete zincata plastificata alta 2.00 m.

**Premesso** che, come specificato nella Relazione tecnica generale, sull'edificio non sono state eseguite indagini sulle murature in quanto, essendo la struttura in pietra facciavista, risulta chiara la composizione delle murature portanti; che dalla relazione geologica della Dott.ssa Sara Moreschini è stata desunta la categoria del sottosuolo pari a "B" e pertanto la capacità di resistenza alle azioni sismiche dell'edificio nello "stato di fatto" è risultata pari a 0.513; tenuto conto del quadro fessurativo rilevato e quindi dello stato di danno dell'edificio e della pertinenza esterna, delle risultanze delle prove e indagini specifiche effettuate nonché delle valutazioni e risultanze di calcolo, il presente progetto prevede interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e sulle finiture.

**Esaminata** la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare nella chiesa dei Santissimi Pietro e Paolo che consistono in lavori di riparazione danni e miglioramento sismico come di seguito elencati e così come indicato negli elaborati tecnici presentati:

### Riparazione danni e miglioramento sismico

1. Interventi di scuci-cuci con stesso materiale delle murature esistenti in corrispondenza delle lesioni;
2. consolidamento delle murature mediante iniezioni a base di legante idraulico su tutte le altre pareti portanti a sacco;
3. realizzazione di chiodature in acciaio inox nelle angolate della facciata principale;
4. demolizione e rifacimento dell'intera copertura (struttura portante lignea con cordolatura metallica a traliccio sulla sommità delle murature perimetrali dell'aula) e relativa linea vita;
5. smontaggio e ricostruzione della vela campanaria in mattoni;
6. demolizione e rifacimento del solaio di copertura della sacrestia (attualmente realizzato mediante semplice soletta in c.a. di piccolo spessore (circa 8 cm).

### Finiture

1. Ricostituzione del manto di copertura in pianelle (con sovrastante guaina impermeabilizzante) e coppi (pianelle e coppi quasi totalmente di recupero);
2. realizzazione linee vita in copertura;
3. impermeabilizzazione con guaina a colore della nuova copertura della sacrestia e della piccola copertura in c.a. dell'altare laterale;
4. posizionamento di canali di gronda, scossaline e discendenti in acciaio zincato preverniciato sulla sacrestia ed altare laterale;





## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

5. stilatura dei giunti nelle zone soggette ad interventi di scuci-cuci nelle aree faccia-vista e relativo ripristino dell'intonaco interno;
6. sistemazione di piccole aree d'intonaco ammalorato;
7. completa tinteggiatura a calce all'interno dell'aula e della sacrestia;
8. manutenzione degli infissi in legno (portale, portoni e finestre laterali); realizzazione di nuovo infisso in legno per il rosone e per la finestra della sacrestia attualmente rotti;
9. non sono previsti impianti in quanto inesistenti.

**Considerato** che tale proposta è tesa alla conservazione dell'architettura religiosa tutelata tramite interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e sulle finiture;

**Ritenuto** che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali relative alla condizione di sottoposizione "de iure" dell'edificio, contenute nel Codice;

**Tutto ciò richiamato e premesso**, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. **21**, comma **4**, e **22** del Codice

### IL SOPRINTENDENTE

**AUTORIZZA** l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni.

#### Riparazione danni e miglioramento sismico

- Le riprese a scuci e cucii del paramento esterno a vista dovrà avvenire con impiego di pietra in bozze di pezzatura, lavorazione e colorazione simili a quelle esistenti;
- le quote d'imposta originarie delle coperture della chiesa, della sacrestia e del volume dell'altare laterale dovranno essere conservate;
- in merito alla prevista realizzazione del cordolo metallico in testa alla muratura, assicurando comunque livelli di sicurezza sismica pari o superiori a quelli previsti dal progetto, si chiede di valutare la possibilità di una soluzione meno invasiva che eviti la necessità di smontaggi consistenti di muratura (ad es. traliccio con profili piatti da porre superiormente alle capriate con stessa giacitura delle falde);
- riguardo alle capriate in legno di castagno, i previsti elementi antiribaltamento degli arcarecci sulle capriate, realizzati mediante tasche in acciaio con profili triangolari, siano sostituiti da elementi in legno di tipo tradizionale;
- la ricostruzione della cella campanaria dovrà prevedere il riutilizzo dei materiali originari, previa pulitura, ed eventualmente la reintegrazione degli elementi quelli gravemente ammalorati e non recuperabili con altrettanti nuovi della stessa tipologia (materiale, colore, forma, dimensioni, spessore, ecc.), che saranno opportunamente mescolati a quelli preesistenti;
- il solaio di copertura della sacrestia sia ricostruito con struttura tradizionale in legno utilizzando orditure in massello di castagno e tavolato o pianellato in cotto.

#### Finiture

- gli elementi che compongono l'attuale manto in piastrelle e coppi dovranno essere smontati, accuratamente lavati e successivamente rimontati, mentre quelli non utilizzabili, eventualmente rotti o mancanti, saranno integrati con i necessari elementi, che dovranno avere forma, colore e dimensione, uguale a quella dei preesistenti e saranno a questi opportunamente mescolati;
- eventuali parti metalliche a vista della Linea vita anti caduta dall'alto dovranno essere verniciate per mitigarle con le opere di copertura;
- l'impermeabilizzazione con guaina a colore della nuova copertura della sacrestia e del volume dell'altare laterale dovrà essere preventivamente concordata con questo Ufficio previa campionatura;
- la sostituzione dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche (canali di gronda e discendenti) dovrà avvenire con nuovi elementi in rame;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0715029811 Fax 071206623  
CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH  
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it  
PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it





## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

- prima dell'esecuzione degli interventi previsti sulle murature interne intonacate, che prevedano la rimozione dell'intonaco, si richiede l'esecuzione di un numero sufficiente di saggi stratigrafici per verificare l'assenza di decorazioni pittoriche o intonaci d'importanza storico artistica al di sotto. La localizzazione dei saggi stratigrafici con il relativo piano di dettaglio dovrà essere preventivamente concordata con quest'ufficio. I saggi dovranno essere eseguiti da parte di restauratori abilitati ai sensi della normativa vigente ai sensi degli artt 29 e 182 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs 42/2004). A conclusione dei saggi si dovrà inviare a questo ufficio una relazione, corredata da documentazione fotografica contenente i risultati (spessore, aderenza alla muratura sottostante, caratteristiche meccaniche, ecc) per le valutazioni di competenza;
  - per tutti gli interventi relativi alle murature (stilatura dei giunti, scuci-cuci, ecc.) si dovrà prevedere l'impiego di malta di calce naturale compatibile con le murature storiche, evitando legante a base cementizia, resine e fibre sintetiche;
  - la pulitura dei diversi materiali presenti sui prospetti e la rimozione delle loro problematiche di degrado dovranno essere effettuate con le tecniche, materiali (escludendo l'uso di malte cementizie e di silicati) e attrezzature idonei per il restauro conservativo, previa verifica, eventuale preconsolidamento e consolidamento;
  - la stuccatura di eventuali fessurazioni e/o fratturazioni dovrà avvenire con malta a base di calce e pozzolana;
  - la reintegrazione delle lacune d'intonaco dovrà essere realizzata con malta di calce e pozzolana;
  - la tinteggiatura dovrà essere effettuata con tinte a base di latte di calce e terre naturali predisponendo una ricerca stratigrafica della tinteggiatura originaria, documentata con riprese fotografiche e predisponendo una campionatura di colori che verranno definiti dall'esame stratigrafico secondo le indicazioni impartite da questo Ufficio; la relazione dell'esito delle indagini dovrà essere trasmessa a questo Ufficio per la valutazione della tinteggiatura da effettuare;
  - tutti i materiali originari (cotto, travertino, lapidei, ecc.) della pavimentazione, delle soglie, ecc. dovranno essere conservati e restaurati con tecniche tradizionali, quelli gravemente ammalorati e non recuperabili dovranno essere reintegrati con elementi nuovi della stessa tipologia (materiale, colore, forma, dimensioni, spessore, partitura, ecc.);
  - gli infissi in legno dovranno essere conservati e restaurati e quelli gravemente ammalorati rispettare la tipologia (materiale, forma, colore, partitura, larghezza dei profili) di quelli preesistenti;
  - gli elementi in ferro (grate, ecc.) dovranno essere recuperati e restaurati e dovrà essere mantenuta la colorazione preesistente.
- Si rappresenta fin d'ora che dovranno essere oggetto di specifici progetti:
- il restauro dei due altari compresa la cornice della pala, oggi mancante, dell'altare maggiore e di tutti gli altri elementi decorativi presenti all'interno della chiesa; si specifica che l'intervento di restauro sugli apparati decorativi dovrà essere a cura di un restauratore abilitato e qualificato ai sensi della normativa vigente e, in particolare, ai sensi degli artt. 29 e 182 del D. Lgs. n. 42/2004, concernenti la disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e collaboratore restauratore, così come risultano dagli elenchi pubblicati in allegato ai decreti della Direzione Generale Educazione e Ricerca del MiBAC n. 183 del 21/12/2018 e n. 192 del 28/12/2018;
  - l'inserimento di possibili impianti tecnologici e dell'eventuale sistema d'illuminazione esterna della chiesa; in particolare non potranno essere installati corpi illuminanti sui prospetti dell'edificio.

### Prescrizioni conclusive

- Questo Ufficio si riserva ogni valutazione di competenza in corso d'opera relativa alle modalità tecnico-esecutive e alla scelta dei materiali per tutti gli interventi di finitura, sulla base sia delle schede tecniche del prodotto sia di idonee campionature da verificare e valutare con il funzionario di zona, preliminarmente alla loro definitiva adozione;
- si richiama l'obbligo di ottemperare ai disposti del R.D. 2537/1925 relativamente alle competenze professionali dell'architetto abilitato per la Direzione Lavori di edifici tutelati, fatte salve le responsabilità di legge del Direttore Lavori;
- si specifica che eventuali varianti all'attuale progetto dovranno essere preventivamente sottoposte ad autorizzazione;
- a conclusione dei lavori, la ditta incaricata è tenuta a consegnare una relazione dell'intervento compiuto, corredata da allegati fotografici che documentino tutte le fasi dell'intervento. La proprietà è tenuta a trasmettere la documentazione finale del restauro alla Scrivente, imprescindibile ai fini al rilascio dell'attestazione finale dei lavori;

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0715029811 Fax 071206623  
CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH  
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it  
PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per le Marche;

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

IL SOPRINTENDENTE\*  
Ing. Giuseppe La Cava

GB-DC-ST\_13/10/2023

*\* giusta nomina del Direttore Generale ABAP con Decreto 710 del 01/06/2023*

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0715029811 Fax 071206623  
CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH  
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it  
PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

Al tecnico istruttore  
*Ing. Giulia Cocco*

**OGGETTO:** D.L. n. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016 e s.m.i. - D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019 - Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2021 e s.m.i.  
Comune di Venarotta- ID: 6090 - Intervento di "Riparazione e ripristino della chiesa Santissimi Pietro e Paolo".  
Codice Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/423  
Valutazioni istruttorie di competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla normativa antisismica.

### PARERE ISTRUTTORIO SUL PROGETTO ESECUTIVO

	prot. n. 114149 del 28/11/2022, prot. n. 127545 del 22/12/2022,		
<b>Committente</b>	Diocesi di Ascoli Piceno		
<b>Lavori di</b>	Riparazione e ripristino della chiesa Santissimi Pietro e Paolo		
<b>Indirizzo</b>	Loc. Frazione Poggio Anzù, Comune di Venarotta (AP)		
<b>Dati Catastali</b>	Foglio	Mappale	Sub
<b>Ordinanza di Riferimento</b>	Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2021 e s.m.i.		
<b>Tipo di intervento</b>	Nuova costruzione <input type="checkbox"/>	Adeguamento sismico <input type="checkbox"/>	Miglioramento sismico <input checked="" type="checkbox"/> Intervento locale <input type="checkbox"/>
<b>Progettista strutture in opera</b>	Ing. Mario D'Emidio	<b>Direttore dei lavori in opera</b>	Ing. Mario D'Emidio
<b>Progettista strutture prefabbricate</b>		<b>Direttore dei lavori str. pref.</b>	
<b>Appaltatore lavori strutture prefabbricate</b>		<b>Collaudatore statico</b>	Da individuare
<b>Appaltatore dei lavori in opera</b>	Da individuare		

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 669 del 20 giugno 2017, con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla vigente normativa antisismica, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili anche ad uso produttivo ubicati nei territori colpiti

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

dal sisma, alle sedi territoriali tecniche dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione;

**Tenuto conto** di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 che ha introdotto l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

**Richiamata** altresì la Delibera di Giunta regionale n. 1364 del 11 novembre 2019 che ha modificato parzialmente la D.G.R. 669/2017 in recepimento delle nuove disposizioni in materia di rischio sismico disciplinate dall'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

**Vista** inoltre la Legge 12 dicembre 2019 n. 156 di conversione del decreto-legge 24/10/2019 n. 123 che ha modificato l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

**Tenuto conto** delle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2021 e s.m.i.;

**Preso atto che**, con istanze indicate nella tabella sopra riportata, l'**Arch. Christian Rubino**, in qualità di Responsabile unico del procedimento, ha inviato il progetto definitivo/esecutivo relativo all'intervento sopra indicato, redatto dall'**Ing. Mario D'Emidio** incaricato;

**Visto** che il suddetto progetto è stato assegnato per l'espletamento dell'istruttoria volta all'emanazione del Decreto di Concessione del contributo al tecnico istruttore **Ing. Giulia Cocco**;

**Preso atto** della richiesta di autorizzazione sismica di cui all'art. 94, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., allegata al progetto trasmesso attraverso la procedura informatica, nella quale sono stati individuati i seguenti soggetti:

Progettista architettonico: Arch. Stephane Calcagni

Progettista strutturale: Ing. Mario D'Emidio

Direttore dei lavori strutturali in opera: Ing. Mario D'Emidio

Collaudatore statico: Da individuare

Appaltatore dei lavori in opera: Da individuare

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

**Visto** che l'intervento in questione è classificato rilevante nei riguardi della pubblica incolumità, in quanto rientrante nell'art. 94-bis, comma 1, lettera a), punto 3) del DPR 380/2001 e s.m.i.;

**Considerato** che il controllo sul progetto in questione è finalizzato ad accertare che gli interventi proposti siano rispondenti alle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2021 e s.m.i, con le Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, nel rispetto delle scelte progettuali adottate e delle disposizioni di cui alla sezione III del capo I del Titolo II del DPR. 5 ottobre 2010 n. 207;

**Visto** che l'istruttoria ai sensi della D.G.R. 669 del 20/06/2017 così come modificata dalla D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019 è stata effettuata sul progetto esecutivo composto dai seguenti elaborati:

Documentazione acquisita con prot. n.114149 del 28/11/2022:

1. ELAB. A: Relazione tecnica generale;
2. ELAB. H: Relazione sintetica di calcolo strutturale;
3. ELAB. I: Relazione di calcolo strutturale Ante operam;
4. ELAB. L: Relazione di calcolo strutturale Post operam;
5. ELAB. M: Relazione delle strutture e relazione vulnerabilità sismica;
6. ELAB. N: Relazione di calcolo capriata in legno e arcarecci;
7. ELAB. O: Verifica dei cinematismi di ribaltamento fuori dal piano delle murature portanti;
8. ELAB.P: Relazione sui materiali;
9. ELAB. Q: Relazione geotecnica e sulle fondazioni;
10. ELAB.S: Piano di manutenzione dell'opera;
11. Relazione geologica;
12. TAV.1: Inquadramento territoriale;
13. TAV.4: Stato di progetto con definizione degli interventi-piante prospetti e sezioni;

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

14. TAV.5: stato di progetto-particolari costruttivi e linea vita.

Documentazione acquisita con prot. n. 127545 del 22/12/2022:

15. Dichiarazione verifica liquefazione;

16. TAV.4: Stato di progetto architettonico.

**Tenuto conto** che gli interventi strutturali proposti riguardano:

1. Interventi di scuci-cuci in corrispondenza delle lesioni;
2. Consolidamento delle murature mediante iniezioni a base di legante idraulico sulle pareti portanti a sacco;
3. Chiodature in acciaio inox nelle angolate della facciata principale;
4. Demolizione e rifacimento della copertura con struttura lignea cordolometallico a traliccio;
5. Demolizione e rifacimento del solaio di copertura della sacrestia.

**Vista** la dichiarazione a firma del progettista asseverante il rispetto delle disposizioni di cui alle vigenti norme tecniche per le costruzioni e la coerenza del progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica, così come disposto dall'art. 93, comma 4 del DPR 380/2001 e s.m.i.;

**Accertato** che l'intervento proposto rientra nella categoria di intervento "rilevante" ai sensi dell'art. 94-bis, comma 1, lett.ra a), punto 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., per il quale è necessario acquisire l'autorizzazione sismica;

**Richiamati** il comma 4 dell'art. 64 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. che testualmente recita: "*il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate*", il punto 10.1 delle NTC18 che rammenta che "*il progettista resta comunque responsabile dell'intera progettazione strutturale*";

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

## SI RAMMENTA CHE

1. L'autorizzazione sismica verrà rilasciata sulla base delle valutazioni tecniche da effettuarsi sul progetto esecutivo al quale dovrà essere allegata la richiesta di autorizzazione sismica con l'indicazione di tutti i soggetti coinvolti;
2. Tutte le valutazioni di competenza sono da riferirsi alla documentazione in atti relativa al progetto definitivo. Si ricorda che ai sensi dell'art. 29 del DPR 207/2010, il progetto esecutivo non deve evidenziare significative differenze tecniche e di costo rispetto a quanto proposto con la progettazione definitiva;
3. Per quanto nel progetto non risulta visibile, omesso o non chiaramente espresso, si rimanda all'integrale applicazione delle norme di legge, alle quali, in ogni caso, il Soggetto Attuatore, Progettista, Direttore dei lavori, Costruttore e chiunque altro concorra nella costruzione dovranno uniformarsi.

Si resta in attesa della trasmissione della progettazione esecutiva ai fini dell'emissione dell'autorizzazione sismica e della documentazione attestante la conclusione dei lavori e la conformità degli stessi al progetto approvato, come previsto dalla normativa vigente in materia, che completeranno l'iter amministrativo presso questa struttura.

**SI RITIENE CHE POSSA ESSERE EMESSA L'AUTORIZZAZIONE SISMICA SUCCESSIVAMENTE  
ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA  
ESECUTRICE DEI LAVORI, E ALLA NOMINA DI TUTTE LE FIGURE COINVOLTE, RELATIVA**

al progetto strutturale di cui all'oggetto e come sopra esplicitato, poiché l'istruttoria tecnica non ha evidenziato elementi di contrasto dello stesso con le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e/o con le eventuali indicazioni contenute nella normativa regionale vigente in materia, previa presentazione di:

- Richiesta di autorizzazione sismica *(modello aggiornato reperibile all'indirizzo <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ricostruzione-Marche/Modulistica>), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti.*

Si resta in attesa della documentazione attestante la conclusione dei lavori e la conformità degli stessi al progetto approvato, come previsto dalla normativa vigente in materia, che completeranno l'iter

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

amministrativo presso questa struttura.

Ascoli Piceno, 23/12/2022

**Ing. Maria Giuseppina Ballatori**

*Titolare di P.O: Attività di Genio Civile  
per le aree di Ascoli Piceno e Fermo*



*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*





# COMUNE DI VENAROTTA

(Provincia di Ascoli Piceno)  
Sportello Unico per l'Edilizia

Prot. n. 0001970-07/03/2023-C\_L728-U\_URB-P

Venarotta 07/03/2023

Protocollo Generale 2022/10428

ID SISMAPP: 6090

ID ORDINANZA: 446

Pratica edilizia n. 141/2022

Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/423

ALL'UFFICIO SPECIALE  
DI RICOSTRUZIONE DI ASCOLI PICENO  
PEC: [regione.marche.usr@emarche.it](mailto:regione.marche.usr@emarche.it)

e.p.c. ALLA SOPRINTENDENZA PER I  
BENI ARCHITETTONICI E PER IL  
PAESAGGIO PER LE MARCHE  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it)

e.p.c. AL RICHIEDENTE:  
DIOCESI DI ASCOLI PICENO  
PEC: [diocesiapsisma@pec.it](mailto:diocesiapsisma@pec.it)  
P.ZZA ARRINGO, 10  
63100 ASCOLI PICENO (AP)

e.p.c. AI TECNICO:  
ARCH. CALCAGNI STEPHANE  
PEC: [stephane.calcagni@archiworldpec.it](mailto:stephane.calcagni@archiworldpec.it)  
PIAZZA MATTEOTTI, 12  
63100 ASCOLI PICENO (AP)

**OGGETTO:** Segnalazione certificata inizio attività – Edificio di Culto – Ordinanza n. 105/2020) – Intervento di riparazione e ripristino della CHIESA SS. PIETRO E PAOLO – Immobile sito a Venarotta in FRAZIONE GIMIGLIANO – Foglio 29 P.IIa A. (Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/423).  
Parere ai fini dell'indizione della Conferenza permanente di cui all'art. 16 del Decreto Legge n.189 del 2016 e s.m.i. .

## Il Responsabile dell'Area Urbanistica

**VISTO** il Decreto Legge 17/10/2016 n. 189 convertito con Legge 15/12/2016, n. 229 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** l'Ordinanza n. 38 del 08/09/2017 e s.m.i. del Commissario Straordinario per la Ricostruzione;

**VISTA** l'Ordinanza n. 105 del 17/09/2020 e s.m.i. del Commissario Straordinario per la Ricostruzione;

**VISTO** l'Ordinanza n. 130 del 15/12/2022 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione;



# COMUNE DI VENAROTTA

(Provincia di Ascoli Piceno)  
Sportello Unico per l'Edilizia

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la Legge Regionale 20/4/2015 n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il D.lgs 22/01/2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** la L.R. 05/08/1992, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il vigente Regolamento Edilizio Comunale;

**VISTI** il vigente Piano Regolatore Generale adeguato al P.P.A.R.;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la documentazione caricata nella piattaforma regionale, riferito all'opera in argomento;

**VISTA** la richiesta di integrazione documentale prot. n. 0011438 del 30/12/2022;

**VISTA** la nota prot. n. 114150 del 28/11/2022 inoltrata dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione in data 28/11/2022, assunta al protocollo comunale al n. 10428/2022, con cui si comunica l'acquisizione sulla piattaforma Sismapp della Segnalazione Certificata Inizio Attività (istanza fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/423) presentata dalla DIOCESI DI ASCOLI PICENO con sede in P.ZZA ARRINGO, 10 - 63100 ASCOLI PICENO (AP), codice fiscale 92004850449, per i lavori ad oggetto "Intervento di riparazione e ripristino della CHIESA SS. PIETRO E PAOLO", ai sensi dell'Ordinanza n. 105/2020 in questo Comune, sull'immobile distinto al catasto al foglio n. 18 mappale n. B Ubicato in FRAZIONE GIMIGLIANO;

**DATO ATTO** tale comunicazione è stata trasmessa ai sensi dell'art. 4 comma 3 dell'Ordinanza 105/2020 e successive modificazioni ed integrazioni ed è relativa alla convocazione della Conferenza permanente di cui all'art. 16 del Decreto legge n.189 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il progetto caricato nella piattaforma regionale, riferito all'opera in argomento;

**VISTA** la richiesta di integrazione documentale prot. n. 11438 del 30/12/2022;

**VISTA** la documentazione integrativa inoltrata dal tecnico incaricato ARCH. CALCAGNI STEPHANE con note assunte al protocollo generale dell'ente al n. 11078 del 20/12/2022, al n. 11205 del 22/12/2022, al n. 308 del 12/01/2023 ed al n. 1952 del 06/03/2023;

**CONSIDERATO** che gli interventi previsti nel progetto dell'opera di che trattasi, risultano negli elaborati progettuali prodotti con le richiamate note (istanza e integrazioni);

**DATO ATTO** che l'area interessata dall'intervento risulta sottoposta ai seguenti vincoli paesistico-ambientali, storico-artistici, forestali per scopi idrogeologici e sismico, come di seguito specificati:

- Ambiti previsti dalle N.T.A. del vigente P.R.G. adeguato al P.P.A.R.:

- Ambito di tutela dei crinali - Art. 13;
- Ambiti L.431/85 corsi d'acqua delimitazioni D.M. 31/07/85 - Art. 21;

- Vincolo storico artistico di cui al D.lgs 22/01/2004 n. 42 art. 21;

- Vincolo sismico di cui alla L. 2/2/74 n. 64;

#### **PRECISATO:**

- **che** l'opera è esente dalle N.T.A. del P.R.G. adeguato P.P.A.R. ai sensi dell'art. 11 punto 11.7 (trattasi di intervento di recupero Chiesa SS. PIETRO E PAOLO in FRAZ. GIMIGLIANO);

- **che** l'edificio ricade in "Zona agricola" - Art. 39 N.T.A. del vigente P.R.G.;

- **che** la chiesa risulta oggetto della Scheda n. 18 del "Censimento beni architettonici extraurbani" (**Allegato 1**) - Art. 40 delle N.T.A. del vigente P.R.G.;

#### **DATO ATTO:**

-**che** l'intervento è soggetto al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'Art. 21 del D.lgs 42/2004, trattandosi di bene culturale ed autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'Art. 146 D.lgs 42/2004, trattandosi di immobile che ricade all'interno di zona vincolata a seguito di provvedimento relativo alla protezione delle Bellezze Naturali (D.M. 31/07/1985);

-**che**, per l'intervento proposto ricade l'esenzione dal rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'Allegato "A"



# COMUNE DI VENAROTTA

(Provincia di Ascoli Piceno)  
Sportello Unico per l'Edilizia

di cui all'art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 31/2017 punti A.3, A.9 e A.29 - *Dichiarazione resa dal progettista Arch. Stephane Calcagni trasmessa con nota assunta al protocollo n. 1952 del 06/03/2023;*

## TUTTO CIÒ PREMESSO:

### 1) PARERE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ART. 146 D.LGS 42/004 – D.P.R. 31/2017:

L'intervento proposto è esente dal rilascio dell'autorizzazione paesaggistica come previsto dall'Allegato "A" di cui all'art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 31/2017 punti A.3, A.9 e A.29 - *Dichiarazione resa dal progettista Arch. Stephane Calcagni trasmessa con nota assunta al protocollo n. 1952 del 06/03/2023;*

### 2) PARERE URBANISTICO EDILIZIO D.P.R. 380/2001:

Preso visione della documentazione prodotta, nonché per quanto concerne la regolarità dell'intervento ai fini urbanistico-edilizio ai sensi del D.P.R. n.380/2001, in relazione alla SCIA (art.22 del D.P.R. n.380/01), fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti, azioni e ragioni di terzi ed enti competenti in materia, per quanto di competenza, **si esprime parere favorevole per l'esecuzione dei lavori in argomento**, fermo restando l'acquisizione dei necessari nulla-osta e/o autorizzazioni ed assensi degli altri Enti interessati e coinvolti nella Conferenza permanente di cui all'art. 16 del Decreto legge n.189 del 2016 e s.m.i, **nel rispetto delle relative prescrizioni impartite dagli Enti stessi, nonché delle seguenti condizioni:**

1. *Dovranno essere acquisiti tutti i necessari pareri, nulla-osta e/o autorizzazioni riferiti all'intervento da realizzare ivi compreso parere favorevole della Soprintendenza a norma dell'art. 21 del D.Lgs 42/2004 e l'autorizzazione e/o deposito strutturale in zona sismica a norma del D.P.R. n.380/01 e corrispondente normativa regionale;*
2. *Dopo l'esecutività della SCIA (previa acquisizione di tutti i pareri ed autorizzazioni necessari come sopra indicato), dovrà essere comunicata a questo Ente, la data di inizio e la data di fine dei lavori, fatti salvi specifici termini previsti dalla specifica normativa riferita alla ricostruzione per effetto degli eventi sismici del 24/08/2016 e seguenti. La comunicazione di inizio lavori dovrà essere completa del nominativo e delle generalità della ditta/e esecutrice/i degli stessi allegando la specifica documentazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs n°81/2008.*
3. *I lavori autorizzati dovranno essere realizzati secondo il progetto trasmesso e depositato agli atti (esaminato dello scrivente ufficio) e comunque nel rispetto di quant'altro previsto dal R.E.C. e dalla specifica normativa.*
4. *La Diocesi è obbligata a tenere sollevata questa Amministrazione da qualsiasi danno o azione che potesse provenirgli comunque ed in qualunque tempo da coloro che fossero o si ritenessero danneggiati dalla presente autorizzazione ed è pienamente responsabile, in dipendenza dell'autorizzazione rilasciata, di eventuali danni che potrebbero derivare a proprietà pubbliche e private. Pertanto sarà tenuta a provvedere alla riparazione dei danni verificatisi come pure al pagamento di eventuali indennizzi.*

### Prescrizioni generali:

- Copia del presente atto viene trasmessa al locale Comando di Polizia Locale affinché venga assicurata una costante vigilanza anche in tema di circolazione stradale e di occupazione di suolo pubblico.

**Il Responsabile dell'Area Urbanistica**  
**Geom. Giulio Galanti**

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa"*

ALLEGATO 1: Scheda n. 18 del "Censimento beni architettonici extraurbani"

## PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Ai sensi dell'ord. 105/2020

**OGGETTO:** OCSR n. 105/2020 - ID ord. 546

**COMUNE DI VENAROTTA (AP)**

ID SISMAPP 6090 – SS. Pietro e Paolo

Interventi di riparazione e miglioramento sismico

**PROPOSTA DI APPROVAZIONE**

Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/423

INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO			
<i>OCSR</i>	n. 105/2020		
<i>Id. Decreto 395/2020</i>	n. 446		
<i>Soggetto Attuatore</i>	Diocesi di Ascoli Piceno		
<i>Denominazione Chiesa</i>	Chiesa di SS. Pietro e Paolo		
<i>Indirizzo</i>	Frazione Poggio Anzù		
<i>Dati Catastali</i>	Fg. 29	Part. A	Sub. -
<i>Geolocalizzazione</i>	42.858 - 13.505		
<i>Tipo di intervento</i>	Riparazione e miglioramento sismico		
<i>Livello di progettazione</i>	ESECUTIVO		
<i>CUP</i>	I67H20003640001		
<i>CIG</i>	8843756253		
SOGETTI COINVOLTI			
<i>Tecnici incaricati RTP</i>	Arch. Christian Rubino		
<i>Progettista/i</i>	Arch. Stéphane Calcagni: progettazione architettonica Ing. Mario D'Emidio: progettazione strutturale Geol. Sara Moreschini: relazione geologica		
<i>Direttore dei lavori</i>	Arch. Stéphane Calcagni: direzioni lavori specialistica architettonica Ing. Mario D'Emidio: direzione lavori Geom. Simone Bachetti: Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione		
RIFERIMENTI NORMATIVI			
<i>D.L. n. 189/2016</i>	art. 4 art.14 art. 15bis	comma 3, comma 1-9, comma 2-3-3 bis	
<i>OCSR n. 84 del 2.8.2019</i>	art.14, 13, 12		

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

<i>OCSR n. 105 del 17.9.2020</i>	art.4,9	
<i>OCSR n. 111 del 23.12.2020</i>	art. 14	comma 4
<i>OCSR n. 132 del 30.12.2022</i>		
<b>ATTI VARI</b>		
<i>Ordinanza sindacale di inagibilità</i>	n. 101 del 05/04/2017	Comune di Venarotta(AP)
<i>"SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI-CHIESE" Modello A-DC</i>	n. 003 del 07/02/2017	Esito: "inagibile"
<b>PROTOCOLLI</b>		
<i>Prot. (A/P)</i>	<b>Oggetto</b>	<b>Mittente/Soggetto interessato</b>
<i>114149 del 28/11/2022</i>	PROGETTO ESECUTIVO	Diocesi di Ascoli Piceno
<i>124276 del 20/12/2022</i>	INTEGRAZIONE PROGETTO	Diocesi di Ascoli Piceno
<i>127545 del 22/12/2022</i>	INTEGRAZIONE PROGETTO	Diocesi di Ascoli Piceno
<i>001625 del 12/01/2023</i>	INTEGRAZIONE PROGETTO	Diocesi di Ascoli Piceno
<i>23264 del 06/03/2023</i>	INTEGRAZIONE PROGETTO	Diocesi di Ascoli Piceno
<b>PARERI/AUTORIZZAZIONI</b>		
<b>Ente competente</b>		<b>Oggetto</b>
<b>1</b>	UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE – Attività di Genio Civile - competenza in materia di rischio sismico per le aree di Ascoli e Fermo	Autorizzazione del progetto ai sensi degli Artt. 21, comma 4 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (ID 2860783 del 23/12/2022)
<b>2</b>	SABAP AP-FM-MC	Autorizzazione del progetto ai sensi degli Artt. 21, comma 4 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (Prot. USR n. 113351 del 13/10/2023)
<b>3</b>	COMUNE DI VENAROTTA	Parere di conformità urbanistico edilizia. (Prot. USR n. 23955 del 07/03/2023)

## DISAMINA DELL'INTERVENTO

### 1. Descrizione dello stato attuale:

La Chiesa dei SS. Pietro e Paolo è situata nella frazione di Poggio Anzù nel Comune di Venarotta (AP) danneggiata dalla sequenza sismica iniziata il 24.08.2016 ed identificata catastalmente al Fg. 29 part. A di proprietà della Parrocchia dei Santi Quirico e Giulitta in Gimigliano (Venarotta – AP).

L'impianto originario della Chiesa è datato all'anno 1580. Risulterebbe comunque che la Chiesa, tra il 1945 ed il 1950, sia stata demolita e ricostruita in posizione leggermente differente rispetto all'impronta originaria.

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Trattasi di una Chiesa ad una navata, con struttura portante in muratura in pietrame a sacco e copertura lignea leggera non spingente, la cui grossa orditura è composta da capriate in legno, la media orditura composta da arcarecci, sovrastante piccola orditura a sostegno dello strato di piastrelle in laterizio. Il manto di copertura è in coppi. Lateralmente è posizionata la sacrestia, anch'essa in muratura di pietrame a sacco e copertura composta da soletta di cemento armato di piccolo spessore (circa 8cm).

## 2. Descrizione dei danni:

A seguito dell'evento sismico del 24.08.2016 e successive, sono state identificate carenze dovute alla cattiva qualità della tessitura muraria e il complesso ha riportato danni e lesioni sia alle strutture orizzontali che verticali. In particolare:

- Distacco della facciata ed evidenti fuori piombo;
- Lesioni a taglio sulle facciate laterali;
- Lesioni in prossimità delle travi lignee della copertura;
- Lesioni in prossimità dell'irregolarità altimetrica tra il corpo della Chiesa e quello della sacrestia;
- Meccanismo di rotazione della vela campanaria.

## 3. Descrizione del progetto:

Tenendo conto del quadro fessurativo rilevato e quindi dello stato di danno dell'edificio e della pertinenza esterna, il progetto prevede i seguenti interventi.

### 1. **Riparazione danni e miglioramento sismico**

- Scuci-cuci con stesso materiale delle murature esistenti in corrispondenza delle lesioni;
- Consolidamento delle murature mediante iniezioni a base di legante idraulico su tutte le altre pareti a sacco;
- Realizzazione di chiodature in acciaio inox alle angolate della facciata principale;
- Demolizione e rifacimento dell'intera copertura lignea, con cordatura metallica a traliccio sulla sommità delle murature perimetrali dell'aula;
- Smontaggio e ricostruzione della vela campanaria in mattoni;
- Demolizione e rifacimento del solaio di copertura della sacrestia.

### 2. **Finiture**

- Ricostituzione del manto di copertura in piastrelle (con sovrastante guaina impermeabilizzante) e coppi (piastrelle e coppi quasi totalmente di recupero);
- Realizzazione linee vita in copertura;
- Impermeabilizzazione con guaina a colore della nuova copertura della sacrestia e della piccola copertura in c.a. dell'altare laterale;
- Posizionamento di canali di gronda, scossaline e discendenti in acciaio zincato preverniciato sulla sacrestia ed altare laterale;

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

- Stilatura dei giunti nelle zone soggette ad interventi di scuci-cuci nelle aree faccia-vista e relativo ripristino dell'intonaco interno;
- Sistemazione di piccole aree d'intonaco ammalorato;
- Completa tinteggiatura a calce all'interno dell'aula e della sacrestia;
- Manutenzione degli infissi in legno (portale, portoni e finestre laterali); realizzazione di nuovo infisso in legno per il rosone e per la finestra della sacrestia attualmente rotti;
- Non sono previsti impianti in quanto inesistenti.

## VERIFICA ISTRUTTORIA

### 1. Istruttoria tecnica

- Il progetto è pervenuto all'USR in data 28/11/2022 (prot. USR n. 114149), prima del 30.12.2022, data dell'entrata in vigore della OCSR n. 132/2022.
- Ai fini del controllo svolto ai sensi delle DGR n.669 del 20 giugno 2017 e n.1364 del 11 novembre 2019, l'Ufficio speciale per la ricostruzione ha rilasciato parere istruttorio sul progetto esecutivo (prot. 2860783 del 23.12.2022) con il quale "si ritiene che possa essere emessa l'autorizzazione sismica successivamente all'espletamento della procedura concorsuale per l'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori, e alla nomina di tutte le figure coinvolte, poiché l'istruttoria tecnica non ha evidenziato elementi di contrasto dello stesso con le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e/o con le eventuali indicazioni contenute nella normativa regionale vigente in materia, previa presentazione di: - Richiesta di autorizzazione sismica (modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti";
- Con prot. USR n. 113351 del 13/10/2023 è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni rilasciato dalla SABAP MARCHE ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
- Con prot. USR n. 23955 del 07/03/2023 è pervenuto il parere di Conformità urbanistico edilizia rilasciato dal Comune di Venarotta;
- Dall'istruttoria svolta è emerso che gli interventi in progetto risultano ammissibili a contributo secondo le specifiche individuate nell'*allegato C* dell'OCSR n. 105/2020;
- Le voci del Computo metrico estimativo sono state desunte dal Prezzario Unico del Cratere Centro Italia PUC2022;
- L'intervento proposto risulta coerente e congruo rispetto ai danni causati dagli eventi sismici 2016/17;
- I professionisti incaricati risultano iscritti all'Elenco Speciale dei Professionisti di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 e s.m.i.
- I professionisti hanno dichiarato il non superamento dei limiti di incarichi (prot.114149 del 28.11.2022);
- Con perizia asseverata prot. USR 114149 del 28.11.2022 il tecnico arch. Stephane Calcagni ha dichiarato il nesso di causalità sisma danno sulla Chiesa Santissimi Pietro e Paolo;

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

- Ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 111 del 23.12.2020 e in particolare l'art.14 comma 4 che modifica il punto 4 dell'allegato C dell'OCSR n. 105/2020, con dichiarazione acquisita al prot. USR n. 114149 del 28.11.2022, il progettista delle opere strutturali ha dichiarato che: "Il progetto, avrà come scopo il raggiungimento del massimo livello di sicurezza compatibile con i vincoli posti dalle esigenze di tutela architettonica e storico-artistica, in ogni caso garantirà l'obiettivo di un miglioramento sismico e la verifica strutturale prevederà l'analisi strutturale con verifiche per meccanismi locali. In ogni caso, la progettazione, oltre alla riparazione del danno e al consolidamento strutturale ad esso connesso, avrà come obiettivo irrinunciabile l'eliminazione delle carenze di cui al punto 8.7.4 delle NTC del 2018 e s.m.i."

1a. Quadro tecnico economico

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
	LAVORI	IMPORTI	AMMESSO A CONTRIBUTO
<b>A1</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>	€ 112.323,59	€ 112.323,59
<b>A2</b>	<b>COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)</b>	€ 25.372,56	€ 25.372,56
<b>A=A1+A2</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE D'ASTA</b>	<b>€ 137.696,15</b>	<b>€ 137.696,15</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
<b>B1</b>	Imprevisti (IVA compresa) max 10% dell'importo lavori	€ 1.375,04	€ 1.375,04
<b>B2</b>	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, C.S.P. e C.S.E., collaudo statico oneri previdenziali inclusi)	€ 34.177,15	€ 34.177,15
<b>B3</b>	Spese tecniche (Geologo, oneri previdenziali inclusi)	€ 3.430,00	€ 3.430,00
<b>B4</b>	IVA per Spese tecniche (22% B2 e B3)	€ 5.188,40	€ 5.188,40
<b>B5</b>	Rilievi accertamenti e indagini (inclusa iva)	€ 1.609,72	€ 1.609,72
<b>B6</b>	Lavori in economia (spostamento arredi, ecc...)	€ 0,00	€ 0,00
<b>B7</b>	RTP (Spese per la gestione amministrativa - art. 6 Ord 105/2020)	€ 2.753,92	€ 2.753,92
<b>B8</b>	IVA su A (10%)	€ 13.769,62	€ 13.769,62
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B8)</b>	<b>€ 62.303,85</b>	<b>€ 62.303,85</b>
<b>C=A+B</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 200.000,00</b>

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



## 2. Istruttoria amministrativa

La documentazione trasmessa risulta completa e conforme all'ordinanza di riferimento.

## 3. Istruttoria contabile

<i>Id. Decreto 395/2020:</i>	<b>446</b>	
<i>Importo programmato decreto 395/2020</i>	€ 200.000,00	
<i>Costo dell'intervento da progetto</i>	€ 200.000,00	
<i>Importo ammissibile a contributo</i>	€ 200.000,00	
<i>Altri finanziamenti</i>	Nessun finanziamento concorrente	

Si ritiene, pertanto, per quanto di competenza, **soddisfatta la verifica tecnico/economica** dell'intervento progettuale proposto in ordine alla **coerenza, congruità e ammissibilità** rispetto ai danni causati dagli eventi sismici.

## 4. Conclusioni

**Richiamata** la disamina tecnico-amministrativa – contabile della documentazione presentata relativa al progetto esecutivo della riparazione della Chiesa Santissimi Pietro e Paolo;

**Ritenuta** soddisfatta la verifica tecnico/economica dell'intervento progettuale proposto in ordine alla coerenza e congruità rispetto ai danni causati dagli eventi sismici;

**Ritenuto** necessario provvedere al rilascio della proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo in vista della convocazione da parte del Commissario straordinario della conferenza permanente, ai sensi dell'*art. 4 comma 3* dell'OCSR n. 105/2020, per l'approvazione del progetto;

- *per tutto quanto sopra riportato*, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al progetto di "Miglioramento sismico della Chiesa di Santissimi Pietro e Paolo" sita nel Comune di Venarotta (AP), per un importo complessivo di euro **200.000,00** a valere sulle risorse dell' O.C.S.R. n. 105/20, come da Q.E.

Si precisa che le verifiche svolte non sollevano il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità su atti propri, sull'esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell'intervento, nel rispetto delle procedure di legge.

**Il Funzionario istruttore: ing. Giulia Cocco**

Il Dirigente  
SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA  
Maurizio PAULINI

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

## Allegati:

### A. Elenco degli elaborati di progetto trasmessi

N.	Denominazione elaborato	Prot.USR n.	Data
1	Elab. 0 - Elenco degli elaborati	114149	28.11.2022
2	Elab. A - Relazione tecnica generale	114149	28.11.2022
3	Elab. B - Relazione storico-artistica	114149	28.11.2022
4	Elab. C - Rilievo fotografico	114149	28.11.2022
5	Elab. D - Elenco prezzi unitari	114149	28.11.2022
6	Elab. E - Computo metrico - costo incidenza manodopera	114149	28.11.2022
7	Elab. Fi2 - Quadro economico	124276	20.12.2022
8	Elab. G - Perizia asseverata danni	114149	28.11.2022
9	Elab. H - Rel. sintetica di calcolo strutturale	114149	28.11.2022
10	Elab. I - Rel. di calcolo strutturale Ante operam	114149	28.11.2022
11	Elab. L - Rel. di calcolo strutturale Post operam	114149	28.11.2022
12	Elab. M - Rel. delle strutture e vulnerabilit+_ sismica	114149	28.11.2022
13	Elab. N - Rel. di calcolo capriata in legno e arcarecci	114149	28.11.2022
14	Elab. O - Verifica cinematici di ribaltamento	114149	28.11.2022
15	Elab. P - Relazione sui materiali	114149	28.11.2022
16	Elab. Q - Rel. geotecnica e sulle fondazioni	114149	28.11.2022
17	Elab. R - Relaz. pericolosit+_ sismica del sito	114149	28.11.2022
18	Elab. S - Piano di manutenzione dell_ opera	114149	28.11.2022
19	Elab. T - Piano di sicurezza e coordinamento	114149	28.11.2022
20	Elab. U - Cronoprogramma dei lavori	114149	28.11.2022
21	Elab. V - Disciplinare descrittivo e prestazionale	114149	28.11.2022
22	Elab. W - Schema di capitolato speciale di appalto	114149	28.11.2022
23	Elaborato tecnico della copertura	114149	28.11.2022
24	Tav. 1 - Inquadramento territoriale	114149	28.11.2022
25	Tav. 2 - Stato attuale - Rilievo geometrico e materico	114149	28.11.2022
26	Tav. 3 - Stato attuale - Rilievo dello stato di danno	114149	28.11.2022
27	Tav. 4 - Stato di Progetto architettonico	127545	22.12.2022
28	Tav. 4 - Stato di progetto con definizione degli interventi	127545	22.12.2022
29	Tav. 5 - Stato di progetto - Particolari costruttivi e linea vita	114149	28.11.2022
30	Tav. 6 - Schema ponteggi e layout di cantiere	114149	28.11.2022

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

31	Calcolo parcelle (sost. calcolo parcelle settembre 2022)	114149	28.11.2022
32	Convenzione Collaudatore _San Pietro e Paolo (Poggio Anzu)	114149	28.11.2022
33	Convenzione _San Pietro e Paolo (Venarotta_ Poggio Anzu)	114149	28.11.2022
34	Denuncia lavori	114149	28.11.2022
35	Dich. ai sensi par. C8.41 delle NTC2018 d_Emidio	114149	28.11.2022
36	Dich. art. 93 comma 4 DPR 380_2001 d_Emidio	114149	28.11.2022
37	Dich. DA.11 -A e B- arch. Calcagni	114149	28.11.2022
38	Dich. DA.11 -A e B- geol. Moreschini	114149	28.11.2022
39	Dich. DA.11 -A e B- geom. Bachetti	114149	28.11.2022
40	Dich. DA.11 -A e B- ing. d_Emidio	114149	28.11.2022
41	Dichiarazione acquisizione pareri - Calcagni	114149	28.11.2022
42	Dichiarazione ai sensi art. 94bis DPR 380-2001 - d_Emidio	114149	28.11.2022
43	Dichiarazione assenza interferenze - Calcagni	114149	28.11.2022
44	Dichiarazione conformità_ progetto - Calcagni	114149	28.11.2022
45	Dichiarazione professionisti di non superamento soglia incarichi	114149	28.11.2022
46	Documenti professionisti	114149	28.11.2022
47	Lettera di trasmissione chiarimenti e documentazione integrativa	114149	28.11.2022
48	Lettera Trasmissione + Richiesta Contributo _chiesa Santi Pietro e Paolo	114149	28.11.2022
49	Modello unico SCIA	114149	28.11.2022
50	Offerta economiche indagini geologiche e geotecniche	114149	28.11.2022
51	Ord. inagibilit_ _ - S. Pietro e Paolo di Poggio Anz_ _	114149	28.11.2022
52	RelazioneGeologica_poggio_ anzu_ completa	114149	28.11.2022
53	Scheda MIbact	114149	28.11.2022
54	Dichiarazione verifica liquefazione poggio anzu	127545	22.12.2022
55	Dichiarazione appartenenza materiali	001625	12.01.2023
56	Dichiarazione esenzione autorizzazione paesaggistica	001625	12.01.2023
57	dir. segreteria SCIA	001625	12.01.2023
58	Elab. X - Verifica necessit+_ impianto protezione scariche atmosferiche	001625	12.01.2023
59	Modello unico SCIA	001625	12.01.2023
60	Procura Santi Pietro e Paolo_ Poggio Anzu_ Venarotta	001625	12.01.2023
61	Dichiarazione esenzione autorizzazione paesaggistica	23264	06.03.2023

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

**B. PARERE USR – UFFICIO SISMA**

Prot. USR n. 2860783 del 23.12.2022

- 490.20.40\_2020\_OPSUAM\_423\_ID\_6090\_RT\_Parere per conferenza

**C. PARERE COMUNE**

Prot. USR n.23955 del 07.03.2023

- Documento\_principale;
- Allegato 1

**D. PARERE SABAP**

Prot. USR n. 113351 del 13.10.2023

- Venarotta (AP)\_SS Pietro e Paolo\_ID opera 6090

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*