

Deleghe

*Ministero della cultura*UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE
DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005
--

Alla Conferenza Permanente presso la sede della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI
A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

All' arch. Daniele Carfagna
peo: daniele.carfagna@cultura.gov.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per l'area metropolitana di
Roma e provincia di Rieti
peo: sabap-met-rm@cultura.gov.it

Oggetto: Conferenza Permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. n. 105/2020.
“INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA
DELLA SS. ANNUNZIATA”
- Id. Decreto 395/2020:727 - CUP F74B19000050001 - CIG 9048857904 - Soggetto Attuatore:
Diocesi di Rieti. **Delega.**

Il sottoscritto, Ing. Paolo Iannelli, in qualità di Dirigente legale rappresentante dell'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con il presente atto, vista la nota CGRTS-0053789-P 28/11/2023 del 28/11/2023 con la quale il Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione convoca il giorno 12 dicembre 2023 alle ore 10:00 la Conferenza permanente, in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting” dedicata alle comunicazioni telematiche, per l'approvazione del seguente progetto esecutivo:

“Intervento di ricostruzione, riparazione e ripristino della Chiesa della SS. Annunziata”

Comune di Amatrice – Loc.tà Capricchia (RI)



rilevato che si rende opportuno delegare a partecipare alla predetta Conferenza e a rappresentare lo Scrivente, l'arch. Daniele Carfagna, Funzionario Architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP per l'area metropolitana di Roma e Provincia di Rieti;

acquisito il parere favorevole del Soprintendente ABAP per l'area metropolitana di Roma e Provincia di Rieti;

DELEGA

per l'esercizio della rappresentanza, l'arch. Daniele Carfagna, Funzionario architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP per l'area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti, il quale è legittimato a esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

IL SOPRINTENDENTE

Ing. Paolo Iannelli

Firmato digitalmente da

PAOLO IANNELLI

O = Ministero della cultura

C = IT





REGIONE
LAZIO

IL PRESIDENTE

Prot. n. 18717

Roma, 16/01/2017

Vasco Errani
Commissario del Governo per la ricostruzione
dei territori interessati dal sisma del 2016
Presidenza del Consiglio di ministri
Largo Chigi, 19 - 00187 ROMA

e, p.c. Luca Ferrara
Responsabile Ufficio
Conferenze di servizi
SEDE

Oggetto: vs. nota prot. CGRTS 0000044 P-4.32.3 del 5/1/2017 – Conferenza permanente.

Con riferimento alla nota prot. CGRTS 0000044 P-4.32.3 del 5/1/2017, si designa quale rappresentante della Regione Lazio presso la Conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, il **dott. Luca Ferrara**, responsabile dell'Ufficio Conferenze di servizi di questa Regione.

Relativamente all'individuazione di Enti parco di competenza regionale potenzialmente interessati, si rappresenta che sui territori colpiti dal sisma del 2016 insiste la Riserva naturale regionale laghi Lungo e Ripasottile, di cui si allega perimetrazione.

Nicola Zingaretti



PROVINCIA DI RIETI

Spett.le
Presidenza Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario del Governo
ai fini della ricostruzione nei territori
interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24.08.2016

Servizio tecnico per gli interventi
di ricostruzione

Oggetto: CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITÀ TELEMATICA ex. art. 16 D.L. 189/2016 - “**Intervento di ricostruzione, riparazioni e ripristino della Chiesa della SS. Annunziata**” Comune di Amatrice – Loc. Capricchia (RI)” - CUP: F74B19000050001 – CIG: 9048857904 - Soggetto proponente: MIC–Ufficio del Soprintendente Speciale per il Sisma 2016 – Soggetto Attuatore: Diocesi di Rieti – Id.Decreto395/2020:727.

La sottoscritta Dott.ssa Roberta Cuneo, Presidente della Provincia di Rieti, vista la convocazione della Conferenza permanente in oggetto per il giorno 14.12.2023,

DELEGA

l'Ing. Andrea Brizi – Dirigente dell'Unità di Progetto Gestione Sisma della Provincia di Rieti a partecipare alla suddetta Conferenza in Suo luogo e vece.

Cordiali saluti.

Il Presidente

U
PROVINCIA DI RIETI
Ufficio protocollo
Protocollo N. 0024672/2023 del 14/12/2023



COMUNE DI AMATRICE
Provincia di RIETI
Ufficio del Sindaco



Comune di Amatrice
Partenza

Prot. N. **0022719** del 14-12-2023
Ufficio S.O. - SINDACO

Preg.mo Presidente della Conferenza permanente,
Sen. Avv. Guido Castelli
PEC: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it
e, p.c.,
al Al Responsabile del Settore V – Urbanistica, Assetto
del territorio,
ing. ROMEO AMICI,
sede,
romeo.amici@comune.amatrice.rieti.it

Oggetto. **CGRTS-0053789-P-28/11/2023 - CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016 "INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONI E RIPRISTINO DELLA CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA" COMUNE DI AMATRICE - LOC. CAPRICCHIA (RI) CUP: F74B19000050001 - CIG: 9048857904. Soggetto proponente: MIC - Ufficio del Soprintendente Speciale per il Sisma 2016 Soggetto attuatore: Diocesi di Rieti - Id. Decreto 395/2020: 727 - Delega.**

Vista la convocazione in oggetto, acquisita al Prot. n. 21658 del 28.11.2023, il sottoscritto dott. Giorgio Cortellesi, in qualità di Sindaco e Rappresentante legale, delega il Responsabile del Settore V – Urbanistica, Assetto del territorio, ing. Romeo Amici a rappresentare il Comune di Amatrice nell'ambito della Conferenza permanente convocata per il giorno 14 dicembre 2023 alle ore 10.00 in forma simultanea e in modalità sincrona mediante collegamento in videoconferenza.

Distinti saluti.

Il Sindaco,
Dott. Giorgio Cortellesi





AREA PIANO, PROGETTO E AZIONE

Ufficio Pianificazione e Gestione del Territorio

Prot. 2023/ 0013069
Pos. UT-RAU- EDLZ 2518
(Indicare sempre nella risposta)

Assergi, li **14 DIC. 2023**

Il Commissario Straordinario del Governo
ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016
Presidenza del Consiglio dei Ministri
e-mail: conferenzapermanente.sisma2016@governo.it
PEC: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

OGGETTO: Convocazione conferenza permanente in modalità telematica ex. Art. 16 D.L. 189/2016
"Intervento di ricostruzione, riparazioni e ripristino della chiesa della SS. Annunziata"
Comune di Amatrice - loc.tà Capricchia (RI).
Delega Rappresentante per l'Ente Parco del Gran Sasso e Monti della Laga.

Rif. nota CGRTS-0053789-P-26/11/2023 del Commissario Straordinario del Governo Sisma 2016

La sottoscritta Avv. Elsa OLIVIERI, in qualità di Direttore F.F. dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, per la carica domiciliata in Assergi (AQ), Via del Convento n° 1, con riferimento alla convocazione di cui all'oggetto

DELEGA

l'Ing. Paolo Riccioni a rappresentare l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga nella Conferenza di Servizi decisoria cui all'oggetto, convocata il giorno 14 dicembre 2023 ore 10:00.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE F.F.
(Avv. Elsa OLIVIERI)

PR/pr
Allegati: Copia del documento del delegato partecipante.



Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga



Polo
Patrimonio Culturale



EUROPARC
Turismo Sostenibile
nelle Aree Protette





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

CGRTS-0054887-P-05/12/2023

Alla Conferenza Permanente
conferenzapermanente.sisma2016@governo.it

Al Direttore Generale
Dott. Fabrizio Bernardini
f.bernardini@governo.it

Al Dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione
Ing. Andrea Crocioni
a.crocioni@governo.it

Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione
Arch. Claudia Coccetti
c.cocchetti@governo.it

OGGETTO: Conferenza permanente di cui all'art. 16 d.l. 189/2016 del **14 dicembre 2023**: Delega a presiedere e ad esprimere il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione all'Arch. Claudia Coccetti.

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, **Sen. Avv. Guido Castelli**, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato il 18 gennaio 2023 al n. 235;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016;

Visto il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con specifico riferimento gli articoli 81, 82, 83 e 84;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Viste le convocazioni per la Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno **14 dicembre 2023**, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Cisco Webex Meeting" per:

- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONI E RIPRISTINO DELLA CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA"**
COMUNE DI AMATRICE - LOC.TÀ CAPRICCHIA (RI)
CUP: F74B19000050001 – CIG: 9048857904
Soggetto proponente: MIC – Ufficio del Soprintendente Speciale per il Sisma 2016
Soggetto attuatore: Diocesi di Rieti - Id. Decreto 395/2020: 727

DELEGA

L'**Arch. Claudia Coccetti**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale, a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno **14 dicembre 2023** per:


- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONI E RIPRISTINO DELLA CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA"**
COMUNE DI AMATRICE - LOC.TÀ CAPRICCHIA (RI)
CUP: F74B19000050001 – CIG: 9048857904
Soggetto proponente: MIC – Ufficio del Soprintendente Speciale per il Sisma 2016
Soggetto attuatore: Diocesi di Rieti - Id. Decreto 395/2020: 727

L'**Arch. Claudia Coccetti**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per l'intervento:

- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONI E RIPRISTINO DELLA CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA"**
COMUNE DI AMATRICE - LOC.TÀ CAPRICCHIA (RI)
CUP: F74B19000050001 – CIG: 9048857904
Soggetto proponente: MIC – Ufficio del Soprintendente Speciale per il Sisma 2016
Soggetto attuatore: Diocesi di Rieti - Id. Decreto 395/2020: 727

Il Presidente della Conferenza permanente

Sen. Avv. Guido Castelli



Castelli
Guido
05.12.2023
12:16:16
GMT+01:00

Pareri



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
 SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
 PER L'AREA METROPOLITANA DI ROMA E LA PROVINCIA DI RIETI

Roma

All' Ufficio del Soprintendente Speciale per le
 aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016
uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

P.e.

All'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio
pec.ricostruzionelazio@legalmail.it

RUP arch. Margherita Eichberg
margherita.eichberg@cultura.gov.it

risposta al foglio 60 del 10.01.2023
 (ns. prot. 578 del 11.01.2023)

Oggetto:

Amatrice (RI), Loc. Capricchia, Chiesa della SS. Annunziata

Tutelato ai sensi dell'art.10 co.1 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Richiedente: Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016

Dati Catastali: fg. 99 mapp. A

Lavori: progetto esecutivo dell'intervento di ricostruzione, riparazione e ripristino della Chiesa della SS. Annunziata

Istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 c. 4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Rilascio di autorizzazione

In riferimento all'istanza di autorizzazione ex art. 21 c. 4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. di cui all'oggetto;

- *esaminati* gli elaborati del progetto qui pervenuto relativi ai lavori;
- *considerato* che l'intervento riguarda i lavori di consolidamento e restauro della chiesa della SS. Annunziata nella frazione di Capricchia, mediante rifacimento della copertura, consolidamento delle murature con iniezioni di malta idraulica, scuci-cuci, inserimento di barre elicoidali agli angoli, rinforzi puntuali con rete in fibra di vetro e connettori, smontaggio controllato e successiva ricostruzione del campanile a vela, opere impiantistiche e di finitura;
- *considerato* che gli interventi proposti, oltre che necessari, sono compatibili con la tutela del bene;

questa Soprintendenza, per quanto di competenza,

AUTORIZZA

i lavori in oggetto conformemente alla documentazione pervenuta, in quanto compatibili con l'assetto storico e architettonico del bene tutelato, con le seguenti prescrizioni:

- a) al termine dei lavori sia redatto un Consuntivo scientifico a firma del direttore lavori, che dovrà riportare l'andamento delle operazioni con foto *ante*, *inter* e *post operam*. In assenza di tale documento questo Ufficio potrebbe non rilasciare il proprio visto di buon esito sul Certificato di Esecuzione Lavori;
- Ferme restanti le responsabilità del Progettista che dovrà essere un architetto nel rispetto dell'art. 52 del R.D.



2537/1925, si fa inoltre condizione di dare comunicazione scritta della data di inizio dei lavori con un anticipo di almeno 10 giorni, indicando il nominativo dell'architetto a cui è affidata la direzione degli stessi. Sarà cura della Direzione Lavori mantenere i contatti con i funzionari incaricati di questa Soprintendenza, in particolare durante le fasi salienti delle lavorazioni, onde consentire una corretta sorveglianza e definire dettagli e modalità esecutive.

Si specifica che eventuali varianti al progetto qui approvato dovranno essere preventivamente sottoposte ad autorizzazione e si chiede, a conclusione dell'intervento così come autorizzato, di far pervenire una relazione descrittiva e fotografica attestante i lavori realizzati.

Al presente parere devono intendersi allegati gli elaborati progettuali di cui alla Vs. nota prot. 60 del 10.01.2023.

Restano salvi i diritti di terzi.

Il Funzionario responsabile

Arch. Daniele Carfagna



IL SOPRINTENDENTE
Arch. Lisa Lambusier

Firmato digitalmente da

LISA LAMBUSIER

O=MIC

C=IT



DOCUMENTO ORIGINALE SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D. LGS. N. 82 DEL 07/03/2005



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI ROMA E LA PROVINCIA DI RIETI

Palazzo Patrizi Clementi, Via Cavalletti, 2 - 00186 Roma tel. 06.67233002/03

PEC: sabap-met-rm@pec.cultur.gov.it

PEO: sabap-met-rm@cultura.gov.it



Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE

COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Alla Conferenza Permanente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
 COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA
 RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI
 SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
 pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

e p.c.

<p>La presente nota viene trasmessa solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005</p>

Alla SABAP per l'area metropolitana di Roma e la
 provincia di Rieti
 pec: sabap-met-rm@pec.cultura.gov.it

Alla Direzione Generale sicurezza patrimonio culturale
 pec: mbac-dg-spc@pec.cultura.gov.it

All' arch. Esmeralda Valente
 Direttore del Servizio III della DG ABAP
 Membro MiC supplente della Conferenza permanente
 peo: esmeralda.valente@cultura.gov.it

Oggetto: Convocazione Conferenza Permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 – O.C. 38/2017 - O.C. 105/2020 - “Intervento di ricostruzione, riparazione e ripristino della Chiesa della SS. Annunziata, comune di Amatrice – loc. Capricchia (RI)” - CUP F74B19000050001 -Soggetto proponente: MIC-Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma 2016, Soggetto Attuatore: Diocesi di Rieti - Id. Decreto 395/2020: 727. **Parere di competenza.**

In riferimento al progetto esecutivo dell’*“Intervento di ricostruzione, riparazione e ripristino della Chiesa della SS. Annunziata, comune di Amatrice – loc. Capricchia (RI)”* reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. n. CGRTS-0053159-P-23/11/2023, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 3652 del 27/11/2023, poi rinviata con nota prot. CGRTS-0053789-P-28/11/2023, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 3694 del 29/11/2023 con cui è stata fissata la riunione della Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 14 Dicembre ore 10.00;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, in particolare l’art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6;

VISTA l’O.C. Straordinario di Governo n.16 del 3/03/2017 recante “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall’art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i.” ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;



UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Sede: via del Mattonato, 3 - 02100 RIETI - Tel. 0746 240000 - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

PEO: uss-sisma2016@cultura.gov.it

VISTO il Codice dei beni culturali e del paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte seconda e Parte terza;

VISTO l'art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA l'O.C. n. 38/2017 recante "Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del Codice di cui al D.Lgs. n. 42/2004;

VISTO l'art. 3 dell'O.C. n. 63/2018 in base al quale l'allegato 1 dell'O.C. n.38 è sostituito dall'allegato 1 della medesima ordinanza n. 63;

VISTO il Decreto Legge 76/2020, convertito con modificazioni in legge 120/20, in materia di semplificazione delle procedure di appalto dei servizi e dei lavori, che disciplina e trasferisce la competenza in materia di ricostruzione pubblica degli edifici di culto, dai soggetti attuatori, di cui all'art. 3 del D.L. 189/2016, tra i quali il MIBACT, alle Diocesi ed agli enti ecclesiastici legalmente riconosciuti, in qualità di soggetti attuatori e proprietari, per la ricostruzione privata;

VISTA l'O.C. n.105 del 17/09/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" con particolare riferimento all'art. 4 "Approvazione dei progetti e domanda di contributo";

VISTO l'allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395/2021 recante l'Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all'allegato A dell'O.C. n.105 del 22 agosto 2020, che accoglie le modifiche normative sopra citate e che comprende la chiesa in oggetto come edificio di culto di proprietà della Diocesi e quindi soggetto a regime giuridico di ricostruzione privata;

VISTE le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell'O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;

CONSIDERATO che questo Ufficio ha acquisito agli atti con prot. n. 2184 del 03 agosto 2022 il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto da parte del RUP arch. Margherita Eichberg e successivamente ha richiesto delle integrazioni documentali;

CONSIDERATO che questo Ufficio ha trasmesso all'USR Lazio il suddetto progetto esecutivo in data 10 gennaio 2023 con nota prot. 61;

PRESO ATTO della nota acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. 1406 del 09.05.23 con la quale la Soprintendenza ABAP per l'area metropolitana di Roma e la provincia di Rieti, ai sensi dell'art. 21 del D. Lsg. 42/04 e s.m. ha autorizzato l'esecuzione delle opere in quanto compatibili con i caratteri dell'immobile;

CONSIDERATO che questo ufficio ha trasmesso le suddette autorizzazioni, il verbale di verifica e di validazione all'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, con nota prot. 3281 del 27/10/23 e con nota 14/11/2023;

PRESO ATTO dell'autorizzazione sismica per l'inizio dei lavori ai sensi del DPR 380/01 trasmessa dall'Assessorato ai lavori pubblici e tutela del territorio, mobilità, area genio civile Lazio



Nord, acquisita agli atti di questo ufficio al prot. 3263 del 25.10.23;

CONSIDERATO che il progetto, visionabile al link riportato nella citata nota di convocazione:

https://drive.google.com/file/d/12MTunGjxj_TvTrJBbWDOZ2FcZ9lpufin/view?usp=sharing

CGRTS-0053789-P-28/11/2023, prevede i seguenti interventi:

1. Demolizione e ricostruzione della copertura, separando le due esistenti della chiesa e della sacrestia che attualmente si intersecano mediante due tetti a falda, con due tipologie strutturali ove per la chiesa sarà realizzata la copertura classica con un sistema di capriate e seconda orditura e sovrastante listellatura a sostegno del pianellato, mentre per la parte della sacrestia viene realizzata una copertura con travi portanti e sovrastante tavolato.

2. Intervento sui setti murari portanti mediante l'iniezione di miscela idraulica, revisione della stilatura dei giunti e ripristino delle lesioni mediante sarcitura; mediante cucì e scuci utilizzando la stessa tipologia di pietra della muratura esistente, invece, per le lesioni più gravi e per le parti di muratura distaccate e non più in sede. Per gli angoli invece verranno inserite barre elicoidali e FRCM (Fabric Reinforced Cementitious Matrix) che prevede l'utilizzo di rete in fibra di vetro in entrambe le facce connesse mediante connettori realizzati con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato. Nel setto murario di facciata (prospetto sud) sarà prevista la cucitura tra la muratura in pietra disordinata e la muratura in pietra costituente la facciata mediante perfori con barre elicoidali in acciaio zincato e posa di rete in fibra di basalto e geomalta. L'intervento verrà eseguito solo nel lato interno alla chiesa.

3. Intervento di ripristino del campanile mediante rimozione controllata del campanile e di parte di muratura distaccata con ricostruzione della stessa. Al fine di migliorare il comportamento strutturale della connessione d'angolo vengono inseriti barre di collegamento all'interno della muratura con sovrastante intervento in FRCM (Fabric Reinforced Cementitious Matrix), come già evidenziato nella parte relativa all'interno dei setti murari.

4. Intervento di ricostruzione del timpano mediante la realizzazione di 2 cordoli in muratura armata collegati tra loro mediante perfori armati. Il setto costituente il timpano sarà composto in parte da muratura in mattoni pieni di laterizio e nel lato esterno dalla muratura di facciata in pietra riposizionata rispettando lo stato originario, con la posa delle pietre precedentemente catalogate e smontate.

TENUTO CONTO dell'esito dell'istruttoria da parte dell'USR Lazio e della relativa proposta di approvazione del progetto esecutivo e rilascio del contributo al Commissario Straordinario, acquisita agli atti di questo ufficio con prot. 3597 del 25.11.23;

VISTO che il Commissario Straordinario con nota prot. CGRTS-0055186-P-07/12/2023 acquisita agli atti di questo Ufficio al prot. n.3815 del 07.12.2023 ha trasmesso la richiesta di integrazioni da parte della Direzione Regionale Ambiente Area Protezione e Gestione della Biodiversità;

CONSIDERATO che questo Ufficio ha trasmesso al Commissario straordinario con nota prot. n. 3828 del 07.12.23, come da richiesta sopra citata:

- Il Modello "B" di attivazione della procedura di screening semplificato – verifica di corrispondenza (VC) di proposte pre-valutate DPR 8 settembre 1997 n. n. 357 e s.m.i.
- La dichiarazione asseverata del progettista;



A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, questo Ufficio, per quanto di competenza esprime:

PARERE FAVOREVOLE

al progetto esecutivo dell'“*Intervento di ricostruzione, riparazione e ripristino della Chiesa SS. Annunziata ad Amatrice, località Capricchia (RI)*”, conforme a quanto espresso dalla Soprintendenza ABAP per l'area metropolitana di Roma e Rieti in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., nostro prot. 1406 del 09.05.23, allegata al presente parere.

Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. 42/2004 e il presente parere, dovrà essere tempestivamente comunicata alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione.

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d'opera. A tal fine la Direzione lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 dovrà preliminarmente contattare la Soprintendenza che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

IL SOPRINTENDENTE

Ing. Paolo Iannelli

Firmato digitalmente da

PAOLO IANNELLI

O = Ministero della cultura

C = IT





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, "Interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle OO.PP. nei territori delle Regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016".

Ordinanza commissariale n. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto"

"INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONI E RIPRISTINO DELLA CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA"

COMUNE DI AMATRICE (RI) - ID. DECRETO 395/2020: 727

CUP: F74B19000050001 - CIG: 9048857904

Relazione istruttoria al Commissario Straordinario

Finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020)

I – QUADRO DI SINTESI

A) DATI GENERALI

Soggetto Attuatore proponente:	MiC		
Soggetto Attuatore:	Diocesi di Rieti		
Id Decreto commissariale n. 395/2020	n. 727/2020		
Indirizzo immobile:	Località Capricchia, Amatrice (RI)		
Dati catastali:	foglio: 99	part: A	sub: -
Georeferenziazione	Lat. 42,527490	Long. 13,273598	
Intervento:	<input type="checkbox"/> pubblico <input type="checkbox"/> privato <input checked="" type="checkbox"/> Diocesi/Ente ecclesiastico		
Tipologia dell'intervento:	<input checked="" type="checkbox"/> Rafforzamento locale <input type="checkbox"/> Miglioramento sismico		
Livello di progettazione:	ESECUTIVO		
R.U.P.	Arch. Margherita Eichberg		
R.T.P.	Arch. Marco Lucandri		
Progettista	Arch. Luca Blasetti		

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

O.C. 38/2017 "Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

O.C. 84/2019 “Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 – Modalità di attuazione – Modifica dell’Ordinanza n. 38/17.”

O.C. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” in particolare l’articolo 9 che abroga l’O.C.84/2019 e l’articolo 4 che definisce nuove modalità di approvazione del contributo;

DECRETO COMMISSARIALE n. 395/2020 “Elenco Unico degli edifici di culto: revisione dell’allegato A dell’ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle Chiese di proprietà pubblica di cui all’Allegato 1 della n. 109 del 23 dicembre 2020. Modalità di attuazione e di attestazione delle spese amministrative ammissibili a contributo di cui all’art. 6 della ordinanza 105/2020. Proroga dei termini del Protocollo d’intesa sottoscritto ai sensi del comma 9 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo e la Conferenza Episcopale Italiana.” e relativi allegati.

DECRETO COMMISSARIALE n. 625/2021 “Attuazione dell’art. 2, comma 4 del Decreto commissariale n. 395/2020. Disciplina della ripartizione delle spese per gli interventi trasferiti dal MIC alle Diocesi e agli Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per le progettazioni eseguite dal MIC e calcolo delle spese per la gestione amministrativa di cui all’art. 6 co. 1 dell’Ordinanza commissariale n. 105/2020”

O.C. 126/2022 “Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti”

O.C. 130/2022 “Approvazione del Testo unico della ricostruzione privata”.

O.C. 132/2022 “Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi”.

C) PROTOCOLLI

PROT. CGRTS	0052769-A	21/11/2023	TRASMISSIONE DA PARTE DELL’USR LAZIO DELLA PROPOSTA APPROVAZIONE OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
PROT. CGRTS	0053159-A	23/11/2023	CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE AL 07/12/2023
PROT. CGRTS	0053789-A	28/11/2023	RINVIO DATA DI CONVOCAZIONE AL 14/12/2023 E INSERIMENTO DELL’ENTE PARCO GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA
PROT. CGRTS	0054885-A	05/12/2023	RICHIESTA INTEGRAZIONI DA PARTE DELLA REGIONE LAZIO
PROT. CGRTS	0055136-A	06/12/2023	TRASMISSIONE DA PARTE DELL’USR LAZIO DELLA PROPOSTA APPROVAZIONE OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO CON LA NOTA CORRETTAMENTE FIRMATA
PROT. CGRTS	0055186-A	07/12/2023	TRASMISSIONE RICHIESTA INTEGRAZIONI AL SOGGETTO ATTUATORE
PROT. CGRTS	0055273-A	07/12/2023	TRASMISSIONE INTEGRAZIONI DA PARTE DEL SOGGETTO ATTUATORE

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

PROT. CGRTS	0055273-A	07/12/2023	TRASMISSIONE INTEGRAZIONI ALLA CONFERENZA PERMANENTE
-------------	-----------	------------	--

II – VERIFICA DOCUMENTALE

La Conferenza permanente di cui agli artt. 81, 82, 83 e 84 del *Testo unico della ricostruzione privata* approva i progetti sugli edifici di culto inseriti negli allegati delle Ordinanze nn. 105, 128 e 132 ai sensi dell'art. 4 co. 1 e 2 dell'Ordinanza n. 105/2020 “*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*”.

PARERI

L'USR Lazio in attuazione all'art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza, ha inviato con nota del 21/11/2023 prot. CGRTS-0052769 l'Istruttoria tecnico-amministrativa avente ad oggetto: “*Istruttoria tecnico-amministrativa del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 4, comma 3, dell'Ordinanza n. 105 del 17/09/2020 e ss.mm.ii. INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONI E RIPRISTINO DELLA CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA. COMUNE DI AMATRICE LOC.TÀ CAPRICCHIA (RI) « CUP: F74B19000050001 id. 727 »*”, in allegato, oltre alla documentazione di progetto scaricabile dalla piattaforma dell'USR Lazio al link <https://regionelazio.box.com/v/chiesaannunziata>, con medesimo protocollo.

Nel corso dell'istruttoria dell'USR Lazio, come dichiarato nel documento sopra citato, sono stati acquisiti i seguenti pareri/autorizzazioni:

- **SABAP per l'area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti:** (Prot. MIC-SABAP-MET-RM 08/05/2023-0009582-P) **autorizzazione**, ai sensi degli artt. 21 co.4 e 22 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii, all'esecuzione delle opere subordinatamente alla piena osservanza delle prescrizioni, *in allegato*;
- **Ufficio Sismica:** Autorizzazione sismica dell'Area Genio Civile LAZIO NORD, n. prot. 2023-0001167422 del 18/10/2023 posizione n. 148791, *in allegato*;

L'USR Lazio nella propria istruttoria dichiara che Comune di Amatrice con nota n. Prot. 0338409 del 20/07/2022 ha comunicato l'esito favorevole circa l'approvazione del progetto condiviso con nota n. prot. 0338409 del 27/03/2023. In conferenza dovrà esser acquisito il parere del comune di Amatrice.

L'USR Lazio nell'istruttoria soprarichiamata impartisce la seguente prescrizione “*...allineare i dati contenuti nei documenti gestionali contabili; rispettare le prescrizioni di cui al parere MIC-SABAP-MET-RM 08/05/2023-0009582-P*”.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

COPERTURA ECONOMICA

Dalla proposta di approvazione trasmessa dall'USR Lazio, in allegato, si rileva che il totale dell'intervento ammesso a contributo risulta essere pari ad **euro 690.000,00** (*seicentonovantamila/00*) di cui euro 480.246,14 per lavori ed euro 209.753,86 per somme a disposizione.

L'importo programmato con O.C. n. 105/2020 (così come aggiornato con O.C. n. 132/2022) è pari a **euro 900.000,00**, si generano quindi **euro 210.000,00** di economie di programmazione in capo della Diocesi di Rieti.

L'importo ammesso a contributo, come da proposta di approvazione dell'USR Lazio, trova copertura quindi all'interno dell'importo programmato ai sensi dell'O.C. 105/2023;

Dall'istruttoria dell'USR Lazio si rileva che per la redazione del computo metrico è stato utilizzato il Prezziario Unico del Cratere Centro Italia PUC 2022 ed il prezziario regionale di riferimento di cui all'art. 1 comma 6 dell'Ordinanza n. 126/2022.

Importo O.C. 105/2020 aggiornato Allegato 1 - O.C. 132/2022	Importo progetto	Importo ammissibile a seguito di verifica dell'USR Lazio (Proposta di approvazione CGRTS-0052769 del 21/11/2023)	Economie di programmazione in capo alla Diocesi di Rieti
€ 900.000,00	€ 690.000,00	€ 690.000,00	€ 210.000,00

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

QTE (PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE prot. CGRTS - 0052769 del 21/11/2023)

Interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'Ordinanza n. 105 del 17.09.2020 del C.S.R. sisma 2016		
CHIESA SANTISSIMA ANNUNZIATA IN FRAZ. CAPRICCHIA DI AMATRICE (RI) - ID. PROCEDURA N. 727/2020		
CUP: F74B1900050001 - CIG: 9048857904		
QUADRO ECONOMICO - REV. 1 (TRASFERIMENTO COMPETENZE USS SISMA 2016 - DIOCESI)		
	Descrizione	Importi
IMPORTO DEI LAVORI		
A1	Importo dei lavori a Misura	€ 480.246,14
S1	Oneri per la Sicurezza (speciali+diretti)	€ 22.139,09
A2	Importo dei Lavori Soggetti a Ribasso (A1-S1)	€ 458.107,05
A3	Ribasso d'asta (pari al 20% in caso affidamento diretto ai sensi dell'art. 3 c. 2 Ordinanza 105)	€ 0,00
A4	Ammontare Netto dei Lavori Soggetti a Ribasso (A2-A3)	€ 458.107,05
A	TOTALE IMPORTO LAVORI (S1+A4)	€ 480.246,14
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA DIOCESI DI RIETI		
B	per IVA al 10% sui lavori	€ 48.024,61
C1	Imprevisti e arrotondamenti (circa 5,00% di A1)	€ 30.302,15
C2	per IVA al 10 % su imprevisti C1	€ 3.030,22
Spese tecniche per servizi attinenti architettura ed ingegneria (ai sensi del DM Giustizia del 20/07/2012 n. 140 e art. 2 comma 3 Ordinanza n. 105/2020 del C.S.R. sisma 2016, con riduzione prefissata al 30%)		
	Compenso	€ 34.319,40
di cui	Direzione Lavori e contabilità	€ 24.468,98
	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 9.850,42
	Cassa Nazionale Arch. e Ing. 4%	€ 1.372,78
	Cassa Nazionale Geom. 5%	€ 0,00
	Per IVA al 22%	€ 7.852,28
Spese tecniche per Collaudi (ai sensi del DM Giustizia del 20/07/2012 n. 140 e art. 2 comma 3 Ordinanza n. 105/2020 del C.S.R. sisma 2016, con riduzione prefissata al 30%)		
	Compenso	€ 6.514,02
	Cassa Nazionale Arch. e Ing. 4%	€ 260,56
	per IVA al 22%	€ 1.490,41
Responsabile dei lavori		
	Compenso	€ 2.401,23
	Cassa Nazionale Arch. e Ing. 4%	€ 96,05
	per IVA al 22%	€ 549,40
	Tosap (stima forfettaria)	€ 1.000,00
Spese gestione amministrativa a disposizione della Diocesi (Ord. 105, art. 6, c. 1)		
	Costi gestione Intervento (ai sensi del Decreto 625/2021 del C.S.R. sisma 2016)	€ 5.222,22
B1	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA DIOCESI DI RIETI	€ 142.435,33
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'USS SISMA 2016		
D1	Rilievi, indagini preliminari (oneri inclusi)	€ 15.000,00
E1	Progettazione definitiva-esecutiva-CSP (oneri inclusi)	€ 39.502,62
E2	Cassa Nazionale Arch. e Ing. 4% su progettazione e CSP (E1)	€ 1.580,10
E3	Per IVA al 22% (E1+E2)	€ 9.038,20
Incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016 a disposizione del MIC - USS sisma 2016 (per le progettazioni in capo al MIC e successivamente trasferite alle Diocesi)		
	Costi gestione intervento (ai sensi del Decreto 625/2021 del C.S.R. sisma 2016)	€ 2.197,61
B2	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'USS SISMA 2016	€ 67.318,53
A1+B1+B2	AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO	€ 690.000,00

Il Consulente istruttore

Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione

Area organizzativa tecnica

e Conferenza Permanente

Arch. Sara Spadoni

Firmato digitalmente da:

SARA SPADONI

CN = SPADONI SARA
O = Ordine degli Architetti
PPC di Rieti
C = IT

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

III – VALUTAZIONI FINALI

In riferimento al progetto esecutivo inerente al
**“INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONI E RIPRISTINO
DELLA CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA”**
COMUNE DI AMATRICE (RI) - ID. DECRETO 395/2020: 727
CUP: F74B19000050001 - CIG: 9048857904

Visto quanto dichiarato dall'USR Lazio nell'Istruttoria tecnico-amministrativa avente ad oggetto: *“Istruttoria tecnico-amministrativa del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 4, comma 3, dell'Ordinanza n. 105 del 17/09/2020 e ss.mm.ii. INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONI E RIPRISTINO DELLA CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA. COMUNE DI AMATRICE LOC.TÀ CAPRICCHIA (RI) « CUP: F74B19000050001 id. 727 »”,* acquisita al protocollo commissariale CGRTS - 0052769 del 21/11/2023 **alla quale si rimanda** per tutto ciò che concerne la **verifica della completezza, congruità** rispetto all'importo assegnato con Decreto commissariale n. 395/2020 **e ammissibilità al contributo;**

Richiamata la verifica documentale del Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale;

Ai fini dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell'adozione del decreto di concessione del contributo, si rimettono, per quanto di competenza, al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell'art. 82 del Testo unico della ricostruzione privata le seguenti valutazioni:

Parere favorevole

fermo restando le prescrizioni impartite dagli altri Enti.

Il Dirigente
Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione
Ing. Andrea Crocioni



ANDREA
CROCIONI
14.12.2023
00:10:04
GMT+01:00

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

ALLEGATO 1 - ELENCO DOCUMENTI

“INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONI E RIPRISTINO DELLA CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA”

COMUNE DI AMATRICE - LOC.TÀ CAPRICCHIA (RI)

CUP: F74B19000050001 – CIG: 9048857904 - id. 727

Soggetto proponente: MIC – Ufficio del Soprintendente Speciale per il Sisma 2016

Soggetto attuatore: Diocesi di Rieti - Id. Decreto 395/2020: 727

Prot. CGRTS-0052769-A-21/11/2023

N°	Titolo dell'elaborato	PROT. STRUTTURA COMMISSARIALE
1	ARC 01_Relazione storico-artistica-signed	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
2	ARC 02_Inserimento urbanistico-signed	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
3	ARC 03_Rilievo metrico - Prospetti-signed	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
4	ARC 04_Rilievo metrico - Sezioni e pianta-signed	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
5	ARC 05_Quadro fessurativo - Prospetti-signed	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
6	ARC 06_Quadro fessurativo - Sezioni e pianta-signed	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
7	ARC 07_Rilievo strutturale e conservazione-signed	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
8	ARC 08_Rilievo fotografico-signed	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
9	ARC 09_Mappatura interventi di restauro - Prospetti-signed	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
10	ARC 10_Mappatura interventi di restauro - Sezioni e pianta-signed	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
11	STR 00_Pianta delle coperture-signed	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
12	STR 01_Piante interventi sulle murature-signed	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
13	STR 01bis_Tavola Comparativa-signed	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
14	STR 02_Sintesi schematica degli interventi-signed	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
15	STR 03_Interventi sul campanile-signed	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
16	STR 04_Interventi su facciata e timpano-signed	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
17	STR 05_Interventi su setto L-G-signed	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
18	STR 06_Carpenterie coperture-signed	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
19	STR 07_Sezioni strutturali e ricostruzione archi-signed	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
20	STR 08_Carpenterie delle capriate-signed	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
21	STR 09_Particolari esecutivi capriate 1e2-signed	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
22	STR 10_Particolari esecutivi capriate 3e4-signed	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
23	STR 11_Particolari esecutivi-signed	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
24	STR A_Relazione Tecnica Generale-signed	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
25	STR B_Relazione Tecnica Illustrativa-signed	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
26	STR C_Tabulati di calcolo chiesa ante operam-signed	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
27	STR D_Tabulati di calcolo chiesa post operam-signed	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
28	STR E_Relazione e tabulati di calcolo - Copertura 1-signed	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
29	STR F_Relazione e tabulati di calcolo - Copertura 2-signed	CGRTS-0052769-A-21/11/2023

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

30	STR G_Relazione e tabulati di calcolo - Copertura 3-signed	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
31	STR H_Relazione sui materiali-signed	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
32	STR I_Schemi strutturali post alla base dei calcoli-signed	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
33	STR L_Configurazione deformate-signed	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
34	STR M_Spettri di risposta-signed	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
35	STR N_Rappresentazione delle principali sollecitazioni-signed	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
36	IND A_Report indagini strutturali-signed	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
37	ELE 01_Layout impianto elettrico-signed	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
38	ELE A_Relazione Tecnica Specialistica-signed	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
39	ELE B_Schemi quadri elettrici-signed	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
40	GE 01_Relazione Geologica-signed	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
41	GE 02_Risposta Sismica Locale-signed	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
42	GE 03_Relazione Modellazione Sismica-signed	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
43	GE 04_Indagini e prove eseguite secondo le disposizioni dell'Allegato C-signed	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
44	GE 05_Relazione Geotecnica-signed	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
45	GE 06_Carta geotecnica, sezioni DEM, piano quotato-signed	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
46	CME 01_Computo Metrico Estimativo-signed	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
47	CP 01_Cronoprogramma-signed	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
48	CSA 01_Capitolato Speciale di Appalto-signed	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
49	DDP 01_Disciplinare Descrittivo e Prestazionale dell'opera-signed	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
50	EP 01_Elenco Prezzi Unitari-signed	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
51	NP 01_Analisi Nuovi Prezzi-signed	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
52	PM 01_Piano Manutenzione-signed	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
53	PSC 01_Piano Sicurezza Coordinamento-signed	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
54	PSC 02_Piano Sicurezza Coordinamento - Allegati-signed	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
55	PSC 03_Fascicolo con le caratteristiche dell'opera-signed	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
56	PSC 04_Piano Sicurezza Coordinamento COVID-signed	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
57	QE 01_Quadro Economico DICEMBRE 2022-signed	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
58	SC 01_Schema di contratto.PDF	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
59	Autodich. professionista iscrizione elenco speciale_Blasetti.pdf	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
60	Autodich. professionista iscrizione elenco speciale_Falcetti.pdf	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
61	Autodich. professionista iscrizione elenco speciale_Iti.pdf	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
62	EE 00_Elenco Elaborati-signed	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
63	Scheda monitoraggio progettazione.PDF	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
64	REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE(I).0495692.09-05-	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
65	Amatrice - Capricchia art.21 - autorizzazione	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
66	Aut. SISMICA.pdf	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
67	E.1298466.14-11-2023	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
68	REGLAZIO.REGISTRO UFFICIALE(E).1222075.27-10-2023	CGRTS-0052769-A-21/11/2023

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

69	Verbale di verifica_CAPRICCHIA.pdf	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
70	All. 1 - QE - Rev. 1	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
71	All. 2 - QE predisposto da Mic	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
72	All. 3 - Ripartizione incentivo	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
73	All. 4 - Calcolo parcelle - Direzione Lavori	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
74	All. 5 - Calcolo parcelle - Coordinamento esecuzione	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
75	All. 6 - Calcolo parcelle - Collaudo statico e impianti	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
76	REGLAZIO.REGISTRO UFFICIALE(E).1316362.16-11-2023	CGRTS-0052769-A-21/11/2023
77	727. Convenzione-signed-signed	CGRTS-0052769-A-21/11/2023

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



AREA GARE E CONTRATTI
PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Al Commissario straordinario sisma 2016
Pec: comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it

E.p.c.
Ufficio del Soprintendente Speciale
per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016
mbac-uss-sisma2016@mailcert.beniculturali.it

Diocesi di Rieti

Pec: diocesi@pec.chiesadirieti.it

OGGETTO: Istruttoria tecnico-amministrativa e proposta di approvazione del progetto esecutivo e di rilascio del contributo dell'intervento inerente Chiesa Della SS. Annunziata. Loc.tà Capricchia- Comune di Amatrice (RI) - « CUP: F74B19000050001 id. 727 »

Si trasmette in allegato l'istruttoria tecnico-amministrativa, quale proposta di approvazione e rilascio di contributo, relativa all'intervento sulla Chiesa Della SS. Annunziata. Loc.tà Capricchia- Comune di Amatrice (RI)« CUP: F74B19000050001 id. 727 », redatta ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n. 105/2020 e dell'Allegato C della stessa Ordinanza.

Si trasmettono inoltre i pareri acquisiti dalla Soprintendenza e dagli altri Enti competenti, come meglio specificato nell'Istruttoria.

I relativi elaborati sono consultabili al seguente link:

<https://regionelazio.box.com/v/chiesaannunziata>

psw: g8fFB89Y

Per ogni chiarimento in merito alla presente si prega di volersi riferire all'Arch. Arianna Brunelli all'indirizzo mail: abrunelli@regione.lazio.it.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Arianna Brunelli



Il Dirigente *ad interim*
Dott. Jacopo Sce



Il Direttore
Dott. Stefano Fermante





Interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

**Istruttoria tecnico-amministrativa
del progetto esecutivo
ai sensi dell'art. 4, comma 3, dell'Ordinanza n. 105 del 17/09/2020 e ss.mm.ii.
*INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONI E
RIPRISTINO DELLA CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA. COMUNE DI AMATRICE
LOC.TÀ CAPRICCHIA (RI)
« CUP: F74B19000050001 id. 727 »***

CAPO I – DATI GENERALI INTERVENTO

1. DATI GENERALI DELL'OPERA

- SOGGETTO ATTUATORE: MIBACT con passaggio differito alla DIOCESI
- ENTE PROPRIETARIO: Parrocchia della Madonna del Popolo con sede in Amatrice (RI), Frazione Preta - ente civilmente riconosciuto iscritto al Registro delle persone giuridiche del Tribunale di Rieti al n. 298 - cod. fisc. 80011670579
- COMUNE: Amatrice (RI).
- BENE OGGETTO DELL'INTERVENTO: Chiesa Della SS. Annunziata. Comune Di Amatrice Loc.tà Capricchia (RI)
- IMPORTO FINANZIATO: € 900.000,00 in ultimo con OCSR n. 132/2022
- ORDINANZA DI ORIGINE: n.38 del 7 settembre 2017 e s.m.i. poi ricompresa nella n. 105 e successivamente nella OCSR n. 132/2022

2. UBICAZIONE INTERVENTO

Amatrice (RI), Via Capricchia, snc
Riferimenti: Fg. 99, All. A; Amatrice- Loc. Capricchia

3. SOGGETTO ATTUATORE:

- Regione Lazio attraverso l'USRL
- MiBACT , seguirà trasferimento alla DIOCESI ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Decreto Commissariale n. 395 del 30 dicembre 2020.

4. TIPOLOGIA DI INTERVENTO RICHIESTO A FINANZIAMENTO

- MESSA IN SICUREZZA
- RAFFORZAMENTO LOCALE
- MIGLIORAMENTO SISMICO
- ADEGUAMENTO SISMICO (obbligatorio nel caso di edifici scolastici non vincolati e nel caso di edifici strategici)
- DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

Prot.	n. 0026904 del 10/01/2023;	Integrazioni Prot.	n. 1222075 del 27/10/2023	Integrazioni Prot.	n. 1298466 del 14/11/2023
Oltre, quanto comunicato dalla Diocesi con nota prot. n. 1316362 del 16/11/2023 circa il Quadro economico aggiornato.					

SINTESI dei danni e del progetto come da relazione generale:

L'edificio della chiesa in presenza dell'azione sismica ha subito generalmente lesioni diffuse su tutta la muratura, riscontrando principalmente carente a tipologia di malta utilizzata e anche dalla tessitura muraria nel suo complesso, in coerenza con le tipologie costruttive del luogo. La sua configurazione ha comunque permesso una dissipazione generale sulla muratura che oggi presenta lesioni diffuse su tutta la muratura.

Il campaniletto a vela ha influito sulle lesioni createsi nella muratura sottostante, provocando delle lesioni ravvisabili sia dalla parte esterna ove è presente un rivestimento di facciata, che dalla parte interna ove la lesione sembra ancora più evidente. Lo schema statico della copertura esistente, ove si è rilevata l'intersezione delle due coperture a falda, presumibilmente per il carico eccessivo e puntuale sulla capriata ha provocato il crollo di parte della copertura e la fuoriuscita dalla sede di appoggio della capriata. Le pareti della sacrestia risultano aver subito danni per gli effetti di meccanismi locali e nella maggior parte da forze influenzate dal crollo dell'edificio adiacente. Queste pareti risultano parzialmente crollate e presentano fenomeni molto gravi di distacco di muratura portante e perdita di muratura principalmente nelle zone di intersezioni delle pareti. Nel complesso il danno rilevato è molto grave ed esteso a tutto l'edificio.

In coerenza con gli obiettivi prefissati di "Ricostruire migliorando" provvedendo ad effettuare scelte sul "Ripristino" per la valenza estetica, simbolica, identitaria del bene e "Miglioramento" del comportamento strutturale inteso come capacità di resistenza a nuovi terremoti, ed in coerenza con le *Linee di indirizzo metodologiche e tecniche per la ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato dal sisma del 24 agosto 2016*, si sono effettuate scelte per migliorare il sistema globale dell'involucro strutturale, mediante interventi volti al di recupero dell'esistente e migliorando le proprie caratteristiche fisico meccaniche dei materiali esistenti ed interventi puntuali per migliorare il comportamento delle connessioni d'angolo delle pareti murarie.

INTERVENTI PROPOSTI

I principali interventi messi in atto nello studio possono essere riepilogati secondo il seguente schema:

1. Demolizione e ricostruzione della copertura

La copertura esistente nel corso degli anni, come si evince da ricerche storiche, è stata oggetto di manutenzioni che hanno cambiato configurazione statica della stessa. L'attuale copertura formata da due tetti a falda quello della chiesa e quello della sacrestia che si intersecano hanno evidenziato segni di carenze strutturali prevalentemente dovute all'azione del carico gravante sulla capriata che ha causato il crollo di parte della copertura. Per tali esigenze è stato scelto di ricostruire la copertura separando le due coperture con due tipologie strutturali ove per la chiesa sarà realizzata la copertura classica con un sistema di capriate e seconda orditura e sovrastante listellatura a sostegno del pianellato, mentre per la parte della sacrestia viene realizzata una copertura con travi portanti e sovrastante tavolato.

2. Intervento sui setti murari portanti

La struttura dei setti murari presenta segni di lesioni diffuse su tutta la muratura, riscontrando principalmente carente a tipologia di malta utilizzata e anche dalla tessitura muraria nel suo complesso, in coerenza con le tipologie costruttive del luogo. La sua configurazione ha comunque permesso una dissipazione generale sulla muratura che oggi presenta lesioni diffuse su tutta la muratura. L'intervento sui setti murari prevede l'iniezione di miscela idraulica volta al ripristino della consistenza della malta del setto murario al fine di aumentare le caratteristiche fisico meccaniche della muratura. Viste le caratteristiche delle murature è previsto un intervento di revisione della stilatura dei giunti e del ripristino delle lesioni mediante sarcitura. Al fine di preservare la tipologia murarie è stato scelto di intervenire per le lesioni più gravi e per le parti di muratura distaccate e non più in sede con un intervento di cucì e scuci utilizzando la stessa tipologia di pietra della muratura esistente.

Nelle zone d'angolo verranno inserite barre elicoidali all'interno della muratura, con sovrastante intervento di rinforzo puntuale mediante sistema FRCM (Fabric Reinforced Cementitious Matrix) che prevede l'utilizzo di rete in fibra di vetro in entrambe le facce connesse mediante connettori realizzati con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato. Nel setto murario di facciata (prospetto sud) sarà prevista la cucitura tra la muratura in pietra disordinata e la muratura in pietra costituente la facciata mediante perfori con barre elicoidali in acciaio zincato e posa di rete in fibra di basalto e geomalta. L'intervento verrà eseguito solo nel lato interno alla chiesa.

3. Intervento di ripristino del campanile e del timpano

L'edificio, presenta nella muratura sottostante il campanile delle lesioni/distacchi evidenti anche sul rivestimento esterno. Le lesioni sono molto evidenti nella parte interna. Al fine di intervenire sullo spigolo murario distaccato si prevede un intervento di consolidamento volto alla ricostruzione mediante rimozione controllata del piccolo campanile e la rimozione di parte di muratura distaccata e ricostruzione della stessa. Al fine di migliorare il comportamento strutturale della connessione d'angolo vengono inseriti barre di collegamento all'interno della muratura con sovrastante intervento in FRCM (Fabric Reinforced Cementitious Matrix), come già evidenziato nella parte relativa all'interno dei setti murari. La ricostruzione del timpano prevede la realizzazione di 2 cordoli in muratura armata collegati tra loro mediante perfori armati. Il setto costituente il timpano sarà composto in parte da muratura in mattoni pieni di laterizio e nel lato esterno dalla muratura di facciata in pietra riposizionata rispettando lo stato originario, con la posa delle pietre precedentemente catalogate e smontate.

CAPO II – VERIFICA DELLA COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione inerente al progetto esecutivo circa l'intervento di ricostruzione, riparazioni e ripristino della Chiesa della SS. Annunziata, in loc. Capricchia Amatrice (RI), RUP Margherita Eichberg, acquisito agli atti con nota prot. n. 0026904 del 10/01/2023 poi integrato con nota prot. n. 1222075 del 27/10/2023 e nota prot. n. 1298466 del 14/11/2023, si compone dei seguenti elaborati:

CHIESA DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA NELLA FRAZIONE CAPRICCHIA DI AMATRICE - REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO		
Codifica		Formato
EE 00	Elenco	Elaborati tabellare
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA		
ARC 01	Relazione storico-artistica	testo
ARC 02	Inserimento urbanistico	varie
ARC 03	Rilievo metrico - Prospetti	1:50
ARC 04	Rilievo metrico - Sezioni e pianta	1:50
ARC 05	Quadro fessurativo - Prospetti	1:50
ARC 06	Quadro fessurativo - Sezioni e pianta	1:50
ARC 07	Rilievo strutturale e stato conservazione	1:50
ARC 08	Rilievo fotografico	foto
ARC 09	Mappatura degli interventi di restauro intonaci - Prospetti	1:50
ARC 10	Mappatura degli interventi di restauro intonaci - Sezioni	1:50
PROGETTAZIONE STRUTTURALE		
STR 00	Pianta delle coperture	1:50
STR 01	Interventi sulle murature (pianta degli interventi)	1:50
STR 01 bis	Tavola comparativa (demolizioni - costruzioni)	1:100
STR 02	Sintesi schematica degli interventi (interventi sui prospetti)	1:50

STR 03	Interventi sul campanile (intervento sul prospetto Sud)	1:50
STR 04	Interventi su facciata e timpano (intervento sul prospetto Sud)	varie
STR 05	Interventi sul setto murario L-G (intervento sul prospetto Nord)	1:50
STR 06	Carpenteria coperture	1:50
STR 07	Sezioni strutturali A-A' B-B' C-C' e ricostruzione archi	1:50
STR 08	Carpenterie delle capriate	1:20
STR 09	Particolari esecutivi delle capriate n.1 e n.2	1:10
STR 10	Particolari esecutivi delle capriate n.3 e n.4	1:10
STR 11	Particolari esecutivi	varie
STR A	Relazione Tecnica Generale	testo
STR B	Relazione Tecnica Illustrativa	testo
STR C	Tabulati di calcolo - Chiesa ante operam	testo
STR D	Tabulati di calcolo - Chiesa post operam	testo
STR E	Relazione e tabulati di calcolo - Copertura 1	testo
STR F	Relazione e tabulati di calcolo - Copertura 2	testo
STR G	Relazione e tabulati di calcolo - Copertura 3	testo
STR H	Relazione sui materiali	testo
STR I	Schemi strutturali post alla base dei calcoli	tabellare
STR L	Configurazione deformato	tabellare
STR M	Spettri di risposta	tabellare
STR N	Rappresentazione delle principali sollecitazioni	tabellare
	REPORT	
IND A	Report indagini strutturali	testo
	PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA	
ELE 01	Layout impianto elettrico	1:50
ELE A	Relazione Tecnica Specialistica	testo
ELE B	Schemi quadri elettrici	tabellare
	GEOLOGICA	
GE 01	Relazione Geologica	testo
GE 02	Studio di Risposta Sismica Locale	testo
GE 03	Relazione sulla Modellazione Sismica	testo
GE 04	Indagini e prove eseguite secondo le disposizioni dell'Allegato C	tabellare
GE 05	Relazione Geotecnica	testo
GE 06	Carta geotecnica, sezioni DEM, piano quotato	varie
	ELABORATI ECONOMICI E GESTIONALI	
PM 01	Piano di manutenzione	testo
PSC 01	Piano Sicurezza Coordinamento	testo
PSC 02	Piano Sicurezza Coordinamento - Allegati	testo

PSC 03	Fascicolo con le caratteristiche dell'opera	testo
PSC 04	Piano Sicurezza Coordinamento COVID	testo
QE 01	Quadro Economico	tabellare
CME 01	Computo Metrico Estimativo	tabellare
CP 01	Cronoprogramma	tabellare
EP 01	Elenco Prezzi Unitari	tabellare
NP 01	Analisi Nuovi Prezzi	tabellare
DDP 01	Disciplinare descrittivo e prestazionale dell'opera	testo
CSA 01	Capitolato Speciale di Appalto	testo
SC 01	Schema di contratto	testo

Il progetto in argomento presenta un adeguato livello di approfondimento tecnico, come previsto dall'art. 4 comma 2 dell'Ordinanza 105/2020, corrispondente ad una progettazione esecutiva secondo le definizioni di cui all'art. 23 del codice dei contratti pubblici, D.lgs n. 50/2016. Si compone degli elaborati previsti per tale livello di progettazione nella Sezione IV del d.P.R. n. 207/2010. Vista l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti si rileva altresì, per omogeneità, che il progetto in argomento corrispondente ad una progettazione esecutiva secondo le definizioni di cui all'art. 41 del codice dei contratti pubblici, D.lgs n. 36/2023 e Allegato I.7. Si compone degli elaborati previsti per tale livello di progettazione nella Sezione IV del d.P.R. n. 207/2010.

Del progetto è presente la verifica del 27/04/2023 e la validazione da parte del RUP, acquisita agli atti prot. n. 1298466 del 14/11/2023, del 13/11/2023, di cui all'art. 26 D. Lgs. n. 50/2016. Delibera ANAC, n°973 del 14/09/16 – G.U. Serie Generale n° 228 del 29/09/16 e s.m.i. norme UNI 10722-1-2-3.

AUTORIZZAZIONE SISMICA:

PRESENTE

Autorizzazione sismica prot. n. 2023-0001167422 del 18/10/2023 posizione n. 148791

NON PRESENTE DA ACQUISIRE

CAPO III– VALUTAZIONE DELL'AMMISSIBILITA' A CONTRIBUTO DEGLI INTERVENTI PROGETTATI, secondo le specifiche individuate nell'Allegato C dell'Ordinanza Commissariale n. 105/2020

L'istruttoria tecnica è stata eseguita ai fini della verifica dell'ammissibilità a contributo delle singole lavorazioni e degli interventi secondo le specifiche individuate nell'Allegato C dell'Ordinanza Commissariale n. 105/2020, sulla base degli elaborati di preventivazione e del computo metrico estimativo, in cui è possibile esaminare le lavorazioni previste.

Ciò premesso, con le trasmissioni di seguito specificate aventi ad oggetto gli elaborati del progetto esecutivo:

- prot. n. 0026904 del 10/01/2023 poi integrato con nota prot. n. 1222075 del 27/10/2023 e nota prot. n. 1298466 del 14/11/2023;

è stato trasmesso anche il relativo Computo metrico e dalla sua analisi si deduce che è stato fatto ricorso al Prezzario Unico del cratere 2022 di cui alla Ordinanza n. 126/2022.

Inoltre, si prende atto della nota prot. n. 1316362 del 16/11/2023 con la quale la Diocesi, facendo seguito alla trasmissione del progetto esecutivo da parte dell'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma 2016 ed ai fini della convocazione della conferenza permanente, trasmette il QE che si propone di adottare visto il ruolo a questa riconosciuto di Soggetto Attuatore per l'esecuzione dell'intervento, e pertanto si intende parte integrante del progetto esecutivo oggetto di istruttoria.

Per la definizione dell'incidenza della progettazione esecutiva sul totale contributo finanziato pari a € 900.000,00 come da Ordinanza n. 132/2022, il Quadro Economico di seguito riportato chiude ad € 690.000,00, rilevando un'economia pari ad € 210.000,00, quale differenza tra il QE di progetto e l'importo finanziato con Ordinanza n. 132/2022:

Interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'Ordinanza n. 105 del 17.09.2020 del C.S.R. sisma 2016

CHIESA SANTISSIMA ANNUNZIATA IN FRAZ. CAPRICCHIA DI AMATRICE (RI) - ID. PROCEDURA N. 727/2020

CUP: F74B19000050001 - CIG: 9048857904

QUADRO ECONOMICO - REV. 1 (TRASFERIMENTO COMPETENZE USS SISMA 2016 - DIOCESI)

	Descrizione	Importi	
IMPORTO DEI LAVORI			
A1	Importo dei lavori a Misura	€ 480.246,14	
S1	Oneri per la Sicurezza (speciali+diretti)	€ 22.139,09	
A2	Importo dei Lavori Soggetti a Ribasso (A1-S1)	€ 458.107,05	
A3	Ribasso d'asta (pari al 20% in caso affidamento diretto ai sensi dell'art. 3 c. 2 Ordinanza 105)	€ 0,00	
A4	Ammontare Netto dei Lavori Soggetti a Ribasso (A2-A3)	€ 458.107,05	
A	TOTALE IMPORTO LAVORI (S1+A4)		€ 480.246,14
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA DIOCESI DI RIETI			
B	per IVA al 10% sui lavori	€ 48.024,61	
C1	Imprevisti e arrotondamenti (circa 5,00% di A1)	€ 30.302,15	
C2	per IVA al 10 % su imprevisti C1	€ 3.030,22	
Spese tecniche per servizi attinenti architettura ed ingegneria (ai sensi del DM Giustizia del 20/07/2012 n. 140 e art - 2 comma 3 Ordinanza n. 105/2020 del C.S.R. sisma 2016, con riduzione prefissata al 30%)			
	Compenso	€ 34.319,40	
di cui	Direzione Lavori e contabilità		€ 24.468,98
	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		€ 9.850,42
	Cassa Nazionale Arch. e Ing. 4%	€ 1.372,78	
	Cassa Nazionale Geom. 5%	€ 0,00	
	Per IVA al 22%	€ 7.852,28	
Spese tecniche per Collaudi (ai sensi del DM Giustizia del 20/07/2012 n. 140 e art - 2 comma 3 Ordinanza n. 105/2020 del C.S.R. sisma 2016, con riduzione prefissata al 30%)			
	Compenso	€ 6.514,02	
	Cassa Nazionale Arch. e Ing. 4%	€ 260,56	
	per IVA al 22%	€ 1.490,41	
Responsabile dei lavori			
	Compenso	€ 2.401,23	
	Cassa Nazionale Arch. e Ing. 4%	€ 96,05	
	per IVA al 22%	€ 549,40	
	Tosap (stima forfettaria)	€ 1.000,00	
Spese gestione amministrativa a disposizione della Diocesi (Ord. 105, art. 6, c. 1)			
	Costi gestione intervento (ai sensi del Decreto 625/2021 del C.S.R. sisma 2016)	€ 5.222,22	
B1	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA DIOCESI DI RIETI		€ 142.435,33
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'USS SISMA 2016			
D1	Rilievi, Indagini preliminari (oneri inclusi)	€ 15.000,00	
E1	Progettazione definitiva-esecutiva-CSP (oneri inclusi)	€ 39.502,62	
E2	Cassa Nazionale Arch. e Ing. 4% su progettazione e CSP (E1)	€ 1.580,10	
E3	Per IVA al 22% (E1+E2)	€ 9.038,20	
Incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016 a disposizione del MIC - USS sisma 2016 (per le progettazioni in capo al MIC e successivamente trasferite alle Diocesi)			
	Costi gestione intervento (ai sensi del Decreto 625/2021 del C.S.R. sisma 2016)	€ 2.197,61	
B2	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'USS SISMA 2016		€ 67.318,53
A+B1+B2	AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO		€ 690.000,00

Il progetto in argomento risulta conforme a quanto stabilito dall'Allegato C dell'Ordinanza n. 105/2020. Gli interventi e le lavorazioni previste ricadono tra quelle ammissibili a contributo e il progetto esecutivo si pone, come previsto, il

raggiungimento del massimo livello di sicurezza compatibile con i vincoli posti dalle esigenze di tutela architettonica e storico-artistica e garantisce l'obiettivo di un miglioramento sismico.

Si evidenzia che, il progetto è corredato altresì da verifica strutturale circa i meccanismi locali che anche una verifica globale della struttura.

CAPO IV– PARERI ACQUISITI SUL PROGETTO di cui all'art. 4, comma 2, ultimo periodo e comma 3 dell'Ordinanza Commissariale n. 105/2020

Con Prot. n. 0495692 del 09/05/2023 è stato acquisito il nulla osta MIC-SABAP-MET-RM 08/05/2023-0009582-P quale autorizzazione ai sensi dell'art. 21 c. 4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. all'esecuzione del progetto da parte della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 42/2004.

Inoltre, lo scrivente ufficio, al fine di rendere più snelli i successivi passaggi circa l'approvazione del progetto esecutivo, ha condiviso il progetto acquisito con il Comune di Amatrice con nota prot. n. 0338409 del 27/03/2023. Quest'ultimo in data 14/04/2023 trasmetteva la nota ufficiale prot. n. 0014062 del 20/07/2022 indirizzata alla Soprintendenza Speciale con la quale già in tale data veniva comunicato l'esito favorevole circa l'approvazione del progetto così condiviso.

Dalla documentazione trasmessa con prot. n.0443983 del 21.04.2023 e successive trasmissioni, si evince che le opere oggetto del presente intervento rientrano in quelle contenute nell'Allegato A di cui all'art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017 e che conseguentemente per il progetto inerente all'intervento di ricostruzione, riparazione e ripristino Chiesa Santissima Annunziata, Comune di Amatrice loc.tà Capricchia (RI) non risulta necessario acquisire l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. .

Non sono stati indicati da parte del RUP e della struttura trasmittente il progetto esecutivo altri Enti competenti in materia.

Si rappresenta che l' autorizzazione sismica è stata acquisita come sopra meglio evidenziato.

CAPO V–VALUTAZIONE CONCLUSIVA SULL'AMMISSIBILITA' A CONTRIBUTO DELL'INTERVENTO di cui all'art. 4, comma 3, e Allegato C, dell'Ordinanza Commissariale n. 105/2020

Visto il Quadro economico trasmesso dalla Diocesi con nota prot. n. 1316362 del 16/11/2023 che chiude ad € 690.000,00, che forma parte integrante del progetto esecutivo oggetto della presente, si rileva che rispetto all'importo di finanziamento pari a € 900.000,00 di cui alla OCSR n. 132/2022 risulta un'economie nelle risorse impiegate per l'attuazione dell'intervento pari a € 210.000,00.

Il contributo, sulla base della documentazione progettuale pervenuta, in considerazione delle specifiche individuate nell'Allegato C dell'Ordinanza Commissariale n. 105/2020, acquisiti i pareri e le valutazioni della Soprintendenza e degli altri Enti eventualmente competenti, di cui all'art. 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 105/2020, si reputa congruo, con le seguenti prescrizioni: allineare i dati contenuti nei documenti gestionali contabili; rispettare le prescrizioni di cui al parere MIC-SABAP-MET-RM 08/05/2023-0009582-P.

Il Responsabile del procedimento

Arch. Arianna Brunelli

BRUNELLI ARIANNA



RSA/2048 bits



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER L'AREA METROPOLITANA DI ROMA E LA PROVINCIA DI RIETI

Roma

All' Ufficio del Soprintendente Speciale per le
aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016
uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

P.e.

All' Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio
pec.ricostruzionelazio@legalmail.it

RUP arch. Margherita Eichberg
margherita.eichberg@cultura.gov.it

risposta al foglio 60 del 10.01.2023
(ns. prot. 578 del 11.01.2023)

Oggetto:

Amatrice (RI), Loc. Capricchia, Chiesa della SS. Annunziata

Tutelato ai sensi dell'art.10 co.1 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Richiedente: Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016

Dati Catastali: fg. 99 mapp. A

Lavori: progetto esecutivo dell'intervento di ricostruzione, riparazione e ripristino della Chiesa della SS. Annunziata

Istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 c. 4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Rilascio di autorizzazione

In riferimento all'istanza di autorizzazione ex art. 21 c. 4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. di cui all'oggetto;

- *esaminati* gli elaborati del progetto qui pervenuto relativi ai lavori;
- *considerato* che l'intervento riguarda i lavori di consolidamento e restauro della chiesa della SS. Annunziata nella frazione di Capricchia, mediante rifacimento della copertura, consolidamento delle murature con iniezioni di malta idraulica, scuci-cuci, inserimento di barre elicoidali agli angoli, rinforzi puntuali con rete in fibra di vetro e connettori, smontaggio controllato e successiva ricostruzione del campanile a vela, opere impiantistiche e di finitura;
- *considerato* che gli interventi proposti, oltre che necessari, sono compatibili con la tutela del bene;

questa Soprintendenza, per quanto di competenza,

AUTORIZZA

i lavori in oggetto conformemente alla documentazione pervenuta, in quanto compatibili con l'assetto storico e architettonico del bene tutelato, con le seguenti prescrizioni:

- a) al termine dei lavori sia redatto un Consuntivo scientifico a firma del direttore lavori, che dovrà riportare l'andamento delle operazioni con foto *ante*, *inter* e *post operam*. In assenza di tale documento questo Ufficio potrebbe non rilasciare il proprio visto di buon esito sul Certificato di Esecuzione Lavori;
- Ferme restanti le responsabilità del Progettista che dovrà essere un architetto nel rispetto dell'art. 52 del R.D.



2537/1925, si fa inoltre condizione di dare comunicazione scritta della data di inizio dei lavori con un anticipo di almeno 10 giorni, indicando il nominativo dell'architetto a cui è affidata la direzione degli stessi. Sarà cura della Direzione Lavori mantenere i contatti con i funzionari incaricati di questa Soprintendenza, in particolare durante le fasi salienti delle lavorazioni, onde consentire una corretta sorveglianza e definire dettagli e modalità esecutive.

Si specifica che eventuali varianti al progetto qui approvato dovranno essere preventivamente sottoposte ad autorizzazione e si chiede, a conclusione dell'intervento così come autorizzato, di far pervenire una relazione descrittiva e fotografica attestante i lavori realizzati.

Al presente parere devono intendersi allegati gli elaborati progettuali di cui alla Vs. nota prot. 60 del 10.01.2023.

Restano salvi i diritti di terzi.

Il Funzionario responsabile

Arch. Daniele Carfagna



IL SOPRINTENDENTE
Arch. Lisa Lambusier

Firmato digitalmente da

LISA LAMBUSIER

O=MIC

C=IT



DOCUMENTO ORIGINALE SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D. LGS. N. 82 DEL 07/03/2005



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI ROMA E LA PROVINCIA DI RIETI

Palazzo Patrizi Clementi, Via Cavalletti, 2 - 00186 Roma tel. 06.67233002/03

PEC: sabap-met-rm@pec.cultur.gov.it

PEO: sabap-met-rm@cultura.gov.it

DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI,
RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO,

ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL TERRITORIO, MOBILITA'
AREA GENIO CIVILE LAZIO NORD

Protocollo n° 2023-0001167422
Posizione n° 148791

li 18/10/2023

Allo Sportello Unico per l'edilizia del
Comune di **Amatrice** p.e.c.
urbanistica@pec.comune.amatrice.rieti.it

Al Committente UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE
PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
\$!committente.getCognome()
p.e.c. **mbac-uss-sisma2016@mailcert.beniculturali.it**

Al Delegato GIACOMO FALCETTI
p.e.c. **giacomo.falcetti@ingpec.eu**

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE SISMICA PER L'INIZIO DEI LAVORI. D.P.R. 380/01 artt. 93-94-94bis.

Regolamento Regionale n° 26 del 26/10/2020

Comune di Amatrice (RI) Zona Sismica 1

**Committente UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL
SISMA DEL 24 AGOSTO 2016**

**Lavori di ricostruzione e ripristino della Chiesa di SS. Annunziata ad Amatrice, loc.
Capricchia**

Distinto in catasto al foglio n° **99** Particella n° **A** Località **Amatrice loc. Capricchia**
Via **Capricchia snc** Edificio - Scala -

IL DIRIGENTE

- Vista la richiesta del committente per il rilascio dell'autorizzazione sismica inviata alla Direzione Regionale competente in materia di Infrastrutture unitamente ai relativi elaborati tecnico-progettuali e assunta al protocollo n° **2023-0000866136** del **01/08/2023** ;
- Visto il Testo Unico dell'Edilizia di cui al D.P.R. n° 380 del 06.06.2001;
 - Visto il Regolamento Regionale n° 26 del 26/10/2020;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale n° 387 del 22/05/2009;
- Visto in particolare l'art.6, art.7, art.13, del citato Regolamento Regionale n°26 del 26/10/2020 che prevede che i controlli sui progetti in questione siano svolti dalla Commissione Sismica dell'Area Genio Civile di AREA GENIO CIVILE LAZIO NORD;



- Considerato che il progetto presentato è stato sottoposto al controllo della Commissione Sismica dell'Area Genio Civile di AREA GENIO CIVILE LAZIO NORD;
- Vista la richiesta di integrazione del 12/10/2023 prot. 2023-0001101920
- Vista la documentazione pervenuta il 17/10/2023 prot. 2023-0001167422
- Vista la richiesta di integrazione del 27/09/2023 prot. 2023-0000959516
- Vista la documentazione pervenuta il 04/10/2023 prot. 2023-0001101920
- Vista la richiesta di integrazione del 17/08/2023 prot. 2023-0000868177
- Vista la documentazione pervenuta il 04/09/2023 prot. 2023-0000959516
- Visto il verbale n° 11321 del 18/10/2023 della Commissione Sismica dell'Area Genio Civile di AREA GENIO CIVILE LAZIO NORD che ha espresso parere **POSITIVO** sugli elaborati tecnico-progettuali in quanto rispondenti alle prescrizioni sismiche;

AUTORIZZA

Il committente UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 ad iniziare i lavori di ricostruzione e ripristino della Chiesa di SS. Annunziata ad Amatrice, loc. Capricchia in zona sismica nel Comune di Amatrice, in conformità al progetto esecutivo redatto da GIACOMO FALCETTI

Il responsabile del procedimento

Il dirigente dell'Area

Il presente atto è valido ai soli fini del vincolo sismico e viene inviato allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune territorialmente interessato, affinché, previa verifica della corrispondenza degli atti progettuali, ne rilasci copia alla ditta committente.

Sono fatti salvi i diritti di terzi di altre Amministrazioni concedenti. La Ditta interessata dovrà munirsi delle specifiche concessioni e/o autorizzazioni per vincoli di natura urbanistica, archeologica, ambientale, paesaggistica o quant'altro riguarda l'area di sedime ed eventuali servitù prediali.

È fatto divieto di apportare modifiche al progetto approvato; eventuali varianti in corso d'opera vanno tempestivamente comunicate per gli adempimenti di merito alla Direzione Regionale competente in materia di Infrastrutture, con il relativo fermo dei lavori già autorizzati.

Il deposito degli atti progettuali, avvenuto nei modi e nei termini del DPT 380/01 e del Regolamento Regionale n°26 del



26/10/2020 , è valido anche per gli effetti dell'Art. 65 del D.P.R. 380/01.

La comunicazione dell'effettivo inizio dei lavori, sottoscritta dal committente, dal Direttore dei lavori, dal Collaudatore e dall'Impresa esecutrice dell'opera, deve essere inviata a cura del committente, alla Direzione Regionale competente in materia di Infrastrutture ed al Comune territorialmente competente, in adempimento a quanto previsto dell'art, 65 del D.P.R. 380/01 e dall'art. 14 del Regolamento Regionale n° 26 del 26/10/2020.

La copia degli atti progettuali e del presente atto, datati e firmati anche dal costruttore e Direttore dei lavori, unitamente ad apposito giornale dei lavori, devono essere conservati per l'intera durata dei lavori autorizzati a disposizione dei Pubblici Ufficiali incaricati della sorveglianza. Il Direttore dei lavori è responsabile della conservazione e regolare tenuta di tali documenti, con l'obbligo di annotare periodicamente le frasi più importanti dell'esecuzione dei lavori in parola nel giornale sopraccitato.

Il Direttore dei lavori ed il Collaudatore, ciascuno per le proprie competenze, sono rispettivamente responsabili degli adempimenti per la relazione a struttura ultimata e il certificato di collaudo statico.

La Ditta interessata è richiamata alla osservanza delle Leggi vigenti.

Per quanto non espressamente indicato, valgono le disposizioni di natura penale e civile che disciplinano le costruzioni.

I professionisti incaricati, ciascuno per le proprie competenze, ai sensi degli artt. n° 52 e 64 del d.p.r. n° 380/2001, dei punti 6.2.2 e 10.1 del D.M. 17.01.2018, del punto c.7.2.2 della circolare del Ministero delle Infrastrutture 02.02.2009 e dell'art. 18 del Regolamento Regionale n° 26 del 26/10/2020, restano comunque responsabili dell'intera progettazione strutturale, della rispondenza del progetto alle normative tecniche, dell'opera al progetto approvato, dell'osservanza delle prescrizioni progettuali ed esecutive nonché della qualità dei materiali.

F.to Il Dirigente dell'Area

DOCUMENTI ALLEGATO (OPENGENIO-ID-DOC)

Istanza RAS (21706842)

Prospetto per il calcolo del contributo di istruttoria e di conservazione dei progetti (V ter) (21706844)

Relazione tecnica illustrativa (21722094)

Progetto strutturale (21722104)

Relazione tecnica illustrativa (21726074)

Relazione sulla qualità e dosatura dei materiali (21726077)

Relazione di calcolo e fascicolo dei calcoli di stabilità (21726084)

Relazione di calcolo e fascicolo dei calcoli di stabilità (21726088)

Relazione di calcolo e fascicolo dei calcoli di stabilità (21726089)

Relazione di calcolo e fascicolo dei calcoli di stabilità (21726090)



Configurazione deformate (21726091)
Diagramma spettri di risposta (21726093)
Rappresentazione grafica delle principali caratteristiche delle sollecitazioni(Mf, V, N) (21726094)
Schemi strutturali posti alla base dei calcoli (21726098)
Progetto strutturale (21726106)
Progetto strutturale (21726107)
Progetto strutturale (21726111)
Progetto strutturale (21726112)
Progetto strutturale (21726113)
Progetto strutturale (21726115)
Progetto strutturale (21726116)
Progetto strutturale (21726119)
Disegni dei particolari esecutivi delle strutture portanti (21726122)
Disegni dei particolari esecutivi delle strutture portanti (21726123)
Disegni dei particolari esecutivi delle strutture portanti (21726127)
Progetto architettonico (21729121)
Progetto architettonico (21729123)
Progetto architettonico (21729124)
Progetto architettonico (21729125)
Relazione geologica e di modellazione sismica (21847106)
Relazione geologica e di modellazione sismica (21847109)
Relazione geologica e di modellazione sismica (21847112)
Relazione geologica e di modellazione sismica (21847115)
Relazione geologica e di modellazione sismica (21847118)
Relazione geologica e di modellazione sismica (21847120)
Relazione geotecnica e sulle fondazioni (21847122)
Piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera (21847127)
Relazione di calcolo e fascicolo dei calcoli di stabilità (21847188)
Giudizio motivato di accettabilità dei risultati (21849882)



Ricevuta Protocollazione Richiesta (21849883)

Conferma Assegnazione RP di Progetto per Ras a Controllo Obbligatorio (21850422)

Richiesta di integrazione RP Progetto (21871510)

Ricevuta Protocollazione Risposta Integrazione (21888656)

Richiesta di integrazione RP Progetto (21925911)

Ricevuta Protocollazione Risposta Integrazione (21939742)

Richiesta di integrazione commissione sismica (21953563)

Ricevuta Protocollazione Risposta Integrazione (21961706)

Altri documenti (21888654)

Altri documenti (21939736)

Altri documenti (21939738)

Relazione di calcolo e fascicolo dei calcoli di stabilità (21939741)

Altri documenti (21961705)





Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER L'AREA METROPOLITANA DI ROMA E LA PROVINCIA DI RIETI

Roma

All' Ufficio del Soprintendente Speciale per le
aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016
uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

P.e.

All'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio
pec.ricostruzione Lazio@legalmail.it

RUP arch. Margherita Eichberg
margherita.eichberg@cultura.gov.it

risposta al foglio 60 del 10.01.2023
(ns. prot. 578 del 11.01.2023)

Oggetto:

Amatrice (RI), Loc. Capricchia, Chiesa della SS. Annunziata

Tutelato ai sensi dell'art.10 co.1 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Richiedente: Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016

Dati Catastali: fg. 99 mapp. A

Lavori: progetto esecutivo dell'intervento di ricostruzione, riparazione e ripristino della Chiesa della SS. Annunziata

Istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 c. 4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Rilascio di autorizzazione

In riferimento all'istanza di autorizzazione ex art. 21 c. 4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. di cui all'oggetto;

- *esaminati* gli elaborati del progetto qui pervenuto relativi ai lavori;
- *considerato* che l'intervento riguarda i lavori di consolidamento e restauro della chiesa della SS. Annunziata nella frazione di Capricchia, mediante rifacimento della copertura, consolidamento delle murature con iniezioni di malta idraulica, scuci-cuci, inserimento di barre elicoidali agli angoli, rinforzi puntuali con rete in fibra di vetro e connettori, smontaggio controllato e successiva ricostruzione del campanile a vela, opere impiantistiche e di finitura;
- *considerato* che gli interventi proposti, oltre che necessari, sono compatibili con la tutela del bene;

questa Soprintendenza, per quanto di competenza,

AUTORIZZA

i lavori in oggetto conformemente alla documentazione pervenuta, in quanto compatibili con l'assetto storico e architettonico del bene tutelato, con le seguenti prescrizioni:

- a) al termine dei lavori sia redatto un Consuntivo scientifico a firma del direttore lavori, che dovrà riportare l'andamento delle operazioni con foto *ante*, *inter* e *post operam*. In assenza di tale documento questo Ufficio potrebbe non rilasciare il proprio visto di buon esito sul Certificato di Esecuzione Lavori;
- Ferme restanti le responsabilità del Progettista che dovrà essere un architetto nel rispetto dell'art. 52 del R.D.



2537/1925, si fa inoltre condizione di dare comunicazione scritta della data di inizio dei lavori con un anticipo di almeno 10 giorni, indicando il nominativo dell'architetto a cui è affidata la direzione degli stessi. Sarà cura della Direzione Lavori mantenere i contatti con i funzionari incaricati di questa Soprintendenza, in particolare durante le fasi salienti delle lavorazioni, onde consentire una corretta sorveglianza e definire dettagli e modalità esecutive.

Si specifica che eventuali varianti al progetto qui approvato dovranno essere preventivamente sottoposte ad autorizzazione e si chiede, a conclusione dell'intervento così come autorizzato, di far pervenire una relazione descrittiva e fotografica attestante i lavori realizzati.

Al presente parere devono intendersi allegati gli elaborati progettuali di cui alla Vs. nota prot. 60 del 10.01.2023.

Restano salvi i diritti di terzi.

Il Funzionario responsabile

Arch. Daniele Carfagna



IL SOPRINTENDENTE
Arch. Lisa Lambusier

Firmato digitalmente da

LISA LAMBUSIER

O=MIC

C=IT



DOCUMENTO ORIGINALE SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D. LGS. N. 82 DEL 07/03/2005



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI ROMA E LA PROVINCIA DI RIETI

Palazzo Patrizi Clementi, Via Cavalletti, 2 - 00186 Roma tel. 06.67233002/03

PEC: sabap-met-rm@pec.cultur.gov.it

PEO: sabap-met-rm@cultura.gov.it



Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

All' Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio
pec.ricostruzionelazio@legalmail.it

e p.c.

All' Commissario straordinario per la ricostruzione
comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it

All' RUP arch. Margherita Eichberg
mail: margherita.eichberg@cultura.gov.it

Alla SABAP per l'area metropolitana di Roma e per la
provincia di Rieti
sabap-met-rm@pec.cultura.gov.it

Alla Diocesi di Rieti
mail: diocesi@chiesadirieti.it

Oggetto: Ordinanza n. 105/2020 del Commissario Straordinario per la ricostruzione. Intervento di ricostruzione, riparazione e ripristino della Chiesa della SS. Annunziata. Comune di Amatrice loc.tà Capricchia (RI). **Trasmissione documentazione integrativa.**

Si trasmette la seguente documentazione integrativa del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, per la valutazione di ammissibilità a contributo e la proposta di approvazione del progetto:

- Verbale di verifica
- Verbale di validazione
- Autorizzazione sismica
- Autorizzazione di cui all' ex art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004 rilasciata dalla Soprintendenza territorialmente competente.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

IL SOPRINTENDENTE
Ing. Paolo Iannelli

Firmato digitalmente da

PAOLO IANNELLI

Q = Ministero della cultura
C = IT
Data e ora della firma: 27/10/2023 09:22:33



UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Sede: via del Mattonato, 3 - 02100 RIETI - Tel. 0746 240000 - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

PEO: uss-sisma2016@cultura.gov.it



Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

A)	LAVORI		€ 480.246,14
a1)	IMPORTO LAVORI A MISURA		
a2)	COPERTURA	€ 148.518,77	
a3)	SETTI MURARI	€ 251.605,59	
a4)	CAMPANILE	€ 7.000,00	
a5)	OPERE DI FINITURA	€ 37.651,55	
a6)	IMPIANTI	€ 13.331,14	
a7)	SICUREZZA	€ 22.139,09	
a8)		Totale	€ 480.246,14
	di cui		
a9)	LAVORI	€ 458.107,05	
a10)	COSTI SICUREZZA	€ 22.139,09	
		Totale	€ 480.246,14
a11)	IMPORTO A BASE D'ASTA		€ 480.246,14
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 153.767,89
	Progettazione architettonica, strutturale e impiantistica di livello definitivo ed esecutivo e al Coordinamento per la Sicurezza in fase di progetto ed esecuzione, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e alla redazione della relazione geologica		
b1)		€ 39.502,62	
b2)	CNPAIA professionisti (4%)	€ 1.580,10	
b3)	Indagini geologiche e strutture (compresa IVA)	€ 15.000,00	
b4)	Imprevisti (compresa IVA)	€ 33.613,61	
b5)	Incentivo per funzioni tecniche art. 4 O.C. 57/2018		
	b5.1) Ripartizione dell'Incentivo di cui all'Art.4 - O.C. 57/2018 (80%)	€ 1.429,21	
	b5.2) Ripartizione dell'Incentivo di cui all'Art.1 c.5 - O.C. 57/2018 (20%)	€ 357,31	
		Totale	€ 1.786,52
b6)	Quota spese per la gestione amministrativa di cui art. 6 OCS 105/2020	€ 5.222,22	
b7)	IVA su prestazioni (22%) su b1) e b2)	€ 9.038,20	
b8)	IVA su lavori (10%) su A)	€ 48.024,61	
b9)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 153.767,89	
	TOTALE GENERALE INTERVENTO (A + B)		€ 634.014,03


ESITO FINALE DELLA VERIFICA

Le attività, svolte in contraddittorio con i progettisti, hanno evidenziato l'esito positivo della verifica finale del progetto esecutivo in argomento.

Progettisti

Arch. Luca Blasetti

Ing. Giacomo Falcetti



Il verificatore

Arch. Margherita Eichberg



UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Sede: via del Mattonato, 3 - 02100 RIETI - Tel. 0746 240000 - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

PEO: uss-sisma2016@cultura.gov.it



Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

- inserimento ambientale;
- impatto ambientale;
- funzionalità e fruibilità;
- stabilità delle strutture;
- topografia e fotogrammetria;
- igiene, salute e benessere delle persone;
- superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
- inquinamento;
- durabilità e manutenibilità;
- coerenza dei tempi e dei costi;
- sicurezza ed organizzazione del cantiere.

VERIFICA DELLA RISPONDENZA DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

- ✓ esistenza, congruità e completezza degli elaborati costituenti il progetto esecutivo,
- ✓ corrispondenza della documentazione di stima economica con il contenuto degli elaborati descrittivi e delle prescrizioni di capitolato;
- ✓ coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole del capitolato speciale di appalto, nonché la rispondenza di queste ai canoni di legalità;
- ✓ rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione, presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- ✓ esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto.
- ✓ conformità del progetto alla normativa vigente ed in particolare al D.Lgs.50/2016;
- ✓ completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa;
- ✓ minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso, la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti, la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori.
- ✓ adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati, la completezza, l'adeguatezza e la chiarezza degli elaborati progettuali descrittivi e tecnico – economici, compreso il quadro economico in tutti i suoi aspetti che si riporta di seguito:





Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

	ELABORATI ECONOMICI E GESTIONALI	
PM 01	Piano di manutenzione	testo
PSC 01	Piano Sicurezza Coordinamento	testo
PSC 02	Piano Sicurezza Coordinamento - Allegati	testo
PSC 03	Fascicolo con le caratteristiche dell'opera	testo
PSC 04	Piano Sicurezza Coordinamento COVID	testo
QE 01	Quadro Economico	tabellare
CME 01	Computo Metrico Estimativo	tabellare
CP 01	Cronoprogramma	tabellare
EP 01	Elenco Prezzi Unitari	tabellare
NP 01	Analisi Nuovi Prezzi	tabellare
DDP 01	Disciplinare descrittivo e prestazionale dell'opera	testo
CSA 01	Capitolato Speciale di Appalto	testo
SC 01	Schema di contratto	testo

VERIFICHE SULLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

a) affidabilità:

- ✓ applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;
- ✓ Coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;

b) completezza ed adeguatezza:

- ✓ corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- ✓ esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nell'elaborato;
- ✓ esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;
- ✓ adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;

c) leggibilità, coerenza e ri-percorribilità:

- ✓ leggibilità dell'elaborato con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
- ✓ comprensibilità delle informazioni contenute nell'elaborato e della ri-percorribilità delle calcolazioni effettuate;
- ✓ coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;

d) compatibilità:

- ✓ rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi in vari elaborati tecnici;
- ✓ rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:





Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

PROGETTAZIONE STRUTTURALE		
STR 00	Pianta delle coperture	1:50
STR 01	Interventi sulle murature (pianta degli interventi)	1:50
STR 01 bis	Tavola comparativa (demolizioni - costruzioni)	1:100
STR 02	Sintesi schematica degli interventi (interventi sui prospetti)	1:50
STR 03	Interventi sul campanile (intervento sul prospetto Sud)	1:50
STR 04	Interventi su facciata e timpano (intervento sul prospetto Sud)	varie
STR 05	Interventi sul setto murario L-G (intervento sul prospetto Nord)	1:50
STR 06	Carpenteria coperture	1:50
STR 07	Sezioni strutturali A-A' B-B' C-C' e ricostruzione archi	1:50
STR 08	Carpenterie delle capriate	1:20
STR 09	Particolari esecutivi delle capriate n.1 e n.2	1:10
STR 10	Particolari esecutivi delle capriate n.3 e n.4	1:10
STR 11	Particolari esecutivi	varie
STR A	Relazione Tecnica Generale	testo
STR B	Relazione Tecnica Illustrativa	testo
STR C	Tabulati di calcolo - Chiesa ante operam	testo
STR D	Tabulati di calcolo - Chiesa post operam	testo
STR E	Relazione e tabulati di calcolo - Copertura 1	testo
STR F	Relazione e tabulati di calcolo - Copertura 2	testo
STR G	Relazione e tabulati di calcolo - Copertura 3	testo
STR H	Relazione sui materiali	testo
STR I	Schemi strutturali post alla base dei calcoli	tabellare
STR L	Configurazione deformate	tabellare
STR M	Spettri di risposta	tabellare
STR N	Rappresentazione delle principali sollecitazioni	tabellare
REPORT		
IND A	Report indagini strutturali	testo
PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA		
ELE 01	Layout impianto elettrico	1:50
ELE A	Relazione Tecnica Specialistica	testo
ELE B	Schemi quadri elettrici	tabellare
GEOLOGICA		
GE 01	Relazione Geologica	testo
GE 02	Studio di Risposta Sismica Locale	testo
GE 03	Relazione sulla Modellazione Sismica	testo
GE 04	Indagini e prove eseguite secondo le disposizioni dell'Allegato C	tabellare
GE 05	Relazione Geotecnica	testo
GE 06	Carta geotecnica, sezioni DEM, piano quotato	varie



MINISTERO
DELLA
CULTURA

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Sede: via del Mattonato, 3 - 02100 RIETI - Tel. 0746 240000 - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

PEO: uss-sisma2016@cultura.gov.it



Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

VERBALE DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO

(Art. 26 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

Oggetto: Intervento di ricostruzione e ripristino della Chiesa di SS. Annunziata ad Amatrice, loc. Capricchia, OCS n.63 e s.m.i., CUP: F74B19000050001

Importo assegnato da ordinanza: € 600.000,00

Il giorno 27 aprile 2023, la sottoscritta Responsabile del procedimento arch. Margherita Eichberg (decreto di nomina n.9 del 21/01/2019), a seguito della consegna del progetto esecutivo da parte dei progettisti incaricati (RdO n. 2608578 del 14.07.20 sul Mepa): *RTI Costituendo formato dall'Arch. Luca Blasetti in qualità di mandatario, insieme all'Ing. Giacomo Falcetti ed al Geol. Marco Iti in qualità di mandanti*, (decreto di aggiudicazione n. 358 del 06/11/2020 ai sensi dell'articolo 32, commi 5 e 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), ha proceduto in contraddittorio con gli stessi ad effettuare la verifica di cui all'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 riportandone gli esiti nel presente verbale.

In dettaglio sono state effettuate le seguenti verifiche:

ELENCO DEGLI ELABORATI

Codifica		Formato/Scala
EE 00	Elenco Elaborati	tabellare
	PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	
ARC 01	Relazione storico-artistica	testo
ARC 02	Inserimento urbanistico	varie
ARC 03	Rilievo metrico - Prospetti	1:50
ARC 04	Rilievo metrico - Sezioni e pianta	1:50
ARC 05	Quadro fessurativo - Prospetti	1:50
ARC 06	Quadro fessurativo - Sezioni e pianta	1:50
ARC 07	Rilievo strutturale e stato conservazione	1:50
ARC 08	Rilievo fotografico	foto
ARC 09	Mappatura degli interventi di restauro intonaci - Prospetti	1:50
ARC 10	Mappatura degli interventi di restauro intonaci - Sezioni	1:50





Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

(Art. 26 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

Oggetto: Intervento di ricostruzione e ripristino della Chiesa di SS. Annunziata ad Amatrice, loc. Capricchia, OCS n.63 e s.m.i., CUP: F74B19000050001
Importo assegnato da ordinanza: € 600.000,00

La sottoscritta arch. Margherita Eichberg, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto (Decreto di nomina dell'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 n.9 del 21/01/2019),

VISTI gli elaborati del Progetto esecutivo acquisiti al protocollo della stazione appaltante con il n. 2184 del 3 agosto 2022,

VISTO l'esito positivo della verifica della progettazione, effettuata in contraddittorio con l'arch. Luca Blasetti e l'ing. Giacomo Falcetti,

sulla base dei controlli effettuati, in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento

VALIDA

il progetto esecutivo in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

IL RUP

Arch. Margherita Eichberg

Firmato digitalmente da

**MARGHERITA
EICHBERG**

Data e ora della firma:
13/11/2023 22:26:41

