



Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE  
DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa  
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli  
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

Alla Conferenza Permanente presso la sede della  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Commissario Straordinario per il Governo per la  
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici  
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016  
pec: [conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it)

All' arch. Gianni Bonaduce  
peo: [gianni.bonaduce@cultura.gov.it](mailto:gianni.bonaduce@cultura.gov.it)

e p.c.

Deleghe

Alla Soprintendenza ABAP per le Province  
di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata  
peo: [sabap-ap-fe-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fe-mc@cultura.gov.it)

*Oggetto:* Conferenza Permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. 128/2022.

“Intervento di miglioramento sismico della Chiesa di S. Emidio”, Montalto delle Marche (AP) - Id. Decreto 395/2020: 517 - CUP H17H20004300001 – CIG 8843658174 Soggetto Attuatore: Diocesi di San Benedetto del Tronto – Ripatransone - Montalto. **Delega.**

Il sottoscritto, Ing. Paolo Iannelli, in qualità di dirigente delegato dell'USS per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con il presente atto, vista la nota CGRTS-0006930-P 23/02/2024 con la quale il Commissario Straordinario per la Ricostruzione convoca il giorno 07/03/2024 alle ore 11:45 la Conferenza permanente, in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting” per l'approvazione progetto esecutivo in oggetto; acquisito il nullaosta del Soprintendente ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata;

## DELEGA

a rappresentare lo Scrivente, l'arch. Gianni Bonaduce, Funzionario Architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, il quale è legittimato a esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

IL SOPRINTENDENTE delegato\*

Ing. Paolo Iannelli

Firmato digitalmente da  
**PAOLO IANNELLI**

O = Ministero della cultura

\*giusto atto di avocazione e delega Decreto SG del 19 Febbraio 2024, rep. n. 19 = IT





**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

Dipartimento per le Opere Pubbliche, le Politiche Abitative  
e Urbane, le Infrastrutture Idriche e le Risorse Umane e Strumentali  
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.

TOSCANA – MARCHE - UMBRIA

**SEDE COORDINATA DI ANCONA**

C.F. - P. IVA 80006190427

**Ufficio 4**

**Tecnico, Amministrativo e OO.MM. per le Marche**

Al Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Pec: [comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it)

All'Arch. Antonia Coccozza  
SEDE

**Oggetto:** CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA  
ex. Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO  
SISMICO DELLA CHIESA DI S. EMIDIO"  
COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE (AP)  
CUP H17H20004300001 – CIG 8843658174  
Soggetto attuatore: Diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto

In riscontro alla nota di cui all'oggetto, inerente alla Conferenza da effettuarsi in forma telematica il giorno 7 marzo p.v. per l'esame del progetto in argomento, si delega l'arch. Antonia Coccozza di questo Provveditorato a partecipare in collegamento da remoto ([antonia.coccozza@mit.gov.it](mailto:antonia.coccozza@mit.gov.it) – tel. 0712281232).

IL PROVVEDITORE  
(Dott. Giovanni Salvia)



*Dele*  
RM/rm



*Il Presidente  
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione*

**Al Direttore dell'Ufficio Speciale per la  
Ricostruzione  
Ing. Marco Trovarelli**

**OGGETTO: Art. 16 comma 4, D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni L. 229/2016, e art. 6 comma 1, O.C.S.R. n. 16/2017 – Delega al Direttore dell'USR delle funzioni di rappresentante Unico della Regione Marche nelle Conferenze permanenti.**

Con la finalità di accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi - tenuto conto che l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che la Conferenza permanente "è presieduta dal Commissario straordinario o da un suo delegato", e che l'articolo 6, comma 1, dell'OCSR n. 16 del 2017 e s.m.i. stabilisce che tra i componenti della stessa vi è anche il rappresentante unico della regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima regione territorialmente competente - si rende necessario individuare nel Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione *ad interim*, allo stato attuale l'Ing. Marco Trovarelli, il soggetto delegato a partecipare alla Conferenza in oggetto in qualità di rappresentante unico della Regione Marche.

In caso di impedimento del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delego la rappresentanza della Regione, nell'ordine sotto indicato, ai Dirigenti dello stesso ufficio:

1. Andrea Crocioni;
2. Maurizio Paulini
3. Andrea Vicomandi;
4. Silvia Moroni;
5. Giuseppe Laureti.

Evidenzio, infine, che lo stesso soggetto delegato come rappresentante unico della Regione Marche può, ai sensi di quanto previsto al comma 2, del precitato articolo 6, dell'OCSR n. 16 del 2017, svolgere le funzioni di rappresentante dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione.

Resta inteso che il direttore dell'Ufficio Speciale, in rappresentanza dello stesso ufficio, può delegare anche un funzionario. In tale caso, però, il funzionario non potrà svolgere le funzioni di rappresentante unico della Regione.

Cordiali saluti

**Il Vice Commissario  
Francesco Acquaroli**  
FRANCESCO ACQUAROLI  
02.02.2023 11:09:21  
GMT+01:00

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa*



# COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

(Prov. di Ascoli Piceno)

Cap. 63068 – Viale dei Tigli, 37  
C.F. 80000490443 P.I. 00430550442

☎ 0736-828015 Fax 828002

E.Mail: [ufficiotecnico@comune.montaltodellemarche.ap.it](mailto:ufficiotecnico@comune.montaltodellemarche.ap.it)

Pec: [com.montalto.ap@emarche.it](mailto:com.montalto.ap@emarche.it)

Montalto delle Marche li 07-03-2024

Protocollo assegnato direttamente dal sistema

Spett.Le Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario Sisma 2016

Pec: [conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it)

Il sottoscritto Daniel Matricardi nato a San Benedetto del Tronto il 05.02.1984 e residente in Montalto delle Marche (AP) in via Roma n. 7 Codice Fiscale MTRDNL54B05H769K, documento di identità n. CA93216OC rilasciato dal Ministero dell'Interno il 07-02-2023, in qualità di Sindaco del Comune di Montalto delle Marche,

## DELEGA

la sig.ra Desideri Cristiana nata a Ripatransone il 08-01-1977 e residente a Montalto delle Marche in Viale della Pineta n. 11, codice fiscale DSDCST77A48H321Z, documento di identità passaporto n. YB3371364 rilasciato dal Ministero Affari Esteri il 09-11-2018, in qualità di Istruttore Tecnico Responsabile Unico del Procedimento Edilizio del Comune di Montalto delle Marche, a rappresentare il Comune di Montalto delle Marche ad intervenire alla conferenza permanente convocata in forma telematica, simultanea e sincrona per il giorno 07-03-2024 alle ore 11:45, per autorizzare gli interventi di **“RIPARAZIONE DANNI SISMA 2016 E INTERVENTI LOCALI DELLA CHIESA DI SANT’EMIDIO”**.

Il Sindaco

f.to Daniel Matricardi

Si allegano documenti di identità



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

CGRTS-0008398-P-05/03/2024

**Alla Conferenza Permanente**  
[conferenzapermanente.sisma2016@governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@governo.it)

**Al Direttore Generale**  
Dott. Fabrizio Bernardini  
[f.bernardini@governo.it](mailto:f.bernardini@governo.it)

**Al Dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione**  
Ing. Andrea Crocioni  
[a.crocioni@governo.it](mailto:a.crocioni@governo.it)

**Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione**  
Arch. Claudia Coccetti  
[c.cocchetti@governo.it](mailto:c.cocchetti@governo.it)

**OGGETTO:** Conferenza permanente di cui all'art. 16 d.l. 189/2016 del **07 marzo 2024**: Delega a presiedere e ad esprimere il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione all'Arch. Claudia Coccetti.

**Il Commissario straordinario del Governo** per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, **Sen. Avv. Guido Castelli**, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato il 18 gennaio 2023 al n. 235 e successivamente prorogato per l'anno 2024 con Decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024;

**Visto** il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

**Visto** l'art.1, comma 412, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*", con il quale è stato aggiunto il comma 4-octies all'articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024;

**Visto** l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016, ivi incluse le disposizioni in materia di personale della Struttura commissariale di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis;

**Visto** il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con specifico riferimento gli articoli 81, 82, 83 e 84;

**Viste** le convocazioni per la Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno **07 marzo 2024**, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Cisco Webex Meeting" per:

- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHESA DEL SUFFRAGIO" – COMUNE DI MATELICA**  
**Soggetto attuatore: Diocesi di Fabriano - Matelica**  
**CUP D97H20003950001 – CIG 8843625637**  
**Id. Decreto 395/2020: 457**
- **O.C. 105/2020 – O.C. 128/2022 "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI MONTESANTO"**  
**COMUNE DI TODI (PG)**  
**CUP H47H20005510001 – CIG 8972179C53**  
**Soggetto attuatore: Provincia Serafica di San Francesco d'Assisi (PG)**  
**Id. Decreto 395/2020: 620**
- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI S. EMIDIO"**  
**COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE (AP)**  
**CUP H17H20004300001 – CIG 8843658174**  
**Soggetto attuatore: Diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto**  
**Id. Decreto 395/2020: 517**

### DELEGA

L'Arch. **Claudia Coccetti**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale, a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno **07 marzo 2024** e ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi:

- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHESA DEL SUFFRAGIO" – COMUNE DI MATELICA**  
**Soggetto attuatore: Diocesi di Fabriano - Matelica**  
**CUP D97H20003950001 – CIG 8843625637**  
**Id. Decreto 395/2020: 457**
- **O.C. 105/2020 – O.C. 128/2022 "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI MONTESANTO"**  
**COMUNE DI TODI (PG)**  
**CUP H47H20005510001 – CIG 8972179C53**



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

**Soggetto attuatore: Provincia Serafica di San Francesco d'Assisi (PG)**  
**Id. Decreto 395/2020: 620**

- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI S. EMIDIO"**

**COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE (AP)**  
**CUP H17H20004300001 – CIG 8843658174**

**Soggetto attuatore: Diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto**  
**Id. Decreto 395/2020: 517**

**Il Presidente della Conferenza permanente**  
***Sen. Avv. Guido Castelli***



Castelli Guido  
05.03.2024  
13:23:02  
GMT+01:00



Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

## Pareri

Alla Conferenza Permanente presso la  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Commissario straordinario del governo ai fini della  
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici  
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016  
pec: [conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it)

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli  
Piceno, Fermo e Macerata  
pec: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it)

Alla Direzione Generale SPC  
pec: [dg-spc@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-spc@pec.cultura.gov.it)

All'arch. Esmeralda Valente  
Direttore del Servizio III della DG ABAP  
Membro MiC supplente della Conferenza permanente  
peo: [esmeralda.valente@cultura.gov.it](mailto:esmeralda.valente@cultura.gov.it)

*Oggetto:* Convocazione Conferenza Permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 – O.C. 105/2020 - “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI S. EMIDIO” - Id. Decreto 395/2020: 517 – CUP H17H20004300001 - CIG 8843658174  
Soggetto Attuatore: Diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto  
**Parere di competenza.**

In riferimento al progetto esecutivo dell’*“Intervento di miglioramento sismico della Chiesa di S. Emidio”* – Comune di Montalto delle Marche (AP), reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. n. CGRTS-0006930-P del 23.02.2024, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 514 del 23.02.2024, con cui è stata convocata la riunione della Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 07 marzo 2024, ore 11,45;

**VISTO** il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, in particolare l’art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6;

**VISTA** l’Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/3017 recante “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall’art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;

**VISTO** il Codice dei beni culturali e del paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte seconda e Parte terza;

**VISTO** l’art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;





**VISTA** l’O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante “Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell’Ordinanza n. 38/17”;

**VISTA** l’O.C. n.105 del 17/09/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” con particolare riferimento all’art. 4 “Approvazione dei progetti e domanda di contributo” e all’art. 9 co.1 riportante “La presente ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore” e co. 3, riportante “Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l’ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza”;

**VISTO** l’allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395 del 30/12/2021 recante l’Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all’allegato A dell’O.C. n.105 del 22 agosto 2020;

**VISTO** il Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 456 del 13 Ottobre 2022 “*Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto*” e “*La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale*”;

**VISTO** il Decreto n. 456 del 13 Ottobre 2022 “*Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto*” e “*La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale*”;

**VISTE** le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell’O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;

**VISTO** che l’immobile, di cui all’oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice;

**ESAMINATA** la documentazione progettuale delle opere che si intendono realizzare per la riparazione e ripristino della chiesa in oggetto, sottoposta alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice e ubicata nel Comune di Montalto delle Marche (AP), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0006930-P del 23.02.2024,

<https://drive.google.com/file/d/1P600pPX4NdtNnhA5kSkIbl71KUCokXST/view?usp=sharing>

**CONSIDERATO** che gli interventi previsti consistono nell’esecuzione di opere di restauro conservativo, consolidamento e miglioramento sismico volte alla riparazione dei danni conseguenti dal sisma del 2016 e riguardano:

- le murature con interventi di scuci – cucì su porzioni particolarmente lesionate; iniezioni di miscele leganti sulla muratura a sacco incoerente;
- la copertura con demolizione e ricostruzione, mantenendo la stessa orditura in legno, adeguando la sezione delle nuove travi alla normativa esistente; la realizzazione di due nuove capriate poste nella stessa posizione di quelle esistenti; il posizionamento di cordolatura metallica al fine di collegare tutte le travi ed evitare spinte non contrastate sulla sottostante muratura;



- il rinforzo della fondazione con travi in c.a.

**PRESO ATTO** dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D. Lgs. 42/2004, rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata di cui alla nota prot. n. 370 del 14/01/2022, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 101 del 17/01/2022, che subordina l'efficacia della stessa alla piena osservanza delle condizioni ivi riportate.

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, questo Ufficio, per quanto di competenza esprime,

### **PARERE FAVOREVOLE**

all'esecutivo dell'“*Intervento di miglioramento sismico della Chiesa di S. Emidio*” – Comune di Montalto delle Marche (AP), reso visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0006930-P del 23.02.2024,

<https://drive.google.com/file/d/1P600pPX4NdtNnhA5kSkIbl71KUCokXST/view?usp=sharing>

a condizione che siano integralmente recepite nel suddetto progetto esecutivo, diventandone parte integrante, tutte le prescrizioni non già recepite nel progetto oggetto di approvazione e nella documentazione integrativa, formulate in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, allegata al presente parere di cui ne costituisce parte integrante.

Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. 42/2004 e il presente parere, dovrà essere tempestivamente comunicata alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione.

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d'opera. A tal fine la Direzione lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 dovrà preliminarmente contattare la Soprintendenza che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

IL SOPRINTENDENTE delegato\*

Ing. Paolo Iannelli

Firmato digitalmente da

**PAOLO IANNELLI**

O = Ministero della cultura

C = IT

\*giusto atto di avocazione e delega Decreto SG del 19 Febbraio 2024, rep. n. 179





*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica  
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005  
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

*Alla* Regione Marche Ufficio Speciale di  
Ricostruzione Marche – Sisma 2016  
PEC: [regione.marche.usr@emarche.it](mailto:regione.marche.usr@emarche.it)

*E.p.c. A* Ufficio del Soprintendente speciale  
per le aree colpite dal sisma del 24  
agosto 2016  
c/o Direzione Generale Archeologia,  
Belle Arti e Paesaggio  
PEC: [mbac-uss-  
sisma2016@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-uss-sisma2016@mailcert.beniculturali.it)

Comune di Montalto delle Marche (AP)  
Sportello Unico per l'Edilizia  
PEC: [com.montalto.ap@emarche.it](mailto:com.montalto.ap@emarche.it)

Diocesi di San Benedetto del Tronto  
Ripatransone Montalto delle Marche  
Don Giorgio Carini  
c/o Arch. Michele Cruciani  
PEC: [michele.cruciani@archiworldpec.it](mailto:michele.cruciani@archiworldpec.it)

Commissione Regionale per il  
Patrimonio Culturale  
c/o Segretariato Regionale del MiC per  
le Marche  
PEO: [sr-mar.corepacu@beniculturali.it](mailto:sr-mar.corepacu@beniculturali.it)

<i>Risposta al foglio del</i>	29/12/2021	<i>n.</i>	151139
<i>Prot. Sabap del</i>	29/12/2021	<i>n.</i>	1325

*Oggetto:* Montalto delle Marche (AP) – Frazione Patrignone – via Sant'Emidio - Chiesa di Sant'Emidio

**Opere di miglioramento sismico ed interventi locali finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio del culto a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 Agosto 2016 – Ordinanza del Commissario Straordinario n.38/2017 e Ordinanza del Commissario Straordinario n.105/2020**

**Progetto di ripristino e rafforzamento della Chiesa di Sant'Emidio  
ID 6053 - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/387**

**Catastralmente distinto al N.C.E.U. al Fg. n. 32, particella n. B.**

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1 e art. 12, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

**Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.**

Proprietà: Diocesi di San Benedetto del Tronto Ripatransone Montalto delle Marche

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: **Arch. Francesca Bruni**

Referente per la Tutela Archeologica: **Dott.ssa Paola Mazzieri**

In riscontro alla nota pervenuta ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 29/12/2021 con prot. n.1325 in cui si comunica l'avvenuto caricamento sulla piattaforma SISMAPP della documentazione relativa al progetto esecutivo di cui all'oggetto;

**Visto** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;

**Preso atto** che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, e art. 12 comma 1, del medesimo;

**Visto** l'art. 21, comma 4, e l'art. 22 del Codice

**Visto** il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;



**Considerato che** “a seguito degli eventi sismici del 2016 sono stati riscontrati danni alle murature portanti della struttura ed alla copertura, che nello specifico possono essere rappresentate dalle seguenti tipologie: cedimento delle fondazioni, lesioni passanti nelle murature portanti, interne ed esterne, presenza di distacchi maggiori di 10mm agli incroci delle murature portanti, con pericolo di ribaltamento dei pannelli murari fuori dal piano dell’edificio, dissesto della copertura in legno con perdita di funzionalità e staticità, dovuta alla mancata stabilità delle murature e del sottodimensionamento degli elementi portanti. Gli eventi sismici hanno compromesso l’edificio anche a causa delle diverse vulnerabilità presenti, che determinano la predisposizione della struttura a subire danneggiamenti e crolli. analizzando la tipologia di danni subiti dal fabbricato sono state riscontrate le seguenti vulnerabilità: scarsa ed incoerente qualità muraria della struttura principale in muratura dovuta sia al tipo del materiale presente che alla presenza diffusa di nicchie, carenza nei collegamenti degli orizzontamenti alle strutture verticali portanti, che sotto l’azione combinata del peso della copertura e del sisma ha contribuito alla formazione di lesioni e distacchi.

**Esaminata** la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare nell’immobile che consistono in:

- *Interventi di scuci-cuci su porzioni della muratura particolarmente lesionata.*
- *Interventi di iniezioni di miscele leganti sulla muratura a sacco incoerente.*
- *Demolizione e ricostruzione della copertura mantenendo la stessa orditura in legno esistente, ma adeguando la sezione delle travi alle nuove normative; è prevista la realizzazione di due nuove capriate poste nella stessa posizione di quelle esistenti.*
- *Inserimento di cordolatura metallica mediante piatto metallico di dimensioni 40x10 mm al livello di copertura, al fine di collegare tutte le travi ed evitare spinte non contrastate sulla muratura sottostante.*
- *Rinforzo in fondazione mediante realizzazione di travi in c.a. aventi sezione 125x60 cm e ferri disposti al meglio per sostenere i carichi agenti e ripartire in modo corretto i carichi derivanti dalla struttura esistente al terreno.*

**Considerato** che tale proposta è tesa alla riparazione del danno subito dalla Chiesa durante il sisma 2016;

**Considerato** che l’immobile non risulta ancora essere stato sottoposto alla verifica d’interesse di cui all’art. 12 del D.Lgs n. 42/04 e ss.mm.ii. e che contestualmente ancora non si è proceduto d’Ufficio;

**Ritenuto** che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall’esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali relative alla condizione di sottoposizione “de iure” dell’edificio, contenute nel Codice;

**Tutto ciò richiamato e premesso**, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. **21**, comma **4**, e **22** del Codice

IL SOPRINTENDENTE

**CONFERMA L’AUTORIZZAZIONE** già rilasciata con nota prot. 1022 del 20/12/2021 ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 di cui si ribadiscono le seguenti prescrizioni:

- *Nella ricostruzione vengano riproposti eventuali dettagli costruttivi e i materiali costitutivi del manufatto originario (cornici, piattabande, ecc.), non rappresentati nella documentazione grafica;*
- *Per tutti gli interventi riguardanti le murature (ivi compresa la e le relative finiture (intonaci, tinteggiature, ecc.) andrà garantita la compatibilità delle malte impiegate che dovranno essere di calce naturale.*
- *I mattoni utilizzati per il cuci-scuci dovranno essere del tutto simili a quelli esistenti;*
- *Per l’intervento di ristilatura dei giunti di malta si dovrà prevedere l’impiego di malta di calce naturale compatibile con l e murature storiche; per la stuccatura di finitura sia utilizzata una malta di calce di granulometria, composizione e cromia analoghe all’esistente, anche a seguito di opportuni saggi, utilizzando preferibilmente malte confezionate in cantiere piuttosto che premiscelati;*
- *Siano utilizzati coppi vecchi di recupero almeno per la porzione estradossale (coppi di coperta) del manto di copertura*

Si richiama, inoltre, l’obbligo di ottemperare ai disposti del R.D. 2537/1925 relativamente alle competenze professionali dell’architetto abilitato per la Direzione Lavori di edifici tutelati. Fatte salve le responsabilità di legge del Direttore Lavori, si chiede di comunicare la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico incaricato, con un anticipo

Per quanto attiene lo specifico aspetto della **tutela archeologica**, presa visione degli elaborati progettuali trasmessi, allo stato attuale, si esprime parere favorevole di massima alle opere in Oggetto. Tuttavia, non escludendo che fasi edilizie precedenti all’attuale impianto e di sepolture e/o di strutture sepolcrali entro la Chiesa e nelle immediate vicinanze, che rientrano nelle competenze di tutela archeologiche del Ministero, siano conservate al di sotto dell’attuale piano d’uso, questo Ufficio ritiene necessario che tutte le operazioni di scavo al di sotto delle quote già impegnate previste per l’inserimento della trave di rafforzamento delle fondazioni vengano effettuate sotto la sorveglianza di archeologi professionalmente qualificati, con oneri a carico della Committenza e con la direzione scientifica di questa Soprintendenza, secondo le seguenti modalità:

- *Dovrà essere data preventiva comunicazione dell’inizio di tutte le attività con un preavviso di almeno 15 giorni e del nominativo del professionista prescelto, il cui curriculum dovrà essere sottoposto all’approvazione di questo Ufficio;*
- *Il professionista incaricato prenderà accordi preventivi con questo Ufficio sull’inizio e lo svolgimento dei lavori e ne renderà conto periodicamente, comunicando tempestivamente eventuali rinvenimenti e accompagnandone l’andamento con adeguata*



documentazione scritta, grafica e fotografica. L'incarico dovrà, in caso di rinvenimento, prevedere il lavaggio, successiva catalogazione e uno studio preliminare dei reperti portati in luce e messi in sicurezza utile a un primo inquadramento cronologico e tipologico dei rinvenimenti;

- Il professionista incaricato, se necessario a una migliore comprensione della situazione archeo-stratigrafica, potrà chiedere in corso d'opera limitati ampliamenti e/o approfondimenti dell'area di scavo;
- In caso di rinvenimenti le modalità di prosecuzione del lavoro dovranno essere concordate con questa Soprintendenza, che, ai sensi del D.lgs 42/2004, si riserva il diritto di chiedere la presenza di specifiche figure professionali (restauratore, antropologo, ...) e/o, se necessario, modifiche e varianti anche sostanziali al progetto;
- Si anticipa che in caso di rinvenimento di sepolture le attività di scavo e messa in sicurezza dei reperti archeologici rinvenuti dovranno essere effettuate da un restauratore mentre lo scavo, la documentazione e la messa in sicurezza dei reperti osteologici dovrà essere effettuata da un antropologo, ai quali il Committente dovrà fare un opportuno contratto;
- Tutti i reperti metallici, i manufatti in precario stato di conservazione e gli eventuali corredi o di parure delle sepolture dovranno essere sottoposti a restauro conservativo da parte di restauratore qualificato;
- Si specifica che, nel caso di strutture inamovibili queste dovranno essere accuratamente documentate, ripulite e (se necessario) consolidate e dovranno essere prese tutte le misure necessarie per la loro messa in sicurezza anche in situ;
- Al termine delle operazioni sopra prescritte, e non oltre 20 giorni dalla conclusione delle attività in cantiere, dovrà essere consegnata a questa Soprintendenza una relazione preliminare esaustiva utile al rilascio del definitivo nulla osta.

Si rammenta, ad ogni buon conto, l'obbligo di ottemperare alle norme del D.Lgs. 42/2004, che prevede, in caso di rinvenimenti archeologici, l'immediata sospensione dei lavori e la comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza competente, al Sindaco o alle Autorità di Pubblica Sicurezza (art. 90).

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per le Marche;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene, per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, scaricata digitalmente tramite piattaforma SISMAPP.

IL SOPRINTENDENTE  
Dott. Pierluigi Moriconi

FB/PM/na

14/01/2022

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)





## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

**Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica- MASE**

Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS)

Capo Dipartimento Ing. Laura D'Aprile

[segreteria.ministro@pec.minambiente.it](mailto:segreteria.ministro@pec.minambiente.it)

[Diss@Pec.mite.gov.it](mailto:Diss@Pec.mite.gov.it)

**Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - MIT**

**Provveditore Interregionale OO.PP. Toscana-Marche-Umbria**

Dott. Giovanni Salvia

[oopp.toscanamarcheumbria@pec.mit.gov.it](mailto:oopp.toscanamarcheumbria@pec.mit.gov.it)

[oopp.toscanamarcheumbria-uff4@pec.mit.gov.it](mailto:oopp.toscanamarcheumbria-uff4@pec.mit.gov.it)

**Al Ministero della Cultura - MIC**

**Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal Sisma 2016**

Ing. Paolo Iannelli

[uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it](mailto:uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it)

[paolo.iannelli@cultura.gov.it](mailto:paolo.iannelli@cultura.gov.it)

*E per conoscenza*

Arch. Esmeralda Valente

[esmeralda.valente@cultura.gov.it](mailto:esmeralda.valente@cultura.gov.it)

**Alla Regione Marche**

Ing. Marco Trovarelli

[gabinettopresidente.regione.marche@emarche.it](mailto:gabinettopresidente.regione.marche@emarche.it)

[marco.trovarelli@regione.marche.it](mailto:marco.trovarelli@regione.marche.it)

**Alla Provincia di Ascoli Piceno**

Presidente della Provincia

Sergio Loggi

[provincia.ascoli@emarche.it](mailto:provincia.ascoli@emarche.it)

**Al Comune di Montalto delle Marche**

Sindaco

Daniel Matricardi

[com.montalto.ap@emarche.it](mailto:com.montalto.ap@emarche.it)

---

**Sede istituzionale** Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

**Sede operativa Roma** Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

**Sede operativa Rieti** Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

**Al Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016**

**Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione**

Dirigente

Ing. Andrea Crocioni

[a.crocioni@governo.it](mailto:a.crocioni@governo.it)

**All' Ufficio Speciale Ricostruzione delle Marche - USR Marche**

Direttore

Ing. Marco Trovarelli

[regione.marche.usr@emarche.it](mailto:regione.marche.usr@emarche.it)

**e p.c.**

**Alla Diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto**

[ufficio.beni.culturali.diocesi.sbt@pec.it](mailto:ufficio.beni.culturali.diocesi.sbt@pec.it)

**e p.c.**

RTP Ing. Piergiorgio Carosi

**OGGETTO: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA**

ex. Art. 16 D.L. 189/2016

**O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI S. EMIDIO"**

**COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE (AP)**

**CUP H17H20004300001 – CIG 8843658174**

**Soggetto attuatore: Diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto**

**Id. Decreto 395/2020: 517**

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n.189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*", convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel testo vigente, e in particolare gli articoli 2, 11 e 16;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Visto l'art. 14 ter, comma 1 della Legge n. 241/1990 recante: "*La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo*

---

**Sede istituzionale** Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

**Sede operativa Roma** Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

**Sede operativa Rieti** Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

*14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti”;*

Vista l'Ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020 *“Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto.”* con particolare riferimento all'art. 4 *“Approvazione dei progetti e domanda di contributo;*

Vista l'Ordinanza n. 132 del 30 dicembre 2022 *“Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programma”;*

Visto il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 ed in particolare gli articoli 81, 82, 83 e 84;

Viste le designazioni ex art. 82 del Testo unico della ricostruzione privata da parte degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;

Vista la nota, in atti prot. n. CGRTS-0006445 del 20 febbraio 2024, mediante la quale l'Ufficio Speciale Ricostruzione Marche ha trasmesso la documentazione inerente l'“**INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA CHIESA DI S. EMIDIO**” COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE (AP) CUP H17H20004300001 – CIG 8843658174 **Soggetto attuatore: Diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto Id. Decreto 395/2020: 517 – O.C. 105/2020** (come da elenco documentazione allegato).

Tutto quanto sopra premesso,

### **SI COMUNICA CHE**

1. è convocata la Conferenza permanente da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della seguente link:

<https://commissario.webex.com/commissario/j.php?MTID=mb3af794ef61c404f7148010236ccdf73>

2. ai sensi dell'art. 83 del Testo unico della ricostruzione privata l'oggetto della determinazione da assumere è il seguente:

a) **Approvazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 4 co. 2 dell'Ordinanza n. 105/2020 riferito l':**

**“INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA CHIESA DI S. EMIDIO” COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE (AP) CUP H17H20004300001 – CIG 8843658174 Soggetto attuatore: Diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto Id. Decreto 395/2020: 517 – O.C. 105/2020;**

3. gli Enti in indirizzo possono consultare la documentazione relativa all'intervento al seguente link:

<https://drive.google.com/file/d/1P600pPX4NdtNnhA5kSkIb171KUCokXST/view?usp=sharing>

---

**Sede istituzionale** Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

**Sede operativa Roma** Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

**Sede operativa Rieti** Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)





## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

4. entro **il termine perentorio di 7 (sette) giorni** dalla ricezione della presente, le Amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 83, co. 4, lettera b) del Testo unico della ricostruzione privata, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
5. la prima riunione della Conferenza permanente è fissata per il giorno **07 marzo 2024 alle ore 11.45**;
6. i lavori della Conferenza si concludono entro il termine di cui all'art. 83 comma 5 del Testo unico della ricostruzione privata, decorrenti dalla data della riunione di cui alla lettera c) co. 4, salvo eventuali sospensioni o proroghe. In ogni caso resta fermo l'obbligo di rispettare il termine di conclusione del procedimento;

Ai sensi dell'art. 84 comma 1 e 2 del Testo unico della ricostruzione privata:

- la Conferenza permanente delibera a maggioranza dei presenti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento;
- la determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal presidente, sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni, o servizi pubblici, di competenza delle Amministrazioni coinvolte;

Si rammenta che ciascun Ente o Amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

Si invitano i soggetti per i quali non è già stato nominato il referente, ai sensi dell'art. 82 co. 6 del Testo unico della ricostruzione privata, a designare un proprio rappresentante che prenderà parte alla conferenza permanente, comunicandolo almeno tre giorni prima della data fissata per la prima seduta della Conferenza permanente.

Si invitano inoltre i soggetti tenuti ad esprimersi ad inviare almeno due giorni prima della data fissata per la prima Conferenza permanente il parere di competenza.

**Qualora non ricorrano profili di competenza in merito all'espressione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, l'amministrazione convocata dovrà comunicarlo almeno due giorni prima della data fissata per la prima Conferenza permanente. Entro lo stesso termine, si invitano i soggetti tenuti ad esprimersi ad inviare il proprio parere di competenza.**

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Ai fini del collegamento telematico si ricorda che il collegamento sarà da eseguirsi tassativamente da parte dei soli soggetti convocati o loro delegati, ovvero da quelli incaricati dagli enti in indirizzo.

Si precisa che si procederà alla registrazione audio-video della Conferenza. Il supporto informatico della registrazione sarà custodito presso la Struttura commissariale fino alla conclusione dei lavori della Conferenza permanente. I dati raccolti non saranno accessibili da parte di terze persone né utilizzabili per finalità diverse ma ai soli fini della redazione del verbale sintetico.

Si prega di trasmettere qualsiasi comunicazione o richiesta di integrazione documentale, oltre, in via preventiva, il parere di competenza all'indirizzo PEC [conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it);

Per eventuali richieste di chiarimenti potranno essere contattati gli uffici commissariali:

email: [conferenzapermanente.sisma2016@governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@governo.it)

Arch. Claudia Coccetti: 3334077172

email: [c.cocchetti@governo.it](mailto:c.cocchetti@governo.it)

Arch. Sara Spadoni 3312324418

email: [s.spadoni@governo.it](mailto:s.spadoni@governo.it)

### **Il Presidente della Conferenza permanente**

***Sen. Avv. Guido Castelli***



Castelli  
Guido  
23.02.2024  
12:11:46  
GMT+01:00

---

**Sede istituzionale** Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

**Sede operativa Roma** Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

**Sede operativa Rieti** Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Allegato 1

**O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA CHIESA DI S. EMIDIO” COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE (AP) CUP H17H20004300001 – CIG 8843658174 Soggetto attuatore: Diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto Id. Decreto 395/2020: 517 – O.C. 105/2020**

N°	Titolo dell'elaborato	PROT. STRUTTURA COMMISSARIALE
1	ID6053_Proposta di approvazione_Sant'Emidio_Montalto.pdf	CGRTS-0006445-A-20/02/2024
2	Chiesa Sant Emidio_QuadroEconomico ord. 126 con archeologo.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0006445-A-20/02/2024
3	Computo delle indagini e prove Chiesa Sant_Emidio.PDF.p7m.p7m	CGRTS-0006445-A-20/02/2024
4	Computo delle sole lavorazioni Chiesa Sant_Emidio.PDF.p7m.p7m	CGRTS-0006445-A-20/02/2024
5	Comunicazioni modifica contratto S Emidio.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0006445-A-20/02/2024
6	Parcella CSP Sant_Emidio.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0006445-A-20/02/2024
7	Preventivo Santemidio.pdf.p7m	CGRTS-0006445-A-20/02/2024
8	Parere urbanistico su progetto.pdf.p7m	CGRTS-0006445-A-20/02/2024
9	capitolato 36_2023 Sant_Emidio.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0006445-A-20/02/2024
10	Dichiarazione non modifiche al progetto.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0006445-A-20/02/2024
11	Dichiarazione SE.pdf.p7m	CGRTS-0006445-A-20/02/2024
12	DICHIARAZIONE ISCRIZIONE ELENCO SPECIALE SISMA_Sant_Emidio.pdf.p7m	CGRTS-0006445-A-20/02/2024
13	DICHIARAZIONE NON SUPERAMENTO INCARICHI_Sant_Emidio.pdf.p7m	CGRTS-0006445-A-20/02/2024
14	EP aggiornato Chiesa Sant_Emidio.PDF.p7m.p7m	CGRTS-0006445-A-20/02/2024
15	Quadro comparativo tra computo 2021 e computo Ord.PDF.p7m.p7m	CGRTS-0006445-A-20/02/2024
16	schema_contratto_appalto_Chiesa Sant_Emidio.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0006445-A-20/02/2024
17	Stima Incidenza Manodopera Chiesa Sant_Emidio.PDF.p7m.p7m	CGRTS-0006445-A-20/02/2024
18	Stima Incidenza sicurezza Chiesa Sant_Emidio.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0006445-A-20/02/2024
19	Architettonico Post Operam.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0006445-A-20/02/2024
20	Chiesa Sant Emidio_QuadroEconomico ord. 126 + raffronto.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0006445-A-20/02/2024
21	Dichiarazione non superamento incarichi.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0006445-A-20/02/2024
22	Nuovo CONTRATTOORD 105 Sant_Emidio_corretto_signed_signed.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0006445-A-20/02/2024
23	Parcella Adeguamento Prezzi Sant_emidio.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0006445-A-20/02/2024
24	Parcella Collaudo.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0006445-A-20/02/2024
25	Parcella CSE.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0006445-A-20/02/2024
26	Parcella Direzione lavori Architettonica.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0006445-A-20/02/2024
27	Parcella Direzione lavori Strutturale.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0006445-A-20/02/2024
28	Parcella Geologo.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0006445-A-20/02/2024
29	Parcella Progettazione architettonica.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0006445-A-20/02/2024

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

30	Parcella Progettazione strutturale.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0006445-A-20/02/2024
31	Tav. 7 Progetto Consolidamento strutturale Riassemblata.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0006445-A-20/02/2024
32	490.20.402020OPSUAM387_RS_Parere finale.pdf integrazioni_Liquefazione_Chiesa San_Emidio.pdf.p7m	CGRTS-0006445-A-20/02/2024
33	integrazioni_Liquefazione_Chiesa San_Emidio.pdf.p7m	CGRTS-0006445-A-20/02/2024
34	RELAZIONE SINTETICA_v.15102021_22.pdf.p7m	CGRTS-0006445-A-20/02/2024
35	13_Relazione sulla componente sismica verticale.pdf.p7m	CGRTS-0006445-A-20/02/2024
36	15_verifica ancoraggio travi muratura.pdf.p7m	CGRTS-0006445-A-20/02/2024
37	Art 43 frimato.pdf.p7m	CGRTS-0006445-A-20/02/2024
38	Cronoprogramma Chiesa S Emidio.PDF.p7m.p7m	CGRTS-0006445-A-20/02/2024
39	Indagine Geologica_Chiesa_S. Emidio.pdf.p7m	CGRTS-0006445-A-20/02/2024
40	Integrazioni_Indagine Geologica_Chiesa S.Emidio.pdf.p7m	CGRTS-0006445-A-20/02/2024
41	Planimetria cantiere.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0006445-A-20/02/2024
42	TeV_9_Inquadrimento Planimetrico e Corografia.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0006445-A-20/02/2024
43	Prot_1325_2021_Montalto delle Marche_art.21_Chiesa S Emidio.pdf	CGRTS-0006445-A-20/02/2024
44	00 Domanda concessione Chiesa di S EMIDIO.PDF.p7m	CGRTS-0006445-A-20/02/2024
45	01 ElencoElaborati_ChiesaSant_Emidio(1).pdf.p7m	CGRTS-0006445-A-20/02/2024
46	Dichiarazione_p(1).to4_AllC_ord.105_.pdf.p7m	CGRTS-0006445-A-20/02/2024
47	Docu_Identit__(1).pdf.p7m	CGRTS-0006445-A-20/02/2024
48	MOD(1).DA 11 REV 2 DICHIARAZIONI PROFESSIONISTI.pdf.p7m	CGRTS-0006445-A-20/02/2024
49	Ord(1).Inag_N.174 del 28.12.2017.pdf.p7m	CGRTS-0006445-A-20/02/2024
50	PSC_ChiesaSant_Emidio(1).pdf.p7m	CGRTS-0006445-A-20/02/2024
51	SchedaRilievo_MIBACT(1).pdf.p7m	CGRTS-0006445-A-20/02/2024
52	SCIA_Modello_CariniGirogio_Editabile(1).pdf.p7m	CGRTS-0006445-A-20/02/2024
53	TAV_1_ElabGrafico_Rilievo(1).pdf.p7m	CGRTS-0006445-A-20/02/2024
54	TAV_2_ElabGrafico_RilievoMaterico(1).pdf.p7m	CGRTS-0006445-A-20/02/2024
55	TAV_3_Quadro Fessurativo(1).pdf.p7m 56 - TAV_4_Rel_Tecnica(1).pdf.p7m	CGRTS-0006445-A-20/02/2024
56	TAV_4_Rel_Tecnica(1).pdf.p7m	CGRTS-0006445-A-20/02/2024
57	TAV_5_Rel_StoricoArtistica(1).pdf.p7m	CGRTS-0006445-A-20/02/2024
58	TAV_6_Docu_Fotografica(1).pdf.p7m	CGRTS-0006445-A-20/02/2024
59	Tav_15_PIANO DI MANUTENZIONE(1).pdf.p7m	CGRTS-0006445-A-20/02/2024
60	Tav_16_Relazione sul nesso causa-effetto(1).pdf.p7m	CGRTS-0006445-A-20/02/2024
61	Tav_17_Relazione sulla Vulnerabilit_ Sismica(1).pdf.p7m	CGRTS-0006445-A-20/02/2024

**Sede istituzionale** Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

**Sede operativa Roma** Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

**Sede operativa Rieti** Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

**D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, "Interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle OO.PP. nei territori delle Regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016".**

**Ordinanza n. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto"**

**PROGETTO ESECUTIVO "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI S. EMIDIO"**

**COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE (AP) ID DECRETO 395/2020: 517  
CUP H17H20004300001 – CIG 8843658174**

### **Relazione istruttoria al Commissario Straordinario**

Finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020)

## I – QUADRO DI SINTESI

### A) DATI GENERALI

Soggetto Attuatore:	Diocesi di San Benedetto del Tronto – Ripatransone - Montalto		
Id Decreto commissariale n. 395/2020	n. 517/2020		
Indirizzo immobile:	Via Sant'Emidio, Frazione di Patrignone		
Dati catastali:	foglio: 32	p.lla: B	sub:
Georeferenziazione	Lat. 42.974730°	Long. 13.624634°	
Intervento:	<input type="checkbox"/> pubblico <input type="checkbox"/> privato <input checked="" type="checkbox"/> Diocesi/Ente ecclesiastico		
Tipologia dell'intervento:	<input type="checkbox"/> Rafforzamento locale <input checked="" type="checkbox"/> Miglioramento sismico		
Livello di progettazione:	ESECUTIVO		
R.T.P.	Ing. Piergiorgio Carosi		

### B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

O.C. 84/2019 "Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 – Modalità di attuazione – Modifica dell'Ordinanza n. 38/17."

O.C. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" in particolare l'articolo 9 che abroga l'O.C.84/2019 e l'articolo 4 che definisce nuove modalità di approvazione del contributo;

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366- 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

DECRETO COMMISSARIALE n. 395/2020 “*Elenco Unico degli edifici di culto: revisione dell'allegato A dell'ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle Chiese di proprietà pubblica di cui all'Allegato 1 della n. 109 del 23 dicembre 2020. Modalità di attuazione e di attestazione delle spese amministrative ammissibili a contributo di cui all'art. 6 della ordinanza 105/2020. Proroga dei termini del Protocollo d'intesa sottoscritto ai sensi del comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo e la Conferenza Episcopale Italiana.*” e relativi allegati.

O.C. 126/2022 “*Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti*”

O.C. 130/2022 “*Approvazione del Testo unico della ricostruzione privata*”.

O.C. 132/2022 “*Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi*”

### C) PROTOCOLLI

PROT. CGRTS	0006445	20/02/2024	TRASMISSIONE DA PARTE DELL'USR MARCHE DELLA PROPOSTA APPROVAZIONE OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
-------------	---------	------------	---

## II – VERIFICA DOCUMENTALE

La Conferenza permanente di cui agli artt. 81, 82, 83 e 84 del *Testo unico della ricostruzione privata* approva i progetti sugli edifici di culto inseriti negli allegati delle Ordinanze nn. 105/2020, 128/2022 e 132/2022 ai sensi dell'art. 4 co. 1 e 2 dell'Ordinanza n. 105/2020 “*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*”.

### Pareri

L'USR Marche in attuazione all'art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza, ha inviato con nota del 20/02/2024 prot. CGRTS-0006445 la Proposta di approvazione, allegando il Parere istruttorio tecnico amministrativo contabile e documentazione scaricabili presso la SISMAPP al seguente link <https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/6053> e acquisiti con medesimo protocollo.

Nel corso dell'istruttoria dell'USR Marche, come dichiarato nel documento sopra citato, sono stati acquisiti i seguenti pareri/autorizzazioni:

- **SABAP AP-FM-MC** (Prot. MIC-SABAP-AP-FM-MC\_UO3 0000370-P del 14/01/2022) *autorizza, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., l'esecuzione delle opere subordinatamente alla piena osservanza di prescrizioni (allegato);*
- **UFFICIO SISMICA:** Valutazioni istruttorie di competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla normativa antisismica in data 10/01/2023 (ID 2897402) (allegato);

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366- 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

- **COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE:** Parere di conformità edilizia-urbanistica ai sensi del D.P.R. 380/2001 - prot. comunale n. 17077 del 06/02/2024 (allegato);

### Copertura economica

Nel Parere istruttoria dell'USR Marche, in allegato, si rileva che le voci del computo metrico estimativo sono state aggiornate al "Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022" approvato con O.C. 126/2022. A seguito di tale aggiornamento il totale dell'intervento risulta essere pari ad **euro 178.969,61** (*centosettantottomilanovecentosessantannove/61*) di cui euro 127.454.,61 per lavori ed euro 51.515,00 per somme a disposizione e trova copertura finanziaria a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'art.4 del d.l. 189/2016 come segue:

- per **euro 135.000,00** nell'importo programmato per l'intervento di che trattasi dall'Ordinanza n. 105/2020 come aggiornato dall'Allegato 1 della O.C. 132/2022;
- per **euro 7.885,06** a valere sui fondi dell'intervento identificato nel decreto n 395/2020 con Id decreto 704 "S. Lorenzo in Valleggrascia" – Montemonaco AP;
- per **euro 36.084,55** dovuti al maggior costo per l'applicazione del PUC 2022, nel "*Fondo speciale per le compensazioni*" di cui all'art. 4 co.1 dell'Ordinanza n. 126/2022.

Importo O.C. 105/2020 aggiornato Allegato 1 - O.C. 132/2022	Importo progetto	Importo ammissibile a seguito di verifica dell'USR Marche (Proposta di approvazione CGRTS - 0005251 del 12/02/2024)
€ 135.000,00	€ 178.969,61	€ 178.969,61 di cui <ul style="list-style-type: none"><li>• € 135.000,00 a valere sulla programmazione della O.C. n. 105/2020;</li><li>• € 7.885,06 a valere sui fondi dell'intervento identificato nel decreto n 395/2020 con ID 704 "S. Lorenzo in Valleggrascia" – Montemonaco AP</li><li>• € 36.084,55 a valere sul "<i>Fondo speciale per le compensazioni</i>" art. 1 co.4 dell'O.C. 126/2022.</li></ul>

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366- 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

### QTE (PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE prot. CGRTS - 00006445 del 20/02/2024)

QUADRO TECNICO ECONOMICO ID6053 - MONTALTO DELLE MARCHE – S. EMIDIO				
		IMPORTI DA PROGETTO (ANTE 126)	IMPORTI DA PROGETTO (POST 126)	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	93.734,14 €	114.841,67 €	114.841,67 €
A2	COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	7.670,25 €	12.612,94 €	12.612,94 €
<b>A</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A1+A2)</b>	<b>101.404,39 €</b>	<b>127.454,61 €</b>	<b>127.454,61 €</b>
B1	Imprevisti (IVA compresa)	-	-	-
B2	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, C.S.P.)	11.556,76 €	8.089,45 €	8.089,45 €
B3	Spese tecniche (Direzione lavori, C.S.E., collaudo)	8.215,28 €	15.947,80 €	15.947,80 €
B4	Spese tecniche geologo	1.419,66 €	2.555,97 €	2.555,97 €
B5	Oneri previdenziali di cui ai punti B2-B3-B4 (4% o 5%)	847,67 €	1.063,73 €	1.063,73 €
B6	IVA per Spese tecniche (22% da B2 a B5)	4.848,66 €	6.084,53 €	6.084,53 €
B7	Spese per indagini e prove (IVA inclusa)	1.878,96 €	1.878,96 €	1.878,96 €
B8	RTP (Spese per la Gestione amministrativa - art.6 ord. 105/2020)	2.573,24 €	2.549,10 €	2.549,10 €
B9	Assistenza Archeologica	-	600,00 €	600,00 €
B10	IVA su A (10%)	10.140,44 €	12.745,46 €	12.745,46 €
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>41.480,67 €</b>	<b>51.515,00 €</b>	<b>51.515,00 €</b>
<b>C=A+B</b>	<b>TOTALE</b>	<b>142.885,06 €</b>	<b>178.969,61 €</b>	<b>178.969,61 €</b>

Il Consulente istruttore

Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione

Area organizzativa tecnica settore ricostruzione delle chiese  
e Conferenza Permanente

Arch. Sara Spadoni Firmato digitalmente da

**SARA SPADONI**

CN = SPADONI SARA  
O = Ordine degli Architetti PPC  
di Rieti  
C = IT

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366- 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

[comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)





## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

### III – VALUTAZIONI FINALI

In riferimento all' "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI S. EMIDIO"

**COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE (AP)**

**Soggetto attuatore: Diocesi di San Benedetto del Tronto – Ripatransone - Montalto**

CUP H17H20004300001 – CIG 8843658174

ID DECRETO 395/2020: 517

Visto quanto dichiarato dall'USR Marche con la Proposta di approvazione acquisita al protocollo commissariale CGTRS-0006445 del 20/02/2024 **alla quale si rimanda** per tutto ciò che concerne la **verifica della completezza, congruità** rispetto all'importo assegnato con O.C. n. 105/2020 **e ammissibilità al contributo;**

**Richiamata** la verifica documentale del Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale;

Ai fini dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell'adozione del decreto di concessione del contributo, si rimettono, per quanto di competenza, al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell'art. 82 del Testo unico della ricostruzione privata le seguenti valutazioni:

**Parere favorevole**

***fermo restando le prescrizioni impartite dagli altri Enti***

Il Dirigente

Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione

*Ing. Andrea Crocioni*



ANDREA  
CROCIONI  
07.03.2024  
11:04:05  
GMT+02:00

## PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Ai sensi dell'ord. 105/2020

**OGGETTO: PROPOSTA DI APPROVAZIONE**

OCSR n. 105/2020 - ID ord. 368

**Chiesa di Sant'Emidio**

**COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE (AP)**

Interventi di miglioramento sismico

ID SISMAPP 6053 - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/387

INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO			
<i>OCSR</i>	n. 105/2020		
<i>Id. Decreto 395/2020</i>	n. 517/2020		
<i>Soggetto Attuatore</i>	Diocesi di San Benedetto del Tronto- Ripatransone- Montalto		
<i>Denominazione Chiesa</i>	Chiesa di Sant'Emidio		
<i>Indirizzo</i>	Via Sant'Emidio, Frazione di Patrignone		
<i>Dati Catastali</i>	Fg. 32	Part. B	Sub.
<i>Geolocalizzazione</i>	Latitudine 42.974730° N – Longitudine 13.624634° E (desunta dalla documentazione progettuale)		
<i>Tipo di intervento</i>	Miglioramento Sismico		
<i>Livello di progettazione</i>	ESECUTIVO		
<i>CUP</i>	H17H20004300001		
<i>CIG</i>	8843658174		
SOGETTI COINVOLTI			
<i>Tecnici incaricati RTP</i>	Ing. Piergiorgio Carosi		
<i>Progettista/i</i>	Ing. Gregori Stefano: progettazione strutturale Arch. Cruciani Michele: progettazione architettonica Geol. Angelici Alessandra: relazione geologica		
<i>Direttore dei lavori</i>	Ing. Gregori Stefano: direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Arch. Cruciani Michele: direzione lavori specialistica architettonica Ing. Marcozzi Benedetta: Collaudatore		
RIFERIMENTI NORMATIVI			
<i>D.L. n. 189/2016</i>	art. 4 art.14 art. 15-bis	comma 3, comma 1-9, comma 2-3-3 bis	
<i>OCSR n. 84 del 2.8.2019</i>	art.14, 13, 12		
<i>OCSR n. 105 del 17.9.2020</i>	art.4,9		
<i>OCSR n. 111 del 23.12.2020</i>	art. 14	comma 4	
<i>OCSR n. 126 del 28.04.2022</i>			
<i>OCSR n. 132 del 30.12.2022</i>			
<i>OCSR n. 144 del 28.06.2023</i>			

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ATTI VARI		
<i>Ordinanza sindacale di inagibilità</i>	n. 174 del 28/12/2017	Comune di Montalto delle Marche (AP)
<i>"SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI-CHIESE" Modello A-DC</i>	n. 001 del 01/03/2017 (validata in data 06/03/2017)	Esito: Agibile con provvedimenti
PROTOCOLLI		
<i>Prot. (A/P)</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Mittente/Soggetto interessato</i>
<i>n. 151138 del 29/12/2021</i>	Progetto esecutivo	Diocesi di San Benedetto del Tronto – Ripatransone - Montalto
<i>n. 115028 del 30/11/2022</i>	Integrazioni progetto	
<i>n. 130816 del 30/12/2022</i>		
<i>n. 119194 del 27/10/2023</i>		
<i>n. 12900 del 29/01/2024</i>		
<i>n. 16978 del 05/02/2024</i>		
<i>n. 22312 del 16/02/2024</i>		
PARERI/AUTORIZZAZIONI		
<i>Ente competente</i>	<i>Oggetto</i>	
<b>1</b> UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE – Attività di Genio Civile	<b>ID 2897402 del 17/01/2023</b> - Valutazioni istruttorie di competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla normativa antisismica.	
<b>2</b> SABAP AP-FM-MC	<b>Prot. 3301 del 14/01/2022</b> - Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.	
<b>3</b> COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE	<b>Prot. 17077 del 06/02/2024</b> – Parere di conformità edilizia – urbanistica ai sensi del D.P.R. 380/2001	

## DISAMINA DELL'INTERVENTO

### 1. Descrizione dello stato attuale:

La chiesa di **Sant'Emidio** è situata nella Frazione di Patrignone, nel comune di Montalto delle Marche (AP) ed è contraddistinto da una tradizionale architettura ecclesiastica tipica delle aree rurali del centro Italia, è censito come bene architettonico extraurbano ai sensi della legge n.364 del 20.06.1909 e 1089 del 01.06.1939.

La Chiesa, di origine romana ha pianta rettangolare ad un'unica navata con abside semicircolare ad Est ed ingresso ad Ovest lungo la strada denominata C.da Capponi; per aggregazioni successive è stato realizzato sul prospetto Sud un corpo in mattoni con copertura ad unica falda con funzione di sagrestia ed ingresso secondario.

La **struttura principale** rettangolare si presenta con una muratura con uno spessore di circa 0,80 m realizzata in mattoni pieni e pietra su zoccolo di fondazione in pietra.

La **copertura** è a doppia falda con capriate in legno, travetti, pianelle e coppi; l'imposta interna è realizzata a 5,40 m e colmo a 6,30 m. Le pareti interne sono intonacate ad esclusione dell'arco in mattoni a vista che immette all'abside. Sono presenti nicchie interne sulle pareti Nord ed Est che accolgono statue votive.

### 2. Descrizione dei danni:

La "SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI-CHIESE" Modello A-DC, n. 001 del 01/03/2017 rileva un esito AGIBILE CON PROVVEDIMENTI (si segnala di provvedere ad una tirantatura in entrambe le direzioni o una

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

cerchiatura). A seguito degli eventi sismici del 2016 sono stati riscontrati danni alle murature portanti della struttura ed alla copertura, che nello specifico possono essere rappresentate dalle seguenti tipologie:

- Cedimento delle fondazioni;
- Lesioni passanti nelle murature portanti, interne ed esterne;
- Presenza di distacchi maggiori di 10mm agli incroci delle murature portanti, con pericolo di ribaltamento dei pannelli murari fuori dal piano dell'edificio;
- Dissesto della copertura in legno con perdita di funzionalità e staticità, dovuta alla mancata stabilità delle murature e del sottodimensionamento degli elementi portanti.

Gli eventi sismici hanno compromesso l'edificio della Chiesa di Sant'Emidio anche a causa delle diverse vulnerabilità presenti, che determinano la predisposizione della struttura a subire danneggiamenti e crolli. Analizzando la tipologia di danni subiti dal fabbricato sono state riscontrate le seguenti vulnerabilità:

- Scarsa ed incoerente qualità muraria della struttura principale in muratura dovuta sia al tipo del materiale presente che alla presenza diffusa di nicchie;
- Carenza nei collegamenti degli orizzontamenti alle strutture verticali portanti, che sotto l'azione combinata del peso della copertura e del sisma ha contribuito alla formazione di lesioni e distacchi.

### 3. **Descrizione del progetto:**

Gli interventi progettati sono finalizzati al miglioramento sismico ed ove possibile all'eliminazione delle vulnerabilità riscontrate. Pertanto i provvedimenti messi in atto, come risulta dagli elaborati di progetto allegati, sono stati i seguenti:

#### 1. **Strutture di copertura**

- Demolizione e ricostruzione della **copertura** mantenendo la stessa orditura in legno esistente, ma adeguando la sezione delle travi alle nuove normative; è prevista la realizzazione di due nuove capriate poste nella stessa posizione di quelle esistenti;
- Inserimento di **cordolatura metallica** mediante piatto metallico al livello di copertura, al fine di collegare tutte le travi ed evitare spinte non contrastate sulla muratura sottostante.

#### 2. **Strutture in fondazione**

- Rinforzo in **fondazione** mediante realizzazione di travi in c.a. per sostenere i carichi agenti e ripartire in modo corretto i carichi derivanti dalla struttura esistente al terreno;

#### 3. **Interventi sulle murature**

- Interventi di **scuci-cuci** sulle porzioni di muratura particolarmente lesionata;
- Interventi di **iniezioni** di miscele leganti sulla muratura incoerente.

L'intervento nella sua complessità non comporterà aumento della volumetria e delle altezze esistenti, né aumento di superficie calpestabile; saranno mantenuti intatti i caratteri storici – architettonici del bene senza modifica prospettica né funzionale.

## VERIFICA ISTRUTTORIA

### 1. **Istruttoria amministrativa**

- Il progetto è pervenuto all'USR in data 29/12/2021 (prot. n. 151138), prima del 30/12/2022, data dell'entrata in vigore della OCSR n. 132/2022;
- Con perizia asseverata prot. USR n. 151138 del 29/12/2021 il tecnico Ing. Gregori Stefano ha dichiarato il nesso di causalità sisma danno sulla chiesa di S. Emidio;

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

- L'edificio è classificato ai sensi delle NTC 2018 cap. 2.4.2 in classe d'uso III e l'intervento è classificabile come miglioramento sismico, raggiungendo l'indice di rischio post operam pari a 1,00; ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 111 del 23.12.2020 e in particolare l'art.14 comma 4 che modifica il punto 4 dell'allegato C dell'OCSR n. 105/2020 il progettista delle opere strutturali ha dichiarato che *"Il progetto strutturale dell'intervento di miglioramento sismico si è posto l'obiettivo di raggiungere il massimo grado di sicurezza antisismica ottenibile in relazione alla natura storico artistica del manufatto. In particolare si è proceduto a condurre oltre alla verifica dei meccanismi di collasso locali anche una verifica sismica globale mirata ad eliminare le carenze strutturali di cui al punto 8.7.4 delle NTC 2018."*;
- Ai fini del controllo svolto ai sensi delle DGR n. 669 del 20 giugno 2017 e ss.mm.ii. con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico alle sedi dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili nei territori colpiti dal sisma, è stato rilasciato il parere istruttorio sul progetto esecutivo (ID 2897402 del 17/01/2023); si fa presente che, ai fini dell'effettivo rilascio dell'autorizzazione sismica, deve essere inviato al presente Ufficio il modello aggiornato della Richiesta di autorizzazione sismica ai sensi dell'art. 94 bis del D.P.R. 380/01 (reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), prima dell'avvio dei lavori, firmato in calce da tutti i soggetti coinvolti;
- Il parere favorevole sugli aspetti di tutela è stato rilasciato dalla SABAP MARCHE ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, ed è stato acquisito con prot. USR n. 3301 del 14/01/2022; a tal proposito, si fa presente che lo stesso riporta prescrizioni esecutive che dovranno essere recepite in fase di esecuzione lavori;
- Il parere favorevole per l'aspetto edilizio-urbanistico, rilasciato da parte del Comune di Montalto delle Marche (AP), è stato acquisito con prot. USR n. 17077 del 06/02/2024;
- Dall'istruttoria svolta è emerso che gli interventi in progetto risultano ammissibili a contributo secondo le specifiche individuate nell'*allegato C* dell'OCSR n. 105/2020;
- Le voci del Computo metrico estimativo sono state desunte dal Prezzario Unico del Cratere Centro Italia 2022, approvato con Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022;
- L'intervento proposto risulta coerente e congruo rispetto ai danni causati dagli eventi sismici 2016/17;
- I professionisti incaricati risultano iscritti all'Elenco Speciale dei Professionisti di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 e s.m.i.;
- I professionisti hanno dichiarato il non superamento dei limiti di incarichi con nota acquisita al prot. USR n. 119194 del 27/10/2023;

1a. Quadro tecnico economico

QUADRO TECNICO ECONOMICO ID6053 - MONTALTO DELLE MARCHE – S. EMIDIO				
		IMPORTI DA PROGETTO (ANTE 126)	IMPORTI DA PROGETTO (POST 126)	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	93.734,14 €	114.841,67 €	114.841,67 €
A2	COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	7.670,25 €	12.612,94 €	12.612,94 €
<b>A</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A1+A2)</b>	<b>101.404,39 €</b>	<b>127.454,61 €</b>	<b>127.454,61 €</b>

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

B1	Imprevisti (IVA compresa)	-	-	-
B2	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, C.S.P.)	11.556,76 €	8.089,45 €	8.089,45 €
B3	Spese tecniche (Direzione lavori, C.S.E., collaudo)	8.215,28 €	15.947,80 €	15.947,80 €
B4	Spese tecniche geologo	1.419,66 €	2.555,97 €	2.555,97 €
B5	Oneri previdenziali di cui ai punti B2-B3-B4 (4% o 5%)	847,67 €	1.063,73 €	1.063,73 €
B6	IVA per Spese tecniche (22% da B2 a B5)	4.848,66 €	6.084,53 €	6.084,53 €
B7	Spese per indagini e prove (IVA inclusa)	1.878,96 €	1.878,96 €	1.878,96 €
B8	RTP (Spese per la Gestione amministrativa - art.6 ord. 105/2020)	2.573,24 €	2.549,10 €	2.549,10 €
B9	Assistenza Archeologica	-	600,00 €	600,00 €
B10	IVA su A (10%)	10.140,44 €	12.745,46 €	12.745,46 €
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>41.480,67 €</b>	<b>51.515,00 €</b>	<b>51.515,00 €</b>
<b>C=A+B</b>	<b>TOTALE</b>	<b>142.885,06 €</b>	<b>178.969,61 €</b>	<b>178.969,61 €</b>

L'importo complessivo derivante dal quadro economico è pari a € 178.969,61.

Si fa presente che l'importo totale del QTE di progetto acquisito agli atti con prot. 22312 del 16/02/2024 (€ 179.969,60) presenta un errore materiale di € 0,01 che è stato arrotondato d'ufficio a € 178.969,61.

Il compenso per le spese tecniche è stato calcolato nel rispetto dell'Ordinanza 108/2020; le modifiche degli importi sono conseguenti al ricalcolo - a correzione di errori materiali e di trasmissione - effettuato dai professionisti nel corso dell'istruttoria. Per le attività ancora da espletare, è intervenuta una modifica del contratto nel rispetto dell'OCSR 105/2020 art. 2 comma 3 (affidamenti diretti) e dell' OCSR 108/2020. L'incidenza è pari al 21,6% dei lavori.

## 2. Istruttoria tecnica

La documentazione trasmessa risulta completa e conforme all'ordinanza di riferimento.

## 3. Istruttoria contabile

<i>Id. Decreto 395/2020:</i>	<i>517</i>	
<i>Importo programmato OCSR 132/2022</i>	€ 135.000,00	
<i>Costo dell'intervento da progetto</i>	€ 178.969,61	
<i>Importo ammissibile a contributo</i>	€ 178.969,61	
<i>Di cui</i>	€ 7.885,06	A valere sui fondi dell'intervento identificato nel decreto n 395/2020 con ID 704 "S. Lorenzo in Valleggrascia" – Montemonaco AP
	€ 36.084,55	Maggiori costi a seguito di adeguamento prezzi Ord. n. 126/2022, art. 4 comma 1

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Si ritiene, pertanto, per quanto di competenza, **soddisfatta la verifica tecnico/economica** dell'intervento progettuale proposto in ordine alla **coerenza, congruità e ammissibilità** rispetto ai danni causati dagli eventi sismici.

#### 4. Conclusioni

**Richiamata** la disamina tecnico-amministrativa – contabile della documentazione presentata relativa al progetto esecutivo del Miglioramento Sismico della Chiesa di Sant' Emidio di Montalto delle Marche (AP);

**Ritenuta** soddisfatta la verifica tecnico/economica dell'intervento progettuale proposto in ordine alla coerenza e congruità rispetto ai danni causati dagli eventi sismici;

**Ritenuto** necessario provvedere al rilascio della proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo in vista della convocazione da parte del Commissario straordinario della conferenza permanente, ai sensi dell' *art. 4 comma 3* dell'OCSR n. 105/2020, per l'approvazione del progetto;

- *per tutto quanto sopra riportato*, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al progetto di "Miglioramento sismico della Chiesa di Sant'Emidio" sita nel Comune di Montalto delle Marche (AP), per un importo complessivo di € **178.969,61** di cui € 135.000,00 a valere sulle risorse dell' O.C.S.R. n. 105/20 e ss.mm.ii., € 7.885,06 a valere sui fondi dell'intervento identificato nel decreto n 395/2020 con ID 704 "S. Lorenzo in Valleggrascia" – Montemonaco (AP) e € 36.084,55 per i maggiori oneri per l'attuazione e per l'adeguamento dei prezzi di cui all'Ordinanza n. 126/2022 art.4 c.1., come da Q.E. riformulato con le seguenti prescrizioni:

- Ai fini dell'effettivo rilascio dell'autorizzazione sismica, deve essere inviato al presente Ufficio il modello aggiornato della Richiesta di autorizzazione sismica ai sensi dell'art. 94 bis del D.P.R. 380/01, prima dell'avvio dei lavori, firmato in calce da tutti i soggetti coinvolti.

Si precisa che le verifiche svolte non sollevano il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità su atti propri, sull'esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell'intervento, nel rispetto delle procedure di legge. Si rammenta infine che resta comunque a carico della Diocesi la conservazione dell'intera documentazione dell'iter progettuale, da rendere disponibile per eventuali successivi controlli.

*Il Funzionario istruttore*

*Ing. Cinzia Alfonsi*

Il Dirigente  
SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA  
Maurizio PAULINI

Allegati:

- ELABORATI DI PROGETTO
- PARERE USR – UFFICIO SISMICA: Id USR n. 2897402 del 17/01/2023
- PARERE SABAP: Prot. USR n. 3301 del 14/01/2022
- PARERE COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE: Prot. USR n. 17077 del 06/02/2024

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

A) ELABORATI DI PROGETTO				
N.	Denominazione elaborato	Prot. USR	Data	
1	01 ElencoElaborati_ChiesaSant_Emidio(1)	151138	29/12/2021	
2	TAV_1_ElabGrafico_Rilievo	151138	29/12/2021	
3	Tav_9_Inquadramento Planimetrico e Corografia	115028	30/11/2022	
4	TAV_2_ElabGrafico_RilievoMaterico	151138	29/12/2021	
5	TAV_3_Quadro Fessurativo	151138	29/12/2021	
6	TAV_4_Rel_Tecnica	151138	29/12/2021	
7	TAV_5_Rel_StoricoArtistica	151138	29/12/2021	
8	TAV_6_Docu_Fotografica	151138	29/12/2021	
9	Tav.7 Progetto Consolidamento strutturale riassetata	Tav_1_Interventi strutturali di miglioramento sismico	119194	27/10/2023
		Tav_2_Interventi strutturali - Nuova copertura in legno		
		Tav_3_Interventi strutturali - Rinforzi in fondazione		
		Tav_4_Relazione sui Materiali		
		Tav_5_Relazione Geotecnica		
		Tav_6_Relazione descrittiva strutturale		
		Tav_7_Relazione sull'affidabilità del codice di calcolo		
		Tav_8_Relazione ai sensi dell'art. 93 comma 4 del DPR 380/2001		
		Tav_9_Relazione illustrativa sintetica sull'impostazione del progetto strutturale		
		Tav_10_Relazione di verifica della muratura allo stato attuale		
		Tav_11_Relazione di verifica della muratura allo stato modificato		
Tav_12_Relazione di calcolo della struttura di fondazione				
Tav_13_Relazione di calcolo dei nuovi solai di copertura in legno				
Tav_14_Relazione Geologica				
10	Architettonico Post Operam	119194	27/10/2023	
11	Tav_15_PIANO DI MANUTENZIONE	151138	29/12/2021	
12	Tav_16_Relazione sul nesso causa-effetto	151138	29/12/2021	
13	Tav_17_Relazione sulla Vulnerabilit_ Sismica	151138	29/12/2021	
14	Tav_16_Relazioni sulle verifiche locali	115023	30/11/2022	
15	13_Relazione sulla componente sismica verticale	115028	30/11/2022	
16	15_verifica ancoraggio travi - muratura	115028	30/11/2022	
17	-RELAZIONE SINTETICA_v.15-10-2021_22	130816	30/12/2022	
18	integrazioni_Liquefazione_Chiesa San_Emidio	130816	30/12/2022	
19	Computo Metrico sole lavorazioni Chiesa Sant Emidio	22312	16/02/2024	
20	Computo Indagini e prove Chiesa Sant Emidio	22312	16/02/2024	
21	Quadro comparative tra computo 2021 e computo Ord	12900	29/01/2024	
22	EP aggiornato Chiesa Sant_Emidio	12900	29/01/2024	

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*



23	Chiesa Sant Emidio _Quadro Economico ord. 126 + raffronto	119194	27/10/2023
24	Chiesa S. Emidio _Quadro Economico ord. 126 con archeologo	22312	16/02/2024
25	Stima incidenza manodopera Chiesa Sant _Emidio	12900	29/01/2024
26	stima incidenza sicurezza Sant Emidio	12900	29/01/2024
27	Indagine Geologica _Chiesa _S. Emidio	115028	30/11/2022
28	Integrazioni _Indagine Geologica _Chiesa S.Emidio	115028	30/11/2022
29	PSC _ChiesaSant _Emidio	151138	29/12/2021
30	Planimetria cantiere	115028	30/11/2022
31	Cronoprogramma Chiesa S Emidio	115028	30/11/2022
32	Capitolato 36 _2023 Sant _Emidio	12900	29/01/2024
33	Schema _contratto _appalto _Chiesa Sant _Emidio	12900	29/01/2024
34	OO Domanda di Concessione Chiesa di S Emidio	151138	29/12/2021
35	Nuovo contratto – ORD 105 Sant Emidio _corretto	119194	27/10/2023
36	SCIA _Modello _CariniGirogio _Editabile	151138	29/12/2021
37	Documenti di Identità	151138	29/12/2021
38	Dichiarazione _p(1).to4 _AII_C_ord.105 _	151138	29/12/2021
39	Ord(1).Inag _N.174 del 28.12.2017	151138	29/12/2021
40	MOD(1).DA 11 REV 2 - DICHIARAZIONI PROFESSIONISTI	151138	29/12/2021
41	SchedaRilievo _MIBACT	151138	29/12/2021
42	Art. 43 Firmato	115028	30/11/2022
43	DICHIARAZIONE NON SUPERAMENTO INCARICHI _Sant _Emidio	12900	29/01/2024
44	DICHIARAZIONE ISCRIZIONE ELENCO SPECIALE SISMA _Sant _Emidio	12900	29/01/2024
45	Dichiarazione SE	12900	29/01/2024
46	Dichiarazione non modifiche al progetto	12900	29/01/2024
47	Comunicazione modifica contratto S.Emidio	22312	16/02/2024
48	Dichiarazione non superamento incarichi	119194	27/10/2023
49	Parcella adeguamento prezzi Sant'Emidio	119194	27/10/2023
50	Parcella collaudo	119194	27/10/2023
51	Parcella CSE	119194	27/10/2023
52	Parcella CSP _S.Emidio	22312	16/02/2024
53	Parcella Direzione lavori Architettonica	119194	27/10/2023
54	Parcella Direzione lavori Strutturale	119194	27/10/2023
55	Parcella Geologo	119194	27/10/2023
56	Parcella Progettazione Architettonica	119194	27/10/2023
57	Parcella Progettazione Strutturale	119194	27/10/2023
58	Preventivo S.Emidio	22312	16/02/2024
<b>B) PARERE USR – UFFICIO SISMICA</b>			
59	490.20.40-2020-OPSUAM-387_RS _Parere finale	Id n. 2897402	17/01/2023
<b>C) PARERE SABAP</b>			
60	Prot_1325_2021_Montalto delle Marche _art.21 _Chiesa S Emidio	3301	14/01/2022
<b>D) PARERE COMUNE</b>			
61	Parere urbanistico su progetto	17077	06/02/2024

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica  
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005  
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

*Alla* Regione Marche Ufficio Speciale di  
Ricostruzione Marche – Sisma 2016  
PEC: [regione.marche.usr@emarche.it](mailto:regione.marche.usr@emarche.it)

*E.p.c. A* Ufficio del Soprintendente speciale  
per le aree colpite dal sisma del 24  
agosto 2016  
c/o Direzione Generale Archeologia,  
Belle Arti e Paesaggio  
PEC: [mbac-uss-  
sisma2016@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-uss-sisma2016@mailcert.beniculturali.it)

Comune di Montalto delle Marche (AP)  
Sportello Unico per l'Edilizia  
PEC: [com.montalto.ap@emarche.it](mailto:com.montalto.ap@emarche.it)

Diocesi di San Benedetto del Tronto  
Ripatransone Montalto delle Marche  
Don Giorgio Carini  
c/o Arch. Michele Cruciani  
PEC: [michele.cruciani@archiworldpec.it](mailto:michele.cruciani@archiworldpec.it)

Commissione Regionale per il  
Patrimonio Culturale  
c/o Segretariato Regionale del MiC per  
le Marche  
PEO: [sr-mar.corepacu@beniculturali.it](mailto:sr-mar.corepacu@beniculturali.it)

<i>Risposta al foglio del</i>	29/12/2021	<i>n.</i>	151139
<i>Prot. Sabap del</i>	29/12/2021	<i>n.</i>	1325

*Oggetto:* Montalto delle Marche (AP) – Frazione Patrignone – via Sant'Emidio - Chiesa di Sant'Emidio

**Opere di miglioramento sismico ed interventi locali finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio del culto a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 Agosto 2016 – Ordinanza del Commissario Straordinario n.38/2017 e Ordinanza del Commissario Straordinario n.105/2020**

**Progetto di ripristino e rafforzamento della Chiesa di Sant'Emidio  
ID 6053 - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/387**

**Catastralmente distinto al N.C.E.U. al Fg. n. 32, particella n. B.**

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1 e art. 12, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

**Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.**

Proprietà: Diocesi di San Benedetto del Tronto Ripatransone Montalto delle Marche

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: **Arch. Francesca Bruni**

Referente per la Tutela Archeologica: **Dott.ssa Paola Mazzieri**

In riscontro alla nota pervenuta ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 29/12/2021 con prot. n.1325 in cui si comunica l'avvenuto caricamento sulla piattaforma SISMAPP della documentazione relativa al progetto esecutivo di cui all'oggetto;

**Visto** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;

**Preso atto** che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, e art. 12 comma 1, del medesimo;

**Visto** l'art. 21, comma 4, e l'art. 22 del Codice

**Visto** il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Piazza del Senato, 15 60121 Ancona – Tel. 0715029811 Fax 071206623  
PEC: [mbac-sabap-ap-fm-mc@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-ap-fm-mc@mailcert.beniculturali.it)  
PEO: [sabap-ap-fm-mc@beniculturali.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@beniculturali.it)

**Considerato che** “a seguito degli eventi sismici del 2016 sono stati riscontrati danni alle murature portanti della struttura ed alla copertura, che nello specifico possono essere rappresentate dalle seguenti tipologie: cedimento delle fondazioni, lesioni passanti nelle murature portanti, interne ed esterne, presenza di distacchi maggiori di 10mm agli incroci delle murature portanti, con pericolo di ribaltamento dei pannelli murari fuori dal piano dell’edificio, dissesto della copertura in legno con perdita di funzionalità e staticità, dovuta alla mancata stabilità delle murature e del sottodimensionamento degli elementi portanti. Gli eventi sismici hanno compromesso l’edificio anche a causa delle diverse vulnerabilità presenti, che determinano la predisposizione della struttura a subire danneggiamenti e crolli. analizzando la tipologia di danni subiti dal fabbricato sono state riscontrate le seguenti vulnerabilità: scarsa ed incoerente qualità muraria della struttura principale in muratura dovuta sia al tipo del materiale presente che alla presenza diffusa di nicchie, carenza nei collegamenti degli orizzontamenti alle strutture verticali portanti, che sotto l’azione combinata del peso della copertura e del sisma ha contribuito alla formazione di lesioni e distacchi.

**Esaminata** la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare nell’immobile che consistono in:

- *Interventi di scuci-cuci su porzioni della muratura particolarmente lesionata.*
- *Interventi di iniezioni di miscele leganti sulla muratura a sacco incoerente.*
- *Demolizione e ricostruzione della copertura mantenendo la stessa orditura in legno esistente, ma adeguando la sezione delle travi alle nuove normative; è prevista la realizzazione di due nuove capriate poste nella stessa posizione di quelle esistenti.*
- *Inserimento di cordolatura metallica mediante piatto metallico di dimensioni 40x10 mm al livello di copertura, al fine di collegare tutte le travi ed evitare spinte non contrastate sulla muratura sottostante.*
- *Rinforzo in fondazione mediante realizzazione di travi in c.a. aventi sezione 125x60 cm e ferri disposti al meglio per sostenere i carichi agenti e ripartire in modo corretto i carichi derivanti dalla struttura esistente al terreno.*

**Considerato** che tale proposta è tesa alla riparazione del danno subito dalla Chiesa durante il sisma 2016;

**Considerato** che l’immobile non risulta ancora essere stato sottoposto alla verifica d’interesse di cui all’art. 12 del D.Lgs n. 42/04 e ss.mm.ii. e che contestualmente ancora non si è proceduto d’Ufficio;

**Ritenuto** che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall’esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali relative alla condizione di sottoposizione “de iure” dell’edificio, contenute nel Codice;

**Tutto ciò richiamato e premesso**, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. **21**, comma **4**, e **22** del Codice

IL SOPRINTENDENTE

**CONFERMA L’AUTORIZZAZIONE** già rilasciata con nota prot. 1022 del 20/12/2021 ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 di cui si ribadiscono le seguenti prescrizioni:

- *Nella ricostruzione vengano riproposti eventuali dettagli costruttivi e i materiali costitutivi del manufatto originario (cornici, piattabande, ecc.), non rappresentati nella documentazione grafica;*
- *Per tutti gli interventi riguardanti le murature (ivi compresa la e le relative finiture (intonaci, tinteggiature, ecc.) andrà garantita la compatibilità delle malte impiegate che dovranno essere di calce naturale.*
- *I mattoni utilizzati per il cuci-scuci dovranno essere del tutto simili a quelli esistenti;*
- *Per l’intervento di ristilatura dei giunti di malta si dovrà prevedere l’impiego di malta di calce naturale compatibile con l e murature storiche; per la stuccatura di finitura sia utilizzata una malta di calce di granulometria, composizione e cromia analoghe all’esistente, anche a seguito di opportuni saggi, utilizzando preferibilmente malte confezionate in cantiere piuttosto che premiscelate;*
- *Siano utilizzati coppi vecchi di recupero almeno per la porzione estradossale (coppi di coperta) del manto di copertura*

Si richiama, inoltre, l’obbligo di ottemperare ai disposti del R.D. 2537/1925 relativamente alle competenze professionali dell’architetto abilitato per la Direzione Lavori di edifici tutelati. Fatte salve le responsabilità di legge del Direttore Lavori, si chiede di comunicare la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico incaricato, con un anticipo

Per quanto attiene lo specifico aspetto della **tutela archeologica**, presa visione degli elaborati progettuali trasmessi, allo stato attuale, si esprime parere favorevole di massima alle opere in Oggetto. Tuttavia, non escludendo che fasi edilizie precedenti all’attuale impianto e di sepolture e/o di strutture sepolcrali entro la Chiesa e nelle immediate vicinanze, che rientrano nelle competenze di tutela archeologiche del Ministero, siano conservate al di sotto dell’attuale piano d’uso, questo Ufficio ritiene necessario che tutte le operazioni di scavo al di sotto delle quote già impegnate previste per l’inserimento della trave di rafforzamento delle fondazioni vengano effettuate sotto la sorveglianza di archeologi professionalmente qualificati, con oneri a carico della Committenza e con la direzione scientifica di questa Soprintendenza, secondo le seguenti modalità:

- *Dovrà essere data preventiva comunicazione dell’inizio di tutte le attività con un preavviso di almeno 15 giorni e del nominativo del professionista prescelto, il cui curriculum dovrà essere sottoposto all’approvazione di questo Ufficio;*
- *Il professionista incaricato prenderà accordi preventivi con questo Ufficio sull’inizio e lo svolgimento dei lavori e ne renderà conto periodicamente, comunicando tempestivamente eventuali rinvenimenti e accompagnandone l’andamento con adeguata*



documentazione scritta, grafica e fotografica. L'incarico dovrà, in caso di rinvenimento, prevedere il lavaggio, successiva catalogazione e uno studio preliminare dei reperti portati in luce e messi in sicurezza utile a un primo inquadramento cronologico e tipologico dei rinvenimenti;

- Il professionista incaricato, se necessario a una migliore comprensione della situazione archeo-stratigrafica, potrà chiedere in corso d'opera limitati ampliamenti e/o approfondimenti dell'area di scavo;
- In caso di rinvenimenti le modalità di prosecuzione del lavoro dovranno essere concordate con questa Soprintendenza, che, ai sensi del D.lgs 42/2004, si riserva il diritto di chiedere la presenza di specifiche figure professionali (restauratore, antropologo, ...) e/o, se necessario, modifiche e varianti anche sostanziali al progetto;
- Si anticipa che in caso di rinvenimento di sepolture le attività di scavo e messa in sicurezza dei reperti archeologici rinvenuti dovranno essere effettuate da un restauratore mentre lo scavo, la documentazione e la messa in sicurezza dei reperti osteologici dovrà essere effettuata da un antropologo, ai quali il Committente dovrà fare un opportuno contratto;
- Tutti i reperti metallici, i manufatti in precario stato di conservazione e gli eventuali corredi o di parure delle sepolture dovranno essere sottoposti a restauro conservativo da parte di restauratore qualificato;
- Si specifica che, nel caso di strutture inamovibili queste dovranno essere accuratamente documentate, ripulite e (se necessario) consolidate e dovranno essere prese tutte le misure necessarie per la loro messa in sicurezza anche in situ;
- Al termine delle operazioni sopra prescritte, e non oltre 20 giorni dalla conclusione delle attività in cantiere, dovrà essere consegnata a questa Soprintendenza una relazione preliminare esaustiva utile al rilascio del definitivo nulla osta.

Si rammenta, ad ogni buon conto, l'obbligo di ottemperare alle norme del D.Lgs. 42/2004, che prevede, in caso di rinvenimenti archeologici, l'immediata sospensione dei lavori e la comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza competente, al Sindaco o alle Autorità di Pubblica Sicurezza (art. 90).

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per le Marche;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene, per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, scaricata digitalmente tramite piattaforma SISMAPP.

IL SOPRINTENDENTE  
Dott. Pierluigi Moriconi

FB/PM/na

14/01/2022

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Piazza del Senato, 15 60121 Ancona – Tel. 0715029811 Fax 071206623  
PEC: [mbac-sabap-ap-fm-mc@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-ap-fm-mc@mailcert.beniculturali.it)  
PEO: [sabap-ap-fm-mc@beniculturali.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@beniculturali.it)

Al tecnico istruttore  
*Arch. Daniela Di Sabatino*

**OGGETTO:** D.L. n. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016 e s.m.i. - D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019 - Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2020  
Comune di Montalto delle Marche - ID: 6053 - Intervento di "Ripristino e rafforzamento della chiesa di Sant'Emidio".  
Codice Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/387  
Valutazioni istruttorie di competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla normativa antisismica.

### PARERE ISTRUTTORIO SUL PROGETTO ESECUTIVO

	prot. n. 151138 del 29/12/2021, prot. n. 115028 del 30/11/2022, prot. n. 130816 del 30/12/2022			
<b>Committente</b>	Diocesi di San Benedetto del tronto - Ripatransone - Montalto			
<b>Lavori di</b>	Ripristino e rafforzamento della chiesa di Sant'Emidio			
<b>Indirizzo</b>	Via Sant'Emidio, Comune di Montalto delle Marche (AP)			
<b>Dati Catastali</b>	Foglio 32	Mappale B	Sub -	
<b>Ordinanza di Riferimento</b>	Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2021 e s.m.i.			
<b>Tipo di intervento</b>	Nuova costruzione <input type="checkbox"/>	Adeguamento sismico <input checked="" type="checkbox"/>	Miglioramento sismico <input type="checkbox"/>	Intervento locale <input type="checkbox"/>
<b>Progettista strutture in opera</b>	Ing. Stefano Gregori		<b>Direttore dei lavori in opera</b>	Ing. Stefano Gregori
<b>Progettista strutture prefabbricate</b>			<b>Direttore dei lavori str. pref.</b>	
<b>Appaltatore lavori strutture prefabbricate</b>			<b>Collaudatore statico</b>	
<b>Appaltatore dei lavori in opera</b>				

**Richiamata** la Delibera di Giunta regionale n. 669 del 20 giugno 2017, con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla vigente normativa antisismica, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili anche ad uso produttivo ubicati nei territori colpiti dal sisma, alle sedi territoriali tecniche dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione;

**Tenuto conto** di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 che ha introdotto l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

**Richiamata** altresì la Delibera di Giunta regionale n. 1364 del 11 novembre 2019 che ha modificato parzialmente la D.G.R. 669/2017 in recepimento delle nuove disposizioni in materia di rischio sismico disciplinate dall'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

**Vista** inoltre la Legge 12 dicembre 2019 n. 156 di conversione del decreto-legge 24/10/2019 n. 123 che ha modificato l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

**Tenuto conto** delle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2021 e s.m.i.;

**Preso atto che**, con istanze indicate nella tabella sopra riportata, Ing. Piergiorgio Carosi, in qualità di Responsabile tecnico della procedura, ha inviato il progetto /esecutivo relativo all'intervento sopra indicato, redatto dall'Ing Stefano Gregori incaricato;

**Visto** che il suddetto progetto è stato assegnato per l'espletamento dell'istruttoria volta all'emanazione del Decreto di Concessione del contributo al tecnico istruttore Arch. Daniela Di Sabatino;

**Preso atto** della richiesta di autorizzazione sismica di cui all'art. 94, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., allegata al progetto trasmesso attraverso la procedura informatica, nella quale sono stati individuati i seguenti soggetti:

Progettista architettonico: Arch. Michele Cruciani

Progettista strutturale: Ing. Stefano Gregori

Direttore dei lavori strutturali in opera: Ing. Stefano Gregori

**Visto** che l'intervento in questione è classificato rilevante nei riguardi della pubblica incolumità, in quanto rientrante nell'art. 94-bis, comma 1, lettera a), punto 3) del DPR 380/2001 e s.m.i.;

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

**Considerato** che il controllo sul progetto in questione è finalizzato ad accertare che gli interventi proposti siano rispondenti alle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2021, con le Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, nel rispetto delle scelte progettuali adottate e delle disposizioni di cui alla sezione III del capo I del Titolo II del DPR. 5 ottobre 2010 n. 207;

**Visto** che l'istruttoria ai sensi della D.G.R. 669 del 20/06/2017 così come modificata dalla D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019 è stata effettuata sul progetto esecutivo composto dai seguenti elaborati:

Documentazione acquisita con prot. n. 151138 del 29/12/2021:

1. Relazione sui materiali;
2. Piano di manutenzione;
3. Tav. 2: Interventi strutturali – Nuova copertura in legno;
4. Tav. 3: Interventi strutturali – Rinforzi in fondazione;
5. Relazione sull'affidabilità del codice di calcolo;
6. Relazione ai sensi dell'art. 93, comma 4 del DPR 380/2001;
7. Relazione di calcolo della struttura di fondazione;
8. Relazione di calcolo dei nuovi solai di copertura in legno;

Documentazione acquisita con prot. n. 115028 del 30/11/2022:

9. Relazione geotecnica;
10. Relazione di verifica della muratura allo stato attuale;
11. Relazione di verifica della muratura allo stato modificato;
12. Relazione sulla componente sismica verticale;
13. Relazione di verifica dei collegamenti trave in legno-muratura;
14. Architettonico post operam;

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

15. Indagine geologica, modellazione geotecnica e caratterizzazione sismica per il progetto di ripristino e rafforzamento locale chiesa "S. Emidio" ordinanza commissario straordinario n. 105 del 22.08.2020, sita in c.da S. Emidio;

16. Integrazioni Indagine Geologica;

17. Tav. 1: Interventi strutturali di miglioramento sismico;

18. Tav. 9: Inquadramento urbanistico;

Documentazione acquisita con prot. n. 130816 del 30/12/2022:

19. Relazione descrittiva strutturale;

20. Relazione sintetica;

21. Integrazioni liquefazione;

**Tenuto conto** che gli interventi strutturali proposti riguardano:

1. Scuci-cuci;
2. Iniezioni;
3. Demolizione e ricostruzione della copertura con realizzazione di due nuove capriate nella stessa posizione di quelle esistenti;
4. Inserimento di cordolatura metallica al livello di copertura;
5. Rinforzo in fondazione mediante realizzazione di travi in c.a.;

**Vista** la dichiarazione a firma del progettista asseverante il rispetto delle disposizioni di cui alle vigenti norme tecniche per le costruzioni e la coerenza del progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica, così come disposto dall'art. 93, comma 4 del DPR 380/2001 e s.m.i.;

**Accertato** che l'intervento proposto rientra nella categoria di intervento "rilevante" ai sensi dell'art. 94-bis, comma 1, lett.ra a), punto 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., per il quale è necessario acquisire l'autorizzazione

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*



sismica;

**Richiamati** il comma 4 dell'art. 64 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. che testualmente recita: "*il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate*", il punto 10.1 delle NTC18 che rammenta che "*il progettista resta comunque responsabile dell'intera progettazione strutturale*";

**SI RITIENE CHE POSSA ESSERE EMESSA L'AUTORIZZAZIONE SISMICA SUCCESSIVAMENTE  
ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA  
ESECUTRICE DEI LAVORI, E ALLA NOMINA DI TUTTE LE FIGURE COINVOLTE, RELATIVA**

al progetto strutturale di cui all'oggetto e come sopra esplicitato, poiché l'istruttoria tecnica non ha evidenziato elementi di contrasto dello stesso con le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e/o con le eventuali indicazioni contenute nella normativa regionale vigente in materia, previa presentazione di:

- **Richiesta di autorizzazione sismica (modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione *modulistica*), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti;**

Si resta in attesa della documentazione attestante la conclusione dei lavori e la conformità degli stessi al progetto approvato, come previsto dalla normativa vigente in materia, che completeranno l'iter amministrativo presso questa struttura.

Ascoli Piceno, 10/01/2023

**Ing. Maria Giuseppina Ballatori**

*Titolare di P.O: Attività di Genio Civile  
per le aree di Ascoli Piceno e Fermo*





**DATI DEL PROCURATORE/DELEGATO**

(compilare in caso di conferimento di procura)

Cognome e Nome GREGORI STEFANO

codice fiscale G R G S F N 8 6 H 1 7 H 7 6 9 U

nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO prov. A P stato ITALIA

nato il 1 7 / 0 6 / 1 9 8 6

residente in MONTALTO DELLE MARCHE prov. A P stato ITALIA

indirizzo C.DA LUGUGNANO n. 26 C.A.P. 6 3 0 6 8

PEC/ posta elettronica certificata stefano.gregori2@ingpec.eu / ing.gregoristefano@gmail.com

Telefono fisso 0736 / 091799 Fax. \_\_\_\_\_ cell. 3355430046

**DICHIARAZIONI (artt. 46 e 47 del DPR. n. 445/2000)**

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità

**DICHIARA**

**a) Titolarità dell'intervento**

**di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto** VICARIO DIOCESANO PER LE OPERE CULTURALI

(Ad es. proprietario, comproprietario, usufruttuario, amministratore di condominio etc...)

dell'immobile interessato dall'intervento e di

- a.1**  **avere titolarità esclusiva** all'esecuzione dell'intervento
- a.2**  **non avere titolarità esclusiva** all'esecuzione dell'intervento, ma di disporre comunque della dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori

**b) Presentazione della SCIA/SCIA Unica/SCIA Condizionata**

**Di presentare**

**b.1**  **SCIA:**

Il titolare dichiara che i lavori avranno inizio in data

**b.2**  **Scia più altre segnalazioni o comunicazioni (SCIA Unica):**

contestualmente alla SCIA le altre segnalazioni o comunicazioni necessarie **alla realizzazione dell'intervento** indicate nel quadro riepilogativo allegato.

**b.2.1**  Il titolare dichiara che i lavori avranno inizio in data

**b.3**  **SCIA più domanda per il rilascio di atti di assenso (SCIA Condizionata da atti di assenso):** contestualmente alla SCIA, richiesta per l'acquisizione da parte dell'amministrazione **degli atti di assenso** necessari alla realizzazione dell'intervento, indicati nel quadro riepilogativo allegato. **Il titolare dichiara di essere a conoscenza che intervento oggetto della segnalazione può essere iniziato dopo la comunicazione da parte del Sportello Unico dell'avvenuto rilascio dei relativi atti di assenso.**



**e) Opere su parti comuni o modifiche esterne**

che le opere oggetto della presente comunicazione di inizio lavori

- e.1  **non riguardano parti comuni**
- e.2  **riguardano le parti comuni di un fabbricato condominiale<sup>1</sup>**
- e.3  riguardano parti comuni di un **fabbricato con più proprietà, non costituito in condominio**, e dichiara che l'intervento è stato approvato dai comproprietari delle parti comuni, come risulta dall'allegato "soggetti coinvolti", firmato da parte di tutti i comproprietari e corredato da copia di documento d'identità
- e.4  riguardano parti dell'edificio di proprietà comune ma non necessitano di assenso perché, secondo l'art. 1102 c.c., apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle parti comuni non alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne secondo il loro diritto

**f) Regolarità urbanistica e precedenti edilizi**

che lo stato attuale dell'immobile risulta:

- f.1  pienamente conforme alla documentazione dello stato di fatto legittimato dal seguente titolo/pratica edilizia (o, in assenza, dal primo accatastamento)
- f.2  in difformità rispetto al seguente titolo/pratica edilizia (o, in assenza, dal primo accatastamento), tali opere sono state realizzate in data
- f.(1-2).1  **titolo unico (SUAP)** n. \_\_\_\_\_ del
- f. (1-2).2  **permesso di costruire / licenza edil. / concessione edilizia** n. \_\_\_\_\_ del
- f.(1-2).3  **autorizzazione edilizia** n. \_\_\_\_\_ del
- f. (1-2).4  **comunicazione edilizia (art. 26 l. n. 47/1985)** n. \_\_\_\_\_ del
- f.(1-2).5  **condono edilizio** n. \_\_\_\_\_ del
- f.(1-2).6  **denuncia di inizio attività** n. \_\_\_\_\_ del
- f.(1-2).7  **DIA/SCIA alternativa al permesso di costruire** n. \_\_\_\_\_ del
- f.(1-2).8  **segnalazione certificata di inizio attività** n. \_\_\_\_\_ del
- f.(1-2).9  **comunicazione edilizia libera** n. \_\_\_\_\_ del
- f.(1-2).10  **altro** \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del
- f.(1-2).11  **primo accatastamento**
- f.3  non sono stati reperiti titoli abilitativi essendo l'immobile di remota costruzione e non interessato successivamente da interventi edilizi per i quali era necessario di munirsi di titoli abilitativi

<sup>1</sup> l'amministratore deve, comunque, disporre della delibera dell'assemblea condominiale di approvazione delle opere"

## g) Calcolo del contributo di costruzione

che l'intervento da realizzare

**g.1**  è a titolo gratuito, ai sensi della seguente normativa ART.17 comma 3 lettera d) D.P.R.380/2001

**g.2**  è a titolo oneroso e pertanto

**g.2.1**  chiede allo Sportello unico di effettuare il calcolo del contributo di costruzione e a tal fine allega la documentazione tecnica necessaria alla sua determinazione

**g.2.2**  allega il prospetto di calcolo preventivo del contributo di costruzione a firma del tecnico abilitato

Quanto al versamento del contributo dovuto:

**g.3.1**  si allega l'attestazione del completo versamento del contributo dovuto

**g.3.2**  si riserva di trasmettere prima dell'inizio dei lavori l'attestazione del completo versamento del contributo dovuto (*nel caso di SCIA condizionata*)

**g.3.3**  chiede la rateizzazione del contributo di costruzione secondo le modalità e le garanzie stabilite dal Comune

**g.3.4**  si impegna a corrispondere il costo di costruzione in corso di esecuzione delle opere, con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune

## h) Tecnici incaricati

**di aver incaricato, in qualità di progettista/i, il/i tecnico/i indicato/i alla sezione 2 dell'allegato "SOGETTI COINVOLTI" e dichiara inoltre**

**h.1**  di aver incaricato in qualità di altri tecnici, i soggetti indicati alla sezione 2 dell'allegato "SOGETTI COINVOLTI"

**h.2**  che il/i direttore/i dei lavori e gli altri tecnici incaricati saranno individuati prima dell'inizio dei lavori (\*)

## i) Impresa esecutrice dei lavori

**i.1**  che i lavori sono eseguiti dalla/e impresa/e indicata/e alla sezione 3 dell'allegato "SOGETTI COINVOLTI"

**i.2**  che l'impresa esecutrice/imprese esecutrici dei lavori sarà/saranno individuata/e prima dell'inizio dei lavori (\*)

**i.3**  che, in quanto opere di modesta entità che non interessano le specifiche normative di settore, i lavori sono eseguiti / sono stati eseguiti in prima persona, senza alcun affidamento a ditte esterne (\*)

## l) Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

che l'intervento

**l.1**  **non ricade** nell'ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008)

**l.2**  **ricade** nell'ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008) e pertanto:

**l.2.1** relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici

**l.2.1.1**  **dichiara** che l'entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno ed i lavori non comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, il documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008, e l'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato

**I.2.1.2**  dichiara che l'entità presunta del cantiere è pari o superiore a 200 uomini-giorno o i lavori comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 prevista dal d.lgs. n. 81/2008 circa l'idoneità tecnico professionale della/e impresa/e esecutrice/i e dei lavoratori autonomi, l'organico medio annuo distinto per qualifica, gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, della/e impresa/e esecutrice/i

**I.2.2** relativamente alla **notifica preliminare di cui all'articolo 99** del d.lgs. n. 81/2008

**I.2.2.1**  dichiara che l'intervento **non è soggetto** all'invio della notifica

**I.2.2.2**  dichiara che l'intervento **è soggetto** all'invio della notifica e

**I.2.2.2.1**  **allega** alla presente comunicazione la notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su apposita tabella, esposta in cantiere per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile dall'esterno (\*)

**I.3**  **ricade** nell'ambito di applicazione del d.lgs. 81/2008 ma si riserva di presentare le dichiarazioni di cui al presente quadro prima dell'inizio lavori, poiché i dati dell'impresa esecutrice saranno forniti prima dell'inizio lavori (\*)

**di essere a conoscenza** che l'efficacia della presente comunicazione è sospesa qualora sia assente il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 o il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, oppure in assenza di documento unico di regolarità contributiva

#### **m) Diritti di terzi**

**di essere consapevole che la presente segnalazione non può comportare limitazione dei diritti dei terzi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6-ter, della l. n. 241/1990**

#### **n) Rispetto della normativa sulla privacy**

**di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo**

#### **NOTE:**

**Attenzione:** qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del d.P.R. n.445/2000).

Data e luogo

Il/Il Dichiarante/

0 7 / 0 9 / 2 0 2 1 MONTALTO DELLE MARCHE

**GIORGIO CARINI**

---

## INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)

Il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") tutela le persone e gli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:

**Finalità del trattamento.** I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

**Modalità del trattamento.** I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici.

**Ambito di comunicazione.** I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa").

**Diritti.** L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP/SUE.

Titolare del trattamento: SUAP/SUE di MONTALTO DELLE MARCHE



# SCIA - RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE

## DATI DEL PROGETTISTA

Cognome e Nome **CRUCIANI MICHELE**

Iscritto  
all'ordine/collegio **O.A.P.P.** di **FERMO** al n. 

2	7	4																	
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*N.B. : Tutti gli altri dati relativi al progettista (anagrafici, timbro ecc.) sono contenuti nell'allegato "Soggetti coinvolti"*

**N.b.** I dati del progettista coincidono con quelli già indicati, nella sezione 2 dell'Allegato "Soggetti coinvolti", per il progettista delle opere architettoniche

## DICHIARAZIONI

Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 e di quelle di cui al l'art. 19, comma 6, della legge n. 241/1990, sotto la propria responsabilità

### DICHIARA

#### 1) Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere

**che i lavori riguardano l'immobile individuato nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività** di cui la presente relazione costituisce parte integrante e sostanziale;  
che le opere in progetto sono subordinate a **Segnalazione Certificata di Inizio Attività** in quanto rientrano nella seguente **tipologia di intervento** ai sensi del DPR n.380/2001 e della L.R. n.17/2015 e che consistono in:

#### **MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA STRUTTURA DELL'EDIFICIO A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DELL'AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI**

- RINFORZO IN FONDAZIONE
- ESECUZIONE INIEZIONI DI MALTA AD ALTA RESISTENZA
- DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE COPERTURA IN LEGNO
- SCUCI - CUCI MURATURA

<sup>3</sup> in tal caso possono essere barrati anche i punti 1.1 o 1.2 o 1.3

## 2) Dati geometrici dell'immobile oggetto di intervento

che i dati geometrici dell'immobile oggetto di intervento sono i seguenti:

superficie	Mq	INVARIATA
Volumetria	Mc	INVARIATA
numero dei piani	N	1

## 3) Strumentazione urbanistica comunale vigente e in salvaguardia

che l'area/immobile oggetto di intervento risulta individuata dal/è da realizzarsi su:

		SPECIFICARE	ZONA	ART.
<input checked="" type="checkbox"/>	P.R.G.		E	16 N.T.A.
<input type="checkbox"/>	PIANO PARTICOLAREGGIATO			
<input type="checkbox"/>	PIANO DI RECUPERO			
<input type="checkbox"/>	P.I.P.			
<input type="checkbox"/>	P.E.E.P.			
<input checked="" type="checkbox"/>	ALTRO:	EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI art.10 N.T.A.		

## 4) Barriere architettoniche

che l'intervento

- 4.1  non è soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e del d.m. n. 236/1989 o della corrispondente normativa regionale
- 4.2  interessa un edificio privato aperto al pubblico e che le opere previste sono conformi all'articolo 82 del d.P.R. n. 380/2001 o della corrispondente normativa regionale come da relazione e schemi dimostrativi allegati al progetto
- 4.3  è soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e del d.m. n. 236/1989 o della corrispondente normativa regionale e, come da relazione e schemi dimostrativi allegati alla SCIA, soddisfa il requisito di:
- 4.3.1  accessibilità
- 4.3.2  visitabilità
- 4.3.3  adattabilità
- 4.4  pur essendo soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e del d.m. n.236/1989, o della corrispondente normativa regionale, non rispetta la normativa in materia di barriere architettoniche, pertanto
- 4.4.1  presenta contestualmente alla SCIA condizionata, la documentazione per la richiesta di deroga come meglio descritto nella relazione tecnica allegata e schemi dimostrativi allegati

## 5) Sicurezza degli impianti

### che l'intervento

- 5.1  **non comporta** l'installazione, la trasformazione o l'ampliamento di impianti tecnologici
- 5.2  **comporta** l'installazione, la trasformazione o l'ampliamento dei seguenti impianti tecnologici:  
*(è possibile selezionare più di un'opzione)*
- 5.2.1  di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, di protezione contro le scariche atmosferiche, di automazione di porte, cancelli e barriere
- 5.2.2  radiotelevisivi, antenne ed elettronici in genere
- 5.2.3  di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali
- 5.2.4  idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie
- 5.2.5  per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- 5.2.6  impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili
- 5.2.7  di protezione antincendio
- 5.2.8  altre tipologie di impianti, anche definite dalla corrispondente normativa regionale (\*)

pertanto, ai sensi del **d.m. 22 gennaio 2008, n. 37**, l'intervento proposto:

- 5.2.8.1  **non è soggetto** agli obblighi di presentazione del progetto
- 5.2.8.2  **è soggetto** agli obblighi di presentazione del progetto e pertanto
- allega i relativi elaborati**

## 6) Consumi energetici

### che l'intervento, in materia di risparmio energetico,

- 6.1.1  **non è soggetto** al deposito del progetto e della relazione tecnica di cui all'articolo 125 del d.P.R. n. 380/2001 e del d.lgs. n. 192/2005
- 6.1.2  **è soggetto** al deposito del progetto e della relazione tecnica di cui all'articolo 125 del d.P.R. n. 380/2001 e del d.lgs. n. 192/2005, pertanto
- 6.1.2.1  **si allega la relazione tecnica** sul rispetto delle prescrizioni in materia di risparmio energetico e la documentazione richiesta dalla legge

### che l'intervento, in relazione agli obblighi in materia di fonti rinnovabili

- 6.2.1  **non è soggetto** all'applicazione del d.lgs. n. 28/2011, in quanto non riguarda edifici di nuova costruzione o edifici sottoposti ad una ristrutturazione rilevante
- 6.2.2  **è soggetto** all'applicazione del d.lgs. n. 28/2011, pertanto
- 6.2.2.1  il rispetto delle prescrizioni in materia di utilizzo di fonti di energia rinnovabili **è indicato negli elaborati progettuali e nella relazione tecnica** prevista dall'articolo 125 del d.P.R. n. 380/2001 e dal d.lgs. n. 192/2005 in materia di risparmio energetico
- 6.2.2.2  **l'impossibilità tecnica** di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi previsti, **è evidenziata nella relazione tecnica** dovuta ai sensi dell'articolo 125 del d.P.R. n. 380/2001 e del d.lgs. n. 192/2005, con l'indicazione della non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili

che l'intervento in relazione al miglioramento energetico degli edifici:

- 6.3.1  ricade nell'articolo 14, comma 6, del d.lgs. n. 102/2014 in merito al computo degli spessori delle murature, nonché alla deroga alle distanze minime e alle altezze massime degli edifici, pertanto:
- 6.3.1.1  si certifica nella relazione tecnica una riduzione minima del 20 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal d.lgs. n. 192/2005
- 6.3.2  ricade nell'articolo 14, comma 7, del d.lgs. n. 102/2014 in merito alle deroga alle distanze minime e alle altezze massime degli edifici, pertanto:
- 6.3.2.1  si certifica nella relazione tecnica una riduzione minima del 10 per cento del limite di trasmittanza previsto dal d.lgs. n. 192/2005
- 6.3.3  ricade nell'articolo 12, comma 1, del d.lgs. n. 28/2011 in merito al bonus volumetrico del 5 per cento, pertanto:
- 6.3.3.1  si certifica nella relazione tecnica una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento, mediante energia prodotta da fonti rinnovabili, in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori di cui all'allegato 3 del d. lgs. n. 28/2011

## ALTRE SEGNALAZIONI, COMUNICAZIONI, ASSEVERAZIONI E ISTANZE

### 7) Tutela dall'inquinamento acustico

che l'intervento

- 7.1  **non rientra** nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 della l. n. 447/1995
- 7.2  **rientra** nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 della l. n. 447/1995, integrato con i contenuti dell'articolo 4 del d.P.R. n. 227/2011 e pertanto **si allega**:
- 7.2.1  documentazione di impatto acustico (art. 8, commi 2 e 4, legge n. 447/1995)
- 7.2.2  valutazione previsionale di clima acustico (art. 8, comma 3, legge n. 447/1995)
- 7.2.3  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del titolare, relativa al rispetto dei limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal d.P.C.M. 14 novembre 1997 (art. 4, commi 1 e 2, d.P.R. n. 227/2011)
- 7.2.4  la documentazione di previsione di impatto acustico con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, nel caso in cui i valori di emissioni sono superiori a quelli della zonizzazione acustica comunale o a quelli individuati dal d.P.C.M 14 novembre 1997 (art. 8, comma 6, l. n. 447/1995) ai fini del rilascio del nulla-osta da parte del Comune (art. 8, comma 6, l. n. 447/1995)
- 7.3  **non rientra** nell'ambito dell'applicazione del d.P.C.M. 5 dicembre 1997
- 7.4  **rientra** nell'ambito dell'applicazione del d.P.C.M. 5 dicembre 1997

### 8) Produzione di materiali di risulta

che le opere

- 8.1  non sono soggette alla normativa relativa ai materiali da scavo (art. 41-bis D.L. n. 69 del 2013 e art. 184-bis d.lgs. n. 152 del 2006)
- 8.2  **comportano** la produzione di materiali da scavo **considerati come sottoprodotti** ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 o dell'articolo 41-bis, comma 1, D.L. n. 69 del 2013, del d.m. n. 161/2012, e inoltre
- 8.2.1  **le opere comportano** la produzione di materiali da scavo per un **volume inferiore o uguale a 6000 mc** ovvero (**pur superando** tale soglia) non sono soggette a VIA o AIA
- 8.2.2  **le opere comportano la produzione di materiali da scavo per un volume superiore a 6000 mc e sono soggette a VIA o AIA, e pertanto, ai sensi dell'art. 184-bis, comma 2-bis del d.lgs. n. 152/2006, e del d.m. n. 161/2012 si prevede la presentazione del Piano di Utilizzo.**

8.2.1.1  **si comunicano gli estremi del provvedimento di VIA o AIA, comprensivo dell'assenso al Piano di Utilizzo dei materiali da scavo rilasciato da:**

\_\_\_\_\_ con prot. \_\_\_\_\_ in data

8.3  **comportano** la produzione di materiali da scavo che saranno riutilizzati nello stesso luogo di produzione

8.4  riguardano interventi di **demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti e producono rifiuti** la cui gestione è disciplinata ai sensi della parte quarta del d.lgs. n. 152/ 2006

8.5  **comportano** la produzione di **materiali da scavo che saranno gestiti dall'interessato come rifiuti**

## 9) Prevenzione incendi

### che l'intervento

9.1  non è soggetto alle norme di prevenzione incendi

9.2  è soggetto alle norme tecniche di prevenzione incendi e le stesse sono rispettate nel progetto

9.3  presenta caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi e

9.3.1  **si allega la documentazione necessaria** all'ottenimento della deroga

### e che l'intervento

9.4  **non è soggetto alla valutazione del progetto** da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi del d.P.R. n. 151/2011

9.5  **è soggetto alla valutazione del progetto** da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 151/2011 e

9.5.1  **si allega la documentazione necessaria** alla valutazione del progetto

9.6  **costituisce variante e il sottoscritto assevera che le modifiche non costituiscono variazione dei requisiti di sicurezza antincendio** già approvati con parere del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco rilasciato con prot \_\_\_\_\_ in data

## 10) Amianto

### che le opere

10.1  **non interessano** parti di edifici con presenza di fibre di amianto

10.2  **interessano** parti di edifici con presenza di fibre di amianto e che è stato predisposto, ai sensi dei commi 2 e 5 dell'articolo 256 del d.lgs. n. 81/2008, il **Piano di Lavoro di demolizione o rimozione dell'amianto**

10.2.1  **in allegato** alla presente relazione di asseverazione

## 11) Conformità igienico-sanitaria

### che l'intervento

11.1  **è conforme** ai requisiti igienico-sanitari e alle ipotesi di deroghe previste

11.2  **non è conforme** ai requisiti igienico-sanitari e alle ipotesi di deroghe previste e

11.2.1  **si allega** documentazione per la richiesta di deroga

## 12) Interventi strutturali e/o in zona sismica

### che l'intervento

- 12.1  non prevede la realizzazione di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
- 12.2  prevede la realizzazione di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica; pertanto
- 12.2.1  si allega la denuncia di cui all'articolo 65 del d.P.R. n. 380/2001 e delle LL.RR. nn. 33/84 e 18/87 e altro (vedi terremoto)

### e che l'intervento

- 12.3  non prevede opere da denunciare o autorizzare ai sensi degli articoli 93 e 94 del d.P.R. n. 380/2001 o della corrispondente normativa regionale
- 12.4  costituisce una variante riguardante parti strutturali relativa ad un progetto esecutivo delle strutture precedentemente presentato con prot. \_\_\_\_\_ in data
- 12.5  prevede opere in zona sismica da denunciare ai sensi dell'articolo 93 del d.P.R. n. 380/2001 o della corrispondente normativa regionale e
- 12.5.1  si allega la documentazione relativa alla denuncia dei lavori in zona sismica
- 12.5.2  la relativa alla denuncia dei lavori in zona sismica è già stata depositata con prot. n. \_\_\_\_\_ in data
- 12.6  prevede opere strutturali soggette ad autorizzazione sismica ai sensi dell'articolo 94 del d.P.R. n. 380/2001 o della corrispondente normativa regionale
- 12.6.1  si allega la documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione sismica
- 12.6.2  il relativo deposito è già stato effettuato con prot. \_\_\_\_\_ in data

## DICHIARAZIONI SUL RISPETTO DI OBBLIGHI IMPOSTI DALLA NORMATIVA REGIONALE

(ad es. tutela del verde, illuminazione, ecc.)

## DICHIARAZIONI RELATIVE AI VINCOLI

### TUTELA STORICO-AMBIENTALE

## 13) Bene sottoposto ad autorizzazione paesaggistica<sup>2</sup>

### che l'intervento, ai sensi della Parte III del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)

- 13.1  non ricade in zona sottoposta a tutela
- 13.2  ricade in zona tutelata, ma le opere non comportano alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici ovvero non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 149, d.lgs. n. 42/2004 e del d.P.R. n. 31/2017, allegato A e art. 4
- 13.3  ricade in zona tutelata e le opere comportano alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici e
- 13.3.1  è assoggettato al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, in quanto di lieve entità, secondo quanto previsto dal d.P.R. n. 31/2017
- 13.3.1.1  si allega la relazione paesaggistica semplificata e la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata
- 13.3.2  è assoggettato al procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica, e pertanto
- 13.3.2.1  si allega la relazione paesaggistica e la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica

<sup>2</sup> in relazione a quanto previsto dall' art. 16 del d.P.R. 31/2017 è possibile presentare un'unica istanza nei casi in cui gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, abbiano ad oggetto edifici o manufatti assoggettati anche a tutela storico e artistica ai sensi della parte II del d.lgs. 42/2004.

**14) Bene sottoposto ad autorizzazione/atto di assenso della Soprintendenza archeologica/storico culturale**

che l'immobile oggetto dei lavori, ai sensi del Parte II, Titolo I, Capo I del d.lgs. n. 42/2004,

14.1  non è sottoposto a tutela

14.2  è sottoposto a tutela

14.2.1  si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere/nulla asta

**15) Bene in area protetta**

che l'immobile oggetto dei lavori, ai sensi della legge n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette) e della corrispondente normativa regionale,

15.1  non ricade in area tutelata

15.2  ricade in area tutelata, ma le opere non comportano alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici

15.3  è sottoposto alle relative disposizioni

15.3.1  si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere/nulla asta

**TUTELA ECOLOGICA**

**16) Bene sottoposto a vincolo idrogeologico**

che, ai fini del vincolo idrogeologico, l'area oggetto di intervento

16.1  non è sottoposta a tutela

16.2  è sottoposta a tutela e l'intervento rientra nei casi eseguibili senza autorizzazione di cui al comma 5 dell'articolo 61 del d.lgs. n. 152/2006 e al r.d.l. n. 3267/1923

16.3  è sottoposta a tutela ed idrogeologico ed è necessario il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 5 dell'articolo 61 del d.lgs. n. 152/2006 e al r.d.l. n. 3267/1923

16.3.1  si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione

**17) Bene sottoposto a vincolo idraulico**

che, ai fini del vincolo idraulico, l'area oggetto di intervento

17.1  non è sottoposta a tutela

17.2  è sottoposta a tutela ed è necessario il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 115 del d.lgs. n. 152/2006 e al r.d. 523/1904

17.2.1  si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione

**18) Zona di conservazione "Natura 2000"**

che, ai fini della zona speciale di conservazione appartenente alla rete "Natura 2000" (D.P.R. n. 357/1997 e D.P.R. n. 120/200) l'intervento

18.1  non è soggetto a Valutazione d'incidenza (VINCA)

18.2  è soggetto a Valutazione d'incidenza (VINCA)

18.2.1  si allega la documentazione necessaria all'approvazione del progetto

## 19) Fascia di rispetto cimiteriale

che in merito alla fascia di rispetto cimiteriale (articolo 338, testo unico delle leggi sanitarie 1265/1934)

- 19.1  l'intervento non ricade nella fascia di rispetto
- 19.2  l'intervento ricade nella fascia di rispetto ed è consentito
- 19.3  l'intervento ricade in fascia di rispetto cimiteriale e non è consentito
- si allega la documentazione necessaria per la richiesta di deroga

## 20) Aree a rischio di incidente rilevante

che in merito alle attività a rischio d'incidente rilevante (d.lgs. n. 105/2015 e d.m. 9 maggio 2001):

- 20.1  nel comune non è presente un'attività a rischio d'incidente rilevante
- 20.2  nel comune è presente un'attività a rischio d'incidente rilevante la relativa "area di danno" è individuata nella pianificazione comunale
- 20.2.1  l'intervento non ricade nell'area di danno
- 20.2.2  l'intervento ricade in area di danno
- 20.2.3.1  si allega la documentazione necessaria alla valutazione del progetto dal Comitato Tecnico Regionale
- 20.3  nel comune è presente un'attività a rischio d'incidente rilevante e la relativa "area di danno" non è individuata nella pianificazione comunale
- si allega la documentazione necessaria alla valutazione del progetto dal Comitato Tecnico Regionale

## 21) Altri vincoli di tutela ecologica

che l'area/immobile oggetto di intervento risulta assoggettata ai seguenti vincoli:

- 21.1  fascia di rispetto dei depuratori (punto 1.2, allegato 4 della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque)
- 21.2  Altro (specificare) \_\_\_\_\_

In caso di area/immobile assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli

- 21.2.1  si allegano le autocertificazioni relative alla conformità dell'intervento per i relativi vincoli
- 21.2.2  si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso

## TUTELA FUNZIONALE

## 22) Vincoli per garantire il coerente uso del suolo e l'efficienza tecnica delle infrastrutture

che l'area/immobile oggetto di intervento risulta assoggettata ai seguenti vincoli:

- 22.1  stradale (d.m. n. 1404/1968, d.P.R. n. 495/92) (specificare) \_\_\_\_\_
- 22.2  ferroviario (d.P.R. n. 753/1980)
- 22.3  elettrodotto (d.P.C.M. 8 luglio 2003)
- 22.4  gasdotto (d.m. 24 novembre 1984)
- 22.5  militare (d.lgs. n. 66/2010)
- 22.6  aeroportuale (piano di rischio ai sensi dell'art. 707 del Codice della navigazione, specifiche tecniche ENAC)
- 22.7  Altro (specificare) \_\_\_\_\_

In caso di area/immobile assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli

- 22.7.1  si allegano le autocertificazioni relative alla conformità dell'intervento per i relativi vincoli
- 22.7.2  si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso





**NOTE:**

**ASSEVERAZIONE**

Tutto ciò premesso, il sottoscritto tecnico, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo, consapevole di essere passibile dell'ulteriore sanzione penale nel caso di falsa asseverazione circa l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 dell'art. 19 della l. n. 241/90

**ASSEVERA**

la conformità delle opere sopra indicate, compiutamente descritte negli elaborati progettuali, agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati, la conformità al Regolamento Edilizio Comunale, al Codice della Strada, nonché al Codice Civile e assevera che le stesse rispettano le norme di sicurezza e igienico/sanitarie e le altre norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, e quanto vigente in materia, come sopra richiamato.

Il sottoscritto dichiara inoltre che l'allegato progetto è compilato in piena conformità alle norme di legge e dei vigenti regolamenti comunali, nei riguardi pure delle proprietà confinanti essendo consapevole che la presente segnalazione non può comportare limitazione dei diritti dei terzi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6-ter, della l. n. 241/1990.

Data e luogo

Il Progettista

0 7 / 0 9 / 2 0 2 1 MONTALTO DELLE MARCHE

ING. GREGORI STEFANO

**INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)**

Il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") tutela le persone e gli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:

**Finalità del trattamento.** I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

**Modalità del trattamento.** I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici.

**Ambito di comunicazione.** I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa").

**Diritti.** L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP/SUE.

Titolare del trattamento: SUAP/SUE di MONTALTO DELLE MARCHE

## Quadro Riepilogativo della documentazione

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA			
Atti allegati (*)	Denominazione allegato	Quadro informativo di riferimento	Casi in cui è previsto l'allegato
<input checked="" type="checkbox"/>	Procura/delega -		Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Soggetti coinvolti	h), i)	Sempre obbligatorio
<input checked="" type="checkbox"/>	Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria(*) -		Sempre obbligatorio
<input checked="" type="checkbox"/>	Copia del documento di identità del/i titolare/i e/o del tecnico	-	Solo se i soggetti coinvolti non hanno sottoscritto digitalmente e/o in assenza di procura/delega.
<input type="checkbox"/>	Dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori (allegato soggetti coinvolti)	a)	Se non si ha titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento
<input type="checkbox"/>	Ricevuta di versamento a titolo di oblazione (intervento in corso di esecuzione)	c)	Se l'intervento è in corso di esecuzione ai sensi dell'articolo 37, comma 5 del d.P.R. n. 380/2001
<input type="checkbox"/>	Ricevuta di versamento a titolo di oblazione (intervento in sanatoria)	c)	Se l'intervento realizzato risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della presentazione della segnalazione, ai sensi dell'articolo 37, comma 4 del d.P.R. n. 380/2001
<input type="checkbox"/>	Documentazione tecnica necessaria alla determinazione del contributo di costruzione	g)	Se l'intervento da realizzare è a titolo oneroso e si richiede allo sportello unico di effettuare il calcolo del contributo di costruzione
<input type="checkbox"/>	Prospetto di calcolo preventivo del contributo di costruzione	g)	Se l'intervento da realizzare è a titolo oneroso ed il contributo di costruzione è calcolato dal tecnico abilitato
<input type="checkbox"/>	Attestazione del versamento del contributo di costruzione	g)	Se l'intervento da realizzare è a titolo oneroso con inizio dei lavori immediato alla presentazione della segnalazione
<input type="checkbox"/>	Notifica preliminare (articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008)	l)	Se l'intervento ricade nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 81/2008, fatte salve le specifiche modalità tecniche adottate dai sistemi informativi regionali.
DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE			
<input checked="" type="checkbox"/>	Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi	-	Sempre obbligatorio
<input checked="" type="checkbox"/>	Documentazione fotografica dello stato di fatto (*)	-	
<input type="checkbox"/>	Relazione geologica/geotecnica	-	Se l'intervento comporta opere elencate nelle NTC 14/01/2008 per cui è necessaria la progettazione geotecnica
<input type="checkbox"/>	Elaborati relativi al superamento delle barriere architettoniche	4)	Se l'intervento è soggetto alle prescrizioni dell'art. 82 e seguenti (edifici privati aperti al pubblico) ovvero degli artt. 77 e seguenti (nuova costruzione e ristrutturazione di interi edifici residenziali) del d.P.R. n. 380/2001

<input type="checkbox"/>	Progetto degli impianti	5)	Se l'intervento comporta installazione, trasformazione o ampliamento di impianti tecnologici, ai sensi del d.m. n. 37/2008
<input type="checkbox"/>	Relazione tecnica sui consumi energetici	6)	Se intervento è soggetto all'applicazione del d.lgs. n. 192/2005 e/o del d.lgs. n. 28/2011
<input type="checkbox"/>	Autocertificazione relativa alla conformità dell'intervento per altri vincoli di tutela ecologica (specificare i vincoli in oggetto)	21)	(ad es. se l'intervento ricade nella fascia di rispetto dei depuratori)
<input type="checkbox"/>	Autocertificazione relativa alla conformità dell'intervento per altri vincoli di tutela funzionale (specificare i vincoli in	22)	(ad es. se l'intervento ricade nella fascia di rispetto stradale, ferroviario, di elettrodotto, gasdotto, militare, etc...)

**ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DI ALTRE SEGNALAZIONI, COMUNICAZIONI O NOTIFICHE (SCIA UNICA)**

ATTI ALLEGATI	DENOMINAZIONE ALLEGATO	QUADRO INFORMATIVO DI RIFERIMENTO	CASI IN CUI È PREVISTO L'ALLEGATO
<input type="checkbox"/>	Documentazione di impatto acustico	7)	Se l'intervento rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 8, commi 2 e 4 della l. n. 447/1995, integrato con il contenuto dell'art. 4 del d.P.R. n. 227/2011.
<input type="checkbox"/>	Valutazione previsionale di clima acustico	7)	Se l'intervento rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 8, comma 3, della l. n. 447/1995.
<input type="checkbox"/>	Dichiarazione sostitutiva	7)	Se l'intervento, rientra nelle attività "a bassa rumorosità", di cui all'allegato B del d.P.R. n. 227/2011, che utilizzano impianti di diffusione sonora ovvero svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, ma rispettano i limiti di rumore individuati dal d.P.C.M. n. 14 novembre 1997 (assoluti e differenziali): art.4, <b>comma 1</b> , d.P.R. n. 227/2011; ovvero se l'intervento non rientra nelle attività "a bassa rumorosità", di cui all'allegato B del d.P.R. n. 227/2011, e rispetta i limiti di rumore individuati dal d.P.C.M. 14 novembre 1997 (assoluti e differenziali): art.4, <b>comma 2</b> , d.P.R. n. 227/2011

<input type="checkbox"/>	Piano di lavoro di demolizione o rimozione dell'amianto	10)	Se le opere interessano parti di edifici con presenza di fibre di amianto, ai sensi dell'art. 256 del D.lgs. 81/2008
<input type="checkbox"/>	Denuncia dei lavori	12)	Se l'intervento prevede la realizzazione di opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica da denunciare ai sensi dell'art. 65 del d.P.R. n. 380/2001
<input type="checkbox"/>	Denuncia dei lavori in zona sismica	12)	Se l'intervento prevede opere da denunciare ai sensi dell'art. 93 del d.P.R. n. 380/2001
<input type="checkbox"/>	Attestazione di versamento relativa ad oneri, diritti etc... connessa alla ulteriore segnalazione presentata	-	Ove prevista

### RICHIESTA DI ACQUISIZIONE DI ATTI DI ASSENSO (SCIA CONDIZIONATA)

Atti allegati (*)	Denominazione allegato	Quadro informativo di riferimento	Casi in cui è previsto l'allegato
<input type="checkbox"/>	Attestazione del versamento dell'imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall'interessato ovvero Assolvimento dell'imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite bollo	-	Obbligatoria in caso di presentazione di un'istanza contestuale alla SCIA (SCIA condizionata)
<input type="checkbox"/>	Documentazione per la richiesta di deroga alla normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche	4)	Se l'intervento è soggetto alle prescrizioni dell'art. 82 e seguenti (edifici privati aperti al pubblico) ovvero degli artt. 77 e seguenti (nuova costruzione e ristrutturazione di interi edifici residenziali) del d.P.R. n. 380/2001
<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria al rilascio del parere progetto da parte dei Vigili del Fuoco	9)	Se l'intervento è soggetto a valutazione di conformità ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 8 del d.P.R. n. 151/2011
<input type="checkbox"/>	Documentazione per la deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi	9)	Qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche, di cui all'art. 7 del d.P.R. 151/2011.
<input type="checkbox"/>	Documentazione di previsione di impatto acustico ai fini del rilascio del nulla-osta	7)	Se l'intervento rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 8, comma 6, della l. n. 447/1995, integrato con il contenuto dell'art. 4 del d.P.R. n. 227/2011.
<input type="checkbox"/>	Documentazione per la richiesta di deroga alla conformità ai requisiti igienico sanitari	11)	Se l'intervento non rispetta le prescrizioni di cui al d.m. 5 luglio 1975 e/o del d.lgs. n. 81/2008 e/o del Regolamento Edilizio
<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione sismica	12)	Se l'intervento prevede opere da autorizzare ai sensi dell'art. 94 del d.P.R. n. 380/2001
<b>VINCOLI</b>			
<input type="checkbox"/>	- Relazione paesaggistica semplificata e documentazione per il rilascio per l'autorizzazione paesaggistica semplificata - Relazione paesaggistica e documentazione per il rilascio per l'autorizzazione paesaggistica	13)	- Se l'intervento è assoggettato ad autorizzazione paesaggistica di lieve entità (d.P.R. n. 31/2017) - Se l'intervento è soggetto al procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica
<input type="checkbox"/>	Documentazione per il rilascio del parere/nulla osta da parte della Soprintendenza	14)	Se l'immobile oggetto dei lavori è sottoposto a tutela ai sensi del Titolo I, Capo I, Parte II del d.lgs. n. 42/2004

<input type="checkbox"/>	Documentazione per il rilascio del parere/nulla osta dell'ente competente per bene in area protetta	15)	Se l'immobile oggetto dei lavori ricade in area tutelata e le opere comportano alterazione dei luoghi ai sensi della l. n. 394/1991
<input type="checkbox"/>	Documentazione per il rilascio dell'autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico	16)	Se l'area oggetto di intervento è sottoposta a tutela ai sensi dell'articolo 61 del d.lgs. n. 152/2006
<input type="checkbox"/>	Documentazione per il rilascio dell'autorizzazione relativa al vincolo idraulico	17)	Se l'area oggetto di intervento è sottoposta a tutela ai sensi dell'articolo 115 del d.lgs. n. 152/2006
<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria all'approvazione del progetto (VINCA)	18)	Se l'intervento è soggetto a valutazione d'incidenza nelle zone appartenenti alla rete "Natura 2000"
<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria per la richiesta di deroga alla fascia di rispetto cimiteriale	19)	Se l'intervento ricade nella fascia di rispetto cimiteriale e non è consentito ai sensi dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie 1265/1934
<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria alla valutazione del progetto da parte del Comitato Tecnico Regionale per interventi in area di danno da incidente rilevante	20)	Se l'intervento ricade in area a rischio d'incidente rilevante
<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria ai fini del rilascio degli atti di assenso relativi ad altri vincoli di tutela ecologica (specificare i vincoli in oggetto) <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	21)	(ad es. se l'intervento ricade nella fascia di rispetto dei depuratori)
<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria ai fini del rilascio degli atti di assenso relativi ai vincoli di tutela funzionale (specificare i vincoli in oggetto) <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	22)	(ad es. se l'intervento ricade nella fascia di rispetto stradale, ferroviario, di elettrodotto, gasdotto, militare, ecc.)
<input type="checkbox"/>	Attestazione di versamento relativa ad oneri, diritti etc... connessa alla richiesta di rilascio di autorizzazioni	-	Ove prevista

Il/Il Dichiarante/i

**GIORGIO CARINI**

---



**2. TECNICI INCARICATI** (compilare obbligatoriamente)

**Progettista delle opere architettoniche** (sempre necessario)

incaricato anche come direttore dei lavori delle opere architettoniche

Cognome e Nome **CRUCIANI MICHELE**

codice fiscale **C R C M H L 7 7 H 1 1 F 5 2 0 A**

nato a **MONTEGIORGIO** prov. **F M** stato **ITALIA**

nato il **1 1 / 0 6 / 1 9 7 7**

residente in **MONTEGIORGIO** prov. **F M** stato **ITALIA**

indirizzo **C.DA FORNACE** n. **2** C.A.P. **6 3 8 3 3**

con studio in **MONTEGIORGIO** prov. **F M** stato **ITALIA**

indirizzo **C.DA CROCEDIVIA** n. C.A.P. **6 3 8 3 3**

Iscritto all'ordine/collegio **O.A.P.P.** di **FERMO** al **2 7 4**

Telefono fax. cell.

posta elettronica certificata

**Direttore dei lavori delle opere architettoniche** (solo se diverso dal progettista delle opere architettoniche)

Cognome e Nome **GREGORI STEFANO**

codice fiscale **G R G S F N 8 6 H 1 7 H 7 6 9 U**

nato a **SAN BENEDETTO DEL TRONTO** prov. **A P** stato **ITALIA**

nato il **1 7 / 0 6 / 1 9 8 6**

residente in **MONTALTO DELLE MARCHE** prov. **A P** stato **ITALIA**

indirizzo **C.DA LUGUGNANO** n. **26** C.A.P. **6 3 0 6 8**

con studio in **MONTALTO DELLE MARCHE** prov. **A P** stato **ITALIA**

indirizzo **VIA ROMA** n. **48** C.A.P. **6 3 0 6 8**

Iscritto all'ordine/collegio **INGEGNERI** di **ASCOLI PICENO** al n. **1 8 1 3 / A**

Telefono fax. cell. **3355430046**

posta elettronica certificata **stefano.gregori2@ingpec.eu**



**Progettista delle opere strutturali** (solo se necessario)

incaricato anche come direttore dei lavori delle opere strutturali

Cognome e Nome **GREGORI STEFANO**

codice fiscale **G R G S F N 8 6 H 1 7 H 7 6 9 U**

nato a **SAN BENEDETTO DEL TRONTO** prov. **A P** stato **ITALIA**

nato il **1 7 / 0 6 / 1 9 8 6**

residente in **MONTALTO DELLE MARCHE** prov. **A P** stato **ITALIA**

indirizzo **C.DA LUGUGANO** n. **26** C.A.P. **6 3 0 6 8**

con studio in **MONTALTO DELLE MARCHE** prov. **A P** stato **ITALIA**

indirizzo **VIA ROMA** n. **48** C.A.P. **6 3 0 6 8**

Iscritto all'ordine/collegio **INGEGNERI** di **ASCOLI PICENO** al n. **1 8 1 3 / A**

Telefono \_\_\_\_\_ fax. \_\_\_\_\_ cell. **3355430046**

posta elettronica certificata **stefano.gregori2@ingpec.eu**

**Direttore dei lavori delle opere strutturali** (solo se diverso dal progettista delle opere strutturali)

Cognome e Nome \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ stato \_\_\_\_\_

nato il \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ stato \_\_\_\_\_

indirizzo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

con studio in \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ stato \_\_\_\_\_

indirizzo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

Iscritto all'ordine/collegio \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ fax. \_\_\_\_\_ cell. \_\_\_\_\_

posta elettronica certificata \_\_\_\_\_

**Altri tecnici incaricati**

(la sezione è ripetibile in base al numero di altri tecnici coinvolti nell'intervento)

Incaricato della \_\_\_\_\_  
(ad es. progettazione degli impianti/certificazione energetica, ecc.)

Cognome e Nome \_\_\_\_\_

codice fiscale

nato a \_\_\_\_\_ prov.   stato \_\_\_\_\_

nato il

residente in \_\_\_\_\_ prov.   stato \_\_\_\_\_

indirizzo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ C.A.P.

con studio in \_\_\_\_\_ prov.   stato \_\_\_\_\_

indirizzo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ C.A.P.

(se il tecnico è iscritto ad un ordine professionale)

Iscritto all'ordine/collegio \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ al n.

(se il tecnico è dipendente di un'impresa)

**Dati dell'impresa**

Ragione sociale \_\_\_\_\_

codice fiscale/p. IVA

Iscritta alla C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ prov.   n.

con sede in \_\_\_\_\_ prov.   stato \_\_\_\_\_

indirizzo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ C.A.P.

il cui legale rappresentante è \_\_\_\_\_

Estremi dell'abilitazione \_\_\_\_\_

(se per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico è richiesta una specifica autorizzazione iscrizione in albi e registri)

Telefono \_\_\_\_\_ fax. \_\_\_\_\_ cell. \_\_\_\_\_

posta elettronica certificata \_\_\_\_\_



---

### **INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)**

Il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") tutela le persone e gli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:

**Finalità del trattamento.** I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

**Modalità del trattamento.** I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici.

**Ambito di comunicazione.** I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa").

**Diritti.** L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP/SUE.

Titolare del trattamento: SUAP/SUE di MONTALTO DELLE MARCHE