



Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE
DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

Alla Conferenza Permanente presso la sede della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario per il Governo per la
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

All' arch. Carla Pancaldi
peo: carla.pancaldi@cultura.gov.it

e p.c.

DELEGHE

Alla Soprintendenza ABAP per le Province
di L'Aquila e Teramo
peo: sabap-aq-te@cultura.gov.it

Oggetto: Conferenza Permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. n. 105/2020.
“Intervento di riparazione danni e rafforzamento locale della Chiesa di Sant'Egidio Abate”,
Sant'Egidio alla Vibrata (TE). - Id. Decreto 395/2020: 030 – CUP H17H20004280001 CIG
8843980B2A - Soggetto Attuatore: Diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto.
 Delega.

Il sottoscritto, Ing. Paolo Iannelli, in qualità di dirigente delegato dell'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con il presente atto, vista la nota CGRTS-0013290-P-04/04/2024 con la quale il Commissario Straordinario per la Ricostruzione convoca il giorno 18/04/2024 alle ore 11:30 la Conferenza permanente, in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting” per l'approvazione progetto esecutivo in oggetto; acquisito il nullaosta del Soprintendente ABAP per le Province di L'Aquila e Teramo,

DELEGA

a rappresentare lo Scrivente, l'arch. Carla Pancaldi, Funzionario Architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP per le Province di L'Aquila e Teramo, la quale è legittimata a esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

IL SOPRINTENDENTE delegato*

Ing. Paolo Iannelli

Firmato digitalmente da

PAOLO IANNELLI

*giusto atto di avocazione e delega Decreto SG del 19 Febbraio 2024, rep. n. 179
O = Ministero della cultura
C = IT





GIUNTA REGIONALE

Prot.RA/ 0139624/20

L'Aquila 12.05.2020

CGRTS-0006664-A-02/03/2021

**Commissario Straordinario
per la ricostruzione post sisma 2016
Avv. Giovanni Legnini**
comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it

OGGETTO: Conferenza Permanente ex art. 16 D.L. 189 del 17 ottobre 2016, convertito in L. 229 del 15 dicembre 2016: individuazione rappresentante unico della Regione Abruzzo.

In riferimento all'oggetto, in ossequio a quanto richiesto dall'art. 2 co. 5 dell'Ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017, si comunica il nominativo del dott. Vincenzo Rivera, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post-sisma 2016, quale rappresentate unico per la Regione Abruzzo. L'occasione è gradita per porgerLe cordiali saluti.

Il Presidente
Dot. Marco Marsilio





AREA 3 - TECNICA
Settore
Pianificazione del Territorio – Urbanistica
Piste ciclopedonali – Politiche comunitarie

A mezzo PEC

Il presente documento, in quanto inviato con mezzo idoneo ad accertare la fonte di provenienza, soddisfa il requisito della forma scritta e alla sua trasmissione non seguirà quella del documento cartaceo

Al **Presidente della Conferenza permanente**
Sen. Avv. Guido Castelli

conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

**OGGETTO: COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA.
INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE
DELLA CHIESA DI SANT'EGIDIO ABATE.**

Comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 e 8 Legge 241/90 e s.m.i.

ID Pratica 447

In relazione alla vostra pratica inviata con prot. 13290 del 04/04/2024 inerente l'oggetto, acquisita al protocollo provinciale al n. 11107 in pari data, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della Legge 241/90 e s.m.i., si comunica l'avvio del procedimento a far data dal **05/04/2024**.

Responsabile del procedimento è l'**Arch. Giuliano Di Flavio**, Funzionario del Settore Pianificazione del Territorio Urbanistica di questa Provincia, al quale la S.V. potrà rivolgersi presso gli uffici provinciali siti in via Mario Capuani, n. 1, Teramo, telefonando al numero **0861/331233** oppure ai seguenti indirizzi:

MAIL: ptp@provincia.teramo.it - PEC: protocollo@pec.provincia.teramo.it

Il termine entro il quale questo Ente dovrà concludere il procedimento, mediante adozione di esplicito provvedimento dirigenziale, è la data del **18/04/2024** da voi indicata nella nota sopra citata.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Ing. Francesco Ranieri

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico sottoscritto con firma digitale



COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA
(Provincia di Teramo) – Part. IVA:00196900674 - Tel. 0861 /846511
UFFICIO DEL SINDACO

E-mail: sindaco@comune.santegidio allavibrata.te.it
Pec: pcertificata@pec.comune.santegidioallavibrata.te.it

Sant'Egidio alla Vibrata, 18 aprile 2024

Alla **Presidenza del Consiglio dei Ministri**
Commissario Straordinario del Governo alla Ricostruzione
sisma 24 agosto 2016
p.e.c.: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

a mezzo p.e.c.

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA
ex. Art. 16 D.L. 189/2016
O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LO-
CALE DELLA CHIESA DI SANT'EGIDIO ABATE"
COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA (TE)
CUP: H17H20004280001 – CIG: 8843980B2A
Soggetto attuatore: Diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto
Id. Decreto 395/2020: 030

Trasmissione delega

In riferimento alla C.d.S., convocata per il giorno 18/04/2024 con nota prot. 13290 del 04/04/2024, assunta al protocollo dell'Ente al n.4265 in pari data, il sottoscritto **Ing. Elicio Romandini**, in qualità di **Sindaco** pro tempore del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE), con la presente **delega** l'**Arch. Stefano Lo Parco**, in qualità di Dirigente dell'Area Tecnica Ambiente e Territorio, a rappresentarlo ed esprimere il relativo parere in seno alla suddetta C.d.S. relativa alla procedura in oggetto.

Il Sindaco
(Ing. Elicio Romandini)
(firmato digitalmente)

 Firmato digitalmente da:
ELICIO ROMANDINI
Firmato il 18/04/2024 09:38
Seriale Certificato: 23776776
Valido dal 08/02/2022 al 08/02/2025
InfoCert Firma Qualificata 2



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

CGRTS-0014670-P-15/04/2024

Alla Conferenza Permanente
conferenzapermanente.sisma2016@governo.it

Al Direttore Generale
Dott. Fabrizio Bernardini
f.bernardini@governo.it

Al Dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione
Ing. Andrea Crocioni
a.crocioni@governo.it

Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione
Arch. Claudia Coccetti
c.cocchetti@governo.it

OGGETTO: Conferenza permanente di cui all'art. 16 d.l. 189/2016 del **18 aprile 2024**: Delega a presiedere e ad esprimere il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione all'Arch. Claudia Coccetti.

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, **Sen. Avv. Guido Castelli**, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato il 18 gennaio 2023 al n. 235 e successivamente prorogato per l'anno 2024 con Decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art.1, comma 412, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*", con il quale è stato aggiunto il comma 4-octies all'articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016, ivi incluse le disposizioni in materia di personale della Struttura commissariale di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis;

Visto il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con specifico riferimento gli articoli 81, 82, 83 e 84;

Viste le convocazioni per la Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno **18 aprile 2024**, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Cisco Webex Meeting" per:

- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA"**
COMUNE DI RAPAGNANO
CUP B87H20010700001- CIG 8843591A27
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo
Id. Decreto 395/2020: 368

- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANT'AGOSTINO MINORE"**
COMUNE DI NORCIA (PG)
CUP E57H20003230001 - CIG 8973707946
Soggetto attuatore: Archidiocesi di Spoleto Norcia
Id. Decreto 395/2020: 718

- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SANT'EGIDIO ABATE"**
COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA (TE)
CUP: H17H20004280001 - CIG: 8843980B2A
Soggetto attuatore: Diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto
Id. Decreto 395/2020: 030

- **O.C. 132/2022 "LAVORI DI RIPARAZIONE, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA CHIESA DI SAN GIUSEPPE"**
Comune di Torrevecchia Teatina (CH)
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Chieti-Vasto
CUP: F72E22000480001 - CIG: A0558117A1
Id. Decreto 395/2020: D_150_2022

DELEGA

L'Arch. **Claudia Coccetti**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale, a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex. art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno **18 aprile 2024** e ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA”
COMUNE DI RAPAGNANO
CUP B87H20010700001– CIG 8843591A27
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo
Id. Decreto 395/2020: 368**

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANT’AGOSTINO MINORE”
COMUNE DI NORCIA (PG)
CUP E57H20003230001 – CIG 8973707946
Soggetto attuatore: Archidiocesi di Spoleto Norcia
Id. Decreto 395/2020: 718**

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SANT’EGIDIO ABATE”
COMUNE DI SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA (TE)
CUP: H17H20004280001 – CIG: 8843980B2A
Soggetto attuatore: Diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto
Id. Decreto 395/2020: 030**

- **O.C. 132/2022 “LAVORI DI RIPARAZIONE, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA CHIESA DI SAN GIUSEPPE”
Comune di Torrevecchia Teatina (CH)
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Chieti-Vasto
CUP: F72E22000480001 - CIG: A0558117A1
Id. Decreto 395/2020: D_150_2022**

Il Presidente della Conferenza permanente
Sen. Avv. Guido Castelli



Castelli Guido
15.04.2024
09:24:10
GMT+01:00



UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO
(D.L. 189/2016)



Al Commissario Straordinario
per la ricostruzione post sisma 2016
Sen. Avv. Guido Castelli
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

OGGETTO: Conferenza Permanente ex art. 16 D.L. 189 del 17 ottobre 2016, convertito in L. 229 del 15 dicembre 2016: O.C. 105/2020 - ID 030 - "Intervento di riparazione danni e rafforzamento locale della chiesa di Sant'Egidio Abate" nel comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE) - DELEGA

In riferimento alla vostra nota CGRTS-0013290-P-04/04/2024, di convocazione alla conferenza permanente per l'intervento di cui all'oggetto, in qualità di Direttore dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione sisma 2016 Regione Abruzzo, delego il dott. Piergiorgio Tittarelli, Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica, a partecipare alla conferenza fissata per il giorno 18 aprile 2024 alle ore 11.30 mediante collegamento telematico.

Cordialità.

Il Direttore dell'USR Abruzzo
Vincenzo Rivera
firmato digitalmente
(firma digitale ARUBA n° 6130940000299005)



Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE
DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

PARERI

Alla Conferenza Permanente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario straordinario del governo ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province
di L'Aquila e Teramo
pec: sabap-aq-te@pec.cultura.gov.it

Alla Direzione Generale SPC
pec: dg-spc@pec.cultura.gov.it

Alla arch. Esmeralda Valente
Direttore del Servizio III della DG ABAP
Membro MiC supplente della Conferenza permanente
peo: esmeralda.valente@cultura.gov.it

Oggetto: Convocazione Conferenza Permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 –
O.C. 105/2020 - “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE
DELLA CHIESA DI SANT’EGIDIO ABATE” - Id. Decreto 395/2020: 030 – CUP
H17H20004280001 – CIG 8843980B2A. Soggetto Attuatore: Diocesi di San Benedetto del Tronto-
Ripatransone-Montalto. **Parere di competenza.**

In riferimento al progetto esecutivo dell’*“Intervento di riparazione danni e rafforzamento locale della Chiesa di Sant’Egidio Abate”* – Comune di Sant’Egidio alla Vibrata (TE), reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. n. CGRTS-0013290-P del 04.04.2024, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 968 del 04.04.2024, con cui è stata convocata la riunione della Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 18 aprile 2024, ore 11,30;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, in particolare l’art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6;

VISTA l’Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/3017 recante “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall’art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;

VISTO il Codice dei beni culturali e del paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte seconda e Parte terza;



VISTO l'art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA l'O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante "Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell'Ordinanza n. 38/17";

VISTA l'O.C. n.105 del 17/09/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" con particolare riferimento all'art. 4 "Approvazione dei progetti e domanda di contributo" e all'art. 9 co.1 riportante "La presente ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore" e co. 3, riportante "Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza";

VISTO l'allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395 del 30/12/2021 recante l'Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all'allegato A dell'O.C. n.105 del 22 agosto 2020;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 456 del 13 Ottobre 2022 "*Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto*" e "*La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale*";

VISTO il Decreto n. 456 del 13 Ottobre 2022 "*Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto*" e "*La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale*";

VISTE le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell'O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;

VISTO che l'immobile, di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice;

ESAMINATA la documentazione progettuale delle opere che si intendono realizzare per la riparazione e ripristino della chiesa in oggetto, sottoposta alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice e ubicata nel Comune di Torrevecchia Teatina (CH), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0013286-P del 04.04.2024,

<https://drive.google.com/file/d/1dKcaBQI-W-n4bHRj7e6wSwBKqXWFBS9-/view?usp=sharing>

CONSIDERATO che gli interventi previsti consistono nell'esecuzione di opere di restauro conservativo, consolidamento e miglioramento sismico volte alla riparazione dei danni conseguenti dal sisma del 2016 e riguardano:

- la muratura interna con inserimento di barre in acciaio e cucitura delle lesioni in corrispondenza delle intersezioni murarie, rinforzo degli archi, cuciture armate delle lesioni;
- la facciata con inserimento barre in acciaio in collegamento alle murature poco ammortate e



inserimento di tiranti in acciaio lungo lo sviluppo longitudinale della navata;

- il prospetto est mediante sarciture delle lesioni e inserimento di tiranti in acciaio longitudinalmente alla navata;
- l'abside con barre in acciaio e riparazione della volta in laterizio mediante cuciture armate;
- il campanile con nuovi tiranti in acciaio e ritesatura dei tiranti esistenti, riparazione della muratura lesionata tramite interventi di scusi e cucì; impermeabilizzazione della cuspidè;

PRESO ATTO dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D. Lgs. 42/2004, rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di L'Aquila e Teramo di cui alla nota prot. n. 1532 del 02/02/2024, acquisita agli atti di questo Ufficio mediante documentazione progettuale, che subordina l'efficacia della stessa alla piena osservanza delle condizioni ivi riportate.

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, questo Ufficio, per quanto di competenza esprime,

PARERE FAVOREVOLE

all'esecutivo dell'“*Intervento di riparazione danni e rafforzamento locale della Chiesa di Sant'Egidio Abate*” – Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE), reso visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0013290-P del 04.04.2024,

<https://drive.google.com/file/d/1dKcaBQl-W-n4bHRj7e6wSwBKqXWFBS9-/view?usp=sharing>

a condizione che siano integralmente recepite nel suddetto progetto esecutivo, diventandone parte integrante, tutte le prescrizioni non già recepite nel progetto oggetto di approvazione e nella documentazione integrativa, formulate in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di L'Aquila e Teramo, allegata al presente parere di cui ne costituisce parte integrante.

Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. 42/2004 e il presente parere, dovrà essere tempestivamente comunicata alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione.

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d'opera. A tal fine la Direzione lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 dovrà preliminarmente contattare la Soprintendenza che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

IL SOPRINTENDENTE delegato*

Ing. Paolo Iannelli

Firmato digitalmente da

PAOLO IANNELLI

O = Ministero della cultura

C = IT

*giusto atto di avocazione e delega Decreto SG del 19 Febbraio 2024, rep. n. 179





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO

L'Aquila, data del protocollo

Alla

Diocesi di San Benedetto del Tronto
Ripatransone – Montalto
Ufficio Beni Culturali
ufficio.beni.culturali.diocesi.sbt@pec.it

E pc
Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016 Abruzzo
usr2016@pec.regione.abruzzo.it

Comune di Sant'Egidio alla Vibrata
pcertificata@pec.comune.santegidioallavibrata.te.it

Resp. Prot. 15769 *del* 25/10/2023

Class 34.43.01/477/2023

Ref. Vs. - *del* 25/10/2023

Allegati

Oggetto: Sant'Egidio alla Vibrata (TE)
Centro storico

Chiesa di Sant'Egidio Abate – Progetto per interventi di ripristino con riparazione del danno locale delle chiese danneggiate dagli eventi sismici verificatisi a far data del 24 agosto 2016 – Livello progettuale: esecutivo. Richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Richiedente: Diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto

Rif. catastali: Foglio 13 part. B

Autorizzazione a condizione ai sensi degli artt. 21-22 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.

[M-SA 15769/2023]

Visto il D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii., recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", ai sensi dell'art. 10 della L. n. 137 del 06.07.2002, d'ora in avanti denominato "Codice";

Visto il D.P.C.M. n. 169 del 02.12.2019 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, uffici di diretta collaborazione del Ministro ed Organismo indipendente valutazione performance" e il D.P.C.M. n. 123 del 24.06.2021 recante il "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

Viste le indicazioni delle *Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate alle nuove Norme tecniche per le costruzioni (D.M. 9 febbraio 2011)*;

Preso atto della nota del 25.10.2023 con la quale Codesta Diocesi ha trasmesso il progetto di cui all'oggetto, acquisita in pari data al prot. 15769;

Esaminati gli elaborati progettuali pervenuti;

Verificato che l'immobile in oggetto risulta essere tutelato ai sensi dell'art. 10 commi 1 e 5 del Codice;

Preso atto che l'intervento riguarda la chiesa di Sant'Egidio Abate, ubicata nella zona centrale del Capoluogo e precisamente nella Piazza Europa. L'impianto originario della chiesa potrebbe risalire al X-XI secolo, ma i successivi interventi condotti nel corso dei secoli hanno portato ad una sua radicale trasformazione. Lo schema planimetrico attuale restituisce una chiesa a tre navate, di cui quella principale più alta e di ampiezza pari al doppio rispetto alle laterali, e completata da un'abside semicircolare. Le navate sono divise da pilastri ottagonali rivestiti con elementi in pietra perfettamente squadrati sormontati da una cornice modanata aggettante (presumibilmente di recente fattura e non coeva



alle fasi più antiche e originarie della fabbrica) e sui quali si impostano ampi archi a sesto circolare rialzato. La copertura della navata centrale è costituita da capriate in legno con appoggi laterali e centrale modanati, travetti e travicelli secondari su cui appoggiano tavelle tinteggiate di bianco; le navate laterali sono coperte da falde singole costituite anch'esse da una struttura lignea lasciata 'a vista' e completata da tavelle in cotto sempre tinteggiate di bianco. L'interno della chiesa è illuminato da monofore che si aprono sull'abside e sulla parete destra, ricostruita per un ampio tratto, è caratterizzato dalla presenza di lacerti di affreschi collocati in entrambe le navate laterali. La facciata ha una terminazione piana e così come i prospetti laterali presenta la muratura in blocchi di pietra 'a vista'; alla sua sinistra (lato nord-ovest) è collocato il campanile sopra-elevato nel XVI secolo con una muratura in laterizio e completato da un torrino a base esagonale su cui è impostata un'alta guglia e dalla croce sacra. Sul portale in pietra è incisa la data "1524" presumibilmente a testimonianza delle opere e trasformazioni operate in chiave rinascimentale;

Considerato che l'intervento proposto ha quale obiettivo il miglioramento sismico dell'edificio a seguito dei danni prodotti dalle scosse sismiche del 24 agosto 2016 e seguenti;

Preso atto che la proposta progettuale contempla la realizzazione dei seguenti lavori di riparazione:

- *Muratura interna*: inserimento di barre in acciaio inox a rinforzo e cucitura delle lesioni in corrispondenza delle intersezioni murarie e a rinforzo degli archi in muratura; cuciture armate delle lesioni;
- *Facciata*: inserimento di barre in acciaio inox per garantire il collegamento delle murature poco ammortate e inserimento di una coppia di tiranti in acciaio lungo lo sviluppo longitudinale della navata a contenimento delle azioni di ribaltamento;
- *Campanile*: installazione di coppia di tiranti in acciaio atti ad assorbire le azioni orizzontali, ritesatura dei tiranti esistenti, riparazione della muratura lesinata tramite interventi localizzati di scusi e cucì; impermeabilizzazione cuspidi;
- *Prospetto est*: rinforzo delle murature mediante sarciture delle lesioni; inserimento di tiranti in acciaio posto longitudinalmente alla navata, a contenimento dell'azione di ribaltamento della facciata;
- *Abside*: inserimento di barre in acciaio inox per collegamento murature poco ammortate; riparazione della volta in laterizio mediante cuciture armate;

Considerato che l'intervento proposto ha lo scopo di migliorare il comportamento strutturale della chiesa con la realizzazione di interventi locali;

questa Soprintendenza ritiene che le opere progettate siano compatibili con i criteri di tutela definiti dalla legislazione vigente in materia di beni culturali e con le disposizioni contenute nell'atto di vincolo sopra richiamato e pertanto, per quanto di competenza, rilascia la propria **autorizzazione** ai lavori in oggetto ai sensi degli artt. 21 e 22 del Codice, **a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni**:

- 1) prima dell'avvio dei lavori tutti gli elementi di interesse storico e/o artistico (dipinti, sculture e oggetti di arredo liturgico ancora presenti all'interno dell'edificio) dovranno essere censiti, documentati fotograficamente e messi in sicurezza: se inamovibili, in quanto vincolati alle superfici architettoniche, tali elementi dovranno essere inoltre protetti con sistemi adeguati ad evitare danni causati dai lavori oppure, in caso si tratti di elementi mobili, dovranno essere rimossi e ricoverati in luogo idoneo interno o limitrofo all'edificio stesso (ambienti adiacenti, container oppure allestendo palizzate in un'area interna non interessata dai lavori); nell'impossibilità di trovare una sistemazione interna, i beni saranno trasportati a cura dei titolari dell'autorizzazione, previa autorizzazione rilasciata dalla scrivente Soprintendenza, presso un deposito attrezzato e, quindi, al termine dei lavori, ricollocati nelle posizioni originarie;
- 2) per la corretta esecuzione delle sopra indicate operazioni di protezione, imballaggio, movimentazione ed eventuale trasporto in deposito, dovrà essere affidato apposito incarico a un Restauratore abilitato ai sensi della normativa vigente, del quale si fa obbligo di trasmettere il *curriculum vitae* prima dell'avvio dei lavori; al termine della fase ricognitiva e di messa in sicurezza, il Restauratore incaricato dovrà inoltre consegnare una relazione su tutti gli elementi di interesse storico e artistico per i quali avrà provveduto alla documentazione fotografica, protezione *in situ* o rimozione e conseguente movimentazione; in caso di trasporto in un deposito esterno all'edificio, di cui al punto precedente 1), si fa presente fin d'ora che in tale evenienza sarà necessaria la presentazione di apposita istanza, la quale dovrà obbligatoriamente riportare le seguenti informazioni:
 - a. l'indicazione del bene ovvero l'elenco completo dei beni soggetti allo spostamento corredato da documentazione fotografica, numero di inventario (se esistente), misure;
 - b. la data in cui si prevede di effettuare lo spostamento stesso e le motivazioni per le quali è ritenuta necessaria la movimentazione;
 - c. i dati relativi al mezzo di trasporto che si intende utilizzare (modello veicolo, targa, estremi polizza assicurativa preferibilmente "da chiodo a chiodo") e del conducente dello stesso (dati anagrafici, ruolo, numero di patente);
 - d. scheda tecnico-descrittiva della sede di spostamento recante la descrizione delle condizioni ambientali e di sicurezza;



- 3) preliminarmente a qualsiasi intervento di spicconatura degli intonaci esistenti, ritenuto necessario alla realizzazione degli interventi di consolidamento strutturale, dovranno essere eseguiti dei tasselli stratigrafici volti ad accertare l'eventuale esistenza di superfici decorate non note e intonaci storici dissimulati da quelli esistenti di più recente fattura; le suddette indagini dovranno essere svolte da un restauratore abilitato ai sensi di legge;
- 4) dovranno essere concordati con i funzionari della Soprintendenza la tipologia e la cromia dei capochiave delle catene che verranno installate nella chiesa e nel campanile, le cromie della nuova tinteggiatura interna e la composizione e la cromia della malta di calce da utilizzarsi nella stuccatura dei giunti dei prospetti e del campanile, la tipologia e la cromia della malta impermeabilizzante prevista per la cuspidale del campanile;
- 5) eventuali interventi di consolidamento strutturale (scuci-cuci, inserimento barre, ecc.) interferenti con le decorazioni parietali già note, dovranno essere verificati preliminarmente con i funzionari della Soprintendenza, in sede di apposito sopralluogo.

Si prescrive infine:

- 6) che sia data comunicazione a mezzo mail, con almeno 15 gg. di anticipo, circa la data di inizio dei lavori, il nominativo dell'impresa appaltatrice e quello del direttore dei lavori. Si rammenta che le ditte esecutrici dei lavori devono essere abilitate ad operare su beni soggetti a tutela ai sensi del Codice;
- 7) che venga trasmessa una documentazione sui lavori effettuati, in forma di relazione dettagliata con riprese fotografiche durante e dopo le lavorazioni.

La direzione lavori incaricata ai sensi R.D. 2537/1925 dovrà fornire in corso d'opera le indicazioni propedeutiche alla corretta realizzazione delle opere autorizzate contattando a mezzo mail i funzionari di questa Soprintendenza incaricati dell'alta sorveglianza che procederanno, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

Questa Soprintendenza si riserva la facoltà di dettare eventuali ulteriori prescrizioni in corso d'opera e di richiedere approfondimenti e/o ampliamenti delle indagini, sulla base di ulteriori elementi emersi durante il cantiere e non valutabili in fase progettuale, al fine di garantirne la tutela. Le prescrizioni impartite in corso d'opera a mezzo verbali di sopralluogo e/o comunicazioni ufficiali saranno parte integrante dell'atto autorizzatorio. Qualora infine nella conduzione dei lavori sorgano imprevisti o emergano ulteriori elementi di interesse storico, artistico o archeologico, il titolare della presente approvazione o, per lui, il direttore dei lavori o l'impresa esecutrice, ai sensi della normativa vigente in materia (in particolare artt. 90 e ss. del Codice), sono invitati ad informare tempestivamente questo Ufficio, che provvederà ad attuare le necessarie verifiche.

Si informa che la legge non prevede la sanatoria per opere eseguite in difformità dalla presente autorizzazione. Per eventuali variazioni al progetto autorizzato, non ricomprese nelle prescrizioni dettate in corso d'opera da personale di questo Ufficio, deve essere richiesta preventiva autorizzazione, onde non incorrere nelle sanzioni amministrative e penali previste rispettivamente nella Parte Quarta, Titolo I, Capo I del Codice e nella Parte Quarta, Titolo II, Capo I del Codice. Si intendono approvati gli elaborati grafici e la documentazione acquisiti al protocollo con il n. 15769 del 25.10.2023.

I FUNZIONARI COMPETENTI

ARCH. CARLA PANCALDI
carla.pancaldi@cultura.gov.it
DOTT. SAVERIO RICCI
saverio.ricci@cultura.gov.it

IL SOPRINTENDENTE
ARCH. CRISTINA COLLETTINI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.





PROVINCIA
DI TERAMO

Medaglia d'Oro al Merito Civile

AREA 3 - TECNICA
Settore
Pianificazione del Territorio – Urbanistica
Piste ciclopedonali – Politiche comunitarie



A mezzo PEC

Al **Presidente della Conferenza permanente**
Sen. Avv. Guido Castelli

Il presente documento, in quanto inviato con mezzo idoneo ad accertare la fonte di provenienza, soddisfa il requisito della forma scritta e alla sua trasmissione non seguirà quella del documento cartaceo

conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

**OGGETTO: COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA.
INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO
LOCALE DELLA CHIESA DI SANT'EGIDIO ABATE.
Invio parere ex art. 20 D.Lgs. 267/00.**

Si invia, in allegato, copia della Determina Dirigenziale n. 423 del 11/04/2024 relativa al parere in oggetto.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Procedimento
arch. Giuliano Di Flavio

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico sottoscritto con firma digitale

AREA 3 - Pianificazione Territoriale E Opere Pubbliche – Centrale Unica Di Committenza

AREA 3 \ PIANIFICAZIONE TERRITORIO - URBANISTICA - PISTE CICLO-PEDONALI

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 423 DEL 11-04-2024

Proposta di determina Nr. 227 del 10-04-2024

OGGETTO: PARERE DI CONFORMITA' AL P.T.C.P. PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SANT'EGIDIO ABATE NEL COMUNE DI SANTEGIDIO ALLA VIBRATA

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- la Provincia di Teramo, con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 143 del 18/12/1998, ha adottato e con successiva deliberazione di C.P. n. 20 del 30/03/2001 ha approvato il Piano Territoriale Provinciale;
- con deliberazione n. 20 del 29/05/2014 il Consiglio Provinciale ha adottato, e con successiva deliberazione di C.P. n. 50 del 20/10/2017 ha approvato, gli "Indirizzi strategici per la Pianificazione Territoriale in materia di sostenibilità costituiti dai seguenti elaborati: "Variante N.T.A. del P.T.C.P" e "Piano strategico per la sostenibilità ambientale e il contenimento del consumo del suolo";

VISTO il Decreto del Presidente nr. 3 del 28/03/2024 avente ad oggetto: "Modificazioni dell'incarico di funzioni dirigenziali già conferito all'Ing. Francesco Ranieri con precedente decreto presidenziale n. 36 del 4 dicembre 2023. Attribuzione delle funzioni dirigenziali afferenti l'Area 3 denominata "Pianificazione Territoriale e Opere Pubbliche Centrale Unica di Committenza" in attuazione della riorganizzazione dell'Ente stabilita con deliberazione del Presidente n. 55 del 22 marzo 2024 e contestuale cessazione funzioni afferenti incarico precedente. Conferma datore di lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008";

VISTA la Determina Dirigenziale n. 382 del 28.03.2024 con cui è stato attribuito l'incarico di EQ per il Settore denominato "Pianificazione del Territorio Urbanistica Piste ciclopedonali Politiche comunitarie";

VISTA la nota prot. n. 13290 del 04/04/2024, acquisita al protocollo provinciale in data 04/04/2024 al n. 11107, inviata dal Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, con allegata la documentazione relativa all'intervento di riparazione danni e rafforzamento locale della chiesa di Sant'Egidio Abate nel Comune di Sant'Egidio alla Vibrata;

VISTO l'atto di nomina del Responsabile del Procedimento prot. n° 11256 del 05/04/2024 nella figura del Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio Urbanistica arch. Giuliano Di Flavio;

CONSIDERATA la necessità di verificare le informazioni e considerazioni contenute nella documentazione presentata, alla luce del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Teramo che, ai sensi e per gli effetti della L.R. 58/2023, art. 34:

PROVINCIA DI TERAMO - DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 423 DEL 11-04-2024

PROPOSTA DI DETERMINA NR. 227 DEL 10-04-2024

- a) definisce gli indirizzi strategici di assetto e cura del territorio e dell'ambiente, in coerenza con gli obiettivi strategici regionali stabiliti dal PTR;
- b) può stabilire i criteri e le modalità per l'assegnazione ai Comuni di quote differenziate di capacità edificatoria, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 13, tenendo conto della sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti.

RICHIAMATO il contenuto dell'art. 35 sempre della L.R. 58/2023 secondo cui il P.T.C.P. contiene:

- a) le principali connotazioni del territorio, con particolare riferimento alle caratteristiche naturali, culturali, paesaggistico-ambientali, geologiche, rurali, agro-silvo-pastorali, antropiche e storico-archeologiche;
- b) il quadro conoscitivo del proprio territorio, su supporto scalabile, come risultante dalle trasformazioni avvenute e dei programmi in atto, alla luce dei rischi naturali sismico, idrogeologico e di erosione delle coste presenti sul territorio;
- c) le disposizioni volte ad assicurare la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali sul territorio;
- d) i criteri e le modalità per favorire il coordinamento tra le pianificazioni dei Comuni e per incentivare l'azione congiunta fra i medesimi;
- e) l'individuazione delle zone nelle quali è opportuno proporre l'istituzione di aree naturali protette;
- f) l'individuazione, sulla scorta degli obiettivi della pianificazione regionale, delle prospettive di sviluppo del territorio;
- g) la definizione, in coerenza con la programmazione regionale, della rete infrastrutturale e delle altre opere di interesse sovra comunale ed indicazione delle caratteristiche generali nonché dei criteri per la localizzazione e il dimensionamento delle stesse;
- h) i principi per la realizzazione di un sistema di mobilità sostenibile, adottando soluzioni multimodali, di mobilità individuale, condivisa e pubblica, favorendo la realizzazione di reti per la mobilità dolce anche extraurbana;
- i) gli indirizzi finalizzati ad assicurare la compatibilità territoriale degli insediamenti industriali, artigianali e commerciali.

DATO ATTO che l'edificio è situato nel centro del comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE). La chiesa è in stile romanico con campanile sul lato nord – ovest rispetto al prospetto principale. L'ingombro in pianta è rettangolare di dimensioni di circa 25,0 x 13,90 m con copertura a falde piane. La struttura è costituita da muratura piena in blocchi lapidei squadriati lungo il perimetro esterno e da muratura sbazzata e pietrame sul lato interno delle pareti. L'edificio presenta una pianta a tre navate divise da pilastri a pianta ottagonale rivestiti in travertino bianco con capitello di ordine dorico che sorreggono le pareti superiori con archi a tutto sesto in muratura. La navata centrale termina con l'abside coperta da una volta in laterizio. La copertura delle navate laterali è a falda singola, realizzata con struttura lignea di travi a doppia orditura e pianellato superiore, con manto di coppi in laterizio. La navata centrale è a doppia falda coperta da struttura principale costituita da capriate in legno, travi secondarie e travicelli in legno, strato superiore di pannelle in laterizio e manto con coppi in laterizio.

Lo stato di danno rilevabile ad oggi, conseguente agli eventi sismici avuti inizio il 24 agosto del 2016, è conseguenza della vulnerabilità della struttura che non hanno impedito l'attivazione di cinematismi caratteristici per questa tipologia di costruzione. Il quadro fessurativo rilevato è presente prevalentemente sulle pareti murarie lungo il perimetro interno dell'edificio. Esso è dovuto alle basse caratteristiche meccaniche della muratura, a taglio e compressione, e allo scarso ammorsamento dei maschi murari che ha generato la formazione di cinematismi fuori dal piano.

Nel rispetto di quanto richiesto al p.to 4 dell'allegato C dell'Ordinanza n.105 del 17/09/2020, il progetto prevede un miglioramento sismico con il raggiungimento del livello di sicurezza minimo compatibile con i beni sottoposti a vincoli storico-artistici e l'eliminazione delle carenze di cui al p.to 8.7.4 delle NTC 2018 e s.m.i. La scelta degli interventi è stata operata seguendo tre criteri fondamentali:

- Riparare secondo le regole dell'arte gli elementi lesionati;

- Ridurre la vulnerabilità presenti attraverso l'inserimento di dispositivi per bilanciare le forze sismiche;
- Evitare opere superflue in un'ottica di conservazione e rispetto del bene tutelato, evitando interventi troppo invasivi.

Le soluzioni adottate per le murature risultano le seguenti:

- Inserimento di barre in acciaio inox a rinforzo e cucitura delle lesioni nelle intersezioni murarie;
- Inserimento di barre in acciaio inox;
- Rinforzo archi in muratura con l'inserimento di barre in acciaio inox;
- Cuciture armate delle lesioni.

Per le facciate, si prevede:

- Inserimento di barre in acciaio inox per collegamento murature poco ammorsate;
- Inserimento di coppia di tiranti in acciaio posta longitudinalmente alla navata, a contenimento dell'azione di ribaltamento della facciata.

L'intervento sul campanile prevede:

- Installazione di coppia di tiranti in acciaio atte ad assorbire le azioni orizzontali;
- Ritesatura dei tiranti esistenti;
- Riparazione della muratura lesionata con intervento localizzato di scuci e cucì.

L'intervento sul prospetto est prevede:

- Rinforzo della muratura mediante sarciture delle lesioni;
- Inserimento di tiranti in acciaio posto longitudinalmente alla navata, a contenimento dell'azione di ribaltamento della facciata.

L'intervento sull'abside prevede:

- Inserimento di barre in acciaio inox per collegamento murature poco ammorsate;
- Riparazione della volta in laterizio mediante cuciture armate.

CONSIDERATO che l'edificio di culto ricade in zona F1.4 del vigente Piano Regolatore Esecutivo "Attrezzature di interesse comune – Centri religiosi e parrocchiali" normata dall'Art. 94 delle N.T.A. E' classificato, inoltre, ai sensi dell'Art. 46 delle N.T.A., tra gli Edifici e Complessi di valore storico e risulta vincolato ai sensi del D. Lgs. 42 del 2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Art. 94 Zona "Attrezzature d'interesse comune": *"Gli interventi con destinazione per attrezzature d'interesse comune ("F"1) devono rispettare i seguenti limiti a meno di variazioni dettate da esigenze specifiche relative all'intervento: - Uf non superiore a 0,45 mq./mq; - Rc non superiore a 0,35 Sf - Dc pari all'altezza del edificio con minimo di ml 5.00 - Ds non inferiore all'altezza degli edifici; 2. Devono essere realizzati i parcheggi di uso privato e quelli di urbanizzazione secondaria nella misura minima di 2 posti auto pubblici per mq. 100 di Se, incrementati delle quantità necessarie ed opportune in relazione al tipo di intervento previsto, ai bacini di utenza serviti ed alle intensità d'uso ipotizzate. Tale misura può essere opportunamente ridotta nel caso di impianti tecnologici. 3. Entro tali zone sono inoltre ammesse, nel rispetto dell'indice fondiario sopra definito, complessi integrati di funzioni terziarie di servizio alla persona e pubblici esercizi quali:*

-
- Centri religiosi, parrocchiali e relative attività culturali, sociali, ricreative di interesse locale
....."

Art. 46 Zona A5 "Edifici e complessi di valore architettonico monumentale": *"Tale zona comprende le unità edilizie che hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano territoriale, per specifici pregi, per unicità, per caratteri architettonici o artistici. 2. In tale zona sono consentite le seguenti categorie di intervento: - manutenzione ordinaria - restauro scientifico 3. E' espressamente vietato il mutamento di destinazione d'uso con e senza opere."*

VERIFICATO che l'edificio di culto ricade nell'ambito definito dal vigente P.T.C.P. "Centro storico" quale "Bene architettonico – edificio religioso" normato dall'art. 10 delle N.T.A. nel modo seguente: *"Le prescrizioni del presente articolo hanno efficacia diretta. I Comuni, in sede di recepimento del P.T.C.P.*

PROVINCIA DI TERAMO - DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 423 DEL 11-04-2024

PROPOSTA DI DETERMINA NR. 227 DEL 10-04-2024

o di formazione di nuovi strumenti urbanistici, devono: precisare a scala adeguata, sulla scorta delle schede allegate, i perimetri delle aree archeologiche e di attenzione archeologica, dei centri storici, dei nuclei e borghi rurali, nonché la localizzazione dei beni puntuali individuati dal P.T.C.P. comprendendo anche aree esterne ai medesimi ma ad essi pertinenti Per i beni architettonici sia interni che esterni ai perimetri dei centri storici, dei nuclei e borghi rurali sono ammessi:

- interventi di manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo;
- cambiamenti delle destinazioni d'uso soltanto se compatibili con il mantenimento dei caratteri architettonici e tipologici originari.”

L'edificio della chiesa di Sant'Egidio Abate è inserito nel censimento “Schede dei beni archeologici e storico-architettonici” come bene censito con il codice CS 038-01 per cui è soggetto alla normativa del P.T.C.P., art. 10 comma 6 sopra richiamata.

VERIFICATO, altresì, che relativamente all'adottata Rete Ecologica Provinciale, l'ambito del manufatto non è interessato da alcuna previsione.

VISTA la Relazione Tecnica d'Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale prot. n. 11934 del 10/04/2024, a firma del Responsabile del Procedimento arch. Giuliano Di Flavio, nella quale si propone:

“Alla luce della tipologia di interventi da realizzare sull'edificio di culto di Sant'Egidio Abate nel Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, vista la normativa del P.T.C.P. e verificato che il manufatto è riconosciuto quale “bene architettonico – edificio religioso” ed è inserito nell'elenco dei beni di interesse archeologico, storico, artistico e documentario del P.T.C.P. (oltre che essere classificato tra gli Edifici e Complessi di valore storico e risulta vincolato ai sensi del D. Lgs. 42/2004), si ritiene poter esprimere il parere di conformità del progetto alle previsioni insediative e normative dello strumento provinciale in quanto la tipologia di intervento è aderente a quanto prescritto dalla normativa dello stesso in riferimento alla conservazione del bene (art. 10 comma 6).

Nessun parere deve, invece, essere espresso riguardo alla conformità con la Rete Ecologica Provinciale in quanto il bene non è interessato da alcuna sua previsione.”

VISTI

- lo Statuto dell'Ente;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 nel testo vigente;
- il D.L. 189/2016 nel testo vigente;
- il Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015;
- il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);
- l'adottata Rete Ecologica Provinciale;

RITENUTO che non necessita il parere della Commissione Consultiva per la Pianificazione Territoriale (CoPiT), ex art. 12 del Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015, essendo sufficiente, per le caratteristiche e la complessità della pratica in oggetto, il solo parere del Servizio Urbanistico Provinciale;

DATO ATTO che il procedimento di cui alla presente determinazione non rientra nell'ambito di operatività di cui agli articoli 15, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

PROVINCIA DI TERAMO - DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 423 DEL 11-04-2024

PROPOSTA DI DETERMINA NR. 227 DEL 10-04-2024

ATTESTATO, altresì, che il presente atto non comporta impegno di spesa e non presenta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente;

RILEVATO che:

- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), con il seguente livello di rischio: alto;
- sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale;
- è stata verificata, per quanto di conoscenza, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dell'Ente adottato con deliberazione della G.P. n.191 del 16/04/2014;

DATO ATTO del rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità, come adottato dal Segretario Generale con proprio atto n. 404 del 5/04/2024 e comunicato agli uffici con nota circolare n. prot.0011496 del 08-04-2024;

VERIFICATO che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della Legge n. 241/90 testo vigente;
per tutto quanto sopra,

D E T E R M I N A

RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 07/08/1990 n° 241 e s.m.i.;

ESPRIMERE, in conformità di quanto espressamente indicato nella Relazione Tecnica d'Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale, prot. n. 11934 del 10/04/2024, parere di CONFORMITÀ con le previsioni insediative e normative del P.T.C.P. vigente alla luce della tipologia di interventi da realizzare sull'edificio di culto di Sant'Egidio Abate nel Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, che sono del tutto aderenti a quanto prescritto dalla normativa del P.T.C.P. in riferimento alla conservazione del bene (art. 10 comma 6).

RILEVARE che nessun parere deve, invece, essere espresso riguardo alla conformità con la Rete Ecologica Provinciale in quanto il bene non è interessato da alcuna sua previsione.

Il funzionario P.O.
Arch. Giuliano Di Flavio

ACCERTATA la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte del Responsabile del Settore e del Responsabile Unico del Progetto,

PROVINCIA DI TERAMO - DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 423 DEL 11-04-2024
PROPOSTA DI DETERMINA NR. 227 DEL 10-04-2024

Il Responsabile Unico del Progetto
Giuliano Di Flavio

VISTA l'istruttoria sopra operata e il parere conseguentemente espresso ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs N. 267/2000

Il Dirigente
Adotta la presente determinazione

Il Dirigente
Francesco Ranieri
(firmato digitalmente)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, "Interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle OO.PP. nei territori delle Regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016".

Ordinanza n. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto"

"INTERVENTO DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SANT'EGIDIO ABATE" – COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA (TE)

Soggetto attuatore: Diocesi di San Benedetto del Tronto – Ripatransone - Montalto

CUP H17H20004280001 – CIG 88843980B2A

Id. Decreto 395/2020: 30

Relazione al Commissario Straordinario

Finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020)

I – QUADRO DI SINTESI

A) DATI GENERALI

Soggetto Attuatore:	Diocesi di San Benedetto del Tronto – Ripatransone - Montalto		
Id Decreto commissariale n. 395/2020	n. 30/2020		
Indirizzo immobile:	Piazza Europa – Sant'Egidio Abate (TE)		
Dati catastali:	foglio: 13	part: B	sub: -
Georeferenziazione	Lat. 42.82615N	Long. 13.71619E	
Intervento:	<input type="checkbox"/> pubblico <input type="checkbox"/> privato <input checked="" type="checkbox"/> Diocesi/Ente ecclesiastico		
Tipologia dell'intervento:	<input checked="" type="checkbox"/> Rafforzamento locale <input type="checkbox"/> Miglioramento sismico		
Livello di progettazione:	ESECUTIVO		
R.T.P.	Ing. Maurizio di Monti		
Progettazione	Arch. Domenico Onori Ing. Valeriano Testardi		

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

O.C. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto";

DECRETO COMMISSARIALE n. 395/2020 "Elenco Unico degli edifici di culto: revisione dell'allegato A dell'ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto"

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle Chiese di proprietà pubblica di cui all'Allegato 1 della n. 109 del 23 dicembre 2020. Modalità di attuazione e di attestazione delle spese amministrative ammissibili a contributo di cui all'art. 6 della ordinanza 105/2020. Proroga dei termini del Protocollo d'intesa sottoscritto ai sensi del comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo e la Conferenza Episcopale Italiana." e relativi allegati.

O.C. 130/2022 "Approvazione del Testo unico della ricostruzione privata".

O.C. 132/2022 "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi".

C) PROTOCOLLI

PROT. CGRTS	00012875-A	02/04/2024	TRASMISSIONE DA PARTE DELL'USR ABRUZZO DELLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
-------------	------------	------------	---

II – VERIFICA DOCUMENTALE

La Conferenza permanente di cui agli artt. 81, 82, 83 e 84 del *Testo unico della ricostruzione privata* approva i progetti sugli edifici di culto inseriti negli allegati delle Ordinanze nn. 105, 128 e 132 ai sensi dell'art. 4 co. 1 e 2 dell'Ordinanza n. 105/2020 "*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*".

PARERI

L'USR Marche in attuazione all'art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza, ha inviato con protocollo del 02/04/2024 n. CGRTS-0012875, oltre alla documentazione di progetto, nota di trasmissione di proposta di approvazione avente ad oggetto: "**OCSR n. 105/2020, DCR n.395/2020. Progetto per interventi di ripristino con riparazione del danno locale della Chiesa di Sant'Egidio Abate nel comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE) – ID 030 - Trasmissione proposta di approvazione ai sensi dell'art.4 comma 3 dell'OCSR n. 105 del 17 settembre 2020 CUP: H17H20004280001 - CIG: 8843980B2A**", con relativa "Relazione istruttoria tecnico-amministrativo-contabile", in allegato;

Nel corso dell'istruttoria dell'USR Abruzzo, come dichiarato nel documento sopra citato, sono stati acquisiti i seguenti pareri/autorizzazioni:

- **Ufficio Sismica: (N. Pratica 485/2023 del 14/03/2023)** Ricevuta telematica, ai sensi dell'art. 94 bis del DPR 380/01 e dell'art. 10 della L.R. 11/2020, attesta l'avvenuta registrazione sulla piattaforma MUDE-RA presso il Comune territorialmente competente di CAPITIGNANO e costituisce l'attestazione di avvenuto deposito, in allegato;
- **SABAP PER LE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO: (Prot. MIC-SABAP-AQ-TE/02/02/2024/0001532-P)** Autorizzazione ai lavori in oggetto ai sensi degli artt. 21 e 22 del Codice, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni in allegato;

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

- **COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA: (prot Comune n. 2216 del 20/02/2024) S.C.I.A. depositata al Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, in allegato.**

COPERTURA ECONOMICA

Dalla proposta di approvazione trasmessa dall'USR Abruzzo si rileva che il totale dell'intervento, al netto dei ribassi sui servizi tecnici, risulta essere pari ad **euro 350.000,00** (*trecentocinquantamila/00*), di cui euro 253.495,16 per lavori ed euro 95.504,84 per somme a disposizione.

Che l'importo di **euro 350.000,00** (*trecentocinquantamila/00*) risulta programmato interamente con l'O.C. 105/2020 così come aggiornata con l'O.C. 132/2022.

Dall'istruttoria dell'USR Abruzzo si rileva che per la redazione del computo metrico è stato utilizzato il Prezziario Unico del Cratere Centro Italia PUC 2022 ed il prezziario regionale di riferimento di cui all'art. 1 comma 6 dell'Ordinanza n. 126/2022.

Importo O.C. 105/2020 aggiornato Allegato 1 - O.C. 132/2022	Importo progetto post gara	Importo ammissibile a seguito di verifica dell'USR Abruzzo (Proposta di approvazione CGRTS-0012875 del 02/04/2024)
€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

QTE (PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE prot. CGRTS - 0012875 del 02/04/2024)

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI CONFRONTO				PROGETTO prezzario unico cratere del Centro Italia - Edizione 2022		
				PROGETTO	IMPORTO AMMISSIBILE	PROGETTO POST GARA
A	Somme a base d'appalto					
A.1	A.1.1	Importo lavori a base d'asta		173.785,14 €	173.785,14 €	173.785,14 €
	A.1.2	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)		79.710,02 €	79.710,02 €	79.710,02 €
	A.1.3	A DETRARRE Ribasso d'Asta				
	Totale parziale (A)			253.495,16 €	253.495,16 €	253.495,16 €
	ECONOMIE (A)					
B	Somme a disposizione del beneficiario					
B.1	B.1.1	Indagini geologiche, geotecniche, strutturali e relative analisi in laboratorio		0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.1.2	A DETRARRE				0,00 €
B.2	B.2.1	Spese per la gestione amministrativa (fino a 300,000,00 di importo dei lavori)	2%	5.069,90 €	5.069,90 €	5.069,90 €
	B.2.2	Spese per la gestione amministrativa (da 300.000,00 a 1.000.000,00 di importo dei lavori)	1,5%			
	B.2.3	Spese per la gestione amministrativa (oltre 1.000.000,00 di importo dei lavori)	1%			
B.3	Imprevisti (max 5%) Compresi di IVA			12.351,63 €	12.351,63 €	12.351,63 €
B.4	Spese tecniche generali			60.500,13 €	60.500,13 €	42.350,09 €
	B.4.1	Progettazione architettonica (ing. Domenico Onori)		11.160,98 €	11.160,98 €	11.160,98 €
	B.4.2	Progettazione strutturale (ing. Valeriano Testardi)		9.583,98 €	9.583,98 €	9.583,98 €
	B.4.3	CSP (ing. Valeriano Testardi)		4.627,15 €	4.627,15 €	4.627,15 €
	B.4.4	DL (Arch. Domenico Onori)		24.611,76 €	24.611,76 €	24.611,76 €
	B.4.5	CSE (Arch. Domenico Onori)		10.516,26 €	10.516,26 €	10.516,26 €
	B.4.6	A DETRARRE Ribasso 30% (incarico diretto)				-18.150,04 €
	B.4.7	Collaudo		0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.4.8	A DETRARRE				0,00 €
	B.4.9	Relazione geologica		0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.4.10	A DETRARRE				0,00 €
B.5	Spese per IVA			41.611,95 €	41.611,95 €	36.733,22 €
	B.5.1	IVA per Lavori in appalto	10%	25.349,52 €	25.349,52 €	25.349,52 €
	B.5.2	CNPAIA Spese prog e DL (su B.4.1, B.4.2, B.4.3, B.4.4, B.4.5 e B.4.6)	4%	2.420,01 €	2.420,01 €	1.694,00 €
	B.5.3	CNPAIA Spese collaudo (su B.4.7 e B.4.8)	4%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.5.4	CNPAIA Spese geologo (su B.4.9 e B.4.10)	4%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.5.5	IVA per spese proge e DL (su B.4.1, B.4.2, B.4.3, B.4.4, B.4.5 e B.4.6)	22%	13.842,43 €	13.842,43 €	9.689,70 €
	B.5.6	IVA per spese collaudo (su B.4.7, B.4.8 e B.5.3)	22%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.5.7	IVA per spese geologo (su B.4.9, B.4.10 e B.5.4)	22%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.5.8	IVA per spese indagini (su B.1.1)	22%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Totale parziale (B)			119.533,61 €	119.533,61 €	96.504,84 €
	ECONOMIE (B)					
TOTALE (A+B)				373.028,77 €	373.028,77 €	350.000,00 €
PASSIVO (rispetto all'importo programmato)				23.028,77 €	23.028,77 €	0,00 €
ECONOMIE (rispetto all'importo programmato)						

Il Consulente istruttore

Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione

Area organizzativa tecnica settore ricostruzione delle chiese e Conferenza Permanente Firmato digitalmente da

Arch. Luca Quadrelli

LUCA QUADRELLI

SerialNumber = TINIT-QDRLCU81S06D653A
C = IT

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruzioneisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

III – VALUTAZIONI FINALI

In riferimento all'“INTERVENTO DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SANT'EGIDIO ABATE” – COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA (TE)

Soggetto attuatore: **Diocesi di San Benedetto del Tronto – Ripatransone - Montalto**

CUP H17H20004280001 – CIG 88843980B2A

Id. Decreto 395/2020: 30

Visto quanto dichiarato dall'USR Abruzzo nella proposta di approvazione dell'intervento acquisita al protocollo commissariale CGRTS-0012875 del 02/04/2024 **alla quale si rimanda** per tutto ciò che concerne la **verifica della completezza, congruità** rispetto all'importo assegnato con O.C. n. 105/2020 **e ammissibilità al contributo**;

Richiamata la verifica documentale del Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale;

Ai fini dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell'adozione del decreto di concessione del contributo, si rimettono, per quanto di competenza, al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell'art. 82 del Testo unico della ricostruzione privata le seguenti valutazioni:

Parere favorevole

fermo restando le prescrizioni impartite dagli altri Enti.

Il Dirigente
Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione
Ing. Andrea Crocioni



ANDREA
CROCIONI
17.04.2024
13:38:05
GMT+02:00



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Allegato 1

O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SANT’EGIDIO ABATE”

COMUNE DI SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA (TE)

Soggetto attuatore: Diocesi di San Benedetto del Tronto – Ripatransone - Montalto

CUP H17H20004280001 – CIG 88843980B2A

Id. Decreto 395/2020: 30

N°	Titolo dell'elaborato	PROT. STRUTTURA COMMISSARIALE
1	ELAB 00_ELENCO ELABORATI Prot. 0015398 del 16.01.2023.pdf.p7m	CGRTS-0012875-A-02/04/2024
2	ELAB A1_RelazioneTecnicaGenerale.pdf.p7m	CGRTS-0012875-A-02/04/2024
3	ELAB A2_RELAZIONE STORICO ARTISTICA.pdf.p7m	CGRTS-0012875-A-02/04/2024
4	ELAB A3_RelazioneStrutture.pdf.p7m	CGRTS-0012875-A-02/04/2024
5	ELAB A6_RelazioneImpiantoElettrico.pdf.p7m	CGRTS-0012875-A-02/04/2024
6	ELAB A7_RelazioneVulnerabilità.pdf.p7m	CGRTS-0012875-A-02/04/2024
7	ELAB B1 RILIEVO PLANIVOLUMETRICO.pdf.p7m	CGRTS-0012875-A-02/04/2024
8	ELAB B11_ Quadro Fessurativo - Prospetti.pdf.p7m	CGRTS-0012875-A-02/04/2024
9	ELAB B11_1_QuadroFessurativo - Sezioni.pdf.p7m	CGRTS-0012875-A-02/04/2024
10	ELAB B11_2_QuadroFessurativo - Foto.pdf.p7m	CGRTS-0012875-A-02/04/2024
11	ELAB B2_PLANIMETRIE GENERALI E RIFERIMENTI CATASTALI.pdf.p7m	CGRTS-0012875-A-02/04/2024
12	ELAB B3_RILIEVO METRICO PIANTE.pdf.p7m	CGRTS-0012875-A-02/04/2024
13	ELAB B3_1 RILIEVO METRICO SEZIONI.pdf.p7m	CGRTS-0012875-A-02/04/2024
14	ELAB B3_2 RILIEVO METRICO SEZIONI.pdf.p7m	CGRTS-0012875-A-02/04/2024
15	ELAB B3_3 RILIEVO METRICO PROSPETTI.pdf.p7m	CGRTS-0012875-A-02/04/2024
16	ELAB B4_1_RilievoMatericoSezioni.pdf.p7m	CGRTS-0012875-A-02/04/2024
17	ELAB B4_RilievoMatericoProspetti.pdf.p7m	CGRTS-0012875-A-02/04/2024
18	ELAB B7_RILIEVO FOTOGRAFICO ESTERNI.pdf.p7m	CGRTS-0012875-A-02/04/2024
19	ELAB B7_1RILIEVO FOTOGRAFICO CAMPANILE.pdf.p7m	CGRTS-0012875-A-02/04/2024
20	ELAB B7_2 RILIEVO FOTOGRAFICO INTERNI.pdf.p7m	CGRTS-0012875-A-02/04/2024
21	ELAB B9_Cinematismi.pdf.p7m	CGRTS-0012875-A-02/04/2024
22	ELAB C1_PROGETTO ARCHITETTONICO PIANTE.pdf.p7m	CGRTS-0012875-A-02/04/2024
23	ELAB C1_1 PROGETTO ARCHITETTONICO SEZIONI.pdf.p7m	CGRTS-0012875-A-02/04/2024
24	ELAB C1_2 PROGETTO ARCHITETTONICO SEZIONI.pdf.p7m	CGRTS-0012875-A-02/04/2024
25	ELAB C1_3 PROGETTO ARCHITETTONICO PROSPETTI.pdf.p7m	CGRTS-0012875-A-02/04/2024
26	elab C10_1 incidenza manodopera.pdf.p7m	CGRTS-0012875-A-02/04/2024
27	elab C10_incidenza sicurezza.pdf.p7m	CGRTS-0012875-A-02/04/2024
28	ELAB C11_QUADRO ECONOMICO marzo 2024.pdf	CGRTS-0012875-A-02/04/2024

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

29	ELAB C12_PianoSicurezza.pdf.p7m	CGRTS-0012875-A-02/04/2024
30	ELAB C13_Cronoprogramma.pdf.p7m	CGRTS-0012875-A-02/04/2024
31	ELAB C14_DisciplinareDescrittivo.pdf.p7m	CGRTS-0012875-A-02/04/2024
32	ELAB C15_SchemaContratto.pdf.p7m	CGRTS-0012875-A-02/04/2024
33	ELAB C16_PianoManutenzione.pdf.p7m	CGRTS-0012875-A-02/04/2024
34	ELAB C17_PeriziaAsseverata.pdf.p7m	CGRTS-0012875-A-02/04/2024
35	ELAB C18_DichiarazioneConformità.pdf.p7m	CGRTS-0012875-A-02/04/2024
36	ELAB C3_1a_Progetto Strutturale - Rinforzi Murature Prospetti.pdf.p7m	CGRTS-0012875-A-02/04/2024
37	ELAB C3_1b_Progetto Strutturale - Rinforzi Murature Sezioni.pdf.p7m	CGRTS-0012875-A-02/04/2024
38	ELAB C3_2_Progetto Strutturale - Pernature.pdf.p7m	CGRTS-0012875-A-02/04/2024
39	ELAB C3_a_Progetto Strutturale - Tiranti Prospetti.pdf.p7m	CGRTS-0012875-A-02/04/2024
40	ELAB C3_b_Progetto Strutturale - Tiranti Sezioni.pdf.p7m	CGRTS-0012875-A-02/04/2024
41	ELAB C5_PiantaSchemaImpiantoElettrico.pdf.p7m	CGRTS-0012875-A-02/04/2024
42	ELAB C6_1_RelazioneTecnica.pdf.p7m	CGRTS-0012875-A-02/04/2024
43	ELAB C6_2_RelazioneCalcolo.pdf.p7m	CGRTS-0012875-A-02/04/2024
44	ELAB C6_3_FascicoloCalcoli.pdf.p7m	CGRTS-0012875-A-02/04/2024
45	ELAB C6_ValutazioneExAnte.pdf.p7m	CGRTS-0012875-A-02/04/2024
46	elab C8_computo metrico estimativo.pdf.p7m	CGRTS-0012875-A-02/04/2024
47	elab C9_elenco prezzi ed analisi prezzi.pdf.p7m	CGRTS-0012875-A-02/04/2024
48	elab D1_domanda di concessione.pdf.p7m	CGRTS-0012875-A-02/04/2024
49	ELAB D10_RELAZIONE TECNICA RELATIVA ALLA VINCOLISTICA.pdf.p7m	CGRTS-0012875-A-02/04/2024
50	ELAB D2_MODALITA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ING ED ARCH.pdf.p7m	CGRTS-0012875-A-02/04/2024
51	ELAB D3_COPIA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO.pdf.p7m	CGRTS-0012875-A-02/04/2024
52	ELAB D4_DICHIARAZIONE ISCRIZIONE ELENCO SPECIALE.pdf.p7m	CGRTS-0012875-A-02/04/2024
53	ELAB D5_DOCUMENTI DI IDENTITA' PROFESSIONISTI.pdf.p7m	CGRTS-0012875-A-02/04/2024
54	ELAB D6_DICHIARAZIONE NON SUPERAMENTO INCARICHI.pdf.p7m	CGRTS-0012875-A-02/04/2024
55	ELAB D7_calcolo parcella professionale progettazione architettonica Onori.pdf	CGRTS-0012875-A-02/04/2024
56	ELAB D7_1 calcolo parcella professionale progettazione strutturale Testardi.pdf	CGRTS-0012875-A-02/04/2024
57	elab D7_2 calcolo parcella professionale dl onori.pdf.p7m	CGRTS-0012875-A-02/04/2024
58	elab D7_3 calcolo parcella professionale csp testardi.pdf.p7m	CGRTS-0012875-A-02/04/2024
59	elab D7_4 calcolo parcella professionale cse onori.pdf.p7m	CGRTS-0012875-A-02/04/2024
60	ELAB D8_ORDINANZA SINDACALE DI INAGIBILITA'.pdf.p7m	CGRTS-0012875-A-02/04/2024
61	ELAB D9_SCHEDA RILIEVO DEL DANNO BENI CULTURALI.pdf.p7m	CGRTS-0012875-A-02/04/2024

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

62	elab E6_prot scia comune di sant'egidio alla vibrata.pdf.p7m	CGRTS-0012875-A-02/04/2024
63	elab E6_scia comune di sant'egidio alla vibrata.pdf.p7m	CGRTS-0012875-A-02/04/2024
64	P1_sant'egidio_15769_chiesa_aut cond ex art 21.pdf	CGRTS-0012875-A-02/04/2024
65	P2_ricevuta telematica di presentazione deposito sismico.pdf.p7m	CGRTS-0012875-A-02/04/2024

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO
(D.L. 189/2016)



Teramo, 02/04/2024

Al **Commissario Straordinario per la Ricostruzione**
Sen. Avv. Guido Castelli
comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it

p.c. **Diocesi Di San Benedetto Del Tronto-Ripatransone-Montalto**
ufficio.beni.culturali.diocesi.sbt@pec.it
e al RTP ing. Maurizio Di Monti
maurizio.dimonti@ingte.it

Oggetto: **OCSR n. 105/2020, DCR n.395/2020. Progetto per interventi di ripristino con riparazione del danno locale della Chiesa di Sant'Egidio Abate nel comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE) - ID 030 - Trasmissione proposta di approvazione ai sensi dell'art.4 comma 3 dell'OCSR n. 105 del 17 settembre 2020**
CUP: H17H20004280001 - CIG: 8843980B2A

In riferimento all'intervento in oggetto, si trasmette, ai sensi dell'art. 4 comma 3 dell'OCSR n. 105 del 17 settembre 2020 e ss.mm.ii., e ai fini della convocazione della Conferenza permanente di cui all'art. 16 del "Decreto Sisma", la proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo unitamente ai pareri/autorizzazioni rilasciati dagli Enti competenti.
Con cordialità.

Il Direttore dell'USR Abruzzo
Vincenzo Rivera
firmato digitalmente
(firma digitale ARUBA n° 6130940000299005)

Allegati:

- Determina dirigenziale n. 28 del 02/04/2024;
- Relazione istruttoria tecnico-amministrativo-contabile (con All.A check-list documentazione di progetto e All.B Quadro tecnico-economico);
- Autorizzazione a condizione ai sensi degli artt. 21-22 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii del Ministero per i Beni e le attività culturali SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO, Prot. MIC_SABAP-AQ-TE|02/02/2024|0001532-P;
- Ricevuta telematica, ai sensi dell'art. 94 bis del DPR 380/01 e dell'art. 10 della L.R. 11/2020, attesta l'avvenuta registrazione sulla piattaforma MUDE-RA presso il Comune territorialmente competente di CAPITIGNANO e costituisce l'attestazione di avvenuto deposito - N. Pratica: 485/2023 del 14/02/2023;
- S.C.I.A. depositata al Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, Prot. n° 2216 del 20.02.2024.
- Domanda richiesta contributo ed elenco documentazione progettuale completa scaricabile al seguente link:
<http://www.sisma2016abruzzo.it/pdi/index.php?p> [Username: user - Password: 12345]

ORDINANZA COMMISSARIALE N.105 DEL 17 SETTEMBRE 2020

“Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto”

DECRETO COMMISSARIALE N.395 DEL 30 DICEMBRE 2020

“Elenco Unico degli edifici di culto: revisione dell'allegato A dell'ordinanza n. 105”

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVO-CONTABILE

(Istruttoria del progetto esecutivo)

Inquadramento dell'intervento

ID Decreto 395/2020	ID 030
Soggetto Attuatore	DIOCESI DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO-RIPATRANSONE-MONTALTO
Denominazione Chiesa	CHIESA DI SANT'EGIDIO ABATE
Indirizzo	SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA (TE), PIAZZA EUROPA
Dati catastali	Foglio 13 part. B (centro storico)
Tipo di intervento	Riparazione del danno locale
Livello di progettazione	Definitivo/Esecutivo
CUP	H17H20004280001
CIG	8843980B2A

Soggetti coinvolti

Committente	Diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto (Don Giorgio Carini, incaricato come Ordinario Diocesano da S.E. Mons. Carlo Bresciani Vescovo della Diocesi in oggetto)
Responsabile Tecnico della Procedura (RTP)	Ing. Maurizio Di Monti
Progettazione architettonica, Direzione Lavori, Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	Arch. Domenico Onori con studio in via Firenze 18 - 64100 - Teramo (TE), C.F. NRODNC59R29L103O – Partita IVA 00854350675 Iscritto all'Ordine architetti della provincia di Teramo al n. 312 Iscritto all'Elenco art 34 del 189/20216 con n. EP_014569_2017
Progettazione strutturale Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	Ing. Valeriano Testardi con studio in via Carso 1 - 64016 - Sant'Egidio alla Vibrata (TE) C.F. TSTVRN83B15F870A – Partita IVA 02675820423 Iscritto all'Ordine ingegneri della provincia di Teramo al n. 1609 Iscritto all'Elenco art 34 del 189/20216 con n. EP_014619_2017

Costo e copertura finanziaria

Finanziamento dell'intervento da Ord. n.105/2020	€ 350.000,00	art. 4 del D.L 189/16
Altri finanziamenti	Nessuno	
Costo dell'intervento da progetto	€ 373.028,77	
Importo ammissibile	€ 373.028,77	
Importo ammissibile al netto dei ribassi sui servizi tecnici	€ 350.000,00	



Riferimenti normativi

D.L. 76 del 16/07/2020 convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020	art. 11 comma 3	
D.L. n. 189/2016	art. 4 art.14 art. 15 bis	comma 3 - 4 comma 1-9 comma 2 - 3 - 3 bis
OCSR n. 23 del 05.05.2017		
OCSR n. 32 del 21.06.2017		
OCSR n. 63 del 06.09.2018	art. 3 - 4 - 5	
OCSR n. 84 del 10.07.2019	art. 12 - 13 -14	
OCSR n. 105 del 17.09.2020		
OCSR n. 111 del 23.12.2020	art. 14	comma 4
Decreto CSR N.395 del 30.12.2020		
OCSR n. 126 del 24.05.2022	art. 1 - 4	
OCSR n. 132 del 30.12.2022		
OCSR n. 136 del 22.03.2023	art. 12	
OCSR n. 144 del 28.06.2023	art. 1	

Atti vari

Ordinanza sindacale di inagibilità	n. 60 del 17/10/2019	Comune di Sant'Egidio alla Vibrata
"SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI-CHIESE" Modello A-DC"	n. 1 del 27/01/2017	Esito: Inagibile

Documentazione/Carteggio

ID	Intervento	Comune	Mittente	Prot. USR Abruzzo	Oggetto
030	CHIESA DI SANT'EGIDIO ABATE	SANT'EGIDI O ALLA VIBRATA (TE)	Diocesi Di San Benedetto Del Tronto - R.M.	prot.RA 0024474 del 25.01.2021	Conferimento incarico Responsabile Tecnico della Procedura (R.T.P) ai sensi dell'Ord. 105/2020 all'Ing. Maurizio Di Monti. Richiesta di liquidazione anticipazione ai senso Ord.105/2020.
			Diocesi Di San Benedetto Del Tronto - R.M.	prot.RA 0215235 del 21.05.2021	Comunicazione Codice Unico di Progetto (CUP) per ogni intervento di competenza della Diocesi.
			RTP ing. Maurizio Di Monti	prot.RA 0015398 del 16.01.2023	Trasmissione progetto definito/esecutivo
			USR 2016 Abruzzo	PEO del 21.02.2023	Richiesta integrazioni
			RTP ing. Maurizio Di Monti	prot.RA 0111724 del 14.03.2023	Trasmissione documentazione integrativa: elaborati A6 e C5
			RTP ing. Maurizio Di Monti	prot.RA 0100397 del 08.03.2024	Trasmissione autorizzazioni: SCIA e deposito sismico al comune di Sant'Egidio alla Vibrata
			SABAP AQ-TE	prot.RA 0042578 del 02.02.2024	Trasmissione autorizzazione a condizione ai senso degli artt. 21-22 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii



	USR 2016 Abruzzo	PEO del 14.03.2024	Richiesta integrazioni
	RTP ing. Maurizio Di Monti	prot.RA 0120303 del 20.03.2024	Trasmissione documentazione integrativa: D1 - CME - EP - incidenza manodopera e sicurezza - calcolo parcelle DL, CSP e CSE
	RTP ing. Maurizio Di Monti	prot.RA 0123667 del 20.03.2024	Trasmissione documentazione integrativa: QTE e calcolo parcelle progettazione

Requisiti per l'ammissibilità a finanziamento

Programmazione dell'intervento

L'intervento è relativo ai lavori di riparazione della Chiesa di Sant'Egidio Abate, ubicata nel centro storico del comune di Sant'Egidio alla Vibrata è stato inserito nell'Allegato A dell'Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2020 recante "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto". Con Decreto del Commissario Straordinario n.395 del 30/12/2020 "Elenco Unico degli edifici di culto: revisione dell'allegato A dell'Ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle Chiese di proprietà pubblica di cui all'Allegato 1 della n. 109 del 23 dicembre 2020. Modalità di attuazione e di attestazione delle spese amministrative ammissibili a contributo di cui all'art. 6 della ordinanza 105/2020. Proroga dei termini del Protocollo d'intesa sottoscritto ai sensi del comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo e la Conferenza Episcopale Italiana" è stato aggiornato l'elenco degli interventi finanziati.

Nell'Allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario n.395 del 30/12/2020 l'intervento è identificato con **ID 030** "Chiesa di Sant'Egidio Abate" sita nel comune di Sant'Egidio alla Vibrata (AQ), importo attribuito 350.000,00 €, Soggetto Attuatore Diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto.

Motivazione dell'atto

Con nota PEC del Responsabile Tecnico della Procedura (RTP), acquisita Prot. RA 0015398 del 16.01.2023 la Diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto ha trasmesso la documentazione inerente il "Progetto per interventi di ripristino con riparazione del danno locale della Chiesa di Sant'Egidio Abate" nel comune di Sant'Egidio alla Vibrata, CUP: H17H20004280001, CIG: 8843980B2A, per l'ottenimento, ai sensi all'art. 4, comma 3, dell'OCSR n. 105/2020, del parere di congruità e proposta di approvazione del progetto ed il rilascio del contributo, propedeutico alla convocazione della Conferenza permanente, ai sensi dell'art. 16 del DL 189/2016.

DISAMINA TECNICA DEL PROGETTO

Dopo aver verificato la presenza di tutti gli elaborati necessari, elencati nella check list allegata (Allegato A) formulando le necessarie richieste di integrazioni, si è proceduto ad esaminare il progetto.

Descrizione dell'edificio

Inquadramento, caratteristiche architettoniche

La chiesa è in stile romanico con campanile sul lato nord – ovest rispetto al prospetto principale. L'ingombro in pianta è rettangolare di dimensioni di circa 25,0 x 13,90 m con copertura a falde piane. La struttura è costituita da muratura piena in blocchi lapidei squadrati lungo il perimetro esterno e da muratura sbozzata e pietrame sul lato interno delle pareti.

Il campanile è costituito da un proseguimento in altezza delle pareti murarie e da un paramento interno presente nella navata laterale nord realizzato sempre in muratura piena in blocchi lapidei; nell'ultimo tratto è realizzato con muratura in mattoni pieni e termina con una copertura a punta a pianta ottagonale.

L'edificio presenta una pianta a tre navate divise da pilastri a pianta ottagonale rivestiti in travertino bianco con capitello di ordine dorico che sorreggono le pareti superiori con archi a tutto sesto in muratura. La navata centrale termina con l'abside coperta da una volta in laterizio. La copertura delle navate laterali è a falda singola, realizzata con struttura lignea di travi a doppia orditura e pianellato superiore, con manto di coppi in laterizio. La navata centrale è a doppia falda coperta da struttura principale costituita da capriate in legno, travi secondarie e travicelli in legno, strato superiore di pannelle in laterizio e manto con coppi in laterizio.



Foto raddrizzamenti dei prospetti esterni della chiesa oggetto di istruttoria

Caratteristiche funzionali e strutturali

La costruzione da realizzare nel calcolo delle strutture è stata considerata come opera civile ordinaria in Classe d'Uso 3 relativa alle condizioni di normale affollamento senza funzione pubblica. Ne deriva una vita nominale pari a cinquanta anni ed un coefficiente d'uso unitario con conseguente periodo di riferimento V R pari a 75 anni utilizzato per la determinazione dei parametri di pericolosità sismica locale.

Data la superficie quasi pianeggiante del sito si conferma la scelta della categoria topografica T1.

La stratigrafia del sito è ottenuta da uno studio di microzonazione sismica del comune di Sant'Egidio alla Vibrata; essa ha evidenziato la presenza di ghiaia -sabbiosa e sabbia limosa con presenza di matrice limo argillosa con un valore di Vs compreso tra 300 e 500 m/s fino a 20 m di profondità. Si conferma la categoria di Sottosuolo B con assenza di falde acquifere.


È stato eseguito un rilievo geometrico strutturale al fine dell'identificazione e descrizione dell'organismo strutturale e descrizione generale dell'organizzazione funzionale interna (punto 7.2.2 NTC 2018). La muratura è classificabile secondo la Tab. C8.5.I della Circ. 7 del 2019 come: "Muratura in blocchi lapidei squadrati": in corrispondenza delle pareti della chiesa; "Mattoni pieni e malta di calce": in corrispondenza della torre campanaria. Inoltre, è stato adottato pertanto un "Livello di Conoscenza Limitato LC1" per le Costruzioni in Muratura ai sensi del capitolo C8.5.4.1 dell'appendice alla Circolare 21 gennaio

2019, n.7, a cui è associato un fattore di confidenza $FC=1,5$. L'unità strutturale in oggetto presenta una asimmetria di distribuzione delle masse dovuta alla presenza della torre campanaria.

Ai sensi delle condizioni imposte dal paragrafo 7.2.1 del D.M. 17 gennaio 2018, la struttura è stata pertanto considerata sia non regolare in pianta, sia non regolare in altezza.

Per la struttura in esame si ipotizza classe di duttilità bassa CD B a causa della assenza di cordoli ma anche considerando le incertezze legate alle effettive capacità deformative degli elementi strutturali. L'orizzontamento della copertura è stato considerato come solaio deformabile nel loro piano in quanto il solaio in legno con piattelle in laterizio è privo di soletta. Le fasce di piano sono state modellate sia nello stato attuale che nello stato di progetto, sono state verificate in fase di analisi le fasce sorrette da un architrave o da un arco o da una piattabanda strutturalmente efficace e che siano efficacemente ammortate come previsto dalla Circolare Ministeriale n. 7 del 21 gennaio 2019 al punto C8.7.1.3.1.

Il metodo di analisi utilizzato per la verifica della tipologia di intervento raggiunto e della sicurezza è l'Analisi Cinematica, volta ad eseguire una analisi dei meccanismi locali di collasso allo stato attuale e allo stato di progetto. In riferimento Valutazione dell'azione sismica verticale al paragrafo 7.2.2 del D.M. 17 gennaio 2018, qui di seguito riportato: "La componente verticale deve essere considerata, in aggiunta a quanto indicato al paragrafo 3.2.3.1, anche in presenza di elementi pressoché orizzontali con luce superiore a 20 metri, elementi precompressi, elementi a mensola di luce superiore a 4 metri, strutture di tipo spingente, pilastri in falso, edifici con piani sospesi, ponti e costruzioni con isolamento nei casi specificati al paragrafo 7.10.5.3.2" Nell'analisi modale eseguita per l'unità strutturale in oggetto non è stata applicata la componente verticale del sisma in quanto non sussiste nessuna delle condizioni sopra citate.



Modello Cinematico dello Stato Attuale

Nesso di causalità

I progettisti incaricati, arch. Domenico Onori e l'ing. Valeriano Testardi, in qualità di tecnici incaricati per la redazione della progettazione esecutiva della chiesa di Sant'Egidio Abate nel Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE), hanno trasmesso apposita perizia asseverata, attestando il nesso di causalità tra i danni subiti e descritti e gli eventi sismici iniziati con la sequenza sismica del 24.08.2016 e successive repliche.

Descrizione dei danni

Gli eventi sismici del 2016-2017 hanno reso inagibile la chiesa, come da apposita scheda per il rilievo del danno ai beni culturali-chiese, Modello A-DC, n. 1 del 27/01/2017.

Il quadro fessurativo rilevato è presente prevalentemente sulle pareti murarie lungo il perimetro interno dell'edificio. Esso è dovuto a seguito delle basse caratteristiche meccaniche della muratura, a taglio

e compressione, e allo scarso ammorsamento dei maschi murari che ha generato la formazione di cinematismi fuori dal piano. Di seguito viene descritto il quadro fessurativo per ogni macroelemento individuato per l'edificio oggetto di intervento:

- **MURATURA.** Le pareti interne dell'edificio presentano:
 - meccanismi nel piano delle facciate: fessure verticali non passanti, fessure diffuse nella zona superiore delle pareti;
 - meccanismi di flessione e taglio: in corrispondenza delle volte, delle aperture, delle nicchie e all'appoggio delle travi di copertura.
- **FACCIATA.** La facciata principale ha dimensioni 10,0 m di larghezza e 13,45 m di altezza, con uno spessore di circa 90 cm. Presenta un portone centrale cerchiato da architrave in marmo chiaro e nella zona superiore in asse un rosone di diametro di circa 2,15 m. La facciata non segue la pendenza della copertura retrostante e risulta sconnessa dalle pareti trasversali. Il quadro fessurativo rilevato è costituito da:
 - fessure verticali passanti in corrispondenza dell'incrocio della facciata con i maschi ortogonali evidenziando un tentativo di ribaltamento della stessa;
 - lesioni nel piano interno dovuto ai bassi parametri meccanici della muratura;
 - lesioni interne a flessione e a taglio in corrispondenza della zona sottostante il rosone che rappresenta un punto di criticità.
- **CAMPANILE.** La vulnerabilità del campanile dovuta alla sua snellezza è evidenziata dallo stato fessurativo presente soprattutto in corrispondenza delle celle campanarie. Il meccanismo innescato dalle azioni orizzontali è stato un ribaltamento della parte sommitale dovuta alle dimensioni delle celle campanarie ed alle basse caratteristiche meccaniche della muratura, determinando un quadro fessurativo di rottura per taglio delle pareti. Il ribaltamento del prospetto principale è evidenziato inoltre da fessure verticali esterne presenti sul prospetto nord.
- **PROSPETTO EST.** Il prospetto presenta un tentativo di ribaltamento del timpano superiore e della parte superiore delle navate laterali dovute al cattivo ammorsamento della parete esterna con le pareti ortogonali. Il quadro fessurativo risulta concentrato in corrispondenza degli spigoli superiori dei paramenti murari interni e in corrispondenza delle linee di falda delle campate.
- **ABSIDE.** La chiesa è caratterizzata da un'abside semicircolare con raggio di circa 2,60 m. Le pareti internamente presentano lesioni diffuse derivanti principalmente dall'attivazione di un cinematismo di taglio indotto dalla spinta della copertura sommitale e dalla presenza di aperture senza architrave superiore posta baricentricamente all'abside stesso.

Descrizione dell'Intervento

Gli interventi consistono in un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio, ne consentono la conservazione, valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche. Il progetto di riparazione del danno e rafforzamento locale della chiesa di Sant'Egidio Abate ha come obiettivo il ripristino della piena agibilità e fruibilità dell'edificio, mediante interventi di riparazione locale del danno.

L'analisi dei meccanismi cinematici per l'edificio in oggetto ha dimostrato una serie di criticità che hanno generato importanti lesioni e per ognuna delle quali è stato previsto uno specifico intervento. Caratteristica comune in tutti i macro-elementi, tuttavia, è la scarsa qualità muraria del paramento interno, lo scarso collegamento fra i paramenti interno ed esterno, e l'inefficace collegamento dei maschi murari in corrispondenza degli angoli, soprattutto fra murature di differente epoca di realizzazione. Queste criticità sono state affrontate per ogni macro elemento e vengono riportate di seguito le soluzioni proposte.



- **MURATURA.** La muratura interna è soggetta ad una serie di azioni nel piano che comportano quadro fessurativo diffuso. Le soluzioni adottate risultano le seguenti:
 - inserimento di barre in acciaio inox a rinforzo e cucitura delle lesioni in corrispondenza delle intersezioni murarie;
 - inserimento di barre in acciaio inox;
 - rinforzo archi in muratura con l'inserimento di barre in acciaio inox;
 - cuciture armate delle lesioni.
- **FACCIATA.** Il cinematisimo innescato dalla facciata è generato da una deformazione fuori dal piano del prospetto principale sottoposto anche ad una deformazione nel piano. Si prevede:
 - inserimento di barre in acciaio inox per collegamento murature poco ammortate;
 - inserimento di coppia di tiranti in acciaio posta longitudinalmente alla navata, a contenimento dell'azione di ribaltamento della facciata.
- **CAMPANILE.** Il campanile che sormonta la chiesa è fortemente vulnerabile all'azione sismica. L'intervento proposto prevede:
 - installazione di coppia di tiranti in acciaio atte ad assorbire le azioni orizzontali;
 - ritesatura dei tiranti esistenti;
 - riparazione della muratura lesionata con intervento localizzato di scuci e cuci.
- **PROSPETTO EST.** Il prospetto est è vulnerabile all'azione sismica. L'intervento prevede:
 - rinforzo della muratura mediante sarciture delle lesioni;
 - inserimento di tiranti in acciaio posto longitudinalmente alla navata, a contenimento dell'azione di ribaltamento della facciata.
- **ABSIDE.** L' abside presenza lesioni diffuse e criticità generale della muratura. L'intervento proposto prevede:
 - inserimento di barre in acciaio inox per collegamento murature poco ammortate;
 - riparazione della volta in laterizio mediante cuciture armate.

Computo metrico estimativo

Dall'analisi del Computo Metrico Estimativo, allegato nella consegna del progetto esecutivo aggiornato ai sensi dell'art.1 comma 6 dell'OCSR 126/2022 e trasmesso con nota PEC del RTP acquisito al Prot. RA 0120303 del 20.03.2024, è emerso che le quantità e gli importi sono congrui agli interventi previsti e a quanto riportato negli elaborati tecnici progettuali e le lavorazioni progettate risultano soddisfare le specifiche riportate nell'Allegato C dell'Ordinanza Commissariale n.105/2020.

Dalla valutazione della stessa si è potuto riscontrare che tutte le voci utilizzate sono state desunte dal Prezzario Unico del Cratere Centro Italia 2016.

Il Computo Metrico Estimativo dei lavori pari a **€ 253'495,16**, suddiviso nelle seguenti categorie:

- 001 opere strutturali pari a € 74.114,47;
- 002 opere finitura pari a € 97.190,67;
- 003 sicurezza pari a € 79.710,02;
- 004 indagini pari a € 2.480,00.

Oneri per la sicurezza

Dal controllo del Computo Metrico Estimativo si evince un importo complessivo di **€ 79.710,02** per gli oneri per la sicurezza (categoria 003 del CME) non soggetti a ribasso d'asta.

Incidenza per la manodopera

Il costo della manodopera di progetto è la somma dei prodotti ottenuti moltiplicando il costo minimo della manodopera associato ad ogni lavorazione, comprese quelle per la sicurezza, per la quantità della lavorazione stessa prevista dal progetto esecutivo e laddove il progetto esecutivo contenga nuovi prezzi il costo della manodopera da impiegare nei calcoli è quello risultante dagli stessi.

L'incidenza della manodopera di progetto è il rapporto percentuale tra il costo della manodopera di progetto esecutivo e l'importo complessivo del progetto esecutivo (computo lavori + computo costi della sicurezza). Tale incidenza è di riferimento per il rilascio del DURC di congruità al momento dei SAL dei lavori ed è indicata nella notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008.

Nell'elaborato tecnico allegato al progetto esecutivo viene eseguito il calcolo del costo della manodopera conformemente alle disposizioni di cui all'Ordinanza n. 58 del 2018, che risulta pari al 36,047 % (€ 91.376,41).

Cronoprogramma

Nel Cronoprogramma allegato al progetto si indica un tempo di realizzazione degli interventi programmati pari a 12 mesi (**365 gg**): si ritiene coerente e fattibile la tempistica di realizzazione degli interventi esplicitati nel suddetto Cronoprogramma.

Nulla osta/autorizzazioni e pareri

L'edificio di culto oggetto è situato nel centro del comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE). Ricade in zona F1.4 del vigente Piano Regolatore Esecutivo: Attrezzature di interesse comune – Centri religiosi e parrocchiali, Art. 94 delle N.T.A. È classificato inoltre ai sensi dell'Art. 46 delle N.T.A. tra gli Edifici e Complessi di valore storico e risulta vincolato ai sensi del D. Lgs. 42 del 2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Le autorizzazioni necessarie sono state acquisite e nello specifico:

- Autorizzazione a condizione ai sensi degli artt. 21-22 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii del Ministero per i Beni e le attività culturali SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO, Prot. MIC_SABAP-AQ-TE|02/02/2024|0001532-P;
- Ricevuta telematica, ai sensi dell'art. 94 bis del DPR 380/01 e dell'art. 10 della L.R. 11/2020, attesta l'avvenuta registrazione sulla piattaforma MUDE-RA presso il Comune territorialmente competente di CAPITIGNANO e costituisce l'attestazione di avvenuto deposito - N. Pratica: 485/2023 del 14/02/2023;
- S.C.I.A. depositata al Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, Prot. n° 2216 del 20.02.2024.

Le autorizzazioni di cui sopra risultano attuali e valide. È stato altresì verificato che nel progetto si è tenuto conto delle osservazioni e prescrizioni vincolanti degli enti sovraordinati, fatte salve in ogni caso le prescrizioni/raccomandazioni da rispettare in corso d'opera durante l'esecuzione dei lavori.



DISAMINA AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL PROGETTO

Esaminata la documentazione trasmessa dal RTP incaricato e da ultimo integrata con nota PEC Prot. RA 0123667 del 21.03.2024, ed alla luce della congruità tecnica del progetto si è proceduto alla valutazione amministrativo contabile.

Quadro tecnico economico

L'RTP, con nota PEC acquisita al Prot. RA 0015398 del 16.01.2023 e successive integrazioni, ha trasmesso il progetto definitivo/esecutivo con la contabilità dei lavori utilizzando, ai sensi dell'art.1 comma 6 dell'OCSR 126/2022 del 24.05.2022, il "Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022" e/o "Prezzario regionale di riferimento". Considerato che il deposito del progetto presso questo USR è avvenuto in data successiva all'uscita della citata OCSR 126/2022, le prestazioni professionali sono state calcolate sull'importo lavori computato con il nuovo prezzario, in coerenza con l'ultima circolare del commissario CGRTS-0026177-P-26/10/2022.

Il quadro economico di progetto prevede un importo complessivo per la realizzazione dell'opera pari a **€ 373.028,77** di cui € 173.785,14 per lavori a base di gara, € 79.710,02 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 119.533,61 di somme a disposizione del beneficiario.

Importo programmato con Decreto Commissario Straordinario n.395/2020	Importo richiesto (di progetto)	Importo ammissibile (dopo istruttoria)
350.000,00 €	373.028,77 €	373.028,77 €

Si rileva altresì che con la medesima nota l'RTP ha proceduto ad inviare anche il QTE rimodulato dopo l'affidamento dei servizi tecnici. A tal fine è stato verificato dalla documentazione agli atti di questo Ufficio Speciale che i compensi ai professionisti incaricati mediante affidamento diretto, soddisfa l'art.2 comma 3 della OCSR 105/2020.

Conseguentemente all'applicazione dei ribassi sui servizi l'importo dell'intervento è stato rideterminato in **€ 350.000,00**.

Il quadro riepilogativo risultante dalla verifica di ammissibilità a contributo del progetto esecutivo risulta pertanto essere il seguente:

Importo programmato con Decreto Commissario Straordinario n.395/2020	Importo ammissibile (dopo applicazione ribassi sui servizi tecnici)	Maggiore/minor costo rispetto all'importo programmato
350.000,00 €	350.000,00 €	0,00 €

A conclusione dell'istruttoria pertanto non si ravvisano necessità di importi ulteriori rispetto a quelli programmati per l'intervento in esame, computato con il "Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022" e/o "Prezzario regionale di riferimento", e pertanto l'intervento è ammissibile anche dal punto di vista economico-contabile.



QUADRO TECNICO ECONOMICO DI CONFRONTO				PROGETTO prezzario unico cratere del Centro Italia - Edizione 2022		
				PROGETTO	IMPORTO AMMISSIBILE	PROGETTO POST GARA
A	Somme a base d'appalto					
A.1	A.1.1	Importo lavori a base d'asta		173.785,14 €	173.785,14 €	173.785,14 €
	A.1.2	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)		79.710,02 €	79.710,02 €	79.710,02 €
	A.1.3	A DETRARRE Ribasso d'Asta				
		Totale parziale (A)		253.495,16 €	253.495,16 €	253.495,16 €
		ECONOMIE (A)				
B	Somme a disposizione del beneficiario					
B.1	B.1.1	Indagini geologiche, geotecniche, strutturali e relative analisi in laboratorio		0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.1.2	A DETRARRE				0,00 €
B.2	B.2.1	Spese per la gestione amministrativa (fino a 300,000,00 di importo dei lavori)	2%	5.069,90 €	5.069,90 €	5.069,90 €
	B.2.2	Spese per la gestione amministrativa (da 300.000,00 a 1.000.000,00 di importo dei lavori)	1,5%			
	B.2.3	Spese per la gestione amministrativa (oltre 1.000.000,00 di importo dei lavori)	1%			
B.3		Imprevisti (max 5%) Compresi di IVA		12.351,63 €	12.351,63 €	12.351,63 €
B.4		Spese tecniche generali		60.500,13 €	60.500,13 €	42.350,09 €
	B.4.1	Progettazione architettonica (ing. Domenico Onori)		11.160,98 €	11.160,98 €	11.160,98 €
	B.4.2	Progettazione strutturale (ing. Valeriano Testardi)		9.583,98 €	9.583,98 €	9.583,98 €
	B.4.3	CSP (ing. Valeriano Testardi)		4.627,15 €	4.627,15 €	4.627,15 €
	B.4.4	DL (Arch. Domenico Onori)		24.611,76 €	24.611,76 €	24.611,76 €
	B.4.5	CSE (Arch. Domenico Onori)		10.516,26 €	10.516,26 €	10.516,26 €
	B.4.6	A DETRARRE Ribasso 30% (incarico diretto)				-18.150,04 €
	B.4.7	Collaudo		0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.4.8	A DETRARRE				0,00 €
	B.4.9	Relazione geologica		0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.4.10	A DETRARRE				0,00 €
B.5		Spese per IVA		41.611,95 €	41.611,95 €	36.733,22 €
	B.5.1	IVA per Lavori in appalto	10%	25.349,52 €	25.349,52 €	25.349,52 €
	B.5.2	CNPAIA Spese prog e DL (su B.4.1, B.4.2, B.4.3, B.4.4, B.4.5 e B.4.6)	4%	2.420,01 €	2.420,01 €	1.694,00 €
	B.5.3	CNPAIA Spese collaudo (su B.4.7 e B.4.8)	4%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.5.4	CNPAIA Spese geologo (su B.4.9 e B.4.10)	4%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.5.5	IVA per spese proge e DL (su B.4.1, B.4.2, B.4.3, B.4.4, B.4.5 e B.4.6)	22%	13.842,43 €	13.842,43 €	9.689,70 €
	B.5.6	IVA per spese collaudo (su B.4.7, B.4.8 e B.5.3)	22%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.5.7	IVA per spese geologo (su B.4.9, B.4.10 e B.5.4)	22%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.5.8	IVA per spese indagini (su B.1.1)	22%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Totale parziale (B)		119.533,61 €	119.533,61 €	96.504,84 €
		ECONOMIE (B)				
TOTALE (A+B)				373.028,77 €	373.028,77 €	350.000,00 €
PASSIVO (rispetto all'importo programmato)				23.028,77 €	23.028,77 €	0,00 €
ECONOMIE (rispetto all'importo programmato)						

CONCLUSIONI

Visto il D.L. n.189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016, come integrato dal decreto legge 8/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 45/2017 e ss.mm.ii. recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";



UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO
(D.L. 189/2016)



Visto il D.L. n.76 del 16/07/2020 convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;

Visto l'art. 1, comma 413, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, che ha prorogato al 31/12/2024 la scadenza della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189;

Vista l'Ordinanza Commissariale n. 63 del 06.09.2018 e in particolare l'art. 4 con cui vice commissari sono delegati per l'adozione delle determinazioni in ordine all'approvazione dei progetti e per l'emissione dei decreti di concessione dei contributi in relazione agli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del commissario straordinario n. 38 dell'8 settembre 2017;

Vista l'Ordinanza Commissariale n. 84 del 02.08.2019 nello specifico l'art. 12 comma 3 con cui “... *Il Commissario straordinario, con apposito atto può delegare l'istruttoria e la presidenza della conferenza permanente per l'approvazione dei progetti di competenza del MIBAC, al direttore dell'Ufficio speciale territorialmente competente*”.

Vista l'Ordinanza Commissariale n. 105 del 17.09.2020 “*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*” con cui vengono dettate nuove indicazioni relativamente all'approvazione del progetto e l'art. 9 comma 3 secondo cui l'ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata, ad eccezione delle norme di modifica di precedenti ordinanze in materia di opere pubbliche, fatti salvi gli effetti ed i rapporti giuridici maturati;

Visto l'Art. 5 dell'Ordinanza Commissariale n. 105 del 17.09.2020 “Disciplina della concessione del contributo” al comma 3 “Il Commissario straordinario con proprio decreto può, su istanza del soggetto attuatore, provvedere alla variazione degli importi o degli interventi di cui all'elenco allegato (Allegato A) alla presente ordinanza ovvero sostituire uno o più interventi con altri ritenuti più urgenti, entro il limite massimo delle risorse assegnate a ciascun soggetto attuatore così come risultanti dall'elenco medesimo”.

Vista l'Ordinanza Commissariale n. 111 del 23.12.2020 e in particolare l'art.14 comma 4 che modifica il punto 4 dell'allegato C dell'OCSR n. 105/2020 riportando che... “*Il progetto dovrà porsi l'obiettivo del raggiungimento del massimo livello di sicurezza compatibile con i vincoli posti dalle esigenze di tutela architettonica e storico-artistica e, ove possibile, dovrà porsi l'obiettivo del miglioramento sismico della struttura. In tale caso la progettazione dovrà garantire l'eliminazione delle carenze di cui al punto 8.7.4 delle NTC del 2018 e ss.mm.ii.*”;

Visto il Decreto del Commissario Straordinario della Ricostruzione n.395 del 30/12/2020 recante “Elenco unico degli edifici di culto: revisione allegato A dell'Ordinanza n.105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le OCSR nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017, e delle chiese di proprietà pubblica di cui all'Allegato 1 dell'OCSR 109/2020. Modalità di attuazione e attestazione delle spese amministrative ammissibili a contributo di cui all'art. 6 della OCSR 105/2020”;

Vista l'Ordinanza Commissariale n.126 del 28 aprile 2022 “Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti”, in particolare l'art. 1 recante “Approvazione ed ambito di operatività del Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022” e l'art.4 recante “Fondi speciali per il finanziamento delle compensazioni e delle integrazioni”;

Vista la circolare CGRTS-0026177-P del 26/10/2022 del Commissario straordinario ad oggetto “Ord.126 del 28 aprile 2022: indirizzi e chiarimenti in merito alle modalità di accesso e assegnazione delle

risorse ai Fondi di cui all'art.4 per la ricostruzione pubblica e per gli Edifici di culto" con la quale vengono tra l'altro fornite indicazioni sulla modalità di applicazione del comma 5 dell'art.2 dell'Ord.126 relativo alla rideterminazione dei compensi professionali;

Vista l'Ordinanza Commissariale n.132 del 30 dicembre 2022 "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi";

Vista l'Ordinanza Commissariale n.136 del 22 marzo 2023 "Modifiche e integrazioni al Testo Unico della ricostruzione privata nonché alle ordinanze n. 51 del 2018, n. 57 del 4 luglio 2018 e n. 126 del 28 aprile 2022", in particolare l'art. 12 recante "Modifiche e integrazione all'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 in tema di eccezionale aumento dei costi delle materie prime" al punto b) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole "e da eventuali somme accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento" sono soppresse;

Vista l'Ordinanza Commissariale n.144 del 28 giugno 2023 "Modifiche alle Ordinanze n.105/2020, n.130/2022 e n.137/2023 ...", in particolare l'art. 1 recante "Modifiche all'art.5 dell'ordinanza n.105/2020";

Richiamata la disamina tecnico-amministrativa-contabile della documentazione presentata relativa al progetto esecutivo denominato "Progetto per interventi di ripristino con riparazione del danno locale della Chiesa di Sant'Egidio Abate" nel comune di Sant'Egidio alla Vibrata;

Riscontrato che:

- essa risulta completa e coerente con quanto richiesto e previsto dalla check-list (Allegato A);
- le voci del Computo metrico estimativo sono state desunte ai sensi dell'art.1 comma 6 dell'OCSR 126/2022 dal "Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022" approvato con Ordinanza n. 126 del 24 maggio 2022 e ss.mm.ii e/o "Prezzario regionale di riferimento";
- l'intervento proposto risulta coerente e congruo rispetto ai danni causati dagli eventi sismici 2016/17;
- le lavorazioni risultano per quasi la totalità strutturali e coerenti rispetto agli interventi di consolidamento e ripristino dell'agibilità previsti negli elaborati grafici nonché con quanto stabilito dall'allegato C dell'OCSR 105/2020;
- **l'importo ammissibile complessivo di progetto dell'intervento, al netto dei ribassi sui servizi, è pari a € 350.000,00 di cui € 173.785,14 per lavori, € 79.710,02 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 96.504,84 di somme a disposizione del beneficiario.**

Ritenuta, pertanto, per quanto di competenza, **soddisfatta la verifica tecnico/economica** dell'intervento progettuale proposto in ordine alla **coerenza e congruità** rispetto ai danni causati dagli eventi sismici;

Ritenuto, con la sottoscrizione della presente istruttoria, di poter proporre il progetto definitivo/esecutivo presentato dalla Diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto all'approvazione del Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica dell'USR Sisma 2016, per la successiva convocazione da parte del Commissario Straordinario della conferenza permanente ai sensi dell'art. 4 comma 3 dell'OCSR 105/2020;



UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO
(D.L. 189/2016)



Alla luce di tutto quanto esposto nella narrativa che precede, gli Istruttori dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Sisma 2016, a ciò espressamente incaricati.

ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE

sull'ammissibilità a contributo, secondo le specifiche individuate dall'allegato C dell'OCSR 105/2020, degli interventi relativi al "Progetto per interventi di ripristino con riparazione del danno locale della Chiesa di Sant'Egidio Abate" nel comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE), CUP: H17H20004280001, CIG: 8843980B2A, per un importo complessivo pari a **€ 350.000,00 di cui € 173.785,14 per lavori, € 79.710,02 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 96.504,84 di somme a disposizione del beneficiario**, come da QTE riformulato.

Il progetto esecutivo pertanto può essere inviato alla Conferenza Permanente in quanto trova copertura finanziaria nell'importo programmato per l'intervento e inserito nell'allegato 1 del Decreto n. 395/2020 pari a **350.000,00 €**.

Gli Istruttori dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Sisma 2016, a ciò espressamente incaricati, sulla base della puntuale istruttoria con la sottoscrizione della presente relazione esprimono il proprio conseguente parere favorevole in ordine alla regolarità e alla legittimità della stessa.

Si precisa che le verifiche svolte non sollevano il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità su atti propri, sull'esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell'intervento, nel rispetto delle procedure di legge.

Teramo, 26 marzo 2024

Il Funzionario tecnico
Arch. Chiara Conte
(firma autografa)

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico e Vigilanza 2
Ing. Caterina Mariani
(firma autografa)

Allegati:

- Allegato A _ Check list
- Allegato B _ QTE



ALLEGATO A- CHECK LIST documentazione di progetto

Tipologia di opera: EDILIZIA DI CULTO

Titolo: PROGETTO PER INTERVENTI DI RIPRISTINO CON RIPARAZIONE DEL DANNO LOCALE DELLA CHIESA DI SANT'EGIDIO ABATE

Progettista architettonico, DL e CSE: Arch. Domenico Onori - Progettista strutturale e CSP: Ing. Valeriano Testardi

Responsabile del Procedimento: Ing. Maurizio Di Monti

CUP H17H20004280001

CIG 8843980B2A

PROGETTO ESECUTIVO

		SI	NO	NON NECESSARIA	NOTE
A	Relazioni				
A1	Relazione tecnica generale (in cui si descrive in maniera esaustiva lo stato attuale dell'immobile e degli interventi previsti)	X			
A1.a	Relazione e progetto di restauro conservativo degli apparati decorativi (ove necessario)			X	
A2	Relazione storico-artistica	X			
A3	Relazione delle strutture	X			
A4	Relazione geologica			X	
A5	Relazione geotecnica			X	
A6	Relazione sugli impianti (in presenza di impianti danneggiati da ripristinare)	X			
A7	Relazione vulnerabilità sismica (la relazione deve contenere i seguenti contenuti minimi: Premessa, Inquadramento dell'immobile, esito Aedes/Fast etc...; Caratteristiche strutturali dell'edificio; Vulnerabilità riscontrate (Ord. 44/2017); Descrizione degli interventi - Sintesi tra stato ante operam e post operam; Ricontra riduzione o eliminazione vulnerabilità con dimostrazione analitica ove e quando necessario)	X			
A8	Relazione archeologica (ove necessario)			X	
A9	Relazione sulle interferenze (ove necessario)			X	
B	Elaborati stato di fatto				
B1	Rilievo planivolumetrico e inserimento urbanistico	X			
B2	Planimetria generale-riferimenti catastali	X			
B3	Piante, sezioni e prospetti	X			
B4	Rilievo materico (corredato da documentazione fotografica con coni ottici)	X			
B5	Rilievo strutturale	X			
B6	Rilievo stato di conservazione-degrado	X			in elaborato B11
B7	Rilievo fotografico con coni ottici	X			
B8	Graficizzazione storico-costruttiva			X	
B9	Graficizzazione degli indicatori di vulnerabilità e presidi antisismici	X			
B10	Piano delle indagini strumentali (diagnostica)			X	
B11	Quadro fessurativo	X			
C	Elaborati di progetto				
C1	Progetto architettonico: piante, prospetti e sezioni	X			
C2	Tavola descrittiva delle eventuali rimozioni e ricostruzioni	X			
C3	Progetto strutturale: piante, prospetti, sezioni e particolari	X			
C4	Individuazione grafica degli interventi di restauro	X			in elaborato C1
C5	Elaborati grafici degli impianti (in presenza di impianti danneggiati da ripristinare)	X			
C6	Elaborati di calcolo esecutivi delle strutture	X			
C7	Elaborati di calcolo esecutivi degli impianti (ove necessario)			X	
C8	Computo metrico estimativo (con riepilogo delle categorie)	X			
C9	Elenco prezzi (ed eventuale Analisi Prezzi o giustificativo uso altri prezziari regionali per lavorazioni non comprese nel Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2016 di cui all'Allegato all'Ordinanza n. 7 del 14/12/2016)	X			
C10	Calcolo incidenza della manodopera e sicurezza	X			
C11	Quadro tecnico economico	X			
C12	Piano di sicurezza e coordinamento PSC (comprensivo di allegati)	X			
C13	Cronoprogramma lavori	X			
C14	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici	X			
C15	Schema di contratto e capitolato speciale di appalto	X			
C16	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti	X			

C17	Perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione, completa di adeguata relazione che attesti il nesso di causalità tra i danni rilevati e gli eventi sismici del 24 agosto e/o del 26 e 30 ottobre 2016 e/o del 18 gennaio 2017, con espresso riferimento alla scheda per il rilievo del danno ai beni culturali-chiese, di cui alla Direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 aprile 2015.	X			
C18	Dichiarazione di conformità del progetto col punto 4, Allegato C, come modificato dall'art. 14, comma 4, dell'ordinanza 111/2020	X			
D Dichiarazioni					
D1	Domanda di concessione del contributo (a firma del RTP, secondo l'allegato trasmesso)	X			
D2	Modalità di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura	X			
D3	Copia contratto d'affidamento degli incarichi professionali (sottoscritto con timbro e firma)	X			
D4	Dichiarazione di iscrizione all'Elenco Speciale dei professionisti valido ai fini del possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 34 del D.L. 189/2015	X			
D5	Documento di identità dei professionisti incaricati	X			
D6	Dichiarazione del professionista incaricato di non superamento della soglia di incarichi	X			
D7	Calcolo della parcella professionale riguardante la progettazione, direzione lavori misura e contabilità sulla base del D.M. del 20 luglio 2012, n. 140 e ss.mm.ii., come disciplinato dal Protocollo d'intesa dell'Ordinanza n.108, artt. 1,2 e 3 (firmata dal RTP)	X			
D8	Ordinanza sindacale di inagibilità	X			
D9	Scheda del Danno MIC - SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI – CHIESE MODELLO A – DC	X			
D10	Relazione tecnica illustrativa inerente la vincolistica presente sul bene oggetto di intervento (a firma del RTP e del progettista incaricato)	X			
P Pareri / autorizzazioni					
P1	Autorizzazione M.I.C SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO	X			MIC MIC_SABAP-AQ-TE 02/02/2024 0001532-P del 02.02.2024
P2	Deposito sismico SERVIZIO GENIO CIVILE	X			Comune di Sant'Egidio alla Vibrata - N.Pratica: 485/2023 del 14/02/2023
P3	Sceening V.InC.A.			X	
E Successivamente alla concessione del contributo					
E1	Dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori attesti di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo o consulente, con l'impresa appaltatrice e con le eventuali imprese subappaltatrici, nonché con le imprese incaricate delle indagini preliminari geognostiche e/o le prove di laboratorio sui materiali, né di avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse.		X		
E2	Documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l'individuazione dell'impresa esecutrice (scelta tra almeno cinque ditte, individuate nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, mediante apposita procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta), ivi compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri adottati e le modalità seguite per la scelta		X		
E3	Contratto d'affidamento lavori, Allegato n. 2 e allegato A Ord. 28/2017 (sottoscritto con timbro e firma)		X		
E4	Documenti d'identità del legale rappresentante dell'impresa esecutrice ed eventuali imprese subappaltatrici		X		
E5	Documentazione relativa all'impresa esecutrice dei lavori attestante: - che sia iscritta all'Anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 del decreto legge n. 189 del 2016; - che non abbia commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015); - per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, che sia in possesso della qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.		X		
E6	S.C.I.A. riferita al progetto esecutivo protocollata dal Comune di competenza	X			Comune di Sant'Egidio alla Vibrata prot. N. 2216 del 20.02.2024

Ufficio Speciale per la Ricostruzione sisma 2016/17 - REGIONE ABRUZZO

ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO N.105/2020



PROVINCIA DI TERAMO - COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA
DIOCESI di SAN BENEDETTO DEL TRONTO - RIPATRANSONE - MONTALTO



Titolo: PROGETTO PER INTERVENTI DI RIPRISTINO CON RIPARAZIONE DEL DANNO LOCALE DELLA CHIESA DI SANT'EGIDIO ABATE

CUP: H17H20004280001 - CIG: 8843980B2A

IDENTIFICATIVO - DECRETO N.395/2020

ID 030

IMPORTO PROGRAMMATO - DECRETO N.395/2020 **350.000,00 €**

ALLEGATO B - QUADRO TECNICO ECONOMICO

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI CONFRONTO				PROGETTO prezzario unico cratere del Centro Italia - Edizione 2022		
				PROGETTO	IMPORTO AMMISSIBILE	PROGETTO POST GARA
A	Somme a base d'appalto					
A.1	A.1.1	Importo lavori a base d'asta		173.785,14 €	173.785,14 €	173.785,14 €
	A.1.2	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)		79.710,02 €	79.710,02 €	79.710,02 €
	A.1.3	A DETRARRE Ribasso d'Asta				
	Totale parziale (A)			253.495,16 €	253.495,16 €	253.495,16 €
	ECONOMIE (A)					
B	Somme a disposizione del beneficiario					
B.1	B.1.1	Indagini geologiche, geotecniche, strutturali e relative analisi in laboratorio		0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.1.2	A DETRARRE				0,00 €
B.2	B.2.1	Spese per la gestione amministrativa (fino a 300,000,00 di importo dei lavori)	2%	5.069,90 €	5.069,90 €	5.069,90 €
	B.2.2	Spese per la gestione amministrativa (da 300.000,00 a 1.000,000,00 di importo dei lavori)	1,5%			
	B.2.3	Spese per la gestione amministrativa (oltre 1.000,000,00 di importo dei lavori)	1%			
B.3		Imprevisti (max 5%) Compresi di IVA		12.351,63 €	12.351,63 €	12.351,63 €
B.4		Spese tecniche generali		60.500,13 €	60.500,13 €	42.350,09 €
	B.4.1	Progettazione architettonica (ing. Domenico Onori)		11.160,98 €	11.160,98 €	11.160,98 €
	B.4.2	Progettazione strutturale (ing. Valeriano Testardi)		9.583,98 €	9.583,98 €	9.583,98 €
	B.4.3	CSP (ing. Valeriano Testardi)		4.627,15 €	4.627,15 €	4.627,15 €
	B.4.4	DL (Arch. Domenico Onori)		24.611,76 €	24.611,76 €	24.611,76 €
	B.4.5	CSE (Arch. Domenico Onori)		10.516,26 €	10.516,26 €	10.516,26 €
	B.4.6	A DETRARRE Ribasso 30% (incarico diretto)				-18.150,04 €
	B.4.7	Collaudo		0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.4.8	A DETRARRE				0,00 €
	B.4.9	Relazione geologica		0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.4.10	A DETRARRE				0,00 €
B.5		Spese per IVA		41.611,95 €	41.611,95 €	36.733,22 €
	B.5.1	IVA per Lavori in appalto	10%	25.349,52 €	25.349,52 €	25.349,52 €
	B.5.2	CNPAIA Spese prog e DL (su B.4.1, B.4.2, B.4.3, B.4.4, B.4.5 e B.4.6)	4%	2.420,01 €	2.420,01 €	1.694,00 €
	B.5.3	CNPAIA Spese collaudo (su B.4.7 e B.4.8)	4%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.5.4	CNPAIA Spese geologo (su B.4.9 e B.4.10)	4%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.5.5	IVA per spese proge e DL (su B.4.1, B.4.2, B.4.3, B.4.4, B.4.5 e B.4.6)	22%	13.842,43 €	13.842,43 €	9.689,70 €
	B.5.6	IVA per spese collaudo (su B.4.7, B.4.8 e B.5.3)	22%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.5.7	IVA per spese geologo (su B.4.9, B.4.10 e B.5.4)	22%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.5.8	IVA per spese indagini (su B.1.1)	22%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Totale parziale (B)			119.533,61 €	119.533,61 €	96.504,84 €
	ECONOMIE (B)					
TOTALE (A+B)				373.028,77 €	373.028,77 €	350.000,00 €

PASSIVO (rispetto all'importo programmato)	23.028,77 €	23.028,77 €	0,00 €
ECONOMIE (rispetto all'importo programmato)			

RICEVUTA TELEMATICA DI PRESENTAZIONE

La presente ricevuta telematica, ai sensi dell'art. 94 bis del DPR 380/01 e dell'art. 10 della L.R. 11/2020, attesta l'avvenuta registrazione sulla piattaforma MUDE-RA dell'intervento riportato in anagrafica presso il Comune territorialmente competente di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA e costituisce l'attestazione di avvenuto deposito. L'inizio dei lavori potrà avvenire solo dopo l'avvenuta protocollazione, da parte del Comune, della Ricevuta telematica di presentazione. La comunicazione di inizio lavori, da trasmettere prima dell'inizio dei lavori esclusivamente attraverso la piattaforma MUDE-RA, dovrà essere sottoscritta dal Committente, dal Costruttore e dal direttore dei lavori e, ove previsto, inviata anche al Collaudatore. I Servizi regionali del Genio Civile competenti per territorio, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 11/2020, procedono al sorteggio delle pratiche trasmesse dai Comuni nella settimana precedente, con metodo a campione nella misura del 10 per cento, al fine di effettuare l'attività di "Vigilanza e controllo".

Ufficio **UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA**
ricevente:

Trasmissione **14/02/2023**
dell'istanza:

N.Pratica: **485/2023**

Oggetto: **PROGETTO PER INTERVENTI DI RIPRISTINO CON RIPARAZIONE DEL DANNO LOCALE DELLE CHIESE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 - CHIESA DI SANT'EGIDIO ABATE**

DITTA COSTRUTTRICE

Ragione Sociale: P.Iva: CF:
Indirizzo Sede: Via: Comune: Prov:
Numero Registro Imprese:

DATI DEL COMMITTENTE

Dati anagrafici:

Nome: **GIORGIO** Cognome: **CARINI** Nato **SAN BENEDETTO**
a: **DEL TRONTO**

il: **19/11/1962** CF: **CRNGRG62S19H769I**

Residente in:

Via: **VIA** Comune: **GROTTAMMARE** Prov: **AP**
SANT'AGOSTINO,
28

in **committente - altro soggetto altrimenti avente titolo, ai sensi dell'art.**
qualità **11 del d.p.r. 380/2001**
di:

PEC: **valeriano.testardi@ingte.it** Mail: **dongiorgio62@gmail.com**
Telefono: **3293119718** Cellulare:

ELENCO DEI DOCUMENTI DIGITALI ALLEGATI

- **<p>Rilievo geometrico strutturale</p> (file 4)**
697461-91786223-ELAB__B3_3_RILIEVO_METRICO_PROSPETTI.pdf.p7m
- **Delega a trasmettere**
697431-91786327-90116084-Procura_modificata_PDF.pdf.p7m
- **Versamento oneri di conservazione e consultazione dei progetti e per l'esercizio delle funzioni regionali (come da tariffario Regionale)**
697435-91777740-Modello_A_DirittiIstruttoria_compilato.pdf.p7m
- **<p>Rilievo geometrico strutturale</p> (file 2)**
697459-91786221-ELAB__B3_1_RILIEVO_METRICO_SEZIONI.pdf.p7m
- **Progetto architettonico**
697451-91786262-ELAB_C_1_PROGETTO_ARCHITETTONICO_PIANTE.pdf.p7m
- **Relazione di calcolo strutturale, comprensiva di una descrizione generale dell'opera e dei criteri generali di analisi e di verifica, della classe d'uso dell'immobile e della tipologia costruttiva (relazione sulla caratterizzazione meccanica dei materiali esistenti) e della definizione dei livelli di conoscenza**
697455-91786277-ELAB_C_6_2_RelazioneCalcolo.pdf.p7m
- **Relazione tecnica per omissione di verifica sismica globale**
697457-91786279-ELAB_C_22_RelazioneOmissioneVerificaGlobale.pdf.p7m
- **Elaborati grafici esecutivi delle strutture (file 3)**
697466-91786272-ELAB_C_3_1_a_Progetto_Strutturale_-_Rinforzi_Murature_Prospetti.pdf.p7m
- **<p>Rilievo geometrico strutturale</p>**
697445-91786220-ELAB__B3_RILIEVO_METRICO_PIANTE.pdf.p7m
- **Planimetria ubicativa**
697450-91786230-
ELAB__B2_PLANIMETRIE_GENERALI_E_RIFERIMENTI_CATASTALI.pdf.p7m
- **Relazione tecnica generale illustrativa dell'opera**
697442-91777757-ELAB_A1_RelazioneTecnicaGenerale.pdf.p7m
- **Relazione sulle fondazioni e verifica della sicurezza e delle prestazioni (se non sono previsti interventi diretti nelle fondazioni né aperture di scavi, sbancamenti o movimenti di terra è possibile omettere la relazione sulle fondazioni. In tal caso il progettista strutturale alleggerà un'asseverazione in cui dichiara che ricorrono tutti i punti di cui al periodo precedente**
697444-91786208-ELAB_C_21_RelazioneOmissioneVerificheFondazioni.pdf.p7m
- **Progetto architettonico (file 4)**
697464-91786265-ELAB_C_1_3_PROGETTO_ARCHITETTONICO_PROSPETTI.pdf.p7m
- **<p>All. 17 - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ; PROGETTISTA ARCHITETTONICO</p>**
697438-91786194-All_17_-_Dichiarazione_PROG_ARCH_-_lett_b.pdf.p7m
- **<p>Imposta di bollo (Mod. F23)</p>**
697436-91786196-Imposta_di_BolloF24_S_EGIDIO.pdf.p7m
- **<p>Riepilogo della domanda</p>**
697469-91786360-document.pdf.p7m
- **Progetto architettonico (file 3)**
697463-91786264-ELAB_C_1_2_PROGETTO_ARCHITETTONICO_SEZIONI.pdf.p7m
- **Relazione illustrativa sui materiali**
697443-91786207-ELAB_C_20_RelazioneIllustrativaMateriali.pdf.p7m
- **Piano di Manutenzione delle strutture**
697454-91777806-ELAB_C_16_PianoManutenzione.pdf.p7m
- **Elaborati grafici esecutivi delle strutture**
697452-91786270-ELAB_C_3_a_Progetto_Strutturale_-_Tiranti_Prospetti.pdf.p7m
- **<p>Stralcio MOPS</p>**
697437-91786195-ELAB_C_19_StralcioMOPS.pdf.p7m
- **<p>Rilievo del danno e quadro fessurativo (8.5.2 DM 17/01/2018)</p> (file 2)**
697458-91786202-ELAB_B_11_1_QuadroFessurativo_-_Sezioni.pdf.p7m
- **Piano delle indagini per la caratterizzazione meccanica dei materiali esistenti**
697447-91777766-ELAB_B_4_RilievoMetricoProspetti.pdf.p7m

- **<p>Relazione sulla caratterizzazione meccanica dei materiali esistenti e definizione dei livelli di conoscenza</p>**
697441-91786321-ELAB_A1_RelazioneTecnicaGenerale.pdf.p7m
- **<p>All. 4 - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'’ DIRETTORE DEI LAVORI</p>**
697432-91786191-All_4_-_Dichiarazione_D.L_STRUTTURALE.pdf.p7m
- **<p>Rilievo del danno e quadro fessurativo (8.5.2 DM 17/01/2018)</p>**
697440-91786201-ELAB_B_11__Quadro_Fessurativo_-_Prospetti.pdf.p7m
- **Fascicolo dei calcoli attinente all'intervento in progetto**
697456-91786278-ELAB_C_6_3_FascicoloCalcoli.pdf.p7m
- **Documentazione fotografica**
697449-91777769-ELAB_B_11_2_QuadroFessurativo_-_Foto.pdf.p7m
- **<p>Rilievo geometrico strutturale</p> (file 3)**
697460-91786222-ELAB__B3_2_RILIEVO_METRICO_SEZIONI.pdf.p7m
- **<p>All. 7 - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'’ COSTRUTTORE</p>**
697433-91777732-All_7_Dichiarazione_COSTRUTTORE.pdf.p7m
- **Elaborati grafici esecutivi delle strutture (file 4)**
697468-91786273-ELAB_C_3_1_b_Progetto_Strutturale_-_Rinforzi_Murature_Sezioni.pdf.p7m
- **<p>All. 18 - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'’ PROGETTISTA STRUTTURALE</p>**
697439-91777734-All_18_-_Dichiarazione_PROG_STRUTT_-_lett_b.pdf.p7m
- **Progetto architettonico (file 2)**
697462-91786263-ELAB_C_1_1_PROGETTO_ARCHITETTONICO_SEZIONI.pdf.p7m
- **<p>Copia documento di identità committente</p>**
697434-91777737-DocumentoIdentit_Committente.pdf.p7m
- **Elaborati grafici esecutivi delle strutture (file 2)**
697465-91786271-ELAB_C_3_b_Progetto_Strutturale_-_Tiranti_Sezioni.pdf.p7m
- **Particolare costruttivi**
697453-91786275-ELAB_C_3_2_Progetto_Strutturale_-_Pernature.pdf.p7m
- **Piano delle indagini per la caratterizzazione meccanica dei materiali esistenti (file 2)**
697448-91777767-ELAB_B_4_1_RilievoMatericoSezioni.pdf.p7m



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO

L'Aquila, data del protocollo

Alla

Diocesi di San Benedetto del Tronto
Ripatransone – Montalto
Ufficio Beni Culturali
ufficio.beni.culturali.diocesi.sbt@pec.it

E pc
Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016 Abruzzo
usr2016@pec.regione.abruzzo.it

Comune di Sant'Egidio alla Vibrata
pcertificata@pec.comune.santegidioallavibrata.te.it

Resp. Prot. 15769 *del* 25/10/2023

Class 34.43.01/477/2023

Ref. Vs. - *del* 25/10/2023

Allegati

Oggetto: Sant'Egidio alla Vibrata (TE)
Centro storico

Chiesa di Sant'Egidio Abate – Progetto per interventi di ripristino con riparazione del danno locale delle chiese danneggiate dagli eventi sismici verificatisi a far data del 24 agosto 2016 – Livello progettuale: esecutivo. Richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Richiedente: Diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto

Rif. catastali: Foglio 13 part. B

Autorizzazione a condizione ai sensi degli artt. 21-22 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.

[M-SA 15769/2023]

Visto il D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii., recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", ai sensi dell'art. 10 della L. n. 137 del 06.07.2002, d'ora in avanti denominato "Codice";

Visto il D.P.C.M. n. 169 del 02.12.2019 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, uffici di diretta collaborazione del Ministro ed Organismo indipendente valutazione performance" e il D.P.C.M. n. 123 del 24.06.2021 recante il "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

Viste le indicazioni delle *Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate alle nuove Norme tecniche per le costruzioni (D.M. 9 febbraio 2011)*;

Preso atto della nota del 25.10.2023 con la quale Codesta Diocesi ha trasmesso il progetto di cui all'oggetto, acquisita in pari data al prot. 15769;

Esaminati gli elaborati progettuali pervenuti;

Verificato che l'immobile in oggetto risulta essere tutelato ai sensi dell'art. 10 commi 1 e 5 del Codice;

Preso atto che l'intervento riguarda la chiesa di Sant'Egidio Abate, ubicata nella zona centrale del Capoluogo e precisamente nella Piazza Europa. L'impianto originario della chiesa potrebbe risalire al X-XI secolo, ma i successivi interventi condotti nel corso dei secoli hanno portato ad una sua radicale trasformazione. Lo schema planimetrico attuale restituisce una chiesa a tre navate, di cui quella principale più alta e di ampiezza pari al doppio rispetto alle laterali, e completata da un'abside semicircolare. Le navate sono divise da pilastri ottagonali rivestiti con elementi in pietra perfettamente squadrati sormontati da una cornice modanata aggettante (presumibilmente di recente fattura e non coeva



alle fasi più antiche e originarie della fabbrica) e sui quali si impostano ampi archi a sesto circolare rialzato. La copertura della navata centrale è costituita da capriate in legno con appoggi laterali e centrale modanati, travetti e travicelli secondari su cui appoggiano tavelle tinteggiate di bianco; le navate laterali sono coperte da falde singole costituite anch'esse da una struttura lignea lasciata 'a vista' e completata da tavelle in cotto sempre tinteggiate di bianco. L'interno della chiesa è illuminato da monofore che si aprono sull'abside e sulla parete destra, ricostruita per un ampio tratto, è caratterizzato dalla presenza di lacerti di affreschi collocati in entrambe le navate laterali. La facciata ha una terminazione piana e così come i prospetti laterali presenta la muratura in blocchi di pietra 'a vista'; alla sua sinistra (lato nord-ovest) è collocato il campanile sopra-elevato nel XVI secolo con una muratura in laterizio e completato da un torrino a base esagonale su cui è impostata un'alta guglia e dalla croce sacra. Sul portale in pietra è incisa la data "1524" presumibilmente a testimonianza delle opere e trasformazioni operate in chiave rinascimentale;

Considerato che l'intervento proposto ha quale obiettivo il miglioramento sismico dell'edificio a seguito dei danni prodotti dalle scosse sismiche del 24 agosto 2016 e seguenti;

Preso atto che la proposta progettuale contempla la realizzazione dei seguenti lavori di riparazione:

- *Muratura interna*: inserimento di barre in acciaio inox a rinforzo e cucitura delle lesioni in corrispondenza delle intersezioni murarie e a rinforzo degli archi in muratura; cuciture armate delle lesioni;
- *Facciata*: inserimento di barre in acciaio inox per garantire il collegamento delle murature poco ammortate e inserimento di una coppia di tiranti in acciaio lungo lo sviluppo longitudinale della navata a contenimento delle azioni di ribaltamento;
- *Campanile*: installazione di coppia di tiranti in acciaio atti ad assorbire le azioni orizzontali, ritesatura dei tiranti esistenti, riparazione della muratura lesinata tramite interventi localizzati di scusi e cucì; impermeabilizzazione cuspidi;
- *Prospetto est*: rinforzo delle murature mediante sarciture delle lesioni; inserimento di tiranti in acciaio posto longitudinalmente alla navata, a contenimento dell'azione di ribaltamento della facciata;
- *Abside*: inserimento di barre in acciaio inox per collegamento murature poco ammortate; riparazione della volta in laterizio mediante cuciture armate;

Considerato che l'intervento proposto ha lo scopo di migliorare il comportamento strutturale della chiesa con la realizzazione di interventi locali;

questa Soprintendenza ritiene che le opere progettate siano compatibili con i criteri di tutela definiti dalla legislazione vigente in materia di beni culturali e con le disposizioni contenute nell'atto di vincolo sopra richiamato e pertanto, per quanto di competenza, rilascia la propria **autorizzazione** ai lavori in oggetto ai sensi degli artt. 21 e 22 del Codice, **a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni**:

- 1) prima dell'avvio dei lavori tutti gli elementi di interesse storico e/o artistico (dipinti, sculture e oggetti di arredo liturgico ancora presenti all'interno dell'edificio) dovranno essere censiti, documentati fotograficamente e messi in sicurezza: se inamovibili, in quanto vincolati alle superfici architettoniche, tali elementi dovranno essere inoltre protetti con sistemi adeguati ad evitare danni causati dai lavori oppure, in caso si tratti di elementi mobili, dovranno essere rimossi e ricoverati in luogo idoneo interno o limitrofo all'edificio stesso (ambienti adiacenti, container oppure allestendo palizzate in un'area interna non interessata dai lavori); nell'impossibilità di trovare una sistemazione interna, i beni saranno trasportati a cura dei titolari dell'autorizzazione, previa autorizzazione rilasciata dalla scrivente Soprintendenza, presso un deposito attrezzato e, quindi, al termine dei lavori, ricollocati nelle posizioni originarie;
- 2) per la corretta esecuzione delle sopra indicate operazioni di protezione, imballaggio, movimentazione ed eventuale trasporto in deposito, dovrà essere affidato apposito incarico a un Restauratore abilitato ai sensi della normativa vigente, del quale si fa obbligo di trasmettere il *curriculum vitae* prima dell'avvio dei lavori; al termine della fase ricognitiva e di messa in sicurezza, il Restauratore incaricato dovrà inoltre consegnare una relazione su tutti gli elementi di interesse storico e artistico per i quali avrà provveduto alla documentazione fotografica, protezione *in situ* o rimozione e conseguente movimentazione; in caso di trasporto in un deposito esterno all'edificio, di cui al punto precedente 1), si fa presente fin d'ora che in tale evenienza sarà necessaria la presentazione di apposita istanza, la quale dovrà obbligatoriamente riportare le seguenti informazioni:
 - a. l'indicazione del bene ovvero l'elenco completo dei beni soggetti allo spostamento corredato da documentazione fotografica, numero di inventario (se esistente), misure;
 - b. la data in cui si prevede di effettuare lo spostamento stesso e le motivazioni per le quali è ritenuta necessaria la movimentazione;
 - c. i dati relativi al mezzo di trasporto che si intende utilizzare (modello veicolo, targa, estremi polizza assicurativa preferibilmente "da chiodo a chiodo") e del conducente dello stesso (dati anagrafici, ruolo, numero di patente);
 - d. scheda tecnico-descrittiva della sede di spostamento recante la descrizione delle condizioni ambientali e di sicurezza;



- 3) preliminarmente a qualsiasi intervento di spicconatura degli intonaci esistenti, ritenuto necessario alla realizzazione degli interventi di consolidamento strutturale, dovranno essere eseguiti dei tasselli stratigrafici volti ad accertare l'eventuale esistenza di superfici decorate non note e intonaci storici dissimulati da quelli esistenti di più recente fattura; le suddette indagini dovranno essere svolte da un restauratore abilitato ai sensi di legge;
- 4) dovranno essere concordati con i funzionari della Soprintendenza la tipologia e la cromia dei capochiave delle catene che verranno installate nella chiesa e nel campanile, le cromie della nuova tinteggiatura interna e la composizione e la cromia della malta di calce da utilizzarsi nella stuccatura dei giunti dei prospetti e del campanile, la tipologia e la cromia della malta impermeabilizzante prevista per la cuspidale del campanile;
- 5) eventuali interventi di consolidamento strutturale (scuci-cuci, inserimento barre, ecc.) interferenti con le decorazioni parietali già note, dovranno essere verificati preliminarmente con i funzionari della Soprintendenza, in sede di apposito sopralluogo.

Si prescrive infine:

- 6) che sia data comunicazione a mezzo mail, con almeno 15 gg. di anticipo, circa la data di inizio dei lavori, il nominativo dell'impresa appaltatrice e quello del direttore dei lavori. Si rammenta che le ditte esecutrici dei lavori devono essere abilitate ad operare su beni soggetti a tutela ai sensi del Codice;
- 7) che venga trasmessa una documentazione sui lavori effettuati, in forma di relazione dettagliata con riprese fotografiche durante e dopo le lavorazioni.

La direzione lavori incaricata ai sensi R.D. 2537/1925 dovrà fornire in corso d'opera le indicazioni propedeutiche alla corretta realizzazione delle opere autorizzate contattando a mezzo mail i funzionari di questa Soprintendenza incaricati dell'alta sorveglianza che procederanno, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

Questa Soprintendenza si riserva la facoltà di dettare eventuali ulteriori prescrizioni in corso d'opera e di richiedere approfondimenti e/o ampliamenti delle indagini, sulla base di ulteriori elementi emersi durante il cantiere e non valutabili in fase progettuale, al fine di garantirne la tutela. Le prescrizioni impartite in corso d'opera a mezzo verbali di sopralluogo e/o comunicazioni ufficiali saranno parte integrante dell'atto autorizzatorio. Qualora infine nella conduzione dei lavori sorgano imprevisti o emergano ulteriori elementi di interesse storico, artistico o archeologico, il titolare della presente approvazione o, per lui, il direttore dei lavori o l'impresa esecutrice, ai sensi della normativa vigente in materia (in particolare artt. 90 e ss. del Codice), sono invitati ad informare tempestivamente questo Ufficio, che provvederà ad attuare le necessarie verifiche.

Si informa che la legge non prevede la sanatoria per opere eseguite in difformità dalla presente autorizzazione. Per eventuali variazioni al progetto autorizzato, non ricomprese nelle prescrizioni dettate in corso d'opera da personale di questo Ufficio, deve essere richiesta preventiva autorizzazione, onde non incorrere nelle sanzioni amministrative e penali previste rispettivamente nella Parte Quarta, Titolo I, Capo I del Codice e nella Parte Quarta, Titolo II, Capo I del Codice. Si intendono approvati gli elaborati grafici e la documentazione acquisiti al protocollo con il n. 15769 del 25.10.2023.

I FUNZIONARI COMPETENTI

ARCH. CARLA PANCALDI
carla.pancaldi@cultura.gov.it
DOTT. SAVERIO RICCI
saverio.ricci@cultura.gov.it

IL SOPRINTENDENTE
ARCH. CRISTINA COLLETTINI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



**[IdPEC: 1001364] - Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
(Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.)) - CARINI
GIORGIO - Piazza Europa 1**

Da cportal.sue@pec.starch.it <cportal.sue@pec.starch.it>

A domenico.onori@archiworldpec.it <domenico.onori@archiworldpec.it>

Data lunedì 19 febbraio 2024 - 18:03

Questa mail è da considerarsi come la RICEVUTA di avvenuta consegna della PEC indirizzata al SUE del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata.
Di seguito il dettaglio originale:

--Ricevuta breve di avvenuta consegna--

Il giorno 19/02/2024 alle ore 15:26:45 (+0100) il messaggio

"[IdPEC: 1001364] - Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.)) - CARINI GIORGIO - Piazza Europa 1" proveniente da "cportal.sue@pec.starch.it"

ed indirizzato a "pcertificata@pec.comune.santegidioallavibrata.te.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo del messaggio: opec21023.20240219152633.247810.326.1.56@pec.aruba.it

Protocollo pratica 1/2024-0

Da cportal.sue@pec.starch.it <cportal.sue@pec.starch.it>

A domenico.onori@archiworldpec.it <domenico.onori@archiworldpec.it>

Data martedì 20 febbraio 2024 - 08:16

La pratica 1/2024-0 (Comune di Sant'Egidio alla Vibrata) è stata protocollata con numero di protocollo 2216 in data 20/02/2024.

Dettaglio della pratica edilizia:

Presentata il **19/02/2024 15:26**

Richiedenti: **CARINI GIORGIO**

Progettisti: **ARCHITETTO ONORI DOMENICO**

Tipo di pratica: **Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.)**

Tipo di intervento: **Altra tipologia di intervento (S.C.I.A.)**

Indirizzo: **Piazza Europa 1**

RIPARAZIONE DEL DANNO LOCALE DANNI DA TERREMOTO 2016 CHIESA DI SANT'EGIDIO ABATE

ATTENZIONE: Il numero di pratica 1/2024-0 NON si riferisce alla numerazione che verrà assegnata dal Comune in fase di istruttoria, ma al numero assegnato all'istanza in fase di creazione della pratica.