



Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE
DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

Alla Conferenza Permanente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario straordinario del governo ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

All'arch. Caterina Careccia
caterina.careccia@cultura.gov.it

e p.c.

Deleghe

Alla Soprintendenza ABAP per le Province di
L'Aquila e Teramo
sabap-aq-te@cultura.gov.it

Oggetto: Convocazione Conferenza Permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 –
O.C. 105/2020 “Stralcio di completamento del progetto di restauro e riparazione della Chiesa di
Sant’Antonio Abate” – Comune di Campotosto (AQ) - Id. Decreto 395/2020: 003– CUP
I47H20002770001 - CIG 8843978984 Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di L’Aquila.
Delega.

La sottoscritta dott.ssa Claudia Cenci, in qualità di Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con il presente atto, vista la nota CGRTS-002429-P 18/06/2024 con la quale il Commissario Straordinario per la Ricostruzione convoca il giorno 04/07/2024 alle ore 11:00 la Conferenza permanente in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante collegamento in videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting”, per l’approvazione del progetto in oggetto;

DELEGA

a rappresentare la Scrivente, l’arch. Caterina Careccia, Funzionario Architetto in servizio presso questo Ufficio, la quale è legittimata a esprimere in modo vincolante la volontà dell’Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

Il Soprintendente
dott.ssa Claudia Cenci

Firmato digitalmente da
CLAUDIA CENCI
O = MINISTERO DELLA CULTURA
C = IT





GIUNTA REGIONALE

Prot.RA/ 0139624/20

L'Aquila 12.05.2020


CGRTS-0006664-A-02/03/2021

**Commissario Straordinario
per la ricostruzione post sisma 2016
Avv. Giovanni Legnini**
comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it

OGGETTO: Conferenza Permanente ex art. 16 D.L. 189 del 17 ottobre 2016, convertito in L. 229 del 15 dicembre 2016: individuazione rappresentante unico della Regione Abruzzo.

In riferimento all'oggetto, in ossequio a quanto richiesto dall'art. 2 co. 5 dell'Ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017, si comunica il nominativo del dott. Vincenzo Rivera, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post-sisma 2016, quale rappresentate unico per la Regione Abruzzo. L'occasione è gradita per porgerLe cordiali saluti.

Il Presidente
Dott. Marco Marsilio





Amministrazione Provinciale dell'Aquila Presidenza

Prot. indicato a margine

L'Aquila 31/08/2023

Al Dirigente del Settore Territorio e Urbanistica
Dott. Ing. **ANDREA DE SIMONE**

Al Funzionario del Settore Territorio e Urbanistica
Dott. Ing. **ANTONIO ROSANO'**

OGGETTO: Conferenza di Servizi Permanente e Conferenza Regionale previste dall'art. 16 del D.L. 11.10.2016 n.189, come convertito dalla Legge 15.12.2016 n. 229.
Nomina sostituto del rappresentante della Provincia dell'Aquila.

Premesso che:

- l'art. 16 comma 1 del D.L. n.189/2016 come convertito in Legge 15.12.2016 n. 229 e ss.mm.ii. istituisce la Conferenza Permanente al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- alla Conferenza, presieduta dal Commissario Straordinario e da un suo delegato, partecipa un rappresentante unico della Provincia territorialmente competente a termini dell'art. 2 c.1 lett. g) dell'Ordinanza Commissariale n. 16 del 03.03.2017 e della lett. g) comma 1 dell'art. 82 del Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza Commissariale n. 130 del 15.12.2022;

Considerato che le Province territorialmente competenti provvedono alla designazione del proprio rappresentante e che ciascun rappresentante deve essere abilitato a esprimere definitivamente e in modo unico e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa;

Vista la nomina Presidenziale prot. n. 10810 del 11.05.2023 con cui è stato individuato l'Ing. Andrea De Simone quale rappresentante della Provincia dell'Aquila valida per le convocazioni della conferenza di servizi permanente e della conferenza regionale;

Valutata la opportunità di provvedere, altresì, alla nomina del sostituto del rappresentate della Provincia valida per le convocazioni della conferenza di servizi permanente e della conferenza regionale;

Ritenuto di doversi individuare il sostituto del rappresentante della Provincia dell'Aquila nella figura del Dott. Ing. Antonio Rosanò – Funzionario del Settore Territorio e Urbanistica;

NOMINA

Il sostituto del Rappresentante Unico della Provincia dell'Aquila, nell'ambito della Conferenza di Servizi Permanente e Conferenza Regionale istituite al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 di cui all'art. 16 comma 1 del D.L. n.189/2016 il Dott. Ing. Antonio Rosanò – Funzionario del Settore Territorio e Urbanistica.

IL PRESIDENTE

Avv. Angelo Caruso



COMUNE DI CAMPOTOSTO

Provincia di L'Aquila

Prot. 3641 del 08 LUG. 2024

Spett.le USR 2016 Teramo
usr2016@pec.regione.abruzzo.it
C.a. Arch. Sara Spadoni

Il sottoscritto Ercole Di Girolami in qualità di SINDACO PRO-TEMPORE

e legale rappresentante del Comune di Campotosto

DELEGA

Il Dott Ing. Luca Pantanella

che riveste il ruolo di Responsabile dell'Ufficio Sisma

a partecipare alla conferenza dei servizi del 04.07.2024 per la Chiesa di S. Antonio.

Distinti saluti.

Luogo e data, 04.07.2024

Allegato: documento di identità del delegante.





AREA PIANO, PROGETTO E AZIONE

Ufficio Pianificazione e Gestione del Territorio

Prot. 2024/000 **6416**
Pos. UT-RAU- EDLZ 2631
(Indicare sempre nella risposta)

Assergi, li
10 LUG. 2024

Spett.le Commissario Straordinario del Governo
ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016
Presidenza del Consiglio dei Ministri
e-mail: **conferenzapermanente.sisma2016@governo.it**
PEC: **conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it**

OGGETTO: Convocazione conferenza permanente in modalità telematica ex. Art. 16 D.L. 189/2016 O.C. 105/2020 "Stralcio di completamento del progetto di restauro e riparazione della chiesa di Sant'Antonio Abate" Comune di Campotosto (AQ)
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di L'Aquila CUP: I47H20002770001 - CIG: 8843978984 Id. Decreto 395/2020: 003.
Delega Rappresentante per l'Ente Parco del Gran Sasso e Monti della Laga.

Rif. nota prot. n. CGRTS-0024029-P-18/06/2024 del Commissario Straordinario del Governo;

La sottoscritta Avv. Elsa OLIVIERI, in qualità di Direttore F.F. dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, per la carica domiciliata in Assergi (AQ), Via del Convento n° 1, con riferimento alla convocazione di cui all'oggetto

DELEGA

l'Ing. Paolo Riccioni a rappresentare l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga nella Conferenza di Servizi decisoria cui all'oggetto, convocata il giorno 04 luglio 2024 alle ore 11:00.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE F.F.
(Avv. Elsa OLIVIERI)

PR/pr

Allegati: Copia del documento del delegato partecipante.



Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga



Polo
Patrimonio Culturale



EUROPARC
Turismo Sostenibile
nelle Aree Protette





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

CGRTS-0026381-P-02/07/2024

Alla Conferenza Permanente
conferenzapermanente.sisma2016@governo.it

Al Direttore Generale
Dott. Fabrizio Bernardini
f.bernardini@governo.it

Al Dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione
Ing. Andrea Crocioni
a.crocioni@governo.it

Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione
Arch. Claudia Coccetti
c.cocchetti@governo.it

OGGETTO: Conferenza permanente di cui all'art. 16 d.l. 189/2016 del **04 luglio 2024**: Delega a presiedere e ad esprimere il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione all'Arch. Claudia Coccetti.

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, **Sen. Avv. Guido Castelli**, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato il 18 gennaio 2023 al n. 235 e successivamente prorogato per l'anno 2024 con Decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art.1, comma 412, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*", con il quale è stato aggiunto il comma 4-octies all'articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016, ivi incluse le disposizioni in materia di personale della Struttura commissariale di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis;

Visto il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con specifico riferimento gli articoli 81, 82, 83 e 84;

Viste le convocazioni per la Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno **04 luglio 2024**, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Cisco Webex Meeting" per:

- **O.C. 105/2020 "STRALCIO DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DI RESTAURO E RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SANT'ANTONIO ABATE"**
Comune di Campotosto (AQ)
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di L'Aquila
CUP: I47H20002770001 - CIG: 8843978984
Id. Decreto 395/2020: 003

- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI"**
COMUNE DI NORCIA (PG)
CUP E57H20002600001 – CIG 88438976AD
Soggetto attuatore: Archidiocesi di Spoleto Norcia
Id. Decreto 395/2020: 572

- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SANTA LUCIA"**
COMUNE DI POLLENZA
Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati - Cingoli - Treia
CUP D85F20002000001 – CIG 88437762D4
Id. Decreto 395/2020: 487

DELEGA

L'Arch. **Claudia Coccetti**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale, a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno **04 luglio 2024** e ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi:

:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

- **O.C. 105/2020 “STRALCIO DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DI RESTAURO E RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SANT’ANTONIO ABATE”**
Comune di Campotosto (AQ)
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di L’Aquila
CUP: I47H20002770001 - CIG: 8843978984
Id. Decreto 395/2020: 003

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI”**
COMUNE DI NORCIA (PG)
CUP E57H20002600001 – CIG 88438976AD
Soggetto attuatore: Archidiocesi di Spoleto Norcia
Id. Decreto 395/2020: 572

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SANTA LUCIA”**
COMUNE DI POLLENZA
Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati - Cingoli - Treia
CUP D85F20002000001 – CIG 88437762D4
Id. Decreto 395/2020: 487

Il Presidente della Conferenza permanente
Sen. Avv. Guido Castelli



Castelli Guido
02.07.2024
10:21:48
GMT+01:00



UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO
(D.L. 189/2016)



Al Commissario Straordinario
per la ricostruzione post sisma 2016
Sen. Avv. Guido Castelli
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

OGGETTO: Conferenza Permanente ex art. 16 D.L. 189 del 17 ottobre 2016, convertito in L. 229 del 15 dicembre 2016: O.C. 105/2020 - ID 003 - "STRALCIO DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DI RESTAURO E RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SANT'ANTONIO ABATE" Comune di Campotosto (AQ) - DELEGA

In riferimento alla vostra nota CGRTS-0024029-P-18/06/2024, di convocazione alla conferenza permanente per l'intervento di cui all'oggetto, in qualità di Direttore dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione sisma 2016 Regione Abruzzo, delego il dott. Piergiorgio Tittarelli, Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica, a partecipare alla conferenza fissata per il giorno 04 luglio 2024 alle ore 11:00 mediante collegamento telematico.

Cordialità.

Il Direttore dell'USR Abruzzo

Vincenzo Rivera

firmato digitalmente

(firma digitale ARUBA n° 6130940000299005)



VINCENZO RIVERA
DIRETTORE USR REGIONE
ABRUZZO
04.07.2024 08:18:23 GMT+01:00



Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

Alla Conferenza Permanente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario straordinario del governo ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province di
L'Aquila e Teramo
sabap-aq-te@pec.cultura.gov.it

Alla Direzione Generale SPC
dg-spc@pec.cultura.gov.it

All'arch. Esmeralda Valente
Direttore del Servizio III della DG ABAP
Membro MiC supplente della Conferenza
permanente
esmeralda.valente@cultura.gov.it

Pareri

Oggetto: Convocazione Conferenza Permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 –
O.C. 105/2020 “Stralcio di completamento del progetto di restauro e riparazione della Chiesa di
Sant’Antonio Abate” – Comune di Campotosto (AQ) - Id. Decreto 395/2020: 003– CUP
I47H20002770001 - CIG 8843978984 Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di L’Aquila.

Parere di competenza.

In riferimento al progetto esecutivo dello “Stralcio di completamento del progetto di restauro e
riparazione della Chiesa di Sant’Antonio Abate” – Comune di Campotosto (AQ), reso visionabile attraverso
il link riportato nella nota prot. n. CGRTS-0024029-P del 18.06.2024, acquisita in pari data agli atti di questo
Ufficio con prot. n. 1800, con cui è stata convocata la riunione della Conferenza permanente in modalità
telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 04 luglio 2024, ore 11,00;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante “Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, in particolare l’art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6;

VISTA l’Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/3017 recante
“Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle
Conferenze regionali previste dall’art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla legge 15 dicembre
2016, n.229 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;

VISTO il Codice dei beni culturali e del paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte seconda e Parte terza;

VISTO l’art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;



VISTA l'O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante “*Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell'Ordinanza n. 38/17*”;

VISTA l'O.C. n.105 del 17/09/2020 “*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*” con particolare riferimento all'art. 4 “*Approvazione dei progetti e domanda di contributo*” e all'art. 9 co.1 riportante “La presente ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore” e co. 3, riportante “Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza”;

VISTO l'allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395 del 30/12/2021 recante l'Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all'allegato A dell'O.C. n.105 del 22 agosto 2020;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 456 del 13 Ottobre 2022 “*Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto*” e “*La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale*”;

VISTO il Decreto n. 456 del 13 Ottobre 2022 “*Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto*” e “*La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale*”;

VISTE le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell'O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;

VISTO che l'immobile, di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice;

ESAMINATA la documentazione progettuale delle opere che si intendono realizzare per i lavori di completamento della chiesa in oggetto, sottoposta alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice e ubicata nel Comune di Campotosto (AQ), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0024029-P del 18.06.2024,

<https://drive.google.com/file/d/1TKNtIOzJzjOkm0sqCZvKXJfRjFQxeVhQ/view?usp=sharing>

CONSIDERATO che gli interventi previsti consistono nell'esecuzione di opere di restauro conservativo, consolidamento e miglioramento sismico volte alla riparazione dei danni conseguenti dal sisma del 2016 e riguardano:

- estensione intervento di riparazione della copertura a tutta la superficie;
- aumento perforazioni sul campanile;
- rifacimento impianto elettrico

PRESO ATTO dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D. Lgs. 42/2004, rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di L'Aquila e Teramo di cui alla nota prot. n. 718 del 17/01/2024, acquisita agli atti di questo Ufficio con documentazione progettuale, che subordina l'efficacia della stessa alla piena osservanza delle condizioni ivi riportate.

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, questo Ufficio, per quanto di competenza esprime,



PARERE FAVOREVOLE

allo ”*Stralcio di completamento del progetto di restauro e riparazione della Chiesa di Sant’Antonio Abate*” – Comune di Campotosto (AQ), a condizione che siano integralmente recepite tutte le prescrizioni non già recepite nel progetto oggetto di approvazione e formulate in sede di autorizzazione ai sensi dell’art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di L’Aquila e Teramo, allegata al presente parere e che ne costituisce parte integrante.

Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l’autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. 42/2004 e il presente parere, dovrà essere tempestivamente comunicata alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione.

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell’ambito del progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d’opera. A tal fine la Direzione lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 dovrà preliminarmente contattare la Soprintendenza che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

Il Soprintendente
dott.ssa Claudia Cenci

Firmato digitalmente da

CLAUDIA CENCI

O = MINISTERO DELLA
CULTURA
C = IT



Modello A_1



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO

Disp. Prot. 563 *del* 15/01/2024

Class 34.43.01/624/2024

Ref. Vs. / *del* 15/01/2024

Allegati /

L'Aquila, data del protocollo

All'

Arcidiocesi di L'Aquila – Curia Metropolitana
Ufficio Arte Sacra e Beni Culturali Ecclesiastici
beniculturalidiocesi@pec.it

Ep.c. al

Comune di Campotosto
protocollo@pec.comune.campotosto.aq.it

Ufficio Speciale ricostruzione Sisma 2016
usr2016@pec.regione.abruzzo.it

2MP studio
2mpsrls@legalmail.it

Oggetto: Campotosto (AQ)
chiesa di Sant'Antonio Abate - piazza Sant'Agostino – Progetto di restauro con miglioramento sismico -
Ordinanza n. 105 del 17.09.2020 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione - Sisma 2016 - Richiesta di
autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Progetto in Variante

Rif. catastali: Foglio 26 part. B

Richiedente: Mons. Antonio D'Angelo – Curia Arcivescovile di L'Aquila

Autorizzazione a condizione ai sensi degli artt. 21-22 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii

[M 563/2024]

Visto il D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii., recante il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, ai sensi dell'art. 10 della L. n. 137 del 06.07.2002, d'ora in avanti denominato “Codice”;

Visto il D.P.C.M. n. 169 del 02.12.2019 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, uffici di diretta collaborazione del Ministro ed Organismo indipendente valutazione performance” e il D.P.C.M. n. 123 del 24.06.2021 recante il “Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;

Vista l'istituzione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo a far data dal 01.09.2021;

Visto il DPR 78/2005 “Esecuzione dell'intesa tra il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 26 gennaio 2005, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche”;

Preso atto della nota del 15.01.2024, con la quale è stato trasmesso il progetto di cui all'oggetto, pervenuta in pari data ed acquisita al prot. 563 del 15.01.2024 e delle comunicazioni avvenute per le vie brevi;

Preso atto della autorizzazione precedente prot. 11981 del 29.07.2022;

Esaminati gli elaborati progettuali pervenuti;

Verificato che l'immobile risulta essere tutelato ai sensi dell'art. 10 c. 1 del Codice;

Considerato che dall'esame degli elaborati progettuali si è rilevato che le opere consistono in:
estensione dell'intervento di riparazione della copertura a tutta la superficie; aumento delle perforazioni sul campanile, rifacimento dell'impianto elettrico;

questa Soprintendenza

ritiene che le opere progettate siano compatibili con i criteri di tutela definiti dalla legislazione vigente in materia di beni culturali e con le disposizioni contenute nell'atto di vincolo sopra richiamato e pertanto, per quanto di competenza, rilascia



la propria autorizzazione ai lavori in oggetto ai sensi degli artt. 21 e 22 del Codice, **a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:**

1. le barre verticali previste sulla cella campanaria siano sfalsate ad altezze diverse in modo da non creare una potenziale cerniera;
2. i corpi illuminanti, qualora di nuova fornitura, vengano concordati con i funzionari di questa Soprintendenza prima della messa in opera;
3. i nuovi intonaci, da ripristinare nel loro spessore attualmente esistente, dovranno essere realizzati con malta di calce (aerea o idraulica), senza introduzione di leganti cementizi, e inerti locali di varia granulometria, selezionati ed accuratamente lavati. La stesura dovrà avvenire a più strati, seguendo le irregolarità della muratura senza procedere a regolarizzarne la superficie. Lo strato finale sarà lisciato con la cazzuola o con il fratazzo di legno; non è ammesso l'uso di malte premiscelate;
4. l'apposizione di intonaco armato sui pannelli murari dovrà essere calibrato alle zone di effettiva carenza strutturale, così come previsto dalle Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate alle nuove Norme tecniche per le costruzioni (D.P.C.M. 9 febbraio 2011), l'intervento andrà localizzato per fasce, limitandosi alle zone di effettiva carenza strutturale indicate negli allegati grafici;
5. la nuova tinteggiatura degli interni sarà concordata con i funzionari responsabili di questo Ufficio sulla base di prove che tengano anche in considerazione i risultati dei saggi stratigrafici di cui al punto 1;
6. le iniezioni dovranno essere realizzate con opportune pressioni di immissione, per evitare l'insorgenza di dilatazioni trasversali, previa verifica della compatibilità con la tipologia muraria oggetto dell'intervento, evitando l'immissione di materiale laddove non sia verificata la presenza di vuoti e impiegando miscele di comprovata efficacia e di attestata compatibilità con le malte originarie;
7. onde evitare pericolose colature di resine, colle, cementi, malte lungo le facciate o le superfici architettoniche, si ponga particolare cura alla realizzazione degli interventi;
8. i tiranti previsti andranno inseriti evitando il più possibile perforazioni longitudinali della parete (in caso di impossibilità utilizzare catene in guaina non iniettata) si consolidi la muratura in corrispondenza degli ancoraggi;
9. per le riparazioni delle murature lesionate con la tecnica del cuci – scuci, si dovranno utilizzare mattoni pieni simili a quelli esistenti per dimensioni e colore, legati con malte compatibili con quelle in situ, in modo tale da creare la continuità muraria;
10. nel tamponamento di nicchie e/o vani porta sia evitato l'uso di barre di collegamento con le murature d'ambito e siano realizzati con particolari cautele e attenzioni gli ammorsamenti fra murature esistenti e nuove;
11. per la risarcitura delle lesioni superficiali si dovrà utilizzare malta di calce (aerea o idraulica), senza introduzione di leganti cementizi, e inerti locali, selezionati ed accuratamente lavati;
12. vengano conservati i coppi dallo smontaggio delle coperture per il loro successivo riutilizzo, in caso di mancanze si utilizzino coppi nuovi esclusivamente all'intradosso, grondaie, faldalerie, discendenti, siano in rame con stivali in ghisa;
13. per quanto non specificato, le modalità di esecuzione degli interventi strutturali dovranno essere conformi a quanto indicato nelle Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate alle nuove Norme tecniche per le costruzioni (D.P.C.M. 9 febbraio 2011);



14. laddove, a seguito degli approfondimenti che si otterranno in corso d'opera e/o fatti contingenti, dovessero prendersi in considerazione diverse tipologie d'intervento rispetto a quelle già indicate in progetto, esse dovranno essere concordate con la scrivente Soprintendenza e, preventivamente, formalmente autorizzate;
15. verranno concordate in corso d'opera insieme con la scrivente Soprintendenza le modalità e i livelli di pulitura del materiale lapideo interno ed esterno;
16. verranno concordate in corso d'opera insieme con la scrivente Soprintendenza tutte le eventuali reintegrazioni del materiale lapideo, per definirne insieme modalità di trattamento delle lacune e cromie;
17. dovranno essere consegnate a questa Soprintendenza schede dettagliate relative ai prodotti utilizzati nei vari interventi di restauro;
18. a conclusione dell'intervento si trasmetterà alla scrivente un'adeguata relazione tecnica, corredata di documentazione grafica e fotografica, utile ad illustrare gli interventi di restauro effettuati.

La direzione lavori incaricata ai sensi R.D. 2537/1925 dovrà fornire in corso d'opera le indicazioni propedeutiche alla corretta realizzazione delle opere autorizzate contattando a mezzo mail i funzionari di questa Soprintendenza incaricati dell'alta sorveglianza che procederanno, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

Questa Soprintendenza si riserva la facoltà di dettare eventuali ulteriori prescrizioni in corso d'opera e di richiedere approfondimenti e/o ampliamenti delle indagini, sulla base di ulteriori elementi emersi durante il cantiere e non valutabili in fase progettuale, al fine di garantirne la tutela. Le prescrizioni impartite in corso d'opera a mezzo verbali di sopralluogo e/o comunicazioni ufficiali saranno parte integrante dell'atto autorizzatorio. Qualora infine nella conduzione dei lavori sorgano imprevisti o emergano ulteriori elementi di interesse storico, artistico o archeologico, il titolare della presente approvazione o, per lui, il direttore dei lavori o l'impresa esecutrice, ai sensi della normativa vigente in materia (in particolare artt. 90 e ss. del Codice), sono invitati ad informare tempestivamente questo Ufficio, che provvederà ad attuare le necessarie verifiche.

Si informa che la legge non prevede la sanatoria per opere eseguite in difformità dalla presente autorizzazione. Per eventuali variazioni al progetto autorizzato, non ricomprese nelle prescrizioni dettate in corso d'opera da personale di questo Ufficio, deve essere richiesta preventiva autorizzazione, onde non incorrere nelle sanzioni amministrative e penali previste rispettivamente nella Parte Quarta, Titolo I, Capo I del Codice e nella Parte Quarta, Titolo II, Capo I del Codice.

Si intendono approvati gli elaborati grafici e la documentazione trasmessa a mezzo pec e/o su supporto digitale (CD) presentati il 05.01.2024, ed acquisiti al prot. 563 del 15.01.2024;

IL FUNZIONARIO COMPETENTE

ARCH. ANTONIO MELLANO
antonio.mellano@cultura.gov.it

IL SOPRINTENDENTE
ARCH. CRISTINA COLLETTINI

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*





Provincia di L'Aquila

Settore Territorio e Urbanistica

Servizio Urbanistico

n° di prot. indicato a margine

risposta a nota prot. n. CGRTS-0024029-P- 18/06/2024

(ns. prot. n. 15325 del 18/06/2024)

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016
Palazzo Wedekind P.zza Colonna 366 – 00187 Roma
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITÀ TELEMATICA ex art. 16 D.L. n.189 del 2016 e ss.mm.ii.
O.C. n. 105/2020 “Stralcio di completamento del progetto di restauro e riparazione della chiesa di Sant’Antonio Abate” – Comune di Campotosto (AQ).
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di L’Aquila.
CUP: I47H20002770001 – CIG: 8843978984.
Id. Decreto 395/2020 : 003
PARERE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con nota prot. n. 0024029-P- 18/06/2024, acquisita da questa Amministrazione Provinciale dell’Aquila al prot. n. 15325 del 18/06/2024, il *Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016* presso la *Presidenza del Consiglio dei Ministri*, ha convocato per il giorno 4 luglio 2024 alle ore 11:00 la Conferenza Permanente – ex art. 16, comma 3, del D.L. n. 189/2016, in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della L. n. 241/1990 mediante collegamento in videoconferenza, per deliberare sull’approvazione del progetto esecutivo relativo all’intervento denominato “Stralcio di completamento del progetto di restauro e riparazione della chiesa di Sant’Antonio Abate”, sita nel Comune di Campotosto;
- l’immobile oggetto dell’intervento, individuato al foglio n. 26 part.IIa B del Comune di Campotosto, di proprietà dell’Arcidiocesi di L’Aquila, è stato interessato dagli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia nel periodo dal 24/08/2016 al 18/01/2017, riportando danni tali da comprometterne la fruibilità ed infatti con Ordinanza n. 02 del 11.02.2020 del Comune di Campotosto ne è stata disposta l’inagibilità;
- a seguito della conferenza permanente del 18.05.2023, nell’ambito della quale questa Provincia ha espresso parere favorevole prot. n. 11332/2023, con Decreto del Commissario n. 424 del



09.06.2023 di approvazione del progetto dell'intervento "Restauro e riparazione della chiesa di Sant'Antonio Abate" nel Comune di Campotosto è stato concesso il contributo pari a € 301.686,98 per i lavori di riparazione dell'edificio di culto;

PRESO ATTO che dall'esame degli elaborati tecnici (consultabili sul *link* indicato nella nota di indizione della conferenza) è emerso che:

- l'Arcidiocesi dell'Aquila, per mezzo del Responsabile Tecnico della Procedura, ha trasmesso all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione (pec n. RA 519646 del 28.12.2023) il progetto esecutivo relativo ai lavori per l'intervento di "Restauro e riparazione della chiesa di Sant'Antonio Abate – Stralcio di completamento" nel Comune di Campotosto con un aumento di € 76.162,65 rispetto al finanziamento concesso di netti € 262.008,02 dopo l'applicazione dei ribassi sui lavori e spese tecniche;
- gli interventi di completamento si sono resi necessari perché durante la cantierizzazione dei lavori assentiti sono emerse criticità non prevedibili in fase progettuale, che hanno comportato la necessità di interventi aggiuntivi sull'edificio, necessari per ripristinare la completa agibilità dello stesso;
- gli interventi aggiuntivi consistono, in sintesi: nella sostituzione dei travetti e del supporto del manto di copertura dell'edificio, nel prolungamento degli inghisaggi del campanile, per garantire la sicurezza del manufatto esistente ed infine nell'adeguamento alle norme vigenti dell'impianto elettrico e comunque gli interventi saranno realizzati nel pieno rispetto delle forme, volumetrie e degli apparati decorativi e di pregio esistenti;
- per i lavori di completamento è stata acquisita nuovamente l'Autorizzazione prot. n. 718-P del 17/01/2024 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo, ai sensi degli artt. 21-22 del D.Lgs n. 22/2004 alle prescrizioni ivi contenute, mentre non è stato ritenuto necessario riacquisire gli altri pareri trattandosi di variante non sostanziale;

PRESO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 20 del 28.02.2024 l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 – Regione Abruzzo ha espresso il parere favorevole di congruità tecnico-economica del progetto esecutivo delle opere per l'importo complessivo pari a € 338.170,68 e stabilito *di sottoporre il presente atto all'approvazione della Conferenza Permanente ai sensi dell'art. 4 comma 3 e dell'art. 5 comma 1 dell'Ordinanza Commissariale n. 105 del 17.09.2020;*

CONSIDERATO che la Provincia dell'Aquila partecipa alla conferenza di servizi di cui al presente procedimento in qualità di Ente territoriale coinvolto ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g), dell'Ordinanza Commissariale n. 16 del 03.03.2017 e dell'art. 82, comma 1, lett. g), del Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza Commissariale n. 130 del 15.12.2022;

PRESO ATTO dell'art. 16, comma 2, del D.L. n. 189/2016 nella parte in cui stabilisce che la *"determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal Presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati di competenza delle amministrazioni coinvolte"* e che *"la determinazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e comporta l'applicazione della disciplina contenuta nell'art. 7 del D.P.R. n. 380/2001."*;

VISTO l'art. 16, comma 3, lett. A-bis), del D.L. n. 189/2016, a norma del quale la Conferenza permanente *"approva ai sensi dell'art. 27 del D.L.vo n.50/2016 i progetti predisposti dai soggetti di cui all'art. 14 comma 4 e art. 15 comma 1 del presente decreto..."*



VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 105 del 17.09.2020, con particolare riferimento all'art. 4, commi 1 e 2, che dispone “*ai fini della approvazione del progetto e della domanda di concessione del contributo per gli edifici di culto si applica l'art. 16 del Decreto Sisma....*”;

Premesso e considerato quanto sopra, fatta salva l'acquisizione di eventuali altri pareri previsti dalle norme in vigore, soprattutto per gli aspetti ambientali,

esprime
PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'Ordinanza Commissariale n. 105/2020, relativo all'intervento denominato “Stralcio di completamento del progetto di restauro e riparazione della chiesa di Sant'Antonio Abate”, sita nel Comune di Campotosto.

Il presente parere è da intendersi reso in sede di Conferenza di Servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter della Legge 07.08.1990, n. 241, e ss.mm.ii.

Ing. Antonio Rosanò

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Andrea De Simone



Andrea De
Simone
02.07.2024
16:37:04
GMT+01:00



Provincia di L'Aquila

Settore Territorio e Urbanistica

Servizio Urbanistico

n° di prot. indicato a margine

risposta a nota prot. n. CGRTS-0024029-P- 18/06/2024

(ns. prot. n. 15325 del 18/06/2024)

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
*Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della
 ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici
 verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016*
 Palazzo Wedekind P.zza Colonna 366 – 00187 Roma
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITÀ TELEMATICA ex.
 art. 16 D.L. n.189 del 2016 e ss.mm.ii.
 O.C. n. 105/2020 “Stralcio di completamento del progetto di restauro e riparazione della
 chiesa di Sant’Antonio Abate” – Comune di Campotosto (AQ).
 Soggetto attuatore: Arcidiocesi di L’Aquila.
 CUP: I47H20002770001 – CIG: 8843978984.
 Id. Decreto 395/2020 : 003
 PARERE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con nota prot. n. 0024029-P- 18/06/2024, acquisita da questa Amministrazione Provinciale dell’Aquila al prot. n. 15325 del 18/06/2024, il *Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016* presso la *Presidenza del Consiglio dei Ministri*, ha convocato per il giorno 4 luglio 2024 alle ore 11:00 la Conferenza Permanente – ex art. 16, comma 3, del D.L. n. 189/2016, in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della L. n. 241/1990 mediante collegamento in videoconferenza, per deliberare sull’approvazione del progetto esecutivo relativo all’intervento denominato “Stralcio di completamento del progetto di restauro e riparazione della chiesa di Sant’Antonio Abate”, sita nel Comune di Campotosto;
- l’immobile oggetto dell’intervento, individuato al foglio n. 26 part.IIIa B del Comune di Campotosto, di proprietà dell’Arcidiocesi di L’Aquila, è stato interessato dagli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia nel periodo dal 24/08/2016 al 18/01/2017, riportando danni tali da comprometterne la fruibilità ed infatti con Ordinanza n. 02 del 11.02.2020 del Comune di Campotosto ne è stata disposta l’inagibilità;
- a seguito della conferenza permanente del 18.05.2023, nell’ambito della quale questa Provincia ha espresso parere favorevole prot. n. 11332/2023, con Decreto del Commissario n. 424 del



09.06.2023 di approvazione del progetto dell'intervento "Restauro e riparazione della chiesa di Sant'Antonio Abate" nel Comune di Campotosto è stato concesso il contributo pari a € 301.686,98 per i lavori di riparazione dell'edificio di culto;

PRESO ATTO che dall'esame degli elaborati tecnici (consultabili sul *link* indicato nella nota di indizione della conferenza) è emerso che:

- l'Arcidiocesi dell'Aquila, per mezzo del Responsabile Tecnico della Procedura, ha trasmesso all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione (pec n. RA 519646 del 28.12.2023) il progetto esecutivo relativo ai lavori per l'intervento di "Restauro e riparazione della chiesa di Sant'Antonio Abate – Stralcio di completamento" nel Comune di Campotosto con un aumento di € 76.162,65 rispetto al finanziamento concesso di netti € 262.008,02 dopo l'applicazione dei ribassi sui lavori e spese tecniche;
- gli interventi di completamento si sono resi necessari perché durante la cantierizzazione dei lavori assentiti sono emerse criticità non prevedibili in fase progettuale, che hanno comportato la necessità di interventi aggiuntivi sull'edificio, necessari per ripristinare la completa agibilità dello stesso;
- gli interventi aggiuntivi consistono, in sintesi: nella sostituzione dei travetti e del supporto del manto di copertura dell'edificio, nel prolungamento degli inghisaggi del campanile, per garantire la sicurezza del manufatto esistente ed infine nell'adeguamento alle norme vigenti dell'impianto elettrico e comunque gli interventi saranno realizzati nel pieno rispetto delle forme, volumetrie e degli apparati decorativi e di pregio esistenti;
- per i lavori di completamento è stata acquisita nuovamente l'Autorizzazione prot. n. 718-P del 17/01/2024 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo, ai sensi degli artt. 21-22 del D.Lgs n. 22/2004 alle prescrizioni ivi contenute, mentre non è stato ritenuto necessario riacquisire gli altri pareri trattandosi di variante non sostanziale;

PRESO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 20 del 28.02.2024 l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 – Regione Abruzzo ha espresso il parere favorevole di congruità tecnico-economica del progetto esecutivo delle opere per l'importo complessivo pari a € 338.170,68 e stabilito *di sottoporre il presente atto all'approvazione della Conferenza Permanente ai sensi dell'art. 4 comma 3 e dell'art. 5 comma 1 dell'Ordinanza Commissariale n. 105 del 17.09.2020;*

CONSIDERATO che la Provincia dell'Aquila partecipa alla conferenza di servizi di cui al presente procedimento in qualità di Ente territoriale coinvolto ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g), dell'Ordinanza Commissariale n. 16 del 03.03.2017 e dell'art. 82, comma 1, lett. g), del Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza Commissariale n. 130 del 15.12.2022;

PRESO ATTO dell'art. 16, comma 2, del D.L. n. 189/2016 nella parte in cui stabilisce che la *"determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal Presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati di competenza delle amministrazioni coinvolte"* e che *"la determinazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e comporta l'applicazione della disciplina contenuta nell'art. 7 del D.P.R. n. 380/2001."*;

VISTO l'art. 16, comma 3, lett. A-bis), del D.L. n. 189/2016, a norma del quale la Conferenza permanente *"approva ai sensi dell'art. 27 del D.L.vo n.50/2016 i progetti predisposti dai soggetti di cui all'art. 14 comma 4 e art. 15 comma 1 del presente decreto..."*



VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 105 del 17.09.2020, con particolare riferimento all'art. 4, commi 1 e 2, che dispone “*ai fini della approvazione del progetto e della domanda di concessione del contributo per gli edifici di culto si applica l'art. 16 del Decreto Sisma....*”;

Premesso e considerato quanto sopra, fatta salva l'acquisizione di eventuali altri pareri previsti dalle norme in vigore, soprattutto per gli aspetti ambientali,

esprime
PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'Ordinanza Commissariale n. 105/2020, relativo all'intervento denominato “Stralcio di completamento del progetto di restauro e riparazione della chiesa di Sant'Antonio Abate”, sita nel Comune di Campotosto.

Il presente parere è da intendersi reso in sede di Conferenza di Servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter della Legge 07.08.1990, n. 241, e ss.mm.ii.

Ing. Antonio Rosanò

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Andrea De Simone



Andrea De
Simone
02.07.2024
16:37:04
GMT+01:00



AREA PIANO, PROGETTO E AZIONE

Ufficio Pianificazione e Gestione del Territorio

Prot. 2024/000 **6415**
Pos. UT-RAU-EDLZ 2631
(Indicare sempre nella risposta)

Assergi, li **10 LUG. 2024**

Spett.le Commissario Straordinario del Governo
ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016
Presidenza del Consiglio dei Ministri
e-mail: **conferenzapermanente.sisma2016@governo.it**
PEC: **conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it**

Spett.le Comune di Campotosto
67103 CAMPOTOSTO (AQ)
P.E.C.: **protocollo@pec.comune.campotosto.aq.it**

Spett.le Soc. Ing. 2MP s.r.l.s.
via San Sisto, 87/d
67100 - L'AQUILA
c.a. Arch. Federico Mannaioli
e-mail: **info@2mpstudio.com**

e, p.c.:

Al Raggruppamento Carabinieri Parchi
Reparto Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
Loc. Fonte Cerreto – ASSERGI (AQ)
e-mail: **042613.001@carabinieri.it**
PEC: **faq42613@pec.carabinieri.it**
-SEDE-

Trasmessa a mezzo e-mail al Nucleo Carabinieri "Parco" di:
CAMPOTOSTO:
e-mail: **042618.001@carabinieri.it**

per Albo Pretorio - SEDE
e-mail: **urp@gransassolagapark.it**

OGGETTO: Convocazione conferenza permanente in modalità telematica ex. Art. 16 D.L. 189/2016 O.C. 105/2020 "Stralcio di completamento del progetto di restauro e riparazione della chiesa di Sant'Antonio Abate" Comune di Campotosto (AQ)
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di L'Aquila CUP: I47H20002770001 - CIG: 8843978984 Id. Decreto 395/2020: 003.
Nulla Osta ai sensi della L. 394/91, art. 13.



Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga

Via del Convento, 67100 Assergi - L'Aquila
tel. 0862.60521 • fax 0862.606675
Cod. Fisc. 93019650667 • www.gransassolagapark.it
gransassolagapark@pec.it • ente@gransassolagapark.it



Polo
Patrimonio Culturale

C.da Madonna delle Grazie
64045 Isola del Gran Sasso (TE)
tel. 0861.97301
fax 0861.9730230





- **CONSIDERATO** che le opere in oggetto costituiscono variante non sostanziale rispetto al progetto originario e che, per lo stesso, è stato rilasciato il Nulla Osta da questo Ente con nota prot. n. 9411 del 23-09-2022;
- **VISTO** il DPR 5 giugno 1995 istitutivo dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;
- **PRESO ATTO** della pubblicazione del Piano per il Parco nella G.U. della Repubblica italiana, parte seconda, n.124 del 22 ottobre 2020;
- **VISTA** la zonazione e la normativa di attuazione del Piano del Parco;
- **VISTA** la Legge 06.12.91 n. 394, "Legge quadro sulle aree protette" e ss. mm. e ii.;
- **VISTO** lo Statuto del Parco adottato con D.M. dell'Ambiente del 16.10.2013, n.0000283;
- **VISTO** il DPR 357/97 e ss.mm. e ii "Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- **RICHIAMATA** l'istruttoria tecnica agli atti dell'ufficio;

**RILASCIA IL NULLA OSTA
ai sensi della L. 394/91, art. 13 e ss. mm. e ii.**

per quanto di competenza, in merito al progetto delle opere in variante non sostanziale previste per la Chiesa di S. Antonio Abate sita in piazza S. Antonio, nel Comune di Campotosto (AQ), con le seguenti prescrizioni:

1. sia utilizzata esclusivamente la viabilità esistente per l'accesso al cantiere;
2. siano utilizzati, mezzi d'opera e macchine operatrici silenziati, conformi alla normativa vigente in materia di emissioni sonore in area protetta;
3. siano preventivamente bagnati il terreno e le strutture prima di compiere operazioni di scavo e di demolizione, onde contenere la formazione di polveri;
4. sia protetto il suolo con bancali in legno e teli in PVC, al fine di evitare danni causati alla vegetazione attraverso la contaminazione e/o sversamento di polveri, sostanze e danneggiamenti meccanici alle zolle d'erba;
5. nel caso si verificano sversamenti sul terreno di oli, carburanti, lubrificanti ed altri fluidi simili, occorrerà prelevare la porzione di terreno interessata e smaltirla a norma di legge;
6. al termine dei lavori il sito venga bonificato mediante pulizia accurata dell'area interessata, rimuovendo e smaltendo a norma di legge tutti i residui di lavorazione e gli eventuali materiali di rifiuto;
7. **vengano comunicati ai Nuclei Carabinieri "Parco" e-mail riportata in indirizzo, a mezzo e-mail, l'inizio e l'ultimazione dei lavori assieme al nominativo dell'impresa esecutrice.**

IL PRESENTE NULLA OSTA È DA VALERSI ESCLUSIVAMENTE SOTTO IL PROFILO AMBIENTALE DI COMPETENZA, FATTA SALVA OGNI ALTRA DIVERSA COMPETENZA E FATTI SALVI I DIRITTI DI TERZI.



Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga



Polo
Patrimonio Culturale



Via del Convento, 67100 Assergi - L'Aquila
tel. 0862.60521 • fax 0862.606675
Cod. Fisc. 93019650667 • www.gransassolagapark.it
gransassolagapark@pec.it • ente@gransassolagapark.it

C.da Madonna delle Grazie
64045 Isola del Gran Sasso (TE)
tel. 0861.97301
fax 0861.9730230





I Nuclei Carabinieri "Parco" in indirizzo sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente autorizzazione e delle prescrizioni in essa integrate, segnalando con la dovuta tempestività ogni eventuale abuso e adottando gli adempimenti di competenza.

L'esecuzione di quanto previsto in oggetto in modo difforme da quanto autorizzato, comprese le prescrizioni sopra elencate, comporterà l'annullamento della presente autorizzazione e l'applicazione delle sanzioni a norma di legge.

Si comunica l'istruttore tecnico è l'Ing. Paolo Riccioni (0862/60.52.224 – p.riccioni@gransassolagapark.it).

I Comuni in indirizzo sono pregati di affiggere all'Albo Pretorio per la durata di giorni 15 (quindici) consecutivi il presente provvedimento ai sensi della normativa vigente e di provvedere alla restituzione dello stesso accompagnato dalla notifica di avvenuta pubblicazione.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE F.F.
Avv. Elsa Olivieri

DIR/pr

Allegati: Copia della richiesta per il C.T.A./C.F.S.



Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga

Via del Convento, 67100 Assergi - L'Aquila
tel. 0862.60521 • fax 0862.606675
Cod. Fisc. 93019650667 • www.gransassolagapark.it
gransassolagapark@pec.it • ente@gransassolagapark.it



Polo
Patrimonio Culturale

C.da Madonna delle Grazie
64045 Isola del Gran Sasso (TE)
tel. 0861.97301
fax 0861.9730230



EUROPARC
Turismo Sostenibile
nelle Aree Protette





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, "Interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle OO.PP. nei territori delle Regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016".

Ordinanza n. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto"

"STRALCIO DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DI RESTAURO E RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SANT'ANTONIO ABATE"

Comune di Campotosto (AQ)

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di L'Aquila

CUP: I47H20002770001 - CIG: 8843978984

Id. Decreto 395/2020: 003

Relazione istruttoria al Commissario Straordinario

Finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020)

I – QUADRO DI SINTESI

A) DATI GENERALI

Soggetto Attuatore:	Arcidiocesi di L'Aquila		
Id Decreto commissariale n. 395/2020	n. 003/2020		
Indirizzo immobile:	Via di Castello, Campotosto (AQ)		
Dati catastali:	Foglio: 26	Part. B	
Georeferenziazione	Lat. 42,559867	Lat. 13,368200	
Intervento:	<input type="checkbox"/> pubblico <input type="checkbox"/> privato <input checked="" type="checkbox"/> Diocesi/Ente ecclesiastico		
Tipologia dell'intervento:	<input checked="" type="checkbox"/> Rafforzamento locale <input type="checkbox"/> Miglioramento sismico		
Livello di progettazione:	ESECUTIVO		
R.T.P.	Ing. Pier Luigi Gianforte		
Progettisti	Soc. Ing. 2MP s.r.l.s. - Arch. Federico Mannaioli Ing. Amico Varrato		

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366- 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

O.C. 84/2019 “Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 – Modalità di attuazione – Modifica dell’Ordinanza n. 38/17.”

O.C. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” in particolare l’articolo 9 che abroga l’O.C.84/2019 e l’articolo 4 che definisce nuove modalità di approvazione del contributo;

DECRETO COMMISSARIALE n. 395/2020 “Elenco Unico degli edifici di culto: revisione dell’allegato A dell’ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle Chiese di proprietà pubblica di cui all’Allegato 1 della n. 109 del 23 dicembre 2020. Modalità di attuazione e di attestazione delle spese amministrative ammissibili a contributo di cui all’art. 6 della ordinanza 105/2020. Proroga dei termini del Protocollo d’intesa sottoscritto ai sensi del comma 9 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo e la Conferenza Episcopale Italiana.” e relativi allegati.

D.C. n. 389/2023 “Decreto di conclusione della Conferenza permanente istituita ai sensi dell’art. 16 del d.l. 189/2016 O.C. 105/2020 “RESTAURO E RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SANT’ANTONIO ABATE” Comune di Campotosto (AQ) – CUP: I47H20002770001 - CIG: 8843978984 Soggetto attuatore: Arcidiocesi di L’Aquila ID. DECRETO 395/2020: 003”

D.C. n. 424/2023 “Modifiche all’Allegato 1 dell’Ordinanza commissariale 105/2020 per l’intervento: ID 724/2020 Chiesa di Santa Maria ad Nives – Montereale (AQ) e concessione del contributo per il “RESTAURO E RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SANT’ANTONIO ABATE” Comune di Campotosto (AQ) – CUP: I47H20002770001 - CIG: 8843978984 Soggetto attuatore: Arcidiocesi di L’Aquila ID. DECRETO 395/2020: 003 Decreto di concessione del contributo di euro 301.686,98 e “Riconoscimento del fondo compensativo” di cui all’art.4 co.1 dell’O.C. 126/2022”

O.C. 132/2022 “Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi”

C) PROTOCOLLI

PROT. CGRTS	0007618	28/02/2024	TRASMISSIONE DA PARTE DELL’USR ABRUZZO DELLA PROPOSTA APPROVAZIONE CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 20 DEL 28/02/2024 OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
-------------	---------	------------	--

II – VERIFICA DOCUMENTALE

La Conferenza permanente di cui agli artt. 81, 82, 83 e 84 del *Testo unico della ricostruzione privata* approva i progetti sugli edifici di culto inseriti negli allegati delle Ordinanze nn. 105/2020, 128/2022 e 132/2022 ai sensi dell’art. 4 co. 1 e 2 dell’Ordinanza n. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto”.

Pareri

L’USR Abruzzo in attuazione all’art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza, ha inviato con nota del 28/02/2024 prot. CGRTS-0007618 la Determina Dirigenziale n.20 del 28/02/2024 del SERVIZIO

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366- 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

RICOSTRUZIONE PUBBLICA-Ufficio Tecnico e Vigilanza 2 avente ad oggetto: “OCSR n. 105/2020. Proposta di approvazione dello STRALCIO DI COMPLETAMENTO e di rideterminazione del contributo concedibile per l'intervento “PROGETTO DI RESTAURO E RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SANT'ANTONIO ABATE” nel Comune di Campotosto (AQ) - ID 003 di cui Allegato 1 del Decreto Commissariale n.395/2020.”, allegando RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVO-CONTABILE e documentazione scaricabili presso la Piattaforma di interscambio USR2016 (sisma2016abruzzo.it) al link <http://www.sisma2016abruzzo.it/pdi/index.php?p> e acquisiti con medesimo protocollo.

Dall'istruttoria dell'USR Abruzzo risulta che sono presenti i seguenti pareri/autorizzazioni, allegate al progetto approvato con decreto di conclusione di conferenza permanente D.C. n. 389/2023 e concesso con D.C. n. 424/2023, e risultano attuali e valide:

- **Ufficio Sismica:** Autorizzazione sismica Regione Abruzzo SERVIZIO GENIO CIVILE L'AQUILA, ID Pratica: 1056/2022-MUD Prot. n. 278242 del 20/07/2022 (allegata);
- **SABAP DELLE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO:**
 - o (Prot. MICSABAP-AQ-TE 0011981-P del 29/07/2022) autorizzazione all'esecuzione dei lavori, ai sensi degli artt. 21 co.4 e 22 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii (**lavori**), (allegato);
 - o (Prot. MICSABAP-AQ-TE 0002149-P del 16/02/2023) autorizzazione all'esecuzione dei lavori, ai sensi degli artt. 21 co.4 e 22 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii (**Indagini**), (allegato);
- **Comune di Campotosto:** S.C.I.A. presentata al Comune di Campotosto (AQ) Prot. n. 1590 in data 12/04/2022 (allegato);
- **PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA:** Nulla Osta ai sensi della L. 394/91, art. 13 - Screening di V.Inc.a. - PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA Ufficio Pianificazione e Gestione del territorio Prot. 2022/0009411, (allegato).

Per il **progetto stralcio di completamento**, in oggetto, è stata acquisita la seguente autorizzazione:

- - **SABAP DELLE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO:** Autorizzazione ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.lgs. 42/2004 del M.I.C. – SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO, Prot. MICSABAP-AQ-TE 0000718-P del 17/01/2024 (variante per lavori di completamento).

Dall'istruttoria dell'USR Abruzzo risulta che per quanto attiene l'**autorizzazione sismica** il progettista architettonico Arch. Federico Mannaioli e il progettista strutturale Ing. Amico Varrato, dichiarano che: “*le modifiche esplicitate nei punti 1 e 2 non sono rilevabili quali “variante sostanziale” ai sensi delle Linee Guida approvate con D.M. 30 aprile 2020 Art.94-bis comma 1 Lettera C: “[...] una variante si può definire non sostanziale se interviene solo su singole parti o elementi dell'opera, senza produrre concrete modifiche sui parametri che determinano il*

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366- 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso, quali ad esempio: il periodo fondamentale T1, il taglio alla base VR, le sollecitazioni massime (M, N, T) sugli elementi strutturali.”

Inoltre l'USR Abruzzo dichiara che “...è stato altresì verificato che il progetto è stato aggiornato secondo le osservazioni e prescrizioni vincolanti degli enti sovraordinati, fatte salve in ogni caso le prescrizioni/raccomandazioni da rispettare in corso d'opera durante l'esecuzione dei lavori.”

Copertura economica

Dalla Determinazione Dirigenziale trasmessa dall'USR Abruzzo, in allegato, si rileva che per le voci del computo metrico estimativo è stato utilizzato il Prezzario Unico del Cratere 2022 e/o “Prezzario regionale di riferimento

Con D.C. n. 424/2023 è stato concesso un contributo di **euro 301.686,98**.

Durante l'esecuzione dei lavori, per cause impreviste ed imprevedibili, l'Arcidiocesi di L'Aquila ha dovuto rivedere l'importo complessivo dell'intervento in **euro (trecentottottomilacentosettanta/68)** di cui euro 224.924,48 per lavori, euro 113.246,20 per somme a disposizione che trova copertura finanziaria a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'art.4 del d.l. 189/2016 come segue:

- euro 301.686,98 nell'importo programmato per l'intervento di che trattasi dall'Ordinanza n. 105/2020 come aggiornato dall'Allegato 1 della O.C. 132/2022;
- euro 36.483,70 a valere su parte dell'importo programmato per l'intervento ID 832 “Chiesa di San Pietro Celestino” a San Pio delle Camere (AQ), come da indicazione del RTP giusta nota PEC Prot. Regione Abruzzo 0055311 del 12.02.2024 che da euro 131.348,24 viene riprogrammato in euro 94.864,54;

Importo O.C. 105/2020 aggiornato Allegato 1 - O.C. 132/2022	Importo concesso (D.C. 424/2023)	Importo richiesto a seguito di rideterminazione del contributo (CGRTS-0007618 del 28/02/2024)	Importo ammissibile a seguito di verifica dell'USR Abruzzo (Proposta di approvazione CGRTS-0007618 del 28/02/2024)
€ 301.686,98	€ 301.686,98	€ 338.170,68	€ 338.170,68 di cui: - 301.686,98 euro a valere sull' O.C. 105/2020; - 36.483,70 euro a valere su parte dell'intervento ID 832 “Chiesa di San Pietro Celestino” a San Pio delle Camere (AQ)

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366- 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

QTE (PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE prot. CGRTS - 0007618 del 28/02/2024)

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI CONFRONTO		PROGETTO POST GARA SERVIZI (DECRETO N. 424 del 09.05.2023)	PROGETTO POST GARA SERVIZI E LAVORI	STRALCIO DI COMPLETAMENTO	PROGETTO APPROVATO + LOTTO 2
A	Somme a base d'appalto				
A.1	Importo lavori a base d'asta	180.358,88 €	180.358,88 €	70.260,35 €	25.019,23 €
A.1.1	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	24.429,10 €	24.429,10 €	0,00 €	24.429,10 €
A.1.3	A DITTA/RIF Ribasso 20% (affidamento diretto)		-36.073,78 €	-14.052,07 €	-50.123,85 €
	Totale parziale (A)	204.787,98 €	168.716,20 €	56.208,28 €	224.924,48 €
B	Somme a disposizione del beneficiario				
B.1	B.1.1 Indagini geologiche, geotecniche, strutturali e relative analisi in laboratorio	4.631,24 €	4.631,24 €	0,00 €	4.631,24 €
	B.1.2 A DITTA/RIF Ribasso 20% (affidamento diretto)	-926,25 €	-926,25 €	0,00 €	-926,25 €
B.2	B.2.1 Spese per la gestione amministrativa (fino a 300.000,00 di importo dei lavori)	4.095,76 €	4.095,76 €	1.405,21 €	5.500,97 €
	B.2.2 Spese per la gestione amministrativa (da 300.000,00 a 1.000.000,00 di importo dei lavori)				
	B.2.3 Spese per la gestione amministrativa (oltre 1.000.000,00 di importo dei lavori)				
B.3	B.3.1 Imprevisti (max 5%) Compresi di IVA	5.500,00 €	5.500,00 €	0,00 €	5.500,00 €
	B.3.2 Movimentazione arredi e opere artistiche compresi di IVA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.4	Spese tecniche generali	51.042,16 €	51.042,16 €	10.301,70 €	61.343,86 €
	B.4.1 Progettazione Architettonica (Arch. Federico Mannaioli)	20.481,53 €	20.481,53 €	4.131,64 €	14.613,17 €
	B.4.2 CSP (Arch. Federico Mannaioli)	3.145,19 €	3.145,19 €	977,31 €	4.122,50 €
	B.4.3 Aggiornamento elaborati: Qbll.08 (Arch. Federico Mannaioli)	1.225,02 €	1.225,02 €	0,00 €	1.225,02 €
	B.4.4 DI (Arch. Federico Mannaioli)	20.882,53 €	20.882,53 €	5.603,81 €	26.486,34 €
	B.4.5 CS E (Arch. Federico Mannaioli)	8.768,70 €	8.768,70 €	2.443,26 €	11.211,96 €
	B.4.6 A DITTA/RIF Ribasso 20% (incarico diretto)	-13.350,89 €	-13.350,89 €	-3.946,81 €	-17.297,70 €
	B.4.7 Progettazione stru (Ing. Amico Varrato)	18.757,18 €	18.757,18 €	1.087,10 €	19.844,28 €
	B.4.8 A DITTA/RIF Ribasso 20% (incarico diretto)	-5.627,15 €	-5.627,15 €	-326,13 €	-5.953,28 €
	B.4.9 Collaudo (Ing. Marco Svrztero)	3.915,48 €	3.915,48 €	473,59 €	4.389,07 €
	B.4.10 A DITTA/RIF Ribasso 20% (incarico diretto)	-1.174,64 €	-1.174,64 €	-142,08 €	-1.316,72 €
	B.4.11 Relazioni geologica (Geol. Pasquale Di Marcantonio)	4.717,80 €	4.717,80 €	0,00 €	4.717,80 €
	B.4.12 A DITTA/RIF Ribasso 20% (incarico diretto)	-1.415,34 €	-1.415,34 €	0,00 €	-1.415,34 €
	B.4.13 Analisi della risposta sismica locale (Geol. Pasquale Di Marcantonio)	1.023,94 €	1.023,94 €	0,00 €	1.023,94 €
	B.4.14 A DITTA/RIF Ribasso 20% (incarico diretto)	-307,18 €	-307,18 €	0,00 €	-307,18 €
B.5	Spese per IVA	32.556,09 €	28.948,91 €	8.247,47 €	37.196,38 €
	B.5.1 IVA per Lavori in appalto	20.478,80 €	16.871,62 €	5.620,83 €	22.492,45 €
	B.5.2 ONPAIA Spese progettista (su B.4.1, B.4.2, B.4.3, B.4.4, B.4.5 e B.4.6)	1.246,08 €	1.246,08 €	368,37 €	1.614,45 €
	B.5.3 ONPAIA Spese progettista stru (su B.4.7 e B.4.8)	525,20 €	525,20 €	30,44 €	555,64 €
	B.5.4 ONPAIA Spese collaudo (su B.4.9 e B.4.10)	109,63 €	109,63 €	13,26 €	122,89 €
	B.5.5 ONPAIA Spese geologo (su B.4.11, B.4.12, B.4.13 e B.4.14)	160,77 €	160,77 €	0,00 €	160,77 €
	B.5.6 Rivalutazione in gestione separata (su B.4.7, B.4.8 e B.5.3)	546,21 €	546,21 €	31,66 €	577,87 €
	B.5.7 IVA per spese progettista (su B.4.1, B.4.2, B.4.3, B.4.4, B.4.5, B.4.6 e B.5.2)	7.127,60 €	7.127,60 €	2.107,07 €	9.234,66 €
	B.5.8 IVA per spese collaudo (su B.4.9, B.4.10 e B.5.4)	627,10 €	627,10 €	75,85 €	702,95 €
	B.5.9 IVA per spese geologo (su B.4.11, B.4.12, B.4.13, B.4.14 e B.5.5)	919,60 €	919,60 €	0,00 €	919,60 €
	B.5.10 IVA per spese indagini (su B.1.1 e B.1.2)	815,10 €	815,10 €	0,00 €	815,10 €
	Totale parziale (B)	96.899,00 €	93.291,82 €	19.954,37 €	113.246,20 €
	TOTALE (A+B)	301.686,98 €	262.008,02 €	76.162,65 €	338.170,68 €
	PASSIVO (rispetto all'importo programmato)	41.686,98 €			78.170,68 €
	ECONOMIE (rispetto all'importo programmato)				
	A VALERE SUL:				
	Importo riprogrammato con Ord. 132/2022 per l'intervento ID 724	8.490,42 €			
	"Fondo speciale per le compensazioni" ai sensi dell'Ordinanza n.126/2022, art.4 comma 1	33.196,56 €			
	Importo riprogrammato con Ord. 132/2022 per l'intervento ID 832				36.483,70 €

Il Funzionario istruttore
Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione
Area organizzativa tecnica settore Rieti
e Conferenza Permanente
Arch. Sara Spadoni

Firmato digitalmente da
SARA SPADONI
10-1
CN = SARA SPADONI
O = Ordine degli Architetti
PPC di Rieti
C = IT

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366- 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruzioneisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

III – VALUTAZIONI FINALI

In riferimento allo “**STRALCIO DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DI RESTAURO E RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SANT’ANTONIO ABATE**”

Comune di Campotosto (AQ)

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di L’Aquila

CUP: I47H20002770001 - CIG: 8843978984

Id. Decreto 395/2020: 003

Visto quanto dichiarato dall’USR Abruzzo con Determina dirigenziale n. 20 del 28/02/2024 acquisita al protocollo commissariale CGTRS-0007618 del 28/02/2024 **alla quale si rimanda** per tutto ciò che concerne la **verifica della completezza, congruità** rispetto all’importo assegnato con O.C. n. 105/2020 **e ammissibilità al contributo**;

Richiamata la verifica documentale del Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale;

Ai fini dell’approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell’adozione del decreto di concessione del contributo, si rimettono, per quanto di competenza, al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell’art. 82 del Testo unico della ricostruzione privata le seguenti valutazioni:

Parere favorevole

fermo restando le prescrizioni impartite dagli altri Enti

Il Dirigente

Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione
Ing. Andrea Crocioni



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Allegato 1

O.C. 105/2020 “STRALCIO DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DI RESTAURO E RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SANT'ANTONIO ABATE”

Comune di Campotosto (AQ)

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di L'Aquila

CUP: I47H20002770001 - CIG: 8843978984

Id. Decreto 395/2020: 003

N°	Titolo dell'elaborato	PROT. STRUTTURA COMMISSARIALE
1	_1°INVIO_PEC_Prot.0519646 del 28.12.2023.pdf	CGRTS-0007618-A-28/02/2024
2	_2°INVIO_INT_Prot.0055311 del 12.02.2024.pdf	CGRTS-0007618-A-28/02/2024
3	_3°INVIO_INT_Prot 0081986 del 26.02.2024.pdf	CGRTS-0007618-A-28/02/2024
4	A1_.pdf.p7m	CGRTS-0007618-A-28/02/2024
5	B07-B11_Foto e QF.pdf.p7m	CGRTS-0007618-A-28/02/2024
6	B6_Rilievo_Piante.pdf.p7m	CGRTS-0007618-A-28/02/2024
7	c1.pdf.p7m	CGRTS-0007618-A-28/02/2024
8	c10_manodopera e sic.pdf.p7m	CGRTS-0007618-A-28/02/2024
9	c11_qte.pdf.p7m	CGRTS-0007618-A-28/02/2024
10	C12_PSC+ALL STRALCIO.pdf.p7m	CGRTS-0007618-A-28/02/2024
11	C13_CRONOPROGRAMMA.pdf.p7m	CGRTS-0007618-A-28/02/2024
12	c3.pdf.p7m	CGRTS-0007618-A-28/02/2024
13	C5_Impianto elettrico.pdf.p7m	CGRTS-0007618-A-28/02/2024
14	c8_cme stralcio.pdf.p7m	CGRTS-0007618-A-28/02/2024
15	c9_ep stralcio+appr.pdf.p7m	CGRTS-0007618-A-28/02/2024
16	d1_domanda_concessione_contributo_20240209.pdf	CGRTS-0007618-A-28/02/2024
17	d7_parc.pdf.p7m	CGRTS-0007618-A-28/02/2024
18	Elenco trasmissione elaborati del 2023-12-11 da 2MP.pdf.p7m	CGRTS-0007618-A-28/02/2024
19	dich. variante genio civile-signed-signed	CGRTS-0007618-A-28/02/2024
20	USR Abruzzo ord. 105_CHIESA DI SANT'ANTONIO ABATE_CAMPOTOSTO_prot. 7618	CGRTS-0007618-A-28/02/2024
21	USR Abruzzo ord. 105_CHIESA DI SANT'ANTONIO ABATE_CAMPOTOSTO_prot. 7618 all. 1	CGRTS-0007618-A-28/02/2024
22	USR Abruzzo ord. 105_CHIESA DI SANT'ANTONIO ABATE_CAMPOTOSTO_prot. 7618 all. 2	CGRTS-0007618-A-28/02/2024
23	USR Abruzzo ord. 105_CHIESA DI SANT'ANTONIO ABATE_CAMPOTOSTO_prot. 7618 all. 3	CGRTS-0007618-A-28/02/2024
24	USR Abruzzo ord. 105_CHIESA DI SANT'ANTONIO ABATE_CAMPOTOSTO_prot. 7618 all. 4	CGRTS-0007618-A-28/02/2024

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366- 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

25	USR Abruzzo ord. 105_CHIESA DI SANT'ANTONIO ABATE_CAMPOTOSTO_prot. 7618 all. 5	CGRTS-0007618-A-28/02/2024
-----------	---	----------------------------

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366- 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO
(D.L. 189/2016)



Teramo, 28/02/2024

Al **Commissario Straordinario per la Ricostruzione**
Sen. Avv. Guido Castelli
comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it

p.c. **all'Arcidiocesi di L'Aquila**
alla c.a. del RTP ing. Pier Luigi Gianforte
ricostruzionediocesiao@pec.it

Oggetto: **OCSR n. 105/2020, DCR n.395/2020 - "PROGETTO DI RESTAURO E RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SANT'ANTONIO ABATE" nel Comune di Campotosto (AQ) - ID 003**
Proposta di approvazione dello STRALCIO DI COMPLETAMENTO e di rideterminazione del contributo concedibile ai sensi dell'art.4 comma 3 dell'OCSR n. 105 del 17 settembre 2020
CUP: I47H20002770001 - CIG: 8843978984

In riferimento all'intervento in oggetto, si trasmette, ai sensi dell'art. 4 comma 3 dell'OCSR n. 105 del 17 settembre 2020 e ss.mm.ii., e ai fini della convocazione della Conferenza permanente di cui all'art. 16 del "Decreto Sisma", la proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo unitamente ai pareri/autorizzazioni rilasciati dagli Enti competenti.
Con cordialità.

Il Direttore dell'USR Abruzzo

Vincenzo Rivera

firmato digitalmente

(firma digitale ARUBA n° 6130940000299005)

Allegati:

- Determina dirigenziale n. 20 del 28/02/2024;
- Relazione istruttoria tecnico-amministrativo-contabile (con Allegato A check-list documentazione di progetto e Allegato B Quadro tecnico-economico di confronto);
- Autorizzazione a condizione ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.lgs. 42/2004 del M.I.C. - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO, Prot. MIC-SABAP-AQ-TE 0000718-P del 17/01/2024 (progetto di variante);
- D1 Domanda richiesta contributo ed elenco documentazione progettuale completa scaricabile al seguente link: <http://www.sisma2016abruzzo.it/pdi/index.php?p> [Username: user - Password: 12345]

SERVIZIO RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Ufficio Tecnico e Vigilanza 2

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 20 DEL 28/02/2024

Oggetto: OCSR n. 105/2020. Proposta di approvazione dello STRALCIO DI COMPLETAMENTO e di rideterminazione del contributo concedibile per l'intervento "PROGETTO DI RESTAURO E RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SANT'ANTONIO ABATE" nel Comune di Campotosto (AQ) - ID 003 di cui Allegato 1 del Decreto Commissariale n.395/2020.

ID Decreto 395/2020	ID 003
Soggetto Attuatore	ARCIDIOCESI DELL'AQUILA
Denominazione Chiesa	CHIESA DI SANT'ANTONIO ABATE
Indirizzo	CAMPOTOSTO (AQ), VIA CASTELLO
Dati catastali	Foglio n.26, part. B
Tipo di intervento	Restauro e miglioramento sismico
Livello di progettazione	Definitivo/Esecutivo
CUP	I47H20002770001
CIG	8843978984

VISTO il Decreto Legge 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016, e ss.mm.ii. recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n.229, pubblicata nella G.U. n.294 del 17 dicembre 2016 e s.m.i. e in particolare:

- l'art.1, comma 5, in forza del quale i Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di vicecommissari per gli interventi di cui al medesimo decreto, in stretto raccordo con il commissario straordinario, che può delegare loro le funzioni a lui attribuite dal decreto;
- l'art.2 recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari"

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 766 del 22 novembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Abruzzo;

VISTO l'art. 1, comma 413, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", che ha prorogato al 31/12/2024 la scadenza della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189;

VISTA le Ordinanze del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma:

- n. 105/2020 recante "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" ove, in particolare nell'Allegato A viene ridefinito l'elenco degli interventi che le Diocesi devono attuare direttamente e nello specifico:

l'art. 4 "Approvazione dei progetti e domanda di contributo" al comma 3 prevede che "I progetti riguardanti l'intervento sugli edifici di culto, unitamente alla domanda di concessione del contributo, sono trasmessi all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente che, all'esito dell'istruttoria, acquisito il parere della Soprintendenza competente e degli altri Enti competenti, e tenendo conto delle eventuali



indicazioni e rilievi, trasmettono al Commissario straordinario la proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo, anche con eventuali osservazioni..”;

l’art. 9 comma 1 che prevede che le norme dettate dall’ordinanza si applicano a “tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore. Ove sia già stata affidata la progettazione a professionista incaricato, il progetto è acquisito sulla base dell’atto di conferimento. Per gli interventi sugli edifici di culto per i quali, alla predetta data, sia stato affidato l’incarico di progettazione... il MiBact trasmette, nei modi definiti con provvedimento commissariale d’intesa con il MiBact, il progetto esecutivo...”

- n. 111/2020 e in particolare l’art.14 comma 4 che modifica il punto 4 dell’allegato C dell’OCSR n. 105/2020 riportando che... *“Il progetto dovrà porsi l’obiettivo del raggiungimento del massimo livello di sicurezza compatibile con i vincoli posti dalle esigenze di tutela architettonica e storico-artistica e, ove possibile, dovrà porsi l’obiettivo del miglioramento sismico della struttura. In tale caso la progettazione dovrà garantire l’eliminazione delle carenze di cui al punto 8.7.4 delle NTC del 2018 e s.m.i.;*

CONSIDERATO che con Decreto del Commissario Straordinario n.395 del 30/12/2020 “Elenco Unico degli edifici di culto: revisione dell’allegato A dell’Ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle Chiese di proprietà pubblica di cui all’Allegato 1 della n. 109 del 23 dicembre 2020. Modalità di attuazione e di attestazione delle spese amministrative ammissibili a contributo di cui all’art. 6 della ordinanza 105/2020. Proroga dei termini del Protocollo d’intesa sottoscritto ai sensi del comma 9 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo e la Conferenza Episcopale Italiana” sono stati nominati i soggetti delegati allo svolgimento di tutta l’attività necessaria alla realizzazione degli interventi finanziati con le O.C. nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e 105/2020 con funzione di soggetto attuatore;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n.126 del 28 aprile 2022 “Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti”, in particolare l’art. 1 recante “Approvazione ed ambito di operatività del Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022” e l’art.4 recante “Fondi speciali per il finanziamento delle compensazioni e delle integrazioni”;

VISTA altresì la circolare CGRTS-0026177-P del 26/10/2022 del Commissario straordinario ad oggetto “Ord.126 del 28 aprile 2022: indirizzi e chiarimenti in merito alle modalità di accesso e assegnazione delle risorse ai Fondi di cui all’art.4 per la ricostruzione pubblica e per gli Edifici di culto” con la quale vengono tra l’altro fornite indicazioni sulla modalità di applicazione del comma 5 dell’art.2 dell’Ord.126 relativo alla rideterminazione dei compensi professionali;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n.132 del 30 dicembre 2022 “Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi”;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n.136 del 22 marzo 2023 “Modifiche e integrazioni al Testo Unico della ricostruzione privata nonché alle ordinanze n. 51 del 2018, n. 57 del 4 luglio 2018 e n. 126 del 28 aprile 2022”, in particolare l’art. 12 recante “Modifiche e integrazione all’ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 in tema di eccezionale aumento dei costi delle materie prime” al punto b) all’articolo 4, comma 1, secondo periodo, le

parole "e da eventuali somme accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento" sono sopresse;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n.144 del 28 giugno 2023 "Modifiche alle Ordinanze n.105/2020, n.130/2022 e n.137/2023 ...", in particolare l'art. 1 recante "Modifiche all'art.5 dell'ordinanza n.105/2020";

VISTO il Decreto di conclusione della Conferenza permanente istituita ai sensi dell'art. 16 del d.l. 189/2016, n. 389 del 29/05/2023 di approvazione del progetto di "RESTAURO E RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SANT'ANTONIO ABATE" sita nel Comune di Campotosto (AQ), CUP: I47H20002770001 - CIG: 8843978984;

VISTO il Decreto n. 424 del 09/06/2023, di concessione del contributo pari a € 301.686,98 per il progetto di "RESTAURO E RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SANT'ANTONIO ABATE" sita nel Comune di Campotosto (AQ) - ID 003;

VISTA la nota inviata dal soggetto attuatore ed acquisita al Prot.RA 0359670 del 01.09.2023, di richiesta di erogazione del 30% ai sensi del punto b), dell'Allegato B, dell'OCSR 105/2020, in cui si allegava il contratto di affidamento dei lavori all'impresa AeG COSTRUZIONI S.A.S. DI ALESSANDRO PESCE mediante affidamento diretto con applicazione del ribasso del 20,00% sull'importo lavori concesso pari ad € 180.358,88, per un importo contrattuale pari a: € 168.716,20, di cui € 144.287,10 per lavori e € 24.429,10 per costi della sicurezza, iva esclusa;

Importo concesso con Decreto n.424 del 09.06.2023	Importo concesso con Decreto n.424 del 09.06.2023, dopo l'applicazione dei ribassi sui servizi tecnici e sui lavori	Maggiore/minor costo rispetto all'importo concesso con Decreto n.424 del 09.06.2023
301.686,98 €	262.008,02 €	- 39.678,96 €

CONSIDERATO che:

- l'Arcidiocesi di L'Aquila, per mezzo del Responsabile Tecnico della Procedura (RTP), ha trasmesso all'USR Abruzzo con nota PEC Prot.RA 0519646 del 28.12.2023 e successive integrazioni, il progetto esecutivo in formato digitale relativo al "Restauro e riparazione della Chiesa Di Sant'Antonio Abate - STRALCIO DI COMPLETAMENTO" sito nel Comune di Campotosto (AQ), CUP: I47H20002770001 - CIG: 8843978984 per un importo pari a **€ 76.162,65** costituito dagli elaborati specificatamente elencati nel documento istruttorio allegato al presente atto;
- con la medesima nota l'RTP ha proceduto ad inviare anche il QTE rimodulato l'importo TOTALE dell'intervento è rideterminato in **€ 338.170,68** con un PASSIVO rispetto all'importo concesso pari a **€ 36.483,70**;

Importo ammissibile STRALCIO DI COMPLETAMENTO	Importo TOTALE dei lavori, dopo l'applicazione dei ribassi sui servizi tecnici e sui lavori	Maggiore/minor costo rispetto all'importo concesso con Decreto n.424 del 09.06.2023
76.162,65 €	338.170,68 €	+ 36.483,70 €

CONSIDERATO altresì che l'Arcidiocesi di L'Aquila ha acquisito e trasmesso i necessari pareri ed autorizzazioni, di cui si era già tenuto conto per l'approvazione del progetto e concessione del contributo, risultano attuali e valide, nello specifico:

- Autorizzazione ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.lgs. 42/2004 del M.I.C. - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO, Prot. MIC-SABAP-AQ-TE 0011981-P del 29/07/2022 (**lavori**);



- Autorizzazione ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.lgs. 42/2004 del M.I.C. - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO, Prot. MIC-SABAP-AQ-TE 0002149-P del 16/02/2023 (**indagini**);
- Autorizzazione sismica Regione Abruzzo SERVIZIO GENIO CIVILE L'AQUILA, ID Pratica: 1056/2022-MUD Prot. n. 278242 del 20/07/2022;
- Nulla Osta ai sensi della L. 394/91, art. 13 - Screening di V.Inc.a. - PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA Ufficio Pianificazione e Gestione del territorio Prot. 2022/0009411;
- S.C.I.A. presentata al Comune di Campotosto (AQ) Prot. n. 1590 in data 12/04/2022.

CONSIDERATO inoltre che per il progetto STRALCIO DI COMPLETAMENTO è stata:

- acquisita la seguente Autorizzazione ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.lgs. 42/2004 del M.I.C. - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO, Prot. MIC-SABAP-AQ-TE 0000718-P del 17/01/2024 (**variante per lavori di completamento**);
- trasmessa nota per quanto riguarda gli adempimenti riguardanti l'Autorizzazione sismica, si precisa che con nota PEC acquisita al Prot.RA 0081986 del 26.02.2024, il progettista architettonico arch. Federico Mannaioli e il progettista strutturale ing. Amico Varrato, dichiarano che gli interventi previsti nello STRALCIO DI COMPLETAMENTO non sono da ritenersi sostanziali in quanto non vanno ad alterare il comportamento statico dinamico originario, e che pertanto verranno precisamente individuati e dichiarati nella Relazione delle Strutture Ultimate.

ATTESO che nell'istruttoria tecnico-amministrativa, l'ufficio ha altresì verificato che l'aumento dei costi ammissibili del progetto pari a **€ 76.162,65** è derivato da maggiori oneri rispetto a quelli programmati, ai sensi dell'art. 4, comma 3 dell'Ord.126 del 24/05/2022;

CONSEGUENTEMENTE:

1. il quadro riepilogativo risultante dalla verifica delle ammissibilità a contributo del progetto esecutivo COMPLESSIVO, a seguito dell'applicazione del nuovo Prezziario unico e dopo gli affidamenti dei servizi tecnici e dei lavori è rideterminato **€ 338.170,68 di cui € 200.495,38 per lavori, € 24.429,10 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 113.246,20 di somme a disposizione del beneficiario**;
2. l'ufficio ha verificato la copertura del maggior costo pari che il maggior costo derivante dall'applicazione del nuovo prezziario ai sensi dell'art.1 comma 6 dell'OCSR 126/2022 e dai maggiori oneri rispetto all'importo concesso pari complessivamente a **76.162,65 €** e trova copertura:
 - per un importo pari a **39.678,96 €** a valere sulle economie dell'intervento stesso, derivanti dai ribassi di gara sui lavori;
 - per un importo pari a **36.483,70 €** a valere sull'importo programmato con Ord. 32/2017 per l'intervento ID 832 Chiesa di San Pietro Celestino a San Pio Delle Camere (AQ), come da indicazione del RTP giusta nota PEC Prot. RA 0055311 del 12.02.2024, senza pertanto necessità di accedere al "Fondo integrativo per la ricostruzione pubblica" di cui all'art.4 comma 3 dell'Ord.126/2022;

RILEVATO che il progetto esecutivo dell'intervento in questione è depositato agli atti presso l'USR Abruzzo, Servizio Ricostruzione Pubblica;

PRESO ATTO che alla copertura finanziaria del presente atto si fa fronte con le risorse stanziato dal Commissario Straordinario con Decreto n. 395/2020 e che la liquidazione del predetto finanziamento ammesso a contributo è rinviata a successivi provvedimenti;

VISTA la relazione istruttoria tecnico-amministrativa di approvazione del progetto definitivo / esecutivo, parte integrale e sostanziale del presente atto, con il quale i tecnici istruttori dell'Ufficio Tecnico e Vigilanza 2 esprimono parere favorevole sulla congruità tecnico – economica del progetto definitivo-esecutivo;



RITENUTO necessario provvedere al rilascio della proposta di approvazione del progetto e concessione del contributo in vista della convocazione da parte del Commissario straordinario della conferenza permanente per l'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 4 comma 3 dell'OCSR n. 105/2020;

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi di legge.

- 1. di prendere atto** e di condividere le risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, condotta ai sensi dell'Ordinanza del Commissario n.105/2020, dell'Ufficio Tecnico e Vigilanza 2, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, sul "Progetto di restauro e riparazione della Chiesa Di Sant'Antonio Abate" sito nel Comune di Campotosto (AQ), CUP: I47H20002770001 - CIG: 8843978984;
- 2. di esprimere, pertanto, il proprio parere favorevole di congruità tecnico-economica:**
 - sull'ammissibilità degli interventi relativi dal progetto dello STRALCIO DI COMPLETAMENTO per un importo pari a **€ 76.162,65** di cui € 56.208,28 per lavori al netto del ribasso e € 19.954,37 di somme a disposizione del beneficiario;
 - sulla rideterminazione dell'importo concedibile per l'intervento complessivo pari a **€ 338.170,68 di cui € 200.495,38 per lavori al netto del ribasso, € 24.429,10 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 113.246,20 di somme a disposizione del beneficiario;**
3. di dare atto che l'importo del contributo ammissibile complessivo, pari a **€ 338.170,68** (euro trecentotrentottomilacentosettanta/68) per il "Progetto di restauro e riparazione della Chiesa Di Sant'Antonio Abate" sito nel Comune di Campotosto (AQ) trova copertura finanziaria nelle risorse di cui all'art.4 comma 3 del DL 189/2016, e che tale somma sarà trasferita, al netto dell'anticipazione già erogata, dal Commissario Straordinario sulla contabilità speciale n. 6051/401, con imputazione per € 301.686,98 al decreto di concessione n. 424 del 09.06.2023 e per € 36.483,70 a valere sull'importo programmato con Ord. 32/2017 per l'intervento ID 832 Chiesa di San Pietro Celestino a San Pio Delle Camere (AQ), senza pertanto necessità di accedere al "Fondo integrativo per la ricostruzione pubblica" di cui all'art.4 comma 3 dell'Ord.126/2022, salvo diversa imputazione da parte del Commissario Straordinario;
- 4. di sottoporre il presente atto alla approvazione della Conferenza Permanente ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 1 della Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2020;**
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio del portale istituzionale dell'USR Sisma 2016 Regione Abruzzo, ai sensi del D.lgs. n°33/2013, nonché dell'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016.

Il Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica

Dott. Piergiorgio Tittarelli

(f.to digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)

Firmato digitalmente da: PIERGIORGIO
TITTARELLI
Ruolo: DIRIGENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 28/02/2024 14:09:50

Modello A_1



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO

Disp. Prot. 563 *del* 15/01/2024

Class 34.43.01/624/2024

Ref. Vs. / *del* 15/01/2024

Allegati /

L'Aquila, data del protocollo

All'

Arcidiocesi di L'Aquila – Curia Metropolitana
Ufficio Arte Sacra e Beni Culturali Ecclesiastici
beniculturalidiocesi@pec.it

Ep.c. al

Comune di Campotosto
protocollo@pec.comune.campotosto.aq.it

Ufficio Speciale ricostruzione Sisma 2016
usr2016@pec.regione.abruzzo.it

2MP studio
2mpsrls@legalmail.it

Oggetto: Campotosto (AQ)
chiesa di Sant'Antonio Abate - piazza Sant'Agostino – Progetto di restauro con miglioramento sismico - Ordinanza n. 105 del 17.09.2020 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione - Sisma 2016 - Richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Progetto in Variante

Rif. catastali: Foglio 26 part. B

Richiedente: Mons. Antonio D'Angelo – Curia Arcivescovile di L'Aquila

Autorizzazione a condizione ai sensi degli artt. 21-22 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii

[M 563/2024]

Visto il D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii., recante il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, ai sensi dell'art. 10 della L. n. 137 del 06.07.2002, d'ora in avanti denominato “Codice”;

Visto il D.P.C.M. n. 169 del 02.12.2019 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, uffici di diretta collaborazione del Ministro ed Organismo indipendente valutazione performance” e il D.P.C.M. n. 123 del 24.06.2021 recante il “Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;

Vista l'istituzione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo a far data dal 01.09.2021;

Visto il DPR 78/2005 “Esecuzione dell'intesa tra il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 26 gennaio 2005, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche”;

Preso atto della nota del 15.01.2024, con la quale è stato trasmesso il progetto di cui all'oggetto, pervenuta in pari data ed acquisita al prot. 563 del 15.01.2024 e delle comunicazioni avvenute per le vie brevi;

Preso atto della autorizzazione precedente prot. 11981 del 29.07.2022;

Esaminati gli elaborati progettuali pervenuti;

Verificato che l'immobile risulta essere tutelato ai sensi dell'art. 10 c. 1 del Codice;

Considerato che dall'esame degli elaborati progettuali si è rilevato che le opere consistono in: estensione dell'intervento di riparazione della copertura a tutta la superficie; aumento delle perforazioni sul campanile, rifacimento dell'impianto elettrico;

questa Soprintendenza

ritiene che le opere progettate siano compatibili con i criteri di tutela definiti dalla legislazione vigente in materia di beni culturali e con le disposizioni contenute nell'atto di vincolo sopra richiamato e pertanto, per quanto di competenza, rilascia



la propria autorizzazione ai lavori in oggetto ai sensi degli artt. 21 e 22 del Codice, **a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:**

1. le barre verticali previste sulla cella campanaria siano sfalsate ad altezze diverse in modo da non creare una potenziale cerniera;
2. i corpi illuminanti, qualora di nuova fornitura, vengano concordati con i funzionari di questa Soprintendenza prima della messa in opera;
3. i nuovi intonaci, da ripristinare nel loro spessore attualmente esistente, dovranno essere realizzati con malta di calce (aerea o idraulica), senza introduzione di leganti cementizi, e inerti locali di varia granulometria, selezionati ed accuratamente lavati. La stesura dovrà avvenire a più strati, seguendo le irregolarità della muratura senza procedere a regolarizzarne la superficie. Lo strato finale sarà lisciato con la cazzuola o con il fratazzo di legno; non è ammesso l'uso di malte premiscelate;
4. l'apposizione di intonaco armato sui pannelli murari dovrà essere calibrato alle zone di effettiva carenza strutturale, così come previsto dalle Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate alle nuove Norme tecniche per le costruzioni (D.P.C.M. 9 febbraio 2011), l'intervento andrà localizzato per fasce, limitandosi alle zone di effettiva carenza strutturale indicate negli allegati grafici;
5. la nuova tinteggiatura degli interni sarà concordata con i funzionari responsabili di questo Ufficio sulla base di prove che tengano anche in considerazione i risultati dei saggi stratigrafici di cui al punto 1;
6. le iniezioni dovranno essere realizzate con opportune pressioni di immissione, per evitare l'insorgenza di dilatazioni trasversali, previa verifica della compatibilità con la tipologia muraria oggetto dell'intervento, evitando l'immissione di materiale laddove non sia verificata la presenza di vuoti e impiegando miscele di comprovata efficacia e di attestata compatibilità con le malte originarie;
7. onde evitare pericolose colature di resine, colle, cementi, malte lungo le facciate o le superfici architettoniche, si ponga particolare cura alla realizzazione degli interventi;
8. i tiranti previsti andranno inseriti evitando il più possibile perforazioni longitudinali della parete (in caso di impossibilità utilizzare catene in guaina non iniettata) si consolidi la muratura in corrispondenza degli ancoraggi;
9. per le riparazioni delle murature lesionate con la tecnica del cuci – scuci, si dovranno utilizzare mattoni pieni simili a quelli esistenti per dimensioni e colore, legati con malte compatibili con quelle in situ, in modo tale da creare la continuità muraria;
10. nel tamponamento di nicchie e/o vani porta sia evitato l'uso di barre di collegamento con le murature d'ambito e siano realizzati con particolari cautele e attenzioni gli ammorsamenti fra murature esistenti e nuove;
11. per la risarcitura delle lesioni superficiali si dovrà utilizzare malta di calce (aerea o idraulica), senza introduzione di leganti cementizi, e inerti locali, selezionati ed accuratamente lavati;
12. vengano conservati i coppi dallo smontaggio delle coperture per il loro successivo riutilizzo, in caso di mancanze si utilizzino coppi nuovi esclusivamente all'intradosso, grondaie, faldalerie, discendenti, siano in rame con stivali in ghisa;
13. per quanto non specificato, le modalità di esecuzione degli interventi strutturali dovranno essere conformi a quanto indicato nelle Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate alle nuove Norme tecniche per le costruzioni (D.P.C.M. 9 febbraio 2011);



14. laddove, a seguito degli approfondimenti che si otterranno in corso d'opera e/o fatti contingenti, dovessero prendersi in considerazione diverse tipologie d'intervento rispetto a quelle già indicate in progetto, esse dovranno essere concordate con la scrivente Soprintendenza e, preventivamente, formalmente autorizzate;
15. verranno concordate in corso d'opera insieme con la scrivente Soprintendenza le modalità e i livelli di pulitura del materiale lapideo interno ed esterno;
16. verranno concordate in corso d'opera insieme con la scrivente Soprintendenza tutte le eventuali reintegrazioni del materiale lapideo, per definirne insieme modalità di trattamento delle lacune e cromie;
17. dovranno essere consegnate a questa Soprintendenza schede dettagliate relative ai prodotti utilizzati nei vari interventi di restauro;
18. a conclusione dell'intervento si trasmetterà alla scrivente un'adeguata relazione tecnica, corredata di documentazione grafica e fotografica, utile ad illustrare gli interventi di restauro effettuati.

La direzione lavori incaricata ai sensi R.D. 2537/1925 dovrà fornire in corso d'opera le indicazioni propedeutiche alla corretta realizzazione delle opere autorizzate contattando a mezzo mail i funzionari di questa Soprintendenza incaricati dell'alta sorveglianza che procederanno, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

Questa Soprintendenza si riserva la facoltà di dettare eventuali ulteriori prescrizioni in corso d'opera e di richiedere approfondimenti e/o ampliamenti delle indagini, sulla base di ulteriori elementi emersi durante il cantiere e non valutabili in fase progettuale, al fine di garantirne la tutela. Le prescrizioni impartite in corso d'opera a mezzo verbali di sopralluogo e/o comunicazioni ufficiali saranno parte integrante dell'atto autorizzatorio. Qualora infine nella conduzione dei lavori sorgano imprevisti o emergano ulteriori elementi di interesse storico, artistico o archeologico, il titolare della presente approvazione o, per lui, il direttore dei lavori o l'impresa esecutrice, ai sensi della normativa vigente in materia (in particolare artt. 90 e ss. del Codice), sono invitati ad informare tempestivamente questo Ufficio, che provvederà ad attuare le necessarie verifiche.

Si informa che la legge non prevede la sanatoria per opere eseguite in difformità dalla presente autorizzazione. Per eventuali variazioni al progetto autorizzato, non ricomprese nelle prescrizioni dettate in corso d'opera da personale di questo Ufficio, deve essere richiesta preventiva autorizzazione, onde non incorrere nelle sanzioni amministrative e penali previste rispettivamente nella Parte Quarta, Titolo I, Capo I del Codice e nella Parte Quarta, Titolo II, Capo I del Codice.

Si intendono approvati gli elaborati grafici e la documentazione trasmessa a mezzo pec e/o su supporto digitale (CD) presentati il 05.01.2024, ed acquisiti al prot. 563 del 15.01.2024;

IL FUNZIONARIO COMPETENTE

ARCH. ANTONIO MELLANO
antonio.mellano@cultura.gov.it

IL SOPRINTENDENTE
ARCH. CRISTINA COLLETTINI

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*



Elenco documentazione progettuale completa scaricabile al seguente link:

<http://www.sisma2016abruzzo.it/pdi/index.php?p>

[Username: user - Password: 12345]

Nome file documento con estensione (*.pdf, etc.)		Ora e data
_1°INVIO_PEC_Prot.0519646 del 28.12.2023.pdf	128 kB	23/02/24, 13:20:08
_2°INVIO_INT_Prot.0055311 del 12.02.2024.pdf	97.8 kB	23/02/24, 09:46:02
_3°INVIO_INT_Prot 0081986 del 26.02.2024.pdf	62 kB	26/02/24, 12:48:02
A1_.pdf.p7m	2.9 MB	23/02/24, 13:20:08
B07-B11_Foto e QF.pdf.p7m	1.4 MB	23/02/24, 13:20:08
B6_Rilievo_Piante.pdf.p7m	376 kB	23/02/24, 13:20:08
c1.pdf.p7m	438 kB	23/02/24, 09:46:02
c10_manodopera e sic.pdf.p7m	616 kB	23/02/24, 09:46:02
c11_qte.pdf.p7m	524 kB	23/02/24, 09:46:02
C12_PSC+ALL STRALCIO.pdf.p7m	3.3 MB	23/02/24, 13:20:08
C13_CRONOPROGRAMMA.pdf.p7m	2.0 MB	23/02/24, 13:20:08
c3.pdf.p7m	533 kB	23/02/24, 09:46:02
C5_Impianto elettrico.pdf.p7m	568 kB	23/02/24, 13:20:08
c8_cme stralcio.pdf.p7m	676 kB	23/02/24, 09:46:02
c9_ep stralcio+appr.pdf.p7m	614 kB	23/02/24, 09:46:02
d1_domanda_concessione_contributo_20240209.pdf	341 kB	23/02/24, 09:46:02
d7_parc.pdf.p7m	918 kB	23/02/24, 09:46:02
Elenco trasmissione elaborati del 2023-12-11 da 2MP.pdf.p7m	329 kB	23/02/24, 13:20:0
dich. variante genio civile-signed-signed	17 kB	26/02/24, 12:48:0

Domanda di concessione del contributo ai sensi dell'ordinanza 105/2020

Il sottoscritto Ing. Pier Luigi Gianforte in qualità di RTP dell'intervento id decreto 395/2020 n. 3/2020 denominato Chiesa di **SANT'ANTONIO** sita nel comune di **Campotosto** (AQ), con la presente

richiede

la **revisione** della concessione del contributo per l'intervento:

Soggetto Attuatore	Arcidiocesi di L'Aquila
Soggetto proprietario	Parrocchia Santa Maria Assunta
Denominazione dell'edificio	Chiesa di Sant'Antonio
Id decreto	3/2020
CUP	I47H20002770001
CIG	8843978984
Indirizzo	67013 Campotosto (AQ), Via Castello
Coordinate (latitudine e longitudine)	42.559896/13.368327
Importo programmato decreto n. 395/2020	260.000,00
Importo programmato ordinanza n. 132/2022	260.000,00
Importo concesso con Decreto n. 424 del 9/6/2023	301.686,98
Importo riprogrammato a seguito della presente domanda:¹	338.170,68
Progettista o gruppo di progettazione	Arch. Federico Mannaioli ZMP s.r.l.s. - Ing. Amico Varrato

Dichiara inoltre che ha contestualmente trasmesso il progetto di cui sopra alle seguenti amministrazioni tenute all'espressione dei pareri:

Pareri/autorizzazioni necessarie	Soprintendenza A.B.A.P. L'Aquila e Teramo
Pareri/autorizzazioni necessarie	ex Servizio Genio Civile - L'Aquila
Pareri/autorizzazioni necessarie	SCIA - Comune di Campotosto
Pareri/autorizzazioni necessarie	Ente Parco Gran Sasso e Monti della Laga

L'Aquila, 9 febbraio 2024



Il Responsabile Tecnico della Procedura

Ing. Pier Luigi Gianforte

¹ L'importo economico eccedente rispetto a quanto richiesto precedentemente deve intendersi reperito da quello assegnato alla Chiesa di San Pietro Celestino (San Pio delle Camere) nell'ambito della nuova programmazione di cui all'ordinanza n. 132/2022.



ORDINANZA COMMISSARIALE N.105 DEL 17 SETTEMBRE 2020

“Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto”

DECRETO COMMISSARIALE N.395 DEL 30 DICEMBRE 2020

“Elenco Unico degli edifici di culto: revisione dell'allegato A dell'ordinanza n. 105”

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVO-CONTABILE

STALCIO DI COMPLETAMENTO

(Istruttoria del progetto esecutivo)

Inquadramento dell'intervento

ID Decreto 395/2020	ID 003
Soggetto Attuatore	ARCIDIOCESI DELL'AQUILA
Denominazione Chiesa	CHIESA DI SANT'ANTONIO ABATE
Indirizzo	CAMPOTOSTO (AQ), VIA CASTELLO
Dati catastali	Foglio n.26, part. B
Tipo di intervento	Restauro e riparazione
Livello di progettazione	Definitivo/Esecutivo
CUP	I47H20002770001
CIG	8843978984

Soggetti coinvolti

Committente	Arcidiocesi di L'Aquila (Procuratore Speciale giusta delega S.E. Mons. Antonio D'Angelo)
Responsabile Tecnico della Procedura (RTP)	ing. Pier Luigi Gianforte
Progettazione esecutiva, Direzione Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	Arch. Federico Mannaioli
Progettazione delle strutture	Ing. Amico Varrato
Collaudatore	Ing. Marco Svizzero
Relazione geologica e analisi risposta sismica locale	Geol. Pasquale di Marcantonio

Costo e copertura finanziaria

Finanziamento dell'intervento da Ord. n.105/2020	€ 260 000,00	art. 4 del D.L 189/16
Altri finanziamenti	Nessuno	
Importo concesso con decreto n. 424 del 09.06.2023, al netto dei ribassi sui servizi tecnici	€ 301.686,98 di cui: - 260.000,00 € a valere sull'Ord. n.105/2020; - 8.490,42 € a valere sull'importo riprogrammato con Ord. n.132/2022 per l'intervento ID 724; - 33.196,56 € a valere sul "Fondo speciale per le compensazioni" ai sensi dell'Ordinanza n.126/2022, art.4 comma 1	



UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO
(D.L. 189/2016)



Importo concesso con decreto n. 424 del 09.06.2023, al netto dei ribassi sui servizi tecnici e sui lavori	€ 262.008,02
Importo <u>ammissibile</u> , per il solo stralcio di completamento, al netto dei ribassi sui servizi tecnici e sui lavori	€ 76.162,65
Importo concesso con decreto n. 424 del 09.06.2023 + stralcio di completamento, al netto dei ribassi sui servizi tecnici e sui lavori	€ 338.170,68

Riferimenti normativi

D.L. 76 del 16/07/2020 convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020	art. 11 comma 3	
D.L. n. 189/2016	art. 4 art.14 art. 15 bis	comma 3 - 4 comma 1-9 comma 2 - 3 - 3 bis
OCSR n. 63 del 06.09.2018	art. 3 - 4 - 5	
OCSR n. 84 del 10.07.2019	art. 12 - 13 -14	
OCSR n. 105 del 17.09.2020		
OCSR n. 111 del 23.12.2020	art. 14	comma 4
Decreto CSR n.395 del 30.12.2020		
OCSR n. 126 del 24.05.2022	art. 1 - 4	
OCSR n. 132 del 30.12.2022		
OCSR n. 136 del 22.03.2023	art. 12	
OCSR n. 144 del 28.06.2023	art. 1	

Atti vari

Ordinanza sindacale di inagibilità	n. 02 del 11.02.2020	Comune di Campotosto (AQ)
"SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI-CHIESE" Modello A-DC	n.003 del 24.02.2017	Esito: Inagibile

Documentazione/Carteggio

ID	Intervento	Comune	Mittente	USR Abruzzo	Oggetto
003	CHIESA DI SANT'ANTONIO ABATE	CAMPOTOSTO (AQ)	Arcidiocesi di L'Aquila	Prot.RA 0099163 del 12.03.2021	Conferimento incarico Responsabile Tecnico della Procedura (R.T.P) ai sensi dell'Ord. 105/2020 all'Ing. Pier Luigi Gianforte.
			Arcidiocesi di L'Aquila	Prot.RA 0099163 del 12.03.2021	Richiesta di liquidazione anticipazione e IBAN conto dedicato ai sensi Ord.105/2020.
			Arcidiocesi di L'Aquila	Prot.RA 0216680 del 21.05.2021	Comunicazione Codice Unico di Progetto (CUP) per ogni intervento di competenza dell'Arcidiocesi dell'Aquila.
			Arcidiocesi di L'Aquila	Prot.RA 0073029 del 24.02.2022	Trasmissione del progetto esecutivo
			USR Abruzzo	Prot.RA 0096738 del 11.03.2022	Richiesta integrazioni



	Arcidiocesi di L'Aquila	Prot.RA 0161343 del 26.04.2022	Trasmissione documentazione integrativa del progetto esecutivo
	SABAP-AQ-TE	Prot.RA 0289712 del 01.08.2022	Autorizzazione a condizione ai sensi degli artt. 21-22 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. (lavori)
	SABAP-AQ-TE	Prot.RA 0064840 del 16.02.2023	Autorizzazione ai sensi degli artt. 21-22 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. (indagini)
	Arcidiocesi di L'Aquila	Prot.RA 0139322 del 29.03.2023	Trasmissione documentazione integrativa (Revisione prezzi a seguito della circolare CGRTS-0026177-P-26/10/2022 "Indirizzi e chiarimenti a sensi dell'Ord. 126/2022")
	Arcidiocesi di L'Aquila	Prot.RA 0519646 del 28.12.2023	Trasmissione del progetto esecutivo "stralcio di completamento"
	SABAP-AQ-TE	Prot.RA 0020514 del 18.01.2024	Autorizzazione a condizione ai sensi degli artt. 21-22 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. (lavori stralcio di completamento)
	Arcidiocesi di L'Aquila	Prot.RA 0055311 del 12.02.2024	Trasmissione documentazione integrativa del progetto esecutivo dello "stralcio di completamento"
	Direttore dei lavori	Prot.RA 0081986 del 26.02.2024	Trasmissione dichiarazione autorizzazione genio civile

Requisiti per l'ammissibilità a finanziamento

Programmazione dell'intervento

L'intervento è relativo ai lavori di riparazione e ripristino della Chiesa di Sant'Antonio Abate a Campotosto (AQ) è stato inserito nell'Allegato A dell'Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2020 recante "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto". Con Decreto del Commissario Straordinario n.395 del 30/12/2020 "Elenco Unico degli edifici di culto: revisione dell'allegato A dell'Ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle Chiese di proprietà pubblica di cui all'Allegato 1 della n. 109 del 23 dicembre 2020. Modalità di attuazione e di attestazione delle spese amministrative ammissibili a contributo di cui all'art. 6 della ordinanza 105/2020. Proroga dei termini del Protocollo d'intesa sottoscritto ai sensi del comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo e la Conferenza Episcopale Italiana" è stato aggiornato l'elenco degli interventi finanziati. Nell'Allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario n.395 del 30/12/2020 l'intervento è identificato con **ID 003** "Chiesa di Sant'Antonio Abate" sita nel comune di Campotosto (AQ), importo attribuito 260.000,00 €, Soggetto Attuatore Arcidiocesi dell'Aquila.

Somme già approvate



Con Decreto di concessione n. 424 del 09.06.2023 è stato approvato il progetto e concessione del contributo per il "RESTAURO E RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SANT'ANTONIO ABATE", Comune di Campotosto, per un importo pari a € 301.686,98.

Motivazione dell'atto

Con nota PEC del Responsabile Tecnico della Procedura (RTP) del 27.12.2023, acquisita al Prot. RA 0519646 del 28.12.2023 l'Arcidiocesi di L'Aquila ha trasmesso la documentazione inerente il "PROGETTO DI RESTAURO E RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SANT'ANTONIO ABATE - **STALCIO DI COMPLETAMENTO**" sita nel Comune di Campotosto (AQ), CUP: I47H20002770001 - CIG: 8843978984, per l'ottenimento, ai sensi all'art. 4, comma 3, dell'OCSR n. 105/2020, del parere di congruità e proposta di approvazione del progetto ed il rilascio del contributo, propedeutico alla convocazione della Conferenza permanente, ai sensi dell'art. 16 del DL 189/2016. Durante la cantierizzazione dei lavori assentiti, infatti, sono emerse criticità non prevedibili in fase progettuale, che hanno comportato la necessità dell'intervento aggiuntivo sull'edificio, necessario per ripristinare la completa agibilità dello stesso.

Questo USR ha inteso condurre l'istruttoria del progetto presentato, inquadrando lo stesso nella più ampia categoria delle varianti in corso d'opera. In attesa dell'esame del progetto infatti, i lavori già autorizzati sono sospesi, e gli stessi si vanno ad integrare a quelli previsti nel completamento dell'intervento. Ai sensi dell'art.3 comma 4 dell'OCSR 105/2020, tuttavia, è competenza degli USR la valutazione e autorizzazione delle varianti in corso d'opera, entro il limite del 20% dell'importo lavori di cui al decreto di concessione e comunque entro il limite dell'importo del contributo concesso. Le esigenze rappresentate dall'Arcidiocesi di L'Aquila invero comportano la necessità di lavori aggiuntivi che superano tali limiti, pertanto l'ufficio procede con la presente istruttoria a valutare il progetto complessivo, compreso lo stralcio di completamento, ai sensi all'art. 4, comma 3, dell'OCSR n. 105/2020, sottoponendo poi la proposta di nuova approvazione del progetto ed il conseguente rilascio del contributo aggiornato.

DISAMINA TECNICA DEL PROGETTO

Dopo aver verificato la presenza di tutti gli elaborati necessari, elencati nella check list allegata (Allegato A), si è proceduto ad esaminare il progetto. Occorre precisare che sono stati trasmessi a questo ufficio solo gli elaborati che riguardano il PROGETTO STALCIO DI COMPLETAMENTO, lasciando validi tutti gli elaborati generali come le relazioni, inquadramento territoriale, rilievo geometrico materico e degrado che restano quelli trasmessi dal Soggetto Attuatore con nota PEC Prot.RA 0073029 del 24.02.2022, inerenti il PROGETTO ESECUTIVO approvato con Decreto di concessione n. 424 del 09.06.2023.



Descrizione dell'edificio

Inquadramento, caratteristiche architettoniche funzionali e strutturali

Bene oggetto dell'intervento è la chiesa parrocchiale di S. Antonio Abate in Campotosto (AQ). L'edificio ecclesiastico, di proprietà della diocesi aquilana, è collocato sulla piazza omonima (coordinate UTM 13°328'E – 42°563'N) ed è raggiungibile sia per via carrabile che per via pedonale. Il sito, prevalentemente pianeggiante, si pone in posizione isolata rispetto al centro urbano. La chiesa, orientata secondo l'asse est-ovest, presenta impianto rettangolare ad aula unica, con presbiterio quadrangolare rialzato di 20 cm, separato dal resto dell'ambiente di culto per mezzo di un arco a conci lapidei e di una balaustra lignea. Le dimensioni dell'aula sono pari a 8.10 m x 11.90 m, mentre quelle dell'abside a 8.10 m x 5.40 m. La superficie

totale è pari a circa 140 mq, l'altezza media degli ambienti è di circa 6 m. La facciata principale ha coronamento orizzontale e presenta il portale di accesso, a stipiti lisci con finestrone circolare soprastante. Vi è presente, sulla destra, la struttura della torre campanaria, di impianto quadrangolare a quattro fornic, a cui si accede dall'interno. Sul fronte sud sono presenti quattro aperture, tre delle quali in corrispondenza dell'aula della chiesa e l'ultima in corrispondenza della zona absidale. La struttura portante è in muratura, così come le fondazioni continue; le murature presentano uno spessore medio di circa 80 cm. All'esterno è visibile il paramento in pietra con giunti in malta colorata in pasta, l'interno è intonacato. Presenta copertura realizzata con capriate lignee, tavolato e manto di coppi. La pavimentazione, in graniglia grigia, è di fattura recente. Elemento decorativo principale è l'altare ligneo risalente al 1942-1944 posto in sostituzione del precedente, seicentesco, di cui restano frammenti negli spazi della sagrestia. Altri beni artistici rilevanti, presenti all'interno dell'edificio, sono le statue dei santi, in numero di quattro.

Come riportato da alcune fonti, l'edificio sarebbe stato fondato nel 1359. L'impianto originale, più piccolo dell'attuale e circoscritto al solo nucleo centrale, risale presumibilmente al 1697, come riportato da un'iscrizione presente sull'architrave dell'ingresso tamponato posto sul fronte sud, verosimilmente l'antico accesso alla struttura. L'edificio venne restaurato in due distinte occasioni; la prima, nel 1834, vide l'ampliamento dell'intero bene, con la demolizione parziale delle pareti longitudinali originarie ed il conseguente mutamento nell'orientamento della chiesa. La seconda, tra gli anni '20 e '30 del '900, incluse il rifacimento della torre campanaria. Un ulteriore intervento fu svolto nel 1975 nella zona dell'abside, e vide, a seguito della Riforma Liturgica del 1963, la realizzazione di un altare quadrangolare in marmo bianco. L'edificio ha riportato danni a seguito del sisma del 2009 ed è stato dichiarato inagibile. È stato messo in sicurezza, nella sola parte relativa alla facciata principale, prima del 18 gennaio 2017.



Nesso di causalità

Il progettista incaricato, Arch. Federico Mannaioli, ha trasmesso apposita perizia asseverata, attestando il nesso di causalità tra i danni subiti e descritti e gli eventi sismici iniziati con la sequenza sismica del 24.08.2016 e successive repliche.

Descrizione dei danni

Dall'analisi del quadro fessurativo lo stato di danno riscontrato è caratterizzato da importanti lesioni di diversa natura, passanti e non, localizzati in copertura e sulle murature. Sono altresì evidenti notevoli

problematiche dovute, molto probabilmente, alla torsione del campanile che emerge la chiesa stessa e situato sulla parte destra della facciata in pietra.

Altre lesioni sono dovute alla cattiva ammortatura tra le pareti della chiesa e quelle parti costruite in un secondo tempo. In alcuni punti della chiesa inoltre si evidenziano dei distacchi (lesioni di tipo orizzontale), dovute alla discontinuità della tipologia di muratura. Gravi lesioni sono presenti sul controsoffitto in tavelle e putrelle, sovrastante l'altare della chiesa di Sant'Antonio.

La facciata a vista del prospetto principale, è molto degradata, in quanto si possono riscontrare lesioni con andamento verticale e di distacco sul lato destro lungo la torre campanaria e la stessa esposta di continuo agli agenti atmosferici, di fatto costituisce un punto molto vulnerabile della chiesa in caso di sisma.

Descrizione dell'intervento approvato con Decreto commissariale n. 424 del 09.06.2023

Il progetto di riparazione del danno e rafforzamento locale della chiesa di Sant'Antonio Abate ha come obiettivo il ripristino della piena agibilità e fruibilità dell'edificio, mediante interventi mirati al miglioramento delle capacità di resistenza meccanica delle parti strutturali costituenti la chiesa. Di seguito, si riportano gli interventi previsti nel progetto esecutivo:

- smontaggio controllato del campanile in pietra;
- stoccaggio e catalogazione del materiale lapideo proveniente dalla demolizione;
- ricostruzione del campanile in fedele sagoma;
- demolizione del controsoffitto in acciaio e tavelloni sovrastante l'altare;
- restauro della porzione lignea del tetto e delle capriate sovrastanti l'altare;
- cucì e scuci laddove le lesioni sono passanti e/o comunque c'è un problema di distacco importante;
- inserimento di catene metalliche perimetrali di tipo orizzontale per consolidare l'intera struttura, avere un effetto "scatolare" e di conseguenza resistere meglio alle sollecitazioni
- ripristino di architravi ammalorati;
- ripassatura del manto di copertura;
- iniezioni diffuse laddove ci sono evidenti lesioni ma non passanti;
- verifica degli impianti elettrici e microfonici;
- rifacimento di intonaci e listature in pietra;
- operazioni di trasferimento in altro luogo delle numerose opere e suppellettili all'interno della chiesa, che dovrà presentare caratteristiche idonee per la loro corretta conservazione e dovrà essere concordato con la Soprintendenza competente.

Descrizione dell'intervento STRALCIO DI COMPLETAMENTO

Durante la fase esecutiva, in sede di sopralluogo sull'area oggetto d'intervento, in seguito delle attività propedeutiche di demolizione ed accesso alla copertura per mezzo di ponteggio, è emerso con evidenza la necessità di dover intervenire:

- sul manto di copertura a causa di uno stato conservativo pessimo, molto peggiore rispetto a quanto constatato in fase di rilievo, è indispensabile smontare il manto ed il suo supporto sottostante sostituendolo con uno nuovo con le medesime caratteristiche estetiche. Inoltre diversi travetti della orditura secondaria presentano uno stato avanzato di deterioramento e necessitano della

sostituzione con legname integro e protetto da antiparassitario. I travetti da sostituire sono complessivamente nr.25;

- sul campanile è visibile l'espulsione in molti tratti dei giunti di malta, sia internamente sia esternamente diverse pietre "mosse" ed in generale la sola sostituzione della soletta in c.a. con una cerchiatura metallica risulta insufficiente a garantire standard di sicurezza adeguati. Per tale ragione si prevede di prolungare alcune barre degli inghisaggi scendendo di circa 5 metri dalla quota della gronda per "aggrappare" tutta la cella campanaria alla scatola muraria dell'edificio;
- sull'impianto elettrico in quanto operando sull'intonaco è emerso che non provvisto di canalizzazioni sotto traccia e cavi non a norma di legge. La mancanza di scatole e cavidotti non ha permesso d'individuarli precisamente e durante la fase di demolizione sono stati intercettati e danneggiati, in conseguenza di ciò è indispensabile realizzare 2 nuove linee secondo la legge 37/08, per luce e forza motrice.

In funzione dell'entità e della rilevanza degli interventi aggiuntivi, non previsti in fase di progetto esecutivo originario, si è resa necessaria la redazione della documentazione progettuale aggiuntiva e la successiva richiesta di maggiori fondi necessari per il completamento dell'intervento in oggetto, ai fini del ripristino della piena agibilità e fruibilità dell'edificio. delle opere di Stralcio di completamento.

Computo metrico estimativo

Dall'analisi del Computo Metrico Estimativo, allegato nella consegna del progetto esecutivo dello stralcio di completamento, aggiornato ai sensi dell'art.1 comma 6 dell'OCSR 126/2022 e trasmesso con nota PEC del RTP acquisito al Prot. RA 0055311 del 12.02.2024, è emerso che le quantità e gli importi sono congrui agli interventi previsti e a quanto riportato negli elaborati tecnici progettuali e le lavorazioni progettate risultano soddisfare le specifiche riportate nell'Allegato C dell'Ordinanza Commissariale n.105/2020.

Oneri per la sicurezza

Dal controllo del Computo Metrico Estimativo si evince un importo complessivo di **€ 24.429,10** per gli oneri per la sicurezza (categoria 01 "SICUREZZA" del CME) non soggetti a ribasso d'asta. Si precisa che nel computo metrico del progetto "Stralcio di completamento" non sono stati previsti oneri per la sicurezza aggiuntivi rispetto quelli già previsti, computati e realizzati nel progetto esecutivo approvato.

Incidenza per la manodopera

Il costo della manodopera di progetto è la somma dei prodotti ottenuti moltiplicando il costo minimo della manodopera associato ad ogni lavorazione, comprese quelle per la sicurezza, per la quantità della lavorazione stessa prevista dal progetto esecutivo e laddove il progetto esecutivo contenga nuovi prezzi il costo della manodopera da impiegare nei calcoli è quello risultante dagli stessi.

L'incidenza della manodopera di progetto è il rapporto percentuale tra il costo della manodopera di progetto esecutivo e l'importo complessivo del progetto esecutivo (computo lavori + computo costi della sicurezza). Tale incidenza è di riferimento per il rilascio del DURC di congruità al momento dei SAL dei lavori ed è indicata nella notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008.



Nell'elaborato tecnico allegato al progetto esecutivo viene eseguito il calcolo del costo della manodopera conformemente all'elenco prezzi del cratere di cui all'Ordinanza n. 58 del 2018, che risulta pari al 33,637 %.

Cronoprogramma

Nel Cronoprogramma allegato al progetto si indica un tempo di realizzazione degli interventi programmati pari a 26 settimane (circa 180 gg), al quale si somma il tempo necessario per gli interventi dello STRALCIO DI COMPLETAMENTO pari a 4 settimane (circa 30 gg), per un cronoprogramma totale pari a **30 settimane (circa 210)**: si ritiene coerente e fattibile la tempistica di realizzazione degli interventi esplicitati nel suddetto Cronoprogramma.

Nulla osta/autorizzazioni e pareri

L'edificio di culto oggetto di intervento è interessato dalle tutele dirette ai sensi del Codice dei BB.CC. e il vincolo "ope legis" secondo le disposizioni di cui all'art. 10, co. 1, e all'art. 12, co. 1, del D. Lgs. 42/2004.

Le autorizzazioni sotto elencate, di cui si era già tenuto conto per l'approvazione del progetto e concessione del contributo, risultano attuali e valide, nello specifico:

- Autorizzazione ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.lgs. 42/2004 del M.I.C. - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO, Prot. MIC-SABAP-AQ-TE 0011981-P del 29/07/2022 (**lavori**);
- Autorizzazione ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.lgs. 42/2004 del M.I.C. - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO, Prot. MIC-SABAP-AQ-TE 0002149-P del 16/02/2023 (**indagini**);
- Autorizzazione sismica Regione Abruzzo SERVIZIO GENIO CIVILE L'AQUILA, ID Pratica: 1056/2022-MUD Prot. n. 278242 del 20/07/2022;
- Nulla Osta ai sensi della L. 394/91, art. 13 - Screening di V.Inc.a. - PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA Ufficio Pianificazione e Gestione del territorio Prot. 2022/0009411;
- S.C.I.A. presentata al Comune di Campotosto (AQ) Prot. n. 1590 in data 12/04/2022.

Per il **progetto stralcio di completamento** è stata acquisita la seguente autorizzazione:

- Autorizzazione ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.lgs. 42/2004 del M.I.C. - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO, Prot. MIC-SABAP-AQ-TE 0000718-P del 17/01/2024 (**variante per lavori di completamento**).

Inoltre, per quanto riguarda gli adempimenti riguardanti l'Autorizzazione sismica, si precisa che con nota PEC acquisita al Prot.RA 0081986 del 26.02.2024, il progettista architettonico arch. Federico Mannaioli e il progettista strutturale ing. Amico Varrato, dichiarano che:

"le modifiche esplicitate nei punti 1 e 2 non sono rilevabili quali "variante sostanziale" ai sensi delle Linee Guida approvate con D.M. 30 aprile 2020 Art.94-bis comma 1 Lettera C: "[...] una variante si può definire non sostanziale se interviene solo su singole parti o elementi dell'opera, senza produrre concrete modifiche sui parametri che determinano il comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso, quali ad esempio: il periodo fondamentale T1, il taglio alla base VR, le sollecitazioni massime (M, N, T) sugli elementi strutturali."



Alla luce di quanto detto le varianti elencate non sono da ritenersi sostanziali in quanto non vanno ad alterare il comportamento statico dinamico originario. Gli interventi verranno precisamente individuati e dichiarati nella Relazione delle Strutture Ultimate. È stato altresì verificato che il progetto è stato aggiornato secondo le osservazioni e prescrizioni vincolanti degli enti sovraordinati, fatte salve in ogni caso le prescrizioni/raccomandazioni da rispettare in corso d'opera durante l'esecuzione dei lavori."

DISAMINA AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL PROGETTO

Il quadro economico di progetto approvato con Decreto n. 424 del 09.06.2023, così come approvato in Conferenza permanente con Decreto commissariale n. 389 del 29.05.2023, prevede un contributo per la realizzazione dell'intervento a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4 del D.L. 189/2016 di **€ 301.686,98** (euro trecentouno seicentoottantasei/98) di cui € 204.787,98 per lavori ed € 96.899,00 per somme a disposizione.

Come riportato nel contratto di affidamento del 02/08/2023, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa AeG COSTRUZIONI S.A.S. DI ALESSANDRO PESCE mediante affidamento diretto con applicazione del ribasso del 20,00% sull'importo lavori concesso pari ad € 180.358,88, per un importo contrattuale pari a: € 168.716,20, di cui € 144.287,10 per lavori e € 24.429,10 per costi della sicurezza, iva esclusa.

Esaminata la documentazione trasmessa dall'Arcidiocesi di L'Aquila, acquisita al Prot.RA 0519646 del 28.12.2023, e da ultimo integrata con note PEC Prot.RA 0055311 del 12.02.2024 e Prot.RA 0081986 del 26.02.2024, ed alla luce della congruità tecnica del progetto dello STRALCIO DI COMPLETAMENTO si è proceduto alla valutazione amministrativo contabile.

In fase istruttoria, per poter definire il corretto compenso spettante ai professionisti incaricati, si è proceduto come segue:

- progettazione architettonica/strutturale e CSP: trattandosi di prestazioni già eseguite, le stesse sono state aggiornate della sola parte riguardante lo stralcio di completamento e computando le specifiche prestazioni effettivamente eseguite per la progettazione dei lavori aggiuntivi;
- DL, CSE e Collaudo: per tali prestazioni si è proceduto al ricalcolo delle parcelle direttamente con l'importo totale dei lavori;
- aggiornamenti elaborati QbIII.03 per l'Ord. 126/2022, relazione geologica e analisi della risposta sismica locale: tali prestazioni già eseguite restano invariate.

Così come meglio esplicitato di seguito:



calcolo spese tecniche per le prestazioni già eseguite aggiornate della sola parte riguardante lo stralcio di completamento		importo da decreto di concessione	importo decreto di concessione + stralcio	delta (solo stralcio di completamento)
B.4.1	Progettazione architettonica (Arch. Federico Mannaioli)	9.502,46 €	13.634,10 €	4.131,64 €
B.4.2	CSP (Arch. Federico Mannaioli)	3.507,48 €	4.484,79 €	977,31 €
B.4.7	Progettazione strutturale (Ing. Amico Varrato)	8.987,80 €	10.074,90 €	1.087,10 €

calcolo spese tecniche per le prestazioni da eseguire		importo da decreto di concessione	importo decreto di concessione + stralcio	delta (solo stralcio di completamento)
B.4.4	DL (Arch. Federico Mannaioli)	20.882,53 €	26.486,34 €	5.603,81 €
B.4.5	CSE (Arch. Federico Mannaioli)	8.768,70 €	11.211,96 €	2.443,26 €
B.4.9	Collaudo (Ing. Marco Svizzero)	3.915,48 €	4.389,07 €	473,59 €

calcolo spese tecniche rimaste invariate		importo da decreto di concessione	importo decreto di concessione + stralcio	delta (solo stralcio di completamento)
B.4.3	Aggiornamento elaborati: QbIII.03 (Arch. Federico Mannaioli)	1.225,02 €	1.225,02 €	0,00 €
B.4.11	Relazione geologica (Geol. Pasquale Di Marcantonio)	4.717,80 €	4.717,80 €	0,00 €
B.4.13	Analisi della risposta sismica locale (Geol. Pasquale Di Marcantonio)	1.023,94 €	1.023,94 €	0,00 €

Nel quadro tecnico economico di confronto allegato, si riporta:

- alla prima colonna il quadro economico di progetto approvato con Decreto n. 424 del 09.06.2023, per l'importo pari a **€ 301.686,98**;
- alla seconda colonna il quadro economico post-gara, per l'importo pari a **€ 262.008,02**, nel quale sono stati valorizzati altresì gli importi relativi alle economie conseguite post gara lavori, che rappresentano allo stato attuale una disponibilità residua rispetto all'importo concesso con Decreto n.424 del 09.06.2023, pari a € 39.678,96;
- alla terza colonna il quadro economico post-gara dello stralcio di completamento, per l'importo pari ad **€ 76.132,65**;
- alla quarta colonna il quadro economico post-gara dell'intervento autorizzato con Decreto n.424 e dello stralcio di completamento, per l'importo complessivo pari a **€ 338.170,68**.

Alla luce di quanto sopra riportato si evidenzia che l'importo TOTALE dell'intervento è rideterminato in **€ 338.170,68** con un PASSIVO rispetto all'importo concesso pari a **€ 36.483,70**, tenuto conto delle economie conseguite dopo l'affidamento dei lavori sul progetto approvato (pari ad € 39.678,96)

Importo concesso con Decreto n.424 del 09.06.2023	Importo concesso con Decreto n.424 del 09.06.2023, dopo l'applicazione dei ribassi sui servizi tecnici e sui lavori	Maggiore/minor costo rispetto all'importo concesso con Decreto n.424 del 09.06.2023
301.686,98 €	262.008,02 €	- 39.678,96 €



UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO
(D.L. 189/2016)



Importo ammissibile STRALCIO DI COMPLETAMENTO	Importo TOTALE dei lavori, dopo l'applicazione dei ribassi sui servizi tecnici e sui lavori	Maggiore/minor costo rispetto all'importo concesso con Decreto n.424 del 09.06.2023
76.162,65 €	338.170,68 €	+ 36.483,70 €

Ai sensi dell'art. 4 dell'Ord.126 del 24/05/2022, con la presente istruttoria è stata valutata l'ammissibilità dell'importo complessivo del progetto, avendo verificato che l'aumento dei costi rispetto all'importo programmato è derivato per **76.162,65 €** da maggiori oneri rispetto all'importo stimato in sede di programmazione.

Il maggior costo pari a **76.162,65 €** trova copertura:

- per un importo pari a **39.678,96 €** a valere sulle economie dell'intervento stesso, derivanti dai ribassi di gara sui lavori;
- per un importo pari a **36.483,70 €** a valere sull'importo programmato con Ord. 32/2017 per l'intervento ID 832 Chiesa di San Pietro Celestino a San Pio Delle Camere (AQ), come da indicazione del RTP giusta nota PEC Prot. RA 0055311 del 12.02.2024, senza pertanto necessità di accedere al "Fondo integrativo per la ricostruzione pubblica" di cui all'art.4 comma 3 dell'Ord.126/2022.



QUADRO TECNICO ECONOMICO DI CONFRONTO				PROGETTO POST GARA SERVIZI (DECRETO N. 424 del 09.06.2023)	PROGETTO POST GARA SERVIZI E LAVORI	STRALCIO DI COMPLETAMENTO	PROGETTO APPROVATO + LOTTO 2
A	Somme a base d'appalto						
A.1	Importo lavori a base d'asta			180.358,88 €	180.358,88 €	70.260,35 €	250.619,23 €
A.1.1	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)			24.429,10 €	24.429,10 €	0,00 €	24.429,10 €
A.1.3	A DETRARRE Ribasso 20% (affidamento diretto)				-36.071,78 €	-14.052,07 €	-50.123,85 €
	Totale parziale (A)			204.787,98 €	168.716,20 €	56.208,28 €	224.924,48 €
B	Somme a disposizione del beneficiario						
B.1	B.1.1	Indagini geologiche, geotecniche, strutturali e relative analisi in laboratorio		4.631,24 €	4.631,24 €	0,00 €	4.631,24 €
	B.1.2	A DETRARRE Ribasso 20% (affidamento diretto)		-926,25 €	-926,25 €	0,00 €	-926,25 €
B.2	B.2.1	Spese per la gestione amministrativa (fino a 300.000,00 di importo dei lavori)	2%	4.095,76 €	4.095,76 €	1.405,21 €	5.500,97 €
	B.2.2	Spese per la gestione amministrativa (da 300.000,00 a 1.000.000,00 di importo dei lavori)	1,5%				
	B.2.3	Spese per la gestione amministrativa (oltre 1.000.000,00 di importo dei lavori)	1%				
B.3	B.3.1	Imprevisti (max 5%) Compresi di IVA		5.500,00 €	5.500,00 €	0,00 €	5.500,00 €
	B.3.2	Movimentazione arredi e opere artistiche compresi di IVA		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.4	Spese tecniche generali			51.042,16 €	51.042,16 €	10.301,70 €	61.343,86 €
	B.4.1	Progettazione Architettonica (Arch. Federico Mannaioli)		10.481,53 €	10.481,53 €	4.131,64 €	14.613,17 €
	B.4.2	CSP (Arch. Federico Mannaioli)		3.145,19 €	3.145,19 €	977,31 €	4.122,50 €
	B.4.3	Aggiornamento elaborati: QbIII.03 (Arch. Federico Mannaioli)		1.225,02 €	1.225,02 €	0,00 €	1.225,02 €
	B.4.4	DL (Arch. Federico Mannaioli)		20.882,53 €	20.882,53 €	5.603,81 €	26.486,34 €
	B.4.5	CSE (Arch. Federico Mannaioli)		8.768,70 €	8.768,70 €	2.443,26 €	11.211,96 €
	B.4.6	A DETRARRE Ribasso 30% (incarico diretto)		-13.350,89 €	-13.350,89 €	-3.946,81 €	-17.297,70 €
	B.4.7	Progettazione stru (Ing. Amico Varrato)		18.757,18 €	18.757,18 €	1.087,10 €	19.844,28 €
	B.4.8	A DETRARRE Ribasso 30% (incarico diretto)		-5.627,15 €	-5.627,15 €	-326,13 €	-5.953,28 €
	B.4.9	Collaudo (Ing. Marco Svizzero)		3.915,48 €	3.915,48 €	473,59 €	4.389,07 €
	B.4.10	A DETRARRE Ribasso 30% (incarico diretto)		-1.174,64 €	-1.174,64 €	-142,08 €	-1.316,72 €
	B.4.11	Relazione geologica (Geol. Pasquale Di Marcantonio)		4.717,80 €	4.717,80 €	0,00 €	4.717,80 €
	B.4.12	A DETRARRE Ribasso 30% (incarico diretto)		-1.415,34 €	-1.415,34 €	0,00 €	-1.415,34 €
	B.4.13	Analisi della risposta sismica locale (Geol. Pasquale Di Marcantonio)		1.023,94 €	1.023,94 €	0,00 €	1.023,94 €
	B.4.14	A DETRARRE Ribasso 30% (incarico diretto)		-307,18 €	-307,18 €	0,00 €	-307,18 €
B.5	Spese per IVA			32.556,09 €	28.948,91 €	8.247,47 €	37.196,38 €
	B.5.1	IVA per Lavori in appalto	10%	20.478,80 €	16.871,62 €	5.620,83 €	22.492,45 €
	B.5.2	CNPAIA Spese progettista (su B.4.1, B.4.2, B.4.3, B.4.4, B.4.5 e B.4.6)	4%	1.246,08 €	1.246,08 €	368,37 €	1.614,45 €
	B.5.3	CNPAIA Spese progettista stru (su B.4.7 e B.4.8)	4%	525,20 €	525,20 €	30,44 €	555,64 €
	B.5.4	CNPAIA Spese collaudo (su B.4.9 e B.4.10)	4%	109,63 €	109,63 €	13,26 €	122,89 €
	B.5.5	CNPAIA Spese geologo (su B.4.11, B.4.12, B.4.13 e B.4.14)	4%	160,77 €	160,77 €	0,00 €	160,77 €
	B.5.6	Rivalsa inps gestione separata (su B.4.7, B.4.8 e B.5.3)	4%	546,21 €	546,21 €	31,66 €	577,87 €
	B.5.7	IVA per spese progettista (su B.4.1, B.4.2, B.4.3, B.4.4 B.4.5, B.4.6 e B.5.2)	22%	7.127,60 €	7.127,60 €	2.107,07 €	9.234,66 €
	B.5.8	IVA per spese collaudo (su B.4.9, B.4.10 e B.5.4)	22%	627,10 €	627,10 €	75,85 €	702,95 €
	B.5.9	IVA per spese geologo (su B.4.11, B.4.12, B.4.13, B.4.14 e B.5.5)	22%	919,60 €	919,60 €	0,00 €	919,60 €
	B.5.10	IVA per spese indagini (su B.1.1 e B.1.2)	22%	815,10 €	815,10 €	0,00 €	815,10 €
	Totale parziale (B)			96.899,00 €	93.291,82 €	19.954,37 €	113.246,20 €
TOTALE (A+B)				301.686,98 €	262.008,02 €	76.162,65 €	338.170,68 €

PASSIVO (rispetto all'importo programmato)	41.686,98 €	78.170,68 €
ECONOMIE (rispetto all'importo programmato)		

A VALERE SUL:		
importo riprogrammato con Ord. 132/2022 per l'intervento ID 724	8.490,42 €	
"Fondo speciale per le compensazioni" ai sensi dell'Ordinanza n.126/2022, art.4 comma 1	33.196,56 €	
importo riprogrammato con Ord. 132/2022 per l'intervento ID 832		36.483,70 €

CONCLUSIONI



UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO
(D.L. 189/2016)



Visto il D.L. n.189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016, come integrato dal decreto legge 8/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 45/2017 e ss.mm.ii. recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;

Visto il D.L. n.76 del 16/07/2020 convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;

Visto l'art. 1, comma 413, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, che ha prorogato al 31/12/2024 la scadenza della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189;

Vista l'Ordinanza Commissariale n. 63 del 6.09.2018 e in particolare l'art. 4 con cui vice commissari sono delegati per l'adozione delle determinazioni in ordine all'approvazione dei progetti e per l'emissione dei decreti di concessione dei contributi in relazione agli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del commissario straordinario n. 38 dell'8 settembre 2017;

Vista l'Ordinanza Commissariale n. 84 del 2.08.2019 nello specifico l'art. 12 comma 3 con cui “... *Il Commissario straordinario, con apposito atto può delegare l'istruttoria e la presidenza della conferenza permanente per l'approvazione dei progetti di competenza del MIBAC, al direttore dell'Ufficio speciale territorialmente competente*”.

Vista l'Ordinanza Commissariale n. 105 del 17.09.2020 “*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*” con cui vengono dettate nuove indicazioni relativamente all'approvazione del progetto e l'art. 9 comma 3 secondo cui l'ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata, ad eccezione delle norme di modifica di precedenti ordinanze in materia di opere pubbliche, fatti salvi gli effetti ed i rapporti giuridici maturati;

Visto l'Art. 5 dell'Ordinanza Commissariale n. 105 del 17.09.2020 “Disciplina della concessione del contributo” al comma 3 “Il Commissario straordinario con proprio decreto può, su istanza del soggetto attuatore, provvedere alla variazione degli importi o degli interventi di cui all'elenco allegato (Allegato A) alla presente ordinanza ovvero sostituire uno o più interventi con altri ritenuti più urgenti, entro il limite massimo delle risorse assegnate a ciascun soggetto attuatore così come risultanti dall'elenco medesimo”.

Vista l'Ordinanza Commissariale n. 111 del 23.12.2020 e in particolare l'art.14 comma 4 che modifica il punto 4 dell'allegato C dell'OCSR n. 105/2020 riportando che... “*Il progetto dovrà porsi l'obiettivo del raggiungimento del massimo livello di sicurezza compatibile con i vincoli posti dalle esigenze di tutela architettonica e storico-artistica e, ove possibile, dovrà porsi l'obiettivo del miglioramento sismico della struttura. In tale caso la progettazione dovrà garantire l'eliminazione delle carenze di cui al punto 8.7.4 delle NTC del 2018 e s.m.i.*”;

Visto il Decreto del Commissario Straordinario della Ricostruzione n.395 del 30/12/2020 recante “Elenco unico degli edifici di culto: revisione allegato A dell'Ordinanza n.105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le OCSR nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017, e delle chiese di proprietà pubblica di cui all'Allegato 1 dell'OCSR 109/2020. Modalità di attuazione e attestazione delle spese amministrative ammissibili a contributo di cui all'art. 6 della OCSR 105/2020”;

Vista l'Ordinanza Commissariale n.126 del 28 aprile 2022 “Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti”, in particolare l'art. 1 recante “Approvazione ed ambito di operatività del Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022” e l'art.4 recante “Fondi speciali per il finanziamento delle compensazioni e delle integrazioni”;



Vista la circolare CGRTS-0026177-P del 26/10/2022 del Commissario straordinario ad oggetto “Ord.126 del 28 aprile 2022: indirizzi e chiarimenti in merito alle modalità di accesso e assegnazione delle risorse ai Fondi di cui all’art.4 per la ricostruzione pubblica e per gli Edifici di culto” con la quale vengono tra l’altro fornite indicazioni sulla modalità di applicazione del comma 5 dell’art.2 dell’Ord.126 relativo alla rideterminazione dei compensi professionali;

Vista l’Ordinanza Commissariale n.136 del 22 marzo 2023 “Modifiche e integrazioni al Testo Unico della ricostruzione privata nonché alle ordinanze n. 51 del 2018, n. 57 del 4 luglio 2018 e n. 126 del 28 aprile 2022”, in particolare l’art. 12 recante “Modifiche e integrazione all’ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 in tema di eccezionale aumento dei costi delle materie prime” al punto b) all’articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole “e da eventuali somme accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento” sono soppresse;

Vista l’Ordinanza Commissariale n.144 del 28 giugno 2023 “Modifiche alle Ordinanze n.105/2020, n.130/2022 e n.137/2023 ...”, in particolare l’art. 1 recante “Modifiche all’art.5 dell’ordinanza n.105/2020”;

Vista la nota PEC, acquisita al Prot.RA 0073029 del 24.02.2022 e successive integrazioni, in cui l’RTP ing. Pier Luigi Gianforte ha trasmesso la documentazione inerente il “PROGETTO DI RESTAURO E RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SANT’ANTONIO ABATE” sita nel Comune di Campotosto (AQ), CUP: I47H20002770001 - CIG: 8843978984, per l’ottenimento, ai sensi all’art. 4, comma 3, dell’OCSR n. 105/2020, del parere di congruità e proposta di approvazione del progetto ed il rilascio del contributo, propedeutico alla convocazione della Conferenza permanente,;

Visto il Decreto di conclusione della Conferenza permanente istituita ai sensi dell’art. 16 del d.l. 189/2016, n. 389 del 29/05/2023 di approvazione del progetto di “RESTAURO E RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SANT’ANTONIO ABATE” sita nel Comune di Campotosto (AQ), CUP: I47H20002770001 - CIG: 8843978984;

Visto il Decreto n. 424 del 09/06/2023, di concessione del contributo pari a € 301.686,98 per il progetto di “RESTAURO E RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SANT’ANTONIO ABATE” sita nel Comune di Campotosto (AQ);

VISTA la nota inviata dal soggetto attuatore ed acquisita al Prot.RA 0359670 del 01.09.2023, di richiesta di erogazione del 30% ai sensi del punto b), dell’Allegato B, dell’OCSR 105/2020, in cui si allegava il contratto di affidamento dei lavori all’impresa AeG COSTRUZIONI S.A.S. DI ALESSANDRO PESCE mediante affidamento diretto con applicazione del ribasso del 20,00% sull’importo lavori concesso pari ad € 180.358,88, per un importo contrattuale pari a: € 168.716,20, di cui € 144.287,10 per lavori e € 24.429,10 per costi della sicurezza, iva esclusa;

Vista le note PEC, acquisite al Prot.RA 0519646 del 28.12.2023 e Prot.RA 0055311 del 12.02.2024 in cui l’RTP ing. Pier Luigi Gianforte ha trasmesso gli elaborati del progetto esecutivo dello “STRALCIO DI COMPLETAMENTO” ed il modello di Domanda di concessione del contributo, ad integrazione delle risorse già approvate per il medesimo intervento;

Richiamata la disamina tecnico-amministrativa – contabile della documentazione presentata relativa al progetto esecutivo del “RESTAURO E RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SANT’ANTONIO ABATE - STRALCIO DI COMPLETAMENTO” sita nel Comune di Campotosto (AQ);

Riscontrato che:

- essa risulta completa e coerente con quanto richiesto e previsto dalla check list (Allegato A);
- le voci del Computo metrico estimativo sono state desunte ai sensi dell’art.1 comma 6 dell’OCSR 126/2022 dal “Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022” approvato con Ordinanza n. 126 del 24 maggio 2022 e ss.mm.ii e/o “Prezzario regionale di riferimento”;



- l'intervento proposto risulta coerente e congruo rispetto ai danni causati dagli eventi sismici 2016/17;
- le lavorazioni risultano per quasi la totalità strutturali e coerenti rispetto agli interventi di consolidamento e ripristino dell'agibilità previsti negli elaborati grafici nonché con quanto stabilito dall'allegato C dell'OCSR 105/2020;
- **l'importo ammissibile complessivo di progetto dell'intervento, al netto dei ribassi sui servizi e sui lavori, è pari a € 338.170,68 di cui € 200.495,38 per lavori, € 24.429,10 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 113.246,20 di somme a disposizione del beneficiario.**

Ritenuta, pertanto, per quanto di competenza, **soddisfatta la verifica tecnico/economica** dell'intervento progettuale proposto in ordine alla **coerenza e congruità** rispetto ai danni causati dagli eventi sismici;

Ritenuto, con la sottoscrizione della presente istruttoria, di poter proporre il progetto definitivo/esecutivo presentato dall'Arcidiocesi di L'Aquila all'approvazione del Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica dell'USR Sisma 2016, per la successiva convocazione da parte del Commissario Straordinario della conferenza permanente ai sensi dell'art. 4 comma 3 dell'OCSR 105/2020;

Alla luce di tutto quanto esposto nella narrativa che precede, gli Istruttori dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Sisma 2016, a ciò espressamente incaricati

ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE

- sull'ammissibilità, secondo le specifiche individuate dall'allegato C dell'OCSR 105/2020, degli interventi relativi al "Progetto di restauro e riparazione della Chiesa Di Sant'Antonio Abate - STRALCIO DI COMPLETAMENTO" sito nel Comune di Campotosto (AQ), CUP: I47H20002770001 - CIG: 8843978984 per un importo pari a **€ 76.162,65 di cui € 56.208,28 per lavori al netto del ribasso e € 19.954,37 di somme a disposizione del beneficiario;**
- sulla rideterminazione dell'importo concedibile per l'intervento complessivo pari a **€ 338.170,68 di cui € 200.495,38 per lavori al netto del ribasso, € 24.429,10 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 113.246,20 di somme a disposizione del beneficiario.**

Il progetto esecutivo pertanto può essere inviato alla Conferenza Permanente, fermo restando che il maggior costo derivante dall'applicazione del nuovo prezzario ai sensi dell'art.1 comma 6 dell'OCSR 126/2022 e dai maggiori oneri rispetto all'importo concesso pari complessivamente a **76.162,65 €** e trova copertura:

- per un importo pari a **39.678,96 €** a valere sulle economie dell'intervento stesso, derivanti dai ribassi di gara sui lavori;
- per un importo pari a **36.483,70 €** a valere sull'importo programmato con Ord. 32/2017 per l'intervento ID 832 Chiesa di San Pietro Celestino a San Pio Delle Camere (AQ), come da indicazione del RTP giusta nota PEC Prot. RA 0055311 del 12.02.2024, senza pertanto necessità di accedere al "Fondo integrativo per la ricostruzione pubblica" di cui all'art.4 comma 3 dell'Ord.126/2022.



UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO
(D.L. 189/2016)



Gli Istruttori dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Sisma 2016, a ciò espressamente incaricati, sulla base della puntuale istruttoria con la sottoscrizione della presente relazione esprimono il proprio conseguente parere favorevole in ordine alla regolarità e alla legittimità della stessa.

Si precisa che le verifiche svolte non sollevano il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità su atti propri, sull'esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell'intervento, nel rispetto delle procedure di legge.

Teramo, 28 febbraio 2024

L'istruttore
Arch. Chiara Conte
(firma autografa)

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico e Vigilanza 2
Ing. Caterina Mariani
(firma autografa)

Allegati:

- Allegato A_ Check list;
- Allegato B_QTE;
- "Domanda di concessione del contributo" a firma del RTP con indicazione dell'intervento dal quale verranno decurtate le somme.

Ufficio Speciale per la Ricostruzione sisma 2016/17 - REGIONE ABRUZZO

ORDINANZE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 105/20 e ss mm ii



PROVINCIA DI L'AQUILA - COMUNE DI CAMPOTOSTO
ARCIDIOCESI DI L'AQUILA



ALLEGATO A- CHECK LIST documentazione di progetto

Tipologia di opera: EDILIZIA DI CULTO
Titolo del progetto: RESTAURO E RIPARAZIONE LOCALE DELLA CHIESA DI SANT'ANTONIO ABATE
Progettista: Arch. Federico Mannaioli e Ing. Amico Varrato
Responsabile del Procedimento: Ing. Pier Luigi Gianforte
CUP I47H20002770001
CIG 8843978984

PROGETTO ESECUTIVO		PROGETTO APPROVATO CON DECRETO N. 424 del 09.06.2023		STRALCIO DI COMPLETAMENTO
		SI	NON NECESSAR IA	SI
A	Relazioni			
A1	Relazione tecnica generale (in cui si descrive in maniera esaustiva lo stato attuale dell'immobile e degli interventi)	X		X
A1.a	Relazione e progetto di restauro conservativo degli apparati decorativi (ove necessario)		X	
A2	Relazione storico-artistica	X		
A3	Relazione delle strutture	X		
A4	Relazione geologica	X		
A5	Relazione geotecnica	X		
A6	Relazione sugli impianti (in presenza di impianti danneggiati da ripristinare)		X	
A7	Relazione vulnerabilità sismica (la relazione deve contenere i seguenti contenuti minimi: Premessa, Inquadramento dell'immobile, esito Aedes/Fast etc...; Caratteristiche strutturali dell'edificio; Vulnerabilità riscontrate (Ord. 44/2017); Descrizione degli interventi - Sintesi tra stato ante operam e post operam; Riscontro riduzione o eliminazione vulnerabilità con dimostrazione analitica ove e quando necessario)	X		
A8	Relazione archeologica (ove necessario)		X	
A9	Relazione sulle interferenze (ove necessario)		X	
B	Elaborati stato di fatto			
B1	Rilievo planivolumetrico e inserimento urbanistico	X		
B2	Planimetria generale-riferimenti catastali	X		
B3	Piante, sezioni e prospetti	X		
B4	Rilievo materico (corredato da documentazione fotografica con coni ottici)	X		
B5	Rilievo strutturale	X		
B6	Rilievo stato di conservazione-degrado	X		X
B7	Rilievo fotografico con coni ottici	X		X
B8	Graficizzazione storico-costruttiva		X	
B9	Graficizzazione degli indicatori di vulnerabilità e presidi antisismici	X		
B10	Piano delle indagini strumentali (diagnostica)	X		
B11	Quadro fessurativo	X		X
C	Elaborati di progetto			
C1	Progetto architettonico: piante, prospetti e sezioni	X		X
C2	Tavola descrittiva delle eventuali rimozioni e ricostruzioni	X		
C3	Progetto strutturale: piante, prospetti, sezioni e particolari	X		X
C4	Individuazione grafica degli interventi di restauro	X		
C5	Elaborati grafici degli impianti (in presenza di impianti danneggiati da ripristinare)		X	X
C6	Elaborati di calcolo esecutivi delle strutture	X		
C7	Elaborati di calcolo esecutivi degli impianti (ove necessario)		X	
C8	Computo metrico estimativo (con riepilogo delle categorie)	X		X
C9	Elenco prezzi (ed eventuale Analisi Prezzi o giustificativo uso altri prezziari regionali per lavorazioni non comprese nel Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2016 di cui all'Allegato all'Ordinanza n. 7 del 14/12/2016)	X		X
C10	Calcolo incidenza della manodopera e sicurezza	X		X
C11	Quadro tecnico economico	X		X
C12	Piano di sicurezza e coordinamento PSC (comprensivo di allegati)	X		X
C13	Cronoprogramma lavori	X		X
C14	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici	X		
C15	Schema di contratto e capitolato speciale di appalto	X		
C16	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti	X		
C17	Perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione, completa di adeguata relazione che attesti il nesso di causalità tra i danni rilevati e gli eventi sismici del 24 agosto e/o del 26 e 30 ottobre 2016 e/o del 18 gennaio 2017, con espresso riferimento alla scheda per il rilievo del danno ai beni culturali-chiese, di cui alla Direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 aprile 2015.	X		

C18	Dichiarazione di conformità del progetto col punto 4, Allegato C, come modificato dall'art. 14, comma 4, dell'ordinanza 111/2020	X		
D Dichiarazioni				
D1	Domanda di concessione del contributo (a firma del RTP, secondo l'allegato trasmesso)	X		X
D2	Modalità di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura	X		
D3	Copia contratto d'affidamento degli incarichi professionali (sottoscritto con timbro e firma)	X		
D4	Dichiarazione di iscrizione all'Elenco Speciale dei professionisti valido ai fini del possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 34 del D.L. 189/2015	X		
D5	Documento di identità dei professionisti incaricati	X		
D6	Dichiarazione del professionista incaricato di non superamento della soglia di incarichi	X		
D7	Calcolo della parcella professionale riguardante la progettazione, direzione lavori misura e contabilità sulla base del D.M. del 20 luglio 2012, n. 140 e ss.mm.ii., come disciplinato dal Protocollo d'intesa dell'Ordinanza n.108, artt. 1,2 e 3 (firmata dal RTP)	X		X
D8	Ordinanza sindacale di inagibilità	X		
D9	Scheda del Danno MIC - SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI – CHIESE MODELLO A – DC	X		
D10	Relazione tecnica illustrativa inerente la vincolistica presente sul bene oggetto di intervento (a firma del RTP e del progettista incaricato)	X		
Pareri / autorizzazioni				
X	Autorizzazione M.I.C SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO	X		X
X	Screening Vin.ca. (Ente parco)	X		
X	Deposito/Autorizzazione sismica SERVIZIO GENIO CIVILE	X		
E Successivamente alla concessione del contributo				
E1	Dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori attesti di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo o consulente, con l'impresa appaltatrice e con le eventuali imprese subappaltatrici, nonché con le imprese incaricate delle indagini preliminari geognostiche e/o le prove di laboratorio sui materiali, né di avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse.	X		
E2	Documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l'individuazione dell'impresa esecutrice (scelta tra almeno cinque ditte, individuate nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, mediante apposita procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta), ivi compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri adottati e le modalità seguite per la scelta	X		
E3	Contratto d'affidamento lavori, Allegato n. 2 e allegato A Ord. 28/2017 (sottoscritto con timbro e firma)	X		
E4	Documenti d'identità del legale rappresentante dell'impresa esecutrice ed eventuali imprese subappaltatrici	X		
E5	Documentazione relativa all'impresa esecutrice dei lavori attestante: - che sia iscritta all'Anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 del decreto legge n. 189 del 2016; - che non abbia commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015); - per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, che sia in possesso della qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.	X		
E6	S.C.I.A. riferita al progetto esecutivo protocollata dal Comune di competenza	X		

Ufficio Speciale per la Ricostruzione sisma 2016/17 - REGIONE ABRUZZO

ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO N.105/2020



PROVINCIA DI L'AQUILA - COMUNE DI CAMPOTOSTO
ARCIDIOCESI DI L'AQUILA



Titolo : PROGETTO DI RESTAURO E RIPARAZIONE LOCALE DELLA CHIESA DI SANT'ANTONIO ABATE A CAMPOTOSTO

CUP: I47H20002770001 - CIG: 8843978984

IDENTIFICATIVO - DECRETO N.395/2020

ID 003

IMPORTO PROGRAMMATO - DECRETO N.395/2020

260.000,00 €

IMPORTO CONCESSO - DECRETO N. 424 del 09.06.2023

301.686,98 €

ALLEGATO B - QUADRO TECNICO ECONOMICO

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI CONFRONTO				PROGETTO POST GARA SERVIZI (DECRETO N. 424 del 09.06.2023)	PROGETTO POST GARA SERVIZI E LAVORI	STRALCIO DI COMPLETAMENTO	PROGETTO APPROVATO + LOTTO 2
A	Somme a base d'appalto						
A.1	Importo lavori a base d'asta			180.358,88 €	180.358,88 €	70.260,35 €	250.619,23 €
	A.1.1	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)		24.429,10 €	24.429,10 €	0,00 €	24.429,10 €
	A.1.3	A DETRARRE Ribasso 20% (affidamento diretto)			-36.071,78 €	-14.052,07 €	-50.123,85 €
	Totale parziale (A)			204.787,98 €	168.716,20 €	56.208,28 €	224.924,48 €
B	Somme a disposizione del beneficiario						
B.1	B.1.1	Indagini geologiche, geotecniche, strutturali e relative analisi in laboratorio		4.631,24 €	4.631,24 €	0,00 €	4.631,24 €
	B.1.2	A DETRARRE Ribasso 20% (affidamento diretto)		-926,25 €	-926,25 €	0,00 €	-926,25 €
B.2	B.2.1	Spese per la gestione amministrativa (fino a 300,000,00 di importo dei lavori)	2%	4.095,76 €	4.095,76 €	1.405,21 €	5.500,97 €
	B.2.2	Spese per la gestione amministrativa (da 300.000,00 a 1.000.000,00 di importo dei lavori)	1,5%				
	B.2.3	Spese per la gestione amministrativa (oltre 1.000.000,00 di importo dei lavori)	1%				
B.3	B.3.1	Imprevisti (max 5%) Compresi di IVA		5.500,00 €	5.500,00 €	0,00 €	5.500,00 €
	B.3.2	Movimentazione arredi e opere artistiche compresi di IVA		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.4	Spese tecniche generali			51.042,16 €	51.042,16 €	10.301,70 €	61.343,86 €
	B.4.1	Progettazione Architettonica (Arch. Federico Mannaioli)		10.481,53 €	10.481,53 €	4.131,64 €	14.613,17 €
	B.4.2	CSP (Arch. Federico Mannaioli)		3.145,19 €	3.145,19 €	977,31 €	4.122,50 €
	B.4.3	Aggiornamento elaborati: QbIII.03 (Arch. Federico Mannaioli)		1.225,02 €	1.225,02 €	0,00 €	1.225,02 €
	B.4.4	DL (Arch. Federico Mannaioli)		20.882,53 €	20.882,53 €	5.603,81 €	26.486,34 €
	B.4.5	CSE (Arch. Federico Mannaioli)		8.768,70 €	8.768,70 €	2.443,26 €	11.211,96 €
	B.4.6	A DETRARRE Ribasso 30% (incarico diretto)		-13.350,89 €	-13.350,89 €	-3.946,81 €	-17.297,70 €
	B.4.7	Progettazione stru (Ing. Amico Varrato)		18.757,18 €	18.757,18 €	1.087,10 €	19.844,28 €
	B.4.8	A DETRARRE Ribasso 30% (incarico diretto)		-5.627,15 €	-5.627,15 €	-326,13 €	-5.953,28 €
	B.4.9	Collaudo (Ing. Marco Svizzero)		3.915,48 €	3.915,48 €	473,59 €	4.389,07 €
	B.4.10	A DETRARRE Ribasso 30% (incarico diretto)		-1.174,64 €	-1.174,64 €	-142,08 €	-1.316,72 €
	B.4.11	Relazione geologica (Geol. Pasquale Di Marcantonio)		4.717,80 €	4.717,80 €	0,00 €	4.717,80 €
	B.4.12	A DETRARRE Ribasso 30% (incarico diretto)		-1.415,34 €	-1.415,34 €	0,00 €	-1.415,34 €
	B.4.13	Analisi della risposta sismica locale (Geol. Pasquale Di Marcantonio)		1.023,94 €	1.023,94 €	0,00 €	1.023,94 €
	B.4.14	A DETRARRE Ribasso 30% (incarico diretto)		-307,18 €	-307,18 €	0,00 €	-307,18 €
B.5	Spese per IVA			32.556,09 €	28.948,91 €	8.247,47 €	37.196,38 €
	B.5.1	IVA per Lavori in appalto	10%	20.478,80 €	16.871,62 €	5.620,83 €	22.492,45 €
	B.5.2	CNPAIA Spese progettista (su B.4.1, B.4.2, B.4.3, B.4.4, B.4.5 e B.4.6)	4%	1.246,08 €	1.246,08 €	368,37 €	1.614,45 €
	B.5.3	CNPAIA Spese progettista stru (su B.4.7 e B.4.8)	4%	525,20 €	525,20 €	30,44 €	555,64 €
	B.5.4	CNPAIA Spese collaudo (su B.4.9 e B.4.10)	4%	109,63 €	109,63 €	13,26 €	122,89 €
	B.5.5	CNPAIA Spese geologo (su B.4.11, B.4.12, B.4.13 e B.4.14)	4%	160,77 €	160,77 €	0,00 €	160,77 €
	B.5.6	Rivalsa inps gestione separata (su B.4.7, B.4.8 e B.5.3)	4%	546,21 €	546,21 €	31,66 €	577,87 €
	B.5.7	IVA per spese progettista (su B.4.1, B.4.2, B.4.3, B.4.4 B.4.5, B.4.6 e B.5.2)	22%	7.127,60 €	7.127,60 €	2.107,07 €	9.234,66 €
	B.5.8	IVA per spese collaudo (su B.4.9, B.4.10 e B.5.4)	22%	627,10 €	627,10 €	75,85 €	702,95 €
	B.5.9	IVA per spese geologo (su B.4.11, B.4.12, B.4.13, B.4.14 e B.5.5)	22%	919,60 €	919,60 €	0,00 €	919,60 €
	B.5.10	IVA per spese indagini (su B.1.1 e B.1.2)	22%	815,10 €	815,10 €	0,00 €	815,10 €
	Totale parziale (B)			96.899,00 €	93.291,82 €	19.954,37 €	113.246,20 €
TOTALE (A+B)				301.686,98 €	262.008,02 €	76.162,65 €	338.170,68 €

PASSIVO (rispetto all'importo programmato) 41.686,98 €

ECONOMIE (rispetto all'importo programmato)

78.170,68 €

A VALERE SUL:

importo riprogrammato con Ord. 132/2022 per l'intervento ID 724	8.490,42 €		
"Fondo speciale per le compensazioni" ai sensi dell'Ordinanza n.126/2022, art.4 comma 1	33.196,56 €		
importo riprogrammato con Ord. 132/2022 per l'intervento ID 832			36.483,70 €

Domanda di concessione del contributo ai sensi dell'ordinanza 105/2020

Il sottoscritto Ing. Pier Luigi Gianforte in qualità di RTP dell'intervento id decreto 395/2020 n. 3/2020 denominato Chiesa di **SANT'ANTONIO** sita nel comune di **Campotosto (AQ)**, con la presente

richiede

la **revisione** della concessione del contributo per l'intervento:

Soggetto Attuatore	Arcidiocesi di L'Aquila
Soggetto proprietario	Parrocchia Santa Maria Assunta
Denominazione dell'edificio	Chiesa di Sant'Antonio
Id decreto	3/2020
CUP	I47H20002770001
CIG	8843978984
Indirizzo	67013 Campotosto (AQ), Via Castello
Coordinate (latitudine e longitudine)	42.559896/13.368327
Importo programmato decreto n. 395/2020	260.000,00
Importo programmato ordinanza n. 132/2022	260.000,00
Importo concesso con Decreto n. 424 del 9/6/2023	301.686,98
Importo riprogrammato a seguito della presente domanda:¹	338.170,68
Progettista o gruppo di progettazione	Arch. Federico Mannaioli ZMP s.r.l.s. - Ing. Amico Varrato

Dichiara inoltre che ha contestualmente trasmesso il progetto di cui sopra alle seguenti amministrazioni tenute all'espressione dei pareri:

Pareri/autorizzazioni necessarie	Soprintendenza A.B.A.P. L'Aquila e Teramo
Pareri/autorizzazioni necessarie	ex Servizio Genio Civile - L'Aquila
Pareri/autorizzazioni necessarie	SCIA - Comune di Campotosto
Pareri/autorizzazioni necessarie	Ente Parco Gran Sasso e Monti della Laga

L'Aquila, 9 febbraio 2024



Il Responsabile Tecnico della Procedura

Ing. Pier Luigi Gianforte

¹ L'importo economico eccedente rispetto a quanto richiesto precedentemente deve intendersi reperito da quello assegnato alla Chiesa di San Pietro Celestino (San Pio delle Camere) nell'ambito della nuova programmazione di cui all'ordinanza n. 132/2022.

DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA

ai sensi delle Linee Guida approvate con D.M. 30 aprile 2020 Art.94-bis comma 1 Lettera C

Oggetto: O.C.S.R. n. 105/2020 _Intervento STRALCIO 1 di ripristino chiesa di Sant'Antonio Abate in Campotosto (AQ).

Il Sottoscritto Arch. Federico Mannaioli, nato a Todi (PG) il 27.12.1980, c.f.: MNMFRC80T27L188A, con sede a L'Aquila (AQ) in via San Sisto n.87/d iscritto all'Albo dell'Ordine degli Architetti della provincia di L'Aquila, con il n. 812;

Ing. Amico Varrato nato a Castel di Sangro (AQ) il 26.08.1969, c.f.: VRRMCA69M26C096I, con sede a Teramo (TE) in Corso dei Michetti n.2/d iscritto all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di L'Aquila, con il n. 2318;

in qualità di professionisti incaricati per la progettazione dei lavori in oggetto:

CONSIDERATO CHE

La variante al progetto originale consiste in:

1. Sostituzione di alcune travi lignee facenti parte dell'orditura secondaria, ammalorate del tetto;
2. Prolungamento delle barre metalliche verticali, già in precedenza inserite, a consolidamento della cella campanaria.

DICHIARANO CHE

Le modifiche esplicitate nei punti 1 e 2 non sono rilevabili quali "variante sostanziale" ai sensi delle Linee Guida approvate con D.M. 30 aprile 2020 Art.94-bis comma 1 Lettera C:

"[...] una variante si può definire non sostanziale se interviene solo su singole parti o elementi dell'opera, senza produrre concrete modifiche sui parametri che determinano il comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso, quali ad esempio: il periodo fondamentale T1, il taglio alla base VR, le sollecitazioni massime (M, N, T) sugli elementi strutturali."

Alla luce di quanto detto le varianti elencate non sono da ritenersi sostanziali in quanto non vanno ad alterare il comportamento statico dinamico originario.

Gli interventi verranno precisamente individuati e dichiarati nella Relazione delle Strutture Ultimate.

L'Aquila, 23/02/2024

Il progettista
Arch. Federico Mannaioli

Firmato digitalmente da:
MANNAIOLI FEDERICO
Firmato il 26/02/2024 08:43
Seriale Certificato: 839617
Valido dal 19/10/2021 al 19/10/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Firmato digitalmente da

Ing. Amico Varrato

**AMICO
VARRATO**

**CN = VARRATO
AMICO
C = IT**