



Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE
DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Alla Conferenza Permanente presso la sede della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario per il Governo per la
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

All' arch. Caterina Careccia
peo: caterina.careccia@cultura.gov.it

e p.c.

Deleghe

Alla Soprintendenza ABAP per l'Area Metropolitana di
Roma e per la Provincia di Rieti
peo: sabap-met-rm@cultura.gov.it

Oggetto: Conferenza Permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. 128/2022.
"Intervento di riparazione e ripristino del Santuario di San Giuseppe da Leonessa", Leonessa (RI) - Id.
Decreto 395/2020: 687- CUP F29D18000060001 – CIG 9048822C21 Soggetto Attuatore: diocesi di Rieti –
Delega.

La sottoscritta, dott.ssa Claudia Cenci, in qualità di dirigente dell'USS per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con il presente atto, vista la nota CGRTS-0018859-P 16/05/2024 con la quale il Commissario Straordinario per la Ricostruzione ha convocato in seconda seduta per il giorno 30/05/2024 alle ore 10:00 la Conferenza permanente, in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Cisco Webex Meeting" per l'approvazione progetto esecutivo in oggetto; acquisito il nullaosta della Soprintendenza ABAP per l'Area Metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti;

DELEGA

a rappresentare la Scrivente, l'arch. Caterina Careccia, Funzionario Architetto in servizio presso questo Ufficio, la quale è legittimata a esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

IL SOPRINTENDENTE
dott.ssa Claudia Cenci

Claudia Cenci





Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche
per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna

SEDE CENTRALE DI ROMA
UFFICIO DIRIGENZIALE 3 TEC. I
Via Monzambano, 10 – 00185 ROMA

Pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

All'arch. Eduardo Schiattarella
SEDE

Oggetto: CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITÀ TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016.

Con riferimento alle convocazioni per la Conferenza permanente in modalità telematica ex Art. 16 DL 189/2016, relative agli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016,

SI DELEGA

l'Arch. Eduardo Schiattarella, funzionario dell'Ufficio 3 Tec. I, in sostituzione dell'Ing. Carlo Guglielmi.

IL PROVVEDITORE

Dott. Ing. Vittorio RAPISARDA FEDERICO



VITTORIO RAPISARDA
FEDERICO
14.06.2024 07:58:43 GMT+01:00

Il Dirigente: Dott. Ing. Carlo Guglielmi

Firmato digitalmente da

CARLO GUGLIELMI

O = MiMS
C = IT



segreteriaaut1.oopprm@mit.gov.it
oop.lazio-uff3@mit.gov.it



PROVINCIA DI RIETI

Unità di Progetto Gestione Sisma

Spett.le
Presidenza Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario del Governo
ai fini della ricostruzione nei territori
interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24.08.2016

Servizio tecnico per gli interventi
di ricostruzione

pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it


Oggetto: CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITÀ TELEMATICA ex. art. 16 D.L. 189/2016 - “**Intervento di riparazione e ripristino del Santuario di San Giuseppe da Leonessa**”
- Comune di Leonessa (RI) - Soggetto Attuatore: Diocesi di Rieti.

La sottoscritta Dott.ssa Roberta Cuneo, Presidente della Provincia di Rieti, vista la convocazione della Conferenza permanente in oggetto per il giorno 09.05.2024,

DELEGA

l'Ing. Andrea Brizi – Dirigente dell'Unità di Progetto Gestione Sisma della Provincia di Rieti a partecipare alla suddetta Conferenza in Suo luogo e vece.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Dott.ssa Roberta Cuneo




***** CONTIENE FILE ALLEGATI *****
***** NON CONSULTABILI DA BROWSER *****

COMUNE DI LEONESSA

Protocollo N. 0004211 in data 09/05/2024 13:23

Sezione PROT - PROTOCOLLO GENERALE

Tipologia

PROTOCOLLO IN PARTENZA

Oggetto

Delega alla partecipazione alla CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DEL SANTUARIO DI SAN GIUSEPPE DA LEONESSA" COMUNE DI LEONESSA - (RI) convocata per il giorno 09/05/2024.

Classificazione da Titolare

Titolo: VI - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Classe: 03 - EDILIZIA PRIVATA

Allegati

Il presente Documento contiene al suo interno il seguente Allegato:

1. Delega.pdf

Impronta: 89C9C0A77CD9E99EEDD91A7E5B61E58B583A97AAFC12A25AFE4751B73D1275BF; Algoritmo: SHA-256

 **APRIRE IL DOCUMENTO CON UN LETTORE PDF, PER ACCEDERE ALLA SUA SEZIONE INTERNA DEGLI ALLEGATI**



COMUNE DI LEONESSA
DECORATO CON MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR CIVILE
REGIONE LAZIO
PROVINCIA DI RIETI



Spett.le

Ufficio Speciale Ricostruzione Regione Lazio
Area Ricostruzione Pubblica e Pianificazione Urbanistica
Via Flavio Sabino, 27
02100 – Rieti (RI)
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

OGGETTO: Delega alla partecipazione alla CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DEL SANTUARIO DI SAN GIUSEPPE DA LEONESSA" COMUNE DI LEONESSA - (RI) convocata per il giorno 09/05/2024.

Il sottoscritto Gianluca GIZZI, nato a Roma (RM) il 07/03/1972, in qualità di Sindaco *pro tempore* del Comune di Leonessa (Codice Fiscale 00111040572) con sede in Leonessa (RI) alla Piazza 7 Aprile n. 28 – CAP 02016, con la presente,

DELEGA

ai fini della partecipazione alla conferenza convocata per l'intervento di cui in oggetto ed in rappresentanza del Comune di Leonessa il dipendente:

- Paes. Elena Santelli, tecnico comunale Area LL.PP. e Sisma;

Si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Leonessa, lì 09/05/2024

COMUNE DI LEONESSA SINDACO
Gianluca GIZZI
Prov. di Rieti



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

CGRTS-0017350-P-07/05/2024

Alla Conferenza Permanente

conferenzapermanente.sisma2016@governo.it

Al Direttore Generale

Dott. Fabrizio Bernardini

f.bernardini@governo.it

Al Dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Ing. Andrea Crocioni

a.crocioni@governo.it

Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Arch. Claudia Coccetti

c.coccetti@governo.it

Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Arch. Chiara Santoro

chi.santoro@governo.it

OGGETTO: Conferenza permanente di cui all'art. 16 d.l. 189/2016 del **09 maggio 2024**: Delega a presiedere all'Arch. Claudia Coccetti, delega ad esprimere il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione all'Arch. Claudia Coccetti e all'Arch. Chiara Santoro.

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato il 18 gennaio 2023 al n. 235 e successivamente prorogato fino al 31.12.2024 con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 5 febbraio 2024, al n. 327;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art.1, comma 412, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*", con il quale è stato aggiunto il comma 4-octies all'articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016, ivi incluse le disposizioni in materia di personale della Struttura commissariale di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis;

Visto il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con specifico riferimento gli articoli 81, 82, 83 e 84;

Viste le convocazioni per la Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno **09 maggio 2024**, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Cisco Webex Meeting" per:

- **O.C. n. 130/2022, artt. 108-110 "Programma Straordinario di Ricostruzione Intercomunale dei Comuni di Leonessa, Posta e Borbona (RI)".**
Soggetto Attuatore: Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio - USR Lazio;

- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA CONCATTEDRALE DI SAN CATERVO"**
COMUNE DI TOLENTINO
CUP D27H20003940001 – CIG 9048844E48
Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Cingoli - Treia
Id. Decreto 395/2020: 710;

- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DEL SANTUARIO DI SAN GIUSEPPE DA LEONESSA"**
COMUNE DI LEONESSA - (RI)
Soggetto attuatore: Diocesi di Rieti
CUP: F29D18000060001 – CIG: 9048822C21
Id. Decreto 395/2020: 687;

- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI S. PIETRO"**
COMUNE DI LEONESSA - (RI)
Soggetto attuatore: MIC - Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal Sisma 2016
CUP: F27J20000090001
Id. Decreto 395/2020: 626

- **O.C. 132/2022 "LAVORI DI RIPARAZIONE, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA CHIESA DI SAN NICOLA DI BARI"**
Comune di Caramanico Terme (PE)
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Chieti-Vasto
CUP: F82E22000780001 – CIG: A0558117A1
Id. Ord.: D_152_2022;

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

- **O.C. 105/2020 “PROGETTO PER INTERVENTI DI RIPRISTINO CON RIPARAZIONE DEL DANNO LOCALE DELLA CHIESA DELLA MADONNA DEL CARMINE”**
Comune di Valle Castellana (TE)
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
CUP: I97H20003180001 – CIG: 884395133E
Id. Decreto 395/2020: 023

DELEGA

L'Arch. **Claudia Coccetti**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale, a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex. art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno **09 maggio 2024** per:

- **O.C. n. 130/2022, artt. 108-110 “Programma Straordinario di Ricostruzione Intercomunale dei Comuni di Leonessa, Posta e Borbona (RI)”**.
Soggetto Attuatore: Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio - USR Lazio;
- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA CONCATTEDRALE DI SAN CATERVO”**
COMUNE DI TOLENTINO
CUP D27H20003940001 – CIG 9048844E48
Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Cingoli - Treia
Id. Decreto 395/2020: 710;
- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DEL SANTUARIO DI SAN GIUSEPPE DA LEONESSA”**
COMUNE DI LEONESSA - (RI)
Soggetto attuatore: Diocesi di Rieti
CUP: F29D18000060001 – CIG: 9048822C21
Id. Decreto 395/2020: 687;
- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI S. PIETRO”**
COMUNE DI LEONESSA - (RI)
Soggetto attuatore: MIC - Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal Sisma 2016
CUP: F27J20000090001
Id. Decreto 395/2020: 626
- **O.C. 132/2022 “LAVORI DI RIPARAZIONE, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA CHIESA DI SAN NICOLA DI BARI”**
Comune di Caramanico Terme (PE)
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Chieti-Vasto
CUP: F82E22000780001 – CIG: A0558117A1

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Id. Ord.: D_152_2022;

- **O.C. 105/2020 “PROGETTO PER INTERVENTI DI RIPRISTINO CON RIPARAZIONE DEL DANNO LOCALE DELLA CHIESA DELLA MADONNA DEL CARMINE”
Comune di Valle Castellana (TE)
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
CUP: I97H20003180001 – CIG: 884395133E
Id. Decreto 395/2020: 023**

L'Arch. **Claudia Coccetti**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale *ad esprimere*, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi:

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA CONCATTEDEALE DI SAN CATERVO”
COMUNE DI TOLENTINO
CUP D27H20003940001 – CIG 9048844E48
Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Cingoli - Treia
Id. Decreto 395/2020: 710;**
- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DEL SANTUARIO DI SAN GIUSEPPE DA LEONESSA”
COMUNE DI LEONESSA - (RI)
Soggetto attuatore: Diocesi di Rieti
CUP: F29D18000060001 – CIG: 9048822C21
Id. Decreto 395/2020: 687;**
- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI S. PIETRO”
COMUNE DI LEONESSA - (RI)
Soggetto attuatore: MIC - Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal Sisma 2016
CUP: F27J20000090001
Id. Decreto 395/2020: 626**
- **O.C. 132/2022 “LAVORI DI RIPARAZIONE, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA CHIESA DI SAN NICOLA DI BARI”
Comune di Caramanico Terme (PE)
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Chieti-Vasto
CUP: F82E22000780001 – CIG: A0558117A1
Id. Ord.: D_152_2022;**

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

- **O.C. 105/2020 “PROGETTO PER INTERVENTI DI RIPRISTINO CON RIPARAZIONE DEL DANNO LOCALE DELLA CHIESA DELLA MADONNA DEL CARMINE”**
Comune di Valle Castellana (TE)
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
CUP: I97H20003180001 – CIG: 884395133E
Id. Decreto 395/2020: 023

L'Arch. Chiara Santoro, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per:

- **O.C. n. 130/2022, artt. 108-110 “Programma Straordinario di Ricostruzione Intercomunale dei Comuni di Leonessa, Posta e Borbona (RI)”.**
Soggetto Attuatore: Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio - USR Lazio;

Il Presidente della Conferenza permanente
Sen. Avv. Guido Castelli



Castelli Guido
07.05.2024
14:55:58
GMT+01:00



Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

Pareri

Alla Conferenza Permanente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
 Commissario straordinario del governo ai fini della
 ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici
 verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
 pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per l'Area Metropolitana di
 Roma e per la Provincia di Rieti
 pec: sabap-met-rm@pec.cultura.gov.it

Alla Direzione Generale SPC
 pec: dg-spc@pec.cultura.gov.it

Alla arch. Esmeralda Valente
 Direttore del Servizio III della DG ABAP
 Membro MiC supplente della Conferenza permanente
 peo: esmeralda.valente@cultura.gov.it

Oggetto: Convocazione Conferenza Permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 – O.C. 105/2020 - “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DEL SANTUARIO DI SAN GIUSEPPE DA LEONESSA” - Id. Decreto 395/2020: 687 – CUP F29D18000060001 - CIG 9048822C21 - Soggetto Attuatore: Diocesi di Rieti. **Parere di competenza.**

In riferimento al progetto esecutivo dell’*“Intervento di riparazione e ripristino del Santuario di San Giuseppe da Leonessa”* – Comune di Leonessa (RI), reso visionabile attraverso il link documentale riportato nella nota di trasmissione prot. n. CGRTS-0015880-P del 22.04.2024, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 1205 del 22.04.2024, con cui è stata convocata la prima riunione della Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 09 maggio 2024, ore 15,00 e nella successiva nota prot. n. CGRTS-0016007-P del 23.04.2024, acquisita agli atti di questo Ufficio prot. n. 1217 del 23.04.2024, con cui è stata convocata la seconda riunione della Conferenza permanente per il giorno 30 maggio 2024, ore 10.00;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, in particolare l’art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6;

VISTA l’Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/3017 recante “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall’art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;

VISTO il Codice dei beni culturali e del paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte seconda e Parte terza;

VISTO l’art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;



VISTA l'O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante “Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell'Ordinanza n. 38/17”;

VISTA l'O.C. n.105 del 17/09/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” con particolare riferimento all'art. 4 “Approvazione dei progetti e domanda di contributo” e all'art. 9 co.1 riportante “La presente ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore” e co. 3, riportante “Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza”;

VISTO l'allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395 del 30/12/2021 recante l'Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all'allegato A dell'O.C. n.105 del 22 agosto 2020;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 456 del 13 Ottobre 2022 “*Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto*” e “*La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale*”;

VISTO il Decreto n. 456 del 13 Ottobre 2022 “*Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto*” e “*La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale*”;

VISTE le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell'O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;

VISTO che l'immobile, di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice;

ESAMINATA la documentazione progettuale delle opere che si intendono realizzare per la riparazione e ripristino della chiesa in oggetto, sottoposta alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice e ubicata nel Comune di Leonessa (RI), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di trasmissione link documentale prot. n. CGRTS-0016007-P del 23.04.2024,

<https://drive.google.com/file/d/1W8WTtARk1ZBcWylIjd--hS4NXdXKVqWZ/view?usp=sharing>

CONSIDERATO che gli interventi previsti consistono nell'esecuzione di opere di restauro conservativo, consolidamento e miglioramento sismico volte alla riparazione dei danni conseguenti dal sisma del 2016 e in particolare per la parte strutturale riguardano interventi di consolidamento strutturale e rifacimento:

- delle coperture sia della cupola del Santuario che della Cupola dell'Oratorio del Suffragio,
- delle murature della lanterna e degli archi in pietra portanti le cupole;
- delle coperture soprastanti gli archi in pietra suddetti;
- dei solai in legno da conservare e delle volte dal loro intradosso;
- del campanile;

A cui si aggiungono gli interventi di:

- Rimozione degli elementi impropri e di messi in sicurezza;



- Demolizione e rifacimento delle coperture per permettere gli interventi di consolidamento strutturale;
- Manutenzione delle coperture della Sagrestia e l'arco ad essa adiacente mediante il consolidamento degli archi esistenti, la pulizia e il recupero dei materiali da riutilizzare;
- Riparazione con sostituzione degli elementi fatiscenti;
- Rifacimento e ripresa degli intonaci;
- Fissaggio degli stucchi mediante perni filettati in acciaio e reintegrazione delle modanature;
- Revisione degli infissi ed eventuale sostituzione degli stessi così come degli elementi in piombo;
- Restauro degli elementi lignei e delle murature faccia vista a seguito della stilatura armata dei giunti;

PRESO ATTO dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 c.4 del D. Lgs. 42/2004, rilasciata dalla SABAP per l'Area Metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti di cui alla nota prot. n. 12122 del 29/05/2024, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 1588 del 29/05/2024, che subordina l'efficacia della stessa alla piena osservanza delle condizioni ivi riportate.

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, questo Ufficio, per quanto di competenza esprime,

PARERE FAVOREVOLE

Al progetto esecutivo dell'“*Intervento di riparazione e ripristino del Santuario di San Giuseppe da Leonessa*” – Comune di Leonessa (RI), reso visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di trasmissione link documentale prot. n. CGRTS-0016007-P del 23.04.2024,

<https://drive.google.com/file/d/1W8WTtARk1ZBcWylIjd--hS4NXdXKVqWZ/view?usp=sharing>

a condizione che siano integralmente recepite tutte le prescrizioni formulate in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per l'Area Metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti, allegata al presente parere di cui ne costituisce parte integrante.

Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. 42/2004 e il presente parere, dovrà essere tempestivamente comunicata alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione. Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d'opera. A tal fine la Direzione lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 dovrà preliminarmente contattare la Soprintendenza che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

IL SOPRINTENDENTE

dott.ssa Claudia Cenci

Claudia Cenci





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER L'AREA METROPOLITANA DI ROMA E PER LA PROVINCIA DI RIETI

Roma

All' Ufficio del Soprintendente Speciale
Sisma 2016
uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

E pc

Alla Diocesi di Rieti
diocesi@pec.chiesadirieti.it

*Risposta al foglio prot. 176 del 09/05/2024
pervenuto il 09/05/2024 (ns prot. 10628-A del
10/05/2024; class. 34.43.01/32/2021)*

Oggetto:

Comune di Leonessa (RI), Santuario di San Giuseppe da Leonessa

Sottoposto a tutela ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 c. 1 e 12 c. 1 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
“Codice dei beni culturali e del paesaggio”

Dati catastali: Fg. 96, Part. G

Richiedente: Diocesi di Rieti

**Convocazione Conferenza Permanente - Progetto di riparazione, restauro e ripristino del
Santuario di San Giuseppe da Leonessa (RI) – ID PROCEDURA N. 687/2020 – CUP:
F29D18000060001**

Istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 c. 4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

In riferimento all'intervento in oggetto,

visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo”;

visto l'art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004 Parte Seconda dedicata ai Beni Culturali;

vista l'istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 acquisita al nostro prot. N. 10628-A del 10/05/2024;

considerato che a seguito dell'evento sismico del 2016 il Santuario di S. Giuseppe da Leonessa ha subito danni importanti, quali deformazioni e danneggiamenti che hanno interessato la Cupola del Santuario, la Torre campanaria e le due facciate prospicienti Corso San Giuseppe e Via Mastrozzi, oltre a diverse lesioni diffuse per tutte le strutture murarie e agli orizzontamenti;

visto che il Monumento in oggetto è stato dichiarato “inagibile” all'inizio del 2017;

considerato che le opere così come proposte possono essere così riassunte:

- Rimozione degli elementi impropri e di messa in sicurezza, laddove sono già stati individuati come elementi temporanei, successivi all'originale composizione del complesso al fine di ridonarne l'originale lettura;
- Demolizione e rifacimento delle coperture, resisi necessari dagli interventi di consolidamento strutturale previsti;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI ROMA E PER LA PROVINCIA DI RIETI

Palazzo Patrizi Clementi – Via Cavalletti, 2 – 00186 Roma – Tel. 0667233002/3

PEC: sabap-met-rm@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-met-rm@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER L'AREA METROPOLITANA DI ROMA E PER LA PROVINCIA DI RIETI

- Manutenzione delle coperture esistenti soprastanti la Sagrestia e l'arco ad essa adiacente, messa in pratica attraverso il consolidamento degli elementi esistenti, la pulizia ed il recupero dei materiali da riutilizzare (coppi, embrici e tegole);
- Riparazione con sostituzione degli elementi fatiscenti, nuove gronde, scossaline e discendenti in rame;
- Rimozione parziale di intonaco su pareti, resosi necessario dagli interventi di consolidamento previsti sui parametri murari della lanterna e della facciata posteriore, da eseguire facendo ricorso alla spicconatura con attenzione alla salvaguardia degli elementi architettonici presenti;
- Rifacimento e/o ripresa degli intonaci, resosi necessario dalla precedente rimozione per gli interventi di consolidamento previsti – saranno realizzati intonaci a base di calce conforme alle tecniche e ai materiali dell'epoca, i cui aspetti cromatici saranno concordati durante l'esecuzione dei lavori;
- Fissaggio degli stucchi e delle parti licenziate da ottenere con perni filettati in acciaio iniettati con molte fluide M15 a base calcica all'interno di perforazioni da eseguirsi in assenza di percussione;
- Reintegrazione delle modanature e sagomatura delle fasce di rilievo realizzata con la moderazione del materiale mediante sagome – per l'integrazione si utilizzeranno malte con legante da calce aerea o idraulica, grassello di calce o gesso;
- Pulitura con acqua nebulizzata e rimozione dei depositi incoerenti e materiali particellari poco legati alle superfici di natura carbonatica – favorisce inoltre la parziale estrazione dei Sali solubili;
- Revisione di infissi attraverso pulitura/sverniciatura, riparazioni e integrazioni, sigillatura, ritocchi ed eventuale sostituzione delle vetrate esistenti rovinate;
- Restauro dei portoni in legno attraverso pulitura, sverniciatura, riparazione, integrazioni, sigillatura, trattamento antitarlo, ritocchi per mimetizzare le sigillature e verniciatura;
- Pulizia muratura a faccia vista, da eseguire per occultare l'intervento strutturale con la ristilatura armata, rimozione dei depositi superficiali incoerenti e debolmente coerenti a secco con pennellesse spazzole e aspiratori e con un successivo intervento di scalfitura e successiva stuccatura, microstuccatura con malta a base di grassello e sabbia fine;
- Tinteggiatura delle superfici intonacate, con "pitture a calce" formate da una miscela di ossidi o terre colorate, dissolte in latte di calce e date a "velatura" – l'aspetto cromatico sarà concordato durante i lavori;
- Riparazione degli elementi lapidei di rivestimento, revisione degli elementi di rivestimento in travertino da eseguire attraverso pulitura, riadesione al supporto murario con malte fluide a base di calce tipo NHL 3,5, additivate con lattice multiuso di natura polimerica al fine di migliorarne la capacità adesiva con riparazioni e integrazioni, stuccature ed eventuali sostituzioni degli elementi compromessi con materiali e finiture della stessa natura e cromia di quelli esistenti;
- Sostituzione degli elementi in piombo ammalorati con materiali e finiture della stessa natura e cromia di quelli esistenti.

considerato che negli ambienti interni del Santuario le opere previste sono:

- Protezione degli elementi di valore storico artistico quali altari, pulpito e superfici dipinte, prima dell'inizio dei lavori attraverso teli protettivi, ponteggi a giunto tubo, tavolati, pannelli OSB, ecc.;
- Consolidamento e restauro delle cornici lapidee attraverso disinfestazione, fissaggio degli elementi distaccati, rimozione degli eccessi di malta, tassellatura e/o risarcitura delle fessurazioni, microfessurazioni e delle parti mancanti;





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER L'AREA METROPOLITANA DI ROMA E PER LA PROVINCIA DI RIETI

- Consolidamento e restauro delle cornici di intonaco attraverso il preconsolidamento, la pulizia, il ripristino e/o ricostruzione di stipiti e parti mancanti.

considerato che gli interventi strutturali consistono in:

- Interventi di consolidamento della Cupola del “Santuario” e rifacimento della copertura;
- Interventi di consolidamento della Cupola “dell’Oratorio del Suffragio” e rifacimento della copertura;
- Interventi di consolidamento strutturale delle murature della lanterna;
- Intervento di consolidamento strutturale degli archi in pietra portanti le cupole;
- Intervento di rifacimento delle coperture soprastanti gli archi in pietra portanti le cupole;
- Interventi di consolidamento strutturale sui solai di copertura in legno da conservare;
- Intervento di consolidamento strutturale delle volte dal loro intradosso;
- Interventi sul campanile.

Questa Soprintendenza, per quanto di competenza, propone di **AUTORIZZARE**

i lavori in oggetto conformemente alla documentazione pervenuta, in quanto compatibili con l’assetto storico e architettonico del bene tutelato e con i criteri del restauro conservativo, **nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:**

- a) data la rilevanza degli interventi si rappresenta che l’esecuzione delle opere dovrà essere affidata a ditte specializzate nel settore del restauro dei beni immobili sottoposti a tutela con idonea certificazione (OG2) e adeguato curriculum professionale;
- b) lo stato di conservazione degli intonaci dovrà essere accuratamente verificato in ogni zona di intervento, limitando il ricorso alla “rappezzatura” ai soli casi in cui si rendesse indispensabile la rimozione; in tal caso, si procederà con tecniche idonee al consolidamento degli intonaci, agli strati retrostanti e/o alla muratura (ad esempio mediante micro-forature o micro-imperniazioni, ecc.); le integrazioni degli intonaci saranno realizzate con malta di calce idraulica naturale e, se del caso, la stabilità o colletta con grassello di calce; il colore delle eventuali integrazioni deve essere armonizzato con adeguate opere tipo scialbature o altro, come per eventuali sostituzioni;
- c) la tinteggiatura delle superfici esterne sarà eseguita facendo ricorso esclusivamente a pittura minerale, naturale e traspirante a base di grassello di calce con colorazione idonea e simile o uguale a quella originariamente impiegata;
- d) laddove presenti, tutti gli apparati decorativi dovranno essere recuperati e trattati a stucco o attraverso tecniche di restauro idonee al ripristino dell’elemento originario;
- e) siano restaurate e non rielaborate le cornici le cui tracce sono ancora ben visibili e la stilatura avvenga con malte chiare di calce e non color cemento;
- f) i nuovi impianti dovranno essere congrui e compatibili con la conservazione dell’edificio storico e il loro posizionamento, come quello di eventuali macchine esterne, dovrà essere preventivamente concordato con questo Ufficio e saranno opportunamente occultate opere impiantistiche incompatibili con il volto storico dei luoghi;
- g) i colori siano ad acqua o a calce e non a silossani o silicati e non si utilizzino colori da edilizia civile in cemento armato;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI ROMA E PER LA PROVINCIA DI RIETI
Palazzo Patrizi Clementi – Via Cavalletti, 2 – 00186 Roma – Tel. 0667233002/3

PEC: sabap-met-rm@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-met-rm@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER L'AREA METROPOLITANA DI ROMA E PER LA PROVINCIA DI RIETI

- h) non si faccia uso della finitura in scorza di pietra né di rivestimenti artificiali che simulano la pietra né a terra, né sugli elementi verticali, né altrove;
- i) laddove presenti siano replicate le cornici in intonaco/pietra;
- j) alla chiusura dei lavori dovrà essere inviato a questo Ufficio a firma del Direttore dei Lavori dichiarazione di regolare esecuzione delle opere nonché una relazione dettagliata degli interventi eseguiti in conformità all'autorizzazione rilasciata e corredata da documentazione fotografica.

Ferme restanti le responsabilità del Progettista che dovrà essere un architetto nel rispetto dell'art. 52 del R.D. 2537/1925, si fa inoltre condizione di dare comunicazione scritta della data di inizio dei lavori con un anticipo di almeno 10 giorni, indicando il nominativo dell'architetto a cui è affidata la direzione degli stessi. Sarà cura della Direzione Lavori mantenere i contatti con i funzionari incaricati di questa Soprintendenza, in particolare durante le fasi salienti delle lavorazioni, onde consentire una corretta sorveglianza e definire dettagli e modalità esecutive.

Si specifica che eventuali varianti al progetto qui approvato dovranno essere preventivamente sottoposte ad autorizzazione. Questo Ufficio si riserva di impartire ulteriori prescrizioni, ove necessarie, al momento dell'esecuzione dei lavori.

Restano salvi i diritti di terzi.

Si rende noto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06/12/1971 e Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 21/11/1971, rispettivamente entro 60 giorni (art. 29 Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104) e 120 giorni (art. 9 D.P.R. n. 1199 del 21/11/1971) dalla data dell'avvenuta notifica del presente atto.

cc

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Lisa Lambusier

Firmato digitalmente da

LISA LAMBUSIER

O=MIC

C=IT

DOCUMENTO ORIGINALE SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D. LGS. N. 82 DEL 07/03/2005



DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI,
RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO,

ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL TERRITORIO, MOBILITA'
AREA GENIO CIVILE LAZIO NORD

Protocollo n° 2024-0000972100
Posizione n° 158077

li 02/08/2024

Allo Sportello Unico per l'edilizia del
Comune di **Leonessa** p.e.c. **suap.leonessa@pec.it**

Al Committente Diocesi di Rieti \$!committente.getCognome()
p.e.c. **diocesirietitecnico@pec.it**

Al Delegato Massimo Mariani
p.e.c. **massimo.mariani4@ingpec.eu**

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE SISMICA PER L'INIZIO DEI LAVORI. D.P.R. 380/01 artt. 93-94-94bis.

Regolamento Regionale n° 26 del 26/10/2020

Comune di Leonessa (RI) Zona Sismica 1

Committente Diocesi di Rieti

Lavori di Restauro, riparazione e ripristino del Santuario di San Giuseppe da Leonessa sito in Leonessa (RI), ai sensi dell'Ordinanza 105/2020 del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione - ID. 687

Distinto in catasto al foglio n° **96** Particella n° **G** Località **Leonessa**
Via **Corso San Giuseppe** - Edificio - Scala -

IL DIRIGENTE

- Vista la richiesta del committente per il rilascio dell'autorizzazione sismica inviata alla Direzione Regionale competente in materia di Infrastrutture unitamente ai relativi elaborati tecnico-progettuali e assunta al protocollo n° **2024-0000586794** del **04/05/2024** ;
- Visto il Testo Unico dell'Edilizia di cui al D.P.R. n° 380 del 06.06.2001;
 - Visto il Regolamento Regionale n° 26 del 26/10/2020;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale n° 387 del 22/05/2009;
- Visto in particolare l'art.6, art.7, art.13, del citato Regolamento Regionale n°26 del 26/10/2020 che prevede che i controlli sui progetti in questione siano svolti dalla Commissione Sismica dell'Area Genio Civile di AREA GENIO CIVILE LAZIO NORD;
- Considerato che il progetto presentato è stato sottoposto al controllo della Commissione Sismica dell'Area Genio Civile di AREA GENIO CIVILE LAZIO NORD;



- Vista la richiesta di integrazione del 19/07/2024 prot. 2024-0000871452
- Vista la documentazione pervenuta il 30/07/2024 prot. 2024-0000972100
- Vista la richiesta di integrazione del 13/06/2024 prot. 2024-0000597829
- Vista la documentazione pervenuta il 06/07/2024 prot. 2024-0000871452
- Visto il verbale n° 11531 del 02/08/2024 della Commissione Sismica dell'Area Genio Civile di AREA GENIO CIVILE LAZIO NORD che ha espresso parere **POSITIVO** sugli elaborati tecnico-progettuali in quanto rispondenti alle prescrizioni sismiche;

AUTORIZZA

Il committente Diocesi di Rieti ad iniziare i lavori di Restauro, riparazione e ripristino del Santuario di San Giuseppe da Leonessa sito in Leonessa (RI), ai sensi dell'Ordinanza 105/2020 del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione - ID. 687 in zona sismica nel Comune di Leonessa, in conformità al progetto esecutivo redatto da Massimo Mariani

Il responsabile del procedimento

Il dirigente dell'Area

Il presente atto è valido ai soli fini del vincolo sismico e viene inviato allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune territorialmente interessato, affinché, previa verifica della corrispondenza degli atti progettuali, ne rilasci copia alla ditta committente.

Sono fatti salvi i diritti di terzi di altre Amministrazioni concedenti. La Ditta interessata dovrà munirsi delle specifiche concessioni e/o autorizzazioni per vincoli di natura urbanistica, archeologica, ambientale, paesaggistica o quant'altro riguarda l'area di sedime ed eventuali servitù prediali.

È fatto divieto di apportare modifiche al progetto approvato; eventuali varianti in corso d'opera vanno tempestivamente comunicate per gli adempimenti di merito alla Direzione Regionale competente in materia di Infrastrutture, con il relativo fermo dei lavori già autorizzati.

Il deposito degli atti progettuali, avvenuto nei modi e nei termini del DPT 380/01 e del Regolamento Regionale n°26 del 26/10/2020, è valido anche per gli effetti dell'Art. 65 del D.P.R. 380/01.

La comunicazione dell'effettivo inizio dei lavori, sottoscritta dal committente, dal Direttore dei lavori, dal Collaudatore e dall'Impresa esecutrice dell'opera, deve essere inviata a cura del committente, alla Direzione Regionale competente in materia di Infrastrutture ed al Comune territorialmente competente, in adempimento a quanto previsto dell'art. 65 del D.P.R. 380/01 e dall'art. 14 del Regolamento Regionale n° 26 del 26/10/2020.



La copia degli atti progettuali e del presente atto, datati e firmati anche dal costruttore e Direttore dei lavori, unitamente ad apposito giornale dei lavori, devono essere conservati per l'intera durata dei lavori autorizzati a disposizione dei Pubblici Ufficiali incaricati della sorveglianza. Il Direttore dei lavori è responsabile della conservazione e regolare tenuta di tali documenti, con l'obbligo di annotare periodicamente le frasi più importanti dell'esecuzione dei lavori in parola nel giornale sopracitato.

Il Direttore dei lavori ed il Collaudatore, ciascuno per le proprie competenze, sono rispettivamente responsabili degli adempimenti per la relazione a struttura ultimata e il certificato di collaudo statico.

La Ditta interessata è richiamata alla osservanza delle Leggi vigenti.

Per quanto non espressamente indicato, valgono le disposizioni di natura penale e civile che disciplinano le costruzioni.

I professionisti incaricati, ciascuno per le proprie competenze, ai sensi degli artt. n° 52 e 64 del d.p.r. n° 380/2001, dei punti 6.2.2 e 10.1 del D.M. 17.01.2018, del punto c.7.2.2 della circolare del Ministero delle Infrastrutture 02.02.2009 e dell'art. 18 del Regolamento Regionale n° 26 del 26/10/2020, restano comunque responsabili dell'intera progettazione strutturale, della rispondenza del progetto alle normative tecniche, dell'opera al progetto approvato, dell'osservanza delle prescrizioni progettuali ed esecutive nonché della qualità dei materiali.

F.to Il Dirigente dell'Area

DOCUMENTI ALLEGATO (OPENGENIO-ID-DOC)

Istanza RAS (22294629)

Prospetto per il calcolo del contributo di istruttoria e di conservazione dei progetti (V ter) (22294630)

Progetto architettonico (22294699)

Disegni dei particolari esecutivi delle strutture portanti (22294700)

Planimetria della zona interessata (scala 1:2000 e scala 1:500) (22294703)

Rilievo quotato dello stato di fatto (22294705)

Progetto strutturale (22294707)

Relazione geologica e di modellazione sismica (22294711)

Relazione geotecnica e sulle fondazioni (22294713)

Relazione tecnica illustrativa (22294715)

Relazione sulla qualità e dosatura dei materiali (22294716)

Relazione di calcolo e fascicolo dei calcoli di stabilità (22294719)

Piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera (22294721)

Configurazione deformate (22294723)



Diagramma spettri di risposta (22294724)
Giudizio motivato di accettabilità dei risultati (22294725)
Rappresentazione grafica delle principali caratteristiche delle sollecitazioni(Mf, V, N) (22294727)
Schemi strutturali posti alla base dei calcoli (22294728)
Ricevuta Protocollazione Richiesta (22294736)
Conferma Assegnazione RP di Progetto per Ras a Controllo Obbligatorio (22299107)
Richiesta di integrazione RP Progetto (22355449)
Ricevuta Protocollazione Risposta Integrazione (22404936)
Richiesta di integrazione commissione sismica (22425313)
Ricevuta Protocollazione Risposta Integrazione (22444610)
Relazione tecnica illustrativa (22404933)
Relazione sulla qualità e dosatura dei materiali (22404934)
Relazione di calcolo e fascicolo dei calcoli di stabilità (22404935)
Relazione tecnica illustrativa (22444603)
Relazione di calcolo e fascicolo dei calcoli di stabilità (22444605)
Altri documenti (22444608)





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, "Interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle OO.PP. nei territori delle Regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016".

Ordinanza n. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto"

"MIGLIORAMENTO SISMICO DEL SANTUARIO DI SAN GIUSEPPE DA LEONESSA"

Comune di Leonessa

Soggetto attuatore: Diocesi di Rieti

CUP F29D18000060001 CIG 9048822C21

Id. Ord. 105/2020: 687

Relazione al Commissario Straordinario

Finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020)

I – QUADRO DI SINTESI

A) DATI GENERALI

| | | | |
|----------------------------|---|------------------|--------|
| Soggetto Attuatore: | Diocesi di Rieti | | |
| Id Ord. 105/2020 | n. 687/2020 | | |
| Indirizzo immobile: | Piazza 7 Aprile 1944 – Leonessa (RI) | | |
| Dati catastali: | foglio: 96 | part: G | sub: - |
| Georeferenziazione | Lat. 42.5624122 | Long. 12.9638856 | |
| Intervento: | <input type="checkbox"/> pubblico <input type="checkbox"/> privato <input checked="" type="checkbox"/> Diocesi/Ente ecclesiastico | | |
| Tipologia dell'intervento: | <input type="checkbox"/> Rafforzamento locale <input checked="" type="checkbox"/> Miglioramento sismico | | |
| Livello di progettazione: | ESECUTIVO | | |
| R.T.P. | Arch. Francesca Severoni | | |
| Progettazione | Ing. Arch. Massimo Mariani | | |

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

O.C. 38/2017 "Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.";

O.C. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto";

DECRETO COMMISSARIALE n. 395/2020 "Elenco Unico degli edifici di culto: revisione dell'allegato A dell'ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle Chiese di proprietà pubblica di cui all'Allegato 1 della n. 109 del 23 dicembre 2020. Modalità di attuazione e di attestazione delle spese amministrative ammissibili a contributo di cui all'art. 6 della ordinanza 105/2020. Proroga dei termini del Protocollo d'intesa sottoscritto ai sensi del comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo e la Conferenza Episcopale Italiana." e relativi allegati;

O.C. 126/2022 "Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti";

O.C. 130/2022 "Approvazione del Testo unico della ricostruzione privata";

O.C. 132/2022 "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi".

C) PROTOCOLLI

| | | | |
|-------------|-----------|------------|--|
| PROT. CGRTS | 0015069-A | 17/04/2024 | TRASMISSIONE DA PARTE DELL'USR LAZIO DELLA PROPOSTA APPROVAZIONE OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO |
|-------------|-----------|------------|--|

II – VERIFICA DOCUMENTALE

La Conferenza permanente di cui agli artt. 81, 82, 83 e 84 del *Testo unico della ricostruzione privata* approva i progetti sugli edifici di culto inseriti negli allegati delle Ordinanze nn. 105, 128 e 132 ai sensi dell'art. 4 co. 1 e 2 dell'Ordinanza n. 105/2020 "*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*".

PARERI

L'USR Lazio in attuazione all'art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza, ha inviato con nota del 17/04/2024 prot. CGRTS-0015069 la nota avente ad oggetto: "*Istruttoria tecnico-amministrativa e proposta di approvazione del progetto esecutivo e di rilascio del contributo dell'opera denominata: "intervento di ricostruzione, riparazioni e ripristino del Santuario di San Giuseppe da Leonessa, in Leonessa (RI)" CUP «F29D18000060001» id. decreto 395/2020 n. 687*", in allegato, con relativa Istruttoria Tecnico-Amministrativa oltre alla documentazione di progetto.

Dall'istruttoria dell'USR Lazio si evince che **non** sono stati acquisiti i pareri/autorizzazioni necessarie all'approvazione del progetto in Conferenza permanente.

Alla luce di quanto previsto dall'art. 16 co. 2 del d.lg. n. 189/2016, che cita "*Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono rese dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in seno alla Conferenza*", l'autorizzazione ai sensi del D.Lgs 42/2004 dovrà essere resa in Conferenza dal rappresentante del MiC.

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Nel corso della stessa conferenza la Regione Lazio ed il Comune dovranno rilasciare i pareri/autorizzazioni di competenza.

Sarà necessario, inoltre, l'aggiornamento del parere di competenza dell'USR Lazio alla luce dell'acquisizione dei pareri sopra citati in Conferenza permanente.

COPERTURA ECONOMICA

Dall'istruttoria tecnico-amministrativa dell'USR Lazio si rileva che *“Il contributo, sulla base della documentazione progettuale pervenuta, in considerazione delle specifiche individuate nell'Allegato C dell'Ordinanza Commissariale n. 105/2020, si reputa congruo, anche in considerazione dell'aumento dell'importo del Quadro Economico e può essere concesso nella sua interezza, per l'importo pari a € 1.950.000,00. Resta fermo l'obbligo di acquisire i pareri e le valutazioni della Soprintendenza e degli altri Enti competenti, tra cui l'autorizzazione sismica, di cui all'art. 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 105/2020.*

L'importo complessivo dell'intervento risulta quindi essere pari ad **euro 1.950.000,00** (*unmilionenovecentocinquantamila/00*) di cui euro 1.382.080,63 per lavori ed euro 567.919,37 per somme a disposizione che trova copertura finanziaria a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'art.4 del d.l. 189/2016.

Si rileva che l'importo di progetto sopra indicato risulta per:

- **euro 1.300.000,00** imputato all'importo programmato per l'intervento di che trattasi dall'Ordinanza n. 105/2020 come aggiornato dall'Allegato 1 della O.C. 132/2022;
- **euro 650.000,00** a valere sulle economie di programmazione della Diocesi di Rieti.

*In sede di conferenza la Diocesi di Rieti dovrà fornire maggiori dettagli in merito alle economie di programmazione.

Dall'istruttoria dell'USR Lazio si rileva, inoltre, che per la redazione del computo metrico è stato utilizzato il Prezziario Unico del Cratere Centro Italia PUC 2022 ed il prezziario regionale di riferimento di cui all'art. 1 comma 6 dell'Ordinanza n. 126/2022.

| Importo programmato O.C. 105/2020 aggiornato Allegato 1 - O.C. 132/2022 | Importo progetto | Importo ammissibile a seguito di verifica dell'USR Lazio (Proposta di approvazione CGRTS-0015069 del 17/04/2024) |
|--|------------------|---|
| € 1.300.000,00 | € 1.950.000,00 | € 1.950.000,00 • € 1.300.000,00 a valere sulla programmazione della O.C. n. 105/2020; € 650.000,00 a valere sulle economie di programmazione della Diocesi di Rieti.* |

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

QTE (ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA prot. CGRTS - 0015069 del 17/04/2024)

| | Descrizione | Importi |
|--|--|----------------|
| IMPORTO DEI LAVORI | | |
| A1 | Importo dei lavori a misura | € 1.362.792,50 |
| S1 | Oneri per la Sicurezza (speciali+diretti) | € 198.907,39 |
| A2 | Importo dei Lavori soggetto a ribasso (A1-S1) | € 1.163.885,11 |
| A3 | Ribasso d'asta (pari al 20% in caso affidamento diretto ai sensi dell'art. 3 c.2 Ordinanza 105) | € 0,00 |
| A4 | Ammontare netto dei Lavori soggetto a ribasso (A2-A3) | € 1.163.885,11 |
| A5 | Importo dei lavori a seguito di ribasso | € 1.362.792,50 |
| IMPORTO INDAGINI PRELIMINARI | | |
| I1 | Importo lavori per indagini GEO e STRU | € 24.110,16 |
| S3 | Oneri per la Sicurezza indagini (speciali+diretti) | € 0,00 |
| I2 | Importo indagini soggetto a ribasso (I1-S3) | € 24.110,16 |
| I3 | Ribasso d'asta (pari al 20% in caso affidamento diretto ai sensi dell'art. 3 c.2 Ordinanza 105) | € 4.822,03 |
| I4 | Ammontare netto dei Lavori soggetto a ribasso (I2-I3) | € 19.288,13 |
| I5 | Importo lavori per indagini a seguito di ribasso | € 19.288,13 |
| A | TOTALE IMPORTO LAVORI (A5+I5) | € 1.382.080,63 |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELLA DIOCESI DI RIETI | | |
| C1 | per IVA al 10% sui lavori (A5+A5) | € 136.279,25 |
| C2 | per IVA al 22% su indagini (I5) | € 4.243,39 |
| D1 | Imprevisti e arrotondamenti | € 52.738,68 |
| D2 | per IVA al 10 % su imprevisti (D1) | € 5.273,87 |
| E1 | assistenza al rilievo materico costruttivo (comprensivo di oneri) | € 0,00 |
| E2 | assistenza archeologica alle indagini preliminari (comprensivo di oneri) | € 0,00 |
| E3 | assistenza restauratore alle indagini preliminari (comprensivo di oneri) | € 400,00 |
| Spese tecniche per servizi attinenti architettura ed ingegneria (ai sensi del DM Giustizia del 20/07/2012 n. 540 e art. 2 comma 3 Ordinanza n. 105/2020 del C.S.R. stima 2016, con riduzione prefissata al 30% sul valore dell'opera A+I+H) | | |
| | Compenso | € 212.540,07 |
| di cui | Progettazione definitiva/esecutiva | € 97.882,96 |
| | Direzione Lavori e contabilità | € 71.712,36 |
| | Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione | € 13.928,03 |
| | Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione | € 29.016,72 |
| | Cassa Nazionale Arch. e Ing. 4% | € 8.501,60 |
| | Cassa Nazionale Geom. 5% | € 0,00 |
| | Per IVA al 22% | € 48.629,17 |
| Spese tecniche per Collaudi (ai sensi del DM Giustizia del 20/07/2012 n. 540 e art. 2 comma 3 Ordinanza n. 105/2020 del C.S.R. stima 2016, con riduzione prefissata al 30% sul valore dell'opera A+I+H) | | |
| | Compenso | € 14.224,25 |
| | Cassa Nazionale Arch. e Ing. 4% | € 568,00 |
| | per IVA al 22% | € 3.254,62 |
| Spese tecniche per Geologo (ai sensi del DM Giustizia del 20/07/2012 n. 540 e art. 2 comma 3 Ordinanza n. 105/2020 del C.S.R. stima 2016, con riduzione prefissata al 30% sul valore dell'opera A+I+H) | | |
| | Compenso | € 35.370,90 |
| | Cassa Nazionale Geologi 4% | € 1.414,84 |
| | per IVA al 22% | € 8.092,86 |
| Responsabile dei lavori | | |
| | Compenso | € 6.813,96 |
| | Cassa Nazionale Arch. e Ing. 4% | € 272,56 |
| | per IVA al 22% | € 1.559,03 |
| Tosap (stima forfettaria) | | |
| | | € 2.000,00 |
| Spese gestione amministrativa (Ord. 105, art. 6, c. 1) | | |
| | Costi gestione intervento (ai sensi del Decreto 625/2021 del C.S.R. stima 2016) | € 18.576,55 |
| B1 | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA DIOCESI DI RIETI | € 566.255,09 |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELL'USS SISMA 2016 | | |
| Incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016 a disposizione del MIC - USS stima 2016 (per le progettazioni in capo al MIC e successivamente trasferite alle Diocesi) | | |
| | Costi gestione intervento (ai sensi del Decreto 625/2021 del C.S.R. stima 2016) | € 1.664,28 |
| B2 | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'USS SISMA 2016 | € 1.664,28 |
| A+B1+B2 | AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO | € 1.950.000,00 |

Il Consulente istruttore Firmato digitalmente da
 Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione
 Area organizzativa tecnica settore ricostruzioni delle chiese
 e Conferenza Permanente Arch. Sara Spadoni
 Arch. Sara Spadoni

CN = SARA SPADONI
 O = Ordine degli
 Architetti PPC di Rieti
 C = IT

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

III – VALUTAZIONI FINALI

In riferimento all'“**MIGLIORAMENTO SISMICO DEL SANTUARIO DI SAN GIUSEPPE DA LEONESSA**” - Comune di Leonessa

CUP F29D18000060001 CIG 9048822C21

Soggetto attuatore: Diocesi di Rieti

Id. Ord. 105/2020: 687

Visto quanto dichiarato dall'USR Lazio con nota prot. CGRTS-0015069 del 17/04/2024 di proposta di approvazione dell'intervento in oggetto.

Richiamata la verifica documentale del Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale;

Ai fini della valutazione del progetto esecutivo in Conferenza permanente, si rimettono, per quanto di competenza, al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell'art. 82 del Testo unico della ricostruzione privata le seguenti valutazioni:

parere favorevole subordinato alle seguenti condizioni/prescrizioni:

1. in Conferenza permanente dovrà essere resa dal rappresentante del MIC l'autorizzazione ai sensi della Parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 come previsto dall'art. 16 co. 2 del d.lg. n. 189/2016;

2. Dovranno essere acquisiti l'autorizzazione sismica della Regione Lazio e il parere del Comune di Leonessa;

3. l'USR Lazio dovrà aggiornare il parere di competenza in ordine alla ammissibilità e congruità dell'intervento alla luce dei pareri/autorizzazioni rilasciate in Conferenza permanente;

4. la Diocesi di Rieti, in qualità soggetto attuatore, dovrà fornire maggiori dettagli in merito alle economie di programmazione utilizzate per coprire l'importo complessivo di progetto.

Il Dirigente
Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione
Ing. *Andrea Crocioni*



ANDREA
CROCIONI



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Allegato 1

“INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DEL SANTUARIO DI SAN GIUSEPPE DA LEONESSA”

COMUNE DI LEONESSA - (RI)

Soggetto attuatore: Diocesi di Rieti

CUP: F29D18000060001 – CIG: 9048822C21

Id. Decreto 395/2020: 687

| N° | Titolo dell'elaborato | PROT. STRUTTURA COMMISSARIALE |
|----|---|----------------------------------|
| 1 | A1 Relazione tecnica | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 2 | A2 Relazione storico-artistica | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 3 | A3 Relazione geologica | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 4 | A5 Relazione vulnerabilità sismica | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 5 | A7 Relazione restauro apparati decorativi | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 6 | B2 Inquadramento generale | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 7 | B3.1 Rilievo: piante | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 8 | B3.2 Rilievo: piante | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 9 | B3.3 Rilievo: sezioni | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 10 | B3.4 Rilievo: prospetti | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 11 | B4.1 Rilievo materico: sezioni | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 12 | B4.2 Rilievo materico: prospetti | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 13 | B5.1 Rilievo del degrado: pianta e sezioni | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 14 | B5.2 Rilievo del degrado: prospetti | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 15 | B6.1 Rilievo - punti di ripresa della documentazione fotografica | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 16 | B6.2 Rilievo - punti di ripresa della documentazione fotografica | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 17 | B6.3 Rilievo: fascicolo documentazione fotografica | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 18 | B8.1 Rilievo del quadro fessurativo: pianta e sezioni | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 19 | B8.2 Rilievo del quadro fessurativo: prospetti | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 20 | B8.3 Fascicolo documentazione fotografica del quadro fessurativo | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 21 | B9 Piano delle indagini strumentali | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 22 | B10.1 Report indagini geognostiche | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 23 | B10.2 Indagini sperimentali sulle strutture | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 24 | B10.4 Certificato pagamento indagini | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 25 | C1.1 Progetto architettonico: pianta e sezioni | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 26 | C1.2 Progetto architettonico: prospetti | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 27 | C3.1 Intervento di consolidamento strutturale delle volte - Interventi sui sottotetti | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 28 | C3.2 Interventi sui solai di copertura: pianta | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

| | | |
|----|---|----------------------------|
| 29 | C3.3 Consolidamento delle cupole: pianta | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 30 | C3.4 Rifacimento delle coperture delle cupole: pianta | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 31 | C3.5 Interventi sul campanile e sulla cella campanaria: piante e sezione | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 32 | C3.6 Sezioni generali degli interventi: sezione a-a e sezione b-b | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 33 | C3.7 Interventi: prospetti | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 34 | C3.8 Interventi di consolidamento delle murature | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 35 | C3.9 Consolidamento degli archi portanti | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 36 | C3.10 Interventi sui solai di copertura in legno | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 37 | C3.11 Interventi di consolidamento della cupola | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 38 | C3.12 Interventi di consolidamento della cupola | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 39 | C3.13 Interventi di rinforzo delle murature | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 40 | C3.14 Interventi di rinforzo del campanile | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 41 | C3.15 Interventi di rinforzo della cella campanaria | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 42 | C3.16 Modalità di posa delle fasce-tiranti | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 43 | C3.17 Coperture - linee vita | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 44 | C6 Calcoli esecutivi delle strutture | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 45 | C8 Computo metrico estimativo | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 46 | C9 Elenco prezzi unitari e analisi nuovi prezzi | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 47 | C10.1 Incidenza della manodopera | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 48 | C10.2 Stima dei costi della sicurezza | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 49 | C11 Quadro economico | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 50 | C12.1 Piano di sicurezza e coordinamento | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 51 | C12.2 Fascicolo dell'opera | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 52 | C13 Cronoprogramma dei lavori | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 53 | C14 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 54 | C15 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 55 | C16 Perizia asseverata sui danni dell'edificio | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 56 | D1 Domanda di concessione del contributo | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 57 | D2 Modalità di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 58 | D3.1 Contratto di affidamento degli incarichi professionali ARCH+ING | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 59 | D3.2 Contratto di affidamento degli incarichi professionali GEOLOGO | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 60 | D4 Contratto di appalto indagini geologiche e strutturali | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 61 | D6.1 Dichiarazione di iscrizione all'Elenco Speciale dei professionisti - Mariani | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 62 | D6.2 Dichiarazione di iscrizione all'Elenco Speciale dei professionisti - Zucconi | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 63 | D7.1 Documento di identità dei professionisti incaricati - Mariani | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 64 | D7.2 Documento di identità dei professionisti incaricati - Zucconi | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 65 | D8.1 Dichiarazione dei professionisti incaricati di non superamento della soglia di incarichi - Mariani | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

| | | |
|-----------|---|----------------------------|
| 66 | D8.2 Dichiarazione dei professionisti incaricati di non superamento della soglia di incarichi - Zucconi | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 67 | D9.1 Calcolo della parcella professionale - Progettazione | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 68 | D9.2 Calcolo della parcella professionale - Direzione Lavori | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 69 | D9.3 Calcolo della parcella professionale - Geologo | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 70 | D9.4 Calcolo della parcella professionale - Coordinamento P | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 71 | D9.5 Calcolo della parcella professionale - Coordinamento E | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 72 | D9.6 Calcolo della parcella professionale - Collaudo | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 73 | D10 Ordinanza sindacale di inagibilità | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 74 | D11 Scheda danno del MIC | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |
| 75 | D12 Elenco dei vincoli presenti | CGRTS-0015069-A-17/04/2024 |

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it

Al Commissario straordinario sisma 2016
Pec: comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it

E.p.c.
Ministero della Cultura
Ufficio del Soprintendente speciale
per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016
uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

OGGETTO: Istruttoria tecnico-amministrativa e proposta di approvazione del progetto esecutivo e di rilascio del contributo dell'opera denominata: *“intervento di ricostruzione, riparazioni e ripristino del Santuario di San Giuseppe da Leonessa, in Leonessa (RI)” CUP «F29D18000060001» id. decreto 395/2020 n. 687*

Si trasmette, in allegato, l'istruttoria tecnico-amministrativa quale proposta di approvazione e rilascio di contributo, relativa all'intervento sul Santuario di San Giuseppe da Leonessa sito in Leonessa (RI), redatta ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n. 105/2020 e dell'Allegato C della stessa Ordinanza.

I relativi elaborati sono consultabili al seguente link:

<https://regionelazio.box.com/s/denb75vn39nve8ad0nb4oreca678rrqa>

psw: 20sangiuseppe24

Per ogni chiarimento in merito alla presente si prega di volersi riferire all'Arch. Maria Cecilia Proietti all'indirizzo mail: mcproietti@regione.lazio.it.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Maria Cecilia Proietti



PROIETTI MARIA CECILIA
2024.04.16 14:46:16
CN=PROIETTI MARIA CEC
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-801434905
RSA/2048 bits

Il Dirigente
Arch. Maria Grazia Gazzani



GAZZANI MARIAGRAZIA
2024.04.16 21:42:36
CN=GAZZANI MARIAGRAZIA
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581
RSA/2048 bits

Istruttoria tecnico-amministrativa
del progetto esecutivo
ai sensi dell'art. 4, comma 3, dell'Ordinanza n. 105 del 17/09/2020 e ss.mm.ii.
**INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DEL SANTUARIO DI SAN GIUSEPPE
DA LEONESSA**
In Leonessa (RI)
« CUP: F29D18000060001 » id. decreto 395/2020 n. 687

CAPO I – DATI GENERALI INTERVENTO

1. DATI GENERALI DELL'OPERA

- SOGGETTO ATTUATORE: *Diocesi di Rieti*
- ENTE PROPRIETARIO: *Diocesi di Rieti- Parrocchia Di San Giuseppe Da Leonessa*
- COMUNE: *Leonessa (RI)*.
- BENE OGGETTO DELL'INTERVENTO: *Santuario Di San Giuseppe Da Leonessa , in Leonessa (RI)*
- IMPORTO FINANZIATO: *€ 1.300.000,00 (da QE € 1.950.000,00)*
- ORDINANZA: *n. 105/2020 e successivamente nella OCSR n. 132/2022*

2. UBICAZIONE INTERVENTO

Leonessa (RI), Piazza 7 Aprile 1944

Riferimenti catastali: Fg. 96, Part. Lettera G

3. SOGGETTO ATTUATORE:

- Regione Lazio attraverso l'USRL
- MiC
- Diocesi di Rieti

4. TIPOLOGIA DI INTERVENTO RICHIESTO A FINANZIAMENTO

- MESSA IN SICUREZZA
- RAFFORZAMENTO LOCALE
- MIGLIORAMENTO SISMICO
- ADEGUAMENTO SISMICO (obbligatorio nel caso di edifici scolastici non vincolati e nel caso di edifici strategici)
- DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

| | | | | |
|-------|--------|----------------|--|--|
| Prot. | 485715 | del 10.04.2024 | | |
|-------|--------|----------------|--|--|

OBIETTIVI GENERALI DELL'INTERVENTO COME DA RELAZIONE GENERALE:

Il Complesso è composto dall'Oratorio del Suffragio, dal Santuario, dalla Sacrestia e dalla Torre Campanaria.

La chiesa è divisa in due gradi aule, così distinte: la prima aula, di dimensioni (8,20x10,50)m è coperta da una cupola ellittica in pietra (c.d. Cupola dell'Oratorio del Suffragio), impostata su quattro pilastri d'angolo e su archi laterali a tutto sesto, anch'essi in pietra, la seconda aula, è coperta dalla grande cupola soprastante di dimensioni(11,00x12,00) m circa, con struttura in pietrame disordinato, che si sviluppa circolarmente e che presenta una lanterna in sommità e quattro aperture. Anche questa cupola è impostata su quattro grandi pilastri di base in muratura di pietra e su archi laterali a tutto sesto.

Per quanto riguarda le murature costituenti il monumento di cui trattasi, queste state tutte realizzate in pietrame disordinato, mentre i solai di copertura soprastanti gli ambienti del Santuario hanno una struttura portante in legno.

La torre campanaria, che presenta una pianta a sezione quadrata, con struttura portante in pietrame disordinato, si eleva in posizione centrale tra l'Oratorio e il Santuario terminando con una cella campanaria aperta sui quattro lati.

All'interno del campanile sono presenti due volte "a botte" in pietra e due solai con profilati in acciaio e tavelloni. La copertura presenta una struttura portante in legno.

A seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e la loro prosecuzione del 18 gennaio 2017, il Santuario ha subito deformazioni e danneggiamenti tali da rendere necessari una serie di interventi di messa in sicurezza, eseguiti dalla Diocesi di Rieti, che hanno interessato la Cupola del Santuario, la Torre campanaria e le due facciate prospicienti Corso San Giuseppe e via Mastrozzi.

Il quadro fessurativo presente testimonia che il complesso ha subito danni in modo diffuso alle strutture murarie e agli orizzontamenti, e in particolare:

- la Cupola del Santuario è stata oggetto di danneggiamenti nella parte sommitale, sugli stucchi e sugli ornamenti. Anche il cornicione, posto alle base della stessa, risulta in parte lesionato;

- la Cupola dell'Oratorio del Suffragio mostra anch'essa lesioni diffuse sugli intonaci, sugli ornamenti e sul cornicione perimetrale;

- gli archi laterali sono licenziati dalla parete adiacente e presentano lesioni isolate al loro all'intradosso;

l'ingresso secondario al Santuario, da via Mastrozzi, palesa lesioni sulla volta a botte soprastante le scale di accesso;

- sulla facciata principale su Corso San Giuseppe, oggetto di un precedente intervento di messa in sicurezza, sono evidenti danneggiamenti ai cornicioni e agli ornamenti in pietra e distacchi di porzioni limitate delle lastre di travertino di rivestimento;

- sono visibili le lesioni diffuse sulla facciata secondaria su Via Mastrozzi;

- il campanile ha subito forti danni alle strutture murarie, in particolare nella cella campanaria;

Dal punto di vista delle vulnerabilità che interessano il Santuario, è stato rilevato che tutte le coperture in legno, ad eccezione della falda soprastante la Sagrestia e l'arco ad essa adiacente, versano in condizioni precarie di stabilità e necessitano di un intervento di consolidamento e/o sostituzione.

L'intervento predominante post-sismico riguarderà il consolidamento strutturale della chiesa, reso necessario dagli eventi tellurici del 2016, di conseguenza tenuto nel dovuto conto che la chiesa è già stata oggetto di recenti restauri, tutte le valutazioni e gli interventi architettonici proposti nella presente progettazione sono posti a mitigare il consolidamento strutturale e ripristinare tutti i danni riscontrabili e la messa in sicurezza.

Gli interventi strutturali proposti nel presente progetto saranno eseguiti nel rispetto e nella salvaguardia degli elementi costitutivi storici e dell'originale lettura della chiesa e del suo complesso. Si precisa che internamente tutte le modanature, le decorazioni in stucco e le superfici dipinte oltre che gli altari e i numerosi arredi non saranno oggetto di intervento di restauro, ma si interverrà unicamente ad assicurarne la regolare staticità e la loro protezione durante la fase dei lavori strutturali.

Dalla documentazione di progetto C6 Calcoli sulle strutture, si evince che l'intervento si propone un miglioramento sismico almeno pari al 60%; per la facciata secondaria si arriva al 60,6%, individuandola, nell'analisi cinematica quale elemento, che a fronte degli interventi, conseguirà il grado minore. Il grado di miglioramento maggiore previsto negli elaborati è per l'elemento individuato come Cupola 2 che conseguirà un grado di miglioramento pari al 136,6 %.

INTERVENTI STRUTTURALI PROPOSTI

Gli interventi di consolidamento strutturale previsti per garantire chiare ed esplicite condizioni di sicurezza, sono i seguenti:

- interventi di consolidamento delle Cupole dall'estradosso con malta fibro-rinforzata di adeguata densità e rete in fibra di vetro nonché rifacimento delle soprastanti coperture con struttura portante in acciaio;
- consolidamento delle murature perimetrali delle Cupole mediante la tecnica della "ristilatura muraria armata";
- interventi di consolidamento strutturale delle murature della lanterna con profilati piatti di acciaio ancorati alle murature stesse per mezzo di perforazioni armate con barre filettate in acciaio zincato a caldo;

- consolidamento degli archi a tutto sesto in pietra portanti le cupole, mediante spalmatura di malta a base calcica fibro rinforzata, messa in opera in quattro strati con interposti due reti rete in fibra di vetro A.R., con maglia a doppio intreccio;
- rifacimento delle coperture soprastanti gli archi in pietra con struttura portante in legno, riproponendo le medesime geometrie delle attuali falde;
- interventi di consolidamento strutturale dei solai di copertura in legno da conservare, mediante l'inserimento di cuffie e fasce/tiranti perimetrali, realizzate con profilati piatti di acciaio S275;
- consolidamento della cella campanaria mediante la realizzazione sulle sue pareti interne di un rinforzo armato di spessore 15 cm, eseguito con malta minerale strutturale fibrorinforzata a base di calce idraulica naturale e armato con doppia rete elettrosaldata zincata a caldo. Nei pilastri della cella stessa saranno altresì inserite barre in acciaio Ø30 mm verticali inserite all'interno di perforazioni Ø80 mm che avranno lo scopo di creare una continuità con la torre sottostante;
- rinforzo delle murature del campanile operando, sui prospetti esterni e sulle pareti interne al di sotto della cella campanaria, mediante la tecnica della "ristilatura muraria armata"
- consolidamento delle volte e dei solai in acciaio del campanile facendo ricorso ad una soletta in cls leggero, di spessore 8 cm, armata con barre Ø18mm incrociate di acciaio B450C, poste interrasse max.=70cm e con rete elettrosaldata Ø6 mm maglia (20x20) cm.
- consolidamento del solaio di copertura del campanile attraverso la realizzazione di una soletta in calcestruzzo leggero LC25/28 di spessore 5 cm armata con rete elettrosaldata Ø6 mm, maglia (20x20) cm e l'installazione di n.2 fasce sommitali di acciaio (200x8) mm ancorata alle sottostanti murature per mezzo di perforazioni armate.

CAPO II – VERIFICA DELLA COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione inerente il progetto esecutivo di ricostruzione, riparazioni e ripristino del Santuario di San Giuseppe da Leonessa, sita in Leonessa (RI), RTP nominata dalla Diocesi arch. Francesca Severoni, acquisita con Prot. n. 485715 del 10.04.2024, si compone dei seguenti elaborati:

A - Relazioni

- 002_A1 Relazione tecnica
- 003_A2 Relazione storico-artistica
- 004_A3 Relazione geologica
- 005_A5 Relazione vulnerabilità sismica
- 006_A7 Relazione restauro apparati decorativi

B – Elaborati stato di fatto

- 007_B2 Inquadramento generale
- 008_B3.1 Rilievo: piante
- 009_B3.2 Rilievo: piante
- 010_B3.3 Rilievo: sezioni
- 011_B3.4 Rilievo: prospetti
- 012_B4.1 Rilievo materico: sezioni
- 013_B4.2 Rilievo materico: prospetti
- 014_B5.1 Rilievo del degrado: pianta e sezioni
- 015_B5.2 Rilievo del degrado: prospetti
- 016_B6.1 Rilievo - punti di ripresa della documentazione fotografica
- 017_B6.2 Rilievo - punti di ripresa della documentazione fotografica
- 018_B6.3 Rilievo: fascicolo documentazione fotografica
- 019_B8.1 Rilievo del quadro fessurativo: pianta e sezioni
- 020_B8.2 Rilievo del quadro fessurativo: prospetti
- 021_B8.3 Fascicolo documentazione fotografica del quadro fessurativo
- 022_B9 Piano delle indagini strumentali
- 023_B10.1 Report indagini geognostiche
- 024_B10.2 Indagini sperimentali sulle strutture
- 025_B10.3 Documentazione contabile indagini geologiche e strutturali

025B_B10.4 Certificato pagamento indagini

C – Elaborati di progetto:

026_C1.1 Progetto architettonico: pianta e sezioni
027_C1.2 Progetto architettonico: prospetti
028_C3.1 Intervento di consolidamento strutturale delle volte - Interventi sui sottotetti
029_C3.2 Interventi sui solai di copertura: pianta
030_C3.3 Consolidamento delle cupole: pianta
031_C3.4 Rifacimento delle coperture delle cupole: pianta
032_C3.5 Interventi sul campanile e sulla cella campanaria: piante e sezione
033_C3.6 Sezioni generali degli interventi: sezione a-a e sezione b-b
034_C3.7 Interventi: prospetti
035_C3.8 Interventi di consolidamento delle murature
036_C3.9 Consolidamento degli archi portanti
037_C3.10 Interventi sui solai di copertura in legno
038_C3.11 Interventi di consolidamento della cupola
039_C3.12 Interventi di consolidamento della cupola
040_C3.13 Interventi di rinforzo delle murature
041_C3.14 Interventi di rinforzo del campanile
042_C3.15 Interventi di rinforzo della cella campanaria
043_C3.16 Modalità di posa delle fasce-tiranti
044_C3.17 Coperture - linee vita
045_C6 Calcoli esecutivi delle strutture
046_C8 Computo metrico estimativo
047_C9 Elenco prezzi unitari e analisi nuovi prezzi
048_C10.1 Incidenza della manodopera
049_C10.2 Stima dei costi della sicurezza
050_C11 Quadro economico
051_C12.1 Piano di sicurezza e coordinamento
052_C12.2 Fascicolo dell'opera
053_C13 Cronoprogramma dei lavori
054_C14 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
055_C15 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
056_C16 Perizia asseverata sui danni dell'edificio

D – Documentazione amministrativa:

D1 Domanda di concessione del contributo
D2 Modalità di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura
D3.1 Contratto di affidamento degli incarichi professionali ARCH+ING
D3.2 Contratto di affidamento degli incarichi professionali GEOLOGO
D4 Contratto di appalto indagini geologiche e strutturali
D6.1 Dichiarazione di iscrizione all'Elenco Speciale dei professionisti - Mariani
D6.2 Dichiarazione di iscrizione all'Elenco Speciale dei professionisti - Zucconi
D7.1 Documento di identità dei professionisti incaricati - Mariani
D7.2 Documento di identità dei professionisti incaricati - Zucconi
D8.1 Dichiarazione dei professionisti incaricati di non superamento della soglia di incarichi - Mariani
D8.2 Dichiarazione dei professionisti incaricati di non superamento della soglia di incarichi - Zucconi
D9.1 Calcolo della parcella professionale - Progettazione
D9.2 Calcolo della parcella professionale - Direzione Lavori
D9.3 Calcolo della parcella professionale - Geologo
D9.4 Calcolo della parcella professionale - Coordinamento P
D9.5 Calcolo della parcella professionale - Coordinamento E
D9.6 Calcolo della parcella professionale - Collaudo
D10 Ordinanza sindacale di inagibilità
D11 Scheda del Danno MIC
D12 Elenco dei vincoli presenti

Il progetto in argomento presenta un adeguato livello di approfondimento tecnico, come previsto dall'art. 4 comma 2 dell'Ordinanza 105/2020, corrispondente ad una progettazione esecutiva secondo le definizioni di cui all'art. 41, e allegato I del D.lgs. 36/23.

AUTORIZZAZIONE SISMICA:

PRESENTE

NON PRESENTE- DA ACQUISIRE

CAPO III- VALUTAZIONE DELL'AMMISSIBILITA' A CONTRIBUTO DEGLI INTERVENTI PROGETTATI, secondo le specifiche individuate nell'Allegato C dell'Ordinanza Commissariale n. 105/2020

L'istruttoria tecnica è stata eseguita ai fini della verifica dell'ammissibilità a contributo delle singole lavorazioni e degli interventi secondo le specifiche individuate nell'Allegato C dell'Ordinanza Commissariale n. 105/2020, sulla base degli elaborati di preventivazione ed in particolare del computo metrico estimativo, in cui è possibile esaminare le lavorazioni previste e che si intende parte integrante della presente istruttoria, anche se non materialmente allegato.

Ciò premesso, considerato che nota n. 485715 del 10.04.2024 è stato trasmesso anche il relativo Computo metrico, e che, dalla sua analisi si deduce che è stato fatto ricorso al Prezzario Unico del cratere 2022 di cui alla Ordinanza n. 126/2022, e, per i nuovi prezzi (10 N.P.) la documentazione economica è stata corredata dall'Analisi dei prezzi. L'importo totale dell'opera è di € 1.950.000,00 di cui € 1.382.080,63 per importo lavori compresi gli oneri per la sicurezza ed € 567.919,37 per somme a disposizione. Si riporta il Quadro economico di riferimento:

| Descrizione | | Importi |
|---|---|----------------|
| IMPORTO DEI LAVORI | | |
| A1 | Importo dei lavori a misura | € 1.362.792,50 |
| S1 | Oneri per la Sicurezza (speciali+diretti) | € 198.907,39 |
| A2 | Importo dei Lavori soggetto a ribasso (A1-S1) | € 1.163.885,11 |
| A3 | Ribasso d'asta (pari al 20% in caso affidamento diretto ai sensi dell'art. 3 c. 2 Ordinanza 105) | € 0,00 |
| A4 | Ammontare netto dei Lavori soggetto a ribasso (A2-A3) | € 1.163.885,11 |
| A5 | Importo dei lavori a seguito di ribasso | € 1.362.792,50 |
| IMPORTO INDAGINI PRELIMINARI | | |
| I1 | Importo lavori per indagini GEO e STRU | € 24.110,16 |
| S3 | Oneri per la Sicurezza indagini (speciali+diretti) | € 0,00 |
| I2 | Importo indagini soggetto a ribasso (I1-S3) | € 24.110,16 |
| I3 | Ribasso d'asta (pari al 20% in caso affidamento diretto ai sensi dell'art. 3 c. 2 Ordinanza 105) | € 4.822,03 |
| I4 | Ammontare netto dei Lavori soggetto a ribasso (I2-I3) | € 19.288,13 |
| I5 | Importo lavori per indagini a seguito di ribasso | € 19.288,13 |
| A | TOTALE IMPORTO LAVORI (A5+I5) | € 1.382.080,63 |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELLA DIOCESI DI RIETI | | |
| C1 | per IVA al 10% sui lavori (A5+B5) | € 136.279,25 |
| C2 | per IVA al 22% su indagini (I5) | € 4.243,39 |
| D1 | Imprevisti e arrotondamenti | € 52.738,68 |
| D2 | per IVA al 10 % su imprevisti (D1) | € 5.273,87 |
| E1 | assistenza al rilievo materico costruttivo (comprensivo di oneri) | € 0,00 |
| E2 | assistenza archeologica alle indagini preliminari (comprensivo di oneri) | € 0,00 |
| E3 | assistenza restauratore alle indagini preliminari (comprensivo di oneri) | € 400,00 |
| Spese tecniche per servizi attinenti architettura ed ingegneria (ai sensi del DM Giustizia del 20/07/2012 n. 140 e art. 2 comma 3 Ordinanza n. 105/2020 del C.S.R. sisma 2016, con riduzione prefissata al 30% sul valore dell'opera A1+I1) | | |
| | Compenso | € 212.540,07 |
| | Progettazione definitiva/esecutiva | € 97.882,96 |
| | Direzione Lavori e contabilità | € 71.712,36 |
| | Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione | € 13.928,03 |
| | Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione | € 29.016,72 |
| | Cassa Nazionale Arch. e Ing. 4% | € 8.501,60 |
| | Cassa Nazionale Geom. 5% | € 0,00 |
| | Per IVA al 22% | € 48.629,17 |
| Spese tecniche per Collaudi (ai sensi del DM Giustizia del 20/07/2012 n. 140 e art. 2 comma 3 Ordinanza n. 105/2020 del C.S.R. sisma 2016, con riduzione prefissata al 30% sul valore dell'opera A1+I1) | | |
| | Compenso | € 14.224,75 |
| | Cassa Nazionale Arch. e Ing. 4% | € 568,99 |
| | per IVA al 22% | € 3.254,62 |
| Spese tecniche per Geologo (ai sensi del DM Giustizia del 20/07/2012 n. 140 e art. 2 comma 3 Ordinanza n. 105/2020 del C.S.R. sisma 2016, con riduzione prefissata al 30% sul valore dell'opera A1+I1) | | |
| | Compenso | € 35.370,90 |
| | Cassa Nazionale Geologi 4% | € 1.414,84 |
| | per IVA al 22% | € 8.092,86 |
| Responsabile dei lavori | | |
| | Compenso | € 6.813,96 |
| | Cassa Nazionale Arch. e Ing. 4% | € 272,56 |
| | per IVA al 22% | € 1.559,03 |
| Tosap (atma forfettaria) | | |
| | | € 2.000,00 |
| Spese gestione amministrativa (Ord. 105, art. 6, c. 1) | | |
| | Costi gestione intervento (ai sensi del Decreto 625/2021 del C.S.R. sisma 2016) | € 18.576,55 |
| B1 | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA DIOCESI DI RIETI | € 566.255,09 |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELL'USS SISMA 2016 | | |
| Incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016 a disposizione del MIC - USS sisma 2016 (per le progettazioni in capo al MIC e successivamente trasferite alle Diocesi) | | |
| | Costi gestione intervento (ai sensi del Decreto 625/2021 del C.S.R. sisma 2016) | € 1.664,28 |
| B2 | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'USS SISMA 2016 | € 1.664,28 |
| A+B1+B2 | AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO | € 1.950.000,00 |

Si rileva che l'importo finanziato con l'O.C. n. 105 è pari ad € 1.300.000,00, mentre il QTE chiude ad un importo di € 1.950.000,00, ovvero con € 650.000,00 di differenza, e che con nota acquisita al prot. al n. 485715 del 10.04.2024 il Vicario Episcopale per la ricostruzione della Diocesi Di Rieti chiede di destinare parte delle economie di piano O.C. 105/2020 di competenza della Diocesi di Rieti per integrare le risorse destinate al presente intervento.

Il progetto in argomento risulta conforme a quanto stabilito dall'Allegato C dell'Ordinanza n. 105/2020. Gli interventi e le lavorazioni previste ricadono tra quelle ammissibili a contributo e il progetto esecutivo si pone, come previsto, il raggiungimento del massimo livello di sicurezza compatibile con i vincoli posti dalle esigenze di tutela architettonica e storico-artistica e garantisce l'obiettivo di un miglioramento sismico.

Si evidenzia che, il progetto è corredato altresì da verifica strutturale circa i meccanismi locali ma non della verifica globale della struttura come previsto dal punto 4 dell'allegato C dell'Ordinanza 105. In ogni caso, la progettazione, oltre alla riparazione del danno e al consolidamento strutturale ad esso connesso, si pone come obiettivo irrinunciabile l'eliminazione delle carenze di cui al punto 8.7.4 delle NTC del 2018 e s.m.i.

Le opere di restauro per i beni artistici solidali e pittorici, come si evince dall'elaborato "A7 relazione sul restauro apparati decorativi", è strettamente legata agli interventi di riparazione del danno.

CAPO IV- PARERI ACQUISITI SUL PROGETTO di cui all'art. 4, comma 2, ultimo periodo e comma 3 dell'Ordinanza Commissariale n. 105/2020

Non sono stati acquisiti i pareri ai fini della convocazione della Conferenza Permanente di cui all'art.16, comma 3, lett. a-bis) e b) del D.l. 186/2016, secondo quanto stabilito dall'art. 4 dell'ordinanza 105/2020, pertanto di seguito viene riportato un quadro sinottico della vincolistica ed i relativi enti da convocare, così come evidenziato dai progettisti e nella documentazione progettuale acquisita al prot. al n. 485715 del 10.04.2024:

| SCHEMA VINCOLI TERRITORIALI | | |
|---|--|--|
| Vincolo monumentale D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. art. 10 e ss. | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Vincolo paesaggistico D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. Parte III -art. 134, co. 1, lettera a) e art. 136 D.lgs n. 42 del 2004 e. s.m.i. <u>Non è necessario acquisire tale Parere in quanto l'intervento, di cui trattasi, non altera lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore del Monumento. (Art.149 del D.Lgs. 42/2004)</u> | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Vincolo Idrogeologico R.D. 3267/23 (D.G.R. Lazio 6215/1996, D.G.R. Lazio 3888/1998) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| Area naturale protetta: (parco o riserva statale o regionale, SIC, ZPS, altra area protetta) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| Area inondabile (P.A.I.) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| Area rischio frana R3/R4 (P.A.I.) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| Usi civici | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| Zona sismica- classificazione SOTTOZONA SISMICA 1 | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Zona soggetta a instabilità: zone soggette a frane diffuse come è evidenziato nell'estratto della Carta IFFI: | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| Zona suscettibile di liquefazione | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| Zona soggetta ad alluvioni o ad esondazioni | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| Zona soggetta ad erosione | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| Zona soggetta a carsismo superficiale e/o sotterraneo | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |

ENTI DA CONVOCARE PER LA CONFERENZA PERMANENTE SULLA BASE DEI VINCOLI SOPRA INDICATI E DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO

| ENTE | VINCOLO | PARERE |
|--|--|---|
| Ministero della Cultura- Soprintendenza ABAP per l'Area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti Soprintendenza ABAP per l'Area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti | Vincolo monumentale D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. art. 10 e ss. | Autorizzazione |
| Regione Lazio | classificazione SOTTOZONA SISMICA 1 | Autorizzazione sismica (D.P.R. n. 380/2001) |

CAPO V-VALUTAZIONE CONCLUSIVA SULL'AMMISSIBILITA' A CONTRIBUTO DELL'INTERVENTO di cui all'art. 4, comma 3, e Allegato C, dell'Ordinanza Commissariale n. 105/2020

Il contributo, sulla base della documentazione progettuale pervenuta, in considerazione delle specifiche individuate nell'Allegato C dell'Ordinanza Commissariale n. 105/2020, si reputa congruo, , anche in considerazione dell'aumento dell'importo del Quadro Economico e può essere concesso nella sua interezza, per l'importo pari a € 1.950.000,00.

Resta fermo l'obbligo di acquisire i pareri e le valutazioni della Soprintendenza e degli altri Enti competenti, tra cui l'autorizzazione sismica, di cui all'art. 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 105/2020.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Maria Cecilia Proietti


 PROIETTI MARIA CECILIA
 2024.04.16 14:47:05
 CN=PROIETTI MARIA CEC
 C=IT
 O=REGIONE LAZIO
 2.5.4.97=VATIT-801434905
 RSA/2048 bits

La Dirigente
Arch. Maria Grazia Gazzani


 GAZZANI MARIAGRAZIA
 2024.04.16 21:42:44
 CN=GAZZANI MARIAGRAZIA
 C=IT
 O=REGIONE LAZIO
 2.5.4.97=VATIT-80143490581
 RSA/2048 bits

Preg.mo Commissario Straordinario del Governo ai fini della Ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Sen. Avv. Guido Castelli
g.castelli@governo.it

Alla c.a. Preg.ma Arch. Claudia Coccetti

Spett.le Ufficio Speciale Ricostruzione del Lazio - USR Lazio
Vicecommissario Dott. Francesco Rocca
protocollo@regione.lazio.legalmail.it

Alla c.a. Preg.mo Direttore Dott. Stefano Fermante

Spett.le Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica- MASE
Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS)
segreteria.ministro@pec.mase.gov.it
diss@pec.mase.gov.it

Alla c.a. Preg.ma Capo Dipartimento Ing. Laura D'Aprile

Spett.le Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Provveditore Interregionale OO.PP. Lazio-Abruzzo-Sardegna
segreteria.oopprm@mit.gov.it
oopp.lazio-uff3@pec.mit.gov.it

Alla c.a. Preg.mo Dott. Vittorio Rapisarda Federico

Alla c.a. Preg.mo Arch. Eduardo Schiattarella

Spett.le Ministero della Cultura – MIC
Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal Si-sma 2016
Dott.ssa Claudia Cenci
uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

Alla c.a. Preg.ma Arch. Caterina Careccia

Spett.le Regione Lazio
protocollo@pec.regione.lazio.it
conferenzediservizi@pec.regione.lazio.it

Alla c.a. Preg.mo Dott. Luca Ferrara

Spett.le Provincia di Rieti
urp.provinciarieti@pec.it

Alla c.a. Preg.ma Presidente Dott.ssa Roberta Cuneo

Spett.le Comune di Leonessa
comune@pec.comunedileonessa.it

Alla c.a. Preg.mo Sindaco Dott. Gianluca Gizzi

Alla c.a. Preg.ma Paes. Elena Santelli

Spett.le Diocesi di Rieti
diocesi@pec.chiesadirieti.it

Alla c.a. Preg.ma RTP – Arch. Francesca Severoni

**OGGETTO: “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DEL SANTUARIO
DI SAN GIUSEPPE DA LEONESSA” - COMUNE DI LEONESSA - (RI)**
SOGGETTO ATTUATORE: DIOCESI DI RIETI
CUP: F29D18000060001 – CIG: 9048822C21
Id. Decreto 395/2020: 687

Il sottoscritto **Ing. Arch. Massimo Mariani**, CF MRNMSM48E31H501K, nato a Roma (RM) il 31/05/1948 residente in Perugia (PG) via Del Roschetto n. 14, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A837, iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Ascoli Piceno al n. 899, P.IVA n. 01527930547, in qualità di Progettista e Direttore dei Lavori di “Riparazione e Ripristino del Santuario di San Giuseppe da Leonessa”;

CONSIDERATA l'autorizzazione con prescrizioni ai sensi dell'art. 21 c. 4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti E Paesaggio per L'Area Metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti con lettera prot. n.12122-P del 29/05/2024;

CONSIDERATE le richieste di integrazione del 13/06/2024 prot. 2024-0000597829 e del 19/07/2024 prot. 2024-0000871452 da parte della Regione Lazio – Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica - Area Genio Civile Lazio Nord, che hanno comportato da parte dello scrivente l'aggiornamento dei seguenti elaborati progettuali, che si allegano alla presente:

- 086b_S4 relazione tecnica strutturale integrazione;
- 087b_S5 relazione materiali integrazione;
- 090b_S8 - Relazione di calcolo integrazione;

CONSIDERATA l'autorizzazione sismica ai sensi D.P.R. 380/01 Artt. 93-94-94bis. da parte della Regione Lazio – Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica - Area Genio Civile Lazio Nord;

DICHIARA

che NON sono state apportate modifiche agli elaborati progettuali, sia per quanto riguarda le tecniche di intervento che per i materiali utilizzati, nonché agli elaborati tecnico-economici (Computo Metrico e Quadro Economico) trasmessi alla Diocesi di Rieti con mail PEC del 22/03/2024.

Perugia, 13/09/2024

Ing. Arch. MASSIMO MARIANI

