



Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE
DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

Deleghe

All' arch. Maria Giovanna Rizzi
mariagiovanna.rizzi@cultura.gov.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province
di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

Oggetto: Conferenza permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. 105/2020-
"Intervento di riparazione e ripristino della Collegiata di Sant'Urbano" Variante in corso d'opera - Comune
di Apiro (MC) - Id. O.C. 105/2020: 732 – CUP F59D18000080001 – CIG 8378877409 - Soggetto Attuatore:
Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche. **Delega.**

La sottoscritta dott.ssa Claudia Cenci, in qualità di Soprintendente Speciale per le aree colpite dal
sisma del 24 agosto 2016, con il presente atto, vista la nota prot. CGRTS-0020491-P del 29/05/2025, con la
quale il Commissario Straordinario per la Ricostruzione convoca il giorno 10/06/2025 alle ore 10:30 la
Conferenza permanente in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e
ss.mm.ii. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Cisco Webex
Meeting", per l'approvazione del progetto in oggetto;

DELEGA

a rappresentare la Scrivente, l'arch. Maria Giovanna Rizzi in qualità di Funzionario Architetto in servizio
presso questo Ufficio, la quale è legittimata a esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione
su tutte le decisioni di competenza della stessa.

Per Il Soprintendente
dott.ssa Claudia Cenci (A.P.F.)

Il Funzionario delegato
Arch. Caterina Careccia
(MIC_USS-SISMA2016|07.05.2025|1501-P)

CATERINA
CARECCIA
MINISTERO
DELLA
CULTURA
09.06.2025
12:59:05
GMT+02:00





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dip. per le Opere Pubbliche e le Politiche Abitative

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.

TOSCANA, MARCHE ed UMBRIA

SEDE COORDINATA di ANCONA

C.F. - P. IVA 80006190427

Ufficio 4 – Amm. 2 per la Regione Marche

Al Commissario Straordinario del Governo
ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

All'Ing. Matarazzo Salvino – Sede

Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA
ex. art. 16 del D.L. 189/2016.

O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RIPRISTINO DELLA COLLEGIATA DI SANT'URBANO".

COMUNE di APIRO (MC).

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino.

CUP: F59D18000080001 – CIG: 8378877409.

Id. O.C. 105/2020: 732.

Variante in corso d'opera.

In riscontro alla nota n. 9903 del 21-05-2025, inerente alla Convocazione di Conferenza da effettuarsi in forma telematica il giorno 03 giugno 2025 (ore 10,00) per l'esame della variante in argomento, si delega l'ing. Matarazzo Salvino di questo Provveditorato a partecipare in collegamento da remoto (salvino.matarazzo@mit.gov.it – tel. 071-2281234 – cell. 348-7701127).

IL PROVVEDITORE
(Dott. Giovanni Salvia)



GIOVANNI
SALVIA
30.05.2025
14:08:50
GMT+02:00

Sezione tecnica

Responsabile: Dott. Ing. Salvino Matarazzo

Tel. 071-2281234 - salvino.matarazzo@mit.gov.it



**MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

Ancona – Via Vecchini n. 3 – Cap. 60123 – Tel. 071/22811

e-mail: sede.ooppan@mit.gov.it

e-mail certificata: oopp.toscanamarcheumbria-uff4@pec.mit.gov.it

internet: http://www.oopptoscanamarcheumbria.it

*Il Presidente
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione*

**Al Direttore
Dipartimento Ufficio Speciale Ricostruzione
Ing. Marco Trovarelli**

**Al Dirigente
Settore Ricostruzione Pubblica
Ing. Maurizio Paulini**

**Al Dirigente
Settore Attuazione Ordinanze Speciali
Ing. Giuseppe Laureti**

**Al Dirigente
Settore Ricostruzione Privata e Produttiva
Arch. Andrea Vicomandi**

**Al Dirigente
Settore Affari Generali, Personale
e Contabilità
Dott.ssa Silvia Moroni**

**Al Dirigente
Settore Coordinamento delle Politiche di
Sviluppo Territoriale
Dott.ssa Chiara Ercoli**

OGGETTO: Art. 16 comma 4, D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni L. 229/2016, e art. 6 comma 1, O.C.S.R. n. 16/2017 – Delega al Direttore dell'USR delle funzioni di rappresentante Unico della Regione Marche nelle Conferenze permanenti.

Con la finalità di accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi - tenuto conto che l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che la Conferenza permanente “è presieduta dal Commissario straordinario o da un suo delegato”, e che l'articolo 6, comma 1, dell'OCSR n. 16 del 2017 e s.m.i. stabilisce che tra i componenti della stessa vi è anche il rappresentante unico della regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima regione territorialmente competente - si rende necessario individuare nel Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione *ad interim*, allo stato attuale l'Ing. Marco Trovarelli, il soggetto delegato a partecipare alla Conferenza in oggetto in qualità di rappresentante unico della Regione Marche.

*Il Presidente
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione*

In caso di impedimento del Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione delego la rappresentanza della Regione, nell’ordine sotto indicato, ai Dirigenti dello stesso ufficio:

1. Maurizio Paulini;
2. Giuseppe Laureti;
3. Andrea Vicomandi;
4. Silvia Moroni;
5. Chiara Ercoli.

Evidenzio, infine, che lo stesso soggetto delegato come rappresentante unico della Regione Marche può, ai sensi di quanto previsto al comma 2, del precitato articolo 6, dell’OCSR n. 16 del 2017, svolgere le funzioni di rappresentante dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione.

Resta inteso che il direttore dell’Ufficio Speciale, in rappresentanza dello stesso ufficio, può delegare anche un funzionario. In tale caso, però, il funzionario non potrà svolgere le funzioni di rappresentante unico della Regione.

Cordiali saluti.

Il Vice Commissario

Francesco Acquaroli

 FRANCESCO
ACQUAROLI
11.07.2023 18:20:00
GMT+01:00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Comune di Apiro

Piazza Baldini, I-62021 APIRO MC

CF .00311510432 - TEL. (0733) 611131 - 611623 - FAX 611835
comune@apiro.sinp.net comune.apiro.mc@legalmail.it

DISTRETTO RURALE
DI QUALITÀ



Prot. 6288

Spett.le	Commissario Straordinario del Governo
	per la ricostruzione sisma 2016
Pec:	comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it

Apiro, 10.06.2025

Oggetto: Decreto Legge 189/2016 – nomina rappresentanti in seno alle Conferenze Permanentì

Vi comunico che i soggetti abilitati ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'Ente su tutte le decisioni di competenza e a rappresentare l'Ente stesso alle riunioni delle Conferenze Permanentì effettuate in forma simultanea in modalità sincrona, ex art. 14-ter legge 241/1990, anche in via telematica, sono sia l'arch. Simone Salta, in qualità di responsabile dell'Ufficio Sisma del Comune di Apiro, sia il geom. Carlo Piersigilli in qualità di Responsabile Ufficio Urbanistica del Comune di Apiro.

Vi comunico inoltre che i responsabili per l'istruttoria delle pratiche di competenza del Comune di Apiro sono i seguenti:

- per il rilascio del parere di conformità urbanistica e del titolo edilizio il geom. Carlo Piersigilli;
- per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica l'arch. Simone Salta

La nomina ha valore di delega generale per l'espletamento delle attività sopra descritte, da utilizzare per ogni indizione delle Conferenze Permanentì per le pratiche inerenti il sisma 2016.

Cordiali saluti

Il Sindaco
Dott. Ubaldo Scuppa



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

CGRTS - 0020134 - P - 27/05/2025

Alla Conferenza Permanente

conferenzapermanente.sisma2016@governo.it

Al Direttore Generale

Dott. Fabrizio Bernardini

f.bernardini@governo.it

Al Dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Ing. Andrea Crocioni

a.crocioni@governo.it

Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Arch. Claudia Coccetti

c.coccetti@governo.it

OGGETTO: Conferenza permanente di cui all'art. 16 d.l. 189/2016 del **03 giugno 2025**: Delega a presiedere e ad esprimere il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione all'Arch. Claudia Coccetti.

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, **Sen. Avv. Guido Castelli**, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato dalla Corte dei Conti il 18 gennaio 2023 al n. 235, successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2024 con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 5 febbraio 2024, al n. 327, e confermato fino al 31 dicembre 2025, con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 gennaio 2025, registrato dalla Corte dei conti in data 23 gennaio 2025 al numero 235;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", con il quale è stato aggiunto il comma 4-novies all'articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016, ivi incluse le disposizioni in materia di personale della Struttura commissariale di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis;

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzione@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Visto il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con specifico riferimento gli articoli 81, 82, 83 e 84;

Viste le convocazioni per la Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno **03 giugno 2025**, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting” per:

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA COLLEGIA-TA DI SANT’URBANO”**
COMUNE DI APIRO (MC)
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche
CUP F59D18000080001 – CIG 8378877409
Id. O.C. 105/2020: 732
VARIANTE IN CORSO D’OPERA;

- **O.C. 132/2022 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE” Loc. Vissani**
COMUNE DI MONTECASSIANO (MC)
Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli – Treia
CUP D29C22000120001 - CIG A0261459CE
Id. O.C. 132/2022: D_190_2022;

DELEGA

L’Arch. **Claudia Coccetti**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale, a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex. art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno **03 giugno 2025** e ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi:

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA COLLEGIA-TA DI SANT’URBANO”**
COMUNE DI APIRO (MC)
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche
CUP F59D18000080001 – CIG 8378877409
Id. O.C. 105/2020: 732
VARIANTE IN CORSO D’OPERA;

- **O.C. 132/2022 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE” Loc. Vissani**
COMUNE DI MONTECASSIANO (MC)
Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli – Treia
CUP D29C22000120001 - CIG A0261459CE
Id. O.C. 132/2022: D_190_2022.



Castelli Guido
27.05.2025
09:51:11
GMT+01:00

Il Presidente della Conferenza permanente
Sen. Avv. Guido Castelli

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzioneisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE
DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

Pareri

Alla Conferenza permanente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

Al Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale
dit@pec.cultura.gov.it

Alla Direzione Generale SPC
dg-spc@pec.cultura.gov.it

Oggetto: Conferenza permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. 105/2020 - “*Intervento di riparazione e ripristino della Collegiata di Sant’Urbano*” Variante in corso d’opera - Comune di Apiro (MC) - Id. O.C. 105/2020: 732 – CUP F59D18000080001 – CIG 8378877409 - Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche. **Parere di competenza**

In riferimento al progetto in variante per l’ “*Intervento di miglioramento sismico della Collegiata di Sant’Urbano*” nel Comune di Apiro (MC), reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. CGRTS-0019090-P del 20/05/2025, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. MIC_USS-SISMA2016-0001721-A del 21/05/2025, con cui è stata inizialmente convocata la riunione della Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 3 giugno 2025, ore 10:00; poi rinviata con nota prot. CGRTS-0020491-P del 29/05/2025, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. MIC_USS-SISMA2016-0001828-A del 29/05/2025 per il giorno 10 giugno 2025, ore 10:30;

VISTO il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 483 del 24 ottobre 2016, recante "Riorganizzazione temporanea degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 del 30 luglio 1999, e s.m.i.", con cui è stato istituito, fino al 30/09/2021, "l'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con sede a Rieti" registrato alla Corte dei Conti il 10 novembre 2016 al n. 4127;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 497 del 3 novembre 2020, registrato dalla Corte dei conti il 22 febbraio 2021, recante “Organizzazione e funzionamento dell’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016”;

VISTO il D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance”;

VISTO il Decreto rep. DG-SPC n. 108 del 16/05/2024 con il quale - ai sensi dell’articolo 19, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. – è stato conferito alla dott.ssa Claudia Cenci l’incarico di



funzione dirigenziale di livello non generale di direzione dell’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell’articolo 19, commi 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito della Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale;

VISTO il D.M. 270 del 05/09/2024 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali e degli uffici dotati di autonomia speciale di livello non generale del ministero della cultura”;

VISTO il Decreto Ministeriale 18 dicembre 2024, n. 459, registrato alla Corte dei Conti il 16 gennaio 2025 al n. 64, recante “Proroga dell’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, il quale all’art. 1 dispone che “l’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, istituito ai sensi dell’articolo 54, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con sede in Rieti, è prorogato sino al 31 dicembre 2025”;

VISTO il Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, in particolare l’art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6;

VISTA l’Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/2017 recante “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall’art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla Legge del 15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;

VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte Seconda e Parte Terza;

VISTO l’art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA l’O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante “Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell’Ordinanza n. 38/17”;

VISTA l’O.C. n.105 del 17/09/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” con particolare riferimento all’art. 4 “Approvazione dei progetti e domanda di contributo” e all’art. 9 co.1 riportante “La presente Ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore” e co. 3, riportante “Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l’ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza”;

VISTO l’allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395 del 30/12/2020 recante l’Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all’allegato A dell’O.C. n.105 del 22 agosto 2020;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 456 del 13 Ottobre 2022 “Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto” e “La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale”;

VISTE le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell’O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;

VISTO che l’immobile di cui all’oggetto è sottoposto alle disposizioni di tutela di cui all’art. 10, c. 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii. in forza del provvedimento D.M. del 15/096/1976;



UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Sede: viale Ludovico Canali, 7 - 02100 RIETI - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

PEO: uss-sisma2016@cultura.gov.it

VISTO il Decreto n. 295 del 18 aprile 2024, di conclusione della Conferenza Permanente istituita ai sensi dell'art. 16 del D.L. 189/2016 e di concessione del contributo ai sensi dell'art.5 c.1 dell'ordinanza n. 105/2020 per l'Intervento di Riparazione e Ripristino della Collegiata di Sant'Urbano.

ESAMINATA la documentazione progettuale delle opere in variante che si intendono realizzare per i lavori sopraccitati sulla chiesa in oggetto, sottoposta alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice e ubicata nel Comune di Apiro (MC), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0019090-P del 20/05/2025,

https://drive.google.com/file/d/1qjTCspMgjezRXEHcK1CJS_fIKeqWBBByW/view?usp=sharing

CONSIDERATO che gli interventi di variante previsti consistono nell'esecuzione di opere di restauro conservativo, consolidamento e miglioramento sismico volte alla riparazione dei danni conseguenti dal sisma del 2016 e riguardano:

1. Cupola

- cuciture a secco in direzione dei paralleli tra vele e costoloni e successiva stuccatura con geomalte;
- raddoppio dei meridiani di rinforzo posizionati sui bordi esterni in corrispondenza delle vele, si procederà inoltre a risvoltare fibre e geomalte sui bordi dei costoloni;
- mantenimento dei cinque ordini di paralleli di rinforzo sulle vele e sui costoloni;
- stesura di geomalta su tutta la superficie delle vele e successiva rasatura a mezzo di malte a base di calce;
- realizzazione di due cordolature in acciaio con profilo ad "L" ancorate ogni 50 cm e con fori e barre iniettate con geomalta a livello del cornicione della cupola e della lanterna; revisione dei cordoli esistenti.

2. Ribaltamento della facciata

- rinforzo, a fronte di verifiche statiche effettuate, posto al di sotto delle quote di falda, comprendente la posa di un piatto saldato sull'anima dell'UPN esistente e collegato alla muratura con barre filettate in fori iniettate con geomalte di calce. La lavorazione prevede il mantenimento dell'intelaiatura interna e dei tiranti, lo smontaggio del telaio esterno e il mantenimento di passanti con relativo capochiave;
- ulteriore posa in opera di barre filettate con geomalta di calce per assicurare la tenuta al ribaltamento dei presidi;
- alla luce della verifica al ribaltamento della porzione di libera da presidi al di sopra delle falde timpano non si prevedono altri interventi;
- per il paramento della scala a chiocciola si procederà come da progetto approvato;

3. Campanile

- risarcitura lesioni diffuse su tutte le pareti interne ed alla cuneata e rinzeppatura lesioni presenti all'intradosso delle volte, in luogo della realizzazione di rinforzi estradossali sugli orizzontamenti inizialmente previsti da progetto approvato;
- realizzazione di nuovo intonaco a base di calce con mantenimento delle porzioni di intonaco esistente;
- ripristino elementi mancanti della scala in mattoni per l'accesso al primo livello, per i successivi livelli si procederà con la realizzazione di nuova scala come da progetto approvato;

4. Cappelline laterali

- cuciture a secco in corrispondenza parete esterna a ridosso della volta;
- rinforzo estradossale nella prima cappellina a destra, di collegamento tra la Chiesa e il campanile;
- interventi di scuci e cuci nel vano soprastante la suddetta cappella.



UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Sede: viale Ludovico Canali, 7 - 02100 RIETI - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

PEO: uss-sisma2016@cultura.gov.it

PRESO ATTO dell'autorizzazione ai lavori in variante in corso d'opera ai sensi dell'art.21 c. 4 D.Lgs. 42/2004, rilasciata dalla SABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata di cui alla nota prot. MIC_SABAP-AP-FM-MC_UO3_0008241-P del 05/06/2025, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. MIC_USS-SISMA2016-0001938-A del 06/06/2025 che subordina l'efficacia della stessa alla piena osservanza delle condizioni ivi riportate; A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, questo Ufficio, per quanto di competenza esprime

PARERE FAVOREVOLE

al progetto esecutivo di variante dell'*"Intervento di miglioramento sismico della Collegiata di Sant'Urbano"*, Comune di Apiro (MC), a condizione che siano integralmente recepite tutte le prescrizioni non ancora recepite nel progetto oggetto di approvazione e formulate in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, allegata al presente parere e che ne costituisce parte integrante.

Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. 42/2004 e il presente parere, dovrà essere tempestivamente comunicata da parte della Direzione Lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente nonché, data la specificità del procedimento, a questo Ufficio e a tutti gli Enti coinvolti nel processo di autorizzazione in seno alla Conferenza permanente ex art. 16 D.L. 189/2016, contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione.

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d'opera. A tal fine la Direzione Lavori dovrà preliminarmente contattare la Soprintendenza territorialmente competente che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

Il Responsabile dell'istruttoria

Maria Giovanna Rizzi

Funzionario Architetto

mariagiovanna.rizzi@cultura.gov.it

Tel: 06/67234778



Per Il Soprintendente

dott.ssa Claudia Cenci (A.P.F.)

Il Funzionario delegato

Arch. Caterina Careccia

(MIC_USS-SISMA2016|07.05.2025|1501-P)

CATERINA

CARECCIA

MINISTERO

DELLA

CULTURA

09.06.2025

12:59:34

GMT+02:00



UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Sede: viale Ludovico Canali, 7 - 02100 RIETI - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

PEO: uss-sisma2016@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Ascoli Piceno, data del protocollo

A: **Ufficio Speciale Ricostruzione Marche Sisma 2016**
PEC: regione.marche.usr@emarche.it

e p.c.
Ufficio del Soprintendente Speciale Per le aree colpite dal sisma 2016
PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

Arcidiocesi di Camerino, San Severino Marche
PEC: sisma@pec.diocesimacerata.it

Comune di Apiro
PEC: comune.apiro.mc@legalmail.it

Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale
c/o Segretariato Regionale del MiC per le Marche
PEC: sr-mar.corepacu@cultura.gov.it

<i>Risposta al foglio del</i>	<u>29/05/2025</u>	<u>20491</u>
	<u>20/05/2025</u>	<u>19090</u>
<i>Ptot. Sabap del</i>	<u>30/05/2025</u>	<u>7897</u>
	<u>22/05/2025</u>	<u>7478</u>

Oggetto:

Apiro (MC) – Piazza G. Baldini - Collegiata Sant'Urbano.

Collegiata di sant'Urbano in Apiro interventi di riparazione, ricostruzione e ripristino. Variante

Catastralmente distinto al N.C.T. al Fg. n. **26**, particella **C - 137 – 138.**

Ordinanza n. 38/2017 "Approvazione del primo Piano degli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale...", Ordinanza 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" e s.m.i. - Comune di Apiro - Soggetto Attuatore: Soggetto Attuatore: MIBACT - ID opera: 4971 - Denominazione dell'intervento: Collegiata S. Urbano - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/607

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.. per effetto del provvedimento D.M. del 15/09/1976

**Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 comma 1 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.
Trasmissione parere.**

Richiedente: Arcidiocesi di Camerino, San Severino Marche



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

Responsabile per la tutela storico artistica: Dott. Pierluigi Moriconi

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: Arch. Deborah Licastro.

In riscontro alla convocazione alla Conferenza di Servizi pervenuta il 20/05/2025 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 22/05/2025 con prot. n. 7478 in cui si comunicava l'avvenuta acquisizione della documentazione di variante relativa al progetto esecutivo di cui all'oggetto e alla successiva nota pervenuta il 29/05/2025 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 30/05/2025 con prot. n. 7897; **Visto** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;

Preso atto che l'immobile di cui all'oggetto è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10 comma 1 in forza del provvedimento D.M. del 15/09/1976;

Visti l'art. 21, comma 4 e l'art. 22 comma 1 del Codice;

Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;

Visti i precedenti agli atti d'Ufficio ed in particolare:

- Nota di questo Ufficio prot. 5818 del 29/05/2023 di Richiesta di integrazioni;
- Nota di questo Ufficio prot. 1192 del 31/01/2024 di Autorizzazione con prescrizioni;

Esaminata la documentazione di variante scaricabile dal seguente link:
https://drive.google.com/file/d/1qjTCspMgjezRXEHcK1CJS_fIKeqWBByW/view?usp=sharing;

- I lavori in variante riguardano nello specifico gli interventi relativi a quattro macroelementi: 1) cupola, 2) ribaltamento della facciata, 3) campanile e 4) cappelline laterali. Si porta all'attenzione di questo ufficio che il progetto approvato non prevede alcun intervento sulla croce della lanterna, attualmente pericolante. 1) Cupola. La variante proposta rispetta la tipologia dell'intervento autorizzato inserendo specifiche modifiche ritenute migliorative, elaborate in seguito agli approfondimenti visivi e ai saggi resi possibili dall'installazione dei ponteggi. A fronte della riscontrata sottigliezza delle vele non è possibile procedere con la riparazione delle lesioni tramite il metodo scuci e cuci, si propende quindi per delle cuciture a secco in direzione dei paralleli tra vele e costoloni e la successiva stuccatura con geomalte. Per quanto riguarda i costoloni vengono raddoppiati i meridiani di rinforzo realizzati con fibra di acciaio e geomalte che vengono posizionati sui bordi esterni in corrispondenza degli appoggi delle vele, tale raddoppio è migliorativo dal punto di vista realizzativo in base alla sezione dei costoloni oltre a rendere più facilmente mitigabile l'intervento da un punto di vista estetico e, compatibilmente con la flessibilità dei materiali, si procederà a risvoltare fibre e geomalte sui bordi dei costoloni. Si mantengono i cinque ordini di paralleli di rinforzo sulle vele e sui costoloni e si prevede la stesura di uno strato di geomalte su tutta la superficie delle vele, in seguito alla quale si procederà con una rasatura finale della totalità delle superfici, a mezzo di malte a base di calce. L'intervento resta lo stesso del progetto approvato, ma vengono meglio preciseate le quantità dei materiali in base a quanto appena descritto. Le cordolature in acciaio sul tamburo, estremamente impattanti e non aderenti alla muratura, che presenta dei rientri, non verranno realizzate. Verranno invece realizzate due cordolature in acciaio con profili a L (dim. 80x40x6 mm) ancorati ogni 50 cm e con fori e barre Ø16 iniettate con geomalte a livello del cornicione della cupola e della lanterna. In seguito si procederà alla revisione dei cordoli in acciaio esistenti. 2) Ribaltamento della facciata, Analizzando la situazione attuale alla luce degli interventi previsti da progetto si propone una metodologia di intervento in variante a fronte di verifiche statiche che hanno dato esito positivo riguardo il ribaltamento della facciata. Al fine di contenere l'impatto visivo degli interventi si propone di non realizzare il graticcio metallico anche alla luce della oggettiva difficoltà di garantire la perfetta impermeabilizzazione tra falda e timpano. Inoltre la realizzazione del cordolo di acciaio in sommità delle murature comporterebbe la necessaria demolizione di una fascia di copertura della profondità di 1 metro. In seguito a queste considerazioni e a un confronto costruttivo con l'impresa esecutrice dei lavori, si propone di procedere con la realizzazione di un rinforzo completamente al di sotto delle quote di falda. Poiché gli UPN esistenti garantiscono la medesima capacità di resistenza dei cordoli di sommità previsti dal progetto approvato si procederà, a vantaggio di sicurezza, alla posa di un piatto saldato (dim 100x10 mm) sull'anima dell'UPN e collegato alla muratura con barre filettate Ø24 in fori Ø32 profondi 50 cm iniettate con geomalte di calce ogni 50 cm. L'intervento proposto prevede quindi il mantenimento dell'intelaiatura interna e dei tiranti Ø16 esistenti, lo smontaggio del telaio esterno e il mantenimento di n°3 passanti con relativo capochiave. Per assicurare la tenuta al ribaltamento dei presidi si prevede la posa in opera di ulteriori n°11 barre filettate Ø24 lunghe 70 cm in fori Ø32 iniettati con geomalte di calce. Si è proceduto alla verifica al ribaltamento della porzione di timpano libera da presidi al di sopra delle falde e le risultanze garantiscono la stabilità della porzione in oggetto senza necessità di ulteriori interventi. Per quanto riguarda il paramento della scala a chiocciola si procederà come da progetto approvato. 3) Campanile La variante, avvalendosi delle nuove informazioni acquisite, non prevede la realizzazione dei rinforzi estradossali degli orizzontamenti e si procederà



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

invece alla risarcitura delle lesioni diffuse su tutte le pareti interne ed alla cuneata e rinzeppatura delle lesioni presenti all'intradosso delle volte. Le pareti presentano delle porzioni intonacate con evidenti fenomeni di distacco della superficie di finitura e le volte faccia a vista denotano disconnessioni e degradi causati da infiltrazioni di umidità. Si procederà, mantenendo le porzioni di intonaco esistente, con la realizzazione di un nuovo intonaco a base di calce. L'accesso al primo livello del campanile è reso possibile grazie a una scala in mattoni per la quale è previsto il ripristino degli elementi mancanti e per i successivi livelli si procederà alla realizzazione della nuova scala come da progetto approvato. 4) Cappelline laterali. La variante proposta prevede la realizzazione di cuciture a secco da eseguirsi in corrispondenza della parete esterna a ridosso della volta. Si procederà inoltre al rinforzo estradossale della prima cappellina a destra, di collegamento tra la Chiesa e il campanile, dove sono visibili evidenti disconnessione nel piano pavimentale superiore e conseguentemente si prevedono interventi di scuci cuci all'interno del vano soprastante la cappella.

- In merito alle prescrizioni contenute nel precedente parere prot. **1192 del 31/01/2024**: Punto1: RISULTANZA SAGGI STRATIGRAFICI ALL'INTRADOSSO DELLA CUPOLA: si trasmettono le risultanze dei saggi eseguiti e delle relative risultanze a firma della Dott.ssa Arch. Adriana Malpiedi, Restauratrice abilitata ai sensi degli artt. 29 e 128 del D. Lgs. 42/2004 (elaborato All.01_Relazione saggi stratigrafici stucchi SANT'URBANO) integrati, in seguito al montaggio dei ponteggi, da ulteriori esami visivi opportunamente documentati dal report fotografico allegato (All.01bis_Documentazione fotografica saggi all'intradosso della cupola); - Punto 1 DETTAGLIO GRAFICO: si trasmette il dettaglio grafico in prospetto e sezione relativo all'intervento di posa di fasce, fermo restando la necessità di salvaguardare gli elementi architettonici (costoloni) presenti (elaborato All.02_Cupola: dettaglio grafico posa di fasce); - Punto 2 CONSOLIDAMENTO DELLE VOLTE DELL'AULA E DELLE CAPPELLINE LATERALI: si trasmette la risultanza della campagna di saggi stratigrafici degli intonaci a cura del restauratore qualificato per quanto concerne le aree di intervento all'intradosso della volta sul lato sinistro dell'altare principale, a fronte dell'oggettiva impossibilità a procedere alle opere di consolidamento dall'estradosso poiché il locale superiore risulta inaccessibile a meno che non si proceda con lo smontaggio della copertura soprastante. (elaborato All.03_Relazione saggi stratigrafici stucchi SANT'URBANO volta). Per quanto attiene alla tutela storico artistica: - Punto 1 PROGETTO A FRIMA DI UN RESTAURATORE DI BENI CULTURALI AI SENSI DEGLI ARTT. 29 E 182 DEL D. LGS. 42/2004: si trasmette il progetto a firma del restauratore di beni culturali ai sensi degli artt. 29 e 128 del D. Lgs. 42/2004 Dott. Arch. Paolo Pecorelli Restauratore riguardante le opere di restauro del modellato in stucco e delle superfici dipinte (elaborato All.04_Relazione progetto esecutivo Restauro Collegiata Sant'Urbano), comprensivo di scheda di conservazione corredata da documentazione fotografica (elaborato All.05_Schede di conservazione progetto esecutivo Restauro Collegiata Sant'Urbano). Tale progetto illustra anche le più opportune modalità per l'esecuzione del previsto intervento di cuciture a secco con barre elicoidali all'intradosso degli archi delle navate laterali e della cupola al fine di garantire la corretta conservazione dei relativi apparati in stucco; - Punto 2 ELENCO DELLE OPERE MOBILI PER LE QUALI È PREVISTA LA RIMOZIONE DELLA LORO COLLOCAZIONE ATTUALE: si precisa che le opere di protezione approntate preliminarmente all'inizio dei lavori hanno garantito la messa in sicurezza di tutti i beni storici artistici evitandone la rimozione e temporanea ricollocazione. Si allega la documentazione fotografica attestante le opere a protezione dei beni mobili e immobili (All.06_Documentazione fotografica delle misure di protezione dei beni mobili e immobili).

Preso atto di quanto indicato nel documento denominato "SantUrbanoAPIRO_RelazioneOttemperanzaPrescrizioni";

Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale evenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali contenute nel Codice;

Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. **21, comma 4 e 22 comma 1** del Codice,

IL SOPRINTENDENTE

AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni:

- *In merito all'intervento intradossale della cupola, si abbia cura di ripristinare gli attuali spessori dei costoloni, delle cornici, delle modanature ed i rapporti proporzionali di dettaglio tra i vari elementi.*
- *Si ribadiscono integralmente tutte le prescrizioni operative contenute nella nota di autorizzazione prot. 1192 del 31/01/2024.*

Si richiama, inoltre, l'obbligo di ottemperare ai disposti del R.D. 2537/1925 relativamente alle competenze professionali dell'architetto abilitato per la Direzione Lavori di edifici tutelati. Fatte salve le responsabilità di legge del Direttore Lavori, si chiede



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

*di comunicare la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico incaricato, con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni, al fine di poter disporre sopralluoghi in corso d'opera da parte di questo Ufficio;
Si specifica che eventuali varianti all'attuale progetto dovranno essere preventivamente sottoposte ad autorizzazione e si chiede, a conclusione dell'intervento autorizzato, di far pervenire una relazione descrittiva e fotografica attestante i lavori realizzati.*

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie al buon andamento dell'intervento, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per le Marche;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

IL SOPRINTENDENTE
arch. Giovanni Issini

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)
DL - 04/06/2025



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, "Interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle OO.PP. nei territori delle Regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016".

O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA COLLEGIATA DI SANT'URBANO" COMUNE DI APIRO (MC)

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche

CUP F59D18000080001 – CIG 8378877409

Id. O.C. 105/2020: 732

VARIANTE IN CORSO D'OPERA

Relazione al Commissario Straordinario

Finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020)

I – QUADRO DI SINTESI

A) DATI GENERALI

Soggetto Attuatore:	Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche		
Id Ord. n. 105/2020:	n. 732		
Indirizzo immobile:	Piazza G. Baldini – Apiro (MC)		
Dati catastali:	foglio: 126	part: C	sub: -
Georeferenziazione	Lat. 43.40997	Long. 13.08161	
Intervento:	<input type="checkbox"/> pubblico	<input type="checkbox"/> privato	<input checked="" type="checkbox"/> Diocesi/Ente ecclesiastico
Tipologia dell'intervento:	<input checked="" type="checkbox"/> Rafforzamento locale <input type="checkbox"/> Miglioramento sismico		
Livello di progettazione:	ESECUTIVO		
R.T.P.	Arch. Alessandra Pacheco		
Direzione lavori	Arch. Eugenia Riffelli		

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

Ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto";

Ordinanza n. 132 del 30 dicembre 2022 "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi".

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzione@pec.gov.it - commissario.sisma@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

C) PROTOCOLLI

PROT. CGRTS	0018698-A	16/05/2025	TRASMISSIONE DA PARTE DELL'USR MARCHE DELLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE DELLA VARIANTE OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
-------------	-----------	------------	---

II – VERIFICA DOCUMENTALE

L’“**Intervento di Riparazione e Ripristino della Collegiata Di Sant’Urbano”** COMUNE DI APIRO (MC) Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche CUP F59D18000080001 – CIG 8378877409 Id. Ord. 105/2020: 732” è stato approvato nella conferenza permanente del 28/03/2024 e con Decreto n. 295 del 18/04/2024 è stato approvato e concesso un contributo di euro 750.000,00 a valere sull’Ordinanza n. 105/2020.

L’USR Marche in attuazione all’art. 4 co. 3 dell’Ordinanza n. 105/2020, ha inviato con protocollo del 16/05/2025 n. CGRTS-0018698 la nota, in allegato, avente ad oggetto “O.C.S.R. n. 38/2017 e ss.mm.ii. - ID Ordinanza 732 - Collegiata Sant’Urbano - Comune di Aipro (MC) - ID SISMAPP 4971. Proposta di approvazione di variante in corso d’opera. Rif. Decreto del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 295/2024. Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/607”, con la quale “... si propone l’approvazione della variante in corso d’opera pervenuta da parte del Soggetto Attuatore, per un importo complessivo, modificato d’ufficio, pari ad Euro 902.135,95 per la cui copertura finanziaria si propone di far fronte con le risorse del plafond di cui all’O.C.S.R. n. 105/2020 (art. 5 comma 1 bis); Si precisa che si dovrà ottemperare alle seguenti osservazioni e/o prescrizioni:

1. Si chiede la dichiarazione di variante non sostanziale reperibile al link <https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ricostruzione-Marche/Modulistica>
2. Si chiede la documentazione di affidamento Direzione Lavori.”;

L’USR Marche con la nota sopra citata allega anche la documentazione di progetto di variante.

La Conferenza permanente di cui agli artt. 81, 82, 83 e 84 del *Testo unico della ricostruzione privata* convocata con nota del 20/05/2025 prot. CGRTS-0019090 approva i progetti sugli edifici di culto inseriti negli allegati delle Ordinanze nn. 105, 128 e 132 ai sensi dell’art. 4 co. 1 e 2 dell’Ordinanza n. 105/2020 “*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*”.

COPERTURA ECONOMICA

Dalla proposta di approvazione trasmessa dall’USR Marche si rileva che il totale dell’intervento risulta essere pari ad **euro 902.135,95** (novecentoduemilacentotrentacinque/95), di cui euro 573.325,86 per lavori ed euro 328.810,09 per somme a disposizione, a fronte dell’importo programmato con Ordinanza n. 105/2020 di **euro 750.000,00**. Per la copertura finanziaria dell’intervento viene fatto ricorso all’art. 5 co. 1bis dell’Ordinanza n. 105/2020 dal plafond a disposizione del soggetto attuatore.

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzione@pec.gov.it - commissario.sisma@gooverno.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Importo O.C. 105/2020	PROGETTO APPROVATO CON DC n. 298 del 18/04/2024	Importo ammissibile di <u>VARIANTE</u> a seguito di verifica dell'USR Marche Proposta di approvazione CGRTS-0018698 del 16/05/2025
€ 750.000,00	€ 750.000,00	€ 902.135,95 Di cui: - € 750.000,00 programmate con O.C. 105/2020; - € 152.135,95 a valere sul plafond del S.A. ai sensi dell'art. 5 co. 1bis dell'O.C. 105/2020.

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzione@pec.governo.it - commissario.sisma@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

QTE (PROPOSTA DI APPROVAZIONE DELL'USR MARCHE prot. CGRTS – 0018698 del 16/05/2025)

		QTE PROGETTO	QTE POST GARA	QTE VARIANTE
A	LAVORI			
A1	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	368.540,74 €	368.540,74 €	503.807,46 €
A2	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	151.587,57 €	151.587,57 €	124.937,22 €
A3	RIBASSO (11%)	0,00 €	40.539,48 €	55.418,82 €
A	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI	520.128,31 €	479.588,83 €	573.325,86 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Imprevisti (IVA compresa)	44.551,79 €	44.551,79 €	44.551,79 €
B2	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale e CSP - oneri previdenziali inclusi)	49.061,72 €	49.061,72 €	49.061,72 €
B3	Spese tecniche (Geologo; oneri previdenziali inclusi)	5.356,03 €	5.356,03 €	5.356,03 €
B4	Spese tecniche (DL e CSE - oneri inclusi)	0,00 €	0,00 €	51.596,63 €
B5	Spese tecniche (Progettazione Variante - oneri inclusi)	0,00 €	0,00 €	22.340,67 €
B6	IVA per Spese tecniche (22% B2 e B5)	11.971,90 €	11.971,90 €	11.971,90 €
B7	Indagini strutturali e accertamenti (iva e oneri inclusi)	59.401,38 €	59.401,38 €	59.401,38 €
B8	Lavori in economia (spostamento arredi, ecc.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B9	RTP (Spese per la gestione amministrativa - art. 6 Ord 105/2020)	5.581,15 €	5.581,15 €	8.996,29 €
B10	IVA su A (10%)	52.012,83 €	47.958,88 €	57.332,59 €
B11	Incentivo MIC per funzioni tecniche art. 4-O.C. 57/2018	1.934,88 €	1.934,88 €	1.934,88 €
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B12)	229.871,68 €	225.817,73 €	328.810,09 €
C	TOTALE	750.000,00 €	705.406,56 €	902.135,95 €

Il Funzionario istruttore

Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione

Area organizzativa tecnica settore ricostruzione delle chiese
e Conferenza Permanente

Arch. Claudia Coccetti



Firmato digitalmente da:
Coccetti Claudia
Firmato il 27/05/2025 14:37
Serial Certificate: 3517603
Valido dal 27/04/2024 al 27/04/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzione@pec.gov.it - commissario.sisma@gooverno.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

PARERE CONFERENZA PERMANENTE

In riferimento all'

“INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA COLLEGIA-TA DI SANT’URBANO” COMUNE DI APIRO (MC)

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche

CUP F59D18000080001 – CIG 8378877409

Id. O.C. 105/2020: 732

VARIANTE IN CORSO D’OPERA

Visto quanto dichiarato dall’USR Marche nella nota di proposta di approvazione dell’intervento acquisita al protocollo commissoriale CGRTS-0018698 del 16/05/2025 alla quale si rimanda per tutto ciò che concerne la verifica della completezza, congruità rispetto all’importo assegnato con O.C. n. 105/2020 e ammissibilità al contributo:

Richiamata la Relazione del Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale;

Ai fini dell’approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell’adozione del decreto di concessione del contributo, si rimettono, per quanto di competenza, al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell’art. 82 del Testo unico della ricostruzione privata le seguenti valutazioni:

Parere favorevole

fermo restando le prescrizioni impartite dagli altri Enti ed acquisite in Conferenza permanente.

Il Dirigente

Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione
Ing. Andrea Crocioni

Commissario Straordinario
Ricostruzione Sisma 2016
Presidenza del Consiglio dei Ministri
ANDREA CROCIONI
28.05.2025 16:07:17 GMT+02:00

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzione@pec.governo.it - commissario.sisma@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Allegato 1

O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA COLLEGIA-TA DI SANT’URBANO”

COMUNE DI APIRO (MC)

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche

CUP F59D18000080001 – CIG 8378877409

Id. O.C. 105/2020: 732

VARIANTE IN CORSO D’OPERA

N°	Titolo dell'elaborato	PROT. STRUTTURA COMMISSARIALE
1	EE Elenco elaborati	CGRTS-0018698-A-16/05/2025
2	A1_RTI_Relazione Tecnica Illustrativa	CGRTS-0018698-A-16/05/2025
3	A6_Relazioe Geologica	CGRTS-0018698-A-16/05/2025
4	B.9_DF_Documentazione fotografica	CGRTS-0018698-A-16/05/2025
5	C.2_EGV_Elaborati Grafici	CGRTS-0018698-A-16/05/2025
6	C.4_FC_Fascicolo dei calcoli	CGRTS-0018698-A-16/05/2025
7	C.5_EP_Elenco prezzi	CGRTS-0018698-A-16/05/2025
8	C.6_CM_Computo metrico	CGRTS-0018698-A-16/05/2025
9	C.7_QTE_ Quadro tecnico economico	CGRTS-0018698-A-16/05/2025
10	C.13_QC_Quadro comparativo	CGRTS-0018698-A-16/05/2025
11	C.14_P DIR LAV_Parcella Direzione Lavori	CGRTS-0018698-A-16/05/2025
12	C.15_P VAR_Parcella Variante	CGRTS-0018698-A-16/05/2025
13	C.16_SIM_Stima incidenza manodopera	CGRTS-0018698-A-16/05/2025
14	2025 03 CollegiataSantUrbanoAPIRO_RelazioneOttemperanzaPrescrizioni	CGRTS-0018698-A-16/05/2025
15	2025 04 Relazione Variante non sostanziale Sant'Urbano	CGRTS-0018698-A-16/05/2025

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzione@pec.gov.it - commissario.sisma@gooverno.it

Al **Commissario Straordinario per la Ricostruzione**
PEC comm.ricostruzioneisima2016@pec.governo.it

Al **Responsabile Tecnico Procedura (RTP)**

Ing. Alessandro Donati
PEC: donati.alessandro@ingpec.eu

E p.c. alla **Soprintendenza ABAP**
per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
PEC sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

p.c. all' **Ufficio Tecnico del Comune di Apiro**
PEC comune.apiro.mc@legalmail.it

OGGETTO: O.C.S.R. n. 38/2017 e ss.mm.ii. - ID Ordinanza 732 - Collegiata Sant'Urbano - Comune di Apiro (MC) - ID SISMAPP 4971.

Proposta di approvazione di variante in corso d'opera.

Rif. Decreto del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 295/2024.

Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/607

In relazione all'intervento in oggetto e alla proposta di variante in corso d'opera pervenuta da parte del Soggetto Attuatore con prott.USR n. 47494 del 03/04/2025 e n. 59591 del 24/04/2025, si rappresenta quanto segue.

VISTO il decreto n. 295 del 18/04/2024 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione di approvazione della determinazione conclusiva della Conferenza Permanente ai sensi dell'art. 16, del decreto legge n. 189/2016 e di concessione del contributo ai sensi dell'art. 5 co. 1 dell'Ordinanza n. 105/2020 di euro 750.000,00.

VISTO l'art. 3 comma 4 dell'ordinanza 105/2020 e ss.mm.ii. il quale stabilisce che "*nel corso dell'esecuzione dei lavori possono essere ammesse varianti [...] che si rendessero necessarie, se compatibili con la vigente disciplina di tutela sui beni culturali, sismica ed urbanistica*";

PRESO ATTO che, con nota pervenuta al prot.USR 47494 del 03/04/2025 e integrata con prot.USR n. 59591 del 24/04/2025, il Soggetto Attuatore ha trasmesso una perizia di variante per un importo totale pari ad Euro 902.135,95, con un aumento di Euro 152.135,95 rispetto all'importo concesso con decreto CSR n. 295/2024 pari ad Euro 750.000,00, così come meglio riepilogato nell'allegato Quadro Tecnico Economico (QTE), rettificato d'ufficio relativamente alle voci "*Imprevisti*" e "*IVA sui lavori*";

PRESO ATTO della Relazione Tecnica Illustrativa di variante secondo cui "*dopo aver montato le protezioni degli apparati decorativi e le impalcature necessarie ad accedere ai luoghi inaccessibili senza l'ausilio*

di opportune misure di sicurezza, si è constatata la necessità di procedere ad una precisazione in merito ad alcune opere previste in progetto che non comportano variazioni di tipo strutturale”;

PRESO ATTO che la variante non modifica l'impostazione progettuale originaria;

Con la presente, conformemente all'art. 3 comma 4 dell'OCSR 105/2020, **si propone** l'approvazione della variante in corso d'opera pervenuta da parte del Soggetto Attuatore, per un importo complessivo, modificato d'ufficio, pari ad Euro 902.135,95 per la cui copertura finanziaria si propone di far fronte con le risorse del plafond di cui all'O.C.S.R. n. 105/2020 (art. 5 comma 1 bis);

Si precisa che si dovrà ottemperare alle seguenti osservazioni e/o prescrizioni:

1. Si chiede la dichiarazione di variante non sostanziale reperibile al link <https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ricostruzione-Marche/Modulistica>
2. Si chiede la documentazione di affidamento Direzione Lavori.

La documentazione della perizia di variante, così come di seguito elencata, è disponibile sulla piattaforma SISMAPP al seguente link:

<https://sismapp.regionemarche.it/Opere/Protocolli/4971>

Distinti saluti.

Il Dirigente
Settore Ricostruzione Pubblica
Maurizio Paulini

Allegati:

- Elenco elaborati;
- Quadro Tecnico Economico.

ELABORATO	versione del (data)
EE Elenco elaborati	03/04/2025
A1_RTI_Relazione Tecnica Illustrativa	03/04/2025
A6_Relazioe Geologica	03/04/2025
B.9_DF_Documentazione fotografica	03/04/2025
C.2_EGV_Elaborati Grafici	03/04/2025
C.4_FC_Fascicolo dei calcoli	03/04/2025
C.5_EP_Elenco prezzi	03/04/2025
C.6_CM_Computo metrico	03/04/2025
C.7_QTE_Quadro tecnico economico	03/04/2025
C.13_QC_Quadro comparativo	03/04/2025
C.14_P DIR LAV_Parcella Direzione Lavori	03/04/2025
C.15_P VAR_Parcella Variante	03/04/2025
C.16_SIM_Stima incidenza manodopera	03/04/2025
D - Allegati	
2025 03 CollegiataSantUrbanoAPIRO_RelazioneOttemperanzaPrescrizioni	03/04/2025
2025 04 Relazione Variante non sostanziale Sant'Urbano	03/04/2025

		QTE PROGETTO	QTE POST GARA	QTE VARIANTE
A	LAVORI			
A1	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	368.540,74 €	368.540,74 €	503.807,46 €
A2	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	151.587,57 €	151.587,57 €	124.937,22 €
A3	RIBASSO (11%)	0,00 €	40.539,48 €	55.418,82 €
A	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI	520.128,31 €	479.588,83 €	573.325,86 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Imprevisti (IVA compresa)	44.551,79 €	44.551,79 €	44.551,79 €
B2	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale e CSP - oneri previdenziali inclusi)	49.061,72 €	49.061,72 €	49.061,72 €
B3	Spese tecniche (Geologo; oneri previdenziali inclusi)	5.356,03 €	5.356,03 €	5.356,03 €
B4	Spese tecniche (DL e CSE - oneri inclusi)	0,00 €	0,00 €	51.596,63 €
B5	Spese tecniche (Progettazione Variante - oneri inclusi)	0,00 €	0,00 €	22.340,67 €
B6	IVA per Spese tecniche (22% B2 e B5)	11.971,90 €	11.971,90 €	11.971,90 €
B7	Indagini strutturali e accertamenti (iva e oneri inclusi)	59.401,38 €	59.401,38 €	59.401,38 €
B8	Lavori in economia (spostamento arredi, ecc.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B9	RTP (Spese per la gestione amministrativa - art. 6 Ord 105/2020)	5.581,15 €	5.581,15 €	8.996,29 €
B10	IVA su A (10%)	52.012,83 €	47.958,88 €	57.332,59 €
B11	Incentivo MIC per funzioni tecniche art. 4- O.C. 57/2018	1.934,88 €	1.934,88 €	1.934,88 €
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B12)	229.871,68 €	225.817,73 €	328.810,09 €
C	TOTALE	750.000,00 €	705.406,56 €	902.135,95 €