



## Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE  
DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa  
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli  
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

### DELEGHE

Alla Conferenza permanente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 [conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it)

All' arch. Caterina Careccia  
[caterina.careccia@cultura.gov.it](mailto:caterina.careccia@cultura.gov.it)  
e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP  
per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata  
[sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it)

*Oggetto:* Conferenza permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. 105/2020  
*“Intervento di riparazione danni e rafforzamento locale della Chiesa di Sant’ Ubaldo” - Variante in corso d’opera,* Comune di Treia (MC), - Id. O.C. 508 – CUP D37H20004500001 – CIG 88436456B8 - Soggetto Attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli – Treia.  
**Delega.**

La sottoscritta dott.ssa Claudia Cenci, in qualità di Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con il presente atto, vista la nota prot. CGRTS-0029229-P del 24/07/2025, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. MIC\_USS-SISMA2016-0002596-A del 25/07/2025 con la quale il Commissario Straordinario per la Ricostruzione convoca il giorno 26 agosto 2025, ore 10:00 la Conferenza permanente in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting”, per l'approvazione del progetto in oggetto;

### DELEGA

a rappresentare la Scrivente, l'arch. Caterina Careccia, Funzionario Architetto in servizio presso questo Ufficio, la quale è legittimata a esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

Il Soprintendente  
dott.ssa Claudia Cenci

CLAUDIA  
CENCI  
MINISTERO  
DELLA  
CULTURA





*Ministero della cultura*

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa  
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli  
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

Alla Conferenza permanente presso la  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Commissario Straordinario del Governo ai fini della  
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi  
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016  
[conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it)

All' arch. Maria Giovanna Rizzi  
[mariagiovanna.rizzi@cultura.gov.it](mailto:mariagiovanna.rizzi@cultura.gov.it)  
*e p.c.*

Alla Soprintendenza ABAP per le Province  
di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata  
[sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it)

*Oggetto:* Convocazione Conferenza permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. 105/2020 - "Intervento di riparazione danni e rafforzamento locale della Chiesa di Sant'Ubaldo" – Variante in corso d'opera - Comune di Treia (MC) - Id. O.C. 105/2020: 508 – CUP D37H20004500001 – CIG 88436456B8 - Sogetto Attuatore: Diocesi d Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli – Treia. **Delega**.

La sottoscritta dott.ssa Claudia Cenci, in qualità di Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con il presente atto, vista la nota prot. CGRTS-0033489-P del 02/09/2025, con la quale il Commissario Straordinario per la Ricostruzione convoca il giorno 30/09/2025 alle ore 10:00 la Conferenza permanente in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Cisco Webex Meeting", per l'approvazione del progetto in oggetto;

### DELEGA

a rappresentare la Scrivente, l'arch. Maria Giovanna Rizzi, Funzionario Architetto in servizio presso questo Ufficio, la quale è legittimata a esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

Il Soprintendente  
dott.ssa Claudia Cenci

CLAUDIA  
CENCI  
MINISTERO  
DELLA  
CULTURA





## Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dip. per le Opere Pubbliche e le Politiche Abitative

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.

TOSCANA, MARCHE ed UMBRIA

SEDE COORDINATA di ANCONA

C.F. - P. IVA 80006190427

Ufficio 4 – Amm. 2 per la Regione Marche

Ufficio 6 – Tecnico ed OO.MM. per la Reg. Marche

Al Commissario Straordinario del Governo  
ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici  
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016  
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

All'Ing. Matarazzo Salvino – Sede

Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA  
ex. art. 16 del D.L. 189/2016.

O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE  
DELLA CHIESA DI SANT'UBALDO".

COMUNE di TREIA (MC).

Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Camerino – Treia.

CUP: D37H20004500001 – CIG: 88436456B8.

Id. O.C. 105/2020: 508.

Variante in corso d'opera.

In riscontro alla nota n. 14625 del 24-07-2025 (giusto seguito della nota n. 13813 del 15-07-2025), inerente alla Convocazione di Conferenza da effettuarsi in forma telematica il giorno 26-08-2025 (precedentemente indetta per il giorno 29 luglio 2025) per l'esame della variante in argomento, si delega l'ing. Matarazzo Salvino di questo Provveditorato a partecipare in collegamento da remoto (salvino.matarazzo@mit.gov.it – tel. 071-2281234 – cell. 348-7701127).

IL PROVVEDITORE  
(Dott. Giovanni Salvia)



GIOVANNI  
SALVIA  
29.07.2025  
13:19:04  
GMT+02:00

### Sezione tecnica

Responsabile: Dott. Ing. Salvino Matarazzo

Tel. 071-2281234 - salvino.matarazzo@mit.gov.it



MINISTERO  
DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI

Ancona – Via Vecchini n. 3 – Cap. 60123 – Tel. 071/22811

e-mail: sede.ooppan@mit.gov.it

e-mail certificata: oopp.toscanaMarcheumbria-uff4@pec.mit.gov.it

internet: http://www.oopptoscanaMarcheumbria.it



## Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dip. per le Opere Pubbliche e le Politiche Abitative

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.

TOSCANA, MARCHE ed UMBRIA

SEDE COORDINATA di ANCONA

C.F. - P. IVA 80006190427

Ufficio 4 – Amm. 2 per la Regione Marche

Ufficio 6 – Tecnico ed OO.MM. per la Reg. Marche

Al Commissario Straordinario del Governo  
ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici  
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016  
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

All'Ing. Matarazzo Salvino – Sede

Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA  
ex. art. 16 del D.L. 189/2016.

O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE  
DELLA CHIESA DI SANT'UBALDO".

COMUNE di TREIA (MC).

Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Camerino – Treia.

CUP: D37H20004500001 – CIG: 88436456B8.

Id. O.C. 105/2020: 508.

Variante in corso d'opera.

In riscontro alla nota n. 14625 del 24-07-2025 (giusto seguito della nota n. 13813 del 15-07-2025), inerente alla Convocazione di Conferenza da effettuarsi in forma telematica il giorno 26-08-2025 (precedentemente indetta per il giorno 29 luglio 2025) per l'esame della variante in argomento, si delega l'ing. Matarazzo Salvino di questo Provveditorato a partecipare in collegamento da remoto (salvino.matarazzo@mit.gov.it – tel. 071-2281234 – cell. 348-7701127).

IL PROVVEDITORE  
(Dott. Giovanni Salvia)



GIOVANNI  
SALVIA  
29.07.2025  
13:19:04  
GMT+02:00

### Sezione tecnica

Responsabile: Dott. Ing. Salvino Matarazzo

Tel. 071-2281234 - salvino.matarazzo@mit.gov.it



MINISTERO  
DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI

Ancona – Via Vecchini n. 3 – Cap. 60123 – Tel. 071/22811

e-mail: sede.ooppan@mit.gov.it

e-mail certificata: oopp.toscanaMarcheumbria-uff4@pec.mit.gov.it

internet: http://www.oopptoscanaMarcheumbria.it

*Il Presidente  
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione*

**Al Direttore  
Dipartimento Ufficio Speciale Ricostruzione  
Ing. Marco Trovarelli**

**Al Dirigente  
Settore Ricostruzione Pubblica  
Ing. Maurizio Paulini**

**Al Dirigente  
Settore Attuazione Ordinanze Speciali  
Ing. Giuseppe Laureti**

**Al Dirigente  
Settore Ricostruzione Privata e Produttiva  
Arch. Andrea Vicomandi**

**Al Dirigente  
Settore Affari Generali, Personale  
e Contabilità  
Dott.ssa Silvia Moroni**

**Al Dirigente  
Settore Coordinamento delle Politiche di  
Sviluppo Territoriale  
Dott.ssa Chiara Ercoli**

**OGGETTO:** Art. 16 comma 4, D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni L. 229/2016, e art. 6 comma 1, O.C.S.R. n. 16/2017 – Delega al Direttore dell'USR delle funzioni di rappresentante Unico della Regione Marche nelle Conferenze permanenti.

Con la finalità di accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi - tenuto conto che l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che la Conferenza permanente “è presieduta dal Commissario straordinario o da un suo delegato”, e che l'articolo 6, comma 1, dell'OCSR n. 16 del 2017 e s.m.i. stabilisce che tra i componenti della stessa vi è anche il rappresentante unico della regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima regione territorialmente competente - si rende necessario individuare nel Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione *ad interim*, allo stato attuale l'Ing. Marco Trovarelli, il soggetto delegato a partecipare alla Conferenza in oggetto in qualità di rappresentante unico della Regione Marche.

*Il Presidente  
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione*

In caso di impedimento del Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione delego la rappresentanza della Regione, nell’ordine sotto indicato, ai Dirigenti dello stesso ufficio:

1. Maurizio Paulini;
2. Giuseppe Laureti;
3. Andrea Vicomandi;
4. Silvia Moroni;
5. Chiara Ercoli.

Evidenzio, infine, che lo stesso soggetto delegato come rappresentante unico della Regione Marche può, ai sensi di quanto previsto al comma 2, del precitato articolo 6, dell’OCSR n. 16 del 2017, svolgere le funzioni di rappresentante dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione.

Resta inteso che il direttore dell’Ufficio Speciale, in rappresentanza dello stesso ufficio, può delegare anche un funzionario. In tale caso, però, il funzionario non potrà svolgere le funzioni di rappresentante unico della Regione.

Cordiali saluti.

**Il Vice Commissario**

**Francesco Acquaroli**



*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



# CITTÀ DI TREIA

## Il Sindaco

Treia, 29 settembre 2025

Commissario Straordinario Ricostruzione sisma 2016  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
PEC: [conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it)

**Oggetto: Delega di partecipazione Convocazione conferenza permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016. O.C. 105/2020 “Intervento di riparazione danni e rafforzamento locale della Chiesa di Sant’ Ubaldo” COMUNE DI TREIA (MC) – Variante in corso d’opera.**

CUP D37H20004500001 – CIG 88436456B8

Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli – Treia

Id. O.C. 105/2020: 508

Il sottoscritto Franco Capponi, in qualità di Sindaco del Comune di Treia,

VISTA l'impossibilità, per concomitanti impegni istituzionali, assunti in precedenza, di partecipare all'incontro in oggetto, in programma nel giorno di martedì 30 settembre 2025 alle ore 10.00 tramite collegamento in videoconferenza;

RITENUTO opportuno individuare un tecnico che intervenga alla conferenza in oggetto;

### DELEGA

l'istruttore tecnico Responsabile del Procedimento arch. Alessandra Memè ad intervenire all'incontro in oggetto.

Distinti saluti.

Il Sindaco  
**Franco Capponi**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Esso soddisfa il requisito legale della forma scritta e ha efficacia probatoria ai sensi dell'art. 2712 del C.C.



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

**Alla Conferenza Permanente**

[conferenzapermanente.sisma2016@governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@governo.it)

**Al Direttore Generale**

Dott. Fabrizio Bernardini  
[f.bernardini@governo.it](mailto:f.bernardini@governo.it)

**Al Dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione**

Ing. Andrea Crocioni  
[a.crocioni@governo.it](mailto:a.crocioni@governo.it)

**Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione**

Arch. Claudia Coccetti  
[c.coccetti@governo.it](mailto:c.coccetti@governo.it)

**OGGETTO:** Conferenza permanente di cui all'art. 16 d.l. 189/2016 del **26 agosto 2025**: Delega a presiedere e ad esprimere il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione all'Arch. Claudia Coccetti.

**Il Commissario straordinario** del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, **Sen. Avv. Guido Castelli**, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato dalla Corte dei Conti il 18 gennaio 2023 al n. 235, successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2024 con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 5 febbraio 2024, al n. 327, e confermato fino al 31 dicembre 2025, con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 gennaio 2025, registrato dalla Corte dei conti in data 23 gennaio 2025 al numero 235;

**Visto** il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

**Visto** l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", con il quale è stato aggiunto il comma 4-novies all'articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2025;

**Visto** l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016, ivi incluse le disposizioni in materia di personale della Struttura commissariale di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis;

**Visto** il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con specifico riferimento gli articoli 81, 82, 83 e 84;

**Viste** le convocazioni per la Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno **26 agosto 2025**, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting” per:

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SANT’UBALDO”**

**COMUNE DI TREIA (MC)**

**CUP D37H20004500001 – CIG 88436456B8**

**Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli - Treia**

**Id. O.C. 105/2020: 508**

**VARIANTE IN CORSO D’OPERA;**

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA LUCIA”**

**COMUNE DI MONTEFORTINO (FM)**

**Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo**

**CUP B67H20010000001 CIG 88435708D3**

**Id. O.C. 105/2020: 355;**

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO RESTAURO, CONSOLIDAMENTO E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CATTEDRALE DI SANT’EMIDIO”**

**COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP)**

**Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno**

**CUP I37H20004280001 – CIG 9048824DC7**

**Id. O.C. 105/2020: 691**

**VARIANTE IN CORSO D’OPERA.**

## DELEGA

L'**Arch. Claudia Coccetti**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale, a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex. art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno **26 agosto 2025** e ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per l'intervento:

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SANT’UBALDO”**

**COMUNE DI TREIA (MC)**

**CUP D37H20004500001 – CIG 88436456B8**

---

**Sede istituzionale** Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

**Sede operativa Roma** Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

**Sede operativa Rieti** Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruzioneisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzioneisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

**Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli - Treia**

**Id. O.C. 105/2020: 508**

**VARIANTE IN CORSO D'OPERA;**

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA LUCIA”  
COMUNE DI MONTEFORTINO (FM)**  
**Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo  
CUP B67H20010000001 CIG 88435708D3  
Id. O.C. 105/2020: 355;**
  
- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO RESTAURO, CONSOLIDAMENTO E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CATTEDRALE DI SANT’EMIDIO”  
COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP)**  
**Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno  
CUP I37H20004280001 – CIG 9048824DC7  
Id. O.C. 105/2020: 691**  
**VARIANTE IN CORSO D'OPERA.**

**Il Presidente della Conferenza permanente**  
*Sen. Avv. Guido Castelli*



Castelli Guido  
25.08.2025  
14:58:29  
GMT+01:00

---

**Sede istituzionale** Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

**Sede operativa Roma** Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

**Sede operativa Rieti** Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruzioneisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzioneisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

CGRTS-0037013-P-26/09/2025

Alla Conferenza Permanente

[conferenzapermanente.sisma2016@governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@governo.it)

**Al Direttore Generale**

Dott. Fabrizio Bernardini

[f.bernardini@governo.it](mailto:f.bernardini@governo.it)

**Al Dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione**

Ing. Andrea Crocioni

[a.crocioni@governo.it](mailto:a.crocioni@governo.it)

**Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione**

Arch. Claudia Coccetti

[c.coccetti@governo.it](mailto:c.coccetti@governo.it)

**OGGETTO:** Conferenza permanente di cui all'art. 16 d.l. 189/2016 del **30 settembre 2025**: Delega a presiedere e ad esprimere il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione all'Arch. Claudia Coccetti.

**Il Commissario straordinario** del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, **Sen. Avv. Guido Castelli**, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato dalla Corte dei Conti il 18 gennaio 2023 al n. 235, successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2024 con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 5 febbraio 2024, al n. 327, e confermato fino al 31 dicembre 2025, con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 gennaio 2025, registrato dalla Corte dei conti in data 23 gennaio 2025 al numero 235;

**Visto** il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

**Visto** l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", con il quale è stato aggiunto il comma 4-novies all'articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2025;

**Visto** l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della

---

**Sede istituzionale** Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

**Sede operativa Roma** Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

**Sede operativa Rieti** Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruzione@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzione@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016, ivi incluse le disposizioni in materia di personale della Struttura commissariale di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis;

**Visto** il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con specifico riferimento gli articoli 81, 82, 83 e 84;

**Viste** le convocazioni per la Conferenze permanente ex art. 16 del d.l. 189/2016 per il giorno **30 settembre 2025**, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting” per:

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SANT’UBALDO”**  
**COMUNE DI TREIA (MC)**  
**CUP D37H20004500001 – CIG 88436456B8**  
**Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli - Treia**  
**Id. O.C. 105/2020: 508**  
**VARIANTE IN CORSO D’OPERA**
- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA”**  
**COMUNE DI APPIGNANO DEL TRONTO (AP)**  
**CUP I17H20004520001 CIG 88437193CA**  
**Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno**  
**Id. O.C. 105/2020: 394**
- **O.C. 132/2022 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA CONCATTEDRALE DEI SANTI GREGORIO MAGNO E NICCOLÒ”**  
**COMUNE DI RIPATRANSONE (AP)**  
**Soggetto attuatore: Diocesi di San Benedetto del Tronto – Ripatransone - Montalto**  
**CUP: H52E22000720001 CIG: A06257887E**  
**Id. O.C. 132/2022: D\_239\_2022**
- **O.C. 132/2022 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA NOVELLA”**  
**COMUNE DI MONTELPARO (FM)**  
**Soggetto attuatore: Diocesi di San Benedetto del Tronto – Ripatransone - Montalto**  
**CUP: H22E22000620001 CIG: A05B69FF0B**  
**Id. O.C. 132/2022: D\_248\_2022**

### **DELEGA**

L'Arch. **Claudia Coccetti**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale, a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex. art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno **30 settembre 2025** e ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi:

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SANT’UBALDO”**

---

**Sede istituzionale** Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

**Sede operativa Roma** Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

**Sede operativa Rieti** Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruzioneisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzioneisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

### **COMUNE DI TREIA (MC)**

**CUP D37H20004500001 – CIG 88436456B8**

**Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli - Treia**

**Id. O.C. 105/2020: 508**

### **VARIANTE IN CORSO D'OPERA**

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA”**  
**COMUNE DI APPIGNANO DEL TRONTO (AP)**  
**CUP I17H20004520001 CIG 88437193CA**  
**Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno**  
**Id. O.C. 105/2020: 394**
- **O.C. 132/2022 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA CONCATTEDRALE DEI SANTI GREGORIO MAGNO E NICCOLÒ”**  
**COMUNE DI RIPATRANSONE (AP)**  
**Soggetto attuatore: Diocesi di San Benedetto del Tronto – Ripatransone - Montalto**  
**CUP: H52E22000720001 CIG: A06257887E**  
**Id. O.C. 132/2022: D\_239\_2022**
- **O.C. 132/2022 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA NOVELLA”**  
**COMUNE DI MONTELPARO (FM)**  
**Soggetto attuatore: Diocesi di San Benedetto del Tronto – Ripatransone - Montalto**  
**CUP: H22E22000620001 CIG: A05B69FF0B**  
**Id. O.C. 132/2022: D\_248\_2022**

**Il Presidente della Conferenza permanente**  
***Sen. Avv. Guido Castelli***



---

**Sede istituzionale** Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

**Sede operativa Roma** Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

**Sede operativa Rieti** Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruzioneisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzioneisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa  
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli  
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

### PARERI

Alla Conferenza permanente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016  
[conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it)

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata  
[sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it)

Al Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale  
[dit@pec.cultura.gov.it](mailto:dit@pec.cultura.gov.it)

**Oggetto:** Convocazione Conferenza permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. 105/2020 - *“Intervento di riparazione danni e rafforzamento locale della Chiesa di Sant’Ubaldo” – Variante in corso d’opera - Comune di Treia (MC) - Id. O.C. 105/2020: 508 – CUP D37H20004500001 – CIG 88436456B8 - Soggetto Attuatore: Diocesi d Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli – Treia. Parere di competenza.*

In riferimento al progetto esecutivo della variante in corso d’opera per l’*“Intervento di riparazione danni e rafforzamento locale della Chiesa di Sant’Ubaldo”*, Comune di Treia (MC), reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. CGRTS-0027515-P del 14/07/2025, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. MIC\_USS-SISMA2016-0002471-A del 15/07/2025;

**VISTO** il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 483 del 24 ottobre 2016, recante "Riorganizzazione temporanea degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 del 30 luglio 1999, e s.m.i.", con cui è stato istituito, fino al 30/09/2021, "l'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con sede a Rieti" registrato alla Corte dei Conti il 10 novembre 2016 al n. 4127;

**VISTO** il Decreto Ministeriale n. 497 del 3 novembre 2020, registrato dalla Corte dei conti il 22 febbraio 2021, recante “Organizzazione e funzionamento dell’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016”;

**VISTO** il D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance”;

**VISTO** il D.M. 270 del 05/09/2024 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali e degli uffici dotati di autonomia speciale di livello non generale del ministero della cultura”;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 18 dicembre 2024, n. 459, registrato alla Corte dei Conti il 16 gennaio 2025 al n. 64, recante “Proroga dell’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto



2016”, il quale all’art. 1 dispone che “l’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, istituito ai sensi dell’articolo 54, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con sede in Rieti, è prorogato sino al 31 dicembre 2025”;

**VISTA** la Circolare n. 67 del 26 maggio 2025 DiAG con cui è stato dato avvio della procedura di interpello per il conferimento di n. 175 incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale nell’ambito del Ministero della cultura, tra cui quella relativa all’Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016;

**VISTO** il Decreto rep. DIT n. 193 del 31/07/2025, registrato alla Corte dei conti al n. 1838 del 02/09/2025 con il quale - ai sensi dell’articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. è stato conferito alla dott.ssa Claudia Cenci l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione dell’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell’articolo 19, commi 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito del Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale;

**VISTO** il Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, in particolare l’art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6;

**VISTA** l’Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/2017 recante “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall’art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla Legge del 15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;

**VISTO** il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte Seconda e Parte Terza;

**VISTO** l’art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

**VISTA** l’O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante “Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell’Ordinanza n. 38/17”;

**VISTA** l’O.C. n.105 del 17/09/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” con particolare riferimento all’art. 4 “Approvazione dei progetti e domanda di contributo” e all’art. 9 co.1 riportante “La presente Ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore” e co. 3, riportante “Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l’ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza”;

**VISTO** l’allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395 del 30/12/2020 recante l’Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all’allegato A dell’O.C. n.105 del 22 agosto 2020;

**VISTO** il Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 456 del 13 Ottobre 2022 “Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto” e “La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale”; **VISTA** l’O.C. n.132 del 30/12/2022 “Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programma”;



UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Sede: viale Ludovico Canali, 7- 02100 RIETI - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: [uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it](mailto:uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it)

PEO: [uss-sisma2016@cultura.gov.it](mailto:uss-sisma2016@cultura.gov.it)

**VISTE** le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell’O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;

**VISTO** che l’immobile di cui all’oggetto è sottoposto alle disposizioni di tutela di cui all’art. 10, c. 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii, in forza del provvedimento D.M. 19/10/1995;

**ESAMINATA** la documentazione progettuale di variante delle opere che si intendono realizzare per i lavori sulla chiesa in oggetto, sottoposta alle disposizioni di tutela della Parte Seconda e ubicata nel Comune di Treia (MC), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0027515-P del 14/07/2025,

<https://drive.google.com/file/d/1EatIjEwY5fSo6Dd9lWEGewQIK19ngMyj/view?usp=sharing>

**CONSIDERATO** che gli interventi di variante previsti consistono nell’esecuzione di opere di restauro conservativo, consolidamento e miglioramento sismico volte alla riparazione dei danni conseguenti dal sisma del 2016 e riguardano:

- l’aumento dello scuci e cuci e l’incremento di mattoni a piè d’opera oltre il 30% di quello inizialmente previsto, ristilatura giunti con malta dalle caratteristiche migliori, cuciture a secco a secco con barre elicoidali in corrispondenza lesioni e mancate ammorsature tra murature addossate;
- la sostituzione della tipologia d’intervento sugli otto archi laterali, grazie ai ponteggi infatti è stato possibile rilevare la presenza di un doppio arco e tamponamento intermedio: la rete in fibra di basalto a garantire l’antiribaltamento interrotta sopra e sotto ogni cornice;
- l’aggiornamento del cordolo metallico in copertura con traliccio e relative lavorazioni a corredo quali smontaggio /rimontaggio manto in coppi e impermeabilizzazioni, ancoraggi strutturali.

**CONSIDERATA** la richiesta di integrazioni da parte di questo Ufficio con prot. MIC\_USS-SISMA2016-0002542-P del 21/07/2025 che, per unità documentale, a seguire si richiama:

- ***N. 3 elaborati grafici di dettaglio, in cui sia messo a confronto la tipologia d’intervento concepita nel progetto esecutivo “ante” con quella di progetto di variante “post”, oltre ad una relazione che raccolga e che descriva, in modo approfondito e anche mediante documentazione fotografica, tutte le nuove tipologie d’intervento e che ne motivi la necessità in relazione alla variante in corso d’opera.***

*Il primo elaborato grafico sulle murature raccoglierà sostanzialmente i primi tre punti, illustrati nella relazione alla perizia di variante, ovvero la modifica in termini d’incremento della quantità dello scuci- cuci, la sostituzione dell’intervento sulle facciate laterali a sud di scuci - cuci con una ristilatura in profondità dei giunti di malta e l’inserimento a secco delle barre elicoidali.*

*Il secondo elaborato grafico illustrerà in maniera approfondita la sostituzione della tipologia d’intervento sugli otto archi laterali.*

*Il terzo elaborato riguarderà l’aggiornamento delle lavorazioni in relazione al cordolo metallico in copertura e del relativo ancoraggio alla muratura sottostante.*

**VISTA** la nota prot. CGRTS-0029229-P del 24/07/2025, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. MIC\_USS-SISMA2016-0002596-A del 25/07/2025 con la quale la Struttura Commissariale comunica il termine ultimo per la presentazione delle integrazioni da parte del soggetto attuatore fissato al 14/08/2025 ed il rinvio della Conferenza in oggetto alla data del 26/08/2025;

**CONSIDERATA** la prima seduta della Conferenza in oggetto, svoltasi in data 26/08/2025, durante la quale è stata manifestata da questo Ufficio la necessità di acquisire formalmente le integrazioni richieste e il



UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Sede: viale Ludovico Canali, 7- 02100 RIETI - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: [uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it](mailto:uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it)

PEO: [uss-sisma2016@cultura.gov.it](mailto:uss-sisma2016@cultura.gov.it)

conseguente aggiornamento dell'Autorizzazione ex art. 21 D.Lgs. 42/2004 da parte della SABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata;

**VISTE** le integrazioni pervenute con CGRTS-0033968-P del 04/09/2025, acquisite agli atti di questo Ufficio con prot. MIC\_USS-SISMA2016-0002950-A del 05/09/2025;

**PRESO ATTO** dell'Autorizzazione di variante in corso d'opera ai sensi dell'art.21 c. 4 D.Lgs. 42/2004, rilasciata dalla SABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata di cui alla nota prot. MIC\_SABAP-AP-FM-MC\_UO3-0013416-P del 09/09/2025, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. MIC\_USS-SISMA2016-0003010-A del 10/09/2025 che subordina l'efficacia della stessa alla piena osservanza delle condizioni ivi riportate.

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, questo Ufficio, per quanto di competenza esprime

### PARERE FAVOREVOLE

al progetto esecutivo dell'*"Intervento di riparazione danni e rafforzamento locale della Chiesa di Sant'Ubaldo"* - Variante in corso d'opera, Comune di Treia (MC), a condizione che siano integralmente recepite tutte le prescrizioni non ancora recepite nel progetto oggetto di approvazione e formulate in sede di autorizzazione di variante ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, fermo e Macerata, allegata al presente parere e che ne costituisce parte integrante.

Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. 42/2004 e il presente parere, dovrà essere tempestivamente comunicata da parte della Direzione Lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente nonché, data la specificità del procedimento, a questo Ufficio e a tutti gli Enti coinvolti nel processo di autorizzazione in seno alla Conferenza permanente ex art. 16 D.L. 189/2016, contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione.

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d'opera. A tal fine la Direzione Lavori dovrà preliminarmente contattare la Soprintendenza territorialmente competente che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

Il Responsabile dell'istruttoria

Maria Giovanna Rizzi

Funzionario Architetto

Tel: 06/67234778

[mariagiovanna.rizzi@cultura.gov.it](mailto:mariagiovanna.rizzi@cultura.gov.it)



Il Soprintendente  
dott.ssa Claudia Cenci

CLAUDIA

CENCI

MINISTERO

DELLA

CULTURA



UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Sede: viale Ludovico Canali, 7- 02100 RIETI - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: [uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it](mailto:uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it)

PEO: [uss-sisma2016@cultura.gov.it](mailto:uss-sisma2016@cultura.gov.it)



## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica  
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005  
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

*Ascoli Piceno, data del protocollo*

*A.* **Ufficio del Soprintendente Speciale  
Per le aree colpite dal sisma 2016**  
Pec: [uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it](mailto:uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it)

e.p.c.  
**Ufficio Speciale Ricostruzione Marche  
Sisma 2016**  
PEC: [regione.marche.usr@emarche.it](mailto:regione.marche.usr@emarche.it)

**Comune di Treia**  
PEC: [protocollo@pec.comune.treia.mc.it](mailto:protocollo@pec.comune.treia.mc.it)

**Diocesi di Macerata, Tolentino, Recanati,  
Cingoli, Treia**  
PEC: [sisma@pec.diocesimacerata.it](mailto:sisma@pec.diocesimacerata.it)

**Commissione Regionale per il  
Patrimonio Culturale**  
PEC: [sr-mar.corepacu@cultura.gov.it](mailto:sr-mar.corepacu@cultura.gov.it)

<i>Risposta al foglio del</i>	<u>29/08/2025</u>	<i>n.</i>	<u>33183</u>
<i>Prot. Sabap del</i>	<u>01/09/2025</u>	<i>n.</i>	<u>12925</u>

*Oggetto:*

**Treia (MC) – Corso Garibaldi, passo di Treia - Chiesa di Sant'Ubaldo**

Catastralmente distinto al N.C.T. al Fg. n. 95, particella A.

Ordinanza n. 38/2017 "Approvazione del primo Piano degli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale...", Ordinanza 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" e s.m.i. - Comune di Treia - Soggetto Attuatore: Diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia - ID opera: 5962 - Denominazione dell'intervento: Sant'Ubaldo- Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/299

Convocazione Conferenza di Servizi da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e s.m.i.

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10 comma 1 e del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.. per effetto del provvedimento D.M. 19/10/1995.

**Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 comma 1 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.**

Trasmissione parere.

Richiedente: Diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia

**Responsabile per la Tutela Storico Artistica: Dott. Pierluigi Moriconi**

**Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: Arch. Deborah Licastro**

Con riferimento alla convocazione alla Conferenza di Servizi da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e s.m.i. pervenuta il 29/08/2025 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 01/09/2025 con prot. n. 12925 con la quale è stata trasmessa la documentazione integrativa di variante;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)

**Visto** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “*Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”, di seguito denominato Codice;

**Preso atto** che l’immobile di cui all’oggetto è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all’art. 10 comma 1, in forza del provvedimento D.M. 19/10/1995;

**Visti** l’art. 21, comma 4 e l’art. 22 comma 1 del Codice;

**Visto** il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;

**Esaminata** la documentazione descrittiva delle opere di variante che si intendono realizzare nell’immobile scaricata dalla piattaforma *SismApp* che consistono in: “*Modifica delle quantità di intervento scuci-cuci ed incremento di mattoni a più d’opera oltre al 30% previsti nella voce di prezzario*” Per ciò che concerne questa lavorazione, va ben dettagliato che una volta iniziata la rimozione dell’intonaco si è evidenziata la necessità di effettuare una quantità di scuci e cuci maggiore rispetto quella prospettata da progetto in quanto le lesioni si sono dimostrate maggiori e più estese, sotto l’intonaco, rispetto a quanto preventivato. Anche la muratura era più “sciolta” rispetto alle ipotesi di progetto, ma questo è emerso solo dopo che sono iniziate le lavorazioni. Naturalmente questo intervento è fondamentale per ridare continuità strutturale alle murature e quindi mantenere un buon livello di sicurezza all’organismo architettonico. Chiaramente l’utilizzo del laterizio, oltre il 30% sarà estremamente limitato, ma anch’esso necessario in alcune zone, al fine di dare una base solida alla pietra. Questo chiaramente senza mai alterare il sistema costruttivo dell’organismo, da un punto di vista strutturale ed architettonico. Si allegano alcune foto a dimostrazione: “*Sostituzione dell’intervento previsto a scuci - cuci sulle facciate laterali a Sud con intervento di ristilatura in profondità dei giunti di malta per le porzioni di muratura in pietra rossa irregolare*” “*Inserimento di barre elicoidali “a secco” sulle lesioni delle facciate con muratura in pietra rossa di cui al precedente punto*” Le porzioni caratterizzate da pietra rossa irregolare riguardano le parti laterali della facciata e dei muri laterali prospicienti la facciata. In tali zone le lesioni sono dovute esclusivamente alla tipologia e alla scarsa qualità muraria: nello specifico si rilevano ampi giunti di malta in stato di polverizzazione. Data la irregolarità e la grande dimensione degli elementi in pietra, lo smontaggio e rimontaggio delle pietre non potrebbe avvenire limitandosi a rimuovere una singola pietra e riallattandola con malta migliore, infatti i lati irregolari comporterebbero una sorta di ostacolo tra elementi contigui che ne impedirebbero il disarcionamento della singola pietra, ma coinvolgerebbe necessariamente anche le pietre limitrofe causando delle brecce importanti sui paramenti murari con dubbia riuscita nel rimontaggio. Fatta questa opportuna premessa, si ritiene che lo scuci-cuci su tali porzioni sia altamente problematico, mentre si è pensato alla ristilatura dei giunti di malta con una malta di caratteristiche migliori che consente un maggior legame tra pietre contigue senza doverle rimuovere dal loro sedime originario. Infine la ristilatura è stata proposta accoppiata a cuciture a secco con barre elicoidali in corrispondenza delle lesioni e delle mancate ammorsature tra murature addossate. Esse non sono da confondere con le iniezioni armate, bensì consistono in sottili barre metalliche ad elica che vengono inserite a percussione in foro pilota predisposto proprio perché visivamente il punto di inserimento consiste in un piccolo foro di circa 8mm (il foro pilota è di 2 mm inferiore rispetto al diametro esterno dell’elica) e perché grazie alla sottiligliezza e alla flessibilità stessa della barra è possibile effettuare il foro pilota proprio a partire dal giunto di malta (che in questo caso è anche ampio e perciò agevole da eseguire), e procedere con una inclinazione tale da poter “ingranare” i blocchi di pietra interessati dalla cucitura. Inoltre si consideri che tali cuciture funzionano più da “legante” che da rinforzo vero e proprio perché non alterano in alcun modo la rigidezza della parete e non necessitano di iniezioni di leganti, ma sostanzialmente contribuisce a far lavorare “d’insieme” la parete originaria, senza sostituire gli elementi lapidei, proprio in corrispondenza di quei punti in cui la continuità muraria è compromessa, ossia dove si sono manifestate lesioni e dove sono state accostate murature senza effettuare le idonee ammorsature. Riguardo l’invasività di tale intervento, si intende sottolineare che, essendo una barra inserita a secco, può essere considerato reversibile perché non coinvolgono leganti o, peggio ancora, resine che comporterebbero una adesione tale da necessitare la rottura degli elementi lapidei per una futura rimozione. Questo intervento inoltre permette di limitare ulteriori interventi di scuci e cuci, che sarebbero, in questo caso si, dannosi al fine di preservare la storicità dell’involvero. “*Sostituzione della tipologia di intervento sugli otto archi laterali in quanto è stato possibile rilevare solo grazie ai ponteggi la presenza di un doppio arco tamponato e pertanto non sarebbe stato possibile mantenere l’intervento di rinforzo dell’arco previsto in progetto*” Questo intervento permette di salvare gli stucchi delle cornici sovrastanti. I materiali saranno compatibili a quelli esistenti e verrà trasmessa la relativa documentazione esecutiva alla sovrintendenza in modo che essa possa valutare l’intervento. In progetto era previsto il rinforzo intradossale con fasce di fibra di acciaio galvanizzato inglobate in una matrice di malta di calce idraulica naturale, da eseguirsi come nel dettaglio indicato nella tavola di progetto C3a e con i materiali indicati nella tabella “materiali” della stessa tavola. Data l’assenza di decorazione all’intradosso degli archi e visto l’utilizzo di malta di calce idraulica come strato di allettamento, l’intervento sarebbe reversibile in quanto potrebbe essere rimossa la rete e la relativa fascia di fibra, previo taglio del fiocco del connettore. Tuttavia, una volta installati i ponteggi interni è stato possibile riscontrare che gli 8 archi laterali non risultavano “ pieni”, bensì strutturati attraverso un arco superiore con funzione portante nei confronti della soprastante muratura ed un arco inferiore di spessore a “una testa” con funzione estetica, di abbassamento dell’imposta. Lo spazio interposto tra i due archi è tamponato con mattoni posti in foglio. Di seguito si riportano le foto dei due archi laterali destri a ridosso della



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)

PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEC: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)

facciata che mostrano il particolare costruttivo a seguito della caduta di intonaco, mentre la terza foto rappresenta l'arco laterale destro vicino all'altare laterale destro, dove l'intonaco è caduto per una porzione molto inferiore, ma si legge la stessa conformazione con doppio arco e tamponamento intermedio. In questo caso si nota la presenza della cornice di stucco e pertanto la rete in fibra di basalto, che garantirebbe l'antiribaltamento, verrebbe interrotta sopra e sotto ciascuna cornice. L'intervento di ri-fissaggio della cornice sul supporto murario naturalmente, ove esso si renda necessario in quanto non più aderenti alla muratura, verrà realizzato da un restauratore abilitato. Ma si chiarisce in questo contesto che questo intervento da noi proposto esclude totalmente lo smontaggio delle cornici stesse che verranno salvaguardate e solo, ove necessario, consolidate. L'elaborato grafico di dettaglio riporta il particolare esecutivo "antiribaltamento archi laterali tamponati" come già indicato nella tavola di progetto C3a in ultima revisione per descrivere l'intervento sulla faccia con intonaco "liscio" del tamponamento dell'arco e viene aggiunto un secondo dettaglio per mostrare invece come si adatta tale intervento in presenza di cornice di stucco. I restanti 5 archi non sono tuttora direttamente accessibili tramite ponteggio, tuttavia sulla base di quanto riscontrato sugli altri archi e vedendo il quadro fessurativo mostrano esattamente lo stesso tipo costruttivo e le stesse lesioni (vedi foto). "Aggiornamento del cordolo metallico in copertura e delle relative lavorazioni a corredo, quali smontaggio/rimontaggio di manto in coppi e impermeabilizzazioni, ancoraggi strutturali e rasatura con malta per inglobare il cordolo stesso" Il rilievo geometrico della parte più alta, ovvero quella in corrispondenza dell'incrocio del transetto, rappresentava uno spessore delle murature di 45/46 cm (misura non rilevabile direttamente in quanto il sottotetto non era accessibile da alcun punto), mentre una volta scoperta la fascia di coppi per realizzare il cordolo metallico è stato appurato che il reale spessore di tali murature consisteva in 60/65cm e pertanto il cordolo così come previsto in progetto di larghezza 35cm non sarebbe stato sicuramente adeguato. Infatti, il cordolo metallico in copertura per essere efficace deve avere uno spessore di poco inferiore allo spessore del setto murario da "cerchiare" ed il collegamento tra lo stesso e la parete deve avvenire a ridosso dei paramenti esterno ed interno (non al centro dello spessore murario, tanto più in caso di riempimento "a sacco"). Pertanto, premesso quanto sopra, è sorta la necessità di aumentare la larghezza del cordolo di tale porzione di una dimensione poco inferiore allo spessore del muro portandolo a circa 50/55cm. Aumentando la larghezza del cordolo è più conveniente utilizzare un cordolo a traliccio che offre lo stesso tipo di funzionamento ma con un peso di acciaio inferiore, come possibile riscontrare nell'esempio sotto riportato in cui viene confrontato un cordolo piatto 500x6mm con un cordolo composto da piatti 100x6mm disposti a traliccio.

Visti i precedenti agli atti d'Ufficio ed in particolare:

- Nota di questo Ufficio prot. 5819 del 29/05/2023 di autorizzazione con prescrizioni;
- Nota dell'Ufficio della Soprintendenza Speciale per il Sisma 2016 prot. 2542 del 21/07/2025 di richiesta di integrazioni;

**Preso atto** di quanto integrato al documento denominato "RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA";

**Ritenuto** che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali contenute nel Codice;

**Tutto ciò richiamato e premesso**, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22 comma 1 del Codice,

IL SOPRINTENDENTE

**AUTORIZZA** l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni:

- Come già indicato nella precedente nota di questo Ufficio prot. 5819 del 29/05/2023, preliminarmente a qualsivoglia intervento che comporti la rimozione di porzioni di superfici intonacate (applicazione di reti o fibre, perforazioni, cuci-scuci, ecc.), dovranno essere effettuati saggi, da parte di restauratori abilitati ai sensi della normativa vigente artt 29 e 182 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs 42/2004), al fine di verificare la presenza di finiture storiche e/o apparati decorativi. A conclusione dei saggi si dovrà inviare prima dell'inizio dei lavori a questo Ufficio una relazione contenente le risultanze al fine di consentire le valutazioni di competenza.
- Riguardo all'intervento "antiribaltamento archi tamponati", si abbia cura di verificarne l'effettiva efficacia, considerata la prevista interruzione della posa di rete in fibra di basalto in corrispondenza delle cornici in stucco. Inoltre si preveda l'impiego di materiali a matrice inorganica, a base di calce naturale, escludendo cementi e resine epossidiche;
- In merito all'"eventuale fissaggio" delle cornici in stucco con barre elicoidali, sia approfondito l'intervento a cura di restauratore abilitato ai sensi della normativa vigente artt 29 e 182 del Codice, al fine di garantirne la salvaguardia, trasmettendo preventivamente la relativa documentazione esecutiva a questo Ufficio per le valutazioni di competenza.
- In merito alla prevista scarnitura e ristilatura dei giunti di malta, si dovrà prevedere l'impiego di malta di calce naturale compatibile con le murature storiche, evitando resine e malte cementizie; per la stuccatura di finitura dei giunti sia



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEC: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)

*utilizzata una malta di calce di granulometria, composizione e cromia analoghe all'esistente, anche a seguito di opportuni saggi utilizzando preferibilmente malte confezionate in cantiere piuttosto che premiscelati.*

- *Si richiamano integralmente le prescrizioni già indicate nella precedente nota sopra richiamata, con particolare riferimento alla necessità di limitare i previsti interventi di scuci cuci ai punti di effettiva necessità, data l'invasività per le strutture murarie storiche, in particolare nei prospetti a faccia vista, aggiornando i relativi elaborati grafici e prevedendo l'impiego di materiali con caratteristiche formali, meccaniche, dimensionali e cromatiche del tutto simili a quelli esistenti al fine di garantire la massima omogeneità con la struttura muraria storica;*
- *Tutti gli interventi di finitura andranno concordati con il funzionario di zona incaricato, previa predisposizione di opportune campionature.*

*Si richiama, inoltre, l'obbligo di ottemperare ai disposti del R.D. 2537/1925 relativamente alle competenze professionali dell'architetto abilitato per la Direzione Lavori di edifici tutelati. Fatte salve le responsabilità di legge del Direttore Lavori, si chiede di comunicare la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico incaricato, con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni, al fine di poter disporre sopralluoghi in corso d'opera da parte di questo Ufficio;*

*Si specifica che eventuali varianti all'attuale progetto dovranno essere preventivamente sottoposte ad autorizzazione e si chiede, a conclusione dell'intervento autorizzato, di far pervenire una relazione descrittiva e fotografica attestante i lavori realizzati, comprensivi di quelli relativi agli apparati decorativi. La proprietà è tenuta a trasmettere la documentazione finale del restauro alla Scrivente, imprescindibile ai fini del rilascio dell'"attestato di regolare esecuzione".*

*Si ricorda, ad ogni buon conto, l'obbligo di ottemperare alle norme del D.Lgs. 42/2004, che prevede, in caso di rinvenimenti archeologici, l'immediata sospensione dei lavori e la comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza ABAP delle Marche, al Sindaco o alle Autorità di Pubblica Sicurezza (art. 90).*

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie al buon andamento dell'intervento, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per le Marche;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

IL SOPRINTENDENTE  
Arch. Giovanni Issini

DL\_PM\_as - 02/09/2025

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)

PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEC: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)



Provincia di Macerata

Settore Gestione del territorio  
e Ambiente  
Servizi Urbanistica e Trasporti

Corso della Repubblica 16 - 62100 Macerata (MC)  
Tel. 0733.2481 - Fax 0733.248773 - c.f. 80001250432  
PEC: provincia.macerata@legalmail.it  
e-mail: urbanistica@provincia.mc.it

POS 016.001.003/2023/12

Al Presidente della Conferenza permanente  
Commissario Straordinario del Governo  
per la ricostruzione  
Sen. Avv. Guido Castelli

conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

**OGGETTO: O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESADELLA CHIESA DI SANT’UBALDO”  
COMUNE DI TREIA (MC)  
CUP D37H20004500001 – CIG 88436456B8  
Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli - Treia  
Id. O.C. 105/2020: 508  
VARIANTE IN CORSO D’OPERA  
Conferenza permanente del 26/8/2025  
COMUNICAZIONE DI NON COMPETENZA**

Con riferimento alla convocazione della conferenza dei servizi vs. prot. n.27515 del 14/7/2025, pervenuta in data 15/7/2025 con prot. 22571, e successiva integrazione pervenuta in data 24/7/2025 con prot.23895, inerente all’esame del progetto in oggetto, con la presente si comunica che questa Provincia non ha competenze in merito, di conseguenza non ha alcun parere da rilasciare.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.

**IL DIRIGENTE  
(Arch. Maurizio Scarpecci)**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*



POS 016.001.003/2023/12

Al Presidente della Conferenza permanente  
 Commissario Straordinario del Governo  
 per la ricostruzione  
 Sen. Avv. Guido Castelli

conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

**OGGETTO: O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESADELLA CHIESA DI SANT’UBALDO”  
 COMUNE DI TREIA (MC)  
 CUP D37H20004500001 – CIG 88436456B8**  
**Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli - Treia  
 Id. O.C. 105/2020: 508  
 VARIANTE IN CORSO D’OPERA trasmessa il 29/8/2025  
 Conferenza permanente del 16/9/2025  
 CONFERMA COMUNICAZIONE DI NON COMPETENZA**

Con riferimento alla convocazione della conferenza dei servizi vs. prot. CGRTS-0033183-P-29/08/2025, pervenuta in data 29/8/2025 con prot. 26864, inerente l’esame della variante al progetto in oggetto, con la presente si conferma che questa Provincia non ha competenze in merito, di conseguenza non ha alcun parere da rilasciare, chiedendo quindi di non essere più convocata per eventuali prossime sedute.

Distinti saluti.

**IL DIRIGENTE  
 (Arch. Maurizio Scarpecci)**





# CITTÀ DI TREIA

## IV Settore Urbanistica – Territorio – SUE

### **Posta elettronica certificata**

Rif. Prot. n. 11195 del 06/06/2022

Pratica Edilizia n. SUE/24/2022

Posizione n. 792/3

**Fascicolo n. 490.20.40/2020/OPSUAM/299**

**Prot. N. 17352 del 22/08/2025**

Conferenza permanente presso  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Commissario Straordinario del Governo per la  
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici  
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016  
PEC: [conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it)

Diocesi di Macerata - Tolentino - Recanati -  
Cingoli - Treia presso  
RTP Arch. Alimenti Giacomo  
PEC: [giacomo.alimenti@archiworldpec.it](mailto:giacomo.alimenti@archiworldpec.it)

Procuratore speciale nominato  
Arch. Schiavoni Michele  
PEC: [michele.schiavoni@archiworldpec.it](mailto:michele.schiavoni@archiworldpec.it)

**OGGETTO:** Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 – O.C. 105/2020 “Intervento di riparazione danni e rafforzamento locale della Chiesa di Sant’Ubaldo, Comune di Treia (MC) – Id. O.C. 105/2020: 508 – CUP D37H20004500001 – CIG 88436456B8 – Soggetto Attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati - Cingoli – Treia  
VARIANTE IN CORSO D’OPERA.

### **Parere istruttorio edilizio di competenza comunale.**

A seguito della convocazione in oggetto CGRTS - 0027515 – P - 14/07/2025 assunta al ns prot. n. 15717 del 29/07/2025 per il giorno 26/08/2025 ore 10.00, riguardante la Variante in corso d’opera all’intervento di “Riparazione danni e rafforzamento locale della Chiesa di Sant’Ubaldo, Comune di Treia (MC)”, catastalmente censito al Foglio n. 95 Mappale A, ubicato in Corso Garibaldi;

Esaminati gli elaborati trasmessi;

Preso atto che trattasi di variante in corso d’opera relativa all’intervento di riparazione e rafforzamento previsto sulla Chiesa di Sant’Ubaldo, già valutato positivamente tramite l’espressione del precedente parere di competenza comunale (rif. protocollo n. 16292 del 02/08/2023);

VISTI gli strumenti urbanistici e le normative vigenti;

VISTI i vincoli cui l’immobile è soggetto;

VISTI gli elaborati grafici uniti alla SCIA di cui in premessa;



# CITTÀ DI TREIA

## IV Settore Urbanistica – Territorio – SUE

### SI ESPRIME

**PARERE FAVOREVOLI** in merito all'intervento di Variante in corso d'opera proposto, per opere di riparazione del danno con miglioramento sismico, a condizione che:

- siano integralmente rispettate le Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale, quelle dell'eventuale specifico piano attuativo, quelle del Regolamento Edilizio Comunale nonché tutte le norme di specifico interesse dell'intervento;
- siano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi in ogni fase.

L'attività istruttoria ha consentito di accertare, attraverso il controllo e la verifica dei presupposti di legge nonché delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, dichiarazioni di conformità ed elaborati grafico progettuali allegati, la completezza della documentazione presentata in relazione al tipo di intervento e che quindi lo stesso è conforme alla disciplina urbanistico-edilizia di riferimento.

Ai sensi dell'art. 24 co. 1 e co. 2 lettera c) del DPR 380/2001, qualora l'intervento realizzato influisca sulle "condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente...", entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare della SCIA dovrà presentare la Segnalazione Certificata per l'Agibilità attraverso il sistema informatico GE.DI.SI..

Treia li data protocollo

AM/Alessandra Memè

Il Responsabile del Settore Urbanistica e Territorio  
Arch. Scarponi Valentina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Esso soddisfa il requisito legale della forma scritta e ha efficacia probatoria ai sensi dell'art. 2712 del C.C.





## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

**D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016.”**

### **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SANT’UBALDO” COMUNE DI TREIA (MC) CUP D37H20004500001 – CIG 88436456B8**

Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli - Treia

Id. O.C. 105/2020: 508

#### VARIANTE IN CORSO D’OPERA

#### **Relazione al Commissario Straordinario**

Finalizzata all’approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020)

## I – QUADRO DI SINTESI

### A) DATI GENERALI

Soggetto Attuatore:	Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli - Treia		
Id Ord. n. 105/2020:	n. 508/2020		
Indirizzo immobile:	Corso Garibaldi n.172		
Dati catastali:	foglio: 95	part: A	sub: -
Georeferenziazione	Lat. 43°16'57.3''N	Long. 13°19'35.6''E	
Intervento:	<input type="checkbox"/> pubblico	<input type="checkbox"/> privato	<input checked="" type="checkbox"/> Diocesi/Ente ecclesiastico
Tipologia dell’intervento:	<input checked="" type="checkbox"/> Rafforzamento locale	<input type="checkbox"/> Miglioramento sismico	
Livello di progettazione:	ESECUTIVO		
R.T.P.	Arch. Giacomo Alimenti		

### B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”;

Ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020 “*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*”;

Ordinanza n. 132 del 30 dicembre 2022 “*Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi*”.

**Sede istituzionale** Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

**Sede operativa Roma** Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

**Sede operativa Rieti** Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruzioneisisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzioneisisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

### C) PROTOCOLLI

PROT. CGRTS	0024430-A	24/06/2025	TRASMISSIONE DA PARTE DELL'USR MARCHE DELLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE DELLA VARIANTE OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
PROT. CGRTS	0029229-P	24/07/2025	RICHIESTA INTEGRAZIONI A SEGUITO DELLA NOTA DEL MIC-USS SISMA 2016 PERVENUTA CON CGRTS-0028543-A-21/07/2025
PROT. CGRTS	0032406-A	20/08/2025	TRASMISSIONE INTEGRAZIONI DI PROGETTO DA PARTE DEL SOGGETTO ATTUATORE
PROT. CGRTS	0036730-A	25/09/2025	TRASMISSIONE PARERE DI COMPETENZA MIC-USS SISMA 2016

### II – VERIFICA DOCUMENTALE

L’“INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SANT’UBALDO” COMUNE DI TREIA (MC) CUP D37H20004500001 – CIG 88436456B8 Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli – Treia Id. O.C. 105/2020: 508” è stato approvato nella conferenza permanente del 10/08/2023 e con Decreto n. 732 del 06/10/2023 è stato concesso un contributo di **euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00)** a valere sulle risorse dell’Ordinanza n. 105/2020;

L’USR Marche in attuazione all’art. 4 co. 3 dell’Ordinanza n. 105/2020, ha inviato con protocollo del 11/07/2025 n. CGRTS-0027161 la nota, in allegato, avente ad oggetto “O.C.S.R. n. 105/2020 e ss.mm.ii. - ID Ordinanza 508 – Chiesa di Sant’Ubaldo - Comune di Treia (MC) - ID SISMAPP 5962. Proposta di approvazione di variante in corso d’opera. Rif. Decreti del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 624/2023 e n. 732/2023. Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/299”, con la quale “... si propone l’approvazione della variante in corso d’opera pervenuta da parte del Soggetto Attuatore, per un importo complessivo, modificato d’ufficio, pari ad Euro 481.320,49 per la cui copertura finanziaria si propone di far fronte con le risorse del plafond di cui all’O.C.S.R. n. 105/2020 (art. 5 comma 1 bis);

L’USR Marche con la nota sopra citata allega anche la documentazione di progetto di variante.

Con nota pec prot. CGRTS-0032406-A-20/08/2025 il Soggetto Attuatore Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli – Treia ha trasmesso le integrazioni richieste dal MIC – Ministero della Cultura con nota pec prot. CGRTS-0028543-A-21/07/2025.

Con nota pec prot. CGRTS-0036730-A-25/09/2025 il MIC – Ministero della Cultura ha trasmesso il proprio parere di competenza in seguito alle integrazioni trasmesse dal Soggetto Attuatore Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli – Treia nota prot. CGRTS-0032406-A-20/08/2025.

La Conferenza permanente di cui agli artt. 81, 82, 83 e 84 del *Testo unico della ricostruzione privata* convocata con nota del 14/07/2025 prot. CGRTS-0027515 approva i progetti sugli edifici di culto inseriti negli allegati delle Ordinanze nn. 105, 128 e 132 ai sensi dell’art. 4 co. 1 e 2 dell’Ordinanza n. 105/2020 “*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*”.

**Sede istituzionale** Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

**Sede operativa Roma** Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

**Sede operativa Rieti** Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruzione@pec.gov.it](mailto:comm.ricostruzione@pec.gov.it) - [commissario.sisma@gooverno.it](mailto:commissario.sisma@gooverno.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

### **COPERTURA ECONOMICA**

Dalla proposta di approvazione trasmessa dall'USR Marche si rileva che il totale dell'intervento risulta essere pari ad **euro 481.320,49** (*quattrocentoottantunomilatrecentoventi/49*), di cui euro 370.766,26 per lavori ed euro 110.554,23 per somme a disposizione, a fronte dell'importo concesso con Decreto n. 732 del 06/10/2023 di **euro 450.000,00**. Per la copertura finanziaria dell'intervento viene fatto ricorso all'art. 5 co. 1bis dell'Ordinanza n. 105/2020 dal plafond a disposizione del soggetto attuatore.

Importo O.C. 105/2020	PROGETTO APPROVATO CON DC n. 732 del 06/10/2023	IMPORTO PROGETTO DI VARIANTE	Importo ammissibile di <u>VARIANTE</u> a seguito di verifica dell'USR Marche Proposta di approvazione CGRTS-0027161 del 11/07/2025
€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 481.320,49	<b>€ 481.320,49</b> Di cui: - euro 450.000,00 concessi con Decreto n. 732 del 06/10/2023; - euro 31.320,49 dal ricorso, ai sensi dell'art. 5 co. 1bis dell'O.C. 105/2020, a valere sul plafond a disposizione del Soggetto Attuatore.

**Sede istituzionale** Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

**Sede operativa Roma** Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

**Sede operativa Rieti** Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruzioneisisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzioneisisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

### QTE (PROPOSTA DI APPROVAZIONE DELL'USR MARCHE prot. CGRTS-0027161 del 11/07/2025)

		QTE PROGETTO	QTE POST GARA	QTE VARIANTE
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>			
A1	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	291.490,70 €	291.490,70 €	385.727,06 €
A2	COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	49.372,51 €	49.372,51 €	62.184,61 €
A3	RIBASSO D'ASTA (PARI AL 20%)	0,00 €	58.298,14 €	77.145,41 €
<b>A=(A1+A2)</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>	<b>340.863,21 €</b>	<b>282.565,07 €</b>	<b>370.766,26 €</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B1	Imprevisti (IVA compresa)	6.091,25 €	6.091,25 €	1.076,61 €
B2	Spese tecniche (Progettazione e DL architettonica, CSP e CSE - oneri previdenziali inclusi)	28.232,26 €	28.232,26 €	28.232,26 €
B3	Spese tecniche (Progettazione e DL strutturale - oneri previdenziali inclusi)	15.644,43 €	15.644,43 €	15.644,43 €
B4	Spese tecniche (Geologo; oneri previdenziali inclusi)	3.316,36 €	3.316,36 €	3.316,36 €
B5	Spese tecniche (Progettazione impiantistica – oneri previdenziali)	3.640,00 €	3.640,00 €	3.640,00 €
B6	Spese per indagini (IVA inclusa)	6.072,53 €	6.072,53 €	6.072,53 €
B7	IVA su Spese tecniche (22% B2, B4)	6.940,70 €	6.940,70 €	6.940,70 €
B8	RTP (Spese per la gestione amministrativa – art.6, OCSR 105/2020)	5.112,95 €	5.112,95 €	5.112,95 €
B9	IVA su A (10%)	34.086,32 €	28.256,50 €	37.076,62 €
B10	IVA su B3 (22%)	0,00 €	0,00 €	3.441,77 €*
B11	IVA su B5 (esente)	-	-	-*
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>109.136,79 €</b>	<b>103.306,98 €</b>	<b>110.554,23 €</b>
<b>C=A+B</b>	<b>TOTALE</b>	<b>450.000,00 €</b>	<b>385.872,05 €</b>	<b>481.320,49 €</b>

#### *Il Consulente istruttore*

Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione

Area organizzativa tecnica settore ricostruzione delle chiese

e Conferenza Permanente

Arch. Luca Quadrelli

Firmato digitalmente da

**LUCA QUADRELLI**

CN = LUCA QUADRELLI  
SerialNumber = TINIT-QDRILCU81S06D653A  
C = IT

**Sede istituzionale** Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

**Sede operativa Roma** Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

**Sede operativa Rieti** Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruzione@pec.gov.it](mailto:comm.ricostruzione@pec.gov.it) - [commissario.sisma@govertino.it](mailto:commissario.sisma@govertino.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

### PARERE CONFERENZA PERMANENTE

In riferimento all'

#### O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SANT'UBALDO" COMUNE DI TREIA (MC)

**CUP D37H20004500001 – CIG 88436456B8**

Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli - Treia

Id. O.C. 105/2020: 508

VARIANTE IN CORSO D'OPERA

Visto quanto dichiarato dall'USR Marche nella nota di proposta di approvazione dell'intervento acquisita al protocollo commissoriale CGRTS-0027161 del 11/07/2025 alla quale si rimanda per tutto ciò che concerne la verifica della completezza, congruità rispetto all'importo assegnato con O.C. n. 105/2020 e ammissibilità al contributo;

Richiamata la Relazione del Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale;

Ai fini dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell'adozione del decreto di concessione del contributo, si rimettono, per quanto di competenza, al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell'art. 82 del Testo unico della ricostruzione privata le seguenti valutazioni:

#### Parere favorevole

*fermo restando le prescrizioni impartite dagli altri Enti ed acquisite in Conferenza permanente.*

Il Dirigente

Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione

*Ing. Andrea Crocioni*



Commissario Straordinario  
Ricostruzione Sisma 2016

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Andrea Crocioni

30.09.2025 17:43:12 GMT+02:00

**Sede istituzionale** Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

**Sede operativa Roma** Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

**Sede operativa Rieti** Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruzione@pec.gov.it](mailto:comm.ricostruzione@pec.gov.it) - [commissario.sisma@governo.it](mailto:commissario.sisma@governo.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

Allegato 1

### O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SANT'UBALDO"

**COMUNE DI TREIA (MC)**

**CUP D37H20004500001 – CIG 88436456B8**

**Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli - Treia**

**Id. O.C. 105/2020: 508**

**VARIANTE IN CORSO D'OPERA**

N°	Titolo dell'elaborato	PROT. STRUTTURA COMMISSARIALE
1	00_ELENCO ELABORATI	CGRTS-0027161-A-11/07/2025
2	01_RELAZIONE PERIZIA DI VARIANTE	CGRTS-0027161-A-11/07/2025
3	02_COMPUTO METRICO DI VARIANTE	CGRTS-0027161-A-11/07/2025
4	03_ELENCO PREZZI DI VARIANTE	CGRTS-0027161-A-11/07/2025
5	04_ONERI SICUREZZA DI VARIANTE	CGRTS-0027161-A-11/07/2025
6	05_INCIDENZA MANODOPERA DI VARIANTE	CGRTS-0027161-A-11/07/2025
7	06_QUADRO COMPARATIVO	CGRTS-0027161-A-11/07/2025
8	07_QTE DI RAFFRONTO	CGRTS-0027161-A-11/07/2025
9	08_ATTO DI SOTTOMISSIONE	CGRTS-0027161-A-11/07/2025
10	09_ELABORATI GRAFICI DI VARIANTE	CGRTS-0027161-A-11/07/2025
11	10_COMMUNICAZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE a firma del Direttore dei Lavori architettonico	CGRTS-0027161-A-11/07/2025
12	11_DICHIARAZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE a firma del Direttore dei Lavori strutturale	CGRTS-0027161-A-11/07/2025
13	USR Marche ord. 105_Chiesa di Sant'Ubaldo_Treia_prot. 27161	CGRTS-0027161-A-11/07/2025

**Sede istituzionale** Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

**Sede operativa Roma** Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

**Sede operativa Rieti** Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruzione@pec.gov.it](mailto:comm.ricostruzione@pec.gov.it) - [commissario.sisma@govertno.it](mailto:commissario.sisma@govertno.it)