



Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa
 solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
 artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

DELEGA

Alla Conferenza permanente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

All' arch. Maria Giovanna Rizzi
mariagiovanna.rizzi@cultura.gov.it
e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino
sabap-an-pu@pec.cultura.gov.it

Oggetto: Convocazione Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 – O.C. 132/2022 - “*Intervento di riparazione danni e rafforzamento locale della Chiesa di San Lorenzo*” - Comune di Genga (AN) - Id. O.C. 132/2022: D_158_2022 – CUP D32E23000040001 – CIG A025D03650 - Soggetto Attuatore: Diocesi di Fabriano – Matelica. **Delega**.

La sottoscritta dott.ssa Claudia Cenci, in qualità di Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con il presente atto, vista la nota prot. CGRTS-0044220-P dell'11/11/2025, con la quale il Commissario Straordinario per la Ricostruzione convoca il giorno 25/11/2025 alle ore 11:00 la Conferenza permanente in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting”, per l'approvazione del progetto in oggetto;

DELEGA

a rappresentare la Scrivente, l'arch. Maria Giovanna Rizzi, Funzionario Architetto in servizio presso questo Ufficio, la quale è legittimata a esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

Il Soprintendente
 dott.ssa Claudia Cenci

CLAUDIA
 CENCI
 MINISTERO
 DELLA
 CULTURA
 21.11.2025
 12:20:23
 GMT+01:00





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dip. per le Opere Pubbliche e le Politiche Abitative

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.

TOSCANA, MARCHE ed UMBRIA

SEDE COORDINATA di ANCONA

C.F. - P. IVA 80006190427

Ufficio 4 – Amm. 2 per la Regione Marche

Ufficio 6 – Tecnico ed OO.MM. per la Reg. Marche

Al Commissario Straordinario del Governo
ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

All'Ing. Matarazzo Salvino – Sede

Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA
ex. art. 16 del D.L. 189/2016.

O.C. 132/2022 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE
DELLA CHIESA DI SAN LORENZO".

COMUNE di GENGA (AN).

Soggetto attuatore: Diocesi di Fabriano – Matelica.

CUP: D32E23000040001 – CIG: A025D03650.

Id. O.C. 132/2022: D_158_2022.

In riscontro alla nota n. 22281 del 11-11-2025, inerente alla Convocazione di Conferenza da effettuarsi in forma telematica il giorno 25 novembre 2025 (ore 11.00) per l'esame del progetto in argomento, si delega l'ing. Matarazzo Salvino di questo Provveditorato a partecipare in collegamento da remoto (salvino.matarazzo@mit.gov.it – tel. 071-2281234 – cell. 348-7701127).

IL PROVVEDITORE
(Dott. Giovanni Salvia)



GIOVANNI
SALVIA
19.11.2025
08:23:07
GMT+01:00

Sezione tecnica

Responsabile: Dott. Ing. Salvino Matarazzo

Tel. 071-2281234 - salvino.matarazzo@mit.gov.it



MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Ancona – Via Vecchini n. 3 – Cap. 60123 – Tel. 071/22811
e-mail: sede.ooppan@mit.gov.it
e-mail certificata: oopp.toscanaMarcheumbria-uff4@pec.mit.gov.it
internet: http://www.oopptoscanaMarcheumbria.it

*Il Presidente
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione*

**Al Direttore
Dipartimento Ufficio Speciale Ricostruzione
Ing. Marco Trovarelli**

**Al Dirigente
Settore Ricostruzione Pubblica
Ing. Maurizio Paulini**

**Al Dirigente
Settore Attuazione Ordinanze Speciali
Ing. Giuseppe Laureti**

**Al Dirigente
Settore Ricostruzione Privata e Produttiva
Arch. Andrea Vicomandi**

**Al Dirigente
Settore Affari Generali, Personale
e Contabilità
Dott.ssa Silvia Moroni**

**Al Dirigente
Settore Coordinamento delle Politiche di
Sviluppo Territoriale
Dott.ssa Chiara Ercoli**

OGGETTO: Art. 16 comma 4, D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni L. 229/2016, e art. 6 comma 1, O.C.S.R. n. 16/2017 – Delega al Direttore dell'USR delle funzioni di rappresentante Unico della Regione Marche nelle Conferenze permanenti.

Con la finalità di accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi - tenuto conto che l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che la Conferenza permanente “è presieduta dal Commissario straordinario o da un suo delegato”, e che l'articolo 6, comma 1, dell'OCSR n. 16 del 2017 e s.m.i. stabilisce che tra i componenti della stessa vi è anche il rappresentante unico della regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima regione territorialmente competente - si rende necessario individuare nel Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione *ad interim*, allo stato attuale l'Ing. Marco Trovarelli, il soggetto delegato a partecipare alla Conferenza in oggetto in qualità di rappresentante unico della Regione Marche.

*Il Presidente
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione*

In caso di impedimento del Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione delego la rappresentanza della Regione, nell’ordine sotto indicato, ai Dirigenti dello stesso ufficio:

1. Maurizio Paulini;
2. Giuseppe Laureti;
3. Andrea Vicomandi;
4. Silvia Moroni;
5. Chiara Ercoli.

Evidenzio, infine, che lo stesso soggetto delegato come rappresentante unico della Regione Marche può, ai sensi di quanto previsto al comma 2, del precitato articolo 6, dell’OCSR n. 16 del 2017, svolgere le funzioni di rappresentante dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione.

Resta inteso che il direttore dell’Ufficio Speciale, in rappresentanza dello stesso ufficio, può delegare anche un funzionario. In tale caso, però, il funzionario non potrà svolgere le funzioni di rappresentante unico della Regione.

Cordiali saluti.

Il Vice Commissario

Francesco Acquaroli



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Comune di Genga

Provincia di Ancona

Prot. n. 6063

lì 25,11,2025

PROCURA SPECIALE

Comparente

L'avv. Marco Filippini, Sindaco del Comune di Genga (provincia di Ancona), nel seguito indicato come **Costituente**.

Delegato

L'ing. Paolo Loretelli, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Genga, nel seguito indicato come **Delegato**.

Premessa

Il Costituente, in qualità di Sindaco del Comune di Genga, è stato convocato con nota del Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, alla Conferenza Permanente di cui all'art. 83 del Testo unico della ricostruzione privata, relativa all'intervento di riparazione danni e rafforzamento locale della Chiesa di San Lorenzo nel Comune di Genga (AN), soggetto attuatore Diocesi di Fabriano - Matelica.

La riunione della Conferenza è fissata per il giorno **25 novembre 2025 alle ore 11:00** in modalità telematica mediante collegamento in videoconferenza, secondo quanto comunicato dal Commissario Straordinario con nota prot. CGTS-0044220-P del 11/11/2025.

In considerazione della competenza tecnica e della idonea posizione ricoperta, il Costituente intende delegare il Delegato alla partecipazione e rappresentanza dell'Ente in tale Conferenza.

Delega

Pertanto il Costituente:

1. **Delega** il Delegato di cui sopra a partecipare e rappresentare il Comune di Genga nella Conferenza Permanente convocata per il giorno 25 novembre 2025 alle ore 11:00, in merito all'intervento di riparazione danni e rafforzamento locale della Chiesa di San Lorenzo (O.C. 132/2022, CUP D32E23000040001, CIG A025D03650);
2. **Autorizza** il Delegato a esprimere, in modo definitivo, univoco e vincolante, la posizione dell'Amministrazione comunale su tutte le decisioni di competenza della Conferenza permanente, ai sensi dell'art. 84 del Testo unico della ricostruzione privata;
3. **Incarica** il Delegato di comunicare le proprie determinazioni a nome e per conto del Comune di Genga, con facoltà di sottoscrivere ogni documento ritenuto necessario allo svolgimento della conferenza;
4. **Autorizza** il Delegato a partecipare al collegamento telematico tramite l'indirizzo link fornito dal Commissario Straordinario:
<https://commissario.webex.com/commissario/j.php?MTID=m2e2cbef76735c12cc2618ccb106fa741>;
5. **Conferisce** al Delegato la facoltà di indicare, ove necessario, eventuali modifiche progettuali ritenute opportune ai fini dell'assenso dell'Ente.

Poteri

La presente procura conferisce al Delegato tutti i poteri necessari all'esercizio della delega suindicata, con facoltà di compiere ogni atto, sottoscrivere ogni documento, ricevere comunicazioni e notifiche in nome e per conto del Costituente e dell'Ente da questi rappresentato.

Durata e Revoca

La presente procura rimane in vigore fino alla conclusione dei lavori della Conferenza permanente di cui sopra, salvo revoca del Costituente che avrà effetto dal momento della comunicazione scritta al Delegato e alle autorità competenti.

Firma

Il Costituente sottoscrive la presente procura nella qualità di Sindaco del Comune di Genga, consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci secondo quanto previsto dal Codice Penale.

Sottoscritto in data 25 novembre 2025

L'avv. Marco Filipponi
Sindaco del Comune di Genga (AN)

(Luogo di sottoscrizione: Comune di Genga - Provincia di Ancona)

Nota esecutiva

La presente procura consente al delegato ing. Paolo Loretelli di:

- Partecipare alla Conferenza permanente in modalità telematica;
- Rappresentare il Comune di Genga presso il Commissario Straordinario del Governo;
- Esprimere, in modo univoco e vincolante, la posizione dell'Ente su tutte le materie oggetto della Conferenza;
- Segnalare eventuali richieste di integrazione documentale o chiarimenti;
- Comunicare l'eventuale assenza di profili di competenza dell'Ente;
- Partecipare ai dibattiti e alle votazioni della Conferenza;
- Sottoscrivere i relativi verbali a nome del Comune.

La delega rimane valida per l'intero procedimento fino alla sua conclusione, salvo revoca scritta.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

CGRTS-0046366-P-24/11/2025

Alla Conferenza Permanente

conferenzapermanente.sisma2016@governo.it

Al Direttore Generale

Dott. Fabrizio Bernardini
f.bernardini@governo.it

Al Dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Ing. Andrea Crocioni
a.crocioni@governo.it

Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Arch. Claudia Coccetti
c.coccetti@governo.it

OGGETTO: Conferenza permanente di cui all'art. 16 d.l. 189/2016 del **25 novembre 2025**: Delega a presiedere e ad esprimere il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione all'Arch. Claudia Coccetti.

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, **Sen. Avv. Guido Castelli**, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato dalla Corte dei Conti il 18 gennaio 2023 al n. 235, successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2024 con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 5 febbraio 2024, al n. 327, e confermato fino al 31 dicembre 2025, con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 gennaio 2025, registrato dalla Corte dei conti in data 23 gennaio 2025 al numero 235;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”, con il quale è stato aggiunto il comma 4-novies all'articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016, ivi incluse le disposizioni in materia di personale della Struttura commissariale di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis;

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzione@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Visto il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con specifico riferimento gli articoli 81, 82, 83 e 84;

Vista la convocazione per la Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno **25 novembre 2025**, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting” per:

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DI VALFUCINA”**
COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE (MC)
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche
CUP I57H20003660001 – CIG 8843492875
Id. O.C. 105/2020: 274

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL SANTUARIO SS. CROCIFISSO”**
COMUNE DI MOGLIANO (MC)
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo
CUP B17H20010080001 CIG 8843556D44
Id. O.C. 105/2020: 341

- **O.C. 132/2022 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN LORENZO”**
COMUNE DI GENGA (AN)
Soggetto attuatore: Diocesi di Fabriano - Matelica
CUP D32E23000040001 – CIG A025D03650
Id. Ordinanza 132/2022: D_158_2022

DELEGA

L'Arch. **Claudia Coccetti**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale, a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex. art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno **25 novembre 2025** e ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi:

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DI VALFUCINA”**
COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE (MC)
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche
CUP I57H20003660001 – CIG 8843492875
Id. O.C. 105/2020: 274

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL SANTUARIO SS. CROCIFISSO”**
COMUNE DI MOGLIANO (MC)
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo
CUP B17H20010080001 CIG 8843556D44

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzioneisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Id. O.C. 105/2020: 341

- **O.C. 132/2022 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN LORENZO”**

COMUNE DI GENGA (AN)

Soggetto attuatore: Diocesi di Fabriano - Matelica

CUP D32E23000040001 – CIG A025D03650

Id. Ordinanza 132/2022: D_158_2022

Il Presidente della Conferenza permanente

Sen. Avv. Guido Castelli



Castelli Guido
17.11.2025
18:36:41
GMT+01:00

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzioneisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

PARERI

Alla Conferenza permanente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino
sabap-an-pu@pec.cultura.gov.it

Al Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale
dit@pec.cultura.gov.it

Oggetto: Convocazione Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 – O.C. 132/2022- “*Intervento di riparazione danni e rafforzamento locale della Chiesa di San Lorenzo*” - Comune di Genga (AN) - Id. O.C. 132/2022: D_158_2022 – CUP D32E23000040001 – CIG A025D03650 - Soggetto Attuatore: Diocesi di Fabriano – Matelica. **Parere di competenza.**

In riferimento al progetto esecutivo dell’“*Intervento di riparazione danni e rafforzamento locale della Chiesa di San Lorenzo*”, Comune Genga (AN), reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. CGRTS-0044220-P dell’11/11/2025, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. MIC_USS-SISMA2016-0003893-A dell’11/11/2025, con cui è stata convocata la riunione della Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 25 novembre 2025, ore 11:00;

VISTO il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 483 del 24 ottobre 2016, recante "Riorganizzazione temporanea degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 del 30 luglio 1999, e s.m.i.", con cui è stato istituito, fino al 30/09/2021, "l'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con sede a Rieti" registrato alla Corte dei Conti il 10 novembre 2016 al n. 4127;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 497 del 3 novembre 2020, registrato dalla Corte dei conti il 22 febbraio 2021, recante “Organizzazione e funzionamento dell'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016”;

VISTO il D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance”;

VISTO il D.M. 270 del 05/09/2024 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali e degli uffici dotati di autonomia speciale di livello non generale del ministero della cultura”;

VISTO il Decreto Ministeriale 18 dicembre 2024, n. 459, registrato alla Corte dei Conti il 16 gennaio 2025 al n. 64, recante “Proroga dell'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, il quale all'art. 1 dispone che "l'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del



24 agosto 2016, istituito ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con sede in Rieti, è prorogato sino al 31 dicembre 2025”;

VISTA la Circolare n. 67 del 26 maggio 2025 DiAG con cui è stato dato avvio della procedura di interpello per il conferimento di n. 175 incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale nell'ambito del Ministero della cultura, tra cui quella relativa all’Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016;

VISTO il Decreto rep. DIT n. 193 del 31/07/2025, registrato alla Corte dei conti al n. 1838 del 02/09/2025 con il quale - ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. è stato conferito alla dott.ssa Claudia Cenci l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione dell’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 19, commi 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale;

VISTO il Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, in particolare l’art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6;

VISTA l’Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/2017 recante “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall’art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla Legge del 15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;

VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte Seconda e Parte Terza;

VISTO l’art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA l’O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante “Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell’Ordinanza n. 38/17”;

VISTA l’O.C. n.105 del 17/09/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” con particolare riferimento all’art. 4 “Approvazione dei progetti e domanda di contributo” e all’art. 9 co.1 riportante “La presente Ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore” e co. 3, riportante “Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l’ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza”;

VISTO l’allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395 del 30/12/2020 recante l’Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all’allegato A dell’O.C. n.105 del 22 agosto 2020;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 456 del 13 Ottobre 2022 “Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto” e “La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale”;

VISTA l’O.C. n.132 del 30/12/2022 “Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programma”;



UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Sede: viale Ludovico Canali, 7- 02100 RIETI - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

PEO: uss-sisma2016@cultura.gov.it

VISTE le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell’O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;

VISTO che l’immobile di cui all’oggetto è sottoposto alle disposizioni di tutela di cui all’art. 10, c. 1 e art.12 c.1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii. in forza del provvedimento D.M. del 26/09/2013 sul *Complesso Chiesa di San Lorenzo e casa parrocchiale*;

ESAMINATA la documentazione progettuale delle opere che si intendono realizzare per i lavori sulla chiesa in oggetto, sottoposta alle disposizioni di tutela della Parte Seconda e Parte Terza del Codice e ubicata nel Comune di Genga (AN), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0044220-P dell’11/11/2025,

<https://drive.google.com/file/d/19Zi6onh8J6rybgFOQ-6UOmHPq-pw5Aua/view?usp=sharing>

CONSIDERATO che gli interventi previsti consistono nell’esecuzione di opere di restauro conservativo, consolidamento e miglioramento sismico volte alla riparazione dei danni conseguenti dal sisma del 2016 e riguardano:

Interventi sulle murature:

- sigillatura di tutte le lesioni, iniezioni di miscele non cementizie in caso di fessure profonde di limitata ampiezza;
- scuci e cuci in caso di lesioni passanti;
- rigenerazione murature con iniezioni di miscele non cementizie a stabilità volumetrica;
- inserimento su due registri di imperniature armate di collegamento della facciata alle murature longitudinali;
- inserimento nella navata di 5 catene trasversali con capochiave a paletto;
- inserimento, in corrispondenza dell’accesso sagrestia e portale d’ingresso, di coppie di piattabande;

Interventi sugli orizzontamenti:

- rinforzo, previo puntellamento e verifiche stato di conservazione, della volta in camorcanna dell’aula con sigillatura delle lesioni ed eventuale consolidamento dell’intonaco;
- revisione e riparazione, con locale sostituzione di elementi, del manto di copertura;
- installazione linea vita;

Intervento sulla vela campanaria:

- stilatura profonda dei giunti di malta della muratura;
- inserimento di imperniature armate verticali in barre d'acciaio;
- verifica ed eventuale sostituzione catena esistente;

Intervento di finitura e restauro:

- stesura di intonaco deumidificante all’interno della chiesa previo smontaggio e rimontaggio lastre lapidee della zona altare;
- spicconatura e rifacimento intonaco esterno;
- consolidamento fessurazioni/fratturazioni, tra parti non separabili, mediante iniezioni;
- stuccatura fessurazioni e fratture con malta idraulica, per finiture con malta di grassello;
- riprese intonaco interno e tinteggiatura a calce;
- restauro e revisione cornici di marcapiano e a stucco interne;
- ripristino impianto elettrico.



UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Sede: viale Ludovico Canali, 7 - 02100 RIETI - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

PEO: uss-sisma2016@cultura.gov.it

PRESO ATTO dell'autorizzazione ai sensi dell'art.21 c. 4 D.Lgs. 42/2004, rilasciata dalla SABAP per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino di cui alla nota prot. MIC_SABAP-AN-PU_UO3-0013070-P del 17/10/2024, acquisita agli atti di questo Ufficio con documentazione progettuale scaricabile dal link sopracitato che subordina l'efficacia della stessa alla piena osservanza delle condizioni ivi riportate;

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, questo Ufficio, per quanto di competenza esprime

PARERE FAVOREVOLE

al progetto esecutivo dell'*"Intervento di riparazione danni e rafforzamento locale della Chiesa di San Lorenzo"*, Comune Genga (AN), a condizione che siano integralmente recepite tutte le prescrizioni in materia di tutela paesaggistica, architettonica, storico-artistica e archeologica, non ancora recepite nel progetto oggetto di approvazione e formulate in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino, allegata al presente parere e che ne costituisce parte integrante.

In caso di eventuali rinvenimenti di interesse archeologico sarà data tempestiva comunicazione alla competente Soprintendenza ABAP ed alle autorità locali, provvedendo alla momentanea conservazione e custodia in situ, secondo quanto stabilito dall'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 ss. mm. ii.

Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. 42/2004 e il presente parere, dovrà essere tempestivamente comunicata da parte della Direzione Lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente nonché per conoscenza, data la specificità del procedimento, a questo Ufficio e a tutti gli Enti coinvolti nel processo di autorizzazione in seno alla Conferenza permanente ex art. 16 D.L. 189/2016, contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione.

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d'opera. A tal fine la Direzione Lavori dovrà preliminarmente contattare la Soprintendenza territorialmente competente che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

Il Responsabile dell'istruttoria

Maria Giovanna Rizzi

Funzionario Architetto

Tel: 06/67234778

mariagiovanna.rizzi@cultura.gov.it



Il Soprintendente
dott.ssa Claudia Cenci

CLAUDIA
CENCI
MINISTERO
DELLA
CULTURA
21.11.2025
12:20:23
GMT+01:00





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ANCONA E PESARO E URBINO

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Ancona

**Regione Marche Ufficio Speciale di Ricostruzione
Marche – Sisma 2016**
PEC: regione.marche.usr@emarche.it

e p.c.

**Ufficio del Soprintendente speciale per le aree
colpite dal sisma del 24 agosto 2016**
*c/o Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio*
PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

Comune di Genga (AN)
PEC: pec:sindaco@pec.comunedigenga.it

Diocesi di Fabriano - Matelica
Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici
PEC: diocesi@pec.fabriano-matelica.it

Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale
c/o Segretariato Regionale del MiC per le Marche
PEO: sr-mar.corepacu@cultura.gov.it

Risposta al foglio del	17/09/2024	n.	118816
Prot. Sabap del	19/09/2024	n.	11781
	19/09/2024	n.	11782

Oggetto: Genga (AN); Località Avenale di Genga, Chiesa di San Lorenzo.

Ordinanza n. 38/2017 "Approvazione del primo Piano degli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale...", Ordinanza 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" e s.m.i., Ordinanza 132/2022 "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi" ID opera: 7264 - Denominazione dell'intervento Chiesa di San Lorenzo - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/1055

Autorizzazione del progetto ai sensi dell'art. 21 comma 4 e art.22 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Quadro normativo: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art.10 comma 1 del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. per effetto del provvedimento D.M. del 26/09/2013 sul *Complesso Chiesa di San Lorenzo e casa parrocchiale*;

Soggetto attuatore: Diocesi di Fabriano – Matelica

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: arch. Francesca Bruni

In riscontro alla comunicazione di avvenuta acquisizione del progetto su piattaforma Sismapp, pervenuta ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 19/09/2024 con prot. n.11781 e le successive integrazioni documentali a margine;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137", di seguito denominato "Codice";



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI ANCONA E PESARO E URBINO

Piazza del Senato, 15 60121 Ancona – Tel. 0715029811 Fax 071206623

PEC: sabap-an-pu@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-an-pu@cultura.gov.it

Preso atto che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10 c.1 in forza del provvedimento D.M. del 26/09/2013 sul *Complesso Chiesa di San Lorenzo e casa parrocchiale*;

Visto l'art. 21 comma 4 e l'art. 22 del Codice;

Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;

Esaminata la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare e che consistono in:

Interventi sulle murature:

-intervento diffuso di sigillatura di tutte le lesioni, iniezioni di miscele non cementizie in caso di fessure profonde di limitata ampiezza;

-integrazione muraria con scuci-cuci in caso di lesioni passanti;

-rigenerazione delle murature con iniezioni di miscele non cementizie a stabilità volumetrica;

-inserimento su due registri di imperniature armate (le superiori con capochiave a paletto, le inferiori senza capochiave) in acciaio di collegamento della facciata alle murature longitudinali interne ed esterne sigillati con miscele non cementizie a stabilità volumetrica;

-inserimento di nr. 5 catene trasversali nella navata con capochiave a paletto;

-inserimento di coppie di piattabande IPE160 in corrispondenza dell'accesso della sagrestia e del portale d'ingresso;

Interventi sugli orizzontamenti:

-rinforzo della volta in camorcanna dell'aula, previo puntellamento e verifica dello stato di conservazione, con sigillatura delle lesioni ed eventuale consolidamento dell'intonaco;

-revisione e riparazione del manto di copertura in coppi con locale sostituzione di elementi;

-installazione di linea vita in copertura;

Intervento sulla vela campanaria:

-stilatura profonda dei giunti di malta della muratura;

-inserimento di imperniature armate verticali in barre d'acciaio (una per pilastrino) con lunghezza d'incastro 1.00m;

-verifica ed eventuale sostituzione della catena esistente;

Interventi di finitura e restauro:

-realizzazione di intonaco deumidificante all'interno della chiesa per la fascia inferiore h.1.00m previo smontaggio e rimontaggio delle lastre lapidee nella zona d'altare;

-spicconatura e rifacimento dell'intonaco esterno;

-consolidamento di fessurazioni e fratturazioni tra parti non separabili mediante iniezione di adesivi;

-stuccatura di fessurazioni e fratture con malta idraulica nel caso si renda necessario uno strato di profondità e con malta di grassello per lo strato di finitura;

-riprese d'intonaco interne e tinteggiatura a calce;

-restauro e revisione di cornici marcapiano e a stucco interne;

-ripristino dell'impianto elettrico a seguito delle lavorazioni interferenti;

Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali contenute nel Codice;

Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di competenza ai sensi dell'art.21 comma 4 e art.22 del Codice,

IL SOPRINTENDENTE

AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni:

- in riferimento all'intervento di inserimento delle catene trasversali all'interno dell'aula, si richiede di valutare, assicurando comunque livelli di sicurezza sismica pari a quelli previsti dal progetto, la riduzione del numero previsto in corrispondenza dell'arco trionfale. Tutti i tiranti interni a vista dovranno essere verniciati di una tonalità neutro chiaro che si accordi con la cromia delle volte intonacate.
- in riferimento all'intervento di consolidamento della vela campanaria si richiede di prevedere la rimozione dei due profili verticali posti in aderenza ai pilastri e di ridare continuità al profilo dei capitelli. Sia indagata in corso d'opera la stratigrafia della finitura esistente ed acquisiti i risultati valutato con la scrivente l'eventuale tipo e cromia di finitura da realizzarsi.
- gli intonaci di nuova realizzazione siano a base di calce ed eseguiti a fratzzo, con metodologie tradizionali, seguendo l'andamento dei muri, evitando l'utilizzo di poste e regole. Sia valutata in corso d'opera la possibilità di utilizzare coloriture in pasta per il rifacimento dell'intonaco esterno. Si precisa fin d'ora che le tonalità e i tipi di finitura saranno da concordarsi con il funzionario della Soprintendenza competente per territorio, previa predisposizione di opportune campionature.
- i capochiave dei tiranti e delle imperniature, siano di tipo semplice a paletto, accordati cromaticamente con le tinte di finitura della superficie esterna.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI ANCONA E PESARO E URBINO

Piazza del Senato, 15 60121 Ancona – Tel. 0715029811 Fax 071206623

PEC: sabap-an-pu@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-an-pu@cultura.gov.it

- per gli interventi di scuci cuci si abbia cura di utilizzare elementi per fattura, composizione materica e cromia, analoghi a quelli esistenti.
- per quanto attiene agli interventi di revisione del manto di copertura nel reintegrare gli elementi rotti o mancanti siano utilizzati coppi di forme e materiali del tutto simili a quelli esistenti.
- venga curata un'adeguata sistemazione degli impianti oggi interferenti con il fronte principale.

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, scaricata dalla piattaforma Sismapp.

FB/as

Il Soprintendente
Arch. Cecilia Carlorosi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI ANCONA E PESARO E URBINO

Piazza del Senato, 15 60121 Ancona – Tel. 0715029811 Fax 071206623

PEC: sabap-an-pu@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-an-pu@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE - DiT

Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino

Commissario Straordinario del Governo Sisma 2016
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
pec: comm.ricostruzioneshima2016@pec.governo.it

e p.c.
All' Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016
pec: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

Ufficio Speciale Ricostruzione delle Marche - USR
Marche
Direttore
Ing. Marco Trovarelli
regione.marche.usr@emarche.it

Diocesi di Fabriano - Matelica
diocesi@pec.fabriano-matelica.it
All'attenzione dell'RTP
Ing. Carlo Morosi

Risposta al foglio del 11/11/2025 n. 44220
Prot. Sabap del 12/11/2025 n. 16724

**Oggetto: Genga (AN), O.C. 132/2022 "Intervento di Riparazione danni e rafforzamento locale della Chiesa di San Lorenzo"
Approvazione del progetto esecutivo**

Conferenza permanente in modalità telematica ex. art. 16 D.L. 189/2026

CUP D32E23000040001 – CIG A025D03650, Id. Ordinanza 132/2022: D_158_2022

Quadro normativo: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art.10 comma 1 del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. per effetto del provvedimento D.M. del 26/09/2013 sul Complesso Chiesa di San Lorenzo e casa parrocchiale

Soggetto attuatore: Diocesi di Fabriano – Matelica

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 art. 5: Arch. Francesca Bruni

Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21 comma 4 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

In riscontro alla comunicazione pervenuta in data 11/11/2025 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 12/11/2025 con prot. n. 16724;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;

Visto l'art. 21, comma 4, l'art. 22 e l'art. 28 comma 4 del Codice;

Visto il D.P.C.M. 15 marzo 2024 n. 57;

Esaminata la documentazione descrittiva delle opere previste;

Preso atto che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10 c.1 in forza del provvedimento D.M. del 26/09/2013 sul Complesso Chiesa di San Lorenzo e casa parrocchiale;



Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino

Piazza del Senato n. 15, 60121 ANCONA – Tel. 071 5029811

Sede ex Segretariato regionale per le Marche – Via Birarelli 39 - 60121 ANCONA - Tel. 071 502941

PEC: sabap-an-pu@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-an-pu@cultura.gov.it

Visto l'art. 21 comma 4 e l'art. 22 del Codice;

Visto il D.P.C.M. 15 marzo 2024 n. 57;

Esaminata la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare e che consistono in:

Interventi sulle murature:

- intervento diffuso di sigillatura di tutte le lesioni, iniezioni di miscele non cementizie in caso di fessure profonde di limitata ampiezza;
- integrazione muraria con scuci-cuci in caso di lesioni passanti;
- rigenerazione delle murature con iniezioni di miscele non cementizie a stabilità volumetrica;
- inserimento su due registri di imperniature armate (le superiori con capochiave a paletto, le inferiori senza capochiave) in acciaio di collegamento della facciata alle murature longitudinali interne ed esterne sigillati con miscele non cementizie a stabilità volumetrica;
- inserimento di nr. 5 catene trasversali nella navata con capochiave a paletto;
- inserimento di coppie di piattabande IPE160 in corrispondenza dell'accesso della sagrestia e del portale d'ingresso;

Interventi sugli orizzontamenti:

- rinforzo della volta in camorcanna dell'aula, previo puntellamento e verifica dello stato di conservazione, con sigillatura delle lesioni ed eventuale consolidamento dell'intonaco;
- revisione e riparazione del manto di copertura in coppi con locale sostituzione di elementi;
- installazione di linea vita in copertura;

Intervento sulla vela campanaria:

- stilatura profonda dei giunti di malta della muratura;
- inserimento di imperniature armate verticali in barre d'acciaio (una per pilastrino) con lunghezza d'incastro 1.00m;
- verifica ed eventuale sostituzione della catena esistente;

Interventi di finitura e restauro:

- realizzazione di intonaco deumidificante all'interno della chiesa per la fascia inferiore h.1.00m previo smontaggio e rimontaggio delle lastre lapidee nella zona d'altare;
- spicconatura e rifacimento dell'intonaco esterno;
- consolidamento di fessurazioni e fratturazioni tra parti non separabili mediante iniezione di adesivi;
- stuccatura di fessurazioni e fratture con malta idraulica nel caso si renda necessario uno strato di profondità e con malta di grassello per lo strato di finitura;
- riprese d'intonaco interne e tinteggiatura a calce;
- restauro e revisione di cornici marcapiano e a stucco interne;
- ripristino dell'impianto elettrico a seguito delle lavorazioni interferenti;

Visto il nostro precedente parere prot. 16724 del 25/11/2024 col quale veniva chiesto di "valutare, assicurando comunque livelli di sicurezza sismica pari a quelli previsti dal progetto, la riduzione del numero di catene previsto in corrispondenza dell'arco trionfale";

Preso atto che, secondo quanto dichiarato dal progettista (lettera nostro prot. 13396 del 24.10.2025) in fase di progetto non è possibile ridurre il numero di catene trasversali assicurando livelli di sicurezza pari a quelli previsti dal progetto, e si potrà verificare la fattibilità di tale richiesta solo in corso d'opera;

Considerato che il progetto prevede la rimozione dei due profili verticali posti in aderenza ai pilastri in adeguamento a nostra prescrizione contenuta nel parere sopracitato;

Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali contenute nel Codice; Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di competenza ai sensi dell'art.21 comma 4 e art.22 del Codice,

IL SOPRINTENDENTE

AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino

Piazza del Senato n. 15, 60121 ANCONA – Tel. 071 5029811

Sede ex Segretariato regionale per le Marche – Via Birarelli 39 - 60121 ANCONA - Tel. 071 502941

PEC: sabap-an-pu@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-an-pu@cultura.gov.it

- tutti i tiranti interni a vista dovranno essere verniciati di una tonalità neutro chiaro che si accordi con la cromia delle volte intonacate
 - i capochiave dei tiranti e delle imperniature, siano di tipo semplice a paletto, accordati cromaticamente con le tinte di finitura della superficie esterna.
 - sia indagata in corso d'opera la stratigrafia della finitura esistente ed acquisiti i risultati valutato con la scrivente l'eventuale tipo e cromia di finitura da realizzarsi.
 - gli intonaci di nuova realizzazione siano a base di calce ed eseguiti a fratazzo, con metodologie tradizionali, seguendo l'andamento dei muri, evitando l'utilizzo di poste e regole. Sia valutata in corso d'opera la possibilità di utilizzare coloriture in pasta per il rifacimento dell'intonaco esterno.
 - tonalità e tipi di finitura saranno da concordarsi con il funzionario della Soprintendenza competente per territorio, previa predisposizione di opportune campionature. per gli interventi di scuci cuci si abbia cura di utilizzare elementi per fattura, composizione materica e cromia, analoghi a quelli esistenti
 - per quanto attiene agli interventi di revisione del manto di copertura nel reintegrare gli elementi rotti o mancanti siano utilizzati coppi di forme e materiali del tutto simili a quelli esistenti.
 - venga curata un'adeguata sistemazione degli impianti oggi interferenti con il fronte principale.
- Si rammenta che, ogni circostanza che preliminarmente o nel corso dei lavori venga a modificare i presupposti sui quali la presente autorizzazione si fonda, dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

IL SOPRINTENDENTE
dott. Andrea Pessina

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Dlgs 82/2005

FB/





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"

O.C. 132/2022 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN LORENZO" COMUNE DI GENGA (AN)

Soggetto attuatore: Diocesi di Fabriano - Matelica
CUP D32E23000040001 – CIG A025D03650
Id. Ordinanza 132/2022: D_158_2022

Relazione al Commissario Straordinario

Finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020)

I – QUADRO DI SINTESI

A) DATI GENERALI

Soggetto Attuatore:	Diocesi di Fabriano - Matelica		
Id Ordinanza 132/2022	D_158		
Indirizzo immobile:	Località Avenale, Genga (AN)		
Dati catastali:	foglio: 49	part: D	sub: -
Georeferenziazione	Lat. 43.430481	Long. 12.935561	
Intervento:	<input type="checkbox"/> pubblico	<input type="checkbox"/> privato	<input checked="" type="checkbox"/> Diocesi/Ente ecclesiastico
Tipologia dell'intervento:	<input checked="" type="checkbox"/> Rafforzamento locale	<input type="checkbox"/> Miglioramento sismico	
Livello di progettazione:	ESECUTIVO		
R.T.P.	Ing. Carlo Morosi		
Progettazione e direzione lavori	Arch.: Eugenio Casadio Tarabusi, Ing.: Claudio Spinelli.		

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

O.C. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto";

O.C. 132/2022 "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi".

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruzione@pec.gov.it - commissario.sisma@gooverno.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

C) PROTOCOLLI

PROT. CGRTS

0043821-A

07/11/2025

TRASMISSIONE DA PARTE DELL'USR MARCHE DELLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO

II – VERIFICA DOCUMENTALE

La Conferenza permanente di cui agli artt. 81, 82, 83 e 84 del *Testo unico della ricostruzione privata* approva i progetti sugli edifici di culto inseriti negli allegati delle Ordinanze nn. 105, 128 e 132 ai sensi dell'art. 4 co. 1 e 2 dell'Ordinanza n. 105/2020 “*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*”.

PARERI

L'USR Marche in attuazione all'art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza, ha inviato con protocollo del 07/11/2025 n. CGRTS-0043821, oltre alla documentazione di progetto, nota di trasmissione di proposta di approvazione avente ad oggetto: “*Ordinanza n. 132/2022 "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi" Comune di Genga - Soggetto Attuatore Diocesi di Fabriano-Matelica ID opera 7264 - Denominazione dell'intervento San Lorenzo Fase.: 490.20.40/2023/USR/1055 Trasmissione proposta di approvazione*”, in allegato;

Nella proposta di approvazione acquisita con prot. n. CGRTS-0043821 del 07/11/2025, l'USR Marche esprime “**PARERE FAVOREVOLE al progetto di intervento locale della “Chiesa di San Lorenzo” sita nel Comune di Genga (AN), per un importo complessivo di euro 229.264,69 di cui € 220.000,00 a valere sulle risorse dell'O.C.S.R. n. 105/2020 ed € 9.264,69 a valere sulle risorse che il Soggetto Attuatore individuerà in sede di conferenza permanente”.**

Nel corso dell'istruttoria dell'USR Marche, come dichiarato nella proposta di approvazione acquisita con prot. n. CGRTS-0043821 del 07/11/2025, sono stati acquisiti i seguenti pareri/autorizzazioni:

- **UFFICIO SISMICA:** Comunicazione esito favorevole relativo al controllo della completezza documentale relativa al progetto esecutivo che riporta acquisito con Prot. CGRTS-0043821 -A- 07/11/2025, in allegato;
- **SABAP PER LE PROVINCE DI ANCONA – PESARO URBINO (Prot. MIC-SABAP-AN-PU_UO3|17/10/2024|0013070-P)** “*AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza di condizioni*”, in allegato;
- **COMUNE DI GENGA (AN): Il parere del Comune di Genga non è pervenuto e dovrà essere acquisito in sede di Conferenza Permanente.**

COPERTURA ECONOMICA

Dalla proposta di approvazione trasmessa dall'USR Marche si rileva che il totale dell'intervento, a seguito delle verifiche in merito alla ammissibilità e congruità, risulta essere pari ad **€ 229.264,69 (euro duecentoventinovemiladuecentosessantaquattro/69)**, di cui € 154.233,24 per lavori ed € 75.031,45 per somme a disposizione, a valere come segue:

- € 220.000,00 sulla programmazione dell'Ordinanza n. 132/2022;
- € 9.264,69 sulla programmazione dell'Ordinanza n. 132/2022 dal ricorso all'articolo 5 co 1bis.

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzione@pec.gov.it - commissario.sisma@govertino.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Dall'istruttoria dell'USR Marche si rileva che per la redazione del computo metrico è stato utilizzato il Prezzario Unico del Cratere Centro Italia PUC 2022 ed il prezzario regionale di riferimento di cui all'art. 1 comma 6 dell'Ordinanza n. 126/2022.

Importo O.C. 132/2022	Importo progetto	Importo ammissibile a seguito di verifica dell'USR Marche Proposta di approvazione (CGRTS-0043821 del 07/11/2025)
€ 550.000,00	€ 700.000,00	€ 229.264,69 Di cui: – € 220.000,00 sulla programmazione dell'Ordinanza n. O.C. 132/2022; – € 9.264,69 dal ricorso all'articolo 5 co 1bis dell'O.C. 105/2020.

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzione@pec.gov.it - commissario.sisma@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

QTE (PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE prot. CGRTS-0043821 del 07/11/2025)

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
	LAVORI	IMPORTI	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI	124.637,43 €	124.637,43 €
A2	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 29.595,81 €	€ 29.595,81 €
A=A1+A2	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 154.233,24	€ 154.233,24
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1	Imprevisti IVA compresa	€ 3.000,00	€ 3.000,00
B3	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, C.S.P. e C.S.E., oneri previdenziali inclusi)	€ 39.842,92	€ 39.842,92
B5	IVA per Spese tecniche (22% B3)	€ 8.765,44	€ 8.765,44
B6	Rilievi accertamenti e indagini (inclusa iva)	€ 4.915,11	€ 4.915,11
B7	RTP (Spese per la gestione amministrativa - art. 6 Ord 105/2020)	€ 3.084,66	€ 3.084,66
B8	IVA su A (10%)	€ 15.423,32	€ 15.423,32
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B8)	€ 75.031,45	€ 75.031,45
C=A+B	TOTALE	€ 229.264,69	€ 229.264,69

Il Consulente istruttore

Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione

Area organizzativa tecnica settore ricostruzione delle chiese

e Conferenza Permanente Firmato digitalmente da

Arch. Luca Quadrelli **LUCA QUADRELLI**

CN = LUCA QUADRELLI
SerialNumber = TINIT-QDRLCU81S06D653A
C = IT

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzione@pec.gov.it - commissario.sisma@govertino.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

PARERE CONFERENZA PERMANENTE

In riferimento all'

"INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN LORENZO" COMUNE DI GENGA (AN)

Soggetto attuatore: Diocesi di Fabriano - Matelica
CUP D32E23000040001 – CIG A025D03650
Id. Ordinanza 132/2022: D_158_2022

Visto quanto dichiarato dall'USR Marche nella proposta di approvazione dell'intervento, acquisita al protocollo commissoriale CGRTS-0043821 del 0711/2025, alla quale si rimanda per tutto ciò che concerne la verifica della completezza, congruità rispetto all'importo assegnato con O.C. n. 132/2022 e ammissibilità al contributo;

Richiamata la Relazione del Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale;

Ai fini dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell'adozione del decreto di concessione del contributo, si rimettono, per quanto di competenza, al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell'art. 82 del Testo unico della ricostruzione privata le seguenti valutazioni:

fermo restando le prescrizioni impartite dagli altri Enti, si esprime

Parere favorevole con prescrizioni:

In conferenza permanente dovrà essere acquisito il parere del Comune di Genga (AN).

Il Dirigente
Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione
Ing. Andrea Crocioni



Commissario Straordinario
Ricostruzione Sisma 2016
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Firmato da ANDREA CROCIONI il 24-11-2025

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzione@pec.gov.it - commissario.sisma@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Allegato 1

O.C. 132/2022 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN LORENZO"

COMUNE DI GENGA (AN)

Soggetto attuatore: Diocesi di Fabriano - Matelica

CUP D32E23000040001 – CIG A025D03650

Id. Ordinanza 132/2022: D_158_2022

N°	Titolo dell'elaborato	PROT. STRUTTURA COMMISSARIALE
1	INT.2_Dimensionamento e verifica delle piattabande_15-01-2025.pdf.p7m	CGRTS-0043821-A-07/11/2025
2	B.2c_Rilievo geometrico_prospetti_agg_15-01-2025.pdf.p7m	CGRTS-0043821-A-07/11/2025
3	C.2a_Strutturale_pianta_piano_terra_agg_15-01-2025.pdf.p7m	CGRTS-0043821-A-07/11/2025
4	C.2b_Strutturale_pianta_soffitti_voltati_agg_15-01-2025.pdf.p7m	CGRTS-0043821-A-07/11/2025
5	C.2c_Strutturale_pianta_coperture_agg_15-01-2025.pdf.p7m	CGRTS-0043821-A-07/11/2025
6	C.2d_Strutturale_prospetti_frontale_e_posteriore_agg_15-01-2025.pdf.p7m	CGRTS-0043821-A-07/11/2025
7	C.2e1_Strutturale_prospetto_laterale_agg_15-01-2025.pdf.p7m	CGRTS-0043821-A-07/11/2025
8	C.2e2_Strutturale_prospetto_lato_monastero_15-01-2025.pdf.p7m	CGRTS-0043821-A-07/11/2025
9	C.2f_Strutturale_sezioni_A-A_e_C-C_agg_15-01-2025.pdf.p7m	CGRTS-0043821-A-07/11/2025
10	C.2g_Strutturale_sezioni_B-B_e_D-D_agg_15-01-2025.pdf.p7m	CGRTS-0043821-A-07/11/2025
11	C.2h_Strutturale_particolari_costruttivi_agg_15-01-2025.pdf.p7m	CGRTS-0043821-A-07/11/2025
12	C.10_Costi_sicurezza_agg_15-01-2025.pdf.p7m	CGRTS-0043821-A-07/11/2025
13	C.13_Piano_di_manutenzione_dell_opera_agg_15-01-2025.pdf.p7m	CGRTS-0043821-A-07/11/2025
14	C.17_Capitolato_Speciale_d_Appalto_agg_15-01-2025.pdf.p7m	CGRTS-0043821-A-07/11/2025
15	11782 Genga_S. Lorenzo loc. Avenale_art.21.pdf	CGRTS-0043821-A-07/11/2025
16	C.3_Relazione_di_calcolo_linee_vita_con_elaborato_grafico.pdf.p7m	CGRTS-0043821-A-07/11/2025
17	C.9_Piano_di_Sicurezza_e_Coordinamento.pdf.p7m	CGRTS-0043821-A-07/11/2025
18	C.12_Fascicolo_dell_opera.pdf.p7m	CGRTS-0043821-A-07/11/2025
19	C.14_Perizia_asseverata_per_nesso_di_causalit_tra_danni_rilevati_ed_eventi_sismici.pdf.p7m	CGRTS-0043821-A-07/11/2025
20	C.15_Cronoprogramma.pdf.p7m	CGRTS-0043821-A-07/11/2025
21	C.16_Schema_di_contratto.pdf.p7m	CGRTS-0043821-A-07/11/2025
22	C.18_Layout_di_cantiere.pdf.p7m	CGRTS-0043821-A-07/11/2025
23	D.1_Scheda_di_II_livello_di_rilevamento_speditivo_del_danno.pdf.p7m	CGRTS-0043821-A-07/11/2025
24	D.2_Ordinanza_sindacale_di_Inagibilit_.PDF.p7m	CGRTS-0043821-A-07/11/2025
25	D.3_Documenti_identit_dei_professionisti_incaricati.pdf.p7m	CGRTS-0043821-A-07/11/2025
26	D.4_Scheda_sinottica_dell_intervento.pdf.p7m	CGRTS-0043821-A-07/11/2025
27	D.5_Attestato_Deposito_Sismico.pdf.p7m	CGRTS-0043821-A-07/11/2025
28	D.7_Dichiarazione_di_iscrizione_dei_professionisti_all_Elenco_Speciale.pdf.p7m	CGRTS-0043821-A-07/11/2025
29	D.8_Dichiarazione_sostitutiva_arcidiocesi.pdf.p7m	CGRTS-0043821-A-07/11/2025

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruzioneisisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

30	D.9_Dichiarazione ordinanza 105 all. C.pdf.p7m	CGRITS-0043821-A-07/11/2025
31	D.10_Modalit_di affidamento incarico.pdf.p7m	CGRITS-0043821-A-07/11/2025
32	C.1_Architettonico_interventi_di restauro.pdf.p7m	CGRITS-0043821-A-07/11/2025
33	B.6_Rilievo fotografico con indicazione dei coni visivi.pdf.p7m	CGRITS-0043821-A-07/11/2025
34	A.1_Relazione tecnica generale.pdf.p7m	CGRITS-0043821-A-07/11/2025
35	A.2_Relazione storico-artistica.pdf.p7m	CGRITS-0043821-A-07/11/2025
36	A.3_Relazione sulle indagini svolte.pdf.p7m	CGRITS-0043821-A-07/11/2025
37	A.4_Relazione tecnica illustrativa strutture.pdf.p7m	CGRITS-0043821-A-07/11/2025
38	A.5_Relazione sui materiali.pdf.p7m	CGRITS-0043821-A-07/11/2025
39	A.6_Relazione di calcolo strutturale.pdf.p7m	CGRITS-0043821-A-07/11/2025
40	A.7_Fascicolo di calcolo.pdf.p7m	CGRITS-0043821-A-07/11/2025
41	A.8_Graficizzazione degli indicatori di vulnerabilit_.pdf.p7m	CGRITS-0043821-A-07/11/2025
42	A.10_Relazione geotecnica e sulle fondazioni.pdf.p7m	CGRITS-0043821-A-07/11/2025
43	A.11_Relazione di restauro.pdf.p7m	CGRITS-0043821-A-07/11/2025
44	A.12_Relazione sintetica dell_intervento.pdf.p7m	CGRITS-0043821-A-07/11/2025
45	A.13_Relazione programmatica.pdf.p7m	CGRITS-0043821-A-07/11/2025
46	B.1_Inserimento urbanistico.pdf.p7m	CGRITS-0043821-A-07/11/2025
47	B.2a_Rilievo geometrico_pianta PT e soffitti voltati.pdf.p7m	CGRITS-0043821-A-07/11/2025
48	B.2d_Rilievo geometrico_sezioni.pdf.p7m	CGRITS-0043821-A-07/11/2025
49	B.3_Rilievo materico e piano delle indagini strumentali.pdf.p7m	CGRITS-0043821-A-07/11/2025
50	B.4a_Rilievo fotogrammetrico con degrado_pianta PT e soffitti voltati.pdf.p7m	CGRITS-0043821-A-07/11/2025
51	B.4b_Rilievo fotogrammetrico con degrado_pianta coperture.pdf.p7m	CGRITS-0043821-A-07/11/2025
52	B.4c_Rilievo fotogrammetrico con degrado_prospetti.pdf.p7m	CGRITS-0043821-A-07/11/2025
53	B.4d_Rilievo fotogrammetrico con degrado_sezioni.pdf.p7m	CGRITS-0043821-A-07/11/2025
54	B.5_Interventi pregressi.pdf.p7m	CGRITS-0043821-A-07/11/2025
55	C.7_Quadro Tecnico Economico_agg 13-06-2025.pdf.p7m	CGRITS-0043821-A-07/11/2025
56	C.8_Calcolo della parcella_agg 13-06-2025.pdf.p7m	CGRITS-0043821-A-07/11/2025
57	D.11_Dichiarazionenon superamento incarichi_13-06-2025.pdf.p7m	CGRITS-0043821-A-07/11/2025
58	C.4_Computo metrico estimativo_agg 13-06-2025.pdf.p7m	CGRITS-0043821-A-07/11/2025
59	C.5_Prezzi unitari_agg 13-06-2025.pdf.p7m	CGRITS-0043821-A-07/11/2025
60	C.6_Calcolo incidenza manodopera_agg 13-06-2025.pdf.p7m	CGRITS-0043821-A-07/11/2025
61	ID 7264_Chiesa di San Lorenzo_Genga_Parere per conferenza_ret.pdf	CGRITS-0043821-A-07/11/2025
62	Proposta di approvazione_ID 7264-S.LORENZO (1)	CGRITS-0043821-A-07/11/2025
63	contratto tecnici_avenale.pdf	CGRITS-0043821-A-07/11/2025
64	D.6_Asseverazione art. 93 DPR 380-2001_ AGG.pdf.p7m	CGRITS-0043821-A-07/11/2025

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzione@pec.gov.it - commissario.sisma@gooverno.it

Al Commissario Straordinario per la Ricostruzione
 Pec: comm.ricostruzioneisima2016@pec.governo.it

p.c. Al Soggetto Attuatore Diocesi di Fabriano-Matelica
 RTP Carlo Morosi
 Pec: diocesi@pec.fabriano-matelica.it
carlo.morosi@ingpec.eu

OGGETTO: Ordinanza n.**132/2022** "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi"
 Comune di Genga - Soggetto Attuatore Diocesi di Fabriano-Matelica
 ID opera 7264 - Denominazione dell'intervento San Lorenzo
 Fasc.: 490.20.40/2023/USR/1055
Trasmissione proposta di approvazione

ORDINANZA	O.C. 132/2022
DENOMINAZIONE INTERVENTO	San Lorenzo
ID ORDINANZA	D_155_2022
ID SISMAPP	7264
SOGGETTO ATTUATORE	Diocesi di Fabriano-Matelica
RESPONSABILE TECNICO PROCEDURA	Carlo Morosi
CUP	D32E23000040001
TRASMISSIONE DEL PROGETTO (prot. data)	17/09/2024
TRASMISSIONE INTEGRAZIONI PROGETTO (prot. data)	17/06/2025

Si comunica che lo scrivente Ufficio ha concluso l'istruttoria relativa all'intervento in oggetto.
 La proposta di approvazione e la documentazione di progetto, così come di seguito elencata, sono disponibili sulla piattaforma SISMAPP disponibile al seguente link:
<https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/7264>

- 1 - C.7_Qquadro Tecnico Economico_agg 13-06-2025.pdf.p7m
- 2 - C.8_Calcolo della parcella_agg 13-06-2025.pdf.p7m
- 3 - D.11_Dichiarazionenon superamento incarichi_13-06-2025.pdf.p7m
- 4 - C.4_Computo metrico estimativo_agg 13-06-2025.pdf.p7m
- 5 - C.5_Prezzi unitari_agg 13-06-2025.pdf.p7m
- 6 - C.6_Calcolo incidenza manodopera_agg 13-06-2025.pdf.p7m
- 7 - ID 7264_Chiesa di San Lorenzo_Genga_Parere per conferenza_ret.pdf

- 8 - ID 7264_Chiesa di San Lorenzo_Genga_Parere per conferenza.pdf
- 9 - contratto tecnici_avenale.pdf
- 10 - D.6_Asseverazione art. 93 DPR 380-2001_AGG.pdf.p7m
- 11 - INT.2_Dimensionamento e verifica delle piattabande_15-01-2025.pdf.p7m
- 12 - B.2c_Rilievo geometrico_prospetti_agg 15-01-2025.pdf.p7m
- 13 - C.2a_Strutturale_pianta piano terra_agg 15-01-2025.pdf.p7m
- 14 - C.2b_Strutturale_pianta soffitti voltati_agg 15-01-2025.pdf.p7m
- 15 - C.2c_Strutturale_pianta coperture_agg 15-01-2025.pdf.p7m
- 16 - C.2d_Strutturale_prospetti frontale e posteriore_agg 15-01-2025.pdf.p7m
- 17 - C.2e1_Strutturale_prospetto laterale_agg 15-01-2025.pdf.p7m
- 18 - C.2e2_Strutturale_prospetto lato monastero_15-01-2025.pdf.p7m
- 19 - C.2f_Strutturale_sezioni A-A_ e C-C__agg 15-01-2025.pdf.p7m
- 20 - C.2g_Strutturale_sezioni B-B_ e D-D__agg 15-01-2025.pdf.p7m
- 21 - C.2h_Strutturale_particolari costruttivi_agg 15-01-2025.pdf.p7m
- 22 - C.10_Costi sicurezza_agg 15-01-2025.pdf.p7m
- 23 - C.13_Piano di manutenzione dell_opera_agg 15-01-2025.pdf.p7m
- 24 - C.17_Capitolato Speciale d_Appalto_agg 15-01-2025.pdf.p7m
- 25 - 11782 Genga_S. Lorenzo loc. Avenale_art.21.pdf
- 26 - C.3_Relazione di calcolo linee vita con elaborato grafico.pdf.p7m
- 27 - C.9_Piano di Sicurezza e Coordinamento.pdf.p7m
- 28 - C.12_Fascicolo dell_opera.pdf.p7m
- 29 - C.14_Perizia asseverata per nesso di causalit_ tra danni rilevati ed eventi sismici.pdf.p7m
- 30 - C.15_Cronoprogramma.pdf.p7m
- 31 - C.16_Schema di contratto.pdf.p7m
- 32 - C.18_Layout di cantiere.pdf.p7m
- 33 - D.1_Scheda di II livello di rilevamento speditivo del danno.pdf.p7m
- 34 - D.2_Ordinanza sindacale di Inagibilit_.PDF.p7m
- 35 - D.3_Documenti identit_ dei professionisti incaricati.pdf.p7m
- 36 - D.4_Scheda sinottica dell_intervento.pdf.p7m
- 37 - D.5_Attestato Deposito Sismico.pdf.p7m
- 38 - D.7_Dichiarazione di iscrizione dei professionisti all_Elenco Speciale.pdf.p7m
- 39 - D.8_Dichiarazione sostitutiva arcidiocesi.pdf.p7m
- 40 - D.9_Dichiarazione ordinanza 105 all. C.pdf.p7m
- 41 - D.10_Modalit_di affidamento incarico.pdf.p7m
- 42 - C.1_Architettonico_interventi di restauro.pdf.p7m
- 43 - B.6_Rilievo fotografico con indicazione dei coni visivi.pdf.p7m
- 44 - A.1_Relazione tecnica generale.pdf.p7m
- 45 - A.2_Relazione storico-artistica.pdf.p7m
- 46 - A.3_Relazione sulle indagini svolte.pdf.p7m
- 47 - A.4_Relazione tecnica illustrativa strutture.pdf.p7m
- 48 - A.5_Relazione sui materiali.pdf.p7m
- 49 - A.6_Relazione di calcolo strutturale.pdf.p7m
- 50 - A.7_Fascicolo di calcolo.pdf.p7m
- 51 - A.8_Graficizzazione degli indicatori di vulnerabilit_.pdf.p7m
- 52 - A.10_Relazione geotecnica e sulle fondazioni.pdf.p7m
- 53 - A.11_Relazione di restauro.pdf.p7m
- 54 - A.12_Relazione sintetica dell_intervento.pdf.p7m
- 55 - A.13_Relazione programmatica.pdf.p7m
- 56 - B.1_Inserimento urbanistico.pdf.p7m
- 57 - B.2a_Rilievo geometrico_pianta PT e soffitti voltati.pdf.p7m
- 58 - B.2d_Rilievo geometrico_sezioni.pdf.p7m
- 59 - B.3_Rilievo materico e piano delle indagini strumentali.pdf.p7m
- 60 - B.4a_Rilievo fotogrammetrico con degrado_pianta PT e soffitti voltati.pdf.p7m
- 61 - B.4b_Rilievo fotogrammetrico con degrado_pianta coperture.pdf.p7m
- 62 - B.4c_Rilievo fotogrammetrico con degrado_prospetti.pdf.p7m
- 63 - B.4d_Rilievo fotogrammetrico con degrado_sezioni.pdf.p7m
- 64 - B.5_Interventi pregressi.pdf.p7m

P.F. Coordinamento ricostruzione Pubblica

PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Ai sensi dell'ord. 105/2020

OGGETTO: PROPOSTA DI APPROVAZIONE

OCSR n. 132/2022 - ID ord. D_155_2022

Chiesa di San Lorenzo

COMUNE DI Genga (AN)

Interventi di tipo locale

ID SISMAPP 7264 - Fascicolo: 490.20.40/2023/USR/1055

INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO			
<i>OCSR</i>	n. 132/2022		
<i>Id. Decreto Ord. 132/2022</i>	n. 155/2022		
<i>Soggetto Attuatore</i>	Diocesi di Fabriano-Matelica		
<i>Denominazione Chiesa</i>	Chiesa di San Lorenzo		
<i>Indirizzo</i>	Località Avenale di Genga (AN)		
<i>Dati Catastali</i>	Fg. 49	Part. D	Sub.-
<i>Geolocalizzazione</i>	43.430481, 12.935561		
<i>Tipo di intervento</i>	intervento locale		
<i>Livello di progettazione</i>	ESECUTIVO		
<i>CUP</i>	D32E23000040001		
<i>CIG</i>	A025D03650		
SOGLIETTI COINVOLTI			
<i>Tecnici incaricati RTP</i>	Ing. Carlo Morosi		
<i>Progettista/i</i>	Arch.: Eugenio Casadio Tarabusi, Progettista architettonico Ing.: Claudio Spinelli, Progettista delle strutture in opera		
<i>Direzione dei lavori</i>	Ing. Spinelli Claudio: direttore dei lavori strutturali in opera		
RIFERIMENTI NORMATIVI			
<i>D.L. n. 189/2016</i>	art. 4 art.14 art. 15-bis	comma 3, comma 1-9, comma 2-3-3 bis	
<i>OCSR n. 84 del 2.8.2019</i>	art.14, 13, 12		
<i>OCSR n. 105 del 17.9.2020</i>	art.4,9		
<i>OCSR n. 111 del 23.12.2020</i>	art. 14	comma 4	
<i>OCSR n. 126 del 24.5.2022</i>			
<i>OCSR n. 132 del 30.12.2022</i>			

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

OCSR n. 144 del 28.06.2023		
ATTI VARI		
<i>Ordinanza sindacale di inagibilità</i>	RG n. 10 del 08/03/2017	Comune di Genga (AN)
"SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI- CHIESE" Modello A-DC	n. Progressivo 003 del 15/12/2017 (validata in data 17/05/2017)	Esito: INAGIBILE
PROTOCOLLI		
<i>Prot. (A/P)</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Mittente/Soggetto interessato</i>
n. 118815 del 17/09/2024	PROGETTO ESECUTIVO	Diocesi di Fabriano-Matelica
n. 118817 del 17/09/2024	PROGETTO ESECUTIVO	Diocesi di Fabriano-Matelica
n. 7778 del 21/01/2025	INTEGRAZIONE	Diocesi di Fabriano-Matelica
n. 81904 del 10/06/2025	INTEGRAZIONE	Diocesi di Fabriano-Matelica
n. 85215 del 17/06/2025	INTEGRAZIONE	Diocesi di Fabriano-Matelica
PARERI/AUTORIZZAZIONI		
<i>Ente competente</i>		<i>Oggetto</i>
1	UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE – Attività di Genio Civile - competenza in materia di rischio sismico per le aree Macerata e Ancona	Valutazioni istruttorie di competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla normativa antisismica. (ID 4979793 del 13/06/2025)
2	SABAP AN-PU	Autorizzazione del progetto ai sensi degli Artt. 21, comma 4 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (Prot. USR n. 134258 del 17/10/2024)
3	COMUNE DI GENGA (AN)	Parere non pervenuto nei termini previsti da ordinanza, da acquisire in sede di conferenza.

DISAMINA DELL'INTERVENTO

1. Descrizione dello stato attuale:

Presumibilmente realizzata tra il 1400 e il 1700, dopo gli eventi sismici che colpirono la zona nel 1997, la chiesa fu parzialmente restaurata nel primo decennio del secolo XXI. La Chiesa oggetto di intervento, presenta un impianto ad un'unica navata, pianta rettangolare coperta con volta a botte e da una volta a crociera sul presbiterio; la struttura verticale è in muratura portante in materiale lapideo misto a mattoni intonacata a calce. Il fronte principale è organizzato rispetto al proprio asse centrale lungo il quale sono posizionate due

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

aperture, il portone d'accesso, inquadrato da una cornice in aggetto, e una bucatura semicircolare. L'interno presenta paraste, capitelli e una doppia cornice in stucco che corre lungo tutto il perimetro e funge da linea d'imposta della volta. La copertura è a capanna sostenuta da travi lignee e travetti (non visibili dall'interno), al di sopra è collocato il campanile realizzato in mattoni a vista. La parete di destra della Chiesa è in comune con la casa parrocchiale con struttura portante in muratura.

2. Descrizione dei danni:

- Lesioni profonde e diffuse pseudo-verticali sulla struttura verticale ad indicare l'attivazione del meccanismo di rottura nel piano della facciata stessa;
- Vela campanaria con muratura dei pilastri apparentemente decoesa e non sufficientemente vincolata alla muratura sottostante;
- piattabande dell'ingresso in Chiesa e del passaggio in Sacrestia lesionate, decoese;
- copertura priva della rigidezza necessaria a uniformare i movimenti delle murature di appoggio;
- lesioni sulla volta in camorcanna.

3. Descrizione del progetto:

Gli interventi progettati sono finalizzati all' intervento locale ed ove possibile all'eliminazione delle vulnerabilità riscontrate. Pertanto i provvedimenti messi in atto, come risulta dagli elaborati di progetto allegati, sono stati i seguenti:

1. Strutture di copertura

- Rinforzo della volta in camorcanna dell'aula, previo puntellamento e verifica dello stato di conservazione, con sigillatura delle lesioni ed eventuale consolidamento dell'intonaco;
- Revisione e riparazione del manto di copertura in coppi con locale sostituzione di elementi;
- Installazione di linea vita in copertura;

2. Murature

- Intervento diffuso di sigillatura di tutte le lesioni, iniezioni di miscele non cementizie in caso di fessure profonde di limitata ampiezza;
- integrazione muraria con scuci-cuci in caso di lesioni passanti;
- rigenerazione delle murature con iniezioni di miscele non cementizie a stabilità volumetrica;
- inserimento su due registri di impennature armate (le superiori con capochiave a paletto, le inferiori senza capochiave) in acciaio di collegamento della facciata alle murature longitudinali interne ed esterne sigillati con miscele non cementizie a stabilità volumetrica;
- inserimento di nr. 5 catene trasversali nella navata con capochiave a paletto;
- inserimento di coppie di piattabande IPE160 in corrispondenza dell'accesso della sagrestia e del portale d'ingresso;

3. Interventi superfici finitura e apparati decorativi

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- Realizzazione di intonaco deumidificante all'interno della chiesa per la fascia inferiore h.1.00m previo smontaggio e rimontaggio delle lastre lapidee nella zona d'altare;
- spicconatura e rifacimento dell'intonaco esterno;
- consolidamento di fessurazioni e fratturazioni tra parti non separabili mediante iniezione di adesivi;
- stuccatura di fessurazioni e fratture con malta idraulica nel caso si renda necessario uno strato di profondità e con malta di grassello per lo strato di finitura;
- riprese d'intonaco interne e tinteggiatura a calce;
- restauro e revisione di cornici marcapiano e a stucco interne;
- ripristino dell'impianto elettrico a seguito delle lavorazioni interferenti;

4. Campanile

- Stilatura profonda dei giunti della muratura in mattoni pieni;
- Inserimento di imperniature armate verticali in barre d'acciaio (una per pilastrino) con lunghezza d'incastro 1.00m;
- Verifica ed eventuale sostituzione della catena esistente;

VERIFICA ISTRUTTORIA

1. Istruttoria amministrativa

- Il progetto è pervenuto all'USR in data 17/09/2024 (prot. USR nn. 118815-118817), dopo del 30.12.2022, data dell'entrata in vigore della OCSR n. 132/2022.
- Con perizia asseverata prot. USR 118817 del 17/09/2024 i tecnici: Arch. Eugenio Casadio Tarabusi e l'Ing. Claudio Spinelli hanno dichiarato il nesso di causalità sisma danno sulla Chiesa di San Lorenzo, località Avenale di Genga (AN).
- L'edificio è classificato ai sensi delle NTC 2018 cap. 2.4.2 in classe d'uso III e l'intervento è classificabile come intervento locale; ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 111 del 23.12.2020 e in particolare l'art.14 comma 4 che modifica il punto 4 dell'allegato C dell'OCSR n. 105/2020 il progettista delle opere strutturali con nota prot. USR 81904 del 10/06/2025 ha dichiarato che: "*Che l'intervento proposto è conforme a quanto disposto dal paragrafo 8.4.1 delle Norme Tecniche per la Costruzioni D.M. 17/01/2018 e della Circolare applicativa n. 7/2019 e non modifica in senso negativo il comportamento degli altri elementi della costruzione e di tutta la costruzione nel suo insieme, e non comporta una diminuzione dei livelli di sicurezza preesistenti.*";
- Ai fini del controllo svolto, ai sensi della D.G.R. 669 del 20/06/2017 e ss.mm.ii. con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico alle sedi dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili nei territori colpiti dal sisma, è stato rilasciato il parere istruttorio

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

sul progetto esecutivo (ID 4979793 del 13/06/2025); si fa presente che, ai fini dell'effettivo rilascio dell'attestato di deposito sismico, deve essere inviato al presente Ufficio il modello aggiornato della Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01 (reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), prima dell'avvio dei lavori, firmato in calce da tutti i soggetti coinvolti.

- Il parere favorevole sugli aspetti di tutela è stato rilasciato dalla SABAP MARCHE ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, ed è stato acquisito con prot. USR 134258 del 17/10/2024; a tal proposito, si fa presente che lo stesso riporta prescrizioni operative che dovranno essere recepite in fase di esecuzione lavori.
- Dall'istruttoria svolta è emerso che gli interventi in progetto risultano ammissibili a contributo secondo le specifiche individuate nell'*allegato C* dell'OCSR n. 105/2020;
- Le voci del Computo metrico estimativo sono state desunte dal Prezzario Unico del Cratere Centro Italia PUC 2022 e Prezzario Marche 2024.
- L'intervento proposto risulta coerente e congruo rispetto ai danni causati dagli eventi sismici 2016/17;
- I professionisti incaricati risultano iscritti all'Elenco Speciale dei Professionisti di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 e s.m.i.
- I professionisti hanno dichiarato il non superamento dei limiti di incarichi con nota USR prot. 85215 del 17/06/2025.

1a. Quadro tecnico economico

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
	LAVORI	IMPORTI	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI	124.637,43 €	124.637,43 €
A2	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 29.595,81 €	€ 29.595,81 €
A=A1+A2	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 154.233,24	€ 154.233,24
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1	Imprevisti IVA compresa	€ 3.000,00	€ 3.000,00

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

B3	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, C.S.P. e C.S.E., oneri previdenziali inclusi)	€ 39.842,92	€ 39.842,92
B5	IVA per Spese tecniche (22% B3)	€ 8.765,44	€ 8.765,44
B6	Rilievi accertamenti e indagini (inclusa iva)	€ 4.915,11	€ 4.915,11
B7	RTP (Spese per la gestione amministrativa - art. 6 Ord 105/2020)	€ 3.084,66	€ 3.084,66
B8	IVA su A (10%)	€ 15.423,32	€ 15.423,32
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B8)	€ 75.031,45	€ 75.031,45
C=A+B	TOTALE	€ 229.264,69	€ 229.264,69

2. Istruttoria tecnica

La documentazione trasmessa risulta completa e conforme all'ordinanza di riferimento.

3. Istruttoria contabile

<i>Id. Decreto Ord. 132/2022:</i>	n. 155/2022
<i>Importo programmato Ord. 132/2022:</i>	€ 220.000,00
<i>Costo dell'intervento di progetto</i>	€ 229.264,69
<i>Importo ammissibile a contributo</i>	€ 229.264,69

Si ritiene, pertanto, per quanto di competenza, **soddisfatta la verifica tecnico/economica** dell'intervento progettuale proposto in ordine alla **coerenza, congruità e ammissibilità** rispetto ai danni causati dagli eventi sismici.

Si evidenzia infine che il Soggetto Attuatore dovrà indicare in sede di conferenza permanente con quali risorse intenderà coprire il maggiore costo dell'intervento presentato (art. 5 dell'OCSR 105/2020, art. 1 comma b dell'OCRS 144/2023, ecc.).

4. Conclusioni

Richiamata la disamina tecnico-amministrativa – contabile della documentazione presentata relativa al progetto esecutivo dell'intervento locale della Chiesa di San Lorenzo;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Ritenuta soddisfatta la verifica tecnico/economica dell'intervento progettuale proposto in ordine alla coerenza e congruità rispetto ai danni causati dagli eventi sismici;

Ritenuto necessario provvedere al rilascio della proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo in vista della convocazione da parte del Commissario straordinario della conferenza permanente, ai sensi dell'*art. 4 comma 3* dell'OCSR n. 105/2020, per l'approvazione del progetto;

*per tutto quanto sopra riportato, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al progetto di intervento locale della "Chiesa di San Lorenzo" sita nel Comune di Genga (AN), per un importo complessivo di euro **229.264,69** di cui € 220.000,00 a valere sulle risorse dell'O.C.S.R. n. 105/20 ed € 9.264,69 a valere sulle risorse che il Soggetto Attuatore individuerà in sede di conferenza permanente.*

Si precisa inoltre che le verifiche svolte non sollevano il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità su atti propri, sull'esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell'intervento, nel rispetto delle procedure di legge. Si rammenta infine che resta comunque a carico della Diocesi la conservazione dell'intera documentazione dell'iter progettuale, da rendere disponibile per eventuali successivi controlli.

Il Funzionario istruttore: Arch. Lucrezia Di Febbo

Il Dirigente
SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA
Maurizio PAULINI

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Allegati:

Pareri

N.	Parere	Documento
1	Parere SABAP AP-FM-MC	11782 Genga_S. Lorenzo loc. Avenale_art.21
2	Parere Istruttoria Sismica	ID 7264_Chiesa di San Lorenzo_Genga_Parere per conferenza_ret
3	Comune di Genga (AN) Parere di conformità urbanistico edilizia	Parere non pervenuto nei termini previsti da ordinanza da acquisire in sede di conferenza.

Elenco degli elaborati di progetto trasmessi

N.	Codice elaborato	Elaborato	Prot. n.	Data
4				
A - RELAZIONI				
5	A.1	Relazione tecnica generale	118815	17/09/2024
6	A.2	Relazione storico-artistica	118815	17/09/2024
7	A.3	Relazione sulle indagini svolte	118815	17/09/2024
8	A.4	Relazione tecnica illustrativa strutture	118815	17/09/2024
9	A.5	Relazione sui materiali	118815	17/09/2024
10	A.6	Relazione di calcolo strutturale	118815	17/09/2024
11	A.7	Fascicolo di calcolo	118815	17/09/2024
12	A.10	Relazione geotecnica e sulle fondazioni	118815	17/09/2024
13	A.11	Relazione di restauro	118815	17/09/2024
14	A.12	Relazione sintetica dell'intervento	118815	17/09/2024
15	A.13	Relazione programmatica	118815	17/09/2024
16	C.3	Relazione di calcolo linee vita con elaborato grafico	118817	17/09/2024
17	C.12	Fascicolo dell'opera	118817	17/09/2024
18	C.13	Piano di manutenzione dell_opera_agg 15-01-2025	7778	21/01/2025
19	C.14	Perizia asseverata per nesso di causalit_ tra danni rilevati ed eventi sismici	118817	17/09/2024
B - ELABORATI STATO DI FATTO				
20	B.1	Inserimento urbanistico	118815	17/09/2024
Rilievo geometrico				
21	B.2a	Rilievo geometrico_pianta PT e soffitti voltati	118815	17/09/2024
22	B.2b	Rilievo geometrico_pianta coperture	118815	17/09/2024
23	B.2c	Rilievo geometrico_prospetti_agg 15-01-2025	7778	21/01/2025

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

24	B.2d	Rilievo geometrico_sezioni	118815	17/09/2024
25	B.6	Rilievo fotografico con indicazione de coni visivi	118815	17/09/2024
Rilievo materico, degrado				
26	B.3	Rilievo materico e piano delle indagini strumentali	118815	17/09/2024
27	B.4a	Rilievo fotogrammetrico con degrado_pianta PT e soffitti voltati	118815	17/09/2024
28	B.4b	Rilievo fotogrammetrico con degrado_pianta coperture	118815	17/09/2024
29	B.4c	Rilievo fotogrammetrico con degrado_prospetti	118815	17/09/2024
30	B.4d	Rilievo fotogrammetrico con degrado_sezioni	118815	17/09/2024
C - ELABORATI DI PROGETTO				
Elaborati grafici progetto architettonico				
31	C.1	Architettonico_interventi di restauro	118817	17/09/2024
Elaborati grafici progetto strutturale				
32	A.8	Graficizzazione degli indicatori di vulnerabilità	118515	17/09/2024
33	A.10	Relazione geotecnica e sulle fondazioni	118515	17/09/2024
34	C.2a	Strutturale_pianta piano terra_agg 15-01-2025	7778	21/01/2025
35	C.2b	Strutturale_pianta soffitti voltati_agg 15-01-2025	7778	21/01/2025
36	C.2c	Strutturale_pianta coperture_agg 15-01-2025	7778	21/01/2025
37	C.2d	Strutturale_prospetti frontale e posteriore_agg 15-01-2025	7778	21/01/2025
38	C.2e1	Strutturale_prospetto laterale_agg 15-01-2025	7778	21/01/2025
39	C.2e2	Strutturale_prospetto lato monastero_15-01-2025	7778	21/01/2025
40	C.2f	Strutturale_sezioni A-A_e C-C__agg 15-01-2025	7778	21/01/2025
41	C.2g	Strutturale_sezioni B-B_e D-D__agg 15-01-2025	7778	21/01/2025
42	C.2h	Strutturale_particolari costruttivi_agg 15-01-2025	7778	21/01/2025
43	INT.2	Dimensionamento e verifica delle piattabande_15-01-2025.pdf	7778	21/01/2025
EVENTUALI				
44	B.5	Interventi pregressi	118515	17/09/2024
D - ELABORATI ECONOMICI				
45	C.4	Computo metrico estimativo_agg 13-06-2025	85215	17/06/2025
46	C.5	Prezzi unitari_agg 13-06-2025	85215	17/06/2025
47	C.6	Calcolo incidenza manodopera_agg 13-06-2025	85215	17/06/2025
48	C.7	Quadro Tecnico Economico_13-06-2025	85215	17/06/2025
49	C.8	Calcolo della parcella_agg 13-06-2025	85215	17/06/2025
E - SICUREZZA				
50	C.10	Costi sicurezza_agg 15-01-2025	7778	21/01/2025

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

51	C.9	Piano di Sicurezza e Coordinamento	118817	17/09/2024
52	C.18	Layout di cantiere	118817	17/09/2024

F - DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ALLEGATI

53	C.15	Cronoprogramma	118817	17/09/2024
54	C.16	Schema di contratto	118817	17/09/2024
55	C.17	Capitolato Speciale d_Appalto_agg 15-01-2025	7778	21/01/2025
56	D.1	Scheda di II livello di rilevamento speditivo del danno	118817	17/09/2024
57	D.2	Ordinanza sindacale di Inagibilit	118817	17/09/2024
58	D.3	Documenti identit_ dei professionisti incaricati	118817	17/09/2024
59	D.4	Scheda sinottica dell_intervento	118817	17/09/2024
60	D.5	Attestato Deposito Sismico	118817	17/09/2024
61	D.6	Asseverazione art. 93 DPR 380-2001	118817	17/09/2024
62	D.7	Dichiarazione di iscrizione dei professionisti all_Elenco Speciale	118817	17/09/2024
63	D.8	Dichiarazione sostitutiva arcidiocesi	118817	17/09/2024
64	D.9	Dichiarazione ordinanza 105 all. C	118817	17/09/2024
65	D.10	D.10_Modalit_di affidamento incarico (Modalità di affidamento incarico)	118817	17/09/2024
66	D.11	Dichiarazione di non superamento soglia incarichi_13-06-2025	85215	17/06/2025

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Alla Conferenza permanente

OGGETTO: D.L. n. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016 e s.m.i. - D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019 -
Ordinanza Commissariale n. 132 del 30 dicembre 2022
Comune di Genga- ID: 7264 - Intervento di "Riparazione danni della Chiesa di San Lorenzo"
Codice Fascicolo: 490.20.40/2023/USR/1055
Verifica della completezza documentale volta al rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito
per interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'art. 94 bis,
comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001.

**COMUNICAZIONE ESITO FAVOREVOLE RELATIVO AL CONTROLLO DELLA COMPLETEZZA DOCUMENTALE
RELATIVA AL PROGETTO ESECUTIVO**

	prot. n. 81904 del 10/06/2025, prot. n. 7778 del 21/01/2025, prot. n. 118817 del 17/09/2024, prot. n. 118815 del 17/09/2024			
Committente	Mons. Francesco Massara			
Lavori di	Riparazione danni della Chiesa di San Lorenzo			
Indirizzo	Frazione Avenale, Comune di Genga			
Dati Catastali	Foglio 49	Mappale D	Sub -	
Ordinanza di Riferimento	Ordinanza Commissariale n. 132 del 30 dicembre 2022			
Tipo di intervento	Nuova costruzione <input type="checkbox"/>	Adeguamento sismico <input type="checkbox"/>	Miglioramento sismico <input type="checkbox"/>	Intervento locale <input checked="" type="checkbox"/>
Progettista strutture in opera	Ing. Claudio Spinelli		Direttore dei lavori in opera	Ing. Claudio Spinelli
Progettista strutture prefabbricate	-		Direttore dei lavori str. pref.	-
Appaltatore lavori strutture prefabbricate	-		Collaudatore statico	-
Appaltatore dei lavori in opera	DOMUS srl - Comune di Fabriano			

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 669 del 20 giugno 2017, con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla vigente normativa

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

antisismica, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili anche ad uso produttivo ubicati nei territori colpiti dal sisma, alle sedi territoriali tecniche dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione;

Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 che ha introdotto l’art. 94 bis del D.P.R. 380/2001;

Richiamata altresì la Delibera di Giunta regionale n. 1364 del 11 novembre 2019 che ha modificato parzialmente la D.G.R. 669/2017 in recepimento delle nuove disposizioni in materia di rischio sismico disciplinate dall’art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Vista inoltre la Legge 12 dicembre 2019 n. 156 di conversione del decreto-legge 24/10/2019 n. 123 che ha modificato l’art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Tenuto conto delle disposizioni di cui all’Ordinanza Commissariale n. 132 del 30 dicembre 2022

Preso atto che, con istanze indicate nella tabella sopra riportata, l’Ing. Carlo Morosi, in qualità di Responsabile tecnico della procedura, ha inviato il progetto esecutivo relativo all’intervento sopra indicato, redatto dall’ Ing. Claudio Spinelli;

Visto che il suddetto progetto è stato assegnato per l’espletamento dell’istruttoria al tecnico istruttore Arch. Lucrezia Di Febbo,

Preso atto della denuncia dei lavori di cui all’art. 93, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., allegata al progetto trasmesso attraverso la procedura informatica, nella quale sono stati individuati i seguenti soggetti:

Progettista architettonico: Arch. Eugenio Casadio Tarabusi

Progettista strutturale: Ing. Claudio Spinelli

Direttore dei lavori strutturali in opera: Ing. Claudio Spinelli

Appaltatore dei lavori in opera: DOMUS srl - Comune di Fabriano

Visto che l’intervento in questione è classificato di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, in

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

quanto rientrante nell'art. 94 bis, comma 1, lettera b), del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Considerato pertanto che il controllo sul progetto in questione è finalizzato a verificare la completezza documentale del progetto strutturale al fine del rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito ai sensi dell'art. 65, comma 4, nel rispetto delle disposizioni di cui alla sezione IV del capo I del Titolo II del DPR 5 ottobre 2010 n. 207;

Vista la dichiarazione a firma del progettista asseverante il rispetto delle disposizioni di cui alle vigenti norme tecniche per le costruzioni e la coerenza del progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica, così come disposto dall'art. 93, comma 4 del DPR 380/2001 e s.m.i.;

Richiamati il comma 4 dell'art. 64 del D.P.R. n. 380/2001 che testualmente recita: "*il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate*", il punto 10.1 delle NTC18 che rammenta che "*il progettista resta comunque responsabile dell'intera progettazione strutturale*",

SI RAMMENTA CHE


1. Per quanto nel progetto non risulta visibile, omesso o non chiaramente espresso, si rimanda all'integrale applicazione delle norme di legge, alle quali, in ogni caso, il Soggetto Attuatore, Progettista, Direttore dei lavori, Costruttore e chiunque altro concorra nella costruzione dovranno uniformarsi.
2. Si resta inoltre in attesa della trasmissione della documentazione attestante la conclusione dei lavori e la conformità degli stessi al progetto approvato, come previsto dagli artt. nn. 65 e 67 del DPR 380/2001 e s.m.i., che completeranno l'iter amministrativo presso questa struttura.

Corridonia (MC), 13/06/2025

Ing. Carlo Mundo

(Titolare di P.O.: Attività di Genio Civile

per le aree di Macerata e Ancona)



Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ANCONA E PESARO E URBINO

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Ancona

**Regione Marche Ufficio Speciale di Ricostruzione
Marche – Sisma 2016**
PEC: regione.marche.usr@emarche.it

e p.c.

**Ufficio del Soprintendente speciale per le aree
colpite dal sisma del 24 agosto 2016**
*c/o Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio*
PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

Comune di Genga (AN)
PEC: pec:sindaco@pec.comunedigenga.it

Diocesi di Fabriano - Matelica
Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici
PEC: diocesi@pec.fabriano-matelica.it

Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale
c/o Segretariato Regionale del MiC per le Marche
PEO: sr-mar.corepacu@cultura.gov.it

Risposta al foglio del	17/09/2024	n. 118816
Prot. Sabap del	19/09/2024	n. 11781
	19/09/2024	n. 11782

Oggetto: Genga (AN); Località Avenale di Genga, Chiesa di San Lorenzo.

Ordinanza n. 38/2017 "Approvazione del primo Piano degli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale...", Ordinanza 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" e s.m.i., Ordinanza 132/2022 "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi" ID opera: 7264 - Denominazione dell'intervento Chiesa di San Lorenzo - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/1055

Autorizzazione del progetto ai sensi dell'art. 21 comma 4 e art.22 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Quadro normativo: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art.10 comma 1 del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. per effetto del provvedimento D.M. del 26/09/2013 sul *Complesso Chiesa di San Lorenzo e casa parrocchiale*;

Soggetto attuatore: Diocesi di Fabriano – Matelica

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: arch. Francesca Bruni

In riscontro alla comunicazione di avvenuta acquisizione del progetto su piattaforma Sismapp, pervenuta ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 19/09/2024 con prot. n.11781 e le successive integrazioni documentali a margine;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137", di seguito denominato "Codice";



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI ANCONA E PESARO E URBINO

Piazza del Senato, 15 60121 Ancona – Tel. 0715029811 Fax 071206623

PEC: sabap-an-pu@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-an-pu@cultura.gov.it

Preso atto che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10 c.1 in forza del provvedimento D.M. del 26/09/2013 sul *Complesso Chiesa di San Lorenzo e casa parrocchiale*;

Visto l'art. 21 comma 4 e l'art. 22 del Codice;

Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;

Esaminata la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare e che consistono in:

Interventi sulle murature:

-intervento diffuso di sigillatura di tutte le lesioni, iniezioni di miscele non cementizie in caso di fessure profonde di limitata ampiezza;

-integrazione muraria con scuci-cuci in caso di lesioni passanti;

-rigenerazione delle murature con iniezioni di miscele non cementizie a stabilità volumetrica;

-inserimento su due registri di imperniature armate (le superiori con capochiave a paletto, le inferiori senza capochiave) in acciaio di collegamento della facciata alle murature longitudinali interne ed esterne sigillati con miscele non cementizie a stabilità volumetrica;

-inserimento di nr. 5 catene trasversali nella navata con capochiave a paletto;

-inserimento di coppie di piattabande IPE160 in corrispondenza dell'accesso della sagrestia e del portale d'ingresso;

Interventi sugli orizzontamenti:

-rinforzo della volta in camorcanna dell'aula, previo puntellamento e verifica dello stato di conservazione, con sigillatura delle lesioni ed eventuale consolidamento dell'intonaco;

-revisione e riparazione del manto di copertura in coppi con locale sostituzione di elementi;

-installazione di linea vita in copertura;

Intervento sulla vela campanaria:

-stilatura profonda dei giunti di malta della muratura;

-inserimento di imperniature armate verticali in barre d'acciaio (una per pilastrino) con lunghezza d'incastro 1.00m;

-verifica ed eventuale sostituzione della catena esistente;

Interventi di finitura e restauro:

-realizzazione di intonaco deumidificante all'interno della chiesa per la fascia inferiore h.1.00m previo smontaggio e rimontaggio delle lastre lapidee nella zona d'altare;

-spicconatura e rifacimento dell'intonaco esterno;

-consolidamento di fessurazioni e fratturazioni tra parti non separabili mediante iniezione di adesivi;

-stuccatura di fessurazioni e fratture con malta idraulica nel caso si renda necessario uno strato di profondità e con malta di grassello per lo strato di finitura;

-riprese d'intonaco interne e tinteggiatura a calce;

-restauro e revisione di cornici marcapiano e a stucco interne;

-ripristino dell'impianto elettrico a seguito delle lavorazioni interferenti;

Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali contenute nel Codice;

Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di competenza ai sensi dell'art.21 comma 4 e art.22 del Codice,

IL SOPRINTENDENTE

AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni:

- in riferimento all'intervento di inserimento delle catene trasversali all'interno dell'aula, si richiede di valutare, assicurando comunque livelli di sicurezza sismica pari a quelli previsti dal progetto, la riduzione del numero previsto in corrispondenza dell'arco trionfale. Tutti i tiranti interni a vista dovranno essere verniciati di una tonalità neutro chiaro che si accordi con la cromia delle volte intonacate.
- in riferimento all'intervento di consolidamento della vela campanaria si richiede di prevedere la rimozione dei due profili verticali posti in aderenza ai pilastri e di ridare continuità al profilo dei capitelli. Sia indagata in corso d'opera la stratigrafia della finitura esistente ed acquisiti i risultati valutato con la scrivente l'eventuale tipo e cromia di finitura da realizzarsi.
- gli intonaci di nuova realizzazione siano a base di calce ed eseguiti a fratzzo, con metodologie tradizionali, seguendo l'andamento dei muri, evitando l'utilizzo di poste e regole. Sia valutata in corso d'opera la possibilità di utilizzare coloriture in pasta per il rifacimento dell'intonaco esterno. Si precisa fin d'ora che le tonalità e i tipi di finitura saranno da concordarsi con il funzionario della Soprintendenza competente per territorio, previa predisposizione di opportune campionature.
- i capochiave dei tiranti e delle imperniature, siano di tipo semplice a paletto, accordati cromaticamente con le tinte di finitura della superficie esterna.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI ANCONA E PESARO E URBINO

Piazza del Senato, 15 60121 Ancona – Tel. 0715029811 Fax 071206623

PEC: sabap-an-pu@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-an-pu@cultura.gov.it

- per gli interventi di scuci cuci si abbia cura di utilizzare elementi per fattura, composizione materica e cromia, analoghi a quelli esistenti.
- per quanto attiene agli interventi di revisione del manto di copertura nel reintegrare gli elementi rotti o mancanti siano utilizzati coppi di forme e materiali del tutto simili a quelli esistenti.
- venga curata un'adeguata sistemazione degli impianti oggi interferenti con il fronte principale.

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, scaricata dalla piattaforma Sismapp.

FB/as

Il Soprintendente
Arch. Cecilia Carlorosi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI ANCONA E PESARO E URBINO

Piazza del Senato, 15 60121 Ancona – Tel. 0715029811 Fax 071206623

PEC: sabap-an-pu@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-an-pu@cultura.gov.it