



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO
CULTURALE – DIT

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

DELEGHE

Alla Conferenza permanente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario del Governo ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

All' arch. Rosella Bellesi
rosella.bellesi@cultura.gov.it
e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province
di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

Oggetto: Convocazione Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 – O.C. 105/2020 - “*Intervento di miglioramento sismico della Chiesa di San Francesco*” - Comune di Serrapetrona (MC) - Id. O.C. 105/2020: 285 – CUP I97H20003240001 – CIG 8843709B87 - Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche. Parere prot. MIC_USS-SISMA-2016-0000097-P del 16/01/2026. **Delega**.

La sottoscritta dott.ssa Claudia Cenci, in qualità di Dirigente delegato ai sensi del Decreto DIT n. 328 del 31/12/2025, con il presente atto, vista la nota prot. CGRTS-0050091-P del 16/12/2025, con la quale il Commissario Straordinario per la Ricostruzione convoca il giorno 20/01/2026 alle ore 10:00 la Conferenza permanente in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting”, per l'approvazione del progetto in oggetto e per il quale è stato espresso parere prot. MIC_USS-SISMA-2016-0000097-P del 16/01/2026;

DELEGA

l'arch. Rosella Bellesi, Funzionario Architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, a rappresentare in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

IL DIRIGENTE DELEGATO
(dott.ssa Claudia Cenci)

CLAUDIA
CENCI
MINISTERO
DELLA
CULTURA
16.01.2026
14:10:22
GMT+01:00



DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DIT
Sede: via di San Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809
PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it
PEO: uss-sisma2016@cultura.gov.it



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dip. per le Opere Pubbliche e le Politiche Abitative

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.

TOSCANA, MARCHE ed UMBRIA

SEDE COORDINATA di ANCONA

C.F. - P. IVA 80006190427

Ufficio 4 – Amm. 2 per la Regione Marche

Ufficio 6 – Tecnico ed OO.MM. per la Reg. Marche

Al Commissario Straordinario del Governo
ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

All'Ing. Matarazzo Salvino – Sede

Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA
ex. art. 16 del D.L. 189/2016.

O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO".

COMUNE di SERRAPETRONA (MC).

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche.

CUP: I97H20003240001 – CIG: 8843709B87.

Id. O.C. 105/2020: 285.

In riscontro alla nota n. 25485 del 16-12-2025, inerente alla Convocazione di Conferenza da effettuarsi in forma telematica il giorno 20 gennaio 2026 (ore 10.00) per l'esame del progetto in argomento, si delega l'ing. Matarazzo Salvino di questo Provveditorato a partecipare in collegamento da remoto (salvino.matarazzo@mit.gov.it – tel. 071-2281234 – cell. 348-7701127).

IL PROVVEDITORE
(Dott. Giovanni Salvia)

GIOVANNI
SALVIA
16.01.2026
12:29:23
GMT+01:00



Sezione tecnica

Responsabile: Dott. Ing. Salvino Matarazzo

Tel. 071-2281234 - salvino.matarazzo@mit.gov.it



MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Ancona – Via Vecchini n. 3 – Cap. 60123 – Tel. 071/22811

e-mail: sede.oppant@mit.gov.it

e-mail certificata: opp.toscanaMarcheumbria-uff4@pec.mit.gov.it

internet: <http://www.opp.toscanaMarcheumbria.it>

*Il Presidente
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione*

**Al Direttore
Dipartimento Ufficio Speciale Ricostruzione
Ing. Marco Trovarelli**

**Al Dirigente
Settore Ricostruzione Pubblica
Ing. Maurizio Paulini**

**Al Dirigente
Settore Attuazione Ordinanze Speciali
Ing. Giuseppe Laureti**

**Al Dirigente
Settore Ricostruzione Privata e Produttiva
Arch. Andrea Vicomandi**

**Al Dirigente
Settore Affari Generali, Personale
e Contabilità
Dott.ssa Silvia Moroni**

**Al Dirigente
Settore Coordinamento delle Politiche di
Sviluppo Territoriale
Dott.ssa Chiara Ercoli**

**OGGETTO: Art. 16 comma 4, D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni L. 229/2016, e
art. 6 comma 1, O.C.S.R. n. 16/2017 – Delega al Direttore dell'USR delle funzioni di
rappresentante Unico della Regione Marche nelle Conferenze permanenti.**

Con la finalità di accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi - tenuto conto che l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che la Conferenza permanente “è presieduta dal Commissario straordinario o da un suo delegato”, e che l'articolo 6, comma 1, dell'OCSR n. 16 del 2017 e s.m.i. stabilisce che tra i componenti della stessa vi è anche il rappresentante unico della regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima regione territorialmente competente - si rende necessario individuare nel Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione *ad interim*, allo stato attuale l'Ing. Marco Trovarelli, il soggetto delegato a partecipare alla Conferenza in oggetto in qualità di rappresentante unico della Regione Marche.

*Il Presidente
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione*

In caso di impedimento del Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione delego la rappresentanza della Regione, nell’ordine sotto indicato, ai Dirigenti dello stesso ufficio:

1. Maurizio Paulini;
2. Giuseppe Laureti;
3. Andrea Vicomandi;
4. Silvia Moroni;
5. Chiara Ercoli.

Evidenzio, infine, che lo stesso soggetto delegato come rappresentante unico della Regione Marche può, ai sensi di quanto previsto al comma 2, del precitato articolo 6, dell’OCSR n. 16 del 2017, svolgere le funzioni di rappresentante dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione.

Resta inteso che il direttore dell’Ufficio Speciale, in rappresentanza dello stesso ufficio, può delegare anche un funzionario. In tale caso, però, il funzionario non potrà svolgere le funzioni di rappresentante unico della Regione.

Cordiali saluti.

Il Vice Commissario

Francesco Acquaroli



FRANCESCO
ACQUAROLI
11.07.2023 18:20:00
GMT+01:00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

CGRTS-0001955-P-19/01/2026

Alla Conferenza Permanente

conferenzapermanente.sisma2016@governo.it

Al Direttore Generale

Dott. Fabrizio Bernardini

f.bernardini@governo.it

Al Dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Ing. Andrea Crocioni

a.crocioni@governo.it

Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione – P.O. Edifici di Culto

Arch. Claudia Coccetti

c.coccetti@governo.it

OGGETTO: Conferenza permanente di cui all'art. 16 d.l. 189/2016 del **20 gennaio 2026**: Delega a presiedere e ad esprimere il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione all'Arch. Claudia Coccetti.

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”*, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art. 1, comma 570, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”*, con il quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 1, comma 590, della citata legge 30 dicembre 2025, n. 199, con il quale è stato aggiunto il comma 4-decies all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2026;

Visto il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con specifico riferimento gli articoli 81, 82, 83 e 84;

Viste le convocazioni per le Conferenze permanenti ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno **20 gennaio 2026**, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma *“Cisco Webex Meeting”* per:

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO”**

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzioneisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

COMUNE DI SERRAPETRONA (MC)

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche

CUP I97H20003240001 CIG 8843709B87

Id. O.C. 105/2020: 285;

- O.C. 132/2022 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL DANNO LOCALE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA MADDALENA” Loc. Capo di Rio**

COMUNE DI CINGOLI (MC)

Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli – Treia

CUP D69C22000060001 CIG A02601D58B

Id. O.C. 132/2022: D_178_2022;

- O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANT’IPPOLITO E CASSIANO” Località Pedara**

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE (AP)

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo

CUP B67H20010030001 CIG 8843596E46

Id. O.C. 105/2020: 372;

DELEGA

L’Arch. **Claudia Coccetti**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale, a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex. art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno **20 gennaio 2026** e ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi:

- O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO”**

COMUNE DI SERRAPETRONA (MC)

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche

CUP I97H20003240001 CIG 8843709B87

Id. O.C. 105/2020: 285;

- O.C. 132/2022 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL DANNO LOCALE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA MADDALENA” Loc. Capo di Rio**

COMUNE DI CINGOLI (MC)

Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli – Treia

CUP D69C22000060001 CIG A02601D58B

Id. O.C. 132/2022: D_178_2022;

- O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANT’IPPOLITO E CASSIANO” Località Pedara**

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE (AP)

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzioneisma2016@pec.gov.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo

CUP B67H20010030001 CIG 8843596E46

Id. O.C. 105/2020: 372;

Il Presidente della Conferenza permanente

Sen. Avv. Guido Castelli



Castelli Guido

19.01.2026

11:05:56

GMT+01:00

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzioneisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO
CULTURALE – DiT

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

PARERI

Alla Conferenza permanente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario del Governo ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP
per le Province di Ascoli Piceno, fermo e Macerata
sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

Al Capo Dipartimento per la Tutela del Patrimonio
Dott. Luigi La Rocca
dit@pec.cultura.gov.it

Oggetto: Convocazione Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 – O.C. 105/2020 - “*Intervento di miglioramento sismico della Chiesa di San Francesco*” - Comune di Serrapetrona (MC) - Id. O.C. 105/2020: 285 – CUP I97H20003240001 – CIG 8843709B87 - Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche. **Parere di competenza.**

In riferimento al progetto esecutivo dell’*“Intervento di miglioramento sismico della Chiesa di San Francesco”*, Comune di Serrapetrona (MC), reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. CGRTS-0050091-P del 16/12/2025, acquisita agli atti dell’ex Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 2016 con prot. MIC_USS-SISMA2016-004424-A del 17/12/2025, con cui è stata convocata la riunione della Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 20 gennaio 2026, ore 10:00;

VISTO il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 483 del 24 ottobre 2016, recante "Riorganizzazione temporanea degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 del 30 luglio 1999, e s.m.i.", con cui è stato istituito, fino al 30/09/2021, "l'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con sede a Rieti" registrato alla Corte dei Conti il 10 novembre 2016 al n. 4127;

VISTO il D.M. n. 497 del 3 novembre 2020 registrato dalla Corte dei conti il 22 febbraio 2021, recante “Organizzazione e funzionamento dell’ Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016”;

VISTO il D.P.C.M. n. 57 del 15 marzo 2024 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance”;

VISTO il D.M. n. 270 del 5 settembre 2024 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali e degli uffici dotati di autonomia speciale di livello non generale del ministero della cultura”;

VISTO il Decreto con il quale il Capo del Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale n. 328 del 31/12/2025 delega la dott.ssa Claudia Cenci per l'esercizio di alcune funzioni relative all'Istituto centrale per



la gestione dei rischi – ICRI, già esercitate dall’Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 tra le quali “*a) adozione dei provvedimenti di competenza del Ministero della cultura con riguardo ai beni culturali mobili e immobili coinvolti negli interventi di ricostruzione post-sisma del 24 agosto 2016; b) partecipazione alla Conferenza permanente di cui all’articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in qualità di rappresentante unico del Ministero della cultura*”;

VISTO il Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, in particolare l’art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6;

VISTA l’Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/2017 recante “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall’art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla Legge del 15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;

VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte Seconda e Parte Terza;

VISTO l’art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA l’O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante “Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell’Ordinanza n. 38/17”;

VISTA l’O.C. n.105 del 17/09/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” con particolare riferimento all’art. 4 “Approvazione dei progetti e domanda di contributo” e all’art. 9 co.1 riportante “La presente Ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore” e co. 3, riportante “Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l’ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza”;

VISTO l’allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395 del 30/12/2020 recante l’Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all’allegato A dell’O.C. n.105 del 22 agosto 2020;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 456 del 13 Ottobre 2022 “Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto” e “La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale”;

VISTE le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell’O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;

VISTO che l’immobile di cui all’oggetto è sottoposto alle disposizioni di tutela di cui all’art. 10, c. 1 e art.12 c.1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii.;

ESAMINATA la documentazione progettuale delle opere che si intendono realizzare per i lavori sulla chiesa in oggetto, sottoposta alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice e ubicata nel Comune di Serrapetrona (MC), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0050091-P del 16/12/2025,



<https://drive.google.com/file/d/1LUE8VLjVED6BMsaQYXBfDg4Y45ouMJOV/view?usp=sharing>

CONSIDERATO che gli interventi previsti consistono nell'esecuzione di opere di restauro conservativo, consolidamento e miglioramento sismico volte alla riparazione dei danni conseguenti dal sisma del 2016 e riguardano:

Interventi sugli orizzontamenti

- rifacimento solai impalcati I e III con orditura principale e secondaria in legno e pianellato in laterizio, rifacimento solai impalcati IV, V e VI con orditura principale in legno e tavolato composto da un primo strato di tavole d'abete e un secondo strato di pannelli OSB. Il collegamento fra strutture verticali e solai verrà realizzato mediante angolare in acciaio saldato ai tiranti con capochiave esterno;
- irrigidimento nuovi orizzontamenti con soletta armata di calcestruzzo strutturale alleggerito collegata ai solai tramite connettori in acciaio;
- ripristino del solaio in laterocemento della copertura;
- demolizione volta in camorcanna al piano primo e successiva ricostruzione con sagomatura negli spigoli;
- realizzazione di tiranti a livello archi della cella campanaria;
- cerchiatura all'intradosso della volta a botte del II impalcato;

Interventi sulle murature

- ristilatura, interna ed esterna, dei giunti della muratura faccia a vista della cella campanaria e dei merli;
- ristilatura giunti ed iniezioni nelle murature interne in pietra a scaglia del campanile;
- cerchiatura in acciaio esterna alla quota dei merli;
- rimozione e ricostruzione rampa di accesso al primo piano;

Interventi di finitura

- realizzazione, al piano seminterrato e sulla parete confinante la sacrestia, di intonaco deumidificante;
- ripristino impermeabilizzazione di copertura e sostituzione pluviale esistente;
- realizzazione di scale alla marinara;
- tinteggiatura delle porzioni intonacate esterne della torre;
- restauro e revisione cornici della cella campanaria;
- pulitura superfici a vista della cella campanaria e del coronamento merlato;
- posa in opera di scossalina in rame a protezione dei merli;

Interventi sugli impianti

- revisione e rifacimento impianto elettrico;
- messa a norma impianto campanario e nuova incastellatura a sostegno campane, ancorata alla base della cella campanaria.

PRESO ATTO dell'autorizzazione ai sensi dell'art.21 c. 4 D.Lgs. 42/2004, rilasciata dalla SABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata di cui alla nota prot. MIC_SABAP-AP-FM-MC_UO3-0017050-P del 07/11/2025, acquisita agli atti dell'ex Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 2016 con prot. MIC_USS-SISMA2016-0003876-A del 10/11/2025 che subordina l'efficacia della stessa alla piena osservanza delle condizioni ivi riportate;

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, questa Amministrazione, per quanto di competenza esprime

PARERE FAVOREVOLE

al progetto esecutivo dell'“*Intervento di miglioramento sismico della Chiesa di San Francesco*”, Comune di Serrapetrona (MC), a condizione che siano integralmente recepite tutte le prescrizioni non ancora recepite nel progetto oggetto di approvazione e formulate in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del



D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, allegata al presente parere e che ne costituisce parte integrante.

In caso di rinvenimenti di interesse archeologico effettuati nel corso di qualsiasi intervento, sarà data tempestiva comunicazione alla competente Soprintendenza ABAP ed alle autorità locali, provvedendo alla momentanea conservazione e custodia in situ, secondo quanto stabilito dall'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 ss. mm. ii. In tal caso la Soprintendenza potrà richiedere, anche in corso d'opera, approfondimenti e /o ampliamenti delle indagini e di valutare l'adozione di opportune soluzioni progettuali al fine di garantirne la tutela. Il trasporto presso i depositi della Soprintendenza dei beni archeologici eventualmente rinvenuti sarà a carico della Committenza.

Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. 42/2004 e il presente parere, dovrà essere tempestivamente comunicata da parte della Direzione Lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente nonché per conoscenza, data la specificità del procedimento, a questa amministrazione e a tutti gli Enti coinvolti nel processo di autorizzazione in seno alla Conferenza permanente ex art. 16 D.L. 189/2016, contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione.

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d'opera. A tal fine la Direzione Lavori dovrà preliminarmente contattare la Soprintendenza territorialmente competente che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

Il Responsabile SABAP dell'Istruttoria

arch. Rosella Bellesi



Il Responsabile dell'istruttoria

arch. Maria Giovanna Rizzi
Funzionario Architetto
Tel: 06/67234778
mariagiovanna.rizzi@cultura.gov.it



IL DIRIGENTE DELEGATO
(dott.ssa Claudia Cenci)



CLAUDIA
CENCI
MINISTERO
DELLA
CULTURA
16.01.2026
13:13:57
GMT+01:00



DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DIT
Sede: via di San Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809
PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it
PEO: uss-sisma2016@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
 DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
 SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
 PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
 ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
 e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Ascoli Piceno, data del protocollo

Atta **Regione Marche**

Ufficio Speciale Ricostruzione
 PEC: regione.marche.usr@emarche.it

e.p.c. A

Arcidiocesi di Camerino - San Severino

Marche

PEC: sisma2016@arcidiocesicamerino.it

Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma 2016

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

Comune di Serrapetrona

PEC: comune.serrapetrona.mc@legalmail.it

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Risposta al foglio del

22/03/2024

n.

40415

Class. 34.43.04/16/2021

Prot. Sabap del

26/03/2024

n.

3707

31/07/2024

9511

04/10/2024

12389

01/10/2025

14688

Oggetto: **SERRAPETRONA (MC) Piazza San Francesco, Chiesa di San Francesco**

Catastralmente distinta al N.C.E.U. al Fg. n. 18 particella n. C.

Opere di ripristino con miglioramento sismico di immobile gravemente danneggiato degli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016 – campanile Chiesa di San Francesco ID opera: 5936 – Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/273_Sisma 2016 - Oscr 38/17 - 105/20 – 132/22. Richiesta autorizzazione

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1 e art.12 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Richiedente: Arcidiocesi di Camerino San Severino-Marche

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: Arch. Rosella Bellesi

In riscontro alla richiesta pervenuta il 22/03/2024 con prot. 40415 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 26/03/2024 con prot. n. 3707 in cui si comunicava l'avvenuta acquisizione sulla piattaforma SISMAPP della documentazione relativa al progetto esecutivo di cui all'oggetto e alle successive comunicazioni di integrazioni progettuali pervenute e acquisite al protocollo dell'Ufficio; **Vista** in particolare la documentazione integrativa pervenuta e acquisita agli atti d'Ufficio con prot.14688 in data 01/10/2025, a seguito della richiesta di chiarimenti progettuali inviata da questa Soprintendenza con nota prot. 1435 del 03/02/2025 al fine di poter formulare le valutazioni di competenza;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Preso atto che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, e art. 12 comma 1, del medesimo;

Visti il D.P.C.M. del 15 Marzo 2024, n. 57;

Visto l'art. 21, comma 4, e l'art. 22 del Codice;

Esaminata la documentazione relativa al progetto delle opere da realizzare sull'immobile, consistono nei lavori di *ripristino con miglioramento sismico da realizzare sul campanile della Chiesa di San Francesco, sita nel centro storico di Serrapetrona, gravemente danneggiato dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016 - Chiesa di San Francesco*

L'intervento in oggetto è circoscritto alla torre campanaria e alle aree ad essa sottese. La configurazione attuale del campanile, intercluso tra la struttura della chiesa e il convento, è frutto di un intervento realizzato tra il 1925 e 1926 che ne ha visto la sopraelevazione con una torre merlata in laterizio faccia a vista. La struttura preesistente risale al XIV sec., mentre il rifacimento degli anni '20 è di gusto vernacolare con merli e cella campanaria in mattoni inquadrata da fasce intonacate. La struttura portante della torre campanaria è in muratura di pietra sbozzata costituita prevalentemente da scaglia bianca nelle prime cinque elevazioni afferente alla fase tardogotica dell'edificio e ad una parte coincidente con le ultime due elevazioni in mattoni di laterizio. Il solaio di copertura è in laterocemento. Gli orizzontamenti interni sono costituiti da una volta in pietra e solai interpiano in legno di cui due in legno e pianellato e i soprastanti in legno e tavolato in cattivo stato di conservazione.

Con ordinanza n.249 del 07/08/2017 la Chiesa di San Francesco è stata dichiarata "Parzialmente inagibile" inibendo l'utilizzo e l'accesso della torre e cella campanaria. Il quadro fessurativo conseguente all'attività sismica è molto contenuto; si osservano alcune lesioni di modesta entità (1-2 mm) ai piani terra e quinto. La lesione rilevata al piano terra è stata imputata principalmente alle spinte generate dalla volta presente al piano superiore.

Si riportano di seguito le indicazioni sugli interventi previsti, in seguito ai danni causati dal sisma 2016:

Interventi sugli orizzontamenti:

- rifacimento dei solai degli impalcati I e III (con orditura principale e secondaria in legno e pianellato in laterizio), IV, V e VI (con orditura principale in legno e tavolato, il tavolato sarà composto da un primo strato con tavole in abete ed un secondo strato con pannelli di OSB. Il collegamento tra le strutture verticali e i solai verrà realizzato mediante un angolare in acciaio che sarà anche saldato ai tiranti in acciaio con capochiave esterno;
- irrigidimento dei nuovi orizzontamenti con soletta armata di calcestruzzo strutturale alleggerito collegata ai solai mediante connettori in acciaio;
- ripristino del solaio in laterocemento della copertura;
- demolizione della volta in camorcanna posta al piano primo e successiva ricostruzione con sagomatura negli spigoli;
- realizzazione di tiranti in acciaio a livello degli archi della cella campanaria;
- cerchiatura in acciaio all'intradosso della volta a botte del II° impalcato realizzata con un doppio profilo UPN200;

Interventi sulle murature:

- ristilatura dei giunti interna ed esterna in corrispondenza della muratura faccia a vista della cella campanaria e dei merli di copertura;
- ristilatura dei giunti e iniezioni in corrispondenza delle murature interne in pietra a scaglia del campanile;
- cerchiatura in acciaio esterna alla quota dei merli di copertura (Tav.F1 esecutivi strutturali)
- rimozione e ricostruzione rampa di accesso al piano primo;

Interventi di finitura:

- realizzazione di intonaco deumidificante al piano seminterrato e parete confinante con la sacrestia;
- rispristino dell'impermeabilizzazione di copertura e sostituzione del pluviale esistente;
- realizzazione di scale alla marinara;
- tinteggiatura delle porzioni intonacate esterne della torre;
- restauro e revisione delle cornici della cella campanaria;
- pulitura delle superfici a vista della cella campanaria e del coronamento merlato;
- posa in opera di scossalina in rame a protezione dei merli;

Interventi sugli impianti:

- revisione e rifacimento dell'impianto elettrico;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

- messa a norma dell'impianto campanario e nuova incastellatura per il sostegno delle campane ancorata alla base della cella campanaria;

Preso atto che la proposta progettuale nel suo complesso è tesa al miglioramento sismico del *Campanile della Chiesa di San Francesco* a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017.

Considerato che l'immobile non risulta ancora essere stato sottoposto alla verifica d'interesse di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 42/04 e ss.mm.ii. e che contestualmente ancora non si è proceduto d'Ufficio;

Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali relative alla condizione di sottoposizione "de iure" dell'edificio, contenute nel Codice;

Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii. del Codice

IL SOPRINTENDENTE

AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni:

- *per quanto attiene all'intervento di stilatura dei giunti previa scarnitura su paramento faccia a vista, nell'operazione di rimozione e pulizia dei giunti sia posta la massima attenzione alla salvaguardia degli spigoli dei laterizi e/o dei conci lapidei; per la stuccatura di finitura sia utilizzata una malta di calce di granulometria, composizione e cromia analoghe all'esistente, verificata anche con l'ausilio di opportuni saggi;*
- *per gli interventi di riprese murarie con tecnica scuci-cuci connesse ai rifacimenti dei solai, dovranno essere impiegati quanto più possibile elementi di recupero, l'integrazione di nuovo materiale dovrà avvenire con l'impiego di elementi con caratteristiche simili all'esistente;*
- *gli intonaci di nuova realizzazione, siano rigorosamente a base di calce ed eseguiti a fratazzo, con metodologie tradizionali, seguendo l'andamento dei muri, evitando l'utilizzo di poste e regole. Le tonalità delle finiture saranno concordate in corso d'opera con il funzionario della Soprintendenza competente per territorio, previa predisposizione di opportune campionature;*
- *in generale per tutti gli interventi riguardanti le murature (iniezioni, intonaci, tinteggiature...) sia garantita la compatibilità delle malte impiegate che dovranno essere di calce idraulica naturale escludendo l'uso di cemento;*
- *l'inserimento dei nuovi profili metallici della cerchiatura e dei capochiave a vista per le nuove catene, dovrà armonizzarsi cromaticamente rispetto al supporto di installazione, seguendo il principio mimetico es. brunita nel caso del laterizio, e in tinta coordinata alla tinteggiatura di fondo per le superfici intonacate — e dovrà in ogni caso essere preventivamente concordata con il funzionario della Soprintendenza competente per territorio;*
- *in riferimento al previsto intervento di pulitura delle superfici mediante sistema Jos, sia eseguita a bassissima pressione;*
- *si richiama l'obbligo di ottemperare ai disposti del R.D. 2537/1925 relativamente alle competenze professionali dell'architetto abilitato per la Direzione Lavori di edifici tutelati;*

Si specifica che eventuali varianti all'attuale progetto dovranno essere preventivamente sottoposte ad autorizzazione e si chiede, a conclusione dell'intervento autorizzato, di far pervenire una relazione descrittiva e fotografica attestante i lavori realizzati; fatte salve le responsabilità di legge del Direttore Lavori, si chiede di comunicare la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico incaricato, con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni, al fine di poter disporre sopralluoghi in corso d'opera da parte di questo Ufficio;

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di atto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso la Soprintendenza ABAP per le province di Ancona e Pesaro e Urbino, competente per il territorio del comune capoluogo di Regione;

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Giovanni Issini

RB /as_07/11/2025

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



POS 016.001.003/2025/25

Al Presidente della Conferenza permanente
Commissario Straordinario del Governo
per la ricostruzione
Sen. Avv. Guido Castelli

conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

**OGGETTO: O.C. 105/2020 - “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA
CHIESA DI SAN FRANCESCO”
COMUNE DI SERRAPETRONA (MC)**
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche
CUP I97H20003240001 CIG 8843709B87
Id. O.C. 105/2020: 285
Conferenza permanente del 20/1/2026
COMUNICAZIONE DI NON COMPETENZA

Con riferimento alla convocazione della conferenza dei servizi vs. prot. n.50091 del 16/12/2025, pervenuta in pari data con prot. 39125, inerente all'esame del progetto in oggetto, con la presente si comunica che questa Provincia non ha competenze in merito, di conseguenza non ha alcun parere da rilasciare.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(Arch. Maurizio Scarpecci)

L'ISTRUTTORE
(Arch Serenella Sciarra)

*Documento informatico firmato elettronicamente e digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”

“INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO” COMUNE DI SERRAPETRONA (MC)

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche

CUP I97H20003240001 CIG 8843709B87

Id. O.C. 105/2020: 285

Relazione al Commissario Straordinario

Finalizzata all’approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020)

I – QUADRO DI SINTESI

A) DATI GENERALI

Soggetto Attuatore:	Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche				
Id Ordinanza 105/2020	285				
Indirizzo immobile:	Via S. Francesco 8, Serrapetrona (MC)				
Dati catastali:	foglio: 18	part: C	sub: -		
Georeferenziazione	Lat. 43.17595	Long. 13.18714			
Intervento:	<input type="checkbox"/> pubblico	<input type="checkbox"/> privato	<input checked="" type="checkbox"/> Diocesi/Ente ecclesiastico		
Tipologia dell’intervento:	<input type="checkbox"/> Rafforzamento locale	<input checked="" type="checkbox"/> Miglioramento sismico			
Livello di progettazione:	ESECUTIVO				
R.T.P.	Ing. Carlo Morosi				
Progettazione e direzione lavori	Arch. Francesco Troncanetti, Ing. Filippo Sabbatucci.				

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”;

O.C. 105/2020 “*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*”;

O.C. 132/2022 “*Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi*”.

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzione@pec.gov.it - commissario.sisma@govertno.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

C) PROTOCOLLI

PROT. CGRTS

0049602-A

12/12/2025

TRASMISSIONE DA PARTE DELL'USR MARCHE DELLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO

II – VERIFICA DOCUMENTALE

La Conferenza permanente di cui agli artt. 81, 82, 83 e 84 del *Testo unico della ricostruzione privata* approva i progetti sugli edifici di culto inseriti negli allegati delle Ordinanze nn. 105, 128 e 132 ai sensi dell'art. 4 co. 1 e 2 dell'Ordinanza n. 105/2020 “*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*”.

PARERI

L'USR Marche in attuazione all'art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza, ha inviato con protocollo del 12/12/2025 n. CGRTS-0049602, oltre alla documentazione di progetto, nota di trasmissione di proposta di approvazione avente ad oggetto: “**Ordinanza n.105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” e s.m.i. Comune di Serrapetrona - Soggetto Attuatore Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche ID opera 5936 - Denominazione dell'intervento S. FRANCESCO Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/273 Trasmissione proposta di approvazione**”, in allegato;

Nella proposta di approvazione acquisita con prot. n. CGRTS-0049602 del 12/12/2025, l'USR Marche esprime PARERE FAVOREVOLE al progetto di miglioramento sismico della Chiesa di San Francesco per un importo complessivo di **€ 449.484,27** a valere sulla programmazione dell'Ordinanza n.105/2020 così come aggiornata con Ordinanza n.132/2022. Inoltre nel corso dell'istruttoria stessa l'USR Marche impedisce le seguenti prescrizioni:

- *In merito ai lavori in economia, si rappresenta che questo Ufficio ha preso atto dell'elaborato “c8b-Somme a disposizione” (prot. USR n. 40414 del 22/03/2024) relativo alle somme per la nuova incastellatura campanaria, ma non può autorizzare le lavorazioni ivi contenute con il presente parere, in quanto le valutazioni del predetto documento sono di stretta competenza della committenza e/o suo RTP incaricato e della D.L. in fase di esecuzione. Resta pertanto in carico alla Diocesi stessa la supervisione delle suddette lavorazioni proposte dalla D.L.. Resta fermo che ai fini dell'effettiva liquidazione dei lavori e/o degli eventuali rimborsi su fattura, in fase di rendicontazione contabile, questo USR si esprimerà sull'ammissibilità ai sensi dell'Allegato C dell'OCSR 105/2020.*
- *Ai fini dell'effettivo rilascio dell'attestato di deposito sismico, deve essere inviato al presente Ufficio il modello aggiornato della Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01, prima dell'avvio dei lavori, firmato in calce da tutti i soggetti coinvolti.*

Nel corso dell'istruttoria dell'USR Marche, come dichiarato nella proposta di approvazione acquisita con prot. n. CGRTS-0049602 del 12/12/2025, sono stati acquisiti i seguenti pareri/autorizzazioni:

- **UFFICIO SISMICA:** Comunicazione esito favorevole relativo al controllo della completezza documentale relativa al progetto esecutivo che riporta: “**SI RITIENE CHE POSSA ESSERE EMESSA L'AUTORIZZAZIONE SISMICA SUCCESSIVAMENTE ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI, E ALLA NOMINA DI TUTTE LE FIGURE COINVOLTE, RELATIVA al progetto strutturale di cui all'oggetto e come sopra esplicitato, poiché l'istruttoria tecnica non ha evidenziato elementi di contrasto dello stesso**

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzioneisisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

con le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e/o con le eventuali indicazioni contenute nella normativa regionale vigente in materia, previa presentazione di:- Richiesta di autorizzazione sismica (modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti; Si resta in attesa della documentazione attestante la conclusione dei lavori e la conformità degli stessi al progetto approvato, come previsto dalla normativa vigente in materia, che completeranno l'iter amministrativo presso questa struttura”, in allegato;

- **SABAP PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO – FERMO - MACERATA** (Prot. MIC-SABAP-AP-FM-MC_UO3|07/11/2025|0017050-P) *“AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza di condizioni”, in allegato;*
- **COMUNE DI SERRAPETRONA (MC):** (Prot. CGRTS-0049602-A-12/12/2025) *“Si ESPRIME per quanto di propria competenza, PARERE FAVOREVOLE dal punto di vista di conformità urbanistica”, in allegato.*

COPERTURA ECONOMICA

Dalla proposta di approvazione trasmessa dall'USR Marche si rileva che il totale dell'intervento, a seguito delle verifiche in merito alla ammissibilità e congruità, risulta essere pari ad **€ 449.484,27** (euro quattrocentoquarantanovequattrocentoottantaquattro/27), di cui € 265.023,62 per lavori ed € 184.460,65 per somme a disposizione, a valere sulla programmazione dell'Ordinanza n. 105/2020 così come aggiornata con O.C. 132/2022;

Dall'istruttoria dell'USR Marche si rileva che per la redazione del computo metrico è stato utilizzato il Prezzario Unico del Cratere Centro Italia PUC 2022 ed il prezzario regionale di riferimento di cui all'art. 1 comma 6 dell'Ordinanza n. 126/2022.

Importo O.C. 105/2020 aggiornato Allegato 1 - O.C. 132/2022	Importo progetto	Importo ammissibile a seguito di verifica dell'USR Marche Proposta di approvazione (CGRTS-0049602 del 12/12/2025)
€ 450.000,00	€ 449.484,27	€ 449.484,27

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzione@pec.gov.it - commissario.sisma@pec.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

QTE (PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE prot. CGRTS-0049602 del 12/12/2025)

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
	LAVORI	IMPORTI	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	Importo Lavori	260.332,97 €	260.332,97 €
A2	Costi per la Sicurezza (non soggetti a ribasso)	4.690,65 €	4.690,65 €
A=A1+A2	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	265.023,62 €	265.023,62 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B1	Imprevisti e lavori in economia (IVA compresa)	26.502,36 €	26.502,36 €
B2	Opere impianto campanario	32.017,15 €	32.017,15 €
B3	Spese tecniche (oneri previdenziali inclusi)	71.388,96 €	71.388,96 €
B4	IVA per Spese tecniche (22% B3)	15.705,57 €	15.705,57 €
B5	RTP (Spese per la gestione amministrativa - art. 6 Ord. 105/2020)	5.300,47 €	5.300,47 €
B6	IVA su A (10%)	26.502,36 €	26.502,36 €
B7	IVA su B2 (22%)	7.043,77 €	7.043,77 €
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B7)	184.460,65 €	184.460,65 €
C=A+B	TOTALE	449.484,27 €	449.484,27 €

Il Consulente istruttore

Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione

Area organizzativa tecnica settore ricostruzione delle chiese

e Conferenza Permanente

Firmato digitalmente da

Arch. Luca Quadrelli

LUCA QUADRELLI

CN = LUCA QUADRELLI
SerialNumber = TINIT-QDRLCU81S06D653A
C = IT

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzione@pec.gov.it - commissario.sisma@govertino.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

PARERE CONFERENZA PERMANENTE

In riferimento all'

“INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO”

COMUNE DI SERRAPETRONA (MC)

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche

CUP I97H20003240001 CIG 8843709B87

Id. O.C. 105/2020: 285

Visto quanto dichiarato dall'USR Marche nella proposta di approvazione dell'intervento, acquisita al protocollo commissoriale CGRTS-0049602 del 12/12/2025, alla quale si rimanda per tutto ciò che concerne la verifica della completezza, congruità rispetto all'importo assegnato con O.C. n. 105/2020 e ammissibilità al contributo;

Richiamata la Relazione del Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale;

Ai fini dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell'adozione del decreto di concessione del contributo, si rimettono, per quanto di competenza, al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell'art. 82 del Testo unico della ricostruzione privata le seguenti valutazioni:

Parere favorevole

fermo restando le prescrizioni impartite dagli altri Enti.

Il Dirigente

Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione

Ing. Andrea Crocioni

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzione@pec.gov.it - commissario.sisma@pec.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Allegato 1

O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO”

COMUNE DI SERRAPETRONA (MC)

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche

CUP I97H20003240001 CIG 8843709B87

Id. O.C. 105/2020: 285

N.	TITOLO DELL'ELABORATO	PROT. STRUTTURA COMMISSARIALE
1	Chiarimenti sito Chiesa San Francesco_Serrapetrona.pdf.p7m	CGRITS-0049602-A-12/12/2025
2	c7b-ALL1-relazione di calcolo verifiche statiche.pdf.p7m	CGRITS-0049602-A-12/12/2025
3	c7b-ALL2-tabulati attuale statica.pdf.p7m	CGRITS-0049602-A-12/12/2025
4	c7b-ALL3-tabulati progetto statica.pdf.p7m	CGRITS-0049602-A-12/12/2025
5	c7b-Relazione tecnica sulle strutture integrazione luglio 2024.pdf.p7m	CGRITS-0049602-A-12/12/2025
6	c7c-Richiesta autorizzazione sismica.pdf.p7m	CGRITS-0049602-A-12/12/2025
7	c17a-Perizia asseverata sul nesso di causalit_.pdf.p7m	CGRITS-0049602-A-12/12/2025
8	c17b-Perizia asseverata sul nesso di causalit_impianto campanario.pdf.p7m	CGRITS-0049602-A-12/12/2025
9	a4-RELAZIONE GEOLOGICA_Campanile_Chiesa San Francesco_Serrapetrona.pdf.p7m	CGRITS-0049602-A-12/12/2025
10	a9-Contratto professionale Troncanetti-Sabbatucci.p7m	CGRITS-0049602-A-12/12/2025
11	a10-Contratto professionale Modesti.p7m	CGRITS-0049602-A-12/12/2025
12	a11-Contratto professionale Vecchioni.p7m	CGRITS-0049602-A-12/12/2025
13	b7-Rilievo fotografico 06.2024.pdf.p7m	CGRITS-0049602-A-12/12/2025
14	parere conformità urbanistica COMUNE chiesa san FRANCESCO.pdf.p7m	CGRITS-0049602-A-12/12/2025
15	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA.pdf	CGRITS-0049602-A-12/12/2025
16	ORDINANZA n. 249 del 07.08.2017.pdf	CGRITS-0049602-A-12/12/2025
17	Relazione affidamenti.pdf	CGRITS-0049602-A-12/12/2025
18	SCHEMA serrapetrona_s.francesco.pdf	CGRITS-0049602-A-12/12/2025
19	c15b-Capitolato speciale d_appalto.pdf.p7m	CGRITS-0049602-A-12/12/2025
20	c16-piano di manutenzione dell_opera.pdf.p7m	CGRITS-0049602-A-12/12/2025
21	c18-Dichiarazione di conformit_.pdf.p7m	CGRITS-0049602-A-12/12/2025
22	Richiesta contributo.pdf	CGRITS-0049602-A-12/12/2025
23	c7-elaborati di calcolo post opera.pdf.p7m	CGRITS-0049602-A-12/12/2025
24	c8b-Somme a disposizione.pdf.p7m	CGRITS-0049602-A-12/12/2025
25	c11a-Quadro economico parcella.pdf.p7m	CGRITS-0049602-A-12/12/2025
26	c12-Piano di sicurezza e coordinamento.pdf.p7m	CGRITS-0049602-A-12/12/2025
27	c13-Cronoprogramma dei lavori.pdf.p7m	CGRITS-0049602-A-12/12/2025
28	c15a-Schema contratto appalto.pdf.p7m	CGRITS-0049602-A-12/12/2025
29	1. Documenti di identit_.pdf.p7m	CGRITS-0049602-A-12/12/2025

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzioneisisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

30	2. Scheda sinottica.pdf.p7m	CGRTS-0049602-A-12/12/2025
31	3. Scheda di monitoraggio della progettazione.pdf.p7m	CGRTS-0049602-A-12/12/2025
32	5. Scheda sintetica strutture.pdf.p7m	CGRTS-0049602-A-12/12/2025
33	6. Dichiarazione del tecnico.pdf.p7m	CGRTS-0049602-A-12/12/2025
34	7a. Documentazione elenco speciale - Troncanetti.pdf.p7m	CGRTS-0049602-A-12/12/2025
35	7b. Documentazione elenco speciale SABBATUCCI.pdf.p7m	CGRTS-0049602-A-12/12/2025
36	8a. Dichiarazione soglia - Troncanetti.pdf.p7m	CGRTS-0049602-A-12/12/2025
37	8b. Dichiarazione soglia - Sabbatucci.pdf.p7m	CGRTS-0049602-A-12/12/2025
38	a1-relazione tecnica generale.pdf.p7m	CGRTS-0049602-A-12/12/2025
39	a2-relazione storico critica.pdf.p7m	CGRTS-0049602-A-12/12/2025
40	a3-relazione conoscitiva e di rilievo.pdf.p7m	CGRTS-0049602-A-12/12/2025
41	a5-relazione geotecnica.pdf.p7m	CGRTS-0049602-A-12/12/2025
42	a6-relazione sugli impianti.pdf.p7m	CGRTS-0049602-A-12/12/2025
43	a7-relazione vulnerabilità sismica.pdf.p7m	CGRTS-0049602-A-12/12/2025
44	a7-relazione vulnerabilità sismica-ALLEGATO.pdf.p7m	CGRTS-0049602-A-12/12/2025
45	a8-relazione di indagine archeologica.pdf.p7m	CGRTS-0049602-A-12/12/2025
46	b1-2-Inquadramento generale.pdf.p7m	CGRTS-0049602-A-12/12/2025
47	b3-1-Rilievo geometrico architettonico.pdf.p7m	CGRTS-0049602-A-12/12/2025
48	b3-2-Rilievo geometrico architettonico.pdf.p7m	CGRTS-0049602-A-12/12/2025
49	b4-5-Rilievo geometrico materico e strutturale.pdf.p7m	CGRTS-0049602-A-12/12/2025
50	b6-Rilievo stato di danno conservazione e degrado.pdf.p7m	CGRTS-0049602-A-12/12/2025
51	b8-Graficizzazione storico-costruttiva.pdf.p7m	CGRTS-0049602-A-12/12/2025
52	c3-Elaborati grafici di progetto strutturale.pdf.p7m	CGRTS-0049602-A-12/12/2025
53	c5-Elaborati grafici degli impianti.pdf.p7m	CGRTS-0049602-A-12/12/2025
54	c6-Elaborati di calcolo ante opera.pdf.p7m	CGRTS-0049602-A-12/12/2025
55	body.htm	CGRTS-0049602-A-12/12/2025
56	ID-5936_Serrapetrona_S Francesco campanile_autorizzazione art.21.pdf	CGRTS-0049602-A-12/12/2025
57	0-indice 06.2025.pdf.p7m	CGRTS-0049602-A-12/12/2025
58	c1- Elaborati grafici di progetto architettonico.pdf.p7m	CGRTS-0049602-A-12/12/2025
59	c1b-progetto architettonico-individuazione aree intervento sabap.pdf.p7m	CGRTS-0049602-A-12/12/2025
60	c2-Tavola descrittiva delle eventuali rimozioni e ricostruzioni.pdf.p7m	CGRTS-0049602-A-12/12/2025
61	c7d-Dichiarazione dello strutturista.pdf.p7m	CGRTS-0049602-A-12/12/2025
62	c8a-Computo metrico estimativo 05.2025.PDF.p7m	CGRTS-0049602-A-12/12/2025
63	c9b-NP001-Piattaforma aerea.pdf.p7m	CGRTS-0049602-A-12/12/2025
64	c9c-richiesta autorizzazione NP 001.pdf.p7m	CGRTS-0049602-A-12/12/2025
65	c9-Elenco dei prezzi unitari 05.2025.PDF.p7m	CGRTS-0049602-A-12/12/2025
66	c10-Calcolo incidenza della manodopera 05.2025.PDF.p7m	CGRTS-0049602-A-12/12/2025
67	c11b-Quadro economico.pdf.p7m	CGRTS-0049602-A-12/12/2025
68	c19c-Relazione piattaforma aerea.pdf.p7m	CGRTS-0049602-A-12/12/2025
69	c20-Relazione tecnica incastellatura campanaria e tavola.pdf.p7m	CGRTS-0049602-A-12/12/2025
70	c19b-Dislocazione piattaforma aerea.pdf.p7m	CGRTS-0049602-A-12/12/2025
71	c19-Relazione tecnica integrazioni maggio 2025.pdf.p7m	CGRTS-0049602-A-12/12/2025
72	TAV S2 STRUTTURE.pdf.p7m	CGRTS-0049602-A-12/12/2025

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzione@pec.gov.it - commissario.sisma@pec.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

73	TAV S1 STRUTTURE.pdf.p7m	CGRTS-0049602-A-12/12/2025
74	OP_5936 - S. FRANCESCO_parere progetto esecutivo.pdf	CGRTS-0049602-A-12/12/2025
75	PROPOSTA DI APPROVAZIONE_ORD 105_ID 4976_S.FRANCESCO_SERRAPETRONA_rev.pdf	CGRTS-0049602-A-12/12/2025

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzioneisisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it

Al Commissario Straordinario per la Ricostruzione
 Pec: comm.ricostruzioneisima2016@pec.governo.it

p.c. Al Soggetto Attuatore Arcidiocesi di Camerino-San
 Severino Marche
 RTP Carlo Morosi
 Pec: curia@pec.arcidiocesicamerino.it
carlo.morosi@ingpec.eu

OGGETTO: Ordinanza n.**105/2020** "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" e s.m.i.
 Comune di Serrapetrona - Soggetto Attuatore Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche
 ID opera 5936 - Denominazione dell'intervento S. FRANCESCO
 Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/273

Trasmissione proposta di approvazione

ORDINANZA	O.C. 105/2020
DENOMINAZIONE INTERVENTO	S. FRANCESCO
ID ORDINANZA	285
ID SISMAPP	5936
SOGGETTO ATTUATORE	Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche
RESPONSABILE TECNICO PROCEDURA	Carlo Morosi
CUP	I97H20003240001
TRASMISSIONE DEL PROGETTO (prot. data)	22/03/2024
TRASMISSIONE INTEGRAZIONI PROGETTO (prot. data)	30/09/2025

Si comunica che lo scrivente Ufficio ha concluso l'istruttoria relativa all'intervento in oggetto.
 La proposta di approvazione e la documentazione di progetto, così come di seguito elencata, sono disponibili sulla piattaforma SISMAPP disponibile al seguente link:
<https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/5936>

- 1 - body.htm
- 2 - ID-5936_Serrapetrona_S Francesco campanile_autorizzazione art.21.pdf
- 3 - 0-indice 06.2025.pdf.p7m
- 4 - c1- Elaborati grafici di progetto architettonico.pdf.p7m
- 5 - c1b-progetto architettonico-individuazione aree intervento sabap.pdf.p7m
- 6 - c2-Tavola descrittiva delle eventuali rimozioni e ricostruzioni.pdf.p7m

- 7 - c7d-Dichiarazione dello strutturista.pdf.p7m
- 8 - c8a-Computo metrico estimativo 05.2025.PDF.p7m
- 9 - c9b-NP001-Piattaforma aerea.pdf.p7m
- 10 - c9c-richiesta autorizzazione NP 001.pdf.p7m
- 11 - c9-Elenco dei prezzi unitari 05.2025.PDF.p7m
- 12 - c10-Calcolo incidenza della manodopera 05.2025.PDF.p7m
- 13 - c11b-Quadro economico.pdf.p7m
- 14 - c19c-Relazione piattaforma aerea.pdf.p7m
- 15 - c20-Relazione tecnica incastellatura campanaria e tavola.pdf.p7m
- 16 - c19b-Dislocazione piattaforma aerea.pdf.p7m
- 17 - c19-Relazione tecnica integrazioni maggio 2025.pdf.p7m
- 18 - TAV S2 STRUTTURE.pdf.p7m
- 19 - TAV S1 STRUTTURE.pdf.p7m
- 20 - OP_5936 - S. FRANCESCO_parere progetto esecutivo.pdf
- 21 - PROPOSTA DI APPROVAZIONE_ORD 105_ID 4976_S.FRANCESCO_SERRAPETRONA_rev.pdf
- 22 - Chiarimenti sito Chiesa San Francesco_Serrapetrona.pdf.p7m
- 23 - c7b-ALL1-relazione di calcolo verifiche statiche.pdf.p7m
- 24 - c7b-ALL2-tabulati attuale statica.pdf.p7m
- 25 - c7b-ALL3-tabulati progetto statica.pdf.p7m
- 26 - c7b-Relazione tecnica sulle strutture integrazione luglio 2024.pdf.p7m
- 27 - c7c-Richiesta autorizzazione sismica.pdf.p7m
- 28 - c17a-Perizia asseverata sul nesso di causalit_.pdf.p7m
- 29 - c17b-Perizia asseverata sul nesso di causalit_impianto campanario.pdf.p7m
- 30 - a4-RELAZIONE GEOLOGICA_Campanile_Chiesa San Francesco_Serrapetrona.pdf.p7m
- 31 - a9-Contratto professionale Troncanetti-Sabbatucci.p7m
- 32 - a10-Contratto professionale Modesti.p7m
- 33 - a11-Contratto professionale Vecchioni.p7m
- 34 - b7-Rilievo fotografico 06.2024.pdf.p7m
- 35 - parere conformità urbanistica COMUNE_chiesa san FRANCESCO.pdf.p7m
- 36 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA.pdf
- 37 - ORDINANZA n. 249 del 07.08.2017.pdf
- 38 - Relazione affidamenti.pdf
- 39 - SCHEDA serrapetrona_s.francesco.pdf
- 40 - c15b-Capitolato speciale d_appalto.pdf.p7m
- 41 - c16-piano di manutenzione dell_opera.pdf.p7m
- 42 - c18-Dichiarazione di conformit_.pdf.p7m
- 43 - Richiesta contributo.pdf
- 44 - c7-elaborati di calcolo post opera.pdf.p7m
- 45 - c8b-Somme a disposizione.pdf.p7m
- 46 - c11a-Quadro economico parcella.pdf.p7m
- 47 - c12-Piano di sicurezza e coordinamento.pdf.p7m
- 48 - c13-Cronoprogramma dei lavori.pdf.p7m
- 49 - c15a-Schema contratto appalto.pdf.p7m
- 50 - 1. Documenti di identit_.pdf.p7m
- 51 - 2. Scheda sinottica.pdf.p7m
- 52 - 3. Scheda di monitoraggio della progettazione.pdf.p7m
- 53 - 5. Scheda sintetica strutture.pdf.p7m
- 54 - 6. Dichiarazione del tecnico.pdf.p7m
- 55 - 7a. Documentazione elenco speciale - Troncanetti.pdf.p7m
- 56 - 7b. Documentazione elenco speciale SABBATUCCI.pdf.p7m
- 57 - 8a. Dichiarazione soglia - Troncanetti.pdf.p7m
- 58 - 8b. Dichiarazione soglia - Sabbatucci.pdf.p7m
- 59 - a1-relazione tecnica generale.pdf.p7m
- 60 - a2-relazione storico critica.pdf.p7m
- 61 - a3-relazione conoscitiva e di rilievo.pdf.p7m
- 62 - a5-relazione geotecnica.pdf.p7m
- 63 - a6-relazione sugli impianti.pdf.p7m
- 64 - a7-relazione vulnerabilit_sismica.pdf.p7m

- 65 - a7-relazione vulnerabilit_ sismica-ALLEGATO.pdf.p7m
- 66 - a8-relazione di indagine archeologica.pdf.p7m
- 67 - b1-2-Inquadramento generale.pdf.p7m
- 68 - b3-1-Rilievo geometrico architettonico.pdf.p7m
- 69 - b3-2-Rilievo geometrico architettonico.pdf.p7m
- 70 - b4-5-Rilievo geometrico materico e strutturale.pdf.p7m
- 71 - b6-Rilievo stato di danno conservazione e degrado.pdf.p7m
- 72 - b8-Graficizzazione storico-costruttiva.pdf.p7m
- 73 - c3-Elaborati grafici di progetto strutturale.pdf.p7m
- 74 - c5-Elaborati grafici degli impianti.pdf.p7m
- 75 - c6-Elaborati di calcolo ante opera.pdf.p7m

P.F. Coordinamento ricostruzione Pubblica

PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Ai sensi dell'ord. 105/2020

OGGETTO: **PROPOSTA DI APPROVAZIONE**

OCSR n. 105/2020 - ID ord. 491

Chiesa di San Francesco

COMUNE DI SERRAPETRONA (MC)

Interventi di miglioramento sismico

ID SISMAPP 5936 - Fascicolo: **490.20.40/2020/OPSUAM/273**

INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO			
OCSR	n. 105/2020		
Id. Decreto 395/2020 e Ord. 132/2022	n. 285/2020		
Soggetto Attuatore	Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche		
Denominazione Chiesa	San Francesco		
Indirizzo	Via S. Francesco, 8 Serrapetrona (MC)		
Dati Catastali	Fg. 18	Part. C	Sub. -
Geolocalizzazione	43.17595, 13.18714		
Tipo di intervento	Miglioramento sismico		
Livello di progettazione	ESECUTIVO		
CUP	I97H20003240001		
CIG	8843709B87		
SOGLIETTI COINVOLTI			
Tecnici incaricati RTP	Ing. Carlo Morosi		
Progettisti	Arch. Francesco Troncanetti: progettista architettonico e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione Ing. Filippo Sabbatucci: progettista strutturale Geol. Giammaria Vecchioni: relazione geologica		
Direzione dei lavori	Arch. Francesco Troncanetti: direttore lavori architettonico, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione Ing. Filippo Sabbatucci: direttore lavori strutturale Ing. Marco Modesti: Collaudatore statico		
RIFERIMENTI NORMATIVI			
D.L n. 189/2016	art. 4 art.14 art. 15-bis	comma 3, comma 1-9, comma 2-3-3 bis	

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

OCSR n. 84 del 2.8.2019	art.14, 13, 12	
OCSR n. 105 del 17.9.2020	art.4,9	
OCSR n. 111 del 23.12.2020	art. 14	comma 4
OCSR n. 126 del 24.5.2022		
OCSR n. 132 del 30.12.2022		
OCSR n. 144 del 28.06.2023		
ATTI VARI		
Ordinanza sindacale di inagibilità	Ord. n. 249 del 07/08/2017	Comune di Serrapetrona (MC)
"SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI-CHIESE" Modello A-DC	n. progressivo 007 del 08/02/2017 (validata in data 13/02/2017)	Esito: Parzialmente agibile (inagibilità riferita alla torre e cella campanarie)
PROTOCOLLI		
Prot. (A/P)	Oggetto	Mittente/Soggetto interessato
nn. 40414-40417 del 22/03/2024	PROGETTO ESECUTIVO	Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche
n. 99411 del 29/07/2024	INTEGRAZIONI	Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche
n. 127377 del 03/10/2024	INTEGRAZIONI	Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche
n. 137346 del 30/09/2025	INTEGRAZIONI	Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche
PARERI/AUTORIZZAZIONI		
Ente competente	Oggetto	
1 UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE – Attività di Genio Civile - competenza in materia di rischio sismico per le aree Macerata e Ancona	Valutazioni istruttorie di competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla normativa antisismica. (ID 5281178 del 07/10/2025)	
2 SABAP AP-FM-MC / SABAP A-PU	Autorizzazione del progetto ai sensi degli Artt. 21, comma 4 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (Prot. USR n. 159692 del 10/11/2025)	
3 COMUNE DI SERRAPETRONA (MC)	Parere di conformità urbanistico edilizia (Prot. USR n. 47506 del 08/04/2025)	

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DISAMINA DELL'INTERVENTO

1. Descrizione dello stato attuale:

La costruzione del complesso comprendente la chiesa di San Francesco si articola in un grande quadrilatero, con chiostro centrale, composto, sui tre lati a monte, dal convento e dall'ex teatro parrocchiale e a sud dalla stessa chiesa. La chiesa è in stile gotico francescano tipico dell'Italia centrale, particolarmente diffuso nelle Marche e in Umbria. All'interno è conservato il Polittico di Lorenzo D'Alessandro (Sec. XV) oltre all'organo realizzato dal maestro Francesco Santilli.

Il campanile, intercluso tra la struttura della chiesa ed il convento, ha subito un restyling nei primi decenni del secolo scorso. Sulla struttura originaria, di gusto tardogotico francescano e risalente al XIV secolo, si imposta quella del 1920 di gusto vernacolare con merli e cella campanaria in mattoni, inquadrata quest'ultima da fasce intonacate.

Il campanile presenta forma rettangolare, di dimensioni alla base pari a 6x4,9 metri ed in sommità pari a 4,2x3,7 metri, ed un'altezza massima pari a circa 25 metri compresi i merli in copertura. E' composto internamente da sette impalcati di tipologia diversa, il primo ed il terzo formati da travi in legno, travicelli e pianellato, il secondo da una volta in pietra, i successivi sono costituiti da travi in legno e tavolato, ad eccezione del settimo e ultimo, piano in laterocemento. La struttura portante verticale della torre campanaria è formata da conci di pietra sbozzata, prevalentemente in scaglia bianca, nelle prime cinque elevazioni rialsentì alla fase tradogotica dell'edificio, e dalle ultime due elevazioni in mattoni in laterizio.

2. Descrizione dei danni:

Conseguentemente all'attività sismica verificatasi a partire dall'anno 2016 si riscontra un quadro fessurativo con lesioni modesta entità (1-2 mm) ai piani terra e quinto. Si sottolinea inoltre che una lesione presente al piano terra (DN1) è da attribuire principalmente alle spinte generate dalla volta presente al piano superiore i solai del IV, V e VI impalcato risultano particolarmente ammalorati. Si evidenziano inoltre le vulnerabilità e le carenze strutturali ricontrate nel fabbricato in esame, quali la presenza di solai sottodimensionati e carenti di collegamenti alle strutture verticali, la mancata continuità degli elementi portanti sullo sviluppo verticale (parete ovest), la presenza dei giunti scarniti sulla muratura in mattoni a vista.

3. Descrizione del progetto:

Gli interventi progettati sono finalizzati al miglioramento sismico ed ove possibile all'eliminazione delle vulnerabilità riscontrate. Pertanto i provvedimenti messi in atto, come risulta dagli elaborati di progetto allegati, sono stati i seguenti:

1. Strutture verticali

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- Porzioni intonacate: risarcitura della muratura in corrispondenza delle lesioni riscontrate, previa accurata scarnitura, depolverizzazione e lavaggio delle superfici, compresa la ripresa di intonaco con idonea malta compatibile con il materiale preesistente;
- Porzioni in mattoni a faccia-vista poste all'interno della torre: scarnitura profonda, depolverizzazione, lavaggio delle superfici e successiva stilatura dei giunti;

2. Strutture orizzontali

- Rifacimento dei solai in legno e contestuale cerchiatura in acciaio posizionata ad anello nel perimetro interno della muratura in corrispondenza dei solai interpiano, prevedendo l'inserimento di profili metallici solidarizzati alle murature mediante l'utilizzo di perni armati. Le cerchiature saranno poste sull'estradosso delle strutture orizzontali;
- Realizzazione di un irrigidimento degli orizzontamenti, mediante soletta armata di calcestruzzo strutturale alleggerito collegata ai solai con connettori in acciaio;
- Inserimento di tiranti fissati con 12 coppie di capochiave in acciaio;
- Ripristino del solaio in laterocemento della copertura;
- Realizzazione di un sistema di protezione dei merli con scossaline in rame e relativa cerchiatura;

3. Cella campanaria

- Si prevede un nuovo sistema di incastellatura campanaria, in quanto l'esistente interferisce con le opere di ripristino interne di ristilatura dei giunti e rifacimento dei solai. Il progetto prevede la realizzazione di incastellatura ammortizzata antisismica, soluzione che permette di migliorare la stabilità del campanile. La nuova incastellatura, a 3 campane, verrà ancorata alla muratura in corrispondenza del cordolo portante alla base della cella campanaria con tiranti filettati.

VERIFICA ISTRUTTORIA

1. Istruttoria amministrativa

- Il progetto è pervenuto all'USR in data 22/03/2024 (prot. USR nn. 40414-40417), pertanto in seguito alla data del 30.12.2022 ovvero all'entrata in vigore della O.C.S.R. n. 132/2022. Il Progetto Esecutivo è stato successivamente integrato con note acquisite ai prot. USR n. 99411 del 29/07/2024, n. 127377 del 03/10/2024 e n. 137346 del 30/09/2025.
- Con perizia asseverata acquisita al prot. USR n. 40417 del 22/03/2024, successivamente integrata con prot. USR n. 99411 del 29/07/2024, il progettista strutturale Ing. Filippo Sabbatucci ha dichiarato il nesso di causalità tra i danni rilevati sul campanile della Chiesa di San Francesco e gli eventi sismici verificatisi dal 24 Agosto 2016;
- L'edificio è classificato ai sensi delle NTC 2018 cap. 2.4.2 in classe d'uso III e l'intervento è classificabile come miglioramento sismico, con indice di rischio *ante operam* pari a 0.13 e indice *post operam* pari a

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

0.45; il progettista strutturale Ing. Filippo Sabbatucci, con nota assunta al prot. URS n. 137346 del 30/09/2025, ha dichiarato in merito, ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 111 del 23.12.2020 e in particolare l'art.14 comma 4 che modifica il punto 4 dell'allegato C dell'OCSR n. 105/2020, che la soluzione di progetto è conforme alla normativa, con particolare riferimento ai paragrafi 8.4 e 8.4.2 delle NTC 2018, e raggiunge il massimo livello di sicurezza sismica compatibile con l'interesse culturale del bene, le caratteristiche del fabbricato (mancata continuità degli elementi portanti sullo sviluppo verticale) e con le prescrizioni impartite dalla Sabap con nota MIC|MIC_SABAP-AP-FM-MC_UO 03/02/2025|0001435-P;

- Ai fini del controllo svolto, ai sensi della D.G.R. 669 del 20/06/2017 e ss.mm.ii. con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico alle sedi dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili nei territori colpiti dal sisma, è stato rilasciato il parere istruttorio sul progetto esecutivo (ID 5281178 del 07/10/2025); si fa presente che, ai fini dell'effettivo rilascio dell'attestato di deposito sismico, deve essere inviato al presente Ufficio il modello aggiornato della Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01 (reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), prima dell'avvio dei lavori, firmato in calce da tutti i soggetti coinvolti.
- Il parere favorevole sugli aspetti di tutela è stato rilasciato dalla SABAP MARCHE ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, ed è stato acquisito con prot. USR 159692 del 10/11/2025; si fa presente che lo stesso riporta prescrizioni operative che dovranno essere recepite in fase di esecuzione lavori;
- Il parere favorevole per l'aspetto edilizio-urbanistico, rilasciato dal Comune di Serrapetrona, è stato acquisito con prot. USR 47506 del 08/04/2024;
- Dall'istruttoria svolta è emerso che gli interventi in progetto risultano ammissibili a contributo secondo le specifiche individuate nell'*allegato C* dell'OCSR n. 105/2020, fatto salvo quanto precisato nel successivo quadro riepilogativo;
- Le voci del Computo metrico estimativo sono state desunte dal Prezzario Unico del Cratere Centro Italia PUC 2022;
- In merito alla documentazione economica allegata al progetto il progettista architettonico Arch. Francesco Troncanetti, con nota acquisita al prot. USR n. 137346 del 30/09/2025, ha richiesto l'autorizzazione all'utilizzo del nuovo Prezzo "NP001 – Piattaforma aerea per interventi in quota. [...]" ; questo USR, tenuto conto della documentazione agli atti (elaborati "c19-Relazione tecnica integrazioni maggio 2025", "c19c-Relazione piattaforma aerea" e "c19b-Dislocazione piattaforma aerea", ecc.), ritiene di approvare il Nuovo Prezzo, così come proposto;
- L'intervento in esame risulta coerente e congruo rispetto ai danni causati dagli eventi sismici 2016/17;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- I professionisti incaricati risultano iscritti all'Elenco Speciale dei Professionisti di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 e s.m.i.
- I professionisti hanno dichiarato il non superamento dei limiti di incarichi con nota prot. USR n. 40414 del 22/03/2024.

1a. Quadro tecnico economico

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
	LAVORI	IMPORTI	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	Importo Lavori	260.332,97 €	260.332,97 €
A2	Costi per la Sicurezza (non soggetti a ribasso)	4.690,65 €	4.690,65 €
A=A1+A2	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	265.023,62 €	265.023,62 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B1	Imprevisti e lavori in economia (IVA compresa)	26.502,36 €	26.502,36 €
B2	Opere impianto campanario	32.017,15 €	32.017,15 €
B3	Spese tecniche (oneri previdenziali inclusi)	71.388,96 €	71.388,96 €
B4	IVA per Spese tecniche (22% B3)	15.705,57 €	15.705,57 €
B5	RTP (Spese per la gestione amministrativa - art. 6 Ord. 105/2020)	5.300,47 €	5.300,47 €
B6	IVA su A (10%)	26.502,36 €	26.502,36 €
B7	IVA su B2 (22%)	7.043,77 €	7.043,77 €
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B7)	184.460,65 €	184.460,65 €
C=A+B	TOTALE	449.484,27 €	449.484,27 €

Pertanto l'importo ammissibile a contributo derivante dal presente quadro economico è pari ad **Euro 449.484,27.**

2. Istruttoria tecnica

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

La documentazione trasmessa risulta completa e conforme all'ordinanza di riferimento.

3. Istruttoria contabile

Id. Decreto 395/2020 o Ord. 132/2022:	n. 285/2020
Importo programmato Decreto 285/2020 o Ord. 132/2022:	€ 450.000,00
Costo dell'intervento di progetto	€ 449.484,27
Importo ammissibile a contributo	€ 449.484,27

Si ritiene, pertanto, per quanto di competenza, **soddisfatta la verifica tecnico/economica** dell'intervento progettuale proposto in ordine alla **coerenza, congruità e ammissibilità** rispetto ai danni causati dagli eventi sismici.

4. Conclusioni

Richiamata la disamina tecnico-amministrativa – contabile della documentazione presentata relativa al progetto esecutivo del miglioramento sismico del campanile della Chiesa di San Francesco;

Ritenuto di approvare la richiesta di autorizzazione all'utilizzo del nuovo Prezzo (NP001 – Piattaforma aerea per interventi in quota) come descritto nell'istruttoria di cui in premessa;

Ritenuta soddisfatta la verifica tecnico/economica dell'intervento progettuale proposto in ordine alla coerenza e congruità rispetto ai danni causati dagli eventi sismici;

Ritenuto necessario provvedere al rilascio della proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo in vista della convocazione da parte del Commissario Straordinario della conferenza permanente, ai sensi dell'*art. 4 comma 3* dell'OCSR n. 105/2020, per l'approvazione del progetto;

- *per tutto quanto sopra riportato, si esprime PARERE FAVOREVOLE* al progetto di miglioramento sismico del campanile della Chiesa di "San Francesco" sita nel Comune di Serrapetrona (MC), per un importo complessivo di euro **449.484,27** a valere sulle risorse dell' O.C.S.R. n. 105/20, con la seguente prescrizione:

- *In merito ai lavori in economia, si rappresenta che questo Ufficio ha preso atto dell' elaborato "c8b-Somme a disposizione" (prot. USR n. 40414 del 22/03/2024) relativo alle somme per la nuova incastellatura campanaria, ma non può autorizzare le lavorazioni ivi contenute con il presente parere, in quanto le valutazioni del predetto documento sono di stretta competenza della committenza e/o suo RTP incaricato e della D.L. in fase di esecuzione. Resta pertanto in carico alla Diocesi stessa la supervisione delle suddette lavorazioni proposte dalla D.L..*

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Resta fermo che ai fini dell'effettiva liquidazione dei lavori e/o degli eventuali rimborsi su fattura, in fase di rendicontazione contabile, questo USR si esprimerà sull'ammissibilità ai sensi dell' Allegato C dell' OCSR 105/2020.

- Ai fini dell'effettivo rilascio dell'attestato di deposito sismico, deve essere inviato al presente Ufficio il modello aggiornato della Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01, prima dell'avvio dei lavori, firmato in calce da tutti i soggetti coinvolti.

Si precisa inoltre che le verifiche svolte non sollevano il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità su atti propri, sull'esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell'intervento, nel rispetto delle procedure di legge. Si rammenta infine che resta comunque a carico della Diocesi la conservazione dell'intera documentazione dell'iter progettuale, da rendere disponibile per eventuali successivi controlli.

Il Funzionario istruttore

Arch. Francesca Guidoni

Il Dirigente

SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Maurizio PAULINI

Allegati:

- A) ELABORATI DI PROGETTO
- B) PARERE USR - UFFICIO SISMICA: ID 5281178 del 07/10/2025
- C) PARERE SABAP: Prot. USR n. 159692 del 10/11/2025
- D) PARERE COMUNE DI SERRAPETRONA (MC): Prot. USR n. 47506 del 08/04/2024

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

A) ELENCO ELABORATI

N.	Denominazione file da "Elenco Elaborati"	Denominazione file	Prot. USR n.	Data
0	Elenco Elaborati	0-indice 06.2025.pdf	137346	30/09/2025
RELAZIONI				
1	a1. Relazione Tecnica Illustrativa Generale	a1-relazione tecnica generale.pdf	40414	22/03/2024
2	a2. Relazione storico-critica	a2-relazione storico critica.pdf	40414	22/03/2024
3	a3. Relazione conoscitiva e di rilievo	a3-relazione conoscitiva e di rilievo.pdf	40414	22/03/2024
4	a4. Relazione geologica	a4-RELAZIONE GEOLOGICA_Campanile_Chiesa San Francesco_Serrapetrona.pdf	99411	29/07/2024
5	a5. Relazione geotecnica	a5-relazione geotecnica.pdf	40414	22/03/2024
6	a6. Relazione intervento sugli impianti	a6-relazione sugli impianti.pdf	40414	22/03/2024
7	a7. Relazione vulnerabilità sismica	a7-relazione vulnerabilità sismica.pdf	40414	22/03/2024
8		a7-relazione vulnerabilità sismica-ALLEGATO.pdf	40414	22/03/2024
9	a8. Relazione di indagine archeologica	a8-relazione di indagine archeologica.pdf	40414	22/03/2024
10	a9. Contratto Professionale Troncanetti-Sabbatucci	a9-Contratto professionale Troncanetti-Sabbatucci	99411	29/07/2024
11	a10. Contratto professionale Modesti	a10-Contratto professionale Modesti	99411	29/07/2024
12	a11. Contratto professionale Vecchioni	a11-Contratto professionale Vecchioni	99411	29/07/2024
ELABORATI STATO DI FATTO				
13	Inquadramento generale	b1-2-Inquadramento generale.pdf	40414	22/03/2024
14	Rilievo geometrico architettonico	b3-1-Rilievo geometrico architettonico.pdf	40414	22/03/2024
15	Rilievo geometrico architettonico	b3-2-Rilievo geometrico architettonico.pdf	40414	22/03/2024
16	Rilievo geometrico materico e strutturale	b4-5-Rilievo geometrico materico e strutturale.pdf	40414	22/03/2024
17	Rilievo stato di danno conservazione e degrado	b6-Rilievo stato di danno conservazione e degrado.pdf	40414	22/03/2024
18	Rilievo fotografico	b7-Rilievo fotografico 06.2024.pdf	99411	29/07/2024
19	Graficizzazione storico-costruttiva	b8-Graficizzazione storico-costruttiva.pdf	40414	22/03/2024
ELABORATI STATO DI PROGETTO				
20	Elaborati grafici di Progetto architettonico	c1- Elaborati grafici di progetto architettonico.pdf	137346	30/09/2025
21	Elaborati grafici di Progetto architettonico – individuazione aree intervento Sabap	c1b-progetto architettonico-individuazione aree intervento sabap.pdf	137346	30/09/2025
22	Tavola descrittiva delle eventuali rimozioni e ricostruzioni	c2-Tavola descrittiva delle eventuali rimozioni e ricostruzioni.pdf	137346	30/09/2025
23	Elaborati grafici di progetto strutturale	c3-Elaborati grafici di progetto strutturale.pdf	40414	22/03/2024

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

24	Elaborati grafici degli impianti	c5-Elaborati grafici degli impianti.pdf	40414	22/03/2024
25	Elaborati di calcolo ante operam	c6-Elaborati di calcolo ante opera.pdf	40414	22/03/2024
26	Elaborati di calcolo post operam	c7-elaborati di calcolo post opera.pdf	40414	22/03/2024
27	Relazione tecnica sulle strutture integrazione luglio 2024	c7b-Relazione tecnica sulle strutture integrazione luglio 2024.pdf	99411	29/07/2024
28	ALL1 - Relazione di calcolo verifiche statiche	c7b-ALL1-relazione di calcolo verifiche statiche.pdf	99411	29/07/2024
29	ALL2 – Tabulati attuale statica	c7b-ALL2-tabulati attuale statica.pdf	99411	29/07/2024
30	ALL3 – Tabulati progetto statica	c7b-ALL3-tabulati progetto statica.pdf	99411	29/07/2024
31	TAV S1 STRUTTURE – carpenterie solai e particolari	TAV S1 STRUTTURE.pdf	137346	30/09/2025
32	TAV S2 STRUTTURE – piante, sezioni, part. Costr.	TAV S2 STRUTTURE.pdf	137346	30/09/2025
33	Richiesta di autorizzazione sismica	c7c-Richiesta autorizzazione sismica.pdf	99411	29/07/2024
34	Dichiarazione dello strutturista	c7d-Dichiarazione dello strutturista.pdf	137346	30/09/2025
35	Computo metrico estimativo 05.2025	c8a-Computo metrico estimativo 05.2025.PDF	137346	30/09/2025
36	Somme a disposizione	c8b-Somme a disposizione.pdf	40414	22/03/2024
37	Elenco dei prezzi unitari 05.2025	c9-Elenco dei prezzi unitari 05.2025.PDF	137346	30/09/2025
38	NP 001 – piattaforma aerea	c9b-NP001-Piattaforma aerea.pdf	137346	30/09/2025
39	Richiesta autorizzazione NP 001	c9c-richiesta autorizzazione NP 001.pdf	137346	30/09/2025
40	Calcolo incidenza della manodopera 05.2025	c10-Calcolo incidenza della manodopera 05.2025.PDF	137346	30/09/2025
41	Quadro economico-spese tecniche	c11a-Quadro economico parcella.pdf	40414	22/03/2024
42	Quadro Economico 05.2025	c11b-Quadro economico.pdf	137346	30/09/2025
43	Piano di Sicurezza e Coordinamento	c12-Piano di sicurezza e coordinamento.pdf	40414	22/03/2024
44	Cronoprogramma dei lavori	c13-Cronoprogramma dei lavori.pdf	40414	22/03/2024
45	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici – Capitolato speciale d'appalto	c15b-Capitolato speciale d_appalto.pdf	40417	22/03/2024
46	Schema di contratto appalto	c15a-Schema contratto appalto.pdf	40414	22/03/2024
47	Piano di manutenzione dell'opera	c16-piano di manutenzione dell_opera.pdf	40417	22/03/2024
48	Perizia asseverata sul nesso di causalità	c17a-Perizia asseverata sul nesso di causalit_.pdf	99411	29/07/2024

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

49	Perizia asseverate sul nesso di causalità impianto campanario	c17b-Perizia asseverata sul nesso di causalit_ impianto campanario.pdf	99411	29/07/2024
50	Dichiarazione di conformità punto 4 all. C ord. 105/2020	c18-Dichiarazione di conformit_.pdf	40417	22/03/2024
51	c 19 – Relazione tecnica integrazioni Maggio 2025	c19-Relazione tecnica integrazioni maggio 2025.pdf	137346	30/09/2025
52	Elaborato dislocazione piattaforma aerea	c19b-Dislocazione piattaforma aerea.pdf	137346	30/09/2025
53	Relazione piattaforma aerea	c19c-Relazione piattaforma aerea.pdf	137346	30/09/2025
54	Relazione Tecnica incastellatura campanaria e tavola	c20-Relazione tecnica incastellatura campanaria e tavola.pdf	137346	30/09/2025

ALLEGATI

Chiarimenti su relazione geologica	Chiarimenti sito Chiesa San Francesco_Serrapetrona.pdf	127377	03/10/2024
Documenti di identità progettisti	1. Documenti di identit_.pdf	40414	22/03/2024
Scheda sinottica dell'intervento	2. Scheda sinottica.pdf	40414	22/03/2024
Scheda di monitoraggio della progettazione	3. Scheda di monitoraggio della progettazione.pdf	40414	22/03/2024
Relazione sintetica sulle strutture	5. Scheda sintetica strutture.pdf	40414	22/03/2024
Dichiarazione riapertura immobile	6. Dichiarazione del tecnico.pdf	40414	22/03/2024
Dichiarazione iscrizione elenco speciale	7a. Documentazione elenco speciale - Troncanetti.pdf	40414	22/03/2024
Dichiarazione iscrizione elenco speciale	7b. Documentazione elenco speciale SABBATUCCI.pdf	40414	22/03/2024
Dichiarazione non superamento soglia	8a. Dichiarazione soglia - Troncanetti.pdf	40414	22/03/2024
Dichiarazione non superamento soglia	8b. Dichiarazione soglia - Sabbatucci.pdf	40414	22/03/2024
Istanza di contributo	Richiesta contributo	40414	22/03/2024
Dichiarazione sostitutiva atto notorietà	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA	40417	22/03/2024
Ordinanza Sindacale di inabilità	ORDINANZA n. 249 del 07.08.2017	40417	22/03/2024
Relazione sull'affidamento delle prestazioni professionali	Relazione affidamenti	40417	22/03/2024
Scheda per il rilievo del danno ai beni culturali	SCHEDA serrapetrona_s.francesco	40417	22/03/2024

B) PARERE USR - UFFICIO SISMICA

ID 5281178 del 07/10/2025

- OP_5936 - S. FRANCESCO_parere progetto esecutivo

C) PARERE SABAP

Prot. USR n. 159692 del 10/11/2025

- ID-5936_Serrapetrona_S Francesco campanile_autorizzazione art.21

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

D) PARERE COMUNE DI SERRAPETRONA (MC)

Prot. USR n. 47506 del 08/04/2024

- parere conformità urbanistica COMUNE_chiesa san FRANCESCO.pdf

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Alla Conferenza permanente

**OGGETTO: D.L. n. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016 e s.m.i. - D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019 -
Ordinanza Commissariale n. 105 del 17 settembre 2020
Comune di Serrapetrona - ID: 5936 - Intervento di "Miglioramento sismico della Chiesa di San
Francesco"
Codice Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/273
Valutazioni istruttorie di competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle
costruzioni previsti dalla normativa antisismica.**

PARERE ISTRUTTORIO SUL PROGETTO ESECUTIVO

	prot. n. 40414 del 22/03/2024, prot. n. 99411 del 29/07/2024, prot. n. 137346 del 30/09/2025			
Committente	Mons. Massara Francesco			
Lavori di	Miglioramento sismico della Chiesa di San Francesco			
Indirizzo	Via Chiesa di San Francesco, Comune di Serrapetrona			
Dati Catastali	Foglio 18	Mappale C	Sub -	
Ordinanza di Riferimento	Ordinanza Commissariale n. 105 del 17 settembre 2020			
Tipo di intervento	Nuova costruzione <input type="checkbox"/>	Adeguamento sismico <input type="checkbox"/>	Miglioramento sismico <input checked="" type="checkbox"/>	Intervento locale <input type="checkbox"/>
Progettista strutture in opera	Ing. Filippo Sabbatucci		Direttore dei lavori in opera	Ing. Filippo Sabbatucci
Progettista strutture prefabbricate	-		Direttore dei lavori str. pref.	-
Appaltatore lavori strutture prefabbricate	-		Collaudatore statico	Ing. Marco Modesti
Appaltatore dei lavori in opera	da nominare			

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 669 del 20 giugno 2017, con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla vigente normativa antisismica, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili anche ad uso produttivo ubicati nei territori colpiti dal sisma, alle sedi territoriali tecniche dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione;

Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 che ha introdotto l’art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Richiamata altresì la Delibera di Giunta regionale n. 1364 del 11 novembre 2019 che ha modificato parzialmente la D.G.R. 669/2017 in recepimento delle nuove disposizioni in materia di rischio sismico disciplinate dall’art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Vista inoltre la Legge 12 dicembre 2019 n. 156 di conversione del decreto-legge 24/10/2019 n. 123 che ha modificato l’art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Tenuto conto delle disposizioni di cui all’Ordinanza Commissariale n. 105 del 17 settembre 2020;

Preso atto che, con istanze indicate nella tabella sopra riportata, **l’ing. Carlo Morosi**, in qualità di Responsabile tecnico della procedura, ha inviato il progetto esecutivo relativo all’intervento sopra indicato, redatto dall’**ing. Filippo Sabbatucci** incaricato;

Visto che il suddetto progetto è stato assegnato per l’espletamento dell’istruttoria al tecnico istruttore **l’arch. Francesca Guidoni**;

Preso atto della richiesta di autorizzazione sismica di cui all’art. 94, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., allegata al progetto trasmesso attraverso la procedura informatica, nella quale sono stati individuati i seguenti soggetti:

Progettista architettonico: Arch. Francesco Troncanetti

Progettista strutturale: Ing. Filippo Sabbatucci

Direttore dei lavori strutturali in opera: Ing. Filippo Sabbatucci

Collaudatore statico: Ing. Marco Modesti

Appaltatore dei lavori in opera: da nominare

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visto che l'intervento in questione è classificato rilevante nei riguardi della pubblica incolumità, in quanto rientrante nell'art. 94-bis, comma 1, lettera a), punto 1) del DPR 380/2001 e s.m.i.;

Considerato che il controllo sul progetto in questione è finalizzato ad accertare che gli interventi proposti siano rispondenti alle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 105 del 17 settembre 2020, con le Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, nel rispetto delle scelte progettuali adottate e delle disposizioni di cui alla sezione IV del capo I del Titolo II del DPR. 5 ottobre 2010 n. 207;

Visto che l'istruttoria ai sensi della D.G.R. 669 del 20/06/2017 così come modificata dalla D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019 è stata effettuata sul progetto esecutivo composto dai seguenti elaborati:

Documentazione acquisita con prot. n. **40414** del **22/03/2024**:

- c7-elaborati di calcolo post opera;
- 5. Scheda sintetica strutture;
- a1-relazione tecnica generale;
- a3-relazione conoscitiva e di rilievo;
- a5-relazione geotecnica;
- a7-relazione vulnerabilit_ sismica;
- a7-relazione vulnerabilit_ sismica-ALLEGATO;
- b1-2-Inquadramento generale;
- c3-Elaborati grafici di progetto strutturale;
- c6-Elaborati di calcolo ante opera.

Documentazione acquisita con prot. n. **99411** del **29/07/2024**:

- c7b-ALL1-relazione di calcolo verifiche statiche;
- c7b-ALL2-tabulati attuale statica;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- c7b-ALL3-tabulati progetto statica;
- c7b-Relazione tecnica sulle strutture integrazione luglio 2024;
- c7b-TAV S1 STRUTTURE carpenterie solai e particolari;
- c7b-TAV S2 STRUTTURE-piante sezioni part. costrut;
- c7c-Richiesta autorizzazione sismica;
- a4-RELAZIONE GEOLOGICA_Campanile_Chiesa San Francesco_Serrapetrona.

Documentazione acquisita con prot. n. **137346** del **30/09/2025**:

- c1- Elaborati grafici di progetto architettonico;
- c7d-Dichiarazione dello strutturista;
- c20-Relazione tecnica incastellatura campanaria e tavola;
- c19-Relazione tecnica integrazioni maggio 2025;
- TAV S2 STRUTTURE;
- TAV S1 STRUTTURE.

Tenuto conto che gli interventi strutturali proposti riguardano:

- Ristilatura dei giunti delle murature a mattoni a vista da eseguire all'interno e all'esterno;
- Ristilatura dei giunti della muratura in pietra da eseguire all'interno;
- Iniezioni nelle murature in pietra;
- Rifacimento dei solai degli impalcati: I°, III°, IV° V° e VI°;
- Tirantature a livello dei solai e negli archi della cella campanaria;
- Cerchiatura nelle murature soprastanti la cella campanaria.

Vista la dichiarazione a firma del progettista asseverante il rispetto delle disposizioni di cui alle vigenti

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

norme tecniche per le costruzioni e la coerenza del progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica, così come disposto dall'art. 93, comma 4 del DPR 380/2001 e s.m.i.;

Accertato che l'intervento proposto rientra nella categoria di intervento "rilevante" ai sensi dell'art. 94-bis, comma 1, lett.ra a), punto 1) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., per il quale è necessario acquisire l'autorizzazione sismica;

Richiamati il comma 4 dell'art. 64 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. che testualmente recita: "*il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate*", il punto 10.1 delle NTC18 che rammenta che "*il progettista resta comunque responsabile dell'intera progettazione strutturale*";

SI RITIENE CHE POSSA ESSERE EMESSA L'AUTORIZZAZIONE SISMICA SUCCESSIVAMENTE
ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA
ESECUTRICE DEI LAVORI, E ALLA NOMINA DI TUTTE LE FIGURE COINVOLTE, RELATIVA

al progetto strutturale di cui all'oggetto e come sopra esplicitato, poiché l'istruttoria tecnica non ha evidenziato elementi di contrasto dello stesso con le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e/o con le eventuali indicazioni contenute nella normativa regionale vigente in materia, previa presentazione di:

- Richiesta di autorizzazione sismica (*modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica*), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti;

Si resta in attesa della documentazione attestante la conclusione dei lavori e la conformità degli stessi al progetto approvato, come previsto dalla normativa vigente in materia, che completeranno l'iter amministrativo presso questa struttura.

Corridonia (MC), 07/10/2025

Il titolare di incarico di Elevata Qualificazione
Ing. Maria Giuseppina BALLATORI



Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
 DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
 SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
 PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
 ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
 e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Ascoli Piceno, data del protocollo

Atta **Regione Marche**

Ufficio Speciale Ricostruzione
 PEC: regione.marche.usr@emarche.it

e.p.c. A

Arcidiocesi di Camerino - San Severino

Marche

PEC: sisma2016@arcidiocesicamerino.it

Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma 2016

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

Comune di Serrapetrona

PEC: comune.serrapetrona.mc@legalmail.it

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Risposta al foglio del

22/03/2024

n.

40415

Class. 34.43.04/16/2021

Prot. Sabap del

26/03/2024

n.

3707

31/07/2024

9511

04/10/2024

12389

01/10/2025

14688

Oggetto: **SERRAPETRONA (MC) Piazza San Francesco, Chiesa di San Francesco**

Catastralmente distinta al N.C.E.U. al Fg. n. 18 particella n. C.

Opere di ripristino con miglioramento sismico di immobile gravemente danneggiato dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016 – campanile Chiesa di San Francesco ID opera: 5936 – Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/273_Sisma 2016 - Oscr 38/17 - 105/20 – 132/22. Richiesta autorizzazione

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1 e art.12 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Richiedente: Arcidiocesi di Camerino San Severino-Marche

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: Arch. Rosella Bellesi

In riscontro alla richiesta pervenuta il 22/03/2024 con prot. 40415 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 26/03/2024 con prot. n. 3707 in cui si comunicava l'avvenuta acquisizione sulla piattaforma SISMAPP della documentazione relativa al progetto esecutivo di cui all'oggetto e alle successive comunicazioni di integrazioni progettuali pervenute e acquisite al protocollo dell'Ufficio; **Vista** in particolare la documentazione integrativa pervenuta e acquisita agli atti d'Ufficio con prot. 14688 in data 01/10/2025, a seguito della richiesta di chiarimenti progettuali inviata da questa Soprintendenza con nota prot. 1435 del 03/02/2025 al fine di poter formulare le valutazioni di competenza;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Preso atto che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, e art. 12 comma 1, del medesimo;

Visti il D.P.C.M. del 15 Marzo 2024, n. 57;

Visto l'art. 21, comma 4, e l'art. 22 del Codice;

Esaminata la documentazione relativa al progetto delle opere da realizzare sull'immobile, consistono nei lavori di *ripristino con miglioramento sismico da realizzare sul campanile della Chiesa di San Francesco, sita nel centro storico di Serrapetrona, gravemente danneggiato dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016 - Chiesa di San Francesco*

L'intervento in oggetto è circoscritto alla torre campanaria e alle aree ad essa sottese. La configurazione attuale del campanile, intercluso tra la struttura della chiesa e il convento, è frutto di un intervento realizzato tra il 1925 e 1926 che ne ha visto la sopraelevazione con una torre merlata in laterizio faccia a vista. La struttura preesistente risale al XIV sec., mentre il rifacimento degli anni '20 è di gusto vernacolare con merli e cella campanaria in mattoni inquadrata da fasce intonacate. La struttura portante della torre campanaria è in muratura di pietra sbozzata costituita prevalentemente da scaglia bianca nelle prime cinque elevazioni afferente alla fase tardogotica dell'edificio e ad una parte coincidente con le ultime due elevazioni in mattoni di laterizio. Il solaio di copertura è in laterocemento. Gli orizzontamenti interni sono costituiti da una volta in pietra e solai interpiano in legno di cui due in legno e pianellato e i soprastanti in legno e tavolato in cattivo stato di conservazione.

Con ordinanza n.249 del 07/08/2017 la Chiesa di San Francesco è stata dichiarata "Parzialmente inagibile" inibendo l'utilizzo e l'accesso della torre e cella campanaria. Il quadro fessurativo conseguente all'attività sismica è molto contenuto; si osservano alcune lesioni di modesta entità (1-2 mm) ai piani terra e quinto. La lesione rilevata al piano terra è stata imputata principalmente alle spinte generate dalla volta presente al piano superiore.

Si riportano di seguito le indicazioni sugli interventi previsti, in seguito ai danni causati dal sisma 2016:

Interventi sugli orizzontamenti:

- rifacimento dei solai degli impalcati I e III (con orditura principale e secondaria in legno e pianellato in laterizio), IV, V e VI (con orditura principale in legno e tavolato, il tavolato sarà composto da un primo strato con tavole in abete ed un secondo strato con pannelli di OSB. Il collegamento tra le strutture verticali e i solai verrà realizzato mediante un angolare in acciaio che sarà anche saldato ai tiranti in acciaio con capochiave esterno;
- irrigidimento dei nuovi orizzontamenti con soletta armata di calcestruzzo strutturale alleggerito collegata ai solai mediante connettori in acciaio;
- ripristino del solaio in laterocemento della copertura;
- demolizione della volta in camorcanna posta al piano primo e successiva ricostruzione con sagomatura negli spigoli;
- realizzazione di tiranti in acciaio a livello degli archi della cella campanaria;
- cerchiatura in acciaio all'intradosso della volta a botte del II° impalcato realizzata con un doppio profilo UPN200;

Interventi sulle murature:

- ristilatura dei giunti interna ed esterna in corrispondenza della muratura faccia a vista della cella campanaria e dei merli di copertura;
- ristilatura dei giunti e iniezioni in corrispondenza delle murature interne in pietra a scaglia del campanile;
- cerchiatura in acciaio esterna alla quota dei merli di copertura (Tav.F1 esecutivi strutturali)
- rimozione e ricostruzione rampa di accesso al piano primo;

Interventi di finitura:

- realizzazione di intonaco deumidificante al piano seminterrato e parete confinante con la sacrestia;
- rispristino dell'impermeabilizzazione di copertura e sostituzione del pluviale esistente;
- realizzazione di scale alla marinara;
- tinteggiatura delle porzioni intonacate esterne della torre;
- restauro e revisione delle cornici della cella campanaria;
- pulitura delle superfici a vista della cella campanaria e del coronamento merlato;
- posa in opera di scossalina in rame a protezione dei merli;

Interventi sugli impianti:

- revisione e rifacimento dell'impianto elettrico;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

- messa a norma dell'impianto campanario e nuova incastellatura per il sostegno delle campane ancorata alla base della cella campanaria;

Preso atto che la proposta progettuale nel suo complesso è tesa al miglioramento sismico del *Campanile della Chiesa di San Francesco* a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017.

Considerato che l'immobile non risulta ancora essere stato sottoposto alla verifica d'interesse di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 42/04 e ss.mm.ii. e che contestualmente ancora non si è proceduto d'Ufficio;

Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali relative alla condizione di sottoposizione "de iure" dell'edificio, contenute nel Codice;

Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii. del Codice

IL SOPRINTENDENTE

AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni:

- *per quanto attiene all'intervento di stilatura dei giunti previa scarnitura su paramento faccia a vista, nell'operazione di rimozione e pulizia dei giunti sia posta la massima attenzione alla salvaguardia degli spigoli dei laterizi e/o dei conci lapidei; per la stuccatura di finitura sia utilizzata una malta di calce di granulometria, composizione e cromia analoghe all'esistente, verificata anche con l'ausilio di opportuni saggi;*
- *per gli interventi di riprese murarie con tecnica scuci-cuci connesse ai rifacimenti dei solai, dovranno essere impiegati quanto più possibile elementi di recupero, l'integrazione di nuovo materiale dovrà avvenire con l'impiego di elementi con caratteristiche simili all'esistente;*
- *gli intonaci di nuova realizzazione, siano rigorosamente a base di calce ed eseguiti a fratazzo, con metodologie tradizionali, seguendo l'andamento dei muri, evitando l'utilizzo di poste e regole. Le tonalità delle finiture saranno concordate in corso d'opera con il funzionario della Soprintendenza competente per territorio, previa predisposizione di opportune campionature;*
- *in generale per tutti gli interventi riguardanti le murature (iniezioni, intonaci, tinteggiature...) sia garantita la compatibilità delle malte impiegate che dovranno essere di calce idraulica naturale escludendo l'uso di cemento;*
- *l'inserimento dei nuovi profili metallici della cerchiatura e dei capochiave a vista per le nuove catene, dovrà armonizzarsi cromaticamente rispetto al supporto di installazione, seguendo il principio mimetico es. brunita nel caso del laterizio, e in tinta coordinata alla tinteggiatura di fondo per le superfici intonacate — e dovrà in ogni caso essere preventivamente concordata con il funzionario della Soprintendenza competente per territorio;*
- *in riferimento al previsto intervento di pulitura delle superfici mediante sistema Jos, sia eseguita a bassissima pressione;*
- *si richiama l'obbligo di ottemperare ai disposti del R.D. 2537/1925 relativamente alle competenze professionali dell'architetto abilitato per la Direzione Lavori di edifici tutelati;*

Si specifica che eventuali varianti all'attuale progetto dovranno essere preventivamente sottoposte ad autorizzazione e si chiede, a conclusione dell'intervento autorizzato, di far pervenire una relazione descrittiva e fotografica attestante i lavori realizzati; fatte salve le responsabilità di legge del Direttore Lavori, si chiede di comunicare la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico incaricato, con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni, al fine di poter disporre sopralluoghi in corso d'opera da parte di questo Ufficio;

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di atto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso la Soprintendenza ABAP per le province di Ancona e Pesaro e Urbino, competente per il territorio del comune capoluogo di Regione;

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Giovanni Issini

RB /as_07/11/2025

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



COMUNE DI SERRAPETRONA
PROVINCIA DI MACERATA

Prot. n. 2328

Serrapetrona lì 08/04/2024

Spett.le

**UFFICIO SPECIALE PER LA
RICOSTRUZIONE MARCHE**
regione.marche.usr@emarche.it

OGGETTO: Ordinanza 38/2017 “Approvazione del primo Piano degli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale”, Ordinanza 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” e s.m.i., Ordinanza 132/2022 “Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi” Comune di Serrapetrona – Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche – ID opera: 5936 – Denominazione dell’intervento: Chiesa San Francesco – Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/273 – **Parere di conformità urbanistica.**

In riferimento alla richiesta dell’Ufficio Speciale Ricostruzione, prot. n. 40415 del 22/03/2024, relativa alla pratica in oggetto, registrata al protocollo comunale n. 2007 del 22/03/2024, con la quale *si chiede il parere* di questo ufficio, relativamente all’intervento di seguito individuato:

Soggetto Attuatore: **Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche**

Denominazione dell’intervento: **Chiesa San Francesco**

Indirizzo: **Piazza San Francesco - Serrapetrona**

Foglio: **18**

Mappale: **C**

Fascicolo: **490.20.40/2020/OPSUAM/273**

ID opera: **5936**

Responsabile Tecnico Procedura: **Carlo Morosi**

CUP: **I97H20003240001**

Trasmissione del Progetto (prot. e data): **Nr. 0040414 del 22/03/2024**

Vista la Legge 229/2016 di conversione, con modificazioni, del D.L. 189/2016;

Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

Viste le Ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016 n. 38 del 08/09/2017 e n. 105 del 17/09/2020;

Visto il vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Serrapetrona, adeguato al P.P.A.R. ed al P.T.C., approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 19/02/2013;



COMUNE DI SERRAPETRONA

PROVINCIA DI MACERATA

Visto che l'intervento ricade in zona urbanisticamente classificata “A – Zone residenziali di interesse storico – artistico (P.P.C.S.)” (Art. 11 delle N.T.A. del vigente P.R.G.);

Visto il decreto sindacale n. 2 del 30/06/2022, con il quale sono state attribuite, al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, Geom. Paolo Mariantoni, le funzioni di responsabile del Servizio Sportello Unico per l'Edilizia (DPR n. 380/2001) a norma dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il decreto sindacale n. 1 del 16/02/2015, con il quale il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, Geom. Paolo Mariantoni, è stato nominato, a norma dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, Responsabile delle Funzioni Amministrative delegate dalla Regione Marche al Comune in materia di protezione delle bellezze naturali di cui alla L.R. 34/1992 e L.R. 34/2008;

Visto l'art. 67 dello Statuto del Comune di Serrapetrona concernente le sfere di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi;

Esaminata la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare nell'immobile le quali consistono nell' *“Intervento di riparazione danni, di miglioramento del comportamento sismico e di contenimento delle vulnerabilità. Tutte le lesioni presenti sulle strutture verticali saranno risarcite con l'impiego di malta, previa accurata scarnitura, depolverizzazione e lavaggio delle superfici, compresa la ripresa di intonaco con idonea malta compatibile con il materiale preesistente nelle parti di muratura intonacate; mentre per le porzioni a faccia-vista poste all'interno della torre si prevede la scarnitura profonda, depolverizzazione, lavaggio delle superfici e la successiva stilatura dei giunti. Il progetto di consolidamento prevede il rifacimento dei solai in legno e la contestuale cerchiatura in acciaio posizionata ad anello nel perimetro interno della muratura in corrispondenza dei solai interpiano prevedendo l'inserimento di profili metallici solidarizzati alle murature mediante l'utilizzo di perfori armati. Tali cerchiature saranno poste sull'estradosso delle strutture orizzontali alle loro rispettive quote. L'intervento comprende inoltre la realizzazione di un irrigidimento degli orizzontamenti, con una soletta armata di calcestruzzo strutturale alleggerito collegata ai solai mediante dei connettori in acciaio. Verrà inoltre realizzata una cerchiatura all'intradosso della volta a botte esistente. È inoltre previsto l'inserimento di tiranti fissati con 12 coppie di capochiave in acciaio. Si prevede inoltre il ripristino del solaio in laterocemento della copertura e la realizzazione del sistema di protezione dei merli con scossaline in rame e relativa cerchiatura. Sarà inoltre ripristinata l'impermeabilizzazione e sostituito il pluviale di scarico per la raccolta e il convogliamento dell'acqua piovana.”*

Considerato che tale proposta è volta alla riparazione dei danni, al miglioramento del comportamento sismico e al contenimento della vulnerabilità sismica della Chiesa di San Francesco sita in Piazza San Francesco;



COMUNE DI SERRAPETRONA

PROVINCIA DI MACERATA

Considerato che l'immobile non risulta ancora essere stato sottoposto alla verifica d'interesse di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 42/2004, ma che la competente Soprintendenza si dovrà esprimere sul progetto ai sensi dell'art. 21, comma 4 del D.Lgs. n. 42/2004;

Visto che le opere previste sono esenti dal contributo di costruzione ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. d) del D.P.R. 380/2001, in quanto trattasi di *"interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità"*;

Verificato che, in ordine alla verifica della conformità urbanistico edilizia dello stato di fatto della costruzione, l'edificio in oggetto non è interessato da interventi edilizi parzialmente o totalmente abusivi, non sono stati emessi ordini di demolizione e non vi sono domande di sanatoria pendenti;

ESPRIME

per quanto di propria competenza, **PARERE FAVOREVOLE** dal punto di vista di conformità urbanistica.

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Geom. Paolo Mariantoni (*)

(*) Firma apposta in forma digitale ai sensi del D.Lgs.vo n. 82/2005 s.m.i.