

*Ministero della cultura*DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO
CULTURALE – DiT

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

Deleghe

CGRTS-0006970-A-17/02/2026 - Allegato Utente 1 (A01)

Alla Conferenza permanente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario del Governo ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

All' arch. Maria Giovanna Rizzi
mariagiovanna.rizzi@cultura.gov.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province
di L'Aquila e Teramo
sabap-aq-te@pec.cultura.gov.it

Oggetto: Convocazione Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 – O.C. 105/2020 - “Progetto di miglioramento sismico della Chiesa di Andrea Apostolo” – Loc. Flamignano - Comune di Tossicia (TE) - Id. O.C. 105/2020: 081 – CUP H87H20002990001 – CIG 8843949198 - Soggetto Attuatore: Diocesi di Teramo - Atri. Parere prot. MIC_USS-SISMA-2016-0000444-P del 17/02/2026.
Delega.

La sottoscritta dott.ssa Claudia Cenci, in qualità di Dirigente delegato ai sensi del Decreto DIT n. 328 del 31/12/2025, con il presente atto, vista la nota prot. CGRTS-0004966-P del 05/02/2026, con la quale il Commissario Straordinario per la Ricostruzione convoca il giorno 19/02/2026 alle ore 10:30 la Conferenza permanente in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting”, per l'approvazione del progetto in oggetto e per il quale è stato espresso parere prot. MIC_USS-SISMA-2016-0000444-P del 17/02/2026;

DELEGA

l'arch. Maria Giovanna Rizzi, Funzionario Architetto in servizio presso il Ministero della Cultura, a rappresentare in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

IL DIRIGENTE DELEGATO
(dott.ssa Claudia Cenci)

CLAUDIA
CENCI
MINISTERO
DELLA
CULTURA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
Sede: via di San Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809
PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it
PEO: uss-sisma2016@cultura.gov.it

Al Commissario Straordinario Sisma 2016 Sen. Guido Castelli
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

OGGETTO CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016 O.C. 105/2020 "PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMISCO DELLA CHIESA DI SANT'ANDREA APOSTOLO" Loc. Flamignano Comune di Tossicia (TE) Soggetto attuatore: Diocesi di Teramo – Atri. Delega.

IL PRESIDENTE

Vista la CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016 O.C. 105/2020 "PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMISCO DELLA CHIESA DI SANT'ANDREA APOSTOLO" Loc. Flamignano Comune di Tossicia (TE) Soggetto attuatore: Diocesi di Teramo - Atri" prevista per il giorno 19 febbraio 2026 alle ore 10:30;
Rilevato che per improrogabili impegni il sottoscritto non potrà partecipare alla seduta della Conferenza Permanente in questione;

DELEGA

Il Dirigente AREA 3 – Pianificazione Territoriale e Opere Pubbliche – Centrale Unica di Committenza Ing. Francesco Ranieri a partecipare in sua vece, dando per rato e valido il suo operato.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TERAMO
Ing. Camillo D'Angelo





COMUNE DI TOSSICIA

Provincia di Teramo

C.da Piano dell'Addolorata CAP 64049 – C.F. 80000370678 – P.I. 00235690674

Pec: protocollo@peccomunetossicia.te.it

Ufficio del Sindaco

Tossicia lì 19/02/2026

Al Presidente della Conferenza Permanente

Sen. Guido Castelli

Pec:

conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

Oggetto: Convocazione conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 O.C. 105/2020 Progetto di miglioramento sismico della Chiesa di Sant'Andrea Apostololo, Loc. Flamignano Comune di Tossicia (TE). **Delega**

Il sottoscritto Sindaco Pro tempore del Comune di Tossicia Franco Tarquini,

DELEGA

L'Arch. Anna Cicconi, in qualità di Responsabile dell'Area III° Edilizia ed Urbanistica del Comune di Tossicia, a rappresentarmi per i lavori di cui alla Conferenza in oggetto.

Distinti saluti.



IL SINDACO
Franco Tarquini



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Alla Conferenza Permanente
conferenzapermanente.sisma2016@governo.it

Al Direttore Generale
Dott. Fabrizio Bernardini
f.bernardini@governo.it

Al Dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione
Ing. Andrea Crocioni
a.crocioni@governo.it

Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione – P.O. Edifici di Culto
Arch. Claudia Coccetti
c.coccetti@governo.it

OGGETTO: Conferenza permanente di cui all'art. 16 d.l. 189/2016 del **19 febbraio 2026**: Delega a presiedere e ad esprimere il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione all'Arch. Claudia Coccetti.

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art. 1, comma 570, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*”, con il quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 1, comma 590, della citata legge 30 dicembre 2025, n. 199, con il quale è stato aggiunto il comma 4-decies all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2026;

Visto il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con specifico riferimento gli articoli 81, 82, 83 e 84;

Viste le convocazioni per le Conferenze permanenti ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno **19 febbraio 2026**, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting” per:

**O.C. 105/2020 “LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMISCO DELLA CHIESA MADONNA DELL'ADDOLORATA” Loc. Ruscio
COMUNE DI MONTELEONE DI SPOLETO (PG)**

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Soggetto attuatore: Archidiocesi di Spoleto - Norcia
CUP E17H20004900001 – CIG 9048768F90
Id. O.C. 105/2020: 563/2020;

O.C. 105/2020 “PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMISCO DELLA CHIESA DI SANT’ANDREA APOSTOLO” Loc. Flamignano
Comune di Tossicia (TE)
Soggetto attuatore: Diocesi di Teramo - Atri
CUP: H87H20002990001 - CIG: 8843949198
Id. O.C. 105/2020: 081;

DELEGA

L’**Arch. Claudia Coccetti**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale, a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex. art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno **19 febbraio 2026** e ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi:

O.C. 105/2020 “LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMISCO DELLA CHIESA MADONNA DELL’ADDOLORATA” Loc. Ruscio
COMUNE DI MONTELEONE DI SPOLETO (PG)
Soggetto attuatore: Archidiocesi di Spoleto - Norcia
CUP E17H20004900001 – CIG 9048768F90
Id. O.C. 105/2020: 563/2020;

O.C. 105/2020 “PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMISCO DELLA CHIESA DI SANT’ANDREA APOSTOLO” Loc. Flamignano
Comune di Tossicia (TE)
Soggetto attuatore: Diocesi di Teramo - Atri
CUP: H87H20002990001 - CIG: 8843949198
Id. O.C. 105/2020: 081.

Il Presidente della Conferenza permanente
Sen. Avv. Guido Castelli



Guido Castelli
12.02.2026
13:21:39
GMT+01:00



UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO
(D.L. 189/2016)



Al Commissario Straordinario
per la ricostruzione post sisma 2016
Sen. Avv. Guido Castelli
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

OGGETTO: Conferenza Permanente ex art. 16 D.L. 189 del 17 ottobre 2016, convertito in L. 229 del 15 dicembre 2016: O.C.S.R. 105/2020 – ID-081- miglioramento sismico dell'edificio di culto denominato Chiesa di Sant'Andrea Apostolo sito in località flamignano nel comune di Tossicia (TE)- DELEGA

In riferimento alla vostra nota CGRTS-0004966-P-05/02/2026, di convocazione alla conferenza permanente per l'intervento di cui all'oggetto, in qualità di Direttore dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione sisma 2016 Regione Abruzzo, delego il dott. Piergiorgio Tittarelli, Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica, a partecipare alla conferenza fissata per il giorno 19 febbraio alle ore 10:30 mediante collegamento telematico.

Cordialità.

Il Direttore dell'USR Abruzzo
Vincenzo Rivera
firmato digitalmente

*Ministero della cultura*DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO
CULTURALE – DiT

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

Pareri

Alla Conferenza permanente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario del Governo ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province
di L'Aquila e Teramo
sabap-aq-te@pec.cultura.gov.it

Al Capo Dipartimento per la Tutela del Patrimonio
Dott. Luigi La Rocca
dit@pec.cultura.gov.it

Oggetto: Convocazione Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 – O.C. 105/2020 - “Progetto di miglioramento sismico della Chiesa di Andrea Apostolo” – Loc. Flamignano - Comune di Tossicia (TE) - Id. O.C. 105/2020: 081 – CUP H87H20002990001 – CIG 8843949198 - Soggetto Attuatore: Diocesi di Teramo - Atri. **Parere di competenza.**

In riferimento all'esecutivo del “Progetto di miglioramento sismico della Chiesa di Andrea Apostolo” – Loc. Flamignano - Comune di Tossicia (TE), reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. CGRTS-0004966-P del 05/02/2026, acquisita agli atti dell'ex Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 2016 con prot. MIC_USS-SISMA2016-0000331-A del 05/02/2026, con cui è stata convocata la riunione della Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 19 febbraio 2026, ore 10:30;

VISTO il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 483 del 24 ottobre 2016, recante “Riorganizzazione temporanea degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 del 30 luglio 1999, e s.m.i.”, con cui è stato istituito, fino al 30/09/2021, “l'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con sede a Rieti” registrato alla Corte dei Conti il 10 novembre 2016 al n. 4127;

VISTO il D.M. n. 497 del 3 novembre 2020 registrato dalla Corte dei conti il 22 febbraio 2021, recante “Organizzazione e funzionamento dell' Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016”;

VISTO il D.P.C.M. n. 57 del 15 marzo 2024 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance”;

VISTO il D.M. n. 270 del 5 settembre 2024 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali e degli uffici dotati di autonomia speciale di livello non generale del ministero della cultura”;

**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

VISTO il Decreto n. 328 del 31/12/2025 con il quale il Capo del Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale delega la dott.ssa Claudia Cenci per l'esercizio di alcune funzioni relative all'Istituto centrale per la gestione dei rischi – ICRI, già esercitate dall'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 tra le quali “ *a) adozione dei provvedimenti di competenza del Ministero della cultura con riguardo ai beni culturali mobili e immobili coinvolti negli interventi di ricostruzione post-sisma del 24 agosto 2016; b) partecipazione alla Conferenza permanente di cui all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in qualità di rappresentante unico del Ministero della cultura*”;

VISTO il Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, in particolare l'art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/2017 recante “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall'art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla Legge del 15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;

VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte Seconda e Parte Terza;

VISTO l'art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA l'O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante “Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell'Ordinanza n. 38/17”;

VISTA l'O.C. n.105 del 17/09/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” con particolare riferimento all'art. 4 “Approvazione dei progetti e domanda di contributo” e all'art. 9 co.1 riportante “La presente Ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore” e co. 3, riportante “Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza”;

VISTO l'allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395 del 30/12/2020 recante l'Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all'allegato A dell'O.C. n.105 del 22 agosto 2020;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 456 del 13 Ottobre 2022 “Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto” e “La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale”;

VISTE le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell'O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;

VISTO che l'immobile di cui all'oggetto è tutelato ope legis ai sensi dell'art. 10 c. 1 e 5 del Codice;

ESAMINATA la documentazione progettuale delle opere che si intendono realizzare per i lavori sulla chiesa in oggetto, sottoposta alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice e ubicata nel Comune di Tossicia (TE), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n CGRTS-0004966-P del 05/02/2026,



CONSIDERATO che gli interventi previsti consistono nell'esecuzione di opere di restauro conservativo, consolidamento e miglioramento sismico volte alla riparazione dei danni conseguenti dal sisma del 2016 e riguardano:

- iniezioni di miscele leganti base calce idraulica, scarnitura e rinzafo dei prospetti esterni;
- sarcitura di lesioni e scuci-cuci;
- inserimento tiranti disposti sia longitudinalmente che trasversalmente nella navata principale, e nel transetto;
- inserimento barre in corrispondenza del prospetto principale, della parete di fondo del presbiterio e delle murature del transetto (trasversale e longitudinali);
- sostituzione delle coperture esistenti con nuove costituite da capriate e semicapriate lignee, terzere e travicelli, doppio tavolato incrociato, isolante guaina e manto di copertura;
- consolidamento all'estradosso del solaio di sottotetto del presbiterio e della volta del braccio destro del transetto con rete;
- demolizione del solaio di sottotetto del braccio sinistro del transetto;
- realizzazione di un cordolo sommitale in acciaio;
- rinforzo del solaio dell'ambiente semiinterrato della sagrestia con inserimento all'intradosso di 6 travi lignee e tiranti perimetrali;
- campanile: inserimento di tiranti in acciaio in corrispondenza dei livelli di marcapiano e barre verticali all'interno dei pannelli murari;

PRESO ATTO dell'autorizzazione ai sensi dell'art.21 c. 4 D.Lgs. 42/2004, rilasciata dalla SABAP per le Province di L'Aquila e Teramo di cui alla nota prot. MIC_SABAP-AQ-TE_0014592-P del 05/09/2025, acquisita agli atti dell'ex Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 2016 con documentazione progettuale scaricabile dal link sopracitato che subordina l'efficacia della stessa alla piena osservanza delle condizioni ivi riportate;

PRESO ATTO che il progetto scaricato citato in convocazione recepisce le prescrizioni contenute nella sopracitata autorizzazione;

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, questa Amministrazione, per quanto di competenza esprime

PARERE FAVOREVOLE

all'esecutivo del "*Progetto di miglioramento sismico della Chiesa di Andrea Apostolo*" – Loc. Flamignano - Comune di Tossicia (TE), a condizione che siano integralmente recepite tutte le prescrizioni non ancora recepite nel progetto oggetto di approvazione e formulate in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di L'Aquila e Teramo, allegata al presente parere e che ne costituisce parte integrante.

Si rammenta che, in caso di rinvenimenti di interesse archeologico effettuati nel corso dei lavori è fatto obbligo di darne tempestiva comunicazione alla competente Soprintendenza ABAP ed alle autorità locali, provvedendo alla momentanea conservazione e custodia in situ, secondo quanto stabilito dall'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 ss. mm. ii. In tal caso la Soprintendenza potrà richiedere, anche in corso d'opera, approfondimenti e /o ampliamenti delle indagini e di valutare l'adozione di opportune soluzioni progettuali al



fine di garantirne la tutela. Il trasporto presso i depositi della Soprintendenza dei beni archeologici eventualmente rinvenuti sarà a carico della Committenza.

Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. 42/2004 e il presente parere, dovrà essere tempestivamente comunicata da parte della Direzione Lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente nonché per conoscenza, data la specificità del procedimento, a questa amministrazione e a tutti gli Enti coinvolti nel processo di autorizzazione in seno alla Conferenza permanente ex art. 16 D.L. 189/2016, contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione.

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d'opera. A tal fine la Direzione Lavori dovrà preliminarmente contattare la Soprintendenza territorialmente competente che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

Il Responsabile dell'istruttoria

Maria Giovanna Rizzi

Funzionario Architetto

Tel: 06/67234778

mariagiovanna.rizzi@cultura.gov.it



IL DIRIGENTE DELEGATO

(dott.ssa Claudia Cenci)

CLAUDIA
CENCI
MINISTERO
DELLA
CULTURA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DIT

Sede: via di San Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

PEO: uss-sisma2016@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA

BELLE ARTI E PAESAGGIO

**SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO**

L'Aquila, data del protocollo

A

Diocesi di Teramo-Atri
beniculturali@pec.teramoatri.it
ufficiotecnico@pec.teramoatri.it

Regione Abruzzo – USR
usr2016@pec.regione.abruzzo.it

Risp. Prot. 6914 *del* 29/04/2025

Class 36.64.01/9/2025

Ref. Vs. . *del* 28/04/2025

Allegati .

E p.c.

Comune di Tossicia
protocollo@peccomunetossicia.te.it

Oggetto: Tossicia (TE)
Fraz. Flamignano
Chiesa di Sant'Andrea Apostolo - Progetto di restauro con miglioramento sismico - Richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.
Rif. catastali: Foglio 17, part. B
Richiedente: Diocesi di Teramo-Atri
Autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.
[A-M-SA 1840/2021]

Visto il D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii., recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", ai sensi dell'art. 10 della L. n. 137 del 06.07.2002, d'ora in avanti denominato "Codice";

Visto il D.P.C.M. n. 57 del 15.03.2024 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

Visto il D.P.C.M. n. 270 del 05.09.2024 recante la "Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della Cultura";

Preso atto della vs. nota del 28.04.2025, con la quale è stato trasmesso il progetto di cui all'oggetto, acquisita agli atti con prot. 6914 del 29.04.2025;

Richiamata la vs. nota del 19.03.2021, con la quale è stato trasmesso la richiesta di autorizzazione alle indagini sul bene in oggetto, acquisita agli atti dell'allora Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città dell'Aquila e i comuni del Cratere con prot. n. 1840 del 19.03.2021, e la successiva nota pervenuta il 07.03.2022 ed acquisita al prot. 3415 del 08.03.2022, con cui sono stati trasmessi i chiarimenti e le integrazioni richiesti da questa Soprintendenza con nota prot. 1541 del 07.10.2021;

Richiamata la nota prot. 9499 del 16.06.2022 con la quale questo Ufficio ha richiesto chiarimenti e informazioni dettagliate riguardo "indagini effettuate senza autorizzazione" e la successiva nota del 02.02.2024, pervenuta il 19.02.2024 ed acquisita agli atti con prot. 2451 del 19.02.2024, con la quale il progettista incaricato Arch. Enrico Costa dichiara che l'indagine di tipo strutturale ha riguardato esclusivamente una porzione limitata di muratura esterna, la quale appare già interessata da interventi di rifacimento, ed è stata prontamente ripristinata;

Considerato che questa Soprintendenza, con nota prot. 821 del 21.01.2025:

- ha ritenuto che le prove già eseguite non hanno danneggiato il monumento, accogliendo la giustificazione trasmessa dal progettista;
- ha autorizzato con prescrizioni le restanti indagini di cui alla richiesta acquisita al prot. 3415 del 08.03.2022;
- ha evidenziato, in merito alla richiesta di riscontro circa gli elaborati progettuali presentati la necessità che il progetto esecutivo di riparazione e miglioramento sismico del manufatto fosse oggetto di una specifica e separata



istanza, susseguente ai risultati delle indagini strutturali e stratigrafiche, elencando gli elaborati minimi per effettuare l'istruttoria di competenza;

Richiamata la nota del 15.04.2025, acquisita agli atti con prot. 6277 del 16.04.2025, con la quale Codesto Ufficio ha segnalato alla scrivente Soprintendenza i danni verificatisi al paramento murario laterale esterno del bene in oggetto e della successiva nota di questo Ufficio prot. 6553 del 22.04.2025 con la quale:

- si raccomandava di sollecitare i professionisti incaricati a dare seguito a quanto richiesto nella nota di cui al punto precedente, ovvero l'aggiornamento degli elaborati grafici progettuali per la tempestiva trasmissione del progetto definitivo a questo Ufficio per approvazione;
- si segnalava la possibilità di seguire le procedure di cui all'art. 27 del Codice "Situazioni di urgenza", sia per ciò che riguarda le strutture interessate dal crollo, sia lo spostamento di beni mobili collocati all'interno della chiesa che eventualmente si trovassero nelle vicinanze dell'area interessata;

Esaminati gli elaborati progettuali pervenuti;

Verificato che l'immobile risulta essere tutelato *ope legis* ai sensi dell'art. 10 c. 1 e 5 del Codice;

Considerato che dall'esame degli elaborati progettuali si è rilevato che le opere consistono nella riparazione con miglioramento sismico del danno, e in particolare:

- iniezioni di miscele leganti base calce idraulica, scarnitura e rinzafo dei prospetti esterni;
- scarnitura di lesioni e scuci-cuci;
- inserimento tiranti B20xH30 disposte sia longitudinalmente che trasversalmente nella navata principale, e nel transetto;
- inserimento barre dywidag 26E in corrispondenza del prospetto principale, della parete di fondo del presbiterio e delle murature del transetto (trasversale e longitudinali);
- sostituzione delle coperture esistenti con nuove costituite da capriate e semicapriate lignee, terzere e travicelli, doppio tavolato incrociato, isolante guaina e manto di copertura;
- consolidamento all'estradosso del solaio di sottotetto del presbiterio e della volta del braccio destro del transetto con rete tipo fibronet;
- demolizione del solaio di sottotetto del braccio sinistro del transetto;
- realizzazione di un cordolo sommitale in acciaio UPN240;
- rinforzo del solaio dell'ambiente semiinterrato della sagrestia con inserimento all'intradosso di 6 travi lignee e tiranti perimetrali;
- campanile: inserimento di tiranti in acciaio in barre da 24 mm in corrispondenza dei livelli di marcapiano e barre dywidag verticali all'interno dei pannelli murari;

Considerato che gli elaborati inviati **NON** prevedono interventi in ordine al danno segnalato con nota prot. 6277 del 16.04.2025, né forniscono proposte di risolutive;

Richiamate le note successivamente trasmesse da codesto Ente del 01.09.2025 e del Comune di Tossicia del 28.09.2025 recanti segnalazioni del verificarsi di un aggravamento dei danni segnalati mediante nota della Diocesi sopra richiamata;

Considerato che in data 03.09.2025 i sottoscritti funzionari competenti, arch. Paola D'Andrea e dott. Antonio David Fiore hanno svolto un sopralluogo ricognitivo dello stato di conservazione della chiesa, constatando che codesto Ente non aveva ancora attivato le procedure di cui all'art.27 del Codice e riscontrando il peggioramento del crollo segnalato nel mese di aprile;

Ritenuto infine che il presente parere, sebbene relativo ad un progetto non aggiornato allo stato dei luoghi e comunque autonomo rispetto agli accadimenti segnalati, possa evitare un ulteriore aggravamento delle condizioni di conservazione del bene;

questa Soprintendenza ritiene che le opere progettate siano compatibili con i criteri di tutela definiti dalla legislazione vigente in materia di beni culturali e pertanto, per quanto di competenza, rilascia la propria autorizzazione ai lavori in oggetto ai sensi degli artt. 21 e 22 del Codice, **a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:**

Aspetti architettonici

1. relativamente al crollo della porzione di muratura esterna, segnalato alla Soprintendenza mediante la sopracitata nota, l'intervento dovrà prevedere la ricomposizione muraria mediante l'impiego del medesimo materiale lapideo



che si trova in situ, allettato con malta strutturale di calce idraulica naturale avente caratteristiche del tutto simili a quella esistente;

2. non si autorizza l'intervento strutturale di inserimento del tirante interno di lunghezza pari a ca. 12 m che risulta eccessivamente invasivo e di complessa esecuzione, in luogo del quale potranno essere proposti tiranti "a vista", la cui dimensione e localizzazione dovrà essere preventivamente sottoposta ad autorizzazione di questa Soprintendenza, previa condivisione di adeguato elaborato grafico e dettaglio esecutivo;
3. sia valutata l'opportunità di ringrossare la muratura corrispondente alla fondazione della parete di fondo della chiesa, sita nell'ambiente interrato sotto la zona absidale in quanto, sulla base dei rilievi trasmessi, sembrerebbe presente una rilevante riduzione della suddetta sezione muraria;
4. sia condiviso, previa esecuzione dei perfori armati con barre in corrispondenza dei quattro angoli del campanile, un dettaglio esecutivo di intervento dal quale si possano evincere le modalità operative dell'intervento, le lunghezze precise degli inghisaggi e le interferenze con la copertura del campanile stesso;
5. sia valutata la necessità, rilevata nel corso del sopralluogo, di intervenire sul ripristino della connessione muraria tra i contrafforti addossati al braccio destro del transetto mediante adeguate opere di consolidamento, le quali dovranno essere comunque preventivamente autorizzate dallo scrivente ufficio;
6. tutti gli interventi relativi alle finiture architettoniche, ivi incluse il ripristino delle pavimentazioni, le miscele delle malte da impiegare per la rabboccatura dei giunti di malta, le miscele e le cromie per i nuovi intonaci e tutto quanto altro dovrà eseguirsi a completamento delle opere strutturali, dovranno essere preventivamente concordati in corso d'opera con i funzionari competenti di questa Soprintendenza, mediante sopralluoghi dedicati;

Aspetti storico artistici

1. Tutti gli interventi sui beni mobili e apparati decorativi dell'architettura dovranno essere realizzati, come da art. 29 c. 6 del D. Lgs 42/2004 in via esclusiva da restauratori di beni culturali in possesso dei requisiti ai sensi della normativa in materia e abilitati per le categorie di manufatti oggetto di intervento, secondo quanto previsto dall'art. 182, c. 1 bis del Codice, i cui curricula dovranno essere inviati a questo Ufficio prima dell'inizio dei lavori;
2. prima dell'inizio dei lavori dovrà essere inviato a questo Ufficio apposito elenco delle opere mobili presenti in chiesa e di quelle eventualmente già spostate in passato; qualora si renda necessario il trasferimento in un deposito temporaneo, questo dovrà garantire ottimali condizioni di sicurezza e conservazione; il trasferimento dovrà essere debitamente autorizzato a seguito di istanza di autorizzazione alla movimentazione contenente i seguenti dati: elenco opere, data, luogo di deposito temporaneo, nominativi degli addetti, targa e tipologia di mezzo, estremi dell'assicurazione;
3. i beni non amovibili (altari, arredi lignei, acquasantiere, dipinti murali, lapidei decorati in facciata, iscrizioni, etc.) dovranno essere preventivamente messi in sicurezza; le operazioni dovranno essere eseguite in via esclusiva da restauratori abilitati a norma di legge per il settore corrispondente; laddove gli apparati decorativi inamovibili interferiscano direttamente o indirettamente con gli interventi strutturali dovrà essere predisposto apposito progetto di restauro da sottoporsi alla necessaria autorizzazione di questo Ufficio; nessun intervento che non sia stato preventivamente e specificatamente autorizzato potrà essere eseguito sugli apparati decorativi dell'architettura;
4. Gli interventi sui paramenti murari interni dovranno essere sempre preceduti da tasselli stratigrafici eseguiti da restauratore abilitato a norma di legge, al fine di verificare l'eventuale sussistenza di apparati decorativi non noti al disotto degli scialbi moderni; ad ogni buon conto, si ricorda che un piano di indagini stratigrafici che prevedeva l'esecuzione di 35 tasselli, era stato trasmesso e acquisito agli atti con prot. 3415 del 08.03.2022 e autorizzato con nota prot. 821 del 21.01.2025;
5. L'inserimento dei tiranti B20xH30 "a vista" dovrà tenere conto della presenza degli ornati in stucco all'intradosso degli arconi di collegamento con i bracci del transetto; tali decorazioni dovranno essere conservate, messe in sicurezza e restaurate; la posizione dei tiranti dovrà essere concordata durante apposito sopralluogo in cantiere con i funzionari responsabili di questo Ufficio;
6. L'inserimento di tiranti in acciaio in barre da 24 mm in corrispondenza dei livelli di marcapiano dovrà essere effettuato in modo che i paletti non interferiscano con fasce marcapiano o cornici sporgenti;



7. le operazioni di iniezioni eseguite in corrispondenza (sul lato interno) di altari, edicole e/o dipinti murali dovranno essere effettuate sotto la sorveglianza di restauratore abilitato, al fine di prevenire eventuali fuoriuscite di materiale dannose per gli apparati decorativi;

Si rammenta che in vista della prevista esecuzione di scavi, ai sensi della normativa vigente in materia (in particolare di quanto disciplinato dall'art. 90 e ss. del Codice) qualora nella conduzione dei lavori emergano strutture di interesse archeologico, è fatto obbligo di sospendere i lavori, avvertire entro 24 ore la Soprintendenza o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per il territorio e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.

Si prescrive infine:

1. che sia data comunicazione a mezzo mail, con almeno 15 gg. di anticipo, circa la data di inizio dei lavori, il nominativo dell'impresa appaltatrice e quello del direttore dei lavori. Si rammenta che le ditte esecutrici dei lavori devono essere abilitate ad operare su beni soggetti a tutela ai sensi del Codice;
2. che venga trasmessa una documentazione sui lavori effettuati, in forma di relazione dettagliata con riprese fotografiche durante e dopo le lavorazioni.

La direzione lavori incaricata ai sensi R.D. 2537/1925 dovrà fornire in corso d'opera le indicazioni propedeutiche alla corretta realizzazione delle opere autorizzate contattando a mezzo mail i funzionari di questa Soprintendenza incaricati dell'alta sorveglianza che procederanno, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

Questa Soprintendenza si riserva la facoltà di dettare eventuali ulteriori prescrizioni in corso d'opera e di richiedere approfondimenti e/o ampliamenti delle indagini, sulla base di ulteriori elementi emersi durante il cantiere e non valutabili in fase progettuale, al fine di garantirne la tutela. Le prescrizioni impartite in corso d'opera a mezzo verbali di sopralluogo e/o comunicazioni ufficiali saranno parte integrante dell'atto autorizzatorio. Qualora infine nella conduzione dei lavori sorgano imprevisti o emergano ulteriori elementi di interesse storico, artistico o archeologico, il titolare della presente approvazione o, per lui, il direttore dei lavori o l'impresa esecutrice, ai sensi della normativa vigente in materia (in particolare artt. 90 e ss. del Codice), sono invitati ad informare tempestivamente questo Ufficio, che provvederà ad attuare le necessarie verifiche.

Si informa che la legge non prevede la sanatoria per opere eseguite in difformità dalla presente autorizzazione. Per eventuali variazioni al progetto autorizzato, non ricomprese nelle prescrizioni dettate in corso d'opera da personale di questo Ufficio, deve essere richiesta preventiva autorizzazione, onde non incorrere nelle sanzioni amministrative e penali previste rispettivamente nella Parte Quarta, Titolo I, Capo I del Codice e nella Parte Quarta, Titolo II, Capo I del Codice.

Si intendono approvati gli elaborati grafici e la documentazione trasmessi a mezzo pec presentati il 19.03.2021 e acquisiti in parti data al protocollo con il n. 1840 e degli elaborati grafici e la documentazione trasmessi a mezzo pec il 07.03.2022 e acquisiti al protocollo con il n. 3415 del 08.03.2022 e 6914 del 29.04.2025.

I FUNZIONARI COMPETENTI
ARCH. PAOLA D'ANDREA
paola.dandrea@cultura.gov.it
DOTT. ANTONIO DAVID FIORE
antoniodavidfiore@cultura.gov.it
DOTT.SSA FRANCESCA SPADOLINI
francesca.spadolini@cultura.gov.it

LA SOPRINTENDENTE
ARCH. CRISTINA COLLETTINI
Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.





AREA 3 - TECNICA
Settore
Pianificazione del Territorio – Urbanistica
Piste ciclopedonali – Politiche comunitarie



A mezzo PEC

Il presente documento, in quanto inviato con mezzo idoneo ad accertare la fonte di provenienza, soddisfa il requisito della forma scritta e alla sua trasmissione non seguirà quella del documento cartaceo

A Conferenza Permanente Sisma 2016

conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

Arch. Sara Spadoni

s.spadoni@governo.it

**Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica-
MASE**

Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS)

Direttore Ing. Laura D'Aprile

segreteria.ministro@pec.mase.gov.it

diss@pec.mase.gov.it

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - MIT
Provveditore Interregionale OO.PP. Lazio-Abruzzo-
Sardegna**

Dott. Vittorio Rapisarda Federico

segreteria.oopprm@mit.gov.it

oopp.lazio-uff5@pec.mit.gov.it

Ing. Gennaro Di Maio

gennaro.dimaio@mit.gov.it

Ministero della Cultura - MIC

**Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite
dal Sisma 2016**

Dott.ssa Claudia Cenci

uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

claudia.cenci@cultura.gov.it

**Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per
le province di L'Aquila e Teramo**

Arch. Cristina Collettini

sabap-aq-te@pec.cultura.gov.it

Regione Abruzzo

Dott. Vincenzo Rivera

usr2016@pec.regione.abruzzo.it

Comune di Tossicia

Sindaco

Franco Tarquini

protocollo@peccomunetossicia.te.it

Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016- Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Dirigente

Ing. Andrea Crocioni

a.crocioni@governo.it

Ufficio Speciale Ricostruzione post sisma 2016
Regione Abruzzo - USR Abruzzo

Direttore

Dott. Vincenzo Rivera

usr2016@pec.regione.abruzzo.it

Diocesi di Teramo-Atri

RTP

Ing. Arch. Antonio Masci

ufficiotecnico@pec.teramoatri.it

OGGETTO: COMUNE DI TOSSICIA. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANT'ANDREA APOSTOLO A FLAMIGNANO. DIOCESI DI TERAMO-ATRI.

Invio parere ex art. 20 D.Lgs. 267/00.

Si invia, in allegato, copia della Determina Dirigenziale n. 139 del 13/02/2026 relativa al parere in oggetto.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Procedimento
arch. Giuliano Di Flavio

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico sottoscritto con firma digitale

AREA 3 - Pianificazione Territoriale E Opere Pubbliche – Centrale Unica Di Committenza

Pianificazione territorio - Urbanistica - Piste ciclo-pedonali

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 139 DEL 13-02-2026

Proposta di determina Nr. 148 del 13-02-2026

OGGETTO: PARERE SUL PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANT'ANDREA APOSTOLO IN LOCALITA' FLAMIGNANO DEL COMUNE DI TOSSICIA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la Provincia di Teramo:

- con deliberazione n. 143 del 18/12/1998, il Consiglio Provinciale ha adottato e con successiva deliberazione n. 20 del 30/03/2001 ha approvato il Piano Territoriale Provinciale;
- con deliberazione n. 20 del 29/05/2014, il Consiglio Provinciale ha adottato, e con successiva deliberazione n. 50 del 20/10/2017 ha approvato, gli "Indirizzi strategici per la Pianificazione Territoriale in materia di sostenibilità costituiti dai seguenti elaborati: "Variante N.T.A. del P.T.C.P" e "Piano strategico per la sostenibilità ambientale e il contenimento del consumo del suolo";
- con deliberazione n. 57 del 15/12/2022, il Consiglio Provinciale ha adottato e con successiva deliberazione n. 55 del 28/11/2024 ha approvato la Rete Ecologica Provinciale;

VISTO il Decreto del Presidente nr. 1 del 09/01/2026 avente ad oggetto: "Decreto di conferimento di incarico di funzioni dirigenziali aventi ad oggetto l'Area 3 denominata "Pianificazione Territoriale e Opere Pubbliche Centrale Unica di Committenza" in attuazione delle modifiche della macrostruttura organizzativa effettuate con deliberazione del Presidente n. 2 dell'8/01/2026. Individuazione Datore di Lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008" con il quale si è conferito all'Ing. Francesco Ranieri l'incarico delle funzioni dirigenziali sopra citate.

VISTA la Determina Dirigenziale n. 382 del 28.03.2024 con cui è stato attribuito l'incarico di EQ per il Settore denominato "Pianificazione del Territorio Urbanistica Piste ciclopeditoni Politiche comunitarie";

VISTA la nota prot. n. 4966 del 05/02/2026, acquisita al protocollo provinciale in data 05/02/2026 al n. 5782, inviata dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione, con allegata la documentazione relativa al progetto di miglioramento sismico della chiesa di Sant'Andrea Apostolo in localita' Flamignano del comune di Tossicia.

VISTO l'atto di nomina del Responsabile del Procedimento prot. n° 6756 del 11/02/2026 nella figura del Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio Urbanistica arch. Giuliano Di Flavio;

CONSIDERATA la necessità di verificare le informazioni e considerazioni contenute nella documentazione presentata, alla luce del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Teramo che, ai sensi e per gli effetti della L.R. 58/2023, art. 34:

a) definisce gli indirizzi strategici di assetto e cura del territorio e dell'ambiente, in coerenza con gli obiettivi strategici regionali stabiliti dal PTR;

b) può stabilire i criteri e le modalità per l'assegnazione ai Comuni di quote differenziate di capacità edificatoria, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 13, tenendo conto della sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti.

RICHIAMATO il contenuto dell'art. 35 sempre della L.R. 58/2023 secondo cui il P.T.C.P. contiene:

a) le principali connotazioni del territorio, con particolare riferimento alle caratteristiche naturali, culturali, paesaggistico-ambientali, geologiche, rurali, agro-silvo-pastorali, antropiche e storico-archeologiche;

b) il quadro conoscitivo del proprio territorio, su supporto scalabile, come risultante dalle trasformazioni avvenute e dei programmi in atto, alla luce dei rischi naturali sismico, idrogeologico e di erosione delle coste presenti sul territorio;

c) le disposizioni volte ad assicurare la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali sul territorio;

d) i criteri e le modalità per favorire il coordinamento tra le pianificazioni dei Comuni e per incentivare l'azione congiunta fra i medesimi;

e) l'individuazione delle zone nelle quali è opportuno proporre l'istituzione di aree naturali protette;

f) l'individuazione, sulla scorta degli obiettivi della pianificazione regionale, delle prospettive di sviluppo del territorio;

g) la definizione, in coerenza con la programmazione regionale, della rete infrastrutturale e delle altre opere di interesse sovra comunale ed indicazione delle caratteristiche generali nonché dei criteri per la localizzazione e il dimensionamento delle stesse;

h) i principi per la realizzazione di un sistema di mobilità sostenibile, adottando soluzioni multimodali, di mobilità individuale, condivisa e pubblica, favorendo la realizzazione di reti per la mobilità dolce anche extraurbana;

i) gli indirizzi finalizzati ad assicurare la compatibilità territoriale degli insediamenti industriali, artigianali e commerciali.

CONSIDERATA, altresì, la necessità di verificare le informazioni, le norme e le scelte insediative contenute nella documentazione presentata, alla luce della vigente Rete Ecologica Provinciale (R.E.P.).

DATO ATTO che la chiesa di Sant'Andrea Apostolo nella frazione Flamignano del Comune di Tossicia ha una destinazione particolare (Gruppo E categoria E/7 Fabbricati destinati all'esercizio pubblico del Culto) ed è censito al foglio n.17 particella B. Essa è costituita dal corpo chiesa e dai locali adiacenti adibiti a sagrestia e campanile. La facciata principale della chiesa è formata ad un corpo unico simmetrico con un portale sormontato da un arco a tutto sesto e in asse al portale un'apertura ogivale. Entrando in chiesa vi è un unico spazio adibito a navata principale lungo i cui fianchi sono state ricavate delle nicchie. Il presbiterio è delimitato da un arco a tutto sesto e presenta due bucatore circolari sulle pareti di fondo. La copertura è a capanna e le strutture che la costituiscono sono in legno con una serie di capriate trasversali su cui poggiano le terzere che definiscono le falde. I fenomeni rilevati sono riconducibili principalmente all'incuria e alla mancata manutenzione oltre che alla presenza di umidità del solaio contro-terra. I prospetti della chiesa presentano differenti tipologie di degrado. Alcuni elementi lapidei e in laterizio che hanno subito le sollecitazioni durante gli eventi sismici, risultano interessati da, fessurazioni, microfessurazioni, che ne aumentano l'esposizione a fenomeni di degrado da agenti esterni. Sulle porzioni maggiormente esposte e in aggetto risultano infatti presenti aggressioni biologiche da parte di organismi vegetali e infestazioni da microflora e microorganismi conseguentemente maggiore impoverimento delle cromie originali già evidenziato dalla presenza di depositi di tipo coerente ed incoerente. A seguito degli eventi sismici occorsi nel 2016, il manufatto ha subito i seguenti danni:

- Lesioni diffuse sui paramenti murari sia a taglio che per pressoflessione,

- Lesioni in corrispondenza di architravi e dei sottofinestra,
- Lesioni a soffitto in corrispondenza dell'attaccatura tra solaio e muratura,
- Lesioni in corrispondenza dei cantonali e nodi interni murari,
- Lesione in chiave degli archi

Gli interventi previsti con la presente progettazione sono:

- Interventi di consolidamento diffuso delle murature portanti con iniezioni di miscele leganti di malta a bassa pressione,
- Scarnitura rinzafo e stilatura profonda dei giunti delle murature,
- Cuci scuci per il ripristino della continuità muraria con elementi lapidei di recupero,
- Inserimento di nuovi tiranti e capochiave per contrastare cinematismi di ribaltamento,
- Ricomposizione muraria localizzata mediante l'impiego del medesimo materiale lapideo allettato con malta strutturale base calce,
- Consolidamento torre campanaria con tiranti e perfori armati,
- Consolidamento volta esistente con intervento di rinforzo all'estradosso con rete in materiale composito GFRP
- Consolidamento solaio di sottotetto con rete in GRFP all'estradosso,
- Rifacimento della copertura con elementi lignei capriate, terzere e travicelli, doppio tavolato incrociato e inserimento cordolo in acciaio perimetrale,
- Consolidamento solaio di interpiano con l'inserimento di nuove travi in legno.

CONSIDERATO che l'edificio di culto viene normato dal P.R.G. di Tossicia con l'art. 24b attrazione di interesse comune e con l' Art. 22.10 come Emergenze architettoniche nel paesaggio agricolo.

VERIFICATO che l'edificio di culto è censito dal vigente P.T.C.P. nelle schede quale "bene archeologico e storico-architettonico" con il codice "ER 045 06" quindi quale edificio religioso per i quali l'art. 10 comma 6 delle N.T.A. prevede: *"Per i beni architettonici sia interni che esterni ai perimetri dei centri storici, dei nuclei e borghi rurali sono ammessi:*

- *interventi di manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo;*
- *cambiamenti delle destinazioni d'uso soltanto se compatibili con il mantenimento dei caratteri architettonici e tipologici originari."*

VERIFICATO, altresì, che per la Rete Ecologica Provinciale (R.E.P.), l'edificio religioso ricade entro la "rete primaria" in cui, ai sensi dell'art. 5.2 delle N.T.A., *"le azioni sono finalizzate alla conservazione delle aree naturali e, ove possibile, all'implementazione e al miglioramento ambientale delle stesse. Nella Rete Ecologica primaria valgono i seguenti indirizzi di tutela e valorizzazione, oltre a quanto specificato per le singole zone:*

- *la riqualificazione degli ecosistemi esistenti deve essere realizzata secondo i principi di conservazione della natura, mantenendo e incrementando gli habitat e le specie e i servizi ecosistemici;*
- *non sono ammessi nuovi interventi di trasformazione territoriale compresi gli impianti di produzione di energia rinnovabile e le cave;*
- *il divieto di illuminazione dei sentieri a distanze superiori a m. 300 dai centri abitati maggiori e a m. 100 dalle case sparse e dai nuclei minori;*
- *la riconnessione delle eventuali interruzioni della rete, mediante interventi idonei, quali vegetazione e/o opere infrastrutturali indicate nei diversi allegati;*
- *il miglioramento dell'assetto idrogeologico privilegiando interventi con tecniche di ingegneria naturalistica."*

VISTA la Relazione Tecnica d'Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale prot. n. 7162 del 13/02/2026, a firma del Responsabile del Procedimento arch. Giuliano Di Flavio, nella quale si propone:

“Alla luce della tipologia di interventi da realizzare sulla chiesa di Sant’Andrea Apostolo nella frazione Flamignano del Comune di Tossicia, vista la normativa del P.T.C.P. e verificato che il manufatto è inserito quale “bene archeologico e storico-architettonico” ed è inserito nell’elenco dei beni di interesse archeologico e storico-architettonico con il codice ER 045, si ritiene poter esprimere il parere di conformità del progetto alle previsioni insediative e normative dello strumento provinciale in quanto la tipologia di intervento è aderente a quanto prescritto dalla normativa dello stesso in riferimento alla conservazione del bene (art. 10 comma 6).”

VISTI

- lo Statuto dell’Ente;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 nel testo vigente;
- il Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015;
- il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);
- la vigente Rete Ecologica Provinciale;

RITENUTO che non necessiti il parere della Commissione Consultiva per la Pianificazione Territoriale (CoPiT), ex art. 12 del Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015, essendo sufficiente, per le caratteristiche e la complessità della pratica in oggetto, il solo parere del Servizio Urbanistico Provinciale;

DATO ATTO che il procedimento di cui alla presente determinazione non rientra nell’ambito di operatività di cui agli articoli 15, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO ai sensi dell’art. 6bis della Legge n.241/1990 e dell’art.1, comma 9, lett. E) della Legge n.190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziali, nei confronti del titolare dell’ufficio;

ATTESTATO, altresì, che il presente atto non comporta impegno di spesa e non presenta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell’Ente;

RILEVATO che:

- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, sono classificati nell’ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), con il seguente livello di rischio: alto;
- sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Ente e dalle Direttive interne del RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale;
- è stata verificata, per quanto di conoscenza, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l’osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dell’Ente adottato con deliberazione della G.P. n.191 del 16/04/2014;

DATO ATTO del rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità, come adottato dal Segretario Generale con proprio atto n. 626 del 4/07/2025 e comunicato agli uffici con nota circolare n. prot. 25161 dell'8/07/2025;

VERIFICATO che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della Legge n. 241/90 testo vigente;

per tutto quanto sopra,

D E T E R M I N A

RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 07/08/1990 n° 241 e s.m.i.

ESPRIMERE, in conformità di quanto espressamente indicato nella Relazione Tecnica d'Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale, prot. n. 7162 del 13/02/2026, parere di CONFORMITÀ tra le previsioni insediative e normative del P.T.C.P. vigente e quelle del progetto di miglioramento sismico della chiesa di Sant'Andrea Apostolo in località Flamignano del comune di Tossicia in quanto la tipologia di intervento è aderente a quanto prescritto dalla normativa dello stesso in riferimento alla conservazione del bene (art. 10 comma 6).

ESPRIMERE, altresì, la conformità anche con la Rete Ecologica Provinciale in quanto, pur essendo il fabbricato localizzato dentro la rete primaria, la tipologia di intervento (miglioramento sismico dell'edificio) non va ad alterare o ad impattare sulle componenti ambientali che connotano la rete primaria interessando lo stesso unicamente l'edificio.

DARE ATTO che il presente parere è reso relativamente alla materia urbanistica di competenza della Provincia di Teramo, dettata dall'art. 5 comma 3 della L.R. 58/2023, vale a dire la conformità dello strumento urbanistico comunale o di sua variante alle previsioni insediative e normative del vigente P.T.C.P. e della Rete Ecologica Provinciale. Vengono, pertanto, fatti salvi altri eventuali pareri, nulla osta, intese, concerti o altri atti di assenso, comunque denominati, espressi da altri Enti.

Il funzionario P.O.
Arch. Giuliano Di Flavio

ACCERTATA la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte del Responsabile del Settore e del Responsabile Unico del Progetto,

Il Responsabile Unico del Progetto
Giuliano Di Flavio

VISTA l'istruttoria sopra operata e il parere conseguentemente espresso ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs N. 267/2000

PROVINCIA DI TERAMO - DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 139 DEL 13-02-2026

PROPOSTA DI DETERMINA NR. 148 DEL 13-02-2026

Il Dirigente
Adotta la presente determinazione

Il Dirigente
Francesco Ranieri
(firmato digitalmente)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016.”.

Ordinanza n. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto.”

PROGETTO ESECUTIVO “PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMISCO DELLA CHIESA DI SANT’ANDREA APOSTOLO” Loc. Flamignano

Comune di Tossicia (TE)
Soggetto attuatore: Diocesi di Teramo - Atri
CUP: H87H20002990001 - CIG: 8843949198

Id. O.C. 105/2020: 081

Id. O.C. 105/2020: 081 Relazione istruttoria al Commissario Straordinario

Finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020)

I – QUADRO DI SINTESI

A) DATI GENERALI

Soggetto Attuatore:	Diocesi di Teramo - Atri		
Id O.C. 105/2020:	n. 081		
Indirizzo immobile:	Loc. Flamignano - Comune di Tossicia (TE)		
Dati catastali:	foglio: 17	part: A	sub: -
Georeferenziazione	Lat. 42.546371	Long. 13.627678	
Intervento:	☐ pubblico ☐ privato ☒ Diocesi/Ente ecclesiastico		
Tipologia dell'intervento:	☐ Rafforzamento locale ☒ Miglioramento sismico		
Livello di progettazione:	ESECUTIVO		
R.T.P.	Ing. Arch. Antonio Masci		
Progettazione	Arch. Enrico Costa		

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;

O.C. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto”

O.C. 132/2022 “Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi”;

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366- 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

C) PROTOCOLLI

PROT. CGRTS	0003762	28/01/2026	TRASMISSIONE DA PARTE DELL'USR ABRUZZO DELLA PROPOSTA APPROVAZIONE CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 13 DEL 28/01/2026 OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
-------------	---------	------------	--

II – VERIFICA DOCUMENTALE

La Conferenza permanente di cui agli artt. 81, 82, 83 e 84 del *Testo unico della ricostruzione privata* approva i progetti sugli edifici di culto inseriti negli allegati delle Ordinanze nn. 105/2020, 128/2022 e 132/2022 ai sensi dell'art. 4 co. 1 e 2 dell'Ordinanza n. 105/2020 “*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*”.

Pareri

L'USR Abruzzo in attuazione all'art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza, ha inviato con nota del 28/01/2026 prot. CGRTS-0003762 la Determina Dirigenziale n. 13 del 28/01/2026 del SERVIZIO GARE E CONTRATTI Ufficio Tecnico avente ad oggetto: “*OCSR n. 105/2020. Proposta di approvazione del progetto esecutivo e di concessione del contributo per l'intervento “Progetto di miglioramento sismico dell'edificio di culto denominato Chiesa di Sant'Andrea Apostolo” sito in località flamignano nel comune di Tossicia (TE), ID 081 di cui all'All. n. 1 del Decreto Commissariale n.395/2020.*”, allegando RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVO-CONTABILE e documentazione scaricabili presso la Piattaforma di interscambio USR2016 (sisma2016abruzzo.it) al <http://www.sisma2016abruzzo.it/pdi/index.php?p> e acquisiti con medesimo protocollo.

Nel corso dell'istruttoria dell'USR Abruzzo, come dichiarato nel documento sopra citato, sono stati acquisiti i seguenti pareri/autorizzazioni:

- **SABAP PER LE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO:** (Prot. MIC-SABAP-AQ-TE 0014592-P del 05/09/2025) *autorizza, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., l'esecuzione delle opere subordinatamente alla piena osservanza di prescrizioni*, in allegato;
- **UFFICIO SISMICA:** Ricevuta telematica che attesta l'avvenuta presentazione presso l'ufficio regionale del genio civile ai sensi dell'art. 94 bis del DPR 380/01 e dell'art. 10 della L.R. 11/2020 ID Pratica 20/2026-MUD, protocollo n. 173 del 15/01/2026, in allegato;
- **COMUNE DI TOSSICIA:** S.C.I.A. trasmessa al Comune di Tossicia prot. 173 in data 15/01/2026, in allegato;

Copertura economica

Dalla Determinazione Dirigenziale trasmessa dall'USR Abruzzo, in allegato, si rileva che le voci del computo metrico estimativo sono state aggiornate al “Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022” approvato con O.C. 126/2022. A seguito di tale aggiornamento il totale dell'intervento risulta essere pari ad € **526.865,38** (*euro cinquecentoventiseiottocentosessantacinquemila/38*) di cui € 395.349,18 per lavori e € 131.516,20 per somme a disposizione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Importo O.C. 105/2020	Importo progetto	Importo ammissibile a seguito di verifica dell'USR Abruzzo (Proposta di approvazione CGRTS-0003762 del 28/01/2026)
€ 480.000,00	€ 526.865,38	€ 526.865,38 - € 480.000,00 a valere sull'O.C. 105/2020; - € 46.865,38 a valere sul "Fondo speciale per le compensazioni" di cui all'art. 4 co.1 dell'O.C. n. 126/2022

QTE (PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE prot. CGRTS-0003762 del 28/01/2026)

Ufficio Speciale per la Ricostruzione sisma 2016/17 - REGIONE ABRUZZO

ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO N.105/2020



PROVINCIA DI TERAMO - COMUNE DI TOSSICA
DIOCESI DI TERAMO-ATRI



Titolo del progetto : LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO DI CULTO DENOMINATO CHIESA DI SANT'ANDREA APOSTOLO
SITO IN LOCALITA' FLAMIGNANO DEL COMUNE DI TOSSICA

CUP: H81D000290001 - CIG: 9843949198

IDENTIFICATIVO - DECRETO N. 395/2020: ID 081

IMPORTO PROGRAMMATO - DECRETO N. 395/2020: 480.000,00 €

ALLEGATO B - QUADRO TECNICO ECONOMICO

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI CONFRONTO		PROGETTO PUC del Centro Italia		PROGETTO PUC Centro Italia - Edizione 2022	
		PROGETTO	PROGETTO POST affidamento	PROGETTO	PROGETTO POST affidamento
A					
Somme a base d'appalto					
A.1	Importo lavori a base d'asta (Moretti Quintilio SRL)	401.785,68 €	401.785,68 €	450.137,96 €	450.137,96 €
A.1.1	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	22.483,66 €	22.483,66 €	35.238,81 €	35.238,81 €
A.1.3	A.DETRANKE Ribasso d'asta 20% (affidamento diretto)		80.257,14 €		90.027,59 €
	Totale parziale (A)	424.269,34 €	343.912,20 €	485.376,77 €	395.345,18 €
	ECONOMIE (A)				
B					
Somme a disposizione del beneficiario					
		14.213,14 €	12.308,41 €	15.129,75 €	13.225,02 €
B.1	B.1.1 Prove ed indagini geologiche, geotecniche, strutturali (SERVIDI GEOTECNICI SRL)	6.349,10 €	6.349,10 €	6.349,10 €	6.349,10 €
	A.DETRANKE Ribasso 30% (affidamento diretto)		-1.904,73 €		-1.904,73 €
B.2	B.2.1 Spese per la gestione amministrativa (fino a 300.000,00 di importo dei lavori)	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
	B.2.2 Spese per la gestione amministrativa (da 300.000,00 a 1.000.000,00 di importo dei lavori)	1.864,04 €	1.864,04 €	2.780,65 €	2.780,65 €
B.4	B.4.1 Spese tecniche generali	81.083,17 €	56.758,22 €	87.572,61 €	61.300,83 €
	B.4.1 Progettazione (Arch. Enrico Costa)	16.379,17 €	16.379,17 €	16.379,17 €	16.379,17 €
	A.DETRANKE Ribasso 30% (incarico diretto)		-4.913,75 €		-4.913,75 €
	B.4.1b Agg. El. Prog. QbIII.03 (Arch. Enrico Costa)	0,00 €	0,00 €	1.875,17 €	1.875,17 €
	A.DETRANKE Ribasso 30% (incarico diretto)		0,00 €		-562,55 €
	B.4.2 Direzione lavori - CSE (Arch. Enrico Costa)	44.514,20 €	44.514,20 €	47.996,04 €	47.996,04 €
	A.DETRANKE Ribasso 30% (incarico diretto)		-13.354,26 €		-14.398,81 €
	B.4.2a CSP (Arch. Enrico Costa)	5.231,47 €	5.231,47 €	5.231,47 €	5.231,47 €
	A.DETRANKE Ribasso 30% (incarico diretto)		-1.569,44 €		-1.569,44 €
	B.4.4 Relazione geologica (Idotti, Giuseppe Ricci)	7.847,20 €	7.847,20 €	7.847,20 €	7.847,20 €
	A.DETRANKE Ribasso 30% (incarico diretto)		-2.354,16 €		-2.354,16 €
	B.4.5 Collaudo Statico (Ing. Paolo Guaglianone)	7.111,13 €	7.111,13 €	8.243,56 €	8.243,56 €
	A.DETRANKE Ribasso 30% (incarico diretto)		-2.133,34 €		-2.473,07 €
B.5	B.5.1 Spese per IVA	65.618,90 €	50.625,59 €	73.474,00 €	56.990,35 €
	B.5.1 IVA Lavori in appalto (Moretti Quintilio SRL)	10%	42.426,92 €	34.391,22 €	48.537,68 €
	B.5.2 CNPA Progettazione (Arch. Enrico Costa)	4%	655,17 €	458,62 €	655,17 €
	B.5.2a CNPA Agg. El. Prog. QbIII.06 (Arch. Enrico Costa)	4%	0,00 €	0,00 €	75,01 €
	B.5.3 CNPA DL-CSE (Arch. Enrico Costa)	4%	1.780,57 €	1.246,40 €	1.919,84 €
	B.5.3 CNPA CSP (Arch. Enrico Costa)	4%	209,26 €	146,48 €	209,26 €
	B.5.4 CNPA Geologo (Idotti, Giuseppe Ricci)	4%	313,89 €	219,72 €	313,89 €
	B.5.6 CNPA Collaudo (Ing. Paolo Guaglianone)	4%	284,45 €	199,11 €	329,74 €
	B.5.5 IVA Progettazione (Arch. Enrico Costa)	22%	3.747,55 €	2.623,29 €	3.747,55 €
	B.5.6 IVA Agg. El. Prog. QbIII.06 (Arch. Enrico Costa)	22%	0,00 €	0,00 €	429,04 €
	B.5.6 IVA DL-CSE (Arch. Enrico Costa)	22%	10.184,85 €	7.129,39 €	10.981,49 €
	B.5.8 IVA CSP (Arch. Enrico Costa)	22%	1.196,96 €	837,87 €	1.196,96 €
	B.5.7 IVA geologo (Idotti, Giuseppe Ricci)	22%	1.795,44 €	1.266,81 €	1.795,44 €
	B.5.7 IVA collaudo (Ing. Paolo Guaglianone)	22%	1.627,03 €	1.138,92 €	1.886,13 €
	B.5.8 IVA Prove ed indagini geologiche, geotecniche, strutturali (SERVIDI GEOTECNICI SRL)	22%	1.396,80 €	977,76 €	1.396,80 €
	Totale parziale (B)	160.915,21 €	118.692,22 €	176.176,36 €	131.516,20 €
	ECONOMIE (B)				
	TOTALE (A+B)	585.184,55 €	463.604,42 €	661.553,13 €	526.865,38 €
	MAGGIOR COSTO (rispetto all'importo programmato)		106.184,55 €	181.553,13 €	46.865,38 €
	ECONOMIE (rispetto all'importo programmato)			-16.395,58 €	
	"Fondo speciale per le compensazioni" ai sensi dell'Ordinanza n.126/2022, art.4 comma 1				46.865,38 €
	Magior costo Ordinanza n.126/2022				63.290,96 €

Il Consulente istruttore
Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione
Area organizzativa tecnica settore ricostruzione delle chiese
e Conferenza Permanente
Arch. Sara Spadoni

Firmato digitalmente da

SARA SPADONI

CN = SARA
SPADONI
O = Ordine degli
Architetti PPC di Rieti
C = IT

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366- 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

PARERE CONFERENZA PERMANENTE

In riferimento al

“PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMISCO DELLA CHIESA DI SANT'ANDREA APOSTOLO” Loc. Flamignano

Comune di Tossicia (TE)

Soggetto attuatore: Diocesi di Teramo - Atri

CUP: H87H20002990001 - CIG: 8843949198

Id. O.C. 105/2020: 081

Visto quanto dichiarato dall'USR Abruzzo con Determina dirigenziale n. 13 del 28/01/2026 acquisita al protocollo commissariale CGRTS-0003762 del 28/01/2026 alla quale si rimanda per tutto ciò che concerne la verifica della completezza, congruità rispetto all'importo assegnato con O.C. n. 105/2020 e ammissibilità al contributo;

Richiamata la verifica documentale del Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale;

Ai fini dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell'adozione del decreto di concessione del contributo, si rimettono, per quanto di competenza, al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell'art. 82 del Testo unico della ricostruzione privata le seguenti valutazioni:

Parere favorevole

fermo restando le prescrizioni impartite dagli altri Enti con le seguenti prescrizioni:

- **In sede di Conferenza dovrà essere verificato l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione sismica**

Il Dirigente
Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione
Ing. Andrea Crocioni



Commissario Straordinario
Ricostruzione Sisma 2016
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Firmato da ANDREA CROCIONI il 17-02-2026



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Allegato 1

O.C. 105/2020 “PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMISCO DELLA CHIESA DI SANT’ANDREA APOSTOLO” Loc. Flamignano

Comune di Tossicia (TE)

Soggetto attuatore: Diocesi di Teramo - Atri

CUP: H87H20002990001 - CIG: 8843949198

Id. O.C. 105/2020: 081

N°	Titolo dell'elaborato	PROT. STRUTTURA COMMISSARIALE
1	A1_relazione illustrativa - RevC	CGRTS-0003762-A-28/01/2026
2	A1.a_Rel_Restauro-signed	CGRTS-0003762-A-28/01/2026
3	A2_Rel storica-signed	CGRTS-0003762-A-28/01/2026
4	A3_Rel strut.	CGRTS-0003762-A-28/01/2026
5	A4_Rel geol-signed	CGRTS-0003762-A-28/01/2026
6	A5_Rel geot-signed	CGRTS-0003762-A-28/01/2026
7	A7_Rel vuln sim-signed	CGRTS-0003762-A-28/01/2026
8	B1_Ril plan-signed	CGRTS-0003762-A-28/01/2026
9	B2_Plan gen-signed	CGRTS-0003762-A-28/01/2026
10	B3_Elab graf-signed	CGRTS-0003762-A-28/01/2026
11	B4-B7_Ril mat e Graf sto-signed	CGRTS-0003762-A-28/01/2026
12	B5_Ril strut-signed	CGRTS-0003762-A-28/01/2026
13	B6_Degrado-signed	CGRTS-0003762-A-28/01/2026
14	B7_Rilievo fotografico con coni ottici	CGRTS-0003762-A-28/01/2026
15	B8_Graf ind vuln-signed	CGRTS-0003762-A-28/01/2026
16	B10_NT S.Andrea - Tossicia SLM143	CGRTS-0003762-A-28/01/2026
17	B10_Quadro fess-signed	CGRTS-0003762-A-28/01/2026
18	C1_Prog arch-signed	CGRTS-0003762-A-28/01/2026
19	C2_Demolizione e ricostruzione	CGRTS-0003762-A-28/01/2026
20	C3_Progetto strutture	CGRTS-0003762-A-28/01/2026
21	C4_Interv rest-signed	CGRTS-0003762-A-28/01/2026
22	C6_Elab calc	CGRTS-0003762-A-28/01/2026
23	XXX_CME_ ANTE 2022_	CGRTS-0003762-A-28/01/2026
24	XXX_EPU_ ANTE 2022_	CGRTS-0003762-A-28/01/2026
25	Preventivo_Servizi geotecnici	CGRTS-0003762-A-28/01/2026
26	C12_Psc-signed	CGRTS-0003762-A-28/01/2026
27	C14_Discpl descr-signed	CGRTS-0003762-A-28/01/2026
28	C15_Capitolato-signed	CGRTS-0003762-A-28/01/2026
29	C16_Pm-signed	CGRTS-0003762-A-28/01/2026
30	C17_Perizia-signed	CGRTS-0003762-A-28/01/2026
31	C18_Dichiarazione conformità	CGRTS-0003762-A-28/01/2026

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366- 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

32	domanda ed elenco_chiesa S. Andrea Apostolo_Tossicia_Loc. Flamignano	CGRTS-0003762-A-28/01/2026
33	D3_contratto collaudatore sant'Andrea Flamignano Tossicia	CGRTS-0003762-A-28/01/2026
34	D3_Contratto Sisma Professionisti	CGRTS-0003762-A-28/01/2026
35	D3_Contratto Sisma Professionisti_GEOLOGO SAndrea_Tossicia	CGRTS-0003762-A-28/01/2026
36	D3_Contratto Sisma Professionisti_Geologia	CGRTS-0003762-A-28/01/2026
37	CARTA IDENTITA' PAOLO GUAGLIANONE	CGRTS-0003762-A-28/01/2026
38	CI Ricci	CGRTS-0003762-A-28/01/2026
39	CI. Costa Enrico_02-08-33	CGRTS-0003762-A-28/01/2026
40	D6_Dichiarazione non superamento soglia incarichi_ENRICO	CGRTS-0003762-A-28/01/2026
41	D6_Dichiarazione non superamento soglia incarichi_geologo Ricci	CGRTS-0003762-A-28/01/2026
42	D6_Dichiarazione non superamento soglia incarichi_GUAGLIONE	CGRTS-0003762-A-28/01/2026
43	D7-ANTE2022- COLLAUDO	CGRTS-0003762-A-28/01/2026
44	D7-ANTE2022- CSE- DL	CGRTS-0003762-A-28/01/2026
45	D7-ANTE-PUC2022-CSP	CGRTS-0003762-A-28/01/2026
46	D7-ANTE-PUC2022-GEOLOGO	CGRTS-0003762-A-28/01/2026
47	D7-ANTE-PUC2022-PROG	CGRTS-0003762-A-28/01/2026
48	Ord. inagibilità tossicia sant'andrea flamignano	CGRTS-0003762-A-28/01/2026
49	Scheda danno_TOSSICIA FLAMIGNANO CHIESA S. ANDREA APOSTOLO	CGRTS-0003762-A-28/01/2026
50	D10_relazione vincoli	CGRTS-0003762-A-28/01/2026
51	6914_tossicia_flamignano_s.andrea apostolo_aut. 21_adf_pda	CGRTS-0003762-A-28/01/2026
52	4803003-certificato-di-invio_Genio Civile	CGRTS-0003762-A-28/01/2026
53	E1_DA.11 (parte B)_ENRICO COSTA_02_	CGRTS-0003762-A-28/01/2026
54	E3_Contratto Sisma Imprese_03_	CGRTS-0003762-A-28/01/2026
55	DOC CARMINE MORETTI 2	CGRTS-0003762-A-28/01/2026
56	certificato-INAIL_51510646 scad 05.03.2026.pdf	CGRTS-0003762-A-28/01/2026
57	morettiquintiliocomrinnovo scad 11.01.2026	CGRTS-0003762-A-28/01/2026
58	Dichiarazione copia conforme SOA	CGRTS-0003762-A-28/01/2026
59	WhatsApp Image 2026-01-19 at 23.58.12	CGRTS-0003762-A-28/01/2026
60	C10p_Manodopera	CGRTS-0003762-A-28/01/2026
61	C11-QTE	CGRTS-0003762-A-28/01/2026
62	D7-PUC2022- AD.PREZZI	CGRTS-0003762-A-28/01/2026
63	D7-PUC2022- COLLAUDO	CGRTS-0003762-A-28/01/2026
64	D7-PUC2022- CSE- DL	CGRTS-0003762-A-28/01/2026
65	XXX_CME_POST 2022	CGRTS-0003762-A-28/01/2026
66	XXX_EPU_POST 2022	CGRTS-0003762-A-28/01/2026
67	USR Abruzzo Ord. 105 Chiesa Sant'Andrea Apostolo di Tossicia prot. n. 3762.pdf	CGRTS-0003762-A-28/01/2026
68	13_2026_signed.pdf	CGRTS-0003762-A-28/01/2026
69	Istruttoria_ID_081_Diocesi Teramo-Atri_Chiesa S. andrea Apostolo_TOSSICIA.pdf	CGRTS-0003762-A-28/01/2026

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366- 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it

SERVIZIO GARE E CONTRATTI
Ufficio Tecnico

Determinazione n. 13 del 28-01-2026

Oggetto: OCSR n. 105/2020. Proposta di approvazione del progetto esecutivo e di concessione del contributo per l'intervento "Progetto di miglioramento sismico dell'edificio di culto denominato Chiesa di Sant'Andrea Apostolo" sito in località flamignano nel comune di Tossicia (TE), ID 081 di cui all'All. n. 1 del Decreto Commissariale n.395/2020.

ID Decreto 395/2020	ID 081
Soggetto Attuatore	DIOCESI DI TERAMO-ATRI
Denominazione	Chiesa di Sant'Andrea Apostolo
Indirizzo	TOSSICIA (TE), località flamignano
Dati catastali	Foglio n. 17 Part. A
Tipo di intervento	MIGLIORAMENTO SISMICO
Livello di progettazione	Definitivo/Esecutivo
CUP	H87H20002990001
CIG	8843949198

VISTI:

- il D.L. n°189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale sono state adottate le prime disposizioni per "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" ed in particolare:
 - l'art.1, comma 5, in forza del quale i Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di vicecommissari per gli interventi di cui al medesimo decreto, in stretto raccordo con il commissario straordinario, che può delegare loro le funzioni a lui attribuite dal decreto;
 - l'art.2 recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari";
- la D.G.R. n. 766/2016 con cui è stata approvata, ai sensi dell'art. 3 dell'art. co.1, del D.L. n.189/2016, lo schema di convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 per la Regione Abruzzo;

DATO ATTO che:

- con decorrenza 29/09/2025, a seguito delle dimissioni del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Post Sisma 2016, si è resa vacante la posizione dirigenziale;
- il Presidente della Regione, in qualità di Vice-Commissario del Governo per la Ricostruzione post-sisma 2016, ai sensi della L.R. n. 8 del 17/06/2019 Art.1 comma 1 quater, ha provveduto con proprio Decreto n. 5/2025 a conferire l'incarico di Direttore ad interim dell'USR Abruzzo al dott. Vincenzo Rivera, Dirigente del Servizio "Pianificazione Territoriale e Paesaggio" della Giunta Regionale;
- che la scadenza della gestione Straordinaria di cui all'Art.1, comma 4, D.L. 17/10/2016, n. 189, è stata prorogata al 31/12/2026, dall'Art. 1, comma 570, Legge n. 199 del 30/12/2025;

VISTA la nuova articolazione della struttura organizzativa dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Abruzzo, così come da Decreto direttoriale n.33 del 15/01/2026, parziale modifica al Decreto direttoriale n. 2460 del 31/10/2025 "Riformulazione assetto organizzativo. Provvedimenti", che prevede l'istituzione del Servizio "Gare e Contratti" con l'assegnazione delle istruttorie degli edifici di culto;

CONSIDERATO che attualmente la posizione dirigenziale del Servizio denominato "Gare e Contratti" risulta essere vacante e pertanto il presente atto viene sottoscritto dal Direttore dell'USR 2016;

VISTE le Ordinanze del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma:

- OCSR n. 105/2020 ove, in particolare nell'Allegato A viene ridefinito l'elenco degli interventi che le Diocesi devono attuare direttamente e nello specifico:

- l'art. 4 "Approvazione dei progetti e domanda di contributo" al comma 3 prevede che *"I progetti riguardanti l'intervento sugli edifici di culto, unitamente alla domanda di concessione del contributo, sono trasmessi all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente che, all'esito dell'istruttoria, acquisito il parere della Soprintendenza competente e degli altri Enti competenti, e tenendo conto delle eventuali indicazioni e rilievi, trasmettono al Commissario straordinario la proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo, anche con eventuali osservazioni.."*;
- l'art. 9 co. 1 che prevede che le norme dettate dall'ordinanza si applicano a *"tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore. Ove sia già stata affidata la progettazione a professionista incaricato, il progetto è acquisito sulla base dell'atto di conferimento. Per gli interventi sugli edifici di culto per i quali, alla predetta data, sia stato affidato l'incarico di progettazione... il MiBact trasmette, nei modi definiti con provvedimento commissariale d'intesa con il MiBact, il progetto esecutivo..."*
- OCSR n. 111/2020 ed in particolare l'art. 14 co. 4 che modifica il punto 4 dell'allegato C dell'OCSR n. 105/2020 riportando che... *"Il progetto dovrà porsi l'obiettivo del raggiungimento del massimo livello di sicurezza compatibile con i vincoli posti dalle esigenze di tutela architettonica e storico-artistica e, ove possibile, dovrà porsi l'obiettivo del miglioramento sismico della struttura. In tale caso la progettazione dovrà garantire l'eliminazione delle carenze di cui al punto 8.7.4 delle NTC del 2018 e s.m.i.;"*

VISTI i Decreti del Commissario Straordinario per la ricostruzione post-sisma:

- n. 395 del 30/12/2020 di nomina dei soggetti delegati allo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla realizzazione degli interventi finanziati con le O.C. nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e 105/2020 con funzione di soggetto attuatore;
- n. 456 del 13/10/2022 recante Approvazione documenti denominati: "Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale da specifiche indicazioni per gli edifici di culto" e "La sicurezza degli edifici di interesse culturale";

VISTA altresì la circolare CGRTS-0020772-P-29/05/2024 a tenore della quale "l'OCSR n. 105/2020 – nei casi previsti dall'Allegato C – opera un rinvio alle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti e, in particolare, al punto 8.7.4. delle stesse nell'ambito del sotto-capitolo sulla "Progettazione degli interventi in presenza di azioni sismiche" con l'obiettivo del raggiungimento del massimo livello di sicurezza compatibile con i vincoli posti dalle esigenze di tutela architettonica e storico-artistica dell'immobile e, ove possibile, dovrà porsi l'obiettivo del miglioramento sismico della struttura.";

CONSIDERATO che la Diocesi di Teramo-Atri, per mezzo del Responsabile Tecnico della Procedura (RTP), aveva trasmesso con nota PEC in data 24/01/2022 all'USR Abruzzo, acquisita con Prot. UNICO/RA n. 0025355 del 24/01/2022 e successive integrazioni, il progetto esecutivo in formato digitale relativo agli Interventi di miglioramento sismico dell'edificio di culto denominato Chiesa di Sant'Andrea Apostolo nel comune di Tossicia (TE);

VISTA l'OCSR n.126/2022 "Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti", in particolare l'art. 1 recante "Approvazione ed ambito di operatività del Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022" e l'art.4 recante "Fondi speciali per il finanziamento delle compensazioni e delle integrazioni";

DATO ATTO che, a seguito dell'emanazione della predetta Ordinanza, questo USR ha invitato gli RTP delle Diocesi beneficiarie dei contributi di cui all'OCSR n. 105/2020, i cui progetti, benché presentati alla data di entrata in vigore della stessa, non fossero stati ancora approvati con esplicito Decreto di concessione del contributo, a riformulare il Quadro Tecnico Economico, aggiornandolo alla luce degli aumenti dei prezzi risultanti dall'applicazione del nuovo prezzario allegato all'OCSR n. 126/2022;

VISTA altresì la circolare CGRTS-0026177-P del 26/10/2022 del Commissario straordinario ad oggetto "Ord.126 del 28 aprile 2022: indirizzi e chiarimenti in merito alle modalità di accesso e assegnazione delle risorse ai Fondi di cui all'art.4 per la ricostruzione pubblica e per gli Edifici di culto" con la quale vengono tra l'altro fornite indicazioni sulla modalità di applicazione del comma 5 dell'art.2 dell'Ord.126 relativo alla rideterminazione dei compensi professionali;

VISTA l'OCSR n.136/2023 "Modifiche e integrazioni al Testo Unico della ricostruzione privata nonché alle ordinanze n. 51 del 2018, n. 57 del 4 luglio 2018 e n. 126 del 28 aprile 2022", in particolare l'art. 12 recante "Modifiche e integrazione all'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 in tema di eccezionale aumento dei costi delle materie prime" a tenore del quale,

al punto b) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole "e da eventuali somme accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento" sono soppresse;

VISTA l'OCSR n.204/2024 "Nuove disposizioni in materia di ricostruzione degli edifici di culto. Modifiche e integrazioni all'Ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020";

DATO ATTO della richiesta d'integrazione documentale trasmessa dallo scrivente ufficio con prot. UNICO/RA n. 0229635 del 14/06/2022 di richiesta di revisione delle parcelle secondo quanto indicato nella citata circolare del 26/10/2022;

PRESO ATTO dell'integrazioni documentali del tecnico incaricato Arch. Enrico Costa a seguito di richiesta da parte dell'USR, una acquisita dallo scrivente con protocollo UNICO/RA n. 0507459 del 28/11/2022 in cui il progetto veniva tra l'altro adeguato nell'importo lavori al Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia 2022 l'altra acquisita dallo scrivente con protocollo UNICO/RA n. 0081980 del 27/02/2023;

PRESO ATTO che l'Ufficio tecnico della Diocesi di Teramo-Atri:

- Con nota del 19/03/2021 ha trasmesso alla soprintendenza la richiesta di autorizzazione alle indagini a cui ha fatto seguito l'**autorizzazione allo svolgimento delle indagini ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs 42/2004 e ss.mm.ii MIC_SABAP-AQ-TE|21/01/2025|0000821-P ed Osservazioni in merito agli elaborati di progetto;**
- Con nota del 15/04/2025 ha segnalato alla competente soprintendenza i **danni nel mentre verificatisi al paramento murario laterale esterno del bene** in oggetto a cui ha fatto seguito successiva nota del 22/04/2025 in cui la soprintendenza sollecitava i professionisti incaricati all'aggiornamento degli elaborati grafici progettuali per la tempestiva trasmissione del progetto definitivo e segnalava la possibilità di seguire le procedure di cui all'art. 27 del Codice "Situazioni di urgenza", sia per ciò che riguarda le strutture interessate dal crollo, sia lo spostamento di beni mobili collocati all'interno della chiesa che eventualmente si trovassero nelle vicinanze dell'area interessata;
- Con nota del 28/04/2025, è stato trasmesso il progetto a cui ha fatto seguito l' **Autorizzazione ai sensi dell' art. 21 del D. Lgs 42/2004 e ss.mm.ii [M-SA 18011/2022]], MIC_SABAP-AQ-TE|05/09/2025|0014592-P**, del MINISTERO DELLA CULTURA DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO, acquisita dallo scrivente con protocollo UNICO/RA n. 0352906 del 05/09/2025, in cui oltre a specificare che negli elaborati agli atti **NON** si prevedono interventi in ordine al danno segnalato con nota del 16.04.2025, né forniscono proposte di risolutive e rilascia l'autorizzazione, si procede al rilascio dell'autorizzazione a condizione che vengano rispettate prescrizioni, alcune delle quali, le più rilevanti sono di seguito elencate: *"- relativamente al crollo della porzione di muratura esterna, segnalato alla Soprintendenza mediante la sopracitata nota, l'intervento dovrà prevedere la ricomposizione muraria mediante l'impiego del medesimo materiale lapideo che si trova in situ, allettato con malta strutturale di calce idraulica naturale avente caratteristiche del tutto simili a quella esistente; - non si autorizza l'intervento strutturale di inserimento del tirante interno di lunghezza pari a ca. 12 m che risulta eccessivamente invasivo e di complessa esecuzione, in luogo del quale potranno essere proposti tiranti "a vista", la cui dimensione e localizzazione dovrà essere preventivamente sottoposta ad autorizzazione di questa Soprintendenza, previa condivisione di adeguato elaborato grafico e dettaglio esecutivo;"*

CONSIDERATO che le prescrizioni sopra indicate contenute nell'autorizzazione della competente soprintendenza presumono ad una rimodulazione del progetto, lo scrivente ufficio ha ritenuto opportuno convocare una riunione con il tecnico incaricato ed il responsabile tecnico della procedura Ing. Arch. Antonio Masci. **L'incontro svoltosi in modalità telematica il giorno 19/09/2025** si è reso necessario ai fini del proseguo dell'attività istruttoria di competenza, secondo i dettami di cui all'ordinanza 105 del 17/09/2020;

PRESO ATTO della **comunicazione della competente Soprintendenza MIC_SABAP-AQ-TE|26/09/2025|0016051-P** alla Diocesi di Teramo-Atri riferita alla segnalazione dell'amministrazione comunale di Tossicia pervenuta per le vie brevi in data 25/09/2025, inerente al crollo di una porzione di muratura della parete laterale destra del bene in oggetto;

DATO ATTO che a seguito dell'incontro svoltosi in modalità telematica, dell'autorizzazione e delle segnalazioni di cui sopra, lo scrivente ufficio, ad esito della propria istruttoria ha trasmesso **richiesta d'integrazione** con protocollo UNICO/RA n. 0398520 del 09/10/2025;

PRESO ATTO dell'ulteriore **comunicazione con carattere di urgenza della competente soprintendenza MIC_SABAP-AQ-TE|05/11/2025|0019021-P** indirizzata alla Diocesi di Teramo-Atri in cui si chiede di dare riscontro



immediatamente sulle misure di messa in sicurezza degli elementi strutturali, architettonici e storico artistici a rischio di crollo e/o di danneggiamento che si intende attuare per evitare la perdita definitiva del bene tutelato;

PRESO ATTO che, in risposta alle richieste dello scrivente ed alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata dalla soprintendenza, il tecnico incaricato Arch. Enrico Costa per conto dell'RTP ha trasmesso la nuova contabilità redatta con prezzario vigente al momento della presentazione iniziale del progetto il cui importo complessivo al netto del ribasso risulta pari a € 463.604,42 di cui € 321.428,54 per lavori, € 22.483,66 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 119.692,22 di somme a disposizione del beneficiario, come meglio esplicitato nella seguente tabella;

Importo programmato con Decreto Commissario Straordinario n.395/2020	Importo necessario (dopo applicazione ribassi)	Minor costo rispetto all'importo programmato
480.000,00 €	463.604,42 €	16.395,58 €

CONSIDERATO inoltre che, congiuntamente alla comunicazione di cui al punto precedente, il tecnico incaricato per conto dell'RTP ha trasmesso altresì, ai sensi dell'art.1 comma 6 dell'OCSR 126/2022, la contabilità dei lavori utilizzando il P.U.C. 2022 ed il Prezzario regionale di riferimento alla luce dei quali l'importo per la realizzazione dell'opera risulta ora pari a € 661.553,13 di cui € 450.137,96 per lavori, € 35.238,81 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 176.176,36 di somme a disposizione del beneficiario;

RILEVATO che, a seguito d'istruttoria tecnico-amministrativa condotta parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell'OCSR n.105/2020 e relativo Allegato C, lo scrivente l'ufficio ha valutato tutti i documenti e gli elaborati del progetto ed in particolare ha verificato l'ammissibilità a contributo come segue:

Importo programmato con Decreto Commissario Straordinario n.395/2020	Importo richiesto (da progetto)	Importo ammissibile (dopo istruttoria)
480.000,00 €	661.553,13 €	661.553,13 €

DATO ATTO che, a seguito del ribasso applicato sui lavori e sui servizi già affidati dall'RTP, l'importo dell'intervento è rideterminato in € 526.865,38 con un maggior costo rispetto all'importo programmato di 46.865,38;

Importo programmato Decreto Commissario Straordinario n.395/2020	Importo ammissibile post affidamento (dopo istruttoria)	Maggior costo rispetto all'importo programmato	Maggior costo per applicazione Ord.126/2022
480.000,00 €	526.865,38 €	46.865,38 €	63.260,96 €

CONSIDERATO altresì che lo scrivente ufficio ha acquisito i necessari pareri ed autorizzazioni quali:

- **Autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii** rilasciata dal MINISTERO DELLA CULTURA, soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le provincie di L'Aquila e Teramo, Prot. MIC-SABAP-AQ-TE 0014592-P del 05/09/2025;
- **Ricevuta telematica che attesta l'avvenuta presentazione presso l'ufficio regionale del genio civile ai sensi dell'art. 94 bis del DPR 380/01 e dell'art. 10 della L.R. 11/2020**, n. pratica 20/2026 –MUD trasmissione dell'istanza il 15/01/2026, protocollo n. 15085 del 15/01/2026;
- **S.C.I.A. trasmessa allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di TOSSICIA** il 15/01/2026 ed acquisita dallo stesso con Prot. 173 in data 15/01/2026;

ATTESO che nell'istruttoria tecnico-amministrativa, l'ufficio ha altresì verificato che l'aumento dei costi del progetto è derivato dall'applicazione del nuovo prezzario ai sensi dell'art.1 co. 6 dell'OCSR 126/2022, ritenendo quindi ammissibile il maggior costo di progetto rispetto a quello stimato in sede di programmazione, ai sensi dell'art.4 co. 1 dell'Ord.126 del 24/05/2022;

RILEVATO conseguentemente che:

1. il quadro riepilogativo risultante dalla verifica delle ammissibilità a contributo del progetto esecutivo, a seguito dell'applicazione del nuovo Prezzario unico Cratere 2022 ed a seguito degli affidamenti dei servizi tecnici e dei

lavori, è rideterminato per un importo complessivo pari a € 526.865,38 di cui € 360.110,37 per lavori, € 35.238,81 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 131.516,20 di somme a disposizione del beneficiario;

2. ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'OCSR n.126/2022, il maggior costo per l'applicazione del nuovo prezzario risulta complessivamente pari a € 63.260,96 e trova copertura attingendo dal "Fondo speciale per le compensazioni";

RILEVATO che il progetto esecutivo dell'intervento in questione è depositato agli atti presso l'USR Abruzzo, Servizio Gare e Contratti;

PRESO ATTO che alla copertura finanziaria del presente atto si fa fronte con le risorse stanziare dal Commissario Straordinario con l'OCSR n. 105/2020 per € 480.000,00 e con OCSR n. 126/2022 art.4, comma 1, per € 46.865,38 e che la liquidazione del predetto finanziamento ammesso a contributo è rinviata a successivi provvedimenti;

VISTA la relazione istruttoria tecnico-amministrativa di approvazione del progetto definitivo/esecutivo, parte integrante e sostanziale del presente atto, con il quale i tecnici istruttori dell'Ufficio Tecnico del Servizio Gare e Contratti esprimono parere favorevole sulla congruità tecnico – economica del progetto definitivo-esecutivo;

RITENUTO necessario provvedere al rilascio della proposta di approvazione del progetto e concessione del contributo in vista della convocazione da parte del Commissario straordinario della conferenza permanente per l'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 4 comma 3 dell'OCSR n. 105/2020;

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi di legge:

1. **di esprimere**, sulla base della puntuale istruttoria tecnico-amministrativa dell'Ufficio Tecnico Gare e contratti che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'OCSR n.105/2020, il proprio parere favorevole di congruità tecnico-economica del progetto esecutivo relativo al "Progetto di miglioramento sismico dell'edificio di culto denominato Chiesa di Sant'Andrea Apostolo" sito nel comune di Tossicia (TE), CUP: H87H20002990001 CIG: 8843949198 per un importo complessivo pari a € **526.865,38** di cui € 360.110,37 per lavori, € 35.238,81 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 131.516,20 di somme a disposizione del beneficiario;
2. **di dare atto** che l'importo del contributo ammissibile, pari a € 526.865,38, può trovare copertura finanziaria per € 480.000,00 a valere sugli stanziamenti dell'OCSR n.105/2020 e per € 46.865,38 si propone l'attingimento al "Fondo speciale per le compensazioni" di cui all'OCSR n.126/2022 art. 4 comma 1;
3. **di trasmettere** il presente atto alla struttura del Commissario Straordinario, per i successivi provvedimenti, ai sensi e per gli effetti dell'art.4 comma 3 e dell'art. 5 comma 1 dell'OCSR n. 105 del 17/09/2020;
1. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio del portale istituzionale dell'USR Sisma 2016 Regione Abruzzo, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013.

Il Direttore dell'USR-Abruzzo

dott. Vincenzo Rivera

firmato digitalmente


DIRETTORE USR
REGIONE
ABRUZZO
VINCENZO RIVERA
28.01.2026
12:55:11
GMT+01:00

ORDINANZA COMMISSARIALE N.105 DEL 17 SETTEMBRE 2020

"Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto"

DECRETO COMMISSARIALE N.395 DEL 30 DICEMBRE 2020

"Elenco Unico degli edifici di culto: revisione dell'allegato A dell'ordinanza n. 105"

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVO-CONTABILE

(Istruttoria del progetto esecutivo)

Inquadramento dell'intervento

ID Decreto 395/2020	ID 081
Soggetto Attuatore	DIOCESI DI TERAMO-ATRI
Denominazione	Chiesa di San Andrea Apostolo
Indirizzo	TOSSICIA (TE), Località flamignano
Dati catastali	Foglio n. 17 Part. A
Tipo di intervento	MIGLIORAMENTO SISMICO
Livello di progettazione	Definitivo/Esecutivo
CUP	H87H20002990001
CIG	8843949198

Soggetti coinvolti

Committente	Diocesi di Teramo-Atri (legale rappresentante S.E. Rev.ma Lorenzo Leuzzi)
Responsabile Tecnico della Procedura (RTP)	Ing. arch. Antonio Masci
Progettazione esecutiva, Direzione lavori, Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	Arch. Enrico Costa
Collaudatore	Ing. Paolo Guaglianone
Relazione geologica	dott. Giuseppe Ricci
Impresa appaltatrice	Moretti Quintilio SRL con sede legale in Via Frazione Tottea snc P.Iva 01726430679

Costo e copertura finanziaria

Finanziamento dell'intervento da Ordinanza n.105/2020	€ 480.000,00	art. 4 del D.L 189/16
Altri finanziamenti	Nessuno	
Costo dell'intervento da progetto	€ 661.553,13	



Importo ammissibile	€ 661.553,13
Importo ammissibile al netto dei ribassi su lavori e servizi tecnici	€ 526.865,38

Riferimenti normativi

D.L. 76 del 16/07/2020 convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020	art. 11 comma 3	
D.L. n. 189/2016	art. 4 art.14 art. 15 bis	comma 3 - 4 comma 1-9 comma 2 - 3 - 3 bis
OCSR n. 23 del 05.05.2017		
OCSR n. 32 del 21.06.2017		
OCSR n. 63 del 06.09.2018	art. 3 - 4 - 5	
OCSR n. 84 del 10.07.2019	art. 12 - 13 -14	
OCSR n. 105 del 17.09.2020		
OCSR n. 111 del 23.12.2020	art. 14	comma 4
Decreto CSR n.395 del 30.12.2020		
OCSR n. 126 del 24.05.2022	art. 1 - 4	
OCSR n. 132 del 30.12.2022		
OCSR n. 136 del 22.03.2023	art. 12	
OCSR n. 144 del 28.06.2023	art. 1	

Atti vari

Ordinanza sindacale di inagibilità	n. 4 del 02/02/2023	COMUNE di Tossicia
"SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI-CHIESE" Modello A-DC	n. 002 del 09/02/2017	Esito: Inagibile

Documentazione/Carteggio

ID	Intervento	Comune	Mittente	Prot. USR Abruzzo	Oggetto
081	Chiesa di Andrea Apostolo	Tossicia (TE)	Diocesi Teramo-Atri	Prot. RA 29100 del 27.01.2021	Conferimento incarico Responsabile Tecnico della Procedura (R.T.P) ai sensi dell'Ord. 105/2020 all'Ing. Arch. Antonio Masci.
			Diocesi Teramo-Atri	Prot. RA 0025355 del 24.01.2022	Trasmissione del progetto esecutivo
			USR ABRUZZO	Prot. RA 0229635 del 14.06.2022	Richiesta integrazioni
			Arch. Enrico Costa	Prot. RA 0507459 del 28.11.2022	Trasmissione doc. integrativa (Revisione prezzi a seguito della circolare CGRTS-0026177-P-26/10/2022 "Indirizzi e chiarimenti a sensi dell'Ord. 126/2022")
			Arch. Enrico Costa	Prot. RA 0081980 del 27.02.2023	Trasmissione doc. integrativa

	MIC SABAP-AQ-TE	Prot. RA 0352906 del 05.09.2025	Trasmissione Autorizzazione ai sensi degli art. 21 del D. Lgs 42/2004 e ss.mm.ii
	USR ABRUZZO	Prot. RA 0398520 del 09.10.2025	Richiesta Integrazioni
	Arch. Enrico Costa	Prot. RA 0491245 del 12.12.2025	Trasmissione doc. integrativa
	Arch. Enrico Costa	Prot. RA 0023341 del 21.01.2026	Trasmissione doc. integrativa

Requisiti per l'ammissibilità a finanziamento

Programmazione dell'intervento

L'intervento relativo ai lavori di miglioramento sismico della chiesa di Sant'Andrea Apostolo, ubicata in località flamignano nel comune di Tossicia, è stato inserito nell'Allegato A dell'Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2020 recante "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto".

Con Decreto del Commissario Straordinario n.395 del 30/12/2020 "Elenco Unico degli edifici di culto: revisione dell'allegato A dell'Ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle Chiese di proprietà pubblica di cui all'Allegato 1 della n. 109 del 23 dicembre 2020. Modalità di attuazione e di attestazione delle spese amministrative ammissibili a contributo di cui all'art. 6 della ordinanza 105/2020. Proroga dei termini del Protocollo d'intesa sottoscritto ai sensi del comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo e la Conferenza Episcopale Italiana" è stato aggiornato l'elenco degli interventi finanziati.

Nell'Allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario n.395 del 30/12/2020 l'intervento è identificato con **ID 081** "Chiesa di Sant'Andrea Apostolo" sita in località Flamignano nel comune di Tossicia (TE), per un importo attribuito pari a € 480.000,00, il cui Soggetto Attuatore è la Diocesi di Teramo-Atri;

Motivazione dell'atto

Con nota PEC del Responsabile Tecnico della Procedura (RTP) del 24/01/2022, acquisita con Prot. RA 0025355 del 24.01.2022 la Diocesi di Teramo-Atri ha trasmesso la documentazione inerente il "Progetto di miglioramento sismico dell'edificio di culto denominato Chiesa di Sant'Andrea Apostolo" sito nel Comune di Tossicia, località Flamignano CUP: H87H20002990001, CIG: 8843949198, per l'ottenimento, ai sensi all'art. 4, comma 3, dell'OCSR n. 105/2020, del parere di congruità e proposta di approvazione del progetto ed il rilascio del contributo, propedeutico alla convocazione della Conferenza permanente, ai sensi dell'art. 16 del DL 189/2016.

A seguito della trasmissione dei pareri obbligatori e delle integrazioni così come riportate sinteticamente nel prospetto di cui sopra, l'ufficio ha proceduto all'istruttoria dello stesso.

DISAMINA TECNICA DEL PROGETTO

Dopo aver verificato la presenza di tutti gli elaborati necessari, elencati nella check-list allegata (Allegato A) formulando le necessarie richieste d'integrazioni, si è proceduto ad esaminare il progetto.

Descrizione dell'edificio

Inquadramento, caratteristiche architettoniche funzionali e strutturali




La chiesa di San Andrea Apostolo è ubicata in località flamignano nel comune di Tossicia, a 23 Km dal comune di Teramo. La struttura è costituita da un corpo chiesa e dai locali adiacenti adibiti a sagrestia e campanile per una superficie totale di circa 300 mq.

Esternamente la facciata principale si compone di un unico corpo simmetrico al cui centro è collocato un portale di accesso sormontato da un arco a tutto sesto e da un'apertura ogivale in asse.

Internamente si compone di un'unica navata con nicchie in asse e delle aperture rettangolari nella porzione sinistra del transetto trova posto un campanile formato di muratura in pietrame alto circa 24 metri, mentre nella porzione destra si hanno due contrafforti in pietra. Il presbiterio è delimitato da un arco a tutto sesto e presenta due bucaure circolari sulle pareti di fondo.

La copertura è a capanna in legno con capriate trasversali su cui poggiano le terzere che definiscono le falde. L'ambiente sinistro del transetto presenta un solaio di sottotetto piano mentre quello di destra è caratterizzato da una volta a crociera in laterizio.

Nel presbiterio la copertura è formata da un solaio piano in putrelle e laterizi. I locali adibiti a sagrestia si ha un solaio ligneo con tavolato



Nesso di causalità

Il progettista incaricato, l'Arch. Enrico Costa, ha trasmesso apposita perizia asseverata, attestando il nesso di causalità tra i danni subiti e descritti e gli eventi sismici iniziati con la sequenza sismica del 24/08/2016 e successive repliche.

Descrizione dei danni

A seguito del sisma 2016 l'immobile ha subito i seguenti danni:

- Lesioni diffuse sui paramenti murari sia a taglio che per pressoflessione;
- Lesioni in corrispondenza di architravi e dei sotto finestra;
- Lesioni a soffitto in corrispondenza dell'attaccatura tra solaio e muratura;
- Lesioni in corrispondenza dei cantonali e nodi interni murari;
- Lesione in chiave degli archi;

Descrizione degli interventi previsti

Gli interventi previsti sono i seguenti:

Gli interventi previsti con la presente progettazione sono:

- Interventi di consolidamento diffuso delle murature portanti con iniezioni di miscele leganti di malta a bassa pressione;
- Scarnitura rinzaffo e stilatura profonda dei giunti delle murature;
- Cucì scuci per il ripristino della continuità muraria con elementi lapidei di recupero;
- Inserimento di nuovi tiranti e capochiave per contrastare cinatismi di ribaltamento;
- Ricomposizione muraria localizzata mediante l'impiego del medesimo materiale lapideo allettato con malta strutturale base calce;
- Consolidamento torre campanaria con tiranti e perfori armati;
- Consolidamento volta esistente con intervento di rinforzo all'estradosso con rete in materiale composito GFRP;
- Consolidamento solaio di sottotetto con rete in GRFP all'estradosso;
- Rifacimento della copertura con elementi lignei capriate, terzere e travicelli, doppio tavolato incrociato e inserimento cordolo in acciaio perimetrale,
- Consolidamento solaio di interpiano con l'inserimento di nuove travi in legno;

Computo metrico estimativo

Dall'analisi del Computo Metrico Estimativo, allegato nella consegna del progetto esecutivo aggiornato con il "Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022 trasmesso con nota PEC dal tecnico incaricato e da ultimo acquisito con Prot. UNICO-RA n. 0491245 del 12/12/2025, è emerso che le quantità e gli importi sono congrui agli interventi previsti ed a quanto riportato negli elaborati tecnici progettuali e le lavorazioni progettate risultano soddisfare le specifiche riportate nell'Allegato C dell'Ordinanza Commissariale n.105/2020.

Oneri per la sicurezza

Dal Computo Metrico Estimativo si evince un importo complessivo di **€ 35.238,81** per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Incidenza della manodopera

Il costo della manodopera di progetto è la somma dei prodotti ottenuti moltiplicando il costo minimo della manodopera associato ad ogni lavorazione, comprese quelle per la sicurezza, per la quantità della lavorazione stessa prevista dal progetto esecutivo e laddove il progetto esecutivo contenga nuovi prezzi il costo della manodopera da impiegare nei calcoli è quello risultante dagli stessi.

L'incidenza della manodopera di progetto deriva dal rapporto percentuale tra il costo della manodopera di progetto esecutivo e l'importo complessivo del progetto esecutivo (lavori + costi della sicurezza).

Tale valore è necessario al rilascio del DURC di congruità al momento dei SAL dei lavori e viene indicato nella notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.lgs. n. 81/2008.

Il calcolo del costo della manodopera conformemente alle disposizioni di cui all'Ordinanza n. 78 del 2019, **risulta pari al 39,093 % per un importo pari a € 189.746,35.**

Cronoprogramma

Nel Cronoprogramma allegato al progetto si indica un tempo di realizzazione degli interventi programmati **pari a 15 settimane, circa 105 giorni**, tale valore risulta coerente e fattibile con la tempistica di realizzazione degli interventi descritti.

Nulla osta/autorizzazioni e pareri

Le autorizzazioni necessarie acquisite riguardano nello specifico:

- **Autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii** rilasciata dal MINISTERO DELLA CULTURA, soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le provincie di L'Aquila e Teramo, Prot. MIC-SABAP-AQ-TE 0014592-P del 05/09/2025;
- **Ricevuta telematica che attesta l'avvenuta presentazione presso l'ufficio regionale del genio civile ai sensi dell'art. 94 bis del DPR 380/01 e dell'art. 10 della L.R. 11/2020**, n. pratica 20/2026 –MUD trasmissione dell'istanza il 15/01/2026, protocollo n. 15085 del 15/01/2026;
- **S.C.I.A. trasmessa allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di TOSSICIA** il 15/01/2026 ed acquisita dallo stesso con Prot. 173 in data 15/01/2026;

È stato altresì verificato che il progetto sia stato aggiornato alle osservazioni ed alle prescrizioni vincolanti degli enti sovraordinati, fatte salve in ogni caso le prescrizioni/raccomandazioni da rispettare in corso d'opera durante l'esecuzione dei lavori.

DISAMINA AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL PROGETTO

Esaminata la documentazione trasmessa dal professionista incaricato e da ultimo integrata con nota PEC Prot. RA n. 0023341 del 21/01/2026, ed alla luce della congruità tecnica del progetto si è proceduto alla valutazione amministrativo contabile.

Quadro tecnico economico

Il quadro economico di progetto trasmesso, redatto ante aggiornamento prezzi, prevedeva un importo complessivo per la realizzazione dell'opera pari a **€ 463.604,42** di cui € 401.785,68 per lavori, € 22.483,66 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 160.915,21 di somme a disposizione del beneficiario;

Si rilevano maggiori oneri per € 105.184,55.

In analogia a quanto previsto dal Commissario straordinario in caso di necessità di maggiori oneri per interventi di ricostruzione pubblica, l'ufficio ha provveduto in via prioritaria a sopperire a tale necessità mediante l'utilizzo delle economie nel frattempo conseguite.

A tale fine, si rileva che, contestualmente all'invio del progetto, è stato trasmesso anche il QTE rimodulato a seguito:

- dell'affidamento dei servizi tecnici, ed è stato verificato che i contratti con i professionisti, incaricati mediante affidamento diretto, soddisfano l'art.2 comma 3 della OCSR 105/2020, applicando il ribasso del 30%;
- dell'affidamento dell'esecuzione dei lavori, ed è stato verificato che il contratto con l'impresa esecutrice, incaricata mediante affidamento diretto, soddisfa l'art. 3 comma 2 della OCSR 105/2020, così come modificato dall'art. 1 della OCSR 204/2024, applicando il ribasso del 20%;

Conseguentemente all'applicazione dei ribassi sui lavori e sui servizi tecnici, l'importo dell'intervento era stato rideterminato in **€ 463.604,42**, inferiore rispetto all'importo programmato.

Importo programmato con Decreto Commissario Straordinario n.395/2020	Importo necessario (dopo applicazione ribassi)	Minor costo rispetto all'importo programmato
480.000,00 €	463.604,42 €	16.395,58 €

A seguito della pubblicazione dell'OCSR 126/2022 del 24.05.2022 il tecnico incaricato per conto dell'RTP ha trasmesso la nuova contabilità dei lavori utilizzando ai sensi dell'art.1 comma 6 della suddetta ordinanza il "Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022, che prevede un importo complessivo per la realizzazione dell'opera pari a € **661.553,13** di cui € 450.137,96 per lavori, € 35.238,81 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 176.176,36 di somme a disposizione del beneficiario;

Si è proceduto quindi alla verifica della nuova contabilità e del nuovo Q.T.E. ed è stata verificata la congruità delle relative voci, risulta pertanto:

Importo programmato con Decreto Commissario Straordinario n.395/2020	Importo richiesto (di progetto)	Importo ammissibile (dopo istruttoria)
480.000,00 €	661.553,13 €	661.553,13 €

Conseguentemente all'applicazione dei ribassi sui lavori e sui servizi già affidati da parte dell'RTP l'importo dell'intervento è rideterminato in € **526.865,38** con un maggior costo rispetto all'importo programmato pari a € **46.865,38**.

Importo programmato con Decreto Commissario Straordinario n.395/2020	Importo ammissibile post affidamento (dopo istruttoria)	Maggior costo rispetto all'importo programmato	Maggior costo per applicazione Ord.126/2022
480.000,00 €	526.865,38 €	46.865,38 €	63.260,96 €

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'Ord.126 del 24/05/2022, con la presente istruttoria è stato verificato che l'aumento dei costi del progetto è derivato dall'applicazione del nuovo prezzario, ai sensi dell'art.1 comma 6 della suddetta ordinanza, e pertanto alla luce della presente istruttoria si ritiene necessario e ammissibile il maggior costo di progetto rispetto a quello stimato in sede di programmazione.

Il maggior costo per l'applicazione del nuovo prezzario risulta complessivamente pari a € 46.865,38 e trova copertura attingendo dal "Fondo speciale per le compensazioni";



Ufficio Speciale per la Ricostruzione sisma 2016/17 - REGIONE ABRUZZO						
ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO N.105/2020						
		PROVINCIA DI TERAMO - COMUNE DI TOSSICIA DIOCESI DI TERAMO-ATRI				
Titolo del progetto : LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO DI CULTO DENOMINATO CHIESA DI SANT'ANDREA APOSTOLO SITO IN LOCALITA' FLAMIGNANO DEL COMUNE DI TOSSICIA						
CUP: H87H20002990001 - CIG: 8843949198						
IDENTIFICATIVO - DECRETO N.395/2020				ID 081		
IMPORTO PROGRAMMATO - DECRETO N.395/2020				480.000,00 €		
ALLEGATO B - QUADRO TECNICO ECONOMICO						
QUADRO TECNICO ECONOMICO DI CONFRONTO				PROGETTO PUC del Centro Italia		PROGETTO PUC Centro Italia - Edizione 2022
				PROGETTO	PROGETTO POST affidamento	PROGETTO POST affidamento
A	Somme a base d'appalto					
A.1	Importo lavori a base d'asta (Moretti Quintilio SRL)			401.785,68 €	401.785,68 €	450.137,96 €
	A.1.1	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)		22.483,66 €	22.483,66 €	35.238,81 €
	A.1.3	A DETRARRE Ribasso d'Asta 20% (affidamento diretto)			-80.357,14 €	-90.027,59 €
	Totale parziale (A)			424.269,34 €	343.912,20 €	485.376,77 €
	ECONOMIE (A)					
B	Somme a disposizione del beneficiario					
				14.213,14 €	12.308,41 €	15.129,75 €
B.1	B.1.1	Prove ed indagini geologiche, geotecniche, strutturali (SERVIZI GEOTECNICI SRL)		6.349,10 €	6.349,10 €	6.349,10 €
	A DETRARRE Ribasso 30% (affidamento diretto)				-1.904,73 €	-1.904,73 €
B.2	B.2.1	Spese per la gestione amministrativa (fino a 300.000,00 di importo dei lavori)	2%	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
	B.2.2	Spese per la gestione amministrativa (da 300.000,00 a 1.000.000,00 di importo dei lavori)	1,5%	1.864,04 €	1.864,04 €	2.780,65 €
B.4	Spese tecniche generali			81.083,17 €	56.758,22 €	87.572,61 €
	B.4.1	Progettazione (Arch. Enrico Costa)		16.379,17 €	16.379,17 €	16.379,17 €
	A DETRARRE Ribasso 30% (incarico diretto)				-4.913,75 €	-4.913,75 €
	B.4.1b	Agg. El. Prog. QbIII.03 (Arch. Enrico Costa)		0,00 €	0,00 €	1.875,17 €
	A DETRARRE Ribasso 30% (incarico diretto)				0,00 €	-562,55 €
	B.4.2	Direzione lavori- CSE (Arch. Enrico Costa)		44.514,20 €	44.514,20 €	47.996,04 €
	A DETRARRE Ribasso 30% (incarico diretto)				-13.354,26 €	-14.398,81 €
	B.4.2a	CSP (Arch. Enrico Costa)		5.231,47 €	5.231,47 €	5.231,47 €
	A DETRARRE Ribasso 30% (incarico diretto)				-1.569,44 €	-1.569,44 €
	B.4.4	Relazione geologica (dott. Giuseppe Ricci)		7.847,20 €	7.847,20 €	7.847,20 €
	A DETRARRE Ribasso 30% (incarico diretto)				-2.354,16 €	-2.354,16 €
	B.4.5	Collaudo Statico (Ing Paolo Guaglianone)		7.111,13 €	7.111,13 €	8.243,56 €
	B.4.6	A DETRARRE Ribasso 30% (incarico diretto)			-2.133,34 €	-2.473,07 €
B.5	Spese per IVA			65.618,90 €	50.625,59 €	73.474,00 €
	B.5.1	IVA Lavori in appalto (Moretti Quintilio SRL)	10%	42.426,93 €	34.391,22 €	48.537,68 €
	B.5.2	CNPAIA Progettazione (Arch. Enrico Costa)	4%	655,17 €	458,62 €	655,17 €
	B.5.2a	CNPAIA Agg. El. Prog. QbIII.06 (Arch. Enrico Costa)	4%	0,00 €	0,00 €	75,01 €
	B.5.3	CNPAIA DL-CSE (Arch. Enrico Costa)	4%	1.780,57 €	1.246,40 €	1.919,84 €
	B.5.3	CNPAIA CSP (Arch. Enrico Costa)	4%	209,26 €	146,48 €	209,26 €
	B.5.4	CNPAIA Geologo (dott. Giuseppe Ricci)	4%	313,89 €	219,72 €	313,89 €
	B.5.6	CNPAIA Collaudo (Ing Paolo Guaglianone)	4%	284,45 €	199,11 €	329,74 €
	B.5.5	IVA Progettazione (Arch. Enrico Costa)	22%	3.747,55 €	2.623,29 €	3.747,55 €
	B.5.6	IVA Agg. El. Prog. QbIII.06 (Arch. Enrico Costa)	22%	0,00 €	0,00 €	429,04 €
	B.5.6	IVA DL-CSE (Arch. Enrico Costa)	22%	10.184,85 €	7.129,39 €	10.981,49 €
	B.5.8	IVA CSP (Arch. Enrico Costa)	22%	1.196,96 €	837,87 €	1.196,96 €
	B.5.7	IVA geologo (dott. Giuseppe Ricci)	22%	1.795,44 €	1.256,81 €	1.795,44 €
	B.5.7	IVA collaudo (Ing Paolo Guaglianone)	22%	1.627,03 €	1.138,92 €	1.886,13 €
	B.5.8	IVA Prove ed indagini geologiche, geotecniche, strutturali (SERVIZI GEOTECNICI SRL)	22%	1.396,80 €	977,76 €	1.396,80 €
	Totale parziale (B)			160.915,21 €	119.692,22 €	176.176,36 €
	ECONOMIE (B)					
TOTALE (A+B)				585.184,55 €	463.604,42 €	661.553,13 €
MAGGIOR COSTO (rispetto all'importo programmato)				105.184,55 €		181.553,13 €
ECONOMIE (rispetto all'importo programmato)					-16.395,58 €	
"Fondo speciale per le compensazioni" ai sensi dell'Ordinanza n.126/2022, art.4 comma 1						46.865,38 €
Magior costo Ordinanza n.126/2022						63.260,96 €

CONCLUSIONI

Visto il D.L. n.189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016, come integrato dal decreto legge 8/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 45/2017 e ss.mm.ii. recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;

Visto il D.L. n.76 del 16/07/2020 convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;

Visto che la scadenza della gestione Straordinaria di cui all'Art.1, comma 4, D.L. 17/10/2016, n. 189, è stata prorogata al 31/12/2026, dall'Art. 1, comma 570, Legge n. 199 del 30/12/2025;

Visto il Decreto n. 5 del 01/10/2025 con cui il Presidente della Regione, in qualità di Vice-Commissario del Governo per la Ricostruzione post-sisma 2016, ai sensi della L.R. n. 8 del 17.06.2019, art.1 co. 1 quater, ha provveduto a conferire l'incarico di Direttore ad interim dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Abruzzo al dott. Vincenzo Rivera, Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio della Giunta Regionale;

Visto la nuova articolazione della struttura organizzativa dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Abruzzo, così come da Decreto direttoriale n.33 del 15/01/2026, parziale modifica al Decreto direttoriale n. 2460 del 31/10/2025 “Riformulazione assetto organizzativo. Provvedimenti”, che prevede l'istituzione del Servizio “Gare e Contratti” con l'assegnazione delle istruttorie degli edifici di culto;

CONSIDERATO il decreto direttoriale n. 2526 del 10/11/2025 in cui la Responsabilità dell'Ufficio “Tecnico” del Servizio Gare e Contratti viene affidata “ad interim” al Responsabile dell'Ufficio Tecnico e Vigilanza 2, Ing. Caterina Mariani;

Vista l'Ordinanza Commissariale n. 84 del 02.08.2019 nello specifico l'art. 12 comma 3 con cui “... Il Commissario straordinario, con apposito atto può delegare l'istruttoria e la presidenza della conferenza permanente per l'approvazione dei progetti di competenza del MIBAC, al direttore dell'Ufficio speciale territorialmente competente”;

Vista l'Ordinanza Commissariale n. 105 del 17.09.2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” con cui vengono dettate nuove indicazioni relativamente all'approvazione del progetto e l'art. 9 comma 3 secondo cui l'ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata, ad eccezione delle norme di modifica di precedenti ordinanze in materia di opere pubbliche, fatti salvi gli effetti ed i rapporti giuridici maturati;

Visto l'Art. 5 dell'Ordinanza Commissariale n. 105 del 17.09.2020 “Disciplina della concessione del contributo” al comma 3 “Il Commissario straordinario con proprio decreto può, su istanza del soggetto attuatore, provvedere alla variazione degli importi o degli interventi di cui all'elenco allegato (Allegato A) alla presente ordinanza ovvero sostituire uno o più interventi con altri ritenuti più urgenti, entro il limite massimo delle risorse assegnate a ciascun soggetto attuatore così come risultanti dall'elenco medesimo”;

Vista l'Ordinanza Commissariale n. 111 del 23.12.2020 e in particolare l'art.14 comma 4 che modifica il punto 4 dell'allegato C dell'OCSR n. 105/2020 riportando che... “Il progetto dovrà porsi l'obiettivo del raggiungimento del massimo livello di sicurezza compatibile con i vincoli posti dalle esigenze di tutela architettonica e storico-artistica e, ove possibile, dovrà porsi l'obiettivo del miglioramento sismico della struttura. In tale caso la progettazione dovrà garantire l'eliminazione delle carenze di cui al punto 8.7.4 delle NTC del 2018 e s.m.i.”;

Visto il Decreto del Commissario Straordinario della Ricostruzione n.395 del 30/12/2020 recante “Elenco unico degli edifici di culto: revisione allegato A dell'Ordinanza n.105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le OCSR nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017, e delle chiese di proprietà pubblica di cui all'Allegato 1 dell'OCSR 109/2020. Modalità di attuazione e attestazione delle spese amministrative ammissibili a contributo di cui all'art. 6 della OCSR 105/2020”;

Vista l'Ordinanza Commissariale n.126 del 28 aprile 2022 “Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti”, in

particolare l'art. 1 recante "Approvazione ed ambito di operatività del Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022" e l'art.4 recante "Fondi speciali per il finanziamento delle compensazioni e delle integrazioni";

Visto il Decreto del Commissario Straordinario della Ricostruzione n. 456 del 13.10.2022 recante Approvazione documenti denominati: *"Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale da specifiche indicazioni per gli edifici di culto"* e *"La sicurezza degli edifici di interesse culturale"*;

Vista l'Ordinanza Commissariale n.132 del 30 dicembre 2022 "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi";

Vista l'Ordinanza Commissariale n.136 del 22 marzo 2023 "Modifiche e integrazioni al Testo Unico della ricostruzione privata nonché alle ordinanze n. 51 del 2018, n. 57 del 4 luglio 2018 e n. 126 del 28 aprile 2022", in particolare l'art. 12 recante "Modifiche e integrazione all'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 in tema di eccezionale aumento dei costi delle materie prime" al punto b) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole *"e da eventuali somme accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento"* sono soppresse;

Vista l'Ordinanza Commissariale n.144 del 28 giugno 2023 "Modifiche alle Ordinanze n.105/2020, n.130/2022 e n.137/2023 ...", in particolare l'art. 1 recante "Modifiche all'art.5 dell'ordinanza n.105/2020";

Vista altresì la circolare CGRTS-0020772-P-29/05/2024 a tenore della quale *"l'Ordinanza n. 105 del 2020 – nei casi previsti dall'Allegato C – opera un rinvio alle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti e, in particolare, al punto 8.7.4. delle stesse nell'ambito del sotto-capitolo sulla "Progettazione degli interventi in presenza di azioni sismiche"; il tutto con l'obiettivo del raggiungimento del massimo livello di sicurezza compatibile con i vincoli posti dalle esigenze di tutela architettonica e storico-artistica dell'immobile e, ove possibile, dovrà porsi l'obiettivo del miglioramento sismico della struttura."*

Vista l'Ordinanza Commissariale n.204 del 12 settembre 2024 *"Nuove disposizioni in materia di ricostruzione degli edifici di culto. Modifiche e integrazioni all'Ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020"*;

Richiamata la disamina tecnico-amministrativa-contabile della documentazione presentata relativa al progetto esecutivo di miglioramento sismico dell'edificio di culto denominato Chiesa di Sant'Andrea Apostolo sito nel Comune di Tossicia(TE), si riscontra che:

- risulta completa con quanto previsto nella check-list (Allegato A);
- ai sensi dell'art.1 comma 6 dell'OCSR 126/2022 le voci del Computo metrico estimativo sono desunte dal Prezzario unico del cratere del Centro Italia, Edizione 2022 approvato con Ordinanza n. 126/2022 e dal prezzario regionale di riferimento;
- l'intervento è congruo e coerente con i danni causati dagli eventi sismici 2016/17;
- le lavorazioni sono coerenti con gli interventi di consolidamento e di ripristino dell'agibilità descritti negli elaborati grafici nonché con i dettami dell'Allegato C, parte integrante dell'OCSR 105/2020;
- **l'importo ammissibile complessivo di progetto dell'intervento, al netto dei ribassi sui lavori ed i servizi, risulta pari a € 526.865,38 di cui € 360.110,37 per lavori, € 35.238,81 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 131.516,20 di somme a disposizione del beneficiario;**

Ritenuta, pertanto, per quanto di competenza, **soddisfatta la verifica tecnico-economica** dell'intervento progettuale proposto in ordine alla **coerenza e congruità** rispetto ai danni causati dagli eventi sismici;

Ritenuto, con la sottoscrizione della presente istruttoria, di poter proporre il progetto definitivo/esecutivo presentato dalla Diocesi di Teramo-Atri all'approvazione del Direttore dell'USR Sisma 2016, per la successiva trasmissione alla struttura del Commissario Straordinario per i successivi provvedimenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 3 e dell'art.5 comma 1 dell'OCSR 105/2020;

Alla luce di tutto quanto esposto nella narrativa che precede, l'istruttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Sisma 2016, a ciò espressamente incaricato

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sull'ammissibilità a contributo, a tenore di quanto indicato dall'allegato C, parte integrante dell'OCSR 105/2020, per gli interventi relativi al "Progetto di miglioramento sismico dell'edificio di culto denominato Chiesa di Sant'Andrea Apostolo" sito nel Tossicia, CUP H87H20002990001 CIG 8843949198 per un importo complessivo pari a € **526.865,38** di cui € 360.110,37 per lavori, € 35.238,81 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 131.516,20 di somme a disposizione del beneficiario, come da QTE riformulato.

Il progetto esecutivo pertanto può essere inviato alla struttura del Commissario Straordinario, fermo restando che:

- L'importo programmato per l'intervento inserito nell'allegato 1 del Decreto n. 395/2020 risulta pari a € **480.000,00**;
- Il maggior costo derivante dall'applicazione del nuovo prezziario ai sensi dell'art.1 comma 6 dell'OCSR 126/2022 pari a € **46.865,38** trova copertura finanziaria attingendo dal "Fondo speciale per le compensazioni ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'Ord.126 del 24/05/2022;

Si precisa che le verifiche svolte non sollevano il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità su propri atti, sull'esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell'intervento, nel rispetto delle procedure di legge.

Teramo, 26 gennaio 2026

Allegati:

- Allegato A_ Check list;
- Allegato B_ QTE.
- Allegato C_ Elenco elaborati

Il Funzionario tecnico

Arch. Federica Ciavattella

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3D.Lgs 39/1993)

***Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
del Servizio Gare e Contratti***

Ing. Caterina Mariani

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3D.Lgs 39/1993)



Ufficio Speciale per la Ricostruzione sisma 2016/17 - REGIONE ABRUZZO					
ORDINANZE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 105/20 e ss mm ii					
		PROVINCIA DI TERAMO - COMUNE DI TOSSICIA			
DIOCESI di TERAMO-ATRI					
ALLEGATO A- CHECK LIST					
Tipologia di opera: EDILIZIA DI CULTO Titolo del progetto: PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO DI CULTO DENOMINATO CHIESA DI SANT'ANDREA APOSTOLO Progettista: Arch. Enrico Costa Responsabile del Procedimento: Ing. Arch. Antonio Masci CUP H87H20002990001 CIG 8843949198					
PROGETTO ESECUTIVO					
		SI	NO	NON NECESSARIO	NOTE
A	Relazioni				
A1	Relazione tecnica generale (in cui si descrive in maniera esaustiva lo stato attuale dell'immobile e degli interventi previsti)	X			
A1.a	Relazione e progetto di restauro conservativo degli apparati decorativi (ove necessario)	X			
A2	Relazione storico-artistica	X			
A3	Relazione delle strutture	X			
A4	Relazione geologica	X			
A5	Relazione geotecnica	X			
A6	Relazione sugli impianti (in presenza di impianti danneggiati da ripristinare)			X	
A7	Relazione vulnerabilità sismica (la relazione deve contenere i seguenti contenuti minimi: Premessa, Inquadramento dell'immobile, esito Aedes/Fast etc...; Caratteristiche strutturali dell'edificio; Vulnerabilità riscontrate (Ord. 44/2017); Descrizione degli interventi - Sintesi tra stato ante operam e post operam; Riconcontro riduzione o eliminazione vulnerabilità con dimostrazione analitica ove e quando necessario)	X			
A8	Relazione archeologica (ove necessario)			X	
A9	Relazione sulle interferenze (ove necessario)			X	
B	Elaborati stato di fatto				
B1	Rilievo planivolumetrico e inserimento urbanistico	X			
B2	Planimetria generale-riferimenti catastali	X			
B3	Piante, sezioni e prospetti	X			
B4	Rilievo materico (corredato da documentazione fotografica con coni ottici)	X			
B5	Rilievo strutturale	X			
B6	Rilievo stato di conservazione-degrado	X			
B7	Rilievo fotografico con coni ottici	X			



B8	Graficizzazione storico-costruttiva	X			B4-B7_Ril mat e Graf sto
B9	Graficizzazione degli indicatori di vulnerabilità e presidi antisismici	X			B8_Graf ind vuln
B10	Piano delle indagini strumentali (diagnostica)	X			
B11	Quadro fessurativo	X			B10_Quadro fess
C	Elaborati di progetto				
C1	Progetto architettonico: piante, prospetti e sezioni	X			
C2	Tavola descrittiva delle eventuali rimozioni e ricostruzioni	X			
C3	Progetto strutturale: piante, prospetti, sezioni e particolari	X			
C4	Individuazione grafica degli interventi di restauro	X			-
C5	Elaborati grafici degli impianti (in presenza di impianti danneggiati da ripristinare)			X	
C6	Elaborati di calcolo esecutivi delle strutture	X			
C7	Elaborati di calcolo esecutivi degli impianti (ove necessario)			X	
C8	Computo metrico estimativo (con riepilogo delle categorie)	X			XXX_CME_ANTE 2022_ XXX_CME_POST 2022_
C9	Elenco prezzi (ed eventuale Analisi Prezzi o giustificativo uso altri prezzari regionali per lavorazioni non comprese nel Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2016 di cui all'Allegato all'Ordinanza n. 7 del 14/12/2016)	X			XXX_EPU_ANTE 2022_ XXX_EPU_POST 2022_
C10	Calcolo incidenza della manodopera e sicurezza	X			
C11	Quadro tecnico economico	X			
C12	Piano di sicurezza e coordinamento PSC (comprensivo di allegati)	X			
C13	Cronoprogramma lavori	X			C12_Psc
C14	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici	X			
C15	Schema di contratto e capitolato speciale di appalto	X			
C16	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti	X			
C17	Perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione, completa di adeguata relazione che attesti il nesso di causalità tra i danni rilevati e gli eventi sismici del 24 agosto e/o del 26 e 30 ottobre 2016 e/o del 18 gennaio 2017, con espresso riferimento alla scheda per il rilievo del danno ai beni culturali-chiese, di cui alla Direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 aprile 2015.	X			
C18	Dichiarazione di conformità del progetto col punto 4, Allegato C, come modificato dall'art. 14, comma 4, dell'ordinanza 111/2020	X			
		X			Preventivo_Servizi geotecnici
D	Dichiarazioni				
D1	Domanda di concessione del contributo (a firma del RTP, secondo l'allegato trasmesso)	X			
D2	Modalità di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura			X	
D3	Copia contratto d'affidamento degli incarichi professionali (sottoscritto con timbro e firma)	X			
D4	Dichiarazione di iscrizione all'Elenco Speciale dei professionisti valido ai fini del possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 34 del D.L. 189/2015	X			Mod. DA.11 (parte A)_ENRICO COSTA Mod. DA.11 (parte A)_GUAGLIONE DA.11 Dich. Geol.G.RICCI ART.34 dl



					189-2016_vers. 1_2020 ABRUZZO 12-25
D5	Documento di identità dei professionisti incaricati	X			CARTA IDENTITA' PAOLO GUAGLIANONE CI Ricci CI. Costa Enrico_02-08-33
D6	Dichiarazione del professionista incaricato di non superamento della soglia di incarichi	X			
D7	Calcolo della parcella professionale riguardante la progettazione, direzione lavori misura e contabilità sulla base del D.M. del 20 luglio 2012, n. 140 e ss.mm.ii., come disciplinato dal Protocollo d'intesa dell'Ordinanza n.108, artt. 1,2 e 3 (firmata dal RTP)	X			
D8	Ordinanza sindacale di inagibilità	X			Ord. inagibilità tossicia sant'andrea flamignano
D9	Scheda del Danno MIC - SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI – CHIESE MODELLO A – DC	X			Scheda danno_TOSSICIA FLAMIGNANO CHIESA S. ANDREA APOSTOLO
D10	Relazione tecnica illustrativa inerente la vincolistica presente sul bene oggetto di intervento (a firma del RTP e del progettista incaricato)	X			
	Pareri / autorizzazioni				
P1	Autorizzazione M.I.C SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO	X			6914_tossicia_flamign ano_s.andrea apostolo_aut. 21_adf_pda
P2	Deposito/Autorizzazione sismica SERVIZIO GENIO CIVILE	X			4803003-certificato-di- invio_Genio Civile
E	Successivamente alla concessione del contributo				
E1	Dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato <u>della direzione dei lavori</u> attesti di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo o consulente, con l'impresa appaltatrice e con le eventuali imprese subappaltatrici, nonché con le imprese incaricate delle indagini preliminari geognostiche e/o le prove di laboratorio sui materiali, né di avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse.	X			
E2	Documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l'individuazione dell'impresa esecutrice (scelta tra almeno cinque ditte, individuate nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, mediante apposita procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta), ivi compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri adottati e le modalità seguite per la scelta			X	
E3	Contratto d'affidamento lavori, Allegato n. 2 e allegato A Ord. 28/2017 (sottoscritto con timbro e firma)	X			
E4	Documenti d'identità del legale rappresentante dell'impresa esecutrice	X			DOC CARMINE MORETTI 2



E5	Documentazione relativa all'impresa esecutrice dei lavori attestante: -- che sia iscritta all'Anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 del decreto legge n. 189 del 2016; - che non abbia commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015); - per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, che sia in possesso della qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.	X			certificato- INAIL_51510646 scad 05.03.2026.pdf moretti quintili comrin novo scad 11.01.2026 Dichiarazione copia conforme SOA
E6	S.C.I.A. riferita al progetto esecutivo protocollata dal Comune di competenza	X			<u>WhatsApp image 2026-01-19 at 23.58.12</u>



Ufficio Speciale per la Ricostruzione sisma 2016/17 - REGIONE ABRUZZO						
ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO N.105/2020						
		PROVINCIA DI TERAMO - COMUNE DI TOSSICIA DIOCESI DI TERAMO-ATRI				
Titolo del progetto : LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO DI CULTO DENOMINATO CHIESA DI SANT'ANDREA APOSTOLO SITO IN LOCALITA' FLAMIGNANO DEL COMUNE DI TOSSICIA						
CUP: H87H20002990001 - CIG: 8843949198						
IDENTIFICATIVO - DECRETO N.395/2020				ID 081		
IMPORTO PROGRAMMATO - DECRETO N.395/2020				480.000,00 €		
ALLEGATO B - QUADRO TECNICO ECONOMICO						
QUADRO TECNICO ECONOMICO DI CONFRONTO				PROGETTO PUC del Centro Italia		PROGETTO PUC Centro Italia - Edizione 2022
				PROGETTO	PROGETTO POST affidamento	PROGETTO POST affidamento
A	Somme a base d'appalto					
A.1	Importo lavori a base d'asta (Moretti Quintilio SRL)			401.785,68 €	401.785,68 €	450.137,96 €
A.1.1	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)			22.483,66 €	22.483,66 €	35.238,81 €
A.1.3	A DETRARRE Ribasso d'Asta 20% (affidamento diretto)				-80.357,14 €	-90.027,59 €
	Totale parziale (A)			424.269,34 €	343.912,20 €	485.376,77 €
	ECONOMIE (A)					
B	Somme a disposizione del beneficiario					
				14.213,14 €	12.308,41 €	15.129,75 €
B.1	B.1.1	Prove ed indagini geologiche, geotecniche, strutturali (SERVIZI GEOTECNICI SRL)		6.349,10 €	6.349,10 €	6.349,10 €
		A DETRARRE Ribasso 30% (affidamento diretto)			-1.904,73 €	-1.904,73 €
B.2	B.2.1	Spese per la gestione amministrativa (fino a 300.000,00 di importo dei lavori)	2%	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
	B.2.2	Spese per la gestione amministrativa (da 300.000,00 a 1.000.000,00 di importo dei lavori)	1,5%	1.864,04 €	1.864,04 €	2.780,65 €
B.4	Spese tecniche generali			81.083,17 €	56.758,22 €	87.572,61 €
	B.4.1	Progettazione (Arch. Enrico Costa)		16.379,17 €	16.379,17 €	16.379,17 €
		A DETRARRE Ribasso 30% (incarico diretto)			-4.913,75 €	-4.913,75 €
	B.4.1b	Agg. El. Prog. QbIII.03 (Arch. Enrico Costa)		0,00 €	0,00 €	1.875,17 €
		A DETRARRE Ribasso 30% (incarico diretto)			0,00 €	-562,55 €
	B.4.2	Direzione lavori- CSE (Arch. Enrico Costa)		44.514,20 €	44.514,20 €	47.996,04 €
		A DETRARRE Ribasso 30% (incarico diretto)			-13.354,26 €	-14.398,81 €
	B.4.2a	CSP (Arch. Enrico Costa)		5.231,47 €	5.231,47 €	5.231,47 €
		A DETRARRE Ribasso 30% (incarico diretto)			-1.569,44 €	-1.569,44 €
	B.4.4	Relazione geologica (dott. Giuseppe Ricci)		7.847,20 €	7.847,20 €	7.847,20 €
		A DETRARRE Ribasso 30% (incarico diretto)			-2.354,16 €	-2.354,16 €
	B.4.5	Collaudo Statico (Ing Paolo Guaglianone)		7.111,13 €	7.111,13 €	8.243,56 €
	B.4.6	A DETRARRE Ribasso 30% (incarico diretto)			-2.133,34 €	-2.473,07 €
B.5	Spese per IVA			65.618,90 €	50.625,59 €	73.474,00 €
	B.5.1	IVA Lavori in appalto (Moretti Quintilio SRL)	10%	42.426,93 €	34.391,22 €	48.537,68 €
	B.5.2	CNPAIA Progettazione (Arch. Enrico Costa)	4%	655,17 €	458,62 €	655,17 €
	B.5.2a	CNPAIA Agg. El. Prog. QbIII.06 (Arch. Enrico Costa)	4%	0,00 €	0,00 €	75,01 €
	B.5.3	CNPAIA DL-CSE (Arch. Enrico Costa)	4%	1.780,57 €	1.246,40 €	1.919,84 €
	B.5.3	CNPAIA CSP (Arch. Enrico Costa)	4%	209,26 €	146,48 €	209,26 €
	B.5.4	CNPAIA Geologo (dott. Giuseppe Ricci)	4%	313,89 €	219,72 €	313,89 €
	B.5.6	CNPAIA Collaudo (Ing Paolo Guaglianone)	4%	284,45 €	199,11 €	329,74 €
	B.5.5	IVA Progettazione (Arch. Enrico Costa)	22%	3.747,55 €	2.623,29 €	3.747,55 €
	B.5.6	IVA Agg. El. Prog. QbIII.06 (Arch. Enrico Costa)	22%	0,00 €	0,00 €	429,04 €
	B.5.6	IVA DL-CSE (Arch. Enrico Costa)	22%	10.184,85 €	7.129,39 €	10.981,49 €
	B.5.8	IVA CSP (Arch. Enrico Costa)	22%	1.196,96 €	837,87 €	1.196,96 €
	B.5.7	IVA geologo (dott. Giuseppe Ricci)	22%	1.795,44 €	1.256,81 €	1.795,44 €
	B.5.7	IVA collaudo (Ing Paolo Guaglianone)	22%	1.627,03 €	1.138,92 €	1.886,13 €
	B.5.8	IVA Prove ed indagini geologiche, geotecniche, strutturali (SERVIZI GEOTECNICI SRL)	22%	1.396,80 €	977,76 €	1.396,80 €
		Totale parziale (B)		160.915,21 €	119.692,22 €	176.176,36 €
		ECONOMIE (B)				
TOTALE (A+B)				585.184,55 €	463.604,42 €	661.553,13 €
MAGGIOR COSTO (rispetto all'importo programmato)				105.184,55 €		181.553,13 €
ECONOMIE (rispetto all'importo programmato)					-16.395,58 €	
"Fondo speciale per le compensazioni" ai sensi dell'Ordinanza n.126/2022, art.4 comma 1						46.865,38 €
Magior costo Ordinanza n.126/2022						63.260,96 €

Elenco documentazione progettuale completa scaricabile al seguente link:

<http://www.sisma2016abruzzo.it/pdi/index.php?p>

[Username: user - Password: 12345]

NOME FILE	DATA
A1_relazione illustrativa - RevC	12.12.2025
A1.a_Rel_Restauro-signed	24.01.2022
A2_Rel storica-signed	24.01.2022
A3_Rel strut.	12.12.2025
A4_Rel geol-signed	24.01.2022
A5_Rel geot-signed	24.01.2022
A7_Rel vuln sim-signed	24.01.2022
B1_Ril plan-signed	24.01.2022
B2_Plan gen-signed	24.01.2022
B3_Elab graf-signed	24.01.2022
B4-B7_Ril mat e Graf sto-signed	24.01.2022
B5_Ril strut-signed	24.01.2022
B6_Degrado-signed	24.01.2022
B7_Rilievo fotografico con coni ottici	12.12.2025
B8_Graf ind vuln-signed	24.01.2022
B10_NT S.Andrea - Tossicia SLM143	21.01-2026
B10_Quadro fess-signed	24.01.2022
C1_Prog arch-signed	24.01.2022
C2_Demolizione e ricostruzione	12.12.2025
C3_Progetto strutture	12.12.2025
C4_Interv rest-signed	24.01.2022
C6_Elab calc	12.12.2025
XXX_CME_ANTE 2022_	12.12.2025
XXX_EPU_ANTE 2022_	12.12.2025
Preventivo_Servizi geotecnici	21.01-2026
C12_Psc-signed	24.01.2022
C14_Discpl descr-signed	24.01.2022
C15_Capitolato-signed	24.01.2022
C16_Pm-signed	24.01.2022
C17_Perizia-signed	24.01.2022
C18_Dichiarazione conformità	12.12.2025
domanda ed elenco_chiesa S. Andrea Apostolo_Tossicia_Loc. Flamignano	24.01.2022
D3_contratto collaudatore sant'Andrea Flamignano Tossicia	27.02.2023
D3_Contratto Sisma Professionisti	12.12.2025
D3_Contratto Sisma Professionisti_GEOLOGO SAndrea_Tossicia	21-01-2026

D3_Contratto Sisma Professionisti_Geologia	21-01-2026
CARTA IDENTITA' PAOLO GUAGLIANONE	12.12.2025
CI Ricci	12.12.2025
Cl. Costa Enrico_02-08-33	12.12.2025
D6_Dichiarazione non superamento soglia incarichi_ENRICO	12.12.2025
D6_Dichiarazione non superamento soglia incarichi_geologo Ricci	12.12.2025
D6_Dichiarazione non superamento soglia incarichi_GUAGLIONE	21-01-2026
D7-ANTE2022- COLLAUDO	12.12.2025
D7-ANTE2022- CSE- DL	12.12.2025
D7-ANTE-PUC2022-CSP	12.12.2025
D7-ANTE-PUC2022-GEOLOGO	12.12.2025
D7-ANTE-PUC2022-PROG	12.12.2025
Ord. inagibilità tossicia sant'andrea flamignano	27.02.2023
Scheda danno_TOSSICIA FLAMIGNANO CHIESA S. ANDREA APOSTOLO	27.02.2023
D10_relazione vincoli	12.12.2025
6914_tossicia_flamignano_s.andrea apostolo_aut. 21_adf_pda	05.09.2025
4803003-certificato-di-invio_Genio Civile	21-01-2026
E1_DA.11 (parte B)_ENRICO COSTA_02_	21-01-2026
E3_Contratto Sisma Imprese_03_	21-01-2026
DOC CARMINE MORETTI 2	21-01-2026
certificato-INAIL_51510646 scad 05.03.2026.pdf	12.12.2025
morettiquintiliocomrinnovo scad 11.01.2026	12.12.2025
Dichiarazione copia conforme SOA	12.12.2025
WhatsApp Image 2026-01-19 at 23.58.12	21-01-2026

AGGIORNAMENTO ELABORATI ORDINANZA 126/2022

NOME FILE	DATA E ORA
C10p_Manodopera	12.12.2025
C11-QTE	12.12.2025
D7-PUC2022- AD.PREZZI	12.12.2025
D7-PUC2022- COLLAUDO	12.12.2025
D7-PUC2022- CSE- DL	12.12.2025
XXX_CME_POST 2022	12.12.2025
XXX_EPU_POST 2022	12.12.2025



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA

BELLE ARTI E PAESAGGIO

**SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO**

L'Aquila, data del protocollo

A

Diocesi di Teramo-Atri
beniculturali@pec.teramoatri.it
ufficiotecnico@pec.teramoatri.it

Regione Abruzzo – USR
usr2016@pec.regione.abruzzo.it

Risp. Prot. 6914 *del* 29/04/2025

Class 36.64.01/9/2025

Ref. Vs. . *del* 28/04/2025

Allegati .

E p.c.

Comune di Tossicia
protocollo@peccomunetossicia.te.it

Oggetto: Tossicia (TE)
Fraz. Flamignano
Chiesa di Sant'Andrea Apostolo - Progetto di restauro con miglioramento sismico - Richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.
Rif. catastali: Foglio 17, part. B
Richiedente: Diocesi di Teramo-Atri
Autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.
[A-M-SA 1840/2021]

Visto il D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii., recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", ai sensi dell'art. 10 della L. n. 137 del 06.07.2002, d'ora in avanti denominato "Codice";

Visto il D.P.C.M. n. 57 del 15.03.2024 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

Visto il D.P.C.M. n. 270 del 05.09.2024 recante la "Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della Cultura";

Preso atto della vs. nota del 28.04.2025, con la quale è stato trasmesso il progetto di cui all'oggetto, acquisita agli atti con prot. 6914 del 29.04.2025;

Richiamata la vs. nota del 19.03.2021, con la quale è stato trasmesso la richiesta di autorizzazione alle indagini sul bene in oggetto, acquisita agli atti dell'allora Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città dell'Aquila e i comuni del Cratere con prot. n. 1840 del 19.03.2021, e la successiva nota pervenuta il 07.03.2022 ed acquisita al prot. 3415 del 08.03.2022, con cui sono stati trasmessi i chiarimenti e le integrazioni richiesti da questa Soprintendenza con nota prot. 1541 del 07.10.2021;

Richiamata la nota prot. 9499 del 16.06.2022 con la quale questo Ufficio ha richiesto chiarimenti e informazioni dettagliate riguardo "indagini effettuate senza autorizzazione" e la successiva nota del 02.02.2024, pervenuta il 19.02.2024 ed acquisita agli atti con prot. 2451 del 19.02.2024, con la quale il progettista incaricato Arch. Enrico Costa dichiara che l'indagine di tipo strutturale ha riguardato esclusivamente una porzione limitata di muratura esterna, la quale appare già interessata da interventi di rifacimento, ed è stata prontamente ripristinata;

Considerato che questa Soprintendenza, con nota prot. 821 del 21.01.2025:

- ha ritenuto che le prove già eseguite non hanno danneggiato il monumento, accogliendo la giustificazione trasmessa dal progettista;
- ha autorizzato con prescrizioni le restanti indagini di cui alla richiesta acquisita al prot. 3415 del 08.03.2022;
- ha evidenziato, in merito alla richiesta di riscontro circa gli elaborati progettuali presentati la necessità che il progetto esecutivo di riparazione e miglioramento sismico del manufatto fosse oggetto di una specifica e separata



istanza, susseguente ai risultati delle indagini strutturali e stratigrafiche, elencando gli elaborati minimi per effettuare l'istruttoria di competenza;

Richiamata la nota del 15.04.2025, acquisita agli atti con prot. 6277 del 16.04.2025, con la quale Codesto Ufficio ha segnalato alla scrivente Soprintendenza i danni verificatisi al paramento murario laterale esterno del bene in oggetto e della successiva nota di questo Ufficio prot. 6553 del 22.04.2025 con la quale:

- si raccomandava di sollecitare i professionisti incaricati a dare seguito a quanto richiesto nella nota di cui al punto precedente, ovvero l'aggiornamento degli elaborati grafici progettuali per la tempestiva trasmissione del progetto definitivo a questo Ufficio per approvazione;
- si segnalava la possibilità di seguire le procedure di cui all'art. 27 del Codice "Situazioni di urgenza", sia per ciò che riguarda le strutture interessate dal crollo, sia lo spostamento di beni mobili collocati all'interno della chiesa che eventualmente si trovassero nelle vicinanze dell'area interessata;

Esaminati gli elaborati progettuali pervenuti;

Verificato che l'immobile risulta essere tutelato *ope legis* ai sensi dell'art. 10 c. 1 e 5 del Codice;

Considerato che dall'esame degli elaborati progettuali si è rilevato che le opere consistono nella riparazione con miglioramento sismico del danno, e in particolare:

- iniezioni di miscele leganti base calce idraulica, scarnitura e rinzafo dei prospetti esterni;
- scarnitura di lesioni e scuci-cuci;
- inserimento tiranti B20xH30 disposte sia longitudinalmente che trasversalmente nella navata principale, e nel transetto;
- inserimento barre dywidag 26E in corrispondenza del prospetto principale, della parete di fondo del presbiterio e delle murature del transetto (trasversale e longitudinali);
- sostituzione delle coperture esistenti con nuove costituite da capriate e semicapriate lignee, terzere e travicelli, doppio tavolato incrociato, isolante guaina e manto di copertura;
- consolidamento all'estradosso del solaio di sottotetto del presbiterio e della volta del braccio destro del transetto con rete tipo fibronet;
- demolizione del solaio di sottotetto del braccio sinistro del transetto;
- realizzazione di un cordolo sommitale in acciaio UPN240;
- rinforzo del solaio dell'ambiente semiinterrato della sagrestia con inserimento all'intradosso di 6 travi lignee e tiranti perimetrali;
- campanile: inserimento di tiranti in acciaio in barre da 24 mm in corrispondenza dei livelli di marcapiano e barre dywidag verticali all'interno dei pannelli murari;

Considerato che gli elaborati inviati **NON** prevedono interventi in ordine al danno segnalato con nota prot. 6277 del 16.04.2025, né forniscono proposte di risolutive;

Richiamate le note successivamente trasmesse da codesto Ente del 01.09.2025 e del Comune di Tossicia del 28.09.2025 recanti segnalazioni del verificarsi di un aggravamento dei danni segnalati mediante nota della Diocesi sopra richiamata;

Considerato che in data 03.09.2025 i sottoscritti funzionari competenti, arch. Paola D'Andrea e dott. Antonio David Fiore hanno svolto un sopralluogo ricognitivo dello stato di conservazione della chiesa, constatando che codesto Ente non aveva ancora attivato le procedure di cui all'art.27 del Codice e riscontrando il peggioramento del crollo segnalato nel mese di aprile;

Ritenuto infine che il presente parere, sebbene relativo ad un progetto non aggiornato allo stato dei luoghi e comunque autonomo rispetto agli accadimenti segnalati, possa evitare un ulteriore aggravamento delle condizioni di conservazione del bene;

questa Soprintendenza ritiene che le opere progettate siano compatibili con i criteri di tutela definiti dalla legislazione vigente in materia di beni culturali e pertanto, per quanto di competenza, rilascia la propria autorizzazione ai lavori in oggetto ai sensi degli artt. 21 e 22 del Codice, **a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:**

Aspetti architettonici

1. relativamente al crollo della porzione di muratura esterna, segnalato alla Soprintendenza mediante la sopracitata nota, l'intervento dovrà prevedere la ricomposizione muraria mediante l'impiego del medesimo materiale lapideo



che si trova in situ, allettato con malta strutturale di calce idraulica naturale avente caratteristiche del tutto simili a quella esistente;

2. non si autorizza l'intervento strutturale di inserimento del tirante interno di lunghezza pari a ca. 12 m che risulta eccessivamente invasivo e di complessa esecuzione, in luogo del quale potranno essere proposti tiranti "a vista", la cui dimensione e localizzazione dovrà essere preventivamente sottoposta ad autorizzazione di questa Soprintendenza, previa condivisione di adeguato elaborato grafico e dettaglio esecutivo;
3. sia valutata l'opportunità di ringrossare la muratura corrispondente alla fondazione della parete di fondo della chiesa, sita nell'ambiente interrato sotto la zona absidale in quanto, sulla base dei rilievi trasmessi, sembrerebbe presente una rilevante riduzione della suddetta sezione muraria;
4. sia condiviso, previa esecuzione dei perfori armati con barre in corrispondenza dei quattro angoli del campanile, un dettaglio esecutivo di intervento dal quale si possano evincere le modalità operative dell'intervento, le lunghezze precise degli inghisaggi e le interferenze con la copertura del campanile stesso;
5. sia valutata la necessità, rilevata nel corso del sopralluogo, di intervenire sul ripristino della connessione muraria tra i contrafforti addossati al braccio destro del transetto mediante adeguate opere di consolidamento, le quali dovranno essere comunque preventivamente autorizzate dallo scrivente ufficio;
6. tutti gli interventi relativi alle finiture architettoniche, ivi incluse il ripristino delle pavimentazioni, le miscele delle malte da impiegare per la rabboccatura dei giunti di malta, le miscele e le cromie per i nuovi intonaci e tutto quanto altro dovrà eseguirsi a completamento delle opere strutturali, dovranno essere preventivamente concordati in corso d'opera con i funzionari competenti di questa Soprintendenza, mediante sopralluoghi dedicati;

Aspetti storico artistici

1. Tutti gli interventi sui beni mobili e apparati decorativi dell'architettura dovranno essere realizzati, come da art. 29 c. 6 del D. Lgs 42/2004 in via esclusiva da restauratori di beni culturali in possesso dei requisiti ai sensi della normativa in materia e abilitati per le categorie di manufatti oggetto di intervento, secondo quanto previsto dall'art. 182, c. 1 bis del Codice, i cui curricula dovranno essere inviati a questo Ufficio prima dell'inizio dei lavori;
2. prima dell'inizio dei lavori dovrà essere inviato a questo Ufficio apposito elenco delle opere mobili presenti in chiesa e di quelle eventualmente già spostate in passato; qualora si renda necessario il trasferimento in un deposito temporaneo, questo dovrà garantire ottimali condizioni di sicurezza e conservazione; il trasferimento dovrà essere debitamente autorizzato a seguito di istanza di autorizzazione alla movimentazione contenente i seguenti dati: elenco opere, data, luogo di deposito temporaneo, nominativi degli addetti, targa e tipologia di mezzo, estremi dell'assicurazione;
3. i beni non amovibili (altari, arredi lignei, acquasantiere, dipinti murali, lapidei decorati in facciata, iscrizioni, etc.) dovranno essere preventivamente messi in sicurezza; le operazioni dovranno essere eseguite in via esclusiva da restauratori abilitati a norma di legge per il settore corrispondente; laddove gli apparati decorativi inamovibili interferiscano direttamente o indirettamente con gli interventi strutturali dovrà essere predisposto apposito progetto di restauro da sottoporsi alla necessaria autorizzazione di questo Ufficio; nessun intervento che non sia stato preventivamente e specificatamente autorizzato potrà essere eseguito sugli apparati decorativi dell'architettura;
4. Gli interventi sui paramenti murari interni dovranno essere sempre preceduti da tasselli stratigrafici eseguiti da restauratore abilitato a norma di legge, al fine di verificare l'eventuale sussistenza di apparati decorativi non noti al disotto degli scialbi moderni; ad ogni buon conto, si ricorda che un piano di indagini stratigrafiche che prevedeva l'esecuzione di 35 tasselli, era stato trasmesso e acquisito agli atti con prot. 3415 del 08.03.2022 e autorizzato con nota prot. 821 del 21.01.2025;
5. L'inserimento dei tiranti B20xH30 "a vista" dovrà tenere conto della presenza degli ornati in stucco all'intradosso degli arconi di collegamento con i bracci del transetto; tali decorazioni dovranno essere conservate, messe in sicurezza e restaurate; la posizione dei tiranti dovrà essere concordata durante apposito sopralluogo in cantiere con i funzionari responsabili di questo Ufficio;
6. L'inserimento di tiranti in acciaio in barre da 24 mm in corrispondenza dei livelli di marcapiano dovrà essere effettuato in modo che i paletti non interferiscano con fasce marcapiano o cornici sporgenti;



7. le operazioni di iniezioni eseguite in corrispondenza (sul lato interno) di altari, edicole e/o dipinti murali dovranno essere effettuate sotto la sorveglianza di restauratore abilitato, al fine di prevenire eventuali fuoriuscite di materiale dannose per gli apparati decorativi;

Si rammenta che in vista della prevista esecuzione di scavi, ai sensi della normativa vigente in materia (in particolare di quanto disciplinato dall'art. 90 e ss. del Codice) qualora nella conduzione dei lavori emergano strutture di interesse archeologico, è fatto obbligo di sospendere i lavori, avvertire entro 24 ore la Soprintendenza o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per il territorio e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.

Si prescrive infine:

1. che sia data comunicazione a mezzo mail, con almeno 15 gg. di anticipo, circa la data di inizio dei lavori, il nominativo dell'impresa appaltatrice e quello del direttore dei lavori. Si rammenta che le ditte esecutrici dei lavori devono essere abilitate ad operare su beni soggetti a tutela ai sensi del Codice;
2. che venga trasmessa una documentazione sui lavori effettuati, in forma di relazione dettagliata con riprese fotografiche durante e dopo le lavorazioni.

La direzione lavori incaricata ai sensi R.D. 2537/1925 dovrà fornire in corso d'opera le indicazioni propedeutiche alla corretta realizzazione delle opere autorizzate contattando a mezzo mail i funzionari di questa Soprintendenza incaricati dell'alta sorveglianza che procederanno, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

Questa Soprintendenza si riserva la facoltà di dettare eventuali ulteriori prescrizioni in corso d'opera e di richiedere approfondimenti e/o ampliamenti delle indagini, sulla base di ulteriori elementi emersi durante il cantiere e non valutabili in fase progettuale, al fine di garantirne la tutela. Le prescrizioni impartite in corso d'opera a mezzo verbali di sopralluogo e/o comunicazioni ufficiali saranno parte integrante dell'atto autorizzatorio. Qualora infine nella conduzione dei lavori sorgano imprevisti o emergano ulteriori elementi di interesse storico, artistico o archeologico, il titolare della presente approvazione o, per lui, il direttore dei lavori o l'impresa esecutrice, ai sensi della normativa vigente in materia (in particolare artt. 90 e ss. del Codice), sono invitati ad informare tempestivamente questo Ufficio, che provvederà ad attuare le necessarie verifiche.

Si informa che la legge non prevede la sanatoria per opere eseguite in difformità dalla presente autorizzazione. Per eventuali variazioni al progetto autorizzato, non ricomprese nelle prescrizioni dettate in corso d'opera da personale di questo Ufficio, deve essere richiesta preventiva autorizzazione, onde non incorrere nelle sanzioni amministrative e penali previste rispettivamente nella Parte Quarta, Titolo I, Capo I del Codice e nella Parte Quarta, Titolo II, Capo I del Codice.

Si intendono approvati gli elaborati grafici e la documentazione trasmessi a mezzo pec presentati il 19.03.2021 e acquisiti in parti data al protocollo con il n. 1840 e degli elaborati grafici e la documentazione trasmessi a mezzo pec il 07.03.2022 e acquisiti al protocollo con il n. 3415 del 08.03.2022 e 6914 del 29.04.2025.

I FUNZIONARI COMPETENTI
ARCH. PAOLA D'ANDREA
paola.dandrea@cultura.gov.it
DOTT. ANTONIO DAVID FIORE
antoniodavidfiore@cultura.gov.it
DOTT.SSA FRANCESCA SPADOLINI
francesca.spadolini@cultura.gov.it

LA SOPRINTENDENTE
ARCH. CRISTINA COLLETTINI
Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



RICEVUTA TELEMATICA DI PRESENTAZIONE

La presente ricevuta telematica attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza presso l'ufficio regionale del Genio Civile. I lavori non possono avere inizio prima del rilascio del relativo provvedimento di autorizzazione/deposito sismico.

Ufficio **SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI TERAMO**
ricevente:

Trasmissione **15/01/2026**
dell'istanza:

N.Pratica: **20/2026-MUD**

Protocollo N. **15085** Data. **15/01/2026**

Oggetto: L'edificio oggetto è costituito dal corpo Chiesa e dai locali adiacenti adibiti a sagrestia e campanile. Gli interventi previsti riguardano le iniezioni di miscele leganti in tutte le strutture murarie in pietrame e tirantature longitudinali e trasversali nella navata principale e nel transetto. Nel campanile si prevede l'inserimento di tiranti in acciaio e barre dywilag verticali. Si provvederà al rifacimento delle coperture mediante capriate e semicapriate lignee e cordolo sommitale in acciaio

DITTA COSTRUTTRICE

Ragione **Moretti** P.Iva: **01726430679** CF: **01726430679**
Sociale: **Quintilio s.r.l.**
Indirizzo Via: **F.ne** Comune: **CROGNALETO** Prov: **TE**
Sede: **Tottea**
Numero Registro Imprese:

DATI DEL COMMITTENTE

Dati anagrafici:

Nome: **Antonio** Cognome: **Masci** Nato a: **L'AQUILA**
il: **25/02/1981** CF: **MSCNTN81B25A345K**

Residente in:

Via: **VIA DELLE NOCELLE** Comune: **L'AQUILA** Prov: **AQ**
N.6

in qualità **Committente - altro soggetto altrimenti avente titolo, ai sensi dell'art.**
di: **11 del d.p.r. 380/2001**

PEC: **antonio.masci@ingpec.eu**

Mail: **ufficiotecnico@teramoatri.it**

Telefono: -

Cellulare: **3471156986**

ELENCO DEI DOCUMENTI DIGITALI ALLEGATI

- **Riepilogo della domanda**
4803000-4802682-modello-
domanda.GECIV2_GC_CSTNRC77M02D976X_76445.pdf.p7m.p7m
- **Rilievo geometrico strutturale**
4802561-B5_Ril_strut.pdf.p7m
- **Planimetria ubicativa**
4802458-B2_Plan_gen.pdf.p7m
- **Elaborati grafici esecutivi delle strutture (file 2)**
4802552-Tav.C3.2___Progetto_strutturale_-_Pianta_delle_coperture.pdf.p7m
- **Documentazione fotografica**
4802656-08_A0_documentazione_fotografica.pdf.p7m
- **Piano delle indagini per la caratterizzazione meccanica dei materiali esistenti**
4802525-Piano_delle_indagini_e_risultati.pdf.p7m
- **All. 12 - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' DEL PROGETTISTA ARCHITETTONICO**
4802378-91195925-All_17_-_Dichiarazione_PROG_ARCH_-_lett_b_.pdf.p7m
- **Particolare costruttivi (file 3)**
4802489-Tav.C3.5___Progetto_strutturale_-_Dettagli_coperture.pdf.p7m
- **Relazione illustrativa sui materiali**
4802480-C6_Elab_calc.pdf.p7m
- **All. 6 - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' GEOLOGO**
4802373-91195899-1203517-All_6_-_Dichiarazione_GEOLOGO.pdf.p7m
- **Copia documento di identità committente**
4802386-Documento_identita_committente.pdf.p7m
- **Particolare costruttivi**
4802485-Tav.C3.3___Progetto_strutturale_-_Dettagli_murature.pdf.p7m
- **Modello A**
4802623-Versamento_oneri_di_conservazione.pdf.p7m
- **Fascicolo dei calcoli**
4802500-C6_Elab_calc.pdf.p7m
- **Relazione di calcolo strutturale, comprensiva di una descrizione generale dell'opera e dei criteri generali di analisi e di verifica, della classe d'uso dell'immobile e della tipologia costruttiva (file 2)**
4802592-B8_Graf_ind_vuln.pdf.p7m
- **Stralcio MOPS**
4802439-A4_Rel_geol.pdf.p7m
- **Planimetria ubicativa (file 2)**
4802460-B1_Ril_plan.pdf.p7m
- **Particolare costruttivi (file 4)**
4802491-Tav.C3.6___Progetto_strutturale_-_Dettagli_capriate.pdf.p7m
- **All. 13 - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' DEL PROGETTISTA STRUTTURALE**
4802380-91195935-All_18_-_Dichiarazione_PROG_STRUTT_-_lett_b_.pdf.p7m
- **All. 5 - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' COLLAUDATORE**
4802371-91195897-1203514-All_5_-_Dichiarazione_COLLAUDATORE.pdf.p7m
- **Piano di Manutenzione delle strutture**
4802510-Piano_di_manutenzione.pdf.p7m
- **Relazione geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione del volume significativo di terreno**
4802573-A5_Rel_geot.pdf.p7m
- **Progetto architettonico**
4802498-C1_Prog_arch.pdf.p7m
- **Elaborati grafici esecutivi delle strutture**
4802550-Tav.C3.1___Progetto_strutturale_-_Piante_prospetti_e_sezioni.pdf.p7m
- **Delega a trasmettere**
4802663-90116084-Procure_modificata_PDF.pdf.p7m
- **Imposta di bollo (mod. F23)**
4802390-Imposta_di_bollo.pdf.p7m
- **Relazione sintetica del progetto strutturale**
4802506-A3_Rel_strut.pdf.p7m
- **Relazione geologica e modellazione sismica**

- 4802512-A4_Rel_geol.pdf.p7m
- **Particolare costruttivi (file 2)**
4802487-Tav.C3.4___Progetto_strutturale_-_Dettagli_tiranti.pdf.p7m
 - **Relazione tecnica generale illustrativa dell'opera**
4802530-A1_relazione_illustrativa_.pdf.p7m
 - **Relazione sulle fondazioni e verifiche della sicurezza e delle prestazioni**
4802571-A5_Rel_geot.pdf.p7m
 - **Rilievo del danno e quadro fessurativo (8.5.2 DM 17/01/2018)**
4802437-B10_Quadro_fess.pdf.p7m
 - **Relazione di calcolo strutturale, comprensiva di una descrizione generale dell'opera e dei criteri generali di analisi e di verifica, della classe d'uso dell'immobile e della tipologia costruttiva**
4802590-A7_Rel_vuln_sim.pdf.p7m
 - **Particolare costruttivi (file 5)**
4802493-Tav.C3.7___Progetto_strutturale_-_Dettagli_semicapriate.pdf.p7m
 - **All. 4 - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' DIRETTORE DEI LAVORI**
4802383-91195888-1226882-All_4_-_Dichiarazione_D.L_STRUTTURALE.pdf.p7m
 - **Valutazione della sicurezza ex-ante (8.3 DM 17/01/2018) e relativo fascicolo dei calcoli**
4802568-C6_Elab_calc.pdf.p7m
 - **Relazione sulla caratterizzazione meccanica dei materiali esistenti e definizione dei livelli di conoscenza**
4802564-B9_Diagnostica.pdf.p7m

Cerca

tossicia

Tutto

2 Filtro

SPID Aruba
...di Tossicia
il 15/01/20

Posta

EC

Enrico Co
Fw: POSTA
Enrico Cos
Manager

PC

Per conto
POSTA CE
Questo me
crittografia

AI

Aruba ID
SPID Aruba
...di Tossicia
il 15/01/20

AI

Aruba ID
SPID Aruba
...di Tossicia
il 15/01/20

AI

Aruba ID
SPID Aruba ID - Notifica aut...

giovedì

Posta in arr...



Conferma protocollazione a TOSSICIA (TE) Segnalazione Certificata Inizio Attività nr.pratica del di MASCI ANTONIO



Sportello S.U.E. - Comune di Tossicia (TE)

A ecosta@oappc-rc.it

15 gen

In data 15/01/2026 è stata protocollata la pratica:

Segnalazione Certificata Inizio Attività prot.n.173 del 15/01/2026 nr. pratica provvedimento n.. del di MASCI ANTONIO oggetto Progetto di restauro con miglioramento sismico dell'edificio di culto denominato Chiesa di Sant' Andrea Apostolo Tossicia, localit? Flamignano.

Presentando la seguente documentazione:

Copia del documento di identità del/i titolare/i - CI. Costa Enrico_02-08-33.pdf.p7m
(68139c8bce6bd260b06c5b5ad2568e7b)

Documentazione fotografica dello stato di fatto - 1. Doc fotog.pdf.p7m
(b32b1f7c77dca752762e783c50bbaf6e)

Elaborati grafici comparativi - C2_Demolizione e ricostruzione.pdf.p7m
(182159df1d5eac8582f9d2d8fa7e5325)

Elaborati grafici dello stato di fatto - C1_Prog arch.pdf.p7m (46e94d74bbdecf3d1e8c0ae861c671f4)

Elaborati grafici dello stato di progetto - C3_Progetto strutture.pdf.p7m
(3905b1e2e4a967a0c638001440bbabc5)

Modello della domanda - MSCNTN81B25A345K-05122025-1537.SUAP.PDF.p7m
(71b893afb4ee9aad62a190c40e43cbd0)

Procura/delega - 90116084-Procura_modificata_PDF.pdf.p7m (4a9dd2e24f2af5b8b186eede4fae268c)

Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria - Versamento oneri di conservazione.pdf.p7m
(2a37d1c2d6bdbf9b6122225c5f2b0b62)

Soggetti coinvolti - 91195925-All_17_-_Dichiarazione_PROG_ARCH_-_lett_b_.pdf.p7m
(dfe5a9528d066a3d594a85234d508789)



TOSSICIA

15 gen
...



allegati



Domanda di concessione del contributo ai sensi dell'ordinanza 105/2020

Il/La sottoscritto/a ANTONIO NASCI in qualità di RTP
dell'intervento id decreto 395/2020 n. 81 /2020 denominato Chiesa di
SANDREA APOSTOLO sita nel comune di ROSSICIA Prov. TE con
la presente

richiede

la concessione del contributo per l'intervento:

Soggetto Attuatore	DIOCESI DI TERAMO - ATRI
Soggetto proprietario	DIOCESI DI TERAMO - ATRI
Denominazione dell'edificio	CHIESA DI SANDREA APOSTOLO
Id decreto	81
CUP	H 87H 2000 299 0001
CIG	—
Indirizzo	LOC. FLAMIGNANO
Coordinate (latitudine e longitudine)	12.54642, 13.62788
Importo programmato decreto n. 395/2020	€ 480 000,00
Importo richiesto da progetto	€ 480 040,72
Intervento id decreto 395/2020 n. Importo programmato secondo il decreto 395/2020: Importo riprogrammato a seguito della presente domanda: ¹	
Progettista o gruppo di progettazione	ARCH. ENRICO COSTA

Dichiara inoltre che ha contestualmente trasmesso il progetto di cui sopra alle seguenti amministrazioni tenute all'espressione dei pareri:

Pareri/autorizzazioni necessarie	
Pareri/autorizzazioni necessarie	
Pareri/autorizzazioni necessarie	
Pareri/autorizzazioni necessarie	

Luogo e data TE 10/01/22

Firma dell'RTP



¹ Se l'importo richiesto è maggiore del programmato dichiarare da quale altro intervento (della medesima diocesi) verranno decurtate le somme

Elenco dei documenti presentati

Il/La sottoscritto/a ANTONIO NASCI In qualità di RTP dell'intervento Id
decreto 395/2020 n. 81 /2020 denominato Chiesa di S. ANDREA A POSTOLO sita
nel comune di TOSSICIA Prov. TE con la presente trasmette la seguente
documentazione:

Numero Documento	Nome file documento con estensione (*.*) pdf, etc.)	Soggetto che firma digitalmente	Ora e data della firma digitale
1	A1_Relazione tecnica generale	Arch. Enrico Costa	ora 15:40 12/10/2021
2	A2_Relazione storico-artistica	Arch. Enrico Costa	ora 15:40 12/10/2021
3	A3_Relazione delle strutture	Arch. Enrico Costa	ora 15:40 12/10/2021
4	A4_Relazione geologica	Arch. Enrico Costa	ora 15:40 12/10/2021
5	A5_Relazione geotecnica	Arch. Enrico Costa	ora 15:40 12/10/2021
6	A7_Relazione vulnerabilità sismica	Arch. Enrico Costa	ora 15:40 12/10/2021
7	B1_Rilievo planivolumetrico e inserimento urbanistico	Arch. Enrico Costa	ora 15:40 12/10/2021
8	B2_Planimetria generale-riferimenti catastali	Arch. Enrico Costa	ora 15:40 12/10/2021
9	B3_Elaborati grafici (piante, prospetti, sezioni)	Arch. Enrico Costa	ora 15:40 12/10/2021
10	B4-B7_Rilievo materico (foto con con ottici) e Graficizzazione storico / costruttivo	Arch. Enrico Costa	ora 15:40 12/10/2021
11	B5_Rilievo strutturale	Arch. Enrico Costa	ora 15:40 12/10/2021
12	B6_Rilievo stato di conservazione- Degrado	Arch. Enrico Costa	ora 15:40 12/10/2021
13	B8_Graficizzazione degli indicatori di vulnerabilità e presidi antisismici	Arch. Enrico Costa	ora 15:40 12/10/2021
14	B9_Piano di indagini strumentali (Diagnostica)	Arch. Enrico Costa	ora 15:40 12/10/2021
15	B10_Grafici quadro fessurativo	Arch. Enrico Costa	ora 15:40 12/10/2021
16	C1_Progetto architettonico: piante, prospetti, sezioni	Arch. Enrico Costa	ora 15:40 12/10/2021
17	C3_Progetto strutturale: piante, prospetti, sezioni e particolari	Arch. Enrico Costa	ora 15:40 12/10/2021
18	C4_Individuazione grafica degli interventi di restauro	Arch. Enrico Costa	ora 15:40 12/10/2021
19	C6_Elaborati di calcolo esecutivi delle strutture	Arch. Enrico Costa	ora 15:40 12/10/2021
20	C8_Computo metrico estimativo con riepilogo delle categorie	Arch. Enrico Costa	ora 15:40 12/10/2021
21	C9_Elenco prezzi	Arch. Enrico Costa	ora 15:40 12/10/2021
22	C10_Calcolo incidenza della manodopera	Arch. Enrico Costa	ora 15:40 12/10/2021
23	C11_Quadro economico	Arch. Enrico Costa	ora 15:40 12/10/2021
24	C12_Piano di sicurezza e coordinamento	Arch. Enrico Costa	ora 15:40 12/10/2022
25	C13_Cronoprogramma Lavori	Arch. Enrico Costa	ora 15:40 12/10/2023
26	C14_Disciplinare Descrittivo e prestazionale Degli elementi tecnici	Arch. Enrico Costa	ora 15:40 12/10/2024
27	C15_Schema di contratto e capitolato speciale di appalto	Arch. Enrico Costa	ora 15:40 12/10/2025
28	C16_Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti	Arch. Enrico Costa	ora 15:40 12/10/2026
29	C17_Perizia asseverata	Arch. Enrico Costa	ora 15:40 12/10/2027
30	C18_Dichiarazione di conformità	Arch. Enrico Costa	ora 15:40 12/10/2028
31	D1_Affidamento dei servizi	Arch. Enrico Costa	ora 15:40 12/10/2029
32	D2_Contratto sisma imprese	Arch. Enrico Costa	ora 15:40 12/10/2030
33	D3_Iscrizione all'Elenco Speciale	Arch. Enrico Costa	ora 15:40 12/10/2031
34	D4_Nomina RTP	Arch. Enrico Costa	ora 15:40 12/10/2032
35	D5_Documento di identità	Arch. Enrico Costa	ora 15:40 12/10/2033
36	D6_Contratto Impresa	Arch. Enrico Costa	ora 15:40 12/10/2034
37	D7_Contratto Professionisti	Arch. Enrico Costa	ora 15:40 12/10/2035
38	D8_Dichiarazione Incarichi	Arch. Enrico Costa	ora 15:40 12/10/2036
39	D9_Parcella	Arch. Enrico Costa	ora 15:40 12/10/2037
40	D10_Dichiarazione autocertificativa	Arch. Enrico Costa	ora 15:40 12/10/2038

Gubbio, PG

10/01/2022

