



Ministero della cultura

ISTITUTO CENTRALE PER LA GESTIONE DEI RISCHI
DEL PATRIMONIO CULTURALE

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

CGRTS-0030473-A-24/07/2026 - Allegato Utente 1 (A01)

Alla Conferenza permanente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario del Governo ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

All' arch. Maria Giovanna Rizzi
mariagiovanna.rizzi@cultura.gov.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province
di Ancona e Pesaro e Urbino
sabap-an-pu@pec.cultura.gov.it

Oggetto: Convocazione Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 – O.C. 132/2022 - “Intervento locale della Chiesa di San Giuseppe” - Comune di Cantiano (PU) - Id. O.C. 132/2022: D_172_2022 – CUP D72E22001430001 – CIG A0204D7350 - Soggetto Attuatore: Diocesi di Gubbio. **Delega.**

La sottoscritta dott.ssa Claudia Cenci, in qualità di Direttrice dell'Istituto Centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale, con il presente atto, vista la nota prot. CGRTS-0028368-P del 10/07/2026, con la quale il Commissario Straordinario per la Ricostruzione convoca il giorno 28/07/2026 alle ore 11:00 la Conferenza permanente in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting”, per l'approvazione del progetto in oggetto;

DELEGA

a rappresentare la scrivente, l'arch. Maria Giovanna Rizzi, Funzionario Architetto in servizio presso la l'Istituto Centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale, la quale è legittimata a esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

La Direttrice
dott.ssa Claudia Cenci

CLAUDIA
CENCI
MINISTERO
DELLA
CULTURA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

Dip. per le Opere Pubbliche e le Politiche Abitative

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.

TOSCANA, MARCHE ed UMBRIA

SEDE COORDINATA di ANCONA

C.F. - P. IVA 80006190427

Ufficio 4 – Amm. 2 per la Regione Marche

Ufficio 6 – Tecnico ed OO.MM. per la Reg. Marche

Al Commissario Straordinario del Governo
ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

All'Ing. Matarazzo Salvino – Sede

Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA
ex. art. 16 del D.L. 189/2016.
O.C. 132/2022 "INTERVENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN GIUSEPPE".
COMUNE di CANTIANO (PU).
Soggetto attuatore: Diocesi di Gubbio.
CUP: D72E22001430001 – CIG: A0204D7350.
Id. O.C. 132/2022: D_172_2022.

In riscontro alla nota n. 14354 del 10-07-2026, inerente alla Convocazione di Conferenza da effettuarsi in forma telematica il giorno 28 luglio 2026 (ore 11.00) per l'esame del progetto in argomento, si delega l'ing. Matarazzo Salvino di questo Provveditorato a partecipare in collegamento da remoto (salvino.matarazzo@mit.gov.it – tel. 071-2281234 – cell. 348-7701127).

IL PROVVEDITORE
(Dott. Giovanni Salvia)

GIOVANNI
SALVIA
28.07.2026
11:49:46
GMT+02:00

**Sezione tecnica**

Ref. Istr.: Ing. Salvino Matarazzo

Tel. 071-2281234 - salvino.matarazzo@mit.gov.it

**MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

Ancona – Via Vecchini n. 3 – Cap. 60123 – Tel. 071/22811
e-mail: sede.ooppan@mit.gov.it
e-mail certificata: oopp.toscanamarcheumbria-uff4@pec.mit.gov.it
internet: <http://www.oopptoscanamarcheumbria.it>

Il Presidente
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione

Al Direttore
Dipartimento Ufficio Speciale Ricostruzione
Ing. Marco Trovarelli

Al Dirigente
Settore Ricostruzione Pubblica
Ing. Maurizio Paulini

Al Dirigente
Settore Attuazione Ordinanze Speciali
Ing. Giuseppe Laureti

Al Dirigente
Settore Ricostruzione Privata e Produttiva
Arch. Andrea Vicomandi

Al Dirigente
Settore Affari Generali, Personale
e Contabilità
Dott.ssa Silvia Moroni

Al Dirigente
Settore Coordinamento delle Politiche di
Sviluppo Territoriale
Dott.ssa Chiara Ercoli

OGGETTO: Art. 16 comma 4, D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni L. 229/2016, e art. 6 comma 1, O.C.S.R. n. 16/2017 – Delega al Direttore dell'USR delle funzioni di rappresentante Unico della Regione Marche nelle Conferenze permanenti.

Con la finalità di accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi - tenuto conto che l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che la Conferenza permanente "è presieduta dal Commissario straordinario o da un suo delegato", e che l'articolo 6, comma 1, dell'OCSR n. 16 del 2017 e s.m.i. stabilisce che tra i componenti della stessa vi è anche il rappresentante unico della regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima regione territorialmente competente - si rende necessario individuare nel Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione *ad interim*, allo stato attuale l'Ing. Marco Trovarelli, il soggetto delegato a partecipare alla Conferenza in oggetto in qualità di rappresentante unico della Regione Marche.

Il Presidente
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione

In caso di impedimento del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delego la rappresentanza della Regione, nell'ordine sotto indicato, ai Dirigenti dello stesso ufficio:

1. Maurizio Paulini;
2. Giuseppe Laureti;
3. Andrea Vicomandi;
4. Silvia Moroni;
5. Chiara Ercoli.

Evidenzio, infine, che lo stesso soggetto delegato come rappresentante unico della Regione Marche può, ai sensi di quanto previsto al comma 2, del precitato articolo 6, dell'OCSR n. 16 del 2017, svolgere le funzioni di rappresentante dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione.

Resta inteso che il direttore dell'Ufficio Speciale, in rappresentanza dello stesso ufficio, può delegare anche un funzionario. In tale caso, però, il funzionario non potrà svolgere le funzioni di rappresentante unico della Regione.

Cordiali saluti.

Il Vice Commissario

Francesco Acquaroli



FRANCESCO
ACQUAROLI
11.07.2023 18:20:00
GMT+01:00

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

CGRTS-0028722-P-14/07/2026

Alla Conferenza Permanente

conferenzapermanente.sisma2016@governo.it

Al Direttore Generale

Dott. Fabrizio Bernardini

f.bernardini@governo.it

Al Dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Ing. Andrea Crocioni

a.crocioni@governo.it

Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione – P.O. Edifici di Culto

Arch. Claudia Coccetti

c.coccetti@governo.it

OGGETTO: Conferenza permanente di cui all'art. 16 d.l. 189/2016 del **28 luglio 2026**: Delega a presiedere e ad esprimere il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione all'Arch. Claudia Coccetti.

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art. 1, comma 570, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*”, con il quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 1, comma 590, della citata legge 30 dicembre 2025, n. 199, con il quale è stato aggiunto il comma 4-decies all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2026;

Visto il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con specifico riferimento gli articoli 81, 82, 83 e 84;

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Viste le convocazioni per le Conferenze permanenti ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno **28 luglio 2026**, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Cisco Webex Meeting" per:

**O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN FLAVIANO" Fraz. Casalena
COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP)
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
CUP I37H20004170001 CIG 8843723716
Id. O.C. 105/2020: 406;**

**O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SANTA LUCIA" Località Poggio Canoso
COMUNE DI ROTELLA (AP)
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
CUP I77H20004100001 CIG 884366680C
Id. O.C. 105/2020: 439;**

**O.C. 132/2022 "INTERVENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN GIUSEPPE"
COMUNE DI CANTIANO (PU)
Soggetto attuatore: Diocesi di Gubbio
CUP D72E22001430001 - CIG A0204D7350
Id. O.C. 132/2022: D_172_2022;**

DELEGA

L'**Arch. Claudia Coccetti**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale, a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno **28 luglio 2026** e ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi:

**O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN FLAVIANO" Fraz. Casalena
COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP)
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
CUP I37H20004170001 CIG 8843723716
Id. O.C. 105/2020: 406;**

**O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SANTA LUCIA" Località Poggio Canoso
COMUNE DI ROTELLA (AP)
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
CUP I77H20004100001 CIG 884366680C
Id. O.C. 105/2020: 439;**

**O.C. 132/2022 "INTERVENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN GIUSEPPE"
COMUNE DI CANTIANO (PU)**

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Soggetto attuatore: Diocesi di Gubbio
CUP D72E22001430001 - CIG A0204D7350
Id. O.C. 132/2022: D_172_2022.

Il Presidente della Conferenza permanente
Sen. Avv. Guido Castelli



Guido Castelli
14.07.2026
11:40:32
GMT+01:00



Ministero della cultura

ISTITUTO CENTRALE PER LA GESTIONE DEI RISCHI DEL
PATRIMONIO CULTURALE

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

Alla Conferenza permanente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario del Governo ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province
di Ancona e Pesaro e Urbino
sabap-an-pu@pec.cultura.gov.it

Al Capo Dipartimento
per la Tutela del Patrimonio Culturale
Dott. Luigi La Rocca
dit@pec.cultura.gov.it

Oggetto: Convocazione Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 – O.C. 132/2022 - “Intervento locale della Chiesa di San Giuseppe” - Comune di Cantiano (PU) - Id. O.C. 132/2022: D_172_2022 – CUP D72E22001430001 – CIG A0204D7350 - Soggetto Attuatore: Diocesi di Gubbio. **Parere di competenza.**

In riferimento al progetto esecutivo dell’“Intervento locale della Chiesa di San Giuseppe” - Comune di Cantiano (PU), reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. CGRTS-0028368-P del 10/07/2026, acquisita agli atti dell’Istituto Centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale con prot. MIC_ICRI-0001126-A del 13/07/2026, con cui è stata convocata la riunione della Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 28 luglio 2026, ore 11:00;

VISTO il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 483 del 24 ottobre 2016, recante "Riorganizzazione temporanea degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 del 30 luglio 1999, e s.m.i.", con cui è stato istituito, fino al 30/09/2021, “l’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con sede a Rieti” registrato alla Corte dei Conti il 10 novembre 2016 al n. 4127;

VISTO il D.M. n. 497 del 3 novembre 2020 registrato dalla Corte dei conti il 22 febbraio 2021, recante “Organizzazione e funzionamento dell’ Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016”;

VISTO il D.P.C.M. n. 57 del 15 marzo 2024 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance”;

VISTO il D.M. n. 270 del 5 settembre 2024 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali e degli uffici dotati di autonomia speciale di livello non generale del ministero della cultura”;



VISTO il D.M. n. 501 del 23 dicembre 2025, registrato alla Corte dei Conti al n. 142 del 22/01/2026, recante modifiche al Decreto del Ministro della cultura n. 270 del 5 settembre 2024, che istituisce a far data dal 1° gennaio 2026 l'Istituto Centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale quale articolazione organizzativa del Dipartimento per la Tutela del patrimonio culturale, cui sono trasferite tra l'altro le funzioni già esercitate dall'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, la cui scadenza è stata fissata al 31 dicembre 2025;

VISTO il Decreto rep. DIT n. 103 del 20/03/2026, registrato alla Corte dei Conti al n. 1012 del 22/04/2026, con il quale, ai sensi dell'articolo 19 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e ss. mm. è stato conferito alla dott.ssa Claudia Cenci l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione dell'Istituto Centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale, nell'ambito del Dipartimento per la Tutela del patrimonio culturale;

VISTO il Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", in particolare l'art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/2017 recante "Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall'art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla Legge del 15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;

VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte Seconda e Parte Terza;

VISTO l'art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA l'O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante "Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell'Ordinanza n. 38/17";

VISTA l'O.C. n.105 del 17/09/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" con particolare riferimento all'art. 4 "Approvazione dei progetti e domanda di contributo" e all'art. 9 co.1 riportante "La presente Ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore" e co. 3, riportante "Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza";

VISTO l'allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395 del 30/12/2020 recante l'Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all'allegato A dell'O.C. n.105 del 22 agosto 2020;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 456 del 13 Ottobre 2022 "Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto" e "La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale";

VISTA l'O.C. n.132 del 30/12/2022 "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programma";

VISTE le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell'O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;



VISTO che l'immobile di cui all'oggetto è sottoposto alle disposizioni di tutela di cui all'art. 10, c. 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii.;

ESAMINATA la documentazione progettuale delle opere che si intendono realizzare per i lavori sulla chiesa in oggetto, sottoposta alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice e ubicata nel Comune di Cantiano (PU), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0028368-P del 10/07/2026,

https://drive.google.com/file/d/11_nj0dGfwRj6OSfcgW_XMdm-CH_Czgoy/view?usp=sharing

CONSIDERATO che gli interventi previsti consistono nell'esecuzione di opere di restauro conservativo, consolidamento e miglioramento sismico volte alla riparazione dei danni conseguenti dal sisma del 2016 e riguardano:

- rinforzo paramento murario lapideo esterno in elevazione condotto da personale qualificato;
- rinforzo e consolidamento dei setti murari tramite ristilatura armata dei giunti;
- rimozione di depositi superficiali e consolidamento del paramento lapideo in facciata;
- scuci e cucì per le strutture murarie lesionate;
- consolidamento dell'aula tra arco e presbiterio;
- realizzazione di cordolo metallico di collegamento, ricostruzione struttura lignea e manto di copertura;
- opere di finitura come ripresa di intonaci, tinteggiature, trattamenti lignei e sostituzione infissi;
- smontaggio del manto di copertura per il campanile al fine dell'inserimento cordolo in acciaio ancorato alla struttura esistente sottostante;
- smontaggio in sagrestia del manto di copertura per consentire il posizionamento del ponteggio per intervenire sulla copertura chiesa;
- in presenza di lesioni murarie in sagrestia si interverrà con scuci e cucì, ripresa intonaci e tinteggiatura.

PRESO ATTO dell'autorizzazione ai sensi dell'art.21 c. 4 D.Lgs. 42/2004, rilasciata dalla SABAP per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino di cui alla nota prot. MIC_SABAP-AN-PU-0010982-P del 30/08/2024, acquisita agli atti dell'Istituto Centrale per la Gestione dei rischi del patrimonio culturale con documentazione progettuale scaricabile dal link sopracitato che subordina l'efficacia della stessa alla piena osservanza delle condizioni ivi riportate;

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, questo Istituto, per quanto di competenza esprime

PARERE FAVOREVOLE

al progetto esecutivo dell'*"Intervento locale della Chiesa di San Giuseppe"* - Comune di Cantiano (PU), a condizione che siano integralmente recepite tutte le prescrizioni non ancora recepite nel progetto oggetto di approvazione e formulate in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino, allegata al presente parere e che ne costituisce parte integrante.

Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. 42/2004 e il presente parere, dovrà essere tempestivamente comunicata da parte della Direzione Lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente nonché per conoscenza, data la specificità



del procedimento, a questo Istituto e a tutti gli Enti coinvolti nel processo di autorizzazione in seno alla Conferenza permanente ex art. 16 D.L. 189/2016, contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione.

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d'opera. A tal fine la Direzione Lavori dovrà preliminarmente contattare la Soprintendenza territorialmente competente che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

Il Responsabile dell'istruttoria
Maria Giovanna Rizzi
Funzionario Architetto
Tel: 06/67234778
mariagiovanna.rizzi@cultura.gov.it



La Direttrice
dott.ssa Claudia Cenci



CLAUDIA
CENCI
MINISTERO
DELLA
CULTURA





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ANCONA E PESARO E URBINO

Lettera inviata solo **tramite PEC/PEO**
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Ancona

Diocesi di Gubbio (PG)
S.E.R. Mons. Luciano Paolucci Bedini
diocesigubbio@pec.it
c.a progettista incaricato
arch. Margherita Bagiacchi
margherita.bagiacchi@archoworldpec.it

e p.c.

Comune di Cantiano (PU)
comune.cantiano@emarche.it

Commissione Regionale per il Patrimonio
Culturale presso il Segretariato Regionale
del MiC
per le Marche
via Birarelli, 35
60121 ANCONA
sr-mar.corepacu@cultura.gov.it

Risposta al foglio del 17/07/2024
Prot. Sabap del 22/07/2024, n. 9105 -A

Oggetto: **Cantiano (PU), fraz. Pontericcioli – chiesa di San Giuseppe o Santuario della Divina Misericordia**
Progetto di riparazione danni Sisma 2016 – Ordinanza commissariale n. 132/2022
Catastralmente distinta al C.F. del Comune di Cantiano al Fg. 64, part. B
Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi della Parte Seconda, art. 10, comma 1 del D. Lgs. n. 42/2004;
Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
Soggetto proponente: **Diocesi di Gubbio**
Referente per la tutela storico artistica: dott.ssa Giulia Agostinelli

In riscontro alla richiesta pervenuta il 17/07/2024 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 22/07/2024 con prot. n. 9105-A;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;
Visto il D.P.C.M. del 02/12/2019 n. 169;
Preso atto che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice, visto l'art. 10, comma 1;
Visti gli art. 21 comma 4 e art. 22 del Codice;
Esaminata la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare, che consistono in *interventi locali, volti ad eliminare i danni e le carenze strutturali individuate dal quadro lesivo in sito. Per quanto riguarda gli interventi previsti per il paramento murario in elevazione all'esterno della chiesa, gli interventi sui paramenti lapidei esterni saranno condotti da personale qualificato. In corrispondenza dei setti murari che risultano più deboli rispetto al resto del fabbricato si prevede il rinforzo e consolidamento mediante tecnica della ristilatura armata dei giunte. All'interno della chiesa si procederà con la ripresa degli intonaci e lo strato di finitura per la tinteggiatura. Nella facciata principale si prevede inoltre la rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti e consolidamento del paramento lapideo. Sono poi previsti interventi di scuci e scuci sulle strutture murarie lesionate, consolidamento dell'arco tra aula e presbiterio, ricostruzione della struttura lignea e del manto di copertura, con realizzazione di cordolo metallico di collegamento. Si effettueranno poi tutte le opere di finitura come ripresa di intonaci, tinteggiature, trattamenti elementi lignei e sostituzione degli infissi. Nel campanile si prevede di smontare il manto di copertura per porre il cordolo in acciaio ed effettuare perfori verticali al fine di collegare il campanile alla struttura esistente sottostante. Nella sagrestia sarà smontato il manto di copertura per consentire il posizionamento del ponteggio per intervenire nella copertura della chiesa. In presenza di lesioni del paramento murario della sagrestia verrà effettuato lo scuci-cuci, con successiva ripresa di intonaci e tinteggiatura.*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ANCONA E PESARO E URBINO
Piazza del Senato, 15 – 60121 ANCONA – Tel. 0715029811 – Fax 071206623
PEC: *sabap-an-pu@pec.cultura.gov.it*
PEO: *sabap-an-pu@cultura.gov.it*

Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali contenute nel Codice;

Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di competenza ai sensi degli art. **21** comma **4** e **22** del Codice,

IL SOPRINTENDENTE

Autorizza l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione al recepimento della seguente autorizzazione:

- dovrà procedersi con un accurato smontaggio, e non con la demolizione, della copertura, per il successivo recupero degli elementi strutturali lignei e del manto di copertura, con eventuale integrazione o sostituzione con nuovi aventi le medesime caratteristiche e materiali.

Per quanto concerne gli aspetti di tutela storico-artistica, si chiede che le operazioni che prevedono distruzione di intonaci interni vengano precedute da saggi stratigrafici per verificare l'assenza di decorazioni e che l'esecuzione degli stessi e degli interventi di restauro dei paramenti lapidei venga realizzata da restauratori abilitati ai sensi della normativa vigente, artt. 29 e 182 del D. Lgs. n. 42/2004, qualificati per il settore/i di pertinenza oggetto dell'intervento, come da elenchi pubblicati in allegato ai Decreti della Direzione Generale Educazione e Ricerca del MIC n. 183 del 21/12/2018 e n. 192 del 28/12/2018, consultabili sulla piattaforma MiC <https://professionisti.cultura.gov.it>.

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili, come d'altronde richiamato in più punti della presente nota, sopralluoghi.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta per posta elettronica.

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Cecilia Carlorosi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)
GA/cz



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ANCONA E PESARO E URBINO
Piazza del Senato, 15 – 60121 ANCONA – Tel. 0715029811 – Fax 071206623
PEC: sabap-an-pu@pec.cultura.gov.it
PEO: sabap-an-pu@cultura.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”

Ordinanza n. 132/2022 “Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi”

“INTERVENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN GIUSEPPE”

COMUNE DI CANTIANO (PU) – Fraz. Pontericcioli

Soggetto attuatore: Diocesi di Gubbio

CUP D72E22001430001 - CIG A0204D7350

Id. O.C. 132/2022: D_172_2022

Relazione al Commissario Straordinario

Finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020)

I – QUADRO DI SINTESI

A) DATI GENERALI

Soggetto Attuatore:	Diocesi di Gubbio		
Id Ordinanza 132/2022	D_172		
Indirizzo immobile:	Frazione Pontericcioli - Cantiano (PU)		
Dati catastali:	foglio: 64	part: B	sub: -
Georeferenziazione	Lat. 43.44176	Long. 12.63188	
Intervento:	☐ pubblico ☐ privato ☒ Diocesi/Ente ecclesiastico		
Tipologia dell'intervento:	☒ Rafforzamento locale ☐ Miglioramento sismico		
Livello di progettazione:	ESECUTIVO		
R.T.P.	Arch. Francesco Raschi		
Progettazione e direzione lavori	Arch. Eleonora Minelli, Ing. Gianluca Bei		

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;

O.C. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto”;

O.C. 132/2022 “Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi”.

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

C) PROTOCOLLI

PROT. CGRTS	0028179-A	09/07/2026	TRASMISSIONE DA PARTE DELL'USR MARCHE DELLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
-------------	-----------	------------	--

II – VERIFICA DOCUMENTALE

La Conferenza permanente di cui agli artt. 81, 82, 83 e 84 del *Testo unico della ricostruzione privata* approva i progetti sugli edifici di culto inseriti negli allegati delle Ordinanze nn. 105, 128 e 132 ai sensi dell'art. 4 co. 1 e 2 dell'Ordinanza n. 105/2020 “*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*”.

PARERI

L'USR Marche in attuazione dell'art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza, ha inviato con protocollo del 09/07/2026 n. CGRTS-0028179, oltre alla documentazione di progetto, nota di trasmissione della proposta di approvazione avente ad oggetto: *Ordinanza n. 132/2022 "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi" Comune di Cantiano - Soggetto Attuatore Diocesi di Gubbio ID opera 7275 - Denominazione dell'intervento Chiesa di San Giuseppe o Santuario Diocesano della "Divina Misericordia" Fasc.: 490.20.40/2023/USR/1038 Trasmissione proposta di approvazione* in allegato;

Nella proposta di approvazione l'USR Marche esprime PARERE FAVOREVOLE al progetto di rafforzamento locale della Chiesa di San Giuseppe per un importo complessivo di € 300.000,00 con le seguenti prescrizioni:

- *Ai fini dell'effettivo rilascio dell'attestato di deposito sismico, deve essere inviato al presente Ufficio il modello aggiornato della Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01, prima dell'avvio dei lavori, firmato in calce da tutti i soggetti coinvolti.*
- *Ai fini dell'effettiva liquidazione dei lavori e/o degli eventuali rimborsi su fattura relativi ai lavori in economia, dovranno essere presentati a questo USR, tutte le fatture (e le relative bolle di trasporto e/o deposito, ecc.) in fase di rendicontazione contabile.*

Sono stati inoltre acquisiti i seguenti pareri/autorizzazioni:

- **UFFICIO SISMICA:** Comunicazione esito favorevole relativo al controllo della completezza documentale relativa al progetto esecutivo che riporta: “*SI RITIENE CHE POSSA ESSERE EMESSO L'ATTESTATO DI AVVENUTO DEPOSITO SUCCESSIVAMENTE ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI, E ALLA NOMINA DI TUTTE LE FIGURE COINVOLTE, RELATIVA al progetto strutturale esecutivo di cui all'oggetto e come sopra esplicitato previa presentazione di: - Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01 (modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti. SI RAMMENTA CHE 1. Per quanto nel progetto non risulta visibile, omesso o non chiaramente espresso, si rimanda all'integrale applicazione delle norme di legge, alle quali, in ogni caso, il Soggetto Attuatore, Progettista, Direttore dei lavori, Costruttore e chiunque altro concorra nella costruzione dovranno uniformarsi. 2. Si resta inoltre in attesa della trasmissione della documentazione attestante la conclusione dei lavori e la conformità degli stessi al progetto approvato, come previsto dagli artt. nn. 65 e 67 del DPR 380/2001 e s.m.i., che completeranno l'iter amministrativo presso questa struttura.*”, in allegato;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

- **SABAP PER LE PROVINCE DI ANCONA – PESARO - URBINO** (Prot. MIC-SABAP-AN-PU_UO3|30/08/2024|0010982-P) *“AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della [] autorizzazione al recepimento delle [] prescrizioni”*, in allegato;
- **COMUNE DI CANTIANO (PU)**: Nota di invio presentazione della SCIA, in allegato - Il parere del Comune di Cantiano non è pervenuto e dovrà essere acquisito in sede di Conferenza Permanente.

COPERTURA ECONOMICA

Dalla proposta di approvazione trasmessa dall'USR Marche si rileva che il totale dell'intervento, a seguito delle verifiche in merito alla ammissibilità e congruità, risulta essere pari ad € 300.000,00 (euro trecentomila/00), di cui € 200.430,37 per lavori ed € 99.569,63 per somme a disposizione.

Importo O.C. 132/2022	Importo progetto	Importo ammissibile a seguito di verifica dell'USR Marche Proposta di approvazione (CGRTS-0028179 del 09/07/2026)
€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

QTE (PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE prot. CGRTS-0028179 del 09/07/2026)

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
	LAVORI	IMPORTI	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI	€ 176.063,90	€ 176.063,90
A2	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 24.366,47	€ 24.366,47
A=A1+A2	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 200.430,37	€ 200.430,37
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1	Imprevisti IVA compresa	€ 15.124,96	€ 15.124,96
B2	Lavori in economia (spostamento opere d'arte e rimontaggio)	€ 2.004,30	€ 2.004,30
B3	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, Direzione lavori, Collaudo, C.S.P. e C.S.E., oneri previdenziali inclusi)	€ 47.859,61	€ 47.859,61
B4	Spese tecniche (Geologo, oneri previdenziali inclusi)	€ 0,00	€ 0,00
B5	IVA per Spese tecniche (22% B2 e B3)	€ 10.529,11	€ 10.529,11
B6	Rilievi accertamenti e indagini (inclusa iva)	€ 0,00	€ 0,00
B7	Spese per la gestione amministrativa (RTP, ecc. art. 6 Ord 105/2020)	€ 4.008,61	€ 4.008,61
B8	IVA su A (10%)	€ 20.043,04	€ 20.043,04
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B8)	€ 99.569,63	€ 99.569,63
C=A+B	TOTALE	€ 300.000,00	€ 300.000,00

Il Funzionario istruttore

Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione

Area organizzativa tecnica settore ricostruzione delle chiese
e Conferenza Permanente

Arch. **Claudia Coccetti**

 Firmato il 21/07/2026 10:18
Seriale Certificato: 3517603
Valido dal 27/04/2024 al 27/04/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

PARERE CONFERENZA PERMANENTE

In riferimento all'

“INTERVENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN GIUSEPPE”

COMUNE DI CANTIANO (PU) – Fraz. Pontericcioli

Soggetto attuatore: Diocesi di Gubbio

CUP D72E22001430001 - CIG A0204D7350

Id. O.C. 132/2022: D_172_2022

Visto quanto dichiarato dall'USR Marche nella proposta di approvazione dell'intervento, acquisita al protocollo commissariale CGRTS-0028179 del 09/07/2026, **alla quale si rimanda** per tutto ciò che concerne la **verifica della completezza, congruità** rispetto all'importo assegnato con O.C. n. 132/2022 e **ammissibilità al contributo**;

Richiamata la Relazione del Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale;

Ai fini dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell'adozione del decreto di concessione del contributo, si rimettono, per quanto di competenza, al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell'art. 82 del Testo unico della ricostruzione privata le seguenti valutazioni:

fermo restando le prescrizioni impartite dagli altri Enti, si esprime

Parere favorevole con prescrizioni:

In conferenza permanente dovrà essere acquisito il parere del Comune di Cantiano (PU).

Il Dirigente

Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione

Ing. Andrea Crocioni



**Commissario Straordinario
Ricostruzione Sisma 2016**
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Firmato da ANDREA CROCIONI il 23-07-2026



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Allegato 1

O.C. 132/2022 “INTERVENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN GIUSEPPE” Frazione Pontericcioli

COMUNE DI CANTIANO (PU)

Soggetto attuatore: Diocesi di Gubbio

CUP D72E22001430001 - CIG A0204D7350

Id. O.C. 132/2022: D_172_2022

N°	Titolo dell'elaborato	PROT. STRUTTURA COMMISSARIALE
1	OP_7275_GC_parere conferenza.pdf	CGRTS-0028179-A-09/07/2026
2	Nota di trasmissione.pdf	CGRTS-0028179-A-09/07/2026
3	2_1_verifica arco_rev02.pdf.p7m	CGRTS-0028179-A-09/07/2026
4	Relazione Tecnica integrazione.pdf.p7m	CGRTS-0028179-A-09/07/2026
5	Documento di accompagnamento.pdf.p7m	CGRTS-0028179-A-09/07/2026
6	04. Rilievo architettonico e materico (Stato attuale).pdf.	CGRTS-0028179-A-09/07/2026
7	08. Progetto architettonico.pdf.p7m	CGRTS-0028179-A-09/07/2026
8	09. Elaborati grafici strutturali Stru01_I.pdf.p7m	CGRTS-0028179-A-09/07/2026
9	09. Elaborati grafici strutturali Stru02a_I.pdf.p7m	CGRTS-0028179-A-09/07/2026
10	09. Elaborati grafici strutturali Stru02b_I.pdf.p7m	CGRTS-0028179-A-09/07/2026
11	09. Elaborati grafici strutturali Stru03a.pdf.p7m	CGRTS-0028179-A-09/07/2026
12	09. Elaborati grafici strutturali Stru03b.pdf.p7m	CGRTS-0028179-A-09/07/2026
13	09. Elaborati grafici strutturali Stru03c.pdf.p7m	CGRTS-0028179-A-09/07/2026
14	09. Elaborati grafici strutturali Stru04_I.pdf.p7m	CGRTS-0028179-A-09/07/2026
15	09.B. Architrave.pdf.p7m	CGRTS-0028179-A-09/07/2026
16	11. PSC.pdf.p7m	CGRTS-0028179-A-09/07/2026
17	11.1. Cronoprogramma.pdf.p7m	CGRTS-0028179-A-09/07/2026
18	11.2. Layout di cantiere.pdf.p7m	CGRTS-0028179-A-09/07/2026
19	11.3. Layout dei ponteggi.pdf.p7m	CGRTS-0028179-A-09/07/2026
20	12. Computo metrico e costi della sicurezza.pdf.p7m	CGRTS-0028179-A-09/07/2026
21	12.1. Elenco prezzi.pdf.p7m	CGRTS-0028179-A-09/07/2026
22	12.2. Incidenza manodopera.pdf.p7m	CGRTS-0028179-A-09/07/2026
23	12.3. Oneri della sicurezza.pdf.p7m	CGRTS-0028179-A-09/07/2026
24	12.4. Quadro tecnico economico.pdf.p7m	CGRTS-0028179-A-09/07/2026
25	13.1. Dichiarazioni di non superamento degli incarichi.pdf.p7m	CGRTS-0028179-A-09/07/2026
26	14. Capitolato speciale d'appalto.pdf.p7m	CGRTS-0028179-A-09/07/2026
27	16. Disciplinare descrittivo prestazionale dell'opera.pdf.p7m	CGRTS-0028179-A-09/07/2026
28	17. Contratto di incarico professionale e spese tecniche.pdf.p7m	CGRTS-0028179-A-09/07/2026
29	21. Dichiarazione RTP corrispondenza progetto.pdf.p7m	CGRTS-0028179-A-09/07/2026
30	22. Dichiarazione conformita' del progetto col punto 4 Allegato C.pdf.p7m	CGRTS-0028179-A-09/07/2026
31	E.E. Elenco Elaborati.pdf.p7m	CGRTS-0028179-A-09/07/2026

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

32	R.01. Relazione tecnica integrazioni.pdf.p7m	CGRTS-0028179-A-09/07/2026
33	01. PA.01 Perizia asseverata .pdf.p7m	CGRTS-0028179-A-09/07/2026
34	01. PA.01.1 schede AEDES.pdf.p7m	CGRTS-0028179-A-09/07/2026
35	01. PA.01.2 SISMA2016_Scheda segnalazione danni.pdf.p7m	CGRTS-0028179-A-09/07/2026
36	01. PA.01.3 ordinanza inagibilit_ chiesa Pontericcioli.pdf.p7m	CGRTS-0028179-A-09/07/2026
37	02. Documentazione catastale.pdf.p7m	CGRTS-0028179-A-09/07/2026
38	03. Estratto di P.R.G..pdf.p7m	CGRTS-0028179-A-09/07/2026
39	05. Rilievo quadro fessurativo.pdf.p7m	CGRTS-0028179-A-09/07/2026
40	06. Documentazione fotografica.pdf.p7m	CGRTS-0028179-A-09/07/2026
41	07. Relazione Tecnica Generale.pdf.p7m	CGRTS-0028179-A-09/07/2026
42	09. Denuncia_Lavori_Attestato_2022.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0028179-A-09/07/2026
43	09. Fascicolo Preliminare Chiesa Pontericcioli.pdf.p7m	CGRTS-0028179-A-09/07/2026
44	09. Particolari costruttivi_rev02.pdf.p7m	CGRTS-0028179-A-09/07/2026
45	09. Piano manutenzione delle strutture .pdf.p7m	CGRTS-0028179-A-09/07/2026
46	09. Relazione di calcolo strutturale.pdf.p7m	CGRTS-0028179-A-09/07/2026
47	09. Relazione materiali.pdf.p7m	CGRTS-0028179-A-09/07/2026
48	09. RELAZIONE SINTETICA.pdf.p7m	CGRTS-0028179-A-09/07/2026
49	09. Relazione sulle fondazioni.pdf.p7m	CGRTS-0028179-A-09/07/2026
50	09. Relazione Tecnica.pdf.p7m	CGRTS-0028179-A-09/07/2026
51	09. Valutazione sulla sicurezza.pdf.p7m	CGRTS-0028179-A-09/07/2026
52	10. Relazione geologica_Pontericcioli.pdf.p7m	CGRTS-0028179-A-09/07/2026
53	13. Iscrizione professionisti all'elenco speciale.pdf.p7m	CGRTS-0028179-A-09/07/2026
54	15. Schema contratto d'appalto.pdf.p7m	CGRTS-0028179-A-09/07/2026
55	18. SCIA invio pec e protocollo.pdf.p7m	CGRTS-0028179-A-09/07/2026
56	19. 9105 Cantiano San Giuseppe Pontericcioli riparazione danni art 21 mon prescriz.pdf.p7m	CGRTS-0028179-A-09/07/2026
57	19. Richiesta rilascio nulla osta e trasmissione autorizzazione da parte della Soprintendenza.pdf.p7m	CGRTS-0028179-A-09/07/2026
58	20. Dichiarazione polizza Pontericcioli.pdf.p7m	CGRTS-0028179-A-09/07/2026
59	PROPOSTA_ID7275.pdf	CGRTS-0028179-A-09/07/2026

Al Commissario Straordinario per la Ricostruzione
Pec: comm.ricostruzioneesima2016@pec.governo.it

p.c. Al Soggetto Attuatore Diocesi di Gubbio
RTP Francesco Raschi
Pec:
francesco.raschi@archiworldpec.it

OGGETTO: Ordinanza n.132/2022 "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi"
Comune di Cantiano - Soggetto Attuatore Diocesi di Gubbio
ID opera 7275 - Denominazione dell'intervento Chiesa di San Giuseppe o Santuario Diocesano della "Divina Misericordia"
Fasc.: 490.20.40/2023/USR/1038
Trasmissione proposta di approvazione

ORDINANZA	O.C. 132/2022
DENOMINAZIONE INTERVENTO	Chiesa di San Giuseppe o Santuario Diocesano della "Divina Misericordia"
ID ORDINANZA	D_172_2022
ID SISMAPP	7275
SOGGETTO ATTUATORE	Diocesi di Gubbio
RESPONSABILE TECNICO PROCEDURA	Francesco Raschi
CUP	D72E22001430001
TRASMISSIONE DEL PROGETTO (prot. data)	23/07/2025
TRASMISSIONE INTEGRAZIONI PROGETTO (prot. data)	31/03/2026

Si comunica che lo scrivente Ufficio ha concluso l'istruttoria relativa all'intervento in oggetto.
La proposta di approvazione e la documentazione di progetto, così come di seguito elencata, sono disponibili sulla piattaforma SISMAPP disponibile al seguente link:
<https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/7275>

- 1 - OP_7275_GC_parere conferenza.pdf
- 2 - Nota di trasmissione.pdf
- 3 - 2_1_verifica arco_rev02.pdf.p7m
- 4 - Relazione Tecnica integrazione.pdf.p7m
- 5 - Documento di accompagnamento.pdf.p7m
- 6 - 04. Rilievo architettonico e materico (Stato attuale).pdf.p7m

- 7 - 08. Progetto architettonico.pdf.p7m
- 8 - 09. Elaborati grafici strutturali Stru01_l.pdf.p7m
- 9 - 09. Elaborati grafici strutturali Stru02a_l.pdf.p7m
- 10 - 09. Elaborati grafici strutturali Stru02b_l.pdf.p7m
- 11 - 09. Elaborati grafici strutturali Stru03a.pdf.p7m
- 12 - 09. Elaborati grafici strutturali Stru03b.pdf.p7m
- 13 - 09. Elaborati grafici strutturali Stru03c.pdf.p7m
- 14 - 09. Elaborati grafici strutturali Stru04_l.pdf.p7m
- 15 - 09.B. Architrave.pdf.p7m
- 16 - 11. PSC.pdf.p7m
- 17 - 11.1. Cronoprogramma.pdf.p7m
- 18 - 11.2. Layout di cantiere.pdf.p7m
- 19 - 11.3. Layout dei ponteggi.pdf.p7m
- 20 - 12. Computo metrico e costi della sicurezza.pdf.p7m
- 21 - 12.1. Elenco prezzi.pdf.p7m
- 22 - 12.2. Incidenza manodopera.pdf.p7m
- 23 - 12.3. Oneri della sicurezza.pdf.p7m
- 24 - 12.4. Quadro tecnico economico.pdf.p7m
- 25 - 13.1. Dichiarazioni di non superamento degli incarichi.pdf.p7m
- 26 - 14. Capitolato speciale d_appalto.pdf.p7m
- 27 - 16. Disciplinare descrittivo prestazionale dell'opera.pdf.p7m
- 28 - 17. Contratto di incarico professionale e spese tecniche.pdf.p7m
- 29 - 21. Dichiarazione RTP corrispondenza progetto.pdf.p7m
- 30 - 22. Dichiarazione conformita` del progetto col punto 4 Allegato C.pdf.p7m
- 31 - E.E. Elenco Elaborati.pdf.p7m
- 32 - R.01. Relazione tecnica integrazioni.pdf.p7m
- 33 - 01. PA.01 Perizia asseverata .pdf.p7m
- 34 - 01. PA.01.1 schede AEDES.pdf.p7m
- 35 - 01. PA.01.2 SISMA2016_Scheda segnalazione danni.pdf.p7m
- 36 - 01. PA.01.3 ordinanza inagibilit_ chiesa Pontericcioli.pdf.p7m
- 37 - 02. Documentazione catastale.pdf.p7m
- 38 - 03. Estratto di P.R.G..pdf.p7m
- 39 - 05. Rilievo quadro fessurativo.pdf.p7m
- 40 - 06. Documentazione fotografica.pdf.p7m
- 41 - 07. Relazione Tecnica Generale.pdf.p7m
- 42 - 09. Denuncia_Lavori_Attestato_2022.pdf.p7m.p7m
- 43 - 09. Fascicolo Preliminare Chiesa Pontericcioli.pdf.p7m
- 44 - 09. Particolari costruttivi_rev02.pdf.p7m
- 45 - 09. Piano manutenzione delle strutture .pdf.p7m
- 46 - 09. Relazione di calcolo strutturale.pdf.p7m
- 47 - 09. Relazione materiali.pdf.p7m
- 48 - 09. RELAZIONE SINTETICA.pdf.p7m
- 49 - 09. Relazione sulle fondazioni.pdf.p7m
- 50 - 09. Relazione Tecnica.pdf.p7m
- 51 - 09. Valutazione sulla sicurezza.pdf.p7m
- 52 - 10. Relazione geologica_Pontericcioli.pdf.p7m
- 53 - 13. Iscrizione professionisti all'elenco speciale.pdf.p7m
- 54 - 15. Schema contratto d'appalto.pdf.p7m
- 55 - 18. SCIA invio pec e protocollo.pdf.p7m
- 56 - 19. 9105 Cantiano San Giuseppe Pontericcioli riparazione danni art 21 mon prescriz.pdf.p7m
- 57 - 19. Richiesta rilascio nulla osta e trasmissione autorizzazione da parte della Soprintendenza.pdf.p7m
- 58 - 20. Dichiarazione polizza Pontericcioli.pdf.p7m
- 59 - PROPOSTA_ID7275.pdf

P.F. Coordinamento ricostruzione Pubblica

PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Ai sensi dell'ord. 105/2020

OGGETTO: PROPOSTA DI APPROVAZIONE

OCSR n. 132/2022 - ID ord. 172/2022

Chiesa di San Giuseppe

COMUNE DI CANTIANO (PU)

Interventi di intervento locale

ID SISMAPP 7275 - Fascicolo: **490.20.40/2023/USR/1038**

INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO			
<i>OCSR</i>	n. 132/2022		
<i>Id. Decreto Ord. 132/2022</i>	n. 172/2022		
<i>Soggetto Attuatore</i>	Diocesi di Gubbio		
<i>Denominazione Chiesa</i>	Chiesa di San Giuseppe		
<i>Indirizzo</i>	Frazione Pontericcioli, Cantiano(PU)		
<i>Dati Catastali</i>	Fg. 64	Part. B	Sub.
<i>Geolocalizzazione</i>	43.44176, 12.63188		
<i>Tipo di intervento</i>	Intervento locale		
<i>Livello di progettazione</i>	ESECUTIVO		
<i>CUP</i>	D72E22001430001		
<i>CIG</i>	A0204D7350		
SOGGETTI COINVOLTI			
<i>Tecnici incaricati RTP</i>	Arch. Francesco Raschi		
<i>Progettista/i</i>	Arch. Eleonora Minelli: progettazione architettonica Ing.: Gianluca Bei progettazione strutturale		
<i>Direzione dei lavori</i>	Arch. Eleonora Minelli: direzione lavori Geom. Massimiliano Chiocci: Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione		
RIFERIMENTI NORMATIVI			
<i>D.L. n. 189/2016</i>	art. 4 art.14 art. 15- bis	comma 3, comma 1-9, comma 2-3-3 bis	
<i>OCSR n. 84 del 2.8.2019</i>	art.14, 13, 12		
<i>OCSR n. 105 del 17.9.2020</i>	art.4,9		
<i>OCSR n. 111 del 23.12.2020</i>	art. 14	comma 4	

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

OCSR n. 126 del 24.5.2022			
OCSR n. 132 del 30.12.2022			
OCSR n. 144 del 28.06.2023			
OCSR n. 204 del 12/09/2024			
ATTI VARI			
Ordinanza sindacale di inagibilità		RG n. 35 del 26/10/2018	Comune di Cantiano (PU)
"SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI-CHIESE" Modello A-DC		n. progressivo 18 del 10/03/2017 (validata in data 13/03/2017)	Esito: AGIBILE CON PROVVEDIMENTI
PROTOCOLLI			
Prot. (A/P)		Oggetto	Mittente/Soggetto interessato
n. 104565 del 23/07/2025		PROGETTO ESECUTIVO	Diocesi di Gubbio
n. 175061 del 05/12/2025		INTEGRAZIONI	
n. 40981 del 31/03/2026		INTEGRAZIONI	
PARERI/AUTORIZZAZIONI			
Ente competente		Oggetto	
1	UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE – Attività di Genio Civile - competenza in materia di rischio sismico per le aree Macerata e Ancona	Valutazioni istruttorie di competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla normativa antisismica. (ID 5757793 del 10/04/2026)	
2	SABAP AN-PU	Autorizzazione del progetto ai sensi degli Artt. 21, comma 4 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (Prot. n. 10982 del 30/08/2024)	
3	COMUNE DI CANTIANO	Parere di conformità urbanistico edilizia non pervenuto nei tempi previsti da ordinanza, sarà acquisito in sede di conferenza permanente	

DISAMINA DELL'INTERVENTO

1. Descrizione dello stato attuale:

La chiesa di Pontericcioli è a pianta rettangolare ad unica navata con presbiterio rialzato di due gradini. Aula e presbiterio sono separate da un arco a tutto sesto. All'interno la chiesa è intonacata.

Nella navata della chiesa vi sono due altari laterali, uno per lato. Gli altari sono collocati in arcate a tutto sesto ricavate nello spessore della muratura.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Sempre ricavate nello spessore della muratura, in entrambi i lati della navata, vi sono due nicchie rettangolari che partono da terra per un'altezza di circa 2,30 ml con altre due nicchie rettangolari soprastanti, più piccole in larghezza, altezza e profondità.

L'illuminazione naturale è ottenuta da due finestre rettangolari: una posta nel prospetto ovest in corrispondenza del presbiterio e una nella facciata principale.

Esternamente il paramento murario della chiesa è in pietra a faccia vista. I prospetti si caratterizzano per il contrasto cromatico della pietra bianca utilizzata per lesene, basamento e cornice di sottogronda rispetto al restante paramento murario. In particolare, il prospetto verso est è diviso in tre da quattro lesene in pietra bianca a differenza del prospetto ad ovest. La gronda dei prospetti laterali è in mezzane di cotto a due file.

La facciata principale, in particolare, si caratterizza per la presenza del portone centrale, ai lati del quale, poggiate su un basamento, ad incorniciare la facciata, si slanciano due lesene angolari in pietra bianca; la parte sommitale, a falde inclinate, è definita da una cornice modanata in laterizio e pietra bianca. Anche il portale e la finestra rettangolare soprastante sono in pietra bianca. Il campanile, con due aperture disposte ad angolo retto, è in laterizio con basamento in pietra bianca. Le strutture in elevazione sono in muratura continua di pietra. La copertura della chiesa è a doppia falda: nell'aula vi sono due capriate, travi e travetti in legno; nel presbiterio travi e travetti in legno. Sopra i travetti in legno vi sono pianelle e tavelle tinteggiate in bianco. Dal presbiterio attraverso una porta sulla sinistra si accede alla sagrestia composta da due vani, il primo, collegato alla chiesa, ha una copertura ad una falda inclinata verso nord in laterocemento costituita da travi "varese" e tavelloni in laterizio. Il secondo vano della sagrestia, con accesso esterno a sud, ha un solaio piano e una copertura ad una falda inclinata verso ovest della stessa tipologia costruttiva.

I canali di gronda e i discendenti pluviali sono in rame nella chiesa e in lamiera zincata nel blocco della sagrestia.

Nella chiesa vi sono le tele raffiguranti San Pietro e San Paolo e uno stendardo processionale con raffigurati i medesimi. Vi è anche una tela del pittore Alessandrini con dipinta l'immagine della Sacra Famiglia.

2. Descrizione dei danni:

Nella chiesa sono riscontrabili diverse lesioni alle murature, principalmente in prossimità degli spigoli della scatola muraria, che indicano la possibilità di distacco della facciata dalle pareti. Internamente, nell'arco in muratura tra presbiterio e aula, sono presenti delle lesioni e distacchi di intonaco. Altre lesioni sia nell'aula che nel presbiterio, con conseguente distacco di intonaco, sono riscontrabili in prossimità delle teste delle travi lignee e delle capriate di copertura. A livello del campanile, nell'arco parallelo al fronte, si rileva un principio di dislocazione dei conci e sono presenti delle lesioni in corrispondenza della discontinuità materica della muratura delle vele disposte ad angolo retto.

La copertura esistente con capriate, travi e travetti in legno risulta sottodimensionata.

3. Descrizione del progetto:

Lo studio degli interventi da realizzare nella Chiesa di Pontericcioli riguarderanno opere locali, volte ad eliminare i danni e le carenze strutturali individuate dal quadro lesivo in sito, in modo da mettere in opera procedimenti mirati atti a risolvere e migliorare le carenze strutturali.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

CHIESA

Per quanto riguarda gli interventi previsti per il paramento murario in elevazione all'esterno, dopo aver realizzato la pulitura dello stesso saranno realizzate delle perforazioni armate sui cantonali delle facciate. Le fasi esecutive prevedono: perforazione della muratura tramite attrezzo a rotazione; lavaggio dei perfori con acqua a modesta pressione fino alla saturazione; immissione nei fori delle barre ad aderenza migliorata al centro del foro; sigillatura mediante iniezioni a bassa pressione di legami a base calce.

In corrispondenza dei setti murari che risultano più deboli rispetto al resto del fabbricato si prevede il rinforzo e consolidamento mediante tecnica della ristilatura armata dei giunti, che prevede: rimozione dell'intonaco esistente nella parete interna (dove possibile), scarifica e pulizia dei giunti di malta; applicazione, sulle facce da mantenere "a vista" di un trefolo in acciaio da annegare nella malta di ristilatura; inserimento in perfori iniettati con idonee miscele leganti di idonei connettori costituiti da barra in acciaio inox da inserire nella muratura fino a raggiungimento del paramento opposto, completi di sistema di aggancio ai trefoli; successiva stilatura della "faccia a vista" della muratura esterna con idonea malta strutturale di resistenza a compressione. All'interno si procederà con la ripresa degli intonaci e lo strato di finitura per la tinteggiatura. Nella facciata principale si prevede inoltre la rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti quali terriccio, guano per consentire il consolidamento del paramento lapideo danneggiato e fessurato, in particolare le operazioni di: ristabilimento strutturale dell'adesione nei fenomeni di scagliatura ed esfoliazione di elementi tessiturali in cotto o in pietra; consolidamento di fessurazioni e fratturazioni di apparecchiature murarie in pietra o laterizi mediante iniezioni di malta; microstuccatura con malta nei casi di esfoliazione, microfratturazione, microfessurazione, scagliatura. Per l'intervento in facciata si prevede di effettuare la revisione cromatica per eliminare gli squilibri eccessivi creatisi nel tono generale del paramento murario e delle integrazioni, da eseguirsi mediante velature con acqua di calce pigmentata e di concludere con la protezione superficiale del paramento murario per rallentare il degrado.

Nelle strutture murarie lesionate si eseguiranno le operazioni di scuci-cuci, in piccoli tratti successivi in corrispondenza della lesione, con malta rispondente alle caratteristiche di quella originale.

Gli architravi lesionati di porte e finestre saranno sostituiti con architravi in putrelle in ferro da montare in corrispondenza delle mazzette effettuando poi la ripresa delle murature con materiale di recupero e l'idonea malta rispondente alle caratteristiche di quella originale.

L'arco tra aula e presbiterio e gli archi dell'altare maggiore e dell'altare di sinistra dell'aula che presentano lesioni in chiave, fattore che evidenzia l'instaurarsi di un meccanismo di collasso, saranno consolidati con nastri in fibre di acciaio galvanizzato, connettori a tassello e malte a base calce.

Un altro intervento prevede la scomposizione della copertura della chiesa e la ricostruzione della stessa. Il nuovo tetto con capriate, travi e travetti in legno, avrà le stesse caratteristiche di quello esistente ma di dimensioni adeguate secondo le attuali normative vigenti di settore, con sovrastante pianellato in laterizio e soletta armata. La copertura sarà collegata alla muratura mediante la realizzazione di un cordolo sommitale in acciaio ancorato alle pareti con barre iniettate con malte a base calce. Il solaio di copertura verrà opportunamente impermeabilizzato con apposita membrana, avendo cura di non alterarne la conformazione e l'altezza in gronda e di colmo; mentre per il manto di copertura saranno apposti coppi di recupero. I nuovi

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

canali di gronda e i discendenti saranno in rame. La copertura sarà dotata di linea vita. Si effettueranno poi tutte le opere di finitura come ripresa di intonaci, tinteggiature, trattamenti elementi lignei e saranno sostituiti gli infissi delle finestre della chiesa, tutti interventi complementari all'esecuzione degli interventi strutturali, necessari e da eseguire con modalità tali da consentire il pieno ripristino della funzionalità dell'edificio.

CAMPANILE

Nel campanile si prevede di smontare il manto di copertura per porre il cordolo in acciaio ed effettuare perfori verticali al fine di collegare il campanile alla struttura esistente sottostante. Nel paramento murario del campanile lesionato si prevedono cuciture a secco con barre elicoidali in acciaio; nello stesso si prevedono anche ristabilimento strutturale dell'adesione nei fenomeni di scagliatura ed esfoliazione di elementi tessiturali in cotto o in pietra; consolidamento di fessurazioni di apparecchiature murarie in pietra o laterizi mediante iniezioni di malta premiscelata; microstuccatura con malta. Concludendo l'intervento del paramento murario del campanile con revisione cromatica e protezione superficiale.

SAGRESTIA

Nella sagrestia sarà smontato il manto di copertura per consentire il posizionamento del ponteggio per intervenire nella copertura della chiesa. In presenza di lesioni del paramento murario della sagrestia verrà effettuato lo scuci-cuci, con successiva ripresa di intonaci e tinteggiatura.

VERIFICA ISTRUTTORIA

1. Istruttoria amministrativa

- Il progetto è pervenuto all'USR in data 23/07/2025 (prot. USR n. 104565), dopo del 30.12.2022, data dell'entrata in vigore della OCSR n. 132/2022.
- Con perizia asseverata prot. USR 104565 del 23/07/2025 il tecnico Arch. Eleonora Minelli ha dichiarato il nesso di causalità sisma danno sulla chiesa di San Giuseppe.
- L'edificio è classificato ai sensi delle NTC 2018 cap. 2.4.2 in classe d'uso III e l'intervento è classificabile come intervento locale; ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 111 del 23.12.2020 e in particolare l'art.14 comma 4 che modifica il punto 4 dell'allegato C dell'OCSR n. 105/2020 il progettista delle opere strutturali con nota prot. USR 742 del 08/01/2026 ha dichiarato che: *"Il progetto ha l'obiettivo del raggiungimento del massimo livello di sicurezza compatibile con i vincoli posti dalle esigenze di tutela architettonica e storico-artistica e, ove possibile, e l'eliminazione delle carenze di cui al punto 8.7.4 delle NTC del 2018 e s.m.i."*
- Ai fini del controllo svolto, ai sensi della D.G.R. 669 del 20/06/2017 e ss.mm.ii. con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico alle sedi dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

adeguamento sismico degli immobili nei territori colpiti dal sisma, è stato rilasciato il parere istruttorio sul progetto esecutivo (ID 5757793 del 10/04/2026); si fa presente che, ai fini dell'effettivo rilascio dell'attestato di deposito sismico, deve essere inviato al presente Ufficio il modello aggiornato della Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01, (reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), prima dell'avvio dei lavori, firmato in calce da tutti i soggetti coinvolti;

- Il parere favorevole sugli aspetti di tutela è stato rilasciato dalla SABAP MARCHE ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, ed è stato acquisito con prot. USR 104565 del 23/07/2025; a tal proposito, si fa presente che lo stesso riporta prescrizioni operative che dovranno essere recepite in fase di esecuzione lavori;
- Il parere favorevole per l'aspetto edilizio-urbanistico non è pervenuto nei tempi previsti da ordinanza, sarà acquisito in sede di conferenza permanente;
- Dall'istruttoria svolta è emerso che gli interventi in progetto risultano ammissibili a contributo secondo le specifiche individuate nell'*allegato C* dell'OCSR n. 105/2020;
- Le voci del Computo metrico estimativo sono state desunte dal Prezzario Unico del Cratere Centro Italia PUC 2022 e/o prezziari regionali di cui all'art. 1 comma 6 dell'Ordinanza n. 126;
- L'intervento proposto risulta coerente e congruo rispetto ai danni causati dagli eventi sismici 2016/17;
- I professionisti incaricati risultano iscritti all'Elenco Speciale dei Professionisti di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 e s.m.i.
- I professionisti hanno dichiarato il non superamento dei limiti di incarichi con nota USR prot. 175061 del 05/12/2025.

1a. Quadro tecnico economico

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
	LAVORI	IMPORTI	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI	€ 176.063,90	€ 176.063,90
A2	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 24.366,47	€ 24.366,47
A=A1+A2	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 200.430,37	€ 200.430,37
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1	Imprevisti IVA compresa	€ 15.124,96	€ 15.124,96
B2	Lavori in economia (spostamento opere d'arte e rimontaggio)	€ 2.004,30	€ 2.004,30
B3	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, Direzione lavori, Collaudo, C.S.P. e C.S.E., oneri previdenziali inclusi)	€ 47.859,61	€ 47.859,61
B4	Spese tecniche (Geologo, oneri previdenziali inclusi)	€ 0,00	€ 0,00
B5	IVA per Spese tecniche (22% B2 e B3)	€ 10.529,11	€ 10.529,11
B6	Rilievi accertamenti e indagini (inclusa iva)	€ 0,00	€ 0,00
B7	Spese per la gestione amministrativa (RTP, ecc. art. 6 Ord 105/2020)	€ 4.008,61	€ 4.008,61
B8	IVA su A (10%)	€ 20.043,04	€ 20.043,04
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B8)	€ 99.569,63	€ 99.569,63
C=A+B	TOTALE	€ 300.000,00	€ 300.000,00

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

2. Istruttoria tecnica

La documentazione trasmessa risulta completa e conforme all'ordinanza di riferimento.

LAVORI IN ECONOMIA

I lavori in economia, ad oggi ammissibili a contributo, riguardano lo spostamento delle opera d'arte ed il successivo rimontaggio.

In merito ai lavori in economia, resta fermo che ai fini dell'effettiva liquidazione dei lavori e/o degli eventuali rimborsi su fattura, in fase di rendicontazione contabile, questo USR si esprimerà sull'ammissibilità ai sensi dell'Allegato C dell'OCSR 105/2020.

3. Istruttoria contabile

<i>Id. Decreto 395/2020 o Ord. 132/2022:</i>	n. 172/2022
<i>Importo programmato Decreto 395/2020 o Ord. 132/2022:</i>	€ 300.000,00
<i>Costo dell'intervento di progetto</i>	€ 300.000,00
<i>Importo ammissibile a contributo</i>	€ 300.000,00

Si ritiene, pertanto, per quanto di competenza, **soddisfatta la verifica tecnico/economica** dell'intervento progettuale proposto in ordine alla **coerenza, congruità e ammissibilità** rispetto ai danni causati dagli eventi sismici.

Si precisa che l'importo complessivo di euro 300.000,00 trova copertura per € 300.000,00 a valere sulle risorse dell'O.C.S.R. n. 105/2020 assegnate a questa opera.

4. Conclusioni

Richiamata la disamina tecnico-amministrativa – contabile della documentazione presentata relativa al progetto esecutivo dell'intervento locale della Chiesa di Sant'Agostino;

Ritenuta soddisfatta la verifica tecnico/economica dell'intervento progettuale proposto in ordine alla coerenza e congruità rispetto ai danni causati dagli eventi sismici;

Ritenuto necessario provvedere al rilascio della proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo in vista della convocazione da parte del Commissario straordinario della conferenza permanente, ai sensi dell'*art. 4 comma 3* dell'OCSR n. 105/2020, per l'approvazione del progetto;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- *per tutto quanto sopra riportato*, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al progetto di "intervento locale della Chiesa di Sant'Agostino" sita nel Comune di Cantiano (PU), per un importo complessivo di euro **300.000,00** di cui € 300.000,00 a valere sulle risorse dell'O.C.S.R. n. 105/2020 assegnate a questa opera con le seguenti prescrizioni:

- Ai fini dell'effettivo rilascio dell'attestato di deposito sismico, deve essere inviato al presente Ufficio il modello aggiornato della Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01, prima dell'avvio dei lavori, firmato in calce da tutti i soggetti coinvolti.
- Ai fini dell'effettiva liquidazione dei lavori e/o degli eventuali rimborsi su fattura relativi ai lavori in economia, dovranno essere presentati a questo USR, tutte le fatture (e le relative bolle di trasporto e/o deposito, ecc.) in fase di rendicontazione contabile.

Si precisa inoltre che le verifiche svolte non sollevano il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità su atti propri, sull'esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell'intervento, nel rispetto delle procedure di legge. Si rammenta infine che resta comunque a carico della Diocesi la conservazione dell'intera documentazione dell'iter progettuale, da rendere disponibile per eventuali successivi controlli.

Il Funzionario istruttore
Arch. Jessica Zunica

Il Dirigente
SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA
Maurizio PAULINI

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Allegati:

Pareri

N.	Parere	Documento
1	Parere SABAP AN-PU	9105 Cantiano San Giuseppe Pontericcioli riparazione danni art 21 mon prescriz
2	Parere Istruttoria Sismica	OP_7275_GC_parere conferenza

Elenco degli elaborati di progetto trasmessi

N.	Codice elaborato	Elaborato	Prot. n.	Data
3		Documento di accompagnamento	175061	05/12/2025
4		Nota di trasmissione	40981	31/03/2026
5	E.E.	Elenco Elaborati	175061	05/12/2025
6	R.01	Relazione tecnica integrazioni	175061	05/12/2025
RELAZIONI				
7	09	Relazione tecnica generale	104565	23/07/2025
8	09	Relazione sulle Fondazioni	104565	23/07/2025
9	09	Relazione sintetica	104565	23/07/2025
10	09	Relazione materiali	104565	23/07/2025
11	09	Relazione di calcolo strutturale	104565	23/07/2025
12		Relazione tecnica integrazione (verifica arco)	40981	31/03/2026
13	09.B	Architrave (relazione di calcolo)	175061	05/12/2025
14	09	Valutazione sulla sicurezza	104565	23/07/2025
15	10	Relazione geologica_Pontericcioli	104565	23/07/2025
ELABORATI STATO DI FATTO E PROGETTO				
16	02	Documentazione catastale	104565	23/07/2025
17	03	Estratto P.R.G.	104565	23/07/2025
18	04	Rilievo Architettonico e Materico (stato attuale)	175061	05/12/2025
19	05	Rilievo quadro fessurativo	104565	23/07/2025
20	06	Documentazione fotografica	104565	23/07/2025
21	08	Progetto architettonico	175061	05/12/2025
22	09	Elaborati grafici strutturali STRU01_I	175061	05/12/2025
23	09	Elaborati grafici strutturali STRU02a_I	175061	05/12/2025

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

24	09	Elaborati grafici strutturali STRU02b_I	175061	05/12/2025
25	09	Particolari costruttivi STRU03a_I	175061	05/12/2025
26	09	Particolari costruttivi STRU03b_I	175061	05/12/2025
27	09	Particolari costruttivi STRU03c_I	175061	05/12/2025
28	09	Particolari costruttivi STRU04_I	175061	05/12/2025
29		2_1_verifica arco_rev02	40981	31/03/2026
30	09	Fascicolo preliminare Chiesa Pontericcioli (elaborato tecnico della copertura)	104565	23/07/2025
31	09	Particolari costruttivi_rev02	104565	23/07/2025
32	09	Piano di manutenzione delle strutture	104565	23/07/2025
33	14	Capitolato speciale d'appalto	175061	05/12/2025
34	15	Disciplinare descrittivo prestazionale dell'opera	175061	05/12/2025
ELABORATI ECONOMICI				
35	12	Computo metrico estimativo e costi della sicurezza	175061	05/12/2025
36	12.1	Elenco prezzi	175061	05/12/2025
37	12.2	Incidenza manodopera	175061	05/12/2025
38	12.3	Oneri della sicurezza	175061	05/12/2025
39	12.4	Quadro tecnico economico	175061	05/12/2025
SICUREZZA				
40	11	PSC	175061	05/12/2025
41	11.1	Cronoprogramma	175061	05/12/2025
42	11.2	Lay-out di cantiere	175061	05/12/2025
43	11.3	Lay-out dei ponteggi	175061	05/12/2025
44	12.3	Oneri della sicurezza	175061	05/12/2025
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ALLEGATI				
45	01.PA.01	Perizia asseverata	104565	23/07/2025
46	PA.01.1	Schede Aedes	104565	23/07/2025
47	PA.01.2	SISMA2016_Scheda segnalazione danni	104565	23/07/2025
48	PA.01.3	Ordinanzaa Inagibilità Pontericcioli	104565	23/07/2025
49	09	Denuncia_Lavori_Attestato_2022	104565	23/07/2025
50	13	Iscrizione professionisti all'elenco speciale	104565	23/07/2025
51	13.1	Dichiarazioni di non superamento degli incarichi	175061	05/12/2025
52	15	Schema di contratto d'appalto	104565	23/07/2025
53	17	Contratto di incarico professionale e spese tecniche	175061	05/12/2025
54	18	SCIA invio pec e protocollo	104565	23/07/2025

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

55	19	Richiesta rilascio nulla osta e trasmissione da parte della Soprintendenza	104565	23/07/2025
56	19	Dichiarazione polizza Pontericcioli	104565	23/07/2025
57	21	Dichiarazione RTP corrispondenza progetto	175061	05/12/2025
58	22	Dichiarazione conformita` del progetto col punto 4 Allegato C	175061	05/12/2025

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Alla Conferenza permanente

OGGETTO: D.L. n. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016 e s.m.i. - D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019 - Ordinanza Commissariale n. 132/2022
Comune di Cantiano - ID: 7275 - Intervento di "Riparazione danno della Chiesa di San Giuseppe in Pontericcioli"
Codice Fascicolo: 490.20.40/2023/USR/1038
Verifica della completezza documentale volta al rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito per interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'art. 94 bis, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001.

**COMUNICAZIONE ESITO FAVOREVOLE RELATIVO AL CONTROLLO DELLA COMPLETEZZA DOCUMENTALE
RELATIVA AL PROGETTO ESECUTIVO**

	prot. n. 104565 del 23/07/2025, prot. n. 175061 del 05/12/2025, prot. n. 40981 del 31/03/2026			
Committente	Diocesi di Gubbio			
Lavori di	Riparazione danno della Chiesa di San Giuseppe in Pontericcioli			
Indirizzo	Fraz. Pontericcioli, Comune di Cantiano			
Dati Catastali	Foglio 64	Mappale B	Sub -	
Ordinanza di Riferimento	Ordinanza Commissariale n. 132/2022			
Tipo di intervento	Nuova costruzione ☐	Adeguamento sismico ☐	Miglioramento sismico ☐	Intervento locale ☒
Progettista strutture in opera	Ing. Gianluca Bei		Direttore dei lavori in opera	Ing. Gianluca Bei
Progettista strutture prefabbricate	-		Direttore dei lavori str. pref.	-
Appaltatore lavori strutture prefabbricate	-		Collaudatore statico	-
Appaltatore dei lavori in opera	Da definire			

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 669 del 20 giugno 2017, con la quale è stata attribuita la

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla vigente normativa antisismica, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili anche ad uso produttivo ubicati nei territori colpiti dal sisma, alle sedi territoriali tecniche dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione;

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 che ha introdotto l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001;

Richiamata altresì la Delibera di Giunta regionale n. 1364 del 11 novembre 2019 che ha modificato parzialmente la D.G.R. 669/2017 in recepimento delle nuove disposizioni in materia di rischio sismico disciplinate dall'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Vista inoltre la Legge 12 dicembre 2019 n. 156 di conversione del decreto-legge 24/10/2019 n. 123 che ha modificato l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Tenuto conto delle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 132/2022;

Preso atto che, con istanze indicate nella tabella sopra riportata, l'**arch. Francesco Raschi**, in qualità di Responsabile Tecnico della Procedura, ha inviato il progetto esecutivo relativo all'intervento sopra indicato, redatto dall'ing. Gianluca Bei incaricato;

Visto che il suddetto progetto è stato assegnato per l'espletamento dell'istruttoria al tecnico istruttore Jessica Zunica;

Preso atto della denuncia dei lavori di cui all'art. 93, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., allegata al progetto trasmesso attraverso la procedura informatica, nella quale sono stati individuati i seguenti soggetti:

Progettista architettonico: Arch. Eleonora Minelli

Progettista strutturale: Ing. Gianluca Bei

Direttore dei lavori strutturali in opera: Ing. Gianluca Bei

Appaltatore dei lavori in opera: da definire

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visto che l'intervento in questione è classificato di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, in quanto rientrante nell'art. 94 bis, comma 1, lettera b), del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Considerato pertanto che il controllo sul progetto in questione è finalizzato a verificare la completezza documentale del progetto strutturale al fine del rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito ai sensi dell'art. 65, comma 4, nel rispetto delle disposizioni di cui alla sezione IV del capo I del Titolo II del DPR. 5 ottobre 2010 n. 207;

Vista la dichiarazione a firma del progettista asseverante il rispetto delle disposizioni di cui alle vigenti norme tecniche per le costruzioni e la coerenza del progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica, così come disposto dall'art. 93, comma 4 del DPR 380/2001 e s.m.i.;

Richiamati il comma 4 dell'art. 64 del D.P.R. n. 380/2001 che testualmente recita: *"il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate"*, il punto 10.1 delle NTC18 che rammenta che *"il progettista resta comunque responsabile dell'intera progettazione strutturale"*,

SI RITIENE CHE POSSA ESSERE EMESSO L'ATTESTATO DI AVVENUTO DEPOSITO SUCCESSIVAMENTE ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI, E ALLA NOMINA DI TUTTE LE FIGURE COINVOLTE, RELATIVA

al progetto strutturale esecutivo di cui all'oggetto e come sopra esplicitato previa presentazione di:

- **Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01 (*modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica*), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti.**

SI RAMMENTA CHE

1. Per quanto nel progetto non risulta visibile, omesso o non chiaramente espresso, si rimanda all'integrale applicazione delle norme di legge, alle quali, in ogni caso, il Soggetto Attuatore, Progettista, Direttore dei lavori, Costruttore e chiunque altro concorra nella costruzione dovranno uniformarsi.
2. Si resta inoltre in attesa della trasmissione della documentazione attestante la conclusione dei lavori e

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

la conformità degli stessi al progetto approvato, come previsto dagli artt. nn. 65 e 67 del DPR 380/2001 e s.m.i., che completeranno l'iter amministrativo presso questa struttura.

Corridonia (MC), 09/04/2026

Il titolare di incarico di Elevata Qualificazione
Ing. Maria Giuseppina BALLATORI



Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ANCONA E PESARO E URBINO

Lettera inviata solo **tramite PEC/PEO**
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Ancona

Diocesi di Gubbio (PG)
S.E.R. Mons. Luciano Paolucci Bedini
diocesigubbio@pec.it
c.a progettista incaricato
arch. Margherita Bagiacchi
margherita.bagiacchi@archoworldpec.it

e p.c.

Comune di Cantiano (PU)
comune.cantiano@emarche.it

Commissione Regionale per il Patrimonio
Culturale presso il Segretariato Regionale
del MiC
per le Marche
via Birarelli, 35
60121 ANCONA
sr-mar.corepacu@cultura.gov.it

Risposta al foglio del 17/07/2024
Prot. Sabap del 22/07/2024, n. 9105 -A

Oggetto: **Cantiano (PU), fraz. Pontericcioli – chiesa di San Giuseppe o Santuario della Divina Misericordia**
Progetto di riparazione danni Sisma 2016 – Ordinanza commissariale n. 132/2022
Catastalmente distinta al C.F. del Comune di Cantiano al Fg. 64, part. B
Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi della Parte Seconda, art. 10, comma 1 del D. Lgs. n. 42/2004;
Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
Soggetto proponente: **Diocesi di Gubbio**
Referente per la tutela storico artistica: dott.ssa Giulia Agostinelli

In riscontro alla richiesta pervenuta il 17/07/2024 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 22/07/2024 con prot. n. 9105-A;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;
Visto il D.P.C.M. del 02/12/2019 n. 169;
Preso atto che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice, visto l'art. 10, comma 1;
Visti gli art. 21 comma 4 e art. 22 del Codice;
Esaminata la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare, che consistono in *interventi locali, volti ad eliminare i danni e le carenze strutturali individuate dal quadro lesivo in sito. Per quanto riguarda gli interventi previsti per il paramento murario in elevazione all'esterno della chiesa, gli interventi sui paramenti lapidei esterni saranno condotti da personale qualificato. In corrispondenza dei setti murari che risultano più deboli rispetto al resto del fabbricato si prevede il rinforzo e consolidamento mediante tecnica della ristilatura armata dei giunte. All'interno della chiesa si procederà con la ripresa degli intonaci e lo strato di finitura per la tinteggiatura. Nella facciata principale si prevede inoltre la rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti e consolidamento del paramento lapideo. Sono poi previsti interventi di scuci e scuci sulle strutture murarie lesionate, consolidamento dell'arco tra aula e presbiterio, ricostruzione della struttura lignea e del manto di copertura, con realizzazione di cordolo metallico di collegamento. Si effettueranno poi tutte le opere di finitura come ripresa di intonaci, tinteggiature, trattamenti elementi lignei e sostituzione degli infissi. Nel campanile si prevede di smontare il manto di copertura per porre il cordolo in acciaio ed effettuare perfori verticali al fine di collegare il campanile alla struttura esistente sottostante. Nella sagrestia sarà smontato il manto di copertura per consentire il posizionamento del ponteggio per intervenire nella copertura della chiesa. In presenza di lesioni del paramento murario della sagrestia verrà effettuato lo scuci-cuci, con successiva ripresa di intonaci e tinteggiatura.*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ANCONA E PESARO E URBINO
Piazza del Senato, 15 – 60121 ANCONA – Tel. 0715029811 – Fax 071206623
PEC: *sabap-an-pu@pec.cultura.gov.it*
PEO: *sabap-an-pu@cultura.gov.it*

Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali contenute nel Codice;

Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di competenza ai sensi degli art. **21** comma **4** e **22** del Codice,

IL SOPRINTENDENTE

Autorizza l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione al recepimento della seguente autorizzazione:

- dovrà procedersi con un accurato smontaggio, e non con la demolizione, della copertura, per il successivo recupero degli elementi strutturali lignei e del manto di copertura, con eventuale integrazione o sostituzione con nuovi aventi le medesime caratteristiche e materiali.

Per quanto concerne gli aspetti di tutela storico-artistica, si chiede che le operazioni che prevedono distruzione di intonaci interni vengano precedute da saggi stratigrafici per verificare l'assenza di decorazioni e che l'esecuzione degli stessi e degli interventi di restauro dei paramenti lapidei venga realizzata da restauratori abilitati ai sensi della normativa vigente, artt. 29 e 182 del D. Lgs. n. 42/2004, qualificati per il settore/i di pertinenza oggetto dell'intervento, come da elenchi pubblicati in allegato ai Decreti della Direzione Generale Educazione e Ricerca del MIC n. 183 del 21/12/2018 e n. 192 del 28/12/2018, consultabili sulla piattaforma MiC <https://professionisti.cultura.gov.it>.

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili, come d'altronde richiamato in più punti della presente nota, sopralluoghi.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta per posta elettronica.

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Cecilia Carlorosi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)
GA/cz



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ANCONA E PESARO E URBINO
Piazza del Senato, 15 – 60121 ANCONA – Tel. 0715029811 – Fax 071206623
PEC: sabap-an-pu@pec.cultura.gov.it
PEO: sabap-an-pu@cultura.gov.it

INVIO SCIA: Progetto di riparazione danni sisma 2016 della Chiesa di San Giuseppe o Santuario diocesano della "Divina Misericordia", Fraz. Pontericcioli, Cantiano (PU) - Ordinanza commissariale n. 132/2022 - CUP: D72E22001430001 e CIG: A0204D7350

Da eleonora.minelli@archiworldpec.it <eleonora.minelli@archiworldpec.it>

A comune.cantiano@emarche.it <comune.cantiano@emarche.it>

Data venerdì 29 novembre 2024 - 16:46

Egregio Responsabile dell' Ufficio Tecnico

In merito al **Progetto di riparazione danni sisma 2016 della Chiesa di San Giuseppe o Santuario diocesano della "Divina Misericordia", Fraz. Pontericcioli, Cantiano (PU) - Ordinanza commissariale n. 132/2022 - CUP: D72E22001430001 e CIG: A0204D7350**

Si invia in allegato la seguente documentazione relativa alla SCIA, propedeutica all'invio all'USR

- Procura;
- SCIA;
- Documentazione fotografica;
- Relazione tecnica generale;
- Estratto di mappa e di P.R.G.;
- Quadro fessurativo;
- S. Attuale elaborati;
- S. Progetto elaborati;
- Dichiarazione abbattimento barriere arch.;
- Pagamento diritti di segreteria;
- Fascicolo coperture;
- Relazione geologica;
- Richiesta nulla osta Soprintendenza;
- Nullaosta Soprintendenza.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito colgo l'occasione per inviarLe i miei Cordiali Saluti.

Arch. Eleonora Minelli

Via G. Marconi, 1/A - 06024 Gubbio (PG)

phone: 340 8403849

Email: eleonora.minelli@icloud.com

Pec: eleonora.minelli@archiworldpec.it

-
- 01. Procura speciale.pdf.p7m
 - 02. SCIA.pdf.p7m
 - 03 documentazione fotografica.pdf.p7m
 - 04. Relazione Tecnica Generale.pdf.p7m
 - 05. Estratto di mappa e di P.R.G..pdf.p7m
 - 06. Tavola quadro fessurativo.pdf.p7m
 - 06. Tavole stato attuale.pdf.p7m
 - 07. Tavole stato modificato.pdf.p7m

08. Relazione superamento barriere architettoniche.pdf.p7m

09. Diritti di segreteria SCIA.pdf.p7m

Fascicolo Preliminare Chiesa Pontericcioli.pdf.p7m

relgeo22_2024_Pontericcioli_compressed.pdf.p7m

Richiesta rilascio nulla osta da parte della Soprintendenza-Webmail PEC.pdf.p7m

9105 Cantiano San Giuseppe Pontericcioli riparazione danni art 21 mon prescriz.pdf

Notifica avvenuta registrazione protocollo n. 9055 del 02-12-2024 - POSTA CERTIFICATA: INVIO SCIA: Progetto di riparazione danni sisma 2016 della Chiesa di San Giuseppe o Santuario diocesano della Divina Misericordia , Fraz. Pontericcioli, Cantiano

Da Comune di Cantiano PEC <comune.cantiano@emarche.it>

A eleonora.minelli@archiworldpec.it <eleonora.minelli@archiworldpec.it>

Data lunedì 2 dicembre 2024 - 09:07

Si comunica che la documentazione da lei inviataci con oggetto: 'POSTA CERTIFICATA: INVIO SCIA: Progetto di riparazione danni sisma 2016 della Chiesa di San Giuseppe o Santuario diocesano della Divina Misericordia , Fraz. Pontericcioli, Cantiano (PU) - Ordinanza commissariale n. 132/2022 - CUP: D72E22001430001 e' è stata protocollata con N° 9055 del 02-12-2024